



**Схема теплоснабжения муниципального образования  
город Рубцовск Алтайского края на период до 2035 года  
(актуализация на 2025 год)**

**Обосновывающие материалы**

**Глава 1. Существующее положение в сфере производства,  
передачи и потребления тепловой энергии для целей  
теплоснабжения**

**Приложение 1. Тепловые нагрузки потребителей города**

### Состав документов

Наименование документа	Шифр
Схема теплоснабжения муниципального образования город Рубцовск Алтайского края на период до 2035 года (актуализация на 2025 год)	01416.СТ-ПСТ.000.000
Обосновывающие материалы	
Глава 1. Существующее положение в сфере производства, передачи и потребления тепловой энергии для целей теплоснабжения	01416.ОМ-ПСТ.001.000
Приложение 1. Тепловые нагрузки потребителей города	01416.ОМ-ПСТ.001.001
Приложение 2. Существующие гидравлические режимы тепловых сетей	01416.ОМ-ПСТ.001.002
Приложение 3. Оценка надежности теплоснабжения	01416.ОМ-ПСТ.001.003
Глава 2. Существующее и перспективное потребление тепловой энергии на цели теплоснабжения	01416.ОМ-ПСТ.002.000
Глава 3. Электронная модель системы теплоснабжения города Рубцовск	01416.ОМ-ПСТ.003.000
Глава 4. Существующие и перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки потребителей	01416.ОМ-ПСТ.004.000
Глава 5. Мастер-план развития систем теплоснабжения города Рубцовск	01416.ОМ-ПСТ.005.000
Глава 6. Существующие и перспективные балансы производительности водоподготовительных установок и максимального потребления теплоносителя теплопотребляющими установками потребителей, в том числе в аварийных режимах	01416.ОМ-ПСТ.006.000
Глава 7. Предложения по строительству, реконструкции, техническому перевооружению и (или) модернизации источников тепловой энергии	01416.ОМ-ПСТ.007.000
Глава 8. Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей	01416.ОМ-ПСТ.008.000
Приложение 1. Перспективные гидравлические режимы тепловых сетей	01416.ОМ-ПСТ.008.001
Глава 9. Предложения по переводу открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения), отдельных участков таких систем на закрытые системы горячего водоснабжения	01416.ОМ-ПСТ.009.000
Глава 10. Перспективные топливные балансы	01416.ОМ-ПСТ.010.000
Глава 11. Оценка надежности теплоснабжения	01416.ОМ-ПСТ.011.000
Глава 12. Обоснование инвестиций в строительство, реконструкцию, техническое перевооружение и (или) модернизацию	01416.ОМ-ПСТ.012.000
Глава 13. Индикаторы развития систем теплоснабжения города Рубцовск	01416.ОМ-ПСТ.013.000
Глава 14. Ценовые (тарифные) последствия	01416.ОМ-ПСТ.014.000
Глава 15. Реестр единых теплоснабжающих организаций	01416.ОМ-ПСТ.015.000
Глава 16. Реестр мероприятий схемы теплоснабжения	01416.ОМ-ПСТ.016.000
Глава 17. Замечания и предложения к проекту актуализации схемы теплоснабжения	01416.ОМ-ПСТ.017.000
Глава 18. Сводный том изменений, выполненных в актуализированной схеме теплоснабжения	01416.ОМ-ПСТ.018.000











Таблица 293 -	Тепловые нагрузки потребителей города в кадастровом квартале 22:70:022107 .....	197
Таблица 294 -	Тепловые нагрузки потребителей города в кадастровом квартале 22:70:022108 .....	198
Таблица 295 -	Тепловые нагрузки потребителей города в кадастровом квартале 22:70:022109 .....	198
Таблица 296 -	Тепловые нагрузки потребителей города в кадастровом квартале 22:70:022110 .....	199
Таблица 297 -	Тепловые нагрузки потребителей города в кадастровом квартале 22:70:022111 .....	200
Таблица 298 -	Тепловые нагрузки потребителей города в кадастровом квартале 22:70:022116 .....	201
Таблица 299 -	Тепловые нагрузки потребителей города в кадастровом квартале 22:70:022117 .....	202
Таблица 300 -	Тепловые нагрузки потребителей города в кадастровом квартале 22:70:022119 .....	202
Таблица 301 -	Тепловые нагрузки потребителей города в кадастровом квартале 22:70:022120 .....	204
Таблица 302 -	Тепловые нагрузки потребителей города в кадастровом квартале 22:70:022121 .....	204
Таблица 303 -	Тепловые нагрузки потребителей города в кадастровом квартале 22:70:022201 .....	204
Таблица 304 -	Тепловые нагрузки потребителей города в кадастровом квартале 22:70:022202 .....	205
Таблица 305 -	Тепловые нагрузки потребителей города в кадастровом квартале 22:70:022203 .....	206
Таблица 306 -	Тепловые нагрузки потребителей города в кадастровом квартале 22:70:022204 .....	208
Таблица 307 -	Тепловые нагрузки потребителей города в кадастровом квартале 22:70:022205 .....	209
Таблица 308 -	Тепловые нагрузки потребителей города в кадастровом квартале 22:70:022206 .....	210
Таблица 309 -	Тепловые нагрузки потребителей города в кадастровом квартале 22:70:022207 .....	212
Таблица 310 -	Тепловые нагрузки потребителей города в кадастровом квартале 22:70:022208 .....	212
Таблица 311 -	Тепловые нагрузки потребителей города в кадастровом квартале 22:70:022209 .....	213
Таблица 312 -	Тепловые нагрузки потребителей города в кадастровом квартале 22:70:022210 .....	213
Таблица 313 -	Тепловые нагрузки потребителей города в кадастровом квартале 22:70:022211 .....	214
Таблица 314 -	Тепловые нагрузки потребителей города в кадастровом квартале 22:70:022212 .....	215
Таблица 315 -	Тепловые нагрузки потребителей города в кадастровом квартале 22:70:022213 .....	215
Таблица 316 -	Тепловые нагрузки потребителей города в кадастровом квартале 22:70:022301 .....	215



Таблица 1 - Перечень энергоисточников города Рубцовска по состоянию на 01.01.2024

Номер зоны деятельности единой теплоснабжающей организации	Номер (индекс) технологически изолированной зоны действия (системы теплоснабжения)	Источник тепловой энергии (мощности)	Адрес	Единая теплоснабжающая организация
2	2	Южная тепловая станция	ул. Красная, 100	Акционерное общество «СГК-Алтай»
3	3	Котельная № 1	ул. Платова, 3	Акционерное общество «СГК-Алтай»
	4	Котельная № 2	ул. Мелиоративная, 15а	
	5	Котельная № 3	ул. Рихарда Зорге, 27г	
	6	Котельная № 4	ул. Оросительная, 214	
	7	Котельная № 5	пер. Фруктовый, 6	
	8	Котельная № 6	ул. Сенная, 40б	
	10	Котельная № 8	ул. Путевая, 15	
	11	Котельная № 10	ул. Одесская, 8	
	12	Котельная № 13	Угловский тракт, 49	
4	14	Котельная № 11	ул. Кондратьюка, 5	Акционерное общество «СГК-Алтай»
6	16	Котельная ООО «ЭнергоРесурс»	ул. Тракторная, 41	ООО «ЭнергоРесурс»
8	18	Котельная № 9	ул. Рихарда Зорге, 157б	Акционерное общество «СГК-Алтай»
9	19	Котельная МУП «Южный»	ул. Карла Маркса, 182	МУП «Южный» Рубцовского района Алтайского края
11	21	Котельная войсковой части 6720 войск национальной гвардии РФ	ул. Багратиона, 9	Войсковая часть 670 войск национальной гвардии РФ

Обосновывающие материалы к схеме теплоснабжения муниципального образования город Рубцовск  
Алтайского края на период до 2035 года (актуализация на 2025 год)

Таблица 2 - Тепловые нагрузки потребителей города в кадастровом квартале 22:70:010112

Признак потребителя	Адрес потребителя	Наименование потребителя	Этажность	Площадь отапливаемой, м <sup>2</sup>	Нагрузка договорная, Гкал/ч				Годовое потребление, тыс. Гкал				Источник
					Отопление	Вентиляция	ГВС	Сумма	Отопление	Вентиляция	ГВС	Сумма	
ОДЗ	ул. Тракторная, 15	Административное	3	663	0,06863	0	0	<b>0,06863</b>	0,1599	0	0	<b>0,1599</b>	ЮТС
ОДЗ	ул. Тракторная, 7	Административное	1	803	0,09892	0	0	<b>0,09892</b>	0,2305	0	0	<b>0,2305</b>	ЮТС
ОДЗ	ул. Тракторная, 9	Административное	2		0	0	0,000763	<b>0,000763</b>	0	0	0,0059	<b>0,0059</b>	ЮТС
ОДЗ	ул. Тракторная, 9	Административное	2	1318	0,087	0	0	<b>0,087</b>	0,2027	0	0	<b>0,2027</b>	ЮТС
<b>Итого по ОДЗ</b>					<b>0,255</b>	<b>0</b>	<b>0,001</b>	<b>0,255</b>	<b>0,593</b>	<b>0</b>	<b>0,006</b>	<b>0,599</b>	
<b>Итого по кадастровому кварталу</b>					<b>0,255</b>	<b>0</b>	<b>0,001</b>	<b>0,255</b>	<b>0,593</b>	<b>0</b>	<b>0,006</b>	<b>0,599</b>	

Таблица 3 - Тепловые нагрузки потребителей города в кадастровом квартале 22:70:010302

Признак потребителя	Адрес потребителя	Наименование потребителя	Этажность	Площадь отапливаемой, м <sup>2</sup>	Нагрузка договорная, Гкал/ч				Годовое потребление, тыс. Гкал				Источник
					Отопление	Вентиляция	ГВС	Сумма	Отопление	Вентиляция	ГВС	Сумма	
П	Тракторная ул., 41	Производственное здание	1		0,28	0,07	0	<b>0,35</b>	0,6247	0,0781	0	<b>0,7028</b>	Котельная ООО «ЭнергоРесурс»
П	Тракторная ул., 41	Производственное здание	1		0,03	0	0	<b>0,03</b>	0,0669	0	0	<b>0,0669</b>	Котельная ООО «ЭнергоРесурс»
ОДЗ	Тракторная ул., 41	Административный корпус	2		0,06	0,03	0	<b>0,09</b>	0,1398	0,035	0	<b>0,1748</b>	Котельная ООО «ЭнергоРесурс»
ОДЗ	Тракторная ул., 41	Административный корпус	1	384	0,01	0	0	<b>0,01</b>	0,0233	0	0	<b>0,0233</b>	Котельная ООО «ЭнергоРесурс»
П	Тракторная ул., 41	Производственное здание	1	6446	0,08	0	0	<b>0,08</b>	0,1785	0	0	<b>0,1785</b>	Котельная ООО «ЭнергоРесурс»
П	Тракторная ул., 41	Производственное здание	1	824	0,01	0	0	<b>0,01</b>	0,0223	0	0	<b>0,0223</b>	Котельная ООО «ЭнергоРесурс»
П	Тракторная ул., 41	Производственное здание	1	270720	2,67	0	0	<b>2,67</b>	5,9565	0	0	<b>5,9565</b>	Котельная ООО «ЭнергоРесурс»
П	Тракторная ул., 41	Производственное здание	1	15647	3,06	0	0	<b>3,06</b>	6,8266	0	0	<b>6,8266</b>	Котельная ООО «ЭнергоРесурс»
П	Тракторная ул., 41	Производственное здание	2	11072	0,15	0	0	<b>0,15</b>	0,3346	0	0	<b>0,3346</b>	Котельная ООО «ЭнергоРесурс»
П	Тракторная ул., 41	Производственное здание	1	2018	0,07	0	0	<b>0,07</b>	0,1562	0	0	<b>0,1562</b>	Котельная ООО «ЭнергоРесурс»
ОДЗ	Тракторная ул., 23	Исправительная колония			1,04	0	0	<b>1,04</b>	2,4237	0	0	<b>2,4237</b>	Котельная ООО «ЭнергоРесурс»
ОДЗ	Тракторная ул., 26	Исправительная колония			0,77	0	0	<b>0,77</b>	1,7944	0	0	<b>1,7944</b>	Котельная ООО «ЭнергоРесурс»
<b>Итого по ОДЗ</b>					<b>1,88</b>	<b>0,03</b>	<b>0</b>	<b>1,91</b>	<b>4,381</b>	<b>0,035</b>	<b>0</b>	<b>4,416</b>	
<b>Итого по П</b>					<b>6,35</b>	<b>0,07</b>	<b>0</b>	<b>6,42</b>	<b>14,166</b>	<b>0,078</b>	<b>0</b>	<b>14,244</b>	
<b>Итого по кадастровому кварталу</b>					<b>8,23</b>	<b>0,1</b>	<b>0</b>	<b>8,33</b>	<b>18,547</b>	<b>0,113</b>	<b>0</b>	<b>18,66</b>	

Обосновывающие материалы к схеме теплоснабжения муниципального образования город Рубцовск  
Алтайского края на период до 2035 года (актуализация на 2025 год)

**Таблица 4 - Тепловые нагрузки потребителей города в кадастровом квартале 22:70:010303**

Признак потребителя	Адрес потребителя	Наименование потребителя	Этажность	Площадь отапливаемой, м <sup>2</sup>	Нагрузка договорная, Гкал/ч				Годовое потребление, тыс. Гкал				Источник
					Отопление	Вентиляция	ГВС	Сумма	Отопление	Вентиляция	ГВС	Сумма	
П	Рабочий тракт, 186	Производственное	1	216	0,0226	0	0	<b>0,0226</b>	0,0504	0	0	<b>0,0504</b>	ЮТС
П	Рабочий тракт, 20	Производственное	1	291	0,0468	0	0	<b>0,0468</b>	0,1044	0	0	<b>0,1044</b>	ЮТС
П	Рабочий тракт, 20	Производственное	1	107	0,0176	0	0	<b>0,0176</b>	0,0393	0	0	<b>0,0393</b>	ЮТС
П	Рабочий тракт, 20	Производственное	1	341	0,02276	0	0	<b>0,02276</b>	0,0508	0	0	<b>0,0508</b>	ЮТС
ОДЗ	Тракторная ул., 17	Административное	1	32876	1,043344	0	0,0015	<b>1,044844</b>	2,4315	0	0,0116	<b>2,4431</b>	ЮТС
ОДЗ	Тракторная ул., 19а	Пожарное депо	2	901	0,093	0	0	<b>0,093</b>	0,2167	0	0	<b>0,2167</b>	ЮТС
ОДЗ	Тракторная ул., 21	МБОУ ДОД «ДЮСШ «Рубцовск»	1	622	0,0717	0	0	<b>0,0717</b>	0,1671	0	0	<b>0,1671</b>	ЮТС
ОДЗ	Тракторная ул., 26А	Исправительная колония			1,19	0	0	<b>1,19</b>	2,7732	0	0	<b>2,7732</b>	Котельная ООО «ЭнергоРесурс»
<b>Итого по ОДЗ</b>					<b>2,398</b>	<b>0</b>	<b>0,002</b>	<b>2,4</b>	<b>5,589</b>	<b>0</b>	<b>0,012</b>	<b>5,6</b>	
<b>Итого по П</b>					<b>0,11</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,11</b>	<b>0,245</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,245</b>	
<b>Итого по кадастровому кварталу</b>					<b>2,508</b>	<b>0</b>	<b>0,002</b>	<b>2,51</b>	<b>5,834</b>	<b>0</b>	<b>0,012</b>	<b>5,845</b>	

**Таблица 5 - Тепловые нагрузки потребителей города в кадастровом квартале 22:70:010526**

Признак потребителя	Адрес потребителя	Наименование потребителя	Этажность	Площадь отапливаемой, м <sup>2</sup>	Нагрузка договорная, Гкал/ч				Годовое потребление, тыс. Гкал				Источник
					Отопление	Вентиляция	ГВС	Сумма	Отопление	Вентиляция	ГВС	Сумма	
ЖФ	Менделеева ул., 32	Жилое частный	1	100	0,02	0	0	0,02	0,0485	0	0	0,0485	ЮТС
ЖФ	Менделеева ул., 34-1	Жилое частный	1	27	0,008	0	0	<b>0,008</b>	0,0194	0	0	<b>0,0194</b>	ЮТС
ЖФ	Менделеева ул., 34-3	Жилое частный	1	27	0,008	0	0	<b>0,008</b>	0,0194	0	0	<b>0,0194</b>	ЮТС
ЖФ	Циолковского ул., 27	Жилое частный	1	112	0,00903	0	0	<b>0,00903</b>	0,0219	0	0	<b>0,0219</b>	ЮТС
ЖФ	Циолковского ул., 29	Жилое частный	1	46	0,0145	0	0	<b>0,0145</b>	0,0351	0	0	<b>0,0351</b>	ЮТС
ЖФ	Циолковского ул., 31-1	Жилое частный	1	114	0,009	0	0	<b>0,009</b>	0,0218	0	0	<b>0,0218</b>	ЮТС
ЖФ	Циолковского ул., 31-2	Жилое частный	1		0,009	0	0	<b>0,009</b>	0,0218	0	0	<b>0,0218</b>	ЮТС
<b>Итого по ЖФ</b>					<b>0,078</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,078</b>	<b>0,188</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,188</b>	
<b>Итого по кадастровому кварталу</b>					<b>0,078</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,078</b>	<b>0,188</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,188</b>	

Обосновывающие материалы к схеме теплоснабжения муниципального образования город Рубцовск  
Алтайского края на период до 2035 года (актуализация на 2025 год)

Таблица 6 - Тепловые нагрузки потребителей города в кадастровом квартале 22:70:010527

Признак потребителя	Адрес потребителя	Наименование потребителя	Этажность	Площадь отапливаемой, м <sup>2</sup>	Нагрузка договорная, Гкал/ч				Годовое потребление, тыс. Гкал				Источник
					Отопление	Вентиляция	ГВС	Сумма	Отопление	Вентиляция	ГВС	Сумма	
ЖФ	Павлова ул., 65	Жилое частный	1	45	0,0146	0	0	0,0146	0,0354	0	0	0,0354	ЮТС
ЖФ	Павлова ул., 65А	Жилое частный	1	35	0,0026	0	0	0,0026	0,0063	0	0	0,0063	ЮТС
ЖФ	Павлова ул., 65Б	Жилое частный	1	42	0,003	0	0	0,003	0,0073	0	0	0,0073	ЮТС
ЖФ	Павлова ул., 67	Жилое частный	1	92	0,0137	0	0	0,0137	0,0332	0	0	0,0332	ЮТС
ЖФ	Павлова ул., 71	Жилое частный	1	215	0,0142	0	0	0,0142	0,0344	0	0	0,0344	ЮТС
ЖФ	Павлова ул., 73	Жилое частный	1	121	0,0141	0	0	0,0141	0,0342	0	0	0,0342	ЮТС
ЖФ	Ростовская ул., 20А	Жилое частный	1	55	0,004	0	0	0,004	0,0969	0	0	0,0969	ЮТС
ЖФ	Циолковского ул., 70-1	Жилое частный	1	111	0,004	0	0	0,004	0,0097	0	0	0,0097	ЮТС
ЖФ	Циолковского ул., 70-2	Жилое частный	1		0,004	0	0	0,004	0,0097	0	0	0,0097	ЮТС
ЖФ	Циолковского ул., 72-1	Жилое частный	1	68	0,008	0	0	0,008	0,0194	0	0	0,0194	ЮТС
ЖФ	Циолковского ул., 72-2,72-3	Жилое частный	1		0,016	0	0	0,016	0,0388	0	0	0,0388	ЮТС
ЖФ	Циолковского ул., 72А	Жилое частный	1	114	0,009	0	0	0,009	0,0218	0	0	0,0218	ЮТС
ЖФ	Циолковского ул., 74	Жилое частный	1	92	0,0137	0	0	0,0137	0,0332	0	0	0,0332	ЮТС
ЖФ	Циолковского ул., 76	Жилое частный	1	114	0,0139	0	0	0,0139	0,0337	0	0	0,0337	ЮТС
<b>Итого по ЖФ</b>					<b>0,135</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,135</b>	<b>0,327</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,327</b>	
<b>Итого по кадастровому кварталу</b>					<b>0,135</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,135</b>	<b>0,327</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,327</b>	

Таблица 7 - Тепловые нагрузки потребителей города в кадастровом квартале 22:70:010545

Признак потребителя	Адрес потребителя	Наименование потребителя	Этажность	Площадь отапливаемой, м <sup>2</sup>	Нагрузка договорная, Гкал/ч				Годовое потребление, тыс. Гкал				Источник
					Отопление	Вентиляция	ГВС	Сумма	Отопление	Вентиляция	ГВС	Сумма	
ЖФ	Менделеева ул., 26	Жилое частный	1	135	0,0159	0	0	<b>0,0159</b>	0,0385	0	0	<b>0,0385</b>	ЮТС
ОДЗ	Менделеева ул., 28	Отделение Почты России	1	97	0,00982	0	0	<b>0,00982</b>	0,0229	0	0	<b>0,0229</b>	ЮТС
ЖФ	Полтавская ул., 20	Жилое частный	1	99	0,0209	0	0	<b>0,0209</b>	0,0506	0	0	<b>0,0506</b>	ЮТС
ЖФ	Полтавская ул., 20	Жилое частный	1	99	0,0209	0	0	<b>0,0209</b>	0,0506	0	0	<b>0,0506</b>	ЮТС
ЖФ	Циолковского ул., 23-1	Жилое частный	1	151	0,006	0	0	<b>0,006</b>	0,0145	0	0	<b>0,0145</b>	ЮТС
ЖФ	Циолковского ул., 23-2	Жилое частный	1		0,006	0	0	<b>0,006</b>	0,0145	0	0	<b>0,0145</b>	ЮТС
ЖФ	Циолковского ул., 25-1, 25-2	Жилое частный	1	110	0,018	0	0	<b>0,018</b>	0,0436	0	0	<b>0,0436</b>	ЮТС
ЖФ	Циолковского ул., 25-3/2	Жилое частный	1	110	0,009	0	0	<b>0,009</b>	0,0218	0	0	<b>0,0218</b>	ЮТС
<b>Итого по ЖФ</b>					<b>0,097</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,097</b>	<b>0,234</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,234</b>	
<b>Итого по ОДЗ</b>					<b>0,01</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,01</b>	<b>0,023</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,023</b>	
<b>Итого по кадастровому кварталу</b>					<b>0,107</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,107</b>	<b>0,257</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,257</b>	

Обосновывающие материалы к схеме теплоснабжения муниципального образования город Рубцовск  
Алтайского края на период до 2035 года (актуализация на 2025 год)

Таблица 8 - Тепловые нагрузки потребителей города в кадастровом квартале 22:70:010546

Признак потребителя	Адрес потребителя	Наименование потребителя	Этажность	Площадь отапливаемая, м <sup>2</sup>	Нагрузка договорная, Гкал/ч				Годовое потребление, тыс. Гкал				Источник
					Отопление	Вентиляция	ГВС	Сумма	Отопление	Вентиляция	ГВС	Сумма	
ЖФ	Павлова ул., 57	Жилое частный	1	97	0,0143	0	0	<b>0,0143</b>	0,0346	0	0	<b>0,0346</b>	ЮТС
ЖФ	Павлова ул., 57А	Жилое частный	1	82	0,006	0	0	<b>0,006</b>	0,0145	0	0	<b>0,0145</b>	ЮТС
ЖФ	Павлова ул., 59-1	Жилое частный	1	48	0,005	0	0	<b>0,005</b>	0,0121	0	0	<b>0,0121</b>	ЮТС
ЖФ	Павлова ул., 59-2	Жилое частный	1	79	0,005	0	0	<b>0,005</b>	0,0121	0	0	<b>0,0121</b>	ЮТС
ЖФ	Павлова ул., 61-1	Жилое частный	1	78	0,01	0	0	<b>0,01</b>	0,0242	0	0	<b>0,0242</b>	ЮТС
ЖФ	Павлова ул., 61-2	Жилое частный	1	75	0,01	0	0	<b>0,01</b>	0,0242	0	0	<b>0,0242</b>	ЮТС
ЖФ	Павлова ул., 63	Жилое частный	1	133	0,004	0	0	<b>0,004</b>	0,0097	0	0	<b>0,0097</b>	ЮТС
ЖФ	Павлова ул., 63	Жилое частный	1	133	0,004	0	0	<b>0,004</b>	0,0097	0	0	<b>0,0097</b>	ЮТС
ЖФ	Циолковского ул., 62	Жилое частный	1	118	0,0196	0	0	<b>0,0196</b>	0,0475	0	0	<b>0,0475</b>	ЮТС
ЖФ	Циолковского ул., 64-1	Жилое частный	1	178	0,01	0	0	<b>0,01</b>	0,0242	0	0	<b>0,0242</b>	ЮТС
ЖФ	Циолковского ул., 64-2	Жилое частный	1		0,01	0	0	<b>0,01</b>	0,0242	0	0	<b>0,0242</b>	ЮТС
ЖФ	Циолковского ул., 64А-1	Жилое частный	1	104	0,004	0	0	<b>0,004</b>	0,0097	0	0	<b>0,0097</b>	ЮТС
ЖФ	Циолковского ул., 64А-2	Жилое частный	1		0,004	0	0	<b>0,004</b>	0,0097	0	0	<b>0,0097</b>	ЮТС
ЖФ	Циолковского ул., 64Б	Жилое частный	1	54	0,004	0	0	<b>0,004</b>	0,0097	0	0	<b>0,0097</b>	ЮТС
ЖФ	Циолковского ул., 66-1	Жилое частный	1	181	0,003	0	0	<b>0,003</b>	0,0073	0	0	<b>0,0073</b>	ЮТС
ЖФ	Циолковского ул., 66-2	Жилое частный	1		0,003	0	0	<b>0,003</b>	0,0073	0	0	<b>0,0073</b>	ЮТС
ЖФ	Циолковского ул., 66-3	Жилое частный	1		0,006	0	0	<b>0,006</b>	0,0145	0	0	<b>0,0145</b>	ЮТС
ЖФ	Циолковского ул., 68-1	Жилое частный	1	119	0,009	0	0	<b>0,009</b>	0,0218	0	0	<b>0,0218</b>	ЮТС
ЖФ	Циолковского ул., 68-2	Жилое частный	1		0,009	0	0	<b>0,009</b>	0,0218	0	0	<b>0,0218</b>	ЮТС
<b>Итого по ЖФ</b>					<b>0,14</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,14</b>	<b>0,339</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,339</b>	
<b>Итого по кадастровому кварталу</b>					<b>0,14</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,14</b>	<b>0,339</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,339</b>	

Обосновывающие материалы к схеме теплоснабжения муниципального образования город Рубцовск  
Алтайского края на период до 2035 года (актуализация на 2025 год)

Таблица 9 - Тепловые нагрузки потребителей города в кадастровом квартале 22:70:010549

Признак потребителя	Адрес потребителя	Наименование потребителя	Этажность	Площадь отапливаемой, м <sup>2</sup>	Нагрузка договорная, Гкал/ч				Годовое потребление, тыс. Гкал				Источник
					Отопление	Вентиляция	ГВС	Сумма	Отопление	Вентиляция	ГВС	Сумма	
ЖФ	Менделеева ул., 31-1	Жилое частный	1	30	0,007	0	0	<b>0,007</b>	0,017	0	0	<b>0,017</b>	ЮТС
ЖФ	Менделеева ул., 31-2	Жилое частный	1	30	0,007	0	0	<b>0,007</b>	0,017	0	0	<b>0,017</b>	ЮТС
ЖФ	Менделеева ул., 35	Жилое частный	1	54	0,0031	0	0	<b>0,0031</b>	0,0075	0	0	<b>0,0075</b>	ЮТС
ЖФ	Менделеева ул., 37	Жилое частный	1	67	0,0074	0	0	<b>0,0074</b>	0,0179	0	0	<b>0,0179</b>	ЮТС
<b>Итого по ЖФ</b>					<b>0,025</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,025</b>	<b>0,059</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,059</b>	
<b>Итого по кадастровому кварталу</b>					<b>0,025</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,025</b>	<b>0,059</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,059</b>	

Таблица 10 - Тепловые нагрузки потребителей города в кадастровом квартале 22:70:010554

Признак потребителя	Адрес потребителя	Наименование потребителя	Этажность	Площадь отапливаемой, м <sup>2</sup>	Нагрузка договорная, Гкал/ч				Годовое потребление, тыс. Гкал				Источник
					Отопление	Вентиляция	ГВС	Сумма	Отопление	Вентиляция	ГВС	Сумма	
ЖФ	Менделеева ул., 29-2	Жилое частный	1	60	0,0115	0	0	<b>0,0115</b>	0,0279	0	0	<b>0,0279</b>	ЮТС
<b>Итого по ЖФ</b>					<b>0,012</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,012</b>	<b>0,028</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,028</b>	
<b>Итого по кадастровому кварталу</b>					<b>0,012</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,012</b>	<b>0,028</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,028</b>	

Таблица 11 - Тепловые нагрузки потребителей города в кадастровом квартале 22:70:010555

Признак потребителя	Адрес потребителя	Наименование потребителя	Этажность	Площадь отапливаемой, м <sup>2</sup>	Нагрузка договорная, Гкал/ч				Годовое потребление, тыс. Гкал				Источник
					Отопление	Вентиляция	ГВС	Сумма	Отопление	Вентиляция	ГВС	Сумма	
ЖФ	Менделеева ул., 20	Жилое частный	1	150	0,007	0	0	<b>0,007</b>	0,017	0	0	<b>0,017</b>	ЮТС
ЖФ	Менделеева ул., 20А	Жилое частный	1	67	0,0049	0	0	<b>0,0049</b>	0,0119	0	0	<b>0,0119</b>	ЮТС
ЖФ	Менделеева ул., 22-1	Жилое частный	1	46	0,008	0	0	<b>0,008</b>	0,0194	0	0	<b>0,0194</b>	ЮТС
ЖФ	Менделеева ул., 22-2	Жилое частный	1	46	0,008	0	0	<b>0,008</b>	0,0194	0	0	<b>0,0194</b>	ЮТС
ЖФ	Циолковского ул., 17	Жилое частный	1	113	0,008	0	0	<b>0,008</b>	0,0194	0	0	<b>0,0194</b>	ЮТС
ЖФ	Циолковского ул., 21	Жилое частный	1	58	0,0042	0	0	<b>0,0042</b>	0,0102	0	0	<b>0,0102</b>	ЮТС
<b>Итого по ЖФ</b>					<b>0,059</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,059</b>	<b>0,143</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,143</b>	
<b>Итого по кадастровому кварталу</b>					<b>0,059</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,059</b>	<b>0,143</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,143</b>	

Обосновывающие материалы к схеме теплоснабжения муниципального образования город Рубцовск  
Алтайского края на период до 2035 года (актуализация на 2025 год)

Таблица 12 - Тепловые нагрузки потребителей города в кадастровом квартале 22:70:010556

Признак потребителя	Адрес потребителя	Наименование потребителя	Этажность	Площадь отапливаемой, м <sup>2</sup>	Нагрузка договорная, Гкал/ч				Годовое потребление, тыс. Гкал				Источник
					Отопление	Вентиляция	ГВС	Сумма	Отопление	Вентиляция	ГВС	Сумма	
ЖФ	Минская ул., 50-1	Жилое частный	1	26	0,008	0	0	<b>0,008</b>	0,0194	0	0	<b>0,0194</b>	ЮТС
ЖФ	Минская ул., 50-2	Жилое частный	1	26	0,008	0	0	<b>0,008</b>	0,0194	0	0	<b>0,0194</b>	ЮТС
ЖФ	Минская ул., 52-1	Жилое частный	1	80	0,01	0	0	<b>0,01</b>	0,0242	0	0	<b>0,0242</b>	ЮТС
ЖФ	Минская ул., 52-2	Жилое частный	1	80	0,01	0	0	<b>0,01</b>	0,0242	0	0	<b>0,0242</b>	ЮТС
ЖФ	Одесская ул., 45А-1	Жилое частный	1	45	0,003	0	0	<b>0,003</b>	0,0073	0	0	<b>0,0073</b>	ЮТС
ЖФ	Одесская ул., 45А-2	Жилое частный	1	45	0,009	0	0	<b>0,009</b>	0,0218	0	0	<b>0,0218</b>	ЮТС
ЖФ	Циолковского ул., 54А	Жилое частный	1	57	0,0041	0	0	<b>0,0041</b>	0,0099	0	0	<b>0,0099</b>	ЮТС
ЖФ	Циолковского ул., 56	Жилое частный	1	162	0,0059	0	0	<b>0,0059</b>	0,0143	0	0	<b>0,0143</b>	ЮТС
ЖФ	Циолковского ул., 58-1	Жилое частный	1	89	0,007	0	0	<b>0,007</b>	0,017	0	0	<b>0,017</b>	ЮТС
ЖФ	Циолковского ул., 58-2	Жилое частный	1		0,007	0	0	<b>0,007</b>	0,017	0	0	<b>0,017</b>	ЮТС
ЖФ	Циолковского ул., 60	Жилое частный	1	144	0,018	0	0	<b>0,018</b>	0,0436	0	0	<b>0,0436</b>	ЮТС
ЖФ	Циолковского ул., 60-2	Жилое частный	1		0,0121	0	0	<b>0,0121</b>	0,0293	0	0	<b>0,0293</b>	ЮТС
<b>Итого по ЖФ</b>					<b>0,102</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,102</b>	<b>0,247</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,247</b>	
<b>Итого по кадастровому кварталу</b>					<b>0,102</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,102</b>	<b>0,247</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,247</b>	

Таблица 13 - Тепловые нагрузки потребителей города в кадастровом квартале 22:70:010602

Признак потребителя	Адрес потребителя	Наименование потребителя	Этажность	Площадь отапливаемой, м <sup>2</sup>	Нагрузка договорная, Гкал/ч				Годовое потребление, тыс. Гкал				Источник
					Отопление	Вентиляция	ГВС	Сумма	Отопление	Вентиляция	ГВС	Сумма	
ЖФ	Мичурина ул., 33	Жилое частный	1	68	0,0066	0	0	<b>0,0066</b>	0,016	0	0	<b>0,016</b>	ЮТС
ЖФ	Мичурина ул., 35-1	Жилое частный	1	40	0,001	0	0	<b>0,001</b>	0,0024	0	0	<b>0,0024</b>	ЮТС
ЖФ	Мичурина ул., 35-2	Жилое частный	1	206	0,02	0	0	<b>0,02</b>	0,0485	0	0	<b>0,0485</b>	ЮТС
ЖФ	Мичурина ул., 37	Жилое частный	1	179	0,0174	0	0	<b>0,0174</b>	0,0422	0	0	<b>0,0422</b>	ЮТС
ЖФ	Павлова ул., 56-1	Жилое частный	1	93	0,0092	0	0	<b>0,0092</b>	0,0223	0	0	<b>0,0223</b>	ЮТС
ЖФ	Павлова ул., 56-2	Жилое частный	1	93	0,0092	0	0	<b>0,0092</b>	0,0223	0	0	<b>0,0223</b>	ЮТС
ЖФ	Павлова ул., 58	Жилое частный	1	50	0,001	0	0	<b>0,001</b>	0,0024	0	0	<b>0,0024</b>	ЮТС
ЖФ	Павлова ул., 58	Жилое частный	1	43	0,0156	0	0	<b>0,0156</b>	0,0378	0	0	<b>0,0378</b>	ЮТС
ЖФ	Павлова ул., 60	Жилое частный	1	135	0,0168	0	0	<b>0,0168</b>	0,0407	0	0	<b>0,0407</b>	ЮТС
<b>Итого по ЖФ</b>					<b>0,097</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,097</b>	<b>0,235</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,235</b>	
<b>Итого по кадастровому кварталу</b>					<b>0,097</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,097</b>	<b>0,235</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,235</b>	

Обосновывающие материалы к схеме теплоснабжения муниципального образования город Рубцовск  
Алтайского края на период до 2035 года (актуализация на 2025 год)

**Таблица 14 - Тепловые нагрузки потребителей города в кадастровом квартале 22:70:010603**

Признак потребителя	Адрес потребителя	Наименование потребителя	Этажность	Площадь отапливаемой, м <sup>2</sup>	Нагрузка договорная, Гкал/ч				Годовое потребление, тыс. Гкал				Источник
					Отопление	Вентиляция	ГВС	Сумма	Отопление	Вентиляция	ГВС	Сумма	
ЖФ	Мечникова ул., 57	Жилое частный	1	44	0,0032	0	0	<b>0,0032</b>	0,0078	0	0	<b>0,0078</b>	ЮТС
ЖФ	Мичурина ул., 36	Жилое частный	1	139	0,0135	0	0	<b>0,0135</b>	0,0327	0	0	<b>0,0327</b>	ЮТС
ЖФ	Мичурина ул., 38-1	Жилое частный	1	41	0,004	0	0	<b>0,004</b>	0,0097	0	0	<b>0,0097</b>	ЮТС
ЖФ	Мичурина ул., 38-2	Жилое частный	1	41	0,004	0	0	<b>0,004</b>	0,0097	0	0	<b>0,0097</b>	ЮТС
ЖФ	Мичурина ул., 40-1	Жилое частный	1	68	0,0065	0	0	<b>0,0065</b>	0,0157	0	0	<b>0,0157</b>	ЮТС
ЖФ	Мичурина ул., 40-2	Жилое частный	1	68	0,0065	0	0	<b>0,0065</b>	0,0157	0	0	<b>0,0157</b>	ЮТС
<b>Итого по ЖФ</b>					<b>0,038</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,038</b>	<b>0,091</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,091</b>	
<b>Итого по кадастровому кварталу</b>					<b>0,038</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,038</b>	<b>0,091</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,091</b>	

**Таблица 15 - Тепловые нагрузки потребителей города в кадастровом квартале 22:70:010604**

Признак потребителя	Адрес потребителя	Наименование потребителя	Этажность	Площадь отапливаемой, м <sup>2</sup>	Нагрузка договорная, Гкал/ч				Годовое потребление, тыс. Гкал				Источник
					Отопление	Вентиляция	ГВС	Сумма	Отопление	Вентиляция	ГВС	Сумма	
ЖФ	Мичурина ул., 29	Жилое частный	1	64	0,009	0	0	<b>0,009</b>	0,0218	0	0	<b>0,0218</b>	ЮТС
ЖФ	Мичурина ул., 29	Жилое частный	1	64	0,009	0	0	<b>0,009</b>	0,0218	0	0	<b>0,0218</b>	ЮТС
ЖФ	Мичурина ул., 29	Жилое частный	1		0,003	0	0	<b>0,003</b>	0,0073	0	0	<b>0,0073</b>	ЮТС
ЖФ	Мичурина ул., 31-1	Жилое частный	1	52	0,005	0	0	<b>0,005</b>	0,0121	0	0	<b>0,0121</b>	ЮТС
ЖФ	Мичурина ул., 31-2	Жилое частный	1	52	0,005	0	0	<b>0,005</b>	0,0121	0	0	<b>0,0121</b>	ЮТС
ЖФ	Павлова ул., 52	Жилое частный	1	120	0,0217	0	0	<b>0,0217</b>	0,0526	0	0	<b>0,0526</b>	ЮТС
ЖФ	Павлова ул., 54	Жилое частный	1	240	0,0202	0	0	<b>0,0202</b>	0,0489	0	0	<b>0,0489</b>	ЮТС
ЖФ	Полтавская ул., 14	Жилое частный	1	115	0,018	0	0	<b>0,018</b>	0,0436	0	0	<b>0,0436</b>	ЮТС
<b>Итого по ЖФ</b>					<b>0,091</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,091</b>	<b>0,22</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,22</b>	
<b>Итого по кадастровому кварталу</b>					<b>0,091</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,091</b>	<b>0,22</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,22</b>	

**Таблица 16 - Тепловые нагрузки потребителей города в кадастровом квартале 22:70:010605**

Признак потребителя	Адрес потребителя	Наименование потребителя	Этажность	Площадь отапливаемой, м <sup>2</sup>	Нагрузка договорная, Гкал/ч				Годовое потребление, тыс. Гкал				Источник
					Отопление	Вентиляция	ГВС	Сумма	Отопление	Вентиляция	ГВС	Сумма	
П	Ленина пр-т., 117а	Производственное	1	116	0,0141	0	0	<b>0,0141</b>	0,0315	0	0	<b>0,0315</b>	ЮТС
ЖФ	Мечникова ул., 53	Жилое частный	1	118	0,008	0	0	<b>0,008</b>	0,0194	0	0	<b>0,0194</b>	ЮТС



Обосновывающие материалы к схеме теплоснабжения муниципального образования город Рубцовск  
Алтайского края на период до 2035 года (актуализация на 2025 год)

Признак потребителя	Адрес потребителя	Наименование потребителя	Этажность	Площадь отапливаемой, м <sup>2</sup>	Нагрузка договорная, Гкал/ч				Годовое потребление, тыс. Гкал				Источник
					Отопление	Вентиляция	ГВС	Сумма	Отопление	Вентиляция	ГВС	Сумма	
ЖФ	Мечникова ул., 55	Жилое частный	1	73	0,004	0	0	<b>0,004</b>	0,0097	0	0	<b>0,0097</b>	ЮТС
ЖФ	Мечникова ул., 55	Жилое частный	1	73	0,004	0	0	<b>0,004</b>	0,0097	0	0	<b>0,0097</b>	ЮТС
ЖФ	Мичурина ул., 32	Жилое частный	1	148	0,0192	0	0	<b>0,0192</b>	0,0465	0	0	<b>0,0465</b>	ЮТС
ЖФ	Мичурина ул., 34	Жилое частный	1	111	0,0108	0	0	<b>0,0108</b>	0,0262	0	0	<b>0,0262</b>	ЮТС
ЖФ	Полтавская ул., 12	Жилое частный	1	234	0,0068	0	0	<b>0,0068</b>	0,0165	0	0	<b>0,0165</b>	ЮТС
<b>Итого по ЖФ</b>					<b>0,053</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,053</b>	<b>0,128</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,128</b>	
<b>Итого по П</b>					<b>0,014</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,014</b>	<b>0,032</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,032</b>	
<b>Итого по кадастровому кварталу</b>					<b>0,067</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,067</b>	<b>0,16</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,16</b>	

Таблица 17 - Тепловые нагрузки потребителей города в кадастровом квартале 22:70:010606

Признак потребителя	Адрес потребителя	Наименование потребителя	Этажность	Площадь отапливаемой, м <sup>2</sup>	Нагрузка договорная, Гкал/ч				Годовое потребление, тыс. Гкал				Источник
					Отопление	Вентиляция	ГВС	Сумма	Отопление	Вентиляция	ГВС	Сумма	
ЖФ	Калашникова пр-д., 1	Жилое частный	1	38	0,0036	0	0	<b>0,0036</b>	0,0087	0	0	<b>0,0087</b>	ЮТС
ЖФ	Калашникова пр-д., 3	Жилое частный	1	31	0,002	0	0	<b>0,002</b>	0,0048	0	0	<b>0,0048</b>	ЮТС
ЖФ	Калашникова пр-д., 5-1, 5-2	Жилое частный	1	76	0,0097	0	0	<b>0,0097</b>	0,0235	0	0	<b>0,0235</b>	ЮТС
ЖФ	Калашникова пр-д., 7	Жилое частный	1	28	0,002	0	0	<b>0,002</b>	0,0048	0	0	<b>0,0048</b>	ЮТС
ЖФ	Мечникова ул., 76 (1ввод)	Жилое частный	1	45	0,003	0	0	<b>0,003</b>	0,0073	0	0	<b>0,0073</b>	ЮТС
ЖФ	Мечникова ул., 76 (2ввод)	Жилое частный	1	45	0,003	0	0	<b>0,003</b>	0,0073	0	0	<b>0,0073</b>	ЮТС
ЖФ	Мечникова ул., 78 (1ввод)	Жилое частный	1	65	0,0045	0	0	<b>0,0045</b>	0,0109	0	0	<b>0,0109</b>	ЮТС
ЖФ	Мечникова ул., 78 (2ввод)	Жилое частный	1	65	0,0038	0	0	<b>0,0038</b>	0,0092	0	0	<b>0,0092</b>	ЮТС
ЖФ	Мечникова ул., 80-1	Жилое частный	1	59	0,007	0	0	<b>0,007</b>	0,017	0	0	<b>0,017</b>	ЮТС
ЖФ	Мечникова ул., 80-2	Жилое частный	1	59	0,007	0	0	<b>0,007</b>	0,017	0	0	<b>0,017</b>	ЮТС
ЖФ	Мечникова ул., 82 (1ввод)	Жилое частный	1	44	0,0052	0	0	<b>0,0052</b>	0,0126	0	0	<b>0,0126</b>	ЮТС
ЖФ	Мечникова ул., 82 (2ввод)	Жилое частный	1	44	0,0031	0	0	<b>0,0031</b>	0,0075	0	0	<b>0,0075</b>	ЮТС
<b>Итого по ЖФ</b>					<b>0,054</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,054</b>	<b>0,131</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,131</b>	
<b>Итого по кадастровому кварталу</b>					<b>0,054</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,054</b>	<b>0,131</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,131</b>	

Обосновывающие материалы к схеме теплоснабжения муниципального образования город Рубцовск  
Алтайского края на период до 2035 года (актуализация на 2025 год)

Таблица 18 - Тепловые нагрузки потребителей города в кадастровом квартале 22:70:010607

Признак потребителя	Адрес потребителя	Наименование потребителя	Этажность	Площадь отапливаемой, м <sup>2</sup>	Нагрузка договорная, Гкал/ч				Годовое потребление, тыс. Гкал				Источник
					Отопление	Вентиляция	ГВС	Сумма	Отопление	Вентиляция	ГВС	Сумма	
ЖФ	Калашникова пр-д., 6	Жилое частный	1	31	0,005	0	0	<b>0,005</b>	0,0121	0	0	<b>0,0121</b>	ЮТС
ЖФ	Калашникова пр-д., 8	Жилое частный	1	31	0,0033	0	0	<b>0,0033</b>	0,008	0	0	<b>0,008</b>	ЮТС
<b>Итого по ЖФ</b>					<b>0,008</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,008</b>	<b>0,02</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,02</b>	
<b>Итого по кадастровому кварталу</b>					<b>0,008</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,008</b>	<b>0,02</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,02</b>	

Таблица 19 - Тепловые нагрузки потребителей города в кадастровом квартале 22:70:010608

Признак потребителя	Адрес потребителя	Наименование потребителя	Этажность	Площадь отапливаемой, м <sup>2</sup>	Нагрузка договорная, Гкал/ч				Годовое потребление, тыс. Гкал				Источник
					Отопление	Вентиляция	ГВС	Сумма	Отопление	Вентиляция	ГВС	Сумма	
ЖФ	Павлова ул., 50а	Жилое МКД	2	646	0,0807	0	0	<b>0,0807</b>	0,1955	0	0	<b>0,1955</b>	ЮТС
ЖФ	Павлова ул., 50б	Жилое МКД	2	643	0,0804	0	0	<b>0,0804</b>	0,1948	0	0	<b>0,1948</b>	ЮТС
<b>Итого по ЖФ</b>					<b>0,161</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,161</b>	<b>0,39</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,39</b>	
<b>Итого по кадастровому кварталу</b>					<b>0,161</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,161</b>	<b>0,39</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,39</b>	

Таблица 20 - Тепловые нагрузки потребителей города в кадастровом квартале 22:70:010609

Признак потребителя	Адрес потребителя	Наименование потребителя	Этажность	Площадь отапливаемой, м <sup>2</sup>	Нагрузка договорная, Гкал/ч				Годовое потребление, тыс. Гкал				Источник
					Отопление	Вентиляция	ГВС	Сумма	Отопление	Вентиляция	ГВС	Сумма	
ОДЗ	Мечникова ул., 51а	Детский сад №23 "Малышок"	2	857	0,078	0	0	<b>0,078</b>	0,1818	0	0	<b>0,1818</b>	ЮТС
<b>Итого по ОДЗ</b>					<b>0,078</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,078</b>	<b>0,182</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,182</b>	
<b>Итого по кадастровому кварталу</b>					<b>0,078</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,078</b>	<b>0,182</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,182</b>	

Таблица 21 - Тепловые нагрузки потребителей города в кадастровом квартале 22:70:010610

Признак потребителя	Адрес потребителя	Наименование потребителя	Этажность	Площадь отапливаемой, м <sup>2</sup>	Нагрузка договорная, Гкал/ч				Годовое потребление, тыс. Гкал				Источник
					Отопление	Вентиляция	ГВС	Сумма	Отопление	Вентиляция	ГВС	Сумма	
ЖФ	Мичурина ул., 23-1	Жилое частный	1	176	0,008	0	0	<b>0,008</b>	0,0194	0	0	<b>0,0194</b>	ЮТС
ЖФ	Мичурина ул., 25-1	Жилое частный	1	88	0,0075	0	0	<b>0,0075</b>	0,0182	0	0	<b>0,0182</b>	ЮТС
ЖФ	Мичурина ул., 25-2	Жилое частный	1	88	0,0075	0	0	<b>0,0075</b>	0,0182	0	0	<b>0,0182</b>	ЮТС

Обосновывающие материалы к схеме теплоснабжения муниципального образования город Рубцовск  
Алтайского края на период до 2035 года (актуализация на 2025 год)

Признак потребителя	Адрес потребителя	Наименование потребителя	Этажность	Площадь отапливаемой, м <sup>2</sup>	Нагрузка договорная, Гкал/ч				Годовое потребление, тыс. Гкал				Источник
					Отопление	Вентиляция	ГВС	Сумма	Отопление	Вентиляция	ГВС	Сумма	
ЖФ	Мичурина ул., 27	Жилое частный	1	159	0,011	0	0	<b>0,011</b>	0,0267	0	0	<b>0,0267</b>	ЮТС
ЖФ	Мичурина ул., 27 (2ввод)	Жилое частный	1		0,0036	0	0	<b>0,0036</b>	0,0087	0	0	<b>0,0087</b>	ЮТС
ЖФ	Павлова ул., 50	Жилое частный	1	70	0,0034	0	0	<b>0,0034</b>	0,0082	0	0	<b>0,0082</b>	ЮТС
<b>Итого по ЖФ</b>					<b>0,041</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,041</b>	<b>0,099</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,099</b>	
<b>Итого по кадастровому кварталу</b>					<b>0,041</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,041</b>	<b>0,099</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,099</b>	

Таблица 22 - Тепловые нагрузки потребителей города в кадастровом квартале 22:70:010611

Признак потребителя	Адрес потребителя	Наименование потребителя	Этажность	Площадь отапливаемой, м <sup>2</sup>	Нагрузка договорная, Гкал/ч				Годовое потребление, тыс. Гкал				Источник
					Отопление	Вентиляция	ГВС	Сумма	Отопление	Вентиляция	ГВС	Сумма	
ЖФ	Мечникова ул., 45А	Жилое частный	1	59	0,0043	0	0	<b>0,0043</b>	0,0104	0	0	<b>0,0104</b>	ЮТС
ЖФ	Мечникова ул., 47-1	Жилое частный	1	52	0,013	0	0	<b>0,013</b>	0,0315	0	0	<b>0,0315</b>	ЮТС
ЖФ	Мечникова ул., 49-1	Жилое частный	1	54	0,004	0	0	<b>0,004</b>	0,0097	0	0	<b>0,0097</b>	ЮТС
ЖФ	Мечникова ул., 49-2	Жилое частный	1	54	0,004	0	0	<b>0,004</b>	0,0097	0	0	<b>0,0097</b>	ЮТС
ЖФ	Мечникова ул., 51-2	Жилое частный	1	94	0,01149	0	0	<b>0,01149</b>	0,0278	0	0	<b>0,0278</b>	ЮТС
ЖФ	Мичурина ул., 26	Жилое частный	1	226	0,0161	0	0	<b>0,0161</b>	0,039	0	0	<b>0,039</b>	ЮТС
ЖФ	Мичурина ул., 28-1	Жилое частный	1	50	0,0047	0	0	<b>0,0047</b>	0,0114	0	0	<b>0,0114</b>	ЮТС
ЖФ	Мичурина ул., 28-2	Жилое частный	1	50	0,0047	0	0	<b>0,0047</b>	0,0114	0	0	<b>0,0114</b>	ЮТС
ЖФ	Мичурина ул., 30-1	Жилое частный	1	64	0,009	0	0	<b>0,009</b>	0,0218	0	0	<b>0,0218</b>	ЮТС
ЖФ	Мичурина ул., 30-2	Жилое частный	1	64	0,009	0	0	<b>0,009</b>	0,0218	0	0	<b>0,0218</b>	ЮТС
<b>Итого по ЖФ</b>					<b>0,08</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,08</b>	<b>0,195</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,195</b>	
<b>Итого по кадастровому кварталу</b>					<b>0,08</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,08</b>	<b>0,195</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,195</b>	

Таблица 23 - Тепловые нагрузки потребителей города в кадастровом квартале 22:70:010612

Признак потребителя	Адрес потребителя	Наименование потребителя	Этажность	Площадь отапливаемой, м <sup>2</sup>	Нагрузка договорная, Гкал/ч				Годовое потребление, тыс. Гкал				Источник
					Отопление	Вентиляция	ГВС	Сумма	Отопление	Вентиляция	ГВС	Сумма	
ЖФ	Мечникова ул., 52	Жилое частный	1	55	0,0029	0	0	<b>0,0029</b>	0,007	0	0	<b>0,007</b>	ЮТС
ЖФ	Мечникова ул., 68	Жилое частный	1	37	0,0027	0	0	<b>0,0027</b>	0,0065	0	0	<b>0,0065</b>	ЮТС
ЖФ	Мечникова ул., 70-1, 70-2	Жилое частный	1	94	0,0064	0	0	<b>0,0064</b>	0,0155	0	0	<b>0,0155</b>	ЮТС
ЖФ	Мечникова ул., 72-1, 72-2	Жилое частный	1	94	0,0064	0	0	<b>0,0064</b>	0,0155	0	0	<b>0,0155</b>	ЮТС

Обосновывающие материалы к схеме теплоснабжения муниципального образования город Рубцовск  
Алтайского края на период до 2035 года (актуализация на 2025 год)

Признак потребителя	Адрес потребителя	Наименование потребителя	Этажность	Площадь отапливаемая, м <sup>2</sup>	Нагрузка договорная, Гкал/ч				Годовое потребление, тыс. Гкал				Источник
					Отопление	Вентиляция	ГВС	Сумма	Отопление	Вентиляция	ГВС	Сумма	
ЖФ	Мечникова ул., 74-1, 74-2	Жилое частный	1	90	0,0047	0	0	<b>0,0047</b>	0,0114	0	0	<b>0,0114</b>	ЮТС
ЖФ	Полтавская ул., 5	Жилое частный	1	52	0,0038	0	0	<b>0,0038</b>	0,0092	0	0	<b>0,0092</b>	ЮТС
ЖФ	Полтавская ул., 7	Жилое частный	1	51	0,0037	0	0	<b>0,0037</b>	0,009	0	0	<b>0,009</b>	ЮТС
<b>Итого по ЖФ</b>					<b>0,031</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,031</b>	<b>0,074</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,074</b>	
<b>Итого по кадастровому кварталу</b>					<b>0,031</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,031</b>	<b>0,074</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,074</b>	

Таблица 24 - Тепловые нагрузки потребителей города в кадастровом квартале 22:70:010642

Признак потребителя	Адрес потребителя	Наименование потребителя	Этажность	Площадь отапливаемая, м <sup>2</sup>	Нагрузка договорная, Гкал/ч				Годовое потребление, тыс. Гкал				Источник
					Отопление	Вентиляция	ГВС	Сумма	Отопление	Вентиляция	ГВС	Сумма	
ЖФ	Брусилова ул., 8б	Жилое МКД	4	1994	0,178	0	0	<b>0,178</b>	0,4313	0	0	<b>0,4313</b>	Котельная № 5
ЖФ	Брусилова ул., 8в	Жилое МКД	2	651	0,079	0	0	<b>0,079</b>	0,1914	0	0	<b>0,1914</b>	Котельная № 5
ЖФ	Брусилова ул., 8г	Жилое МКД	3	484	0,053	0	0	<b>0,053</b>	0,1284	0	0	<b>0,1284</b>	Котельная № 5
ЖФ	Брусилова ул., 8г	Жилое МКД	3	484	0,053	0	0	<b>0,053</b>	0,1284	0	0	<b>0,1284</b>	Котельная № 5
ОДЗ	Заводская ул., 11	Медицинское	2	604	0,056	0	0	<b>0,056</b>	0,1305	0	0	<b>0,1305</b>	Котельная № 5
ЖФ	Фруктовый пер., 7	Жилое МКД	3	961	0,11	0	0	<b>0,11</b>	0,2665	0	0	<b>0,2665</b>	Котельная № 5
<b>Итого по ЖФ</b>					<b>0,473</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,473</b>	<b>1,146</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1,146</b>	
<b>Итого по ОДЗ</b>					<b>0,056</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,056</b>	<b>0,131</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,131</b>	
<b>Итого по кадастровому кварталу</b>					<b>0,529</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,529</b>	<b>1,277</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1,277</b>	

Таблица 25 - Тепловые нагрузки потребителей города в кадастровом квартале 22:70:010646

Признак потребителя	Адрес потребителя	Наименование потребителя	Этажность	Площадь отапливаемая, м <sup>2</sup>	Нагрузка договорная, Гкал/ч				Годовое потребление, тыс. Гкал				Источник
					Отопление	Вентиляция	ГВС	Сумма	Отопление	Вентиляция	ГВС	Сумма	
ЖФ	Брусилова ул., 4	Жилое частный	2	186	0,0198	0	0	<b>0,0198</b>	0,048	0	0	<b>0,048</b>	Котельная № 5
ЖФ	Брусилова ул., 4а	Жилое частный	2	130	0,021	0	0	<b>0,021</b>	0,0509	0	0	<b>0,0509</b>	Котельная № 5
ЖФ	Брусилова ул., 6	Жилое частный	2	228	0,0219	0	0	<b>0,0219</b>	0,0531	0	0	<b>0,0531</b>	Котельная № 5
<b>Итого по ЖФ</b>					<b>0,063</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,063</b>	<b>0,152</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,152</b>	
<b>Итого по кадастровому кварталу</b>					<b>0,063</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,063</b>	<b>0,152</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,152</b>	

Обосновывающие материалы к схеме теплоснабжения муниципального образования город Рубцовск  
Алтайского края на период до 2035 года (актуализация на 2025 год)

Таблица 26 - Тепловые нагрузки потребителей города в кадастровом квартале 22:70:010647

Признак потребителя	Адрес потребителя	Наименование потребителя	Этажность	Площадь отапливаемой, м <sup>2</sup>	Нагрузка договорная, Гкал/ч				Годовое потребление, тыс. Гкал				Источник
					Отопление	Вентиляция	ГВС	Сумма	Отопление	Вентиляция	ГВС	Сумма	
ЖФ	Дежнева пр-д., 3	Жилое частный	1	79	0,0068	0	0	<b>0,0068</b>	0,0165	0	0	<b>0,0165</b>	Котельная № 5
<b>Итого по ЖФ</b>					<b>0,0068</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0068</b>	<b>0,0165</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0165</b>	
<b>Итого по кадастровому кварталу</b>					<b>0,0068</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0068</b>	<b>0,0165</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0165</b>	

Таблица 27 - Тепловые нагрузки потребителей города в кадастровом квартале 22:70:010701

Признак потребителя	Адрес потребителя	Наименование потребителя	Этажность	Площадь отапливаемой, м <sup>2</sup>	Нагрузка договорная, Гкал/ч				Годовое потребление, тыс. Гкал				Источник
					Отопление	Вентиляция	ГВС	Сумма	Отопление	Вентиляция	ГВС	Сумма	
ОДЗ	Брусилова ул., 41	Школа № 23	3	3364	0,282	0	0	<b>0,282</b>	0,6572	0	0	<b>0,6572</b>	Котельная № 10
ОДЗ	Одесская ул., 6	Дом детства и юношества	3	1287	0,1705	0	0	<b>0,1705</b>	0,3973	0	0	<b>0,3973</b>	Котельная № 10
<b>Итого по ОДЗ</b>					<b>0,453</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,453</b>	<b>1,055</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1,055</b>	
<b>Итого по кадастровому кварталу</b>					<b>0,453</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,453</b>	<b>1,055</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1,055</b>	

Таблица 28 - Тепловые нагрузки потребителей города в кадастровом квартале 22:70:010702

Признак потребителя	Адрес потребителя	Наименование потребителя	Этажность	Площадь отапливаемой, м <sup>2</sup>	Нагрузка договорная, Гкал/ч				Годовое потребление, тыс. Гкал				Источник
					Отопление	Вентиляция	ГВС	Сумма	Отопление	Вентиляция	ГВС	Сумма	
ОДЗ	Брусилова ул., 43	Административное	1	770	0,0654	0	0	<b>0,0654</b>	0,1524	0	0	<b>0,1524</b>	Котельная № 10
ЖФ	Брусилова ул., 45	Жилое МКД	2	428	0,042	0	0	<b>0,042</b>	0,1018	0	0	<b>0,1018</b>	Котельная № 10
ЖФ	Брусилова ул., 47	Жилое МКД	2	423	0,032	0	0	<b>0,032</b>	0,0775	0	0	<b>0,0775</b>	Котельная № 10
ОДЗ	Рабочий тракт, 25	Административное	1	99	0,0096	0	0	<b>0,0096</b>	0,0224	0	0	<b>0,0224</b>	Котельная № 10
<b>Итого по ЖФ</b>					<b>0,074</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,074</b>	<b>0,179</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,179</b>	
<b>Итого по ОДЗ</b>					<b>0,075</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,075</b>	<b>0,175</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,175</b>	
<b>Итого по кадастровому кварталу</b>					<b>0,149</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,149</b>	<b>0,354</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,354</b>	

Обосновывающие материалы к схеме теплоснабжения муниципального образования город Рубцовск  
Алтайского края на период до 2035 года (актуализация на 2025 год)

Таблица 29 - Тепловые нагрузки потребителей города в кадастровом квартале 22:70:010704

Признак потребителя	Адрес потребителя	Наименование потребителя	Этажность	Площадь отапливаемой, м <sup>2</sup>	Нагрузка договорная, Гкал/ч				Годовое потребление, тыс. Гкал				Источник
					Отопление	Вентиляция	ГВС	Сумма	Отопление	Вентиляция	ГВС	Сумма	
ЖФ	Брусилова ул., 30а	Жилое частный	1	342	0,068	0	0	<b>0,068</b>	0,1648	0	0	<b>0,1648</b>	Котельная № 10
ОДЗ	Спортивная ул., 25а	Детский сад № 23 "Малышок"	2	883	0,0611	0	0	<b>0,0611</b>	0,1424	0	0	<b>0,1424</b>	Котельная № 10
<b>Итого по ЖФ</b>					<b>0,068</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,068</b>	<b>0,165</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,165</b>	
<b>Итого по ОДЗ</b>					<b>0,061</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,061</b>	<b>0,142</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,142</b>	
<b>Итого по кадастровому кварталу</b>					<b>0,129</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,129</b>	<b>0,307</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,307</b>	

Таблица 30 - Тепловые нагрузки потребителей города в кадастровом квартале 22:70:010705

Признак потребителя	Адрес потребителя	Наименование потребителя	Этажность	Площадь отапливаемой, м <sup>2</sup>	Нагрузка договорная, Гкал/ч				Годовое потребление, тыс. Гкал				Источник
					Отопление	Вентиляция	ГВС	Сумма	Отопление	Вентиляция	ГВС	Сумма	
ОДЗ	Арычная ул., 27	Медицинское	1	1442	0,0666	0	0	<b>0,0666</b>	0,1552	0	0	<b>0,1552</b>	Котельная № 10
ЖФ	Арычная ул., 29	Жилое МКД	2	608	0,076	0	0	<b>0,076</b>	0,1841	0	0	<b>0,1841</b>	Котельная № 10
ЖФ	Арычная ул., 31	Жилое МКД	2	710	0,079	0	0	<b>0,079</b>	0,1914	0	0	<b>0,1914</b>	Котельная № 10
ЖФ	Арычная ул., 33	Жилое МКД	2	620	0,076	0	0	<b>0,076</b>	0,1841	0	0	<b>0,1841</b>	Котельная № 10
<b>Итого по ЖФ</b>					<b>0,231</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,231</b>	<b>0,56</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,56</b>	
<b>Итого по ОДЗ</b>					<b>0,067</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,067</b>	<b>0,155</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,155</b>	
<b>Итого по кадастровому кварталу</b>					<b>0,298</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,298</b>	<b>0,715</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,715</b>	

Таблица 31 - Тепловые нагрузки потребителей города в кадастровом квартале 22:70:010706

Признак потребителя	Адрес потребителя	Наименование потребителя	Этажность	Площадь отапливаемой, м <sup>2</sup>	Нагрузка договорная, Гкал/ч				Годовое потребление, тыс. Гкал				Источник
					Отопление	Вентиляция	ГВС	Сумма	Отопление	Вентиляция	ГВС	Сумма	
ОДЗ	Одесская ул., 3а	Медицинское	2	778	0,0645	0	0	<b>0,0645</b>	0,1503	0	0	<b>0,1503</b>	Котельная № 10
ЖФ	Одесская ул., 5а	Жилое МКД	2	539	0,067	0	0	<b>0,067</b>	0,1623	0	0	<b>0,1623</b>	Котельная № 10
ЖФ	Спортивная ул., 24	Жилое МКД	2	420	0,057	0	0	<b>0,057</b>	0,1381	0	0	<b>0,1381</b>	Котельная № 10
<b>Итого по ЖФ</b>					<b>0,124</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,124</b>	<b>0,3</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,3</b>	
<b>Итого по ОДЗ</b>					<b>0,065</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,065</b>	<b>0,15</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,15</b>	
<b>Итого по кадастровому кварталу</b>					<b>0,189</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,189</b>	<b>0,45</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,45</b>	

Обосновывающие материалы к схеме теплоснабжения муниципального образования город Рубцовск  
Алтайского края на период до 2035 года (актуализация на 2025 год)

Таблица 32 - Тепловые нагрузки потребителей города в кадастровом квартале 22:70:010804

Признак потребителя	Адрес потребителя	Наименование потребителя	Этажность	Площадь отапливаемой, м <sup>2</sup>	Нагрузка договорная, Гкал/ч				Годовое потребление, тыс. Гкал				Источник
					Отопление	Вентиляция	ГВС	Сумма	Отопление	Вентиляция	ГВС	Сумма	
ЖФ	Ново-Егорьевский тракт, 10	Жилое МКД	2	225	0,008	0	0	<b>0,008</b>	0,0194	0	0	<b>0,0194</b>	Котельная № 11
ЖФ	Ново-Егорьевский тракт, 10а	Жилое МКД	2	219	0,008	0	0	<b>0,008</b>	0,0194	0	0	<b>0,0194</b>	Котельная № 11
ЖФ	Ново-Егорьевский тракт, 12	Жилое МКД	2	203	0,007	0	0	<b>0,007</b>	0,017	0	0	<b>0,017</b>	Котельная № 11
ЖФ	Ново-Егорьевский тракт, 12а	Жилое частный	1	50	0,01	0	0	<b>0,01</b>	0,0242	0	0	<b>0,0242</b>	Котельная № 11
ЖФ	Ново-Егорьевский тракт, 6	Жилое частный	1	104	0,018	0	0	<b>0,018</b>	0,0436	0	0	<b>0,0436</b>	Котельная № 11
ЖФ	Ново-Егорьевский тракт, 8-1/8-2	Жилое частный	1	100	0,02	0	0	<b>0,02</b>	0,0485	0	0	<b>0,0485</b>	Котельная № 11
ЖФ	Ново-Егорьевский тракт, 8-3	Жилое частный	1	50	0,01	0	0	<b>0,01</b>	0,0242	0	0	<b>0,0242</b>	Котельная № 11
<b>Итого по ЖФ</b>					<b>0,081</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,081</b>	<b>0,196</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,196</b>	
<b>Итого по кадастровому кварталу</b>					<b>0,081</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,081</b>	<b>0,196</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,196</b>	

Таблица 33 - Тепловые нагрузки потребителей города в кадастровом квартале 22:70:010806

Признак потребителя	Адрес потребителя	Наименование потребителя	Этажность	Площадь отапливаемой, м <sup>2</sup>	Нагрузка договорная, Гкал/ч				Годовое потребление, тыс. Гкал				Источник
					Отопление	Вентиляция	ГВС	Сумма	Отопление	Вентиляция	ГВС	Сумма	
ЖФ	Кондратюка ул., 11	Жилое частный	1	38	0,0079	0	0	<b>0,0079</b>	0,0191	0	0	<b>0,0191</b>	Котельная № 11
ЖФ	Кондратюка ул., 11а	Жилое частный	2	207	0,0214	0	0	<b>0,0214</b>	0,0519	0	0	<b>0,0519</b>	Котельная № 11
ЖФ	Кондратюка ул., 7	Жилое МКД	2	216	0,0044	0	0	<b>0,0044</b>	0,0107	0	0	<b>0,0107</b>	Котельная № 11
ЖФ	Кондратюка ул., 9-1	Жилое частный	1	45	0,00647235	0	0	<b>0,006472</b>	0,0157	0	0	<b>0,0157</b>	Котельная № 11
ЖФ	Кондратюка ул., 9-2	Жилое частный	1	45	0,00647235	0	0	<b>0,006472</b>	0,0157	0	0	<b>0,0157</b>	Котельная № 11
<b>Итого по ЖФ</b>					<b>0,047</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,047</b>	<b>0,113</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,113</b>	
<b>Итого по кадастровому кварталу</b>					<b>0,047</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,047</b>	<b>0,113</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,113</b>	

Таблица 34 - Тепловые нагрузки потребителей города в кадастровом квартале 22:70:011044

Признак потребителя	Адрес потребителя	Наименование потребителя	Этажность	Площадь отапливаемой, м <sup>2</sup>	Нагрузка договорная, Гкал/ч				Годовое потребление, тыс. Гкал				Источник
					Отопление	Вентиляция	ГВС	Сумма	Отопление	Вентиляция	ГВС	Сумма	
ОДЗ	Путевая ул., 15	Детский сад № 24 "Солнышко"	2	1065	0,1065	0	0	<b>0,1065</b>	0,2482	0	0	<b>0,2482</b>	Котельная № 8
<b>Итого по ОДЗ</b>					<b>0,107</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,107</b>	<b>0,248</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,248</b>	
<b>Итого по кадастровому кварталу</b>					<b>0,107</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,107</b>	<b>0,248</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,248</b>	

Обосновывающие материалы к схеме теплоснабжения муниципального образования город Рубцовск  
Алтайского края на период до 2035 года (актуализация на 2025 год)

**Таблица 35 - Тепловые нагрузки потребителей города в кадастровом квартале 22:70:011058**

Признак потребителя	Адрес потребителя	Наименование потребителя	Этажность	Площадь отапливаемой, м <sup>2</sup>	Нагрузка договорная, Гкал/ч				Годовое потребление, тыс. Гкал				Источник
					Отопление	Вентиляция	ГВС	Сумма	Отопление	Вентиляция	ГВС	Сумма	
ОДЗ	Гоголевский пер., 37д	Медицинское	3		0	0	0,00681	<b>0,00681</b>	0	0	0,0525	<b>0,0525</b>	Котельная № 6
ЖФ	Ипподромская ул., 41а	Жилое МКД	5		0	0	0,029023	<b>0,029023</b>	0	0	0,2239	<b>0,2239</b>	Котельная № 6
ЖФ	Ипподромская ул., 41а	Жилое МКД	5	4679	0,276	0	0	<b>0,276</b>	0,6687	0	0	<b>0,6687</b>	Котельная № 6
ОДЗ	Ипподромская ул., 41к	МУП	1	64	0,0045	0	0	<b>0,0045</b>	0,0105	0	0	<b>0,0105</b>	Котельная № 6
ОДЗ	Сенная ул., 40в	Административное	1	451	0,0314	0	0	<b>0,0314</b>	0,0732	0	0	<b>0,0732</b>	Котельная № 6
ОДЗ	Станционный пер., 42в	Средняя общеобразовательная школа № 18	3		0	0	0,01835	<b>0,01835</b>	0	0	0,1415	<b>0,1415</b>	Котельная № 6
ОДЗ	Станционный пер., 42в	Средняя общеобразовательная школа № 18	2		0	0	0,01401	<b>0,01401</b>	0	0	0,1081	<b>0,1081</b>	Котельная № 6
ОДЗ	Станционный пер., 42в	Средняя общеобразовательная школа № 18	3	5571	0,4179	0	0	<b>0,4179</b>	0,9739	0	0	<b>0,9739</b>	Котельная № 6
ОДЗ	Станционный пер., 42в	Спортивное сооружение	3	51	0,0068	0	0	<b>0,0068</b>	0,0158	0	0	<b>0,0158</b>	Котельная № 6
ОДЗ	Станционный пер., 42в	Детский сад "Непоседы"	2	218	0,0454	0	0	<b>0,0454</b>	0,1058	0	0	<b>0,1058</b>	Котельная № 6
ОДЗ	Гоголевский пер., 37д	Медицинское	3		0	0	0,00681	<b>0,00681</b>	0	0	0,0525	<b>0,0525</b>	Котельная № 6
<b>Итого по ЖФ</b>					<b>0,276</b>	<b>0</b>	<b>0,029</b>	<b>0,305</b>	<b>0,669</b>	<b>0</b>	<b>0,224</b>	<b>0,893</b>	
<b>Итого по ОДЗ</b>					<b>1,083</b>	<b>0</b>	<b>0,039</b>	<b>1,122</b>	<b>2,524</b>	<b>0</b>	<b>0,302</b>	<b>2,826</b>	
<b>Итого по кадастровому кварталу</b>					<b>1,359</b>	<b>0</b>	<b>0,068</b>	<b>1,427</b>	<b>3,193</b>	<b>0</b>	<b>0,526</b>	<b>3,719</b>	

**Таблица 36 - Тепловые нагрузки потребителей города в кадастровом квартале 22:70:011059**

Признак потребителя	Адрес потребителя	Наименование потребителя	Этажность	Площадь отапливаемой, м <sup>2</sup>	Нагрузка договорная, Гкал/ч				Годовое потребление, тыс. Гкал				Источник
					Отопление	Вентиляция	ГВС	Сумма	Отопление	Вентиляция	ГВС	Сумма	
ЖФ	Гоголевский пер., 37б	Жилое МКД	2	527	0,068	0	0	<b>0,068</b>	0,1648	0	0	<b>0,1648</b>	Котельная № 6
ЖФ	Гоголевский пер., 37б	Жилое МКД	2		0	0	0,00287	<b>0,00287</b>	0	0	0,0221	<b>0,0221</b>	Котельная № 6
ЖФ	Гоголевский пер., 37в	Жилое МКД	2	511	0,073	0	0	<b>0,073</b>	0,1769	0	0	<b>0,1769</b>	Котельная № 6
ЖФ	Гоголевский пер., 37в	Жилое МКД	2		0	0	0,00365	<b>0,00365</b>	0	0	0,0282	<b>0,0282</b>	Котельная № 6
ЖФ	Гоголевский пер., 37г	Жилое МКД	2	751	0,091	0	0	<b>0,091</b>	0,2205	0	0	<b>0,2205</b>	Котельная № 6
ЖФ	Гоголевский пер., 37г	Жилое МКД	2		0	0	0,000294	<b>0,000294</b>	0	0	0,0023	<b>0,0023</b>	Котельная № 6
ЖФ	Ломоносова ул., 48	Жилое МКД	2	886	0,104	0	0	<b>0,104</b>	0,252	0	0	<b>0,252</b>	Котельная № 6



Обосновывающие материалы к схеме теплоснабжения муниципального образования город Рубцовск  
Алтайского края на период до 2035 года (актуализация на 2025 год)

Признак потребителя	Адрес потребителя	Наименование потребителя	Этажность	Площадь отапливаемая, м <sup>2</sup>	Нагрузка договорная, Гкал/ч				Годовое потребление, тыс. Гкал				Источник
					Отопление	Вентиляция	ГВС	Сумма	Отопление	Вентиляция	ГВС	Сумма	
ЖФ	Ломоносова ул., 48	Жилое МКД	2		0	0	0,0039	<b>0,0039</b>	0	0	0,0301	<b>0,0301</b>	Котельная № 6
ЖФ	Ломоносова ул., 52	Жилое МКД	2		0	0	0,00198	<b>0,00198</b>	0	0	0,0153	<b>0,0153</b>	Котельная № 6
ЖФ	Ломоносова ул., 52	Жилое МКД	2	266	0,039	0	0	<b>0,039</b>	0,0945	0	0	<b>0,0945</b>	Котельная № 6
ЖФ	Ломоносова ул., 54	Жилое МКД	2		0	0	0,0036	<b>0,0036</b>	0	0	0,0278	<b>0,0278</b>	Котельная № 6
ЖФ	Ломоносова ул., 54	Жилое МКД	2	549	0,063	0	0	<b>0,063</b>	0,1526	0	0	<b>0,1526</b>	Котельная № 6
ЖФ	Ломоносова ул., 56	Жилое МКД	2	409	0,058	0	0	<b>0,058</b>	0,1405	0	0	<b>0,1405</b>	Котельная № 6
ЖФ	Ломоносова ул., 56	Жилое МКД	2		0	0	0,00271	<b>0,00271</b>	0	0	0,0209	<b>0,0209</b>	Котельная № 6
ЖФ	Ломоносова ул., 58	Жилое МКД	2	400	0,057	0	0	<b>0,057</b>	0,1381	0	0	<b>0,1381</b>	Котельная № 6
ЖФ	Ломоносова ул., 58	Жилое МКД	2		0	0	0,00024	<b>0,00024</b>	0	0	0,0019	<b>0,0019</b>	Котельная № 6
ЖФ	Ломоносова ул., 62	Жилое МКД	2	631	0,066	0	0	<b>0,066</b>	0,1599	0	0	<b>0,1599</b>	Котельная № 6
ЖФ	Ломоносова ул., 62	Жилое МКД	2		0	0	0,00475	<b>0,00475</b>	0	0	0,0366	<b>0,0366</b>	Котельная № 6
ЖФ	Ломоносова ул., 66	Жилое МКД	2	284	0,036	0	0	<b>0,036</b>	0,0872	0	0	<b>0,0872</b>	Котельная № 6
ЖФ	Ломоносова ул., 66	Жилое МКД	2		0	0	0,00231	<b>0,00231</b>	0	0	0,0178	<b>0,0178</b>	Котельная № 6
ЖФ	Ломоносова ул., 68	Жилое МКД	2	271	0,036	0	0	<b>0,036</b>	0,0872	0	0	<b>0,0872</b>	Котельная № 6
ЖФ	Ломоносова ул., 68	Жилое МКД	2		0	0	0,00191	<b>0,00191</b>	0	0	0,0147	<b>0,0147</b>	Котельная № 6
ЖФ	Ломоносова ул., 70	Жилое МКД	2	270	0,038	0	0	<b>0,038</b>	0,0921	0	0	<b>0,0921</b>	Котельная № 6
ЖФ	Ломоносова ул., 70	Жилое МКД	2		0	0	0,0016	<b>0,0016</b>	0	0	0,0123	<b>0,0123</b>	Котельная № 6
ЖФ	Ломоносова ул., 72	Жилое МКД	2	556	0,065	0	0	<b>0,065</b>	0,1575	0	0	<b>0,1575</b>	Котельная № 6
ЖФ	Ломоносова ул., 72	Жилое МКД	2		0	0	0,00381	<b>0,00381</b>	0	0	0,0294	<b>0,0294</b>	Котельная № 6
ЖФ	Ломоносова ул., 74	Жилое МКД	2	579	0,063	0	0	<b>0,063</b>	0,1526	0	0	<b>0,1526</b>	Котельная № 6
ЖФ	Ломоносова ул., 74	Жилое МКД	2		0	0	0,00289	<b>0,00289</b>	0	0	0,0223	<b>0,0223</b>	Котельная № 6
ЖФ	Ломоносова ул., 76	Жилое МКД	2	558	0,07	0	0	<b>0,07</b>	0,1696	0	0	<b>0,1696</b>	Котельная № 6
ЖФ	Ломоносова ул., 76	Жилое МКД	2		0	0	0,00289	<b>0,00289</b>	0	0	0,0223	<b>0,0223</b>	Котельная № 6
ЖФ	Ломоносова ул., 78	Жилое МКД	2	640	0,08	0	0	<b>0,08</b>	0,1938	0	0	<b>0,1938</b>	Котельная № 6
ЖФ	Ломоносова ул., 78	Жилое МКД	2		0	0	0,00431	<b>0,00431</b>	0	0	0,0332	<b>0,0332</b>	Котельная № 6
ЖФ	Ломоносова ул., 80	Жилое МКД	6	2154	0,222	0	0	<b>0,222</b>	0,5379	0	0	<b>0,5379</b>	Котельная № 6
ЖФ	Ломоносова ул., 80	Жилое МКД	6		0	0	0,0225	<b>0,0225</b>	0	0	0,1736	<b>0,1736</b>	Котельная № 6
ЖФ	Ломоносова ул., 80	Жилое МКД	6	2154	0,148	0	0	<b>0,148</b>	0,3586	0	0	<b>0,3586</b>	Котельная № 6
ЖФ	Ломоносова ул., 82	Жилое МКД	5	1254	0,105	0	0	<b>0,105</b>	0,2544	0	0	<b>0,2544</b>	Котельная № 6
ЖФ	Ломоносова ул., 82	Жилое МКД	5	1254	0,105	0	0	<b>0,105</b>	0,2544	0	0	<b>0,2544</b>	Котельная № 6

Обосновывающие материалы к схеме теплоснабжения муниципального образования город Рубцовск  
Алтайского края на период до 2035 года (актуализация на 2025 год)

Признак потребителя	Адрес потребителя	Наименование потребителя	Этажность	Площадь отопляемая, м <sup>2</sup>	Нагрузка договорная, Гкал/ч				Годовое потребление, тыс. Гкал				Источник
					Отопление	Вентиляция	ГВС	Сумма	Отопление	Вентиляция	ГВС	Сумма	
ОДЗ	Ломоносова ул., 82	Административное	1		0,0135	0	0	<b>0,0135</b>	0,0315	0	0	<b>0,0315</b>	Котельная № 6
ЖФ	Ломоносова ул., 82	Жилое МКД	5	1254	0,105	0	0	<b>0,105</b>	0,2544	0	0	<b>0,2544</b>	Котельная № 6
ЖФ	Ломоносова ул., 82	Жилое МКД	5		0	0	0,0365	<b>0,0365</b>	0	0	0,2815	<b>0,2815</b>	Котельная № 6
ЖФ	Ломоносова ул., 82	Жилое МКД	5	1254	0,105	0	0	<b>0,105</b>	0,2544	0	0	<b>0,2544</b>	Котельная № 6
ОДЗ	Станционный пер., 42б	Административное	2	925	0,0723	0	0	<b>0,0723</b>	0,1685	0	0	<b>0,1685</b>	Котельная № 6
ЖФ	Станционный пер., 42г	Жилое МКД	5	3355	0,177	0	0	<b>0,177</b>	0,4289	0	0	<b>0,4289</b>	Котельная № 6
ОДЗ	Станционный пер., 42г	Административное	2		0,0425	0	0	<b>0,0425</b>	0,099	0	0	<b>0,099</b>	Котельная № 6
ЖФ	Станционный пер., 42г	Жилое МКД	5		0	0	0,02044	<b>0,02044</b>	0	0	0,1577	<b>0,1577</b>	Котельная № 6
ОДЗ	Станционный пер., 42г	Административное	2		0,05	0	0	<b>0,05</b>	0,1165	0	0	<b>0,1165</b>	Котельная № 6
<b>Итого по ЖФ</b>					<b>1,974</b>	<b>0</b>	<b>0,123</b>	<b>2,097</b>	<b>4,783</b>	<b>0</b>	<b>0,95</b>	<b>5,733</b>	
<b>Итого по ОДЗ</b>					<b>0,178</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,178</b>	<b>0,416</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,416</b>	
<b>Итого по кадастровому кварталу</b>					<b>2,152</b>	<b>0</b>	<b>0,123</b>	<b>2,275</b>	<b>5,199</b>	<b>0</b>	<b>0,95</b>	<b>6,149</b>	

Таблица 37 - Тепловые нагрузки потребителей города в кадастровом квартале 22:70:011064

Признак потребителя	Адрес потребителя	Наименование потребителя	Этажность	Площадь отопляемая, м <sup>2</sup>	Нагрузка договорная, Гкал/ч				Годовое потребление, тыс. Гкал				Источник
					Отопление	Вентиляция	ГВС	Сумма	Отопление	Вентиляция	ГВС	Сумма	
ЖФ	Путевая ул., 23	Жилое частный	1	36	0,0033	0	0	<b>0,0033</b>	0,008	0	0	<b>0,008</b>	Котельная № 8
ЖФ	Путевая ул., 25	Жилое МКД	3	1558	0,139	0	0	<b>0,139</b>	0,3368	0	0	<b>0,3368</b>	Котельная № 8
<b>Итого по ЖФ</b>					<b>0,142</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,142</b>	<b>0,345</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,345</b>	
<b>Итого по кадастровому кварталу</b>					<b>0,142</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,142</b>	<b>0,345</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,345</b>	

Таблица 38 - Тепловые нагрузки потребителей города в кадастровом квартале 22:70:011178

Признак потребителя	Адрес потребителя	Наименование потребителя	Этажность	Площадь отопляемая, м <sup>2</sup>	Нагрузка договорная, Гкал/ч				Годовое потребление, тыс. Гкал				Источник
					Отопление	Вентиляция	ГВС	Сумма	Отопление	Вентиляция	ГВС	Сумма	
ЖФ	Степана Разина ул., 167/1	Жилое частный	1	117	0,003	0	0	<b>0,003</b>	0,0073	0	0	<b>0,0073</b>	Котельная № 1
ЖФ	Степана Разина ул., 167/2	Жилое частный	1	117	0,003	0	0	<b>0,003</b>	0,0073	0	0	<b>0,0073</b>	Котельная № 1
ЖФ	Степана Разина ул., 169/1	Жилое частный	1	113	0,003	0	0	<b>0,003</b>	0,0073	0	0	<b>0,0073</b>	Котельная № 1
ЖФ	Степана Разина ул., 169/2	Жилое частный	1	113	0,002	0	0	<b>0,002</b>	0,0048	0	0	<b>0,0048</b>	Котельная № 1
<b>Итого по ЖФ</b>					<b>0,011</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,011</b>	<b>0,027</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,027</b>	
<b>Итого по кадастровому кварталу</b>					<b>0,011</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,011</b>	<b>0,027</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,027</b>	

Обосновывающие материалы к схеме теплоснабжения муниципального образования город Рубцовск  
Алтайского края на период до 2035 года (актуализация на 2025 год)

Таблица 39 - Тепловые нагрузки потребителей города в кадастровом квартале 22:70:011179

Признак потребителя	Адрес потребителя	Наименование потребителя	Этажность	Площадь отапливаемой, м <sup>2</sup>	Нагрузка договорная, Гкал/ч				Годовое потребление, тыс. Гкал				Источник
					Отопление	Вентиляция	ГВС	Сумма	Отопление	Вентиляция	ГВС	Сумма	
ОДЗ	Рихарда Зорге ул., 96/1	Административное	1	96	0,004	0	0	<b>0,004</b>	0,0093	0	0	<b>0,0093</b>	Котельная № 1
ЖФ	Рихарда Зорге ул., 96а	Жилое МКД	5	3919	0,252	0	0	<b>0,252</b>	0,6106	0	0	<b>0,6106</b>	Котельная № 1
ОДЗ	Рихарда Зорге ул., 96а	Административное	1		0,0488	0	0	<b>0,0488</b>	0,1137	0	0	<b>0,1137</b>	Котельная № 1
<b>Итого по ЖФ</b>					<b>0,252</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,252</b>	<b>0,611</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,611</b>	
<b>Итого по ОДЗ</b>					<b>0,053</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,053</b>	<b>0,123</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,123</b>	
<b>Итого по кадастровому кварталу</b>					<b>0,305</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,305</b>	<b>0,734</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,734</b>	

Таблица 40 - Тепловые нагрузки потребителей города в кадастровом квартале 22:70:011205

Признак потребителя	Адрес потребителя	Наименование потребителя	Этажность	Площадь отапливаемой, м <sup>2</sup>	Нагрузка договорная, Гкал/ч				Годовое потребление, тыс. Гкал				Источник
					Отопление	Вентиляция	ГВС	Сумма	Отопление	Вентиляция	ГВС	Сумма	
ЖФ	Багратиона ул., 1	Жилое МКД	2	640	0,0462	0	0	<b>0,0462</b>	0,1119	0	0	<b>0,1119</b>	Котельная № 1
ЖФ	Багратиона ул., 3	Жилое МКД	2	379	0,0302	0	0	<b>0,0302</b>	0,0732	0	0	<b>0,0732</b>	Котельная № 1
ЖФ	Багратиона ул., 5	Жилое МКД	2	375	0,053	0	0	<b>0,053</b>	0,1284	0	0	<b>0,1284</b>	Котельная № 1
ЖФ	Багратиона ул., 7	Жилое МКД	2	641	0,0461	0	0	<b>0,0461</b>	0,1117	0	0	<b>0,1117</b>	Котельная № 1
ЖФ	Гвардейская ул., 60	Жилое МКД	2	632	0,086	0	0	<b>0,086</b>	0,2084	0	0	<b>0,2084</b>	Котельная № 1
ЖФ	Гвардейская ул., 64	Жилое МКД	2	639	0,089	0	0	<b>0,089</b>	0,2156	0	0	<b>0,2156</b>	Котельная № 1
ЖФ	Платова ул., 5	Жилое МКД	2	212	0,036	0	0	<b>0,036</b>	0,0872	0	0	<b>0,0872</b>	Котельная № 1
<b>Итого по ЖФ</b>					<b>0,387</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,387</b>	<b>0,936</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,936</b>	
<b>Итого по кадастровому кварталу</b>					<b>0,387</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,387</b>	<b>0,936</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,936</b>	

Таблица 41 - Тепловые нагрузки потребителей города в кадастровом квартале 22:70:011206

Признак потребителя	Адрес потребителя	Наименование потребителя	Этажность	Площадь отапливаемой, м <sup>2</sup>	Нагрузка договорная, Гкал/ч				Годовое потребление, тыс. Гкал				Источник
					Отопление	Вентиляция	ГВС	Сумма	Отопление	Вентиляция	ГВС	Сумма	
ЖФ	Гвардейская ул., 51	Жилое МКД	4	1242	0,12	0	0	<b>0,12</b>	0,2908	0	0	<b>0,2908</b>	Котельная № 1
ЖФ	Гвардейская ул., 53	Жилое МКД	2	369	0,05	0	0	<b>0,05</b>	0,1211	0	0	<b>0,1211</b>	Котельная № 1
ЖФ	Гвардейская ул., 53а	Жилое частный	1	217	0,0226	0	0	<b>0,0226</b>	0,0548	0	0	<b>0,0548</b>	Котельная № 1
ЖФ	Гвардейская ул., 53б	Жилое МКД	2	494	0,068	0	0	<b>0,068</b>	0,1648	0	0	<b>0,1648</b>	Котельная № 1
ЖФ	Гвардейская ул., 55	Жилое МКД	2	689	0,091	0	0	<b>0,091</b>	0,2205	0	0	<b>0,2205</b>	Котельная № 1

Обосновывающие материалы к схеме теплоснабжения муниципального образования город Рубцовск  
Алтайского края на период до 2035 года (актуализация на 2025 год)

Признак потребителя	Адрес потребителя	Наименование потребителя	Этажность	Площадь отапливаемой, м <sup>2</sup>	Нагрузка договорная, Гкал/ч				Годовое потребление, тыс. Гкал				Источник
					Отопление	Вентиляция	ГВС	Сумма	Отопление	Вентиляция	ГВС	Сумма	
ЖФ	Степана Разина ул., 192	Жилое МКД	2	898	0,086	0	0	<b>0,086</b>	0,2084	0	0	<b>0,2084</b>	Котельная № 1
ЖФ	Степана Разина ул., 194	Жилое МКД	5	3355	0,26	0	0	<b>0,26</b>	0,63	0	0	<b>0,63</b>	Котельная № 1
ЖФ	Степана Разина ул., 196	Жилое МКД	5	3414	0,232	0	0	<b>0,232</b>	0,5621	0	0	<b>0,5621</b>	Котельная № 1
ОДЗ	Степана Разина ул., 198	Детский сад № 38 "Росинка"	2	1637	0,0963	0	0	<b>0,0963</b>	0,2244	0	0	<b>0,2244</b>	Котельная № 1
ОДЗ	Степана Разина ул., 198	МУП	1	29	0,0039	0	0	<b>0,0039</b>	0,0091	0	0	<b>0,0091</b>	Котельная № 1
ЖФ	Степана Разина ул., 200	Жилое МКД	5	3074	0,318	0	0	<b>0,318</b>	0,7705	0	0	<b>0,7705</b>	Котельная № 1
<b>Итого по ЖФ</b>					<b>1,248</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1,248</b>	<b>3,023</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3,023</b>	
<b>Итого по ОДЗ</b>					<b>0,1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,1</b>	<b>0,234</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,234</b>	
<b>Итого по кадастровому кварталу</b>					<b>1,348</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1,348</b>	<b>3,257</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3,257</b>	

Таблица 42 - Тепловые нагрузки потребителей города в кадастровом квартале 22:70:011402

Признак потребителя	Адрес потребителя	Наименование потребителя	Этажность	Площадь отапливаемой, м <sup>2</sup>	Нагрузка договорная, Гкал/ч				Годовое потребление, тыс. Гкал				Источник
					Отопление	Вентиляция	ГВС	Сумма	Отопление	Вентиляция	ГВС	Сумма	
ЖФ	Рихарда Зорге ул., 161	Жилое МКД	2	897	0,074	0	0	<b>0,074</b>	0,1793	0	0	<b>0,1793</b>	Котельная № 1
<b>Итого по ЖФ</b>					<b>0,074</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,074</b>	<b>0,1793</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,1793</b>	
<b>Итого по кадастровому кварталу</b>					<b>0,074</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,074</b>	<b>0,1793</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,1793</b>	

Таблица 43 - Тепловые нагрузки потребителей города в кадастровом квартале 22:70:011404

Признак потребителя	Адрес потребителя	Наименование потребителя	Этажность	Площадь отапливаемой, м <sup>2</sup>	Нагрузка договорная, Гкал/ч				Годовое потребление, тыс. Гкал				Источник
					Отопление	Вентиляция	ГВС	Сумма	Отопление	Вентиляция	ГВС	Сумма	
ЖФ	Рихарда Зорге ул., 155	Жилое частный	2	284	0,038	0	0	<b>0,038</b>	0,0921	0	0	<b>0,0921</b>	Котельная № 9
ОДЗ	Рихарда Зорге ул., 155	Административное	1	134	0,004	0	0	<b>0,004</b>	0,0093	0	0	<b>0,0093</b>	Котельная № 9
ОДЗ	Рихарда Зорге ул., 157	Медицинское	1		0	0	0,030304	<b>0,030304</b>	0	0	0,2338	<b>0,2338</b>	Котельная № 9
ОДЗ	Рихарда Зорге ул., 157	Медицинское	2	1358	0,1147	0	0	<b>0,1147</b>	0,2673	0	0	<b>0,2673</b>	Котельная № 9
ОДЗ	Рихарда Зорге ул., 157	Медицинское	1	2908	0,2471	0	0	<b>0,2471</b>	0,5759	0	0	<b>0,5759</b>	Котельная № 9
ОДЗ	Рихарда Зорге ул., 157	Медицинское	1	781	0,055	0	0	<b>0,055</b>	0,1282	0	0	<b>0,1282</b>	Котельная № 9
ОДЗ	Рихарда Зорге ул., 157	Медицинское	3	5548	0,3798	0	0	<b>0,3798</b>	0,8851	0	0	<b>0,8851</b>	Котельная № 9
ОДЗ	Рихарда Зорге ул., 157	Медицинское	1	576	0,0504	0	0	<b>0,0504</b>	0,1175	0	0	<b>0,1175</b>	Котельная № 9
ОДЗ	Рихарда Зорге ул., 157	Медицинское	1	303	0,0214	0	0	<b>0,0214</b>	0,0499	0	0	<b>0,0499</b>	Котельная № 9

Обосновывающие материалы к схеме теплоснабжения муниципального образования город Рубцовск  
Алтайского края на период до 2035 года (актуализация на 2025 год)

Признак потребителя	Адрес потребителя	Наименование потребителя	Этажность	Площадь отапливаемой, м <sup>2</sup>	Нагрузка договорная, Гкал/ч				Годовое потребление, тыс. Гкал				Источник
					Отопление	Вентиляция	ГВС	Сумма	Отопление	Вентиляция	ГВС	Сумма	
ОДЗ	Рихарда Зорге ул., 157	Медицинское	1	2908	0,0045	0	0	<b>0,0045</b>	0,0105	0	0	<b>0,0105</b>	Котельная № 9
ОДЗ	Рихарда Зорге ул., 157	Медицинское	1	70	0,0099	0	0	<b>0,0099</b>	0,0231	0	0	<b>0,0231</b>	Котельная № 9
ОДЗ	Рихарда Зорге ул., 218	Медицинское	2		0,005	0	0	<b>0,005</b>	0,0117	0	0	<b>0,0117</b>	Котельная № 9
<b>Итого по ЖФ</b>					<b>0,038</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,038</b>	<b>0,092</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,092</b>	
<b>Итого по ОДЗ</b>					<b>0,892</b>	<b>0</b>	<b>0,03</b>	<b>0,922</b>	<b>2,079</b>	<b>0</b>	<b>0,234</b>	<b>2,312</b>	
<b>Итого по кадастровому кварталу</b>					<b>0,93</b>	<b>0</b>	<b>0,03</b>	<b>0,96</b>	<b>2,171</b>	<b>0</b>	<b>0,234</b>	<b>2,404</b>	

Таблица 44 - Тепловые нагрузки потребителей города в кадастровом квартале 22:70:011602

Признак потребителя	Адрес потребителя	Наименование потребителя	Этажность	Площадь отапливаемой, м <sup>2</sup>	Нагрузка договорная, Гкал/ч				Годовое потребление, тыс. Гкал				Источник
					Отопление	Вентиляция	ГВС	Сумма	Отопление	Вентиляция	ГВС	Сумма	
ЖФ	Рихарда Зорге ул., 21	Жилое МКД	4	970	0,097	0	0	<b>0,097</b>	0,235	0	0	<b>0,235</b>	Котельная № 3
ЖФ	Рихарда Зорге ул., 21	Жилое МКД	4		0	0	0,007	<b>0,007</b>	0	0	0,054	<b>0,054</b>	Котельная № 3
ЖФ	Рихарда Зорге ул., 41	Жилое МКД	2	715	0,083	0	0	<b>0,083</b>	0,2011	0	0	<b>0,2011</b>	Котельная № 3
ЖФ	Рихарда Зорге ул., 41а	Жилое МКД	5	3382	0,257	0	0	<b>0,257</b>	0,6227	0	0	<b>0,6227</b>	Котельная № 3
ЖФ	Рихарда Зорге ул., 41б	Жилое МКД	5	1437	0,129	0	0	<b>0,129</b>	0,3126	0	0	<b>0,3126</b>	Котельная № 3
ОДЗ	Рихарда Зорге ул., 55	Почта России отделение № 19	1	64	0,0065	0	0	<b>0,0065</b>	0,0151	0	0	<b>0,0151</b>	Котельная № 3
ОДЗ	Рихарда Зорге ул., 55а	Детский сад № 74 "Пчелка"	2	957	0,0826	0	0	<b>0,0826</b>	0,1925	0	0	<b>0,1925</b>	Котельная № 3
ОДЗ	Рихарда Зорге ул., 55а	Детский сад № 74 "Пчелка"	2		0	0	0,02544	<b>0,02544</b>	0	0	0,1962	<b>0,1962</b>	Котельная № 3
<b>Итого по ЖФ</b>					<b>0,566</b>	<b>0</b>	<b>0,007</b>	<b>0,573</b>	<b>1,371</b>	<b>0</b>	<b>0,054</b>	<b>1,425</b>	
<b>Итого по ОДЗ</b>					<b>0,089</b>	<b>0</b>	<b>0,025</b>	<b>0,115</b>	<b>0,208</b>	<b>0</b>	<b>0,196</b>	<b>0,404</b>	
<b>Итого по кадастровому кварталу</b>					<b>0,655</b>	<b>0</b>	<b>0,032</b>	<b>0,688</b>	<b>1,579</b>	<b>0</b>	<b>0,25</b>	<b>1,829</b>	

Таблица 45 - Тепловые нагрузки потребителей города в кадастровом квартале 22:70:011603

Признак потребителя	Адрес потребителя	Наименование потребителя	Этажность	Площадь отапливаемой, м <sup>2</sup>	Нагрузка договорная, Гкал/ч				Годовое потребление, тыс. Гкал				Источник
					Отопление	Вентиляция	ГВС	Сумма	Отопление	Вентиляция	ГВС	Сумма	
ОДЗ	Рихарда Зорге ул., 27а	Административное	1	377	0,0148	0	0	<b>0,0148</b>	0,0345	0	0	<b>0,0345</b>	Котельная № 3
<b>Итого по ОДЗ</b>					<b>0,0148</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0148</b>	<b>0,0345</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0345</b>	
<b>Итого по кадастровому кварталу</b>					<b>0,0148</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0148</b>	<b>0,0345</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0345</b>	

Обосновывающие материалы к схеме теплоснабжения муниципального образования город Рубцовск  
Алтайского края на период до 2035 года (актуализация на 2025 год)

Таблица 46 - Тепловые нагрузки потребителей города в кадастровом квартале 22:70:011604

Признак потребителя	Адрес потребителя	Наименование потребителя	Этажность	Площадь отапливаемая, м <sup>2</sup>	Нагрузка договорная, Гкал/ч				Годовое потребление, тыс. Гкал				Источник
					Отопление	Вентиляция	ГВС	Сумма	Отопление	Вентиляция	ГВС	Сумма	
ОДЗ	Оросительная ул., 217	Городская больница №1	1		0,0635	0	0	<b>0,0635</b>	0,148	0	0	<b>0,148</b>	Котельная № 4
ОДЗ	Оросительная ул., 217	Городская больница №1, патологоанатомическое отделение	1	217	0,0213	0	0	<b>0,0213</b>	0,0496	0	0	<b>0,0496</b>	Котельная № 4
ОДЗ	Оросительная ул., 217	Городская больница №1, инфекционное отделение	3	1928	0,1847	0	0	<b>0,1847</b>	0,4304	0	0	<b>0,4304</b>	Котельная № 4
ОДЗ	Оросительная ул., 217	Городская больница №1, пищеблок	1	649	0,0274	0	0	<b>0,0274</b>	0,0639	0	0	<b>0,0639</b>	Котельная № 4
ОДЗ	Оросительная ул., 217	Городская больница №1	3	13628	0,5445	0	0	<b>0,5445</b>	1,2689	0	0	<b>1,2689</b>	Котельная № 4
ОДЗ	Оросительная ул., 217	Городская больница №1	3		0,2194	0	0	<b>0,2194</b>	0,5113	0	0	<b>0,5113</b>	Котельная № 4
ОДЗ	Оросительная ул., 217	Городская больница №1	3		0,3433	0	0	<b>0,3433</b>	0,8	0	0	<b>0,8</b>	Котельная № 4
ОДЗ	Оросительная ул., 217	Городская больница №1, хозблок	1	30	0,0041	0	0	<b>0,0041</b>	0,0096	0	0	<b>0,0096</b>	Котельная № 4
ОДЗ	Оросительная ул., 217	Медицинское	1		0	0	0,01899	<b>0,01899</b>	0	0	0,1465	<b>0,1465</b>	Котельная № 4
ОДЗ	Оросительная ул., 217	Медицинское	3		0	0	0,01345	<b>0,01345</b>	0	0	0,1037	<b>0,1037</b>	Котельная № 4
ОДЗ	Оросительная ул., 217	Медицинское	1		0	0	0,00331	<b>0,00331</b>	0	0	0,0255	<b>0,0255</b>	Котельная № 4
ОДЗ	Оросительная ул., 217	Медицинское	1		0	0	0,043016	<b>0,043016</b>	0	0	0,3318	<b>0,3318</b>	Котельная № 4
ОДЗ	Оросительная ул., 217	Медицинское	3		0	0	0,01034	<b>0,01034</b>	0	0	0,0798	<b>0,0798</b>	Котельная № 4
ОДЗ	Оросительная ул., 217	Медицинское	3		0	0	0,00517	<b>0,00517</b>	0	0	0,0399	<b>0,0399</b>	Котельная № 4
ОДЗ	Оросительная ул., 217	Медицинское	3		0	0	0,00517	<b>0,00517</b>	0	0	0,0399	<b>0,0399</b>	Котельная № 4
ОДЗ	Оросительная ул., 217	Медицинское	1		0	0	0,00128	<b>0,00128</b>	0	0	0,0099	<b>0,0099</b>	Котельная № 4
<b>Итого по ОДЗ</b>					<b>1,408</b>	<b>0</b>	<b>0,101</b>	<b>1,509</b>	<b>3,282</b>	<b>0</b>	<b>0,777</b>	<b>4,059</b>	
<b>Итого по кадастровому кварталу</b>					<b>1,408</b>	<b>0</b>	<b>0,101</b>	<b>1,509</b>	<b>3,282</b>	<b>0</b>	<b>0,777</b>	<b>4,059</b>	

Таблица 47 - Тепловые нагрузки потребителей города в кадастровом квартале 22:70:011709

Признак потребителя	Адрес потребителя	Наименование потребителя	Этажность	Площадь отапливаемая, м <sup>2</sup>	Нагрузка договорная, Гкал/ч				Годовое потребление, тыс. Гкал				Источник
					Отопление	Вентиляция	ГВС	Сумма	Отопление	Вентиляция	ГВС	Сумма	
ЖФ	Районная ул., 16	Жилое частный	1	140	0,004	0	0	<b>0,004</b>	0,0097	0	0	<b>0,0097</b>	Котельная № 13
ЖФ	Угловский тракт, 29	Жилое частный	1	96	0,012	0	0	<b>0,012</b>	0,0291	0	0	<b>0,0291</b>	Котельная № 13
ОДЗ	Угловский тракт, 49	Административное	1	746	0,0824	0	0	<b>0,0824</b>	0,192	0	0	<b>0,192</b>	Котельная № 13
<b>Итого по ЖФ</b>					<b>0,016</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,016</b>	<b>0,039</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,039</b>	
<b>Итого по ОДЗ</b>					<b>0,082</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,082</b>	<b>0,192</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,192</b>	
<b>Итого по кадастровому кварталу</b>					<b>0,098</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,098</b>	<b>0,231</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,231</b>	

Обосновывающие материалы к схеме теплоснабжения муниципального образования город Рубцовск  
Алтайского края на период до 2035 года (актуализация на 2025 год)

**Таблица 48 - Тепловые нагрузки потребителей города в кадастровом квартале 22:70:011710**

Признак потребителя	Адрес потребителя	Наименование потребителя	Этажность	Площадь отапливаемой, м <sup>2</sup>	Нагрузка договорная, Гкал/ч				Годовое потребление, тыс. Гкал				Источник
					Отопление	Вентиляция	ГВС	Сумма	Отопление	Вентиляция	ГВС	Сумма	
ЖФ	Районная ул., 4	Жилое МКД	3	555	0,069	0	0	<b>0,069</b>	0,1672	0	0	<b>0,1672</b>	Котельная № 13
<b>Итого по ЖФ</b>					<b>0,069</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,069</b>	<b>0,1672</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,1672</b>	
<b>Итого по кадастровому кварталу</b>					<b>0,069</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,069</b>	<b>0,1672</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,1672</b>	

**Таблица 49 - Тепловые нагрузки потребителей города в кадастровом квартале 22:70:011712**

Признак потребителя	Адрес потребителя	Наименование потребителя	Этажность	Площадь отапливаемой, м <sup>2</sup>	Нагрузка договорная, Гкал/ч				Годовое потребление, тыс. Гкал				Источник
					Отопление	Вентиляция	ГВС	Сумма	Отопление	Вентиляция	ГВС	Сумма	
ЖФ	Мелиоративная ул., 11	Жилое МКД	2	726	0,084	0	0	<b>0,084</b>	0,2035	0	0	<b>0,2035</b>	Котельная № 2
ЖФ	Мелиоративная ул., 13	Жилое МКД	2	713	0,077	0	0	<b>0,077</b>	0,1866	0	0	<b>0,1866</b>	Котельная № 2
ЖФ	Мелиоративная ул., 15	Жилое МКД	2	685	0,077	0	0	<b>0,077</b>	0,1866	0	0	<b>0,1866</b>	Котельная № 2
ЖФ	Мелиоративная ул., 7	Жилое МКД	2	773	0,084	0	0	<b>0,084</b>	0,2035	0	0	<b>0,2035</b>	Котельная № 2
ЖФ	Мелиоративная ул., 9	Жилое МКД	2	763	0,084	0	0	<b>0,084</b>	0,2035	0	0	<b>0,2035</b>	Котельная № 2
ЖФ	Районная ул., 31	Жилое МКД	2	374	0,047	0	0	<b>0,047</b>	0,1139	0	0	<b>0,1139</b>	Котельная № 13
ЖФ	Районная ул., 31а	Жилое МКД	2	352	0,052	0	0	<b>0,052</b>	0,126	0	0	<b>0,126</b>	Котельная № 13
ЖФ	Районная ул., 31б	Жилое МКД	3	373	0,052	0	0	<b>0,052</b>	0,126	0	0	<b>0,126</b>	Котельная № 13
<b>Итого по ЖФ</b>					<b>0,557</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,557</b>	<b>1,35</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1,35</b>	
<b>Итого по кадастровому кварталу</b>					<b>0,557</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,557</b>	<b>1,35</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1,35</b>	

**Таблица 50 - Тепловые нагрузки потребителей города в кадастровом квартале 22:70:011713**

Признак потребителя	Адрес потребителя	Наименование потребителя	Этажность	Площадь отапливаемой, м <sup>2</sup>	Нагрузка договорная, Гкал/ч				Годовое потребление, тыс. Гкал				Источник
					Отопление	Вентиляция	ГВС	Сумма	Отопление	Вентиляция	ГВС	Сумма	
ЖФ	Мелиоративная ул., 14	Жилое частный	1	51	0,009	0	0	<b>0,009</b>	0,0218	0	0	<b>0,0218</b>	Котельная № 2
ЖФ	Мелиоративная ул., 24	Жилое частный	1	94	0,015	0	0	<b>0,015</b>	0,0363	0	0	<b>0,0363</b>	Котельная № 2
ЖФ	Мелиоративная ул., 24	Жилое частный	1	94	0,015	0	0	<b>0,015</b>	0,0363	0	0	<b>0,0363</b>	Котельная № 2
ЖФ	Районная ул., 27а	Жилое частный	1	226	0,015	0	0	<b>0,015</b>	0,0363	0	0	<b>0,0363</b>	Котельная № 13
<b>Итого по ЖФ</b>					<b>0,054</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,054</b>	<b>0,131</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,131</b>	
<b>Итого по кадастровому кварталу</b>					<b>0,054</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,054</b>	<b>0,131</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,131</b>	

Обосновывающие материалы к схеме теплоснабжения муниципального образования город Рубцовск  
Алтайского края на период до 2035 года (актуализация на 2025 год)

Таблица 51 - Тепловые нагрузки потребителей города в кадастровом квартале 22:70:020102

Признак потребителя	Адрес потребителя	Наименование потребителя	Этажность	Площадь отапливаемой, м <sup>2</sup>	Нагрузка договорная, Гкал/ч				Годовое потребление, тыс. Гкал				Источник
					Отопление	Вентиляция	ГВС	Сумма	Отопление	Вентиляция	ГВС	Сумма	
ЖФ	Ключевская ул., 24	Жилое частный	1	113	0,0261	0	0	<b>0,0261</b>	0,0632	0	0	<b>0,0632</b>	ЮТС
<b>Итого по ЖФ</b>					<b>0,0261</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0261</b>	<b>0,0632</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0632</b>	
<b>Итого по кадастровому кварталу</b>					<b>0,0261</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0261</b>	<b>0,0632</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0632</b>	

Таблица 52 - Тепловые нагрузки потребителей города в кадастровом квартале 22:70:020111

Признак потребителя	Адрес потребителя	Наименование потребителя	Этажность	Площадь отапливаемой, м <sup>2</sup>	Нагрузка договорная, Гкал/ч				Годовое потребление, тыс. Гкал				Источник
					Отопление	Вентиляция	ГВС	Сумма	Отопление	Вентиляция	ГВС	Сумма	
ЖФ	Ключевская ул., 10	Жилое частный	2	110	0,0223	0	0	<b>0,0223</b>	0,054	0	0	<b>0,054</b>	ЮТС
ЖФ	Ключевская ул., 12	Жилое частный	2	109	0,0223	0	0	<b>0,0223</b>	0,054	0	0	<b>0,054</b>	ЮТС
ЖФ	Ключевская ул., 14	Жилое частный	2	221	0,0281	0	0	<b>0,0281</b>	0,0681	0	0	<b>0,0681</b>	ЮТС
ЖФ	Ключевская ул., 16	Жилое частный	2	125	0,0223	0	0	<b>0,0223</b>	0,054	0	0	<b>0,054</b>	ЮТС
ЖФ	Ключевская ул., 18	Жилое частный	2	112	0,0223	0	0	<b>0,0223</b>	0,054	0	0	<b>0,054</b>	ЮТС
ЖФ	Ключевская ул., 2	Жилое частный	2	250	0,024	0	0	<b>0,024</b>	0,0582	0	0	<b>0,0582</b>	ЮТС
ЖФ	Ключевская ул., 20	Жилое частный	1	105	0,0223	0	0	<b>0,0223</b>	0,054	0	0	<b>0,054</b>	ЮТС
ЖФ	Ключевская ул., 4	Жилое частный	2	109	0,0223	0	0	<b>0,0223</b>	0,054	0	0	<b>0,054</b>	ЮТС
ЖФ	Ключевская ул., 6	Жилое частный	2	212	0,027	0	0	<b>0,027</b>	0,0654	0	0	<b>0,0654</b>	ЮТС
ЖФ	Ключевская ул., 8	Жилое частный	2	148	0,0223	0	0	<b>0,0223</b>	0,054	0	0	<b>0,054</b>	ЮТС
ЖФ	Троицкая ул., 1	Жилое частный	2	180	0,0223	0	0	<b>0,0223</b>	0,054	0	0	<b>0,054</b>	ЮТС
ЖФ	Троицкая ул., 11	Жилое частный	2	80	0,013	0	0	<b>0,013</b>	0,0315	0	0	<b>0,0315</b>	ЮТС
ЖФ	Троицкая ул., 13	Жилое частный	2	160	0,0229	0	0	<b>0,0229</b>	0,0555	0	0	<b>0,0555</b>	ЮТС
ЖФ	Троицкая ул., 15	Жилое частный	2	213	0,0372	0	0	<b>0,0372</b>	0,0901	0	0	<b>0,0901</b>	ЮТС
ЖФ	Троицкая ул., 17	Жилое частный	2	106	0,02	0	0	<b>0,02</b>	0,0485	0	0	<b>0,0485</b>	ЮТС
ЖФ	Троицкая ул., 19	Жилое частный	2	108	0,02	0	0	<b>0,02</b>	0,0485	0	0	<b>0,0485</b>	ЮТС
ЖФ	Троицкая ул., 3	Жилое частный	2	127	0,0223	0	0	<b>0,0223</b>	0,054	0	0	<b>0,054</b>	ЮТС
ЖФ	Троицкая ул., 5	Жилое частный	2	282	0,028	0	0	<b>0,028</b>	0,0678	0	0	<b>0,0678</b>	ЮТС
<b>Итого по ЖФ</b>					<b>0,421</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,421</b>	<b>1,02</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1,02</b>	
<b>Итого по кадастровому кварталу</b>					<b>0,421</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,421</b>	<b>1,02</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1,02</b>	



Обосновывающие материалы к схеме теплоснабжения муниципального образования город Рубцовск  
Алтайского края на период до 2035 года (актуализация на 2025 год)

**Таблица 53 - Тепловые нагрузки потребителей города в кадастровом квартале 22:70:020111**

Признак потребителя	Адрес потребителя	Наименование потребителя	Этажность	Площадь отапливаемой, м <sup>2</sup>	Нагрузка договорная, Гкал/ч				Годовое потребление, тыс. Гкал				Источник
					Отопление	Вентиляция	ГВС	Сумма	Отопление	Вентиляция	ГВС	Сумма	
ЖФ	Ключевская ул., 10	Жилое частный	2	110	0,0223	0	0	<b>0,0223</b>	0,054	0	0	<b>0,054</b>	ЮТС
ЖФ	Ключевская ул., 12	Жилое частный	2	109	0,0223	0	0	<b>0,0223</b>	0,054	0	0	<b>0,054</b>	ЮТС
ЖФ	Ключевская ул., 14	Жилое частный	2	221	0,0281	0	0	<b>0,0281</b>	0,0681	0	0	<b>0,0681</b>	ЮТС
ЖФ	Ключевская ул., 16	Жилое частный	2	125	0,0223	0	0	<b>0,0223</b>	0,054	0	0	<b>0,054</b>	ЮТС
ЖФ	Ключевская ул., 18	Жилое частный	2	112	0,0223	0	0	<b>0,0223</b>	0,054	0	0	<b>0,054</b>	ЮТС
ЖФ	Ключевская ул., 2	Жилое частный	2	250	0,024	0	0	<b>0,024</b>	0,0582	0	0	<b>0,0582</b>	ЮТС
ЖФ	Ключевская ул., 20	Жилое частный	1	105	0,0223	0	0	<b>0,0223</b>	0,054	0	0	<b>0,054</b>	ЮТС
ЖФ	Ключевская ул., 4	Жилое частный	2	109	0,0223	0	0	<b>0,0223</b>	0,054	0	0	<b>0,054</b>	ЮТС
ЖФ	Ключевская ул., 6	Жилое частный	2	212	0,027	0	0	<b>0,027</b>	0,0654	0	0	<b>0,0654</b>	ЮТС
ЖФ	Ключевская ул., 8	Жилое частный	2	148	0,0223	0	0	<b>0,0223</b>	0,054	0	0	<b>0,054</b>	ЮТС
ЖФ	Троицкая ул., 1	Жилое частный	2	180	0,0223	0	0	<b>0,0223</b>	0,054	0	0	<b>0,054</b>	ЮТС
ЖФ	Троицкая ул., 11	Жилое частный	2	80	0,013	0	0	<b>0,013</b>	0,0315	0	0	<b>0,0315</b>	ЮТС
ЖФ	Троицкая ул., 13	Жилое частный	2	160	0,0229	0	0	<b>0,0229</b>	0,0555	0	0	<b>0,0555</b>	ЮТС
ЖФ	Троицкая ул., 15	Жилое частный	2	213	0,0372	0	0	<b>0,0372</b>	0,0901	0	0	<b>0,0901</b>	ЮТС
ЖФ	Троицкая ул., 17	Жилое частный	2	106	0,02	0	0	<b>0,02</b>	0,0485	0	0	<b>0,0485</b>	ЮТС
ЖФ	Троицкая ул., 19	Жилое частный	2	108	0,02	0	0	<b>0,02</b>	0,0485	0	0	<b>0,0485</b>	ЮТС
ЖФ	Троицкая ул., 3	Жилое частный	2	127	0,0223	0	0	<b>0,0223</b>	0,054	0	0	<b>0,054</b>	ЮТС
ЖФ	Троицкая ул., 5	Жилое частный	2	282	0,028	0	0	<b>0,028</b>	0,0678	0	0	<b>0,0678</b>	ЮТС
<b>Итого по ЖФ</b>					<b>0,421</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,421</b>	<b>1,02</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1,02</b>	
<b>Итого по кадастровому кварталу</b>					<b>0,421</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,421</b>	<b>1,02</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1,02</b>	

**Таблица 54 - Тепловые нагрузки потребителей города в кадастровом квартале 22:70:020112**

Признак потребителя	Адрес потребителя	Наименование потребителя	Этажность	Площадь отапливаемой, м <sup>2</sup>	Нагрузка договорная, Гкал/ч				Годовое потребление, тыс. Гкал				Источник
					Отопление	Вентиляция	ГВС	Сумма	Отопление	Вентиляция	ГВС	Сумма	
ЖФ	Красногорская ул., 11	Жилое частный	2	267	0,0447	0	0	<b>0,0447</b>	0,1083	0	0	<b>0,1083</b>	ЮТС
ЖФ	Красногорская ул., 13	Жилое частный	2	96	0,0447	0	0	<b>0,0447</b>	0,1083	0	0	<b>0,1083</b>	ЮТС
ЖФ	Красногорская ул., 15	Жилое частный	2	173	0,0447	0	0	<b>0,0447</b>	0,1083	0	0	<b>0,1083</b>	ЮТС
ЖФ	Красногорская ул., 17	Жилое частный	2	154	0,0308	0	0	<b>0,0308</b>	0,0746	0	0	<b>0,0746</b>	ЮТС

Обосновывающие материалы к схеме теплоснабжения муниципального образования город Рубцовск  
Алтайского края на период до 2035 года (актуализация на 2025 год)

Признак потребителя	Адрес потребителя	Наименование потребителя	Этажность	Площадь отапливаемой, м <sup>2</sup>	Нагрузка договорная, Гкал/ч				Годовое потребление, тыс. Гкал				Источник
					Отопление	Вентиляция	ГВС	Сумма	Отопление	Вентиляция	ГВС	Сумма	
ЖФ	Красногорская ул., 19	Жилое частный	2	153	0,0225	0	0	<b>0,0225</b>	0,0545	0	0	<b>0,0545</b>	ЮТС
ЖФ	Красногорская ул., 21	Жилое частный	2	97	0,03	0	0	<b>0,03</b>	0,0727	0	0	<b>0,0727</b>	ЮТС
ЖФ	Красногорская ул., 23	Жилое частный	2	200	0,02	0	0	<b>0,02</b>	0,0485	0	0	<b>0,0485</b>	ЮТС
ЖФ	Красногорская ул., 27	Жилое частный	2	109	0,048	0	0	<b>0,048</b>	0,1163	0	0	<b>0,1163</b>	ЮТС
ЖФ	Красногорская ул., 3	Жилое частный	2	475	0,0447	0	0	<b>0,0447</b>	0,1083	0	0	<b>0,1083</b>	ЮТС
ЖФ	Красногорская ул., 5	Жилое частный	2	97	0,04	0	0	<b>0,04</b>	0,0969	0	0	<b>0,0969</b>	ЮТС
ЖФ	Красногорская ул., 7	Жилое частный	2	83	0,0261	0	0	<b>0,0261</b>	0,0632	0	0	<b>0,0632</b>	ЮТС
ЖФ	Красногорская ул., 9	Жилое частный	2	157	0,0438	0	0	<b>0,0438</b>	0,1061	0	0	<b>0,1061</b>	ЮТС
ЖФ	Троицкая ул., 10	Жилое частный	2	197	0,0233	0	0	<b>0,0233</b>	0,0565	0	0	<b>0,0565</b>	ЮТС
ЖФ	Троицкая ул., 12	Жилое частный	2	105	0,017	0	0	<b>0,017</b>	0,0412	0	0	<b>0,0412</b>	ЮТС
ЖФ	Троицкая ул., 14	Жилое частный	2	301	0,0415	0	0	<b>0,0415</b>	0,1006	0	0	<b>0,1006</b>	ЮТС
ЖФ	Троицкая ул., 16	Жилое частный	2	128	0,0223	0	0	<b>0,0223</b>	0,054	0	0	<b>0,054</b>	ЮТС
ЖФ	Троицкая ул., 18	Жилое частный	2	100	0,018	0	0	<b>0,018</b>	0,0436	0	0	<b>0,0436</b>	ЮТС
ЖФ	Троицкая ул., 2	Жилое частный	2	171	0,03	0	0	<b>0,03</b>	0,0727	0	0	<b>0,0727</b>	ЮТС
ЖФ	Троицкая ул., 20	Жилое частный	2	227	0,033	0	0	<b>0,033</b>	0,08	0	0	<b>0,08</b>	ЮТС
ЖФ	Троицкая ул., 24	Жилое частный	2	134	0,0177	0	0	<b>0,0177</b>	0,0429	0	0	<b>0,0429</b>	ЮТС
ЖФ	Троицкая ул., 26	Жилое частный	2	170	0,0279	0	0	<b>0,0279</b>	0,0676	0	0	<b>0,0676</b>	ЮТС
ЖФ	Троицкая ул., 4	Жилое частный	2	105	0,012	0	0	<b>0,012</b>	0,0291	0	0	<b>0,0291</b>	ЮТС
ЖФ	Троицкая ул., 6	Жилое частный	2	86	0,01	0	0	<b>0,01</b>	0,0242	0	0	<b>0,0242</b>	ЮТС
ЖФ	Троицкая ул., 8	Жилое частный	2	199	0,033	0	0	<b>0,033</b>	0,08	0	0	<b>0,08</b>	ЮТС
<b>Итого по ЖФ</b>					<b>0,782</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,782</b>	<b>1,896</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1,896</b>	
<b>Итого по кадастровому кварталу</b>					<b>0,782</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,782</b>	<b>1,896</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1,896</b>	

Таблица 55 - Тепловые нагрузки потребителей города в кадастровом квартале 22:70:020113

Признак потребителя	Адрес потребителя	Наименование потребителя	Этажность	Площадь отапливаемой, м <sup>2</sup>	Нагрузка договорная, Гкал/ч				Годовое потребление, тыс. Гкал				Источник
					Отопление	Вентиляция	ГВС	Сумма	Отопление	Вентиляция	ГВС	Сумма	
ЖФ	Красногорская ул., 10	Жилое частный	2	109	0,01	0	0	<b>0,01</b>	0,0242	0	0	<b>0,0242</b>	ЮТС
ЖФ	Красногорская ул., 12	Жилое частный	2		0,0074	0	0	<b>0,0074</b>	0,0179	0	0	<b>0,0179</b>	ЮТС
ЖФ	Красногорская ул., 14	Жилое частный	2	272	0,0348	0	0	<b>0,0348</b>	0,0843	0	0	<b>0,0843</b>	ЮТС
ЖФ	Красногорская ул., 16а	Жилое частный	2	207	0,0224	0	0	<b>0,0224</b>	0,0543	0	0	<b>0,0543</b>	ЮТС
ЖФ	Красногорская ул., 2	Жилое частный	2	155	0,0074	0	0	<b>0,0074</b>	0,0179	0	0	<b>0,0179</b>	ЮТС

Обосновывающие материалы к схеме теплоснабжения муниципального образования город Рубцовск  
Алтайского края на период до 2035 года (актуализация на 2025 год)

Признак потребителя	Адрес потребителя	Наименование потребителя	Этажность	Площадь отапливаемой, м <sup>2</sup>	Нагрузка договорная, Гкал/ч				Годовое потребление, тыс. Гкал				Источник
					Отопление	Вентиляция	ГВС	Сумма	Отопление	Вентиляция	ГВС	Сумма	
ЖФ	Красногорская ул., 22	Жилое частный	2	137	0,0298	0	0	<b>0,0298</b>	0,0722	0	0	<b>0,0722</b>	ЮТС
ЖФ	Красногорская ул., 24	Жилое частный	2	167	0,02	0	0	<b>0,02</b>	0,0485	0	0	<b>0,0485</b>	ЮТС
ЖФ	Красногорская ул., 4	Жилое частный	2	158	0,0112	0	0	<b>0,0112</b>	0,0271	0	0	<b>0,0271</b>	ЮТС
ЖФ	Красногорская ул., 6	Жилое частный	2	156	0,0112	0	0	<b>0,0112</b>	0,0271	0	0	<b>0,0271</b>	ЮТС
<b>Итого по ЖФ</b>					<b>0,154</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,154</b>	<b>0,374</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,374</b>	
<b>Итого по кадастровому кварталу</b>					<b>0,154</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,154</b>	<b>0,374</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,374</b>	

Таблица 56 - Тепловые нагрузки потребителей города в кадастровом квартале 22:70:020205

Признак потребителя	Адрес потребителя	Наименование потребителя	Этажность	Площадь отапливаемой, м <sup>2</sup>	Нагрузка договорная, Гкал/ч				Годовое потребление, тыс. Гкал				Источник
					Отопление	Вентиляция	ГВС	Сумма	Отопление	Вентиляция	ГВС	Сумма	
ЖФ	Алтайская ул., 132	Жилое частный	1	75	0,016	0	0	<b>0,016</b>	0,0388	0	0	<b>0,0388</b>	ЮТС
ЖФ	Алтайская ул., 134	Жилое частный	1	74	0,0158	0	0	<b>0,0158</b>	0,0383	0	0	<b>0,0383</b>	ЮТС
ЖФ	Алтайская ул., 140	Жилое частный	1	157	0,0335	0	0	<b>0,0335</b>	0,0812	0	0	<b>0,0812</b>	ЮТС
ЖФ	Алтайская ул., 142	Жилое частный	1	122	0,026	0	0	<b>0,026</b>	0,063	0	0	<b>0,063</b>	ЮТС
ЖФ	Завьяловская ул., 1	Жилое частный	1	112	0,0245	0	0	<b>0,0245</b>	0,0594	0	0	<b>0,0594</b>	ЮТС
ЖФ	Завьяловская ул., 5	Жилое частный	1	207	0,0372	0	0	<b>0,0372</b>	0,0901	0	0	<b>0,0901</b>	ЮТС
ЖФ	Заринская ул., 1	Жилое частный	1	25	0,0056	0	0	<b>0,0056</b>	0,0136	0	0	<b>0,0136</b>	ЮТС
ЖФ	Заринская ул., 13	Жилое частный	1	104	0,0223	0	0	<b>0,0223</b>	0,054	0	0	<b>0,054</b>	ЮТС
ЖФ	Заринская ул., 3	Жилое частный	1	71	0,0158	0	0	<b>0,0158</b>	0,0383	0	0	<b>0,0383</b>	ЮТС
ЖФ	Заринская ул., 5	Жилое частный	1	122	0,0196	0	0	<b>0,0196</b>	0,0475	0	0	<b>0,0475</b>	ЮТС
ЖФ	Заринская ул., 7	Жилое частный	1	82	0,0168	0	0	<b>0,0168</b>	0,0407	0	0	<b>0,0407</b>	ЮТС
<b>Итого по ЖФ</b>					<b>0,233</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,233</b>	<b>0,565</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,565</b>	
<b>Итого по кадастровому кварталу</b>					<b>0,233</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,233</b>	<b>0,565</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,565</b>	

Таблица 57 - Тепловые нагрузки потребителей города в кадастровом квартале 22:70:020206

Признак потребителя	Адрес потребителя	Наименование потребителя	Этажность	Площадь отапливаемой, м <sup>2</sup>	Нагрузка договорная, Гкал/ч				Годовое потребление, тыс. Гкал				Источник
					Отопление	Вентиляция	ГВС	Сумма	Отопление	Вентиляция	ГВС	Сумма	
ЖФ	Заринская ул., 14	Жилое частный	1	60	0,013	0	0	<b>0,013</b>	0,0315	0	0	<b>0,0315</b>	ЮТС
<b>Итого по ЖФ</b>					<b>0,013</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,013</b>	<b>0,0315</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0315</b>	
<b>Итого по кадастровому кварталу</b>					<b>0,013</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,013</b>	<b>0,0315</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0315</b>	

Обосновывающие материалы к схеме теплоснабжения муниципального образования город Рубцовск  
Алтайского края на период до 2035 года (актуализация на 2025 год)

Таблица 58 - Тепловые нагрузки потребителей города в кадастровом квартале 22:70:020207

Признак потребителя	Адрес потребителя	Наименование потребителя	Этажность	Площадь отопляемой, м <sup>2</sup>	Нагрузка договорная, Гкал/ч				Годовое потребление, тыс. Гкал				Источник
					Отопление	Вентиляция	ГВС	Сумма	Отопление	Вентиляция	ГВС	Сумма	
ЖФ	Заринская ул., 10	Жилое частный	1	214	0,0205	0	0	<b>0,0205</b>	0,0497	0	0	<b>0,0497</b>	ЮТС
ЖФ	Заринская ул., 2	Жилое частный	1	78	0,0177	0	0	<b>0,0177</b>	0,0429	0	0	<b>0,0429</b>	ЮТС
ЖФ	Заринская ул., 4	Жилое частный	1	105	0,0233	0	0	<b>0,0233</b>	0,0565	0	0	<b>0,0565</b>	ЮТС
ЖФ	Заринская ул., 6	Жилое частный	1	107	0,0197	0	0	<b>0,0197</b>	0,0477	0	0	<b>0,0477</b>	ЮТС
<b>Итого по ЖФ</b>					<b>0,081</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,081</b>	<b>0,197</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,197</b>	
<b>Итого по кадастровому кварталу</b>					<b>0,081</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,081</b>	<b>0,197</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,197</b>	

Таблица 59 - Тепловые нагрузки потребителей города в кадастровом квартале 22:70:020209

Признак потребителя	Адрес потребителя	Наименование потребителя	Этажность	Площадь отопляемой, м <sup>2</sup>	Нагрузка договорная, Гкал/ч				Годовое потребление, тыс. Гкал				Источник
					Отопление	Вентиляция	ГВС	Сумма	Отопление	Вентиляция	ГВС	Сумма	
ОДЗ	Алтайская ул., 120	Административное	3	999	0,1718	0	0	<b>0,1718</b>	0,4004	0	0	<b>0,4004</b>	ЮТС
<b>Итого по ОДЗ</b>					<b>0,1718</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,1718</b>	<b>0,4004</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,4004</b>	
<b>Итого по кадастровому кварталу</b>					<b>0,1718</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,1718</b>	<b>0,4004</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,4004</b>	

Таблица 60 - Тепловые нагрузки потребителей города в кадастровом квартале 22:70:020301

Признак потребителя	Адрес потребителя	Наименование потребителя	Этажность	Площадь отопляемой, м <sup>2</sup>	Нагрузка договорная, Гкал/ч				Годовое потребление, тыс. Гкал				Источник
					Отопление	Вентиляция	ГВС	Сумма	Отопление	Вентиляция	ГВС	Сумма	
ОДЗ	Октябрьская ул., 06	Административное	2		0,0692	0	0	<b>0,0692</b>	0,1613	0	0	<b>0,1613</b>	ЮТС
П	Октябрьская ул., 6	Производственное	1	2447	0,027	0	0	<b>0,027</b>	0,0602	0	0	<b>0,0602</b>	ЮТС
П	Светлова ул., 1	Производственное	1	514	0,0377	0	0	<b>0,0377</b>	0,0841	0	0	<b>0,0841</b>	ЮТС
П	Светлова ул., 1	Производственное	1	216	0,0176	0	0,0015	<b>0,0191</b>	0,0393	0	0,0116	<b>0,0509</b>	ЮТС
ОДЗ	Светлова ул., 1	Административное	1		0,0181	0	0,0015	<b>0,0196</b>	0,0422	0	0,0116	<b>0,0538</b>	ЮТС
ОДЗ	Светлова ул., 1	Административное	1	1333	0,0933	0	0	<b>0,0933</b>	0,2174	0	0	<b>0,2174</b>	ЮТС
ОДЗ	Светлова ул., 1	Административное	1	182	0,0197	0	0	<b>0,0197</b>	0,0459	0	0	<b>0,0459</b>	ЮТС
П	Светлова ул., 1	Производственное	1		0,0824	0	0	<b>0,0824</b>	0,1838	0	0	<b>0,1838</b>	ЮТС
ОДЗ	Федоренко ул., 01	Административное	2	68	0,0026	0	0	<b>0,0026</b>	0,0061	0	0	<b>0,0061</b>	ЮТС
<b>Итого по ОДЗ</b>					<b>0,203</b>	<b>0</b>	<b>0,002</b>	<b>0,204</b>	<b>0,473</b>	<b>0</b>	<b>0,012</b>	<b>0,485</b>	
<b>Итого по П</b>					<b>0,165</b>	<b>0</b>	<b>0,002</b>	<b>0,166</b>	<b>0,367</b>	<b>0</b>	<b>0,012</b>	<b>0,379</b>	

Обосновывающие материалы к схеме теплоснабжения муниципального образования город Рубцовск  
Алтайского края на период до 2035 года (актуализация на 2025 год)

Признак потребителя	Адрес потребителя	Наименование потребителя	Этажность	Площадь отапливаемая, м <sup>2</sup>	Нагрузка договорная, Гкал/ч				Годовое потребление, тыс. Гкал				Источник
					Отопление	Вентиляция	ГВС	Сумма	Отопление	Вентиляция	ГВС	Сумма	
<b>Итого по кадастровому кварталу</b>					<b>0,368</b>	<b>0</b>	<b>0,004</b>	<b>0,37</b>	<b>0,84</b>	<b>0</b>	<b>0,024</b>	<b>0,864</b>	

Таблица 61 - Тепловые нагрузки потребителей города в кадастровом квартале 22:70:020302

Признак потребителя	Адрес потребителя	Наименование потребителя	Этажность	Площадь отапливаемая, м <sup>2</sup>	Нагрузка договорная, Гкал/ч				Годовое потребление, тыс. Гкал				Источник
					Отопление	Вентиляция	ГВС	Сумма	Отопление	Вентиляция	ГВС	Сумма	
ЖФ	Никольская ул., 4	Жилое МКД	5	2004	0,128	0	0	<b>0,128</b>	0,3101	0	0	<b>0,3101</b>	ЮТС
ЖФ	Никольская ул., 4	Жилое МКД	5		0	0	0,0481	<b>0,0481</b>	0	0	0,371	<b>0,371</b>	ЮТС
ЖФ	Никольская ул., 4	Жилое МКД	5	2004	0,128	0	0	<b>0,128</b>	0,3101	0	0	<b>0,3101</b>	ЮТС
ЖФ	Никольская ул., 4	Жилое МКД	5	2004	0,153	0	0	<b>0,153</b>	0,3707	0	0	<b>0,3707</b>	ЮТС
ЖФ	Никольская ул., 6	Жилое МКД	5	1813	0,156	0	0	<b>0,156</b>	0,378	0	0	<b>0,378</b>	ЮТС
ЖФ	Никольская ул., 6	Жилое МКД	5		0	0	0,027	<b>0,027</b>	0	0	0,2083	<b>0,2083</b>	ЮТС
ЖФ	Никольская ул., 6	Жилое МКД	5	1813	0,104	0	0	<b>0,104</b>	0,252	0	0	<b>0,252</b>	ЮТС
ЖФ	Федоренко ул., 1	Жилое МКД	5	5128	0,1275	0	0	<b>0,1275</b>	0,3089	0	0	<b>0,3089</b>	ЮТС
ЖФ	Федоренко ул., 1	Жилое МКД	5		0,102	0	0	<b>0,102</b>	0,2471	0	0	<b>0,2471</b>	ЮТС
ЖФ	Федоренко ул., 1	Жилое МКД	5		0,1275	0	0	<b>0,1275</b>	0,3089	0	0	<b>0,3089</b>	ЮТС
ЖФ	Федоренко ул., 1	Жилое МКД	5		0	0	0,0421	<b>0,0421</b>	0	0	0,3247	<b>0,3247</b>	ЮТС
ОДЗ	Федоренко ул., 1	Административное	1		0,019	0	0	<b>0,019</b>	0,0443	0	0	<b>0,0443</b>	ЮТС
ОДЗ	Федоренко ул., 1	Административное	1		0	0	0,0002	<b>0,0002</b>	0	0	0,0015	<b>0,0015</b>	ЮТС
ЖФ	Федоренко ул., 11а	Жилое МКД	9		0	0	0,09506	<b>0,09506</b>	0	0	0,7333	<b>0,7333</b>	ЮТС
ЖФ	Федоренко ул., 11а	Жилое МКД	9	2253	0,1659	0	0	<b>0,1659</b>	0,402	0	0	<b>0,402</b>	ЮТС
ЖФ	Федоренко ул., 11а	Жилое МКД	9	2253	0,1659	0	0	<b>0,1659</b>	0,402	0	0	<b>0,402</b>	ЮТС
ЖФ	Федоренко ул., 11а	Жилое МКД	9	2253	0,1659	0	0	<b>0,1659</b>	0,402	0	0	<b>0,402</b>	ЮТС
П	Федоренко ул., 11А	Производственное	1		0,003	0	0	<b>0,003</b>	0,0067	0	0	<b>0,0067</b>	ЮТС
ЖФ	Федоренко ул., 11а	Жилое МКД	9	2253	0,1659	0	0	<b>0,1659</b>	0,402	0	0	<b>0,402</b>	ЮТС
ОДЗ	Федоренко ул., 16	Административное	2		0	0	0,00028	<b>0,00028</b>	0	0	0,0022	<b>0,0022</b>	ЮТС
ОДЗ	Федоренко ул., 16	Административное	2	75	0,0787	0	0	<b>0,0787</b>	0,1834	0	0	<b>0,1834</b>	ЮТС
ЖФ	Федоренко ул., 3	Жилое МКД	5	4504	0,158	0	0	<b>0,158</b>	0,3828	0	0	<b>0,3828</b>	ЮТС
ЖФ	Федоренко ул., 3	Жилое МКД	5		0	0	0,0382	<b>0,0382</b>	0	0	0,2947	<b>0,2947</b>	ЮТС
ЖФ	Федоренко ул., 3	Жилое МКД	5		0,158	0	0	<b>0,158</b>	0,3828	0	0	<b>0,3828</b>	ЮТС

Обосновывающие материалы к схеме теплоснабжения муниципального образования город Рубцовск  
Алтайского края на период до 2035 года (актуализация на 2025 год)

Признак потребителя	Адрес потребителя	Наименование потребителя	Этажность	Площадь отапливаемая, м <sup>2</sup>	Нагрузка договорная, Гкал/ч				Годовое потребление, тыс. Гкал				Источник
					Отопление	Вентиляция	ГВС	Сумма	Отопление	Вентиляция	ГВС	Сумма	
ОДЗ	Федоренко ул., 5	Детский сад № 5 "Академия детства"	2	5640	0,288908	0,106535	0,17802	<b>0,573463</b>	0,6733	0,1241	1,3732	<b>2,1706</b>	ЮТС
ЖФ	Федоренко ул., 7	Жилое МКД	5	4273	0,158	0	0	<b>0,158</b>	0,3828	0	0	<b>0,3828</b>	ЮТС
ЖФ	Федоренко ул., 7	Жилое МКД	5		0	0	0,03858	<b>0,03858</b>	0	0	0,2976	<b>0,2976</b>	ЮТС
ЖФ	Федоренко ул., 7	Жилое МКД	5		0,158	0	0	<b>0,158</b>	0,3828	0	0	<b>0,3828</b>	ЮТС
ЖФ	Федоренко ул., 9	Жилое МКД	5		0	0	0,0356	<b>0,0356</b>	0	0	0,2746	<b>0,2746</b>	ЮТС
ЖФ	Федоренко ул., 9	Жилое МКД	5		0,13	0	0	<b>0,13</b>	0,315	0	0	<b>0,315</b>	ЮТС
ЖФ	Федоренко ул., 9	Жилое МКД	5		0,13	0	0	<b>0,13</b>	0,315	0	0	<b>0,315</b>	ЮТС
<b>Итого по ЖФ</b>					<b>2,582</b>	<b>0</b>	<b>0,325</b>	<b>2,906</b>	<b>6,255</b>	<b>0</b>	<b>2,504</b>	<b>8,759</b>	
<b>Итого по ОДЗ</b>					<b>0,387</b>	<b>0,107</b>	<b>0,179</b>	<b>0,672</b>	<b>0,901</b>	<b>0,124</b>	<b>1,377</b>	<b>2,402</b>	
<b>Итого по П</b>					<b>0,003</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,003</b>	<b>0,007</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,007</b>	
<b>Итого по кадастровому кварталу</b>					<b>2,972</b>	<b>0,107</b>	<b>0,504</b>	<b>3,581</b>	<b>7,163</b>	<b>0,124</b>	<b>3,881</b>	<b>11,168</b>	

Таблица 62 - Тепловые нагрузки потребителей города в кадастровом квартале 22:70:020303

Признак потребителя	Адрес потребителя	Наименование потребителя	Этажность	Площадь отапливаемая, м <sup>2</sup>	Нагрузка договорная, Гкал/ч				Годовое потребление, тыс. Гкал				Источник
					Отопление	Вентиляция	ГВС	Сумма	Отопление	Вентиляция	ГВС	Сумма	
ЖФ	Алтайская ул., 199	Жилое МКД	5		0	0	0,0438	<b>0,0438</b>	0	0	0,3379	<b>0,3379</b>	ЮТС
ЖФ	Алтайская ул., 199	Жилое МКД	5	4693	0,326	0	0	<b>0,326</b>	0,7899	0	0	<b>0,7899</b>	ЮТС
ОДЗ	Алтайская ул., 199а	Административное	1		0	0	0,03249	<b>0,03249</b>	0	0	0,2506	<b>0,2506</b>	ЮТС
ОДЗ	Алтайская ул., 199а	Административное	1	265	0,0191	0	0	<b>0,0191</b>	0,0445	0	0	<b>0,0445</b>	ЮТС
ЖФ	Алтайская ул., 201	Жилое МКД	9	2267	0,163	0	0	<b>0,163</b>	0,3949	0	0	<b>0,3949</b>	ЮТС
ЖФ	Алтайская ул., 201	Жилое МКД	9		0	0	0,0777	<b>0,0777</b>	0	0	0,5993	<b>0,5993</b>	ЮТС
ЖФ	Алтайская ул., 201	Жилое МКД	9	2267	0,163	0	0	<b>0,163</b>	0,3949	0	0	<b>0,3949</b>	ЮТС
ЖФ	Алтайская ул., 201	Жилое МКД	9	2267	0,163	0	0	<b>0,163</b>	0,3949	0	0	<b>0,3949</b>	ЮТС
ЖФ	Никольская ул., 10	Жилое МКД	9	3007	0,231	0	0	<b>0,231</b>	0,5597	0	0	<b>0,5597</b>	ЮТС
ЖФ	Никольская ул., 10	Жилое МКД	9		0	0	0,02838	<b>0,02838</b>	0	0	0,2189	<b>0,2189</b>	ЮТС
ЖФ	Никольская ул., 12	Жилое МКД	9	2991	0,251	0	0	<b>0,251</b>	0,6082	0	0	<b>0,6082</b>	ЮТС
ЖФ	Никольская ул., 12	Жилое МКД	9		0	0	0,0353	<b>0,0353</b>	0	0	0,2723	<b>0,2723</b>	ЮТС
ЖФ	Никольская ул., 14	Жилое МКД	9	2977	0,25	0	0	<b>0,25</b>	0,6057	0	0	<b>0,6057</b>	ЮТС
ЖФ	Никольская ул., 14	Жилое МКД	9		0	0	0,0336	<b>0,0336</b>	0	0	0,2592	<b>0,2592</b>	ЮТС

Обосновывающие материалы к схеме теплоснабжения муниципального образования город Рубцовск  
Алтайского края на период до 2035 года (актуализация на 2025 год)

Признак потребителя	Адрес потребителя	Наименование потребителя	Этажность	Площадь отапливаемая, м <sup>2</sup>	Нагрузка договорная, Гкал/ч				Годовое потребление, тыс. Гкал				Источник
					Отопление	Вентиляция	ГВС	Сумма	Отопление	Вентиляция	ГВС	Сумма	
ЖФ	Никольская ул., 16	Жилое МКД	5	2131	0,19	0	0	<b>0,19</b>	0,4604	0	0	<b>0,4604</b>	ЮТС
ЖФ	Никольская ул., 16	Жилое МКД	5		0	0	0,0924	<b>0,0924</b>	0	0	0,7127	<b>0,7127</b>	ЮТС
ЖФ	Никольская ул., 16	Жилое МКД	5	2131	0,127	0	0	<b>0,127</b>	0,3077	0	0	<b>0,3077</b>	ЮТС
ЖФ	Никольская ул., 16	Жилое МКД	5	2131	0,19	0	0	<b>0,19</b>	0,4604	0	0	<b>0,4604</b>	ЮТС
ЖФ	Никольская ул., 18	Жилое МКД	5	5397	0,3866	0	0	<b>0,3866</b>	0,9367	0	0	<b>0,9367</b>	ЮТС
ЖФ	Никольская ул., 18	Жилое МКД	5		0	0	0,049229	<b>0,049229</b>	0	0	0,3797	<b>0,3797</b>	ЮТС
ЖФ	Никольская ул., 20	Жилое МКД	5	5373	0,441	0	0	<b>0,441</b>	1,0685	0	0	<b>1,0685</b>	ЮТС
ЖФ	Никольская ул., 20	Жилое МКД	5		0	0	0,054542	<b>0,054542</b>	0	0	0,4207	<b>0,4207</b>	ЮТС
ЖФ	Федоренко ул., 15	Жилое МКД	9	2301	0,177	0	0	<b>0,177</b>	0,4289	0	0	<b>0,4289</b>	ЮТС
ЖФ	Федоренко ул., 15	Жилое МКД	9		0	0	0,05065	<b>0,05065</b>	0	0	0,3907	<b>0,3907</b>	ЮТС
ЖФ	Федоренко ул., 15	Жилое МКД	9	2301	0,177	0	0	<b>0,177</b>	0,4289	0	0	<b>0,4289</b>	ЮТС
ЖФ	Федоренко ул., 17	Жилое МКД	5	1749	0,153	0	0	<b>0,153</b>	0,3707	0	0	<b>0,3707</b>	ЮТС
ЖФ	Федоренко ул., 17	Жилое МКД	5	1749	0,106	0	0	<b>0,106</b>	0,2568	0	0	<b>0,2568</b>	ЮТС
ЖФ	Федоренко ул., 17	Жилое МКД	5	1749	0,106	0	0	<b>0,106</b>	0,2568	0	0	<b>0,2568</b>	ЮТС
ЖФ	Федоренко ул., 17	Жилое МКД	5		0	0	0,04605	<b>0,04605</b>	0	0	0,3552	<b>0,3552</b>	ЮТС
ОДЗ	Федоренко ул., 17а	Административное	2	604	0,04395	0	0	<b>0,04395</b>	0,1024	0	0	<b>0,1024</b>	ЮТС
ОДЗ	Федоренко ул., 17а	Административное	2		0	0	0,001093	<b>0,001093</b>	0	0	0,0084	<b>0,0084</b>	ЮТС
ОДЗ	Федоренко ул., 17в	МКУ "Управление культуры, спорта и мол. политики"	2	941	0,0667	0	0	<b>0,0667</b>	0,1554	0	0	<b>0,1554</b>	ЮТС
ОДЗ	Федоренко ул., 17в	МКУ "Управление культуры, спорта и мол. политики"	2		0	0	0,00038	<b>0,00038</b>	0	0	0,0029	<b>0,0029</b>	ЮТС
ЖФ	Федоренко ул., 19	Жилое МКД	5		0	0	0,0406	<b>0,0406</b>	0	0	0,3132	<b>0,3132</b>	ЮТС
ЖФ	Федоренко ул., 19	Жилое МКД	5	3461	0,2369	0	0	<b>0,2369</b>	0,574	0	0	<b>0,574</b>	ЮТС
ЖФ	Федоренко ул., 21	Жилое МКД	5	2978	0,098	0	0	<b>0,098</b>	0,2375	0	0	<b>0,2375</b>	ЮТС
ЖФ	Федоренко ул., 21	Жилое МКД	5		0,118	0	0	<b>0,118</b>	0,2859	0	0	<b>0,2859</b>	ЮТС
ЖФ	Федоренко ул., 21	Жилое МКД	5		0	0	0,02423	<b>0,02423</b>	0	0	0,1869	<b>0,1869</b>	ЮТС
ОДЗ	Федоренко ул., 21а	Медицинское	2	3864	0,10605	0	0	<b>0,10605</b>	0,2471	0	0	<b>0,2471</b>	ЮТС
ОДЗ	Федоренко ул., 21а	Медицинское	1		0,0034	0	0	<b>0,0034</b>	0,0079	0	0	<b>0,0079</b>	ЮТС
ОДЗ	Федоренко ул., 21а	Медицинское	1		0,0353	0	0	<b>0,0353</b>	0,0823	0	0	<b>0,0823</b>	ЮТС
ОДЗ	Федоренко ул., 21а	Медицинское	2		0,10605	0	0	<b>0,10605</b>	0,2471	0	0	<b>0,2471</b>	ЮТС
ОДЗ	Федоренко ул., 21а	Медицинское	2		0	0	0,01166	<b>0,01166</b>	0	0	0,0899	<b>0,0899</b>	ЮТС
ЖФ	Федоренко ул., 23	Жилое МКД	5	3363	0,275	0	0	<b>0,275</b>	0,6663	0	0	<b>0,6663</b>	ЮТС

Обосновывающие материалы к схеме теплоснабжения муниципального образования город Рубцовск  
Алтайского края на период до 2035 года (актуализация на 2025 год)

Признак потребителя	Адрес потребителя	Наименование потребителя	Этажность	Площадь отопляемая, м <sup>2</sup>	Нагрузка договорная, Гкал/ч				Годовое потребление, тыс. Гкал				Источник
					Отопление	Вентиляция	ГВС	Сумма	Отопление	Вентиляция	ГВС	Сумма	
ЖФ	Федоренко ул., 23	Жилое МКД	5		0	0	0,0565	<b>0,0565</b>	0	0	0,4358	<b>0,4358</b>	ЮТС
<b>Итого по ЖФ</b>					<b>4,329</b>	<b>0</b>	<b>0,633</b>	<b>4,961</b>	<b>10,488</b>	<b>0</b>	<b>4,883</b>	<b>15,37</b>	
<b>Итого по ОДЗ</b>					<b>0,381</b>	<b>0</b>	<b>0,046</b>	<b>0,426</b>	<b>0,887</b>	<b>0</b>	<b>0,352</b>	<b>1,239</b>	
<b>Итого по кадастровому кварталу</b>					<b>4,71</b>	<b>0</b>	<b>0,679</b>	<b>5,387</b>	<b>11,375</b>	<b>0</b>	<b>5,235</b>	<b>16,609</b>	

Таблица 63 - Тепловые нагрузки потребителей города в кадастровом квартале 22:70:020304

Признак потребителя	Адрес потребителя	Наименование потребителя	Этажность	Площадь отопляемая, м <sup>2</sup>	Нагрузка договорная, Гкал/ч				Годовое потребление, тыс. Гкал				Источник
					Отопление	Вентиляция	ГВС	Сумма	Отопление	Вентиляция	ГВС	Сумма	
ЖФ	Октябрьская ул., 016	Жилое МКД	5	3226	0,238	0	0	<b>0,238</b>	0,5767	0	0	<b>0,5767</b>	ЮТС
ЖФ	Октябрьская ул., 016	Жилое МКД	5		0	0	0,03133	<b>0,03133</b>	0	0	0,2417	<b>0,2417</b>	ЮТС
ОДЗ	Октябрьская ул., 016f	Медицинское	2		0	0	0,005023	<b>0,005023</b>	0	0	0,0387	<b>0,0387</b>	ЮТС
ОДЗ	Октябрьская ул., 016а	Медицинское	1	150	0,0185	0	0	<b>0,0185</b>	0,0431	0	0	<b>0,0431</b>	ЮТС
ОДЗ	Октябрьская ул., 016а	Медицинское	2	1762	0,111	0,11683	0	<b>0,22783</b>	0,2587	0,1361	0	<b>0,3948</b>	ЮТС
ЖФ	Октябрьская ул., 018	Жилое МКД	5	1503	0,128	0	0	<b>0,128</b>	0,3101	0	0	<b>0,3101</b>	ЮТС
ЖФ	Октябрьская ул., 018	Жилое МКД	5	1503	0,074	0	0	<b>0,074</b>	0,1793	0	0	<b>0,1793</b>	ЮТС
ЖФ	Октябрьская ул., 018	Жилое МКД	5	1503	0,128	0	0	<b>0,128</b>	0,3101	0	0	<b>0,3101</b>	ЮТС
ЖФ	Октябрьская ул., 018	Жилое МКД	5	1503	0,178	0	0	<b>0,178</b>	0,4313	0	0	<b>0,4313</b>	ЮТС
ЖФ	Октябрьская ул., 018	Жилое МКД	5		0	0	0,0439	<b>0,0439</b>	0	0	0,3386	<b>0,3386</b>	ЮТС
ЖФ	Северная ул., 3	Жилое МКД	5		0	0	0,03	<b>0,03</b>	0	0	0,2314	<b>0,2314</b>	ЮТС
ЖФ	Северная ул., 3	Жилое МКД	5	3297	0,236	0	0	<b>0,236</b>	0,5718	0	0	<b>0,5718</b>	ЮТС
ЖФ	Северная ул., 3а	Жилое МКД	5		0,2706	0	0	<b>0,2706</b>	0,6557	0	0	<b>0,6557</b>	ЮТС
ЖФ	Северная ул., 7	Жилое МКД	5		0	0	0,0316	<b>0,0316</b>	0	0	0,2437	<b>0,2437</b>	ЮТС
ЖФ	Северная ул., 7	Жилое МКД	5	3065	0,236	0	0	<b>0,236</b>	0,5718	0	0	<b>0,5718</b>	ЮТС
ЖФ	Тракторная ул., 158	Жилое МКД	9	4568	0,445	0	0	<b>0,445</b>	1,0782	0	0	<b>1,0782</b>	ЮТС
ЖФ	Тракторная ул., 158	Жилое МКД	9		0	0	0,0405	<b>0,0405</b>	0	0	0,3124	<b>0,3124</b>	ЮТС
ЖФ	Федоренко ул., 6	Жилое МКД	5	5414	0,385	0	0	<b>0,385</b>	0,9329	0	0	<b>0,9329</b>	ЮТС
ЖФ	Федоренко ул., 6	Жилое МКД	5		0	0	0,0519	<b>0,0519</b>	0	0	0,4003	<b>0,4003</b>	ЮТС
ЖФ	Федоренко ул., 8	Жилое МКД	5		0,237	0	0	<b>0,237</b>	0,5742	0	0	<b>0,5742</b>	ЮТС
ЖФ	Федоренко ул., 8	Жилое МКД	5		0	0	0,0321	<b>0,0321</b>	0	0	0,2476	<b>0,2476</b>	ЮТС



Обосновывающие материалы к схеме теплоснабжения муниципального образования город Рубцовск  
Алтайского края на период до 2035 года (актуализация на 2025 год)

Признак потребителя	Адрес потребителя	Наименование потребителя	Этажность	Площадь отапливаемая, м <sup>2</sup>	Нагрузка договорная, Гкал/ч				Годовое потребление, тыс. Гкал				Источник
					Отопление	Вентиляция	ГВС	Сумма	Отопление	Вентиляция	ГВС	Сумма	
<b>Итого по ЖФ</b>					<b>2,556</b>	<b>0</b>	<b>0,261</b>	<b>2,817</b>	<b>6,192</b>	<b>0</b>	<b>2,016</b>	<b>8,208</b>	
<b>Итого по ОДЗ</b>					<b>0,13</b>	<b>0,117</b>	<b>0,005</b>	<b>0,251</b>	<b>0,302</b>	<b>0,136</b>	<b>0,039</b>	<b>0,477</b>	
<b>Итого по кадастровому кварталу</b>					<b>2,686</b>	<b>0,117</b>	<b>0,266</b>	<b>3,068</b>	<b>6,494</b>	<b>0,136</b>	<b>2,055</b>	<b>8,685</b>	

Обосновывающие материалы к схеме теплоснабжения муниципального образования город Рубцовск  
Алтайского края на период до 2035 года (актуализация на 2025 год)

Таблица 64 - Тепловые нагрузки потребителей города в кадастровом квартале 22:70:020305

Признак потребителя	Адрес потребителя	Наименование потребителя	Этажность	Площадь отапливаемой, м <sup>2</sup>	Нагрузка договорная, Гкал/ч				Годовое потребление, тыс. Гкал				Источник
					Отопление	Вентиляция	ГВС	Сумма	Отопление	Вентиляция	ГВС	Сумма	
ЖФ	Октябрьская ул., 03	Жилое МКД	9	4697	0,458	0	0	<b>0,458</b>	1,1097	0	0	<b>1,1097</b>	ЮТС
ЖФ	Октябрьская ул., 03	Жилое МКД	9		0	0	0,039	<b>0,039</b>	0	0	0,3008	<b>0,3008</b>	ЮТС
ОДЗ	Октябрьская ул., 03	Административное	1		0,0031	0	0	<b>0,0031</b>	0,0072	0	0	<b>0,0072</b>	ЮТС
ОДЗ	Северная ул., 13	Административное	2	2620	0,15	0	0	<b>0,15</b>	0,3496	0	0	<b>0,3496</b>	ЮТС
ОДЗ	Северная ул., 13	Административное	2		0	0	0,002497	<b>0,002497</b>	0	0	0,0193	<b>0,0193</b>	ЮТС
ЖФ	Северная ул., 15	Жилое МКД	5		0	0	0,0396	<b>0,0396</b>	0	0	0,3055	<b>0,3055</b>	ЮТС
ЖФ	Северная ул., 15	Жилое МКД	5	4667	0,324	0	0	<b>0,324</b>	0,785	0	0	<b>0,785</b>	ЮТС
ЖФ	Северная ул., 19	Жилое МКД	5		0	0	0,026	<b>0,026</b>	0	0	0,2006	<b>0,2006</b>	ЮТС
ЖФ	Северная ул., 19	Жилое МКД	5	2975	0,237	0	0	<b>0,237</b>	0,5742	0	0	<b>0,5742</b>	ЮТС
ЖФ	Северная ул., 19а	Жилое МКД	5		0	0	0,0324	<b>0,0324</b>	0	0	0,2499	<b>0,2499</b>	ЮТС
ЖФ	Северная ул., 19а	Жилое МКД	5	3356	0,238	0	0	<b>0,238</b>	0,5767	0	0	<b>0,5767</b>	ЮТС
ЖФ	Северная ул., 21	Жилое МКД	5	3349	0,238	0	0	<b>0,238</b>	0,5767	0	0	<b>0,5767</b>	ЮТС
ЖФ	Северная ул., 21	Жилое МКД	5		0	0	0,032	<b>0,032</b>	0	0	0,2468	<b>0,2468</b>	ЮТС
ЖФ	Северная ул., 23	Жилое МКД	5	4694	0,3259	0	0	<b>0,3259</b>	0,7897	0	0	<b>0,7897</b>	ЮТС
ЖФ	Северная ул., 23	Жилое МКД	5		0	0	0,03766	<b>0,03766</b>	0	0	0,2905	<b>0,2905</b>	ЮТС
ЖФ	Северная ул., 25	Жилое МКД	5		0	0	0,0289	<b>0,0289</b>	0	0	0,2229	<b>0,2229</b>	ЮТС
ЖФ	Северная ул., 25	Жилое МКД	5	3318	0,237	0	0	<b>0,237</b>	0,5742	0	0	<b>0,5742</b>	ЮТС
ОДЗ	Северная ул., 27	Детский сад № 57	2	3782	0,2281	0	0,02877	<b>0,25687</b>	0,5316	0	0,2219	<b>0,7535</b>	ЮТС
ЖФ	Северная ул., 29	Жилое МКД	5		0	0	0,033	<b>0,033</b>	0	0	0,2545	<b>0,2545</b>	ЮТС
ЖФ	Северная ул., 29	Жилое МКД	5	3303	0,236	0	0	<b>0,236</b>	0,5718	0	0	<b>0,5718</b>	ЮТС
ЖФ	Северная ул., 31	Жилое МКД	5	6174	0,119	0	0	<b>0,119</b>	0,2883	0	0	<b>0,2883</b>	ЮТС
ЖФ	Северная ул., 31	Жилое МКД	5		0,122	0	0	<b>0,122</b>	0,2956	0	0	<b>0,2956</b>	ЮТС
ЖФ	Северная ул., 31	Жилое МКД	5		0,061	0	0	<b>0,061</b>	0,1478	0	0	<b>0,1478</b>	ЮТС
ЖФ	Северная ул., 31	Жилое МКД	5		0,112	0	0	<b>0,112</b>	0,2714	0	0	<b>0,2714</b>	ЮТС
ЖФ	Северная ул., 31	Жилое МКД	5		0	0	0,0549	<b>0,0549</b>	0	0	0,4235	<b>0,4235</b>	ЮТС
ЖФ	Северная ул., 31	Жилое МКД	5		0,105	0	0	<b>0,105</b>	0,2544	0	0	<b>0,2544</b>	ЮТС
ЖФ	Федоренко ул., 10	Жилое МКД	9	4652	0,444	0	0	<b>0,444</b>	1,0758	0	0	<b>1,0758</b>	ЮТС
ЖФ	Федоренко ул., 10	Жилое МКД	9		0	0	0,0416	<b>0,0416</b>	0	0	0,3209	<b>0,3209</b>	ЮТС
ОДЗ	Федоренко ул., 10а	Административное	3	312	0,02	0	0	<b>0,02</b>	0,0466	0	0	<b>0,0466</b>	ЮТС

Обосновывающие материалы к схеме теплоснабжения муниципального образования город Рубцовск  
Алтайского края на период до 2035 года (актуализация на 2025 год)

Признак потребителя	Адрес потребителя	Наименование потребителя	Этажность	Площадь отапливаемой, м <sup>2</sup>	Нагрузка договорная, Гкал/ч				Годовое потребление, тыс. Гкал				Источник
					Отопление	Вентиляция	ГВС	Сумма	Отопление	Вентиляция	ГВС	Сумма	
ОДЗ	Федоренко ул., 10б	МУП	1		0	0	0,0001	<b>0,0001</b>	0	0	0,0008	<b>0,0008</b>	ЮТС
ОДЗ	Федоренко ул., 10б	МУП	1	95	0,0091	0	0	<b>0,0091</b>	0,0212	0	0	<b>0,0212</b>	ЮТС
ЖФ	Федоренко ул., 12	Жилое МКД	6	2557	0,2305	0	0	<b>0,2305</b>	0,5585	0	0	<b>0,5585</b>	ЮТС
ЖФ	Федоренко ул., 12	Жилое МКД	6		0	0	0,0392	<b>0,0392</b>	0	0	0,3024	<b>0,3024</b>	ЮТС
ЖФ	Федоренко ул., 14	Жилое МКД	5		0	0	0,03	<b>0,03</b>	0	0	0,2314	<b>0,2314</b>	ЮТС
ЖФ	Федоренко ул., 14	Жилое МКД	5	3243	0,236	0	0	<b>0,236</b>	0,5718	0	0	<b>0,5718</b>	ЮТС
ЖФ	Федоренко ул., 16	Жилое МКД	5		0	0	0,03405	<b>0,03405</b>	0	0	0,2626	<b>0,2626</b>	ЮТС
ЖФ	Федоренко ул., 16	Жилое МКД	5	3727	0,342	0	0	<b>0,342</b>	0,8287	0	0	<b>0,8287</b>	ЮТС
ЖФ	Федоренко ул., 16а	Жилое МКД	5		0	0	0,0301	<b>0,0301</b>	0	0	0,2322	<b>0,2322</b>	ЮТС
ЖФ	Федоренко ул., 16а	Жилое МКД	5	3384	0,2377	0	0	<b>0,2377</b>	0,5759	0	0	<b>0,5759</b>	ЮТС
ЖФ	Федоренко ул., 18	Жилое МКД	5	4570	0,3242	0	0	<b>0,3242</b>	0,7855	0	0	<b>0,7855</b>	ЮТС
ЖФ	Федоренко ул., 18	Жилое МКД	5		0	0	0,04103	<b>0,04103</b>	0	0	0,3165	<b>0,3165</b>	ЮТС
ЖФ	Федоренко ул., 20	Жилое МКД	5	3766	0,261	0	0	<b>0,261</b>	0,6324	0	0	<b>0,6324</b>	ЮТС
ЖФ	Федоренко ул., 20	Жилое МКД	5		0	0	0,0322	<b>0,0322</b>	0	0	0,2484	<b>0,2484</b>	ЮТС
ЖФ	Федоренко ул., 22	Жилое МКД	5		0	0	0,034	<b>0,034</b>	0	0	0,2623	<b>0,2623</b>	ЮТС
ЖФ	Федоренко ул., 22	Жилое МКД	5	3236	0,236	0	0	<b>0,236</b>	0,5718	0	0	<b>0,5718</b>	ЮТС
ЖФ	Федоренко ул., 24	Жилое МКД	5	3296	0,231	0	0	<b>0,231</b>	0,5597	0	0	<b>0,5597</b>	ЮТС
ЖФ	Федоренко ул., 24	Жилое МКД	5		0	0	0,0524	<b>0,0524</b>	0	0	0,4042	<b>0,4042</b>	ЮТС
ЖФ	Федоренко ул., 26	Жилое МКД	9	6500	0,251	0	0	<b>0,251</b>	0,6082	0	0	<b>0,6082</b>	ЮТС
ЖФ	Федоренко ул., 26	Жилое МКД	9		0	0	0,0559	<b>0,0559</b>	0	0	0,4312	<b>0,4312</b>	ЮТС
ЖФ	Федоренко ул., 26	Жилое МКД	9		0,251	0	0	<b>0,251</b>	0,6082	0	0	<b>0,6082</b>	ЮТС
<b>Итого по ЖФ</b>					<b>5,857</b>	<b>0</b>	<b>0,714</b>	<b>6,571</b>	<b>14,192</b>	<b>0</b>	<b>5,507</b>	<b>19,699</b>	
<b>Итого по ОДЗ</b>					<b>0,41</b>	<b>0</b>	<b>0,031</b>	<b>0,442</b>	<b>0,956</b>	<b>0</b>	<b>0,242</b>	<b>1,198</b>	
<b>Итого по кадастровому кварталу</b>					<b>6,267</b>	<b>0</b>	<b>0,745</b>	<b>7,013</b>	<b>15,148</b>	<b>0</b>	<b>5,749</b>	<b>20,897</b>	

Таблица 65 - Тепловые нагрузки потребителей города в кадастровом квартале 22:70:020306

Признак потребителя	Адрес потребителя	Наименование потребителя	Этажность	Площадь отапливаемой, м <sup>2</sup>	Нагрузка договорная, Гкал/ч				Годовое потребление, тыс. Гкал				Источник
					Отопление	Вентиляция	ГВС	Сумма	Отопление	Вентиляция	ГВС	Сумма	
ЖФ	Тракторная ул., 152	Жилое МКД	9	3212	0,247	0	0	<b>0,247</b>	0,5985	0	0	<b>0,5985</b>	ЮТС
ЖФ	Тракторная ул., 152	Жилое МКД	9	3212	0,247	0	0	<b>0,247</b>	0,5985	0	0	<b>0,5985</b>	ЮТС
ЖФ	Тракторная ул., 152	Жилое МКД	9		0	0	0,0628	<b>0,0628</b>	0	0	0,4844	<b>0,4844</b>	ЮТС
<b>Итого по ЖФ</b>					<b>0,494</b>	<b>0</b>	<b>0,063</b>	<b>0,557</b>	<b>1,197</b>	<b>0</b>	<b>0,484</b>	<b>1,681</b>	
<b>Итого по кадастровому кварталу</b>					<b>0,494</b>	<b>0</b>	<b>0,063</b>	<b>0,557</b>	<b>1,197</b>	<b>0</b>	<b>0,484</b>	<b>1,681</b>	

Обосновывающие материалы к схеме теплоснабжения муниципального образования город Рубцовск  
Алтайского края на период до 2035 года (актуализация на 2025 год)

Таблица 66 - Тепловые нагрузки потребителей города в кадастровом квартале 22:70:020307

Признак потребителя	Адрес потребителя	Наименование потребителя	Этажность	Площадь отапливаемой, м <sup>2</sup>	Нагрузка договорная, Гкал/ч				Годовое потребление, тыс. Гкал				Источник
					Отопление	Вентиляция	ГВС	Сумма	Отопление	Вентиляция	ГВС	Сумма	
ЖФ	Алтайская ул., 167	Жилое МКД	5		0	0	0,036	<b>0,036</b>	0	0	0,2777	<b>0,2777</b>	ЮТС
ЖФ	Алтайская ул., 167	Жилое МКД	5	4462	0,295	0	0	<b>0,295</b>	0,7148	0	0	<b>0,7148</b>	ЮТС
ОДЗ	Алтайская ул., 167а	Административное	1		0,0024	0	0	<b>0,0024</b>	0,0056	0	0	<b>0,0056</b>	ЮТС
ЖФ	Алтайская ул., 167а	Жилое МКД	5		0	0	0,0358	<b>0,0358</b>	0	0	0,2761	<b>0,2761</b>	ЮТС
ЖФ	Алтайская ул., 167а	Жилое МКД	5	4414	0,445	0	0	<b>0,445</b>	1,0782	0	0	<b>1,0782</b>	ЮТС
ЖФ	Алтайская ул., 169	Жилое МКД	5		0	0	0,0425	<b>0,0425</b>	0	0	0,3278	<b>0,3278</b>	ЮТС
ЖФ	Алтайская ул., 169	Жилое МКД	5	4468	0,295	0	0	<b>0,295</b>	0,7148	0	0	<b>0,7148</b>	ЮТС
ОДЗ	Алтайская ул., 169а	Общеобразовательная школа-интернат №2	1	213	0,022	0	0	<b>0,022</b>	0,0513	0	0	<b>0,0513</b>	ЮТС
ОДЗ	Алтайская ул., 169а	Общеобразовательная школа-интернат №2	3	945	0,1359	0	0	<b>0,1359</b>	0,3167	0	0	<b>0,3167</b>	ЮТС
ОДЗ	Алтайская ул., 169а	Общеобразовательная школа-интернат №2	2	1990	0,1644	0	0	<b>0,1644</b>	0,3831	0	0	<b>0,3831</b>	ЮТС
ОДЗ	Алтайская ул., 169А	Общеобразовательная школа-интернат №2	5		0	0	0,001564	<b>0,001564</b>	0	0	0,0121	<b>0,0121</b>	ЮТС
ОДЗ	Алтайская ул., 169а	Общеобразовательная школа-интернат №2	5		0	0	0,000198	<b>0,000198</b>	0	0	0,0015	<b>0,0015</b>	ЮТС
ОДЗ	Алтайская ул., 169а	Общеобразовательная школа-интернат №2	3	2390	0,1861	0	0	<b>0,1861</b>	0,4337	0	0	<b>0,4337</b>	ЮТС
ЖФ	Алтайская ул., 171	Жилое МКД	5		0	0	0,0394	<b>0,0394</b>	0	0	0,3039	<b>0,3039</b>	ЮТС
ЖФ	Алтайская ул., 171	Жилое МКД	5	4462	0,295	0	0	<b>0,295</b>	0,7148	0	0	<b>0,7148</b>	ЮТС
ЖФ	Алтайская ул., 173	Жилое МКД	5		0	0	0,03971	<b>0,03971</b>	0	0	0,3063	<b>0,3063</b>	ЮТС
ЖФ	Алтайская ул., 173	Жилое МКД	5	4472	0,295	0	0	<b>0,295</b>	0,7148	0	0	<b>0,7148</b>	ЮТС
ЖФ	Алтайская ул., 175	Жилое МКД	5		0	0	0,0388	<b>0,0388</b>	0	0	0,2993	<b>0,2993</b>	ЮТС
ЖФ	Алтайская ул., 175	Жилое МКД	5	4416	0,306	0	0	<b>0,306</b>	0,7414	0	0	<b>0,7414</b>	ЮТС
ОДЗ	Алтайская ул., 177	МКУ "Управление культуры, спорта и мол. политики"	2		0	0	0,00099	<b>0,00099</b>	0	0	0,0076	<b>0,0076</b>	ЮТС
ОДЗ	Алтайская ул., 177	МКУ "Управление культуры, спорта и мол. политики"	2	1314	0,1073	0	0	<b>0,1073</b>	0,2501	0	0	<b>0,2501</b>	ЮТС
ОДЗ	Алтайская ул., 177а	Административное	1		0	0	0,00093	<b>0,00093</b>	0	0	0,0072	<b>0,0072</b>	ЮТС
ОДЗ	Алтайская ул., 177а	Административное	1		0,0252	0	0	<b>0,0252</b>	0,0587	0	0	<b>0,0587</b>	ЮТС
ОДЗ	Алтайская ул., 179	Гимназия № 11	3	2155	0,1485	0	0	<b>0,1485</b>	0,3461	0	0	<b>0,3461</b>	ЮТС
ОДЗ	Алтайская ул., 179	Гимназия № 11	3		0	0	0,02129	<b>0,02129</b>	0	0	0,1642	<b>0,1642</b>	ЮТС

Обосновывающие материалы к схеме теплоснабжения муниципального образования город Рубцовск  
Алтайского края на период до 2035 года (актуализация на 2025 год)

Признак потребителя	Адрес потребителя	Наименование потребителя	Этажность	Площадь отапливаемой, м <sup>2</sup>	Нагрузка договорная, Гкал/ч				Годовое потребление, тыс. Гкал				Источник
					Отопление	Вентиляция	ГВС	Сумма	Отопление	Вентиляция	ГВС	Сумма	
ОДЗ	Алтайская ул., 179	Гимназия № 11	3	2972	0,2048	0	0	<b>0,2048</b>	0,4773	0	0	<b>0,4773</b>	ЮТС
ЖФ	Алтайская ул., 181	Жилое МКД	5		0	0	0,04268	<b>0,04268</b>	0	0	0,3292	<b>0,3292</b>	ЮТС
ЖФ	Алтайская ул., 181	Жилое МКД	5	4698	0,311	0	0	<b>0,311</b>	0,7535	0	0	<b>0,7535</b>	ЮТС
ОДЗ	Алтайская ул., 181а	Административное	2	335	0,0203	0	0	<b>0,0203</b>	0,0473	0	0	<b>0,0473</b>	ЮТС
ОДЗ	Алтайская ул., 181а	Административное	1	335	0,0108	0	0	<b>0,0108</b>	0,0252	0	0	<b>0,0252</b>	ЮТС
ОДЗ	Алтайская ул., 181а	Административное	1		0	0	0,00014	<b>0,00014</b>	0	0	0,0011	<b>0,0011</b>	ЮТС
ОДЗ	Алтайская ул., 181а	Административное	2		0	0	0,00021	<b>0,00021</b>	0	0	0,0016	<b>0,0016</b>	ЮТС
ЖФ	Алтайская ул., 183	Жилое МКД	5		0	0	0,03547	<b>0,03547</b>	0	0	0,2736	<b>0,2736</b>	ЮТС
ЖФ	Алтайская ул., 183	Жилое МКД	5	183	0,311	0	0	<b>0,311</b>	0,7535	0	0	<b>0,7535</b>	ЮТС
ЖФ	Алтайская ул., 185	Жилое МКД	5		0	0	0,04351	<b>0,04351</b>	0	0	0,3356	<b>0,3356</b>	ЮТС
ЖФ	Алтайская ул., 185	Жилое МКД	5	4710	0,318	0	0	<b>0,318</b>	0,7705	0	0	<b>0,7705</b>	ЮТС
ЖФ	Алтайская ул., 187	Жилое МКД	5		0	0	0,04178	<b>0,04178</b>	0	0	0,3223	<b>0,3223</b>	ЮТС
ЖФ	Алтайская ул., 187	Жилое МКД	5	4706	0,326	0	0	<b>0,326</b>	0,7899	0	0	<b>0,7899</b>	ЮТС
ЖФ	Алтайская ул., 187а	Жилое МКД	5		0	0	0,0437	<b>0,0437</b>	0	0	0,3371	<b>0,3371</b>	ЮТС
ЖФ	Алтайская ул., 187а	Жилое МКД	5	4662	0,326	0	0	<b>0,326</b>	0,7899	0	0	<b>0,7899</b>	ЮТС
ОДЗ	Алтайская ул., 187б	Административное	1		0	0	0,000617	<b>0,000617</b>	0	0	0,0048	<b>0,0048</b>	ЮТС
ОДЗ	Алтайская ул., 187б	Административное	1	824	0,048	0	0	<b>0,048</b>	0,1119	0	0	<b>0,1119</b>	ЮТС
ОДЗ	Алтайская ул., 187в	Административное	2	690	0,0366	0	0	<b>0,0366</b>	0,0853	0	0	<b>0,0853</b>	ЮТС
ЖФ	Алтайская ул., 189	Жилое МКД	5		0	0	0,03255	<b>0,03255</b>	0	0	0,2511	<b>0,2511</b>	ЮТС
ЖФ	Алтайская ул., 189	Жилое МКД	5	4659	0,323	0	0	<b>0,323</b>	0,7826	0	0	<b>0,7826</b>	ЮТС
ЖФ	Алтайская ул., 189а	Жилое МКД	5		0	0	0,0717	<b>0,0717</b>	0	0	0,5531	<b>0,5531</b>	ЮТС
ЖФ	Алтайская ул., 189а	Жилое МКД	5	4627	0,3284	0	0	<b>0,3284</b>	0,7957	0	0	<b>0,7957</b>	ЮТС
ЖФ	Алтайская ул., 191	Жилое МКД	5		0	0	0,0383	<b>0,0383</b>	0	0	0,2954	<b>0,2954</b>	ЮТС
ЖФ	Алтайская ул., 191	Жилое МКД	5	4713	0,318	0	0	<b>0,318</b>	0,7705	0	0	<b>0,7705</b>	ЮТС
ЖФ	Алтайская ул., 193	Жилое МКД	5		0	0	0,044	<b>0,044</b>	0	0	0,3394	<b>0,3394</b>	ЮТС
ЖФ	Алтайская ул., 193	Жилое МКД	5	4672	0,323	0	0	<b>0,323</b>	0,7826	0	0	<b>0,7826</b>	ЮТС
ЖФ	Октябрьская ул., 1	Жилое МКД	5	4753	0,323	0	0	<b>0,323</b>	0,7826	0	0	<b>0,7826</b>	ЮТС
ЖФ	Октябрьская ул., 1	Жилое МКД	5		0	0	0,04113	<b>0,04113</b>	0	0	0,3173	<b>0,3173</b>	ЮТС
ЖФ	Октябрьская ул., 11	Жилое МКД	5	4635	0,311	0	0	<b>0,311</b>	0,7535	0	0	<b>0,7535</b>	ЮТС
ЖФ	Октябрьская ул., 11	Жилое МКД	5		0	0	0,0455	<b>0,0455</b>	0	0	0,351	<b>0,351</b>	ЮТС
ЖФ	Октябрьская ул., 13	Жилое МКД	5	4466	0,295	0	0	<b>0,295</b>	0,7148	0	0	<b>0,7148</b>	ЮТС

Обосновывающие материалы к схеме теплоснабжения муниципального образования город Рубцовск  
Алтайского края на период до 2035 года (актуализация на 2025 год)

Признак потребителя	Адрес потребителя	Наименование потребителя	Этажность	Площадь отапливаемая, м <sup>2</sup>	Нагрузка договорная, Гкал/ч				Годовое потребление, тыс. Гкал				Источник
					Отопление	Вентиляция	ГВС	Сумма	Отопление	Вентиляция	ГВС	Сумма	
ЖФ	Октябрьская ул., 13	Жилое МКД	5		0	0	0,0356	<b>0,0356</b>	0	0	0,2746	<b>0,2746</b>	ЮТС
ОДЗ	Октябрьская ул., 17	Детский сад № 2 "Лучик"	2	1625	0,1041	0	0	<b>0,1041</b>	0,2426	0	0	<b>0,2426</b>	ЮТС
ОДЗ	Октябрьская ул., 17	Детский сад № 2 "Лучик"	2		0	0	0,03445	<b>0,03445</b>	0	0	0,2657	<b>0,2657</b>	ЮТС
ОДЗ	Октябрьская ул., 19	Детский сад № 46 "Светлячок"	2	1628	0,1013	0	0	<b>0,1013</b>	0,2361	0	0	<b>0,2361</b>	ЮТС
ОДЗ	Октябрьская ул., 19	Детский сад № 46 "Светлячок"	2		0	0	0,010741	<b>0,010741</b>	0	0	0,0829	<b>0,0829</b>	ЮТС
ОДЗ	Октябрьская ул., 21	Детский сад № 47 "Ёлочка"	2	1070	0,104	0	0	<b>0,104</b>	0,2424	0	0	<b>0,2424</b>	ЮТС
ОДЗ	Октябрьская ул., 21	Детский сад № 47 "Ёлочка"	2		0	0	0,022	<b>0,022</b>	0	0	0,1697	<b>0,1697</b>	ЮТС
ЖФ	Октябрьская ул., 23	Жилое МКД	5	4468	0,295	0	0	<b>0,295</b>	0,7148	0	0	<b>0,7148</b>	ЮТС
ЖФ	Октябрьская ул., 23	Жилое МКД	5		0	0	0,0366	<b>0,0366</b>	0	0	0,2823	<b>0,2823</b>	ЮТС
ЖФ	Октябрьская ул., 25	Жилое МКД	5	4431	0,317	0	0	<b>0,317</b>	0,7681	0	0	<b>0,7681</b>	ЮТС
ЖФ	Октябрьская ул., 25	Жилое МКД	5		0	0	0,0347	<b>0,0347</b>	0	0	0,2677	<b>0,2677</b>	ЮТС
ЖФ	Октябрьская ул., 27	Жилое МКД	5	4447	0,295	0	0	<b>0,295</b>	0,7148	0	0	<b>0,7148</b>	ЮТС
ЖФ	Октябрьская ул., 27	Жилое МКД	5		0	0	0,03122	<b>0,03122</b>	0	0	0,2408	<b>0,2408</b>	ЮТС
ЖФ	Октябрьская ул., 29	Жилое МКД	5	4479	0,295	0	0	<b>0,295</b>	0,7148	0	0	<b>0,7148</b>	ЮТС
ЖФ	Октябрьская ул., 29	Жилое МКД	5		0	0	0,0324	<b>0,0324</b>	0	0	0,2499	<b>0,2499</b>	ЮТС
ЖФ	Октябрьская ул., 3	Жилое МКД	5	4693	0,318	0	0	<b>0,318</b>	0,7705	0	0	<b>0,7705</b>	ЮТС
ЖФ	Октябрьская ул., 3	Жилое МКД	5		0	0	0,0687	<b>0,0687</b>	0	0	0,5299	<b>0,5299</b>	ЮТС
ОДЗ	Октябрьская ул., 31	Детский сад № 48 "Ручеек"	2	1322	0,1075	0	0	<b>0,1075</b>	0,2505	0	0	<b>0,2505</b>	ЮТС
ОДЗ	Октябрьская ул., 31	Детский сад № 48 "Ручеек"	2		0	0	0,0141	<b>0,0141</b>	0	0	0,1088	<b>0,1088</b>	ЮТС
ЖФ	Октябрьская ул., 33	Жилое МКД	5	4460	0,295	0	0	<b>0,295</b>	0,7148	0	0	<b>0,7148</b>	ЮТС
ЖФ	Октябрьская ул., 33	Жилое МКД	5		0	0	0,0357	<b>0,0357</b>	0	0	0,2754	<b>0,2754</b>	ЮТС
ЖФ	Октябрьская ул., 3а	Жилое МКД	5	4735	0,328	0	0	<b>0,328</b>	0,7947	0	0	<b>0,7947</b>	ЮТС
ЖФ	Октябрьская ул., 3а	Жилое МКД	5		0	0	0,0423	<b>0,0423</b>	0	0	0,3263	<b>0,3263</b>	ЮТС
ЖФ	Октябрьская ул., 5	Жилое МКД	5	4458	0,299	0	0	<b>0,299</b>	0,7245	0	0	<b>0,7245</b>	ЮТС
ЖФ	Октябрьская ул., 5	Жилое МКД	5		0	0	0,0397	<b>0,0397</b>	0	0	0,3062	<b>0,3062</b>	ЮТС
ЖФ	Октябрьская ул., 7	Жилое МКД	5	4473	0,3	0	0	<b>0,3</b>	0,7269	0	0	<b>0,7269</b>	ЮТС
ЖФ	Октябрьская ул., 7	Жилое МКД	5		0	0	0,0381	<b>0,0381</b>	0	0	0,2939	<b>0,2939</b>	ЮТС
ЖФ	Октябрьская ул., 9	Жилое МКД	5	4258	0,303	0	0	<b>0,303</b>	0,7342	0	0	<b>0,7342</b>	ЮТС

Обосновывающие материалы к схеме теплоснабжения муниципального образования город Рубцовск  
Алтайского края на период до 2035 года (актуализация на 2025 год)

Признак потребителя	Адрес потребителя	Наименование потребителя	Этажность	Площадь отапливаемая, м <sup>2</sup>	Нагрузка договорная, Гкал/ч				Годовое потребление, тыс. Гкал				Источник
					Отопление	Вентиляция	ГВС	Сумма	Отопление	Вентиляция	ГВС	Сумма	
ЖФ	Октябрьская ул., 9	Жилое МКД	5		0	0	0,0361	<b>0,0361</b>	0	0	0,2785	<b>0,2785</b>	ЮТС
ЖФ	Светлова ул., 15	Жилое МКД	5	4457	0,295	0	0	<b>0,295</b>	0,7148	0	0	<b>0,7148</b>	ЮТС
ЖФ	Светлова ул., 15	Жилое МКД	5		0	0	0,0374	<b>0,0374</b>	0	0	0,2885	<b>0,2885</b>	ЮТС
ОДЗ	Светлова ул., 17	Административное	1	545	0,0354	0	0	<b>0,0354</b>	0,0825	0	0	<b>0,0825</b>	ЮТС
ОДЗ	Светлова ул., 17	Административное	1		0	0	0,00015	<b>0,00015</b>	0	0	0,0012	<b>0,0012</b>	ЮТС
ЖФ	Светлова ул., 19	Жилое МКД	5		0	0	0,0267	<b>0,0267</b>	0	0	0,206	<b>0,206</b>	ЮТС
ЖФ	Светлова ул., 19	Жилое МКД	5	3510	0,244	0	0	<b>0,244</b>	0,5912	0	0	<b>0,5912</b>	ЮТС
ЖФ	Светлова ул., 21	Жилое МКД	5		0	0	0,0389	<b>0,0389</b>	0	0	0,3001	<b>0,3001</b>	ЮТС
ЖФ	Светлова ул., 21	Жилое МКД	5	4452	0,225	0	0	<b>0,225</b>	0,5452	0	0	<b>0,5452</b>	ЮТС
ОДЗ	Светлова ул., 23	Административное	2	365	0,0343	0	0	<b>0,0343</b>	0,0799	0	0	<b>0,0799</b>	ЮТС
ЖФ	Светлова ул., 25	Жилое МКД	5	3685	0,248	0	0	<b>0,248</b>	0,6009	0	0	<b>0,6009</b>	ЮТС
ЖФ	Светлова ул., 25	Жилое МКД	5		0	0	0,03022	<b>0,03022</b>	0	0	0,2331	<b>0,2331</b>	ЮТС
П	Светлова ул., 25а	Производственное	1		0	0	0,0003	<b>0,0003</b>	0	0	0,0023	<b>0,0023</b>	ЮТС
ЖФ	Светлова ул., 27	Жилое МКД	5		0	0	0,0355	<b>0,0355</b>	0	0	0,2738	<b>0,2738</b>	ЮТС
ЖФ	Светлова ул., 27	Жилое МКД	5	4384	0,295	0	0	<b>0,295</b>	0,7148	0	0	<b>0,7148</b>	ЮТС
ЖФ	Северная ул., 10	Жилое МКД	5		0	0	0,04268	<b>0,04268</b>	0	0	0,3292	<b>0,3292</b>	ЮТС
ЖФ	Северная ул., 10	Жилое МКД	5	4694	0,323	0	0	<b>0,323</b>	0,7826	0	0	<b>0,7826</b>	ЮТС
ЖФ	Северная ул., 12	Жилое МКД	5		0	0	0,042	<b>0,042</b>	0	0	0,324	<b>0,324</b>	ЮТС
ЖФ	Северная ул., 12	Жилое МКД	5	4685	0,3234	0	0	<b>0,3234</b>	0,7836	0	0	<b>0,7836</b>	ЮТС
ЖФ	Северная ул., 14	Жилое МКД	5		0	0	0,0528	<b>0,0528</b>	0	0	0,4073	<b>0,4073</b>	ЮТС
ЖФ	Северная ул., 14	Жилое МКД	5	5531	0,383	0	0	<b>0,383</b>	0,928	0	0	<b>0,928</b>	ЮТС
ОДЗ	Северная ул., 16	Административное	2	557	0,0444	0	0	<b>0,0444</b>	0,1035	0	0	<b>0,1035</b>	ЮТС
ОДЗ	Северная ул., 18	Детский сад №48 "Ручеек"	2		0	0	0,00729	<b>0,00729</b>	0	0	0,0562	<b>0,0562</b>	ЮТС
ОДЗ	Северная ул., 18	Детский сад №48 "Ручеек"	2	18	0,09	0	0	<b>0,09</b>	0,2097	0	0	<b>0,2097</b>	ЮТС
ЖФ	Северная ул., 22	Жилое МКД	5	4659	0,323	0	0	<b>0,323</b>	0,7826	0	0	<b>0,7826</b>	ЮТС
ЖФ	Северная ул., 22	Жилое МКД	5		0	0	0,04193	<b>0,04193</b>	0	0	0,3234	<b>0,3234</b>	ЮТС
ЖФ	Северная ул., 24	Жилое МКД	9		0	0	0,04592	<b>0,04592</b>	0	0	0,3542	<b>0,3542</b>	ЮТС
ЖФ	Северная ул., 24	Жилое МКД	9	8280	0,157	0	0	<b>0,157</b>	0,3804	0	0	<b>0,3804</b>	ЮТС
ЖФ	Северная ул., 24	Жилое МКД	9		0,157	0	0	<b>0,157</b>	0,3804	0	0	<b>0,3804</b>	ЮТС
ЖФ	Северная ул., 24	Жилое МКД	9		0,157	0	0	<b>0,157</b>	0,3804	0	0	<b>0,3804</b>	ЮТС

Обосновывающие материалы к схеме теплоснабжения муниципального образования город Рубцовск  
Алтайского края на период до 2035 года (актуализация на 2025 год)

Признак потребителя	Адрес потребителя	Наименование потребителя	Этажность	Площадь отапливаемой, м <sup>2</sup>	Нагрузка договорная, Гкал/ч				Годовое потребление, тыс. Гкал				Источник
					Отопление	Вентиляция	ГВС	Сумма	Отопление	Вентиляция	ГВС	Сумма	
ЖФ	Северная ул., 24	Жилое МКД	9		0,206	0	0	<b>0,206</b>	0,4991	0	0	<b>0,4991</b>	ЮТС
ЖФ	Северная ул., 26	Жилое МКД	9		0	0	0,0368	<b>0,0368</b>	0	0	0,2839	<b>0,2839</b>	ЮТС
ЖФ	Северная ул., 26	Жилое МКД	9	2532	0,215	0	0	<b>0,215</b>	0,5209	0	0	<b>0,5209</b>	ЮТС
ЖФ	Северная ул., 28	Жилое МКД	5		0	0	0,03641	<b>0,03641</b>	0	0	0,2809	<b>0,2809</b>	ЮТС
ЖФ	Северная ул., 28	Жилое МКД	5	5513	0,3828	0	0	<b>0,3828</b>	0,9275	0	0	<b>0,9275</b>	ЮТС
ЖФ	Северная ул., 30	Жилое МКД	5		0	0	0,03041	<b>0,03041</b>	0	0	0,2346	<b>0,2346</b>	ЮТС
ЖФ	Северная ул., 30	Жилое МКД	5	4354	0,3008	0	0	<b>0,3008</b>	0,7288	0	0	<b>0,7288</b>	ЮТС
ОДЗ	Северная ул., 6	Административное	1	78	0,004	0,012	0	<b>0,016</b>	0,0093	0,014	0	<b>0,0233</b>	ЮТС
ЖФ	Северная ул., 8	Жилое МКД	5		0	0	0,07524	<b>0,07524</b>	0	0	0,5804	<b>0,5804</b>	ЮТС
ЖФ	Северная ул., 8	Жилое МКД	5	4732	0,323	0	0	<b>0,323</b>	0,7826	0	0	<b>0,7826</b>	ЮТС
ОДЗ	Северная ул., 8а	Административное	1	74	0,0036	0	0	<b>0,0036</b>	0,0084	0	0	<b>0,0084</b>	ЮТС
<b>Итого по ЖФ</b>					<b>13,347</b>	<b>0</b>	<b>1,717</b>	<b>15,064</b>	<b>32,34</b>	<b>0</b>	<b>13,241</b>	<b>45,581</b>	
<b>Итого по ОДЗ</b>					<b>1,741</b>	<b>0,012</b>	<b>0,115</b>	<b>1,868</b>	<b>4,057</b>	<b>0,014</b>	<b>0,885</b>	<b>4,956</b>	
<b>Итого по кадастровому кварталу</b>					<b>15,088</b>	<b>0,012</b>	<b>1,832</b>	<b>16,932</b>	<b>36,397</b>	<b>0,014</b>	<b>14,128</b>	<b>50,539</b>	

Таблица 67 - Тепловые нагрузки потребителей города в кадастровом квартале 22:70:020401

Признак потребителя	Адрес потребителя	Наименование потребителя	Этажность	Площадь отапливаемой, м <sup>2</sup>	Нагрузка договорная, Гкал/ч				Годовое потребление, тыс. Гкал				Источник
					Отопление	Вентиляция	ГВС	Сумма	Отопление	Вентиляция	ГВС	Сумма	
ОДЗ	Алтайская ул., 116	Административное	5		0	0	0,0001	<b>0,0001</b>	0	0	0,0008	<b>0,0008</b>	ЮТС
ОДЗ	Алтайская ул., 116	Административное	1	31	0,0119	0	0	<b>0,0119</b>	0,0277	0	0	<b>0,0277</b>	ЮТС
ЖФ	Алтайская ул., 116 /1	Жилое МКД	5		0	0	0,00726	<b>0,00726</b>	0	0	0,056	<b>0,056</b>	ЮТС
ЖФ	Алтайская ул., 116 /1	Жилое МКД	5	1978	0,216	0	0	<b>0,216</b>	0,5234	0	0	<b>0,5234</b>	ЮТС
ЖФ	Алтайская ул., 116/2	Жилое МКД	5	2559	0,26	0	0	<b>0,26</b>	0,63	0	0	<b>0,63</b>	ЮТС
ЖФ	Алтайская ул., 116/2	Жилое МКД	5		0	0	0,013	<b>0,013</b>	0	0	0,1003	<b>0,1003</b>	ЮТС
ЖФ	Алтайская ул., 116/2	Жилое МКД	5	2559	0,299	0	0	<b>0,299</b>	0,7245	0	0	<b>0,7245</b>	ЮТС
<b>Итого по ЖФ</b>					<b>0,775</b>	<b>0</b>	<b>0,02</b>	<b>0,795</b>	<b>1,878</b>	<b>0</b>	<b>0,156</b>	<b>2,034</b>	
<b>Итого по ОДЗ</b>					<b>0,012</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,012</b>	<b>0,028</b>	<b>0</b>	<b>0,001</b>	<b>0,029</b>	
<b>Итого по кадастровому кварталу</b>					<b>0,787</b>	<b>0</b>	<b>0,02</b>	<b>0,807</b>	<b>1,906</b>	<b>0</b>	<b>0,157</b>	<b>2,063</b>	



Обосновывающие материалы к схеме теплоснабжения муниципального образования город Рубцовск  
Алтайского края на период до 2035 года (актуализация на 2025 год)

Таблица 68 - Тепловые нагрузки потребителей города в кадастровом квартале 22:70:020404

Признак потребителя	Адрес потребителя	Наименование потребителя	Этажность	Площадь отапливаемой, м <sup>2</sup>	Нагрузка договорная, Гкал/ч				Годовое потребление, тыс. Гкал				Источник
					Отопление	Вентиляция	ГВС	Сумма	Отопление	Вентиляция	ГВС	Сумма	
ОДЗ	Алтайская ул., 189	МУП	1	116	0,0096	0	0	<b>0,0096</b>	0,0224	0	0	<b>0,0224</b>	ЮТС
ОДЗ	Светлова ул., 29	Административное	2	3889	0,623	0	0	<b>0,623</b>	1,4519	0	0	<b>1,4519</b>	ЮТС
П	Светлова ул., 41в	Производственное	1	103	0,0099	0	0	<b>0,0099</b>	0,0221	0	0	<b>0,0221</b>	ЮТС
<b>Итого по ОДЗ</b>					<b>0,633</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,633</b>	<b>1,474</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1,474</b>	
<b>Итого по П</b>					<b>0,01</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,01</b>	<b>0,022</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,022</b>	
<b>Итого по кадастровому кварталу</b>					<b>0,643</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,643</b>	<b>1,496</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1,496</b>	

Таблица 69 - Тепловые нагрузки потребителей города в кадастровом квартале 22:70:020405

Признак потребителя	Адрес потребителя	Наименование потребителя	Этажность	Площадь отапливаемой, м <sup>2</sup>	Нагрузка договорная, Гкал/ч				Годовое потребление, тыс. Гкал				Источник
					Отопление	Вентиляция	ГВС	Сумма	Отопление	Вентиляция	ГВС	Сумма	
П	Светлова ул., 37	Производственное	1	537	0,0402	0	0	<b>0,0402</b>	0,0897	0	0	<b>0,0897</b>	ЮТС
ОДЗ	Светлова ул., 43	МУП	1	6580	0,7602	0	0	<b>0,7602</b>	1,7716	0	0	<b>1,7716</b>	ЮТС
ОДЗ	Светлова ул., 43	МУП	1		0	0	0,0001	<b>0,0001</b>	0	0	0,0008	<b>0,0008</b>	ЮТС
ОДЗ	Светлова ул., 43	МУП	1		0	0	0,0457	<b>0,0457</b>	0	0	0,3525	<b>0,3525</b>	ЮТС
ОДЗ	Светлова ул., 43	МУП	1	1122	0,0371	0	0	<b>0,0371</b>	0,0865	0	0	<b>0,0865</b>	ЮТС
П	Светлова ул., 43а	Производственное	1	375	0,0035	0	0	<b>0,0035</b>	0,0078	0	0	<b>0,0078</b>	ЮТС
П	Светлова ул., 43а	Производственное	1	375	0,0055	0	0	<b>0,0055</b>	0,0123	0	0	<b>0,0123</b>	ЮТС
ОДЗ	Светлова ул., 96а	МКУ "Управление культуры, спорта и мол. политики"	1		0	0	0,0005	<b>0,0005</b>	0	0	0,0039	<b>0,0039</b>	ЮТС
ОДЗ	Светлова ул., 96а	МКУ "Управление культуры, спорта и мол. политики"	1	457	0,03	0	0	<b>0,03</b>	0,0699	0	0	<b>0,0699</b>	ЮТС
<b>Итого по ОДЗ</b>					<b>0,827</b>	<b>0</b>	<b>0,046</b>	<b>0,874</b>	<b>1,928</b>	<b>0</b>	<b>0,357</b>	<b>2,285</b>	
<b>Итого по П</b>					<b>0,049</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,049</b>	<b>0,11</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,11</b>	
<b>Итого по кадастровому кварталу</b>					<b>0,876</b>	<b>0</b>	<b>0,046</b>	<b>0,923</b>	<b>2,038</b>	<b>0</b>	<b>0,357</b>	<b>2,395</b>	

Обосновывающие материалы к схеме теплоснабжения муниципального образования город Рубцовск  
Алтайского края на период до 2035 года (актуализация на 2025 год)

Таблица 70 - Тепловые нагрузки потребителей города в кадастровом квартале 22:70:020507

Признак потребителя	Адрес потребителя	Наименование потребителя	Этажность	Площадь отапливаемой, м <sup>2</sup>	Нагрузка договорная, Гкал/ч				Годовое потребление, тыс. Гкал				Источник
					Отопление	Вентиляция	ГВС	Сумма	Отопление	Вентиляция	ГВС	Сумма	
ОДЗ	Октябрьская ул., 020	Административное	1	111	0,0176	0	0	<b>0,0176</b>	0,041	0	0	<b>0,041</b>	ЮТС
ЖФ	Октябрьская ул., 020	Жилое МКД	5	3332	0,237	0	0	<b>0,237</b>	0,5742	0	0	<b>0,5742</b>	ЮТС
ОДЗ	Октябрьская ул., 020	Административное	1		0	0	0,000344	<b>0,000344</b>	0	0	0,0027	<b>0,0027</b>	ЮТС
ЖФ	Октябрьская ул., 020	Жилое МКД	5		0	0	0,03146	<b>0,03146</b>	0	0	0,2427	<b>0,2427</b>	ЮТС
ЖФ	Октябрьская ул., 022	Жилое МКД	5	3332	0,237	0	0	<b>0,237</b>	0,5742	0	0	<b>0,5742</b>	ЮТС
ЖФ	Октябрьская ул., 022	Жилое МКД	5		0	0	0,0327	<b>0,0327</b>	0	0	0,2522	<b>0,2522</b>	ЮТС
ЖФ	Октябрьская ул., 024	Жилое МКД	5	1296	0,126	0	0	<b>0,126</b>	0,3053	0	0	<b>0,3053</b>	ЮТС
ЖФ	Октябрьская ул., 024	Жилое МКД	5	1296	0,126	0	0	<b>0,126</b>	0,3053	0	0	<b>0,3053</b>	ЮТС
ЖФ	Октябрьская ул., 024	Жилое МКД	5	1296	0,063	0	0	<b>0,063</b>	0,1526	0	0	<b>0,1526</b>	ЮТС
ЖФ	Октябрьская ул., 024	Жилое МКД	5	1296	0,126	0	0	<b>0,126</b>	0,3053	0	0	<b>0,3053</b>	ЮТС
ЖФ	Октябрьская ул., 024	Жилое МКД	5		0	0	0,0244	<b>0,0244</b>	0	0	0,1882	<b>0,1882</b>	ЮТС
ОДЗ	Октябрьская ул., 024а	Административное	2	7339	0,05885	0	0	<b>0,05885</b>	0,1371	0	0	<b>0,1371</b>	ЮТС
ОДЗ	Октябрьская ул., 024а	Административное	1	388	0,037	0	0	<b>0,037</b>	0,0862	0	0	<b>0,0862</b>	ЮТС
ОДЗ	Октябрьская ул., 024а	Административное	1		0	0	0,0317	<b>0,0317</b>	0	0	0,2445	<b>0,2445</b>	ЮТС
ОДЗ	Октябрьская ул., 026	Административное	2	1819	0,1457	0	0	<b>0,1457</b>	0,3395	0	0	<b>0,3395</b>	ЮТС
П	Октябрьская ул., 026а	Производственное	1	129	0,0159	0	0	<b>0,0159</b>	0,0355	0	0	<b>0,0355</b>	ЮТС
ЖФ	Октябрьская ул., 028/1	Жилое МКД	3	1092	0,12365	0	0	<b>0,12365</b>	0,2996	0	0	<b>0,2996</b>	ЮТС
ЖФ	Октябрьская ул., 028/1	Жилое МКД	3	1092	0,12365	0	0	<b>0,12365</b>	0,2996	0	0	<b>0,2996</b>	ЮТС
ЖФ	Октябрьская ул., 028/2	Жилое МКД	3	1252	0,177	0	0	<b>0,177</b>	0,4289	0	0	<b>0,4289</b>	ЮТС
ЖФ	Октябрьская ул., 028/2	Жилое МКД	3	1252	0,099	0	0	<b>0,099</b>	0,2399	0	0	<b>0,2399</b>	ЮТС
ОДЗ	Октябрьская ул., 28	Административное	3		0,1972	0	0	<b>0,1972</b>	0,4596	0	0	<b>0,4596</b>	ЮТС
П	Октябрьская ул., 28	Производственное	1		0,1219	0	0	<b>0,1219</b>	0,2719	0	0	<b>0,2719</b>	ЮТС
<b>Итого по ЖФ</b>					<b>1,438</b>	<b>0</b>	<b>0,089</b>	<b>1,527</b>	<b>3,485</b>	<b>0</b>	<b>0,683</b>	<b>4,168</b>	
<b>Итого по ОДЗ</b>					<b>0,51</b>	<b>0</b>	<b>0,032</b>	<b>0,542</b>	<b>1,189</b>	<b>0</b>	<b>0,247</b>	<b>1,436</b>	
<b>Итого по П</b>					<b>0,44</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,44</b>	<b>0,981</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,981</b>	
<b>Итого по кадастровому кварталу</b>					<b>2,388</b>	<b>0</b>	<b>0,121</b>	<b>2,509</b>	<b>5,655</b>	<b>0</b>	<b>0,93</b>	<b>6,585</b>	

Обосновывающие материалы к схеме теплоснабжения муниципального образования город Рубцовск  
Алтайского края на период до 2035 года (актуализация на 2025 год)

Таблица 71 - Тепловые нагрузки потребителей города в кадастровом квартале 22:70:020516

Признак потребителя	Адрес потребителя	Наименование потребителя	Этажность	Площадь отапливаемой, м <sup>2</sup>	Нагрузка договорная, Гкал/ч				Годовое потребление, тыс. Гкал				Источник
					Отопление	Вентиляция	ГВС	Сумма	Отопление	Вентиляция	ГВС	Сумма	
ЖФ	Алтайская ул., 153	Жилое частный	1	60	0,0056	0	0	<b>0,0056</b>	0,0136	0	0	<b>0,0136</b>	ЮТС
ОДЗ	Алтайская ул., 159	Административное	1	45	0,0025	0	0	<b>0,0025</b>	0,0058	0	0	<b>0,0058</b>	ЮТС
ЖФ	Алтайская ул., 159	Жилое частный	1	40	0,016	0	0	<b>0,016</b>	0,0388	0	0	<b>0,0388</b>	ЮТС
ЖФ	Балхашская ул., 4	Жилое частный	1	90	0,0084	0	0	<b>0,0084</b>	0,0204	0	0	<b>0,0204</b>	ЮТС
<b>Итого по ЖФ</b>					<b>0,03</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,03</b>	<b>0,073</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,073</b>	
<b>Итого по ОДЗ</b>					<b>0,003</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,003</b>	<b>0,006</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,006</b>	
<b>Итого по кадастровому кварталу</b>					<b>0,033</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,033</b>	<b>0,079</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,079</b>	

Таблица 72 - Тепловые нагрузки потребителей города в кадастровом квартале 22:70:020521

Признак потребителя	Адрес потребителя	Наименование потребителя	Этажность	Площадь отапливаемой, м <sup>2</sup>	Нагрузка договорная, Гкал/ч				Годовое потребление, тыс. Гкал				Источник
					Отопление	Вентиляция	ГВС	Сумма	Отопление	Вентиляция	ГВС	Сумма	
ЖФ	Змеиногорская ул., 21	Жилое частный	1	92	0,0034	0	0	<b>0,0034</b>	0,0082	0	0	<b>0,0082</b>	ЮТС
ЖФ	Змеиногорская ул., 21	Жилое частный	1		0	0	0,00165	<b>0,00165</b>	0	0	0,0127	<b>0,0127</b>	ЮТС
ОДЗ	Комсомольская ул., 21	МБОУ "Кадетская средняя общеобразовательная школа"	3		0	0	0,0069	<b>0,0069</b>	0	0	0,0532	<b>0,0532</b>	ЮТС
ОДЗ	Комсомольская ул., 21	МБОУ "Кадетская средняя общеобразовательная школа"	3	3155	0,2687	0	0	<b>0,2687</b>	0,6262	0	0	<b>0,6262</b>	ЮТС
ЖФ	Молодежная ул., 22	Жилое частный	1	41	0,00878	0	0	<b>0,00878</b>	0,0213	0	0	<b>0,0213</b>	ЮТС
ЖФ	Молодежная ул., 23	Жилое частный	1	52	0,0038	0	0	<b>0,0038</b>	0,0092	0	0	<b>0,0092</b>	ЮТС
ЖФ	Молодежная ул., 24	Жилое частный	1	41	0,009974	0	0	<b>0,009974</b>	0,0242	0	0	<b>0,0242</b>	ЮТС
<b>Итого по ЖФ</b>					<b>0,026</b>	<b>0</b>	<b>0,002</b>	<b>0,028</b>	<b>0,063</b>	<b>0</b>	<b>0,013</b>	<b>0,076</b>	
<b>Итого по ОДЗ</b>					<b>0,269</b>	<b>0</b>	<b>0,007</b>	<b>0,276</b>	<b>0,626</b>	<b>0</b>	<b>0,053</b>	<b>0,679</b>	
<b>Итого по кадастровому кварталу</b>					<b>0,295</b>	<b>0</b>	<b>0,009</b>	<b>0,304</b>	<b>0,689</b>	<b>0</b>	<b>0,066</b>	<b>0,755</b>	

Обосновывающие материалы к схеме теплоснабжения муниципального образования город Рубцовск  
Алтайского края на период до 2035 года (актуализация на 2025 год)

Таблица 73 - Тепловые нагрузки потребителей города в кадастровом квартале 22:70:020522

Признак потребителя	Адрес потребителя	Наименование потребителя	Этажность	Площадь отапливаемой, м <sup>2</sup>	Нагрузка договорная, Гкал/ч				Годовое потребление, тыс. Гкал				Источник
					Отопление	Вентиляция	ГВС	Сумма	Отопление	Вентиляция	ГВС	Сумма	
ЖФ	Змеиногорская ул., 24	Жилое частный	1		0	0	0,00435	<b>0,00435</b>	0	0	0,0336	<b>0,0336</b>	ЮТС
ЖФ	Змеиногорская ул., 24	Жилое частный	1	43	0,0029	0	0	<b>0,0029</b>	0,007	0	0	<b>0,007</b>	ЮТС
ЖФ	Змеиногорская ул., 26	Жилое частный	1		0	0	0,00015	<b>0,00015</b>	0	0	0,0012	<b>0,0012</b>	ЮТС
ЖФ	Змеиногорская ул., 26	Жилое частный	1	39	0,0037	0	0	<b>0,0037</b>	0,009	0	0	<b>0,009</b>	ЮТС
ЖФ	Змеиногорская ул., 28	Жилое частный	1		0	0	0,00045	<b>0,00045</b>	0	0	0,0035	<b>0,0035</b>	ЮТС
ЖФ	Змеиногорская ул., 28	Жилое частный	1	63	0,0046	0	0	<b>0,0046</b>	0,0111	0	0	<b>0,0111</b>	ЮТС
ЖФ	Змеиногорская ул., 30	Жилое частный	1		0	0	0,0003	<b>0,0003</b>	0	0	0,0023	<b>0,0023</b>	ЮТС
ЖФ	Змеиногорская ул., 30	Жилое частный	1	53	0,0039	0	0	<b>0,0039</b>	0,0094	0	0	<b>0,0094</b>	ЮТС
ЖФ	Змеиногорская ул., 32	Жилое частный	1		0	0	0,00105	<b>0,00105</b>	0	0	0,0081	<b>0,0081</b>	ЮТС
ЖФ	Змеиногорская ул., 32	Жилое частный	1	118	0,0085	0	0	<b>0,0085</b>	0,0206	0	0	<b>0,0206</b>	ЮТС
ЖФ	Змеиногорская ул., 34	Жилое частный	1		0	0	0,00105	<b>0,00105</b>	0	0	0,0081	<b>0,0081</b>	ЮТС
ЖФ	Змеиногорская ул., 34	Жилое частный	1	49	0,01578	0	0	<b>0,01578</b>	0,0382	0	0	<b>0,0382</b>	ЮТС
<b>Итого по ЖФ</b>					<b>0,039</b>	<b>0</b>	<b>0,007</b>	<b>0,047</b>	<b>0,095</b>	<b>0</b>	<b>0,057</b>	<b>0,152</b>	
<b>Итого по кадастровому кварталу</b>					<b>0,039</b>	<b>0</b>	<b>0,007</b>	<b>0,047</b>	<b>0,095</b>	<b>0</b>	<b>0,057</b>	<b>0,152</b>	

Таблица 74 - Тепловые нагрузки потребителей города в кадастровом квартале 22:70:020527

Признак потребителя	Адрес потребителя	Наименование потребителя	Этажность	Площадь отапливаемой, м <sup>2</sup>	Нагрузка договорная, Гкал/ч				Годовое потребление, тыс. Гкал				Источник
					Отопление	Вентиляция	ГВС	Сумма	Отопление	Вентиляция	ГВС	Сумма	
ОДЗ	Бийская ул., 19	МБОУ Кадетская средняя общеобразовательная школа №2 им М.С. Батракова	2		0	0	0,0007	<b>0,0007</b>	0	0	0,0054	<b>0,0054</b>	ЮТС
ОДЗ	Бийская ул., 19	МБОУ Кадетская средняя общеобразовательная школа №2 им М.С. Батракова	2	917	0,07	0	0	<b>0,07</b>	0,1631	0	0	<b>0,1631</b>	ЮТС
<b>Итого по ОДЗ</b>					<b>0,07</b>	<b>0</b>	<b>0,001</b>	<b>0,071</b>	<b>0,163</b>	<b>0</b>	<b>0,005</b>	<b>0,169</b>	
<b>Итого по кадастровому кварталу</b>					<b>0,07</b>	<b>0</b>	<b>0,001</b>	<b>0,071</b>	<b>0,163</b>	<b>0</b>	<b>0,005</b>	<b>0,169</b>	

Обосновывающие материалы к схеме теплоснабжения муниципального образования город Рубцовск  
Алтайского края на период до 2035 года (актуализация на 2025 год)

Таблица 75 - Тепловые нагрузки потребителей города в кадастровом квартале 22:70:020528

Признак потребителя	Адрес потребителя	Наименование потребителя	Этажность	Площадь отапливаемой, м <sup>2</sup>	Нагрузка договорная, Гкал/ч				Годовое потребление, тыс. Гкал				Источник
					Отопление	Вентиляция	ГВС	Сумма	Отопление	Вентиляция	ГВС	Сумма	
ЖФ	Бийская ул., 20	Жилое частный	1		0	0	0,00045	<b>0,00045</b>	0	0	0,0035	<b>0,0035</b>	ЮТС
ЖФ	Бийская ул., 20	Жилое частный	1	53	0,0112	0	0	<b>0,0112</b>	0,0271	0	0	<b>0,0271</b>	ЮТС
<b>Итого по ЖФ</b>					<b>0,011</b>	<b>0</b>	<b>0,00115</b>	<b>0,01215</b>	<b>0,027</b>	<b>0</b>	<b>0,0035</b>	<b>0,0306</b>	
<b>Итого по кадастровому кварталу</b>					<b>0,011</b>	<b>0</b>	<b>0,00115</b>	<b>0,01215</b>	<b>0,027</b>	<b>0</b>	<b>0,0035</b>	<b>0,0306</b>	

Таблица 76 - Тепловые нагрузки потребителей города в кадастровом квартале 22:70:020530

Признак потребителя	Адрес потребителя	Наименование потребителя	Этажность	Площадь отапливаемой, м <sup>2</sup>	Нагрузка договорная, Гкал/ч				Годовое потребление, тыс. Гкал				Источник
					Отопление	Вентиляция	ГВС	Сумма	Отопление	Вентиляция	ГВС	Сумма	
ЖФ	Алтайская ул., 119	Жилое частный	1	42	0,009	0	0	<b>0,009</b>	0,0218	0	0	<b>0,0218</b>	ЮТС
ЖФ	Алтайская ул., 121	Жилое частный	1	74	0,0159	0	0	<b>0,0159</b>	0,0385	0	0	<b>0,0385</b>	ЮТС
ЖФ	Алтайская ул., 125	Жилое частный	1	35	0,0074	0	0	<b>0,0074</b>	0,0179	0	0	<b>0,0179</b>	ЮТС
<b>Итого по ЖФ</b>					<b>0,032</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,032</b>	<b>0,078</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,078</b>	
<b>Итого по кадастровому кварталу</b>					<b>0,032</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,032</b>	<b>0,078</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,078</b>	

Таблица 77 - Тепловые нагрузки потребителей города в кадастровом квартале 22:70:020533

Признак потребителя	Адрес потребителя	Наименование потребителя	Этажность	Площадь отапливаемой, м <sup>2</sup>	Нагрузка договорная, Гкал/ч				Годовое потребление, тыс. Гкал				Источник
					Отопление	Вентиляция	ГВС	Сумма	Отопление	Вентиляция	ГВС	Сумма	
ЖФ	Колхозная ул., 2	Жилое частный	1	105	0,0051	0	0	<b>0,0051</b>	0,0124	0	0	<b>0,0124</b>	ЮТС
<b>Итого по ЖФ</b>					<b>0,0051</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0051</b>	<b>0,0124</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0124</b>	
<b>Итого по кадастровому кварталу</b>					<b>0,0051</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0051</b>	<b>0,0124</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0124</b>	

Обосновывающие материалы к схеме теплоснабжения муниципального образования город Рубцовск  
Алтайского края на период до 2035 года (актуализация на 2025 год)

Таблица 78 - Тепловые нагрузки потребителей города в кадастровом квартале 22:70:020536

Признак потребителя	Адрес потребителя	Наименование потребителя	Этажность	Площадь отапливаемой, м <sup>2</sup>	Нагрузка договорная, Гкал/ч				Годовое потребление, тыс. Гкал				Источник
					Отопление	Вентиляция	ГВС	Сумма	Отопление	Вентиляция	ГВС	Сумма	
ЖФ	Змеиногорская ул., 1	Жилое частный	1		0	0	0,00165	<b>0,00165</b>	0	0	0,0127	<b>0,0127</b>	ЮТС
ЖФ	Змеиногорская ул., 1	Жилое частный	1	34	0,0044	0	0	<b>0,0044</b>	0,0107	0	0	<b>0,0107</b>	ЮТС
ЖФ	Змеиногорская ул., 11	Жилое частный	1		0	0	0,0006	<b>0,0006</b>	0	0	0,0046	<b>0,0046</b>	ЮТС
ЖФ	Змеиногорская ул., 11	Жилое частный	1	68	0,008	0	0	<b>0,008</b>	0,0194	0	0	<b>0,0194</b>	ЮТС
ЖФ	Змеиногорская ул., 13	Жилое частный	1	50	0,01	0	0	<b>0,01</b>	0,0242	0	0	<b>0,0242</b>	ЮТС
ЖФ	Змеиногорская ул., 5	Жилое частный	1	54	0,005	0	0	<b>0,005</b>	0,0121	0	0	<b>0,0121</b>	ЮТС
ЖФ	Змеиногорская ул., 7	Жилое частный	1		0	0	0,0021	<b>0,0021</b>	0	0	0,0162	<b>0,0162</b>	ЮТС
ЖФ	Змеиногорская ул., 7	Жилое частный	1	74	0,0053	0	0	<b>0,0053</b>	0,0128	0	0	<b>0,0128</b>	ЮТС
ЖФ	Змеиногорская ул., 9	Жилое частный	1	47	0,003	0	0	<b>0,003</b>	0,0073	0	0	<b>0,0073</b>	ЮТС
<b>Итого по ЖФ</b>					<b>0,036</b>	<b>0</b>	<b>0,004</b>	<b>0,04</b>	<b>0,087</b>	<b>0</b>	<b>0,034</b>	<b>0,12</b>	
<b>Итого по кадастровому кварталу</b>					<b>0,036</b>	<b>0</b>	<b>0,004</b>	<b>0,04</b>	<b>0,087</b>	<b>0</b>	<b>0,034</b>	<b>0,12</b>	

Таблица 79 - Тепловые нагрузки потребителей города в кадастровом квартале 22:70:020537

Признак потребителя	Адрес потребителя	Наименование потребителя	Этажность	Площадь отапливаемой, м <sup>2</sup>	Нагрузка договорная, Гкал/ч				Годовое потребление, тыс. Гкал				Источник
					Отопление	Вентиляция	ГВС	Сумма	Отопление	Вентиляция	ГВС	Сумма	
ЖФ	Змеиногорская ул., 14-2	Жилое частный	1	94	0,0066	0	0	<b>0,0066</b>	0,016	0	0	<b>0,016</b>	ЮТС
ЖФ	Змеиногорская ул., 2	Жилое частный	1		0	0	0,00015	<b>0,00015</b>	0	0	0,0012	<b>0,0012</b>	ЮТС
ЖФ	Змеиногорская ул., 2	Жилое частный	1	130	0,0059	0	0	<b>0,0059</b>	0,0143	0	0	<b>0,0143</b>	ЮТС
ЖФ	Змеиногорская ул., 4	Жилое частный	1	48	0,0035	0	0	<b>0,0035</b>	0,0085	0	0	<b>0,0085</b>	ЮТС
ЖФ	Змеиногорская ул., 6	Жилое частный	1		0	0	0,00045	<b>0,00045</b>	0	0	0,0035	<b>0,0035</b>	ЮТС
ЖФ	Змеиногорская ул., 6	Жилое частный	1	61	0,015	0	0	<b>0,015</b>	0,0363	0	0	<b>0,0363</b>	ЮТС
<b>Итого по ЖФ</b>					<b>0,031</b>	<b>0</b>	<b>0,001</b>	<b>0,032</b>	<b>0,075</b>	<b>0</b>	<b>0,005</b>	<b>0,08</b>	
<b>Итого по кадастровому кварталу</b>					<b>0,031</b>	<b>0</b>	<b>0,001</b>	<b>0,032</b>	<b>0,075</b>	<b>0</b>	<b>0,005</b>	<b>0,08</b>	

Обосновывающие материалы к схеме теплоснабжения муниципального образования город Рубцовск  
Алтайского края на период до 2035 года (актуализация на 2025 год)

Таблица 80 - Тепловые нагрузки потребителей города в кадастровом квартале 22:70:020539

Признак потребителя	Адрес потребителя	Наименование потребителя	Этажность	Площадь отапливаемой, м <sup>2</sup>	Нагрузка договорная, Гкал/ч				Годовое потребление, тыс. Гкал				Источник
					Отопление	Вентиляция	ГВС	Сумма	Отопление	Вентиляция	ГВС	Сумма	
ЖФ	Целинная ул., 1	Жилое частный	2	146	0,0106	0	0	<b>0,0106</b>	0,0257	0	0	<b>0,0257</b>	ЮТС
ЖФ	Целинная ул., 3	Жилое частный	1	49	0,0106	0	0	<b>0,0106</b>	0,0257	0	0	<b>0,0257</b>	ЮТС
<b>Итого по ЖФ</b>					<b>0,021</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,021</b>	<b>0,051</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,051</b>	
<b>Итого по кадастровому кварталу</b>					<b>0,021</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,021</b>	<b>0,051</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,051</b>	

Таблица 81 - Тепловые нагрузки потребителей города в кадастровом квартале 22:70:020540

Признак потребителя	Адрес потребителя	Наименование потребителя	Этажность	Площадь отапливаемой, м <sup>2</sup>	Нагрузка договорная, Гкал/ч				Годовое потребление, тыс. Гкал				Источник
					Отопление	Вентиляция	ГВС	Сумма	Отопление	Вентиляция	ГВС	Сумма	
ЖФ	Целинная ул., 1	Жилое частный	1	63	0,0151	0	0	<b>0,0151</b>	0,0366	0	0	<b>0,0366</b>	ЮТС
<b>Итого по ЖФ</b>					<b>0,0151</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0151</b>	<b>0,0366</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0366</b>	
<b>Итого по кадастровому кварталу</b>					<b>0,0151</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0151</b>	<b>0,0366</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0366</b>	

Таблица 82 - Тепловые нагрузки потребителей города в кадастровом квартале 22:70:020541

Признак потребителя	Адрес потребителя	Наименование потребителя	Этажность	Площадь отапливаемой, м <sup>2</sup>	Нагрузка договорная, Гкал/ч				Годовое потребление, тыс. Гкал				Источник
					Отопление	Вентиляция	ГВС	Сумма	Отопление	Вентиляция	ГВС	Сумма	
ЖФ	Бийская ул., 1	Жилое частный	1	57	0,0121	0	0	<b>0,0121</b>	0,0293	0	0	<b>0,0293</b>	ЮТС
ЖФ	Бийская ул., 15	Жилое частный	1	61	0,009	0	0	<b>0,009</b>	0,0218	0	0	<b>0,0218</b>	ЮТС
ЖФ	Бийская ул., 3-1	Жилое частный	1	56	0,013	0	0	<b>0,013</b>	0,0315	0	0	<b>0,0315</b>	ЮТС
ЖФ	Бийская ул., 3-2	Жилое частный	1	56	0,012	0	0	<b>0,012</b>	0,0291	0	0	<b>0,0291</b>	ЮТС
ЖФ	Бийская ул., 7	Жилое частный	1		0	0	0,0006	<b>0,0006</b>	0	0	0,0046	<b>0,0046</b>	ЮТС
ЖФ	Бийская ул., 7	Жилое частный	1	55	0,0117	0	0	<b>0,0117</b>	0,0283	0	0	<b>0,0283</b>	ЮТС
<b>Итого по ЖФ</b>					<b>0,077</b>	<b>0</b>	<b>0,001</b>	<b>0,078</b>	<b>0,188</b>	<b>0</b>	<b>0,005</b>	<b>0,192</b>	
<b>Итого по кадастровому кварталу</b>					<b>0,077</b>	<b>0</b>	<b>0,001</b>	<b>0,078</b>	<b>0,188</b>	<b>0</b>	<b>0,005</b>	<b>0,192</b>	

Обосновывающие материалы к схеме теплоснабжения муниципального образования город Рубцовск  
Алтайского края на период до 2035 года (актуализация на 2025 год)

Таблица 83 - Тепловые нагрузки потребителей города в кадастровом квартале 22:70:020542

Признак потребителя	Адрес потребителя	Наименование потребителя	Этажность	Площадь отапливаемой, м <sup>2</sup>	Нагрузка договорная, Гкал/ч				Годовое потребление, тыс. Гкал				Источник
					Отопление	Вентиляция	ГВС	Сумма	Отопление	Вентиляция	ГВС	Сумма	
ЖФ	Бийская ул., 16	Жилое частный	1		0	0	0,0009	<b>0,0009</b>	0	0	0,0069	<b>0,0069</b>	ЮТС
ЖФ	Бийская ул., 16	Жилое частный	1	59	0,0084	0	0	<b>0,0084</b>	0,0204	0	0	<b>0,0204</b>	ЮТС
ЖФ	Бийская ул., 2	Жилое частный	1	53	0,0112	0	0	<b>0,0112</b>	0,0271	0	0	<b>0,0271</b>	ЮТС
ЖФ	Бийская ул., 2	Жилое частный	1		0	0	0,0007	<b>0,0007</b>	0	0	0,0054	<b>0,0054</b>	ЮТС
<b>Итого по ЖФ</b>					<b>0,02</b>	<b>0</b>	<b>0,002</b>	<b>0,021</b>	<b>0,048</b>	<b>0</b>	<b>0,012</b>	<b>0,06</b>	
<b>Итого по кадастровому кварталу</b>					<b>0,02</b>	<b>0</b>	<b>0,002</b>	<b>0,021</b>	<b>0,048</b>	<b>0</b>	<b>0,012</b>	<b>0,06</b>	

Таблица 84 - Тепловые нагрузки потребителей города в кадастровом квартале 22:70:020544

Признак потребителя	Адрес потребителя	Наименование потребителя	Этажность	Площадь отапливаемой, м <sup>2</sup>	Нагрузка договорная, Гкал/ч				Годовое потребление, тыс. Гкал				Источник
					Отопление	Вентиляция	ГВС	Сумма	Отопление	Вентиляция	ГВС	Сумма	
ЖФ	Алтайская ул., 101	Жилое частный	1	57	0,0121	0	0	<b>0,0121</b>	0,0293	0	0	<b>0,0293</b>	ЮТС
ЖФ	Алтайская ул., 103	Жилое частный	1	48	0,0102	0	0	<b>0,0102</b>	0,0247	0	0	<b>0,0247</b>	ЮТС
ОДЗ	Алтайская ул., 93	Административное	1	820	0,0919	0	0	<b>0,0919</b>	0,2142	0	0	<b>0,2142</b>	ЮТС
ЖФ	Алтайская ул., 97	Жилое частный	1	61	0,013	0	0	<b>0,013</b>	0,0315	0	0	<b>0,0315</b>	ЮТС
ЖФ	Алтайская ул., 99	Жилое частный	1	276	0,01437	0	0	<b>0,01437</b>	0,0348	0	0	<b>0,0348</b>	ЮТС
<b>Итого по ЖФ</b>					<b>0,05</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,05</b>	<b>0,12</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,12</b>	
<b>Итого по ОДЗ</b>					<b>0,092</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,092</b>	<b>0,214</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,214</b>	
<b>Итого по кадастровому кварталу</b>					<b>0,142</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,142</b>	<b>0,334</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,334</b>	

Таблица 85 - Тепловые нагрузки потребителей города в кадастровом квартале 22:70:020601

Признак потребителя	Адрес потребителя	Наименование потребителя	Этажность	Площадь отапливаемой, м <sup>2</sup>	Нагрузка договорная, Гкал/ч				Годовое потребление, тыс. Гкал				Источник
					Отопление	Вентиляция	ГВС	Сумма	Отопление	Вентиляция	ГВС	Сумма	
ЖФ	Алтайская ул., 100	Жилое МКД	5	3343	0,235	0	0	<b>0,235</b>	0,5694	0	0	<b>0,5694</b>	ЮТС
ЖФ	Алтайская ул., 100	Жилое МКД	5		0	0	0,02938	<b>0,02938</b>	0	0	0,2266	<b>0,2266</b>	ЮТС
ЖФ	Алтайская ул., 100а	Жилое МКД	5	3324	0,236	0	0	<b>0,236</b>	0,5718	0	0	<b>0,5718</b>	ЮТС
ЖФ	Алтайская ул., 100а	Жилое МКД	5		0	0	0,0495	<b>0,0495</b>	0	0	0,3818	<b>0,3818</b>	ЮТС
ЖФ	Алтайская ул., 102	Жилое МКД	5		0	0	0,0686	<b>0,0686</b>	0	0	0,5292	<b>0,5292</b>	ЮТС



Обосновывающие материалы к схеме теплоснабжения муниципального образования город Рубцовск  
Алтайского края на период до 2035 года (актуализация на 2025 год)

Признак потребителя	Адрес потребителя	Наименование потребителя	Этажность	Площадь отапливаемая, м <sup>2</sup>	Нагрузка договорная, Гкал/ч				Годовое потребление, тыс. Гкал				Источник
					Отопление	Вентиляция	ГВС	Сумма	Отопление	Вентиляция	ГВС	Сумма	
ЖФ	Алтайская ул., 102	Жилое МКД	5	4958	0,383	0	0	<b>0,383</b>	0,928	0	0	<b>0,928</b>	ЮТС
ЖФ	Алтайская ул., 102а	Жилое МКД	5	712	0,055	0	0	<b>0,055</b>	0,1333	0	0	<b>0,1333</b>	ЮТС
ЖФ	Алтайская ул., 102а	Жилое МКД	5	1346	0,104	0	0	<b>0,104</b>	0,252	0	0	<b>0,252</b>	ЮТС
ЖФ	Алтайская ул., 102а	Жилое МКД	5	1359	0,105	0	0	<b>0,105</b>	0,2544	0	0	<b>0,2544</b>	ЮТС
ЖФ	Алтайская ул., 102а	Жилое МКД	5	1333	0,103	0	0	<b>0,103</b>	0,2496	0	0	<b>0,2496</b>	ЮТС
ЖФ	Алтайская ул., 102а	Жилое МКД	5		0	0	0,10069	<b>0,10069</b>	0	0	0,7767	<b>0,7767</b>	ЮТС
ЖФ	Алтайская ул., 104	Жилое МКД	5		0	0	0,08198	<b>0,08198</b>	0	0	0,6324	<b>0,6324</b>	ЮТС
ЖФ	Алтайская ул., 104	Жилое МКД	5	4958	0,383	0	0	<b>0,383</b>	0,928	0	0	<b>0,928</b>	ЮТС
ЖФ	Алтайская ул., 106	Жилое МКД	5		0	0	0,03056	<b>0,03056</b>	0	0	0,2357	<b>0,2357</b>	ЮТС
ЖФ	Алтайская ул., 106	Жилое МКД	5	3524	0,247	0	0	<b>0,247</b>	0,5985	0	0	<b>0,5985</b>	ЮТС
ЖФ	Алтайская ул., 108	Жилое МКД	5	3354	0,255	0	0	<b>0,255</b>	0,6179	0	0	<b>0,6179</b>	ЮТС
ЖФ	Алтайская ул., 108	Жилое МКД	5		0	0	0,0269	<b>0,0269</b>	0	0	0,2075	<b>0,2075</b>	ЮТС
ЖФ	Алтайская ул., 110	Жилое МКД	5		0	0	0,0494	<b>0,0494</b>	0	0	0,3811	<b>0,3811</b>	ЮТС
ЖФ	Алтайская ул., 110	Жилое МКД	5	5499	0,383	0	0	<b>0,383</b>	0,928	0	0	<b>0,928</b>	ЮТС
ЖФ	Алтайская ул., 112	Жилое МКД	5		0	0	0,02587	<b>0,02587</b>	0	0	0,1996	<b>0,1996</b>	ЮТС
ОДЗ	Алтайская ул., 112	Административное	1		0	0	0,00047	<b>0,00047</b>	0	0	0,0036	<b>0,0036</b>	ЮТС
ОДЗ	Алтайская ул., 112	Административное	1		0	0	0,00002	<b>0,00002</b>	0	0	0,0002	<b>0,0002</b>	ЮТС
ОДЗ	Алтайская ул., 112	Административное	1		0	0	0,000069	<b>0,000069</b>	0	0	0,0005	<b>0,0005</b>	ЮТС
ОДЗ	Алтайская ул., 112	Административное	1		0,0372	0	0	<b>0,0372</b>	0,0867	0	0	<b>0,0867</b>	ЮТС
ОДЗ	Алтайская ул., 112	Административное	1		0,003	0	0	<b>0,003</b>	0,007	0	0	<b>0,007</b>	ЮТС
ОДЗ	Алтайская ул., 112	Административное	1		0,0013	0	0	<b>0,0013</b>	0,003	0	0	<b>0,003</b>	ЮТС
ЖФ	Алтайская ул., 112	Жилое МКД	5	3227	0,258	0	0	<b>0,258</b>	0,6251	0	0	<b>0,6251</b>	ЮТС
ЖФ	Алтайская ул., 112а	Жилое МКД	9		0	0	0,0253	<b>0,0253</b>	0	0	0,1952	<b>0,1952</b>	ЮТС
ОДЗ	Алтайская ул., 112а	МКУ "Управление культуры, спорта и мол. политики"	2		0	0	0,0014	<b>0,0014</b>	0	0	0,0108	<b>0,0108</b>	ЮТС
ОДЗ	Алтайская ул., 112а	МКУ "Управление культуры, спорта и мол. политики"	2		0,0418	0	0	<b>0,0418</b>	0,0974	0	0	<b>0,0974</b>	ЮТС
ЖФ	Алтайская ул., 112а	Жилое МКД	9	2490	0,272	0	0	<b>0,272</b>	0,6591	0	0	<b>0,6591</b>	ЮТС
ЖФ	Алтайская ул., 114	Жилое МКД	5		0	0	0,0476	<b>0,0476</b>	0	0	0,3672	<b>0,3672</b>	ЮТС
ЖФ	Алтайская ул., 114	Жилое МКД	5	5514	0,3561	0	0	<b>0,3561</b>	0,8628	0	0	<b>0,8628</b>	ЮТС

Обосновывающие материалы к схеме теплоснабжения муниципального образования город Рубцовск  
Алтайского края на период до 2035 года (актуализация на 2025 год)

Признак потребителя	Адрес потребителя	Наименование потребителя	Этажность	Площадь отапливаемая, м <sup>2</sup>	Нагрузка договорная, Гкал/ч				Годовое потребление, тыс. Гкал				Источник
					Отопление	Вентиляция	ГВС	Сумма	Отопление	Вентиляция	ГВС	Сумма	
ЖФ	Алтайская ул., 68	Жилое МКД	5		0	0	0,1221	<b>0,1221</b>	0	0	0,9418	<b>0,9418</b>	ЮТС
ЖФ	Алтайская ул., 68	Жилое МКД	5	4672	0,3234	0	0	<b>0,3234</b>	0,7836	0	0	<b>0,7836</b>	ЮТС
ЖФ	Алтайская ул., 70	Жилое МКД	5		0	0	0,0447	<b>0,0447</b>	0	0	0,3448	<b>0,3448</b>	ЮТС
ЖФ	Алтайская ул., 70	Жилое МКД	5	4675	0,3247	0	0	<b>0,3247</b>	0,7867	0	0	<b>0,7867</b>	ЮТС
ЖФ	Алтайская ул., 72	Жилое МКД	9	2162	0,163	0	0	<b>0,163</b>	0,3949	0	0	<b>0,3949</b>	ЮТС
ЖФ	Алтайская ул., 72	Жилое МКД	9	2162	0,163	0	0	<b>0,163</b>	0,3949	0	0	<b>0,3949</b>	ЮТС
ЖФ	Алтайская ул., 72	Жилое МКД	9		0	0	0,048	<b>0,048</b>	0	0	0,3703	<b>0,3703</b>	ЮТС
ЖФ	Алтайская ул., 74	Жилое МКД	9	2202	0,178	0	0	<b>0,178</b>	0,4313	0	0	<b>0,4313</b>	ЮТС
ЖФ	Алтайская ул., 74	Жилое МКД	9		0	0	0,0411	<b>0,0411</b>	0	0	0,317	<b>0,317</b>	ЮТС
ЖФ	Алтайская ул., 74	Жилое МКД	9	2202	0,178	0	0	<b>0,178</b>	0,4313	0	0	<b>0,4313</b>	ЮТС
ОДЗ	Алтайская ул., 74к	МУП	1		0	0	0,0026	<b>0,0026</b>	0	0	0,0201	<b>0,0201</b>	ЮТС
ОДЗ	Алтайская ул., 74к	МУП	1	442	0,0286	0	0	<b>0,0286</b>	0,0667	0	0	<b>0,0667</b>	ЮТС
ЖФ	Алтайская ул., 76	Жилое МКД	9	2187	0,164	0	0	<b>0,164</b>	0,3974	0	0	<b>0,3974</b>	ЮТС
ЖФ	Алтайская ул., 76	Жилое МКД	9	2187	0,164	0	0	<b>0,164</b>	0,3974	0	0	<b>0,3974</b>	ЮТС
ЖФ	Алтайская ул., 76	Жилое МКД	9		0	0	0,04142	<b>0,04142</b>	0	0	0,3195	<b>0,3195</b>	ЮТС
ОДЗ	Алтайская ул., 76а	Административное	2		0	0	0,008	<b>0,008</b>	0	0	0,0617	<b>0,0617</b>	ЮТС
ОДЗ	Алтайская ул., 76а	Административное	2	339	0,038	0	0	<b>0,038</b>	0,0886	0	0	<b>0,0886</b>	ЮТС
ОДЗ	Алтайская ул., 78	Административное	3	1945	0,163746	0	0	<b>0,163746</b>	0,3816	0	0	<b>0,3816</b>	ЮТС
ЖФ	Алтайская ул., 80	Жилое МКД	5		0	0	0,04031	<b>0,04031</b>	0	0	0,3109	<b>0,3109</b>	ЮТС
ЖФ	Алтайская ул., 80	Жилое МКД	5	4716	0,323	0	0	<b>0,323</b>	0,7826	0	0	<b>0,7826</b>	ЮТС
ОДЗ	Алтайская ул., 80а	Административное	1	142	0,0085	0	0	<b>0,0085</b>	0,0198	0	0	<b>0,0198</b>	ЮТС
ЖФ	Алтайская ул., 82	Жилое МКД	5	3344	0,235	0	0	<b>0,235</b>	0,5694	0	0	<b>0,5694</b>	ЮТС
ЖФ	Алтайская ул., 82	Жилое МКД	5		0	0	0,0313	<b>0,0313</b>	0	0	0,2414	<b>0,2414</b>	ЮТС
ЖФ	Алтайская ул., 84	Жилое МКД	5	4737	0,323	0	0	<b>0,323</b>	0,7826	0	0	<b>0,7826</b>	ЮТС
ЖФ	Алтайская ул., 84	Жилое МКД	5		0	0	0,042	<b>0,042</b>	0	0	0,324	<b>0,324</b>	ЮТС
ЖФ	Алтайская ул., 84а	Жилое МКД	5	3146	0,266	0	0	<b>0,266</b>	0,6445	0	0	<b>0,6445</b>	ЮТС
ЖФ	Алтайская ул., 84а	Жилое МКД	5		0	0	0,0285	<b>0,0285</b>	0	0	0,2198	<b>0,2198</b>	ЮТС
ЖФ	Алтайская ул., 86	Жилое МКД	5	4751	0,323	0	0	<b>0,323</b>	0,7826	0	0	<b>0,7826</b>	ЮТС
ЖФ	Алтайская ул., 86	Жилое МКД	5		0	0	0,041	<b>0,041</b>	0	0	0,3163	<b>0,3163</b>	ЮТС
ЖФ	Алтайская ул., 88	Жилое МКД	5	3348	0,235	0	0	<b>0,235</b>	0,5694	0	0	<b>0,5694</b>	ЮТС

Обосновывающие материалы к схеме теплоснабжения муниципального образования город Рубцовск  
Алтайского края на период до 2035 года (актуализация на 2025 год)

Признак потребителя	Адрес потребителя	Наименование потребителя	Этажность	Площадь отапливаемая, м <sup>2</sup>	Нагрузка договорная, Гкал/ч				Годовое потребление, тыс. Гкал				Источник
					Отопление	Вентиляция	ГВС	Сумма	Отопление	Вентиляция	ГВС	Сумма	
ЖФ	Алтайская ул., 88	Жилое МКД	5		0	0	0,0255	<b>0,0255</b>	0	0	0,1967	<b>0,1967</b>	ЮТС
ЖФ	Алтайская ул., 90	Жилое МКД	5		0	0	0,0276	<b>0,0276</b>	0	0	0,2129	<b>0,2129</b>	ЮТС
ЖФ	Алтайская ул., 90	Жилое МКД	5	3338	0,237	0	0	<b>0,237</b>	0,5742	0	0	<b>0,5742</b>	ЮТС
ЖФ	Алтайская ул., 92	Жилое МКД	5		0	0	0,04698	<b>0,04698</b>	0	0	0,3624	<b>0,3624</b>	ЮТС
ЖФ	Алтайская ул., 92	Жилое МКД	5	5542	0,383	0	0	<b>0,383</b>	0,928	0	0	<b>0,928</b>	ЮТС
ЖФ	Алтайская ул., 94	Жилое МКД	5		0	0	0,02265	<b>0,02265</b>	0	0	0,1747	<b>0,1747</b>	ЮТС
ЖФ	Алтайская ул., 94	Жилое МКД	5	3378	0,289	0	0	<b>0,289</b>	0,7002	0	0	<b>0,7002</b>	ЮТС
ЖФ	Алтайская ул., 94а	Жилое МКД	9		0	0	0,01925	<b>0,01925</b>	0	0	0,1485	<b>0,1485</b>	ЮТС
ОДЗ	Алтайская ул., 94а	Административное	1		0	0	0,00047	<b>0,00047</b>	0	0	0,0036	<b>0,0036</b>	ЮТС
ЖФ	Алтайская ул., 94а	Жилое МКД	9	2498	0,245	0	0	<b>0,245</b>	0,5936	0	0	<b>0,5936</b>	ЮТС
ОДЗ	Алтайская ул., 94а	Административное	1	29	0,0078	0	0	<b>0,0078</b>	0,0182	0	0	<b>0,0182</b>	ЮТС
ЖФ	Алтайская ул., 96	Жилое МКД	5	3327	0,237	0	0	<b>0,237</b>	0,5742	0	0	<b>0,5742</b>	ЮТС
ОДЗ	Алтайская ул., 96	МУП	1	92	0,0072	0	0	<b>0,0072</b>	0,0168	0	0	<b>0,0168</b>	ЮТС
ЖФ	Алтайская ул., 96	Жилое МКД	5		0	0	0,0281	<b>0,0281</b>	0	0	0,2168	<b>0,2168</b>	ЮТС
ЖФ	Алтайская ул., 98	Жилое МКД	5		0	0	0,03118	<b>0,03118</b>	0	0	0,2405	<b>0,2405</b>	ЮТС
ЖФ	Алтайская ул., 98	Жилое МКД	5	3323	0,237	0	0	<b>0,237</b>	0,5742	0	0	<b>0,5742</b>	ЮТС
ЖФ	Светлова ул., 60	Жилое МКД	5	3370	0,258	0	0	<b>0,258</b>	0,6251	0	0	<b>0,6251</b>	ЮТС
ЖФ	Светлова ул., 60	Жилое МКД	5		0	0	0,0264	<b>0,0264</b>	0	0	0,2036	<b>0,2036</b>	ЮТС
ЖФ	Светлова ул., 62	Жилое МКД	5		0	0	0,0296	<b>0,0296</b>	0	0	0,2283	<b>0,2283</b>	ЮТС
ЖФ	Светлова ул., 62	Жилое МКД	5	3574	0,242	0	0	<b>0,242</b>	0,5864	0	0	<b>0,5864</b>	ЮТС
ЖФ	Светлова ул., 64	Жилое МКД	5	3530	0,245	0	0	<b>0,245</b>	0,5936	0	0	<b>0,5936</b>	ЮТС
ЖФ	Светлова ул., 64	Жилое МКД	5		0	0	0,0306	<b>0,0306</b>	0	0	0,236	<b>0,236</b>	ЮТС
ЖФ	Светлова ул., 68	Жилое МКД	5	3371	0,259	0	0	<b>0,259</b>	0,6276	0	0	<b>0,6276</b>	ЮТС
ЖФ	Светлова ул., 68	Жилое МКД	5		0	0	0,02687	<b>0,02687</b>	0	0	0,2073	<b>0,2073</b>	ЮТС
ЖФ	Светлова ул., 70	Жилое МКД	5	3342	0,257	0	0	<b>0,257</b>	0,6227	0	0	<b>0,6227</b>	ЮТС
ЖФ	Светлова ул., 70	Жилое МКД	5		0	0	0,02853	<b>0,02853</b>	0	0	0,2201	<b>0,2201</b>	ЮТС
ЖФ	Светлова ул., 72	Жилое МКД	5		0	0	0,026	<b>0,026</b>	0	0	0,2006	<b>0,2006</b>	ЮТС
ЖФ	Светлова ул., 72	Жилое МКД	5	3307	0,235	0	0	<b>0,235</b>	0,5694	0	0	<b>0,5694</b>	ЮТС
ЖФ	Светлова ул., 74	Жилое МКД	5		0	0	0,05214	<b>0,05214</b>	0	0	0,4022	<b>0,4022</b>	ЮТС
ЖФ	Светлова ул., 74	Жилое МКД	5	3145	0,245	0	0	<b>0,245</b>	0,5936	0	0	<b>0,5936</b>	ЮТС

Обосновывающие материалы к схеме теплоснабжения муниципального образования город Рубцовск  
Алтайского края на период до 2035 года (актуализация на 2025 год)

Признак потребителя	Адрес потребителя	Наименование потребителя	Этажность	Площадь отапливаемая, м <sup>2</sup>	Нагрузка договорная, Гкал/ч				Годовое потребление, тыс. Гкал				Источник
					Отопление	Вентиляция	ГВС	Сумма	Отопление	Вентиляция	ГВС	Сумма	
ЖФ	Светлова ул., 76	Жилое МКД	5	3299	0,257	0	0	<b>0,257</b>	0,6227	0	0	<b>0,6227</b>	ЮТС
ЖФ	Светлова ул., 76	Жилое МКД	5		0	0	0,0288	<b>0,0288</b>	0	0	0,2222	<b>0,2222</b>	ЮТС
ЖФ	Светлова ул., 78	Жилое МКД	5		0	0	0,0297	<b>0,0297</b>	0	0	0,2291	<b>0,2291</b>	ЮТС
ЖФ	Светлова ул., 78	Жилое МКД	5	3169	0,257	0	0	<b>0,257</b>	0,6227	0	0	<b>0,6227</b>	ЮТС
ОДЗ	Светлова ул., 80	Алтайская общеобразовательная школа №2	2		0	0	0,005177	<b>0,005177</b>	0	0	0,0399	<b>0,0399</b>	ЮТС
ОДЗ	Светлова ул., 80	Алтайская общеобразовательная школа №2	2	1253	0,1871	0	0	<b>0,1871</b>	0,436	0	0	<b>0,436</b>	ЮТС
ЖФ	Светлова ул., 82	Жилое МКД	5		0	0	0,0244	<b>0,0244</b>	0	0	0,1882	<b>0,1882</b>	ЮТС
ЖФ	Светлова ул., 82	Жилое МКД	5	2957	0,266	0	0	<b>0,266</b>	0,6445	0	0	<b>0,6445</b>	ЮТС
ОДЗ	Светлова ул., 84	Центр развития ребенка-детский сад №55	2	3831	0,2193	0	0	<b>0,2193</b>	0,5111	0	0	<b>0,5111</b>	ЮТС
ОДЗ	Светлова ул., 84	Центр развития ребенка-детский сад №55	2		0	0	0,064053	<b>0,064053</b>	0	0	0,4941	<b>0,4941</b>	ЮТС
ЖФ	Светлова ул., 86	Жилое МКД	5	3347	0,235	0	0	<b>0,235</b>	0,5694	0	0	<b>0,5694</b>	ЮТС
ЖФ	Светлова ул., 86	Жилое МКД	5		0	0	0,0298	<b>0,0298</b>	0	0	0,2299	<b>0,2299</b>	ЮТС
ЖФ	Светлова ул., 88	Жилое МКД	5	3347	0,235	0	0	<b>0,235</b>	0,5694	0	0	<b>0,5694</b>	ЮТС
ЖФ	Светлова ул., 88	Жилое МКД	5		0	0	0,02923	<b>0,02923</b>	0	0	0,2255	<b>0,2255</b>	ЮТС
ОДЗ	Светлова ул., 90	Средняя общеобразовательная школа №1	3	7038	0,216	0	0	<b>0,216</b>	0,5034	0	0	<b>0,5034</b>	ЮТС
ОДЗ	Светлова ул., 90	Средняя общеобразовательная школа №1	3		0	0	0,027261	<b>0,027261</b>	0	0	0,2103	<b>0,2103</b>	ЮТС
ОДЗ	Светлова ул., 90	Средняя общеобразовательная школа №1	3		0,257	0	0	<b>0,257</b>	0,5989	0	0	<b>0,5989</b>	ЮТС
ЖФ	Светлова ул., 92	Жилое МКД	9		0	0	0,12855	<b>0,12855</b>	0	0	0,9916	<b>0,9916</b>	ЮТС
ЖФ	Светлова ул., 92	Жилое МКД	9	3203	0,531	0	0	<b>0,531</b>	1,2866	0	0	<b>1,2866</b>	ЮТС
ЖФ	Светлова ул., 94	Жилое МКД	9		0	0	0,0413	<b>0,0413</b>	0	0	0,3186	<b>0,3186</b>	ЮТС
ЖФ	Светлова ул., 94	Жилое МКД	9	4321	0,715	0	0	<b>0,715</b>	1,7324	0	0	<b>1,7324</b>	ЮТС
ОДЗ	Тихвинская ул., 32	Административное	1	575	0,0374	0	0	<b>0,0374</b>	0,0872	0	0	<b>0,0872</b>	ЮТС
ЖФ	Тихвинская ул., 32	Жилое МКД	5	4622	0,326	0	0	<b>0,326</b>	0,7899	0	0	<b>0,7899</b>	ЮТС

Обосновывающие материалы к схеме теплоснабжения муниципального образования город Рубцовск  
Алтайского края на период до 2035 года (актуализация на 2025 год)

Признак потребителя	Адрес потребителя	Наименование потребителя	Этажность	Площадь отапливаемая, м <sup>2</sup>	Нагрузка договорная, Гкал/ч				Годовое потребление, тыс. Гкал				Источник
					Отопление	Вентиляция	ГВС	Сумма	Отопление	Вентиляция	ГВС	Сумма	
ЖФ	Тихвинская ул., 32	Жилое МКД	5		0	0	0,0479	<b>0,0479</b>	0	0	0,3695	<b>0,3695</b>	ЮТС
ОДЗ	Тихвинская ул., 32	Административное	1		0	0	0,00028	<b>0,00028</b>	0	0	0,0022	<b>0,0022</b>	ЮТС
ЖФ	Тихвинская ул., 34	Жилое МКД	5	3290	0,236	0	0	<b>0,236</b>	0,5718	0	0	<b>0,5718</b>	ЮТС
ЖФ	Тихвинская ул., 34	Жилое МКД	5		0	0	0,03729	<b>0,03729</b>	0	0	0,2876	<b>0,2876</b>	ЮТС
ОДЗ	Тихвинская ул., 36	МБДОУ Центр развития ребенка - детский сад №55	2	1689	0,1	0	0	<b>0,1</b>	0,233	0	0	<b>0,233</b>	ЮТС
ОДЗ	Тихвинская ул., 36	МБДОУ Центр развития ребенка - детский сад №55	2		0	0	0,022565	<b>0,022565</b>	0	0	0,1741	<b>0,1741</b>	ЮТС
ЖФ	Алтайская ул., 100	Жилое МКД	5	3343	0,235	0	0	<b>0,235</b>	0,5694	0	0	<b>0,5694</b>	ЮТС
ЖФ	Алтайская ул., 100	Жилое МКД	5		0	0	0,02938	<b>0,02938</b>	0	0	0,2266	<b>0,2266</b>	ЮТС
ЖФ	Алтайская ул., 100а	Жилое МКД	5	3324	0,236	0	0	<b>0,236</b>	0,5718	0	0	<b>0,5718</b>	ЮТС
ЖФ	Алтайская ул., 100а	Жилое МКД	5		0	0	0,0495	<b>0,0495</b>	0	0	0,3818	<b>0,3818</b>	ЮТС
ЖФ	Алтайская ул., 102	Жилое МКД	5		0	0	0,0686	<b>0,0686</b>	0	0	0,5292	<b>0,5292</b>	ЮТС
ЖФ	Алтайская ул., 102	Жилое МКД	5	4958	0,383	0	0	<b>0,383</b>	0,928	0	0	<b>0,928</b>	ЮТС
ЖФ	Алтайская ул., 102а	Жилое МКД	5	712	0,055	0	0	<b>0,055</b>	0,1333	0	0	<b>0,1333</b>	ЮТС
ЖФ	Алтайская ул., 102а	Жилое МКД	5	1346	0,104	0	0	<b>0,104</b>	0,252	0	0	<b>0,252</b>	ЮТС
ЖФ	Алтайская ул., 102а	Жилое МКД	5	1359	0,105	0	0	<b>0,105</b>	0,2544	0	0	<b>0,2544</b>	ЮТС
ЖФ	Алтайская ул., 102а	Жилое МКД	5	1333	0,103	0	0	<b>0,103</b>	0,2496	0	0	<b>0,2496</b>	ЮТС
ЖФ	Алтайская ул., 102а	Жилое МКД	5		0	0	0,10069	<b>0,10069</b>	0	0	0,7767	<b>0,7767</b>	ЮТС
ЖФ	Алтайская ул., 104	Жилое МКД	5		0	0	0,08198	<b>0,08198</b>	0	0	0,6324	<b>0,6324</b>	ЮТС
ЖФ	Алтайская ул., 104	Жилое МКД	5	4958	0,383	0	0	<b>0,383</b>	0,928	0	0	<b>0,928</b>	ЮТС
ЖФ	Алтайская ул., 106	Жилое МКД	5		0	0	0,03056	<b>0,03056</b>	0	0	0,2357	<b>0,2357</b>	ЮТС
ЖФ	Алтайская ул., 106	Жилое МКД	5	3524	0,247	0	0	<b>0,247</b>	0,5985	0	0	<b>0,5985</b>	ЮТС
ЖФ	Алтайская ул., 108	Жилое МКД	5	3354	0,255	0	0	<b>0,255</b>	0,6179	0	0	<b>0,6179</b>	ЮТС
ЖФ	Алтайская ул., 108	Жилое МКД	5		0	0	0,0269	<b>0,0269</b>	0	0	0,2075	<b>0,2075</b>	ЮТС
ЖФ	Алтайская ул., 110	Жилое МКД	5		0	0	0,0494	<b>0,0494</b>	0	0	0,3811	<b>0,3811</b>	ЮТС
ЖФ	Алтайская ул., 110	Жилое МКД	5	5499	0,383	0	0	<b>0,383</b>	0,928	0	0	<b>0,928</b>	ЮТС
ЖФ	Алтайская ул., 112	Жилое МКД	5		0	0	0,02587	<b>0,02587</b>	0	0	0,1996	<b>0,1996</b>	ЮТС
ОДЗ	Алтайская ул., 112	Административное	1		0	0	0,00047	<b>0,00047</b>	0	0	0,0036	<b>0,0036</b>	ЮТС
ОДЗ	Алтайская ул., 112	Административное	1		0	0	0,00002	<b>0,00002</b>	0	0	0,0002	<b>0,0002</b>	ЮТС

Обосновывающие материалы к схеме теплоснабжения муниципального образования город Рубцовск  
Алтайского края на период до 2035 года (актуализация на 2025 год)

Признак потребителя	Адрес потребителя	Наименование потребителя	Этажность	Площадь отапливаемая, м <sup>2</sup>	Нагрузка договорная, Гкал/ч				Годовое потребление, тыс. Гкал				Источник
					Отопление	Вентиляция	ГВС	Сумма	Отопление	Вентиляция	ГВС	Сумма	
ОДЗ	Алтайская ул., 112	Административное	1		0	0	0,000069	<b>0,000069</b>	0	0	0,0005	<b>0,0005</b>	ЮТС
ОДЗ	Алтайская ул., 112	Административное	1		0,0372	0	0	<b>0,0372</b>	0,0867	0	0	<b>0,0867</b>	ЮТС
ОДЗ	Алтайская ул., 112	Административное	1		0,003	0	0	<b>0,003</b>	0,007	0	0	<b>0,007</b>	ЮТС
ОДЗ	Алтайская ул., 112	Административное	1		0,0013	0	0	<b>0,0013</b>	0,003	0	0	<b>0,003</b>	ЮТС
ЖФ	Алтайская ул., 112	Жилое МКД	5	3227	0,258	0	0	<b>0,258</b>	0,6251	0	0	<b>0,6251</b>	ЮТС
ЖФ	Алтайская ул., 112а	Жилое МКД	9		0	0	0,0253	<b>0,0253</b>	0	0	0,1952	<b>0,1952</b>	ЮТС
ОДЗ	Алтайская ул., 112а	МКУ "Управление культуры, спорта и мол. политики"	2		0	0	0,0014	<b>0,0014</b>	0	0	0,0108	<b>0,0108</b>	ЮТС
ОДЗ	Алтайская ул., 112а	МКУ "Управление культуры, спорта и мол. политики"	2		0,0418	0	0	<b>0,0418</b>	0,0974	0	0	<b>0,0974</b>	ЮТС
ЖФ	Алтайская ул., 112а	Жилое МКД	9	2490	0,272	0	0	<b>0,272</b>	0,6591	0	0	<b>0,6591</b>	ЮТС
ЖФ	Алтайская ул., 114	Жилое МКД	5		0	0	0,0476	<b>0,0476</b>	0	0	0,3672	<b>0,3672</b>	ЮТС
ЖФ	Алтайская ул., 114	Жилое МКД	5	5514	0,3561	0	0	<b>0,3561</b>	0,8628	0	0	<b>0,8628</b>	ЮТС
ЖФ	Алтайская ул., 68	Жилое МКД	5		0	0	0,1221	<b>0,1221</b>	0	0	0,9418	<b>0,9418</b>	ЮТС
ЖФ	Алтайская ул., 68	Жилое МКД	5	4672	0,3234	0	0	<b>0,3234</b>	0,7836	0	0	<b>0,7836</b>	ЮТС
ЖФ	Алтайская ул., 70	Жилое МКД	5		0	0	0,0447	<b>0,0447</b>	0	0	0,3448	<b>0,3448</b>	ЮТС
ЖФ	Алтайская ул., 70	Жилое МКД	5	4675	0,3247	0	0	<b>0,3247</b>	0,7867	0	0	<b>0,7867</b>	ЮТС
ЖФ	Алтайская ул., 72	Жилое МКД	9	2162	0,163	0	0	<b>0,163</b>	0,3949	0	0	<b>0,3949</b>	ЮТС
ЖФ	Алтайская ул., 72	Жилое МКД	9	2162	0,163	0	0	<b>0,163</b>	0,3949	0	0	<b>0,3949</b>	ЮТС
ЖФ	Алтайская ул., 72	Жилое МКД	9		0	0	0,048	<b>0,048</b>	0	0	0,3703	<b>0,3703</b>	ЮТС
ЖФ	Алтайская ул., 74	Жилое МКД	9	2202	0,178	0	0	<b>0,178</b>	0,4313	0	0	<b>0,4313</b>	ЮТС
ЖФ	Алтайская ул., 74	Жилое МКД	9		0	0	0,0411	<b>0,0411</b>	0	0	0,317	<b>0,317</b>	ЮТС
ЖФ	Алтайская ул., 74	Жилое МКД	9	2202	0,178	0	0	<b>0,178</b>	0,4313	0	0	<b>0,4313</b>	ЮТС
ОДЗ	Алтайская ул., 74к	МУП	1		0	0	0,0026	<b>0,0026</b>	0	0	0,0201	<b>0,0201</b>	ЮТС
ОДЗ	Алтайская ул., 74к	МУП	1	442	0,0286	0	0	<b>0,0286</b>	0,0667	0	0	<b>0,0667</b>	ЮТС
ЖФ	Алтайская ул., 76	Жилое МКД	9	2187	0,164	0	0	<b>0,164</b>	0,3974	0	0	<b>0,3974</b>	ЮТС
ЖФ	Алтайская ул., 76	Жилое МКД	9	2187	0,164	0	0	<b>0,164</b>	0,3974	0	0	<b>0,3974</b>	ЮТС
ЖФ	Алтайская ул., 76	Жилое МКД	9		0	0	0,04142	<b>0,04142</b>	0	0	0,3195	<b>0,3195</b>	ЮТС
ОДЗ	Алтайская ул., 76а	Административное	2		0	0	0,008	<b>0,008</b>	0	0	0,0617	<b>0,0617</b>	ЮТС
ОДЗ	Алтайская ул., 76а	Административное	2	339	0,038	0	0	<b>0,038</b>	0,0886	0	0	<b>0,0886</b>	ЮТС

Обосновывающие материалы к схеме теплоснабжения муниципального образования город Рубцовск  
Алтайского края на период до 2035 года (актуализация на 2025 год)

Признак потребителя	Адрес потребителя	Наименование потребителя	Этажность	Площадь отапливаемая, м <sup>2</sup>	Нагрузка договорная, Гкал/ч				Годовое потребление, тыс. Гкал				Источник
					Отопление	Вентиляция	ГВС	Сумма	Отопление	Вентиляция	ГВС	Сумма	
ОДЗ	Алтайская ул., 78	Административное	3	1945	0,163746	0	0	<b>0,163746</b>	0,3816	0	0	<b>0,3816</b>	ЮТС
ЖФ	Алтайская ул., 80	Жилое МКД	5		0	0	0,04031	<b>0,04031</b>	0	0	0,3109	<b>0,3109</b>	ЮТС
ЖФ	Алтайская ул., 80	Жилое МКД	5	4716	0,323	0	0	<b>0,323</b>	0,7826	0	0	<b>0,7826</b>	ЮТС
ОДЗ	Алтайская ул., 80а	Административное	1	142	0,0085	0	0	<b>0,0085</b>	0,0198	0	0	<b>0,0198</b>	ЮТС
ЖФ	Алтайская ул., 82	Жилое МКД	5	3344	0,235	0	0	<b>0,235</b>	0,5694	0	0	<b>0,5694</b>	ЮТС
ЖФ	Алтайская ул., 82	Жилое МКД	5		0	0	0,0313	<b>0,0313</b>	0	0	0,2414	<b>0,2414</b>	ЮТС
ЖФ	Алтайская ул., 84	Жилое МКД	5	4737	0,323	0	0	<b>0,323</b>	0,7826	0	0	<b>0,7826</b>	ЮТС
ЖФ	Алтайская ул., 84	Жилое МКД	5		0	0	0,042	<b>0,042</b>	0	0	0,324	<b>0,324</b>	ЮТС
ЖФ	Алтайская ул., 84а	Жилое МКД	5	3146	0,266	0	0	<b>0,266</b>	0,6445	0	0	<b>0,6445</b>	ЮТС
ЖФ	Алтайская ул., 84а	Жилое МКД	5		0	0	0,0285	<b>0,0285</b>	0	0	0,2198	<b>0,2198</b>	ЮТС
ЖФ	Алтайская ул., 86	Жилое МКД	5	4751	0,323	0	0	<b>0,323</b>	0,7826	0	0	<b>0,7826</b>	ЮТС
ЖФ	Алтайская ул., 86	Жилое МКД	5		0	0	0,041	<b>0,041</b>	0	0	0,3163	<b>0,3163</b>	ЮТС
ЖФ	Алтайская ул., 88	Жилое МКД	5	3348	0,235	0	0	<b>0,235</b>	0,5694	0	0	<b>0,5694</b>	ЮТС
ЖФ	Алтайская ул., 88	Жилое МКД	5		0	0	0,0255	<b>0,0255</b>	0	0	0,1967	<b>0,1967</b>	ЮТС
ЖФ	Алтайская ул., 90	Жилое МКД	5		0	0	0,0276	<b>0,0276</b>	0	0	0,2129	<b>0,2129</b>	ЮТС
ЖФ	Алтайская ул., 90	Жилое МКД	5	3338	0,237	0	0	<b>0,237</b>	0,5742	0	0	<b>0,5742</b>	ЮТС
ЖФ	Алтайская ул., 92	Жилое МКД	5		0	0	0,04698	<b>0,04698</b>	0	0	0,3624	<b>0,3624</b>	ЮТС
ЖФ	Алтайская ул., 92	Жилое МКД	5	5542	0,383	0	0	<b>0,383</b>	0,928	0	0	<b>0,928</b>	ЮТС
ЖФ	Алтайская ул., 94	Жилое МКД	5		0	0	0,02265	<b>0,02265</b>	0	0	0,1747	<b>0,1747</b>	ЮТС
ЖФ	Алтайская ул., 94	Жилое МКД	5	3378	0,289	0	0	<b>0,289</b>	0,7002	0	0	<b>0,7002</b>	ЮТС
ЖФ	Алтайская ул., 94а	Жилое МКД	9		0	0	0,01925	<b>0,01925</b>	0	0	0,1485	<b>0,1485</b>	ЮТС
ОДЗ	Алтайская ул., 94а	Административное	1		0	0	0,00047	<b>0,00047</b>	0	0	0,0036	<b>0,0036</b>	ЮТС
ЖФ	Алтайская ул., 94а	Жилое МКД	9	2498	0,245	0	0	<b>0,245</b>	0,5936	0	0	<b>0,5936</b>	ЮТС
ОДЗ	Алтайская ул., 94а	Административное	1	29	0,0078	0	0	<b>0,0078</b>	0,0182	0	0	<b>0,0182</b>	ЮТС
ЖФ	Алтайская ул., 96	Жилое МКД	5	3327	0,237	0	0	<b>0,237</b>	0,5742	0	0	<b>0,5742</b>	ЮТС
ОДЗ	Алтайская ул., 96	МУП	1	92	0,0072	0	0	<b>0,0072</b>	0,0168	0	0	<b>0,0168</b>	ЮТС
ЖФ	Алтайская ул., 96	Жилое МКД	5		0	0	0,0281	<b>0,0281</b>	0	0	0,2168	<b>0,2168</b>	ЮТС
ЖФ	Алтайская ул., 98	Жилое МКД	5		0	0	0,03118	<b>0,03118</b>	0	0	0,2405	<b>0,2405</b>	ЮТС
ЖФ	Алтайская ул., 98	Жилое МКД	5	3323	0,237	0	0	<b>0,237</b>	0,5742	0	0	<b>0,5742</b>	ЮТС
ЖФ	Светлова ул., 60	Жилое МКД	5	3370	0,258	0	0	<b>0,258</b>	0,6251	0	0	<b>0,6251</b>	ЮТС
<b>Итого по ЖФ</b>					<b>13,165</b>	<b>0</b>	<b>1,835</b>	<b>15</b>	<b>31,899</b>	<b>0</b>	<b>14,152</b>	<b>46,05</b>	
<b>Итого по ОДЗ</b>					<b>1,354</b>	<b>0</b>	<b>0,132</b>	<b>1,486</b>	<b>3,155</b>	<b>0</b>	<b>1,021</b>	<b>4,177</b>	
<b>Итого по кадастровому кварталу</b>					<b>14,519</b>	<b>0</b>	<b>1,967</b>	<b>16,486</b>	<b>35,054</b>	<b>0</b>	<b>15,173</b>	<b>50,227</b>	

Обосновывающие материалы к схеме теплоснабжения муниципального образования город Рубцовск  
Алтайского края на период до 2035 года (актуализация на 2025 год)

Таблица 86 - Тепловые нагрузки потребителей города в кадастровом квартале 22:70:020603

Признак потребителя	Адрес потребителя	Наименование потребителя	Этажность	Площадь отапливаемой, м <sup>2</sup>	Нагрузка договорная, Гкал/ч				Годовое потребление, тыс. Гкал				Источник
					Отопление	Вентиляция	ГВС	Сумма	Отопление	Вентиляция	ГВС	Сумма	
ОДЗ	Алтайская ул., 2	МУП	1	445	0,0184	0	0	<b>0,0184</b>	0,0429	0	0	<b>0,0429</b>	ЮТС
ОДЗ	Алтайская ул., 2	МУП	1	479	0,025	0	0	<b>0,025</b>	0,0583	0	0	<b>0,0583</b>	ЮТС
<b>Итого по ОДЗ</b>					<b>0,043</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,043</b>	<b>0,101</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,101</b>	
<b>Итого по кадастровому кварталу</b>					<b>0,043</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,043</b>	<b>0,101</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,101</b>	

Таблица 87 - Тепловые нагрузки потребителей города в кадастровом квартале 22:70:020702

Признак потребителя	Адрес потребителя	Наименование потребителя	Этажность	Площадь отапливаемой, м <sup>2</sup>	Нагрузка договорная, Гкал/ч				Годовое потребление, тыс. Гкал				Источник
					Отопление	Вентиляция	ГВС	Сумма	Отопление	Вентиляция	ГВС	Сумма	
ЖФ	Киевская ул., 1	Жилое МКД	2	696	0,0663	0	0	<b>0,0663</b>	0,1606	0	0	<b>0,1606</b>	ЮТС
ЖФ	Киевская ул., 1	Жилое МКД	2		0	0	0,00418	<b>0,00418</b>	0	0	0,0322	<b>0,0322</b>	ЮТС
ОДЗ	Киевская ул., 3	Детский сад № 19 "Рябинка"	2	907	0,0801	0	0	<b>0,0801</b>	0,1867	0	0	<b>0,1867</b>	ЮТС
ОДЗ	Киевская ул., 3	Детский сад № 19 "Рябинка"	2		0	0	0,01801	<b>0,01801</b>	0	0	0,1389	<b>0,1389</b>	ЮТС
ЖФ	Комсомольская ул., 62	Жилое МКД	2	435	0,0472	0	0	<b>0,0472</b>	0,1144	0	0	<b>0,1144</b>	ЮТС
ЖФ	Комсомольская ул., 62	Жилое МКД	2		0	0	0,00242	<b>0,00242</b>	0	0	0,0187	<b>0,0187</b>	ЮТС
ЖФ	Комсомольская ул., 64	Жилое МКД	3	1103	0,1061	0	0	<b>0,1061</b>	0,2571	0	0	<b>0,2571</b>	ЮТС
ЖФ	Комсомольская ул., 64	Жилое МКД	3		0	0	0,00457	<b>0,00457</b>	0	0	0,0353	<b>0,0353</b>	ЮТС
ОДЗ	Комсомольская ул., 64а	Административное	1	406	0,0313	0	0	<b>0,0313</b>	0,0729	0	0	<b>0,0729</b>	ЮТС
ОДЗ	Комсомольская ул., 64а	Административное	1		0	0	0,00077	<b>0,00077</b>	0	0	0,0059	<b>0,0059</b>	ЮТС
ОДЗ	Комсомольская ул., 68а	Административное	1	24	0,0014	0	0	<b>0,0014</b>	0,0033	0	0	<b>0,0033</b>	ЮТС
П	Тихвинская ул., 6а	Производственное	1	141	0,0122	0	0	<b>0,0122</b>	0,0272	0	0	<b>0,0272</b>	ЮТС
П	Тихвинская ул., 6а	Производственное	1		0	0	0,00079	<b>0,00079</b>	0	0	0,0061	<b>0,0061</b>	ЮТС
<b>Итого по ЖФ</b>					<b>0,22</b>	<b>0</b>	<b>0,011</b>	<b>0,231</b>	<b>0,532</b>	<b>0</b>	<b>0,086</b>	<b>0,618</b>	
<b>Итого по ОДЗ</b>					<b>0,113</b>	<b>0</b>	<b>0,019</b>	<b>0,132</b>	<b>0,263</b>	<b>0</b>	<b>0,145</b>	<b>0,408</b>	
<b>Итого по П</b>					<b>0,012</b>	<b>0</b>	<b>0,001</b>	<b>0,013</b>	<b>0,027</b>	<b>0</b>	<b>0,006</b>	<b>0,033</b>	
<b>Итого по кадастровому кварталу</b>					<b>0,345</b>	<b>0</b>	<b>0,031</b>	<b>0,376</b>	<b>0,822</b>	<b>0</b>	<b>0,237</b>	<b>1,059</b>	



Обосновывающие материалы к схеме теплоснабжения муниципального образования город Рубцовск  
Алтайского края на период до 2035 года (актуализация на 2025 год)

Таблица 88 - Тепловые нагрузки потребителей города в кадастровом квартале 22:70:020703

Признак потребителя	Адрес потребителя	Наименование потребителя	Этажность	Площадь отапливаемой, м <sup>2</sup>	Нагрузка договорная, Гкал/ч				Годовое потребление, тыс. Гкал				Источник
					Отопление	Вентиляция	ГВС	Сумма	Отопление	Вентиляция	ГВС	Сумма	
ОДЗ	Киевская ул., 5	Медицинское	4		0	0	0,01176	<b>0,01176</b>	0	0	0,0907	<b>0,0907</b>	ЮТС
ОДЗ	Киевская ул., 5	Медицинское	4	5120	0,2813	0	0	<b>0,2813</b>	0,6556	0	0	<b>0,6556</b>	ЮТС
ЖФ	Комсомольская ул., 49	Жилое МКД	3	1092	0,108	0	0	<b>0,108</b>	0,2617	0	0	<b>0,2617</b>	ЮТС
ЖФ	Комсомольская ул., 49	Жилое МКД	3		0	0	0,00596	<b>0,00596</b>	0	0	0,046	<b>0,046</b>	ЮТС
ОДЗ	Октябрьская ул., 64	Административное	2		0,0672	0	0	<b>0,0672</b>	0,1566	0	0	<b>0,1566</b>	ЮТС
ОДЗ	Октябрьская ул., 64	Административное	2		0	0	0,00263	<b>0,00263</b>	0	0	0,0203	<b>0,0203</b>	ЮТС
ОДЗ	Октябрьская ул., 64	Административное	2		0	0	0,00263	<b>0,00263</b>	0	0	0,0203	<b>0,0203</b>	ЮТС
ОДЗ	Октябрьская ул., 64	Административное	2	2816	0,1008	0	0	<b>0,1008</b>	0,2349	0	0	<b>0,2349</b>	ЮТС
ЖФ	Тихвинская ул., 10	Жилое МКД	2		0	0	0,0027	<b>0,0027</b>	0	0	0,0208	<b>0,0208</b>	ЮТС
ЖФ	Тихвинская ул., 10	Жилое МКД	2	743	0,07	0	0	<b>0,07</b>	0,1696	0	0	<b>0,1696</b>	ЮТС
ЖФ	Тихвинская ул., 12	Жилое МКД	2	631	0,0663	0	0	<b>0,0663</b>	0,1606	0	0	<b>0,1606</b>	ЮТС
<b>Итого по ЖФ</b>					<b>0,244</b>	<b>0</b>	<b>0,009</b>	<b>0,253</b>	<b>0,592</b>	<b>0</b>	<b>0,067</b>	<b>0,659</b>	
<b>Итого по ОДЗ</b>					<b>0,449</b>	<b>0</b>	<b>0,017</b>	<b>0,466</b>	<b>1,047</b>	<b>0</b>	<b>0,131</b>	<b>1,178</b>	
<b>Итого по кадастровому кварталу</b>					<b>0,693</b>	<b>0</b>	<b>0,026</b>	<b>0,719</b>	<b>1,639</b>	<b>0</b>	<b>0,198</b>	<b>1,837</b>	

Таблица 89 - Тепловые нагрузки потребителей города в кадастровом квартале 22:70:020704

Признак потребителя	Адрес потребителя	Наименование потребителя	Этажность	Площадь отапливаемой, м <sup>2</sup>	Нагрузка договорная, Гкал/ч				Годовое потребление, тыс. Гкал				Источник
					Отопление	Вентиляция	ГВС	Сумма	Отопление	Вентиляция	ГВС	Сумма	
ЖФ	Алтайская ул., 49	Жилое МКД	5	3368	0,2287	0	0	<b>0,2287</b>	0,5541	0	0	<b>0,5541</b>	ЮТС
ЖФ	Алтайская ул., 49	Жилое МКД	5		0	0	0,03659	<b>0,03659</b>	0	0	0,2822	<b>0,2822</b>	ЮТС
ЖФ	Киевская ул., 23	Жилое МКД	5	3173	0,2393	0	0	<b>0,2393</b>	0,5798	0	0	<b>0,5798</b>	ЮТС
ЖФ	Киевская ул., 23	Жилое МКД	5		0	0	0,0242	<b>0,0242</b>	0	0	0,1867	<b>0,1867</b>	ЮТС
ЖФ	Киевская ул., 25	Жилое МКД	5	3522	0,2471	0	0	<b>0,2471</b>	0,5987	0	0	<b>0,5987</b>	ЮТС
ЖФ	Киевская ул., 25	Жилое МКД	5		0	0	0,0325	<b>0,0325</b>	0	0	0,2507	<b>0,2507</b>	ЮТС
ЖФ	Октябрьская ул., 91	Жилое МКД	2		0	0	0,00616	<b>0,00616</b>	0	0	0,0475	<b>0,0475</b>	ЮТС
ЖФ	Октябрьская ул., 91	Жилое МКД	2	669	0,0751	0	0	<b>0,0751</b>	0,182	0	0	<b>0,182</b>	ЮТС
ЖФ	Октябрьская ул., 93	Жилое МКД	2		0	0	0,00494	<b>0,00494</b>	0	0	0,0381	<b>0,0381</b>	ЮТС

Обосновывающие материалы к схеме теплоснабжения муниципального образования город Рубцовск  
Алтайского края на период до 2035 года (актуализация на 2025 год)

Признак потребителя	Адрес потребителя	Наименование потребителя	Этажность	Площадь отапливаемая, м <sup>2</sup>	Нагрузка договорная, Гкал/ч				Годовое потребление, тыс. Гкал				Источник
					Отопление	Вентиляция	ГВС	Сумма	Отопление	Вентиляция	ГВС	Сумма	
ЖФ	Октябрьская ул., 93	Жилое МКД	2	750	0,0763	0	0	<b>0,0763</b>	0,1849	0	0	<b>0,1849</b>	ЮТС
ЖФ	Тихвинская ул., 18	Жилое МКД	5	2941	0,226	0	0	<b>0,226</b>	0,5476	0	0	<b>0,5476</b>	ЮТС
ЖФ	Тихвинская ул., 18	Жилое МКД	5		0	0	0,0217	<b>0,0217</b>	0	0	0,1674	<b>0,1674</b>	ЮТС
ЖФ	Тихвинская ул., 22	Жилое МКД	5		0	0	0,01189	<b>0,01189</b>	0	0	0,0917	<b>0,0917</b>	ЮТС
ЖФ	Тихвинская ул., 22	Жилое МКД	5	1344	0,0945	0	0	<b>0,0945</b>	0,229	0	0	<b>0,229</b>	ЮТС
ЖФ	Тихвинская ул., 28	Жилое МКД	5	1447	0,178	0	0	<b>0,178</b>	0,4313	0	0	<b>0,4313</b>	ЮТС
ЖФ	Тихвинская ул., 28	Жилое МКД	5	1447	0,178	0	0	<b>0,178</b>	0,4313	0	0	<b>0,4313</b>	ЮТС
ЖФ	Тихвинская ул., 28	Жилое МКД	5	1447	0,178	0	0	<b>0,178</b>	0,4313	0	0	<b>0,4313</b>	ЮТС
ОДЗ	Тихвинская ул., 28	Административное	1		0,0266	0	0	<b>0,0266</b>	0,062	0	0	<b>0,062</b>	ЮТС
ЖФ	Тихвинская ул., 28	Жилое МКД	5		0	0	0,03999	<b>0,03999</b>	0	0	0,3085	<b>0,3085</b>	ЮТС
ЖФ	Тихвинская ул., 30	Жилое МКД	9	2121	0,16	0	0	<b>0,16</b>	0,3877	0	0	<b>0,3877</b>	ЮТС
ЖФ	Тихвинская ул., 30	Жилое МКД	9	2121	0,16	0	0	<b>0,16</b>	0,3877	0	0	<b>0,3877</b>	ЮТС
ЖФ	Тихвинская ул., 30	Жилое МКД	9	2121	0,16	0	0	<b>0,16</b>	0,3877	0	0	<b>0,3877</b>	ЮТС
ЖФ	Тихвинская ул., 30	Жилое МКД	9		0	0	0,0667	<b>0,0667</b>	0	0	0,5145	<b>0,5145</b>	ЮТС
<b>Итого по ЖФ</b>					<b>2,201</b>	<b>0</b>	<b>0,245</b>	<b>2,446</b>	<b>5,333</b>	<b>0</b>	<b>1,887</b>	<b>7,22</b>	
<b>Итого по ОДЗ</b>					<b>0,027</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,027</b>	<b>0,062</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,062</b>	
<b>Итого по кадастровому кварталу</b>					<b>2,228</b>	<b>0</b>	<b>0,245</b>	<b>2,473</b>	<b>5,395</b>	<b>0</b>	<b>1,887</b>	<b>7,282</b>	

Таблица 90 - Тепловые нагрузки потребителей города в кадастровом квартале 22:70:020705

Признак потребителя	Адрес потребителя	Наименование потребителя	Этажность	Площадь отапливаемая, м <sup>2</sup>	Нагрузка договорная, Гкал/ч				Годовое потребление, тыс. Гкал				Источник
					Отопление	Вентиляция	ГВС	Сумма	Отопление	Вентиляция	ГВС	Сумма	
ЖФ	Киевская ул., 4	Жилое МКД	5	3502	0,247	0	0	<b>0,247</b>	0,5985	0	0	<b>0,5985</b>	ЮТС
ЖФ	Киевская ул., 4	Жилое МКД	5		0	0	0,03033	<b>0,03033</b>	0	0	0,234	<b>0,234</b>	ЮТС
ЖФ	Киевская ул., 6	Жилое МКД	5	3501	0,247	0	0	<b>0,247</b>	0,5985	0	0	<b>0,5985</b>	ЮТС
ЖФ	Киевская ул., 6	Жилое МКД	5		0	0	0,0279	<b>0,0279</b>	0	0	0,2152	<b>0,2152</b>	ЮТС
ЖФ	Комсомольская ул., 68	Жилое МКД	5	3210	0,249	0	0	<b>0,249</b>	0,6033	0	0	<b>0,6033</b>	ЮТС
ОДЗ	Комсомольская ул., 68	Административное	1		0,0323	0	0	<b>0,0323</b>	0,0753	0	0	<b>0,0753</b>	ЮТС
ОДЗ	Комсомольская ул., 68	Административное	1		0	0	0,00045	<b>0,00045</b>	0	0	0,0035	<b>0,0035</b>	ЮТС
ОДЗ	Комсомольская ул., 68	Административное	1		0	0	0,00245	<b>0,00245</b>	0	0	0,0189	<b>0,0189</b>	ЮТС

Обосновывающие материалы к схеме теплоснабжения муниципального образования город Рубцовск  
Алтайского края на период до 2035 года (актуализация на 2025 год)

Признак потребителя	Адрес потребителя	Наименование потребителя	Этажность	Площадь отапливаемая, м <sup>2</sup>	Нагрузка договорная, Гкал/ч				Годовое потребление, тыс. Гкал				Источник
					Отопление	Вентиляция	ГВС	Сумма	Отопление	Вентиляция	ГВС	Сумма	
ЖФ	Комсомольская ул., 68	Жилое МКД	5		0	0	0,02091	<b>0,02091</b>	0	0	0,1613	<b>0,1613</b>	ЮТС
ОДЗ	Комсомольская ул., 68	Административное	1	3210	0,01326	0	0	<b>0,01326</b>	0,0309	0	0	<b>0,0309</b>	ЮТС
ОДЗ	Комсомольская ул., 72	Административное	1		0,0385	0	0	<b>0,0385</b>	0,0897	0	0	<b>0,0897</b>	ЮТС
ОДЗ	Комсомольская ул., 72	Административное	1		0	0	0,00049	<b>0,00049</b>	0	0	0,0038	<b>0,0038</b>	ЮТС
ЖФ	Комсомольская ул., 72	Жилое МКД	5		0	0	0,0223	<b>0,0223</b>	0	0	0,172	<b>0,172</b>	ЮТС
ЖФ	Комсомольская ул., 72	Жилое МКД	5	3213	0,2614	0	0	<b>0,2614</b>	0,6334	0	0	<b>0,6334</b>	ЮТС
ЖФ	Комсомольская ул., 76	Жилое МКД	5		0	0	0,03168	<b>0,03168</b>	0	0	0,2444	<b>0,2444</b>	ЮТС
ОДЗ	Комсомольская ул., 76	Магазин кондитерских изделий "РАХАТ"	1	102	0,0112	0	0	<b>0,0112</b>	0,0261	0	0	<b>0,0261</b>	ЮТС
ЖФ	Комсомольская ул., 76	Жилое МКД	5	2566	0,1908	0	0	<b>0,1908</b>	0,4623	0	0	<b>0,4623</b>	ЮТС
ЖФ	Комсомольская ул., 78	Жилое МКД	5		0	0	0,0309	<b>0,0309</b>	0	0	0,2384	<b>0,2384</b>	ЮТС
ЖФ	Комсомольская ул., 78	Жилое МКД	5	3548	0,25	0	0	<b>0,25</b>	0,6057	0	0	<b>0,6057</b>	ЮТС
ЖФ	Комсомольская ул., 80	Жилое МКД	5		0	0	0,0273	<b>0,0273</b>	0	0	0,2106	<b>0,2106</b>	ЮТС
ЖФ	Комсомольская ул., 80	Жилое МКД	5	3510	0,248	0	0	<b>0,248</b>	0,6009	0	0	<b>0,6009</b>	ЮТС
ЖФ	Комсомольская ул., 82	Жилое МКД	5		0	0	0,028	<b>0,028</b>	0	0	0,216	<b>0,216</b>	ЮТС
ЖФ	Комсомольская ул., 82	Жилое МКД	5	3508	0,248	0	0	<b>0,248</b>	0,6009	0	0	<b>0,6009</b>	ЮТС
ОДЗ	Комсомольская ул., 84	Административное	1		0,0625	0	0	<b>0,0625</b>	0,1457	0	0	<b>0,1457</b>	ЮТС
ОДЗ	Комсомольская ул., 84	Административное	1		0	0	0,063	<b>0,063</b>	0	0	0,486	<b>0,486</b>	ЮТС
ЖФ	Комсомольская ул., 84	Жилое МКД	5		0	0	0,0386	<b>0,0386</b>	0	0	0,2977	<b>0,2977</b>	ЮТС
ЖФ	Комсомольская ул., 84	Жилое МКД	5	3386	0,194	0	0	<b>0,194</b>	0,4701	0	0	<b>0,4701</b>	ЮТС
ЖФ	Комсомольская ул., 86	Жилое МКД	5	3544	0,246	0	0	<b>0,246</b>	0,5961	0	0	<b>0,5961</b>	ЮТС
ЖФ	Комсомольская ул., 86	Жилое МКД	5		0	0	0,03135	<b>0,03135</b>	0	0	0,2418	<b>0,2418</b>	ЮТС
ОДЗ	Комсомольская ул., 86а	Административное	1	53	0,0026	0	0	<b>0,0026</b>	0,0061	0	0	<b>0,0061</b>	ЮТС
ОДЗ	Комсомольская ул., 88а	Административное	1		0	0	0,002335	<b>0,002335</b>	0	0	0,018	<b>0,018</b>	ЮТС
ОДЗ	Комсомольская ул., 88а	Административное	1	1472	0,1547	0	0	<b>0,1547</b>	0,3605	0	0	<b>0,3605</b>	ЮТС
ЖФ	Ленинградская ул., 1а	Жилое МКД	5		0	0	0,02083	<b>0,02083</b>	0	0	0,1607	<b>0,1607</b>	ЮТС
ЖФ	Ленинградская ул., 1а	Жилое МКД	5	2558	0,194	0	0	<b>0,194</b>	0,4701	0	0	<b>0,4701</b>	ЮТС
ЖФ	Ленинградская ул., 2а	Жилое МКД	5	3556	0,248	0	0	<b>0,248</b>	0,6009	0	0	<b>0,6009</b>	ЮТС
ЖФ	Ленинградская ул., 2а	Жилое МКД	5		0	0	0,0307	<b>0,0307</b>	0	0	0,2368	<b>0,2368</b>	ЮТС
ЖФ	Ленинградская ул., 3	Жилое МКД	3		0	0	0,00506	<b>0,00506</b>	0	0	0,039	<b>0,039</b>	ЮТС

Обосновывающие материалы к схеме теплоснабжения муниципального образования город Рубцовск  
Алтайского края на период до 2035 года (актуализация на 2025 год)

Признак потребителя	Адрес потребителя	Наименование потребителя	Этажность	Площадь отопляемая, м <sup>2</sup>	Нагрузка договорная, Гкал/ч				Годовое потребление, тыс. Гкал				Источник
					Отопление	Вентиляция	ГВС	Сумма	Отопление	Вентиляция	ГВС	Сумма	
ЖФ	Ленинградская ул., 3	Жилое МКД	3	821	0,087	0	0	<b>0,087</b>	0,2108	0	0	<b>0,2108</b>	ЮТС
ЖФ	Танковая ул., 4	Жилое МКД	5		0	0	0,03101	<b>0,03101</b>	0	0	0,2392	<b>0,2392</b>	ЮТС
ЖФ	Танковая ул., 4	Жилое МКД	5	3498	0,248	0	0	<b>0,248</b>	0,6009	0	0	<b>0,6009</b>	ЮТС
ЖФ	Тракторная ул., 62	Жилое МКД	5	3560	0,245	0	0	<b>0,245</b>	0,5936	0	0	<b>0,5936</b>	ЮТС
ЖФ	Тракторная ул., 62	Жилое МКД	5		0	0	0,02757	<b>0,02757</b>	0	0	0,2127	<b>0,2127</b>	ЮТС
ЖФ	Тракторная ул., 62а	Жилое МКД	1		0	0	0,00225	<b>0,00225</b>	0	0	0,0174	<b>0,0174</b>	ЮТС
ОДЗ	Тракторная ул., 62а	Административное	1	210	0,0134	0	0	<b>0,0134</b>	0,0312	0	0	<b>0,0312</b>	ЮТС
ОДЗ	Тракторная ул., 62а	Административное	1		0,0119	0	0	<b>0,0119</b>	0,0277	0	0	<b>0,0277</b>	ЮТС
ОДЗ	Тракторная ул., 62б	Административное	2		0	0	0,000658	<b>0,000658</b>	0	0	0,0051	<b>0,0051</b>	ЮТС
ОДЗ	Тракторная ул., 62б	Административное	2	1143	0,1171	0	0	<b>0,1171</b>	0,2729	0	0	<b>0,2729</b>	ЮТС
ОДЗ	Тракторная ул., 62в	Административное	1	70	0,0045	0	0	<b>0,0045</b>	0,0105	0	0	<b>0,0105</b>	ЮТС
ОДЗ	Тракторная ул., 62в	Административное	1		0	0	0,00135	<b>0,00135</b>	0	0	0,0104	<b>0,0104</b>	ЮТС
ОДЗ	Тракторная ул., 62г	Административное	1		0,1495	0	0	<b>0,1495</b>	0,3484	0	0	<b>0,3484</b>	ЮТС
ЖФ	Тракторная ул., 64	Жилое МКД	5		0	0	0,0379	<b>0,0379</b>	0	0	0,2923	<b>0,2923</b>	ЮТС
ЖФ	Тракторная ул., 64	Жилое МКД	5	2566	0,191	0	0	<b>0,191</b>	0,4628	0	0	<b>0,4628</b>	ЮТС
ЖФ	Тракторная ул., 66	Жилое МКД	3		0	0	0,0058	<b>0,0058</b>	0	0	0,0447	<b>0,0447</b>	ЮТС
ЖФ	Тракторная ул., 66	Жилое МКД	3	842	0,086	0	0	<b>0,086</b>	0,2084	0	0	<b>0,2084</b>	ЮТС
ЖФ	Тракторная ул., 68	Жилое МКД	3		0	0	0,00585	<b>0,00585</b>	0	0	0,0451	<b>0,0451</b>	ЮТС
ЖФ	Тракторная ул., 68	Жилое МКД	3	823	0,089	0	0	<b>0,089</b>	0,2156	0	0	<b>0,2156</b>	ЮТС
ЖФ	Тракторная ул., 70	Жилое МКД	3		0	0	0,00571	<b>0,00571</b>	0	0	0,044	<b>0,044</b>	ЮТС
ЖФ	Тракторная ул., 70	Жилое МКД	3	835	0,0856	0	0	<b>0,0856</b>	0,2074	0	0	<b>0,2074</b>	ЮТС
ОДЗ	Тракторная ул., 72	МБОУ ДОД "Станция детского и юношеского туризма и экскурсий"	2		0	0	0,0292	<b>0,0292</b>	0	0	0,2252	<b>0,2252</b>	ЮТС
ОДЗ	Тракторная ул., 72	МБОУ ДОД "Станция детского и юношеского туризма и экскурсий"	2	1452	0,1235	0	0	<b>0,1235</b>	0,2878	0	0	<b>0,2878</b>	ЮТС
ЖФ	Тракторная ул., 74	Жилое МКД	5	2560	0,192	0	0	<b>0,192</b>	0,4652	0	0	<b>0,4652</b>	ЮТС
ЖФ	Тракторная ул., 74	Жилое МКД	5		0	0	0,0215	<b>0,0215</b>	0	0	0,1658	<b>0,1658</b>	ЮТС
ЖФ	Тракторная ул., 76	Жилое МКД	5	3466	0,247	0	0	<b>0,247</b>	0,5985	0	0	<b>0,5985</b>	ЮТС
ЖФ	Тракторная ул., 76	Жилое МКД	5		0	0	0,03168	<b>0,03168</b>	0	0	0,2444	<b>0,2444</b>	ЮТС
ОДЗ	Тракторная ул., 78	КГБОУ "Рубцовский центр сопровождения"	2	1307	0,0748	0	0	<b>0,0748</b>	0,1743	0	0	<b>0,1743</b>	ЮТС

Обосновывающие материалы к схеме теплоснабжения муниципального образования город Рубцовск  
Алтайского края на период до 2035 года (актуализация на 2025 год)

Признак потребителя	Адрес потребителя	Наименование потребителя	Этажность	Площадь отапливаемая, м <sup>2</sup>	Нагрузка договорная, Гкал/ч				Годовое потребление, тыс. Гкал				Источник
					Отопление	Вентиляция	ГВС	Сумма	Отопление	Вентиляция	ГВС	Сумма	
ОДЗ	Тракторная ул., 78	КГБОУ "Рубцовский центр сопровождения"	2		0	0	0,00678	<b>0,00678</b>	0	0	0,0523	<b>0,0523</b>	ЮТС
ЖФ	Тракторная ул., 80	Жилое МКД	5	3503	0,248	0	0	<b>0,248</b>	0,6009	0	0	<b>0,6009</b>	ЮТС
ЖФ	Тракторная ул., 80	Жилое МКД	5		0	0	0,0306	<b>0,0306</b>	0	0	0,236	<b>0,236</b>	ЮТС
<b>Итого по ЖФ</b>					<b>4,542</b>	<b>0</b>	<b>0,546</b>	<b>5,088</b>	<b>11,005</b>	<b>0</b>	<b>4,21</b>	<b>15,214</b>	
<b>Итого по ОДЗ</b>					<b>0,81</b>	<b>0</b>	<b>0,107</b>	<b>0,916</b>	<b>1,887</b>	<b>0</b>	<b>0,823</b>	<b>2,71</b>	
<b>Итого по кадастровому кварталу</b>					<b>5,352</b>	<b>0</b>	<b>0,653</b>	<b>6,004</b>	<b>12,892</b>	<b>0</b>	<b>5,033</b>	<b>17,924</b>	

Таблица 91 - Тепловые нагрузки потребителей города в кадастровом квартале 22:70:020706

Признак потребителя	Адрес потребителя	Наименование потребителя	Этажность	Площадь отапливаемая, м <sup>2</sup>	Нагрузка договорная, Гкал/ч				Годовое потребление, тыс. Гкал				Источник
					Отопление	Вентиляция	ГВС	Сумма	Отопление	Вентиляция	ГВС	Сумма	
ЖФ	Комсомольская ул., 53	Жилое МКД	5		0	0	0,0194	<b>0,0194</b>	0	0	0,1496	<b>0,1496</b>	ЮТС
ЖФ	Комсомольская ул., 53	Жилое МКД	5	3222	0,2853	0	0	<b>0,2853</b>	0,6913	0	0	<b>0,6913</b>	ЮТС
ЖФ	Комсомольская ул., 55	Жилое МКД	5		0	0	0,0299	<b>0,0299</b>	0	0	0,2306	<b>0,2306</b>	ЮТС
ЖФ	Комсомольская ул., 55	Жилое МКД	5	3732	0,285	0	0	<b>0,285</b>	0,6906	0	0	<b>0,6906</b>	ЮТС
ОДЗ	Октябрьская ул., 68	Лицей № 24 им. Приходько П.С.	3		0,1303	0	0	<b>0,1303</b>	0,3037	0	0	<b>0,3037</b>	ЮТС
ОДЗ	Октябрьская ул., 68	Лицей № 24 им. Приходько П.С.	3		0	0	0,00132	<b>0,00132</b>	0	0	0,0102	<b>0,0102</b>	ЮТС
ОДЗ	Октябрьская ул., 68	Лицей № 24 им. Приходько П.С.	3	4044	0,2303	0	0	<b>0,2303</b>	0,5367	0	0	<b>0,5367</b>	ЮТС
ОДЗ	Танковая ул., 1	Медицинское	2	1107	0,0988	0	0	<b>0,0988</b>	0,2302	0	0	<b>0,2302</b>	ЮТС
ОДЗ	Танковая ул., 1	Медицинское	2		0	0	0,008372	<b>0,008372</b>	0	0	0,0646	<b>0,0646</b>	ЮТС
<b>Итого по ЖФ</b>					<b>0,57</b>	<b>0</b>	<b>0,049</b>	<b>0,62</b>	<b>1,382</b>	<b>0</b>	<b>0,38</b>	<b>1,762</b>	
<b>Итого по ОДЗ</b>					<b>0,459</b>	<b>0</b>	<b>0,01</b>	<b>0,469</b>	<b>1,071</b>	<b>0</b>	<b>0,075</b>	<b>1,145</b>	
<b>Итого по кадастровому кварталу</b>					<b>1,029</b>	<b>0</b>	<b>0,059</b>	<b>1,089</b>	<b>2,453</b>	<b>0</b>	<b>0,455</b>	<b>2,907</b>	

Таблица 92 - Тепловые нагрузки потребителей города в кадастровом квартале 22:70:020707

Признак потребителя	Адрес потребителя	Наименование потребителя	Этажность	Площадь отапливаемая, м <sup>2</sup>	Нагрузка договорная, Гкал/ч				Годовое потребление, тыс. Гкал				Источник
					Отопление	Вентиляция	ГВС	Сумма	Отопление	Вентиляция	ГВС	Сумма	
ЖФ	Азовская ул., 4	Жилое МКД	2		0	0	0,00242	<b>0,00242</b>	0	0	0,0187	<b>0,0187</b>	ЮТС
ЖФ	Азовская ул., 4	Жилое МКД	2	425	0,0472	0	0	<b>0,0472</b>	0,1144	0	0	<b>0,1144</b>	ЮТС

Обосновывающие материалы к схеме теплоснабжения муниципального образования город Рубцовск  
Алтайского края на период до 2035 года (актуализация на 2025 год)

Признак потребителя	Адрес потребителя	Наименование потребителя	Этажность	Площадь отапливаемой, м <sup>2</sup>	Нагрузка договорная, Гкал/ч				Годовое потребление, тыс. Гкал				Источник
					Отопление	Вентиляция	ГВС	Сумма	Отопление	Вентиляция	ГВС	Сумма	
ЖФ	Азовская ул., 6	Жилое МКД	2	553	0,0548	0	0	<b>0,0548</b>	0,1328	0	0	<b>0,1328</b>	ЮТС
ЖФ	Азовская ул., 6	Жилое МКД	2		0	0	0,0045	<b>0,0045</b>	0	0	0,0347	<b>0,0347</b>	ЮТС
ЖФ	Азовская ул., 8	Жилое МКД	2		0	0	0,00188	<b>0,00188</b>	0	0	0,0145	<b>0,0145</b>	ЮТС
ЖФ	Азовская ул., 8	Жилое МКД	2	429	0,0482	0	0	<b>0,0482</b>	0,1168	0	0	<b>0,1168</b>	ЮТС
ЖФ	Киевская ул., 20	Жилое МКД	2	727	0,077	0	0	<b>0,077</b>	0,1866	0	0	<b>0,1866</b>	ЮТС
ЖФ	Киевская ул., 20	Жилое МКД	2		0	0	0,00438	<b>0,00438</b>	0	0	0,0338	<b>0,0338</b>	ЮТС
ЖФ	Октябрьская ул., 95	Жилое МКД	2		0	0	0,00377	<b>0,00377</b>	0	0	0,0291	<b>0,0291</b>	ЮТС
ЖФ	Октябрьская ул., 95	Жилое МКД	2	1149	0,0762	0	0	<b>0,0762</b>	0,1846	0	0	<b>0,1846</b>	ЮТС
ОДЗ	Октябрьская ул., 97	Алтайский государственный музыкальный колледж	2		0	0	0,007097	<b>0,007097</b>	0	0	0,0547	<b>0,0547</b>	ЮТС
ОДЗ	Октябрьская ул., 97	Алтайский государственный музыкальный колледж	2	1061	0,0837	0	0	<b>0,0837</b>	0,1951	0	0	<b>0,1951</b>	ЮТС
ЖФ	Харьковская ул., 17	Жилое МКД	2		0	0	0,00371	<b>0,00371</b>	0	0	0,0286	<b>0,0286</b>	ЮТС
ЖФ	Харьковская ул., 17	Жилое МКД	2	548	0,0549	0	0	<b>0,0549</b>	0,133	0	0	<b>0,133</b>	ЮТС
<b>Итого по ЖФ</b>					<b>0,358</b>	<b>0</b>	<b>0,021</b>	<b>0,379</b>	<b>0,868</b>	<b>0</b>	<b>0,159</b>	<b>1,028</b>	
<b>Итого по ОДЗ</b>					<b>0,143</b>	<b>0</b>	<b>0,008</b>	<b>0,151</b>	<b>0,333</b>	<b>0</b>	<b>0,063</b>	<b>0,395</b>	
<b>Итого по кадастровому кварталу</b>					<b>0,501</b>	<b>0</b>	<b>0,029</b>	<b>0,53</b>	<b>1,201</b>	<b>0</b>	<b>0,222</b>	<b>1,423</b>	

Таблица 93 - Тепловые нагрузки потребителей города в кадастровом квартале 22:70:020708

Признак потребителя	Адрес потребителя	Наименование потребителя	Этажность	Площадь отапливаемой, м <sup>2</sup>	Нагрузка договорная, Гкал/ч				Годовое потребление, тыс. Гкал				Источник
					Отопление	Вентиляция	ГВС	Сумма	Отопление	Вентиляция	ГВС	Сумма	
ЖФ	Алтайская ул., 27	Жилое МКД	5	3328	0,24	0	0	<b>0,24</b>	0,5815	0	0	<b>0,5815</b>	ЮТС
ЖФ	Алтайская ул., 27	Жилое МКД	5		0	0	0,03124	<b>0,03124</b>	0	0	0,241	<b>0,241</b>	ЮТС
ЖФ	Алтайская ул., 29	Жилое МКД	5	4733	0,328	0	0	<b>0,328</b>	0,7947	0	0	<b>0,7947</b>	ЮТС
ЖФ	Алтайская ул., 29	Жилое МКД	5		0	0	0,0414	<b>0,0414</b>	0	0	0,3193	<b>0,3193</b>	ЮТС
ЖФ	Алтайская ул., 31	Жилое МКД	5	3350	0,247	0	0	<b>0,247</b>	0,5985	0	0	<b>0,5985</b>	ЮТС
ЖФ	Алтайская ул., 31	Жилое МКД	5		0	0	0,03007	<b>0,03007</b>	0	0	0,2319	<b>0,2319</b>	ЮТС
ОДЗ	Алтайская ул., 33	Детский сад № 53	2	1009	0,071	0	0	<b>0,071</b>	0,1655	0	0	<b>0,1655</b>	ЮТС
ОДЗ	Алтайская ул., 33	Детский сад № 53	2	1619	0,114	0	0	<b>0,114</b>	0,2657	0	0	<b>0,2657</b>	ЮТС
ОДЗ	Алтайская ул., 33	Детский сад № 53	2		0	0	0,0558	<b>0,0558</b>	0	0	0,4304	<b>0,4304</b>	ЮТС

Обосновывающие материалы к схеме теплоснабжения муниципального образования город Рубцовск  
Алтайского края на период до 2035 года (актуализация на 2025 год)

Признак потребителя	Адрес потребителя	Наименование потребителя	Этажность	Площадь отапливаемой, м <sup>2</sup>	Нагрузка договорная, Гкал/ч				Годовое потребление, тыс. Гкал				Источник
					Отопление	Вентиляция	ГВС	Сумма	Отопление	Вентиляция	ГВС	Сумма	
ЖФ	Алтайская ул., 35	Жилое МКД	5	3397	0,237	0	0	<b>0,237</b>	0,5742	0	0	<b>0,5742</b>	ЮТС
ЖФ	Алтайская ул., 35	Жилое МКД	5		0	0	0,0287	<b>0,0287</b>	0	0	0,2214	<b>0,2214</b>	ЮТС
ЖФ	Алтайская ул., 37	Жилое МКД	5	4701	0,3278	0	0	<b>0,3278</b>	0,7943	0	0	<b>0,7943</b>	ЮТС
ЖФ	Алтайская ул., 37	Жилое МКД	5		0	0	0,11355	<b>0,11355</b>	0	0	0,8759	<b>0,8759</b>	ЮТС
ЖФ	Алтайская ул., 39	Жилое МКД	5	5539	0,385	0	0	<b>0,385</b>	0,9329	0	0	<b>0,9329</b>	ЮТС
ЖФ	Алтайская ул., 39	Жилое МКД	5		0	0	0,0495	<b>0,0495</b>	0	0	0,3818	<b>0,3818</b>	ЮТС
ЖФ	Алтайская ул., 41	Жилое МКД	5	4662	0,3263	0	0	<b>0,3263</b>	0,7906	0	0	<b>0,7906</b>	ЮТС
ЖФ	Алтайская ул., 41	Жилое МКД	5		0	0	0,0426	<b>0,0426</b>	0	0	0,3286	<b>0,3286</b>	ЮТС
ЖФ	Алтайская ул., 43	Жилое МКД	5	3327	0,237	0	0	<b>0,237</b>	0,5742	0	0	<b>0,5742</b>	ЮТС
ЖФ	Алтайская ул., 43	Жилое МКД	5		0	0	0,03173	<b>0,03173</b>	0	0	0,2448	<b>0,2448</b>	ЮТС
ЖФ	Алтайская ул., 45	Жилое МКД	5	3338	0,237	0	0	<b>0,237</b>	0,5742	0	0	<b>0,5742</b>	ЮТС
ЖФ	Алтайская ул., 45	Жилое МКД	5		0	0	0,0309	<b>0,0309</b>	0	0	0,2384	<b>0,2384</b>	ЮТС
ЖФ	Алтайская ул., 47	Жилое МКД	5	5604	0,39	0	0	<b>0,39</b>	0,945	0	0	<b>0,945</b>	ЮТС
ЖФ	Алтайская ул., 47	Жилое МКД	5		0	0	0,0491	<b>0,0491</b>	0	0	0,3787	<b>0,3787</b>	ЮТС
ЖФ	Севастопольская ул., 69	Жилое частный	1		0	0	0,0024	<b>0,0024</b>	0	0	0,0185	<b>0,0185</b>	ЮТС
ЖФ	Севастопольская ул., 69	Жилое частный	1	48	0,006	0	0	<b>0,006</b>	0,0145	0	0	<b>0,0145</b>	ЮТС
<b>Итого по ЖФ</b>					<b>2,961</b>	<b>0</b>	<b>0,451</b>	<b>3,412</b>	<b>7,175</b>	<b>0</b>	<b>3,48</b>	<b>10,655</b>	
<b>Итого по ОДЗ</b>					<b>0,185</b>	<b>0</b>	<b>0,056</b>	<b>0,241</b>	<b>0,431</b>	<b>0</b>	<b>0,43</b>	<b>0,862</b>	
<b>Итого по кадастровому кварталу</b>					<b>3,146</b>	<b>0</b>	<b>0,507</b>	<b>3,653</b>	<b>7,606</b>	<b>0</b>	<b>3,91</b>	<b>11,517</b>	

Таблица 94 - Тепловые нагрузки потребителей города в кадастровом квартале 22:70:020709

Признак потребителя	Адрес потребителя	Наименование потребителя	Этажность	Площадь отапливаемой, м <sup>2</sup>	Нагрузка договорная, Гкал/ч				Годовое потребление, тыс. Гкал				Источник
					Отопление	Вентиляция	ГВС	Сумма	Отопление	Вентиляция	ГВС	Сумма	
ОДЗ	Комсомольская ул., 65	Детский сад № 19 "Рябинка"	2	1978	0,1515	0	0	<b>0,1515</b>	0,3531	0	0	<b>0,3531</b>	ЮТС
ОДЗ	Комсомольская ул., 65	Детский сад № 19 "Рябинка"	2		0	0	0,03126	<b>0,03126</b>	0	0	0,2411	<b>0,2411</b>	ЮТС
ЖФ	Комсомольская ул., 67	Жилое МКД	5	3537	0,247	0	0	<b>0,247</b>	0,5985	0	0	<b>0,5985</b>	ЮТС
ЖФ	Комсомольская ул., 67	Жилое МКД	5		0	0	0,031	<b>0,031</b>	0	0	0,2391	<b>0,2391</b>	ЮТС
ЖФ	Комсомольская ул., 69	Жилое МКД	5	3310	0,235	0	0	<b>0,235</b>	0,5694	0	0	<b>0,5694</b>	ЮТС
ЖФ	Комсомольская ул., 69	Жилое МКД	5		0	0	0,0268	<b>0,0268</b>	0	0	0,2067	<b>0,2067</b>	ЮТС
ЖФ	Октябрьская ул., 72	Жилое МКД	5		0	0	0,03066	<b>0,03066</b>	0	0	0,2365	<b>0,2365</b>	ЮТС

Обосновывающие материалы к схеме теплоснабжения муниципального образования город Рубцовск  
Алтайского края на период до 2035 года (актуализация на 2025 год)

Признак потребителя	Адрес потребителя	Наименование потребителя	Этажность	Площадь отапливаемой, м <sup>2</sup>	Нагрузка договорная, Гкал/ч				Годовое потребление, тыс. Гкал				Источник
					Отопление	Вентиляция	ГВС	Сумма	Отопление	Вентиляция	ГВС	Сумма	
ЖФ	Октябрьская ул., 72	Жилое МКД	5	3308	0,255	0	0	<b>0,255</b>	0,6179	0	0	<b>0,6179</b>	ЮТС
ЖФ	Октябрьская ул., 78	Жилое МКД	5		0	0	0,035	<b>0,035</b>	0	0	0,27	<b>0,27</b>	ЮТС
ЖФ	Октябрьская ул., 78	Жилое МКД	5	3347	0,253	0	0	<b>0,253</b>	0,613	0	0	<b>0,613</b>	ЮТС
<b>Итого по ЖФ</b>					<b>0,99</b>	<b>0</b>	<b>0,123</b>	<b>1,113</b>	<b>2,399</b>	<b>0</b>	<b>0,952</b>	<b>3,351</b>	
<b>Итого по ОДЗ</b>					<b>0,152</b>	<b>0</b>	<b>0,031</b>	<b>0,183</b>	<b>0,353</b>	<b>0</b>	<b>0,241</b>	<b>0,594</b>	
<b>Итого по кадастровому кварталу</b>					<b>1,142</b>	<b>0</b>	<b>0,154</b>	<b>1,296</b>	<b>2,752</b>	<b>0</b>	<b>1,193</b>	<b>3,945</b>	

Таблица 95 - Тепловые нагрузки потребителей города в кадастровом квартале 22:70:020710

Признак потребителя	Адрес потребителя	Наименование потребителя	Этажность	Площадь отапливаемой, м <sup>2</sup>	Нагрузка договорная, Гкал/ч				Годовое потребление, тыс. Гкал				Источник
					Отопление	Вентиляция	ГВС	Сумма	Отопление	Вентиляция	ГВС	Сумма	
ЖФ	Азовская ул., 14	Жилое частный	1	72	0,0154	0	0	<b>0,0154</b>	0,0373	0	0	<b>0,0373</b>	ЮТС
ЖФ	Ленинградская ул., 15а	Жилое МКД	5		0	0	0,0244	<b>0,0244</b>	0	0	0,1882	<b>0,1882</b>	ЮТС
ЖФ	Ленинградская ул., 15а	Жилое МКД	5	2555	0,214	0	0	<b>0,214</b>	0,5185	0	0	<b>0,5185</b>	ЮТС
ОДЗ	Октябрьская ул., 105	Административное	2	783	0,069	0	0	<b>0,069</b>	0,1608	0	0	<b>0,1608</b>	ЮТС
ОДЗ	Октябрьская ул., 105	Административное	2		0	0	0,03285	<b>0,03285</b>	0	0	0,2534	<b>0,2534</b>	ЮТС
ЖФ	Октябрьская ул., 107	Жилое МКД	3	1488	0,149	0	0	<b>0,149</b>	0,361	0	0	<b>0,361</b>	ЮТС
ЖФ	Октябрьская ул., 107	Жилое МКД	3		0	0	0,00975	<b>0,00975</b>	0	0	0,0752	<b>0,0752</b>	ЮТС
ЖФ	Октябрьская ул., 109	Жилое МКД	5		0	0	0,01783	<b>0,01783</b>	0	0	0,1375	<b>0,1375</b>	ЮТС
ЖФ	Октябрьская ул., 109	Жилое МКД	5	2006	0,169	0	0	<b>0,169</b>	0,4095	0	0	<b>0,4095</b>	ЮТС
ОДЗ	Танковая ул., 22	МУП	1	76	0,010611	0	0	<b>0,010611</b>	0,0247	0	0	<b>0,0247</b>	ЮТС
<b>Итого по ЖФ</b>					<b>0,547</b>	<b>0</b>	<b>0,052</b>	<b>0,599</b>	<b>1,326</b>	<b>0</b>	<b>0,401</b>	<b>1,727</b>	
<b>Итого по ОДЗ</b>					<b>0,08</b>	<b>0</b>	<b>0,033</b>	<b>0,112</b>	<b>0,186</b>	<b>0</b>	<b>0,253</b>	<b>0,439</b>	
<b>Итого по кадастровому кварталу</b>					<b>0,627</b>	<b>0</b>	<b>0,085</b>	<b>0,711</b>	<b>1,512</b>	<b>0</b>	<b>0,654</b>	<b>2,166</b>	

Таблица 96 - Тепловые нагрузки потребителей города в кадастровом квартале 22:70:020711

Признак потребителя	Адрес потребителя	Наименование потребителя	Этажность	Площадь отапливаемой, м <sup>2</sup>	Нагрузка договорная, Гкал/ч				Годовое потребление, тыс. Гкал				Источник
					Отопление	Вентиляция	ГВС	Сумма	Отопление	Вентиляция	ГВС	Сумма	
ЖФ	Азовская ул., 25-1	Жилое частный	1	42	0,0047	0	0	<b>0,0047</b>	0,0114	0	0	<b>0,0114</b>	ЮТС
ЖФ	Азовская ул., 25-2	Жилое частный	1	42	0,0057	0	0	<b>0,0057</b>	0,0138	0	0	<b>0,0138</b>	ЮТС
ЖФ	Севастопольская ул., 53	Жилое частный	1	93	0,015	0	0	<b>0,015</b>	0,0363	0	0	<b>0,0363</b>	ЮТС
ЖФ	Севастопольская ул., 53	Жилое частный	1		0	0	0,0024	<b>0,0024</b>	0	0	0,0185	<b>0,0185</b>	ЮТС
<b>Итого по ЖФ</b>					<b>0,025</b>	<b>0</b>	<b>0,002</b>	<b>0,028</b>	<b>0,062</b>	<b>0</b>	<b>0,019</b>	<b>0,08</b>	
<b>Итого по кадастровому кварталу</b>					<b>0,025</b>	<b>0</b>	<b>0,002</b>	<b>0,028</b>	<b>0,062</b>	<b>0</b>	<b>0,019</b>	<b>0,08</b>	



Обосновывающие материалы к схеме теплоснабжения муниципального образования город Рубцовск  
Алтайского края на период до 2035 года (актуализация на 2025 год)

**Таблица 97 - Тепловые нагрузки потребителей города в кадастровом квартале 22:70:020712**

Признак потребителя	Адрес потребителя	Наименование потребителя	Этажность	Площадь отапливаемой, м <sup>2</sup>	Нагрузка договорная, Гкал/ч				Годовое потребление, тыс. Гкал				Источник
					Отопление	Вентиляция	ГВС	Сумма	Отопление	Вентиляция	ГВС	Сумма	
ЖФ	Алтайская ул., 19	Жилое МКД	5	5416	0,384	0	0	<b>0,384</b>	0,9304	0	0	<b>0,9304</b>	ЮТС
ОДЗ	Алтайская ул., 19	Административное	1		0,0005	0	0	<b>0,0005</b>	0,0012	0	0	<b>0,0012</b>	ЮТС
ЖФ	Алтайская ул., 19	Жилое МКД	5		0	0	0,0521	<b>0,0521</b>	0	0	0,4019	<b>0,4019</b>	ЮТС
ЖФ	Алтайская ул., 23	Жилое МКД	5	2765	0,19315	0	0	<b>0,19315</b>	0,468	0	0	<b>0,468</b>	ЮТС
ЖФ	Алтайская ул., 23	Жилое МКД	5	2765	0,19315	0	0	<b>0,19315</b>	0,468	0	0	<b>0,468</b>	ЮТС
ЖФ	Алтайская ул., 23	Жилое МКД	5		0	0	0,05262	<b>0,05262</b>	0	0	0,4059	<b>0,4059</b>	ЮТС
<b>Итого по ЖФ</b>					<b>0,77</b>	<b>0</b>	<b>0,105</b>	<b>0,875</b>	<b>1,866</b>	<b>0</b>	<b>0,808</b>	<b>2,674</b>	
<b>Итого по ОДЗ</b>					<b>0,001</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,001</b>	<b>0,001</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,001</b>	
<b>Итого по кадастровому кварталу</b>					<b>0,771</b>	<b>0</b>	<b>0,105</b>	<b>0,876</b>	<b>1,867</b>	<b>0</b>	<b>0,808</b>	<b>2,675</b>	

**Таблица 98 - Тепловые нагрузки потребителей города в кадастровом квартале 22:70:020713**

Признак потребителя	Адрес потребителя	Наименование потребителя	Этажность	Площадь отапливаемой, м <sup>2</sup>	Нагрузка договорная, Гкал/ч				Годовое потребление, тыс. Гкал				Источник
					Отопление	Вентиляция	ГВС	Сумма	Отопление	Вентиляция	ГВС	Сумма	
ОДЗ	Комсомольская ул., 69а	Административное	1	205	0,0409	0	0	<b>0,0409</b>	0,0953	0	0	<b>0,0953</b>	ЮТС
ЖФ	Комсомольская ул., 71	Жилое МКД	5	3329	0,238	0	0	<b>0,238</b>	0,5767	0	0	<b>0,5767</b>	ЮТС
ЖФ	Комсомольская ул., 71	Жилое МКД	5		0	0	0,03183	<b>0,03183</b>	0	0	0,2455	<b>0,2455</b>	ЮТС
ЖФ	Комсомольская ул., 71а	Жилое МКД	5		0	0	0,0405	<b>0,0405</b>	0	0	0,3124	<b>0,3124</b>	ЮТС
ЖФ	Комсомольская ул., 71а	Жилое МКД	5	4690	0,328	0	0	<b>0,328</b>	0,7947	0	0	<b>0,7947</b>	ЮТС
ЖФ	Ленинградская ул., 6	Жилое МКД	5	3164	0,239	0	0	<b>0,239</b>	0,5791	0	0	<b>0,5791</b>	ЮТС
ЖФ	Ленинградская ул., 6	Жилое МКД	5		0	0	0,03345	<b>0,03345</b>	0	0	0,258	<b>0,258</b>	ЮТС
ЖФ	Октябрьская ул., 80	Жилое МКД	5		0	0	0,0292	<b>0,0292</b>	0	0	0,2252	<b>0,2252</b>	ЮТС
ЖФ	Октябрьская ул., 80	Жилое МКД	5	3345	0,238	0	0	<b>0,238</b>	0,5767	0	0	<b>0,5767</b>	ЮТС
<b>Итого по ЖФ</b>					<b>1,043</b>	<b>0</b>	<b>0,135</b>	<b>1,178</b>	<b>2,527</b>	<b>0</b>	<b>1,041</b>	<b>3,568</b>	
<b>Итого по ОДЗ</b>					<b>0,041</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,041</b>	<b>0,095</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,095</b>	
<b>Итого по кадастровому кварталу</b>					<b>1,084</b>	<b>0</b>	<b>0,135</b>	<b>1,219</b>	<b>2,622</b>	<b>0</b>	<b>1,041</b>	<b>3,663</b>	

Обосновывающие материалы к схеме теплоснабжения муниципального образования город Рубцовск  
Алтайского края на период до 2035 года (актуализация на 2025 год)

Таблица 99 - Тепловые нагрузки потребителей города в кадастровом квартале 22:70:020714

Признак потребителя	Адрес потребителя	Наименование потребителя	Этажность	Площадь отапливаемой, м <sup>2</sup>	Нагрузка договорная, Гкал/ч				Годовое потребление, тыс. Гкал				Источник
					Отопление	Вентиляция	ГВС	Сумма	Отопление	Вентиляция	ГВС	Сумма	
П	Комсомольская ул., 73	Производственное	2		0,231	0	0	<b>0,231</b>	0,5153	0	0	<b>0,5153</b>	ЮТС
ОДЗ	Комсомольская ул., 73	Административное	1		0,0037	0	0	<b>0,0037</b>	0,0086	0	0	<b>0,0086</b>	ЮТС
ОДЗ	Комсомольская ул., 73	Административное	1		0,014	0	0	<b>0,014</b>	0,0326	0	0	<b>0,0326</b>	ЮТС
П	Комсомольская ул., 73	Производственное	2		0,228	0	0	<b>0,228</b>	0,5086	0	0	<b>0,5086</b>	ЮТС
ОДЗ	Комсомольская ул., 73	Административное	2	13146	0,419	0	0	<b>0,419</b>	0,9765	0	0	<b>0,9765</b>	ЮТС
ОДЗ	Комсомольская ул., 73	Административное	1	122	0,012	0	0	<b>0,012</b>	0,028	0	0	<b>0,028</b>	ЮТС
ОДЗ	Комсомольская ул., 77	Административное	2		0	0	0,00466	<b>0,00466</b>	0	0	0,0359	<b>0,0359</b>	ЮТС
ОДЗ	Комсомольская ул., 77	Торговый центр "Комсомольский"	2	2383	0,11	0	0	<b>0,11</b>	0,2563	0	0	<b>0,2563</b>	ЮТС
П	Урицкого ул., 7	Производственное	1	516	0,0217	0	0	<b>0,0217</b>	0,0484	0	0	<b>0,0484</b>	ЮТС
П	Урицкого ул., 7	Производственное	1		0	0	0,001142	<b>0,001142</b>	0	0	0,0088	<b>0,0088</b>	ЮТС
<b>Итого по ОДЗ</b>					<b>0,621</b>	<b>0</b>	<b>0,007</b>	<b>0,628</b>	<b>1,447</b>	<b>0</b>	<b>0,057</b>	<b>1,503</b>	
<b>Итого по П</b>					<b>0,481</b>	<b>0</b>	<b>0,001</b>	<b>0,482</b>	<b>1,072</b>	<b>0</b>	<b>0,009</b>	<b>1,081</b>	
<b>Итого по кадастровому кварталу</b>					<b>1,102</b>	<b>0</b>	<b>0,008</b>	<b>1,11</b>	<b>2,519</b>	<b>0</b>	<b>0,066</b>	<b>2,584</b>	

Таблица 100 - Тепловые нагрузки потребителей города в кадастровом квартале 22:70:020715

Признак потребителя	Адрес потребителя	Наименование потребителя	Этажность	Площадь отапливаемой, м <sup>2</sup>	Нагрузка договорная, Гкал/ч				Годовое потребление, тыс. Гкал				Источник
					Отопление	Вентиляция	ГВС	Сумма	Отопление	Вентиляция	ГВС	Сумма	
ЖФ	Алтайская ул., 1	Жилое МКД	5	3334	0,2384	0	0	<b>0,2384</b>	0,5776	0	0	<b>0,5776</b>	ЮТС
ЖФ	Алтайская ул., 1	Жилое МКД	5		0	0	0,0296	<b>0,0296</b>	0	0	0,2283	<b>0,2283</b>	ЮТС
ЖФ	Ленинградская ул., 10а	Жилое МКД	3		0	0	0,0095	<b>0,0095</b>	0	0	0,0733	<b>0,0733</b>	ЮТС
ЖФ	Ленинградская ул., 10а	Жилое МКД	3	1489	0,146	0	0	<b>0,146</b>	0,3538	0	0	<b>0,3538</b>	ЮТС
ЖФ	Октябрьская ул., 113	Жилое МКД	3		0	0	0,00813	<b>0,00813</b>	0	0	0,0627	<b>0,0627</b>	ЮТС
ЖФ	Октябрьская ул., 113	Жилое МКД	3	1641	0,147	0	0	<b>0,147</b>	0,3562	0	0	<b>0,3562</b>	ЮТС
ЖФ	Октябрьская ул., 115	Жилое МКД	5		0	0	0,0265	<b>0,0265</b>	0	0	0,2044	<b>0,2044</b>	ЮТС
ЖФ	Октябрьская ул., 115	Жилое МКД	5	577	0,25	0	0	<b>0,25</b>	0,6057	0	0	<b>0,6057</b>	ЮТС
ОДЗ	Октябрьская ул., 117	МУП	1	454	0,0351	0	0	<b>0,0351</b>	0,0818	0	0	<b>0,0818</b>	ЮТС
ЖФ	Октябрьская ул., 117	Жилое МКД	5	3335	0,266	0	0	<b>0,266</b>	0,6445	0	0	<b>0,6445</b>	ЮТС

Обосновывающие материалы к схеме теплоснабжения муниципального образования город Рубцовск  
Алтайского края на период до 2035 года (актуализация на 2025 год)

Признак потребителя	Адрес потребителя	Наименование потребителя	Этажность	Площадь отапливаемой, м <sup>2</sup>	Нагрузка договорная, Гкал/ч				Годовое потребление, тыс. Гкал				Источник
					Отопление	Вентиляция	ГВС	Сумма	Отопление	Вентиляция	ГВС	Сумма	
ЖФ	Октябрьская ул., 117	Жилое МКД	5		0	0	0,0295	<b>0,0295</b>	0	0	0,2276	<b>0,2276</b>	ЮТС
ЖФ	Октябрьская ул., 117а	Жилое МКД	5	3320	0,252	0	0	<b>0,252</b>	0,6106	0	0	<b>0,6106</b>	ЮТС
ЖФ	Октябрьская ул., 117а	Жилое МКД	5		0	0	0,0291	<b>0,0291</b>	0	0	0,2245	<b>0,2245</b>	ЮТС
ЖФ	Октябрьская ул., 119	Жилое МКД	2		0	0	0,00286	<b>0,00286</b>	0	0	0,0221	<b>0,0221</b>	ЮТС
ЖФ	Октябрьская ул., 119	Жилое МКД	2	381	0,049	0	0	<b>0,049</b>	0,1187	0	0	<b>0,1187</b>	ЮТС
ЖФ	Октябрьская ул., 121	Жилое МКД	2		0	0	0,00271	<b>0,00271</b>	0	0	0,0209	<b>0,0209</b>	ЮТС
ЖФ	Октябрьская ул., 121	Жилое МКД	2	429	0,048	0	0	<b>0,048</b>	0,1163	0	0	<b>0,1163</b>	ЮТС
ЖФ	Октябрьская ул., 123	Жилое МКД	1		0	0	0,00016	<b>0,00016</b>	0	0	0,0012	<b>0,0012</b>	ЮТС
ЖФ	Октябрьская ул., 123	Жилое МКД	1	116	0,018	0	0	<b>0,018</b>	0,0436	0	0	<b>0,0436</b>	ЮТС
ОДЗ	Октябрьская ул., 125	Административное	1	375	0,1207	0	0	<b>0,1207</b>	0,2813	0	0	<b>0,2813</b>	ЮТС
<b>Итого по ЖФ</b>					<b>1,414</b>	<b>0</b>	<b>0,138</b>	<b>1,552</b>	<b>3,427</b>	<b>0</b>	<b>1,065</b>	<b>4,492</b>	
<b>Итого по ОДЗ</b>					<b>0,156</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,156</b>	<b>0,363</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,363</b>	
<b>Итого по кадастровому кварталу</b>					<b>1,57</b>	<b>0</b>	<b>0,138</b>	<b>1,708</b>	<b>3,79</b>	<b>0</b>	<b>1,065</b>	<b>4,855</b>	

Таблица 101 - Тепловые нагрузки потребителей города в кадастровом квартале 22:70:020716

Признак потребителя	Адрес потребителя	Наименование потребителя	Этажность	Площадь отапливаемой, м <sup>2</sup>	Нагрузка договорная, Гкал/ч				Годовое потребление, тыс. Гкал				Источник
					Отопление	Вентиляция	ГВС	Сумма	Отопление	Вентиляция	ГВС	Сумма	
ЖФ	Алтайская ул., 11	Жилое МКД	5	3328	0,2377	0	0	<b>0,2377</b>	0,5759	0	0	<b>0,5759</b>	ЮТС
ОДЗ	Алтайская ул., 11	Административное	2		0,06314	0	0	<b>0,06314</b>	0,1471	0	0	<b>0,1471</b>	ЮТС
ЖФ	Алтайская ул., 11	Жилое МКД	5		0	0	0,0351	<b>0,0351</b>	0	0	0,2707	<b>0,2707</b>	ЮТС
ОДЗ	Алтайская ул., 11	Административное	2		0	0	0,00001	<b>0,00001</b>	0	0	0,0001	<b>0,0001</b>	ЮТС
ЖФ	Алтайская ул., 13	Жилое МКД	5	3363	0,239	0	0	<b>0,239</b>	0,5791	0	0	<b>0,5791</b>	ЮТС
ЖФ	Алтайская ул., 13	Жилое МКД	5		0	0	0,0312	<b>0,0312</b>	0	0	0,2407	<b>0,2407</b>	ЮТС
ЖФ	Алтайская ул., 7	Жилое МКД	5	4755	0,329	0	0	<b>0,329</b>	0,7972	0	0	<b>0,7972</b>	ЮТС
ЖФ	Алтайская ул., 7	Жилое МКД	5		0	0	0,04335	<b>0,04335</b>	0	0	0,3344	<b>0,3344</b>	ЮТС
ЖФ	Севастопольская ул., 4	Жилое частный	2	211	0,023	0	0	<b>0,023</b>	0,0557	0	0	<b>0,0557</b>	ЮТС
ЖФ	Севастопольская ул., 4	Жилое частный	2		0	0	0,00162	<b>0,00162</b>	0	0	0,0125	<b>0,0125</b>	ЮТС
<b>Итого по ЖФ</b>					<b>0,829</b>	<b>0</b>	<b>0,111</b>	<b>0,94</b>	<b>2,008</b>	<b>0</b>	<b>0,858</b>	<b>2,866</b>	
<b>Итого по ОДЗ</b>					<b>0,063</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,063</b>	<b>0,147</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,147</b>	
<b>Итого по кадастровому кварталу</b>					<b>0,892</b>	<b>0</b>	<b>0,111</b>	<b>1,003</b>	<b>2,155</b>	<b>0</b>	<b>0,858</b>	<b>3,013</b>	

Обосновывающие материалы к схеме теплоснабжения муниципального образования город Рубцовск  
Алтайского края на период до 2035 года (актуализация на 2025 год)

Таблица 102 - Тепловые нагрузки потребителей города в кадастровом квартале 22:70:020717

Признак потребителя	Адрес потребителя	Наименование потребителя	Этажность	Площадь отапливаемой, м <sup>2</sup>	Нагрузка договорная, Гкал/ч				Годовое потребление, тыс. Гкал				Источник
					Отопление	Вентиляция	ГВС	Сумма	Отопление	Вентиляция	ГВС	Сумма	
ЖФ	Комсомольская ул., 102	Жилое МКД	3		0	0	0,00266	<b>0,00266</b>	0	0	0,0205	<b>0,0205</b>	ЮТС
ЖФ	Комсомольская ул., 102	Жилое МКД	3	422	0,052	0	0	<b>0,052</b>	0,126	0	0	<b>0,126</b>	ЮТС
ОДЗ	Комсомольская ул., 104	Административное	2		0	0	0,00117	<b>0,00117</b>	0	0	0,009	<b>0,009</b>	ЮТС
ОДЗ	Комсомольская ул., 104	Административное	2	84	0,0147	0	0	<b>0,0147</b>	0,0343	0	0	<b>0,0343</b>	ЮТС
ОДЗ	Комсомольская ул., 92	Административное	3	334	0,0269	0	0	<b>0,0269</b>	0,0627	0	0	<b>0,0627</b>	ЮТС
ОДЗ	Комсомольская ул., 92	Административное	3		0	0	0,0004	<b>0,0004</b>	0	0	0,0031	<b>0,0031</b>	ЮТС
ЖФ	Комсомольская ул., 94	Жилое МКД	3		0	0	0,00258	<b>0,00258</b>	0	0	0,0199	<b>0,0199</b>	ЮТС
ЖФ	Комсомольская ул., 94	Жилое МКД	3	425	0,053	0	0	<b>0,053</b>	0,1284	0	0	<b>0,1284</b>	ЮТС
ЖФ	Комсомольская ул., 96	Жилое МКД	5		0	0	0,0508	<b>0,0508</b>	0	0	0,3919	<b>0,3919</b>	ЮТС
ЖФ	Комсомольская ул., 96	Жилое МКД	5	5556	0,383	0	0	<b>0,383</b>	0,928	0	0	<b>0,928</b>	ЮТС
ЖФ	Комсомольская ул., 98	Жилое МКД	5		0	0	0,0389	<b>0,0389</b>	0	0	0,3001	<b>0,3001</b>	ЮТС
ЖФ	Комсомольская ул., 98	Жилое МКД	5	4723	0,323	0	0	<b>0,323</b>	0,7826	0	0	<b>0,7826</b>	ЮТС
ЖФ	Мира ул., 2	Жилое МКД	4	2206	0,186	0	0	<b>0,186</b>	0,4507	0	0	<b>0,4507</b>	ЮТС
ЖФ	Мира ул., 2	Жилое МКД	4		0	0	0,01774	<b>0,01774</b>	0	0	0,1368	<b>0,1368</b>	ЮТС
ОДЗ	Мира ул., 4	Детский сад общеразвивающего вида №50 "Росточек"	2		0	0	0,016274	<b>0,016274</b>	0	0	0,1255	<b>0,1255</b>	ЮТС
ОДЗ	Мира ул., 4	Детский сад общеразвивающего вида №50 "Росточек"	2	1748	0,099	0	0	<b>0,099</b>	0,2307	0	0	<b>0,2307</b>	ЮТС
ОДЗ	Мира ул., 8	Административное	1		0,0105	0	0	<b>0,0105</b>	0,0245	0	0	<b>0,0245</b>	ЮТС
ЖФ	Мира ул., 8	Жилое МКД	4	2252	0,208	0	0	<b>0,208</b>	0,504	0	0	<b>0,504</b>	ЮТС
ЖФ	Мира ул., 8	Жилое МКД	4		0	0	0,01391	<b>0,01391</b>	0	0	0,1073	<b>0,1073</b>	ЮТС
ЖФ	Тракторная ул., 44	Жилое МКД	5		0	0	0,04598	<b>0,04598</b>	0	0	0,3547	<b>0,3547</b>	ЮТС
ЖФ	Тракторная ул., 44	Жилое МКД	5	2766	0,1935	0	0	<b>0,1935</b>	0,4688	0	0	<b>0,4688</b>	ЮТС
ЖФ	Тракторная ул., 44	Жилое МКД	5	2766	0,1935	0	0	<b>0,1935</b>	0,4688	0	0	<b>0,4688</b>	ЮТС
ЖФ	Тракторная ул., 48а	Жилое МКД	3		0	0	0,0034	<b>0,0034</b>	0	0	0,0262	<b>0,0262</b>	ЮТС
ЖФ	Тракторная ул., 48а	Жилое МКД	3	426	0,054	0	0	<b>0,054</b>	0,1308	0	0	<b>0,1308</b>	ЮТС
ЖФ	Тракторная ул., 50а	Жилое МКД	3		0	0	0,00251	<b>0,00251</b>	0	0	0,0194	<b>0,0194</b>	ЮТС
ЖФ	Тракторная ул., 50а	Жилое МКД	3	421	0,053	0	0	<b>0,053</b>	0,1284	0	0	<b>0,1284</b>	ЮТС

Обосновывающие материалы к схеме теплоснабжения муниципального образования город Рубцовск  
Алтайского края на период до 2035 года (актуализация на 2025 год)

Признак потребителя	Адрес потребителя	Наименование потребителя	Этажность	Площадь отапливаемой, м <sup>2</sup>	Нагрузка договорная, Гкал/ч				Годовое потребление, тыс. Гкал				Источник
					Отопление	Вентиляция	ГВС	Сумма	Отопление	Вентиляция	ГВС	Сумма	
ЖФ	Тракторная ул., 52	Жилое МКД	5		0	0	0,02953	<b>0,02953</b>	0	0	0,2278	<b>0,2278</b>	ЮТС
ЖФ	Тракторная ул., 52	Жилое МКД	5	3378	0,238	0	0	<b>0,238</b>	0,5767	0	0	<b>0,5767</b>	ЮТС
ЖФ	Тракторная ул., 56а	Жилое МКД	3		0	0	0,00197	<b>0,00197</b>	0	0	0,0152	<b>0,0152</b>	ЮТС
ЖФ	Тракторная ул., 56а	Жилое МКД	3	416	0,052	0	0	<b>0,052</b>	0,126	0	0	<b>0,126</b>	ЮТС
<b>Итого по ЖФ</b>					<b>1,989</b>	<b>0</b>	<b>0,21</b>	<b>2,199</b>	<b>4,819</b>	<b>0</b>	<b>1,62</b>	<b>6,439</b>	
<b>Итого по ОДЗ</b>					<b>0,151</b>	<b>0</b>	<b>0,018</b>	<b>0,169</b>	<b>0,352</b>	<b>0</b>	<b>0,138</b>	<b>0,49</b>	
<b>Итого по кадастровому кварталу</b>					<b>2,153</b>	<b>0</b>	<b>0,228</b>	<b>2,381</b>	<b>5,202</b>	<b>0</b>	<b>1,758</b>	<b>6,96</b>	

Таблица 103 - Тепловые нагрузки потребителей города в кадастровом квартале 22:70:020718

Признак потребителя	Адрес потребителя	Наименование потребителя	Этажность	Площадь отапливаемой, м <sup>2</sup>	Нагрузка договорная, Гкал/ч				Годовое потребление, тыс. Гкал				Источник
					Отопление	Вентиляция	ГВС	Сумма	Отопление	Вентиляция	ГВС	Сумма	
ОДЗ	Комсомольская ул., 106	Административное	2		0,0418	0	0	<b>0,0418</b>	0,0974	0	0	<b>0,0974</b>	ЮТС
ЖФ	Комсомольская ул., 108	Жилое МКД	3	403	0,052	0	0	<b>0,052</b>	0,126	0	0	<b>0,126</b>	ЮТС
ЖФ	Комсомольская ул., 108	Жилое МКД	3		0	0	0,00251	<b>0,00251</b>	0	0	0,0194	<b>0,0194</b>	ЮТС
ЖФ	Комсомольская ул., 110	Жилое МКД	5	3348	0,255	0	0	<b>0,255</b>	0,6179	0	0	<b>0,6179</b>	ЮТС
ЖФ	Комсомольская ул., 110	Жилое МКД	5		0	0	0,0295	<b>0,0295</b>	0	0	0,2276	<b>0,2276</b>	ЮТС
ЖФ	Комсомольская ул., 114	Жилое МКД	3		0	0	0,00269	<b>0,00269</b>	0	0	0,0207	<b>0,0207</b>	ЮТС
ЖФ	Комсомольская ул., 114	Жилое МКД	3	452	0,052	0	0	<b>0,052</b>	0,126	0	0	<b>0,126</b>	ЮТС
ОДЗ	Комсомольская ул., 114а	Административное	2		0	0	0,0001	<b>0,0001</b>	0	0	0,0008	<b>0,0008</b>	ЮТС
ОДЗ	Комсомольская ул., 114а	Административное	2	547	0,0508	0	0	<b>0,0508</b>	0,1184	0	0	<b>0,1184</b>	ЮТС
ОДЗ	Комсомольская ул., 118	Административное	2		0	0	0,002728	<b>0,002728</b>	0	0	0,021	<b>0,021</b>	ЮТС
ОДЗ	Комсомольская ул., 118	Административное	1		0	0	0,000045	<b>0,000045</b>	0	0	0,0003	<b>0,0003</b>	ЮТС
ОДЗ	Комсомольская ул., 118	Административное	1	183	0,019	0	0	<b>0,019</b>	0,0443	0	0	<b>0,0443</b>	ЮТС
ОДЗ	Комсомольская ул., 118	Административное	2	892	0,0657	0	0	<b>0,0657</b>	0,1531	0	0	<b>0,1531</b>	ЮТС
ОДЗ	Комсомольская ул., 120	МКУ "Управление образования"	2		0	0	0,00027	<b>0,00027</b>	0	0	0,0021	<b>0,0021</b>	ЮТС
ОДЗ	Комсомольская ул., 120	МКУ "Управление образования"	2	1229	0,0906	0	0	<b>0,0906</b>	0,2111	0	0	<b>0,2111</b>	ЮТС
ЖФ	Комсомольская ул., 122	Жилое МКД	3		0	0	0,00569	<b>0,00569</b>	0	0	0,0439	<b>0,0439</b>	ЮТС
ЖФ	Комсомольская ул., 122	Жилое МКД	3	1084	0,109	0	0	<b>0,109</b>	0,2641	0	0	<b>0,2641</b>	ЮТС

Обосновывающие материалы к схеме теплоснабжения муниципального образования город Рубцовск  
Алтайского края на период до 2035 года (актуализация на 2025 год)

Признак потребителя	Адрес потребителя	Наименование потребителя	Этажность	Площадь отапливаемая, м <sup>2</sup>	Нагрузка договорная, Гкал/ч				Годовое потребление, тыс. Гкал				Источник
					Отопление	Вентиляция	ГВС	Сумма	Отопление	Вентиляция	ГВС	Сумма	
ЖФ	Московская ул., 1	Жилое МКД	5		0	0	0,04026	<b>0,04026</b>	0	0	0,3105	<b>0,3105</b>	ЮТС
ЖФ	Московская ул., 1	Жилое МКД	5	4721	0,323	0	0	<b>0,323</b>	0,7826	0	0	<b>0,7826</b>	ЮТС
ЖФ	Московская ул., 3а	Жилое МКД	2		0	0	0,0022	<b>0,0022</b>	0	0	0,017	<b>0,017</b>	ЮТС
ЖФ	Московская ул., 3а	Жилое МКД	2	515	0,063	0	0	<b>0,063</b>	0,1526	0	0	<b>0,1526</b>	ЮТС
ЖФ	Тракторная ул., 30	Жилое МКД	5		0	0	0,04226	<b>0,04226</b>	0	0	0,326	<b>0,326</b>	ЮТС
ЖФ	Тракторная ул., 30	Жилое МКД	5	4709	0,323	0	0	<b>0,323</b>	0,7826	0	0	<b>0,7826</b>	ЮТС
ЖФ	Тракторная ул., 32	Жилое МКД	5		0	0	0,03051	<b>0,03051</b>	0	0	0,2353	<b>0,2353</b>	ЮТС
ЖФ	Тракторная ул., 32	Жилое МКД	5	3306	0,237	0	0	<b>0,237</b>	0,5742	0	0	<b>0,5742</b>	ЮТС
ЖФ	Тракторная ул., 34	Жилое МКД	5		0	0	0,0319	<b>0,0319</b>	0	0	0,2461	<b>0,2461</b>	ЮТС
ЖФ	Тракторная ул., 34	Жилое МКД	5	3339	0,235	0	0	<b>0,235</b>	0,5694	0	0	<b>0,5694</b>	ЮТС
ЖФ	Тракторная ул., 40а	Жилое МКД	3		0	0	0,00268	<b>0,00268</b>	0	0	0,0207	<b>0,0207</b>	ЮТС
ЖФ	Тракторная ул., 40а	Жилое МКД	3	426	0,052	0	0	<b>0,052</b>	0,126	0	0	<b>0,126</b>	ЮТС
<b>Итого по ЖФ</b>					<b>1,701</b>	<b>0</b>	<b>0,19</b>	<b>1,891</b>	<b>4,121</b>	<b>0</b>	<b>1,467</b>	<b>5,589</b>	
<b>Итого по ОДЗ</b>					<b>0,268</b>	<b>0</b>	<b>0,003</b>	<b>0,271</b>	<b>0,624</b>	<b>0</b>	<b>0,025</b>	<b>0,65</b>	
<b>Итого по кадастровому кварталу</b>					<b>1,969</b>	<b>0</b>	<b>0,193</b>	<b>2,162</b>	<b>4,745</b>	<b>0</b>	<b>1,492</b>	<b>6,239</b>	

Таблица 104 - Тепловые нагрузки потребителей города в кадастровом квартале 22:70:020719

Признак потребителя	Адрес потребителя	Наименование потребителя	Этажность	Площадь отапливаемая, м <sup>2</sup>	Нагрузка договорная, Гкал/ч				Годовое потребление, тыс. Гкал				Источник
					Отопление	Вентиляция	ГВС	Сумма	Отопление	Вентиляция	ГВС	Сумма	
ЖФ	Комсомольская ул., 83	Жилое МКД	2		0	0	0,00455	<b>0,00455</b>	0	0	0,0351	<b>0,0351</b>	ЮТС
ЖФ	Комсомольская ул., 83	Жилое МКД	2	812	0,091	0	0	<b>0,091</b>	0,2205	0	0	<b>0,2205</b>	ЮТС
ОДЗ	Комсомольская ул., 83а	Административное	1		0	0	0,00006	<b>0,00006</b>	0	0	0,0005	<b>0,0005</b>	ЮТС
ОДЗ	Комсомольская ул., 83в	Административное	1	58	0,0221	0	0	<b>0,0221</b>	0,0515	0	0	<b>0,0515</b>	ЮТС
ЖФ	Комсомольская ул., 89	Жилое МКД	2		0	0	0,00554	<b>0,00554</b>	0	0	0,0427	<b>0,0427</b>	ЮТС
ЖФ	Комсомольская ул., 89	Жилое МКД	2	817	0,091	0	0	<b>0,091</b>	0,2205	0	0	<b>0,2205</b>	ЮТС
ОДЗ	Комсомольская ул., 93	Медицинское	1		0	0	0,0599	<b>0,0599</b>	0	0	0,462	<b>0,462</b>	ЮТС
ОДЗ	Комсомольская ул., 93	Медицинское	1	828	0,0466	0	0	<b>0,0466</b>	0,1086	0	0	<b>0,1086</b>	ЮТС
ОДЗ	Комсомольская ул., 93	Медицинское	1	828	0,0562	0	0	<b>0,0562</b>	0,131	0	0	<b>0,131</b>	ЮТС
ОДЗ	Октябрьская ул., 90	Медицинское	1		0	0	0,000603	<b>0,000603</b>	0	0	0,0047	<b>0,0047</b>	ЮТС

Обосновывающие материалы к схеме теплоснабжения муниципального образования город Рубцовск  
Алтайского края на период до 2035 года (актуализация на 2025 год)

Признак потребителя	Адрес потребителя	Наименование потребителя	Этажность	Площадь отопляемая, м <sup>2</sup>	Нагрузка договорная, Гкал/ч				Годовое потребление, тыс. Гкал				Источник
					Отопление	Вентиляция	ГВС	Сумма	Отопление	Вентиляция	ГВС	Сумма	
ОДЗ	Октябрьская ул., 90	Административное	1	94	0,007	0	0	<b>0,007</b>	0,0163	0	0	<b>0,0163</b>	ЮТС
П	Октябрьская ул., 90в	Производственное	1	43	0,005	0	0	<b>0,005</b>	0,0112	0	0	<b>0,0112</b>	ЮТС
П	Октябрьская ул., 90в	Производственное	1	155	0,0118	0	0	<b>0,0118</b>	0,0263	0	0	<b>0,0263</b>	ЮТС
ОДЗ	Октябрьская ул., 92	Административное	1	153	0,0125	0	0	<b>0,0125</b>	0,0291	0	0	<b>0,0291</b>	ЮТС
ОДЗ	Октябрьская ул., 96	Краевой кожно-венерологический диспансер	1	539	0,0277	0	0	<b>0,0277</b>	0,0646	0	0	<b>0,0646</b>	ЮТС
ОДЗ	Октябрьская ул., 96	Краевой кожно-венерологический диспансер	1		0,0213	0	0	<b>0,0213</b>	0,0496	0	0	<b>0,0496</b>	ЮТС
ЖФ	Октябрьская ул., 98	Жилое МКД	2		0	0	0,0033	<b>0,0033</b>	0	0	0,0255	<b>0,0255</b>	ЮТС
ЖФ	Октябрьская ул., 98	Жилое МКД	2	762	0,076	0	0	<b>0,076</b>	0,1841	0	0	<b>0,1841</b>	ЮТС
ЖФ	Урицкого ул., 2	Жилое МКД	2	695	0,076	0	0	<b>0,076</b>	0,1841	0	0	<b>0,1841</b>	ЮТС
ЖФ	Урицкого ул., 2	Жилое МКД	2		0	0	0,00292	<b>0,00292</b>	0	0	0,0225	<b>0,0225</b>	ЮТС
ОДЗ	Урицкого ул., 4	Медицинское	2	738	0,071	0	0	<b>0,071</b>	0,1655	0	0	<b>0,1655</b>	ЮТС
ОДЗ	Урицкого ул., 4	Медицинское	2		0	0	0,002275	<b>0,002275</b>	0	0	0,0175	<b>0,0175</b>	ЮТС
ЖФ	Школьный пер., 3	Жилое МКД	2	552	0,068	0	0	<b>0,068</b>	0,1648	0	0	<b>0,1648</b>	ЮТС
ЖФ	Школьный пер., 3	Жилое МКД	2		0	0	0,00271	<b>0,00271</b>	0	0	0,0209	<b>0,0209</b>	ЮТС
<b>Итого по ЖФ</b>					<b>0,402</b>	<b>0</b>	<b>0,019</b>	<b>0,421</b>	<b>0,974</b>	<b>0</b>	<b>0,147</b>	<b>1,121</b>	
<b>Итого по ОДЗ</b>					<b>0,264</b>	<b>0</b>	<b>0,063</b>	<b>0,327</b>	<b>0,616</b>	<b>0</b>	<b>0,485</b>	<b>1,101</b>	
<b>Итого по П</b>					<b>0,017</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,017</b>	<b>0,038</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,038</b>	
<b>Итого по кадастровому кварталу</b>					<b>0,683</b>	<b>0</b>	<b>0,082</b>	<b>0,765</b>	<b>1,628</b>	<b>0</b>	<b>0,632</b>	<b>2,26</b>	

Таблица 105 - Тепловые нагрузки потребителей города в кадастровом квартале 22:70:020721

Признак потребителя	Адрес потребителя	Наименование потребителя	Этажность	Площадь отопляемая, м <sup>2</sup>	Нагрузка договорная, Гкал/ч				Годовое потребление, тыс. Гкал				Источник
					Отопление	Вентиляция	ГВС	Сумма	Отопление	Вентиляция	ГВС	Сумма	
ЖФ	Ленина пр-т., 10	Жилое МКД	5		0	0	0,0369	<b>0,0369</b>	0	0	0,2846	<b>0,2846</b>	ЮТС
ЖФ	Ленина пр-т., 10	Жилое МКД	5	2008	0,191	0	0	<b>0,191</b>	0,4628	0	0	<b>0,4628</b>	ЮТС
ЖФ	Ленина пр-т., 12	Жилое частный	1		0	0	0,0003	<b>0,0003</b>	0	0	0,0023	<b>0,0023</b>	ЮТС
ЖФ	Ленина пр-т., 12	Жилое частный	1	81	0,0158	0	0	<b>0,0158</b>	0,0383	0	0	<b>0,0383</b>	ЮТС
ЖФ	Ленина пр-т., 12а	Жилое частный	1	149	0,027	0	0	<b>0,027</b>	0,0654	0	0	<b>0,0654</b>	ЮТС
П	Ленина пр-т., 14	Производственное	1	360	0,04	0	0	<b>0,04</b>	0,0892	0	0	<b>0,0892</b>	ЮТС

Обосновывающие материалы к схеме теплоснабжения муниципального образования город Рубцовск  
Алтайского края на период до 2035 года (актуализация на 2025 год)

Признак потребителя	Адрес потребителя	Наименование потребителя	Этажность	Площадь отапливаемая, м <sup>2</sup>	Нагрузка договорная, Гкал/ч				Годовое потребление, тыс. Гкал				Источник
					Отопление	Вентиляция	ГВС	Сумма	Отопление	Вентиляция	ГВС	Сумма	
ЖФ	Ленина пр-т., 16	Жилое МКД	2		0	0	0,00435	<b>0,00435</b>	0	0	0,0336	<b>0,0336</b>	ЮТС
ЖФ	Ленина пр-т., 16	Жилое МКД	2	1962	0,2	0	0	<b>0,2</b>	0,4846	0	0	<b>0,4846</b>	ЮТС
ЖФ	Ленина пр-т., 16	Жилое МКД	2		0,028	0	0	<b>0,028</b>	0,0678	0	0	<b>0,0678</b>	ЮТС
ЖФ	Ленина пр-т., 2	Жилое МКД	2		0	0	0,00645	<b>0,00645</b>	0	0	0,0498	<b>0,0498</b>	ЮТС
ЖФ	Ленина пр-т., 2	Жилое МКД	2	847	0,09	0	0	<b>0,09</b>	0,2181	0	0	<b>0,2181</b>	ЮТС
ЖФ	Ленина пр-т., 20	Жилое МКД	2		0	0	0,00312	<b>0,00312</b>	0	0	0,0241	<b>0,0241</b>	ЮТС
ЖФ	Ленина пр-т., 20	Жилое МКД	2	619	0,065	0	0	<b>0,065</b>	0,1575	0	0	<b>0,1575</b>	ЮТС
ОДЗ	Ленина пр-т., 4	Открытая общеобразовательная школа №1	2		0	0	0,00242	<b>0,00242</b>	0	0	0,0187	<b>0,0187</b>	ЮТС
ОДЗ	Ленина пр-т., 4	Открытая общеобразовательная школа №1	2	917	0,073	0	0	<b>0,073</b>	0,1701	0	0	<b>0,1701</b>	ЮТС
ЖФ	Октябрьская ул., 127	Жилое частный	1		0	0	0,00165	<b>0,00165</b>	0	0	0,0127	<b>0,0127</b>	ЮТС
ЖФ	Октябрьская ул., 127	Жилое частный	1	194	0,017	0	0	<b>0,017</b>	0,0412	0	0	<b>0,0412</b>	ЮТС
ЖФ	Октябрьская ул., 129	Жилое частный	1		0	0	0,0021	<b>0,0021</b>	0	0	0,0162	<b>0,0162</b>	ЮТС
ЖФ	Октябрьская ул., 129	Жилое частный	1	230	0,022	0	0	<b>0,022</b>	0,0533	0	0	<b>0,0533</b>	ЮТС
ОДЗ	Октябрьская ул., 131	Медицинское	1		0	0	0,0014	<b>0,0014</b>	0	0	0,0108	<b>0,0108</b>	ЮТС
ОДЗ	Октябрьская ул., 131	Территориальный центр социальной помощи семье и детям	1		0,0056	0	0	<b>0,0056</b>	0,0131	0	0	<b>0,0131</b>	ЮТС
ОДЗ	Октябрьская ул., 131	Административное	1	106	0,0101	0	0	<b>0,0101</b>	0,0235	0	0	<b>0,0235</b>	ЮТС
ОДЗ	Октябрьская ул., 131	Территориальный центр социальной помощи семье и детям	2	804	0,0816	0	0	<b>0,0816</b>	0,1902	0	0	<b>0,1902</b>	ЮТС
ОДЗ	Октябрьская ул., 133	Медицинское	2		0	0	0,0256	<b>0,0256</b>	0	0	0,1975	<b>0,1975</b>	ЮТС
ОДЗ	Октябрьская ул., 133	Медицинское	1		0	0	0,0083	<b>0,0083</b>	0	0	0,064	<b>0,064</b>	ЮТС
ОДЗ	Октябрьская ул., 133	Медицинское	2		0	0	0,01395	<b>0,01395</b>	0	0	0,1076	<b>0,1076</b>	ЮТС
ОДЗ	Октябрьская ул., 133	Центральная Районная больница	2	2374	0,1567	0	0	<b>0,1567</b>	0,3652	0	0	<b>0,3652</b>	ЮТС
ОДЗ	Октябрьская ул., 133	Центральная Районная больница	2	811	0,0713	0	0	<b>0,0713</b>	0,1662	0	0	<b>0,1662</b>	ЮТС
ОДЗ	Октябрьская ул., 133	Центральная Районная больница	1	238	0,0252	0	0	<b>0,0252</b>	0,0587	0	0	<b>0,0587</b>	ЮТС
ЖФ	Октябрьская ул., 135	Жилое частный	1		0	0	0,0021	<b>0,0021</b>	0	0	0,0162	<b>0,0162</b>	ЮТС
ЖФ	Октябрьская ул., 135	Жилое частный	1		0	0	0,0021	<b>0,0021</b>	0	0	0,0162	<b>0,0162</b>	ЮТС
ЖФ	Октябрьская ул., 135	Жилое частный	1	90	0,009	0	0	<b>0,009</b>	0,0218	0	0	<b>0,0218</b>	ЮТС



Обосновывающие материалы к схеме теплоснабжения муниципального образования город Рубцовск  
Алтайского края на период до 2035 года (актуализация на 2025 год)

Признак потребителя	Адрес потребителя	Наименование потребителя	Этажность	Площадь отапливаемой, м <sup>2</sup>	Нагрузка договорная, Гкал/ч				Годовое потребление, тыс. Гкал				Источник
					Отопление	Вентиляция	ГВС	Сумма	Отопление	Вентиляция	ГВС	Сумма	
ЖФ	Октябрьская ул., 135	Жилое частный	1	90	0,009	0	0	<b>0,009</b>	0,0218	0	0	<b>0,0218</b>	ЮТС
ЖФ	Октябрьская ул., 137-1	Жилое частный	1		0	0	0,00105	<b>0,00105</b>	0	0	0,0081	<b>0,0081</b>	ЮТС
ЖФ	Октябрьская ул., 137-1	Жилое частный	1	154	0,017	0	0	<b>0,017</b>	0,0412	0	0	<b>0,0412</b>	ЮТС
ЖФ	Октябрьская ул., 137-2	Жилое частный	1	154	0,009	0	0	<b>0,009</b>	0,0218	0	0	<b>0,0218</b>	ЮТС
ЖФ	Октябрьская ул., 141-1	Жилое частный	1		0	0	0,00165	<b>0,00165</b>	0	0	0,0127	<b>0,0127</b>	ЮТС
ЖФ	Октябрьская ул., 141-1	Жилое частный	1	393	0,01	0	0	<b>0,01</b>	0,0242	0	0	<b>0,0242</b>	ЮТС
ЖФ	Октябрьская ул., 141-2	Жилое частный	1	393	0,03	0	0	<b>0,03</b>	0,0727	0	0	<b>0,0727</b>	ЮТС
ЖФ	Октябрьская ул., 141-2	Жилое частный	1		0	0	0,00165	<b>0,00165</b>	0	0	0,0127	<b>0,0127</b>	ЮТС
ОДЗ	Октябрьская ул., 143	Медицинское	2		0	0	0,00146	<b>0,00146</b>	0	0	0,0113	<b>0,0113</b>	ЮТС
ОДЗ	Октябрьская ул., 143	Медицинское	2	430	0,044	0	0	<b>0,044</b>	0,1025	0	0	<b>0,1025</b>	ЮТС
ОДЗ	Октябрьская ул., 143	Медицинское	1	506	0,0558	0	0	<b>0,0558</b>	0,13	0	0	<b>0,13</b>	ЮТС
ОДЗ	Октябрьская ул., 145	Медицинское	2		0	0	0,00394	<b>0,00394</b>	0	0	0,0304	<b>0,0304</b>	ЮТС
ОДЗ	Октябрьская ул., 145	Медицинское	2	438	0,0452	0	0	<b>0,0452</b>	0,1053	0	0	<b>0,1053</b>	ЮТС
<b>Итого по ЖФ</b>					<b>0,74</b>	<b>0</b>	<b>0,063</b>	<b>0,803</b>	<b>1,793</b>	<b>0</b>	<b>0,489</b>	<b>2,282</b>	
<b>Итого по ОДЗ</b>					<b>0,634</b>	<b>0</b>	<b>0,06</b>	<b>0,693</b>	<b>1,476</b>	<b>0</b>	<b>0,46</b>	<b>1,936</b>	
<b>Итого по П</b>					<b>0,04</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,04</b>	<b>0,089</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,089</b>	
<b>Итого по кадастровому кварталу</b>					<b>1,414</b>	<b>0</b>	<b>0,123</b>	<b>1,536</b>	<b>3,358</b>	<b>0</b>	<b>0,949</b>	<b>4,307</b>	

Таблица 106 - Тепловые нагрузки потребителей города в кадастровом квартале 22:70:020722

Признак потребителя	Адрес потребителя	Наименование потребителя	Этажность	Площадь отапливаемой, м <sup>2</sup>	Нагрузка договорная, Гкал/ч				Годовое потребление, тыс. Гкал				Источник
					Отопление	Вентиляция	ГВС	Сумма	Отопление	Вентиляция	ГВС	Сумма	
ОДЗ	Ленина пр-т., 1	Административное	2		0	0	0,000984	<b>0,000984</b>	0	0	0,0076	<b>0,0076</b>	ЮТС
ОДЗ	Ленина пр-т., 1	Административное	2	1470	0,1217	0	0	<b>0,1217</b>	0,2836	0	0	<b>0,2836</b>	ЮТС
ОДЗ	Ленина пр-т., 1а	Медицинское	4		0	0	0,01395	<b>0,01395</b>	0	0	0,1076	<b>0,1076</b>	ЮТС
ОДЗ	Ленина пр-т., 1а	Медицинское	4	5426	0,302	0	0	<b>0,302</b>	0,7038	0	0	<b>0,7038</b>	ЮТС
ЖФ	Урицкого ул., 12А	Жилое частный	2	216	0,023	0	0	<b>0,023</b>	0,0557	0	0	<b>0,0557</b>	ЮТС
<b>Итого по ЖФ</b>					<b>0,023</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,023</b>	<b>0,056</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,056</b>	
<b>Итого по ОДЗ</b>					<b>0,424</b>	<b>0</b>	<b>0,015</b>	<b>0,439</b>	<b>0,987</b>	<b>0</b>	<b>0,115</b>	<b>1,103</b>	
<b>Итого по кадастровому кварталу</b>					<b>0,447</b>	<b>0</b>	<b>0,015</b>	<b>0,462</b>	<b>1,043</b>	<b>0</b>	<b>0,115</b>	<b>1,159</b>	

Обосновывающие материалы к схеме теплоснабжения муниципального образования город Рубцовск  
Алтайского края на период до 2035 года (актуализация на 2025 год)

Таблица 107 - Тепловые нагрузки потребителей города в кадастровом квартале 22:70:020723

Признак потребителя	Адрес потребителя	Наименование потребителя	Этажность	Площадь отапливаемой, м <sup>2</sup>	Нагрузка договорная, Гкал/ч				Годовое потребление, тыс. Гкал				Источник
					Отопление	Вентиляция	ГВС	Сумма	Отопление	Вентиляция	ГВС	Сумма	
ЖФ	Калинина ул., 3	Жилое МКД	3	862	0,09	0	0	<b>0,09</b>	0,2181	0	0	<b>0,2181</b>	ЮТС
ЖФ	Калинина ул., 3	Жилое МКД	3		0	0	0,0067	<b>0,0067</b>	0	0	0,0517	<b>0,0517</b>	ЮТС
ЖФ	Комсомольская ул., 126	Жилое МКД	2		0	0	0,00338	<b>0,00338</b>	0	0	0,0261	<b>0,0261</b>	ЮТС
ОДЗ	Комсомольская ул., 126	Административное	1		0,0603	0	0	<b>0,0603</b>	0,1405	0	0	<b>0,1405</b>	ЮТС
ЖФ	Комсомольская ул., 126	Жилое МКД	2	947	0,1001	0	0	<b>0,1001</b>	0,2425	0	0	<b>0,2425</b>	ЮТС
ЖФ	Комсомольская ул., 128	Жилое МКД	3	835	0,0901	0	0	<b>0,0901</b>	0,2183	0	0	<b>0,2183</b>	ЮТС
ЖФ	Комсомольская ул., 128	Жилое МКД	2		0	0	0,00343	<b>0,00343</b>	0	0	0,0265	<b>0,0265</b>	ЮТС
ЖФ	Комсомольская ул., 130	Жилое МКД	2		0	0	0,0055	<b>0,0055</b>	0	0	0,0424	<b>0,0424</b>	ЮТС
ЖФ	Комсомольская ул., 130	Жилое МКД	2	1330	0,1439	0	0	<b>0,1439</b>	0,3487	0	0	<b>0,3487</b>	ЮТС
ОДЗ	Московская ул., 4	Медицинское	2	1695	0,1078	0	0	<b>0,1078</b>	0,2512	0	0	<b>0,2512</b>	ЮТС
ОДЗ	Московская ул., 4	Медицинское	2		0	0	0,020312	<b>0,020312</b>	0	0	0,1567	<b>0,1567</b>	ЮТС
ЖФ	Тракторная ул., 26	Жилое МКД	2		0	0	0,00482	<b>0,00482</b>	0	0	0,0372	<b>0,0372</b>	ЮТС
ЖФ	Тракторная ул., 26	Жилое МКД	2	194	0,102	0	0	<b>0,102</b>	0,2471	0	0	<b>0,2471</b>	ЮТС
<b>Итого по ЖФ</b>					<b>0,526</b>	<b>0</b>	<b>0,024</b>	<b>0,55</b>	<b>1,275</b>	<b>0</b>	<b>0,184</b>	<b>1,459</b>	
<b>Итого по ОДЗ</b>					<b>0,168</b>	<b>0</b>	<b>0,02</b>	<b>0,188</b>	<b>0,392</b>	<b>0</b>	<b>0,157</b>	<b>0,548</b>	
<b>Итого по кадастровому кварталу</b>					<b>0,694</b>	<b>0</b>	<b>0,044</b>	<b>0,738</b>	<b>1,667</b>	<b>0</b>	<b>0,341</b>	<b>2,007</b>	

Таблица 108 - Тепловые нагрузки потребителей города в кадастровом квартале 22:70:020725

Признак потребителя	Адрес потребителя	Наименование потребителя	Этажность	Площадь отапливаемой, м <sup>2</sup>	Нагрузка договорная, Гкал/ч				Годовое потребление, тыс. Гкал				Источник
					Отопление	Вентиляция	ГВС	Сумма	Отопление	Вентиляция	ГВС	Сумма	
ЖФ	Калинина ул., 11	Жилое МКД	4		0	0	0,0123	<b>0,0123</b>	0	0	0,0949	<b>0,0949</b>	ЮТС
ЖФ	Калинина ул., 11	Жилое МКД	4	1802	0,172	0	0	<b>0,172</b>	0,4168	0	0	<b>0,4168</b>	ЮТС
ЖФ	Калинина ул., 7	Жилое МКД	3		0	0	0,0065	<b>0,0065</b>	0	0	0,0501	<b>0,0501</b>	ЮТС
ЖФ	Калинина ул., 7	Жилое МКД	3	1583	0,1528	0	0	<b>0,1528</b>	0,3702	0	0	<b>0,3702</b>	ЮТС
ЖФ	Калинина ул., 9	Жилое МКД	3		0	0	0,00696	<b>0,00696</b>	0	0	0,0537	<b>0,0537</b>	ЮТС
ЖФ	Калинина ул., 9	Жилое МКД	3	1595	0,157	0	0	<b>0,157</b>	0,3804	0	0	<b>0,3804</b>	ЮТС
ОДЗ	Комсомольская ул., 1016	Административное	1	209	0,0216	0	0	<b>0,0216</b>	0,0503	0	0	<b>0,0503</b>	ЮТС

Обосновывающие материалы к схеме теплоснабжения муниципального образования город Рубцовск  
Алтайского края на период до 2035 года (актуализация на 2025 год)

Признак потребителя	Адрес потребителя	Наименование потребителя	Этажность	Площадь отопляемая, м <sup>2</sup>	Нагрузка договорная, Гкал/ч				Годовое потребление, тыс. Гкал				Источник
					Отопление	Вентиляция	ГВС	Сумма	Отопление	Вентиляция	ГВС	Сумма	
ОДЗ	Комсомольская ул., 101б	МУП	1		0	0	0,0001	<b>0,0001</b>	0	0	0,0008	<b>0,0008</b>	ЮТС
ОДЗ	Комсомольская ул., 101б	МУП	1	43	0,0045	0	0	<b>0,0045</b>	0,0105	0	0	<b>0,0105</b>	ЮТС
ОДЗ	Октябрьская ул., 98а	Образовательное	5	4136	0,3192	0	0	<b>0,3192</b>	0,7439	0	0	<b>0,7439</b>	ЮТС
<b>Итого по ЖФ</b>					<b>0,482</b>	<b>0</b>	<b>0,026</b>	<b>0,508</b>	<b>1,167</b>	<b>0</b>	<b>0,199</b>	<b>1,366</b>	
<b>Итого по ОДЗ</b>					<b>0,345</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,345</b>	<b>0,805</b>	<b>0</b>	<b>0,001</b>	<b>0,806</b>	
<b>Итого по кадастровому кварталу</b>					<b>0,827</b>	<b>0</b>	<b>0,026</b>	<b>0,853</b>	<b>1,972</b>	<b>0</b>	<b>0,2</b>	<b>2,172</b>	

Таблица 109 - Тепловые нагрузки потребителей города в кадастровом квартале 22:70:020726

Признак потребителя	Адрес потребителя	Наименование потребителя	Этажность	Площадь отопляемая, м <sup>2</sup>	Нагрузка договорная, Гкал/ч				Годовое потребление, тыс. Гкал				Источник
					Отопление	Вентиляция	ГВС	Сумма	Отопление	Вентиляция	ГВС	Сумма	
ЖФ	Ленина пр-т., 22	Жилое МКД	2		0	0	0,00243	<b>0,00243</b>	0	0	0,0187	<b>0,0187</b>	ЮТС
ЖФ	Ленина пр-т., 22	Жилое МКД	2	568	0,0601	0	0	<b>0,0601</b>	0,1456	0	0	<b>0,1456</b>	ЮТС
ЖФ	Ленина пр-т., 24	Жилое МКД	3		0	0	0,00558	<b>0,00558</b>	0	0	0,043	<b>0,043</b>	ЮТС
ЖФ	Ленина пр-т., 24	Жилое МКД	3	1087	0,1157	0	0	<b>0,1157</b>	0,2803	0	0	<b>0,2803</b>	ЮТС
ЖФ	Ленина пр-т., 26	Жилое МКД	2		0	0	0,00277	<b>0,00277</b>	0	0	0,0214	<b>0,0214</b>	ЮТС
ЖФ	Ленина пр-т., 26	Жилое МКД	2	583	0,06	0	0	<b>0,06</b>	0,1454	0	0	<b>0,1454</b>	ЮТС
ЖФ	Московская ул., 10	Жилое МКД	2	474	0,058	0	0	<b>0,058</b>	0,1405	0	0	<b>0,1405</b>	ЮТС
ЖФ	Московская ул., 10	Жилое МКД	2		0	0	0,00246	<b>0,00246</b>	0	0	0,019	<b>0,019</b>	ЮТС
ЖФ	Октябрьская ул., 147	Жилое МКД	2		0	0	0,00358	<b>0,00358</b>	0	0	0,0276	<b>0,0276</b>	ЮТС
ЖФ	Октябрьская ул., 147	Жилое МКД	2	588	0,0599	0	0	<b>0,0599</b>	0,1451	0	0	<b>0,1451</b>	ЮТС
ЖФ	Октябрьская ул., 149	Жилое МКД	3		0	0	0,0106	<b>0,0106</b>	0	0	0,0818	<b>0,0818</b>	ЮТС
ЖФ	Октябрьская ул., 149	Жилое МКД	3	1111	0,131	0	0	<b>0,131</b>	0,3174	0	0	<b>0,3174</b>	ЮТС
П	Октябрьская ул., 149а	Производственное	1	93	0,0461	0	0	<b>0,0461</b>	0,1028	0	0	<b>0,1028</b>	ЮТС
ЖФ	Октябрьская ул., 151	Жилое МКД	2		0	0	0,00271	<b>0,00271</b>	0	0	0,0209	<b>0,0209</b>	ЮТС
ЖФ	Октябрьская ул., 151	Жилое МКД	2	554	0,061	0	0	<b>0,061</b>	0,1478	0	0	<b>0,1478</b>	ЮТС
<b>Итого по ЖФ</b>					<b>0,546</b>	<b>0</b>	<b>0,03</b>	<b>0,576</b>	<b>1,322</b>	<b>0</b>	<b>0,232</b>	<b>1,555</b>	
<b>Итого по П</b>					<b>0,046</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,046</b>	<b>0,103</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,103</b>	
<b>Итого по кадастровому кварталу</b>					<b>0,592</b>	<b>0</b>	<b>0,03</b>	<b>0,622</b>	<b>1,425</b>	<b>0</b>	<b>0,232</b>	<b>1,658</b>	

Обосновывающие материалы к схеме теплоснабжения муниципального образования город Рубцовск  
Алтайского края на период до 2035 года (актуализация на 2025 год)

Таблица 110 - Тепловые нагрузки потребителей города в кадастровом квартале 22:70:020728

Признак потребителя	Адрес потребителя	Наименование потребителя	Этажность	Площадь отапливаемого, м <sup>2</sup>	Нагрузка договорная, Гкал/ч				Годовое потребление, тыс. Гкал				Источник
					Отопление	Вентиляция	ГВС	Сумма	Отопление	Вентиляция	ГВС	Сумма	
ЖФ	Калинина ул., 15	Жилое МКД	5		0	0	0,0274	<b>0,0274</b>	0	0	0,2114	<b>0,2114</b>	ЮТС
ЖФ	Калинина ул., 15	Жилое МКД	5	3174	0,2642	0	0	<b>0,2642</b>	0,6402	0	0	<b>0,6402</b>	ЮТС
ЖФ	Калинина ул., 17	Жилое МКД	5	2564	0,1915	0	0	<b>0,1915</b>	0,464	0	0	<b>0,464</b>	ЮТС
ЖФ	Калинина ул., 17	Жилое МКД	5		0	0	0,01862	<b>0,01862</b>	0	0	0,1436	<b>0,1436</b>	ЮТС
ОДЗ	Калинина ул., 17а	Административное	1	775	0,0153	0	0	<b>0,0153</b>	0,0357	0	0	<b>0,0357</b>	ЮТС
ОДЗ	Калинина ул., 21	МКУ "Управление культуры, спорта и мол. политики"	1		0,01379	0	0	<b>0,01379</b>	0,0321	0	0	<b>0,0321</b>	ЮТС
ОДЗ	Калинина ул., 21	МКУ "Управление культуры, спорта и мол. политики"	3	2285	0,116526	0	0	<b>0,116526</b>	0,2716	0	0	<b>0,2716</b>	ЮТС
ОДЗ	Калинина ул., 21	МКУ "Управление культуры, спорта и мол. политики"	1	121	0,00841	0	0	<b>0,00841</b>	0,0196	0	0	<b>0,0196</b>	ЮТС
ОДЗ	Калинина ул., 21	МКУ "Управление культуры, спорта и мол. политики"	1		0,005	0	0	<b>0,005</b>	0,0117	0	0	<b>0,0117</b>	ЮТС
ОДЗ	Калинина ул., 21	МКУ "Управление культуры, спорта и мол. политики"	2		0,005	0	0	<b>0,005</b>	0,0117	0	0	<b>0,0117</b>	ЮТС
ОДЗ	Калинина ул., 21	МКУ "Управление культуры, спорта и мол. политики"	1		0,00696	0	0	<b>0,00696</b>	0,0162	0	0	<b>0,0162</b>	ЮТС
ОДЗ	Калинина ул., 21	МКУ "Управление культуры, спорта и мол. политики"	3		0	0	0,01087	<b>0,01087</b>	0	0	0,0838	<b>0,0838</b>	ЮТС
ОДЗ	Калинина ул., 21	МКУ "Управление культуры, спорта и мол. политики"	1		0,01	0	0	<b>0,01</b>	0,0233	0	0	<b>0,0233</b>	ЮТС
П	Калинина ул., 21б	Производственное	1	349	0,0228	0	0	<b>0,0228</b>	0,0509	0	0	<b>0,0509</b>	ЮТС
П	Калинина ул., 21б	Производственное	1		0	0	0,0026	<b>0,0026</b>	0	0	0,0201	<b>0,0201</b>	ЮТС
ОДЗ	Ленина пр-т., 3	Административное	1		0,0289	0	0	<b>0,0289</b>	0,0673	0	0	<b>0,0673</b>	ЮТС
ЖФ	Ленина пр-т., 3	Жилое МКД	5		0	0	0,03085	<b>0,03085</b>	0	0	0,238	<b>0,238</b>	ЮТС
ЖФ	Ленина пр-т., 3	Жилое МКД	5		0	0	0,03085	<b>0,03085</b>	0	0	0,238	<b>0,238</b>	ЮТС
ЖФ	Ленина пр-т., 3	Жилое МКД	5	3302	0,2249	0	0	<b>0,2249</b>	0,5449	0	0	<b>0,5449</b>	ЮТС
ЖФ	Ленина пр-т., 3	Жилое МКД	5	3302	0,2542	0	0	<b>0,2542</b>	0,6159	0	0	<b>0,6159</b>	ЮТС
ОДЗ	Ленина пр-т., 3а	Административное	2		0	0	0,010621	<b>0,010621</b>	0	0	0,0819	<b>0,0819</b>	ЮТС
ОДЗ	Ленина пр-т., 3а	Административное	2	734	0,0644	0	0	<b>0,0644</b>	0,1501	0	0	<b>0,1501</b>	ЮТС
ОДЗ	Ленина пр-т., 7	МКУ "Управление	2		0	0	0,00184	<b>0,00184</b>	0	0	0,0142	<b>0,0142</b>	ЮТС

Обосновывающие материалы к схеме теплоснабжения муниципального образования город Рубцовск  
Алтайского края на период до 2035 года (актуализация на 2025 год)

Признак потребителя	Адрес потребителя	Наименование потребителя	Этажность	Площадь отапливаемая, м <sup>2</sup>	Нагрузка договорная, Гкал/ч				Годовое потребление, тыс. Гкал				Источник
					Отопление	Вентиляция	ГВС	Сумма	Отопление	Вентиляция	ГВС	Сумма	
		культуры, спорта и мол. политики"											
ОДЗ	Ленина пр-т., 7	Дворец культуры "Тракторостроитель"	2	5571	0,344	0	0	<b>0,344</b>	0,8017	0	0	<b>0,8017</b>	ЮТС
<b>Итого по ЖФ</b>					<b>0,935</b>	<b>0</b>	<b>0,108</b>	<b>1,043</b>	<b>2,265</b>	<b>0</b>	<b>0,831</b>	<b>3,096</b>	
<b>Итого по ОДЗ</b>					<b>0,618</b>	<b>0</b>	<b>0,023</b>	<b>0,642</b>	<b>1,441</b>	<b>0</b>	<b>0,18</b>	<b>1,621</b>	
<b>Итого по П</b>					<b>0,023</b>	<b>0</b>	<b>0,003</b>	<b>0,025</b>	<b>0,051</b>	<b>0</b>	<b>0,02</b>	<b>0,071</b>	
<b>Итого по кадастровому кварталу</b>					<b>1,576</b>	<b>0</b>	<b>0,134</b>	<b>1,71</b>	<b>3,757</b>	<b>0</b>	<b>1,031</b>	<b>4,788</b>	

Таблица 111 - Тепловые нагрузки потребителей города в кадастровом квартале 22:70:020825

Признак потребителя	Адрес потребителя	Наименование потребителя	Этажность	Площадь отапливаемая, м <sup>2</sup>	Нагрузка договорная, Гкал/ч				Годовое потребление, тыс. Гкал				Источник
					Отопление	Вентиляция	ГВС	Сумма	Отопление	Вентиляция	ГВС	Сумма	
ОДЗ	Пролетарская ул., 103	МУП	2	6345	0,3694	0	0	<b>0,3694</b>	0,8609	0	0	<b>0,8609</b>	ЮТС
ОДЗ	Пролетарская ул., 103	МУП	2		0	0	0,02639	<b>0,02639</b>	0	0	0,2036	<b>0,2036</b>	ЮТС
ОДЗ	Пролетарская ул., 103	Административное	2		0,0452	0	0	<b>0,0452</b>	0,1053	0	0	<b>0,1053</b>	ЮТС
ОДЗ	Пролетарская ул., 105	Административное	1	97	0,0075	0	0	<b>0,0075</b>	0,0175	0	0	<b>0,0175</b>	ЮТС
ОДЗ	Пролетарская ул., 107а	Административное	1	169	0,0196	0	0	<b>0,0196</b>	0,0457	0	0	<b>0,0457</b>	ЮТС
<b>Итого по ОДЗ</b>					<b>0,442</b>	<b>0</b>	<b>0,026</b>	<b>0,468</b>	<b>1,029</b>	<b>0</b>	<b>0,204</b>	<b>1,233</b>	
<b>Итого по кадастровому кварталу</b>					<b>0,442</b>	<b>0</b>	<b>0,026</b>	<b>0,468</b>	<b>1,029</b>	<b>0</b>	<b>0,204</b>	<b>1,233</b>	

Таблица 112 - Тепловые нагрузки потребителей города в кадастровом квартале 22:70:020901

Признак потребителя	Адрес потребителя	Наименование потребителя	Этажность	Площадь отапливаемая, м <sup>2</sup>	Нагрузка договорная, Гкал/ч				Годовое потребление, тыс. Гкал				Источник
					Отопление	Вентиляция	ГВС	Сумма	Отопление	Вентиляция	ГВС	Сумма	
ОДЗ	Тракторная ул., 11	Административное	1	361	0,0414	0	0	<b>0,0414</b>	0,0965	0	0	<b>0,0965</b>	ЮТС
<b>Итого по ОДЗ</b>					<b>0,041</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,041</b>	<b>0,097</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,097</b>	
<b>Итого по кадастровому кварталу</b>					<b>0,041</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,041</b>	<b>0,097</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,097</b>	

Таблица 113 - Тепловые нагрузки потребителей города в кадастровом квартале 22:70:020902

Признак потребителя	Адрес потребителя	Наименование потребителя	Этажность	Площадь отапливаемая, м <sup>2</sup>	Нагрузка договорная, Гкал/ч				Годовое потребление, тыс. Гкал				Источник
					Отопление	Вентиляция	ГВС	Сумма	Отопление	Вентиляция	ГВС	Сумма	
ЖФ	Дзержинского ул., 3	Жилое МКД	3		0	0	0,006	<b>0,006</b>	0	0	0,0463	<b>0,0463</b>	ЮТС
ЖФ	Дзержинского ул., 3	Жилое МКД	3	1103	0,1161	0	0	<b>0,1161</b>	0,2813	0	0	<b>0,2813</b>	ЮТС

Обосновывающие материалы к схеме теплоснабжения муниципального образования город Рубцовск  
Алтайского края на период до 2035 года (актуализация на 2025 год)

Признак потребителя	Адрес потребителя	Наименование потребителя	Этажность	Площадь отапливаемая, м <sup>2</sup>	Нагрузка договорная, Гкал/ч				Годовое потребление, тыс. Гкал				Источник
					Отопление	Вентиляция	ГВС	Сумма	Отопление	Вентиляция	ГВС	Сумма	
ЖФ	Комсомольская ул., 132	Жилое МКД	2	1607	0,1494	0	0	<b>0,1494</b>	0,362	0	0	<b>0,362</b>	ЮТС
ЖФ	Комсомольская ул., 132	Жилое МКД	2		0	0	0,0083	<b>0,0083</b>	0	0	0,064	<b>0,064</b>	ЮТС
ОДЗ	Комсомольская ул., 134	МКУ "Управление культуры, спорта и мол. политики"	2	1159	0,0966	0	0	<b>0,0966</b>	0,2251	0	0	<b>0,2251</b>	ЮТС
ОДЗ	Комсомольская ул., 134	МКУ "Управление культуры, спорта и мол. политики"	2		0	0	0,00014	<b>0,00014</b>	0	0	0,0011	<b>0,0011</b>	ЮТС
ЖФ	Комсомольская ул., 136	Жилое МКД	3	831	0,1	0	0	<b>0,1</b>	0,2423	0	0	<b>0,2423</b>	ЮТС
ЖФ	Комсомольская ул., 136	Жилое МКД	3		0	0	0,0555	<b>0,0555</b>	0	0	0,4281	<b>0,4281</b>	ЮТС
ЖФ	Комсомольская ул., 138	Жилое МКД	3	1086	0,1122	0	0	<b>0,1122</b>	0,2719	0	0	<b>0,2719</b>	ЮТС
ЖФ	Комсомольская ул., 138	Жилое МКД	3		0	0	0,00551	<b>0,00551</b>	0	0	0,0425	<b>0,0425</b>	ЮТС
ЖФ	Комсомольская ул., 140	Жилое МКД	3	1046	0,1109	0	0	<b>0,1109</b>	0,2687	0	0	<b>0,2687</b>	ЮТС
ЖФ	Комсомольская ул., 140	Жилое МКД	3		0	0	0,0063	<b>0,0063</b>	0	0	0,0486	<b>0,0486</b>	ЮТС
ЖФ	Комсомольская ул., 142	Жилое МКД	3	1134	0,11	0	0	<b>0,11</b>	0,2665	0	0	<b>0,2665</b>	ЮТС
ЖФ	Комсомольская ул., 142	Жилое МКД	3		0	0	0,007	<b>0,007</b>	0	0	0,054	<b>0,054</b>	ЮТС
ЖФ	Комсомольская ул., 144	Жилое МКД	3	1527	0,1498	0	0	<b>0,1498</b>	0,363	0	0	<b>0,363</b>	ЮТС
ЖФ	Комсомольская ул., 144	Жилое МКД	3		0	0	0,00965	<b>0,00965</b>	0	0	0,0744	<b>0,0744</b>	ЮТС
<b>Итого по ЖФ</b>					<b>0,848</b>	<b>0</b>	<b>0,098</b>	<b>0,947</b>	<b>2,056</b>	<b>0</b>	<b>0,758</b>	<b>2,814</b>	
<b>Итого по ОДЗ</b>					<b>0,097</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,097</b>	<b>0,225</b>	<b>0</b>	<b>0,001</b>	<b>0,226</b>	
<b>Итого по кадастровому кварталу</b>					<b>0,945</b>	<b>0</b>	<b>0,098</b>	<b>1,044</b>	<b>2,281</b>	<b>0</b>	<b>0,759</b>	<b>3,04</b>	

Таблица 114 - Тепловые нагрузки потребителей города в кадастровом квартале 22:70:020903

Признак потребителя	Адрес потребителя	Наименование потребителя	Этажность	Площадь отапливаемая, м <sup>2</sup>	Нагрузка договорная, Гкал/ч				Годовое потребление, тыс. Гкал				Источник
					Отопление	Вентиляция	ГВС	Сумма	Отопление	Вентиляция	ГВС	Сумма	
ЖФ	Калинина ул., 10	Жилое МКД	3	1627	0,1493	0	0	<b>0,1493</b>	0,3618	0	0	<b>0,3618</b>	ЮТС
ЖФ	Калинина ул., 10	Жилое МКД	3		0	0	0,0074	<b>0,0074</b>	0	0	0,0571	<b>0,0571</b>	ЮТС
ЖФ	Калинина ул., 8	Жилое МКД	4	1774	0,157	0	0	<b>0,157</b>	0,3804	0	0	<b>0,3804</b>	ЮТС
ЖФ	Калинина ул., 8	Жилое МКД	4		0	0	0,0087	<b>0,0087</b>	0	0	0,0671	<b>0,0671</b>	ЮТС
ЖФ	Комсомольская ул., 107	Жилое МКД	3	2676	0,203	0	0	<b>0,203</b>	0,4919	0	0	<b>0,4919</b>	ЮТС
ЖФ	Комсомольская ул., 107	Жилое МКД	3		0	0	0,0118	<b>0,0118</b>	0	0	0,091	<b>0,091</b>	ЮТС
ОДЗ	Октябрьская ул., 102	Административное	1		0,0195	0	0	<b>0,0195</b>	0,0454	0	0	<b>0,0454</b>	ЮТС

Обосновывающие материалы к схеме теплоснабжения муниципального образования город Рубцовск  
Алтайского края на период до 2035 года (актуализация на 2025 год)

Признак потребителя	Адрес потребителя	Наименование потребителя	Этажность	Площадь отопляемая, м <sup>2</sup>	Нагрузка договорная, Гкал/ч				Годовое потребление, тыс. Гкал				Источник
					Отопление	Вентиляция	ГВС	Сумма	Отопление	Вентиляция	ГВС	Сумма	
ЖФ	Октябрьская ул., 102	Жилое МКД	4	4170	0,291	0	0	<b>0,291</b>	0,7051	0	0	<b>0,7051</b>	ЮТС
ЖФ	Октябрьская ул., 102	Жилое МКД	4		0	0	0,03183	<b>0,03183</b>	0	0	0,2455	<b>0,2455</b>	ЮТС
<b>Итого по ЖФ</b>					<b>0,8</b>	<b>0</b>	<b>0,06</b>	<b>0,86</b>	<b>1,939</b>	<b>0</b>	<b>0,461</b>	<b>2,4</b>	
<b>Итого по ОДЗ</b>					<b>0,02</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,02</b>	<b>0,045</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,045</b>	
<b>Итого по кадастровому кварталу</b>					<b>0,82</b>	<b>0</b>	<b>0,06</b>	<b>0,88</b>	<b>1,984</b>	<b>0</b>	<b>0,461</b>	<b>2,445</b>	

Таблица 115 - Тепловые нагрузки потребителей города в кадастровом квартале 22:70:020904

Признак потребителя	Адрес потребителя	Наименование потребителя	Этажность	Площадь отопляемая, м <sup>2</sup>	Нагрузка договорная, Гкал/ч				Годовое потребление, тыс. Гкал				Источник
					Отопление	Вентиляция	ГВС	Сумма	Отопление	Вентиляция	ГВС	Сумма	
ОДЗ	Дзержинского ул., 9	МБДОУ Детский сад № 12	1		0	0	0,00132	<b>0,00132</b>	0	0	0,0102	<b>0,0102</b>	ЮТС
ОДЗ	Дзержинского ул., 9	МБДОУ Детский сад № 12	2	308	0,0711	0	0	<b>0,0711</b>	0,1657	0	0	<b>0,1657</b>	ЮТС
ОДЗ	Дзержинского ул., 9	МБДОУ Детский сад № 12	2		0	0	0,02385	<b>0,02385</b>	0	0	0,184	<b>0,184</b>	ЮТС
ОДЗ	Дзержинского ул., 9	МБДОУ Детский сад № 12	1	308	0,0207	0	0	<b>0,0207</b>	0,0482	0	0	<b>0,0482</b>	ЮТС
ЖФ	Комсомольская ул., 109	Жилое МКД	3	1435	0,1302	0	0	<b>0,1302</b>	0,3155	0	0	<b>0,3155</b>	ЮТС
ЖФ	Комсомольская ул., 109	Жилое МКД	3		0	0	0,00769	<b>0,00769</b>	0	0	0,0593	<b>0,0593</b>	ЮТС
ЖФ	Комсомольская ул., 111	Жилое МКД	3	1624	0,144	0	0	<b>0,144</b>	0,3489	0	0	<b>0,3489</b>	ЮТС
ЖФ	Комсомольская ул., 111	Жилое МКД	1		0	0	0,00653	<b>0,00653</b>	0	0	0,0504	<b>0,0504</b>	ЮТС
ЖФ	Комсомольская ул., 113	Жилое МКД	4	3657	0,263	0	0	<b>0,263</b>	0,6372	0	0	<b>0,6372</b>	ЮТС
ЖФ	Комсомольская ул., 113	Жилое МКД	4		0	0	0,0303	<b>0,0303</b>	0	0	0,2337	<b>0,2337</b>	ЮТС
ЖФ	Комсомольская ул., 115	Жилое МКД	3	1631	0,1673	0	0	<b>0,1673</b>	0,4054	0	0	<b>0,4054</b>	ЮТС
ЖФ	Комсомольская ул., 117	Жилое МКД	3	1651	0,129	0	0	<b>0,129</b>	0,3126	0	0	<b>0,3126</b>	ЮТС
ЖФ	Комсомольская ул., 117	Жилое МКД	3		0	0	0,006006	<b>0,006006</b>	0	0	0,0463	<b>0,0463</b>	ЮТС
ЖФ	Октябрьская ул., 104	Жилое МКД	3	1444	0,13	0	0	<b>0,13</b>	0,315	0	0	<b>0,315</b>	ЮТС
ЖФ	Октябрьская ул., 104	Жилое МКД	3		0	0	0,00654	<b>0,00654</b>	0	0	0,0504	<b>0,0504</b>	ЮТС
ЖФ	Октябрьская ул., 106	Жилое МКД	3	1621	0,143	0	0	<b>0,143</b>	0,3465	0	0	<b>0,3465</b>	ЮТС
ЖФ	Октябрьская ул., 106	Жилое МКД	3		0	0	0,00716	<b>0,00716</b>	0	0	0,0552	<b>0,0552</b>	ЮТС
ЖФ	Октябрьская ул., 106а	Жилое МКД	4	2758	0,204	0	0	<b>0,204</b>	0,4943	0	0	<b>0,4943</b>	ЮТС
ЖФ	Октябрьская ул., 106а	Жилое МКД	4		0	0	0,02173	<b>0,02173</b>	0	0	0,1676	<b>0,1676</b>	ЮТС
ЖФ	Октябрьская ул., 108	Жилое МКД	4		0	0	0,0254	<b>0,0254</b>	0	0	0,1959	<b>0,1959</b>	ЮТС
ЖФ	Октябрьская ул., 108	Жилое МКД	4	3664	0,2632	0	0	<b>0,2632</b>	0,6377	0	0	<b>0,6377</b>	ЮТС
ЖФ	Октябрьская ул., 110	Жилое МКД	2		0	0	0,00855	<b>0,00855</b>	0	0	0,066	<b>0,066</b>	ЮТС
ЖФ	Октябрьская ул., 110	Жилое МКД	2	1588	0,144	0	0	<b>0,144</b>	0,3489	0	0	<b>0,3489</b>	ЮТС

Обосновывающие материалы к схеме теплоснабжения муниципального образования город Рубцовск  
Алтайского края на период до 2035 года (актуализация на 2025 год)

Признак потребителя	Адрес потребителя	Наименование потребителя	Этажность	Площадь отапливаемой, м <sup>2</sup>	Нагрузка договорная, Гкал/ч				Годовое потребление, тыс. Гкал				Источник
					Отопление	Вентиляция	ГВС	Сумма	Отопление	Вентиляция	ГВС	Сумма	
ЖФ	Октябрьская ул., 112	Жилое МКД	3		0	0	0,0071	<b>0,0071</b>	0	0	0,0548	<b>0,0548</b>	ЮТС
ЖФ	Октябрьская ул., 112	Жилое МКД	3	1485	0,1332	0	0	<b>0,1332</b>	0,3227	0	0	<b>0,3227</b>	ЮТС
<b>Итого по ЖФ</b>					<b>1,851</b>	<b>0</b>	<b>0,127</b>	<b>1,978</b>	<b>4,485</b>	<b>0</b>	<b>0,98</b>	<b>5,464</b>	
<b>Итого по ОДЗ</b>					<b>0,092</b>	<b>0</b>	<b>0,025</b>	<b>0,117</b>	<b>0,214</b>	<b>0</b>	<b>0,194</b>	<b>0,408</b>	
<b>Итого по кадастровому кварталу</b>					<b>1,943</b>	<b>0</b>	<b>0,152</b>	<b>2,095</b>	<b>4,699</b>	<b>0</b>	<b>1,174</b>	<b>5,872</b>	

Таблица 116 - Тепловые нагрузки потребителей города в кадастровом квартале 22:70:020905

Признак потребителя	Адрес потребителя	Наименование потребителя	Этажность	Площадь отапливаемой, м <sup>2</sup>	Нагрузка договорная, Гкал/ч				Годовое потребление, тыс. Гкал				Источник
					Отопление	Вентиляция	ГВС	Сумма	Отопление	Вентиляция	ГВС	Сумма	
ЖФ	Дзержинского ул., 13	Жилое МКД	4		0	0	0,0954	<b>0,0954</b>	0	0	0,7359	<b>0,7359</b>	ЮТС
ЖФ	Дзержинского ул., 13	Жилое МКД	4	3573	0,21882	0	0	<b>0,21882</b>	0,5302	0	0	<b>0,5302</b>	ЮТС
ЖФ	Дзержинского ул., 13	Жилое МКД	4		0	0	0,0555	<b>0,0555</b>	0	0	0,4281	<b>0,4281</b>	ЮТС
ЖФ	Дзержинского ул., 13	Жилое МКД	4	3573	0,24283	0	0	<b>0,24283</b>	0,5884	0	0	<b>0,5884</b>	ЮТС
ОДЗ	Калинина ул., 14	Административное	1		0,0118	0	0	<b>0,0118</b>	0,0275	0	0	<b>0,0275</b>	ЮТС
ЖФ	Калинина ул., 14	Жилое МКД	5		0,248	0	0	<b>0,248</b>	0,6009	0	0	<b>0,6009</b>	ЮТС
ЖФ	Калинина ул., 14	Жилое МКД	5	7906	0,3	0	0	<b>0,3</b>	0,7269	0	0	<b>0,7269</b>	ЮТС
ЖФ	Калинина ул., 14	Жилое МКД	5		0	0	0,02995	<b>0,02995</b>	0	0	0,231	<b>0,231</b>	ЮТС
ЖФ	Калинина ул., 14	Жилое МКД	5		0	0	0,02995	<b>0,02995</b>	0	0	0,231	<b>0,231</b>	ЮТС
ЖФ	Ленина пр-т., 32	Жилое МКД	4	2216	0,2008	0	0	<b>0,2008</b>	0,4865	0	0	<b>0,4865</b>	ЮТС
ОДЗ	Ленина пр-т., 32	Административное	1	748	0,0424	0	0	<b>0,0424</b>	0,0988	0	0	<b>0,0988</b>	ЮТС
ОДЗ	Ленина пр-т., 32	МУП	1	78	0,0085	0	0	<b>0,0085</b>	0,0198	0	0	<b>0,0198</b>	ЮТС
ОДЗ	Ленина пр-т., 32	Административное	1		0	0	0,00116	<b>0,00116</b>	0	0	0,0089	<b>0,0089</b>	ЮТС
ЖФ	Ленина пр-т., 32	Жилое МКД	4		0	0	0,018358	<b>0,018358</b>	0	0	0,1416	<b>0,1416</b>	ЮТС
ОДЗ	Ленина пр-т., 32а	МУП	1	113	0,0163	0	0	<b>0,0163</b>	0,038	0	0	<b>0,038</b>	ЮТС
ЖФ	Октябрьская ул., 157	Жилое МКД	3	1417	0,131	0	0	<b>0,131</b>	0,3174	0	0	<b>0,3174</b>	ЮТС
ЖФ	Октябрьская ул., 157	Жилое МКД	3		0	0	0,00687	<b>0,00687</b>	0	0	0,053	<b>0,053</b>	ЮТС
ЖФ	Октябрьская ул., 159	Жилое МКД	3		0	0	0,005	<b>0,005</b>	0	0	0,0386	<b>0,0386</b>	ЮТС
ЖФ	Октябрьская ул., 159	Жилое МКД	3	1483	0,13	0	0	<b>0,13</b>	0,315	0	0	<b>0,315</b>	ЮТС
<b>Итого по ЖФ</b>					<b>1,471</b>	<b>0</b>	<b>0,241</b>	<b>1,712</b>	<b>3,565</b>	<b>0</b>	<b>1,859</b>	<b>5,425</b>	
<b>Итого по ОДЗ</b>					<b>0,079</b>	<b>0</b>	<b>0,001</b>	<b>0,08</b>	<b>0,184</b>	<b>0</b>	<b>0,009</b>	<b>0,193</b>	
<b>Итого по кадастровому кварталу</b>					<b>1,55</b>	<b>0</b>	<b>0,242</b>	<b>1,792</b>	<b>3,749</b>	<b>0</b>	<b>1,868</b>	<b>5,618</b>	



Обосновывающие материалы к схеме теплоснабжения муниципального образования город Рубцовск  
Алтайского края на период до 2035 года (актуализация на 2025 год)

Таблица 117 - Тепловые нагрузки потребителей города в кадастровом квартале 22:70:020906

Признак потребителя	Адрес потребителя	Наименование потребителя	Этажность	Площадь отапливаемой, м <sup>2</sup>	Нагрузка договорная, Гкал/ч				Годовое потребление, тыс. Гкал				Источник
					Отопление	Вентиляция	ГВС	Сумма	Отопление	Вентиляция	ГВС	Сумма	
ОДЗ	Комсомольская ул., 146	Образовательное	4	2546	0,1912	0	0	<b>0,1912</b>	0,4456	0	0	<b>0,4456</b>	ЮТС
ОДЗ	Комсомольская ул., 146	Образовательное	4		0	0	0,02643	<b>0,02643</b>	0	0	0,2039	<b>0,2039</b>	ЮТС
ОДЗ	Комсомольская ул., 148	Административное	4	1448	0,2202	0	0	<b>0,2202</b>	0,5132	0	0	<b>0,5132</b>	ЮТС
ОДЗ	Комсомольская ул., 148	Административное	4		0	0	0,0001	<b>0,0001</b>	0	0	0,0008	<b>0,0008</b>	ЮТС
ОДЗ	Тракторная ул., 2/6	Образовательное	2		0	0	0,00575	<b>0,00575</b>	0	0	0,0444	<b>0,0444</b>	ЮТС
ОДЗ	Тракторная ул., 2/6	Образовательное	1	3578	0,02717	0	0	<b>0,02717</b>	0,0633	0	0	<b>0,0633</b>	ЮТС
ОДЗ	Тракторная ул., 2/6	Образовательное	4		0,1757	0	0	<b>0,1757</b>	0,4095	0	0	<b>0,4095</b>	ЮТС
ОДЗ	Тракторная ул., 2/6	Образовательное	4		0,15933	0	0	<b>0,15933</b>	0,3713	0	0	<b>0,3713</b>	ЮТС
ОДЗ	Тракторная ул., 2/6	Образовательное	4		0,17117	0	0	<b>0,17117</b>	0,3989	0	0	<b>0,3989</b>	ЮТС
ОДЗ	Тракторная ул., 2/6	Образовательное	4		0,16355	0	0	<b>0,16355</b>	0,3811	0	0	<b>0,3811</b>	ЮТС
ОДЗ	Тракторная ул., 2/6	Образовательное	4		0,1694	0	0	<b>0,1694</b>	0,3948	0	0	<b>0,3948</b>	ЮТС
ОДЗ	Тракторная ул., 2/6	Образовательное	2		0,1318	0	0	<b>0,1318</b>	0,3072	0	0	<b>0,3072</b>	ЮТС
<b>Итого по ОДЗ</b>					<b>1,41</b>	<b>0</b>	<b>0,032</b>	<b>1,442</b>	<b>3,285</b>	<b>0</b>	<b>0,249</b>	<b>3,534</b>	
<b>Итого по кадастровому кварталу</b>					<b>1,41</b>	<b>0</b>	<b>0,032</b>	<b>1,442</b>	<b>3,285</b>	<b>0</b>	<b>0,249</b>	<b>3,534</b>	

Таблица 118 - Тепловые нагрузки потребителей города в кадастровом квартале 22:70:020907

Признак потребителя	Адрес потребителя	Наименование потребителя	Этажность	Площадь отапливаемой, м <sup>2</sup>	Нагрузка договорная, Гкал/ч				Годовое потребление, тыс. Гкал				Источник
					Отопление	Вентиляция	ГВС	Сумма	Отопление	Вентиляция	ГВС	Сумма	
ОДЗ	имени В. Шенкеля пер., 1	Административное	2	420	0,0665	0	0	<b>0,0665</b>	0,155	0	0	<b>0,155</b>	ЮТС
ОДЗ	Комсомольская ул., 158	Рубцовский педагогический колледж	1	2813	0,2739	0	0	<b>0,2739</b>	0,6383	0	0	<b>0,6383</b>	ЮТС
ОДЗ	Комсомольская ул., 158	Рубцовский педагогический колледж	3	151	0,02281	0	0	<b>0,02281</b>	0,0532	0	0	<b>0,0532</b>	ЮТС
ОДЗ	Комсомольская ул., 158	Рубцовский педагогический колледж	2	1565	0,1121	0	0	<b>0,1121</b>	0,2612	0	0	<b>0,2612</b>	ЮТС
ОДЗ	Комсомольская ул., 158	Рубцовский педагогический колледж	1		0	0	0,0026	<b>0,0026</b>	0	0	0,0201	<b>0,0201</b>	ЮТС
ОДЗ	Комсомольская ул., 158	Рубцовский педагогический колледж	3		0	0	0,00008	<b>0,00008</b>	0	0	0,0006	<b>0,0006</b>	ЮТС

Обосновывающие материалы к схеме теплоснабжения муниципального образования город Рубцовск  
Алтайского края на период до 2035 года (актуализация на 2025 год)

Признак потребителя	Адрес потребителя	Наименование потребителя	Этажность	Площадь отапливаемая, м <sup>2</sup>	Нагрузка договорная, Гкал/ч				Годовое потребление, тыс. Гкал				Источник
					Отопление	Вентиляция	ГВС	Сумма	Отопление	Вентиляция	ГВС	Сумма	
		колледж											
ОДЗ	Комсомольская ул., 158	Рубцовский педагогический колледж	2		0	0	0,01149	<b>0,01149</b>	0	0	0,0886	<b>0,0886</b>	ЮТС
ОДЗ	Комсомольская ул., 176	Административное	1		0,0915	0	0	<b>0,0915</b>	0,2132	0	0	<b>0,2132</b>	ЮТС
ОДЗ	Комсомольская ул., 178	Административное	3		0,1053	0	0	<b>0,1053</b>	0,2454	0	0	<b>0,2454</b>	ЮТС
ОДЗ	Комсомольская ул., 178А	Административное	1	178	0,0185	0	0	<b>0,0185</b>	0,0431	0	0	<b>0,0431</b>	ЮТС
ЖФ	Комсомольская ул., 180	Жилое МКД	2	346	0,047	0	0	<b>0,047</b>	0,1139	0	0	<b>0,1139</b>	ЮТС
ЖФ	Комсомольская ул., 182	Жилое МКД	2	391	0,043	0	0	<b>0,043</b>	0,1042	0	0	<b>0,1042</b>	ЮТС
ЖФ	Комсомольская ул., 184	Жилое МКД	2	398	0,044	0	0	<b>0,044</b>	0,1066	0	0	<b>0,1066</b>	ЮТС
ЖФ	Комсомольская ул., 186	Жилое МКД	2	398	0,046	0	0	<b>0,046</b>	0,1115	0	0	<b>0,1115</b>	ЮТС
ОДЗ	Комсомольская ул., 188	Административное	3	1244	0,1128	0	0	<b>0,1128</b>	0,2629	0	0	<b>0,2629</b>	ЮТС
ОДЗ	Комсомольская ул., 188	Административное	2	404	0,0366	0	0	<b>0,0366</b>	0,0853	0	0	<b>0,0853</b>	ЮТС
ОДЗ	Комсомольская ул., 192	Административное	1	373	0,0507	0	0	<b>0,0507</b>	0,1182	0	0	<b>0,1182</b>	ЮТС
ОДЗ	Комсомольская ул., 194	Административное	3	2347	0,1913	0	0	<b>0,1913</b>	0,4458	0	0	<b>0,4458</b>	ЮТС
П	Комсомольская ул., 194	Производственное	1	315	0,0428	0	0	<b>0,0428</b>	0,0955	0	0	<b>0,0955</b>	ЮТС
ЖФ	Семафорный пер., 4	Жилое МКД	5		0	0	0,02366	<b>0,02366</b>	0	0	0,1825	<b>0,1825</b>	ЮТС
ЖФ	Семафорный пер., 4	Жилое МКД	5	3382	0,286	0	0	<b>0,286</b>	0,693	0	0	<b>0,693</b>	ЮТС
<b>Итого по ЖФ</b>					<b>0,466</b>	<b>0</b>	<b>0,024</b>	<b>0,49</b>	<b>1,129</b>	<b>0</b>	<b>0,183</b>	<b>1,312</b>	
<b>Итого по ОДЗ</b>					<b>1,082</b>	<b>0</b>	<b>0,014</b>	<b>1,096</b>	<b>2,522</b>	<b>0</b>	<b>0,109</b>	<b>2,631</b>	
<b>Итого по П</b>					<b>0,043</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,043</b>	<b>0,096</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,096</b>	
<b>Итого по кадастровому кварталу</b>					<b>1,591</b>	<b>0</b>	<b>0,038</b>	<b>1,629</b>	<b>3,747</b>	<b>0</b>	<b>0,292</b>	<b>4,039</b>	

Обосновывающие материалы к схеме теплоснабжения муниципального образования город Рубцовск  
Алтайского края на период до 2035 года (актуализация на 2025 год)

Таблица 119 - Тепловые нагрузки потребителей города в кадастровом квартале 22:70:020908

Признак потребителя	Адрес потребителя	Наименование потребителя	Этажность	Площадь отапливаемой, м <sup>2</sup>	Нагрузка договорная, Гкал/ч				Годовое потребление, тыс. Гкал				Источник
					Отопление	Вентиляция	ГВС	Сумма	Отопление	Вентиляция	ГВС	Сумма	
ЖФ	Дзержинского ул., 10	Жилое МКД	5		0	0	0,04642	<b>0,04642</b>	0	0	0,3581	<b>0,3581</b>	ЮТС
ЖФ	Дзержинского ул., 10	Жилое МКД	5	3116	0,247	0	0	<b>0,247</b>	0,5985	0	0	<b>0,5985</b>	ЮТС
ЖФ	Дзержинского ул., 6	Жилое МКД	5		0	0	0,02343	<b>0,02343</b>	0	0	0,1807	<b>0,1807</b>	ЮТС
ЖФ	Дзержинского ул., 6	Жилое МКД	5	3175	0,248	0	0	<b>0,248</b>	0,6009	0	0	<b>0,6009</b>	ЮТС
ОДЗ	Дзержинского ул., 8	Административное	1		0,01184	0	0	<b>0,01184</b>	0,0276	0	0	<b>0,0276</b>	ЮТС
ЖФ	Дзержинского ул., 8	Жилое МКД	1		0	0	0,02317	<b>0,02317</b>	0	0	0,1787	<b>0,1787</b>	ЮТС
ЖФ	Дзержинского ул., 8	Жилое МКД	5	3182	0,251	0	0	<b>0,251</b>	0,6082	0	0	<b>0,6082</b>	ЮТС
ОДЗ	Дзержинского ул., 8	Административное	5		0	0	0,00024	<b>0,00024</b>	0	0	0,0019	<b>0,0019</b>	ЮТС
ЖФ	Комсомольская ул., 121	Жилое МКД	5	3197	0,2508	0	0	<b>0,2508</b>	0,6077	0	0	<b>0,6077</b>	ЮТС
ЖФ	Комсомольская ул., 121	Жилое МКД	5		0	0	0,0226	<b>0,0226</b>	0	0	0,1743	<b>0,1743</b>	ЮТС
ЖФ	Комсомольская ул., 121а	Жилое частный	2	300	0,027	0	0	<b>0,027</b>	0,0654	0	0	<b>0,0654</b>	ЮТС
ЖФ	Комсомольская ул., 121а	Жилое частный	2		0	0	0,0001	<b>0,0001</b>	0	0	0,0008	<b>0,0008</b>	ЮТС
ЖФ	Комсомольская ул., 123	Жилое МКД	5	3145	0,248	0	0	<b>0,248</b>	0,6009	0	0	<b>0,6009</b>	ЮТС
ЖФ	Комсомольская ул., 123	Жилое МКД	5		0	0	0,02728	<b>0,02728</b>	0	0	0,2104	<b>0,2104</b>	ЮТС
ЖФ	Комсомольская ул., 125	Жилое МКД	5	3126	0,251	0	0	<b>0,251</b>	0,6082	0	0	<b>0,6082</b>	ЮТС
ЖФ	Комсомольская ул., 125	Жилое МКД	5		0	0	0,0217	<b>0,0217</b>	0	0	0,1674	<b>0,1674</b>	ЮТС
ЖФ	Комсомольская ул., 127	Жилое МКД	5	3136	0,2514	0	0	<b>0,2514</b>	0,6091	0	0	<b>0,6091</b>	ЮТС
ЖФ	Комсомольская ул., 127	Жилое МКД	5		0	0	0,0253	<b>0,0253</b>	0	0	0,1952	<b>0,1952</b>	ЮТС
ЖФ	Комсомольская ул., 129	Жилое МКД	5	3168	0,2512	0	0	<b>0,2512</b>	0,6087	0	0	<b>0,6087</b>	ЮТС
ЖФ	Комсомольская ул., 129	Жилое МКД	5		0	0	0,021975	<b>0,021975</b>	0	0	0,1695	<b>0,1695</b>	ЮТС
ЖФ	Комсомольская ул., 129б	Жилое частный	1	185	0,02	0	0	<b>0,02</b>	0,0485	0	0	<b>0,0485</b>	ЮТС
ЖФ	Комсомольская ул., 129б	Жилое частный	1		0	0	0,0001	<b>0,0001</b>	0	0	0,0008	<b>0,0008</b>	ЮТС
ЖФ	Комсомольская ул., 131	Жилое МКД	4	2773	0,204	0	0	<b>0,204</b>	0,4943	0	0	<b>0,4943</b>	ЮТС
ЖФ	Комсомольская ул., 131	Жилое МКД	4		0	0	0,02385	<b>0,02385</b>	0	0	0,184	<b>0,184</b>	ЮТС
ЖФ	Комсомольская ул., 133	Жилое МКД	5	2923	0,122	0	0	<b>0,122</b>	0,2956	0	0	<b>0,2956</b>	ЮТС
ЖФ	Комсомольская ул., 133	Жилое МКД	5		0,122	0	0	<b>0,122</b>	0,2956	0	0	<b>0,2956</b>	ЮТС
ЖФ	Комсомольская ул., 133	Жилое МКД	5		0	0	0,02132	<b>0,02132</b>	0	0	0,1645	<b>0,1645</b>	ЮТС
ОДЗ	Комсомольская ул., 133	Административное	1		0,0099	0	0	<b>0,0099</b>	0,0231	0	0	<b>0,0231</b>	ЮТС

Обосновывающие материалы к схеме теплоснабжения муниципального образования город Рубцовск  
Алтайского края на период до 2035 года (актуализация на 2025 год)

Признак потребителя	Адрес потребителя	Наименование потребителя	Этажность	Площадь отапливаемая, м <sup>2</sup>	Нагрузка договорная, Гкал/ч				Годовое потребление, тыс. Гкал				Источник
					Отопление	Вентиляция	ГВС	Сумма	Отопление	Вентиляция	ГВС	Сумма	
ЖФ	Комсомольская ул., 135	Жилое МКД	4	2573	0,204	0	0	<b>0,204</b>	0,4943	0	0	<b>0,4943</b>	ЮТС
ЖФ	Комсомольская ул., 135	Жилое МКД	4		0	0	0,01899	<b>0,01899</b>	0	0	0,1465	<b>0,1465</b>	ЮТС
ЖФ	Комсомольская ул., 137	Жилое МКД	4	2527	0,202	0	0	<b>0,202</b>	0,4894	0	0	<b>0,4894</b>	ЮТС
ЖФ	Комсомольская ул., 137	Жилое МКД	4		0	0	0,01745	<b>0,01745</b>	0	0	0,1346	<b>0,1346</b>	ЮТС
ОДЗ	Ленина пр-т., 36	Рубцовский аграрно-промышленный техникум	3	3356	0,292	0	0	<b>0,292</b>	0,6805	0	0	<b>0,6805</b>	ЮТС
ЖФ	Ленина пр-т., 38	Жилое МКД	5	3214	0,253	0	0	<b>0,253</b>	0,613	0	0	<b>0,613</b>	ЮТС
ЖФ	Ленина пр-т., 38	Жилое МКД	5		0	0	0,02031	<b>0,02031</b>	0	0	0,1567	<b>0,1567</b>	ЮТС
ОДЗ	Ленина пр-т., 38	Образовательное	3		0	0	0,03201	<b>0,03201</b>	0	0	0,2469	<b>0,2469</b>	ЮТС
ОДЗ	Ленина пр-т., 40	Административное	2		0,052	0	0	<b>0,052</b>	0,1212	0	0	<b>0,1212</b>	ЮТС
ЖФ	Ленина пр-т., 40	Жилое МКД	5		0	0	0,02095	<b>0,02095</b>	0	0	0,1616	<b>0,1616</b>	ЮТС
ОДЗ	Ленина пр-т., 40	Административное	2		0,052	0	0	<b>0,052</b>	0,1212	0	0	<b>0,1212</b>	ЮТС
ЖФ	Ленина пр-т., 40	Жилое МКД	5	1866	0,174	0	0	<b>0,174</b>	0,4216	0	0	<b>0,4216</b>	ЮТС
ЖФ	Ленина пр-т., 40	Жилое МКД	5	1866	0,174	0	0	<b>0,174</b>	0,4216	0	0	<b>0,4216</b>	ЮТС
ЖФ	Ленина пр-т., 42	Жилое МКД	5	1798	0,16	0	0	<b>0,16</b>	0,3877	0	0	<b>0,3877</b>	ЮТС
ЖФ	Ленина пр-т., 42	Жилое МКД	5	1798	0,16	0	0	<b>0,16</b>	0,3877	0	0	<b>0,3877</b>	ЮТС
ЖФ	Ленина пр-т., 42	Жилое МКД	5		0	0	0,0299	<b>0,0299</b>	0	0	0,2306	<b>0,2306</b>	ЮТС
ОДЗ	Ленина пр-т., 42а	Комплекс отдыха "Ташир"	2	758	0,05	0	0	<b>0,05</b>	0,1165	0	0	<b>0,1165</b>	ЮТС
ОДЗ	Ленина пр-т., 42а	Административное	2		0	0	0,0013	<b>0,0013</b>	0	0	0,01	<b>0,01</b>	ЮТС
ЖФ	Ленина пр-т., 44	Жилое МКД	5	2552	0,191	0	0	<b>0,191</b>	0,4628	0	0	<b>0,4628</b>	ЮТС
ЖФ	Ленина пр-т., 44	Жилое МКД	5		0	0	0,025082	<b>0,025082</b>	0	0	0,1935	<b>0,1935</b>	ЮТС
ОДЗ	Ленина пр-т., 46	Административное	5		0,0235	0	0	<b>0,0235</b>	0,0548	0	0	<b>0,0548</b>	ЮТС
ОДЗ	Ленина пр-т., 46	Административное	1	5002	0,324	0	0	<b>0,324</b>	0,7551	0	0	<b>0,7551</b>	ЮТС
ОДЗ	Ленина пр-т., 46	Административное	1		0,0235	0	0,00153	<b>0,02503</b>	0,0548	0	0,0118	<b>0,0666</b>	ЮТС
ОДЗ	Ленина пр-т., 46	Административное	5		0	0	0,0187	<b>0,0187</b>	0	0	0,1442	<b>0,1442</b>	ЮТС
ОДЗ	Ленина пр-т., 46а	Административное	3	352	0,038	0	0	<b>0,038</b>	0,0886	0	0	<b>0,0886</b>	ЮТС
ОДЗ	Ленина пр-т., 46а	Административное	3		0	0	0,0001	<b>0,0001</b>	0	0	0,0008	<b>0,0008</b>	ЮТС
ОДЗ	Ленина пр-т., 46б	МКУ "Управление образования"	1	269	0,0731	0	0	<b>0,0731</b>	0,1704	0	0	<b>0,1704</b>	ЮТС
ОДЗ	Ленина пр-т., 46б	МКУ "Управление образования"	1		0	0	0,000094	<b>0,000094</b>	0	0	0,0007	<b>0,0007</b>	ЮТС

Обосновывающие материалы к схеме теплоснабжения муниципального образования город Рубцовск  
Алтайского края на период до 2035 года (актуализация на 2025 год)

Признак потребителя	Адрес потребителя	Наименование потребителя	Этажность	Площадь отопляемая, м <sup>2</sup>	Нагрузка договорная, Гкал/ч				Годовое потребление, тыс. Гкал				Источник
					Отопление	Вентиляция	ГВС	Сумма	Отопление	Вентиляция	ГВС	Сумма	
ОДЗ	Ленина пр-т., 48	Средняя общеобразовательная школа №6	4	3550	0,26	0	0	<b>0,26</b>	0,6059	0	0	<b>0,6059</b>	ЮТС
ОДЗ	Ленина пр-т., 48	Средняя общеобразовательная школа №6	1	4104	0,0758	0	0	<b>0,0758</b>	0,1766	0	0	<b>0,1766</b>	ЮТС
ОДЗ	Ленина пр-т., 48	Средняя общеобразовательная школа №6	4		0	0	0,00142	<b>0,00142</b>	0	0	0,011	<b>0,011</b>	ЮТС
ОДЗ	Ленина пр-т., 48	Средняя общеобразовательная школа №6	1		0	0	0,00208	<b>0,00208</b>	0	0	0,016	<b>0,016</b>	ЮТС
<b>Итого по ЖФ</b>					<b>4,011</b>	<b>0</b>	<b>0,39</b>	<b>4,401</b>	<b>9,72</b>	<b>0</b>	<b>3,008</b>	<b>12,728</b>	
<b>Итого по ОДЗ</b>					<b>1,286</b>	<b>0</b>	<b>0,057</b>	<b>1,343</b>	<b>2,996</b>	<b>0</b>	<b>0,443</b>	<b>3,44</b>	
<b>Итого по кадастровому кварталу</b>					<b>5,297</b>	<b>0</b>	<b>0,447</b>	<b>5,744</b>	<b>12,716</b>	<b>0</b>	<b>3,451</b>	<b>16,168</b>	

Таблица 120 - Тепловые нагрузки потребителей города в кадастровом квартале 22:70:020909

Признак потребителя	Адрес потребителя	Наименование потребителя	Этажность	Площадь отопляемая, м <sup>2</sup>	Нагрузка договорная, Гкал/ч				Годовое потребление, тыс. Гкал				Источник
					Отопление	Вентиляция	ГВС	Сумма	Отопление	Вентиляция	ГВС	Сумма	
ОДЗ	имени В. Шенкеля пер., 7	Административное	1	394	0,0429	0	0	<b>0,0429</b>	0,1	0	0	<b>0,1</b>	ЮТС
ОДЗ	Комсомольская ул., 139	МКУ "Управление культуры, спорта и мол. политики"	1		0	0	0,000645	<b>0,000645</b>	0	0	0,005	<b>0,005</b>	ЮТС
ЖФ	Комсомольская ул., 139	Жилое МКД	5	3178	0,246	0	0	<b>0,246</b>	0,5961	0	0	<b>0,5961</b>	ЮТС
ОДЗ	Комсомольская ул., 139	Детская художественная школа	1	458	0,0472	0	0	<b>0,0472</b>	0,11	0	0	<b>0,11</b>	ЮТС
ЖФ	Комсомольская ул., 139	Жилое МКД	5		0	0	0,02546	<b>0,02546</b>	0	0	0,1964	<b>0,1964</b>	ЮТС
ЖФ	Комсомольская ул., 143	Жилое МКД	5		0	0	0,0252	<b>0,0252</b>	0	0	0,1944	<b>0,1944</b>	ЮТС
ЖФ	Комсомольская ул., 143	Жилое МКД	5	3199	0,2465	0	0	<b>0,2465</b>	0,5973	0	0	<b>0,5973</b>	ЮТС
ЖФ	Комсомольская ул., 145	Жилое МКД	5		0	0	0,02553	<b>0,02553</b>	0	0	0,1969	<b>0,1969</b>	ЮТС
ЖФ	Комсомольская ул., 145	Жилое МКД	5	3540	0,245	0	0	<b>0,245</b>	0,5936	0	0	<b>0,5936</b>	ЮТС
ОДЗ	Ленина пр-т., 50	Административное	1		0,0308	0	0	<b>0,0308</b>	0,0718	0	0	<b>0,0718</b>	ЮТС
ЖФ	Ленина пр-т., 50	Жилое МКД	5	3564	0,246	0	0	<b>0,246</b>	0,5961	0	0	<b>0,5961</b>	ЮТС
ОДЗ	Ленина пр-т., 50	Административное	1		0,0192	0	0	<b>0,0192</b>	0,0447	0	0	<b>0,0447</b>	ЮТС
ЖФ	Ленина пр-т., 50	Жилое МКД	5		0	0	0,02877	<b>0,02877</b>	0	0	0,2219	<b>0,2219</b>	ЮТС

Обосновывающие материалы к схеме теплоснабжения муниципального образования город Рубцовск  
Алтайского края на период до 2035 года (актуализация на 2025 год)

Признак потребителя	Адрес потребителя	Наименование потребителя	Этажность	Площадь отапливаемая, м <sup>2</sup>	Нагрузка договорная, Гкал/ч				Годовое потребление, тыс. Гкал				Источник
					Отопление	Вентиляция	ГВС	Сумма	Отопление	Вентиляция	ГВС	Сумма	
ЖФ	Ленина пр-т., 52	Жилое МКД	5	3467	0,239	0	0	<b>0,239</b>	0,5791	0	0	<b>0,5791</b>	ЮТС
ЖФ	Ленина пр-т., 52	Жилое МКД	5		0	0	0,02485	<b>0,02485</b>	0	0	0,1917	<b>0,1917</b>	ЮТС
ЖФ	Ленина пр-т., 54	Жилое МКД	5	3510	0,247	0	0	<b>0,247</b>	0,5985	0	0	<b>0,5985</b>	ЮТС
ЖФ	Ленина пр-т., 54	Жилое МКД	5		0	0	0,02909	<b>0,02909</b>	0	0	0,2244	<b>0,2244</b>	ЮТС
<b>Итого по ЖФ</b>					<b>1,47</b>	<b>0</b>	<b>0,159</b>	<b>1,628</b>	<b>3,561</b>	<b>0</b>	<b>1,226</b>	<b>4,786</b>	
<b>Итого по ОДЗ</b>					<b>0,14</b>	<b>0</b>	<b>0,001</b>	<b>0,141</b>	<b>0,327</b>	<b>0</b>	<b>0,005</b>	<b>0,332</b>	
<b>Итого по кадастровому кварталу</b>					<b>1,61</b>	<b>0</b>	<b>0,16</b>	<b>1,769</b>	<b>3,888</b>	<b>0</b>	<b>1,231</b>	<b>5,118</b>	

Таблица 121 - Тепловые нагрузки потребителей города в кадастровом квартале 22:70:020910

Признак потребителя	Адрес потребителя	Наименование потребителя	Этажность	Площадь отапливаемая, м <sup>2</sup>	Нагрузка договорная, Гкал/ч				Годовое потребление, тыс. Гкал				Источник
					Отопление	Вентиляция	ГВС	Сумма	Отопление	Вентиляция	ГВС	Сумма	
ОДЗ	Комсомольская ул., 147	Административное	1	242	0,0213	0	0	<b>0,0213</b>	0,0496	0	0	<b>0,0496</b>	ЮТС
ОДЗ	Комсомольская ул., 147	МУП	1	985	0,0088	0	0	<b>0,0088</b>	0,0205	0	0	<b>0,0205</b>	ЮТС
ОДЗ	Комсомольская ул., 147	Административное	1	546	0,0172	0	0	<b>0,0172</b>	0,0401	0	0	<b>0,0401</b>	ЮТС
ОДЗ	Комсомольская ул., 147	Административное	2	1220	0,195	0	0	<b>0,195</b>	0,4544	0	0	<b>0,4544</b>	ЮТС
ОДЗ	Комсомольская ул., 147	Административное	1	43	0,0054	0	0	<b>0,0054</b>	0,0126	0	0	<b>0,0126</b>	ЮТС
ОДЗ	Комсомольская ул., 147	Административное	1	121	0,0106	0	0	<b>0,0106</b>	0,0247	0	0	<b>0,0247</b>	ЮТС
ОДЗ	Комсомольская ул., 147	Административное	1	1060	0,0194	0	0	<b>0,0194</b>	0,0452	0	0	<b>0,0452</b>	ЮТС
ОДЗ	Комсомольская ул., 147	Административное	1	141	0,0123	0	0	<b>0,0123</b>	0,0287	0	0	<b>0,0287</b>	ЮТС
ОДЗ	Комсомольская ул., 147	Административное	2		0	0	0,0036	<b>0,0036</b>	0	0	0,0278	<b>0,0278</b>	ЮТС
ОДЗ	Комсомольская ул., 147	Административное	1	158	0,0194	0	0	<b>0,0194</b>	0,0452	0	0	<b>0,0452</b>	ЮТС
ОДЗ	Комсомольская ул., 147	Административное	1	82	0,0087	0	0	<b>0,0087</b>	0,0203	0	0	<b>0,0203</b>	ЮТС
ОДЗ	Комсомольская ул., 147-1	Административное	2	1315	0,0802	0	0	<b>0,0802</b>	0,1869	0	0	<b>0,1869</b>	ЮТС
ОДЗ	Комсомольская ул., 147а	Административное	1	24	0,0029	0	0	<b>0,0029</b>	0,0068	0	0	<b>0,0068</b>	ЮТС
ОДЗ	Комсомольская ул., 149	МУП	2		0	0	0,002328	<b>0,002328</b>	0	0	0,018	<b>0,018</b>	ЮТС
ОДЗ	Комсомольская ул., 149	Административное	2	609	0,0326	0	0	<b>0,0326</b>	0,076	0	0	<b>0,076</b>	ЮТС
ОДЗ	Комсомольская ул., 149	МУП	1	821	0,0488	0	0	<b>0,0488</b>	0,1137	0	0	<b>0,1137</b>	ЮТС
ОДЗ	Комсомольская ул., 149	Административное	1	672	0,0166	0	0	<b>0,0166</b>	0,0387	0	0	<b>0,0387</b>	ЮТС
ОДЗ	Комсомольская ул., 149	Административное	1		0,0024	0	0	<b>0,0024</b>	0,0056	0	0	<b>0,0056</b>	ЮТС
ОДЗ	Комсомольская ул., 149	МУП	2	2980	0,3667	0	0	<b>0,3667</b>	0,8546	0	0	<b>0,8546</b>	ЮТС

Обосновывающие материалы к схеме теплоснабжения муниципального образования город Рубцовск  
Алтайского края на период до 2035 года (актуализация на 2025 год)

Признак потребителя	Адрес потребителя	Наименование потребителя	Этажность	Площадь отапливаемая, м <sup>2</sup>	Нагрузка договорная, Гкал/ч				Годовое потребление, тыс. Гкал				Источник
					Отопление	Вентиляция	ГВС	Сумма	Отопление	Вентиляция	ГВС	Сумма	
ОДЗ	Комсомольская ул., 149	Административное	1	162	0,0167	0	0	<b>0,0167</b>	0,0389	0	0	<b>0,0389</b>	ЮТС
ОДЗ	Комсомольская ул., 149	Административное	1		0	0	0,00225	<b>0,00225</b>	0	0	0,0174	<b>0,0174</b>	ЮТС
ОДЗ	Комсомольская ул., 149	Административное	1		0	0	0,000471	<b>0,000471</b>	0	0	0,0036	<b>0,0036</b>	ЮТС
ОДЗ	Комсомольская ул., 149	МУП	1	672	0,0174	0	0	<b>0,0174</b>	0,0405	0	0	<b>0,0405</b>	ЮТС
ОДЗ	Комсомольская ул., 149	МУП	1	113	0,0389	0	0	<b>0,0389</b>	0,0907	0	0	<b>0,0907</b>	ЮТС
ОДЗ	Комсомольская ул., 149	Административное	1	609	0,0075	0	0	<b>0,0075</b>	0,0175	0	0	<b>0,0175</b>	ЮТС
ОДЗ	Комсомольская ул., 149	МУП	2	672	0,0457	0	0	<b>0,0457</b>	0,1065	0	0	<b>0,1065</b>	ЮТС
ОДЗ	Комсомольская ул., 149	Административное	1		0	0	0,00225	<b>0,00225</b>	0	0	0,0174	<b>0,0174</b>	ЮТС
ОДЗ	Комсомольская ул., 149	Административное	1		0	0	0,002179	<b>0,002179</b>	0	0	0,0168	<b>0,0168</b>	ЮТС
ОДЗ	Комсомольская ул., 149	МУП	1		0	0	0,002903	<b>0,002903</b>	0	0	0,0224	<b>0,0224</b>	ЮТС
ОДЗ	Комсомольская ул., 149	МУП	1		0	0	0,01728	<b>0,01728</b>	0	0	0,1333	<b>0,1333</b>	ЮТС
ОДЗ	Комсомольская ул., 149	Административное	1		0	0	0,00225	<b>0,00225</b>	0	0	0,0174	<b>0,0174</b>	ЮТС
ОДЗ	Комсомольская ул., 149а	Административное	2	925	0,1069	0	0	<b>0,1069</b>	0,2491	0	0	<b>0,2491</b>	ЮТС
ОДЗ	Комсомольская ул., 149г	Административное	1	1266	0,0374	0	0	<b>0,0374</b>	0,0872	0	0	<b>0,0872</b>	ЮТС
ОДЗ	Комсомольская ул., 153	Административное	2		0	0,01957	0	<b>0,01957</b>	0	0,0228	0	<b>0,0228</b>	ЮТС
ОДЗ	Комсомольская ул., 153	Административное	2		0	0,01957	0	<b>0,01957</b>	0	0,0228	0	<b>0,0228</b>	ЮТС
ОДЗ	Комсомольская ул., 153	Административное	2		0	0,01957	0	<b>0,01957</b>	0	0,0228	0	<b>0,0228</b>	ЮТС
ОДЗ	Комсомольская ул., 153	Административное	2	696	0,08297	0	0	<b>0,08297</b>	0,1934	0	0	<b>0,1934</b>	ЮТС
ОДЗ	Ленина пр-т., 149	МУП	2		0	0	0,00506	<b>0,00506</b>	0	0	0,039	<b>0,039</b>	ЮТС
ОДЗ	Ленина пр-т., 56	Административное	3		0	0,038	0	<b>0,038</b>	0	0,0443	0	<b>0,0443</b>	ЮТС
ОДЗ	Ленина пр-т., 56	Административное	3		0	0,0054	0	<b>0,0054</b>	0	0,0063	0	<b>0,0063</b>	ЮТС
ОДЗ	Ленина пр-т., 56	Административное	3		0	0,0396	0	<b>0,0396</b>	0	0,0461	0	<b>0,0461</b>	ЮТС
ОДЗ	Ленина пр-т., 56	Кинотеатр "Жемчужина"	3	3167	0,2799	0	0	<b>0,2799</b>	0,6523	0	0	<b>0,6523</b>	ЮТС
ОДЗ	Ленина пр-т., 56	Административное	3		0	0	0,01917	<b>0,01917</b>	0	0	0,1479	<b>0,1479</b>	ЮТС
ОДЗ	Ленина пр-т., 56А	МУП	2		0,1087	0	0	<b>0,1087</b>	0,2533	0	0	<b>0,2533</b>	ЮТС
ОДЗ	Ленина пр-т., 58	Торговый центр ЦУМ	3	8615	0,5244	0	0	<b>0,5244</b>	1,2221	0	0	<b>1,2221</b>	ЮТС
ОДЗ	Ленина пр-т., 60	Административное	1		0	0	0,00341	<b>0,00341</b>	0	0	0,0263	<b>0,0263</b>	ЮТС
ОДЗ	Ленина пр-т., 60	Административное	3	2218	0,1937	0	0	<b>0,1937</b>	0,4514	0	0	<b>0,4514</b>	ЮТС
ОДЗ	Ленина пр-т., 60а	Административное	3	1147	0,1028	0	0	<b>0,1028</b>	0,2396	0	0	<b>0,2396</b>	ЮТС
<b>Итого по ОДЗ</b>					<b>2,446</b>	<b>0,142</b>	<b>0,063</b>	<b>2,651</b>	<b>5,701</b>	<b>0,165</b>	<b>0,487</b>	<b>6,353</b>	
<b>Итого по кадастровому кварталу</b>					<b>2,446</b>	<b>0,142</b>	<b>0,063</b>	<b>2,651</b>	<b>5,701</b>	<b>0,165</b>	<b>0,487</b>	<b>6,353</b>	

Обосновывающие материалы к схеме теплоснабжения муниципального образования город Рубцовск  
Алтайского края на период до 2035 года (актуализация на 2025 год)

Таблица 122 - Тепловые нагрузки потребителей города в кадастровом квартале 22:70:020911

Признак потребителя	Адрес потребителя	Наименование потребителя	Этажность	Площадь отапливаемой, м <sup>2</sup>	Нагрузка договорная, Гкал/ч				Годовое потребление, тыс. Гкал				Источник
					Отопление	Вентиляция	ГВС	Сумма	Отопление	Вентиляция	ГВС	Сумма	
ОДЗ	Комсомольская ул., 202	Детский сад № 16	2	733	0,0701	0	0	<b>0,0701</b>	0,1634	0	0	<b>0,1634</b>	ЮТС
ОДЗ	Комсомольская ул., 204	Средняя общеобразовательная школа № 19	2	3528	0,3026	0	0	<b>0,3026</b>	0,7052	0	0	<b>0,7052</b>	ЮТС
ЖФ	Комсомольская ул., 206	Жилое МКД	2	705	0,071	0	0	<b>0,071</b>	0,172	0	0	<b>0,172</b>	ЮТС
ЖФ	Комсомольская ул., 208	Жилое МКД	2	475	0,0569	0	0	<b>0,0569</b>	0,1379	0	0	<b>0,1379</b>	ЮТС
ЖФ	Локомотивная ул., 09	Жилое МКД	1	634	0,0559	0	0	<b>0,0559</b>	0,1354	0	0	<b>0,1354</b>	ЮТС
ОДЗ	Локомотивная ул., 11	Медицинское	1	150	0,0219	0	0	<b>0,0219</b>	0,051	0	0	<b>0,051</b>	ЮТС
ОДЗ	Локомотивная ул., 13	Административное	1	159	0,0174	0	0	<b>0,0174</b>	0,0405	0	0	<b>0,0405</b>	ЮТС
ЖФ	Локомотивная ул., 2	Жилое МКД	2	474	0,0511	0	0	<b>0,0511</b>	0,1238	0	0	<b>0,1238</b>	ЮТС
<b>Итого по ЖФ</b>					<b>0,235</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,235</b>	<b>0,569</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,569</b>	
<b>Итого по ОДЗ</b>					<b>0,412</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,412</b>	<b>0,96</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,96</b>	
<b>Итого по кадастровому кварталу</b>					<b>0,647</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,647</b>	<b>1,529</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1,529</b>	

Таблица 123 - Тепловые нагрузки потребителей города в кадастровом квартале 22:70:020912

Признак потребителя	Адрес потребителя	Наименование потребителя	Этажность	Площадь отапливаемой, м <sup>2</sup>	Нагрузка договорная, Гкал/ч				Годовое потребление, тыс. Гкал				Источник
					Отопление	Вентиляция	ГВС	Сумма	Отопление	Вентиляция	ГВС	Сумма	
ЖФ	Комсомольская ул., 183	Жилое МКД	5		0	0	0,03252	<b>0,03252</b>	0	0	0,2508	<b>0,2508</b>	ЮТС
ЖФ	Комсомольская ул., 183	Жилое МКД	5	3956	0,288	0	0	<b>0,288</b>	0,6978	0	0	<b>0,6978</b>	ЮТС
ЖФ	Комсомольская ул., 185	Жилое МКД	5	3189	0,262	0	0	<b>0,262</b>	0,6348	0	0	<b>0,6348</b>	ЮТС
ЖФ	Комсомольская ул., 185	Жилое МКД	5		0	0	0,0226	<b>0,0226</b>	0	0	0,1743	<b>0,1743</b>	ЮТС
ЖФ	Комсомольская ул., 187	Жилое МКД	5	3401	0,256	0	0	<b>0,256</b>	0,6203	0	0	<b>0,6203</b>	ЮТС
ЖФ	Комсомольская ул., 187	Жилое МКД	5		0	0	0,0268	<b>0,0268</b>	0	0	0,2067	<b>0,2067</b>	ЮТС
ЖФ	Комсомольская ул., 189	Жилое МКД	5	4518	0,34	0	0	<b>0,34</b>	0,8238	0	0	<b>0,8238</b>	ЮТС
ЖФ	Комсомольская ул., 189	Жилое МКД	5		0	0	0,03507	<b>0,03507</b>	0	0	0,2705	<b>0,2705</b>	ЮТС
ЖФ	Комсомольская ул., 193	Жилое МКД	5		0	0	0,03865	<b>0,03865</b>	0	0	0,2981	<b>0,2981</b>	ЮТС
ЖФ	Комсомольская ул., 193	Жилое МКД	5	4426	0,341	0	0	<b>0,341</b>	0,8262	0	0	<b>0,8262</b>	ЮТС
ЖФ	Комсомольская ул., 195	Жилое МКД	5	3324	0,249	0	0	<b>0,249</b>	0,6033	0	0	<b>0,6033</b>	ЮТС
ЖФ	Комсомольская ул., 195	Жилое МКД	5		0	0	0,0247	<b>0,0247</b>	0	0	0,1905	<b>0,1905</b>	ЮТС
ЖФ	Комсомольская ул., 197	Жилое МКД	5	3493	0,215	0	0	<b>0,215</b>	0,5209	0	0	<b>0,5209</b>	ЮТС
ЖФ	Комсомольская ул., 197	Жилое МКД	5		0	0	0,02604	<b>0,02604</b>	0	0	0,2009	<b>0,2009</b>	ЮТС
ОДЗ	Комсомольская ул., 197	Административное	1	29	0,0074	0	0	<b>0,0074</b>	0,0172	0	0	<b>0,0172</b>	ЮТС



Обосновывающие материалы к схеме теплоснабжения муниципального образования город Рубцовск  
Алтайского края на период до 2035 года (актуализация на 2025 год)

Признак потребителя	Адрес потребителя	Наименование потребителя	Этажность	Площадь отапливаемая, м <sup>2</sup>	Нагрузка договорная, Гкал/ч				Годовое потребление, тыс. Гкал				Источник
					Отопление	Вентиляция	ГВС	Сумма	Отопление	Вентиляция	ГВС	Сумма	
ОДЗ	Комсомольская ул., 215	Административное	3	1676	0,1296	0	0	<b>0,1296</b>	0,302	0	0	<b>0,302</b>	ЮТС
ОДЗ	Комсомольская ул., 215	МУП	1		0	0	0,002042	<b>0,002042</b>	0	0	0,0158	<b>0,0158</b>	ЮТС
ОДЗ	Комсомольская ул., 215	Административное	3		0	0	0,01425	<b>0,01425</b>	0	0	0,1099	<b>0,1099</b>	ЮТС
ОДЗ	Комсомольская ул., 215	МУП	1	690	0,0311	0	0	<b>0,0311</b>	0,0725	0	0	<b>0,0725</b>	ЮТС
ЖФ	Ленина пр-т., 68	Жилое МКД	5		0	0	0,04647	<b>0,04647</b>	0	0	0,3585	<b>0,3585</b>	ЮТС
ЖФ	Ленина пр-т., 68	Жилое МКД	5	1818	0,385	0	0	<b>0,385</b>	0,9329	0	0	<b>0,9329</b>	ЮТС
ЖФ	Улежникова пер., 3	Жилое МКД	5		0	0	0,035218	<b>0,035218</b>	0	0	0,2717	<b>0,2717</b>	ЮТС
ЖФ	Улежникова пер., 3	Жилое МКД	5	4671	0,3263	0	0	<b>0,3263</b>	0,7906	0	0	<b>0,7906</b>	ЮТС
ОДЗ	Улежникова пер., 3а	Административное	3	450	0,049	0	0	<b>0,049</b>	0,1142	0	0	<b>0,1142</b>	ЮТС
ОДЗ	Улежникова пер., 3б	Административное	3	592	0,0463	0	0	<b>0,0463</b>	0,1079	0	0	<b>0,1079</b>	ЮТС
<b>Итого по ЖФ</b>					<b>2,662</b>	<b>0</b>	<b>0,288</b>	<b>2,95</b>	<b>6,451</b>	<b>0</b>	<b>2,222</b>	<b>8,673</b>	
<b>Итого по ОДЗ</b>					<b>0,263</b>	<b>0</b>	<b>0,016</b>	<b>0,28</b>	<b>0,614</b>	<b>0</b>	<b>0,126</b>	<b>0,74</b>	
<b>Итого по кадастровому кварталу</b>					<b>2,925</b>	<b>0</b>	<b>0,304</b>	<b>3,23</b>	<b>7,065</b>	<b>0</b>	<b>2,348</b>	<b>9,413</b>	

Таблица 124 - Тепловые нагрузки потребителей города в кадастровом квартале 22:70:020913

Признак потребителя	Адрес потребителя	Наименование потребителя	Этажность	Площадь отапливаемая, м <sup>2</sup>	Нагрузка договорная, Гкал/ч				Годовое потребление, тыс. Гкал				Источник
					Отопление	Вентиляция	ГВС	Сумма	Отопление	Вентиляция	ГВС	Сумма	
ОДЗ	Крупской ул., 115	Административное	2	298	0,0534	0,0084	0	<b>0,0618</b>	0,1244	0,0098	0	<b>0,1342</b>	ЮТС
ОДЗ	Улежникова пер., 5	Административное	1	176	0,0186	0	0	<b>0,0186</b>	0,0433	0	0	<b>0,0433</b>	ЮТС
<b>Итого по ОДЗ</b>					<b>0,072</b>	<b>0,008</b>	<b>0</b>	<b>0,08</b>	<b>0,168</b>	<b>0,01</b>	<b>0</b>	<b>0,178</b>	
<b>Итого по кадастровому кварталу</b>					<b>0,072</b>	<b>0,008</b>	<b>0</b>	<b>0,08</b>	<b>0,168</b>	<b>0,01</b>	<b>0</b>	<b>0,178</b>	

Таблица 125 - Тепловые нагрузки потребителей города в кадастровом квартале 22:70:020914

Признак потребителя	Адрес потребителя	Наименование потребителя	Этажность	Площадь отапливаемая, м <sup>2</sup>	Нагрузка договорная, Гкал/ч				Годовое потребление, тыс. Гкал				Источник
					Отопление	Вентиляция	ГВС	Сумма	Отопление	Вентиляция	ГВС	Сумма	
ОДЗ	Комсомольская ул., 183а	Административное	1		0,0138	0	0	<b>0,0138</b>	0,0322	0	0	<b>0,0322</b>	ЮТС
ЖФ	Ленина пр-т., 62	Жилое МКД	5	1118	0,08	0	0	<b>0,08</b>	0,1938	0	0	<b>0,1938</b>	ЮТС
ЖФ	Ленина пр-т., 62	Жилое МКД	5	1118	0,08	0	0	<b>0,08</b>	0,1938	0	0	<b>0,1938</b>	ЮТС
ЖФ	Ленина пр-т., 62	Жилое МКД	5	1118	0	0	0,04276	<b>0,04276</b>	0	0	0,3298	<b>0,3298</b>	ЮТС
ЖФ	Ленина пр-т., 62	Жилое МКД	5	1118	0,08	0	0	<b>0,08</b>	0,1938	0	0	<b>0,1938</b>	ЮТС
ЖФ	Ленина пр-т., 62	Жилое МКД	5	1118	0,08	0	0	<b>0,08</b>	0,1938	0	0	<b>0,1938</b>	ЮТС
ЖФ	Ленина пр-т., 62	Жилое МКД	5	1118	0,08	0	0	<b>0,08</b>	0,1938	0	0	<b>0,1938</b>	ЮТС

Обосновывающие материалы к схеме теплоснабжения муниципального образования город Рубцовск  
Алтайского края на период до 2035 года (актуализация на 2025 год)

Признак потребителя	Адрес потребителя	Наименование потребителя	Этажность	Площадь отапливаемой, м <sup>2</sup>	Нагрузка договорная, Гкал/ч				Годовое потребление, тыс. Гкал				Источник
					Отопление	Вентиляция	ГВС	Сумма	Отопление	Вентиляция	ГВС	Сумма	
ОДЗ	Ленина пр-т., 64	Административное	1		0,0481	0	0	<b>0,0481</b>	0,1121	0	0	<b>0,1121</b>	ЮТС
ОДЗ	Ленина пр-т., 64	Административное	1		0,0566	0	0	<b>0,0566</b>	0,1319	0	0	<b>0,1319</b>	ЮТС
ОДЗ	Ленина пр-т., 64	Административное	1		0,038	0	0	<b>0,038</b>	0,0886	0	0	<b>0,0886</b>	ЮТС
ЖФ	Ленина пр-т., 64	Жилое МКД	5	4022	0,1488	0	0	<b>0,1488</b>	0,3605	0	0	<b>0,3605</b>	ЮТС
ЖФ	Ленина пр-т., 64	Жилое МКД	5	4022	0,1464	0	0	<b>0,1464</b>	0,3547	0	0	<b>0,3547</b>	ЮТС
ЖФ	Ленина пр-т., 64	Жилое МКД	5	4022	0,1444	0	0	<b>0,1444</b>	0,3499	0	0	<b>0,3499</b>	ЮТС
ЖФ	Ленина пр-т., 64	Жилое МКД	5		0	0	0,0233	<b>0,0233</b>	0	0	0,1797	<b>0,1797</b>	ЮТС
ЖФ	Ленина пр-т., 64	Жилое МКД	5		0	0	0,0231	<b>0,0231</b>	0	0	0,1782	<b>0,1782</b>	ЮТС
ЖФ	Ленина пр-т., 64	Жилое МКД	5		0	0	0,0193	<b>0,0193</b>	0	0	0,1489	<b>0,1489</b>	ЮТС
ЖФ	Ленина пр-т., 66	Жилое МКД	5	1818	0,192	0	0	<b>0,192</b>	0,4652	0	0	<b>0,4652</b>	ЮТС
ЖФ	Ленина пр-т., 66	Жилое МКД	5	1818	0,192	0	0	<b>0,192</b>	0,4652	0	0	<b>0,4652</b>	ЮТС
ЖФ	Ленина пр-т., 66	Жилое МКД	5		0	0	0,0511	<b>0,0511</b>	0	0	0,3942	<b>0,3942</b>	ЮТС
ЖФ	Ленина пр-т., 70	Жилое МКД	5	1369	0,1146	0	0	<b>0,1146</b>	0,2777	0	0	<b>0,2777</b>	ЮТС
ЖФ	Ленина пр-т., 70	Жилое МКД	5	1369	0,1146	0	0	<b>0,1146</b>	0,2777	0	0	<b>0,2777</b>	ЮТС
ЖФ	Ленина пр-т., 70	Жилое МКД	5	1369	0,1146	0	0	<b>0,1146</b>	0,2777	0	0	<b>0,2777</b>	ЮТС
ЖФ	Ленина пр-т., 70	Жилое МКД	5		0	0	0,04137	<b>0,04137</b>	0	0	0,3191	<b>0,3191</b>	ЮТС
ОДЗ	Ленина пр-т., 64	Административное	1		0	0	0,0001	<b>0,0001</b>	0	0	0,0008	<b>0,0008</b>	ЮТС
<b>Итого по ЖФ</b>					<b>1,567</b>	<b>0</b>	<b>0,201</b>	<b>1,768</b>	<b>3,798</b>	<b>0</b>	<b>1,55</b>	<b>5,348</b>	
<b>Итого по ОДЗ</b>					<b>0,157</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,157</b>	<b>0,365</b>	<b>0</b>	<b>0,001</b>	<b>0,366</b>	
<b>Итого по кадастровому кварталу</b>					<b>1,724</b>	<b>0</b>	<b>0,201</b>	<b>1,925</b>	<b>4,163</b>	<b>0</b>	<b>1,551</b>	<b>5,714</b>	

Таблица 126 - Тепловые нагрузки потребителей города в кадастровом квартале 22:70:020915

Признак потребителя	Адрес потребителя	Наименование потребителя	Этажность	Площадь отапливаемой, м <sup>2</sup>	Нагрузка договорная, Гкал/ч				Годовое потребление, тыс. Гкал				Источник
					Отопление	Вентиляция	ГВС	Сумма	Отопление	Вентиляция	ГВС	Сумма	
ОДЗ	Ленина пр-т., 64а	Административное	1	283	0,0216	0	0	<b>0,0216</b>	0,0503	0	0	<b>0,0503</b>	ЮТС
ОДЗ	Ленина пр-т., 74	Торговый центр "Меридиан"	1	1438	0,2438	0	0	<b>0,2438</b>	0,5682	0	0	<b>0,5682</b>	ЮТС
ОДЗ	Ленина пр-т., 74	Административное	1		0	0	0,0006	<b>0,0006</b>	0	0	0,0046	<b>0,0046</b>	ЮТС
ЖФ	Улежникова пер., 7	Жилое МКД	9	2081	0,211	0	0	<b>0,211</b>	0,5113	0	0	<b>0,5113</b>	ЮТС
ЖФ	Улежникова пер., 7	Жилое МКД	9	2081	0,211	0	0	<b>0,211</b>	0,5113	0	0	<b>0,5113</b>	ЮТС

Обосновывающие материалы к схеме теплоснабжения муниципального образования город Рубцовск  
Алтайского края на период до 2035 года (актуализация на 2025 год)

Признак потребителя	Адрес потребителя	Наименование потребителя	Этажность	Площадь отапливаемой, м <sup>2</sup>	Нагрузка договорная, Гкал/ч				Годовое потребление, тыс. Гкал				Источник
					Отопление	Вентиляция	ГВС	Сумма	Отопление	Вентиляция	ГВС	Сумма	
ЖФ	Улежникова пер., 7	Жилое МКД	9		0	0	0,00612	<b>0,00612</b>	0	0	0,0472	<b>0,0472</b>	ЮТС
ЖФ	Улежникова пер., 7	Жилое МКД	9	2081	0,211	0	0	<b>0,211</b>	0,5113	0	0	<b>0,5113</b>	ЮТС
ОДЗ	Улежникова пер., 7/1	Административное	1	1205	0,026	0	0	<b>0,026</b>	0,0606	0	0	<b>0,0606</b>	ЮТС
ОДЗ	Улежникова пер., 7/1	Административное	1		0	0	0,00124	<b>0,00124</b>	0	0	0,0096	<b>0,0096</b>	ЮТС
ЖФ	Улежникова пер., 9	Жилое МКД	10		0	0	0,38	<b>0,38</b>	0	0	2,9312	<b>2,9312</b>	ЮТС
ЖФ	Улежникова пер., 9	Жилое МКД	10	2419	0,27	0	0	<b>0,27</b>	0,6542	0	0	<b>0,6542</b>	ЮТС
ЖФ	Улежникова пер., 9	Жилое МКД	10	2419	0,27	0	0	<b>0,27</b>	0,6542	0	0	<b>0,6542</b>	ЮТС
<b>Итого по ЖФ</b>					<b>1,173</b>	<b>0</b>	<b>0,386</b>	<b>1,559</b>	<b>2,842</b>	<b>0</b>	<b>2,978</b>	<b>5,821</b>	
<b>Итого по ОДЗ</b>					<b>0,291</b>	<b>0</b>	<b>0,002</b>	<b>0,293</b>	<b>0,679</b>	<b>0</b>	<b>0,014</b>	<b>0,693</b>	
<b>Итого по кадастровому кварталу</b>					<b>1,464</b>	<b>0</b>	<b>0,388</b>	<b>1,852</b>	<b>3,521</b>	<b>0</b>	<b>2,992</b>	<b>6,514</b>	

Таблица 127 - Тепловые нагрузки потребителей города в кадастровом квартале 22:70:021001

Признак потребителя	Адрес потребителя	Наименование потребителя	Этажность	Площадь отапливаемой, м <sup>2</sup>	Нагрузка договорная, Гкал/ч				Годовое потребление, тыс. Гкал				Источник
					Отопление	Вентиляция	ГВС	Сумма	Отопление	Вентиляция	ГВС	Сумма	
ЖФ	Громова ул., 2	Жилое МКД	5	3183	0,26	0	0	<b>0,26</b>	0,63	0	0	<b>0,63</b>	ЮТС
ЖФ	Громова ул., 2	Жилое МКД	5		0	0	0,0292	<b>0,0292</b>	0	0	0,2252	<b>0,2252</b>	ЮТС
ЖФ	Громова ул., 4	Жилое МКД	5		0	0	0,024	<b>0,024</b>	0	0	0,1851	<b>0,1851</b>	ЮТС
ЖФ	Громова ул., 4	Жилое МКД	5	3143	0,248	0	0	<b>0,248</b>	0,6009	0	0	<b>0,6009</b>	ЮТС
ЖФ	Громова ул., 6	Жилое МКД	5		0	0	0,0243	<b>0,0243</b>	0	0	0,1874	<b>0,1874</b>	ЮТС
ЖФ	Громова ул., 6	Жилое МКД	5	3097	0,2502	0	0	<b>0,2502</b>	0,6062	0	0	<b>0,6062</b>	ЮТС
ЖФ	Дзержинского ул., 15	Жилое МКД	5		0	0	0,03203	<b>0,03203</b>	0	0	0,2471	<b>0,2471</b>	ЮТС
ЖФ	Дзержинского ул., 15	Жилое МКД	5	6317	0,418	0	0	<b>0,418</b>	1,0128	0	0	<b>1,0128</b>	ЮТС
ЖФ	Дзержинского ул., 17	Жилое МКД	5		0	0	0,0239	<b>0,0239</b>	0	0	0,1844	<b>0,1844</b>	ЮТС
ЖФ	Дзержинского ул., 17	Жилое МКД	5	3303	0,3086	0	0	<b>0,3086</b>	0,7477	0	0	<b>0,7477</b>	ЮТС
ЖФ	Дзержинского ул., 19	Жилое МКД	5	1588	0,1442	0	0	<b>0,1442</b>	0,3494	0	0	<b>0,3494</b>	ЮТС
ЖФ	Дзержинского ул., 19	Жилое МКД	5		0	0	0,0111	<b>0,0111</b>	0	0	0,0856	<b>0,0856</b>	ЮТС
ЖФ	Калинина ул., 16	Жилое МКД	5	3057	0,208	0	0	<b>0,208</b>	0,504	0	0	<b>0,504</b>	ЮТС
ЖФ	Калинина ул., 16	Жилое МКД	5		0	0	0,0455	<b>0,0455</b>	0	0	0,351	<b>0,351</b>	ЮТС
ЖФ	Калинина ул., 16	Жилое МКД	5	3057	0,211	0	0	<b>0,211</b>	0,5113	0	0	<b>0,5113</b>	ЮТС

Обосновывающие материалы к схеме теплоснабжения муниципального образования город Рубцовск  
Алтайского края на период до 2035 года (актуализация на 2025 год)

Признак потребителя	Адрес потребителя	Наименование потребителя	Этажность	Площадь отапливаемая, м <sup>2</sup>	Нагрузка договорная, Гкал/ч				Годовое потребление, тыс. Гкал				Источник
					Отопление	Вентиляция	ГВС	Сумма	Отопление	Вентиляция	ГВС	Сумма	
ЖФ	Калинина ул., 18	Жилое МКД	5	3374	0,242	0	0	<b>0,242</b>	0,5864	0	0	<b>0,5864</b>	ЮТС
ЖФ	Калинина ул., 18	Жилое МКД	5		0	0	0,026	<b>0,026</b>	0	0	0,2006	<b>0,2006</b>	ЮТС
ЖФ	Калинина ул., 20	Жилое МКД	5		0	0	0,014	<b>0,014</b>	0	0	0,108	<b>0,108</b>	ЮТС
ЖФ	Калинина ул., 20	Жилое МКД	5	1579	0,146	0	0	<b>0,146</b>	0,3538	0	0	<b>0,3538</b>	ЮТС
ЖФ	Ленина пр-т., 11	Жилое МКД	3	1419	0,1348	0	0	<b>0,1348</b>	0,3266	0	0	<b>0,3266</b>	ЮТС
ЖФ	Ленина пр-т., 11	Жилое МКД	3		0	0	0,00943	<b>0,00943</b>	0	0	0,0727	<b>0,0727</b>	ЮТС
ОДЗ	Ленина пр-т., 13	Медицинское	3	4124	0,253	0	0	<b>0,253</b>	0,5896	0	0	<b>0,5896</b>	ЮТС
ОДЗ	Ленина пр-т., 13	Медицинское	1	95	0,0107	0	0	<b>0,0107</b>	0,0249	0	0	<b>0,0249</b>	ЮТС
ОДЗ	Ленина пр-т., 13	Медицинское	1	109	0,0101	0	0	<b>0,0101</b>	0,0235	0	0	<b>0,0235</b>	ЮТС
ОДЗ	Ленина пр-т., 13	Медицинское	3	3241	0,1893	0	0	<b>0,1893</b>	0,4412	0	0	<b>0,4412</b>	ЮТС
ОДЗ	Ленина пр-т., 13	Медицинское	3		0	0	0,0403	<b>0,0403</b>	0	0	0,3109	<b>0,3109</b>	ЮТС
ОДЗ	Ленина пр-т., 13	Медицинское	3		0	0	0,0085	<b>0,0085</b>	0	0	0,0656	<b>0,0656</b>	ЮТС
ОДЗ	Ленина пр-т., 13	Медицинское	1		0	0	0,0036	<b>0,0036</b>	0	0	0,0278	<b>0,0278</b>	ЮТС
ЖФ	Ленина пр-т., 9	Жилое МКД	3	1435	0,1327	0	0	<b>0,1327</b>	0,3215	0	0	<b>0,3215</b>	ЮТС
ЖФ	Ленина пр-т., 9	Жилое МКД	3		0	0	0,00825	<b>0,00825</b>	0	0	0,0636	<b>0,0636</b>	ЮТС
ОДЗ	Ленина пр-т., 9а	Детский сад № 30 "Незабудка", столовая	1	184	0,0064	0	0	<b>0,0064</b>	0,0149	0	0	<b>0,0149</b>	ЮТС
ОДЗ	Ленина пр-т., 9а	Детский сад № 30 "Незабудка"	2	736	0,0606	0	0	<b>0,0606</b>	0,1412	0	0	<b>0,1412</b>	ЮТС
ОДЗ	Ленина пр-т., 9а	Детский сад № 30 "Незабудка"	2		0	0	0,01022	<b>0,01022</b>	0	0	0,0788	<b>0,0788</b>	ЮТС
ОДЗ	Ленина пр-т., 9а	Детский сад № 30 "Незабудка"	1		0	0	0,01022	<b>0,01022</b>	0	0	0,0788	<b>0,0788</b>	ЮТС
<b>Итого по ЖФ</b>					<b>2,704</b>	<b>0</b>	<b>0,248</b>	<b>2,951</b>	<b>6,551</b>	<b>0</b>	<b>1,911</b>	<b>8,461</b>	
<b>Итого по ОДЗ</b>					<b>0,53</b>	<b>0</b>	<b>0,073</b>	<b>0,603</b>	<b>1,235</b>	<b>0</b>	<b>0,562</b>	<b>1,797</b>	
<b>Итого по кадастровому кварталу</b>					<b>3,234</b>	<b>0</b>	<b>0,321</b>	<b>3,554</b>	<b>7,786</b>	<b>0</b>	<b>2,473</b>	<b>10,258</b>	

Обосновывающие материалы к схеме теплоснабжения муниципального образования город Рубцовск  
Алтайского края на период до 2035 года (актуализация на 2025 год)

Таблица 128 - Тепловые нагрузки потребителей города в кадастровом квартале 22:70:021002

Признак потребителя	Адрес потребителя	Наименование потребителя	Этажность	Площадь отапливаемой, м <sup>2</sup>	Нагрузка договорная, Гкал/ч				Годовое потребление, тыс. Гкал				Источник
					Отопление	Вентиляция	ГВС	Сумма	Отопление	Вентиляция	ГВС	Сумма	
ЖФ	Громова ул., 1	Жилое МКД	5	3524	0,247	0	0	<b>0,247</b>	0,5985	0	0	<b>0,5985</b>	ЮТС
ЖФ	Громова ул., 1	Жилое МКД	5		0	0	0,03033	<b>0,03033</b>	0	0	0,234	<b>0,234</b>	ЮТС
ОДЗ	Громова ул., 3	Административное	1		0,0335	0	0	<b>0,0335</b>	0,0781	0	0	<b>0,0781</b>	ЮТС
ЖФ	Громова ул., 3	Жилое МКД	5	2760	0,248	0	0	<b>0,248</b>	0,6009	0	0	<b>0,6009</b>	ЮТС
ОДЗ	Громова ул., 3	Административное	1		0	0	0,001336	<b>0,001336</b>	0	0	0,0103	<b>0,0103</b>	ЮТС
ЖФ	Громова ул., 3	Жилое МКД	5		0	0	0,02427	<b>0,02427</b>	0	0	0,1872	<b>0,1872</b>	ЮТС
ОДЗ	Громова ул., 3А	Детский сад № 32	2		0	0	0,08042	<b>0,08042</b>	0	0	0,6203	<b>0,6203</b>	ЮТС
ОДЗ	Громова ул., 3А	Детский сад № 32	2	1623	0,1064	0,1075	0	<b>0,2139</b>	0,248	0,1253	0	<b>0,3733</b>	ЮТС
ЖФ	Громова ул., 5	Жилое МКД	5	3527	0,247	0	0	<b>0,247</b>	0,5985	0	0	<b>0,5985</b>	ЮТС
ЖФ	Громова ул., 5	Жилое МКД	5		0	0	0,0264	<b>0,0264</b>	0	0	0,2036	<b>0,2036</b>	ЮТС
ЖФ	Дзержинского ул., 23	Жилое МКД	5		0	0	0,02744	<b>0,02744</b>	0	0	0,2117	<b>0,2117</b>	ЮТС
ЖФ	Дзержинского ул., 23	Жилое МКД	5	3494	0,247	0	0	<b>0,247</b>	0,5985	0	0	<b>0,5985</b>	ЮТС
ЖФ	Дзержинского ул., 25	Жилое МКД	5	3530	0,247	0	0	<b>0,247</b>	0,5985	0	0	<b>0,5985</b>	ЮТС
ЖФ	Дзержинского ул., 25	Жилое МКД	5		0	0	0,0258	<b>0,0258</b>	0	0	0,199	<b>0,199</b>	ЮТС
ЖФ	Дзержинского ул., 27	Жилое МКД	5	3504	0,247	0	0	<b>0,247</b>	0,5985	0	0	<b>0,5985</b>	ЮТС
ЖФ	Дзержинского ул., 27	Жилое МКД	5		0	0	0,0266	<b>0,0266</b>	0	0	0,2052	<b>0,2052</b>	ЮТС
ЖФ	Дзержинского ул., 29	Жилое МКД	5		0	0	0,0293	<b>0,0293</b>	0	0	0,226	<b>0,226</b>	ЮТС
ЖФ	Дзержинского ул., 29	Жилое МКД	5	3338	0,235	0	0	<b>0,235</b>	0,5694	0	0	<b>0,5694</b>	ЮТС
ЖФ	Дзержинского ул., 31	Жилое МКД	5	3376	0,237	0	0	<b>0,237</b>	0,5742	0	0	<b>0,5742</b>	ЮТС
ЖФ	Дзержинского ул., 31	Жилое МКД	5		0	0	0,0277	<b>0,0277</b>	0	0	0,2137	<b>0,2137</b>	ЮТС
ЖФ	Калинина ул., 24	Жилое МКД	5	3494	0,2471	0	0	<b>0,2471</b>	0,5987	0	0	<b>0,5987</b>	ЮТС
ЖФ	Калинина ул., 24	Жилое МКД	5		0	0	0,0296	<b>0,0296</b>	0	0	0,2283	<b>0,2283</b>	ЮТС
ЖФ	Калинина ул., 26	Жилое МКД	5	3527	0,247	0	0	<b>0,247</b>	0,5985	0	0	<b>0,5985</b>	ЮТС
ЖФ	Калинина ул., 26	Жилое МКД	5		0	0	0,0301	<b>0,0301</b>	0	0	0,2322	<b>0,2322</b>	ЮТС
ЖФ	Калинина ул., 28	Жилое МКД	5	3193	0,232	0	0	<b>0,232</b>	0,5621	0	0	<b>0,5621</b>	ЮТС
ЖФ	Калинина ул., 28	Жилое МКД	5		0	0	0,02114	<b>0,02114</b>	0	0	0,1631	<b>0,1631</b>	ЮТС
ЖФ	Калинина ул., 30	Жилое МКД	5	3506	0,2476	0	0	<b>0,2476</b>	0,5999	0	0	<b>0,5999</b>	ЮТС
ЖФ	Калинина ул., 30	Жилое МКД	5		0	0	0,02817	<b>0,02817</b>	0	0	0,2173	<b>0,2173</b>	ЮТС

Обосновывающие материалы к схеме теплоснабжения муниципального образования город Рубцовск  
Алтайского края на период до 2035 года (актуализация на 2025 год)

Признак потребителя	Адрес потребителя	Наименование потребителя	Этажность	Площадь отапливаемой, м <sup>2</sup>	Нагрузка договорная, Гкал/ч				Годовое потребление, тыс. Гкал				Источник
					Отопление	Вентиляция	ГВС	Сумма	Отопление	Вентиляция	ГВС	Сумма	
ЖФ	Калинина ул., 32	Жилое МКД	5	3302	0,2378	0	0	<b>0,2378</b>	0,5762	0	0	<b>0,5762</b>	ЮТС
ЖФ	Калинина ул., 32	Жилое МКД	5		0	0	0,03041	<b>0,03041</b>	0	0	0,2346	<b>0,2346</b>	ЮТС
ЖФ	Калинина ул., 34	Жилое МКД	5	3291	0,2364	0	0	<b>0,2364</b>	0,5728	0	0	<b>0,5728</b>	ЮТС
ЖФ	Калинина ул., 34	Жилое МКД	5		0	0	0,03205	<b>0,03205</b>	0	0	0,2472	<b>0,2472</b>	ЮТС
ОДЗ	Калинина ул., 36	Административное	1		0,0031	0	0	<b>0,0031</b>	0,0072	0	0	<b>0,0072</b>	ЮТС
ЖФ	Калинина ул., 36	Жилое МКД	5	3289	0,238	0	0	<b>0,238</b>	0,5767	0	0	<b>0,5767</b>	ЮТС
ЖФ	Калинина ул., 36	Жилое МКД	5		0	0	0,0296	<b>0,0296</b>	0	0	0,2283	<b>0,2283</b>	ЮТС
<b>Итого по ЖФ</b>					<b>3,641</b>	<b>0</b>	<b>0,419</b>	<b>4,06</b>	<b>8,822</b>	<b>0</b>	<b>3,231</b>	<b>12,053</b>	
<b>Итого по ОДЗ</b>					<b>0,143</b>	<b>0,108</b>	<b>0,082</b>	<b>0,332</b>	<b>0,333</b>	<b>0,125</b>	<b>0,631</b>	<b>1,089</b>	
<b>Итого по кадастровому кварталу</b>					<b>3,784</b>	<b>0,108</b>	<b>0,501</b>	<b>4,392</b>	<b>9,155</b>	<b>0,125</b>	<b>3,862</b>	<b>13,142</b>	

Таблица 129 - Тепловые нагрузки потребителей города в кадастровом квартале 22:70:021003

Признак потребителя	Адрес потребителя	Наименование потребителя	Этажность	Площадь отапливаемой, м <sup>2</sup>	Нагрузка договорная, Гкал/ч				Годовое потребление, тыс. Гкал				Источник
					Отопление	Вентиляция	ГВС	Сумма	Отопление	Вентиляция	ГВС	Сумма	
ЖФ	бульвар Победы, 3	Жилое МКД	5		0	0	0,014095	<b>0,014095</b>	0	0	0,1087	<b>0,1087</b>	ЮТС
ЖФ	бульвар Победы, 3	Жилое МКД	5	2604	0,2181	0	0	<b>0,2181</b>	0,5285	0	0	<b>0,5285</b>	ЮТС
ЖФ	бульвар Победы, 5	Жилое МКД	5		0	0	0,0221	<b>0,0221</b>	0	0	0,1705	<b>0,1705</b>	ЮТС
ЖФ	бульвар Победы, 5	Жилое МКД	5	3110	0,176	0	0	<b>0,176</b>	0,4264	0	0	<b>0,4264</b>	ЮТС
ОДЗ	бульвар Победы, 5	Административное	1		0,0734	0,098	0,035	<b>0,2064</b>	0,1711	0,1142	0,27	<b>0,5553</b>	ЮТС
ЖФ	бульвар Победы, 7	Жилое МКД	5		0	0	0,02604	<b>0,02604</b>	0	0	0,2009	<b>0,2009</b>	ЮТС
ЖФ	бульвар Победы, 7	Жилое МКД	5	3497	0,248	0	0	<b>0,248</b>	0,6009	0	0	<b>0,6009</b>	ЮТС
ЖФ	Громова ул., 10	Жилое МКД	5	3365	0,252	0	0	<b>0,252</b>	0,6106	0	0	<b>0,6106</b>	ЮТС
ЖФ	Громова ул., 10	Жилое МКД	5		0	0	0,03031	<b>0,03031</b>	0	0	0,2338	<b>0,2338</b>	ЮТС
ОДЗ	Громова ул., 10а	Административное	1	436	0,037	0	0	<b>0,037</b>	0,0862	0	0	<b>0,0862</b>	ЮТС
ОДЗ	Громова ул., 10а	Административное	1		0	0	0,00438	<b>0,00438</b>	0	0	0,0338	<b>0,0338</b>	ЮТС
ОДЗ	Громова ул., 12	Детский сад № 32	2	1331	0,1264	0	0	<b>0,1264</b>	0,2946	0	0	<b>0,2946</b>	ЮТС
ОДЗ	Громова ул., 12	Детский сад № 32	5		0	0	0,01402	<b>0,01402</b>	0	0	0,1081	<b>0,1081</b>	ЮТС
ЖФ	Громова ул., 14	Жилое МКД	5	3396	0,254	0	0	<b>0,254</b>	0,6154	0	0	<b>0,6154</b>	ЮТС
ЖФ	Громова ул., 14	Жилое МКД	5		0	0	0,02606	<b>0,02606</b>	0	0	0,201	<b>0,201</b>	ЮТС

Обосновывающие материалы к схеме теплоснабжения муниципального образования город Рубцовск  
Алтайского края на период до 2035 года (актуализация на 2025 год)

Признак потребителя	Адрес потребителя	Наименование потребителя	Этажность	Площадь отапливаемая, м <sup>2</sup>	Нагрузка договорная, Гкал/ч				Годовое потребление, тыс. Гкал				Источник
					Отопление	Вентиляция	ГВС	Сумма	Отопление	Вентиляция	ГВС	Сумма	
ЖФ	Громова ул., 14а	Жилое МКД	5	3501	0,25	0	0	<b>0,25</b>	0,6057	0	0	<b>0,6057</b>	ЮТС
ЖФ	Громова ул., 14а	Жилое МКД	5		0	0	0,02632	<b>0,02632</b>	0	0	0,203	<b>0,203</b>	ЮТС
ОДЗ	Громова ул., 16	Административное	1	160	0,0194	0	0	<b>0,0194</b>	0,0452	0	0	<b>0,0452</b>	ЮТС
ЖФ	Громова ул., 16	Жилое МКД	5	3166	0,269	0	0	<b>0,269</b>	0,6518	0	0	<b>0,6518</b>	ЮТС
ЖФ	Громова ул., 16	Жилое МКД	5		0	0	0,02568	<b>0,02568</b>	0	0	0,1981	<b>0,1981</b>	ЮТС
ОДЗ	Громова ул., 16	Административное	1		0	0	0,00062	<b>0,00062</b>	0	0	0,0048	<b>0,0048</b>	ЮТС
ОДЗ	Громова ул., 16	Административное	1		0,004	0	0	<b>0,004</b>	0,0093	0	0	<b>0,0093</b>	ЮТС
ЖФ	Громова ул., 16а	Жилое МКД	5	3514	0,239	0	0	<b>0,239</b>	0,5791	0	0	<b>0,5791</b>	ЮТС
ЖФ	Громова ул., 16а	Жилое МКД	5		0	0	0,02826	<b>0,02826</b>	0	0	0,218	<b>0,218</b>	ЮТС
ЖФ	Громова ул., 18	Жилое МКД	5	3060	0,25	0	0	<b>0,25</b>	0,6057	0	0	<b>0,6057</b>	ЮТС
ЖФ	Громова ул., 18	Жилое МКД	5		0	0	0,0276	<b>0,0276</b>	0	0	0,2129	<b>0,2129</b>	ЮТС
ЖФ	Громова ул., 20	Жилое МКД	5		0	0	0,0212	<b>0,0212</b>	0	0	0,1635	<b>0,1635</b>	ЮТС
ЖФ	Громова ул., 20	Жилое МКД	5	3266	0,23	0	0	<b>0,23</b>	0,5573	0	0	<b>0,5573</b>	ЮТС
ЖФ	Громова ул., 22	Жилое МКД	5		0	0	0,0371	<b>0,0371</b>	0	0	0,2862	<b>0,2862</b>	ЮТС
ЖФ	Громова ул., 22	Жилое МКД	5	4450	0,306	0	0	<b>0,306</b>	0,7414	0	0	<b>0,7414</b>	ЮТС
ЖФ	Громова ул., 24	Жилое МКД	5		0	0	0,0245	<b>0,0245</b>	0	0	0,189	<b>0,189</b>	ЮТС
ЖФ	Громова ул., 24	Жилое МКД	5	3375	0,2506	0	0	<b>0,2506</b>	0,6072	0	0	<b>0,6072</b>	ЮТС
ЖФ	Дзержинского ул., 14	Жилое МКД	5		0	0	0,02249	<b>0,02249</b>	0	0	0,1735	<b>0,1735</b>	ЮТС
ЖФ	Дзержинского ул., 14	Жилое МКД	5	3636	0,354	0	0	<b>0,354</b>	0,8577	0	0	<b>0,8577</b>	ЮТС
ЖФ	Дзержинского ул., 16	Жилое МКД	5	2895	0,243	0	0	<b>0,243</b>	0,5888	0	0	<b>0,5888</b>	ЮТС
ЖФ	Дзержинского ул., 16	Жилое МКД	5		0	0	0,02509	<b>0,02509</b>	0	0	0,1935	<b>0,1935</b>	ЮТС
ЖФ	Дзержинского ул., 18	Жилое МКД	5	2986	0,224	0	0	<b>0,224</b>	0,5427	0	0	<b>0,5427</b>	ЮТС
ЖФ	Дзержинского ул., 18	Жилое МКД	5		0	0	0,02671	<b>0,02671</b>	0	0	0,206	<b>0,206</b>	ЮТС
ОДЗ	Дзержинского ул., 20	Лицей № 7	3		0	0	0,007	<b>0,007</b>	0	0	0,054	<b>0,054</b>	ЮТС
ОДЗ	Дзержинского ул., 20	Лицей № 7	3	1625	0,1315	0	0	<b>0,1315</b>	0,3065	0	0	<b>0,3065</b>	ЮТС
ОДЗ	Дзержинского ул., 20	Лицей № 7	3	1625	0,1486	0	0	<b>0,1486</b>	0,3463	0	0	<b>0,3463</b>	ЮТС
ОДЗ	Ленина пр-т., 19	Медицинское	1		0,1061	0	0	<b>0,1061</b>	0,2473	0	0	<b>0,2473</b>	ЮТС
ЖФ	Ленина пр-т., 19	Жилое МКД	5	3186	0,2576	0	0	<b>0,2576</b>	0,6242	0	0	<b>0,6242</b>	ЮТС
ЖФ	Ленина пр-т., 19	Жилое МКД	5		0	0	0,0208	<b>0,0208</b>	0	0	0,1604	<b>0,1604</b>	ЮТС
ОДЗ	Ленина пр-т., 19	Медицинское	1		0	0	0,00719	<b>0,00719</b>	0	0	0,0555	<b>0,0555</b>	ЮТС

Обосновывающие материалы к схеме теплоснабжения муниципального образования город Рубцовск  
Алтайского края на период до 2035 года (актуализация на 2025 год)

Признак потребителя	Адрес потребителя	Наименование потребителя	Этажность	Площадь отапливаемой, м <sup>2</sup>	Нагрузка договорная, Гкал/ч				Годовое потребление, тыс. Гкал				Источник
					Отопление	Вентиляция	ГВС	Сумма	Отопление	Вентиляция	ГВС	Сумма	
ЖФ	Ленина пр-т., 21	Жилое МКД	5	3195	0,2499	0	0	<b>0,2499</b>	0,6055	0	0	<b>0,6055</b>	ЮТС
ЖФ	Ленина пр-т., 21	Жилое МКД	5		0	0	0,0274	<b>0,0274</b>	0	0	0,2114	<b>0,2114</b>	ЮТС
ЖФ	Ленина пр-т., 23	Жилое МКД	5	4026	0,326	0	0	<b>0,326</b>	0,7899	0	0	<b>0,7899</b>	ЮТС
ЖФ	Ленина пр-т., 23	Жилое МКД	5		0	0	0,0228	<b>0,0228</b>	0	0	0,1759	<b>0,1759</b>	ЮТС
ЖФ	Ленина пр-т., 25	Жилое МКД	5	3367	0,252	0	0	<b>0,252</b>	0,6106	0	0	<b>0,6106</b>	ЮТС
ЖФ	Ленина пр-т., 25	Жилое МКД	5		0	0	0,029915	<b>0,029915</b>	0	0	0,2308	<b>0,2308</b>	ЮТС
ЖФ	Ленина пр-т., 27	Жилое МКД	5	3163	0,249	0	0	<b>0,249</b>	0,6033	0	0	<b>0,6033</b>	ЮТС
ЖФ	Ленина пр-т., 27	Жилое МКД	5		0	0	0,0237	<b>0,0237</b>	0	0	0,1828	<b>0,1828</b>	ЮТС
ОДЗ	Ленина пр-т., 29	Детский сад № 14 "Василек"	5	875	0,0982	0	0	<b>0,0982</b>	0,2288	0	0	<b>0,2288</b>	ЮТС
ЖФ	Ленина пр-т., 31	Жилое МКД	4	3154	0,213	0	0	<b>0,213</b>	0,5161	0	0	<b>0,5161</b>	ЮТС
ЖФ	Ленина пр-т., 31	Жилое МКД	4		0	0	0,0166	<b>0,0166</b>	0	0	0,128	<b>0,128</b>	ЮТС
ЖФ	Ленина пр-т., 33	Жилое МКД	5	3175	0,247	0	0	<b>0,247</b>	0,5985	0	0	<b>0,5985</b>	ЮТС
ЖФ	Ленина пр-т., 33	Жилое МКД	5		0	0	0,026195	<b>0,026195</b>	0	0	0,2021	<b>0,2021</b>	ЮТС
ОДЗ	Ленина пр-т., 35	Административное	1		0,0075	0	0	<b>0,0075</b>	0,0175	0	0	<b>0,0175</b>	ЮТС
ОДЗ	Ленина пр-т., 35	Административное	1	240	0,01128	0	0	<b>0,01128</b>	0,0263	0	0	<b>0,0263</b>	ЮТС
ЖФ	Ленина пр-т., 35	Жилое МКД	5	3210	0,2525	0	0	<b>0,2525</b>	0,6118	0	0	<b>0,6118</b>	ЮТС
<b>Итого по ЖФ</b>					<b>6,328</b>	<b>0</b>	<b>0,604</b>	<b>6,931</b>	<b>15,332</b>	<b>0</b>	<b>4,657</b>	<b>19,989</b>	
<b>Итого по ОДЗ</b>					<b>0,991</b>	<b>0,098</b>	<b>0,094</b>	<b>1,182</b>	<b>2,309</b>	<b>0,114</b>	<b>0,722</b>	<b>3,145</b>	
<b>Итого по кадастровому кварталу</b>					<b>7,319</b>	<b>0,098</b>	<b>0,698</b>	<b>8,113</b>	<b>17,641</b>	<b>0,114</b>	<b>5,379</b>	<b>23,134</b>	

Таблица 130 - Тепловые нагрузки потребителей города в кадастровом квартале 22:70:021004

Признак потребителя	Адрес потребителя	Наименование потребителя	Этажность	Площадь отапливаемой, м <sup>2</sup>	Нагрузка договорная, Гкал/ч				Годовое потребление, тыс. Гкал				Источник
					Отопление	Вентиляция	ГВС	Сумма	Отопление	Вентиляция	ГВС	Сумма	
ОДЗ	бульвар Победы, 11	Рубцовский аграрно-промышленный техникум	4		0	0	0,02307	<b>0,02307</b>	0	0	0,178	<b>0,178</b>	ЮТС
ОДЗ	бульвар Победы, 11	Рубцовский аграрно-промышленный техникум	4	6677	0,3973	0	0	<b>0,3973</b>	0,9259	0	0	<b>0,9259</b>	ЮТС
ОДЗ	бульвар Победы, 11	Рубцовский аграрно-	1	2137	0,2566	0	0	<b>0,2566</b>	0,598	0	0	<b>0,598</b>	ЮТС



Обосновывающие материалы к схеме теплоснабжения муниципального образования город Рубцовск  
Алтайского края на период до 2035 года (актуализация на 2025 год)

Признак потребителя	Адрес потребителя	Наименование потребителя	Этажность	Площадь отапливаемая, м <sup>2</sup>	Нагрузка договорная, Гкал/ч				Годовое потребление, тыс. Гкал				Источник
					Отопление	Вентиляция	ГВС	Сумма	Отопление	Вентиляция	ГВС	Сумма	
		промышленный техникум											
ЖФ	бульвар Победы, 9	Жилое МКД	5		0	0	0,0304	<b>0,0304</b>	0	0	0,2345	<b>0,2345</b>	ЮТС
ЖФ	бульвар Победы, 9	Жилое МКД	5	3507	0,243	0	0	<b>0,243</b>	0,5888	0	0	<b>0,5888</b>	ЮТС
ЖФ	Громова ул., 11	Жилое МКД	5	3550	0,246	0	0	<b>0,246</b>	0,5961	0	0	<b>0,5961</b>	ЮТС
ЖФ	Громова ул., 11	Жилое МКД	5		0	0	0,0323	<b>0,0323</b>	0	0	0,2491	<b>0,2491</b>	ЮТС
ЖФ	Громова ул., 13	Жилое МКД	5		0	0	0,02599	<b>0,02599</b>	0	0	0,2005	<b>0,2005</b>	ЮТС
ЖФ	Громова ул., 13	Жилое МКД	5	3316	0,2353	0	0	<b>0,2353</b>	0,5701	0	0	<b>0,5701</b>	ЮТС
ЖФ	Громова ул., 15	Жилое МКД	9	2409	0,23	0	0	<b>0,23</b>	0,5573	0	0	<b>0,5573</b>	ЮТС
ЖФ	Громова ул., 15	Жилое МКД	9	2409	0,23	0	0	<b>0,23</b>	0,5573	0	0	<b>0,5573</b>	ЮТС
ЖФ	Громова ул., 15	Жилое МКД	9	2409	0,15	0	0	<b>0,15</b>	0,3634	0	0	<b>0,3634</b>	ЮТС
ЖФ	Громова ул., 15	Жилое МКД	9		0	0	0,0478	<b>0,0478</b>	0	0	0,3687	<b>0,3687</b>	ЮТС
П	Громова ул., 15б	Производственное	1	189	0,0219	0	0	<b>0,0219</b>	0,0489	0	0	<b>0,0489</b>	ЮТС
ОДЗ	Громова ул., 17	Медицинское	4	4635	0,2437	0	0	<b>0,2437</b>	0,5679	0	0	<b>0,5679</b>	ЮТС
ОДЗ	Громова ул., 17	Медицинское	1	149	0,0186	0	0	<b>0,0186</b>	0,0433	0	0	<b>0,0433</b>	ЮТС
ОДЗ	Громова ул., 17	Медицинское	4		0	0	0,03193	<b>0,03193</b>	0	0	0,2463	<b>0,2463</b>	ЮТС
ОДЗ	Громова ул., 17а	МКУ "Управление культуры, спорта и мол. политики"	1	1065	0,1489	0	0	<b>0,1489</b>	0,347	0	0	<b>0,347</b>	ЮТС
П	Громова ул., 17а	Производственное	1		0,0037	0	0	<b>0,0037</b>	0,0083	0	0	<b>0,0083</b>	ЮТС
ОДЗ	Громова ул., 17а	МКУ "Управление культуры, спорта и мол. политики"	1		0	0	0,004	<b>0,004</b>	0	0	0,0309	<b>0,0309</b>	ЮТС
ОДЗ	Громова ул., 19	Медицинское	4	3979	0,396	0	0	<b>0,396</b>	0,9229	0	0	<b>0,9229</b>	ЮТС
ОДЗ	Громова ул., 19	Медицинское	4		0	0,02383	0	<b>0,02383</b>	0	0,0278	0	<b>0,0278</b>	ЮТС
ОДЗ	Громова ул., 19	Медицинское	4		0	0,0127	0	<b>0,0127</b>	0	0,0148	0	<b>0,0148</b>	ЮТС
ОДЗ	Громова ул., 19	Медицинское	4	76	0,0104	0	0	<b>0,0104</b>	0,0242	0	0	<b>0,0242</b>	ЮТС
ОДЗ	Громова ул., 19	Медицинское	4		0	0	0,01878	<b>0,01878</b>	0	0	0,1449	<b>0,1449</b>	ЮТС
П	Громова ул., 23	Производственное	1		0,0041	0	0	<b>0,0041</b>	0,0091	0	0	<b>0,0091</b>	ЮТС
ОДЗ	Громова ул., 7	Рубцовский аграрно-промышленный техникум	3	748	0,1171	0	0	<b>0,1171</b>	0,2729	0	0	<b>0,2729</b>	ЮТС
ОДЗ	Громова ул., 7	Рубцовский аграрно-	1	2541	0,2707	0	0	<b>0,2707</b>	0,6309	0	0	<b>0,6309</b>	ЮТС

Обосновывающие материалы к схеме теплоснабжения муниципального образования город Рубцовск  
Алтайского края на период до 2035 года (актуализация на 2025 год)

Признак потребителя	Адрес потребителя	Наименование потребителя	Этажность	Площадь отапливаемая, м <sup>2</sup>	Нагрузка договорная, Гкал/ч				Годовое потребление, тыс. Гкал				Источник
					Отопление	Вентиляция	ГВС	Сумма	Отопление	Вентиляция	ГВС	Сумма	
		промышленный техникум											
ОДЗ	Громова ул., 7	Рубцовский аграрно-промышленный техникум	3	5199	0,3268	0	0	<b>0,3268</b>	0,7616	0	0	<b>0,7616</b>	ЮТС
ОДЗ	Громова ул., 7	Рубцовский аграрно-промышленный техникум	1		0	0	0,006	<b>0,006</b>	0	0	0,0463	<b>0,0463</b>	ЮТС
ОДЗ	Громова ул., 7	Рубцовский аграрно-промышленный техникум	3		0	0	0,02625	<b>0,02625</b>	0	0	0,2025	<b>0,2025</b>	ЮТС
ЖФ	Громова ул., 9	Жилое МКД	5	3356	0,235	0	0	<b>0,235</b>	0,5694	0	0	<b>0,5694</b>	ЮТС
ЖФ	Громова ул., 9	Жилое МКД	5		0	0	0,02871	<b>0,02871</b>	0	0	0,2215	<b>0,2215</b>	ЮТС
ЖФ	Дзержинского ул., 28	Жилое МКД	5	2421	0,216	0	0	<b>0,216</b>	0,5234	0	0	<b>0,5234</b>	ЮТС
ЖФ	Дзержинского ул., 28	Жилое МКД	5	2421	0,1	0	0	<b>0,1</b>	0,2423	0	0	<b>0,2423</b>	ЮТС
ЖФ	Дзержинского ул., 28	Жилое МКД	5		0	0	0,0401	<b>0,0401</b>	0	0	0,3093	<b>0,3093</b>	ЮТС
ОДЗ	Краснознаменская ул., 100	Детский сад №32	2	1641	0,128	0	0	<b>0,128</b>	0,2983	0	0	<b>0,2983</b>	ЮТС
ОДЗ	Краснознаменская ул., 100	Детский сад №32	2		0	0	0,0215	<b>0,0215</b>	0	0	0,1658	<b>0,1658</b>	ЮТС
ЖФ	Краснознаменская ул., 102	Жилое МКД	5	4756	0,323	0	0	<b>0,323</b>	0,7826	0	0	<b>0,7826</b>	ЮТС
ЖФ	Краснознаменская ул., 102	Жилое МКД	5		0	0	0,0406	<b>0,0406</b>	0	0	0,3132	<b>0,3132</b>	ЮТС
ЖФ	Краснознаменская ул., 106	Жилое МКД	5	4388	0,306	0	0	<b>0,306</b>	0,7414	0	0	<b>0,7414</b>	ЮТС
ЖФ	Краснознаменская ул., 106	Жилое МКД	5		0	0	0,03911	<b>0,03911</b>	0	0	0,3017	<b>0,3017</b>	ЮТС
ОДЗ	Краснознаменская ул., 108	Медицинское	4	5868	0,2024	0	0	<b>0,2024</b>	0,4717	0	0	<b>0,4717</b>	ЮТС
ОДЗ	Краснознаменская ул., 108	Медицинское	1	401	0,02073	0	0	<b>0,02073</b>	0,0483	0	0	<b>0,0483</b>	ЮТС
ОДЗ	Краснознаменская ул., 108	Медицинское	4	5868	0,0829	0	0	<b>0,0829</b>	0,1932	0	0	<b>0,1932</b>	ЮТС
ОДЗ	Краснознаменская ул., 108	Медицинское	4	5868	0,1045	0	0	<b>0,1045</b>	0,2435	0	0	<b>0,2435</b>	ЮТС
ОДЗ	Краснознаменская ул., 108	Медицинское	4		0	0	0,0204	<b>0,0204</b>	0	0	0,1574	<b>0,1574</b>	ЮТС
ОДЗ	Краснознаменская ул., 108	Медицинское	1		0	0	0,0204	<b>0,0204</b>	0	0	0,1574	<b>0,1574</b>	ЮТС
ОДЗ	Краснознаменская ул., 108	Медицинское	4		0	0	0,0204	<b>0,0204</b>	0	0	0,1574	<b>0,1574</b>	ЮТС
ЖФ	Краснознаменская ул., 82	Жилое МКД	5	3347	0,239	0	0	<b>0,239</b>	0,5791	0	0	<b>0,5791</b>	ЮТС
ЖФ	Краснознаменская ул., 82	Жилое МКД	5		0	0	0,0327	<b>0,0327</b>	0	0	0,2522	<b>0,2522</b>	ЮТС
ЖФ	Краснознаменская ул., 84	Жилое МКД	5	3292	0,236	0	0	<b>0,236</b>	0,5718	0	0	<b>0,5718</b>	ЮТС

Обосновывающие материалы к схеме теплоснабжения муниципального образования город Рубцовск  
Алтайского края на период до 2035 года (актуализация на 2025 год)

Признак потребителя	Адрес потребителя	Наименование потребителя	Этажность	Площадь отапливаемой, м <sup>2</sup>	Нагрузка договорная, Гкал/ч				Годовое потребление, тыс. Гкал				Источник
					Отопление	Вентиляция	ГВС	Сумма	Отопление	Вентиляция	ГВС	Сумма	
ЖФ	Краснознаменская ул., 84	Жилое МКД	5		0	0	0,03136	<b>0,03136</b>	0	0	0,2419	<b>0,2419</b>	ЮТС
ОДЗ	Краснознаменская ул., 86	Административное	1	101	0,024	0	0	<b>0,024</b>	0,0559	0	0	<b>0,0559</b>	ЮТС
ЖФ	Краснознаменская ул., 86	Жилое МКД	5		0	0	0,0361	<b>0,0361</b>	0	0	0,2785	<b>0,2785</b>	ЮТС
ЖФ	Краснознаменская ул., 86	Жилое МКД	5	4692	0,2632	0	0	<b>0,2632</b>	0,6377	0	0	<b>0,6377</b>	ЮТС
ЖФ	Краснознаменская ул., 86	Жилое МКД	5		0,0658	0	0	<b>0,0658</b>	0,1594	0	0	<b>0,1594</b>	ЮТС
ОДЗ	Краснознаменская ул., 86	Административное	1		0	0	0,0001	<b>0,0001</b>	0	0	0,0008	<b>0,0008</b>	ЮТС
ЖФ	Краснознаменская ул., 88	Жилое МКД	5		0	0	0,03653	<b>0,03653</b>	0	0	0,2818	<b>0,2818</b>	ЮТС
ЖФ	Краснознаменская ул., 88	Жилое МКД	5	4692	0,268	0	0	<b>0,268</b>	0,6494	0	0	<b>0,6494</b>	ЮТС
ЖФ	Краснознаменская ул., 96	Жилое МКД	5	3150	0,326	0	0	<b>0,326</b>	0,7899	0	0	<b>0,7899</b>	ЮТС
ЖФ	Краснознаменская ул., 96	Жилое МКД	5		0	0	0,0447	<b>0,0447</b>	0	0	0,3448	<b>0,3448</b>	ЮТС
ЖФ	Краснознаменская ул., 98	Жилое МКД	5	4705	0,236	0	0	<b>0,236</b>	0,5718	0	0	<b>0,5718</b>	ЮТС
ЖФ	Краснознаменская ул., 98	Жилое МКД	5		0	0	0,026959	<b>0,026959</b>	0	0	0,208	<b>0,208</b>	ЮТС
П	Новосибирская ул., 56	Производственное	1		0	0	0,00103	<b>0,00103</b>	0	0	0,0079	<b>0,0079</b>	ЮТС
ОДЗ	Новосибирская ул., 56	Административное	1	3173	0,1878	0	0	<b>0,1878</b>	0,4377	0	0	<b>0,4377</b>	ЮТС
ОДЗ	Новосибирская ул., 56	Административное	1	3173	0,151	0	0	<b>0,151</b>	0,3519	0	0	<b>0,3519</b>	ЮТС
<b>Итого по ЖФ</b>					<b>4,148</b>	<b>0</b>	<b>0,493</b>	<b>4,642</b>	<b>10,051</b>	<b>0</b>	<b>3,806</b>	<b>13,857</b>	
<b>Итого по ОДЗ</b>					<b>3,087</b>	<b>0,037</b>	<b>0,193</b>	<b>3,317</b>	<b>7,195</b>	<b>0,043</b>	<b>1,488</b>	<b>8,725</b>	
<b>Итого по П</b>					<b>0,03</b>	<b>0</b>	<b>0,001</b>	<b>0,031</b>	<b>0,066</b>	<b>0</b>	<b>0,008</b>	<b>0,074</b>	
<b>Итого по кадастровому кварталу</b>					<b>7,265</b>	<b>0,037</b>	<b>0,687</b>	<b>7,99</b>	<b>17,312</b>	<b>0,043</b>	<b>5,302</b>	<b>22,656</b>	

Таблица 131 - Тепловые нагрузки потребителей города в кадастровом квартале 22:70:021005

Признак потребителя	Адрес потребителя	Наименование потребителя	Этажность	Площадь отапливаемой, м <sup>2</sup>	Нагрузка договорная, Гкал/ч				Годовое потребление, тыс. Гкал				Источник
					Отопление	Вентиляция	ГВС	Сумма	Отопление	Вентиляция	ГВС	Сумма	
ЖФ	бульвар Победы, 10	Жилое МКД	5	4470	0,3058	0	0	<b>0,3058</b>	0,741	0	0	<b>0,741</b>	ЮТС
ЖФ	бульвар Победы, 10	Жилое МКД	5		0	0	0,03779	<b>0,03779</b>	0	0	0,2915	<b>0,2915</b>	ЮТС
ЖФ	бульвар Победы, 4	Жилое МКД	5	3521	0,247	0	0	<b>0,247</b>	0,5985	0	0	<b>0,5985</b>	ЮТС
ЖФ	бульвар Победы, 4	Жилое МКД	5		0	0	0,02557	<b>0,02557</b>	0	0	0,1972	<b>0,1972</b>	ЮТС
ЖФ	бульвар Победы, 6	Жилое МКД	5	3533	0,2471	0	0	<b>0,2471</b>	0,5987	0	0	<b>0,5987</b>	ЮТС
ЖФ	бульвар Победы, 6	Жилое МКД	5		0	0	0,02996	<b>0,02996</b>	0	0	0,2311	<b>0,2311</b>	ЮТС

Обосновывающие материалы к схеме теплоснабжения муниципального образования город Рубцовск  
Алтайского края на период до 2035 года (актуализация на 2025 год)

Признак потребителя	Адрес потребителя	Наименование потребителя	Этажность	Площадь отапливаемой, м <sup>2</sup>	Нагрузка договорная, Гкал/ч				Годовое потребление, тыс. Гкал				Источник
					Отопление	Вентиляция	ГВС	Сумма	Отопление	Вентиляция	ГВС	Сумма	
ЖФ	бульвар Победы, 8	Жилое МКД	5	3194	0,229	0	0	<b>0,229</b>	0,5549	0	0	<b>0,5549</b>	ЮТС
ЖФ	бульвар Победы, 8	Жилое МКД	5		0	0	0,02313	<b>0,02313</b>	0	0	0,1784	<b>0,1784</b>	ЮТС
ЖФ	Громова ул., 30	Жилое МКД	5		0	0	0,03113	<b>0,03113</b>	0	0	0,2401	<b>0,2401</b>	ЮТС
ЖФ	Громова ул., 30	Жилое МКД	5	2779	0,274	0	0	<b>0,274</b>	0,6639	0	0	<b>0,6639</b>	ЮТС
ЖФ	Громова ул., 32	Жилое МКД	5	1577	0,109	0	0	<b>0,109</b>	0,2641	0	0	<b>0,2641</b>	ЮТС
ЖФ	Громова ул., 32	Жилое МКД	5	1577	0,109	0	0	<b>0,109</b>	0,2641	0	0	<b>0,2641</b>	ЮТС
ЖФ	Громова ул., 32	Жилое МКД	5		0	0	0,0394	<b>0,0394</b>	0	0	0,3039	<b>0,3039</b>	ЮТС
ЖФ	Громова ул., 32	Жилое МКД	5	1577	0,109	0	0	<b>0,109</b>	0,2641	0	0	<b>0,2641</b>	ЮТС
ЖФ	Громова ул., 34	Жилое МКД	5	3309	0,236	0	0	<b>0,236</b>	0,5718	0	0	<b>0,5718</b>	ЮТС
ЖФ	Громова ул., 34	Жилое МКД	5		0	0	0,02707	<b>0,02707</b>	0	0	0,2088	<b>0,2088</b>	ЮТС
ОДЗ	Громова ул., 34а	Административное	2	1041	0,082	0	0	<b>0,082</b>	0,1911	0	0	<b>0,1911</b>	ЮТС
П	Громова ул., 34а	Производственное	1	104	0,025	0	0	<b>0,025</b>	0,0558	0	0	<b>0,0558</b>	ЮТС
ОДЗ	Громова ул., 34а	Административное	2		0	0	0,0004	<b>0,0004</b>	0	0	0,0031	<b>0,0031</b>	ЮТС
П	Громова ул., 34а	Производственное	1		0	0	0,0006	<b>0,0006</b>	0	0	0,0046	<b>0,0046</b>	ЮТС
ЖФ	Ленина пр-т., 43	Жилое МКД	5	3245	0,298	0	0	<b>0,298</b>	0,7221	0	0	<b>0,7221</b>	ЮТС
ЖФ	Ленина пр-т., 43	Жилое МКД	5		0	0	0,02556	<b>0,02556</b>	0	0	0,1972	<b>0,1972</b>	ЮТС
ОДЗ	Ленина пр-т., 45	Административное	2	211	0,016	0,103869	0	<b>0,119869</b>	0,0373	0,121	0	<b>0,1583</b>	ЮТС
ЖФ	Ленина пр-т., 45	Жилое МКД	5	4440	0,3058	0	0	<b>0,3058</b>	0,741	0	0	<b>0,741</b>	ЮТС
ОДЗ	Ленина пр-т., 45	Административное	2		0	0	0,011527	<b>0,011527</b>	0	0	0,0889	<b>0,0889</b>	ЮТС
ЖФ	Ленина пр-т., 45	Жилое МКД	5		0	0	0,0355	<b>0,0355</b>	0	0	0,2738	<b>0,2738</b>	ЮТС
ОДЗ	Ленина пр-т., 47	Административное	1		0,028	0	0	<b>0,028</b>	0,0653	0	0	<b>0,0653</b>	ЮТС
ОДЗ	Ленина пр-т., 47	Административное	3	6036	0,5053	0	0	<b>0,5053</b>	1,1776	0	0	<b>1,1776</b>	ЮТС
ОДЗ	Ленина пр-т., 47	Административное	3		0	0	0,000487	<b>0,000487</b>	0	0	0,0038	<b>0,0038</b>	ЮТС
П	Ленина пр-т., 47а	Производственное	3	2678	0,0207	0	0	<b>0,0207</b>	0,0462	0	0	<b>0,0462</b>	ЮТС
ОДЗ	Ленина пр-т., 47а	Административное	3		0,076	0	0	<b>0,076</b>	0,1771	0	0	<b>0,1771</b>	ЮТС
ОДЗ	Ленина пр-т., 47а	Административное	3		0	0	0,000823	<b>0,000823</b>	0	0	0,0063	<b>0,0063</b>	ЮТС
ОДЗ	Ленина пр-т., 49	Административное	2	3557	0,1667	0	0	<b>0,1667</b>	0,3885	0	0	<b>0,3885</b>	ЮТС
ОДЗ	Ленина пр-т., 49	Административное	2		0	0	0,00013	<b>0,00013</b>	0	0	0,001	<b>0,001</b>	ЮТС
<b>Итого по ЖФ</b>					<b>2,47</b>	<b>0</b>	<b>0,275</b>	<b>2,745</b>	<b>5,984</b>	<b>0</b>	<b>2,122</b>	<b>8,106</b>	
<b>Итого по ОДЗ</b>					<b>0,874</b>	<b>0,104</b>	<b>0,013</b>	<b>0,991</b>	<b>2,037</b>	<b>0,121</b>	<b>0,103</b>	<b>2,261</b>	
<b>Итого по П</b>					<b>0,046</b>	<b>0</b>	<b>0,001</b>	<b>0,046</b>	<b>0,102</b>	<b>0</b>	<b>0,005</b>	<b>0,107</b>	
<b>Итого по кадастровому кварталу</b>					<b>3,39</b>	<b>0,104</b>	<b>0,289</b>	<b>3,782</b>	<b>8,123</b>	<b>0,121</b>	<b>2,23</b>	<b>10,474</b>	

Обосновывающие материалы к схеме теплоснабжения муниципального образования город Рубцовск  
Алтайского края на период до 2035 года (актуализация на 2025 год)

Таблица 132 - Тепловые нагрузки потребителей города в кадастровом квартале 22:70:021006

Признак потребителя	Адрес потребителя	Наименование потребителя	Этажность	Площадь отапливаемой, м <sup>2</sup>	Нагрузка договорная, Гкал/ч				Годовое потребление, тыс. Гкал				Источник
					Отопление	Вентиляция	ГВС	Сумма	Отопление	Вентиляция	ГВС	Сумма	
ЖФ	бульвар Победы, 14	Жилое МКД	5	4687	0,323	0	0	<b>0,323</b>	0,7826	0	0	<b>0,7826</b>	ЮТС
ЖФ	бульвар Победы, 14	Жилое МКД	5		0	0	0,0437	<b>0,0437</b>	0	0	0,3371	<b>0,3371</b>	ЮТС
ЖФ	бульвар Победы, 16	Жилое МКД	5	4727	0,318	0	0	<b>0,318</b>	0,7705	0	0	<b>0,7705</b>	ЮТС
ЖФ	бульвар Победы, 16	Жилое МКД	5		0	0	0,0402	<b>0,0402</b>	0	0	0,3101	<b>0,3101</b>	ЮТС
ЖФ	бульвар Победы, 18	Жилое МКД	5	4714	0,317	0	0	<b>0,317</b>	0,7681	0	0	<b>0,7681</b>	ЮТС
ЖФ	бульвар Победы, 18	Жилое МКД	5		0	0	0,0408	<b>0,0408</b>	0	0	0,3147	<b>0,3147</b>	ЮТС
ЖФ	бульвар Победы, 20	Жилое МКД	5	4693	0,327	0	0	<b>0,327</b>	0,7923	0	0	<b>0,7923</b>	ЮТС
ЖФ	бульвар Победы, 20	Жилое МКД	5		0	0	0,0435	<b>0,0435</b>	0	0	0,3355	<b>0,3355</b>	ЮТС
ОДЗ	Громова ул., 23	Детский сад № 37	2		0	0	0,0254	<b>0,0254</b>	0	0	0,1959	<b>0,1959</b>	ЮТС
ОДЗ	Громова ул., 23	Детский сад № 37	2	1461	0,078	0	0	<b>0,078</b>	0,1818	0	0	<b>0,1818</b>	ЮТС
ЖФ	Громова ул., 25	Жилое МКД	5		0	0	0,0422	<b>0,0422</b>	0	0	0,3255	<b>0,3255</b>	ЮТС
ЖФ	Громова ул., 25	Жилое МКД	5	4718	0,3234	0	0	<b>0,3234</b>	0,7836	0	0	<b>0,7836</b>	ЮТС
ОДЗ	Громова ул., 27	Административное	2	603	0,049975	0	0	<b>0,049975</b>	0,1165	0	0	<b>0,1165</b>	ЮТС
ОДЗ	Громова ул., 27	Административное	2		0	0	0,007722	<b>0,007722</b>	0	0	0,0596	<b>0,0596</b>	ЮТС
ОДЗ	Громова ул., 29	Гимназия № 3	3	7159	0,3736	0	0	<b>0,3736</b>	0,8707	0	0	<b>0,8707</b>	ЮТС
ОДЗ	Громова ул., 29	Гимназия № 3	3		0	0	0,013807	<b>0,013807</b>	0	0	0,1065	<b>0,1065</b>	ЮТС
ОДЗ	Громова ул., 29	Гимназия № 3	3		0,118	0	0	<b>0,118</b>	0,275	0	0	<b>0,275</b>	ЮТС
ЖФ	Краснознаменская ул., 114	Жилое МКД	5	3346	0,2364	0	0	<b>0,2364</b>	0,5728	0	0	<b>0,5728</b>	ЮТС
ЖФ	Краснознаменская ул., 114	Жилое МКД	5		0	0	0,03058	<b>0,03058</b>	0	0	0,2359	<b>0,2359</b>	ЮТС
ЖФ	Краснознаменская ул., 116	Жилое МКД	5	3344	0,235	0	0	<b>0,235</b>	0,5694	0	0	<b>0,5694</b>	ЮТС
ЖФ	Краснознаменская ул., 116	Жилое МКД	5		0	0	0,0284	<b>0,0284</b>	0	0	0,2191	<b>0,2191</b>	ЮТС
ОДЗ	Краснознаменская ул., 118	Медицинское	3	3420	0,2226	0	0	<b>0,2226</b>	0,5188	0	0	<b>0,5188</b>	ЮТС
ОДЗ	Краснознаменская ул., 118	Медицинское	1	710	0,0592	0	0	<b>0,0592</b>	0,138	0	0	<b>0,138</b>	ЮТС
ОДЗ	Краснознаменская ул., 118	Медицинское	1	1063	0,0854	0	0	<b>0,0854</b>	0,199	0	0	<b>0,199</b>	ЮТС
ОДЗ	Краснознаменская ул., 118	Медицинское	3		0	0	0,00339	<b>0,00339</b>	0	0	0,0261	<b>0,0261</b>	ЮТС
<b>Итого по ЖФ</b>					<b>2,08</b>	<b>0</b>	<b>0,269</b>	<b>2,349</b>	<b>5,039</b>	<b>0</b>	<b>2,078</b>	<b>7,117</b>	
<b>Итого по ОДЗ</b>					<b>0,987</b>	<b>0</b>	<b>0,05</b>	<b>1,037</b>	<b>2,3</b>	<b>0</b>	<b>0,388</b>	<b>2,688</b>	
<b>Итого по кадастровому кварталу</b>					<b>3,067</b>	<b>0</b>	<b>0,319</b>	<b>3,386</b>	<b>7,339</b>	<b>0</b>	<b>2,466</b>	<b>9,805</b>	

Обосновывающие материалы к схеме теплоснабжения муниципального образования город Рубцовск  
Алтайского края на период до 2035 года (актуализация на 2025 год)

Таблица 133 - Тепловые нагрузки потребителей города в кадастровом квартале 22:70:021007

Признак потребителя	Адрес потребителя	Наименование потребителя	Этажность	Площадь отапливаемой, м <sup>2</sup>	Нагрузка договорная, Гкал/ч				Годовое потребление, тыс. Гкал				Источник
					Отопление	Вентиляция	ГВС	Сумма	Отопление	Вентиляция	ГВС	Сумма	
ЖФ	Громова ул., 36	Жилое МКД	5		0	0	0,026177	<b>0,026177</b>	0	0	0,2019	<b>0,2019</b>	ЮТС
ЖФ	Громова ул., 36	Жилое МКД	5	1664	0,119	0	0	<b>0,119</b>	0,2883	0	0	<b>0,2883</b>	ЮТС
ЖФ	Громова ул., 36	Жилое МКД	5	1664	0,119	0	0	<b>0,119</b>	0,2883	0	0	<b>0,2883</b>	ЮТС
ЖФ	Громова ул., 38	Жилое МКД	5		0	0	0,0263	<b>0,0263</b>	0	0	0,2029	<b>0,2029</b>	ЮТС
ЖФ	Громова ул., 38	Жилое МКД	5	3320	0,235	0	0	<b>0,235</b>	0,5694	0	0	<b>0,5694</b>	ЮТС
ЖФ	Короленко ул., 03	Жилое частный	1		0	0	0,001	<b>0,001</b>	0	0	0,0077	<b>0,0077</b>	ЮТС
ЖФ	Короленко ул., 03	Жилое частный	1	55	0,007	0	0	<b>0,007</b>	0,017	0	0	<b>0,017</b>	ЮТС
ЖФ	Ленина пр-т., 51	Жилое МКД	5	3360	0,237	0	0	<b>0,237</b>	0,5742	0	0	<b>0,5742</b>	ЮТС
ЖФ	Ленина пр-т., 51	Жилое МКД	5		0	0	0,02528	<b>0,02528</b>	0	0	0,195	<b>0,195</b>	ЮТС
ОДЗ	Ленина пр-т., 51а	Административное	3	821	0,066	0	0	<b>0,066</b>	0,1538	0	0	<b>0,1538</b>	ЮТС
ЖФ	Ленина пр-т., 53	Жилое МКД	9	2266	0,205	0	0	<b>0,205</b>	0,4967	0	0	<b>0,4967</b>	ЮТС
ЖФ	Ленина пр-т., 53	Жилое МКД	9		0	0	0,02465	<b>0,02465</b>	0	0	0,1901	<b>0,1901</b>	ЮТС
ОДЗ	Ленина пр-т., 53а	Библиотека для детей и юношества	1	550	0,0388	0	0	<b>0,0388</b>	0,0904	0	0	<b>0,0904</b>	ЮТС
ОДЗ	Ленина пр-т., 53а	МКУ "Управление культуры, спорта и мол. политики"	1		0	0	0,0039	<b>0,0039</b>	0	0	0,0301	<b>0,0301</b>	ЮТС
ЖФ	Ленина пр-т., 55	Жилое МКД	5	2714	0,192	0	0	<b>0,192</b>	0,4652	0	0	<b>0,4652</b>	ЮТС
ЖФ	Ленина пр-т., 55	Жилое МКД	5	2714	0,192	0	0	<b>0,192</b>	0,4652	0	0	<b>0,4652</b>	ЮТС
ЖФ	Ленина пр-т., 55	Жилое МКД	5		0	0	0,051	<b>0,051</b>	0	0	0,3934	<b>0,3934</b>	ЮТС
ЖФ	Ленина пр-т., 57	Жилое МКД	9	2212	0,206	0	0	<b>0,206</b>	0,4991	0	0	<b>0,4991</b>	ЮТС
ЖФ	Ленина пр-т., 57	Жилое МКД	9		0	0	0,01812	<b>0,01812</b>	0	0	0,1398	<b>0,1398</b>	ЮТС
ОДЗ	Ленина пр-т., 57а	МУП	1	457	0,0398	0	0	<b>0,0398</b>	0,0928	0	0	<b>0,0928</b>	ЮТС
ЖФ	Ленина пр-т., 59	Жилое МКД	9	2241	0,206	0	0	<b>0,206</b>	0,4991	0	0	<b>0,4991</b>	ЮТС
ЖФ	Ленина пр-т., 59	Жилое МКД	9		0	0	0,01475	<b>0,01475</b>	0	0	0,1138	<b>0,1138</b>	ЮТС
П	Осипенко ул., 2	Производственное	1	834	0,1054	0	0	<b>0,1054</b>	0,2351	0	0	<b>0,2351</b>	ЮТС
ОДЗ	Советская ул., 8	МБОУ ДОД "Детско-юношеский центр"	2	878	0,1416	0	0	<b>0,1416</b>	0,33	0	0	<b>0,33</b>	ЮТС
ОДЗ	Советская ул., 8	МБОУ ДОД "Детско-юношеский центр"	2		0	0	0,001247	<b>0,001247</b>	0	0	0,0096	<b>0,0096</b>	ЮТС
П	Советская ул., 8а	Производственное	1	286	0,0184	0	0	<b>0,0184</b>	0,041	0	0	<b>0,041</b>	ЮТС
П	Советская ул., 8а	Производственное	1		0	0	0,00044	<b>0,00044</b>	0	0	0,0034	<b>0,0034</b>	ЮТС
<b>Итого по ЖФ</b>					<b>1,718</b>	<b>0</b>	<b>0,187</b>	<b>1,905</b>	<b>4,163</b>	<b>0</b>	<b>1,445</b>	<b>5,607</b>	
<b>Итого по ОДЗ</b>					<b>0,286</b>	<b>0</b>	<b>0,005</b>	<b>0,291</b>	<b>0,667</b>	<b>0</b>	<b>0,04</b>	<b>0,707</b>	
<b>Итого по П</b>					<b>0,124</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,124</b>	<b>0,276</b>	<b>0</b>	<b>0,003</b>	<b>0,28</b>	
<b>Итого по кадастровому кварталу</b>					<b>2,128</b>	<b>0</b>	<b>0,192</b>	<b>2,32</b>	<b>5,106</b>	<b>0</b>	<b>1,488</b>	<b>6,594</b>	

Обосновывающие материалы к схеме теплоснабжения муниципального образования город Рубцовск  
Алтайского края на период до 2035 года (актуализация на 2025 год)

Таблица 134 - Тепловые нагрузки потребителей города в кадастровом квартале 22:70:021008

Признак потребителя	Адрес потребителя	Наименование потребителя	Этажность	Площадь отапливаемой, м <sup>2</sup>	Нагрузка договорная, Гкал/ч				Годовое потребление, тыс. Гкал				Источник
					Отопление	Вентиляция	ГВС	Сумма	Отопление	Вентиляция	ГВС	Сумма	
ОДЗ	Ленина пр-т., 85	Административное	2	4639	0,3173	0	0	<b>0,3173</b>	0,7394	0	0	<b>0,7394</b>	ЮТС
<b>Итого по ОДЗ</b>					<b>0,317</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,317</b>	<b>0,739</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,739</b>	
<b>Итого по кадастровому кварталу</b>					<b>0,317</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,317</b>	<b>0,739</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,739</b>	

Таблица 135 - Тепловые нагрузки потребителей города в кадастровом квартале 22:70:021012

Признак потребителя	Адрес потребителя	Наименование потребителя	Этажность	Площадь отапливаемой, м <sup>2</sup>	Нагрузка договорная, Гкал/ч				Годовое потребление, тыс. Гкал				Источник
					Отопление	Вентиляция	ГВС	Сумма	Отопление	Вентиляция	ГВС	Сумма	
ЖФ	Пушкина ул., 2	Жилое МКД	5		0	0	0,01305	<b>0,01305</b>	0	0	0,1007	<b>0,1007</b>	ЮТС
ЖФ	Пушкина ул., 2	Жилое МКД	5	2025	0,18	0	0	<b>0,18</b>	0,4361	0	0	<b>0,4361</b>	ЮТС
<b>Итого по ЖФ</b>					<b>0,18</b>	<b>0</b>	<b>0,013</b>	<b>0,193</b>	<b>0,436</b>	<b>0</b>	<b>0,101</b>	<b>0,537</b>	
<b>Итого по кадастровому кварталу</b>					<b>0,18</b>	<b>0</b>	<b>0,013</b>	<b>0,193</b>	<b>0,436</b>	<b>0</b>	<b>0,101</b>	<b>0,537</b>	

Таблица 136 - Тепловые нагрузки потребителей города в кадастровом квартале 22:70:021102

Признак потребителя	Адрес потребителя	Наименование потребителя	Этажность	Площадь отапливаемой, м <sup>2</sup>	Нагрузка договорная, Гкал/ч				Годовое потребление, тыс. Гкал				Источник
					Отопление	Вентиляция	ГВС	Сумма	Отопление	Вентиляция	ГВС	Сумма	
ОДЗ	Комсомольская ул., 210а	Административное	4	150	0,2737	0	0	<b>0,2737</b>	0,6378	0	0	<b>0,6378</b>	ЮТС
<b>Итого по ЖФ</b>					<b>0,2737</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,2737</b>	<b>0,6378</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,6378</b>	
<b>Итого по кадастровому кварталу</b>					<b>0,2737</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,2737</b>	<b>0,6378</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,6378</b>	

Обосновывающие материалы к схеме теплоснабжения муниципального образования город Рубцовск  
Алтайского края на период до 2035 года (актуализация на 2025 год)

Таблица 137 - Тепловые нагрузки потребителей города в кадастровом квартале 22:70:021103

Признак потребителя	Адрес потребителя	Наименование потребителя	Этажность	Площадь отапливаемой, м <sup>2</sup>	Нагрузка договорная, Гкал/ч				Годовое потребление, тыс. Гкал				Источник
					Отопление	Вентиляция	ГВС	Сумма	Отопление	Вентиляция	ГВС	Сумма	
ОДЗ	Комсомольская ул., 223	Административное	3	691	0,109	0	0	<b>0,109</b>	0,254	0	0	<b>0,254</b>	ЮТС
П	Улежникова пер., 4	Производственное	1		0,05755	0	0	<b>0,05755</b>	0,1284	0	0	<b>0,1284</b>	ЮТС
П	Улежникова пер., 4	Производственное	1		0,05755	0	0	<b>0,05755</b>	0,1284	0	0	<b>0,1284</b>	ЮТС
<b>Итого по ОДЗ</b>					<b>0,109</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,109</b>	<b>0,254</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,254</b>	
<b>Итого по П</b>					<b>0,115</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,115</b>	<b>0,257</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,257</b>	
<b>Итого по кадастровому кварталу</b>					<b>0,224</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,224</b>	<b>0,511</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,511</b>	

Таблица 138 - Тепловые нагрузки потребителей города в кадастровом квартале 22:70:021104

Признак потребителя	Адрес потребителя	Наименование потребителя	Этажность	Площадь отапливаемой, м <sup>2</sup>	Нагрузка договорная, Гкал/ч				Годовое потребление, тыс. Гкал				Источник
					Отопление	Вентиляция	ГВС	Сумма	Отопление	Вентиляция	ГВС	Сумма	
ЖФ	Карла Маркса ул., 148-1	Жилое частный	1	189	0,015	0	0	<b>0,015</b>	0,0363	0	0	<b>0,0363</b>	ЮТС
ОДЗ	Улежникова пер., 4	Административное	1	1163	0,008	0	0	<b>0,008</b>	0,0186	0	0	<b>0,0186</b>	ЮТС
ОДЗ	Улежникова пер., 6	Административное	3	1110	0,09335	0	0	<b>0,09335</b>	0,2175	0	0	<b>0,2175</b>	ЮТС
ОДЗ	Улежникова пер., 6	Административное	3	1110	0,09335	0	0	<b>0,09335</b>	0,2175	0	0	<b>0,2175</b>	ЮТС
ОДЗ	Улежникова пер., 8	Административное	3	263	0,0805	0	0	<b>0,0805</b>	0,1876	0	0	<b>0,1876</b>	ЮТС
<b>Итого по ЖФ</b>					<b>0,015</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,015</b>	<b>0,036</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,036</b>	
<b>Итого по ОДЗ</b>					<b>0,275</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,275</b>	<b>0,641</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,641</b>	
<b>Итого по кадастровому кварталу</b>					<b>0,29</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,29</b>	<b>0,677</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,677</b>	

Таблица 139 - Тепловые нагрузки потребителей города в кадастровом квартале 22:70:021105

Признак потребителя	Адрес потребителя	Наименование потребителя	Этажность	Площадь отапливаемой, м <sup>2</sup>	Нагрузка договорная, Гкал/ч				Годовое потребление, тыс. Гкал				Источник
					Отопление	Вентиляция	ГВС	Сумма	Отопление	Вентиляция	ГВС	Сумма	
П	Карла Маркса ул., 117	Производственное	1	42	0,0058	0	0	<b>0,0058</b>	0,0129	0	0	<b>0,0129</b>	ЮТС
ОДЗ	Карла Маркса ул., 117	Административное	2	2296	0,1013	0	0	<b>0,1013</b>	0,2361	0	0	<b>0,2361</b>	ЮТС
ОДЗ	Карла Маркса ул., 117	Административное	2		0,0358	0	0	<b>0,0358</b>	0,0834	0	0	<b>0,0834</b>	ЮТС
<b>Итого по ОДЗ</b>					<b>0,137</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,137</b>	<b>0,32</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,32</b>	
<b>Итого по П</b>					<b>0,006</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,006</b>	<b>0,013</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,013</b>	
<b>Итого по кадастровому кварталу</b>					<b>0,143</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,143</b>	<b>0,333</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,333</b>	



Обосновывающие материалы к схеме теплоснабжения муниципального образования город Рубцовск  
Алтайского края на период до 2035 года (актуализация на 2025 год)

Таблица 140 - Тепловые нагрузки потребителей города в кадастровом квартале 22:70:021109

Признак потребителя	Адрес потребителя	Наименование потребителя	Этажность	Площадь отапливаемой, м <sup>2</sup>	Нагрузка договорная, Гкал/ч				Годовое потребление, тыс. Гкал				Источник
					Отопление	Вентиляция	ГВС	Сумма	Отопление	Вентиляция	ГВС	Сумма	
ЖФ	Крупской ул., 166	Жилое частный	1	148	0,0133	0	0	<b>0,0133</b>	0,0322	0	0	<b>0,0322</b>	ЮТС
<b>Итого по ОДЗ</b>					<b>0,0133</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0133</b>	<b>0,0322</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0322</b>	
<b>Итого по кадастровому кварталу</b>					<b>0,0133</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0133</b>	<b>0,0322</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0322</b>	

Таблица 141 - Тепловые нагрузки потребителей города в кадастровом квартале 22:70:021110

Признак потребителя	Адрес потребителя	Наименование потребителя	Этажность	Площадь отапливаемой, м <sup>2</sup>	Нагрузка договорная, Гкал/ч				Годовое потребление, тыс. Гкал				Источник
					Отопление	Вентиляция	ГВС	Сумма	Отопление	Вентиляция	ГВС	Сумма	
ОДЗ	Карла Маркса ул., 168	Административное	3	2296	0,1267	0	0	<b>0,1267</b>	0,2953	0	0	<b>0,2953</b>	ЮТС
П	Карла Маркса ул., 168	Производственное	1	440	0,202	0	0	<b>0,202</b>	0,4506	0	0	<b>0,4506</b>	ЮТС
П	Карла Маркса ул., 168	Производственное	1	3342	0,2252	0	0	<b>0,2252</b>	0,5024	0	0	<b>0,5024</b>	ЮТС
<b>Итого по ОДЗ</b>					<b>0,127</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,127</b>	<b>0,295</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,295</b>	
<b>Итого по П</b>					<b>0,427</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,427</b>	<b>0,953</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,953</b>	
<b>Итого по кадастровому кварталу</b>					<b>0,554</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,554</b>	<b>1,248</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1,248</b>	

Таблица 142 - Тепловые нагрузки потребителей города в кадастровом квартале 22:70:021111

Признак потребителя	Адрес потребителя	Наименование потребителя	Этажность	Площадь отапливаемой, м <sup>2</sup>	Нагрузка договорная, Гкал/ч				Годовое потребление, тыс. Гкал				Источник
					Отопление	Вентиляция	ГВС	Сумма	Отопление	Вентиляция	ГВС	Сумма	
ОДЗ	Карла Маркса ул., 139	Административное	2	2502	0,3714	0	0	<b>0,3714</b>	0,8655	0	0	<b>0,8655</b>	ЮТС
<b>Итого по ОДЗ</b>					<b>0,3714</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,3714</b>	<b>0,8655</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,8655</b>	
<b>Итого по кадастровому кварталу</b>					<b>0,3714</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,3714</b>	<b>0,8655</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,8655</b>	

Таблица 143 - Тепловые нагрузки потребителей города в кадастровом квартале 22:70:021113

Признак потребителя	Адрес потребителя	Наименование потребителя	Этажность	Площадь отапливаемой, м <sup>2</sup>	Нагрузка договорная, Гкал/ч				Годовое потребление, тыс. Гкал				Источник
					Отопление	Вентиляция	ГВС	Сумма	Отопление	Вентиляция	ГВС	Сумма	
ОДЗ	Комсомольская ул., 228	Административное	2	431	0,0476	0	0	<b>0,0476</b>	0,1109	0	0	<b>0,1109</b>	ЮТС
<b>Итого по ОДЗ</b>					<b>0,0476</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0476</b>	<b>0,1109</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,1109</b>	
<b>Итого по кадастровому кварталу</b>					<b>0,0476</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0476</b>	<b>0,1109</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,1109</b>	

Обосновывающие материалы к схеме теплоснабжения муниципального образования город Рубцовск  
Алтайского края на период до 2035 года (актуализация на 2025 год)

**Таблица 144 - Тепловые нагрузки потребителей города в кадастровом квартале 22:70:021114**

Признак потребителя	Адрес потребителя	Наименование потребителя	Этажность	Площадь отапливаемой, м <sup>2</sup>	Нагрузка договорная, Гкал/ч				Годовое потребление, тыс. Гкал				Источник
					Отопление	Вентиляция	ГВС	Сумма	Отопление	Вентиляция	ГВС	Сумма	
ОДЗ	Комсомольская ул., 232	МУП	1	62	0,0045	0	0	<b>0,0045</b>	0,0105	0	0	<b>0,0105</b>	ЮТС
ЖФ	Комсомольская ул., 234	Жилое МКД	6	7185	0,181	0	0	<b>0,181</b>	0,4386	0	0	<b>0,4386</b>	ЮТС
ЖФ	Комсомольская ул., 234	Жилое МКД	6		0,137	0	0	<b>0,137</b>	0,3319	0	0	<b>0,3319</b>	ЮТС
ЖФ	Комсомольская ул., 234	Жилое МКД	6		0,095	0	0	<b>0,095</b>	0,2302	0	0	<b>0,2302</b>	ЮТС
ЖФ	Комсомольская ул., 234	Жилое МКД	6		0,069	0	0	<b>0,069</b>	0,1672	0	0	<b>0,1672</b>	ЮТС
ЖФ	Комсомольская ул., 234	Жилое МКД	6		0,141	0	0	<b>0,141</b>	0,3416	0	0	<b>0,3416</b>	ЮТС
ОДЗ	Комсомольская ул., 236	Административное	1	252	0,0201	0	0	<b>0,0201</b>	0,0468	0	0	<b>0,0468</b>	ЮТС
ОДЗ	Комсомольская ул., 238	Отдел по вопросам миграции МО МВД России	2	890	0,0923	0	0	<b>0,0923</b>	0,2151	0	0	<b>0,2151</b>	ЮТС
ОДЗ	Комсомольская ул., 238а	Стадион "Локомотив"	1	106	0,0062	0	0	<b>0,0062</b>	0,0144	0	0	<b>0,0144</b>	ЮТС
ЖФ	Локомотивная ул., 16-2	Жилое частный	1	62	0,012	0	0	<b>0,012</b>	0,0291	0	0	<b>0,0291</b>	ЮТС
ЖФ	Локомотивная ул., 18	Жилое МКД	2	392	0,09	0	0	<b>0,09</b>	0,2181	0	0	<b>0,2181</b>	ЮТС
<b>Итого по ЖФ</b>					<b>0,725</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,725</b>	<b>1,757</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1,757</b>	
<b>Итого по ОДЗ</b>					<b>0,123</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,123</b>	<b>0,287</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,287</b>	
<b>Итого по кадастровому кварталу</b>					<b>0,848</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,848</b>	<b>2,044</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2,044</b>	

**Таблица 145 - Тепловые нагрузки потребителей города в кадастровом квартале 22:70:021115**

Признак потребителя	Адрес потребителя	Наименование потребителя	Этажность	Площадь отапливаемой, м <sup>2</sup>	Нагрузка договорная, Гкал/ч				Годовое потребление, тыс. Гкал				Источник
					Отопление	Вентиляция	ГВС	Сумма	Отопление	Вентиляция	ГВС	Сумма	
ОДЗ	Деповской пер., 4	Административное	2	787	0,0568	0	0	<b>0,0568</b>	0,1324	0	0	<b>0,1324</b>	ЮТС
ОДЗ	Деповской пер., 6	Медицинское	1	139	0,0101	0	0	<b>0,0101</b>	0,0235	0	0	<b>0,0235</b>	ЮТС
ОДЗ	Комсомольская ул., 251	Медицинское	1	147	0,0259	0	0	<b>0,0259</b>	0,0604	0	0	<b>0,0604</b>	ЮТС
ОДЗ	Комсомольская ул., 251/1	Медицинское	1	53	0,005	0	0	<b>0,005</b>	0,0117	0	0	<b>0,0117</b>	ЮТС
ОДЗ	Комсомольская ул., 255	Административное	5	3802	0,3203	0	0	<b>0,3203</b>	0,7464	0	0	<b>0,7464</b>	ЮТС
П	Комсомольская ул., 255	Производственное	1		0,0463	0	0	<b>0,0463</b>	0,1033	0	0	<b>0,1033</b>	ЮТС
ОДЗ	Революционная ул., 12	Медицинское	1	422	0,0481	0	0	<b>0,0481</b>	0,1121	0	0	<b>0,1121</b>	ЮТС
<b>Итого по ОДЗ</b>					<b>0,466</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,466</b>	<b>1,087</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1,087</b>	
<b>Итого по П</b>					<b>0,046</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,046</b>	<b>0,103</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,103</b>	
<b>Итого по кадастровому кварталу</b>					<b>0,512</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,512</b>	<b>1,19</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1,19</b>	

Обосновывающие материалы к схеме теплоснабжения муниципального образования город Рубцовск  
Алтайского края на период до 2035 года (актуализация на 2025 год)

Таблица 146 - Тепловые нагрузки потребителей города в кадастровом квартале 22:70:021116

Признак потребителя	Адрес потребителя	Наименование потребителя	Этажность	Площадь отапливаемой, м <sup>2</sup>	Нагрузка договорная, Гкал/ч				Годовое потребление, тыс. Гкал				Источник
					Отопление	Вентиляция	ГВС	Сумма	Отопление	Вентиляция	ГВС	Сумма	
ЖФ	Крупской ул., 170	Жилое частный	1	204	0,035	0	0	<b>0,035</b>	0,0848	0	0	<b>0,0848</b>	ЮТС
ЖФ	Революционная ул., 29	Жилое частный	1	55	0,01	0	0	<b>0,01</b>	0,0242	0	0	<b>0,0242</b>	ЮТС
<b>Итого по ЖФ</b>					<b>0,045</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,045</b>	<b>0,109</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,109</b>	
<b>Итого по кадастровому кварталу</b>					<b>0,045</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,045</b>	<b>0,109</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,109</b>	

Таблица 147 - Тепловые нагрузки потребителей города в кадастровом квартале 22:70:021117

Признак потребителя	Адрес потребителя	Наименование потребителя	Этажность	Площадь отапливаемой, м <sup>2</sup>	Нагрузка договорная, Гкал/ч				Годовое потребление, тыс. Гкал				Источник
					Отопление	Вентиляция	ГВС	Сумма	Отопление	Вентиляция	ГВС	Сумма	
ОДЗ	Бульварный пер., 13	Административное	2	954	0,1115	0	0	<b>0,1115</b>	0,2598	0	0	<b>0,2598</b>	ЮТС
ОДЗ	Карла Маркса ул., 182	Администрация Рубцовского района Алтайского края	3	804	0,094	0	0	0,094	0,2191	0	0	0,2191	Котельная МУП «Южный»
ОДЗ	Карла Маркса ул., 182Б	Хозяйственный корпус	1	300	0,006	0	0	0,006	0,014	0	0	0,014	Котельная МУП «Южный»
ОДЗ	Карла Маркса ул., 184	Административное здание	2	838	0,098	0	0	0,098	0,2284	0	0	0,2284	Котельная МУП «Южный»
<b>Итого по ОДЗ</b>					<b>0,1115</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,1115</b>	<b>0,2598</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,2598</b>	
<b>Итого по кадастровому кварталу</b>					<b>0,1115</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,1115</b>	<b>0,2598</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,2598</b>	

Таблица 148 - Тепловые нагрузки потребителей города в кадастровом квартале 22:70:021118

Признак потребителя	Адрес потребителя	Наименование потребителя	Этажность	Площадь отапливаемой, м <sup>2</sup>	Нагрузка договорная, Гкал/ч				Годовое потребление, тыс. Гкал				Источник
					Отопление	Вентиляция	ГВС	Сумма	Отопление	Вентиляция	ГВС	Сумма	
ОДЗ	Карла Маркса ул., 141	МКУ "Управление культуры, спорта и мол. политики"	2	2523	0,2114	0	0	<b>0,2114</b>	0,4927	0	0	<b>0,4927</b>	ЮТС
<b>Итого по ОДЗ</b>					<b>0,2114</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,2114</b>	<b>0,4927</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,4927</b>	
<b>Итого по кадастровому кварталу</b>					<b>0,2114</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,2114</b>	<b>0,4927</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,4927</b>	

Таблица 149 - Тепловые нагрузки потребителей города в кадастровом квартале 22:70:021119

Признак потребителя	Адрес потребителя	Наименование потребителя	Этажность	Площадь отапливаемой, м <sup>2</sup>	Нагрузка договорная, Гкал/ч				Годовое потребление, тыс. Гкал				Источник
					Отопление	Вентиляция	ГВС	Сумма	Отопление	Вентиляция	ГВС	Сумма	
ЖФ	Бульварный пер., 23	Жилое частный	1	45	0,0088	0	0	<b>0,0088</b>	0,0213	0	0	<b>0,0213</b>	ЮТС
П	Бульварный пер., 25	Производственное	1	504	0,0292	0	0	<b>0,0292</b>	0,0651	0	0	<b>0,0651</b>	ЮТС
П	Бульварный пер., 25	Производственное	1		0,0146	0	0	<b>0,0146</b>	0,0326	0	0	<b>0,0326</b>	ЮТС

Обосновывающие материалы к схеме теплоснабжения муниципального образования город Рубцовск  
Алтайского края на период до 2035 года (актуализация на 2025 год)

Признак потребителя	Адрес потребителя	Наименование потребителя	Этажность	Площадь отапливаемой, м <sup>2</sup>	Нагрузка договорная, Гкал/ч				Годовое потребление, тыс. Гкал				Источник
					Отопление	Вентиляция	ГВС	Сумма	Отопление	Вентиляция	ГВС	Сумма	
ОДЗ	Бульварный пер., 25	Административное	2	1001	0,1194	0	0	<b>0,1194</b>	0,2783	0	0	<b>0,2783</b>	ЮТС
<b>Итого по ЖФ</b>					<b>0,009</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,009</b>	<b>0,021</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,021</b>	
<b>Итого по ОДЗ</b>					<b>0,119</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,119</b>	<b>0,278</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,278</b>	
<b>Итого по П</b>					<b>0,044</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,044</b>	<b>0,098</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,098</b>	
<b>Итого по кадастровому кварталу</b>					<b>0,172</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,172</b>	<b>0,397</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,397</b>	

Таблица 150 - Тепловые нагрузки потребителей города в кадастровом квартале 22:70:021120

Признак потребителя	Адрес потребителя	Наименование потребителя	Этажность	Площадь отапливаемой, м <sup>2</sup>	Нагрузка договорная, Гкал/ч				Годовое потребление, тыс. Гкал				Источник
					Отопление	Вентиляция	ГВС	Сумма	Отопление	Вентиляция	ГВС	Сумма	
ОДЗ	Бульварный пер., 2	Административное	3	657	0,0566	0	0	<b>0,0566</b>	0,1319	0	0	<b>0,1319</b>	ЮТС
ОДЗ	Комсомольская ул., 257	Административное	3	2608	0,1195	0	0	<b>0,1195</b>	0,2785	0	0	<b>0,2785</b>	ЮТС
ОДЗ	Комсомольская ул., 257	Административное	3		0,0641	0	0	<b>0,0641</b>	0,1494	0	0	<b>0,1494</b>	ЮТС
ОДЗ	Комсомольская ул., 257	Административное	2		0,0802	0	0	<b>0,0802</b>	0,1869	0	0	<b>0,1869</b>	ЮТС
ОДЗ	Комсомольская ул., 257/17	Административное	3		0,0421	0	0	<b>0,0421</b>	0,0981	0	0	<b>0,0981</b>	ЮТС
ОДЗ	Комсомольская ул., 267	Административное	2	785	0,0831	0	0	<b>0,0831</b>	0,1937	0	0	<b>0,1937</b>	ЮТС
<b>Итого по ОДЗ</b>					<b>0,446</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,446</b>	<b>1,039</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1,039</b>	
<b>Итого по кадастровому кварталу</b>					<b>0,446</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,446</b>	<b>1,039</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1,039</b>	

Таблица 151 - Тепловые нагрузки потребителей города в кадастровом квартале 22:70:021121

Признак потребителя	Адрес потребителя	Наименование потребителя	Этажность	Площадь отапливаемой, м <sup>2</sup>	Нагрузка договорная, Гкал/ч				Годовое потребление, тыс. Гкал				Источник
					Отопление	Вентиляция	ГВС	Сумма	Отопление	Вентиляция	ГВС	Сумма	
ОДЗ	Бульварный пер., 4	МКУ "Управление образования"	2	1045	0,1056	0	0	<b>0,1056</b>	0,2461	0	0	<b>0,2461</b>	ЮТС
ЖФ	Крупской ул., 200	Жилое частный	1	3351	0,0081	0	0	<b>0,0081</b>	0,0196	0	0	<b>0,0196</b>	ЮТС
ЖФ	Крупской ул., 202	Жилое частный	1	153	0,012	0	0	<b>0,012</b>	0,0291	0	0	<b>0,0291</b>	ЮТС
П	Революционная ул., 31	Производственное	1	156	0,027	0	0	<b>0,027</b>	0,0602	0	0	<b>0,0602</b>	ЮТС
ЖФ	Революционная ул., 37	Жилое частный	1	43	0,0073	0	0	<b>0,0073</b>	0,0177	0	0	<b>0,0177</b>	ЮТС
ЖФ	Революционная ул., 39	Жилое частный	1	64	0,0053	0	0	<b>0,0053</b>	0,0128	0	0	<b>0,0128</b>	ЮТС
ЖФ	Революционная ул., 49	Жилое частный	1	55	0,0042	0	0	<b>0,0042</b>	0,0102	0	0	<b>0,0102</b>	ЮТС
ЖФ	Рублевского пер., 11	Жилое частный	1	68	0,0049	0	0	<b>0,0049</b>	0,0119	0	0	<b>0,0119</b>	ЮТС
<b>Итого по ЖФ</b>					<b>0,042</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,042</b>	<b>0,101</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,101</b>	
<b>Итого по ОДЗ</b>					<b>0,106</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,106</b>	<b>0,246</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,246</b>	
<b>Итого по П</b>					<b>0,027</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,027</b>	<b>0,06</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,06</b>	
<b>Итого по кадастровому кварталу</b>					<b>0,175</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,175</b>	<b>0,407</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,407</b>	

Обосновывающие материалы к схеме теплоснабжения муниципального образования город Рубцовск  
Алтайского края на период до 2035 года (актуализация на 2025 год)

**Таблица 152 - Тепловые нагрузки потребителей города в кадастровом квартале 22:70:021122**

Признак потребителя	Адрес потребителя	Наименование потребителя	Этажность	Площадь отапливаемой, м <sup>2</sup>	Нагрузка договорная, Гкал/ч				Годовое потребление, тыс. Гкал				Источник
					Отопление	Вентиляция	ГВС	Сумма	Отопление	Вентиляция	ГВС	Сумма	
ОДЗ	Карла Маркса ул., 186	Медицинское	2	762	0,1775	0	0	<b>0,1775</b>	0,4137	0	0	<b>0,4137</b>	ЮТС
ОДЗ	Карла Маркса ул., 202	Административное	1	572	0,0331	0	0	<b>0,0331</b>	0,0771	0	0	<b>0,0771</b>	ЮТС
ЖФ	Рублевского пер., 17А	Жилое частный	1	131	0,0095	0	0	<b>0,0095</b>	0,023	0	0	<b>0,023</b>	ЮТС
<b>Итого по ЖФ</b>					<b>0,01</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,01</b>	<b>0,023</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,023</b>	
<b>Итого по ОДЗ</b>					<b>0,211</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,211</b>	<b>0,491</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,491</b>	
<b>Итого по кадастровому кварталу</b>					<b>0,221</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,221</b>	<b>0,514</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,514</b>	

**Таблица 153 - Тепловые нагрузки потребителей города в кадастровом квартале 22:70:021123**

Признак потребителя	Адрес потребителя	Наименование потребителя	Этажность	Площадь отапливаемой, м <sup>2</sup>	Нагрузка договорная, Гкал/ч				Годовое потребление, тыс. Гкал				Источник
					Отопление	Вентиляция	ГВС	Сумма	Отопление	Вентиляция	ГВС	Сумма	
ОДЗ	Щетинкина ул., 1	Административное	1	539	0,0701	0	0	<b>0,0701</b>	0,1634	0	0	<b>0,1634</b>	ЮТС
ОДЗ	Щетинкина ул., 2	Административное	1	646	0,0119	0	0	<b>0,0119</b>	0,0277	0	0	<b>0,0277</b>	ЮТС
ОДЗ	Щетинкина ул., 4	Административное	1	859	0,0661	0	0	<b>0,0661</b>	0,154	0	0	<b>0,154</b>	ЮТС
ОДЗ	Щетинкина ул., 5	Административное	1		0	0	0,0152	<b>0,0152</b>	0	0	0,1172	<b>0,1172</b>	ЮТС
ОДЗ	Щетинкина ул., 5	Административное	1	1253	0,0616	0	0	<b>0,0616</b>	0,1436	0	0	<b>0,1436</b>	ЮТС
ОДЗ	Щетинкина ул., 6	Административное	1	329	0,0056	0	0	<b>0,0056</b>	0,0131	0	0	<b>0,0131</b>	ЮТС
<b>Итого по ОДЗ</b>					<b>0,215</b>	<b>0</b>	<b>0,015</b>	<b>0,231</b>	<b>0,502</b>	<b>0</b>	<b>0,117</b>	<b>0,619</b>	
<b>Итого по кадастровому кварталу</b>					<b>0,215</b>	<b>0</b>	<b>0,015</b>	<b>0,231</b>	<b>0,502</b>	<b>0</b>	<b>0,117</b>	<b>0,619</b>	

**Таблица 154 - Тепловые нагрузки потребителей города в кадастровом квартале 22:70:021124**

Признак потребителя	Адрес потребителя	Наименование потребителя	Этажность	Площадь отапливаемой, м <sup>2</sup>	Нагрузка договорная, Гкал/ч				Годовое потребление, тыс. Гкал				Источник
					Отопление	Вентиляция	ГВС	Сумма	Отопление	Вентиляция	ГВС	Сумма	
ОДЗ	Бульварный пер., 24	Административное	2	92	0,037919	0	0	<b>0,037919</b>	0,0884	0	0	<b>0,0884</b>	ЮТС
ОДЗ	Гражданский пер., 17	Культурно-досуговое объединение	1	1007	0,0403	0	0	<b>0,0403</b>	0,0939	0	0	<b>0,0939</b>	ЮТС
ОДЗ	Ленина пр-т., 130	Административное	2	2276	0,1906	0	0	<b>0,1906</b>	0,4442	0	0	<b>0,4442</b>	ЮТС
П	Ленина пр-т., 130	Производственное	1		0,0173	0	0	<b>0,0173</b>	0,0386	0	0	<b>0,0386</b>	ЮТС
ОДЗ	Ленина пр-т., 130	Административное	2		0,0691	0	0	<b>0,0691</b>	0,161	0	0	<b>0,161</b>	ЮТС
ОДЗ	Ленина пр-т., 132	Административное	2	107	0,101	0	0	<b>0,101</b>	0,2354	0	0	<b>0,2354</b>	ЮТС
ОДЗ	Ленина пр-т., 136	Школа № 26 имени А.С. Пушкина	2	1290	0,1224	0	0	<b>0,1224</b>	0,2852	0	0	<b>0,2852</b>	ЮТС
ОДЗ	Ленина пр-т., 136	Школа № 26 имени А.С. Пушкина	1	293	0,0227	0	0	<b>0,0227</b>	0,0529	0	0	<b>0,0529</b>	ЮТС
<b>Итого по ОДЗ</b>					<b>0,584</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,584</b>	<b>1,361</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1,361</b>	
<b>Итого по П</b>					<b>0,017</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,017</b>	<b>0,039</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,039</b>	
<b>Итого по кадастровому кварталу</b>					<b>0,601</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,601</b>	<b>1,4</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1,4</b>	

Обосновывающие материалы к схеме теплоснабжения муниципального образования город Рубцовск  
Алтайского края на период до 2035 года (актуализация на 2025 год)

**Таблица 155 - Тепловые нагрузки потребителей города в кадастровом квартале 22:70:021125**

Признак потребителя	Адрес потребителя	Наименование потребителя	Этажность	Площадь отопляемая, м <sup>2</sup>	Нагрузка договорная, Гкал/ч				Годовое потребление, тыс. Гкал				Источник
					Отопление	Вентиляция	ГВС	Сумма	Отопление	Вентиляция	ГВС	Сумма	
ОДЗ	Комсомольская ул., 279	Административное	2	895	0,143	0,143	0	<b>0,286</b>	0,3333	0,1666	0	<b>0,4999</b>	ЮТС
ЖФ	Комсомольская ул., 285	Жилое МКД	2	389	0,046	0	0	<b>0,046</b>	0,1115	0	0	<b>0,1115</b>	ЮТС
ЖФ	Комсомольская ул., 287	Жилое МКД	2	618	0,19	0	0	<b>0,19</b>	0,4604	0	0	<b>0,4604</b>	ЮТС
ЖФ	Комсомольская ул., 289	Жилое МКД	3	1445	0,19	0	0	<b>0,19</b>	0,4604	0	0	<b>0,4604</b>	ЮТС
<b>Итого по ЖФ</b>					<b>0,426</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,426</b>	<b>1,032</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1,032</b>	
<b>Итого по ОДЗ</b>					<b>0,143</b>	<b>0,143</b>	<b>0</b>	<b>0,286</b>	<b>0,333</b>	<b>0,167</b>	<b>0</b>	<b>0,5</b>	
<b>Итого по кадастровому кварталу</b>					<b>0,569</b>	<b>0,143</b>	<b>0</b>	<b>0,712</b>	<b>1,365</b>	<b>0,167</b>	<b>0</b>	<b>1,532</b>	

**Таблица 156 - Тепловые нагрузки потребителей города в кадастровом квартале 22:70:021127**

Признак потребителя	Адрес потребителя	Наименование потребителя	Этажность	Площадь отопляемая, м <sup>2</sup>	Нагрузка договорная, Гкал/ч				Годовое потребление, тыс. Гкал				Источник
					Отопление	Вентиляция	ГВС	Сумма	Отопление	Вентиляция	ГВС	Сумма	
П	Карла Маркса ул., 214	Производственное	1	1018	0,0111	0	0	<b>0,0111</b>	0,0248	0	0	<b>0,0248</b>	ЮТС
ОДЗ	Карла Маркса ул., 214	Административное	1	836	0,1378	0	0	<b>0,1378</b>	0,3211	0	0	<b>0,3211</b>	ЮТС
<b>Итого по ОДЗ</b>					<b>0,138</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,138</b>	<b>0,321</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,321</b>	
<b>Итого по П</b>					<b>0,011</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,011</b>	<b>0,025</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,025</b>	
<b>Итого по кадастровому кварталу</b>					<b>0,149</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,149</b>	<b>0,346</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,346</b>	

**Таблица 157 - Тепловые нагрузки потребителей города в кадастровом квартале 22:70:021128**

Признак потребителя	Адрес потребителя	Наименование потребителя	Этажность	Площадь отопляемая, м <sup>2</sup>	Нагрузка договорная, Гкал/ч				Годовое потребление, тыс. Гкал				Источник
					Отопление	Вентиляция	ГВС	Сумма	Отопление	Вентиляция	ГВС	Сумма	
ОДЗ	Карла Маркса ул., 167	Административное	2	937	0,0374	0	0	<b>0,0374</b>	0,0872	0	0	<b>0,0872</b>	ЮТС
П	Карла Маркса ул., 167	Производственное	1	937	0,0357	0	0	<b>0,0357</b>	0,0796	0	0	<b>0,0796</b>	ЮТС
ОДЗ	Карла Маркса ул., 167	Административное	2	937	0,0322	0	0	<b>0,0322</b>	0,075	0	0	<b>0,075</b>	ЮТС
<b>Итого по ОДЗ</b>					<b>0,07</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,07</b>	<b>0,162</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,162</b>	
<b>Итого по П</b>					<b>0,036</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,036</b>	<b>0,08</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,08</b>	
<b>Итого по кадастровому кварталу</b>					<b>0,106</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,106</b>	<b>0,242</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,242</b>	

Обосновывающие материалы к схеме теплоснабжения муниципального образования город Рубцовск  
Алтайского края на период до 2035 года (актуализация на 2025 год)

Таблица 158 - Тепловые нагрузки потребителей города в кадастровом квартале 22:70:021129

Признак потребителя	Адрес потребителя	Наименование потребителя	Этажность	Площадь отапливаемой, м <sup>2</sup>	Нагрузка договорная, Гкал/ч				Годовое потребление, тыс. Гкал				Источник
					Отопление	Вентиляция	ГВС	Сумма	Отопление	Вентиляция	ГВС	Сумма	
ЖФ	Комсомольская ул., 240	Жилое МКД	2	657	0,0918	0	0	<b>0,0918</b>	0,2224	0	0	<b>0,2224</b>	ЮТС
<b>Итого по ЖФ</b>					<b>0,0918</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0918</b>	<b>0,2224</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,2224</b>	
<b>Итого по кадастровому кварталу</b>					<b>0,0918</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0918</b>	<b>0,2224</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,2224</b>	

Таблица 159 - Тепловые нагрузки потребителей города в кадастровом квартале 22:70:021130

Признак потребителя	Адрес потребителя	Наименование потребителя	Этажность	Площадь отапливаемой, м <sup>2</sup>	Нагрузка договорная, Гкал/ч				Годовое потребление, тыс. Гкал				Источник
					Отопление	Вентиляция	ГВС	Сумма	Отопление	Вентиляция	ГВС	Сумма	
ЖФ	Гражданский пер., 4	Жилое МКД	5	3350	0,3344	0	0	<b>0,3344</b>	0,8102	0	0	<b>0,8102</b>	ЮТС
ЖФ	Гражданский пер., 4	Жилое МКД	5		0	0	0,032	<b>0,032</b>	0	0	0,2468	<b>0,2468</b>	ЮТС
ЖФ	Комсомольская ул., 295	Жилое МКД	5		0	0	0,028	<b>0,028</b>	0	0	0,216	<b>0,216</b>	ЮТС
ЖФ	Комсомольская ул., 295	Жилое МКД	5	3367	0,2383	0	0	<b>0,2383</b>	0,5774	0	0	<b>0,5774</b>	ЮТС
ЖФ	Рубцовский пр-т., 7	Жилое МКД	5	3389	0,244	0	0	<b>0,244</b>	0,5912	0	0	<b>0,5912</b>	ЮТС
ЖФ	Рубцовский пр-т., 7	Жилое МКД	5		0	0	0,025	<b>0,025</b>	0	0	0,1928	<b>0,1928</b>	ЮТС
<b>Итого по ЖФ</b>					<b>0,817</b>	<b>0</b>	<b>0,085</b>	<b>0,902</b>	<b>1,979</b>	<b>0</b>	<b>0,656</b>	<b>2,634</b>	
<b>Итого по кадастровому кварталу</b>					<b>0,817</b>	<b>0</b>	<b>0,085</b>	<b>0,902</b>	<b>1,979</b>	<b>0</b>	<b>0,656</b>	<b>2,634</b>	

Таблица 160 - Тепловые нагрузки потребителей города в кадастровом квартале 22:70:021132

Признак потребителя	Адрес потребителя	Наименование потребителя	Этажность	Площадь отапливаемой, м <sup>2</sup>	Нагрузка договорная, Гкал/ч				Годовое потребление, тыс. Гкал				Источник
					Отопление	Вентиляция	ГВС	Сумма	Отопление	Вентиляция	ГВС	Сумма	
ОДЗ	Комсомольская ул., 323	Административное	2		0	0	0,00001	<b>0,00001</b>	0	0	0,0001	<b>0,0001</b>	ЮТС
ОДЗ	Комсомольская ул., 323	Административное	2	1026	0,0562	0	0	<b>0,0562</b>	0,131	0	0	<b>0,131</b>	ЮТС
<b>Итого по ОДЗ</b>					<b>0,056</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,056</b>	<b>0,131</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,131</b>	
<b>Итого по кадастровому кварталу</b>					<b>0,056</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,056</b>	<b>0,131</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,131</b>	

Таблица 161 - Тепловые нагрузки потребителей города в кадастровом квартале 22:70:021133

Признак потребителя	Адрес потребителя	Наименование потребителя	Этажность	Площадь отапливаемой, м <sup>2</sup>	Нагрузка договорная, Гкал/ч				Годовое потребление, тыс. Гкал				Источник
					Отопление	Вентиляция	ГВС	Сумма	Отопление	Вентиляция	ГВС	Сумма	
ЖФ	Крупской ул., 232	Жилое частный	1	90	0,0078	0	0	<b>0,0078</b>	0,0189	0	0	<b>0,0189</b>	ЮТС
<b>Итого по ОДЗ</b>					<b>0,0078</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0078</b>	<b>0,0189</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0189</b>	
<b>Итого по кадастровому кварталу</b>					<b>0,0078</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0078</b>	<b>0,0189</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0189</b>	

Обосновывающие материалы к схеме теплоснабжения муниципального образования город Рубцовск  
Алтайского края на период до 2035 года (актуализация на 2025 год)

Таблица 162 - Тепловые нагрузки потребителей города в кадастровом квартале 22:70:021134

Признак потребителя	Адрес потребителя	Наименование потребителя	Этажность	Площадь отапливаемой, м <sup>2</sup>	Нагрузка договорная, Гкал/ч				Годовое потребление, тыс. Гкал				Источник
					Отопление	Вентиляция	ГВС	Сумма	Отопление	Вентиляция	ГВС	Сумма	
ЖФ	Гражданский пер., 10	Жилое МКД	5		0	0	0,025	<b>0,025</b>	0	0	0,1928	<b>0,1928</b>	ЮТС
ЖФ	Гражданский пер., 10	Жилое МКД	5	3211	0,2312	0	0	<b>0,2312</b>	0,5602	0	0	<b>0,5602</b>	ЮТС
ЖФ	Гражданский пер., 12	Жилое МКД	5	3310	0,2362	0	0	<b>0,2362</b>	0,5723	0	0	<b>0,5723</b>	ЮТС
ЖФ	Гражданский пер., 12	Жилое МКД	5		0	0	0,025	<b>0,025</b>	0	0	0,1928	<b>0,1928</b>	ЮТС
ЖФ	Гражданский пер., 14	Жилое МКД	5	3314	0,2313	0	0	<b>0,2313</b>	0,5604	0	0	<b>0,5604</b>	ЮТС
ЖФ	Гражданский пер., 14	Жилое МКД	5		0	0	0,033	<b>0,033</b>	0	0	0,2545	<b>0,2545</b>	ЮТС
ЖФ	Гражданский пер., 16	Жилое МКД	5		0	0	0,025	<b>0,025</b>	0	0	0,1928	<b>0,1928</b>	ЮТС
ЖФ	Гражданский пер., 16	Жилое МКД	5	3347	0,2301	0	0	<b>0,2301</b>	0,5575	0	0	<b>0,5575</b>	ЮТС
ОДЗ	Гражданский пер., 16а	Административное	2	100	0,010528	0	0	<b>0,010528</b>	0,0245	0	0	<b>0,0245</b>	ЮТС
ЖФ	Гражданский пер., 8	Жилое МКД	5		0	0	0,034	<b>0,034</b>	0	0	0,2623	<b>0,2623</b>	ЮТС
ЖФ	Гражданский пер., 8	Жилое МКД	5	4661	0,3241	0	0	<b>0,3241</b>	0,7853	0	0	<b>0,7853</b>	ЮТС
П	Гражданский пер., 8а	Производственное	1	190	0,0108	0	0	<b>0,0108</b>	0,0241	0	0	<b>0,0241</b>	ЮТС
<b>Итого по ЖФ</b>					<b>1,253</b>	<b>0</b>	<b>0,142</b>	<b>1,395</b>	<b>3,036</b>	<b>0</b>	<b>1,095</b>	<b>4,131</b>	
<b>Итого по ОДЗ</b>					<b>0,011</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,011</b>	<b>0,025</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,025</b>	
<b>Итого по П</b>					<b>0,011</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,011</b>	<b>0,024</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,024</b>	
<b>Итого по кадастровому кварталу</b>					<b>1,275</b>	<b>0</b>	<b>0,142</b>	<b>1,417</b>	<b>3,085</b>	<b>0</b>	<b>1,095</b>	<b>4,18</b>	

Таблица 163 - Тепловые нагрузки потребителей города в кадастровом квартале 22:70:021135

Признак потребителя	Адрес потребителя	Наименование потребителя	Этажность	Площадь отапливаемой, м <sup>2</sup>	Нагрузка договорная, Гкал/ч				Годовое потребление, тыс. Гкал				Источник
					Отопление	Вентиляция	ГВС	Сумма	Отопление	Вентиляция	ГВС	Сумма	
ОДЗ	Гражданский пер., 14а	Детский сад № 56 "Ромашка"	2		0	0	0,0378	<b>0,0378</b>	0	0	0,2916	<b>0,2916</b>	ЮТС
ОДЗ	Гражданский пер., 14а	Детский сад № 56 "Ромашка"	2	2494	0,221	0	0	<b>0,221</b>	0,515	0	0	<b>0,515</b>	ЮТС
ЖФ	Гражданский пер., 18	Жилое МКД	5		0	0	0,031	<b>0,031</b>	0	0	0,2391	<b>0,2391</b>	ЮТС
ЖФ	Гражданский пер., 18	Жилое МКД	5	4523	0,316365	0	0	<b>0,316365</b>	0,7665	0	0	<b>0,7665</b>	ЮТС
ЖФ	Гражданский пер., 20	Жилое МКД	5		0	0	0,033	<b>0,033</b>	0	0	0,2545	<b>0,2545</b>	ЮТС
ЖФ	Гражданский пер., 20	Жилое МКД	5	4570	0,3153	0	0	<b>0,3153</b>	0,764	0	0	<b>0,764</b>	ЮТС
ЖФ	Ленина пр-т., 138	Жилое МКД	9		0	0	0,0101	<b>0,0101</b>	0	0	0,0779	<b>0,0779</b>	ЮТС



Обосновывающие материалы к схеме теплоснабжения муниципального образования город Рубцовск  
Алтайского края на период до 2035 года (актуализация на 2025 год)

Признак потребителя	Адрес потребителя	Наименование потребителя	Этажность	Площадь отапливаемая, м <sup>2</sup>	Нагрузка договорная, Гкал/ч				Годовое потребление, тыс. Гкал				Источник
					Отопление	Вентиляция	ГВС	Сумма	Отопление	Вентиляция	ГВС	Сумма	
ЖФ	Ленина пр-т., 138	Жилое МКД	9	1973	0,150984	0	0	<b>0,150984</b>	0,3658	0	0	<b>0,3658</b>	ЮТС
ОДЗ	Ленина пр-т., 138	Административное	2	1276	0,0851	0	0	<b>0,0851</b>	0,1983	0	0	<b>0,1983</b>	ЮТС
ЖФ	Ленина пр-т., 140	Жилое МКД	5		0	0	0,0536	<b>0,0536</b>	0	0	0,4134	<b>0,4134</b>	ЮТС
ОДЗ	Ленина пр-т., 140	Административное	5	126	0,02134	0	0	<b>0,02134</b>	0,0497	0	0	<b>0,0497</b>	ЮТС
ЖФ	Ленина пр-т., 140	Жилое МКД	5	1981	0,164	0	0	<b>0,164</b>	0,3974	0	0	<b>0,3974</b>	ЮТС
ЖФ	Ленина пр-т., 140	Жилое МКД	5	2074	0,17	0	0	<b>0,17</b>	0,4119	0	0	<b>0,4119</b>	ЮТС
ЖФ	Ленина пр-т., 140	Жилое МКД	5	2014	0,171	0	0	<b>0,171</b>	0,4143	0	0	<b>0,4143</b>	ЮТС
ОДЗ	Ленина пр-т., 140а	Административное	2	133	0,0042	0	0	<b>0,0042</b>	0,0098	0	0	<b>0,0098</b>	ЮТС
ЖФ	Ленина пр-т., 158	Жилое МКД	5		0	0	0,036	<b>0,036</b>	0	0	0,2777	<b>0,2777</b>	ЮТС
ЖФ	Ленина пр-т., 158	Жилое МКД	5	4672	0,3246	0	0	<b>0,3246</b>	0,7865	0	0	<b>0,7865</b>	ЮТС
ЖФ	Ленина пр-т., 160	Жилое МКД	5		0	0	0,025	<b>0,025</b>	0	0	0,1928	<b>0,1928</b>	ЮТС
ЖФ	Ленина пр-т., 160	Жилое МКД	5	3340	0,231744	0	0	<b>0,231744</b>	0,5615	0	0	<b>0,5615</b>	ЮТС
ЖФ	Ленина пр-т., 162	Жилое МКД	5		0	0	0,036	<b>0,036</b>	0	0	0,2777	<b>0,2777</b>	ЮТС
ЖФ	Ленина пр-т., 162	Жилое МКД	5	4709	0,3156	0	0	<b>0,3156</b>	0,7647	0	0	<b>0,7647</b>	ЮТС
ОДЗ	Ленина пр-т., 162	Административное	1		0,0038	0	0	<b>0,0038</b>	0,0089	0	0	<b>0,0089</b>	ЮТС
ЖФ	Ленина пр-т., 164	Жилое МКД	5		0	0	0,035	<b>0,035</b>	0	0	0,27	<b>0,27</b>	ЮТС
ЖФ	Ленина пр-т., 164	Жилое МКД	5	2349	0,16195	0	0	<b>0,16195</b>	0,3924	0	0	<b>0,3924</b>	ЮТС
ЖФ	Ленина пр-т., 164	Жилое МКД	5	2349	0,16195	0	0	<b>0,16195</b>	0,3924	0	0	<b>0,3924</b>	ЮТС
<b>Итого по ЖФ</b>					<b>2,483</b>	<b>0</b>	<b>0,26</b>	<b>2,743</b>	<b>6,017</b>	<b>0</b>	<b>2,003</b>	<b>8,021</b>	
<b>Итого по ОДЗ</b>					<b>0,335</b>	<b>0</b>	<b>0,038</b>	<b>0,373</b>	<b>0,782</b>	<b>0</b>	<b>0,292</b>	<b>1,073</b>	
<b>Итого по кадастровому кварталу</b>					<b>2,818</b>	<b>0</b>	<b>0,298</b>	<b>3,116</b>	<b>6,799</b>	<b>0</b>	<b>2,295</b>	<b>9,094</b>	

Таблица 164 - Тепловые нагрузки потребителей города в кадастровом квартале 22:70:021136

Признак потребителя	Адрес потребителя	Наименование потребителя	Этажность	Площадь отапливаемая, м <sup>2</sup>	Нагрузка договорная, Гкал/ч				Годовое потребление, тыс. Гкал				Источник
					Отопление	Вентиляция	ГВС	Сумма	Отопление	Вентиляция	ГВС	Сумма	
ЖФ	Рубцовский пр-т., 11	Жилое МКД	5		0	0	0,06	<b>0,06</b>	0	0	0,4628	<b>0,4628</b>	ЮТС
ЖФ	Рубцовский пр-т., 11	Жилое МКД	5	4077	0,3258	0	0	<b>0,3258</b>	0,7894	0	0	<b>0,7894</b>	ЮТС
ЖФ	Рубцовский пр-т., 11	Жилое МКД	5	4077	0,2172	0	0	<b>0,2172</b>	0,5263	0	0	<b>0,5263</b>	ЮТС
ЖФ	Рубцовский пр-т., 13	Жилое МКД	5		0	0	0,042	<b>0,042</b>	0	0	0,324	<b>0,324</b>	ЮТС
ЖФ	Рубцовский пр-т., 13	Жилое МКД	5	5524	0,457	0	0	<b>0,457</b>	1,1073	0	0	<b>1,1073</b>	ЮТС

Обосновывающие материалы к схеме теплоснабжения муниципального образования город Рубцовск  
Алтайского края на период до 2035 года (актуализация на 2025 год)

Признак потребителя	Адрес потребителя	Наименование потребителя	Этажность	Площадь отапливаемой, м <sup>2</sup>	Нагрузка договорная, Гкал/ч				Годовое потребление, тыс. Гкал				Источник
					Отопление	Вентиляция	ГВС	Сумма	Отопление	Вентиляция	ГВС	Сумма	
ЖФ	Рубцовский пр-т., 15	Жилое МКД	5		0	0	0,035	<b>0,035</b>	0	0	0,27	<b>0,27</b>	ЮТС
ЖФ	Рубцовский пр-т., 15	Жилое МКД	5	4663	0,3838	0	0	<b>0,3838</b>	0,9299	0	0	<b>0,9299</b>	ЮТС
ОДЗ	Рубцовский пр-т., 15а	Школа каратэ	5		0	0	0,01114	<b>0,01114</b>	0	0	0,0859	<b>0,0859</b>	ЮТС
ОДЗ	Рубцовский пр-т., 15а	Школа каратэ	5	3029	0,1512	0	0	<b>0,1512</b>	0,3524	0	0	<b>0,3524</b>	ЮТС
ЖФ	Рубцовский пр-т., 17	Жилое МКД	5		0	0	0,031	<b>0,031</b>	0	0	0,2391	<b>0,2391</b>	ЮТС
ЖФ	Рубцовский пр-т., 17	Жилое МКД	5	4716	0,381142	0	0	<b>0,381142</b>	0,9235	0	0	<b>0,9235</b>	ЮТС
ЖФ	Рубцовский пр-т., 19	Жилое МКД	5		0	0	0,034	<b>0,034</b>	0	0	0,2623	<b>0,2623</b>	ЮТС
ЖФ	Рубцовский пр-т., 19	Жилое МКД	5	4703	0,3234	0	0	<b>0,3234</b>	0,7836	0	0	<b>0,7836</b>	ЮТС
ЖФ	Рубцовский пр-т., 21	Жилое МКД	5		0	0	0,032	<b>0,032</b>	0	0	0,2468	<b>0,2468</b>	ЮТС
ЖФ	Рубцовский пр-т., 21	Жилое МКД	5	4702	0,3231	0	0	<b>0,3231</b>	0,7829	0	0	<b>0,7829</b>	ЮТС
ЖФ	Рубцовский пр-т., 23	Жилое МКД	5		0	0	0,083	<b>0,083</b>	0	0	0,6402	<b>0,6402</b>	ЮТС
ЖФ	Рубцовский пр-т., 23	Жилое МКД	9	2201	0,155	0	0	<b>0,155</b>	0,3756	0	0	<b>0,3756</b>	ЮТС
ЖФ	Рубцовский пр-т., 23	Жилое МКД	9	2201	0,155	0	0	<b>0,155</b>	0,3756	0	0	<b>0,3756</b>	ЮТС
ЖФ	Рубцовский пр-т., 23	Жилое МКД	9	2201	0,155	0	0	<b>0,155</b>	0,3756	0	0	<b>0,3756</b>	ЮТС
ЖФ	Рубцовский пр-т., 23	Жилое МКД	9	2201	0,155	0	0	<b>0,155</b>	0,3756	0	0	<b>0,3756</b>	ЮТС
ЖФ	Рубцовский пр-т., 23	Жилое МКД	9	2201	0,155	0	0	<b>0,155</b>	0,3756	0	0	<b>0,3756</b>	ЮТС
ОДЗ	Рубцовский пр-т., 25	Административное	3	334	0,0206	0	0	<b>0,0206</b>	0,048	0	0	<b>0,048</b>	ЮТС
ЖФ	Рубцовский пр-т., 9	Жилое МКД	5		0	0	0,033	<b>0,033</b>	0	0	0,2545	<b>0,2545</b>	ЮТС
ЖФ	Рубцовский пр-т., 9	Жилое МКД	5	4708	0,324282	0	0	<b>0,324282</b>	0,7857	0	0	<b>0,7857</b>	ЮТС
ОДЗ	Рубцовский пр-т., 9а	Административное	1	58	0,0022	0	0	<b>0,0022</b>	0,0051	0	0	<b>0,0051</b>	ЮТС
<b>Итого по ЖФ</b>					<b>3,511</b>	<b>0</b>	<b>0,35</b>	<b>3,861</b>	<b>8,507</b>	<b>0</b>	<b>2,7</b>	<b>11,206</b>	
<b>Итого по ОДЗ</b>					<b>0,174</b>	<b>0</b>	<b>0,011</b>	<b>0,185</b>	<b>0,406</b>	<b>0</b>	<b>0,086</b>	<b>0,491</b>	
<b>Итого по кадастровому кварталу</b>					<b>3,685</b>	<b>0</b>	<b>0,361</b>	<b>4,046</b>	<b>8,913</b>	<b>0</b>	<b>2,786</b>	<b>11,697</b>	

Таблица 165 - Тепловые нагрузки потребителей города в кадастровом квартале 22:70:021204

Признак потребителя	Адрес потребителя	Наименование потребителя	Этажность	Площадь отапливаемой, м <sup>2</sup>	Нагрузка договорная, Гкал/ч				Годовое потребление, тыс. Гкал				Источник
					Отопление	Вентиляция	ГВС	Сумма	Отопление	Вентиляция	ГВС	Сумма	
ЖФ	Добродомова ул., 61	Жилое частный	1	93	0,0163	0	0	<b>0,0163</b>	0,0395	0	0	<b>0,0395</b>	ЮТС
ЖФ	Советская ул., 34	Жилое частный	1	249	0,0181	0	0	<b>0,0181</b>	0,0439	0	0	<b>0,0439</b>	ЮТС
<b>Итого по ЖФ</b>					<b>0,034</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,034</b>	<b>0,083</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,083</b>	
<b>Итого по кадастровому кварталу</b>					<b>0,034</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,034</b>	<b>0,083</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,083</b>	

Обосновывающие материалы к схеме теплоснабжения муниципального образования город Рубцовск  
Алтайского края на период до 2035 года (актуализация на 2025 год)

Таблица 166 - Тепловые нагрузки потребителей города в кадастровом квартале 22:70:021205

Признак потребителя	Адрес потребителя	Наименование потребителя	Этажность	Площадь отапливаемая, м <sup>2</sup>	Нагрузка договорная, Гкал/ч				Годовое потребление, тыс. Гкал				Источник
					Отопление	Вентиляция	ГВС	Сумма	Отопление	Вентиляция	ГВС	Сумма	
ЖФ	Добродомова ул., 65а	Жилое частный	1	49	0,0056	0	0	<b>0,0056</b>	0,0136	0	0	<b>0,0136</b>	ЮТС
ЖФ	Добродомова ул., 65а	Жилое частный	1		0	0	0,0048	<b>0,0048</b>	0	0	0,037	<b>0,037</b>	ЮТС
ЖФ	Пушкина ул., 32а	Жилое частный	1	32	0,00635	0	0	<b>0,00635</b>	0,0154	0	0	<b>0,0154</b>	ЮТС
ЖФ	Пушкина ул., 34	Жилое частный	1	39	0,0028	0	0	<b>0,0028</b>	0,0068	0	0	<b>0,0068</b>	ЮТС
ЖФ	Пушкина ул., 34а	Жилое частный	1	65	0,02362	0	0	<b>0,02362</b>	0,0572	0	0	<b>0,0572</b>	ЮТС
ЖФ	Пушкина ул., 34а	Жилое частный	1	65	0,00259	0	0	<b>0,00259</b>	0,0063	0	0	<b>0,0063</b>	ЮТС
ЖФ	Советская ул., 47	Жилое частный	1	79	0,01155	0	0	<b>0,01155</b>	0,028	0	0	<b>0,028</b>	ЮТС
<b>Итого по ЖФ</b>					<b>0,053</b>	<b>0</b>	<b>0,005</b>	<b>0,057</b>	<b>0,127</b>	<b>0</b>	<b>0,037</b>	<b>0,164</b>	
<b>Итого по кадастровому кварталу</b>					<b>0,053</b>	<b>0</b>	<b>0,005</b>	<b>0,057</b>	<b>0,127</b>	<b>0</b>	<b>0,037</b>	<b>0,164</b>	

Таблица 167 - Тепловые нагрузки потребителей города в кадастровом квартале 22:70:021206

Признак потребителя	Адрес потребителя	Наименование потребителя	Этажность	Площадь отапливаемая, м <sup>2</sup>	Нагрузка договорная, Гкал/ч				Годовое потребление, тыс. Гкал				Источник
					Отопление	Вентиляция	ГВС	Сумма	Отопление	Вентиляция	ГВС	Сумма	
ЖФ	Пушкина ул., 41	Жилое частный	1	113	0,009	0	0	<b>0,009</b>	0,0218	0	0	<b>0,0218</b>	ЮТС
<b>Итого по ЖФ</b>					<b>0,009</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,009</b>	<b>0,0218</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0218</b>	
<b>Итого по кадастровому кварталу</b>					<b>0,009</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,009</b>	<b>0,0218</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0218</b>	

Таблица 168 - Тепловые нагрузки потребителей города в кадастровом квартале 22:70:021207

Признак потребителя	Адрес потребителя	Наименование потребителя	Этажность	Площадь отапливаемая, м <sup>2</sup>	Нагрузка договорная, Гкал/ч				Годовое потребление, тыс. Гкал				Источник
					Отопление	Вентиляция	ГВС	Сумма	Отопление	Вентиляция	ГВС	Сумма	
ЖФ	Куйбышева ул., 52	Жилое частный	2	491	0,057	0	0	<b>0,057</b>	0,1381	0	0	<b>0,1381</b>	ЮТС
ОДЗ	Куйбышева ул., 54	Административное	2		0,0593	0	0	<b>0,0593</b>	0,1382	0	0	<b>0,1382</b>	ЮТС
<b>Итого по ЖФ</b>					0,057	0	0	<b>0,057</b>	0,1381	0	0	<b>0,1381</b>	
<b>Итого по ОДЗ</b>					0,0593	0	0	<b>0,0593</b>	0,1382	0	0	<b>0,1382</b>	
<b>Итого по кадастровому кварталу</b>					<b>0,116</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,116</b>	<b>0,276</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,276</b>	

Обосновывающие материалы к схеме теплоснабжения муниципального образования город Рубцовск  
Алтайского края на период до 2035 года (актуализация на 2025 год)

**Таблица 169 - Тепловые нагрузки потребителей города в кадастровом квартале 22:70:021208**

Признак потребителя	Адрес потребителя	Наименование потребителя	Этажность	Площадь отапливаемой, м <sup>2</sup>	Нагрузка договорная, Гкал/ч				Годовое потребление, тыс. Гкал				Источник
					Отопление	Вентиляция	ГВС	Сумма	Отопление	Вентиляция	ГВС	Сумма	
ЖФ	Куйбышева ул., 54	Жилое частный	2	490	0,0153	0	0	<b>0,0153</b>	0,0371	0	0	<b>0,0371</b>	ЮТС
<b>Итого по ЖФ</b>					<b>0,0153</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0153</b>	<b>0,0371</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0371</b>	
<b>Итого по кадастровому кварталу</b>					<b>0,0153</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0153</b>	<b>0,0371</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0371</b>	

**Таблица 170 - Тепловые нагрузки потребителей города в кадастровом квартале 22:70:021210**

Признак потребителя	Адрес потребителя	Наименование потребителя	Этажность	Площадь отапливаемой, м <sup>2</sup>	Нагрузка договорная, Гкал/ч				Годовое потребление, тыс. Гкал				Источник
					Отопление	Вентиляция	ГВС	Сумма	Отопление	Вентиляция	ГВС	Сумма	
ЖФ	Советская ул., 48-1	Жилое частный	1	37	0,0016	0	0	<b>0,0016</b>	0,0039	0	0	<b>0,0039</b>	ЮТС
ЖФ	Советская ул., 48-2	Жилое частный	1	37	0,00269924	0	0	<b>0,002699</b>	0,0065	0	0	<b>0,0065</b>	ЮТС
ЖФ	Советская ул., 50	Жилое частный	1	96	0,006	0	0	<b>0,006</b>	0,0145	0	0	<b>0,0145</b>	ЮТС
ЖФ	Советская ул., 50а	Жилое частный	1	39	0,0028	0	0	<b>0,0028</b>	0,0068	0	0	<b>0,0068</b>	ЮТС
ЖФ	Советская ул., 54	Жилое частный	1	37	0,0079	0	0	<b>0,0079</b>	0,0191	0	0	<b>0,0191</b>	ЮТС
ЖФ	Советская ул., 56	Жилое частный	1	67	0,00483826	0	0	<b>0,004838</b>	0,0117	0	0	<b>0,0117</b>	ЮТС
<b>Итого по ЖФ</b>					<b>0,026</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,026</b>	<b>0,063</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,063</b>	
<b>Итого по кадастровому кварталу</b>					<b>0,026</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,026</b>	<b>0,063</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,063</b>	

**Таблица 171 - Тепловые нагрузки потребителей города в кадастровом квартале 22:70:021211**

Признак потребителя	Адрес потребителя	Наименование потребителя	Этажность	Площадь отапливаемой, м <sup>2</sup>	Нагрузка договорная, Гкал/ч				Годовое потребление, тыс. Гкал				Источник
					Отопление	Вентиляция	ГВС	Сумма	Отопление	Вентиляция	ГВС	Сумма	
ЖФ	Добродомова ул., 60	Жилое частный	1	55	0,009	0	0	<b>0,009</b>	0,0218	0	0	<b>0,0218</b>	ЮТС
ЖФ	Добродомова ул., 60	Жилое частный	1		0	0	0,0006	<b>0,0006</b>	0	0	0,0046	<b>0,0046</b>	ЮТС
ЖФ	Пушкина ул., 38	Жилое частный	1	20	0,0015	0	0	<b>0,0015</b>	0,0036	0	0	<b>0,0036</b>	ЮТС
ЖФ	Советская ул., 49	Жилое частный	1	60	0,0044	0	0	<b>0,0044</b>	0,0107	0	0	<b>0,0107</b>	ЮТС
ЖФ	Советская ул., 49	Жилое частный	1		0	0	0,00015	<b>0,00015</b>	0	0	0,0012	<b>0,0012</b>	ЮТС
ЖФ	Советская ул., 51	Жилое частный	1	55	0,004	0	0	<b>0,004</b>	0,0097	0	0	<b>0,0097</b>	ЮТС
<b>Итого по ЖФ</b>					<b>0,032</b>	<b>0</b>	<b>0,001</b>	<b>0,032</b>	<b>0,077</b>	<b>0</b>	<b>0,006</b>	<b>0,083</b>	
<b>Итого по кадастровому кварталу</b>					<b>0,032</b>	<b>0</b>	<b>0,001</b>	<b>0,032</b>	<b>0,077</b>	<b>0</b>	<b>0,006</b>	<b>0,083</b>	

Обосновывающие материалы к схеме теплоснабжения муниципального образования город Рубцовск  
Алтайского края на период до 2035 года (актуализация на 2025 год)

Таблица 172 - Тепловые нагрузки потребителей города в кадастровом квартале 22:70:021212

Признак потребителя	Адрес потребителя	Наименование потребителя	Этажность	Площадь отапливаемой, м <sup>2</sup>	Нагрузка договорная, Гкал/ч				Годовое потребление, тыс. Гкал				Источник
					Отопление	Вентиляция	ГВС	Сумма	Отопление	Вентиляция	ГВС	Сумма	
ЖФ	Добродомова ул., 68	Жилое частный	1	69	0,0073	0	0	<b>0,0073</b>	0,0177	0	0	<b>0,0177</b>	ЮТС
<b>Итого по ЖФ</b>					<b>0,0073</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0073</b>	<b>0,0177</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0177</b>	
<b>Итого по кадастровому кварталу</b>					<b>0,0073</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0073</b>	<b>0,0177</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0177</b>	

Таблица 173 - Тепловые нагрузки потребителей города в кадастровом квартале 22:70:021213

Признак потребителя	Адрес потребителя	Наименование потребителя	Этажность	Площадь отапливаемой, м <sup>2</sup>	Нагрузка договорная, Гкал/ч				Годовое потребление, тыс. Гкал				Источник
					Отопление	Вентиляция	ГВС	Сумма	Отопление	Вентиляция	ГВС	Сумма	
ЖФ	Ленина пр-т., 113	Жилое частный	2	135	0,036	0	0	<b>0,036</b>	0,0872	0	0	<b>0,0872</b>	ЮТС
ОДЗ	Ленина пр-т., 115	Административное	3	3108	0,1116	0	0	<b>0,1116</b>	0,2601	0	0	<b>0,2601</b>	ЮТС
ОДЗ	Ленина пр-т., 117	МКУ "Управление культуры, спорта и мол. политики"	3	875	0,1019	0	0	<b>0,1019</b>	0,2375	0	0	<b>0,2375</b>	ЮТС
<b>Итого по ЖФ</b>					<b>0,036</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,036</b>	<b>0,087</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,087</b>	
<b>Итого по ОДЗ</b>					<b>0,214</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,214</b>	<b>0,498</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,498</b>	
<b>Итого по кадастровому кварталу</b>					<b>0,25</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,25</b>	<b>0,585</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,585</b>	

Таблица 174 - Тепловые нагрузки потребителей города в кадастровом квартале 22:70:021214

Признак потребителя	Адрес потребителя	Наименование потребителя	Этажность	Площадь отапливаемой, м <sup>2</sup>	Нагрузка договорная, Гкал/ч				Годовое потребление, тыс. Гкал				Источник
					Отопление	Вентиляция	ГВС	Сумма	Отопление	Вентиляция	ГВС	Сумма	
ЖФ	Бульварный пер., 37	Жилое частный	1	52	0,0101	0	0	<b>0,0101</b>	0,0245	0	0	<b>0,0245</b>	ЮТС
ОДЗ	Деповской пер., 30	Административное	2	691	0,0608	0	0	<b>0,0608</b>	0,1417	0	0	<b>0,1417</b>	ЮТС
ОДЗ	Куйбышева ул., 55	Административное	2	697	0,051	0	0	<b>0,051</b>	0,1189	0	0	<b>0,1189</b>	ЮТС
ОДЗ	Куйбышева ул., 57	Административное	2	808	0,0926	0	0	<b>0,0926</b>	0,2158	0	0	<b>0,2158</b>	ЮТС
П	Куйбышева ул., 57	Производственное	1	73	0,011	0	0	<b>0,011</b>	0,0245	0	0	<b>0,0245</b>	ЮТС
<b>Итого по ЖФ</b>					<b>0,01</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,01</b>	<b>0,025</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,025</b>	
<b>Итого по ОДЗ</b>					<b>0,204</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,204</b>	<b>0,476</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,476</b>	
<b>Итого по П</b>					<b>0,011</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,011</b>	<b>0,025</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,025</b>	
<b>Итого по кадастровому кварталу</b>					<b>0,225</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,225</b>	<b>0,526</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,526</b>	

Обосновывающие материалы к схеме теплоснабжения муниципального образования город Рубцовск  
Алтайского края на период до 2035 года (актуализация на 2025 год)

Таблица 175 - Тепловые нагрузки потребителей города в кадастровом квартале 22:70:021215

Признак потребителя	Адрес потребителя	Наименование потребителя	Этажность	Площадь отапливаемой, м <sup>2</sup>	Нагрузка договорная, Гкал/ч				Годовое потребление, тыс. Гкал				Источник
					Отопление	Вентиляция	ГВС	Сумма	Отопление	Вентиляция	ГВС	Сумма	
ЖФ	Короленко ул., 32а	Жилое частный	1	237	0,0258	0	0	<b>0,0258</b>	0,0625	0	0	<b>0,0625</b>	ЮТС
<b>Итого по ЖФ</b>					<b>0,0258</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0258</b>	<b>0,0625</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0625</b>	
<b>Итого по кадастровому кварталу</b>					<b>0,0258</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0258</b>	<b>0,0625</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0625</b>	

Таблица 176 - Тепловые нагрузки потребителей города в кадастровом квартале 22:70:021216

Признак потребителя	Адрес потребителя	Наименование потребителя	Этажность	Площадь отапливаемой, м <sup>2</sup>	Нагрузка договорная, Гкал/ч				Годовое потребление, тыс. Гкал				Источник
					Отопление	Вентиляция	ГВС	Сумма	Отопление	Вентиляция	ГВС	Сумма	
ЖФ	Советская ул., 62	Жилое частный	1	85	0,0055	0	0	<b>0,0055</b>	0,0133	0	0	<b>0,0133</b>	ЮТС
<b>Итого по ЖФ</b>					<b>0,0055</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0055</b>	<b>0,0133</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0133</b>	
<b>Итого по кадастровому кварталу</b>					<b>0,0055</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0055</b>	<b>0,0133</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0133</b>	

Таблица 177 - Тепловые нагрузки потребителей города в кадастровом квартале 22:70:021217

Признак потребителя	Адрес потребителя	Наименование потребителя	Этажность	Площадь отапливаемой, м <sup>2</sup>	Нагрузка договорная, Гкал/ч				Годовое потребление, тыс. Гкал				Источник
					Отопление	Вентиляция	ГВС	Сумма	Отопление	Вентиляция	ГВС	Сумма	
ЖФ	Советская ул., 67-1	Жилое частный	1	85	0,004	0	0	<b>0,004</b>	0,0097	0	0	<b>0,0097</b>	ЮТС
<b>Итого по ЖФ</b>					<b>0,004</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,004</b>	<b>0,0097</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0097</b>	
<b>Итого по кадастровому кварталу</b>					<b>0,004</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,004</b>	<b>0,0097</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0097</b>	

Таблица 178 - Тепловые нагрузки потребителей города в кадастровом квартале 22:70:021219

Признак потребителя	Адрес потребителя	Наименование потребителя	Этажность	Площадь отапливаемой, м <sup>2</sup>	Нагрузка договорная, Гкал/ч				Годовое потребление, тыс. Гкал				Источник
					Отопление	Вентиляция	ГВС	Сумма	Отопление	Вентиляция	ГВС	Сумма	
ЖФ	Гражданский пер., 25	Жилое МКД	6		0	0	0,045	<b>0,045</b>	0	0	0,3471	<b>0,3471</b>	ЮТС
ЖФ	Гражданский пер., 25	Жилое МКД	6	4858	0,161	0	0	<b>0,161</b>	0,3901	0	0	<b>0,3901</b>	ЮТС
ЖФ	Гражданский пер., 25	Жилое МКД	6		0,108	0	0	<b>0,108</b>	0,2617	0	0	<b>0,2617</b>	ЮТС
ЖФ	Гражданский пер., 25	Жилое МКД	6		0,108	0	0	<b>0,108</b>	0,2617	0	0	<b>0,2617</b>	ЮТС
ЖФ	Куйбышева ул., 69	Жилое частный	3	218	0,0179	0	0	<b>0,0179</b>	0,0434	0	0	<b>0,0434</b>	ЮТС
ЖФ	Куйбышева ул., 69	Жилое частный	3		0	0	0,001	<b>0,001</b>	0	0	0,0077	<b>0,0077</b>	ЮТС
ЖФ	Ленина пр-т., 125	Жилое МКД	3	2072	0,159998	0	0	<b>0,159998</b>	0,3877	0	0	<b>0,3877</b>	ЮТС

Обосновывающие материалы к схеме теплоснабжения муниципального образования город Рубцовск  
Алтайского края на период до 2035 года (актуализация на 2025 год)

Признак потребителя	Адрес потребителя	Наименование потребителя	Этажность	Площадь отапливаемая, м <sup>2</sup>	Нагрузка договорная, Гкал/ч				Годовое потребление, тыс. Гкал				Источник
					Отопление	Вентиляция	ГВС	Сумма	Отопление	Вентиляция	ГВС	Сумма	
ОДЗ	Ленина пр-т., 125	Административное	1		0,0261	0,1578	0	<b>0,1839</b>	0,0608	0,1839	0	<b>0,2447</b>	ЮТС
ЖФ	Ленина пр-т., 127	Жилое МКД	3		0	0	0,06	<b>0,06</b>	0	0	0,4628	<b>0,4628</b>	ЮТС
ЖФ	Ленина пр-т., 127	Жилое МКД	3	903	0,1057	0	0	<b>0,1057</b>	0,2561	0	0	<b>0,2561</b>	ЮТС
ЖФ	Ленина пр-т., 129	Жилое МКД	3		0	0	0,007	<b>0,007</b>	0	0	0,054	<b>0,054</b>	ЮТС
ЖФ	Ленина пр-т., 129	Жилое МКД	3	1852	0,1825	0	0	<b>0,1825</b>	0,4422	0	0	<b>0,4422</b>	ЮТС
ЖФ	Ленина пр-т., 131	Жилое МКД	3		0	0	0,007	<b>0,007</b>	0	0	0,054	<b>0,054</b>	ЮТС
ЖФ	Ленина пр-т., 131	Жилое МКД	3	901	0,102094	0	0	<b>0,102094</b>	0,2474	0	0	<b>0,2474</b>	ЮТС
ЖФ	Ленина пр-т., 133	Жилое МКД	3	1962	0,1543	0	0	<b>0,1543</b>	0,3739	0	0	<b>0,3739</b>	ЮТС
ЖФ	Ленина пр-т., 133	Жилое МКД	3		0	0	0,015	<b>0,015</b>	0	0	0,1157	<b>0,1157</b>	ЮТС
ОДЗ	Ленина пр-т., 133	Административное	1		0,019	0	0	<b>0,019</b>	0,0443	0	0	<b>0,0443</b>	ЮТС
ЖФ	Ленина пр-т., 135	Жилое МКД	3		0	0	0,008	<b>0,008</b>	0	0	0,0617	<b>0,0617</b>	ЮТС
ЖФ	Ленина пр-т., 135	Жилое МКД	3	1281	0,1131	0	0	<b>0,1131</b>	0,274	0	0	<b>0,274</b>	ЮТС
<b>Итого по ЖФ</b>					<b>1,213</b>	<b>0</b>	<b>0,143</b>	<b>1,356</b>	<b>2,938</b>	<b>0</b>	<b>1,103</b>	<b>4,041</b>	
<b>Итого по ОДЗ</b>					<b>0,045</b>	<b>0,158</b>	<b>0</b>	<b>0,203</b>	<b>0,105</b>	<b>0,184</b>	<b>0</b>	<b>0,289</b>	
<b>Итого по кадастровому кварталу</b>					<b>1,258</b>	<b>0,158</b>	<b>0,143</b>	<b>1,559</b>	<b>3,043</b>	<b>0,184</b>	<b>1,103</b>	<b>4,33</b>	

Таблица 179 - Тепловые нагрузки потребителей города в кадастровом квартале 22:70:021220

Признак потребителя	Адрес потребителя	Наименование потребителя	Этажность	Площадь отапливаемая, м <sup>2</sup>	Нагрузка договорная, Гкал/ч				Годовое потребление, тыс. Гкал				Источник
					Отопление	Вентиляция	ГВС	Сумма	Отопление	Вентиляция	ГВС	Сумма	
ОДЗ	Делегатский пер., 1	Гимназия "Планета детства"	2		0	0	0,000238	<b>0,000238</b>	0	0	0,0018	<b>0,0018</b>	ЮТС
ОДЗ	Делегатский пер., 1	Гимназия "Планета детства"	2	1948	0,1806	0	0	<b>0,1806</b>	0,4209	0	0	<b>0,4209</b>	ЮТС
ЖФ	Куйбышева ул., 59	Жилое частный	1	93	0,016	0	0	<b>0,016</b>	0,0388	0	0	<b>0,0388</b>	ЮТС
ЖФ	Куйбышева ул., 59а	Жилое частный	3	171	0,016	0	0	<b>0,016</b>	0,0388	0	0	<b>0,0388</b>	ЮТС
<b>Итого по ЖФ</b>					<b>0,032</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,032</b>	<b>0,078</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,078</b>	
<b>Итого по ОДЗ</b>					<b>0,181</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,181</b>	<b>0,421</b>	<b>0</b>	<b>0,002</b>	<b>0,423</b>	
<b>Итого по кадастровому кварталу</b>					<b>0,213</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,213</b>	<b>0,499</b>	<b>0</b>	<b>0,002</b>	<b>0,501</b>	

Обосновывающие материалы к схеме теплоснабжения муниципального образования город Рубцовск  
Алтайского края на период до 2035 года (актуализация на 2025 год)

**Таблица 180 - Тепловые нагрузки потребителей города в кадастровом квартале 22:70:021221**

Признак потребителя	Адрес потребителя	Наименование потребителя	Этажность	Площадь отапливаемой, м <sup>2</sup>	Нагрузка договорная, Гкал/ч				Годовое потребление, тыс. Гкал				Источник
					Отопление	Вентиляция	ГВС	Сумма	Отопление	Вентиляция	ГВС	Сумма	
ЖФ	Юбилейная ул., 28	Жилое МКД	5		0	0	0,036	<b>0,036</b>	0	0	0,2777	<b>0,2777</b>	ЮТС
ЖФ	Юбилейная ул., 28	Жилое МКД	5	4675	0,341123	0	0	<b>0,341123</b>	0,8265	0	0	<b>0,8265</b>	ЮТС
ЖФ	Юбилейная ул., 34	Жилое МКД	5		0	0	0,035	<b>0,035</b>	0	0	0,27	<b>0,27</b>	ЮТС
ЖФ	Юбилейная ул., 34	Жилое МКД	5	4727	0,3341	0	0	<b>0,3341</b>	0,8095	0	0	<b>0,8095</b>	ЮТС
ЖФ	Юбилейная ул., 38	Жилое МКД	9	2302	0,173	0	0	<b>0,173</b>	0,4192	0	0	<b>0,4192</b>	ЮТС
ЖФ	Юбилейная ул., 38	Жилое МКД	9		0	0	0,036	<b>0,036</b>	0	0	0,2777	<b>0,2777</b>	ЮТС
ЖФ	Юбилейная ул., 38	Жилое МКД	9	2302	0,173	0	0	<b>0,173</b>	0,4192	0	0	<b>0,4192</b>	ЮТС
ЖФ	Юбилейная ул., 38а	Жилое МКД	9	1892	0,139	0	0	<b>0,139</b>	0,3368	0	0	<b>0,3368</b>	ЮТС
ЖФ	Юбилейная ул., 38а	Жилое МКД	9		0	0	0,052	<b>0,052</b>	0	0	0,4011	<b>0,4011</b>	ЮТС
ЖФ	Юбилейная ул., 38а	Жилое МКД	9	1892	0,139	0	0	<b>0,139</b>	0,3368	0	0	<b>0,3368</b>	ЮТС
ЖФ	Юбилейная ул., 38а	Жилое МКД	9	1892	0,139	0	0	<b>0,139</b>	0,3368	0	0	<b>0,3368</b>	ЮТС
ЖФ	Юбилейная ул., 38а	Жилое МКД	9	1892	0,139	0	0	<b>0,139</b>	0,3368	0	0	<b>0,3368</b>	ЮТС
<b>Итого по ЖФ</b>					<b>1,577</b>	<b>0</b>	<b>0,159</b>	<b>1,736</b>	<b>3,822</b>	<b>0</b>	<b>1,227</b>	<b>5,048</b>	
<b>Итого по кадастровому кварталу</b>					<b>1,577</b>	<b>0</b>	<b>0,159</b>	<b>1,736</b>	<b>3,822</b>	<b>0</b>	<b>1,227</b>	<b>5,048</b>	

**Таблица 181 - Тепловые нагрузки потребителей города в кадастровом квартале 22:70:021223**

Признак потребителя	Адрес потребителя	Наименование потребителя	Этажность	Площадь отапливаемой, м <sup>2</sup>	Нагрузка договорная, Гкал/ч				Годовое потребление, тыс. Гкал				Источник
					Отопление	Вентиляция	ГВС	Сумма	Отопление	Вентиляция	ГВС	Сумма	
ЖФ	Советская ул., 92	Жилое частный	1	50	0,007	0	0	<b>0,007</b>	0,017	0	0	<b>0,017</b>	ЮТС
<b>Итого по ЖФ</b>					<b>0,007</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,007</b>	<b>0,017</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,017</b>	
<b>Итого по кадастровому кварталу</b>					<b>0,007</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,007</b>	<b>0,017</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,017</b>	

**Таблица 182 - Тепловые нагрузки потребителей города в кадастровом квартале 22:70:021224**

Признак потребителя	Адрес потребителя	Наименование потребителя	Этажность	Площадь отапливаемой, м <sup>2</sup>	Нагрузка договорная, Гкал/ч				Годовое потребление, тыс. Гкал				Источник
					Отопление	Вентиляция	ГВС	Сумма	Отопление	Вентиляция	ГВС	Сумма	
ЖФ	Пролетарская ул., 238	Жилое МКД	9	2191	0,165	0	0	<b>0,165</b>	0,3998	0	0	<b>0,3998</b>	ЮТС
ЖФ	Пролетарская ул., 238	Жилое МКД	9		0	0	0,043	<b>0,043</b>	0	0	0,3317	<b>0,3317</b>	ЮТС
ЖФ	Пролетарская ул., 238	Жилое МКД	9	2191	0,165	0	0	<b>0,165</b>	0,3998	0	0	<b>0,3998</b>	ЮТС
ЖФ	Пролетарская ул., 238	Жилое МКД	9	2191	0,165	0	0	<b>0,165</b>	0,3998	0	0	<b>0,3998</b>	ЮТС



Обосновывающие материалы к схеме теплоснабжения муниципального образования город Рубцовск  
Алтайского края на период до 2035 года (актуализация на 2025 год)

Признак потребителя	Адрес потребителя	Наименование потребителя	Этажность	Площадь отапливаемой, м <sup>2</sup>	Нагрузка договорная, Гкал/ч				Годовое потребление, тыс. Гкал				Источник
					Отопление	Вентиляция	ГВС	Сумма	Отопление	Вентиляция	ГВС	Сумма	
ЖФ	Пролетарская ул., 240	Жилое МКД	9	2202	0,177	0	0	<b>0,177</b>	0,4289	0	0	<b>0,4289</b>	ЮТС
ЖФ	Пролетарская ул., 240	Жилое МКД	9	2202	0,176	0	0	<b>0,176</b>	0,4264	0	0	<b>0,4264</b>	ЮТС
ЖФ	Пролетарская ул., 240	Жилое МКД	9	2202	0,176	0	0	<b>0,176</b>	0,4264	0	0	<b>0,4264</b>	ЮТС
ЖФ	Пролетарская ул., 240	Жилое МКД	9		0	0	0,05	<b>0,05</b>	0	0	0,3857	<b>0,3857</b>	ЮТС
ЖФ	Пушкина ул., 64	Жилое частный	1	267	0,0194	0	0	<b>0,0194</b>	0,047	0	0	<b>0,047</b>	ЮТС
ЖФ	Пушкина ул., 66	Жилое частный	1		0,0297	0	0	<b>0,0297</b>	0,072	0	0	<b>0,072</b>	ЮТС
ОДЗ	Пушкина ул., 70	Гостиница "МилеАнна"	3	643	0,13642	0	0	<b>0,13642</b>	0,3179	0	0	<b>0,3179</b>	ЮТС
ЖФ	Советская ул., 103-1	Жилое частный	1	49	0,011	0	0	<b>0,011</b>	0,0267	0	0	<b>0,0267</b>	ЮТС
ЖФ	Советская ул., 85	Жилое частный	1	96	0,007	0	0	<b>0,007</b>	0,017	0	0	<b>0,017</b>	ЮТС
ЖФ	Советская ул., 87	Жилое частный	1	69	0,005	0	0	<b>0,005</b>	0,0121	0	0	<b>0,0121</b>	ЮТС
ЖФ	Советская ул., 87	Жилое частный	1		0	0	0,00048	<b>0,00048</b>	0	0	0,0037	<b>0,0037</b>	ЮТС
<b>Итого по ЖФ</b>					<b>1,096</b>	<b>0</b>	<b>0,093</b>	<b>1,19</b>	<b>2,656</b>	<b>0</b>	<b>0,721</b>	<b>3,377</b>	
<b>Итого по ОДЗ</b>					<b>0,136</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,136</b>	<b>0,318</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,318</b>	
<b>Итого по кадастровому кварталу</b>					<b>1,232</b>	<b>0</b>	<b>0,093</b>	<b>1,326</b>	<b>2,974</b>	<b>0</b>	<b>0,721</b>	<b>3,695</b>	

Таблица 183 - Тепловые нагрузки потребителей города в кадастровом квартале 22:70:021225

Признак потребителя	Адрес потребителя	Наименование потребителя	Этажность	Площадь отапливаемой, м <sup>2</sup>	Нагрузка договорная, Гкал/ч				Годовое потребление, тыс. Гкал				Источник
					Отопление	Вентиляция	ГВС	Сумма	Отопление	Вентиляция	ГВС	Сумма	
ОДЗ	Пролетарская ул., 220	Административное	2	1421	0,0689	0,11	0	<b>0,1789</b>	0,1606	0,1282	0	<b>0,2888</b>	ЮТС
<b>Итого по ОДЗ</b>					<b>0,0689</b>	<b>0,11</b>	<b>0</b>	<b>0,1789</b>	<b>0,1606</b>	<b>0,1282</b>	<b>0</b>	<b>0,2888</b>	
<b>Итого по кадастровому кварталу</b>					<b>0,0689</b>	<b>0,11</b>	<b>0</b>	<b>0,1789</b>	<b>0,1606</b>	<b>0,1282</b>	<b>0</b>	<b>0,2888</b>	

Таблица 184 - Тепловые нагрузки потребителей города в кадастровом квартале 22:70:021226

Признак потребителя	Адрес потребителя	Наименование потребителя	Этажность	Площадь отапливаемой, м <sup>2</sup>	Нагрузка договорная, Гкал/ч				Годовое потребление, тыс. Гкал				Источник
					Отопление	Вентиляция	ГВС	Сумма	Отопление	Вентиляция	ГВС	Сумма	
ЖФ	Гражданский пер., 33	Жилое МКД	5		0	0	0,037	<b>0,037</b>	0	0	0,2854	<b>0,2854</b>	ЮТС
ЖФ	Гражданский пер., 33	Жилое МКД	5	4615	0,40209	0	0	<b>0,40209</b>	0,9743	0	0	<b>0,9743</b>	ЮТС
ЖФ	Гражданский пер., 35	Жилое МКД	5		0	0	0,044	<b>0,044</b>	0	0	0,3394	<b>0,3394</b>	ЮТС
ЖФ	Гражданский пер., 35	Жилое МКД	5	4626	0,402	0	0	<b>0,402</b>	0,974	0	0	<b>0,974</b>	ЮТС
<b>Итого по ЖФ</b>					<b>0,804</b>	<b>0</b>	<b>0,081</b>	<b>0,885</b>	<b>1,948</b>	<b>0</b>	<b>0,625</b>	<b>2,573</b>	
<b>Итого по кадастровому кварталу</b>					<b>0,804</b>	<b>0</b>	<b>0,081</b>	<b>0,885</b>	<b>1,948</b>	<b>0</b>	<b>0,625</b>	<b>2,573</b>	

Обосновывающие материалы к схеме теплоснабжения муниципального образования город Рубцовск  
Алтайского края на период до 2035 года (актуализация на 2025 год)

**Таблица 185 - Тепловые нагрузки потребителей города в кадастровом квартале 22:70:021227**

Признак потребителя	Адрес потребителя	Наименование потребителя	Этажность	Площадь отапливаемой, м <sup>2</sup>	Нагрузка договорная, Гкал/ч				Годовое потребление, тыс. Гкал				Источник
					Отопление	Вентиляция	ГВС	Сумма	Отопление	Вентиляция	ГВС	Сумма	
ЖФ	Короленко ул., 72	Жилое частный	1		0	0	0,001	<b>0,001</b>	0	0	0,0077	<b>0,0077</b>	ЮТС
ЖФ	Короленко ул., 72	Жилое частный	1	117	0,0095	0	0	<b>0,0095</b>	0,023	0	0	<b>0,023</b>	ЮТС
ЖФ	Короленко ул., 72а	Жилое частный	1		0	0	0,001	<b>0,001</b>	0	0	0,0077	<b>0,0077</b>	ЮТС
ЖФ	Короленко ул., 72а	Жилое частный	1	46	0,0065	0	0	<b>0,0065</b>	0,0157	0	0	<b>0,0157</b>	ЮТС
ЖФ	Короленко ул., 74	Жилое частный	1	56	0,0062	0	0	<b>0,0062</b>	0,015	0	0	<b>0,015</b>	ЮТС
ЖФ	Короленко ул., 74	Жилое частный	1		0	0	0,00015	<b>0,00015</b>	0	0	0,0012	<b>0,0012</b>	ЮТС
ЖФ	Осипенко ул., 109	Жилое частный	1		0	0	0,001	<b>0,001</b>	0	0	0,0077	<b>0,0077</b>	ЮТС
ЖФ	Осипенко ул., 109	Жилое частный	1	387	0,032	0	0	<b>0,032</b>	0,0775	0	0	<b>0,0775</b>	ЮТС
ЖФ	Осипенко ул., 111	Жилое частный	1		0	0	0,001	<b>0,001</b>	0	0	0,0077	<b>0,0077</b>	ЮТС
ЖФ	Осипенко ул., 111	Жилое частный	1	81	0,011	0	0	<b>0,011</b>	0,0267	0	0	<b>0,0267</b>	ЮТС
ЖФ	Пионерский пер., 7	Жилое частный	1	26	0,0063	0	0	<b>0,0063</b>	0,0153	0	0	<b>0,0153</b>	ЮТС
ЖФ	Пионерский пер., 7	Жилое частный	1		0	0	0,0006	<b>0,0006</b>	0	0	0,0046	<b>0,0046</b>	ЮТС
<b>Итого по ЖФ</b>					<b>0,072</b>	<b>0</b>	<b>0,005</b>	<b>0,076</b>	<b>0,173</b>	<b>0</b>	<b>0,037</b>	<b>0,21</b>	
<b>Итого по кадастровому кварталу</b>					<b>0,072</b>	<b>0</b>	<b>0,005</b>	<b>0,076</b>	<b>0,173</b>	<b>0</b>	<b>0,037</b>	<b>0,21</b>	

**Таблица 186 - Тепловые нагрузки потребителей города в кадастровом квартале 22:70:021228**

Признак потребителя	Адрес потребителя	Наименование потребителя	Этажность	Площадь отапливаемой, м <sup>2</sup>	Нагрузка договорная, Гкал/ч				Годовое потребление, тыс. Гкал				Источник
					Отопление	Вентиляция	ГВС	Сумма	Отопление	Вентиляция	ГВС	Сумма	
ЖФ	Короленко ул., 77	Жилое частный	1		0	0	0,000315	<b>0,000315</b>	0	0	0,0024	<b>0,0024</b>	ЮТС
ЖФ	Короленко ул., 77	Жилое частный	1	35	0,016	0	0	<b>0,016</b>	0,0388	0	0	<b>0,0388</b>	ЮТС
ЖФ	Пионерский пер., 13	Жилое частный	1	24	0,0059	0	0	<b>0,0059</b>	0,0143	0	0	<b>0,0143</b>	ЮТС
ЖФ	Пионерский пер., 13	Жилое частный	1		0	0	0,0006	<b>0,0006</b>	0	0	0,0046	<b>0,0046</b>	ЮТС
ЖФ	Советская ул., 106-1	Жилое частный	1	77	0,0028	0	0	<b>0,0028</b>	0,0068	0	0	<b>0,0068</b>	ЮТС
ЖФ	Советская ул., 106-1	Жилое частный	1		0	0	0,000465	<b>0,000465</b>	0	0	0,0036	<b>0,0036</b>	ЮТС
ЖФ	Советская ул., 106-2	Жилое частный	1		0	0	0,000465	<b>0,000465</b>	0	0	0,0036	<b>0,0036</b>	ЮТС
ЖФ	Советская ул., 106-2	Жилое частный	1	77	0,0028	0	0	<b>0,0028</b>	0,0068	0	0	<b>0,0068</b>	ЮТС
ЖФ	Советская ул., 108	Жилое частный	1		0	0	0,00072	<b>0,00072</b>	0	0	0,0056	<b>0,0056</b>	ЮТС
ЖФ	Советская ул., 108	Жилое частный	1	43	0,011	0	0	<b>0,011</b>	0,0267	0	0	<b>0,0267</b>	ЮТС
<b>Итого по ЖФ</b>					<b>0,039</b>	<b>0</b>	<b>0,003</b>	<b>0,041</b>	<b>0,093</b>	<b>0</b>	<b>0,02</b>	<b>0,113</b>	
<b>Итого по кадастровому кварталу</b>					<b>0,039</b>	<b>0</b>	<b>0,003</b>	<b>0,041</b>	<b>0,093</b>	<b>0</b>	<b>0,02</b>	<b>0,113</b>	

Обосновывающие материалы к схеме теплоснабжения муниципального образования город Рубцовск  
Алтайского края на период до 2035 года (актуализация на 2025 год)

Таблица 187 - Тепловые нагрузки потребителей города в кадастровом квартале 22:70:021229

Признак потребителя	Адрес потребителя	Наименование потребителя	Этажность	Площадь отапливаемой, м <sup>2</sup>	Нагрузка договорная, Гкал/ч				Годовое потребление, тыс. Гкал				Источник
					Отопление	Вентиляция	ГВС	Сумма	Отопление	Вентиляция	ГВС	Сумма	
ЖФ	Гражданский пер., 43	Жилое МКД	5		0	0	0,037	<b>0,037</b>	0	0	0,2854	<b>0,2854</b>	ЮТС
ЖФ	Гражданский пер., 43	Жилое МКД	5	3309	0,2373	0	0	<b>0,2373</b>	0,575	0	0	<b>0,575</b>	ЮТС
ЖФ	Гражданский пер., 45	Жилое МКД	5	3735	0,1036	0	0	<b>0,1036</b>	0,251	0	0	<b>0,251</b>	ЮТС
ЖФ	Гражданский пер., 45	Жилое МКД	5		0	0	0,025	<b>0,025</b>	0	0	0,1928	<b>0,1928</b>	ЮТС
ЖФ	Гражданский пер., 45	Жилое МКД	5		0,1555	0	0	<b>0,1555</b>	0,3768	0	0	<b>0,3768</b>	ЮТС
ОДЗ	Гражданский пер., 47	Административное	1		0,0066	0	0	<b>0,0066</b>	0,0154	0	0	<b>0,0154</b>	ЮТС
ОДЗ	Гражданский пер., 47	Административное	1		0	0	0,0002	<b>0,0002</b>	0	0	0,0015	<b>0,0015</b>	ЮТС
ЖФ	Гражданский пер., 47	Жилое МКД	5		0	0	0,036	<b>0,036</b>	0	0	0,2777	<b>0,2777</b>	ЮТС
ЖФ	Гражданский пер., 47	Жилое МКД	5	4712	0,352732	0	0	<b>0,352732</b>	0,8547	0	0	<b>0,8547</b>	ЮТС
ЖФ	Гражданский пер., 49	Жилое МКД	5		0	0	0,039	<b>0,039</b>	0	0	0,3008	<b>0,3008</b>	ЮТС
ЖФ	Гражданский пер., 49	Жилое МКД	5	4602	0,402248	0	0	<b>0,402248</b>	0,9746	0	0	<b>0,9746</b>	ЮТС
<b>Итого по ЖФ</b>					<b>1,251</b>	<b>0</b>	<b>0,137</b>	<b>1,388</b>	<b>3,032</b>	<b>0</b>	<b>1,057</b>	<b>4,089</b>	
<b>Итого по ОДЗ</b>					<b>0,007</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,007</b>	<b>0,015</b>	<b>0</b>	<b>0,002</b>	<b>0,017</b>	
<b>Итого по кадастровому кварталу</b>					<b>1,258</b>	<b>0</b>	<b>0,137</b>	<b>1,395</b>	<b>3,047</b>	<b>0</b>	<b>1,059</b>	<b>4,106</b>	

Таблица 188 - Тепловые нагрузки потребителей города в кадастровом квартале 22:70:021230

Признак потребителя	Адрес потребителя	Наименование потребителя	Этажность	Площадь отапливаемой, м <sup>2</sup>	Нагрузка договорная, Гкал/ч				Годовое потребление, тыс. Гкал				Источник
					Отопление	Вентиляция	ГВС	Сумма	Отопление	Вентиляция	ГВС	Сумма	
П	Пионерский пер., 31	Производственное	2	3829	0,6645	0	0	<b>0,6645</b>	1,4824	0	0	<b>1,4824</b>	ЮТС
<b>Итого по П</b>					<b>0,6645</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,6645</b>	<b>1,4824</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1,4824</b>	
<b>Итого по кадастровому кварталу</b>					<b>0,6645</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,6645</b>	<b>1,4824</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1,4824</b>	

Таблица 189 - Тепловые нагрузки потребителей города в кадастровом квартале 22:70:021231

Признак потребителя	Адрес потребителя	Наименование потребителя	Этажность	Площадь отапливаемой, м <sup>2</sup>	Нагрузка договорная, Гкал/ч				Годовое потребление, тыс. Гкал				Источник
					Отопление	Вентиляция	ГВС	Сумма	Отопление	Вентиляция	ГВС	Сумма	
П	Гражданский пер., 27	Производственное	1	90	0,001	0	0	<b>0,001</b>	0,0022	0	0	<b>0,0022</b>	ЮТС
П	Гражданский пер., 27	Производственное	5	89	0,0097	0	0	<b>0,0097</b>	0,0216	0	0	<b>0,0216</b>	ЮТС
ЖФ	Гражданский пер., 27	Жилое МКД	5	4519	0,12	0	0	<b>0,12</b>	0,2908	0	0	<b>0,2908</b>	ЮТС

Обосновывающие материалы к схеме теплоснабжения муниципального образования город Рубцовск  
Алтайского края на период до 2035 года (актуализация на 2025 год)

Признак потребителя	Адрес потребителя	Наименование потребителя	Этажность	Площадь отапливаемой, м <sup>2</sup>	Нагрузка договорная, Гкал/ч				Годовое потребление, тыс. Гкал				Источник
					Отопление	Вентиляция	ГВС	Сумма	Отопление	Вентиляция	ГВС	Сумма	
ЖФ	Гражданский пер., 27	Жилое МКД	5		0,12	0	0	<b>0,12</b>	0,2908	0	0	<b>0,2908</b>	ЮТС
ОДЗ	Гражданский пер., 27	Административное	3		0	0	0,001509	<b>0,001509</b>	0	0	0,0116	<b>0,0116</b>	ЮТС
ОДЗ	Гражданский пер., 27	Административное	5		0	0	0,006074	<b>0,006074</b>	0	0	0,0469	<b>0,0469</b>	ЮТС
ЖФ	Гражданский пер., 27	Жилое МКД	5		0	0	0,034926	<b>0,034926</b>	0	0	0,2694	<b>0,2694</b>	ЮТС
ЖФ	Гражданский пер., 27	Жилое МКД	5		0,0767	0	0	<b>0,0767</b>	0,1858	0	0	<b>0,1858</b>	ЮТС
ОДЗ	Гражданский пер., 27а	Административное	3	100	0,093	0	0	<b>0,093</b>	0,2167	0	0	<b>0,2167</b>	ЮТС
П	Пионерский пер., 1	Производственное	1		0,0019	0	0	<b>0,0019</b>	0,0042	0	0	<b>0,0042</b>	ЮТС
<b>Итого по ЖФ</b>					<b>0,317</b>	<b>0</b>	<b>0,035</b>	<b>0,352</b>	<b>0,767</b>	<b>0</b>	<b>0,269</b>	<b>1,037</b>	
<b>Итого по ОДЗ</b>					<b>0,093</b>	<b>0</b>	<b>0,008</b>	<b>0,101</b>	<b>0,217</b>	<b>0</b>	<b>0,059</b>	<b>0,275</b>	
<b>Итого по П</b>					<b>0,013</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,013</b>	<b>0,028</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,028</b>	
<b>Итого по кадастровому кварталу</b>					<b>0,423</b>	<b>0</b>	<b>0,043</b>	<b>0,466</b>	<b>1,012</b>	<b>0</b>	<b>0,328</b>	<b>1,34</b>	

Таблица 190 - Тепловые нагрузки потребителей города в кадастровом квартале 22:70:021232

Признак потребителя	Адрес потребителя	Наименование потребителя	Этажность	Площадь отапливаемой, м <sup>2</sup>	Нагрузка договорная, Гкал/ч				Годовое потребление, тыс. Гкал				Источник
					Отопление	Вентиляция	ГВС	Сумма	Отопление	Вентиляция	ГВС	Сумма	
ЖФ	Короленко ул., 76	Жилое частный	1	51	0,0065	0	0	<b>0,0065</b>	0,0157	0	0	<b>0,0157</b>	ЮТС
ЖФ	Короленко ул., 76	Жилое частный	1		0	0	0,001095	<b>0,001095</b>	0	0	0,0084	<b>0,0084</b>	ЮТС
ЖФ	Осипенко ул., 117	Жилое частный	1		0	0	0,001	<b>0,001</b>	0	0	0,0077	<b>0,0077</b>	ЮТС
ЖФ	Осипенко ул., 117	Жилое частный	1	128	0,033	0	0	<b>0,033</b>	0,08	0	0	<b>0,08</b>	ЮТС
<b>Итого по ЖФ</b>					<b>0,04</b>	<b>0</b>	<b>0,002</b>	<b>0,042</b>	<b>0,096</b>	<b>0</b>	<b>0,016</b>	<b>0,112</b>	
<b>Итого по кадастровому кварталу</b>					<b>0,04</b>	<b>0</b>	<b>0,002</b>	<b>0,042</b>	<b>0,096</b>	<b>0</b>	<b>0,016</b>	<b>0,112</b>	

Таблица 191 - Тепловые нагрузки потребителей города в кадастровом квартале 22:70:021233

Признак потребителя	Адрес потребителя	Наименование потребителя	Этажность	Площадь отапливаемой, м <sup>2</sup>	Нагрузка договорная, Гкал/ч				Годовое потребление, тыс. Гкал				Источник
					Отопление	Вентиляция	ГВС	Сумма	Отопление	Вентиляция	ГВС	Сумма	
ЖФ	Короленко ул., 83	Жилое частный	1	112	0,0156	0	0	<b>0,0156</b>	0,0378	0	0	<b>0,0378</b>	ЮТС
ЖФ	Короленко ул., 83	Жилое частный	1		0	0	0,00162	<b>0,00162</b>	0	0	0,0125	<b>0,0125</b>	ЮТС
<b>Итого по ЖФ</b>					<b>0,016</b>	<b>0</b>	<b>0,002</b>	<b>0,017</b>	<b>0,038</b>	<b>0</b>	<b>0,013</b>	<b>0,05</b>	
<b>Итого по кадастровому кварталу</b>					<b>0,016</b>	<b>0</b>	<b>0,002</b>	<b>0,017</b>	<b>0,038</b>	<b>0</b>	<b>0,013</b>	<b>0,05</b>	

Обосновывающие материалы к схеме теплоснабжения муниципального образования город Рубцовск  
Алтайского края на период до 2035 года (актуализация на 2025 год)

**Таблица 192 - Тепловые нагрузки потребителей города в кадастровом квартале 22:70:021234**

Признак потребителя	Адрес потребителя	Наименование потребителя	Этажность	Площадь отапливаемой, м <sup>2</sup>	Нагрузка договорная, Гкал/ч				Годовое потребление, тыс. Гкал				Источник
					Отопление	Вентиляция	ГВС	Сумма	Отопление	Вентиляция	ГВС	Сумма	
ЖФ	Гражданский пер., 41	Жилое МКД	5	3929	0,151	0	0	<b>0,151</b>	0,3659	0	0	<b>0,3659</b>	ЮТС
ЖФ	Гражданский пер., 41	Жилое МКД	5		0,11	0	0	<b>0,11</b>	0,2665	0	0	<b>0,2665</b>	ЮТС
ОДЗ	Гражданский пер., 41	Административное	1		0,0109	0	0	<b>0,0109</b>	0,0254	0	0	<b>0,0254</b>	ЮТС
ЖФ	Гражданский пер., 41	Жилое МКД	5		0	0	0,023	<b>0,023</b>	0	0	0,1774	<b>0,1774</b>	ЮТС
ЖФ	Гражданский пер., 51	Жилое МКД	10	2219	0,178	0	0	<b>0,178</b>	0,4313	0	0	<b>0,4313</b>	ЮТС
ЖФ	Гражданский пер., 51	Жилое МКД	10	2219	0,178	0	0	<b>0,178</b>	0,4313	0	0	<b>0,4313</b>	ЮТС
ЖФ	Гражданский пер., 51	Жилое МКД	10		0	0	0,044	<b>0,044</b>	0	0	0,3394	<b>0,3394</b>	ЮТС
ЖФ	Гражданский пер., 51	Жилое МКД	10	2219	0,178	0	0	<b>0,178</b>	0,4313	0	0	<b>0,4313</b>	ЮТС
ОДЗ	Пионерский пер., 38	Административное	1	337	0,0223	0	0	<b>0,0223</b>	0,052	0	0	<b>0,052</b>	ЮТС
ОДЗ	Пролетарская ул., 248	Административное	1	274	0,031	0	0	<b>0,031</b>	0,0722	0	0	<b>0,0722</b>	ЮТС
<b>Итого по ЖФ</b>					<b>0,795</b>	<b>0</b>	<b>0,067</b>	<b>0,862</b>	<b>1,926</b>	<b>0</b>	<b>0,517</b>	<b>2,443</b>	
<b>Итого по ОДЗ</b>					<b>0,064</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,064</b>	<b>0,15</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,15</b>	
<b>Итого по кадастровому кварталу</b>					<b>0,859</b>	<b>0</b>	<b>0,067</b>	<b>0,926</b>	<b>2,076</b>	<b>0</b>	<b>0,517</b>	<b>2,593</b>	

**Таблица 193 - Тепловые нагрузки потребителей города в кадастровом квартале 22:70:021235**

Признак потребителя	Адрес потребителя	Наименование потребителя	Этажность	Площадь отапливаемой, м <sup>2</sup>	Нагрузка договорная, Гкал/ч				Годовое потребление, тыс. Гкал				Источник
					Отопление	Вентиляция	ГВС	Сумма	Отопление	Вентиляция	ГВС	Сумма	
ЖФ	Гражданский пер., 26	Жилое МКД	5	3265	0,233163	0	0	<b>0,233163</b>	0,565	0	0	<b>0,565</b>	ЮТС
ЖФ	Гражданский пер., 26	Жилое МКД	5		0	0	0,024	<b>0,024</b>	0	0	0,1851	<b>0,1851</b>	ЮТС
ЖФ	Гражданский пер., 28	Жилое МКД	5	2752	0,1933	0	0	<b>0,1933</b>	0,4684	0	0	<b>0,4684</b>	ЮТС
ЖФ	Гражданский пер., 28	Жилое МКД	5	2752	0,1933	0	0	<b>0,1933</b>	0,4684	0	0	<b>0,4684</b>	ЮТС
ЖФ	Гражданский пер., 28	Жилое МКД	5		0	0	0,041	<b>0,041</b>	0	0	0,3163	<b>0,3163</b>	ЮТС
ЖФ	Гражданский пер., 30	Жилое МКД	5	3262	0,2386	0	0	<b>0,2386</b>	0,5781	0	0	<b>0,5781</b>	ЮТС
ЖФ	Гражданский пер., 30	Жилое МКД	5		0	0	0,028	<b>0,028</b>	0	0	0,216	<b>0,216</b>	ЮТС
ОДЗ	Гражданский пер., 32	Детский сад № 54 "Золотой ключик"	2		0	0	0,0279	<b>0,0279</b>	0	0	0,2152	<b>0,2152</b>	ЮТС
ОДЗ	Гражданский пер., 32	Детский сад № 54 "Золотой ключик"	2	1512	0,2548	0	0	<b>0,2548</b>	0,5938	0	0	<b>0,5938</b>	ЮТС
ЖФ	Гражданский пер., 36	Жилое МКД	5		0	0	0,042	<b>0,042</b>	0	0	0,324	<b>0,324</b>	ЮТС

Обосновывающие материалы к схеме теплоснабжения муниципального образования город Рубцовск  
Алтайского края на период до 2035 года (актуализация на 2025 год)

Признак потребителя	Адрес потребителя	Наименование потребителя	Этажность	Площадь отапливаемая, м <sup>2</sup>	Нагрузка договорная, Гкал/ч				Годовое потребление, тыс. Гкал				Источник
					Отопление	Вентиляция	ГВС	Сумма	Отопление	Вентиляция	ГВС	Сумма	
ЖФ	Гражданский пер., 36	Жилое МКД	5	5465	0,3821	0	0	<b>0,3821</b>	0,9258	0	0	<b>0,9258</b>	ЮТС
ЖФ	Гражданский пер., 38	Жилое МКД	5		0	0	0,053	<b>0,053</b>	0	0	0,4088	<b>0,4088</b>	ЮТС
ЖФ	Гражданский пер., 38	Жилое МКД	5	5406	0,388	0	0	<b>0,388</b>	0,9401	0	0	<b>0,9401</b>	ЮТС
ОДЗ	Гражданский пер., 40	Административное	1		0,003775	0	0	<b>0,003775</b>	0,0088	0	0	<b>0,0088</b>	ЮТС
ЖФ	Гражданский пер., 40	Жилое МКД	5		0	0	0,034	<b>0,034</b>	0	0	0,2623	<b>0,2623</b>	ЮТС
ОДЗ	Гражданский пер., 40	Административное	1		0	0	0,00066	<b>0,00066</b>	0	0	0,0051	<b>0,0051</b>	ЮТС
ЖФ	Гражданский пер., 40	Жилое МКД	5	4792	0,324914	0	0	<b>0,324914</b>	0,7873	0	0	<b>0,7873</b>	ЮТС
ЖФ	Гражданский пер., 42	Жилое МКД	5		0	0	0,026	<b>0,026</b>	0	0	0,2006	<b>0,2006</b>	ЮТС
ЖФ	Гражданский пер., 42	Жилое МКД	5	3334	0,237522	0	0	<b>0,237522</b>	0,5755	0	0	<b>0,5755</b>	ЮТС
ЖФ	Гражданский пер., 44	Жилое МКД	5		0	0	0,024	<b>0,024</b>	0	0	0,1851	<b>0,1851</b>	ЮТС
ЖФ	Гражданский пер., 44	Жилое МКД	5	3336	0,237344	0	0	<b>0,237344</b>	0,5751	0	0	<b>0,5751</b>	ЮТС
ЖФ	Гражданский пер., 46	Жилое МКД	5	1895	0,079	0	0	<b>0,079</b>	0,1914	0	0	<b>0,1914</b>	ЮТС
ЖФ	Гражданский пер., 46	Жилое МКД	5	1895	0,079	0	0	<b>0,079</b>	0,1914	0	0	<b>0,1914</b>	ЮТС
ЖФ	Гражданский пер., 46	Жилое МКД	5		0	0	0,036	<b>0,036</b>	0	0	0,2777	<b>0,2777</b>	ЮТС
ЖФ	Гражданский пер., 46	Жилое МКД	5	1895	0,079	0	0	<b>0,079</b>	0,1914	0	0	<b>0,1914</b>	ЮТС
ЖФ	Гражданский пер., 46а	Жилое МКД	5	2308	0,172	0	0	<b>0,172</b>	0,4168	0	0	<b>0,4168</b>	ЮТС
ЖФ	Гражданский пер., 46а	Жилое МКД	5		0	0	0,015	<b>0,015</b>	0	0	0,1157	<b>0,1157</b>	ЮТС
ЖФ	Гражданский пер., 46а	Жилое МКД	5		0,206	0	0	<b>0,206</b>	0,4991	0	0	<b>0,4991</b>	ЮТС
ЖФ	Гражданский пер., 48	Жилое МКД	5		0	0	0,027	<b>0,027</b>	0	0	0,2083	<b>0,2083</b>	ЮТС
ЖФ	Гражданский пер., 48	Жилое МКД	5	3248	0,230284	0	0	<b>0,230284</b>	0,558	0	0	<b>0,558</b>	ЮТС
ЖФ	Гражданский пер., 50	Жилое МКД	5		0	0	0,026	<b>0,026</b>	0	0	0,2006	<b>0,2006</b>	ЮТС
ЖФ	Гражданский пер., 50	Жилое МКД	5	3306	0,2275	0	0	<b>0,2275</b>	0,5512	0	0	<b>0,5512</b>	ЮТС
ЖФ	Ленина пр-т., 137	Жилое МКД	5		0	0	0,016	<b>0,016</b>	0	0	0,1234	<b>0,1234</b>	ЮТС
ЖФ	Ленина пр-т., 137	Жилое МКД	5	1577	0,153	0	0	<b>0,153</b>	0,3707	0	0	<b>0,3707</b>	ЮТС
ЖФ	Ленина пр-т., 137	Жилое МКД	5	1577	0,153	0	0	<b>0,153</b>	0,3707	0	0	<b>0,3707</b>	ЮТС
ЖФ	Ленина пр-т., 137а	Жилое МКД	5	1380	0,13	0	0	<b>0,13</b>	0,315	0	0	<b>0,315</b>	ЮТС
ЖФ	Ленина пр-т., 137а	Жилое МКД	5		0	0	0,016	<b>0,016</b>	0	0	0,1234	<b>0,1234</b>	ЮТС
ЖФ	Ленина пр-т., 137а	Жилое МКД	5	1380	0,13	0	0	<b>0,13</b>	0,315	0	0	<b>0,315</b>	ЮТС
ЖФ	Ленина пр-т., 137б	Жилое МКД	5		0	0	0,018	<b>0,018</b>	0	0	0,1388	<b>0,1388</b>	ЮТС
ЖФ	Ленина пр-т., 137б	Жилое МКД	5	1349	0,111	0	0	<b>0,111</b>	0,269	0	0	<b>0,269</b>	ЮТС

Обосновывающие материалы к схеме теплоснабжения муниципального образования город Рубцовск  
Алтайского края на период до 2035 года (актуализация на 2025 год)

Признак потребителя	Адрес потребителя	Наименование потребителя	Этажность	Площадь отапливаемая, м <sup>2</sup>	Нагрузка договорная, Гкал/ч				Годовое потребление, тыс. Гкал				Источник
					Отопление	Вентиляция	ГВС	Сумма	Отопление	Вентиляция	ГВС	Сумма	
ЖФ	Ленина пр-т., 137б	Жилое МКД	5	1349	0,112	0	0	<b>0,112</b>	0,2714	0	0	<b>0,2714</b>	ЮТС
ЖФ	Ленина пр-т., 139	Жилое МКД	5		0	0	0,041	<b>0,041</b>	0	0	0,3163	<b>0,3163</b>	ЮТС
ЖФ	Ленина пр-т., 139	Жилое МКД	5	1509	0,145	0	0	<b>0,145</b>	0,3513	0	0	<b>0,3513</b>	ЮТС
ЖФ	Ленина пр-т., 139	Жилое МКД	5	1509	0,145	0	0	<b>0,145</b>	0,3513	0	0	<b>0,3513</b>	ЮТС
ЖФ	Ленина пр-т., 139	Жилое МКД	5	1509	0,145	0	0	<b>0,145</b>	0,3513	0	0	<b>0,3513</b>	ЮТС
ЖФ	Ленина пр-т., 139	Жилое МКД	5	1509	0,145	0	0	<b>0,145</b>	0,3513	0	0	<b>0,3513</b>	ЮТС
ОДЗ	Ленина пр-т., 141	Административное	3	881	0,0764	0	0	<b>0,0764</b>	0,178	0	0	<b>0,178</b>	ЮТС
ОДЗ	Ленина пр-т., 143	Административное	1		0,0066	0	0	<b>0,0066</b>	0,0154	0	0	<b>0,0154</b>	ЮТС
ОДЗ	Ленина пр-т., 143	Административное	1		0,0309	0	0	<b>0,0309</b>	0,072	0	0	<b>0,072</b>	ЮТС
ЖФ	Ленина пр-т., 143	Жилое МКД	8		0	0	0,028	<b>0,028</b>	0	0	0,216	<b>0,216</b>	ЮТС
ЖФ	Ленина пр-т., 143	Жилое МКД	8	9430	0,127	0	0	<b>0,127</b>	0,3077	0	0	<b>0,3077</b>	ЮТС
ЖФ	Ленина пр-т., 143	Жилое МКД	8		0,127	0	0	<b>0,127</b>	0,3077	0	0	<b>0,3077</b>	ЮТС
ЖФ	Ленина пр-т., 143	Жилое МКД	8		0,092	0	0	<b>0,092</b>	0,2229	0	0	<b>0,2229</b>	ЮТС
ЖФ	Ленина пр-т., 143	Жилое МКД	8		0,127	0	0	<b>0,127</b>	0,3077	0	0	<b>0,3077</b>	ЮТС
ЖФ	Ленина пр-т., 143	Жилое МКД	8		0,092	0	0	<b>0,092</b>	0,2229	0	0	<b>0,2229</b>	ЮТС
ЖФ	Ленина пр-т., 143	Жилое МКД	8		0,092	0	0	<b>0,092</b>	0,2229	0	0	<b>0,2229</b>	ЮТС
ЖФ	Рубцовский пр-т., 31	Жилое МКД	5		0	0	0,021	<b>0,021</b>	0	0	0,162	<b>0,162</b>	ЮТС
ЖФ	Рубцовский пр-т., 31	Жилое МКД	5	3315	0,2078	0	0	<b>0,2078</b>	0,5035	0	0	<b>0,5035</b>	ЮТС
ЖФ	Рубцовский пр-т., 33	Жилое МКД	5	3338	0,223633	0	0	<b>0,223633</b>	0,5419	0	0	<b>0,5419</b>	ЮТС
ЖФ	Рубцовский пр-т., 33	Жилое МКД	5		0	0	0,022	<b>0,022</b>	0	0	0,1697	<b>0,1697</b>	ЮТС
ЖФ	Рубцовский пр-т., 33а	Жилое МКД	5		0	0	0,028	<b>0,028</b>	0	0	0,216	<b>0,216</b>	ЮТС
ЖФ	Рубцовский пр-т., 33а	Жилое МКД	5	3226	0,293048	0	0	<b>0,293048</b>	0,7101	0	0	<b>0,7101</b>	ЮТС
ЖФ	Рубцовский пр-т., 35	Жилое МКД	5	3348	0,2378	0	0	<b>0,2378</b>	0,5762	0	0	<b>0,5762</b>	ЮТС
ЖФ	Рубцовский пр-т., 35	Жилое МКД	5		0	0	0,024	<b>0,024</b>	0	0	0,1851	<b>0,1851</b>	ЮТС
ОДЗ	Рубцовский пр-т., 35а	Медицинское	2	2286	0,1805	0	0	<b>0,1805</b>	0,4206	0	0	<b>0,4206</b>	ЮТС
ОДЗ	Рубцовский пр-т., 35а	Медицинское	1	682	0,0365	0	0	<b>0,0365</b>	0,0851	0	0	<b>0,0851</b>	ЮТС
ОДЗ	Рубцовский пр-т., 35а	Медицинское	2		0	0	0,0053	<b>0,0053</b>	0	0	0,0409	<b>0,0409</b>	ЮТС
ОДЗ	Рубцовский пр-т., 35а	Медицинское	1		0	0	0,0001	<b>0,0001</b>	0	0	0,0008	<b>0,0008</b>	ЮТС
ЖФ	Рубцовский пр-т., 37	Жилое МКД	5		0	0	0,059	<b>0,059</b>	0	0	0,4551	<b>0,4551</b>	ЮТС
ЖФ	Рубцовский пр-т., 37	Жилое МКД	5	2758	0,192	0	0	<b>0,192</b>	0,4652	0	0	<b>0,4652</b>	ЮТС

Обосновывающие материалы к схеме теплоснабжения муниципального образования город Рубцовск  
Алтайского края на период до 2035 года (актуализация на 2025 год)

Признак потребителя	Адрес потребителя	Наименование потребителя	Этажность	Площадь отапливаемая, м <sup>2</sup>	Нагрузка договорная, Гкал/ч				Годовое потребление, тыс. Гкал				Источник
					Отопление	Вентиляция	ГВС	Сумма	Отопление	Вентиляция	ГВС	Сумма	
ЖФ	Рубцовский пр-т., 37	Жилое МКД	5	2758	0,192	0	0	<b>0,192</b>	0,4652	0	0	<b>0,4652</b>	ЮТС
ЖФ	Рубцовский пр-т., 39	Жилое МКД	5	8181	0,216	0	0	<b>0,216</b>	0,5234	0	0	<b>0,5234</b>	ЮТС
ЖФ	Рубцовский пр-т., 39	Жилое МКД	5		0,325	0	0	<b>0,325</b>	0,7875	0	0	<b>0,7875</b>	ЮТС
ЖФ	Рубцовский пр-т., 39	Жилое МКД	5		0	0	0,081	<b>0,081</b>	0	0	0,6248	<b>0,6248</b>	ЮТС
ЖФ	Рубцовский пр-т., 41	Жилое МКД	5		0	0	0,016	<b>0,016</b>	0	0	0,1234	<b>0,1234</b>	ЮТС
ЖФ	Рубцовский пр-т., 41	Жилое МКД	5	2516	0,2352	0	0	<b>0,2352</b>	0,5699	0	0	<b>0,5699</b>	ЮТС
ЖФ	Рубцовский пр-т., 43	Жилое МКД	5	4689	0,164	0	0	<b>0,164</b>	0,3974	0	0	<b>0,3974</b>	ЮТС
ЖФ	Рубцовский пр-т., 43	Жилое МКД	5		0,164	0	0	<b>0,164</b>	0,3974	0	0	<b>0,3974</b>	ЮТС
ЖФ	Рубцовский пр-т., 43	Жилое МКД	5		0	0	0,051	<b>0,051</b>	0	0	0,3934	<b>0,3934</b>	ЮТС
ЖФ	Рубцовский пр-т., 45	Жилое МКД	5	5539	0,194	0	0	<b>0,194</b>	0,4701	0	0	<b>0,4701</b>	ЮТС
ЖФ	Рубцовский пр-т., 45	Жилое МКД	5		0,194	0	0	<b>0,194</b>	0,4701	0	0	<b>0,4701</b>	ЮТС
ЖФ	Рубцовский пр-т., 45	Жилое МКД	5		0	0	0,048	<b>0,048</b>	0	0	0,3703	<b>0,3703</b>	ЮТС
ОДЗ	Рубцовский пр-т., 456	Административное	2		0	0	0,00395	<b>0,00395</b>	0	0	0,0305	<b>0,0305</b>	ЮТС
ОДЗ	Рубцовский пр-т., 456	Административное	2	1008	0,081	0	0	<b>0,081</b>	0,1888	0	0	<b>0,1888</b>	ЮТС
ЖФ	Гражданский пер., 26	Жилое МКД	5	3265	0,233163	0	0	<b>0,233163</b>	0,565	0	0	<b>0,565</b>	ЮТС
ЖФ	Гражданский пер., 26	Жилое МКД	5		0	0	0,024	<b>0,024</b>	0	0	0,1851	<b>0,1851</b>	ЮТС
ЖФ	Гражданский пер., 28	Жилое МКД	5	2752	0,1933	0	0	<b>0,1933</b>	0,4684	0	0	<b>0,4684</b>	ЮТС
ЖФ	Гражданский пер., 28	Жилое МКД	5	2752	0,1933	0	0	<b>0,1933</b>	0,4684	0	0	<b>0,4684</b>	ЮТС
ЖФ	Гражданский пер., 28	Жилое МКД	5		0	0	0,041	<b>0,041</b>	0	0	0,3163	<b>0,3163</b>	ЮТС
ЖФ	Гражданский пер., 30	Жилое МКД	5	3262	0,2386	0	0	<b>0,2386</b>	0,5781	0	0	<b>0,5781</b>	ЮТС
ЖФ	Гражданский пер., 30	Жилое МКД	5		0	0	0,028	<b>0,028</b>	0	0	0,216	<b>0,216</b>	ЮТС
ОДЗ	Гражданский пер., 32	Детский сад № 54 "Золотой ключик"	2		0	0	0,0279	<b>0,0279</b>	0	0	0,2152	<b>0,2152</b>	ЮТС
ОДЗ	Гражданский пер., 32	Детский сад № 54 "Золотой ключик"	2	1512	0,2548	0	0	<b>0,2548</b>	0,5938	0	0	<b>0,5938</b>	ЮТС
ЖФ	Гражданский пер., 36	Жилое МКД	5		0	0	0,042	<b>0,042</b>	0	0	0,324	<b>0,324</b>	ЮТС
ЖФ	Гражданский пер., 36	Жилое МКД	5	5465	0,3821	0	0	<b>0,3821</b>	0,9258	0	0	<b>0,9258</b>	ЮТС
ЖФ	Гражданский пер., 38	Жилое МКД	5		0	0	0,053	<b>0,053</b>	0	0	0,4088	<b>0,4088</b>	ЮТС
ЖФ	Гражданский пер., 38	Жилое МКД	5	5406	0,388	0	0	<b>0,388</b>	0,9401	0	0	<b>0,9401</b>	ЮТС
ОДЗ	Гражданский пер., 40	Административное	1		0,003775	0	0	<b>0,003775</b>	0,0088	0	0	<b>0,0088</b>	ЮТС
ЖФ	Гражданский пер., 40	Жилое МКД	5		0	0	0,034	<b>0,034</b>	0	0	0,2623	<b>0,2623</b>	ЮТС



Обосновывающие материалы к схеме теплоснабжения муниципального образования город Рубцовск  
Алтайского края на период до 2035 года (актуализация на 2025 год)

Признак потребителя	Адрес потребителя	Наименование потребителя	Этажность	Площадь отапливаемой, м <sup>2</sup>	Нагрузка договорная, Гкал/ч				Годовое потребление, тыс. Гкал				Источник
					Отопление	Вентиляция	ГВС	Сумма	Отопление	Вентиляция	ГВС	Сумма	
ОДЗ	Гражданский пер., 40	Административное	1		0	0	0,00066	<b>0,00066</b>	0	0	0,0051	<b>0,0051</b>	ЮТС
ЖФ	Гражданский пер., 40	Жилое МКД	5	4792	0,324914	0	0	<b>0,324914</b>	0,7873	0	0	<b>0,7873</b>	ЮТС
ЖФ	Гражданский пер., 42	Жилое МКД	5		0	0	0,026	<b>0,026</b>	0	0	0,2006	<b>0,2006</b>	ЮТС
ЖФ	Гражданский пер., 42	Жилое МКД	5	3334	0,237522	0	0	<b>0,237522</b>	0,5755	0	0	<b>0,5755</b>	ЮТС
ЖФ	Гражданский пер., 44	Жилое МКД	5		0	0	0,024	<b>0,024</b>	0	0	0,1851	<b>0,1851</b>	ЮТС
<b>Итого по ЖФ</b>					<b>8,366</b>	<b>0</b>	<b>0,845</b>	<b>9,211</b>	<b>20,27</b>	<b>0</b>	<b>6,518</b>	<b>26,788</b>	
<b>Итого по ОДЗ</b>					<b>0,67</b>	<b>0</b>	<b>0,038</b>	<b>0,708</b>	<b>1,563</b>	<b>0</b>	<b>0,293</b>	<b>1,855</b>	
<b>Итого по кадастровому кварталу</b>					<b>9,036</b>	<b>0</b>	<b>0,883</b>	<b>9,919</b>	<b>21,833</b>	<b>0</b>	<b>6,811</b>	<b>28,643</b>	

Таблица 194 - Тепловые нагрузки потребителей города в кадастровом квартале 22:70:021236

Признак потребителя	Адрес потребителя	Наименование потребителя	Этажность	Площадь отапливаемой, м <sup>2</sup>	Нагрузка договорная, Гкал/ч				Годовое потребление, тыс. Гкал				Источник
					Отопление	Вентиляция	ГВС	Сумма	Отопление	Вентиляция	ГВС	Сумма	
ОДЗ	Гражданский пер., 52	Гимназия № 8	3	5909	0,4224	0	0	<b>0,4224</b>	0,9844	0	0	<b>0,9844</b>	ЮТС
ОДЗ	Гражданский пер., 52	Гимназия № 8 (теплица, мастерские)	1	421	0,0507	0	0	<b>0,0507</b>	0,1182	0	0	<b>0,1182</b>	ЮТС
ОДЗ	Гражданский пер., 52	Гимназия № 8	3		0	0	0,0137	<b>0,0137</b>	0	0	0,1057	<b>0,1057</b>	ЮТС
ОДЗ	Гражданский пер., 52	Гимназия № 8	1		0	0	0,0075	<b>0,0075</b>	0	0	0,0579	<b>0,0579</b>	ЮТС
ЖФ	Гражданский пер., 54	Жилое МКД	5	3355	0,296701	0	0	<b>0,296701</b>	0,7189	0	0	<b>0,7189</b>	ЮТС
ЖФ	Гражданский пер., 54	Жилое МКД	5		0	0	0,026	<b>0,026</b>	0	0	0,2006	<b>0,2006</b>	ЮТС
ЖФ	Гражданский пер., 56	Жилое МКД	5	3338	0,237847	0	0	<b>0,237847</b>	0,5763	0	0	<b>0,5763</b>	ЮТС
ЖФ	Гражданский пер., 56	Жилое МКД	5		0	0	0,026	<b>0,026</b>	0	0	0,2006	<b>0,2006</b>	ЮТС
ЖФ	Гражданский пер., 58	Жилое МКД	5	3318	0,2926	0	0	<b>0,2926</b>	0,709	0	0	<b>0,709</b>	ЮТС
ЖФ	Гражданский пер., 58	Жилое МКД	5		0	0	0,027	<b>0,027</b>	0	0	0,2083	<b>0,2083</b>	ЮТС
ЖФ	Пролетарская ул., 254	Жилое МКД	9	2194	0,169	0	0	<b>0,169</b>	0,4095	0	0	<b>0,4095</b>	ЮТС
ЖФ	Пролетарская ул., 254	Жилое МКД	9	2194	0,168	0	0	<b>0,168</b>	0,4071	0	0	<b>0,4071</b>	ЮТС
ЖФ	Пролетарская ул., 254	Жилое МКД	9		0	0	0,044	<b>0,044</b>	0	0	0,3394	<b>0,3394</b>	ЮТС
ЖФ	Пролетарская ул., 254	Жилое МКД	9	2194	0,169	0	0	<b>0,169</b>	0,4095	0	0	<b>0,4095</b>	ЮТС
ОДЗ	Пролетарская ул., 254г	Административное	2	2492	0,061	0	0	<b>0,061</b>	0,1422	0	0	<b>0,1422</b>	ЮТС
ЖФ	Рубцовский пр-т., 47	Жилое МКД	5	3330	0,229087	0	0	<b>0,229087</b>	0,5551	0	0	<b>0,5551</b>	ЮТС
ЖФ	Рубцовский пр-т., 47	Жилое МКД	5		0	0	0,027	<b>0,027</b>	0	0	0,2083	<b>0,2083</b>	ЮТС

Обосновывающие материалы к схеме теплоснабжения муниципального образования город Рубцовск  
Алтайского края на период до 2035 года (актуализация на 2025 год)

Признак потребителя	Адрес потребителя	Наименование потребителя	Этажность	Площадь отапливаемой, м <sup>2</sup>	Нагрузка договорная, Гкал/ч				Годовое потребление, тыс. Гкал				Источник
					Отопление	Вентиляция	ГВС	Сумма	Отопление	Вентиляция	ГВС	Сумма	
ОДЗ	Рубцовский пр-т., 47	Административное	1		0,0071	0	0	<b>0,0071</b>	0,0165	0	0	<b>0,0165</b>	ЮТС
ЖФ	Рубцовский пр-т., 49	Жилое МКД	5	220	0,3254	0	0	<b>0,3254</b>	0,7884	0	0	<b>0,7884</b>	ЮТС
ЖФ	Рубцовский пр-т., 49	Жилое МКД	5		0	0	0,044	<b>0,044</b>	0	0	0,3394	<b>0,3394</b>	ЮТС
ЖФ	Рубцовский пр-т., 51	Жилое МКД	5		0	0	0,039	<b>0,039</b>	0	0	0,3008	<b>0,3008</b>	ЮТС
ЖФ	Рубцовский пр-т., 51	Жилое МКД	5	5512	0,387	0	0	<b>0,387</b>	0,9377	0	0	<b>0,9377</b>	ЮТС
ЖФ	Рубцовский пр-т., 53	Жилое МКД	5	5433	0,3693	0	0	<b>0,3693</b>	0,8948	0	0	<b>0,8948</b>	ЮТС
ЖФ	Рубцовский пр-т., 53	Жилое МКД	5		0	0	0,041	<b>0,041</b>	0	0	0,3163	<b>0,3163</b>	ЮТС
ОДЗ	Рубцовский пр-т., 55	Детский сад № 7 "Ярославна"	2		0	0	0,0486	<b>0,0486</b>	0	0	0,3749	<b>0,3749</b>	ЮТС
ОДЗ	Рубцовский пр-т., 55	Детский сад № 7 "Ярославна"	2	3676	0,231	0	0	<b>0,231</b>	0,5383	0	0	<b>0,5383</b>	ЮТС
ЖФ	Рубцовский пр-т., 57	Жилое МКД	5	3314	0,2347	0	0	<b>0,2347</b>	0,5687	0	0	<b>0,5687</b>	ЮТС
ЖФ	Рубцовский пр-т., 57	Жилое МКД	5		0	0	0,032	<b>0,032</b>	0	0	0,2468	<b>0,2468</b>	ЮТС
ОДЗ	Рубцовский пр-т., 57а	Административное	2	709	0,0882	0	0	<b>0,0882</b>	0,2055	0	0	<b>0,2055</b>	ЮТС
ЖФ	Рубцовский пр-т., 59	Жилое МКД	5	330	0,231358	0	0	<b>0,231358</b>	0,5606	0	0	<b>0,5606</b>	ЮТС
ЖФ	Рубцовский пр-т., 59	Жилое МКД	5		0	0	0,0234	<b>0,0234</b>	0	0	0,1805	<b>0,1805</b>	ЮТС
ЖФ	Рубцовский пр-т., 61	Жилое МКД	10		0	0	0,014	<b>0,014</b>	0	0	0,108	<b>0,108</b>	ЮТС
ЖФ	Рубцовский пр-т., 61	Жилое МКД	10	2495	0,171	0	0	<b>0,171</b>	0,4143	0	0	<b>0,4143</b>	ЮТС
ЖФ	Рубцовский пр-т., 61	Жилое МКД	10	2495	0,171	0	0	<b>0,171</b>	0,4143	0	0	<b>0,4143</b>	ЮТС
<b>Итого по ЖФ</b>					<b>3,452</b>	<b>0</b>	<b>0,343</b>	<b>3,795</b>	<b>8,364</b>	<b>0</b>	<b>2,649</b>	<b>11,013</b>	
<b>Итого по ОДЗ</b>					<b>0,86</b>	<b>0</b>	<b>0,07</b>	<b>0,93</b>	<b>2,005</b>	<b>0</b>	<b>0,539</b>	<b>2,544</b>	
<b>Итого по кадастровому кварталу</b>					<b>4,312</b>	<b>0</b>	<b>0,413</b>	<b>4,725</b>	<b>10,369</b>	<b>0</b>	<b>3,188</b>	<b>13,557</b>	

Таблица 195 - Тепловые нагрузки потребителей города в кадастровом квартале 22:70:021328

Признак потребителя	Адрес потребителя	Наименование потребителя	Этажность	Площадь отапливаемой, м <sup>2</sup>	Нагрузка договорная, Гкал/ч				Годовое потребление, тыс. Гкал				Источник
					Отопление	Вентиляция	ГВС	Сумма	Отопление	Вентиляция	ГВС	Сумма	
ЖФ	Алейский пер., 100	Жилое частный	2	186	0,0369	0	0	<b>0,0369</b>	0,0894	0	0	<b>0,0894</b>	ЮТС
ЖФ	Алейский пер., 100А	Жилое частный	3	147	0,0296	0	0	<b>0,0296</b>	0,0717	0	0	<b>0,0717</b>	ЮТС
ЖФ	Алейский пер., 88	Жилое частный	2	260	0,0398	0	0	<b>0,0398</b>	0,0964	0	0	<b>0,0964</b>	ЮТС
ЖФ	Алейский пер., 90	Жилое частный	2	241	0,0369	0	0	<b>0,0369</b>	0,0894	0	0	<b>0,0894</b>	ЮТС
ЖФ	Алейский пер., 92	Жилое частный	2	227	0,0347	0	0	<b>0,0347</b>	0,0841	0	0	<b>0,0841</b>	ЮТС
ЖФ	Алейский пер., 94	Жилое частный	2	242	0,038	0	0	<b>0,038</b>	0,0921	0	0	<b>0,0921</b>	ЮТС

Обосновывающие материалы к схеме теплоснабжения муниципального образования город Рубцовск  
Алтайского края на период до 2035 года (актуализация на 2025 год)

Признак потребителя	Адрес потребителя	Наименование потребителя	Этажность	Площадь отапливаемая, м <sup>2</sup>	Нагрузка договорная, Гкал/ч				Годовое потребление, тыс. Гкал				Источник
					Отопление	Вентиляция	ГВС	Сумма	Отопление	Вентиляция	ГВС	Сумма	
ЖФ	Алейский пер., 96	Жилое частный	2	238	0,0365	0	0	<b>0,0365</b>	0,0884	0	0	<b>0,0884</b>	ЮТС
ЖФ	Алейский пер., 98	Жилое частный	3	293	0,0448	0	0	<b>0,0448</b>	0,1085	0	0	<b>0,1085</b>	ЮТС
ЖФ	Машиностроителей ул., 1	Жилое частный	3	265	0,025	0	0	<b>0,025</b>	0,0606	0	0	<b>0,0606</b>	ЮТС
ЖФ	Машиностроителей ул., 10	Жилое частный	2	109	0,017	0	0	<b>0,017</b>	0,0412	0	0	<b>0,0412</b>	ЮТС
ЖФ	Машиностроителей ул., 11	Жилое частный	3	217	0,047	0	0	<b>0,047</b>	0,1139	0	0	<b>0,1139</b>	ЮТС
ЖФ	Машиностроителей ул., 14	Жилое частный	1	198	0,025	0	0	<b>0,025</b>	0,0606	0	0	<b>0,0606</b>	ЮТС
ЖФ	Машиностроителей ул., 15	Жилое частный	1	124	0,008	0	0	<b>0,008</b>	0,0194	0	0	<b>0,0194</b>	ЮТС
ЖФ	Машиностроителей ул., 17	Жилое частный	2	55	0,017	0	0	<b>0,017</b>	0,0412	0	0	<b>0,0412</b>	ЮТС
ЖФ	Машиностроителей ул., 18	Жилое частный	2	139	0,023	0	0	<b>0,023</b>	0,0557	0	0	<b>0,0557</b>	ЮТС
ЖФ	Машиностроителей ул., 20	Жилое частный	3	113	0,017	0	0	<b>0,017</b>	0,0412	0	0	<b>0,0412</b>	ЮТС
ЖФ	Машиностроителей ул., 22	Жилое частный	2	181	0,021	0	0	<b>0,021</b>	0,0509	0	0	<b>0,0509</b>	ЮТС
ЖФ	Машиностроителей ул., 23	Жилое частный	1	108	0,014	0	0	<b>0,014</b>	0,0339	0	0	<b>0,0339</b>	ЮТС
ЖФ	Машиностроителей ул., 26	Жилое частный	1	133	0,017	0	0	<b>0,017</b>	0,0412	0	0	<b>0,0412</b>	ЮТС
ЖФ	Машиностроителей ул., 3	Жилое частный	2	207	0,035	0	0	<b>0,035</b>	0,0848	0	0	<b>0,0848</b>	ЮТС
ЖФ	Машиностроителей ул., 9	Жилое частный	3	432	0,032	0	0	<b>0,032</b>	0,0775	0	0	<b>0,0775</b>	ЮТС
ЖФ	Прибрежный бульвар, 14	Жилое частный	2	210	0,0336	0	0	<b>0,0336</b>	0,0814	0	0	<b>0,0814</b>	ЮТС
ЖФ	Прибрежный бульвар, 16	Жилое частный	2	214	0,03	0	0	<b>0,03</b>	0,0727	0	0	<b>0,0727</b>	ЮТС
ЖФ	Прибрежный бульвар, 18	Жилое частный	2	245	0,04	0	0	<b>0,04</b>	0,0969	0	0	<b>0,0969</b>	ЮТС
ЖФ	Прибрежный бульвар, 20	Жилое частный	2	204	0,04	0	0	<b>0,04</b>	0,0969	0	0	<b>0,0969</b>	ЮТС
ЖФ	Прибрежный бульвар, 22	Жилое частный	3	169	0,03	0	0	<b>0,03</b>	0,0727	0	0	<b>0,0727</b>	ЮТС
ЖФ	Прибрежный бульвар, 24	Жилое частный	2	214	0,04	0	0	<b>0,04</b>	0,0969	0	0	<b>0,0969</b>	ЮТС
ЖФ	Прибрежный бульвар, 4а	Жилое частный	3	226	0,036	0	0	<b>0,036</b>	0,0872	0	0	<b>0,0872</b>	ЮТС
ЖФ	Фестивальная ул., 55	Жилое частный	3	174	0,029	0	0	<b>0,029</b>	0,0703	0	0	<b>0,0703</b>	ЮТС
ЖФ	Фестивальная ул., 57	Жилое частный	2	185	0,027	0	0	<b>0,027</b>	0,0654	0	0	<b>0,0654</b>	ЮТС
ЖФ	Фестивальная ул., 61	Жилое частный	2	122	0,033	0	0	<b>0,033</b>	0,08	0	0	<b>0,08</b>	ЮТС
ЖФ	Фестивальная ул., 63	Жилое частный	2	195	0,036	0	0	<b>0,036</b>	0,0872	0	0	<b>0,0872</b>	ЮТС
ЖФ	Фестивальная ул., 69	Жилое частный	3	326	0,0439	0	0	<b>0,0439</b>	0,1064	0	0	<b>0,1064</b>	ЮТС
ЖФ	Фестивальная ул., 71	Жилое частный	2	302	0,02392	0	0	<b>0,02392</b>	0,058	0	0	<b>0,058</b>	ЮТС
<b>Итого по ЖФ</b>					<b>1,073</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1,073</b>	<b>2,599</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2,599</b>	
<b>Итого по кадастровому кварталу</b>					<b>1,073</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1,073</b>	<b>2,599</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2,599</b>	

Обосновывающие материалы к схеме теплоснабжения муниципального образования город Рубцовск  
Алтайского края на период до 2035 года (актуализация на 2025 год)

Таблица 196 - Тепловые нагрузки потребителей города в кадастровом квартале 22:70:021329

Признак потребителя	Адрес потребителя	Наименование потребителя	Этажность	Площадь отапливаемой, м <sup>2</sup>	Нагрузка договорная, Гкал/ч				Годовое потребление, тыс. Гкал				Источник
					Отопление	Вентиляция	ГВС	Сумма	Отопление	Вентиляция	ГВС	Сумма	
ЖФ	Алейский пер., 102	Жилое частный	3	94	0,0186	0	0	<b>0,0186</b>	0,0451	0	0	<b>0,0451</b>	ЮТС
<b>Итого по ЖФ</b>					<b>0,0186</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0186</b>	<b>0,0451</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0451</b>	
<b>Итого по кадастровому кварталу</b>					<b>0,0186</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0186</b>	<b>0,0451</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0451</b>	

Таблица 197 - Тепловые нагрузки потребителей города в кадастровом квартале 22:70:021330

Признак потребителя	Адрес потребителя	Наименование потребителя	Этажность	Площадь отапливаемой, м <sup>2</sup>	Нагрузка договорная, Гкал/ч				Годовое потребление, тыс. Гкал				Источник
					Отопление	Вентиляция	ГВС	Сумма	Отопление	Вентиляция	ГВС	Сумма	
ЖФ	Пролетарская ул., 289Б	Жилое частный	1	51	0,005	0	0	<b>0,005</b>	0,0121	0	0	<b>0,0121</b>	ЮТС
ЖФ	Сельмашская ул., 51а	Жилое частный	1	54	0,011	0	0	<b>0,011</b>	0,0267	0	0	<b>0,0267</b>	ЮТС
ЖФ	Сельмашская ул., 53	Жилое частный	1		0,009	0	0	<b>0,009</b>	0,0218	0	0	<b>0,0218</b>	ЮТС
<b>Итого по ЖФ</b>					<b>0,025</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,025</b>	<b>0,061</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,061</b>	
<b>Итого по кадастровому кварталу</b>					<b>0,025</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,025</b>	<b>0,061</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,061</b>	

Таблица 198 - Тепловые нагрузки потребителей города в кадастровом квартале 22:70:021333

Признак потребителя	Адрес потребителя	Наименование потребителя	Этажность	Площадь отапливаемой, м <sup>2</sup>	Нагрузка договорная, Гкал/ч				Годовое потребление, тыс. Гкал				Источник
					Отопление	Вентиляция	ГВС	Сумма	Отопление	Вентиляция	ГВС	Сумма	
ЖФ	Сельмашская ул., 57	Жилое частный	1	134	0,014	0	0	<b>0,014</b>	0,0339	0	0	<b>0,0339</b>	ЮТС
ЖФ	Сельмашская ул., 59	Жилое частный	1	49	0,01332	0	0	<b>0,01332</b>	0,0323	0	0	<b>0,0323</b>	ЮТС
<b>Итого по ЖФ</b>					<b>0,027</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,027</b>	<b>0,066</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,066</b>	
<b>Итого по кадастровому кварталу</b>					<b>0,027</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,027</b>	<b>0,066</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,066</b>	

Таблица 199 - Тепловые нагрузки потребителей города в кадастровом квартале 22:70:021336

Признак потребителя	Адрес потребителя	Наименование потребителя	Этажность	Площадь отапливаемой, м <sup>2</sup>	Нагрузка договорная, Гкал/ч				Годовое потребление, тыс. Гкал				Источник
					Отопление	Вентиляция	ГВС	Сумма	Отопление	Вентиляция	ГВС	Сумма	
ЖФ	Сельмашская ул., 65	Жилое частный	1	56	0,014	0	0	<b>0,014</b>	0,0339	0	0	<b>0,0339</b>	ЮТС
ЖФ	Сельмашская ул., 67	Жилое частный	1	59	0,009	0	0	<b>0,009</b>	0,0218	0	0	<b>0,0218</b>	ЮТС
ЖФ	Шевченко ул., 123А	Жилое частный	1	92	0,024	0	0	<b>0,024</b>	0,0582	0	0	<b>0,0582</b>	ЮТС
<b>Итого по ЖФ</b>					<b>0,047</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,047</b>	<b>0,114</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,114</b>	
<b>Итого по кадастровому кварталу</b>					<b>0,047</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,047</b>	<b>0,114</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,114</b>	

Обосновывающие материалы к схеме теплоснабжения муниципального образования город Рубцовск  
Алтайского края на период до 2035 года (актуализация на 2025 год)

Таблица 200 - Тепловые нагрузки потребителей города в кадастровом квартале 22:70:021337

Признак потребителя	Адрес потребителя	Наименование потребителя	Этажность	Площадь отапливаемой, м <sup>2</sup>	Нагрузка договорная, Гкал/ч				Годовое потребление, тыс. Гкал				Источник
					Отопление	Вентиляция	ГВС	Сумма	Отопление	Вентиляция	ГВС	Сумма	
ЖФ	Машиностроителей ул., 28	Жилое частный	3	151	0,018	0	0	<b>0,018</b>	0,0436	0	0	<b>0,0436</b>	ЮТС
ЖФ	Фестивальная ул., 73	Жилое частный	2	236	0,034	0	0	<b>0,034</b>	0,0824	0	0	<b>0,0824</b>	ЮТС
ЖФ	Фестивальная ул., 85	Жилое частный	2	62	0,012	0	0	<b>0,012</b>	0,0291	0	0	<b>0,0291</b>	ЮТС
ЖФ	Фестивальная ул., 87	Жилое частный	2	301	0,05287	0	0	<b>0,05287</b>	0,1281	0	0	<b>0,1281</b>	ЮТС
<b>Итого по ЖФ</b>					<b>0,117</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,117</b>	<b>0,283</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,283</b>	
<b>Итого по кадастровому кварталу</b>					<b>0,117</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,117</b>	<b>0,283</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,283</b>	

Таблица 201 - Тепловые нагрузки потребителей города в кадастровом квартале 22:70:021338

Признак потребителя	Адрес потребителя	Наименование потребителя	Этажность	Площадь отапливаемой, м <sup>2</sup>	Нагрузка договорная, Гкал/ч				Годовое потребление, тыс. Гкал				Источник
					Отопление	Вентиляция	ГВС	Сумма	Отопление	Вентиляция	ГВС	Сумма	
ЖФ	Машиностроителей ул., 27	Жилое частный	2	163	0,028	0	0	<b>0,028</b>	0,0678	0	0	<b>0,0678</b>	ЮТС
ЖФ	Машиностроителей ул., 31	Жилое частный	2	168	0,018	0	0	<b>0,018</b>	0,0436	0	0	<b>0,0436</b>	ЮТС
ЖФ	Машиностроителей ул., 33	Жилое частный	3	131	0,017	0	0	<b>0,017</b>	0,0412	0	0	<b>0,0412</b>	ЮТС
ЖФ	Машиностроителей ул., 35	Жилое частный	2	99	0,017	0	0	<b>0,017</b>	0,0412	0	0	<b>0,0412</b>	ЮТС
ЖФ	Машиностроителей ул., 37	Жилое частный	2	130	0,021	0	0	<b>0,021</b>	0,0509	0	0	<b>0,0509</b>	ЮТС
ЖФ	Машиностроителей ул., 39	Жилое частный	2	129	0,023	0	0	<b>0,023</b>	0,0557	0	0	<b>0,0557</b>	ЮТС
ЖФ	Прибрежный бульвар, 30	Жилое частный	3	279	0,039	0	0	<b>0,039</b>	0,0945	0	0	<b>0,0945</b>	ЮТС
ЖФ	Прибрежный бульвар, 40	Жилое частный	2	141	0,02	0	0	<b>0,02</b>	0,0485	0	0	<b>0,0485</b>	ЮТС
ЖФ	Прибрежный бульвар, 42	Жилое частный	2	134	0,02	0	0	<b>0,02</b>	0,0485	0	0	<b>0,0485</b>	ЮТС
<b>Итого по ЖФ</b>					<b>0,223</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,223</b>	<b>0,54</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,54</b>	
<b>Итого по кадастровому кварталу</b>					<b>0,223</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,223</b>	<b>0,54</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,54</b>	

Таблица 202 - Тепловые нагрузки потребителей города в кадастровом квартале 22:70:021405

Признак потребителя	Адрес потребителя	Наименование потребителя	Этажность	Площадь отапливаемой, м <sup>2</sup>	Нагрузка договорная, Гкал/ч				Годовое потребление, тыс. Гкал				Источник
					Отопление	Вентиляция	ГВС	Сумма	Отопление	Вентиляция	ГВС	Сумма	
ЖФ	Крупской ул., 256	Жилое частный	1	49	0,019	0	0	0,019	0,046	0	0	0,046	ЮТС
<b>Итого по ЖФ</b>					<b>0,019</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,019</b>	<b>0,046</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,046</b>	
<b>Итого по кадастровому кварталу</b>					<b>0,019</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,019</b>	<b>0,046</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,046</b>	

Обосновывающие материалы к схеме теплоснабжения муниципального образования город Рубцовск  
Алтайского края на период до 2035 года (актуализация на 2025 год)

Таблица 203 - Тепловые нагрузки потребителей города в кадастровом квартале 22:70:021406

Признак потребителя	Адрес потребителя	Наименование потребителя	Этажность	Площадь отапливаемой, м <sup>2</sup>	Нагрузка договорная, Гкал/ч				Годовое потребление, тыс. Гкал				Источник
					Отопление	Вентиляция	ГВС	Сумма	Отопление	Вентиляция	ГВС	Сумма	
ЖФ	Крупской ул., 225	Жилое частный	1	35	0,021	0	0	<b>0,021</b>	0,0509	0	0	<b>0,0509</b>	ЮТС
ОДЗ	Рубцовский пр-т., 18	Административное	1	199	0,0529	0	0	<b>0,0529</b>	0,1233	0	0	<b>0,1233</b>	ЮТС
ОДЗ	Рубцовский пр-т., 18а	Детский сад присмотра и оздоровления № 31 "Ромашка"	2	1012	0,0985	0	0	<b>0,0985</b>	0,2295	0	0	<b>0,2295</b>	ЮТС
ОДЗ	Рубцовский пр-т., 18а	Детский сад присмотра и оздоровления № 31 "Ромашка"	2		0	0	0,01125	<b>0,01125</b>	0	0	0,0868	<b>0,0868</b>	ЮТС
ОДЗ	Рубцовский пр-т., 18а	Детский сад присмотра и оздоровления № 31 "Ромашка"	1		0	0	0,02045	<b>0,02045</b>	0	0	0,1577	<b>0,1577</b>	ЮТС
ОДЗ	Рубцовский пр-т., 18а	Детский сад присмотра и оздоровления № 31 "Ромашка"	1	95	0,0089	0	0	<b>0,0089</b>	0,0207	0	0	<b>0,0207</b>	ЮТС
ОДЗ	Рубцовский пр-т., 20	Административное	1	791	0,0548	0	0	<b>0,0548</b>	0,1277	0	0	<b>0,1277</b>	ЮТС
ОДЗ	Рубцовский пр-т., 22	Административное	2	2669	0,1102	0	0	<b>0,1102</b>	0,2568	0	0	<b>0,2568</b>	ЮТС
ОДЗ	Рубцовский пр-т., 22	Административное	3		0,1086	0	0	<b>0,1086</b>	0,2531	0	0	<b>0,2531</b>	ЮТС
ОДЗ	Рубцовский пр-т., 22	Административное	3		0	0	0,0031	<b>0,0031</b>	0	0	0,0239	<b>0,0239</b>	ЮТС
ОДЗ	Рубцовский пр-т., 22	Административное	2		0	0	0,0031	<b>0,0031</b>	0	0	0,0239	<b>0,0239</b>	ЮТС
<b>Итого по ЖФ</b>					<b>0,021</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,021</b>	<b>0,051</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,051</b>	
<b>Итого по ОДЗ</b>					<b>0,434</b>	<b>0</b>	<b>0,038</b>	<b>0,472</b>	<b>1,011</b>	<b>0</b>	<b>0,292</b>	<b>1,303</b>	
<b>Итого по кадастровому кварталу</b>					<b>0,455</b>	<b>0</b>	<b>0,038</b>	<b>0,493</b>	<b>1,062</b>	<b>0</b>	<b>0,292</b>	<b>1,354</b>	

Таблица 204 - Тепловые нагрузки потребителей города в кадастровом квартале 22:70:021407

Признак потребителя	Адрес потребителя	Наименование потребителя	Этажность	Площадь отапливаемой, м <sup>2</sup>	Нагрузка договорная, Гкал/ч				Годовое потребление, тыс. Гкал				Источник
					Отопление	Вентиляция	ГВС	Сумма	Отопление	Вентиляция	ГВС	Сумма	
ЖФ	Карла Маркса ул., 225	Жилое МКД	5		0	0	0,031	<b>0,031</b>	0	0	0,2391	<b>0,2391</b>	ЮТС
ЖФ	Карла Маркса ул., 225	Жилое МКД	5	4737	0,3149	0	0	<b>0,3149</b>	0,763	0	0	<b>0,763</b>	ЮТС
ЖФ	Карла Маркса ул., 227	Жилое МКД	5		0	0	0,029	<b>0,029</b>	0	0	0,2237	<b>0,2237</b>	ЮТС
ЖФ	Карла Маркса ул., 227	Жилое МКД	5	4471	0,3047	0	0	<b>0,3047</b>	0,7383	0	0	<b>0,7383</b>	ЮТС
ЖФ	Карла Маркса ул., 229	Жилое МКД	5		0	0	0,032	<b>0,032</b>	0	0	0,2468	<b>0,2468</b>	ЮТС
ЖФ	Карла Маркса ул., 229	Жилое МКД	5	4457	0,3014	0	0	<b>0,3014</b>	0,7303	0	0	<b>0,7303</b>	ЮТС
ЖФ	Рубцовский пр-т., 30	Жилое МКД	5	4661	0,3224	0	0	<b>0,3224</b>	0,7812	0	0	<b>0,7812</b>	ЮТС
ЖФ	Рубцовский пр-т., 30	Жилое МКД	5		0	0	0,031	<b>0,031</b>	0	0	0,2391	<b>0,2391</b>	ЮТС
<b>Итого по ЖФ</b>					<b>1,243</b>	<b>0</b>	<b>0,123</b>	<b>1,366</b>	<b>3,013</b>	<b>0</b>	<b>0,949</b>	<b>3,962</b>	<b>1,243</b>
<b>Итого по ОДЗ</b>					<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Итого по П</b>					<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Итого по кадастровому кварталу</b>					<b>1,243</b>	<b>0</b>	<b>0,123</b>	<b>1,366</b>	<b>3,013</b>	<b>0</b>	<b>0,949</b>	<b>3,962</b>	<b>1,243</b>

Обосновывающие материалы к схеме теплоснабжения муниципального образования город Рубцовск  
Алтайского края на период до 2035 года (актуализация на 2025 год)

Таблица 205 - Тепловые нагрузки потребителей города в кадастровом квартале 22:70:021408

Признак потребителя	Адрес потребителя	Наименование потребителя	Этажность	Площадь отапливаемой, м <sup>2</sup>	Нагрузка договорная, Гкал/ч				Годовое потребление, тыс. Гкал				Источник
					Отопление	Вентиляция	ГВС	Сумма	Отопление	Вентиляция	ГВС	Сумма	
ОДЗ	Алейский пер., 25	Центр развития творчества детей и юношества	2		0	0	0,00463	<b>0,00463</b>	0	0	0,0357	<b>0,0357</b>	ЮТС
ОДЗ	Алейский пер., 25	Центр развития творчества детей и юношества	2	895	0,0968	0	0	<b>0,0968</b>	0,2256	0	0	<b>0,2256</b>	ЮТС
ЖФ	Красная ул., 85	Жилое МКД	5	3517	0,247	0	0	<b>0,247</b>	0,5985	0	0	<b>0,5985</b>	ЮТС
ЖФ	Красная ул., 85	Жилое МКД	5		0	0	0,022	<b>0,022</b>	0	0	0,1697	<b>0,1697</b>	ЮТС
ЖФ	Красная ул., 87	Жилое МКД	5	3499	0,247	0	0	<b>0,247</b>	0,5985	0	0	<b>0,5985</b>	ЮТС
ЖФ	Красная ул., 87	Жилое МКД	5		0	0	0,024	<b>0,024</b>	0	0	0,1851	<b>0,1851</b>	ЮТС
ОДЗ	Красная ул., 89	Детский сад комбинированного вида № 41 "Золотая рыбка"	2	1978	0,1496	0	0	<b>0,1496</b>	0,3486	0	0	<b>0,3486</b>	ЮТС
ОДЗ	Красная ул., 89	Детский сад комбинированного вида № 41 "Золотая рыбка"	2		0	0	0,0059	<b>0,0059</b>	0	0	0,0455	<b>0,0455</b>	ЮТС
ЖФ	Красная ул., 91	Жилое МКД	5	3729	0,2894	0	0	<b>0,2894</b>	0,7012	0	0	<b>0,7012</b>	ЮТС
ЖФ	Красная ул., 91	Жилое МКД	5		0	0	0,0203	<b>0,0203</b>	0	0	0,1566	<b>0,1566</b>	ЮТС
ОДЗ	Ленина пр-т., 168	Административное	2	795	0,0639	0	0	<b>0,0639</b>	0,1489	0	0	<b>0,1489</b>	ЮТС
ОДЗ	Ленина пр-т., 168	Административное	2		0	0	0,00183	<b>0,00183</b>	0	0	0,0141	<b>0,0141</b>	ЮТС
ОДЗ	Ленина пр-т., 168	Административное	2		0,085	0	0,000513	<b>0,085513</b>	0,1981	0	0,004	<b>0,2021</b>	ЮТС
ОДЗ	Ленина пр-т., 168	Административное	2	727	0,0585	0	0	<b>0,0585</b>	0,1363	0	0	<b>0,1363</b>	ЮТС
ЖФ	Ленина пр-т., 170	Жилое МКД	4		0	0	0,015	<b>0,015</b>	0	0	0,1157	<b>0,1157</b>	ЮТС
ЖФ	Ленина пр-т., 170	Жилое МКД	4	2517	0,1922	0	0	<b>0,1922</b>	0,4657	0	0	<b>0,4657</b>	ЮТС
ЖФ	Ленина пр-т., 172	Жилое МКД	5		0	0	0,022329	<b>0,022329</b>	0	0	0,1722	<b>0,1722</b>	ЮТС
ЖФ	Ленина пр-т., 172	Жилое МКД	5	3535	0,215	0	0	<b>0,215</b>	0,5209	0	0	<b>0,5209</b>	ЮТС
ОДЗ	Ленина пр-т., 172	Административное	1		0,0067	0	0	<b>0,0067</b>	0,0156	0	0	<b>0,0156</b>	ЮТС
ЖФ	Ленина пр-т., 174	Жилое МКД	4		0	0	0,012	<b>0,012</b>	0	0	0,0926	<b>0,0926</b>	ЮТС
ЖФ	Ленина пр-т., 174	Жилое МКД	4	2522	0,1939	0	0	<b>0,1939</b>	0,4698	0	0	<b>0,4698</b>	ЮТС
ЖФ	Рубцовский пр-т., 34	Жилое МКД	4		0	0	0,021	<b>0,021</b>	0	0	0,162	<b>0,162</b>	ЮТС
ЖФ	Рубцовский пр-т., 34	Жилое МКД	4	2814	0,2027	0	0	<b>0,2027</b>	0,4911	0	0	<b>0,4911</b>	ЮТС
ЖФ	Рубцовский пр-т., 36	Жилое МКД	4		0	0	0,018	<b>0,018</b>	0	0	0,1388	<b>0,1388</b>	ЮТС
ЖФ	Рубцовский пр-т., 36	Жилое МКД	4	2823	0,1985	0	0	<b>0,1985</b>	0,481	0	0	<b>0,481</b>	ЮТС
ЖФ	Рубцовский пр-т., 38	Жилое МКД	4		0	0	0,016	<b>0,016</b>	0	0	0,1234	<b>0,1234</b>	ЮТС
ЖФ	Рубцовский пр-т., 38	Жилое МКД	4	2805	0,2027	0	0	<b>0,2027</b>	0,4911	0	0	<b>0,4911</b>	ЮТС
<b>Итого по ЖФ</b>					<b>1,988</b>	<b>0</b>	<b>0,171</b>	<b>2,159</b>	<b>4,818</b>	<b>0</b>	<b>1,316</b>	<b>6,134</b>	
<b>Итого по ОДЗ</b>					<b>0,461</b>	<b>0</b>	<b>0,013</b>	<b>0,473</b>	<b>1,073</b>	<b>0</b>	<b>0,099</b>	<b>1,172</b>	
<b>Итого по кадастровому кварталу</b>					<b>2,449</b>	<b>0</b>	<b>0,184</b>	<b>2,632</b>	<b>5,891</b>	<b>0</b>	<b>1,415</b>	<b>7,306</b>	

Обосновывающие материалы к схеме теплоснабжения муниципального образования город Рубцовск  
Алтайского края на период до 2035 года (актуализация на 2025 год)

**Таблица 206 - Тепловые нагрузки потребителей города в кадастровом квартале 22:70:021417**

Признак потребителя	Адрес потребителя	Наименование потребителя	Этажность	Площадь отапливаемой, м <sup>2</sup>	Нагрузка договорная, Гкал/ч				Годовое потребление, тыс. Гкал				Источник
					Отопление	Вентиляция	ГВС	Сумма	Отопление	Вентиляция	ГВС	Сумма	
ЖФ	Карла Маркса ул., 284	Жилое частный	1	220	0,0014	0	0	0,0014	0,0034	0	0	0,0034	ЮТС
<b>Итого по ЖФ</b>					<b>0,0014</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0014</b>	<b>0,0034</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0034</b>	
<b>Итого по кадастровому кварталу</b>					<b>0,0014</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0014</b>	<b>0,0034</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0034</b>	

**Таблица 207 - Тепловые нагрузки потребителей города в кадастровом квартале 22:70:021418**

Признак потребителя	Адрес потребителя	Наименование потребителя	Этажность	Площадь отапливаемой, м <sup>2</sup>	Нагрузка договорная, Гкал/ч				Годовое потребление, тыс. Гкал				Источник
					Отопление	Вентиляция	ГВС	Сумма	Отопление	Вентиляция	ГВС	Сумма	
ЖФ	Карла Маркса ул., 231	Жилое МКД	5		0	0	0,026	<b>0,026</b>	0	0	0,2006	<b>0,2006</b>	ЮТС
ЖФ	Карла Маркса ул., 231	Жилое МКД	5	3354	0,2364	0	0	<b>0,2364</b>	0,5728	0	0	<b>0,5728</b>	ЮТС
ЖФ	Карла Маркса ул., 233	Жилое МКД	5		0	0	0,032	<b>0,032</b>	0	0	0,2468	<b>0,2468</b>	ЮТС
ЖФ	Карла Маркса ул., 233	Жилое МКД	5	4687	0,3232	0	0	<b>0,3232</b>	0,7831	0	0	<b>0,7831</b>	ЮТС
ЖФ	Карла Маркса ул., 235	Жилое МКД	5		0	0	0,033	<b>0,033</b>	0	0	0,2545	<b>0,2545</b>	ЮТС
ЖФ	Карла Маркса ул., 235	Жилое МКД	5	4727	0,32	0	0	<b>0,32</b>	0,7754	0	0	<b>0,7754</b>	ЮТС
ЖФ	Красная ул., 52	Жилое МКД	5	4919	0,3234	0	0	<b>0,3234</b>	0,7836	0	0	<b>0,7836</b>	ЮТС
ЖФ	Красная ул., 52	Жилое МКД	5		0	0	0,035	<b>0,035</b>	0	0	0,27	<b>0,27</b>	ЮТС
ЖФ	Красная ул., 54	Жилое МКД	5	4374	0,3033	0	0	<b>0,3033</b>	0,7349	0	0	<b>0,7349</b>	ЮТС
ЖФ	Красная ул., 54	Жилое МКД	5		0	0	0,03	<b>0,03</b>	0	0	0,2314	<b>0,2314</b>	ЮТС
ЖФ	Красная ул., 56	Жилое МКД	5		0	0	0,018	<b>0,018</b>	0	0	0,1388	<b>0,1388</b>	ЮТС
ОДЗ	Красная ул., 56	Административное	1		0,04995	0	0	<b>0,04995</b>	0,1164	0	0	<b>0,1164</b>	ЮТС
ЖФ	Красная ул., 56	Жилое МКД	5	3242	0,199	0	0	<b>0,199</b>	0,4822	0	0	<b>0,4822</b>	ЮТС
ЖФ	Красная ул., 58	Жилое МКД	5	3507	0,2501	0	0	<b>0,2501</b>	0,606	0	0	<b>0,606</b>	ЮТС
ЖФ	Красная ул., 58	Жилое МКД	5		0	0	0,024	<b>0,024</b>	0	0	0,1851	<b>0,1851</b>	ЮТС
ОДЗ	Красная ул., 60	Детский сад № 10 "Гнездышко"	2		0	0	0,04164	<b>0,04164</b>	0	0	0,3212	<b>0,3212</b>	ЮТС
ОДЗ	Красная ул., 60	Детский сад № 10 "Гнездышко"	2	2608	0,161	0	0	<b>0,161</b>	0,3752	0	0	<b>0,3752</b>	ЮТС
ЖФ	Красная ул., 62	Жилое МКД	5		0	0	0,024	<b>0,024</b>	0	0	0,1851	<b>0,1851</b>	ЮТС
ЖФ	Красная ул., 62	Жилое МКД	5	3327	0,232	0	0	<b>0,232</b>	0,5621	0	0	<b>0,5621</b>	ЮТС
ЖФ	Красная ул., 64	Жилое МКД	5	3513	0,215	0	0	<b>0,215</b>	0,5209	0	0	<b>0,5209</b>	ЮТС



Обосновывающие материалы к схеме теплоснабжения муниципального образования город Рубцовск  
Алтайского края на период до 2035 года (актуализация на 2025 год)

Признак потребителя	Адрес потребителя	Наименование потребителя	Этажность	Площадь отапливаемой, м <sup>2</sup>	Нагрузка договорная, Гкал/ч				Годовое потребление, тыс. Гкал				Источник
					Отопление	Вентиляция	ГВС	Сумма	Отопление	Вентиляция	ГВС	Сумма	
ЖФ	Красная ул., 64	Жилое МКД	5		0	0	0,021	<b>0,021</b>	0	0	0,162	<b>0,162</b>	ЮТС
ОДЗ	Красная ул., 64	Административное	1	30	0,057	0	0	<b>0,057</b>	0,1328	0	0	<b>0,1328</b>	ЮТС
ЖФ	Красная ул., 66	Жилое МКД	5		0	0	0,032	<b>0,032</b>	0	0	0,2468	<b>0,2468</b>	ЮТС
ЖФ	Красная ул., 66	Жилое МКД	5	3767	0,2853	0	0	<b>0,2853</b>	0,6913	0	0	<b>0,6913</b>	ЮТС
<b>Итого по ЖФ</b>					<b>2,688</b>	<b>0</b>	<b>0,275</b>	<b>2,963</b>	<b>6,512</b>	<b>0</b>	<b>2,121</b>	<b>8,633</b>	
<b>Итого по ОДЗ</b>					<b>0,268</b>	<b>0</b>	<b>0,042</b>	<b>0,31</b>	<b>0,624</b>	<b>0</b>	<b>0,321</b>	<b>0,946</b>	
<b>Итого по кадастровому кварталу</b>					<b>2,956</b>	<b>0</b>	<b>0,317</b>	<b>3,273</b>	<b>7,136</b>	<b>0</b>	<b>2,442</b>	<b>9,579</b>	

Таблица 208 - Тепловые нагрузки потребителей города в кадастровом квартале 22:70:021419

Признак потребителя	Адрес потребителя	Наименование потребителя	Этажность	Площадь отапливаемой, м <sup>2</sup>	Нагрузка договорная, Гкал/ч				Годовое потребление, тыс. Гкал				Источник
					Отопление	Вентиляция	ГВС	Сумма	Отопление	Вентиляция	ГВС	Сумма	
ЖФ	Алейский пер., 22	Жилое МКД	4	1275	0,1218	0	0	<b>0,1218</b>	0,2951	0	0	<b>0,2951</b>	ЮТС
ЖФ	Красная ул., 93	Жилое МКД	4		0	0	0,01	<b>0,01</b>	0	0	0,0771	<b>0,0771</b>	ЮТС
ЖФ	Красная ул., 93	Жилое МКД	4	1272	0,1227	0	0	<b>0,1227</b>	0,2973	0	0	<b>0,2973</b>	ЮТС
ЖФ	Красная ул., 93а	Жилое МКД	3		0	0	0,008	<b>0,008</b>	0	0	0,0617	<b>0,0617</b>	ЮТС
ЖФ	Красная ул., 93а	Жилое МКД	3	1451	0,1522	0	0	<b>0,1522</b>	0,3688	0	0	<b>0,3688</b>	ЮТС
ЖФ	Красная ул., 95	Жилое МКД	5		0	0	0,031	<b>0,031</b>	0	0	0,2391	<b>0,2391</b>	ЮТС
ЖФ	Красная ул., 95	Жилое МКД	5	3537	0,28	0	0	<b>0,28</b>	0,6784	0	0	<b>0,6784</b>	ЮТС
ЖФ	Красная ул., 95а	Жилое МКД	4		0	0	0,02	<b>0,02</b>	0	0	0,1543	<b>0,1543</b>	ЮТС
ЖФ	Красная ул., 95а	Жилое МКД	4	630	0,21613	0	0	<b>0,21613</b>	0,5237	0	0	<b>0,5237</b>	ЮТС
ЖФ	Красная ул., 97	Жилое МКД	4		0	0	0,008	<b>0,008</b>	0	0	0,0617	<b>0,0617</b>	ЮТС
ЖФ	Красная ул., 97	Жилое МКД	4	1265	0,1216	0	0	<b>0,1216</b>	0,2946	0	0	<b>0,2946</b>	ЮТС
ЖФ	Красная ул., 97а	Жилое МКД	3		0	0	0,008	<b>0,008</b>	0	0	0,0617	<b>0,0617</b>	ЮТС
ЖФ	Красная ул., 97а	Жилое МКД	3	1132	0,1272	0	0	<b>0,1272</b>	0,3082	0	0	<b>0,3082</b>	ЮТС
ОДЗ	Красная ул., 99	Основная общеобразовательная школа № 26 им. А.С. Пушкина	2		0	0	0,00632	<b>0,00632</b>	0	0	0,0487	<b>0,0487</b>	ЮТС
ОДЗ	Красная ул., 99	Основная общеобразовательная школа № 26 им. А.С. Пушкина	2	871	0,0898	0	0	<b>0,0898</b>	0,2093	0	0	<b>0,2093</b>	ЮТС
ЖФ	Ленина пр-т., 176	Жилое МКД	3	1895	0,16	0	0	<b>0,16</b>	0,3877	0	0	<b>0,3877</b>	ЮТС

Обосновывающие материалы к схеме теплоснабжения муниципального образования город Рубцовск  
Алтайского края на период до 2035 года (актуализация на 2025 год)

Признак потребителя	Адрес потребителя	Наименование потребителя	Этажность	Площадь отапливаемой, м <sup>2</sup>	Нагрузка договорная, Гкал/ч				Годовое потребление, тыс. Гкал				Источник
					Отопление	Вентиляция	ГВС	Сумма	Отопление	Вентиляция	ГВС	Сумма	
ЖФ	Ленина пр-т., 176	Жилое МКД	3		0	0	0,007	<b>0,007</b>	0	0	0,054	<b>0,054</b>	ЮТС
ЖФ	Ленина пр-т., 178	Жилое МКД	3	1116	0,0991	0	0	<b>0,0991</b>	0,2401	0	0	<b>0,2401</b>	ЮТС
ЖФ	Ленина пр-т., 178	Жилое МКД	3		0	0	0,006	<b>0,006</b>	0	0	0,0463	<b>0,0463</b>	ЮТС
ЖФ	Ленина пр-т., 180	Жилое МКД	3	1467	0,131029	0	0	<b>0,131029</b>	0,3175	0	0	<b>0,3175</b>	ЮТС
ЖФ	Ленина пр-т., 180	Жилое МКД	3		0	0	0,007	<b>0,007</b>	0	0	0,054	<b>0,054</b>	ЮТС
ЖФ	Ленина пр-т., 182	Жилое МКД	3	1589	0,1297	0	0	<b>0,1297</b>	0,3143	0	0	<b>0,3143</b>	ЮТС
ЖФ	Ленина пр-т., 182	Жилое МКД	3		0	0	0,007	<b>0,007</b>	0	0	0,054	<b>0,054</b>	ЮТС
ЖФ	Ленина пр-т., 186	Жилое МКД	3	1809	0,142	0	0	<b>0,142</b>	0,3441	0	0	<b>0,3441</b>	ЮТС
ЖФ	Ленина пр-т., 186	Жилое МКД	3		0	0	0,007	<b>0,007</b>	0	0	0,054	<b>0,054</b>	ЮТС
ЖФ	Ленина пр-т., 188	Жилое МКД	3	1136	0,1078	0	0	<b>0,1078</b>	0,2612	0	0	<b>0,2612</b>	ЮТС
ЖФ	Ленина пр-т., 188	Жилое МКД	3		0	0	0,008	<b>0,008</b>	0	0	0,0617	<b>0,0617</b>	ЮТС
ОДЗ	Ленина пр-т., 190	Дом культуры "Алтайсельмаш"	2	2832	0,2605	0	0	<b>0,2605</b>	0,6071	0	0	<b>0,6071</b>	ЮТС
<b>Итого по ЖФ</b>					<b>1,911</b>	<b>0</b>	<b>0,127</b>	<b>2,038</b>	<b>4,631</b>	<b>0</b>	<b>0,98</b>	<b>5,611</b>	
<b>Итого по ОДЗ</b>					<b>0,35</b>	<b>0</b>	<b>0,006</b>	<b>0,357</b>	<b>0,816</b>	<b>0</b>	<b>0,049</b>	<b>0,865</b>	
<b>Итого по кадастровому кварталу</b>					<b>2,261</b>	<b>0</b>	<b>0,133</b>	<b>2,395</b>	<b>5,447</b>	<b>0</b>	<b>1,029</b>	<b>6,476</b>	

Таблица 209 - Тепловые нагрузки потребителей города в кадастровом квартале 22:70:021421

Признак потребителя	Адрес потребителя	Наименование потребителя	Этажность	Площадь отапливаемой, м <sup>2</sup>	Нагрузка договорная, Гкал/ч				Годовое потребление, тыс. Гкал				Источник
					Отопление	Вентиляция	ГВС	Сумма	Отопление	Вентиляция	ГВС	Сумма	
ЖФ	Красная ул., 86	Жилое МКД	2		0	0	0,003	<b>0,003</b>	0	0	0,0231	<b>0,0231</b>	ЮТС
ЖФ	Красная ул., 86	Жилое МКД	2	699	0,069	0	0	<b>0,069</b>	0,1672	0	0	<b>0,1672</b>	ЮТС
ЖФ	Красная ул., 88	Жилое МКД	3	445	0,05015	0	0	<b>0,05015</b>	0,1215	0	0	<b>0,1215</b>	ЮТС
ЖФ	Красная ул., 88	Жилое МКД	3		0	0	0,007	<b>0,007</b>	0	0	0,054	<b>0,054</b>	ЮТС
ЖФ	Красная ул., 88	Жилое МКД	3	445	0,05015	0	0	<b>0,05015</b>	0,1215	0	0	<b>0,1215</b>	ЮТС
ОДЗ	Сельмашская ул., 17	Административное	1	315	0,025	0	0	<b>0,025</b>	0,0583	0	0	<b>0,0583</b>	ЮТС
ОДЗ	Сельмашская ул., 27	Административное	1	358	0,04937	0	0	<b>0,04937</b>	0,1151	0	0	<b>0,1151</b>	ЮТС
<b>Итого по ЖФ</b>					<b>0,169</b>	<b>0</b>	<b>0,01</b>	<b>0,179</b>	<b>0,41</b>	<b>0</b>	<b>0,077</b>	<b>0,487</b>	
<b>Итого по ОДЗ</b>					<b>0,074</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,074</b>	<b>0,173</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,173</b>	
<b>Итого по кадастровому кварталу</b>					<b>0,243</b>	<b>0</b>	<b>0,01</b>	<b>0,253</b>	<b>0,583</b>	<b>0</b>	<b>0,077</b>	<b>0,66</b>	

Обосновывающие материалы к схеме теплоснабжения муниципального образования город Рубцовск  
Алтайского края на период до 2035 года (актуализация на 2025 год)

**Таблица 210 - Тепловые нагрузки потребителей города в кадастровом квартале 22:70:021422**

Признак потребителя	Адрес потребителя	Наименование потребителя	Этажность	Площадь отапливаемой, м <sup>2</sup>	Нагрузка договорная, Гкал/ч				Годовое потребление, тыс. Гкал				Источник
					Отопление	Вентиляция	ГВС	Сумма	Отопление	Вентиляция	ГВС	Сумма	
ЖФ	Красная ул., 101	Жилое МКД	2		0	0	0,005	<b>0,005</b>	0	0	0,0386	<b>0,0386</b>	ЮТС
ЖФ	Красная ул., 101	Жилое МКД	2	681	0,0735	0	0	<b>0,0735</b>	0,1781	0	0	<b>0,1781</b>	ЮТС
ЖФ	Красная ул., 103	Жилое МКД	3		0	0	0,005	<b>0,005</b>	0	0	0,0386	<b>0,0386</b>	ЮТС
ЖФ	Красная ул., 103	Жилое МКД	3	868	0,0873	0	0	<b>0,0873</b>	0,2115	0	0	<b>0,2115</b>	ЮТС
ЖФ	Ленина пр-т., 192	Жилое МКД	2		0	0	0,004	<b>0,004</b>	0	0	0,0309	<b>0,0309</b>	ЮТС
ЖФ	Ленина пр-т., 192	Жилое МКД	2	680	0,0691	0	0	<b>0,0691</b>	0,1674	0	0	<b>0,1674</b>	ЮТС
ЖФ	Ленина пр-т., 194	Жилое МКД	3		0	0	0,004	<b>0,004</b>	0	0	0,0309	<b>0,0309</b>	ЮТС
ЖФ	Ленина пр-т., 194	Жилое МКД	3	909	0,0736	0	0	<b>0,0736</b>	0,1783	0	0	<b>0,1783</b>	ЮТС
ЖФ	Сельмашская ул., 19	Жилое МКД	5		0	0	0,031	<b>0,031</b>	0	0	0,2391	<b>0,2391</b>	ЮТС
ЖФ	Сельмашская ул., 19	Жилое МКД	5	4673	0,3241	0	0	<b>0,3241</b>	0,7853	0	0	<b>0,7853</b>	ЮТС
ЖФ	Сельмашская ул., 21	Жилое МКД	5		0	0	0,041	<b>0,041</b>	0	0	0,3163	<b>0,3163</b>	ЮТС
ЖФ	Сельмашская ул., 21	Жилое МКД	5	5513	0,097	0	0	<b>0,097</b>	0,235	0	0	<b>0,235</b>	ЮТС
ЖФ	Сельмашская ул., 21	Жилое МКД	5		0,145	0	0	<b>0,145</b>	0,3513	0	0	<b>0,3513</b>	ЮТС
ЖФ	Сельмашская ул., 21	Жилое МКД	5		0,145	0	0	<b>0,145</b>	0,3513	0	0	<b>0,3513</b>	ЮТС
ЖФ	Сельмашская ул., 23	Жилое МКД	9		0	0	0,028	<b>0,028</b>	0	0	0,216	<b>0,216</b>	ЮТС
ЖФ	Сельмашская ул., 23	Жилое МКД	9	3780	0,108	0	0	<b>0,108</b>	0,2617	0	0	<b>0,2617</b>	ЮТС
ЖФ	Сельмашская ул., 23	Жилое МКД	9		0,208	0	0	<b>0,208</b>	0,504	0	0	<b>0,504</b>	ЮТС
<b>Итого по ЖФ</b>					<b>1,331</b>	<b>0</b>	<b>0,118</b>	<b>1,449</b>	<b>3,224</b>	<b>0</b>	<b>0,91</b>	<b>4,134</b>	
<b>Итого по кадастровому кварталу</b>					<b>1,331</b>	<b>0</b>	<b>0,118</b>	<b>1,449</b>	<b>3,224</b>	<b>0</b>	<b>0,91</b>	<b>4,134</b>	

**Таблица 211 - Тепловые нагрузки потребителей города в кадастровом квартале 22:70:021501**

Признак потребителя	Адрес потребителя	Наименование потребителя	Этажность	Площадь отапливаемой, м <sup>2</sup>	Нагрузка договорная, Гкал/ч				Годовое потребление, тыс. Гкал				Источник
					Отопление	Вентиляция	ГВС	Сумма	Отопление	Вентиляция	ГВС	Сумма	
ОДЗ	Алейский пер., 33	Детский сад № 49 "Улыбка"	2		0	0	0,03445	<b>0,03445</b>	0	0	0,2657	<b>0,2657</b>	ЮТС
ОДЗ	Алейский пер., 33	Детский сад № 49 "Улыбка"	2	1624	0,1097	0	0	<b>0,1097</b>	0,2556	0	0	<b>0,2556</b>	ЮТС
ЖФ	Алейский пер., 35	Жилое МКД	5		0	0	0,027	<b>0,027</b>	0	0	0,2083	<b>0,2083</b>	ЮТС
ЖФ	Алейский пер., 35	Жилое МКД	5	3502	0,2522	0	0	<b>0,2522</b>	0,6111	0	0	<b>0,6111</b>	ЮТС
ЖФ	Алейский пер., 37	Жилое МКД	5		0	0	0,027	<b>0,027</b>	0	0	0,2083	<b>0,2083</b>	ЮТС

Обосновывающие материалы к схеме теплоснабжения муниципального образования город Рубцовск  
Алтайского края на период до 2035 года (актуализация на 2025 год)

Признак потребителя	Адрес потребителя	Наименование потребителя	Этажность	Площадь отапливаемой, м²	Нагрузка договорная, Гкал/ч				Годовое потребление, тыс. Гкал				Источник
					Отопление	Вентиляция	ГВС	Сумма	Отопление	Вентиляция	ГВС	Сумма	
ЖФ	Алейский пер., 37	Жилое МКД	5	3338	0,235049	0	0	<b>0,235049</b>	0,5695	0	0	<b>0,5695</b>	ЮТС
ЖФ	Алейский пер., 39	Жилое МКД	5		0	0	0,025	<b>0,025</b>	0	0	0,1928	<b>0,1928</b>	ЮТС
ЖФ	Алейский пер., 39	Жилое МКД	5	3326	0,2375	0	0	<b>0,2375</b>	0,5755	0	0	<b>0,5755</b>	ЮТС
ЖФ	Алейский пер., 41	Жилое МКД	5	3314	0,2352	0	0	<b>0,2352</b>	0,5699	0	0	<b>0,5699</b>	ЮТС
ЖФ	Алейский пер., 41	Жилое МКД	5		0	0	0,024	<b>0,024</b>	0	0	0,1851	<b>0,1851</b>	ЮТС
ЖФ	Алейский пер., 45	Жилое МКД	5		0	0	0,025	<b>0,025</b>	0	0	0,1928	<b>0,1928</b>	ЮТС
ЖФ	Алейский пер., 45	Жилое МКД	5	3345	0,234643	0	0	<b>0,234643</b>	0,5685	0	0	<b>0,5685</b>	ЮТС
ЖФ	Алейский пер., 47	Жилое МКД	5		0	0	0,021	<b>0,021</b>	0	0	0,162	<b>0,162</b>	ЮТС
ЖФ	Алейский пер., 47	Жилое МКД	5	3848	0,3304	0	0	<b>0,3304</b>	0,8006	0	0	<b>0,8006</b>	ЮТС
ЖФ	Короленко ул., 122	Жилое МКД	5	3333	0,235	0	0	<b>0,235</b>	0,5694	0	0	<b>0,5694</b>	ЮТС
ЖФ	Короленко ул., 122	Жилое МКД	5		0	0	0,023	<b>0,023</b>	0	0	0,1774	<b>0,1774</b>	ЮТС
ЖФ	Куйбышева ул., 127	Жилое МКД	5	3507	0,2471	0	0	<b>0,2471</b>	0,5987	0	0	<b>0,5987</b>	ЮТС
ЖФ	Куйбышева ул., 127	Жилое МКД	5		0	0	0,027	<b>0,027</b>	0	0	0,2083	<b>0,2083</b>	ЮТС
ЖФ	Куйбышева ул., 127а	Жилое МКД	5		0	0	0,022	<b>0,022</b>	0	0	0,1697	<b>0,1697</b>	ЮТС
ЖФ	Куйбышева ул., 127а	Жилое МКД	5	3523	0,2471	0	0	<b>0,2471</b>	0,5987	0	0	<b>0,5987</b>	ЮТС
ОДЗ	Ленина пр-т., 171	Административное	2	2245	0,1978	0	0	<b>0,1978</b>	0,461	0	0	<b>0,461</b>	ЮТС
ОДЗ	Ленина пр-т., 171	Административное	2		0	0	0,0002	<b>0,0002</b>	0	0	0,0015	<b>0,0015</b>	ЮТС
ОДЗ	Ленина пр-т., 171а	Административное	1	127	0,0086	0	0	<b>0,0086</b>	0,02	0	0	<b>0,02</b>	ЮТС
ОДЗ	Ленина пр-т., 171а	ДЮСШ №1	2	1482	0,2041	0	0	<b>0,2041</b>	0,4756	0	0	<b>0,4756</b>	ЮТС
ОДЗ	Ленина пр-т., 171а	МКУ "Управление культуры, спорта и мол. политики"	2		0	0	0,006	<b>0,006</b>	0	0	0,0463	<b>0,0463</b>	ЮТС
ЖФ	Ленина пр-т., 173	Жилое МКД	5	3525	0,2483	0	0	<b>0,2483</b>	0,6016	0	0	<b>0,6016</b>	ЮТС
ЖФ	Ленина пр-т., 173	Жилое МКД	5		0	0	0,023	<b>0,023</b>	0	0	0,1774	<b>0,1774</b>	ЮТС
ОДЗ	Ленина пр-т., 173а	Административное	2	377	0,0484	0	0	<b>0,0484</b>	0,1128	0	0	<b>0,1128</b>	ЮТС
ОДЗ	Ленина пр-т., 173а	Административное	2		0	0	0,00788	<b>0,00788</b>	0	0	0,0608	<b>0,0608</b>	ЮТС
ЖФ	Ленина пр-т., 175	Жилое МКД	5	3514	0,2578	0	0	<b>0,2578</b>	0,6246	0	0	<b>0,6246</b>	ЮТС
ЖФ	Ленина пр-т., 175	Жилое МКД	5		0	0	0,027	<b>0,027</b>	0	0	0,2083	<b>0,2083</b>	ЮТС
ОДЗ	Ленина пр-т., 175а	Детский сад № 45 "Солнышко"	2	828	0,0739	0	0	<b>0,0739</b>	0,1722	0	0	<b>0,1722</b>	ЮТС
ОДЗ	Ленина пр-т., 175а	Детский сад № 45 "Солнышко"	2		0	0	0,03464	<b>0,03464</b>	0	0	0,2672	<b>0,2672</b>	ЮТС
ЖФ	Ленина пр-т., 177	Жилое МКД	3	1585	0,1251	0	0	<b>0,1251</b>	0,3031	0	0	<b>0,3031</b>	ЮТС
ЖФ	Ленина пр-т., 177	Жилое МКД	3		0	0	0,014	<b>0,014</b>	0	0	0,108	<b>0,108</b>	ЮТС
ЖФ	Ленина пр-т., 179	Жилое МКД	3	1816	0,1312	0	0	<b>0,1312</b>	0,3179	0	0	<b>0,3179</b>	ЮТС
ЖФ	Ленина пр-т., 179	Жилое МКД	3		0	0	0,012	<b>0,012</b>	0	0	0,0926	<b>0,0926</b>	ЮТС
ЖФ	Осипенко ул., 140	Жилое МКД	5	3299	0,2347	0	0	<b>0,2347</b>	0,5687	0	0	<b>0,5687</b>	ЮТС
ЖФ	Осипенко ул., 140	Жилое МКД	5		0	0	0,025	<b>0,025</b>	0	0	0,1928	<b>0,1928</b>	ЮТС

Обосновывающие материалы к схеме теплоснабжения муниципального образования город Рубцовск  
Алтайского края на период до 2035 года (актуализация на 2025 год)

Признак потребителя	Адрес потребителя	Наименование потребителя	Этажность	Площадь отапливаемой, м <sup>2</sup>	Нагрузка договорная, Гкал/ч				Годовое потребление, тыс. Гкал				Источник
					Отопление	Вентиляция	ГВС	Сумма	Отопление	Вентиляция	ГВС	Сумма	
ЖФ	Осипенко ул., 142	Жилое МКД	5	3652	0,23	0	0	<b>0,23</b>	0,5573	0	0	<b>0,5573</b>	ЮТС
ЖФ	Осипенко ул., 142	Жилое МКД	5		0	0	0,035	<b>0,035</b>	0	0	0,27	<b>0,27</b>	ЮТС
ОДЗ	Осипенко ул., 142	Административное	1		0	0	0,00271	<b>0,00271</b>	0	0	0,0209	<b>0,0209</b>	ЮТС
ОДЗ	Осипенко ул., 142	Административное	1		0,0642	0	0	<b>0,0642</b>	0,1496	0	0	<b>0,1496</b>	ЮТС
ЖФ	Осипенко ул., 144	Жилое МКД	5	3339	0,2741	0	0	<b>0,2741</b>	0,6641	0	0	<b>0,6641</b>	ЮТС
ЖФ	Осипенко ул., 144	Жилое МКД	5		0	0	0,024	<b>0,024</b>	0	0	0,1851	<b>0,1851</b>	ЮТС
ЖФ	Рубцовский пр-т., 46	Жилое МКД	5	3382	0,2351	0	0	<b>0,2351</b>	0,5696	0	0	<b>0,5696</b>	ЮТС
ЖФ	Рубцовский пр-т., 46	Жилое МКД	5		0	0	0,02	<b>0,02</b>	0	0	0,1543	<b>0,1543</b>	ЮТС
ЖФ	Рубцовский пр-т., 48	Жилое МКД	5		0	0	0,023737	<b>0,023737</b>	0	0	0,1831	<b>0,1831</b>	ЮТС
ЖФ	Рубцовский пр-т., 48	Жилое МКД	5	3522	0,226	0	0	<b>0,226</b>	0,5476	0	0	<b>0,5476</b>	ЮТС
ЖФ	Рубцовский пр-т., 62	Жилое МКД	5	2012	0,1541	0	0	<b>0,1541</b>	0,3734	0	0	<b>0,3734</b>	ЮТС
ЖФ	Рубцовский пр-т., 62	Жилое МКД	5		0	0	0,011	<b>0,011</b>	0	0	0,0848	<b>0,0848</b>	ЮТС
ЖФ	Рубцовский пр-т., 64	Жилое МКД	5	2360	0,16	0	0	<b>0,16</b>	0,3877	0	0	<b>0,3877</b>	ЮТС
ЖФ	Рубцовский пр-т., 64	Жилое МКД	5	2360	0,16	0	0	<b>0,16</b>	0,3877	0	0	<b>0,3877</b>	ЮТС
ЖФ	Рубцовский пр-т., 64	Жилое МКД	5		0	0	0,032	<b>0,032</b>	0	0	0,2468	<b>0,2468</b>	ЮТС
<b>Итого по ЖФ</b>					<b>4,691</b>	<b>0</b>	<b>0,468</b>	<b>5,158</b>	<b>11,365</b>	<b>0</b>	<b>3,608</b>	<b>14,973</b>	
<b>Итого по ОДЗ</b>					<b>0,707</b>	<b>0</b>	<b>0,086</b>	<b>0,793</b>	<b>1,647</b>	<b>0</b>	<b>0,662</b>	<b>2,309</b>	
<b>Итого по кадастровому кварталу</b>					<b>5,398</b>	<b>0</b>	<b>0,554</b>	<b>5,951</b>	<b>13,012</b>	<b>0</b>	<b>4,27</b>	<b>17,282</b>	

Таблица 212 - Тепловые нагрузки потребителей города в кадастровом квартале 22:70:021502

Признак потребителя	Адрес потребителя	Наименование потребителя	Этажность	Площадь отапливаемой, м <sup>2</sup>	Нагрузка договорная, Гкал/ч				Годовое потребление, тыс. Гкал				Источник
					Отопление	Вентиляция	ГВС	Сумма	Отопление	Вентиляция	ГВС	Сумма	
ЖФ	Короленко ул., 125	Жилое частный	1	80	0,0058	0	0	<b>0,0058</b>	0,0141	0	0	<b>0,0141</b>	ЮТС
ЖФ	Короленко ул., 135	Жилое частный	2	337	0,03	0	0	<b>0,03</b>	0,0727	0	0	<b>0,0727</b>	ЮТС
ЖФ	Короленко ул., 137	Жилое частный	2	133	0,03	0	0	<b>0,03</b>	0,0727	0	0	<b>0,0727</b>	ЮТС
ЖФ	Короленко ул., 141	Жилое частный	2	211	0,0154	0	0	<b>0,0154</b>	0,0373	0	0	<b>0,0373</b>	ЮТС
ОДЗ	Короленко ул., 143	Административное	2		0	0	0,00108	<b>0,00108</b>	0	0	0,0083	<b>0,0083</b>	ЮТС
ОДЗ	Короленко ул., 143	Административное	2	1074	0,0901	0	0	<b>0,0901</b>	0,21	0	0	<b>0,21</b>	ЮТС
<b>Итого по ЖФ</b>					<b>0,081</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,081</b>	<b>0,197</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,197</b>	
<b>Итого по ОДЗ</b>					<b>0,09</b>	<b>0</b>	<b>0,001</b>	<b>0,091</b>	<b>0,21</b>	<b>0</b>	<b>0,008</b>	<b>0,218</b>	
<b>Итого по кадастровому кварталу</b>					<b>0,171</b>	<b>0</b>	<b>0,001</b>	<b>0,172</b>	<b>0,407</b>	<b>0</b>	<b>0,008</b>	<b>0,415</b>	

Обосновывающие материалы к схеме теплоснабжения муниципального образования город Рубцовск  
Алтайского края на период до 2035 года (актуализация на 2025 год)

**Таблица 213 - Тепловые нагрузки потребителей города в кадастровом квартале 22:70:021503**

Признак потребителя	Адрес потребителя	Наименование потребителя	Этажность	Площадь отапливаемой, м <sup>2</sup>	Нагрузка договорная, Гкал/ч				Годовое потребление, тыс. Гкал				Источник
					Отопление	Вентиляция	ГВС	Сумма	Отопление	Вентиляция	ГВС	Сумма	
ЖФ	Советская ул., 197	Жилое частный	1	152	0,0212	0	0	<b>0,0212</b>	0,0514	0	0	<b>0,0514</b>	ЮТС
ЖФ	Советская ул., 197	Жилое частный	1		0	0	0,00108	<b>0,00108</b>	0	0	0,0083	<b>0,0083</b>	ЮТС
<b>Итого по ЖФ</b>					<b>0,021</b>	<b>0</b>	<b>0,001</b>	<b>0,022</b>	<b>0,051</b>	<b>0</b>	<b>0,008</b>	<b>0,06</b>	
<b>Итого по кадастровому кварталу</b>					<b>0,021</b>	<b>0</b>	<b>0,001</b>	<b>0,022</b>	<b>0,051</b>	<b>0</b>	<b>0,008</b>	<b>0,06</b>	

**Таблица 214 - Тепловые нагрузки потребителей города в кадастровом квартале 22:70:021505**

Признак потребителя	Адрес потребителя	Наименование потребителя	Этажность	Площадь отапливаемой, м <sup>2</sup>	Нагрузка договорная, Гкал/ч				Годовое потребление, тыс. Гкал				Источник
					Отопление	Вентиляция	ГВС	Сумма	Отопление	Вентиляция	ГВС	Сумма	
ОДЗ	Пролетарская ул., 284а	Основная общеобразовательная школа № 15	3	2126	0,1929	0	0	<b>0,1929</b>	0,4495	0	0	<b>0,4495</b>	ЮТС
ОДЗ	Пролетарская ул., 284а	Хозблок, мастерские	1	423	0,0564	0	0	<b>0,0564</b>	0,1314	0	0	<b>0,1314</b>	ЮТС
ОДЗ	Пролетарская ул., 284а	Основная общеобразовательная школа № 15	3		0	0	0,01027	<b>0,01027</b>	0	0	0,0792	<b>0,0792</b>	ЮТС
ОДЗ	Пролетарская ул., 284г	Детский сад № 7 "Ярославна"	2	1307	0,0964	0	0	<b>0,0964</b>	0,2247	0	0	<b>0,2247</b>	ЮТС
ОДЗ	Пролетарская ул., 286	Административное	2	1783	0,058	0	0	<b>0,058</b>	0,1352	0	0	<b>0,1352</b>	ЮТС
ОДЗ	Пролетарская ул., 286	Административное	2		0	0	0,00446	<b>0,00446</b>	0	0	0,0344	<b>0,0344</b>	ЮТС
<b>Итого по ОДЗ</b>					<b>0,404</b>	<b>0</b>	<b>0,015</b>	<b>0,418</b>	<b>0,941</b>	<b>0</b>	<b>0,114</b>	<b>1,054</b>	
<b>Итого по кадастровому кварталу</b>					<b>0,404</b>	<b>0</b>	<b>0,015</b>	<b>0,418</b>	<b>0,941</b>	<b>0</b>	<b>0,114</b>	<b>1,054</b>	

**Таблица 215 - Тепловые нагрузки потребителей города в кадастровом квартале 22:70:021506**

Признак потребителя	Адрес потребителя	Наименование потребителя	Этажность	Площадь отапливаемой, м <sup>2</sup>	Нагрузка договорная, Гкал/ч				Годовое потребление, тыс. Гкал				Источник
					Отопление	Вентиляция	ГВС	Сумма	Отопление	Вентиляция	ГВС	Сумма	
ЖФ	Алейский пер., 30	Жилое МКД	4	2438	0,2093	0	0	<b>0,2093</b>	0,5071	0	0	<b>0,5071</b>	ЮТС
ЖФ	Алейский пер., 30	Жилое МКД	4		0	0	0,014	<b>0,014</b>	0	0	0,108	<b>0,108</b>	ЮТС
ОДЗ	Алейский пер., 30а	Медицинское	1		0	0	0,001274	<b>0,001274</b>	0	0	0,0098	<b>0,0098</b>	ЮТС
ЖФ	Алейский пер., 30а	Жилое МКД	5		0	0	0,018	<b>0,018</b>	0	0	0,1388	<b>0,1388</b>	ЮТС
ЖФ	Алейский пер., 30а	Жилое МКД	5	2560	0,1968	0	0	<b>0,1968</b>	0,4768	0	0	<b>0,4768</b>	ЮТС
ОДЗ	Алейский пер., 30а	Медицинское	1		0,0825	0	0	<b>0,0825</b>	0,1923	0	0	<b>0,1923</b>	ЮТС
ЖФ	Алейский пер., 32	Жилое МКД	4		0	0	0,016	<b>0,016</b>	0	0	0,1234	<b>0,1234</b>	ЮТС

Обосновывающие материалы к схеме теплоснабжения муниципального образования город Рубцовск  
Алтайского края на период до 2035 года (актуализация на 2025 год)

Признак потребителя	Адрес потребителя	Наименование потребителя	Этажность	Площадь отапливаемая, м <sup>2</sup>	Нагрузка договорная, Гкал/ч				Годовое потребление, тыс. Гкал				Источник
					Отопление	Вентиляция	ГВС	Сумма	Отопление	Вентиляция	ГВС	Сумма	
ЖФ	Алейский пер., 32	Жилое МКД	4	2469	0,2052	0	0	<b>0,2052</b>	0,4972	0	0	<b>0,4972</b>	ЮТС
ЖФ	Алейский пер., 32а	Жилое МКД	4		0	0	0,019	<b>0,019</b>	0	0	0,1466	<b>0,1466</b>	ЮТС
ЖФ	Алейский пер., 32а	Жилое МКД	4	2535	0,2045	0	0	<b>0,2045</b>	0,4955	0	0	<b>0,4955</b>	ЮТС
ЖФ	Алейский пер., 34	Жилое МКД	4		0	0	0,019	<b>0,019</b>	0	0	0,1466	<b>0,1466</b>	ЮТС
ЖФ	Алейский пер., 34	Жилое МКД	4	2804	0,204	0	0	<b>0,204</b>	0,4943	0	0	<b>0,4943</b>	ЮТС
ЖФ	Алейский пер., 40	Жилое МКД	5		0	0	0,014	<b>0,014</b>	0	0	0,108	<b>0,108</b>	ЮТС
ЖФ	Алейский пер., 40	Жилое МКД	5	2075	0,187	0	0	<b>0,187</b>	0,4531	0	0	<b>0,4531</b>	ЮТС
ОДЗ	Коммунистический пер., 35	Медицинское	4	8158	0,3006	0	0	<b>0,3006</b>	0,7005	0	0	<b>0,7005</b>	ЮТС
ОДЗ	Коммунистический пер., 35	МУП	1	50	0,0046	0	0	<b>0,0046</b>	0,0107	0	0	<b>0,0107</b>	ЮТС
ОДЗ	Коммунистический пер., 35	Медицинское	1		0,017	0	0	<b>0,017</b>	0,0396	0	0	<b>0,0396</b>	ЮТС
ОДЗ	Коммунистический пер., 35	Медицинское	4		0	0	0,0285	<b>0,0285</b>	0	0	0,2198	<b>0,2198</b>	ЮТС
ОДЗ	Коммунистический пер., 35	Медицинское	1		0	0	0,0005	<b>0,0005</b>	0	0	0,0039	<b>0,0039</b>	ЮТС
ОДЗ	Коммунистический пер., 35	Медицинское	2	499	0,1109	0	0	<b>0,1109</b>	0,2584	0	0	<b>0,2584</b>	ЮТС
ОДЗ	Коммунистический пер., 37	Медицинское	4		0,2586	0	0	<b>0,2586</b>	0,6027	0	0	<b>0,6027</b>	ЮТС
ОДЗ	Коммунистический пер., 37	Медицинское	5	3284	0,2242	0	0	<b>0,2242</b>	0,5225	0	0	<b>0,5225</b>	ЮТС
ОДЗ	Коммунистический пер., 37	Медицинское	1	598	0,0797	0	0	<b>0,0797</b>	0,1857	0	0	<b>0,1857</b>	ЮТС
ОДЗ	Коммунистический пер., 37	Медицинское	5		0	0	0,0536	<b>0,0536</b>	0	0	0,4134	<b>0,4134</b>	ЮТС
ОДЗ	Коммунистический пер., 37	Медицинское	4	7150	0,3537	0	0	<b>0,3537</b>	0,8243	0	0	<b>0,8243</b>	ЮТС
ОДЗ	Коммунистический пер., 37	Медицинское	1		0	0	0,0003	<b>0,0003</b>	0	0	0,0023	<b>0,0023</b>	ЮТС
ОДЗ	Коммунистический пер., 37	Медицинское	4		0	0	0,0263	<b>0,0263</b>	0	0	0,2029	<b>0,2029</b>	ЮТС
ЖФ	Короленко ул., 140	Жилое МКД	5	3538	0,2471	0	0	<b>0,2471</b>	0,5987	0	0	<b>0,5987</b>	ЮТС
ЖФ	Короленко ул., 140	Жилое МКД	5		0	0	0,026	<b>0,026</b>	0	0	0,2006	<b>0,2006</b>	ЮТС
ОДЗ	Ленина пр-т., 181	Административное	1		0,0016	0	0	<b>0,0016</b>	0,0037	0	0	<b>0,0037</b>	ЮТС
ОДЗ	Ленина пр-т., 181	Административное	1		0	0	0,00025	<b>0,00025</b>	0	0	0,0019	<b>0,0019</b>	ЮТС
ЖФ	Ленина пр-т., 181	Жилое МКД	3		0	0	0,006	<b>0,006</b>	0	0	0,0463	<b>0,0463</b>	ЮТС
ЖФ	Ленина пр-т., 181	Жилое МКД	3	1291	0,1344	0	0	<b>0,1344</b>	0,3256	0	0	<b>0,3256</b>	ЮТС

Обосновывающие материалы к схеме теплоснабжения муниципального образования город Рубцовск  
Алтайского края на период до 2035 года (актуализация на 2025 год)

Признак потребителя	Адрес потребителя	Наименование потребителя	Этажность	Площадь отапливаемой, м <sup>2</sup>	Нагрузка договорная, Гкал/ч				Годовое потребление, тыс. Гкал				Источник
					Отопление	Вентиляция	ГВС	Сумма	Отопление	Вентиляция	ГВС	Сумма	
ЖФ	Ленина пр-т., 181а	Жилое МКД	5		0	0	0,025	<b>0,025</b>	0	0	0,1928	<b>0,1928</b>	ЮТС
ЖФ	Ленина пр-т., 181а	Жилое МКД	5	3342	0,2714	0	0	<b>0,2714</b>	0,6576	0	0	<b>0,6576</b>	ЮТС
ЖФ	Ленина пр-т., 183	Жилое МКД	3	1874	0,1508	0	0	<b>0,1508</b>	0,3654	0	0	<b>0,3654</b>	ЮТС
ЖФ	Ленина пр-т., 185	Жилое МКД	3		0	0	0,011	<b>0,011</b>	0	0	0,0848	<b>0,0848</b>	ЮТС
ЖФ	Ленина пр-т., 185	Жилое МКД	3	1974	0,164	0	0	<b>0,164</b>	0,3974	0	0	<b>0,3974</b>	ЮТС
ОДЗ	Ленина пр-т., 185а	Административное	1	8	0,0003	0	0	<b>0,0003</b>	0,0007	0	0	<b>0,0007</b>	ЮТС
ОДЗ	Ленина пр-т., 187	Гимназия "Планета детства"	2		0	0	0,01109	<b>0,01109</b>	0	0	0,0855	<b>0,0855</b>	ЮТС
ОДЗ	Ленина пр-т., 187	Гимназия "Планета детства"	2	187	0,1185	0	0	<b>0,1185</b>	0,2762	0	0	<b>0,2762</b>	ЮТС
ЖФ	Осипенко ул., 156	Жилое МКД	4	2818	0,209061	0	0	<b>0,209061</b>	0,5066	0	0	<b>0,5066</b>	ЮТС
ЖФ	Осипенко ул., 156	Жилое МКД	4		0	0	0,02	<b>0,02</b>	0	0	0,1543	<b>0,1543</b>	ЮТС
ЖФ	Осипенко ул., 158	Жилое МКД	5		0	0	0,032	<b>0,032</b>	0	0	0,2468	<b>0,2468</b>	ЮТС
ЖФ	Осипенко ул., 158	Жилое МКД	5	3314	0,267	0	0	<b>0,267</b>	0,6469	0	0	<b>0,6469</b>	ЮТС
П	Осипенко ул., 158а	Производственное	1		0	0	0,00049	<b>0,00049</b>	0	0	0,0038	<b>0,0038</b>	ЮТС
П	Осипенко ул., 158а	Производственное	1	436	0,028	0	0	<b>0,028</b>	0,0625	0	0	<b>0,0625</b>	ЮТС
ЖФ	Осипенко ул., 160	Жилое МКД	5	3400	0,267	0	0	<b>0,267</b>	0,6469	0	0	<b>0,6469</b>	ЮТС
ЖФ	Осипенко ул., 160	Жилое МКД	5		0	0	0,02392	<b>0,02392</b>	0	0	0,1845	<b>0,1845</b>	ЮТС
ЖФ	Осипенко ул., 195	Жилое МКД	5		0	0	0,024	<b>0,024</b>	0	0	0,1851	<b>0,1851</b>	ЮТС
ЖФ	Осипенко ул., 195	Жилое МКД	5	3501	0,2471	0	0	<b>0,2471</b>	0,5987	0	0	<b>0,5987</b>	ЮТС
<b>Итого по ЖФ</b>					<b>3,165</b>	<b>0</b>	<b>0,268</b>	<b>3,433</b>	<b>7,668</b>	<b>0</b>	<b>2,067</b>	<b>9,734</b>	
<b>Итого по ОДЗ</b>					<b>1,552</b>	<b>0</b>	<b>0,122</b>	<b>1,674</b>	<b>3,617</b>	<b>0</b>	<b>0,94</b>	<b>4,557</b>	
<b>Итого по П</b>					<b>0,028</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,028</b>	<b>0,063</b>	<b>0</b>	<b>0,004</b>	<b>0,066</b>	
<b>Итого по кадастровому кварталу</b>					<b>4,745</b>	<b>0</b>	<b>0,39</b>	<b>5,135</b>	<b>11,348</b>	<b>0</b>	<b>3,011</b>	<b>14,357</b>	

Таблица 216 - Тепловые нагрузки потребителей города в кадастровом квартале 22:70:021507

Признак потребителя	Адрес потребителя	Наименование потребителя	Этажность	Площадь отапливаемой, м <sup>2</sup>	Нагрузка договорная, Гкал/ч				Годовое потребление, тыс. Гкал				Источник
					Отопление	Вентиляция	ГВС	Сумма	Отопление	Вентиляция	ГВС	Сумма	
ЖФ	Алейский пер., 50	Жилое частный	1	98	0,015	0	0	<b>0,015</b>	0,0363	0	0	<b>0,0363</b>	ЮТС
ЖФ	Алейский пер., 50	Жилое частный	1		0	0	0,0006	<b>0,0006</b>	0	0	0,0046	<b>0,0046</b>	ЮТС
<b>Итого по ЖФ</b>					<b>0,015</b>	<b>0</b>	<b>0,001</b>	<b>0,016</b>	<b>0,036</b>	<b>0</b>	<b>0,005</b>	<b>0,041</b>	
<b>Итого по кадастровому кварталу</b>					<b>0,015</b>	<b>0</b>	<b>0,001</b>	<b>0,016</b>	<b>0,036</b>	<b>0</b>	<b>0,005</b>	<b>0,041</b>	



Обосновывающие материалы к схеме теплоснабжения муниципального образования город Рубцовск  
Алтайского края на период до 2035 года (актуализация на 2025 год)

Таблица 217 - Тепловые нагрузки потребителей города в кадастровом квартале 22:70:021508

Признак потребителя	Адрес потребителя	Наименование потребителя	Этажность	Площадь отапливаемой, м <sup>2</sup>	Нагрузка договорная, Гкал/ч				Годовое потребление, тыс. Гкал				Источник
					Отопление	Вентиляция	ГВС	Сумма	Отопление	Вентиляция	ГВС	Сумма	
ОДЗ	Короленко ул., 145	Административное	2	1455	0,1462	0	0	<b>0,1462</b>	0,3407	0	0	<b>0,3407</b>	ЮТС
ОДЗ	Короленко ул., 145	Административное	2		0	0	0,00042	<b>0,00042</b>	0	0	0,0032	<b>0,0032</b>	ЮТС
ЖФ	Короленко ул., 147	Жилое частный	2	66	0,0082	0	0	<b>0,0082</b>	0,0199	0	0	<b>0,0199</b>	ЮТС
<b>Итого по ЖФ</b>					<b>0,008</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,008</b>	<b>0,02</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,02</b>	
<b>Итого по ОДЗ</b>					<b>0,146</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,147</b>	<b>0,341</b>	<b>0</b>	<b>0,003</b>	<b>0,344</b>	
<b>Итого по кадастровому кварталу</b>					<b>0,154</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,155</b>	<b>0,361</b>	<b>0</b>	<b>0,003</b>	<b>0,364</b>	

Таблица 218 - Тепловые нагрузки потребителей города в кадастровом квартале 22:70:021509

Признак потребителя	Адрес потребителя	Наименование потребителя	Этажность	Площадь отапливаемой, м <sup>2</sup>	Нагрузка договорная, Гкал/ч				Годовое потребление, тыс. Гкал				Источник
					Отопление	Вентиляция	ГВС	Сумма	Отопление	Вентиляция	ГВС	Сумма	
ЖФ	Советская ул., 199	Жилое частный	1	52	0,0038	0	0	<b>0,0038</b>	0,0092	0	0	<b>0,0092</b>	ЮТС
ЖФ	Советская ул., 203	Жилое частный	1	35	0,0026	0	0	<b>0,0026</b>	0,0063	0	0	<b>0,0063</b>	ЮТС
ЖФ	Советская ул., 205	Жилое частный	1	51	0,0037	0	0	<b>0,0037</b>	0,009	0	0	<b>0,009</b>	ЮТС
ЖФ	Советская ул., 207	Жилое частный	1	141	0,028	0	0	<b>0,028</b>	0,0678	0	0	<b>0,0678</b>	ЮТС
<b>Итого по ЖФ</b>					<b>0,038</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,038</b>	<b>0,092</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,092</b>	
<b>Итого по кадастровому кварталу</b>					<b>0,038</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,038</b>	<b>0,092</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,092</b>	

Таблица 219 - Тепловые нагрузки потребителей города в кадастровом квартале 22:70:021510

Признак потребителя	Адрес потребителя	Наименование потребителя	Этажность	Площадь отапливаемой, м <sup>2</sup>	Нагрузка договорная, Гкал/ч				Годовое потребление, тыс. Гкал				Источник
					Отопление	Вентиляция	ГВС	Сумма	Отопление	Вентиляция	ГВС	Сумма	
ЖФ	Молодогвардейцев ул., 22	Жилое частный	1	90	0,02312	0	0	<b>0,02312</b>	0,056	0	0	<b>0,056</b>	ЮТС
<b>Итого по ЖФ</b>					<b>0,02312</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,02312</b>	<b>0,056</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,056</b>	
<b>Итого по кадастровому кварталу</b>					<b>0,02312</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,02312</b>	<b>0,056</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,056</b>	

Таблица 220 - Тепловые нагрузки потребителей города в кадастровом квартале 22:70:021511

Признак потребителя	Адрес потребителя	Наименование потребителя	Этажность	Площадь отапливаемой, м <sup>2</sup>	Нагрузка договорная, Гкал/ч				Годовое потребление, тыс. Гкал				Источник
					Отопление	Вентиляция	ГВС	Сумма	Отопление	Вентиляция	ГВС	Сумма	
ЖФ	Молодогвардейцев ул., 29	Жилое частный	1	60	0,01483	0	0	<b>0,01483</b>	0,0359	0	0	<b>0,0359</b>	ЮТС
ЖФ	Молодогвардейцев ул., 29А	Жилое частный	1	88	0,02139	0	0	<b>0,02139</b>	0,0518	0	0	<b>0,0518</b>	ЮТС
ЖФ	Молодогвардейцев ул., 31	Жилое частный	1	123	0,0305	0	0	<b>0,0305</b>	0,0739	0	0	<b>0,0739</b>	ЮТС
<b>Итого по ЖФ</b>					<b>0,067</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,067</b>	<b>0,162</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,162</b>	
<b>Итого по кадастровому кварталу</b>					<b>0,067</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,067</b>	<b>0,162</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,162</b>	

Обосновывающие материалы к схеме теплоснабжения муниципального образования город Рубцовск  
Алтайского края на период до 2035 года (актуализация на 2025 год)

Таблица 221 - Тепловые нагрузки потребителей города в кадастровом квартале 22:70:021512

Признак потребителя	Адрес потребителя	Наименование потребителя	Этажность	Площадь отапливаемой, м <sup>2</sup>	Нагрузка договорная, Гкал/ч				Годовое потребление, тыс. Гкал				Источник
					Отопление	Вентиляция	ГВС	Сумма	Отопление	Вентиляция	ГВС	Сумма	
ОДЗ	Коммунистический пер., 24	Медицинское	1		0	0	0,000165	<b>0,000165</b>	0	0	0,0013	<b>0,0013</b>	ЮТС
ОДЗ	Коммунистический пер., 24	Медицинское	1	99	0,0145	0	0	<b>0,0145</b>	0,0338	0	0	<b>0,0338</b>	ЮТС
ЖФ	Коммунистический пер., 26	Жилое МКД	2		0	0	0,0028	<b>0,0028</b>	0	0	0,0216	<b>0,0216</b>	ЮТС
ЖФ	Коммунистический пер., 26	Жилое МКД	2	415	0,048	0	0	<b>0,048</b>	0,1163	0	0	<b>0,1163</b>	ЮТС
ЖФ	Коммунистический пер., 28	Жилое МКД	2		0	0	0,003	<b>0,003</b>	0	0	0,0231	<b>0,0231</b>	ЮТС
ЖФ	Коммунистический пер., 28	Жилое МКД	2	508	0,082428	0	0	<b>0,082428</b>	0,1997	0	0	<b>0,1997</b>	ЮТС
ЖФ	Коммунистический пер., 30	Жилое МКД	2		0	0	0,005	<b>0,005</b>	0	0	0,0386	<b>0,0386</b>	ЮТС
ЖФ	Коммунистический пер., 30	Жилое МКД	2	686	0,074	0	0	<b>0,074</b>	0,1793	0	0	<b>0,1793</b>	ЮТС
ЖФ	Коммунистический пер., 32	Жилое МКД	2		0	0	0,003	<b>0,003</b>	0	0	0,0231	<b>0,0231</b>	ЮТС
ЖФ	Коммунистический пер., 32	Жилое МКД	2	676	0,073285	0	0	<b>0,073285</b>	0,1776	0	0	<b>0,1776</b>	ЮТС
ЖФ	Ленина пр-т., 189	Жилое МКД	2	414	0,048	0	0	<b>0,048</b>	0,1163	0	0	<b>0,1163</b>	ЮТС
ЖФ	Ленина пр-т., 189	Жилое МКД	2		0	0	0,002	<b>0,002</b>	0	0	0,0154	<b>0,0154</b>	ЮТС
ЖФ	Ленина пр-т., 191	Жилое МКД	2	423	0,0482	0	0	<b>0,0482</b>	0,1168	0	0	<b>0,1168</b>	ЮТС
ЖФ	Ленина пр-т., 191	Жилое МКД	2		0	0	0,002	<b>0,002</b>	0	0	0,0154	<b>0,0154</b>	ЮТС
ЖФ	Ленина пр-т., 193	Жилое МКД	2		0	0	0,001	<b>0,001</b>	0	0	0,0077	<b>0,0077</b>	ЮТС
ЖФ	Ленина пр-т., 193	Жилое МКД	2	435	0,0267	0	0	<b>0,0267</b>	0,0647	0	0	<b>0,0647</b>	ЮТС
ЖФ	Осипенко ул., 178	Жилое МКД	3	878	0,078596	0	0	<b>0,078596</b>	0,1904	0	0	<b>0,1904</b>	ЮТС
ЖФ	Осипенко ул., 178	Жилое МКД	3		0	0	0,006	<b>0,006</b>	0	0	0,0463	<b>0,0463</b>	ЮТС
ОДЗ	Сельмашская ул., 31	Административное	3	634	0,198	0	0	<b>0,198</b>	0,4614	0	0	<b>0,4614</b>	ЮТС
ЖФ	Сельмашская ул., 33	Жилое МКД	2	419	0,047	0	0	<b>0,047</b>	0,1139	0	0	<b>0,1139</b>	ЮТС
ЖФ	Сельмашская ул., 33	Жилое МКД	2		0	0	0,003	<b>0,003</b>	0	0	0,0231	<b>0,0231</b>	ЮТС
ЖФ	Сельмашская ул., 33а	Жилое МКД	2		0	0	0,003	<b>0,003</b>	0	0	0,0231	<b>0,0231</b>	ЮТС
ЖФ	Сельмашская ул., 33а	Жилое МКД	2	421	0,048	0	0	<b>0,048</b>	0,1163	0	0	<b>0,1163</b>	ЮТС
ЖФ	Сельмашская ул., 35	Жилое МКД	2		0	0	0,004	<b>0,004</b>	0	0	0,0309	<b>0,0309</b>	ЮТС
ЖФ	Сельмашская ул., 35	Жилое МКД	2	527	0,056	0	0	<b>0,056</b>	0,1357	0	0	<b>0,1357</b>	ЮТС
ЖФ	Сельмашская ул., 37	Жилое МКД	2		0	0	0,005	<b>0,005</b>	0	0	0,0386	<b>0,0386</b>	ЮТС
ЖФ	Сельмашская ул., 37	Жилое МКД	2	686	0,0746	0	0	<b>0,0746</b>	0,1808	0	0	<b>0,1808</b>	ЮТС
ОДЗ	Сельмашская ул., 37а	Медицинское	2		0	0	0,001	<b>0,001</b>	0	0	0,0077	<b>0,0077</b>	ЮТС
ОДЗ	Сельмашская ул., 37а	Медицинское	2	483	0,009	0	0	<b>0,009</b>	0,021	0	0	<b>0,021</b>	ЮТС

Обосновывающие материалы к схеме теплоснабжения муниципального образования город Рубцовск  
Алтайского края на период до 2035 года (актуализация на 2025 год)

Признак потребителя	Адрес потребителя	Наименование потребителя	Этажность	Площадь отапливаемой, м <sup>2</sup>	Нагрузка договорная, Гкал/ч				Годовое потребление, тыс. Гкал				Источник
					Отопление	Вентиляция	ГВС	Сумма	Отопление	Вентиляция	ГВС	Сумма	
ОДЗ	Сельмашская ул., 37А	Медицинское	2		0,037	0	0	<b>0,037</b>	0,0862	0	0	<b>0,0862</b>	ЮТС
ЖФ	Сельмашская ул., 39	Жилое МКД	2		0	0	0,005	<b>0,005</b>	0	0	0,0386	<b>0,0386</b>	ЮТС
ЖФ	Сельмашская ул., 39	Жилое МКД	2	688	0,079	0	0	<b>0,079</b>	0,1914	0	0	<b>0,1914</b>	ЮТС
<b>Итого по ЖФ</b>					<b>0,784</b>	<b>0</b>	<b>0,045</b>	<b>0,829</b>	<b>1,899</b>	<b>0</b>	<b>0,346</b>	<b>2,245</b>	
<b>Итого по ОДЗ</b>					<b>0,259</b>	<b>0</b>	<b>0,001</b>	<b>0,26</b>	<b>0,602</b>	<b>0</b>	<b>0,009</b>	<b>0,611</b>	
<b>Итого по кадастровому кварталу</b>					<b>1,043</b>	<b>0</b>	<b>0,046</b>	<b>1,089</b>	<b>2,501</b>	<b>0</b>	<b>0,355</b>	<b>2,856</b>	

Таблица 222 - Тепловые нагрузки потребителей города в кадастровом квартале 22:70:021513

Признак потребителя	Адрес потребителя	Наименование потребителя	Этажность	Площадь отапливаемой, м <sup>2</sup>	Нагрузка договорная, Гкал/ч				Годовое потребление, тыс. Гкал				Источник
					Отопление	Вентиляция	ГВС	Сумма	Отопление	Вентиляция	ГВС	Сумма	
ОДЗ	Сельмашская ул., 41	Административное	2	652	0,0539	0	0	<b>0,0539</b>	0,1256	0	0	<b>0,1256</b>	ЮТС
ОДЗ	Сельмашская ул., 41	Административное	1		0,0103	0	0	<b>0,0103</b>	0,024	0	0	<b>0,024</b>	ЮТС
<b>Итого по ОДЗ</b>					<b>0,064</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,064</b>	<b>0,15</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,15</b>	
<b>Итого по кадастровому кварталу</b>					<b>0,064</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,064</b>	<b>0,15</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,15</b>	

Таблица 223 - Тепловые нагрузки потребителей города в кадастровом квартале 22:70:021514

Признак потребителя	Адрес потребителя	Наименование потребителя	Этажность	Площадь отапливаемой, м <sup>2</sup>	Нагрузка договорная, Гкал/ч				Годовое потребление, тыс. Гкал				Источник
					Отопление	Вентиляция	ГВС	Сумма	Отопление	Вентиляция	ГВС	Сумма	
ЖФ	Матросова ул., 16	Жилое частный	1	46	0,009	0	0	0,009	0,0218	0	0	0,0218	ЮТС
<b>Итого по ЖФ</b>					<b>0,009</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,009</b>	<b>0,0218</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0218</b>	
<b>Итого по кадастровому кварталу</b>					<b>0,009</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,009</b>	<b>0,0218</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0218</b>	

Таблица 224 - Тепловые нагрузки потребителей города в кадастровом квартале 22:70:021515

Признак потребителя	Адрес потребителя	Наименование потребителя	Этажность	Площадь отапливаемой, м <sup>2</sup>	Нагрузка договорная, Гкал/ч				Годовое потребление, тыс. Гкал				Источник
					Отопление	Вентиляция	ГВС	Сумма	Отопление	Вентиляция	ГВС	Сумма	
ЖФ	Матросова ул., 15	Жилое частный	1	40	0,00837	0	0	<b>0,00837</b>	0,0203	0	0	<b>0,0203</b>	ЮТС
ЖФ	Матросова ул., 9	Жилое частный	1	69	0,01	0	0	<b>0,01</b>	0,0242	0	0	<b>0,0242</b>	ЮТС
ЖФ	Пролетарская ул., 332	Жилое частный	1	65	0,007	0	0	<b>0,007</b>	0,017	0	0	<b>0,017</b>	ЮТС
<b>Итого по ЖФ</b>					<b>0,025</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,025</b>	<b>0,062</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,062</b>	
<b>Итого по кадастровому кварталу</b>					<b>0,025</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,025</b>	<b>0,062</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,062</b>	

Обосновывающие материалы к схеме теплоснабжения муниципального образования город Рубцовск  
Алтайского края на период до 2035 года (актуализация на 2025 год)

Таблица 225 - Тепловые нагрузки потребителей города в кадастровом квартале 22:70:021602

Признак потребителя	Адрес потребителя	Наименование потребителя	Этажность	Площадь отапливаемая, м <sup>2</sup>	Нагрузка договорная, Гкал/ч				Годовое потребление, тыс. Гкал				Источник
					Отопление	Вентиляция	ГВС	Сумма	Отопление	Вентиляция	ГВС	Сумма	
П	Красная ул., 100	Производственное	1	181	0,01	0	0	<b>0,01</b>	0,0223	0	0	<b>0,0223</b>	ЮТС
ОДЗ	Красная ул., 100	Административное	1	295	0,0464	0	0	<b>0,0464</b>	0,1081	0	0	<b>0,1081</b>	ЮТС
ОДЗ	Красная ул., 100	Административное	1	140	0,004695	0	0	<b>0,004695</b>	0,0109	0	0	<b>0,0109</b>	ЮТС
П	Красная ул., 100	Производственное	1	4706	0,0319	0	0	<b>0,0319</b>	0,0712	0	0	<b>0,0712</b>	ЮТС
ОДЗ	Красная ул., 92	Административное	1	305	0,0253	0	0	<b>0,0253</b>	0,059	0	0	<b>0,059</b>	ЮТС
П	Красная ул., 96	Производственное	1	223	0,0028	0	0	<b>0,0028</b>	0,0062	0	0	<b>0,0062</b>	ЮТС
ОДЗ	Красная ул., 98	Пожарная часть №33	2	905	0,0958	0	0	<b>0,0958</b>	0,2233	0	0	<b>0,2233</b>	ЮТС
ОДЗ	Красная ул., 98	Административное	2		0	0	0,00447	<b>0,00447</b>	0	0	0,0345	<b>0,0345</b>	ЮТС
ОДЗ	Ленина пр-т., 200Б	Филиал Алтайского государственного университета в г. Рубцовске	3		0	0	0,006398	<b>0,006398</b>	0	0	0,0494	<b>0,0494</b>	ЮТС
ОДЗ	Ленина пр-т., 200Б	Филиал Алтайского государственного университета в г. Рубцовске	3	3905	0,2462	0	0	<b>0,2462</b>	0,5738	0	0	<b>0,5738</b>	ЮТС
ОДЗ	Ленина пр-т., 204	Административное	5	1973	0,1531	0	0	<b>0,1531</b>	0,3568	0	0	<b>0,3568</b>	ЮТС
ОДЗ	Ленина пр-т., 204	Административное	5		0,0023	0	0	<b>0,0023</b>	0,0054	0	0	<b>0,0054</b>	ЮТС
ОДЗ	Ленина пр-т., 204	Административное	5	4504	0,3789	0	0	<b>0,3789</b>	0,883	0	0	<b>0,883</b>	ЮТС
ОДЗ	Ленина пр-т., 204	Административное	1	48	0,0264	0	0	<b>0,0264</b>	0,0615	0	0	<b>0,0615</b>	ЮТС
ОДЗ	Ленина пр-т., 204/3	Административное	2	65	0,0072	0	0	<b>0,0072</b>	0,0168	0	0	<b>0,0168</b>	ЮТС
П	Ленина пр-т., 204Б	Производственное	2		0,0201	0	0	<b>0,0201</b>	0,0448	0	0	<b>0,0448</b>	ЮТС
П	Ленина пр-т., 204Б	Производственное	2		0	0	0,000048	<b>0,000048</b>	0	0	0,0004	<b>0,0004</b>	ЮТС
ОДЗ	Ленина пр-т., 206	Административное	7	9056	0,7926	0	0	<b>0,7926</b>	1,8471	0	0	<b>1,8471</b>	ЮТС
ОДЗ	Сельмашская ул., 10	Административное	1	323	0,0308	0	0	<b>0,0308</b>	0,0718	0	0	<b>0,0718</b>	ЮТС
ОДЗ	Сельмашская ул., 6	Административное	1	510	0,0206	0	0	<b>0,0206</b>	0,048	0	0	<b>0,048</b>	ЮТС
ОДЗ	Сельмашская ул., 8а	Административное	1	102	0,0081	0	0	<b>0,0081</b>	0,0189	0	0	<b>0,0189</b>	ЮТС
<b>Итого по ОДЗ</b>					<b>1,877</b>	<b>0</b>	<b>0,011</b>	<b>1,888</b>	<b>4,375</b>	<b>0</b>	<b>0,084</b>	<b>4,459</b>	
<b>Итого по П</b>					<b>0,14</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,14</b>	<b>0,312</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,313</b>	
<b>Итого по кадастровому кварталу</b>					<b>2,017</b>	<b>0</b>	<b>0,011</b>	<b>2,028</b>	<b>4,687</b>	<b>0</b>	<b>0,084</b>	<b>4,772</b>	

Обосновывающие материалы к схеме теплоснабжения муниципального образования город Рубцовск  
Алтайского края на период до 2035 года (актуализация на 2025 год)

**Таблица 226 - Тепловые нагрузки потребителей города в кадастровом квартале 22:70:021603**

Признак потребителя	Адрес потребителя	Наименование потребителя	Этажность	Площадь отапливаемой, м <sup>2</sup>	Нагрузка договорная, Гкал/ч				Годовое потребление, тыс. Гкал				Источник
					Отопление	Вентиляция	ГВС	Сумма	Отопление	Вентиляция	ГВС	Сумма	
ОДЗ	Красная ул., 107	Административное	1	3580	0,2515	0	0	<b>0,2515</b>	0,5861	0	0	<b>0,5861</b>	ЮТС
ОДЗ	Красная ул., 107	Административное	1	77	0,01	0	0	<b>0,01</b>	0,0233	0	0	<b>0,0233</b>	ЮТС
ОДЗ	Красная ул., 109	Административное	2		0	0	0,001	<b>0,001</b>	0	0	0,0077	<b>0,0077</b>	ЮТС
ОДЗ	Красная ул., 109	Административное	2	414	0,0364	0	0	<b>0,0364</b>	0,0848	0	0	<b>0,0848</b>	ЮТС
ОДЗ	Красная ул., 109	Административное	1	935	0,0807	0	0	<b>0,0807</b>	0,1881	0	0	<b>0,1881</b>	ЮТС
ОДЗ	Ленина пр-т., 200а	Административное	1	1206	0,1257	0	0	<b>0,1257</b>	0,2929	0	0	<b>0,2929</b>	ЮТС
<b>Итого по ОДЗ</b>					<b>0,504</b>	<b>0</b>	<b>0,001</b>	<b>0,505</b>	<b>1,175</b>	<b>0</b>	<b>0,008</b>	<b>1,183</b>	
<b>Итого по кадастровому кварталу</b>					<b>0,504</b>	<b>0</b>	<b>0,001</b>	<b>0,505</b>	<b>1,175</b>	<b>0</b>	<b>0,008</b>	<b>1,183</b>	

**Таблица 227 - Тепловые нагрузки потребителей города в кадастровом квартале 22:70:021701**

Признак потребителя	Адрес потребителя	Наименование потребителя	Этажность	Площадь отапливаемой, м <sup>2</sup>	Нагрузка договорная, Гкал/ч				Годовое потребление, тыс. Гкал				Источник
					Отопление	Вентиляция	ГВС	Сумма	Отопление	Вентиляция	ГВС	Сумма	
ЖФ	Жуковского ул., 01	Жилое МКД	2		0	0	0,004	<b>0,004</b>	0	0	0,0309	<b>0,0309</b>	ЮТС
ЖФ	Жуковского ул., 01	Жилое МКД	2	558	0,113	0	0	<b>0,113</b>	0,2738	0	0	<b>0,2738</b>	ЮТС
ЖФ	Ленина пр-т., 195	Жилое МКД	2		0	0	0,002	<b>0,002</b>	0	0	0,0154	<b>0,0154</b>	ЮТС
ЖФ	Ленина пр-т., 195	Жилое МКД	2	545	0,061	0	0	<b>0,061</b>	0,1478	0	0	<b>0,1478</b>	ЮТС
ОДЗ	Ленина пр-т., 199	Медицинское	3		0	0	0,0336	<b>0,0336</b>	0	0	0,2592	<b>0,2592</b>	ЮТС
ОДЗ	Ленина пр-т., 199	Медицинское	2	2565	0,0326	0	0	<b>0,0326</b>	0,076	0	0	<b>0,076</b>	ЮТС
ОДЗ	Ленина пр-т., 199	Медицинское	2		0,1003	0	0	<b>0,1003</b>	0,2337	0	0	<b>0,2337</b>	ЮТС
ОДЗ	Ленина пр-т., 199	Медицинское	3		0,0474	0	0	<b>0,0474</b>	0,1105	0	0	<b>0,1105</b>	ЮТС
ЖФ	Ленина пр-т., 199в	Жилое МКД	9		0	0	0,022	<b>0,022</b>	0	0	0,1697	<b>0,1697</b>	ЮТС
ЖФ	Ленина пр-т., 199в	Жилое МКД	9	1903	0,164	0	0	<b>0,164</b>	0,3974	0	0	<b>0,3974</b>	ЮТС
ЖФ	Ленина пр-т., 199в	Жилое МКД	9	1903	0,164	0	0	<b>0,164</b>	0,3974	0	0	<b>0,3974</b>	ЮТС
ЖФ	Ленина пр-т., 199г	Жилое МКД	9	4256	0,398	0	0	<b>0,398</b>	0,9643	0	0	<b>0,9643</b>	ЮТС
ЖФ	Ленина пр-т., 199г	Жилое МКД	9		0	0	0,029	<b>0,029</b>	0	0	0,2237	<b>0,2237</b>	ЮТС
ОДЗ	Ленина пр-т., 199ж	МУП	1	71	0,0058	0	0	<b>0,0058</b>	0,0135	0	0	<b>0,0135</b>	ЮТС
ЖФ	Ленина пр-т., 201а	Жилое МКД	5		0	0	0,013	<b>0,013</b>	0	0	0,1003	<b>0,1003</b>	ЮТС
ЖФ	Ленина пр-т., 201а	Жилое МКД	5	1586	0,121	0	0	<b>0,121</b>	0,2932	0	0	<b>0,2932</b>	ЮТС
ОДЗ	Ленина пр-т., 203	МКУ "Управление культуры, спорта и мол. политики"	3		0	0	0,1354	<b>0,1354</b>	0	0	1,0444	<b>1,0444</b>	ЮТС
ОДЗ	Ленина пр-т., 203	МКУ "Управление культуры, спорта и мол. политики"	3	2708	0,5816	0	0	<b>0,5816</b>	1,3554	0	0	<b>1,3554</b>	ЮТС
ОДЗ	Ленина пр-т., 203а	Административное	2	1364	0,133	0	0	<b>0,133</b>	0,3099	0	0	<b>0,3099</b>	ЮТС
ОДЗ	Ленина пр-т., 203б	Административное	2	488	0,0318	0	0	<b>0,0318</b>	0,0741	0	0	<b>0,0741</b>	ЮТС

Обосновывающие материалы к схеме теплоснабжения муниципального образования город Рубцовск  
Алтайского края на период до 2035 года (актуализация на 2025 год)

Признак потребителя	Адрес потребителя	Наименование потребителя	Этажность	Площадь отапливаемой, м <sup>2</sup>	Нагрузка договорная, Гкал/ч				Годовое потребление, тыс. Гкал				Источник
					Отопление	Вентиляция	ГВС	Сумма	Отопление	Вентиляция	ГВС	Сумма	
ОДЗ	Ленина пр-т., 205а	Административное	2		0	0	0,0008	<b>0,0008</b>	0	0	0,0062	<b>0,0062</b>	ЮТС
ОДЗ	Ленина пр-т., 205а	Административное	2	1935	0,1349	0	0	<b>0,1349</b>	0,3144	0	0	<b>0,3144</b>	ЮТС
ОДЗ	Осипенко ул., 182а	Рубцовская общеобразовательная школа-интернат №1	3		0	0	0,014472	<b>0,014472</b>	0	0	0,1116	<b>0,1116</b>	ЮТС
ОДЗ	Осипенко ул., 182а	Рубцовская общеобразовательная школа-интернат №1	1		0	0	0,01284	<b>0,01284</b>	0	0	0,099	<b>0,099</b>	ЮТС
ОДЗ	Осипенко ул., 182а	Рубцовская общеобразовательная школа-интернат №1	3		0	0	0,00298	<b>0,00298</b>	0	0	0,023	<b>0,023</b>	ЮТС
ОДЗ	Осипенко ул., 182а	Рубцовская общеобразовательная школа-интернат №1	1		0	0	0,00044	<b>0,00044</b>	0	0	0,0034	<b>0,0034</b>	ЮТС
ОДЗ	Осипенко ул., 182а	Рубцовская общеобразовательная школа-интернат №1	1		0,0737	0	0	<b>0,0737</b>	0,1718	0	0	<b>0,1718</b>	ЮТС
ОДЗ	Осипенко ул., 182а	Рубцовская общеобразовательная школа-интернат №1	3	3014	0,1935	0	0	<b>0,1935</b>	0,4509	0	0	<b>0,4509</b>	ЮТС
ОДЗ	Осипенко ул., 182а	Образовательное	1		0,0515	0	0	<b>0,0515</b>	0,12	0	0	<b>0,12</b>	ЮТС
ОДЗ	Осипенко ул., 182а	Образовательное	3		0,1924	0	0	<b>0,1924</b>	0,4484	0	0	<b>0,4484</b>	ЮТС
ЖФ	Осипенко ул., 182б	Жилое МКД	4		0	0	0,01	<b>0,01</b>	0	0	0,0771	<b>0,0771</b>	ЮТС
ЖФ	Осипенко ул., 182б	Жилое МКД	4	1276	0,1211	0	0	<b>0,1211</b>	0,2934	0	0	<b>0,2934</b>	ЮТС
ОДЗ	Осипенко ул., 182в	Лицей "Эрудит"	3	3124	0,1156	0	0	<b>0,1156</b>	0,2694	0	0	<b>0,2694</b>	ЮТС
ОДЗ	Осипенко ул., 182в	Лицей "Эрудит"	3		0	0	0,0013	<b>0,0013</b>	0	0	0,01	<b>0,01</b>	ЮТС
ОДЗ	Осипенко ул., 182в	Лицей "Эрудит"	3		0,1156	0	0	<b>0,1156</b>	0,2694	0	0	<b>0,2694</b>	ЮТС
ЖФ	Сельмашская ул., 26а	Жилое МКД	2		0	0	0,001	<b>0,001</b>	0	0	0,0077	<b>0,0077</b>	ЮТС
ЖФ	Сельмашская ул., 26а	Жилое МКД	2	550	0,058	0	0	<b>0,058</b>	0,1405	0	0	<b>0,1405</b>	ЮТС
ЖФ	Сельмашская ул., 28	Жилое МКД	2		0	0	0,004	<b>0,004</b>	0	0	0,0309	<b>0,0309</b>	ЮТС
ЖФ	Сельмашская ул., 28	Жилое МКД	2	700	0,082428	0	0	<b>0,082428</b>	0,1997	0	0	<b>0,1997</b>	ЮТС
ЖФ	Сельмашская ул., 30	Жилое МКД	2		0	0	0,004	<b>0,004</b>	0	0	0,0309	<b>0,0309</b>	ЮТС
ЖФ	Сельмашская ул., 30	Жилое МКД	2	533	0,0824	0	0	<b>0,0824</b>	0,1997	0	0	<b>0,1997</b>	ЮТС
П	Сельмашская ул., 30а	Производственное	1		0	0	0,00699	<b>0,00699</b>	0	0	0,0539	<b>0,0539</b>	ЮТС
П	Сельмашская ул., 30а	Производственное	1	153	0,0074	0	0	<b>0,0074</b>	0,0165	0	0	<b>0,0165</b>	ЮТС
ОДЗ	Сельмашская ул., 32а	Административное	1	573	0,0168	0	0	<b>0,0168</b>	0,0392	0	0	<b>0,0392</b>	ЮТС
<b>Итого по ЖФ</b>					<b>1,365</b>	<b>0</b>	<b>0,089</b>	<b>1,454</b>	<b>3,307</b>	<b>0</b>	<b>0,687</b>	<b>3,994</b>	
<b>Итого по ОДЗ</b>					<b>1,827</b>	<b>0</b>	<b>0,202</b>	<b>2,028</b>	<b>4,257</b>	<b>0</b>	<b>1,557</b>	<b>5,813</b>	
<b>Итого по П</b>					<b>0,007</b>	<b>0</b>	<b>0,007</b>	<b>0,014</b>	<b>0,017</b>	<b>0</b>	<b>0,054</b>	<b>0,07</b>	
<b>Итого по кадастровому кварталу</b>					<b>3,199</b>	<b>0</b>	<b>0,298</b>	<b>3,496</b>	<b>7,581</b>	<b>0</b>	<b>2,298</b>	<b>9,877</b>	

Обосновывающие материалы к схеме теплоснабжения муниципального образования город Рубцовск  
Алтайского края на период до 2035 года (актуализация на 2025 год)

**Таблица 228 - Тепловые нагрузки потребителей города в кадастровом квартале 22:70:021702**

Признак потребителя	Адрес потребителя	Наименование потребителя	Этажность	Площадь отапливаемой, м <sup>2</sup>	Нагрузка договорная, Гкал/ч				Годовое потребление, тыс. Гкал				Источник
					Отопление	Вентиляция	ГВС	Сумма	Отопление	Вентиляция	ГВС	Сумма	
ЖФ	Красноармейский пр-д., 1	Жилое частный	1	62	0,01	0	0	<b>0,01</b>	0,0242	0	0	<b>0,0242</b>	ЮТС
ЖФ	Красноармейский пр-д., 3	Жилое частный	1	65	0,01	0	0	<b>0,01</b>	0,0242	0	0	<b>0,0242</b>	ЮТС
ЖФ	Красноармейский пр-д., 5	Жилое частный	1	62	0,008	0	0	<b>0,008</b>	0,0194	0	0	<b>0,0194</b>	ЮТС
ЖФ	Красноармейский пр-д., 7	Жилое частный	1	55	0,01	0	0	<b>0,01</b>	0,0242	0	0	<b>0,0242</b>	ЮТС
ЖФ	Осипенко ул., 180 61	Жилое частный	1	173	0,008	0	0	<b>0,008</b>	0,0194	0	0	<b>0,0194</b>	ЮТС
ЖФ	Осипенко ул., 180 62	Жилое частный	1	173	0,008	0	0	<b>0,008</b>	0,0194	0	0	<b>0,0194</b>	ЮТС
<b>Итого по ЖФ</b>					<b>0,054</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,054</b>	<b>0,131</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,131</b>	
<b>Итого по кадастровому кварталу</b>					<b>0,054</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,054</b>	<b>0,131</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,131</b>	

**Таблица 229 - Тепловые нагрузки потребителей города в кадастровом квартале 22:70:021703**

Признак потребителя	Адрес потребителя	Наименование потребителя	Этажность	Площадь отапливаемой, м <sup>2</sup>	Нагрузка договорная, Гкал/ч				Годовое потребление, тыс. Гкал				Источник
					Отопление	Вентиляция	ГВС	Сумма	Отопление	Вентиляция	ГВС	Сумма	
ЖФ	Красноармейский пр-д., 2	Жилое частный	1	61	0,01	0	0	<b>0,01</b>	0,0242	0	0	<b>0,0242</b>	ЮТС
ЖФ	Красноармейский пр-д., 2а	Жилое частный	1	108	0,0138	0	0	<b>0,0138</b>	0,0334	0	0	<b>0,0334</b>	ЮТС
ЖФ	Красноармейский пр-д., 4	Жилое частный	1	63	0,01	0	0	<b>0,01</b>	0,0242	0	0	<b>0,0242</b>	ЮТС
ЖФ	Красноармейский пр-д., 6	Жилое частный	1	88	0,01	0	0	<b>0,01</b>	0,0242	0	0	<b>0,0242</b>	ЮТС
<b>Итого по ЖФ</b>					<b>0,053</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,053</b>	<b>0,106</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,106</b>	<b>0,054</b>
<b>Итого по кадастровому кварталу</b>					<b>0,053</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,053</b>	<b>0,106</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,106</b>	<b>0,054</b>

**Таблица 230 - Тепловые нагрузки потребителей города в кадастровом квартале 22:70:021704**

Признак потребителя	Адрес потребителя	Наименование потребителя	Этажность	Площадь отапливаемой, м <sup>2</sup>	Нагрузка договорная, Гкал/ч				Годовое потребление, тыс. Гкал				Источник
					Отопление	Вентиляция	ГВС	Сумма	Отопление	Вентиляция	ГВС	Сумма	
ЖФ	Осипенко ул., 225	Жилое частный	1	31	0,005	0	0	<b>0,005</b>	0,0121	0	0	<b>0,0121</b>	ЮТС
ЖФ	Осипенко ул., 227	Жилое частный	1	38	0,005	0	0	<b>0,005</b>	0,0121	0	0	<b>0,0121</b>	ЮТС
ЖФ	Осипенко ул., 229	Жилое частный	1	72	0,01	0	0	<b>0,01</b>	0,0242	0	0	<b>0,0242</b>	ЮТС
ЖФ	Осипенко ул., 231	Жилое частный	1	31	0,002	0	0	<b>0,002</b>	0,0048	0	0	<b>0,0048</b>	ЮТС
ЖФ	Осипенко ул., 233	Жилое частный	1	90	0,01	0	0	<b>0,01</b>	0,0242	0	0	<b>0,0242</b>	ЮТС
ЖФ	Осипенко ул., 235-1	Жилое частный	1	35	0,007	0	0	<b>0,007</b>	0,017	0	0	<b>0,017</b>	ЮТС

Обосновывающие материалы к схеме теплоснабжения муниципального образования город Рубцовск  
Алтайского края на период до 2035 года (актуализация на 2025 год)

Признак потребителя	Адрес потребителя	Наименование потребителя	Этажность	Площадь отапливаемой, м <sup>2</sup>	Нагрузка договорная, Гкал/ч				Годовое потребление, тыс. Гкал				Источник
					Отопление	Вентиляция	ГВС	Сумма	Отопление	Вентиляция	ГВС	Сумма	
ЖФ	Осипенко ул., 235-2	Жилое частный	1	35	0,0105	0	0	<b>0,0105</b>	0,0254	0	0	<b>0,0254</b>	ЮТС
ЖФ	Осипенко ул., 237	Жилое частный	1	144	0,01	0	0	<b>0,01</b>	0,0242	0	0	<b>0,0242</b>	ЮТС
ЖФ	Осипенко ул., 239	Жилое частный	1	59	0,006	0	0	<b>0,006</b>	0,0145	0	0	<b>0,0145</b>	ЮТС
ЖФ	Осипенко ул., 241	Жилое частный	1	75	0,011	0	0	<b>0,011</b>	0,0267	0	0	<b>0,0267</b>	ЮТС
<b>Итого по ЖФ</b>					<b>0,077</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,077</b>	<b>0,185</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,185</b>	
<b>Итого по кадастровому кварталу</b>					<b>0,077</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,077</b>	<b>0,185</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,185</b>	

Таблица 231 - Тепловые нагрузки потребителей города в кадастровом квартале 22:70:021705

Признак потребителя	Адрес потребителя	Наименование потребителя	Этажность	Площадь отапливаемой, м <sup>2</sup>	Нагрузка договорная, Гкал/ч				Годовое потребление, тыс. Гкал				Источник
					Отопление	Вентиляция	ГВС	Сумма	Отопление	Вентиляция	ГВС	Сумма	
ЖФ	Покрышкина ул., 1-1	Жилое частный	1	117	0,00325218	0	0	<b>0,003252</b>	0,0079	0	0	<b>0,0079</b>	ЮТС
ЖФ	Покрышкина ул., 1-2	Жилое частный	1		0,00527479	0	0	<b>0,005275</b>	0,0128	0	0	<b>0,0128</b>	ЮТС
ЖФ	Ползунова ул., 10-1	Жилое частный	1	58	0,004	0	0	<b>0,004</b>	0,0097	0	0	<b>0,0097</b>	ЮТС
ЖФ	Ползунова ул., 12	Жилое частный	1	65	0,0047	0	0	<b>0,0047</b>	0,0114	0	0	<b>0,0114</b>	ЮТС
ЖФ	Ползунова ул., 14	Жилое частный	1	72	0,0052	0	0	<b>0,0052</b>	0,0126	0	0	<b>0,0126</b>	ЮТС
ЖФ	Ползунова ул., 2	Жилое частный	1	75	0,012	0	0	<b>0,012</b>	0,0291	0	0	<b>0,0291</b>	ЮТС
ЖФ	Ползунова ул., 4	Жилое частный	1	40	0,006	0	0	<b>0,006</b>	0,0145	0	0	<b>0,0145</b>	ЮТС
ЖФ	Ползунова ул., 6	Жилое частный	1	64	0,01187	0	0	<b>0,01187</b>	0,0288	0	0	<b>0,0288</b>	ЮТС
ЖФ	Ползунова ул., 8	Жилое частный	1	159	0,007	0	0	<b>0,007</b>	0,017	0	0	<b>0,017</b>	ЮТС
ЖФ	Ползунова ул., 8	Жилое частный	1	159	0,01	0	0	<b>0,01</b>	0,0242	0	0	<b>0,0242</b>	ЮТС
<b>Итого по ЖФ</b>					<b>0,069</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,069</b>	<b>0,168</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,168</b>	
<b>Итого по кадастровому кварталу</b>					<b>0,069</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,069</b>	<b>0,168</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,168</b>	

Таблица 232 - Тепловые нагрузки потребителей города в кадастровом квартале 22:70:021706

Признак потребителя	Адрес потребителя	Наименование потребителя	Этажность	Площадь отапливаемой, м <sup>2</sup>	Нагрузка договорная, Гкал/ч				Годовое потребление, тыс. Гкал				Источник
					Отопление	Вентиляция	ГВС	Сумма	Отопление	Вентиляция	ГВС	Сумма	
ЖФ	Ползунова ул., 11	Жилое частный	1	90	0,0065	0	0	<b>0,0065</b>	0,0157	0	0	<b>0,0157</b>	ЮТС
ЖФ	Ползунова ул., 1-1	Жилое частный	1	96	0,0075	0	0	<b>0,0075</b>	0,0182	0	0	<b>0,0182</b>	ЮТС
ЖФ	Ползунова ул., 1-2	Жилое частный	1	96	0,0075	0	0	<b>0,0075</b>	0,0182	0	0	<b>0,0182</b>	ЮТС
ЖФ	Ползунова ул., 3	Жилое частный	1	65	0,01	0	0	<b>0,01</b>	0,0242	0	0	<b>0,0242</b>	ЮТС



Обосновывающие материалы к схеме теплоснабжения муниципального образования город Рубцовск  
Алтайского края на период до 2035 года (актуализация на 2025 год)

Признак потребителя	Адрес потребителя	Наименование потребителя	Этажность	Площадь отапливаемой, м <sup>2</sup>	Нагрузка договорная, Гкал/ч				Годовое потребление, тыс. Гкал				Источник
					Отопление	Вентиляция	ГВС	Сумма	Отопление	Вентиляция	ГВС	Сумма	
ЖФ	Ползунова ул., 5	Жилое частный	1	80	0,0073	0	0	<b>0,0073</b>	0,0177	0	0	<b>0,0177</b>	ЮТС
ЖФ	Ползунова ул., 5	Жилое частный	1	80	0,0106	0	0	<b>0,0106</b>	0,0257	0	0	<b>0,0257</b>	ЮТС
ЖФ	Ползунова ул., 7	Жилое частный	1	89	0,006	0	0	<b>0,006</b>	0,0145	0	0	<b>0,0145</b>	ЮТС
ЖФ	Ползунова ул., 7	Жилое частный	1	89	0,006	0	0	<b>0,006</b>	0,0145	0	0	<b>0,0145</b>	ЮТС
ЖФ	Ползунова ул., 9	Жилое частный	1	33	0,008	0	0	<b>0,008</b>	0,0194	0	0	<b>0,0194</b>	ЮТС
ЖФ	Сельмашская ул., 36	Жилое частный	1	48	0,00879	0	0	<b>0,00879</b>	0,0213	0	0	<b>0,0213</b>	ЮТС
ЖФ	Сельмашская ул., 38	Жилое частный	1	59	0,0053	0	0	<b>0,0053</b>	0,0128	0	0	<b>0,0128</b>	ЮТС
ЖФ	Сельмашская ул., 38 б1	Жилое частный	1	52	0,0033	0	0	<b>0,0033</b>	0,008	0	0	<b>0,008</b>	ЮТС
ЖФ	Сельмашская ул., 38 б2	Жилое частный	1	52	0,0033	0	0	<b>0,0033</b>	0,008	0	0	<b>0,008</b>	ЮТС
ЖФ	Сельмашская ул., 38а	Жилое частный	1	46	0,0033	0	0	<b>0,0033</b>	0,008	0	0	<b>0,008</b>	ЮТС
ЖФ	Сухова пр-д., 3	Жилое частный	1	48	0,0035	0	0	<b>0,0035</b>	0,0085	0	0	<b>0,0085</b>	ЮТС
<b>Итого по ЖФ</b>					<b>0,097</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,097</b>	<b>0,235</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,235</b>	
<b>Итого по кадастровому кварталу</b>					<b>0,097</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,097</b>	<b>0,235</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,235</b>	

Таблица 233 - Тепловые нагрузки потребителей города в кадастровом квартале 22:70:021707

Признак потребителя	Адрес потребителя	Наименование потребителя	Этажность	Площадь отапливаемой, м <sup>2</sup>	Нагрузка договорная, Гкал/ч				Годовое потребление, тыс. Гкал				Источник
					Отопление	Вентиляция	ГВС	Сумма	Отопление	Вентиляция	ГВС	Сумма	
ЖФ	Матросова ул., 26	Жилое частный	1	333	0,0257	0	0	<b>0,0257</b>	0,0623	0	0	<b>0,0623</b>	ЮТС
ЖФ	Матросова ул., 28	Жилое частный	1	28	0,0036	0	0	<b>0,0036</b>	0,0087	0	0	<b>0,0087</b>	ЮТС
ОДЗ	Сельмашская ул., 38в	Средняя общеобразовательная школа № 22	3	3068	0,2743	0	0	<b>0,2743</b>	0,6392	0	0	<b>0,6392</b>	ЮТС
ЖФ	Сухова пр-д., 5	Жилое частный	1	58	0,0042	0	0	<b>0,0042</b>	0,0102	0	0	<b>0,0102</b>	ЮТС
<b>Итого по ЖФ</b>					<b>0,034</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,034</b>	<b>0,081</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,081</b>	
<b>Итого по ОДЗ</b>					<b>0,274</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,274</b>	<b>0,639</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,639</b>	
<b>Итого по кадастровому кварталу</b>					<b>0,308</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,308</b>	<b>0,72</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,72</b>	

Обосновывающие материалы к схеме теплоснабжения муниципального образования город Рубцовск  
Алтайского края на период до 2035 года (актуализация на 2025 год)

Таблица 234 - Тепловые нагрузки потребителей города в кадастровом квартале 22:70:021708

Признак потребителя	Адрес потребителя	Наименование потребителя	Этажность	Площадь отапливаемой, м <sup>2</sup>	Нагрузка договорная, Гкал/ч				Годовое потребление, тыс. Гкал				Источник
					Отопление	Вентиляция	ГВС	Сумма	Отопление	Вентиляция	ГВС	Сумма	
ЖФ	Зеленый пр-д., 19	Жилое частный	1	195	0,0245	0	0	<b>0,0245</b>	0,0594	0	0	<b>0,0594</b>	ЮТС
ЖФ	Зеленый пр-д., 21	Жилое частный	1	57	0,0105	0	0	<b>0,0105</b>	0,0254	0	0	<b>0,0254</b>	ЮТС
ЖФ	Зеленый пр-д., 23	Жилое частный	1	65	0,0134	0	0	<b>0,0134</b>	0,0325	0	0	<b>0,0325</b>	ЮТС
ЖФ	Зеленый пр-д., 23А	Жилое частный	1	47	0,0104	0	0	<b>0,0104</b>	0,0252	0	0	<b>0,0252</b>	ЮТС
ЖФ	Зеленый пр-д., 25	Жилое частный	1	38	0,01	0	0	<b>0,01</b>	0,0242	0	0	<b>0,0242</b>	ЮТС
ЖФ	Зеленый пр-д., 27	Жилое частный	1	67	0,011	0	0	<b>0,011</b>	0,0267	0	0	<b>0,0267</b>	ЮТС
ЖФ	Зеленый пр-д., 29	Жилое частный	1	56	0,0099	0	0	<b>0,0099</b>	0,024	0	0	<b>0,024</b>	ЮТС
ЖФ	Зеленый пр-д., 9	Жилое частный	1	73	0,0094	0	0	<b>0,0094</b>	0,0228	0	0	<b>0,0228</b>	ЮТС
ЖФ	Ползунова ул., 17	Жилое частный	1	48	0,0035	0	0	<b>0,0035</b>	0,0085	0	0	<b>0,0085</b>	ЮТС
ЖФ	Сухова пр-д., 10	Жилое частный	1	142	0,0009	0	0	<b>0,0009</b>	0,0022	0	0	<b>0,0022</b>	ЮТС
ЖФ	Сухова пр-д., 12	Жилое частный	1	203	0,024	0	0	<b>0,024</b>	0,0582	0	0	<b>0,0582</b>	ЮТС
ЖФ	Сухова пр-д., 14	Жилое частный	1	42	0,003	0	0	<b>0,003</b>	0,0073	0	0	<b>0,0073</b>	ЮТС
ЖФ	Сухова пр-д., 16-1.16-2	Жилое частный	1	334	0,0178	0	0	<b>0,0178</b>	0,0431	0	0	<b>0,0431</b>	ЮТС
ЖФ	Сухова пр-д., 18	Жилое частный	1	57	0,0042	0	0	<b>0,0042</b>	0,0102	0	0	<b>0,0102</b>	ЮТС
ЖФ	Сухова пр-д., 4	Жилое частный	1	59	0,0043	0	0	<b>0,0043</b>	0,0104	0	0	<b>0,0104</b>	ЮТС
ЖФ	Сухова пр-д., 8	Жилое частный	1	67	0,0049	0	0	<b>0,0049</b>	0,0119	0	0	<b>0,0119</b>	ЮТС
<b>Итого по ЖФ</b>					<b>0,162</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,162</b>	<b>0,392</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,392</b>	
<b>Итого по кадастровому кварталу</b>					<b>0,162</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,162</b>	<b>0,392</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,392</b>	

Таблица 235 - Тепловые нагрузки потребителей города в кадастровом квартале 22:70:021709

Признак потребителя	Адрес потребителя	Наименование потребителя	Этажность	Площадь отапливаемой, м <sup>2</sup>	Нагрузка договорная, Гкал/ч				Годовое потребление, тыс. Гкал				Источник
					Отопление	Вентиляция	ГВС	Сумма	Отопление	Вентиляция	ГВС	Сумма	
ЖФ	Сельмашская ул., 48	Жилое частный	1	83	0,017	0	0	<b>0,017</b>	0,0412	0	0	<b>0,0412</b>	ЮТС
ЖФ	Сельмашская ул., 50	Жилое частный	1	53	0,007	0	0	<b>0,007</b>	0,017	0	0	<b>0,017</b>	ЮТС
ЖФ	Сельмашская ул., 52	Жилое частный	1	95	0,01	0	0	<b>0,01</b>	0,0242	0	0	<b>0,0242</b>	ЮТС
<b>Итого по ЖФ</b>					<b>0,034</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,034</b>	<b>0,082</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,082</b>	
<b>Итого по кадастровому кварталу</b>					<b>0,034</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,034</b>	<b>0,082</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,082</b>	

Обосновывающие материалы к схеме теплоснабжения муниципального образования город Рубцовск  
Алтайского края на период до 2035 года (актуализация на 2025 год)

**Таблица 236 - Тепловые нагрузки потребителей города в кадастровом квартале 22:70:021710**

Признак потребителя	Адрес потребителя	Наименование потребителя	Этажность	Площадь отапливаемой, м <sup>2</sup>	Нагрузка договорная, Гкал/ч				Годовое потребление, тыс. Гкал				Источник
					Отопление	Вентиляция	ГВС	Сумма	Отопление	Вентиляция	ГВС	Сумма	
ЖФ	Лермонтова ул., 1	Жилое частный	1	73	0,009	0	0	<b>0,009</b>	0,0218	0	0	<b>0,0218</b>	
ЖФ	Осипенко ул., 249-1	Жилое частный	1	60	0,016	0	0	<b>0,016</b>	0,0388	0	0	<b>0,0388</b>	
ЖФ	Осипенко ул., 249-2	Жилое частный	1	60	0,011	0	0	<b>0,011</b>	0,0267	0	0	<b>0,0267</b>	
ЖФ	Осипенко ул., 251-1	Жилое частный	1		0	0	0,02145	<b>0,02145</b>	0	0	0,1655	<b>0,1655</b>	
ЖФ	Осипенко ул., 251-1	Жилое частный	1	134	0,01	0	0	<b>0,01</b>	0,0242	0	0	<b>0,0242</b>	
ЖФ	Осипенко ул., 251-2	Жилое частный	1		0	0	0,02145	<b>0,02145</b>	0	0	0,1655	<b>0,1655</b>	
ЖФ	Осипенко ул., 251-2	Жилое частный	1	134	0,009	0	0	<b>0,009</b>	0,0218	0	0	<b>0,0218</b>	
ЖФ	Осипенко ул., 253	Жилое частный	1		0	0	0,000315	<b>0,000315</b>	0	0	0,0024	<b>0,0024</b>	
ЖФ	Осипенко ул., 253	Жилое частный	1	75	0,0027	0	0	<b>0,0027</b>	0,0065	0	0	<b>0,0065</b>	
ЖФ	Осипенко ул., 255	Жилое частный	1		0	0	0,000315	<b>0,000315</b>	0	0	0,0024	<b>0,0024</b>	
ЖФ	Осипенко ул., 255	Жилое частный	1		0,0027	0	0	<b>0,0027</b>	0,0065	0	0	<b>0,0065</b>	
ЖФ	Покрышкина ул., 6	Жилое частный	1	40	0,006	0	0	<b>0,006</b>	0,0145	0	0	<b>0,0145</b>	
<b>Итого по ЖФ</b>					<b>0,066</b>	<b>0</b>	<b>0,044</b>	<b>0,11</b>	<b>0,161</b>	<b>0</b>	<b>0,336</b>	<b>0,497</b>	
<b>Итого по кадастровому кварталу</b>					<b>0,066</b>	<b>0</b>	<b>0,044</b>	<b>0,11</b>	<b>0,161</b>	<b>0</b>	<b>0,336</b>	<b>0,497</b>	

**Таблица 237 - Тепловые нагрузки потребителей города в кадастровом квартале 22:70:021711**

Признак потребителя	Адрес потребителя	Наименование потребителя	Этажность	Площадь отапливаемой, м <sup>2</sup>	Нагрузка договорная, Гкал/ч				Годовое потребление, тыс. Гкал				Источник
					Отопление	Вентиляция	ГВС	Сумма	Отопление	Вентиляция	ГВС	Сумма	
ЖФ	Покрышкина ул., 17	Жилое частный	1	51	0,0037	0	0	<b>0,0037</b>	0,009	0	0	<b>0,009</b>	ЮТС
ЖФ	Покрышкина ул., 19	Жилое частный	1	69	0,01	0	0	<b>0,01</b>	0,0242	0	0	<b>0,0242</b>	ЮТС
ЖФ	Покрышкина ул., 21	Жилое частный	1	90	0,0151	0	0	<b>0,0151</b>	0,0366	0	0	<b>0,0366</b>	ЮТС
ЖФ	Ползунова ул., 18	Жилое частный	1	70	0,0055	0	0	<b>0,0055</b>	0,0133	0	0	<b>0,0133</b>	ЮТС
ЖФ	Ползунова ул., 22	Жилое частный	1	34	0,0025	0	0	<b>0,0025</b>	0,0061	0	0	<b>0,0061</b>	ЮТС
ЖФ	Ползунова ул., 24	Жилое частный	1	63	0,0052	0	0	<b>0,0052</b>	0,0126	0	0	<b>0,0126</b>	ЮТС
ЖФ	Ползунова ул., 28	Жилое частный	1	72	0,0052	0	0	<b>0,0052</b>	0,0126	0	0	<b>0,0126</b>	ЮТС
ЖФ	Ползунова ул., 30	Жилое частный	1	125	0,02205	0	0	<b>0,02205</b>	0,0534	0	0	<b>0,0534</b>	ЮТС
ЖФ	Ползунова ул., 32	Жилое частный	1	64	0,0075	0	0	<b>0,0075</b>	0,0182	0	0	<b>0,0182</b>	ЮТС
ЖФ	Ползунова ул., 34	Жилое частный	1	62	0,0077	0	0	<b>0,0077</b>	0,0187	0	0	<b>0,0187</b>	ЮТС
ЖФ	Ползунова ул., 36	Жилое частный	1	52	0,0078	0	0	<b>0,0078</b>	0,0189	0	0	<b>0,0189</b>	ЮТС
<b>Итого по ЖФ</b>					<b>0,092</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,092</b>	<b>0,224</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,224</b>	
<b>Итого по кадастровому кварталу</b>					<b>0,092</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,092</b>	<b>0,224</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,224</b>	

Обосновывающие материалы к схеме теплоснабжения муниципального образования город Рубцовск  
Алтайского края на период до 2035 года (актуализация на 2025 год)

Таблица 238 - Тепловые нагрузки потребителей города в кадастровом квартале 22:70:021712

Признак потребителя	Адрес потребителя	Наименование потребителя	Этажность	Площадь отапливаемой, м <sup>2</sup>	Нагрузка договорная, Гкал/ч				Годовое потребление, тыс. Гкал				Источник
					Отопление	Вентиляция	ГВС	Сумма	Отопление	Вентиляция	ГВС	Сумма	
ЖФ	Лермонтова ул., 7	Жилое частный	1		0,01071	0	0	<b>0,01071</b>	0,026	0	0	<b>0,026</b>	ЮТС
ЖФ	Ползунова ул., 19	Жилое частный	1	65	0,0047	0	0	<b>0,0047</b>	0,0114	0	0	<b>0,0114</b>	ЮТС
ЖФ	Ползунова ул., 25-1	Жилое частный	1	70	0,004	0	0	<b>0,004</b>	0,0097	0	0	<b>0,0097</b>	ЮТС
ЖФ	Ползунова ул., 25-2	Жилое частный	1	70	0,0044	0	0	<b>0,0044</b>	0,0107	0	0	<b>0,0107</b>	ЮТС
ЖФ	Ползунова ул., 27-2	Жилое частный	1	41	0,0132	0	0	<b>0,0132</b>	0,032	0	0	<b>0,032</b>	ЮТС
ЖФ	Ползунова ул., 27-2	Жилое частный	1		0,003	0	0	<b>0,003</b>	0,0073	0	0	<b>0,0073</b>	ЮТС
ЖФ	Ползунова ул., 27А	Жилое частный	1	68	0,0038	0	0	<b>0,0038</b>	0,0092	0	0	<b>0,0092</b>	ЮТС
ЖФ	Ползунова ул., 31	Жилое частный	1	65	0,011	0	0	<b>0,011</b>	0,0267	0	0	<b>0,0267</b>	ЮТС
ЖФ	Попова ул., 10	Жилое частный	1	41	0,008	0	0	<b>0,008</b>	0,0194	0	0	<b>0,0194</b>	ЮТС
ЖФ	Попова ул., 12	Жилое частный	1	74	0,0054	0	0	<b>0,0054</b>	0,0131	0	0	<b>0,0131</b>	ЮТС
ЖФ	Попова ул., 16	Жилое частный	1	49	0,007	0	0	<b>0,007</b>	0,017	0	0	<b>0,017</b>	ЮТС
ЖФ	Попова ул., 18	Жилое частный	1	45	0,008	0	0	<b>0,008</b>	0,0194	0	0	<b>0,0194</b>	ЮТС
ЖФ	Попова ул., 20	Жилое частный	1	52	0,013	0	0	<b>0,013</b>	0,0315	0	0	<b>0,0315</b>	ЮТС
ЖФ	Попова ул., 24	Жилое частный	1	56	0,008	0	0	<b>0,008</b>	0,0194	0	0	<b>0,0194</b>	ЮТС
ЖФ	Попова ул., 26	Жилое частный	1	54	0,004	0	0	<b>0,004</b>	0,0097	0	0	<b>0,0097</b>	ЮТС
ЖФ	Попова ул., 4	Жилое частный	1	53	0,009	0	0	<b>0,009</b>	0,0218	0	0	<b>0,0218</b>	ЮТС
ЖФ	Попова ул., 6	Жилое частный	1	49	0,005	0	0	<b>0,005</b>	0,0121	0	0	<b>0,0121</b>	ЮТС
<b>Итого по ЖФ</b>					<b>0,122</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,122</b>	<b>0,296</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,296</b>	
<b>Итого по кадастровому кварталу</b>					<b>0,122</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,122</b>	<b>0,296</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,296</b>	

Таблица 239 - Тепловые нагрузки потребителей города в кадастровом квартале 22:70:021713

Признак потребителя	Адрес потребителя	Наименование потребителя	Этажность	Площадь отапливаемой, м <sup>2</sup>	Нагрузка договорная, Гкал/ч				Годовое потребление, тыс. Гкал				Источник
					Отопление	Вентиляция	ГВС	Сумма	Отопление	Вентиляция	ГВС	Сумма	
ЖФ	Попова ул., 1	Жилое частный	1	83	0,0146	0	0	<b>0,0146</b>	0,0354	0	0	<b>0,0354</b>	ЮТС
ЖФ	Попова ул., 11	Жилое частный	1	70	0,015	0	0	<b>0,015</b>	0,0363	0	0	<b>0,0363</b>	ЮТС
ЖФ	Попова ул., 13	Жилое частный	1	68	0,022	0	0	<b>0,022</b>	0,0533	0	0	<b>0,0533</b>	ЮТС
ЖФ	Попова ул., 19	Жилое частный	1	68	0,014	0	0	<b>0,014</b>	0,0339	0	0	<b>0,0339</b>	ЮТС
ЖФ	Попова ул., 23	Жилое частный	1	42	0,012	0	0	<b>0,012</b>	0,0291	0	0	<b>0,0291</b>	ЮТС
ЖФ	Попова ул., 3	Жилое частный	1	104	0,01825	0	0	<b>0,01825</b>	0,0442	0	0	<b>0,0442</b>	ЮТС

Обосновывающие материалы к схеме теплоснабжения муниципального образования город Рубцовск  
Алтайского края на период до 2035 года (актуализация на 2025 год)

Признак потребителя	Адрес потребителя	Наименование потребителя	Этажность	Площадь отапливаемой, м <sup>2</sup>	Нагрузка договорная, Гкал/ч				Годовое потребление, тыс. Гкал				Источник
					Отопление	Вентиляция	ГВС	Сумма	Отопление	Вентиляция	ГВС	Сумма	
ЖФ	Попова ул., 5	Жилое частный	1	87	0,018	0	0	<b>0,018</b>	0,0436	0	0	<b>0,0436</b>	ЮТС
ЖФ	Попова ул., 7	Жилое частный	1	54	0,007	0	0	<b>0,007</b>	0,017	0	0	<b>0,017</b>	ЮТС
ЖФ	Попова ул., 9	Жилое частный	1	56	0,01	0	0	<b>0,01</b>	0,0242	0	0	<b>0,0242</b>	ЮТС
<b>Итого по ЖФ</b>					<b>0,131</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,131</b>	<b>0,317</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,317</b>	
<b>Итого по кадастровому кварталу</b>					<b>0,131</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,131</b>	<b>0,317</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,317</b>	

Таблица 240 - Тепловые нагрузки потребителей города в кадастровом квартале 22:70:021716

Признак потребителя	Адрес потребителя	Наименование потребителя	Этажность	Площадь отапливаемой, м <sup>2</sup>	Нагрузка договорная, Гкал/ч				Годовое потребление, тыс. Гкал				Источник
					Отопление	Вентиляция	ГВС	Сумма	Отопление	Вентиляция	ГВС	Сумма	
ЖФ	Осипенко ул., 259-1	Жилое частный	1	62	0,006	0	0	<b>0,006</b>	0,0145	0	0	<b>0,0145</b>	ЮТС
ЖФ	Осипенко ул., 259-2	Жилое частный	1	69	0,006	0	0	<b>0,006</b>	0,0145	0	0	<b>0,0145</b>	ЮТС
ЖФ	Осипенко ул., 261	Жилое частный	1		0	0	0,00015	<b>0,00015</b>	0	0	0,0012	<b>0,0012</b>	ЮТС
ЖФ	Осипенко ул., 261	Жилое частный	1	55	0,004	0	0	<b>0,004</b>	0,0097	0	0	<b>0,0097</b>	ЮТС
<b>Итого по ЖФ</b>					<b>0,016</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,016</b>	<b>0,039</b>	<b>0</b>	<b>0,001</b>	<b>0,04</b>	
<b>Итого по кадастровому кварталу</b>					<b>0,016</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,016</b>	<b>0,039</b>	<b>0</b>	<b>0,001</b>	<b>0,04</b>	

Таблица 241 - Тепловые нагрузки потребителей города в кадастровом квартале 22:70:021717

Признак потребителя	Адрес потребителя	Наименование потребителя	Этажность	Площадь отапливаемой, м <sup>2</sup>	Нагрузка договорная, Гкал/ч				Годовое потребление, тыс. Гкал				Источник
					Отопление	Вентиляция	ГВС	Сумма	Отопление	Вентиляция	ГВС	Сумма	
ЖФ	Ползунова ул., 38	Жилое частный	1	89	0,025	0	0	<b>0,025</b>	0,0606	0	0	<b>0,0606</b>	ЮТС
ЖФ	Ползунова ул., 44	Жилое частный	1	33	0,0044	0	0	<b>0,0044</b>	0,0107	0	0	<b>0,0107</b>	ЮТС
<b>Итого по ЖФ</b>					<b>0,029</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,029</b>	<b>0,071</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,071</b>	
<b>Итого по кадастровому кварталу</b>					<b>0,029</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,029</b>	<b>0,071</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,071</b>	

Таблица 242 - Тепловые нагрузки потребителей города в кадастровом квартале 22:70:021718

Признак потребителя	Адрес потребителя	Наименование потребителя	Этажность	Площадь отапливаемой, м <sup>2</sup>	Нагрузка договорная, Гкал/ч				Годовое потребление, тыс. Гкал				Источник
					Отопление	Вентиляция	ГВС	Сумма	Отопление	Вентиляция	ГВС	Сумма	
ЖФ	Лермонтова ул., 18	Жилое частный	1	39	0,0039	0	0	<b>0,0039</b>	0,0094	0	0	<b>0,0094</b>	ЮТС
ЖФ	Ползунова ул., 35	Жилое частный	1	47	0,0119	0	0	<b>0,0119</b>	0,0288	0	0	<b>0,0288</b>	ЮТС
ЖФ	Ползунова ул., 37	Жилое частный	1	47	0,0061	0	0	<b>0,0061</b>	0,0148	0	0	<b>0,0148</b>	ЮТС
<b>Итого по ЖФ</b>					<b>0,022</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,022</b>	<b>0,053</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,053</b>	
<b>Итого по кадастровому кварталу</b>					<b>0,022</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,022</b>	<b>0,053</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,053</b>	

Обосновывающие материалы к схеме теплоснабжения муниципального образования город Рубцовск  
Алтайского края на период до 2035 года (актуализация на 2025 год)

**Таблица 243 - Тепловые нагрузки потребителей города в кадастровом квартале 22:70:021719**

Признак потребителя	Адрес потребителя	Наименование потребителя	Этажность	Площадь отапливаемой, м <sup>2</sup>	Нагрузка договорная, Гкал/ч				Годовое потребление, тыс. Гкал				Источник
					Отопление	Вентиляция	ГВС	Сумма	Отопление	Вентиляция	ГВС	Сумма	
ЖФ	Жуковского ул., 7	Жилое частный	1	65	0,0125	0	0	<b>0,0125</b>	0,0303	0	0	<b>0,0303</b>	ЮТС
ЖФ	Ползунова ул., 41	Жилое частный	1	61	0,0078	0	0	<b>0,0078</b>	0,0189	0	0	<b>0,0189</b>	ЮТС
<b>Итого по ЖФ</b>					<b>0,02</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,02</b>	<b>0,049</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,049</b>	
<b>Итого по кадастровому кварталу</b>					<b>0,02</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,02</b>	<b>0,049</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,049</b>	

**Таблица 244 - Тепловые нагрузки потребителей города в кадастровом квартале 22:70:021725**

Признак потребителя	Адрес потребителя	Наименование потребителя	Этажность	Площадь отапливаемой, м <sup>2</sup>	Нагрузка договорная, Гкал/ч				Годовое потребление, тыс. Гкал				Источник
					Отопление	Вентиляция	ГВС	Сумма	Отопление	Вентиляция	ГВС	Сумма	
ЖФ	Ленина пр-т., 207	Жилое частный	1	83	0,015	0	0	<b>0,015</b>	0,0363	0	0	<b>0,0363</b>	ЮТС
ЖФ	Ленина пр-т., 207	Жилое частный	1		0	0	0,0006	<b>0,0006</b>	0	0	0,0046	<b>0,0046</b>	ЮТС
ЖФ	Ленина пр-т., 209	Жилое частный	1	69	0,0104	0	0	<b>0,0104</b>	0,0252	0	0	<b>0,0252</b>	ЮТС
ЖФ	Ленина пр-т., 209	Жилое частный	1		0	0	0,0009	<b>0,0009</b>	0	0	0,0069	<b>0,0069</b>	ЮТС
ЖФ	Ленина пр-т., 211	Жилое частный	1	76	0,0067	0	0	<b>0,0067</b>	0,0162	0	0	<b>0,0162</b>	ЮТС
ЖФ	Ленина пр-т., 211	Жилое частный	1		0	0	0,0009	<b>0,0009</b>	0	0	0,0069	<b>0,0069</b>	ЮТС
ЖФ	Ленина пр-т., 213	Жилое частный	1	88	0,0139	0	0	<b>0,0139</b>	0,0337	0	0	<b>0,0337</b>	ЮТС
ЖФ	Ленина пр-т., 213	Жилое частный	1		0	0	0,0007	<b>0,0007</b>	0	0	0,0054	<b>0,0054</b>	ЮТС
ЖФ	Фадеева ул., 2	Жилое частный	1		0	0	0,00054	<b>0,00054</b>	0	0	0,0042	<b>0,0042</b>	ЮТС
ЖФ	Фадеева ул., 2	Жилое частный	1	70	0,012	0	0	<b>0,012</b>	0,0291	0	0	<b>0,0291</b>	ЮТС
ЖФ	Фадеева ул., 4	Жилое частный	1		0	0	0,000465	<b>0,000465</b>	0	0	0,0036	<b>0,0036</b>	ЮТС
ЖФ	Фадеева ул., 4	Жилое частный	1	74	0,0135	0	0	<b>0,0135</b>	0,0327	0	0	<b>0,0327</b>	ЮТС
ЖФ	Фадеева ул., 6	Жилое частный	1	59	0,0212	0	0	<b>0,0212</b>	0,0514	0	0	<b>0,0514</b>	ЮТС
<b>Итого по ЖФ</b>					<b>0,093</b>	<b>0</b>	<b>0,004</b>	<b>0,097</b>	<b>0,225</b>	<b>0</b>	<b>0,032</b>	<b>0,256</b>	
<b>Итого по кадастровому кварталу</b>					<b>0,093</b>	<b>0</b>	<b>0,004</b>	<b>0,097</b>	<b>0,225</b>	<b>0</b>	<b>0,032</b>	<b>0,256</b>	

**Таблица 245 - Тепловые нагрузки потребителей города в кадастровом квартале 22:70:021726**

Признак потребителя	Адрес потребителя	Наименование потребителя	Этажность	Площадь отапливаемой, м <sup>2</sup>	Нагрузка договорная, Гкал/ч				Годовое потребление, тыс. Гкал				Источник
					Отопление	Вентиляция	ГВС	Сумма	Отопление	Вентиляция	ГВС	Сумма	
ЖФ	Гончарова ул., 10-1.10-2	Жилое частный	1	86	0,013	0	0	<b>0,013</b>	0,0315	0	0	<b>0,0315</b>	ЮТС

Обосновывающие материалы к схеме теплоснабжения муниципального образования город Рубцовск  
Алтайского края на период до 2035 года (актуализация на 2025 год)

Признак потребителя	Адрес потребителя	Наименование потребителя	Этажность	Площадь отапливаемой, м <sup>2</sup>	Нагрузка договорная, Гкал/ч				Годовое потребление, тыс. Гкал				Источник
					Отопление	Вентиляция	ГВС	Сумма	Отопление	Вентиляция	ГВС	Сумма	
ЖФ	Гончарова ул., 12	Жилое частный	1	63	0,013	0	0	<b>0,013</b>	0,0315	0	0	<b>0,0315</b>	ЮТС
ЖФ	Гончарова ул., 12	Жилое частный	1		0	0	0,00162	<b>0,00162</b>	0	0	0,0125	<b>0,0125</b>	ЮТС
ЖФ	Гончарова ул., 14	Жилое частный	1	63	0,006	0	0	<b>0,006</b>	0,0145	0	0	<b>0,0145</b>	ЮТС
ЖФ	Гончарова ул., 14	Жилое частный	1		0	0	0,00015	<b>0,00015</b>	0	0	0,0012	<b>0,0012</b>	ЮТС
ЖФ	Гончарова ул., 4	Жилое частный	1		0	0	0,00015	<b>0,00015</b>	0	0	0,0012	<b>0,0012</b>	ЮТС
ЖФ	Гончарова ул., 4	Жилое частный	1	125	0,017	0	0	<b>0,017</b>	0,0412	0	0	<b>0,0412</b>	ЮТС
ЖФ	Гончарова ул., 6	Жилое частный	1	75	0,0089	0	0	<b>0,0089</b>	0,0216	0	0	<b>0,0216</b>	ЮТС
ЖФ	Гончарова ул., 6	Жилое частный	1		0	0	0,000465	<b>0,000465</b>	0	0	0,0036	<b>0,0036</b>	ЮТС
ЖФ	Гончарова ул., 8	Жилое частный	1		0	0	0,00015	<b>0,00015</b>	0	0	0,0012	<b>0,0012</b>	ЮТС
ЖФ	Гончарова ул., 8	Жилое частный	1	70	0,001	0	0	<b>0,001</b>	0,0024	0	0	<b>0,0024</b>	ЮТС
ЖФ	Крылова ул., 2	Жилое МКД	2	3446	0,252	0	0	<b>0,252</b>	0,6106	0	0	<b>0,6106</b>	ЮТС
ЖФ	Крылова ул., 2	Жилое МКД	2		0	0	0,02018	<b>0,02018</b>	0	0	0,1557	<b>0,1557</b>	ЮТС
ОДЗ	Ленина пр-т., 205	Медицинское	2		0	0	0,01744	<b>0,01744</b>	0	0	0,1345	<b>0,1345</b>	ЮТС
ОДЗ	Ленина пр-т., 205	Психиатрическое отделение №3	2	632	0,0617	0	0	<b>0,0617</b>	0,1438	0	0	<b>0,1438</b>	ЮТС
ЖФ	Фадеева ул., 1	Жилое частный	1		0	0	0,00054	<b>0,00054</b>	0	0	0,0042	<b>0,0042</b>	ЮТС
ЖФ	Фадеева ул., 1	Жилое частный	1	149	0,0112	0	0	<b>0,0112</b>	0,0271	0	0	<b>0,0271</b>	ЮТС
ЖФ	Фадеева ул., 3	Жилое частный	1		0	0	0,00093	<b>0,00093</b>	0	0	0,0072	<b>0,0072</b>	ЮТС
ЖФ	Фадеева ул., 3	Жилое частный	1	68	0,012	0	0	<b>0,012</b>	0,0291	0	0	<b>0,0291</b>	ЮТС
ЖФ	Фадеева ул., 5	Жилое частный	1	62	0,007	0	0	<b>0,007</b>	0,017	0	0	<b>0,017</b>	ЮТС
<b>Итого по ЖФ</b>					<b>0,341</b>	<b>0</b>	<b>0,024</b>	<b>0,365</b>	<b>0,827</b>	<b>0</b>	<b>0,187</b>	<b>1,013</b>	
<b>Итого по ОДЗ</b>					<b>0,062</b>	<b>0</b>	<b>0,017</b>	<b>0,079</b>	<b>0,144</b>	<b>0</b>	<b>0,135</b>	<b>0,278</b>	
<b>Итого по кадастровому кварталу</b>					<b>0,403</b>	<b>0</b>	<b>0,041</b>	<b>0,444</b>	<b>0,971</b>	<b>0</b>	<b>0,322</b>	<b>1,291</b>	

Таблица 246 - Тепловые нагрузки потребителей города в кадастровом квартале 22:70:021727

Признак потребителя	Адрес потребителя	Наименование потребителя	Этажность	Площадь отапливаемой, м <sup>2</sup>	Нагрузка договорная, Гкал/ч				Годовое потребление, тыс. Гкал				Источник
					Отопление	Вентиляция	ГВС	Сумма	Отопление	Вентиляция	ГВС	Сумма	
ЖФ	Гончарова ул., 11	Жилое частный	1	58	0,009	0	0	<b>0,009</b>	0,0218	0	0	<b>0,0218</b>	ЮТС
ЖФ	Гончарова ул., 11	Жилое частный	1		0	0	0,00015	<b>0,00015</b>	0	0	0,0012	<b>0,0012</b>	ЮТС
ЖФ	Гончарова ул., 13	Жилое частный	1	63	0,007	0	0	<b>0,007</b>	0,017	0	0	<b>0,017</b>	ЮТС

Обосновывающие материалы к схеме теплоснабжения муниципального образования город Рубцовск  
Алтайского края на период до 2035 года (актуализация на 2025 год)

Признак потребителя	Адрес потребителя	Наименование потребителя	Этажность	Площадь отапливаемой, м <sup>2</sup>	Нагрузка договорная, Гкал/ч				Годовое потребление, тыс. Гкал				Источник
					Отопление	Вентиляция	ГВС	Сумма	Отопление	Вентиляция	ГВС	Сумма	
ЖФ	Гончарова ул., 15	Жилое частный	1	58	0,008	0	0	<b>0,008</b>	0,0194	0	0	<b>0,0194</b>	ЮТС
ЖФ	Гончарова ул., 15	Жилое частный	1		0	0	0,00015	<b>0,00015</b>	0	0	0,0012	<b>0,0012</b>	ЮТС
ЖФ	Гончарова ул., 3	Жилое частный	1		0	0	0,00015	<b>0,00015</b>	0	0	0,0012	<b>0,0012</b>	ЮТС
ЖФ	Гончарова ул., 3	Жилое частный	1	54	0,0135	0	0	<b>0,0135</b>	0,0327	0	0	<b>0,0327</b>	ЮТС
ЖФ	Гончарова ул., 5-1. 5-2	Жилое частный	1	60	0,01	0	0	<b>0,01</b>	0,0242	0	0	<b>0,0242</b>	ЮТС
ЖФ	Гончарова ул., 5-1/5-2	Жилое частный	1		0	0	0,00015	<b>0,00015</b>	0	0	0,0012	<b>0,0012</b>	ЮТС
ЖФ	Гончарова ул., 7-1. 7-2	Жилое частный	1	74	0,013	0	0	<b>0,013</b>	0,0315	0	0	<b>0,0315</b>	ЮТС
ЖФ	Гончарова ул., 7-1/7-2	Жилое частный	1		0	0	0,00069	<b>0,00069</b>	0	0	0,0053	<b>0,0053</b>	ЮТС
ЖФ	Гончарова ул., 9	Жилое частный	1		0	0	0,00015	<b>0,00015</b>	0	0	0,0012	<b>0,0012</b>	ЮТС
ЖФ	Гончарова ул., 9	Жилое частный	1	64	0,008	0	0	<b>0,008</b>	0,0194	0	0	<b>0,0194</b>	ЮТС
ЖФ	Крылова ул., 10-1.10-2	Жилое частный	1	80	0,007	0	0	<b>0,007</b>	0,017	0	0	<b>0,017</b>	ЮТС
ЖФ	Крылова ул., 12	Жилое частный	1	66	0,006	0	0	<b>0,006</b>	0,0145	0	0	<b>0,0145</b>	ЮТС
ЖФ	Крылова ул., 14	Жилое частный	1	80	0,007	0	0	<b>0,007</b>	0,017	0	0	<b>0,017</b>	ЮТС
ЖФ	Крылова ул., 16	Жилое частный	1	46	0,009	0	0	<b>0,009</b>	0,0218	0	0	<b>0,0218</b>	ЮТС
ЖФ	Крылова ул., 4	Жилое частный	1	52	0,008	0	0	<b>0,008</b>	0,0194	0	0	<b>0,0194</b>	ЮТС
ЖФ	Крылова ул., 4	Жилое частный	1		0	0	0,015	<b>0,015</b>	0	0	0,1157	<b>0,1157</b>	ЮТС
ЖФ	Крылова ул., 6-2	Жилое частный	1	31	0,007	0	0	<b>0,007</b>	0,017	0	0	<b>0,017</b>	ЮТС
ЖФ	Крылова ул., 6-2	Жилое частный	1		0	0	0,015	<b>0,015</b>	0	0	0,1157	<b>0,1157</b>	ЮТС
ЖФ	Крылова ул., 8	Жилое частный	1		0	0	0,015	<b>0,015</b>	0	0	0,1157	<b>0,1157</b>	ЮТС
ЖФ	Крылова ул., 8	Жилое частный	1	61	0,007	0	0	<b>0,007</b>	0,017	0	0	<b>0,017</b>	ЮТС
<b>Итого по ЖФ</b>					<b>0,12</b>	<b>0</b>	<b>0,046</b>	<b>0,166</b>	<b>0,29</b>	<b>0</b>	<b>0,358</b>	<b>0,648</b>	
<b>Итого по кадастровому кварталу</b>					<b>0,12</b>	<b>0</b>	<b>0,046</b>	<b>0,166</b>	<b>0,29</b>	<b>0</b>	<b>0,358</b>	<b>0,648</b>	

Таблица 247 - Тепловые нагрузки потребителей города в кадастровом квартале 22:70:021728

Признак потребителя	Адрес потребителя	Наименование потребителя	Этажность	Площадь отапливаемой, м <sup>2</sup>	Нагрузка договорная, Гкал/ч				Годовое потребление, тыс. Гкал				Источник
					Отопление	Вентиляция	ГВС	Сумма	Отопление	Вентиляция	ГВС	Сумма	
ЖФ	Крылова ул., 1	Жилое МКД	3	964	0,105	0	0	<b>0,105</b>	0,2544	0	0	<b>0,2544</b>	ЮТС
ЖФ	Крылова ул., 1	Жилое МКД	3		0	0	0,006	<b>0,006</b>	0	0	0,0463	<b>0,0463</b>	ЮТС
ЖФ	Крылова ул., 11	Жилое частный	1	34	0,011	0	0	<b>0,011</b>	0,0267	0	0	<b>0,0267</b>	ЮТС



Обосновывающие материалы к схеме теплоснабжения муниципального образования город Рубцовск  
Алтайского края на период до 2035 года (актуализация на 2025 год)

Признак потребителя	Адрес потребителя	Наименование потребителя	Этажность	Площадь отапливаемая, м <sup>2</sup>	Нагрузка договорная, Гкал/ч				Годовое потребление, тыс. Гкал				Источник
					Отопление	Вентиляция	ГВС	Сумма	Отопление	Вентиляция	ГВС	Сумма	
ЖФ	Крылова ул., 13	Жилое частный	1	51	0,0197	0	0	<b>0,0197</b>	0,0477	0	0	<b>0,0477</b>	ЮТС
ЖФ	Крылова ул., 3	Жилое частный	1	56	0,0158	0	0	<b>0,0158</b>	0,0383	0	0	<b>0,0383</b>	ЮТС
ЖФ	Крылова ул., 5	Жилое частный	1	50	0,008	0	0	<b>0,008</b>	0,0194	0	0	<b>0,0194</b>	ЮТС
ЖФ	Крылова ул., 7	Жилое частный	1	35	0,01	0	0	<b>0,01</b>	0,0242	0	0	<b>0,0242</b>	ЮТС
ЖФ	Крылова ул., 7	Жилое частный	1		0	0	0,015	<b>0,015</b>	0	0	0,1157	<b>0,1157</b>	ЮТС
ЖФ	Крылова ул., 9	Жилое частный	1	44	0,012	0	0	<b>0,012</b>	0,0291	0	0	<b>0,0291</b>	ЮТС
ЖФ	Крылова ул., 9	Жилое частный	1		0	0	0,015	<b>0,015</b>	0	0	0,1157	<b>0,1157</b>	ЮТС
ЖФ	Тургенева ул., 10	Жилое частный	1		0	0	0,015	<b>0,015</b>	0	0	0,1157	<b>0,1157</b>	ЮТС
ЖФ	Тургенева ул., 10	Жилое частный	1	54	0,008	0	0	<b>0,008</b>	0,0194	0	0	<b>0,0194</b>	ЮТС
ЖФ	Тургенева ул., 12	Жилое частный	1	41	0,007	0	0	<b>0,007</b>	0,017	0	0	<b>0,017</b>	ЮТС
ЖФ	Тургенева ул., 12	Жилое частный	1		0	0	0,015	<b>0,015</b>	0	0	0,1157	<b>0,1157</b>	ЮТС
ЖФ	Тургенева ул., 14	Жилое частный	1		0	0	0,015	<b>0,015</b>	0	0	0,1157	<b>0,1157</b>	ЮТС
ЖФ	Тургенева ул., 14	Жилое частный	1	49	0,009	0	0	<b>0,009</b>	0,0218	0	0	<b>0,0218</b>	ЮТС
ЖФ	Тургенева ул., 16	Жилое частный	1		0	0	0,015	<b>0,015</b>	0	0	0,1157	<b>0,1157</b>	ЮТС
ЖФ	Тургенева ул., 16	Жилое частный	1	52	0,008	0	0	<b>0,008</b>	0,0194	0	0	<b>0,0194</b>	ЮТС
ЖФ	Тургенева ул., 4-1. 4-2	Жилое частный	1	45	0,014	0	0	<b>0,014</b>	0,0339	0	0	<b>0,0339</b>	ЮТС
ЖФ	Тургенева ул., 4-1/4-2	Жилое частный	1		0	0	0,015	<b>0,015</b>	0	0	0,1157	<b>0,1157</b>	ЮТС
ЖФ	Тургенева ул., 6	Жилое частный	1	43	0,006	0	0	<b>0,006</b>	0,0145	0	0	<b>0,0145</b>	ЮТС
ЖФ	Тургенева ул., 6	Жилое частный	1		0	0	0,015	<b>0,015</b>	0	0	0,1157	<b>0,1157</b>	ЮТС
ЖФ	Тургенева ул., 8	Жилое частный	1	48	0,005	0	0	<b>0,005</b>	0,0121	0	0	<b>0,0121</b>	ЮТС
ЖФ	Тургенева ул., 8	Жилое частный	1		0	0	0,015	<b>0,015</b>	0	0	0,1157	<b>0,1157</b>	ЮТС
<b>Итого по ЖФ</b>					<b>0,239</b>	<b>0</b>	<b>0,141</b>	<b>0,38</b>	<b>0,578</b>	<b>0</b>	<b>1,088</b>	<b>1,666</b>	
<b>Итого по кадастровому кварталу</b>					<b>0,239</b>	<b>0</b>	<b>0,141</b>	<b>0,38</b>	<b>0,578</b>	<b>0</b>	<b>1,088</b>	<b>1,666</b>	

Таблица 248 - Тепловые нагрузки потребителей города в кадастровом квартале 22:70:021729

Признак потребителя	Адрес потребителя	Наименование потребителя	Этажность	Площадь отапливаемая, м <sup>2</sup>	Нагрузка договорная, Гкал/ч				Годовое потребление, тыс. Гкал				Источник
					Отопление	Вентиляция	ГВС	Сумма	Отопление	Вентиляция	ГВС	Сумма	
ЖФ	Тургенева ул., 11	Жилое частный	1	65	0,008	0	0	<b>0,008</b>	0,0194	0	0	<b>0,0194</b>	ЮТС
ЖФ	Тургенева ул., 11	Жилое частный	1		0	0	0,015	<b>0,015</b>	0	0	0,1157	<b>0,1157</b>	ЮТС

Обосновывающие материалы к схеме теплоснабжения муниципального образования город Рубцовск  
Алтайского края на период до 2035 года (актуализация на 2025 год)

Признак потребителя	Адрес потребителя	Наименование потребителя	Этажность	Площадь отапливаемая, м <sup>2</sup>	Нагрузка договорная, Гкал/ч				Годовое потребление, тыс. Гкал				Источник
					Отопление	Вентиляция	ГВС	Сумма	Отопление	Вентиляция	ГВС	Сумма	
ЖФ	Тургенева ул., 13	Жилое частный	1	75	0,012	0	0	<b>0,012</b>	0,0291	0	0	<b>0,0291</b>	ЮТС
ЖФ	Тургенева ул., 13	Жилое частный	1		0	0	0,015	<b>0,015</b>	0	0	0,1157	<b>0,1157</b>	ЮТС
ЖФ	Тургенева ул., 15	Жилое частный	1		0	0	0,015	<b>0,015</b>	0	0	0,1157	<b>0,1157</b>	ЮТС
ЖФ	Тургенева ул., 15	Жилое частный	1	30	0,007	0	0	<b>0,007</b>	0,017	0	0	<b>0,017</b>	ЮТС
ЖФ	Тургенева ул., 3	Жилое частный	1	62	0,008	0	0	<b>0,008</b>	0,0194	0	0	<b>0,0194</b>	ЮТС
ЖФ	Тургенева ул., 3	Жилое частный	1		0	0	0,015	<b>0,015</b>	0	0	0,1157	<b>0,1157</b>	ЮТС
ЖФ	Тургенева ул., 5	Жилое частный	1	59	0,009	0	0	<b>0,009</b>	0,0218	0	0	<b>0,0218</b>	ЮТС
ЖФ	Тургенева ул., 5	Жилое частный	1		0	0	0,015	<b>0,015</b>	0	0	0,1157	<b>0,1157</b>	ЮТС
ЖФ	Тургенева ул., 7	Жилое частный	1	41	0,007	0	0	<b>0,007</b>	0,017	0	0	<b>0,017</b>	ЮТС
ЖФ	Тургенева ул., 7	Жилое частный	1		0	0	0,015	<b>0,015</b>	0	0	0,1157	<b>0,1157</b>	ЮТС
ЖФ	Тургенева ул., 9	Жилое частный	1	60	0,007	0	0	<b>0,007</b>	0,017	0	0	<b>0,017</b>	ЮТС
ЖФ	Тургенева ул., 9	Жилое частный	1		0	0	0,015	<b>0,015</b>	0	0	0,1157	<b>0,1157</b>	ЮТС
<b>Итого по ЖФ</b>					<b>0,058</b>	<b>0</b>	<b>0,105</b>	<b>0,163</b>	<b>0,141</b>	<b>0</b>	<b>0,81</b>	<b>0,951</b>	
<b>Итого по кадастровому кварталу</b>					<b>0,058</b>	<b>0</b>	<b>0,105</b>	<b>0,163</b>	<b>0,141</b>	<b>0</b>	<b>0,81</b>	<b>0,951</b>	

Таблица 249 - Тепловые нагрузки потребителей города в кадастровом квартале 22:70:021730

Признак потребителя	Адрес потребителя	Наименование потребителя	Этажность	Площадь отапливаемая, м <sup>2</sup>	Нагрузка договорная, Гкал/ч				Годовое потребление, тыс. Гкал				Источник
					Отопление	Вентиляция	ГВС	Сумма	Отопление	Вентиляция	ГВС	Сумма	
ОДЗ	Жуковского ул., 2	Административное	1		0	0	0,00134	<b>0,00134</b>	0	0	0,0103	<b>0,0103</b>	ЮТС
ОДЗ	Жуковского ул., 2	Административное	1	235	0,0098	0	0	<b>0,0098</b>	0,0228	0	0	<b>0,0228</b>	ЮТС
ЖФ	Осипенко ул., 269	Жилое частный	1		0	0	0,00015	<b>0,00015</b>	0	0	0,0012	<b>0,0012</b>	ЮТС
ЖФ	Осипенко ул., 269	Жилое частный	1	69	0,008	0	0	<b>0,008</b>	0,0194	0	0	<b>0,0194</b>	ЮТС
ЖФ	Осипенко ул., 269а	Жилое частный	1		0	0	0,00015	<b>0,00015</b>	0	0	0,0012	<b>0,0012</b>	ЮТС
ЖФ	Осипенко ул., 269А	Жилое частный	1	81	0,0059	0	0	<b>0,0059</b>	0,0143	0	0	<b>0,0143</b>	ЮТС
ЖФ	Покрышкина ул., 14	Жилое частный	1		0	0	0,000315	<b>0,000315</b>	0	0	0,0024	<b>0,0024</b>	ЮТС
ЖФ	Покрышкина ул., 14	Жилое частный	1	49	0,0036	0	0	<b>0,0036</b>	0,0087	0	0	<b>0,0087</b>	ЮТС
<b>Итого по ЖФ</b>					<b>0,018</b>	<b>0</b>	<b>0,001</b>	<b>0,018</b>	<b>0,042</b>	<b>0</b>	<b>0,005</b>	<b>0,047</b>	
<b>Итого по ОДЗ</b>					<b>0,01</b>	<b>0</b>	<b>0,001</b>	<b>0,011</b>	<b>0,023</b>	<b>0</b>	<b>0,01</b>	<b>0,033</b>	
<b>Итого по кадастровому кварталу</b>					<b>0,028</b>	<b>0</b>	<b>0,002</b>	<b>0,029</b>	<b>0,065</b>	<b>0</b>	<b>0,015</b>	<b>0,08</b>	

Обосновывающие материалы к схеме теплоснабжения муниципального образования город Рубцовск  
Алтайского края на период до 2035 года (актуализация на 2025 год)

**Таблица 250 - Тепловые нагрузки потребителей города в кадастровом квартале 22:70:021731**

Признак потребителя	Адрес потребителя	Наименование потребителя	Этажность	Площадь отапливаемой, м <sup>2</sup>	Нагрузка договорная, Гкал/ч				Годовое потребление, тыс. Гкал				Источник
					Отопление	Вентиляция	ГВС	Сумма	Отопление	Вентиляция	ГВС	Сумма	
ЖФ	Покрышкина ул., 33-1	Жилое частный	1	92	0,0075	0	0	<b>0,0075</b>	0,0182	0	0	<b>0,0182</b>	ЮТС
ЖФ	Покрышкина ул., 33-2	Жилое частный	1		0,0075	0	0	<b>0,0075</b>	0,0182	0	0	<b>0,0182</b>	ЮТС
ЖФ	Ползунова ул., 50	Жилое частный	1	78	0,014	0	0	<b>0,014</b>	0,0339	0	0	<b>0,0339</b>	ЮТС
<b>Итого по ЖФ</b>					<b>0,029</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,029</b>	<b>0,07</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,07</b>	
<b>Итого по кадастровому кварталу</b>					<b>0,029</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,029</b>	<b>0,07</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,07</b>	

**Таблица 251 - Тепловые нагрузки потребителей города в кадастровом квартале 22:70:021732**

Признак потребителя	Адрес потребителя	Наименование потребителя	Этажность	Площадь отапливаемой, м <sup>2</sup>	Нагрузка договорная, Гкал/ч				Годовое потребление, тыс. Гкал				Источник
					Отопление	Вентиляция	ГВС	Сумма	Отопление	Вентиляция	ГВС	Сумма	
ОДЗ	Жуковского ул., 10	Административное	1	73	0,0061	0	0	<b>0,0061</b>	0,0142	0	0	<b>0,0142</b>	ЮТС
ЖФ	Панфилова ул., 4-1	Жилое частный	1	97	0,008	0	0	<b>0,008</b>	0,0194	0	0	<b>0,0194</b>	ЮТС
ЖФ	Панфилова ул., 4-2	Жилое частный	1	97	0,008	0	0	<b>0,008</b>	0,0194	0	0	<b>0,0194</b>	ЮТС
ЖФ	Панфилова ул., 6	Жилое частный	1	67	0,003	0	0	<b>0,003</b>	0,0073	0	0	<b>0,0073</b>	ЮТС
ЖФ	Панфилова ул., 8	Жилое частный	1	72	0,008	0	0	<b>0,008</b>	0,0194	0	0	<b>0,0194</b>	ЮТС
ЖФ	Ползунова ул., 45	Жилое частный	1	53	0,008	0	0	<b>0,008</b>	0,0194	0	0	<b>0,0194</b>	ЮТС
ЖФ	Ползунова ул., 47	Жилое частный	1	74	0,008	0	0	<b>0,008</b>	0,0194	0	0	<b>0,0194</b>	ЮТС
ЖФ	Ползунова ул., 49	Жилое частный	1	55	0,006	0	0	<b>0,006</b>	0,0145	0	0	<b>0,0145</b>	ЮТС
ЖФ	Ползунова ул., 51	Жилое частный	1	30	0,007	0	0	<b>0,007</b>	0,017	0	0	<b>0,017</b>	ЮТС
ЖФ	Ползунова ул., 53	Жилое частный	1	95	0,014	0	0	<b>0,014</b>	0,0339	0	0	<b>0,0339</b>	ЮТС
<b>Итого по ЖФ</b>					<b>0,07</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,07</b>	<b>0,17</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,17</b>	
<b>Итого по ОДЗ</b>					<b>0,006</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,006</b>	<b>0,014</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,014</b>	
<b>Итого по кадастровому кварталу</b>					<b>0,076</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,076</b>	<b>0,184</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,184</b>	

**Таблица 252 - Тепловые нагрузки потребителей города в кадастровом квартале 22:70:021733**

Признак потребителя	Адрес потребителя	Наименование потребителя	Этажность	Площадь отапливаемой, м <sup>2</sup>	Нагрузка договорная, Гкал/ч				Годовое потребление, тыс. Гкал				Источник
					Отопление	Вентиляция	ГВС	Сумма	Отопление	Вентиляция	ГВС	Сумма	
ОДЗ	Жуковского ул., 12	Административное	2	171	0,0296	0	0	<b>0,0296</b>	0,069	0	0	<b>0,069</b>	ЮТС
ЖФ	Жуковского ул., 12а	Жилое частный	2	55	0,006	0	0	<b>0,006</b>	0,0145	0	0	<b>0,0145</b>	ЮТС

Обосновывающие материалы к схеме теплоснабжения муниципального образования город Рубцовск  
Алтайского края на период до 2035 года (актуализация на 2025 год)

Признак потребителя	Адрес потребителя	Наименование потребителя	Этажность	Площадь отапливаемой, м <sup>2</sup>	Нагрузка договорная, Гкал/ч				Годовое потребление, тыс. Гкал				Источник
					Отопление	Вентиляция	ГВС	Сумма	Отопление	Вентиляция	ГВС	Сумма	
П	Жуковского ул., 14	Производственное	2	868	0,0703	0	0	<b>0,0703</b>	0,1568	0	0	<b>0,1568</b>	ЮТС
<b>Итого по ЖФ</b>					<b>0,006</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,006</b>	<b>0,015</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,015</b>	
<b>Итого по ОДЗ</b>					<b>0,03</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,03</b>	<b>0,069</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,069</b>	
<b>Итого по П</b>					<b>0,07</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,07</b>	<b>0,157</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,157</b>	
<b>Итого по кадастровому кварталу</b>					<b>0,106</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,106</b>	<b>0,241</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,241</b>	

Таблица 253 - Тепловые нагрузки потребителей города в кадастровом квартале 22:70:021739

Признак потребителя	Адрес потребителя	Наименование потребителя	Этажность	Площадь отапливаемой, м <sup>2</sup>	Нагрузка договорная, Гкал/ч				Годовое потребление, тыс. Гкал				Источник
					Отопление	Вентиляция	ГВС	Сумма	Отопление	Вентиляция	ГВС	Сумма	
ЖФ	Панфилова ул., 1	Жилое частный	1	39	0,004	0	0	<b>0,004</b>	0,0097	0	0	<b>0,0097</b>	ЮТС
ЖФ	Панфилова ул., 3	Жилое частный	1	55	0,006	0	0	<b>0,006</b>	0,0145	0	0	<b>0,0145</b>	ЮТС
<b>Итого по ЖФ</b>					<b>0,01</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,01</b>	<b>0,024</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,024</b>	
<b>Итого по кадастровому кварталу</b>					<b>0,01</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,01</b>	<b>0,024</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,024</b>	

Таблица 254 - Тепловые нагрузки потребителей города в кадастровом квартале 22:70:021743

Признак потребителя	Адрес потребителя	Наименование потребителя	Этажность	Площадь отапливаемой, м <sup>2</sup>	Нагрузка договорная, Гкал/ч				Годовое потребление, тыс. Гкал				Источник
					Отопление	Вентиляция	ГВС	Сумма	Отопление	Вентиляция	ГВС	Сумма	
ЖФ	Ленина пр-т., 215	Жилое частный	1		0	0	0,0009	<b>0,0009</b>	0	0	0,0069	<b>0,0069</b>	ЮТС
ЖФ	Ленина пр-т., 215	Жилое частный	1	42	0,0105	0	0	<b>0,0105</b>	0,0254	0	0	<b>0,0254</b>	ЮТС
ЖФ	Ленина пр-т., 217	Жилое частный	1		0	0	0,0006	<b>0,0006</b>	0	0	0,0046	<b>0,0046</b>	ЮТС
ЖФ	Ленина пр-т., 217	Жилое частный	1	63	0,0135	0	0	<b>0,0135</b>	0,0327	0	0	<b>0,0327</b>	ЮТС
ЖФ	Ленина пр-т., 219-1	Жилое частный	1		0	0	0,0003	<b>0,0003</b>	0	0	0,0023	<b>0,0023</b>	ЮТС
ЖФ	Ленина пр-т., 219-1	Жилое частный	1	42	0,0095	0	0	<b>0,0095</b>	0,023	0	0	<b>0,023</b>	ЮТС
ЖФ	Ленина пр-т., 219-2	Жилое частный	1	42	0,0095	0	0	<b>0,0095</b>	0,023	0	0	<b>0,023</b>	ЮТС
ЖФ	Ленина пр-т., 219-2	Жилое частный	1		0	0	0,0006	<b>0,0006</b>	0	0	0,0046	<b>0,0046</b>	ЮТС
ЖФ	Ленина пр-т., 221	Жилое частный	1		0	0	0,0009	<b>0,0009</b>	0	0	0,0069	<b>0,0069</b>	ЮТС
ЖФ	Ленина пр-т., 221	Жилое частный	1	58	0,0111	0	0	<b>0,0111</b>	0,0269	0	0	<b>0,0269</b>	ЮТС
ЖФ	Ленина пр-т., 223	Жилое частный	1		0	0	0,0006	<b>0,0006</b>	0	0	0,0046	<b>0,0046</b>	ЮТС
ЖФ	Ленина пр-т., 223	Жилое частный	1	42	0,0109	0	0	<b>0,0109</b>	0,0264	0	0	<b>0,0264</b>	ЮТС

Обосновывающие материалы к схеме теплоснабжения муниципального образования город Рубцовск  
Алтайского края на период до 2035 года (актуализация на 2025 год)

Признак потребителя	Адрес потребителя	Наименование потребителя	Этажность	Площадь отапливаемой, м <sup>2</sup>	Нагрузка договорная, Гкал/ч				Годовое потребление, тыс. Гкал				Источник
					Отопление	Вентиляция	ГВС	Сумма	Отопление	Вентиляция	ГВС	Сумма	
ЖФ	Ленина пр-т., 225	Жилое частный	1		0	0	0,0006	<b>0,0006</b>	0	0	0,0046	<b>0,0046</b>	ЮТС
ЖФ	Ленина пр-т., 225	Жилое частный	1	53	0,0121	0	0	<b>0,0121</b>	0,0293	0	0	<b>0,0293</b>	ЮТС
ЖФ	Ленина пр-т., 227	Жилое частный	1		0	0	0,0006	<b>0,0006</b>	0	0	0,0046	<b>0,0046</b>	ЮТС
ЖФ	Ленина пр-т., 227	Жилое частный	1	45	0,0104	0	0	<b>0,0104</b>	0,0252	0	0	<b>0,0252</b>	ЮТС
ЖФ	Ленина пр-т., 229	Жилое частный	1		0	0	0,0009	<b>0,0009</b>	0	0	0,0069	<b>0,0069</b>	ЮТС
ЖФ	Ленина пр-т., 229	Жилое частный	1	38	0,0104	0	0	<b>0,0104</b>	0,0252	0	0	<b>0,0252</b>	ЮТС
ЖФ	Фадеева ул., 10	Жилое частный	1		0	0	0,00015	<b>0,00015</b>	0	0	0,0012	<b>0,0012</b>	ЮТС
ЖФ	Фадеева ул., 10	Жилое частный	1	43	0,009	0	0	<b>0,009</b>	0,0218	0	0	<b>0,0218</b>	ЮТС
ЖФ	Фадеева ул., 12	Жилое частный	1		0	0	0,00015	<b>0,00015</b>	0	0	0,0012	<b>0,0012</b>	ЮТС
ЖФ	Фадеева ул., 12	Жилое частный	1	47	0,007	0	0	<b>0,007</b>	0,017	0	0	<b>0,017</b>	ЮТС
ЖФ	Фадеева ул., 14	Жилое частный	1		0	0	0,002145	<b>0,002145</b>	0	0	0,0165	<b>0,0165</b>	ЮТС
ЖФ	Фадеева ул., 14	Жилое частный	1	66	0,01	0	0	<b>0,01</b>	0,0242	0	0	<b>0,0242</b>	ЮТС
ЖФ	Фадеева ул., 16	Жилое частный	1		0	0	0,00015	<b>0,00015</b>	0	0	0,0012	<b>0,0012</b>	ЮТС
ЖФ	Фадеева ул., 16	Жилое частный	1	257	0,0223	0	0	<b>0,0223</b>	0,054	0	0	<b>0,054</b>	ЮТС
ЖФ	Фадеева ул., 18	Жилое частный	1		0	0	0,00015	<b>0,00015</b>	0	0	0,0012	<b>0,0012</b>	ЮТС
ЖФ	Фадеева ул., 18	Жилое частный	1	52	0,008	0	0	<b>0,008</b>	0,0194	0	0	<b>0,0194</b>	ЮТС
ЖФ	Фадеева ул., 20	Жилое частный	1		0	0	0,00006	<b>0,00006</b>	0	0	0,0005	<b>0,0005</b>	ЮТС
ЖФ	Фадеева ул., 20	Жилое частный	1	142	0,01772	0	0	<b>0,01772</b>	0,0429	0	0	<b>0,0429</b>	ЮТС
ЖФ	Фадеева ул., 8	Жилое частный	1		0	0	0,00015	<b>0,00015</b>	0	0	0,0012	<b>0,0012</b>	ЮТС
ЖФ	Фадеева ул., 8	Жилое частный	1	120	0,009	0	0	<b>0,009</b>	0,0218	0	0	<b>0,0218</b>	ЮТС
<b>Итого по ЖФ</b>					<b>0,181</b>	<b>0</b>	<b>0,009</b>	<b>0,19</b>	<b>0,438</b>	<b>0</b>	<b>0,069</b>	<b>0,507</b>	
<b>Итого по кадастровому кварталу</b>					<b>0,181</b>	<b>0</b>	<b>0,009</b>	<b>0,19</b>	<b>0,438</b>	<b>0</b>	<b>0,069</b>	<b>0,507</b>	

Таблица 255 - Тепловые нагрузки потребителей города в кадастровом квартале 22:70:021744

Признак потребителя	Адрес потребителя	Наименование потребителя	Этажность	Площадь отапливаемой, м <sup>2</sup>	Нагрузка договорная, Гкал/ч				Годовое потребление, тыс. Гкал				Источник
					Отопление	Вентиляция	ГВС	Сумма	Отопление	Вентиляция	ГВС	Сумма	
ЖФ	Гончарова ул., 16	Жилое частный	1	71	0,009	0	0	<b>0,009</b>	0,0218	0	0	<b>0,0218</b>	ЮТС
ЖФ	Гончарова ул., 16	Жилое частный	1		0	0	0,000615	<b>0,000615</b>	0	0	0,0047	<b>0,0047</b>	ЮТС
ЖФ	Гончарова ул., 18	Жилое частный	1	68	0,009	0	0	<b>0,009</b>	0,0218	0	0	<b>0,0218</b>	ЮТС
ЖФ	Гончарова ул., 18	Жилое частный	1		0	0	0,000615	<b>0,000615</b>	0	0	0,0047	<b>0,0047</b>	ЮТС

Обосновывающие материалы к схеме теплоснабжения муниципального образования город Рубцовск  
Алтайского края на период до 2035 года (актуализация на 2025 год)

Признак потребителя	Адрес потребителя	Наименование потребителя	Этажность	Площадь отапливаемая, м <sup>2</sup>	Нагрузка договорная, Гкал/ч				Годовое потребление, тыс. Гкал				Источник
					Отопление	Вентиляция	ГВС	Сумма	Отопление	Вентиляция	ГВС	Сумма	
ЖФ	Гончарова ул., 20	Жилое частный	1	64	0,009	0	0	<b>0,009</b>	0,0218	0	0	<b>0,0218</b>	ЮТС
ЖФ	Гончарова ул., 20	Жилое частный	1		0	0	0,000315	<b>0,000315</b>	0	0	0,0024	<b>0,0024</b>	ЮТС
ЖФ	Гончарова ул., 22	Жилое частный	1	72	0,012	0	0	<b>0,012</b>	0,0291	0	0	<b>0,0291</b>	ЮТС
ЖФ	Гончарова ул., 24	Жилое частный	1		0	0	0,000465	<b>0,000465</b>	0	0	0,0036	<b>0,0036</b>	ЮТС
ЖФ	Гончарова ул., 24	Жилое частный	1	71	0,011	0	0	<b>0,011</b>	0,0267	0	0	<b>0,0267</b>	ЮТС
ЖФ	Гончарова ул., 26	Жилое частный	1		0	0	0,000315	<b>0,000315</b>	0	0	0,0024	<b>0,0024</b>	ЮТС
ЖФ	Гончарова ул., 26	Жилое частный	1	36	0,006	0	0	<b>0,006</b>	0,0145	0	0	<b>0,0145</b>	ЮТС
ЖФ	Гончарова ул., 28-1. 28-2	Жилое частный	1	126	0,013	0	0	<b>0,013</b>	0,0315	0	0	<b>0,0315</b>	ЮТС
ЖФ	Гончарова ул., 28-1/28-2	Жилое частный	1		0	0	0,000315	<b>0,000315</b>	0	0	0,0024	<b>0,0024</b>	ЮТС
ЖФ	Гончарова ул., 30	Жилое частный	1		0	0	0,00015	<b>0,00015</b>	0	0	0,0012	<b>0,0012</b>	ЮТС
ЖФ	Гончарова ул., 30	Жилое частный	1	65	0,009	0	0	<b>0,009</b>	0,0218	0	0	<b>0,0218</b>	ЮТС
ЖФ	Гончарова ул., 32	Жилое частный	1		0	0	0,002685	<b>0,002685</b>	0	0	0,0207	<b>0,0207</b>	ЮТС
ЖФ	Гончарова ул., 32	Жилое частный	1	112	0,013	0	0	<b>0,013</b>	0,0315	0	0	<b>0,0315</b>	ЮТС
ЖФ	Фадеева ул., 11	Жилое частный	1		0	0	0,00015	<b>0,00015</b>	0	0	0,0012	<b>0,0012</b>	ЮТС
ЖФ	Фадеева ул., 11	Жилое частный	1	182	0,012	0	0	<b>0,012</b>	0,0291	0	0	<b>0,0291</b>	ЮТС
ЖФ	Фадеева ул., 13	Жилое частный	1		0	0	0,00108	<b>0,00108</b>	0	0	0,0083	<b>0,0083</b>	ЮТС
ЖФ	Фадеева ул., 13	Жилое частный	1	76	0,009	0	0	<b>0,009</b>	0,0218	0	0	<b>0,0218</b>	ЮТС
ЖФ	Фадеева ул., 15	Жилое частный	1		0	0	0,000315	<b>0,000315</b>	0	0	0,0024	<b>0,0024</b>	ЮТС
ЖФ	Фадеева ул., 15	Жилое частный	1	87	0,0014	0	0	<b>0,0014</b>	0,0034	0	0	<b>0,0034</b>	ЮТС
ЖФ	Фадеева ул., 17	Жилое частный	1		0	0	0,00015	<b>0,00015</b>	0	0	0,0012	<b>0,0012</b>	ЮТС
ЖФ	Фадеева ул., 17	Жилое частный	1	75	0,008	0	0	<b>0,008</b>	0,0194	0	0	<b>0,0194</b>	ЮТС
ЖФ	Фадеева ул., 19	Жилое частный	1		0	0	0,00015	<b>0,00015</b>	0	0	0,0012	<b>0,0012</b>	ЮТС
ЖФ	Фадеева ул., 19	Жилое частный	1	70	0,01885	0	0	<b>0,01885</b>	0,0457	0	0	<b>0,0457</b>	ЮТС
ЖФ	Фадеева ул., 21	Жилое частный	1		0	0	0,00015	<b>0,00015</b>	0	0	0,0012	<b>0,0012</b>	ЮТС
ЖФ	Фадеева ул., 21	Жилое частный	1	40	0,007	0	0	<b>0,007</b>	0,017	0	0	<b>0,017</b>	ЮТС
ЖФ	Фадеева ул., 7	Жилое частный	1		0	0	0,00015	<b>0,00015</b>	0	0	0,0012	<b>0,0012</b>	ЮТС
ЖФ	Фадеева ул., 7	Жилое частный	1	86	0,013	0	0	<b>0,013</b>	0,0315	0	0	<b>0,0315</b>	ЮТС
ЖФ	Фадеева ул., 9	Жилое частный	1		0	0	0,002145	<b>0,002145</b>	0	0	0,0165	<b>0,0165</b>	ЮТС
ЖФ	Фадеева ул., 9	Жилое частный	1	56	0,01	0	0	<b>0,01</b>	0,0242	0	0	<b>0,0242</b>	ЮТС
<b>Итого по ЖФ</b>					<b>0,17</b>	<b>0</b>	<b>0,01</b>	<b>0,18</b>	<b>0,413</b>	<b>0</b>	<b>0,075</b>	<b>0,488</b>	
<b>Итого по кадастровому кварталу</b>					<b>0,17</b>	<b>0</b>	<b>0,01</b>	<b>0,18</b>	<b>0,413</b>	<b>0</b>	<b>0,075</b>	<b>0,488</b>	

Обосновывающие материалы к схеме теплоснабжения муниципального образования город Рубцовск  
Алтайского края на период до 2035 года (актуализация на 2025 год)

Таблица 256 - Тепловые нагрузки потребителей города в кадастровом квартале 22:70:021745

Признак потребителя	Адрес потребителя	Наименование потребителя	Этажность	Площадь отапливаемой, м <sup>2</sup>	Нагрузка договорная, Гкал/ч				Годовое потребление, тыс. Гкал				Источник
					Отопление	Вентиляция	ГВС	Сумма	Отопление	Вентиляция	ГВС	Сумма	
ЖФ	Гончарова ул., 17	Жилое частный	1		0	0	0,00048	<b>0,00048</b>	0	0	0,0037	<b>0,0037</b>	ЮТС
ЖФ	Гончарова ул., 17	Жилое частный	1	58	0,0113	0	0	<b>0,0113</b>	0,0274	0	0	<b>0,0274</b>	ЮТС
ЖФ	Гончарова ул., 19	Жилое частный	1	41	0,007	0	0	<b>0,007</b>	0,017	0	0	<b>0,017</b>	ЮТС
ЖФ	Гончарова ул., 19	Жилое частный	1		0	0	0,000615	<b>0,000615</b>	0	0	0,0047	<b>0,0047</b>	ЮТС
ЖФ	Гончарова ул., 23	Жилое частный	1	90	0,007	0	0	<b>0,007</b>	0,017	0	0	<b>0,017</b>	ЮТС
ЖФ	Гончарова ул., 23	Жилое частный	1		0	0	0,000615	<b>0,000615</b>	0	0	0,0047	<b>0,0047</b>	ЮТС
ЖФ	Гончарова ул., 23А	Жилое частный	1		0	0	0,00082	<b>0,00082</b>	0	0	0,0063	<b>0,0063</b>	ЮТС
ЖФ	Гончарова ул., 23А	Жилое частный	1	122	0,009	0	0	<b>0,009</b>	0,0218	0	0	<b>0,0218</b>	ЮТС
ЖФ	Гончарова ул., 23Б	Жилое частный	1	90	0,015	0	0	<b>0,015</b>	0,0363	0	0	<b>0,0363</b>	ЮТС
ЖФ	Гончарова ул., 25	Жилое частный	1		0	0	0,00015	<b>0,00015</b>	0	0	0,0012	<b>0,0012</b>	ЮТС
ЖФ	Гончарова ул., 25	Жилое частный	1	42	0,006	0	0	<b>0,006</b>	0,0145	0	0	<b>0,0145</b>	ЮТС
ЖФ	Гончарова ул., 27	Жилое частный	1		0	0	0,000315	<b>0,000315</b>	0	0	0,0024	<b>0,0024</b>	ЮТС
ЖФ	Гончарова ул., 27	Жилое частный	1	44	0,007	0	0	<b>0,007</b>	0,017	0	0	<b>0,017</b>	ЮТС
ЖФ	Крылова ул., 18	Жилое частный	1		0,01	0	0	<b>0,01</b>	0,0242	0	0	<b>0,0242</b>	ЮТС
ЖФ	Крылова ул., 20	Жилое частный	1	58	0,008	0	0	<b>0,008</b>	0,0194	0	0	<b>0,0194</b>	ЮТС
ЖФ	Крылова ул., 22	Жилое частный	1	43	0,0142	0	0	<b>0,0142</b>	0,0344	0	0	<b>0,0344</b>	ЮТС
ЖФ	Крылова ул., 24	Жилое частный	1	82	0,009	0	0	<b>0,009</b>	0,0218	0	0	<b>0,0218</b>	ЮТС
ЖФ	Крылова ул., 24А	Жилое частный	1	61	0,007	0	0	<b>0,007</b>	0,017	0	0	<b>0,017</b>	ЮТС
ЖФ	Крылова ул., 26	Жилое частный	1	57	0,01773	0	0	<b>0,01773</b>	0,043	0	0	<b>0,043</b>	ЮТС
ЖФ	Крылова ул., 26а	Жилое частный	1		0	0	0,00015	<b>0,00015</b>	0	0	0,0012	<b>0,0012</b>	ЮТС
ЖФ	Крылова ул., 26А	Жилое частный	1	70	0,018	0	0	<b>0,018</b>	0,0436	0	0	<b>0,0436</b>	ЮТС
ЖФ	Крылова ул., 28	Жилое частный	1		0	0	0,00015	<b>0,00015</b>	0	0	0,0012	<b>0,0012</b>	ЮТС
ЖФ	Крылова ул., 28	Жилое частный	1	40	0,007	0	0	<b>0,007</b>	0,017	0	0	<b>0,017</b>	ЮТС
ЖФ	Крылова ул., 30	Жилое частный	1		0	0	0,00015	<b>0,00015</b>	0	0	0,0012	<b>0,0012</b>	ЮТС
ЖФ	Крылова ул., 30	Жилое частный	1	39	0,006	0	0	<b>0,006</b>	0,0145	0	0	<b>0,0145</b>	ЮТС
<b>Итого по ЖФ</b>					<b>0,159</b>	<b>0</b>	<b>0,004</b>	<b>0,163</b>	<b>0,386</b>	<b>0</b>	<b>0,031</b>	<b>0,417</b>	
<b>Итого по кадастровому кварталу</b>					<b>0,159</b>	<b>0</b>	<b>0,004</b>	<b>0,163</b>	<b>0,386</b>	<b>0</b>	<b>0,031</b>	<b>0,417</b>	

Обосновывающие материалы к схеме теплоснабжения муниципального образования город Рубцовск  
Алтайского края на период до 2035 года (актуализация на 2025 год)

Таблица 257 - Тепловые нагрузки потребителей города в кадастровом квартале 22:70:021746

Признак потребителя	Адрес потребителя	Наименование потребителя	Этажность	Площадь отапливаемой, м <sup>2</sup>	Нагрузка договорная, Гкал/ч				Годовое потребление, тыс. Гкал				Источник
					Отопление	Вентиляция	ГВС	Сумма	Отопление	Вентиляция	ГВС	Сумма	
ЖФ	Крылова ул., 17	Жилое частный	1	52	0,006	0	0	<b>0,006</b>	0,0145	0	0	<b>0,0145</b>	ЮТС
ЖФ	Крылова ул., 19	Жилое частный	1	57	0,007	0	0	<b>0,007</b>	0,017	0	0	<b>0,017</b>	ЮТС
ЖФ	Крылова ул., 21	Жилое частный	1	46	0,007	0	0	<b>0,007</b>	0,017	0	0	<b>0,017</b>	ЮТС
ЖФ	Крылова ул., 23	Жилое частный	1	49	0,0194	0	0	<b>0,0194</b>	0,047	0	0	<b>0,047</b>	ЮТС
ЖФ	Крылова ул., 25	Жилое частный	1	58	0,009	0	0	<b>0,009</b>	0,0218	0	0	<b>0,0218</b>	ЮТС
ЖФ	Крылова ул., 27	Жилое частный	1	63	0,009	0	0	<b>0,009</b>	0,0218	0	0	<b>0,0218</b>	ЮТС
ЖФ	Крылова ул., 27	Жилое частный	1		0	0	0,00015	<b>0,00015</b>	0	0	0,0012	<b>0,0012</b>	ЮТС
ЖФ	Крылова ул., 29	Жилое частный	1	66	0,011	0	0	<b>0,011</b>	0,0267	0	0	<b>0,0267</b>	ЮТС
ЖФ	Крылова ул., 29	Жилое частный	1		0	0	0,00015	<b>0,00015</b>	0	0	0,0012	<b>0,0012</b>	ЮТС
ЖФ	Крылова ул., 31	Жилое частный	1	35	0,006	0	0	<b>0,006</b>	0,0145	0	0	<b>0,0145</b>	ЮТС
ЖФ	Крылова ул., 31	Жилое частный	1		0	0	0,00015	<b>0,00015</b>	0	0	0,0012	<b>0,0012</b>	ЮТС
ЖФ	Тургенева ул., 18	Жилое частный	1		0	0	0,015	<b>0,015</b>	0	0	0,1157	<b>0,1157</b>	ЮТС
ЖФ	Тургенева ул., 18	Жилое частный	1	65	0,009	0	0	<b>0,009</b>	0,0218	0	0	<b>0,0218</b>	ЮТС
ЖФ	Тургенева ул., 20	Жилое частный	1		0	0	0,015	<b>0,015</b>	0	0	0,1157	<b>0,1157</b>	ЮТС
ЖФ	Тургенева ул., 20	Жилое частный	1	43	0,005	0	0	<b>0,005</b>	0,0121	0	0	<b>0,0121</b>	ЮТС
ЖФ	Тургенева ул., 22	Жилое частный	1		0	0	0,015	<b>0,015</b>	0	0	0,1157	<b>0,1157</b>	ЮТС
ЖФ	Тургенева ул., 22	Жилое частный	1	65	0,009	0	0	<b>0,009</b>	0,0218	0	0	<b>0,0218</b>	ЮТС
ЖФ	Тургенева ул., 24	Жилое частный	1	52	0,007	0	0	<b>0,007</b>	0,017	0	0	<b>0,017</b>	ЮТС
ЖФ	Тургенева ул., 24	Жилое частный	1		0	0	0,015	<b>0,015</b>	0	0	0,1157	<b>0,1157</b>	ЮТС
ЖФ	Тургенева ул., 26	Жилое частный	1		0	0	0,015	<b>0,015</b>	0	0	0,1157	<b>0,1157</b>	ЮТС
ЖФ	Тургенева ул., 26	Жилое частный	1	77	0,009	0	0	<b>0,009</b>	0,0218	0	0	<b>0,0218</b>	ЮТС
ЖФ	Тургенева ул., 28	Жилое частный	1		0	0	0,015	<b>0,015</b>	0	0	0,1157	<b>0,1157</b>	ЮТС
ЖФ	Тургенева ул., 28	Жилое частный	1	61	0,008	0	0	<b>0,008</b>	0,0194	0	0	<b>0,0194</b>	ЮТС
ЖФ	Тургенева ул., 30	Жилое частный	1		0	0	0,015	<b>0,015</b>	0	0	0,1157	<b>0,1157</b>	ЮТС
ЖФ	Тургенева ул., 30	Жилое частный	1	69	0,009	0	0	<b>0,009</b>	0,0218	0	0	<b>0,0218</b>	ЮТС
ЖФ	Тургенева ул., 32	Жилое частный	1		0	0	0,015	<b>0,015</b>	0	0	0,1157	<b>0,1157</b>	ЮТС
ЖФ	Тургенева ул., 32	Жилое частный	1	52	0,007	0	0	<b>0,007</b>	0,017	0	0	<b>0,017</b>	ЮТС
<b>Итого по ЖФ</b>					<b>0,137</b>	<b>0</b>	<b>0,12</b>	<b>0,258</b>	<b>0,333</b>	<b>0</b>	<b>0,929</b>	<b>1,262</b>	
<b>Итого по кадастровому кварталу</b>					<b>0,137</b>	<b>0</b>	<b>0,12</b>	<b>0,258</b>	<b>0,333</b>	<b>0</b>	<b>0,929</b>	<b>1,262</b>	



Обосновывающие материалы к схеме теплоснабжения муниципального образования город Рубцовск  
Алтайского края на период до 2035 года (актуализация на 2025 год)

Таблица 258 - Тепловые нагрузки потребителей города в кадастровом квартале 22:70:021747

Признак потребителя	Адрес потребителя	Наименование потребителя	Этажность	Площадь отапливаемой, м <sup>2</sup>	Нагрузка договорная, Гкал/ч				Годовое потребление, тыс. Гкал				Источник
					Отопление	Вентиляция	ГВС	Сумма	Отопление	Вентиляция	ГВС	Сумма	
ЖФ	Осипенко ул., 214	Жилое частный	1	39	0,005	0	0	<b>0,005</b>	0,0121	0	0	<b>0,0121</b>	ЮТС
ЖФ	Тургенева ул., 17	Жилое частный	1		0	0	0,015	<b>0,015</b>	0	0	0,1157	<b>0,1157</b>	ЮТС
ЖФ	Тургенева ул., 17	Жилое частный	1	48	0,007	0	0	<b>0,007</b>	0,017	0	0	<b>0,017</b>	ЮТС
ЖФ	Тургенева ул., 19	Жилое частный	1	60	0,00824	0	0	<b>0,00824</b>	0,02	0	0	<b>0,02</b>	ЮТС
ЖФ	Тургенева ул., 21	Жилое частный	1		0	0	0,015	<b>0,015</b>	0	0	0,1157	<b>0,1157</b>	ЮТС
ЖФ	Тургенева ул., 21	Жилое частный	1	48	0,008	0	0	<b>0,008</b>	0,0194	0	0	<b>0,0194</b>	ЮТС
ЖФ	Тургенева ул., 23	Жилое частный	1		0	0	0,015	<b>0,015</b>	0	0	0,1157	<b>0,1157</b>	ЮТС
ЖФ	Тургенева ул., 23	Жилое частный	1	45	0,008	0	0	<b>0,008</b>	0,0194	0	0	<b>0,0194</b>	ЮТС
ЖФ	Тургенева ул., 25	Жилое частный	1		0	0	0,015	<b>0,015</b>	0	0	0,1157	<b>0,1157</b>	ЮТС
ЖФ	Тургенева ул., 25	Жилое частный	1	58	0,009	0	0	<b>0,009</b>	0,0218	0	0	<b>0,0218</b>	ЮТС
ЖФ	Тургенева ул., 27	Жилое частный	1		0	0	0,015	<b>0,015</b>	0	0	0,1157	<b>0,1157</b>	ЮТС
ЖФ	Тургенева ул., 27	Жилое частный	1	47	0,008	0	0	<b>0,008</b>	0,0194	0	0	<b>0,0194</b>	ЮТС
ЖФ	Тургенева ул., 29	Жилое частный	1		0	0	0,015	<b>0,015</b>	0	0	0,1157	<b>0,1157</b>	ЮТС
ЖФ	Тургенева ул., 29	Жилое частный	1	40	0,007	0	0	<b>0,007</b>	0,017	0	0	<b>0,017</b>	ЮТС
ЖФ	Тургенева ул., 31	Жилое частный	1	64	0,01	0	0	<b>0,01</b>	0,0242	0	0	<b>0,0242</b>	ЮТС
ЖФ	Тургенева ул., 31	Жилое частный	1		0	0	0,015	<b>0,015</b>	0	0	0,1157	<b>0,1157</b>	ЮТС
ЖФ	Тургенева ул., 33	Жилое частный	1	61	0,007	0	0	<b>0,007</b>	0,017	0	0	<b>0,017</b>	ЮТС
ЖФ	Тургенева ул., 33	Жилое частный	1		0	0	0,015	<b>0,015</b>	0	0	0,1157	<b>0,1157</b>	ЮТС
<b>Итого по ЖФ</b>					<b>0,077</b>	<b>0</b>	<b>0,12</b>	<b>0,197</b>	<b>0,187</b>	<b>0</b>	<b>0,926</b>	<b>1,113</b>	
<b>Итого по кадастровому кварталу</b>					<b>0,077</b>	<b>0</b>	<b>0,12</b>	<b>0,197</b>	<b>0,187</b>	<b>0</b>	<b>0,926</b>	<b>1,113</b>	

Таблица 259 - Тепловые нагрузки потребителей города в кадастровом квартале 22:70:021749

Признак потребителя	Адрес потребителя	Наименование потребителя	Этажность	Площадь отапливаемой, м <sup>2</sup>	Нагрузка договорная, Гкал/ч				Годовое потребление, тыс. Гкал				Источник
					Отопление	Вентиляция	ГВС	Сумма	Отопление	Вентиляция	ГВС	Сумма	
ЖФ	Островского ул., 19	Жилое частный	1	58	0,005	0	0	<b>0,005</b>	0,0121	0	0	<b>0,0121</b>	ЮТС
ЖФ	Островского ул., 21	Жилое частный	1	58	0,009	0	0	<b>0,009</b>	0,0218	0	0	<b>0,0218</b>	ЮТС
ЖФ	Островского ул., 23	Жилое частный	1	58	0,009	0	0	<b>0,009</b>	0,0218	0	0	<b>0,0218</b>	ЮТС
ЖФ	Островского ул., 27	Жилое частный	1	72	0,011	0	0	<b>0,011</b>	0,0267	0	0	<b>0,0267</b>	ЮТС
<b>Итого по ЖФ</b>					<b>0,034</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,034</b>	<b>0,082</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,082</b>	<b>0,034</b>
<b>Итого по кадастровому кварталу</b>					<b>0,034</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,034</b>	<b>0,082</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,082</b>	<b>0,034</b>

Обосновывающие материалы к схеме теплоснабжения муниципального образования город Рубцовск  
Алтайского края на период до 2035 года (актуализация на 2025 год)

**Таблица 260 - Тепловые нагрузки потребителей города в кадастровом квартале 22:70:021750**

Признак потребителя	Адрес потребителя	Наименование потребителя	Этажность	Площадь отапливаемой, м <sup>2</sup>	Нагрузка договорная, Гкал/ч				Годовое потребление, тыс. Гкал				Источник
					Отопление	Вентиляция	ГВС	Сумма	Отопление	Вентиляция	ГВС	Сумма	
ОДЗ	Ленина пр-т., 204/2	Административное	4		0,0283	0	0	<b>0,0283</b>	0,066	0	0	<b>0,066</b>	ЮТС
ОДЗ	Ленина пр-т., 204/2	Административное	4	2370	0,2679	0	0	<b>0,2679</b>	0,6243	0	0	<b>0,6243</b>	ЮТС
ОДЗ	Ленина пр-т., 204/2	Административное	4		0	0	0,00187	<b>0,00187</b>	0	0	0,0144	<b>0,0144</b>	ЮТС
ЖФ	Ленина пр-т., 231	Жилое частный	1		0	0	0,0012	<b>0,0012</b>	0	0	0,0093	<b>0,0093</b>	ЮТС
ЖФ	Ленина пр-т., 231	Жилое частный	1	56	0,0128	0	0	<b>0,0128</b>	0,031	0	0	<b>0,031</b>	ЮТС
ЖФ	Ленина пр-т., 233	Жилое частный	1		0	0	0,0012	<b>0,0012</b>	0	0	0,0093	<b>0,0093</b>	ЮТС
ЖФ	Ленина пр-т., 233	Жилое частный	1	59	0,013	0	0	<b>0,013</b>	0,0315	0	0	<b>0,0315</b>	ЮТС
ЖФ	Ленина пр-т., 235	Жилое частный	1	49	0,0087	0	0	<b>0,0087</b>	0,0211	0	0	<b>0,0211</b>	ЮТС
ЖФ	Ленина пр-т., 237	Жилое частный	1		0	0	0,0003	<b>0,0003</b>	0	0	0,0023	<b>0,0023</b>	ЮТС
ЖФ	Ленина пр-т., 237	Жилое частный	1	95	0,0137	0	0	<b>0,0137</b>	0,0332	0	0	<b>0,0332</b>	ЮТС
ОДЗ	Ленина пр-т., 237а	Административное	1		0	0	0,0016	<b>0,0016</b>	0	0	0,0123	<b>0,0123</b>	ЮТС
ОДЗ	Ленина пр-т., 237а	Административное	1	208	0,015	0	0	<b>0,015</b>	0,035	0	0	<b>0,035</b>	ЮТС
ЖФ	Фадеева ул., 22	Жилое частный	1	34	0,0025	0	0	<b>0,0025</b>	0,0061	0	0	<b>0,0061</b>	ЮТС
ЖФ	Фадеева ул., 22	Жилое частный	1		0	0	0,00015	<b>0,00015</b>	0	0	0,0012	<b>0,0012</b>	ЮТС
ЖФ	Фадеева ул., 24	Жилое частный	1		0	0	0,00108	<b>0,00108</b>	0	0	0,0083	<b>0,0083</b>	ЮТС
ЖФ	Фадеева ул., 24	Жилое частный	1	54	0,007	0	0	<b>0,007</b>	0,017	0	0	<b>0,017</b>	ЮТС
ЖФ	Фадеева ул., 26	Жилое частный	1	179	0,012	0	0	<b>0,012</b>	0,0291	0	0	<b>0,0291</b>	ЮТС
ЖФ	Фадеева ул., 26	Жилое частный	1		0	0	0,000315	<b>0,000315</b>	0	0	0,0024	<b>0,0024</b>	ЮТС
<b>Итого по ЖФ</b>					<b>0,07</b>	<b>0</b>	<b>0,004</b>	<b>0,074</b>	<b>0,169</b>	<b>0</b>	<b>0,033</b>	<b>0,202</b>	
<b>Итого по ОДЗ</b>					<b>0,311</b>	<b>0</b>	<b>0,003</b>	<b>0,315</b>	<b>0,725</b>	<b>0</b>	<b>0,027</b>	<b>0,752</b>	
<b>Итого по кадастровому кварталу</b>					<b>0,381</b>	<b>0</b>	<b>0,007</b>	<b>0,389</b>	<b>0,894</b>	<b>0</b>	<b>0,06</b>	<b>0,954</b>	

**Таблица 261 - Тепловые нагрузки потребителей города в кадастровом квартале 22:70:021751**

Признак потребителя	Адрес потребителя	Наименование потребителя	Этажность	Площадь отапливаемой, м <sup>2</sup>	Нагрузка договорная, Гкал/ч				Годовое потребление, тыс. Гкал				Источник
					Отопление	Вентиляция	ГВС	Сумма	Отопление	Вентиляция	ГВС	Сумма	
ЖФ	Гончарова ул., 38	Жилое частный	1		0	0	0,000315	<b>0,000315</b>	0	0	0,0024	<b>0,0024</b>	ЮТС
ЖФ	Гончарова ул., 38	Жилое частный	1	54	0,01447	0	0	<b>0,01447</b>	0,0351	0	0	<b>0,0351</b>	ЮТС
ЖФ	Гончарова ул., 40	Жилое частный	1		0	0	0,000315	<b>0,000315</b>	0	0	0,0024	<b>0,0024</b>	ЮТС

Обосновывающие материалы к схеме теплоснабжения муниципального образования город Рубцовск  
Алтайского края на период до 2035 года (актуализация на 2025 год)

Признак потребителя	Адрес потребителя	Наименование потребителя	Этажность	Площадь отапливаемой, м <sup>2</sup>	Нагрузка договорная, Гкал/ч				Годовое потребление, тыс. Гкал				Источник
					Отопление	Вентиляция	ГВС	Сумма	Отопление	Вентиляция	ГВС	Сумма	
ЖФ	Гончарова ул., 40	Жилое частный	1	76	0,011	0	0	<b>0,011</b>	0,0267	0	0	<b>0,0267</b>	ЮТС
ЖФ	Гончарова ул., 42	Жилое частный	1	55	0,013	0	0	<b>0,013</b>	0,0315	0	0	<b>0,0315</b>	ЮТС
ЖФ	Гончарова ул., 44	Жилое частный	1	105	0,008	0	0	<b>0,008</b>	0,0194	0	0	<b>0,0194</b>	ЮТС
ЖФ	Гончарова ул., 44	Жилое частный	1		0	0	0,000615	<b>0,000615</b>	0	0	0,0047	<b>0,0047</b>	ЮТС
ЖФ	Фадеева ул., 25	Жилое частный	1		0	0	0,00108	<b>0,00108</b>	0	0	0,0083	<b>0,0083</b>	ЮТС
ЖФ	Фадеева ул., 25	Жилое частный	1	91	0,012	0	0	<b>0,012</b>	0,0291	0	0	<b>0,0291</b>	ЮТС
ЖФ	Фадеева ул., 27	Жилое частный	1		0	0	0,000315	<b>0,000315</b>	0	0	0,0024	<b>0,0024</b>	ЮТС
ЖФ	Фадеева ул., 27	Жилое частный	1	71	0,016	0	0	<b>0,016</b>	0,0388	0	0	<b>0,0388</b>	ЮТС
ЖФ	Фадеева ул., 29	Жилое частный	1		0	0	0,000315	<b>0,000315</b>	0	0	0,0024	<b>0,0024</b>	ЮТС
ЖФ	Фадеева ул., 29	Жилое частный	1	69	0,0169	0	0	<b>0,0169</b>	0,0409	0	0	<b>0,0409</b>	ЮТС
ЖФ	Фадеева ул., 31	Жилое частный	1	42	0,018	0	0	<b>0,018</b>	0,0436	0	0	<b>0,0436</b>	ЮТС
<b>Итого по ЖФ</b>					<b>0,109</b>	<b>0</b>	<b>0,003</b>	<b>0,112</b>	<b>0,265</b>	<b>0</b>	<b>0,023</b>	<b>0,288</b>	
<b>Итого по кадастровому кварталу</b>					<b>0,109</b>	<b>0</b>	<b>0,003</b>	<b>0,112</b>	<b>0,265</b>	<b>0</b>	<b>0,023</b>	<b>0,288</b>	

Таблица 262 - Тепловые нагрузки потребителей города в кадастровом квартале 22:70:021752

Признак потребителя	Адрес потребителя	Наименование потребителя	Этажность	Площадь отапливаемой, м <sup>2</sup>	Нагрузка договорная, Гкал/ч				Годовое потребление, тыс. Гкал				Источник
					Отопление	Вентиляция	ГВС	Сумма	Отопление	Вентиляция	ГВС	Сумма	
ЖФ	Гончарова ул., 29	Жилое частный	1		0	0	0,000315	<b>0,000315</b>	0	0	0,0024	<b>0,0024</b>	ЮТС
ЖФ	Гончарова ул., 29	Жилое частный	1	55	0,008	0	0	<b>0,008</b>	0,0194	0	0	<b>0,0194</b>	ЮТС
ЖФ	Гончарова ул., 31	Жилое частный	1		0	0	0,000315	<b>0,000315</b>	0	0	0,0024	<b>0,0024</b>	ЮТС
ЖФ	Гончарова ул., 31	Жилое частный	1	71	0,012	0	0	<b>0,012</b>	0,0291	0	0	<b>0,0291</b>	ЮТС
ЖФ	Гончарова ул., 33	Жилое частный	1	44	0,007	0	0	<b>0,007</b>	0,017	0	0	<b>0,017</b>	ЮТС
ЖФ	Гончарова ул., 35	Жилое частный	1	55	0,008	0	0	<b>0,008</b>	0,0194	0	0	<b>0,0194</b>	ЮТС
ЖФ	Гончарова ул., 37	Жилое частный	1		0	0	0,000315	<b>0,000315</b>	0	0	0,0024	<b>0,0024</b>	ЮТС
ЖФ	Гончарова ул., 37	Жилое частный	1	56	0,009	0	0	<b>0,009</b>	0,0218	0	0	<b>0,0218</b>	ЮТС
ЖФ	Гончарова ул., 39	Жилое частный	1	59	0,008	0	0	<b>0,008</b>	0,0194	0	0	<b>0,0194</b>	ЮТС
ЖФ	Гончарова ул., 39	Жилое частный	1		0	0	0,000315	<b>0,000315</b>	0	0	0,0024	<b>0,0024</b>	ЮТС
ЖФ	Гончарова ул., 41	Жилое частный	1	44	0,00864	0	0	<b>0,00864</b>	0,0209	0	0	<b>0,0209</b>	ЮТС
ЖФ	Гончарова ул., 41	Жилое частный	1		0	0	0,000315	<b>0,000315</b>	0	0	0,0024	<b>0,0024</b>	ЮТС

Обосновывающие материалы к схеме теплоснабжения муниципального образования город Рубцовск  
Алтайского края на период до 2035 года (актуализация на 2025 год)

Признак потребителя	Адрес потребителя	Наименование потребителя	Этажность	Площадь отапливаемой, м <sup>2</sup>	Нагрузка договорная, Гкал/ч				Годовое потребление, тыс. Гкал				Источник
					Отопление	Вентиляция	ГВС	Сумма	Отопление	Вентиляция	ГВС	Сумма	
ЖФ	Крылова ул., 32	Жилое частный	1	61	0,007	0	0	<b>0,007</b>	0,017	0	0	<b>0,017</b>	ЮТС
ЖФ	Крылова ул., 32	Жилое частный	1		0	0	0,00015	<b>0,00015</b>	0	0	0,0012	<b>0,0012</b>	ЮТС
ЖФ	Крылова ул., 34	Жилое частный	1	44	0,007	0	0	<b>0,007</b>	0,017	0	0	<b>0,017</b>	ЮТС
ЖФ	Крылова ул., 34	Жилое частный	1		0	0	0,00015	<b>0,00015</b>	0	0	0,0012	<b>0,0012</b>	ЮТС
ЖФ	Крылова ул., 36	Жилое частный	1	41	0,005	0	0	<b>0,005</b>	0,0121	0	0	<b>0,0121</b>	ЮТС
ЖФ	Крылова ул., 36	Жилое частный	1		0	0	0,00015	<b>0,00015</b>	0	0	0,0012	<b>0,0012</b>	ЮТС
ЖФ	Крылова ул., 38	Жилое частный	1		0	0	0,000465	<b>0,000465</b>	0	0	0,0036	<b>0,0036</b>	ЮТС
ЖФ	Крылова ул., 38	Жилое частный	1	48	0,009	0	0	<b>0,009</b>	0,0218	0	0	<b>0,0218</b>	ЮТС
ЖФ	Крылова ул., 40	Жилое частный	1		0	0	0,000465	<b>0,000465</b>	0	0	0,0036	<b>0,0036</b>	ЮТС
ЖФ	Крылова ул., 40	Жилое частный	1	59	0,008	0	0	<b>0,008</b>	0,0194	0	0	<b>0,0194</b>	ЮТС
ЖФ	Крылова ул., 42	Жилое частный	1	49	0,007	0	0	<b>0,007</b>	0,017	0	0	<b>0,017</b>	ЮТС
ЖФ	Крылова ул., 42	Жилое частный	1		0	0	0,00015	<b>0,00015</b>	0	0	0,0012	<b>0,0012</b>	ЮТС
ЖФ	Крылова ул., 44	Жилое частный	1		0	0	0,000615	<b>0,000615</b>	0	0	0,0047	<b>0,0047</b>	ЮТС
ЖФ	Крылова ул., 44	Жилое частный	1	44	0,007	0	0	<b>0,007</b>	0,017	0	0	<b>0,017</b>	ЮТС
<b>Итого по ЖФ</b>					<b>0,111</b>	<b>0</b>	<b>0,004</b>	<b>0,114</b>	<b>0,268</b>	<b>0</b>	<b>0,029</b>	<b>0,297</b>	
<b>Итого по кадастровому кварталу</b>					<b>0,111</b>	<b>0</b>	<b>0,004</b>	<b>0,114</b>	<b>0,268</b>	<b>0</b>	<b>0,029</b>	<b>0,297</b>	

Таблица 263 - Тепловые нагрузки потребителей города в кадастровом квартале 22:70:021753

Признак потребителя	Адрес потребителя	Наименование потребителя	Этажность	Площадь отапливаемой, м <sup>2</sup>	Нагрузка договорная, Гкал/ч				Годовое потребление, тыс. Гкал				Источник
					Отопление	Вентиляция	ГВС	Сумма	Отопление	Вентиляция	ГВС	Сумма	
ЖФ	Крылова ул., 33-1/33-2	Жилое частный	1	43	0,0182	0	0	<b>0,0182</b>	0,0441	0	0	<b>0,0441</b>	ЮТС
ЖФ	Крылова ул., 33-1/33-2	Жилое частный	1		0	0	0,00015	<b>0,00015</b>	0	0	0,0012	<b>0,0012</b>	ЮТС
ЖФ	Крылова ул., 35	Жилое частный	1	47	0,007	0	0	<b>0,007</b>	0,017	0	0	<b>0,017</b>	ЮТС
ЖФ	Крылова ул., 35	Жилое частный	1		0	0	0,00015	<b>0,00015</b>	0	0	0,0012	<b>0,0012</b>	ЮТС
ЖФ	Крылова ул., 37	Жилое частный	1	43	0,006	0	0	<b>0,006</b>	0,0145	0	0	<b>0,0145</b>	ЮТС
ЖФ	Крылова ул., 37	Жилое частный	1		0	0	0,00015	<b>0,00015</b>	0	0	0,0012	<b>0,0012</b>	ЮТС
ЖФ	Крылова ул., 39	Жилое частный	1	52	0,008	0	0	<b>0,008</b>	0,0194	0	0	<b>0,0194</b>	ЮТС
ЖФ	Крылова ул., 39	Жилое частный	1		0	0	0,000315	<b>0,000315</b>	0	0	0,0024	<b>0,0024</b>	ЮТС
ЖФ	Крылова ул., 41	Жилое частный	1	62	0,009	0	0	<b>0,009</b>	0,0218	0	0	<b>0,0218</b>	ЮТС

Обосновывающие материалы к схеме теплоснабжения муниципального образования город Рубцовск  
Алтайского края на период до 2035 года (актуализация на 2025 год)

Признак потребителя	Адрес потребителя	Наименование потребителя	Этажность	Площадь отапливаемой, м <sup>2</sup>	Нагрузка договорная, Гкал/ч				Годовое потребление, тыс. Гкал				Источник
					Отопление	Вентиляция	ГВС	Сумма	Отопление	Вентиляция	ГВС	Сумма	
ЖФ	Крылова ул., 43	Жилое частный	1	62	0,011	0	0	<b>0,011</b>	0,0267	0	0	<b>0,0267</b>	ЮТС
ЖФ	Крылова ул., 43	Жилое частный	1		0	0	0,00015	<b>0,00015</b>	0	0	0,0012	<b>0,0012</b>	ЮТС
ЖФ	Крылова ул., 45	Жилое частный	1		0	0	0,00015	<b>0,00015</b>	0	0	0,0012	<b>0,0012</b>	ЮТС
ЖФ	Крылова ул., 45	Жилое частный	1	64	0,009	0	0	<b>0,009</b>	0,0218	0	0	<b>0,0218</b>	ЮТС
ЖФ	Тургенева ул., 34	Жилое частный	1		0	0	0,015	<b>0,015</b>	0	0	0,1157	<b>0,1157</b>	ЮТС
ЖФ	Тургенева ул., 34	Жилое частный	1	41	0,007	0	0	<b>0,007</b>	0,017	0	0	<b>0,017</b>	ЮТС
ЖФ	Тургенева ул., 36	Жилое частный	1		0	0	0,015	<b>0,015</b>	0	0	0,1157	<b>0,1157</b>	ЮТС
ЖФ	Тургенева ул., 36	Жилое частный	1	43	0,005	0	0	<b>0,005</b>	0,0121	0	0	<b>0,0121</b>	ЮТС
ЖФ	Тургенева ул., 38	Жилое частный	1		0	0	0,015	<b>0,015</b>	0	0	0,1157	<b>0,1157</b>	ЮТС
ЖФ	Тургенева ул., 38	Жилое частный	1	38	0,006	0	0	<b>0,006</b>	0,0145	0	0	<b>0,0145</b>	ЮТС
ЖФ	Тургенева ул., 40	Жилое частный	1		0	0	0,015	<b>0,015</b>	0	0	0,1157	<b>0,1157</b>	ЮТС
ЖФ	Тургенева ул., 40	Жилое частный	1	62	0,009	0	0	<b>0,009</b>	0,0218	0	0	<b>0,0218</b>	ЮТС
ЖФ	Тургенева ул., 42	Жилое частный	1		0	0	0,015	<b>0,015</b>	0	0	0,1157	<b>0,1157</b>	ЮТС
ЖФ	Тургенева ул., 42	Жилое частный	1	38	0,012	0	0	<b>0,012</b>	0,0291	0	0	<b>0,0291</b>	ЮТС
ЖФ	Тургенева ул., 44	Жилое частный	1		0	0	0,015	<b>0,015</b>	0	0	0,1157	<b>0,1157</b>	ЮТС
ЖФ	Тургенева ул., 44	Жилое частный	1	47	0,007	0	0	<b>0,007</b>	0,017	0	0	<b>0,017</b>	ЮТС
ЖФ	Тургенева ул., 46-1/46-2	Жилое частный	1	72	0,012	0	0	<b>0,012</b>	0,0291	0	0	<b>0,0291</b>	ЮТС
ЖФ	Тургенева ул., 46-1/46-2	Жилое частный	1		0	0	0,015	<b>0,015</b>	0	0	0,1157	<b>0,1157</b>	ЮТС
<b>Итого по ЖФ</b>					<b>0,126</b>	<b>0</b>	<b>0,106</b>	<b>0,232</b>	<b>0,306</b>	<b>0</b>	<b>0,818</b>	<b>1,124</b>	
<b>Итого по кадастровому кварталу</b>					<b>0,126</b>	<b>0</b>	<b>0,106</b>	<b>0,232</b>	<b>0,306</b>	<b>0</b>	<b>0,818</b>	<b>1,124</b>	

Таблица 264 - Тепловые нагрузки потребителей города в кадастровом квартале 22:70:021754

Признак потребителя	Адрес потребителя	Наименование потребителя	Этажность	Площадь отапливаемой, м <sup>2</sup>	Нагрузка договорная, Гкал/ч				Годовое потребление, тыс. Гкал				Источник
					Отопление	Вентиляция	ГВС	Сумма	Отопление	Вентиляция	ГВС	Сумма	
ЖФ	Осипенко ул., 216	Жилое частный	1		0	0	0,000315	<b>0,000315</b>	0	0	0,0024	<b>0,0024</b>	ЮТС
ЖФ	Осипенко ул., 216	Жилое частный	1	67	0,007	0	0	<b>0,007</b>	0,017	0	0	<b>0,017</b>	ЮТС
ЖФ	Осипенко ул., 218	Жилое частный	1	54	0,009	0	0	<b>0,009</b>	0,0218	0	0	<b>0,0218</b>	ЮТС
ЖФ	Осипенко ул., 220	Жилое частный	1	39	0,006	0	0	<b>0,006</b>	0,0145	0	0	<b>0,0145</b>	ЮТС
ЖФ	Осипенко ул., 222	Жилое частный	1	144	0,008	0	0	<b>0,008</b>	0,0194	0	0	<b>0,0194</b>	ЮТС

Обосновывающие материалы к схеме теплоснабжения муниципального образования город Рубцовск  
Алтайского края на период до 2035 года (актуализация на 2025 год)

Признак потребителя	Адрес потребителя	Наименование потребителя	Этажность	Площадь отапливаемой, м <sup>2</sup>	Нагрузка договорная, Гкал/ч				Годовое потребление, тыс. Гкал				Источник
					Отопление	Вентиляция	ГВС	Сумма	Отопление	Вентиляция	ГВС	Сумма	
ЖФ	Осипенко ул., 224	Жилое частный	1	53	0,009	0	0	<b>0,009</b>	0,0218	0	0	<b>0,0218</b>	ЮТС
ЖФ	Осипенко ул., 226	Жилое частный	1	59	0,007	0	0	<b>0,007</b>	0,017	0	0	<b>0,017</b>	ЮТС
ЖФ	Тургенева ул., 35	Жилое частный	1		0	0	0,015	<b>0,015</b>	0	0	0,1157	<b>0,1157</b>	ЮТС
ЖФ	Тургенева ул., 35	Жилое частный	1	56	0,008	0	0	<b>0,008</b>	0,0194	0	0	<b>0,0194</b>	ЮТС
ЖФ	Тургенева ул., 37	Жилое частный	1	69	0,009	0	0	<b>0,009</b>	0,0218	0	0	<b>0,0218</b>	ЮТС
ЖФ	Тургенева ул., 37	Жилое частный	1		0	0	0,015	<b>0,015</b>	0	0	0,1157	<b>0,1157</b>	ЮТС
ЖФ	Тургенева ул., 39	Жилое частный	1		0	0	0,015	<b>0,015</b>	0	0	0,1157	<b>0,1157</b>	ЮТС
ЖФ	Тургенева ул., 39	Жилое частный	1	56	0,005	0	0	<b>0,005</b>	0,0121	0	0	<b>0,0121</b>	ЮТС
ЖФ	Тургенева ул., 41	Жилое частный	1		0	0	0,015	<b>0,015</b>	0	0	0,1157	<b>0,1157</b>	ЮТС
ЖФ	Тургенева ул., 41	Жилое частный	1	56	0,007	0	0	<b>0,007</b>	0,017	0	0	<b>0,017</b>	ЮТС
ЖФ	Тургенева ул., 43	Жилое частный	1	45	0,007	0	0	<b>0,007</b>	0,017	0	0	<b>0,017</b>	ЮТС
ЖФ	Тургенева ул., 43	Жилое частный	1		0	0	0,015	<b>0,015</b>	0	0	0,1157	<b>0,1157</b>	ЮТС
ЖФ	Тургенева ул., 45	Жилое частный	1		0	0	0,015	<b>0,015</b>	0	0	0,1157	<b>0,1157</b>	ЮТС
ЖФ	Тургенева ул., 45	Жилое частный	1	56	0,009	0	0	<b>0,009</b>	0,0218	0	0	<b>0,0218</b>	ЮТС
ЖФ	Тургенева ул., 47-1	Жилое частный	1	45	0,0075	0	0	<b>0,0075</b>	0,0182	0	0	<b>0,0182</b>	ЮТС
ЖФ	Тургенева ул., 47-1	Жилое частный	1		0	0	0,015	<b>0,015</b>	0	0	0,1157	<b>0,1157</b>	ЮТС
ЖФ	Тургенева ул., 47-2	Жилое частный	1	45	0,0075	0	0	<b>0,0075</b>	0,0182	0	0	<b>0,0182</b>	ЮТС
ЖФ	Тургенева ул., 47-2	Жилое частный	1		0	0	0,015	<b>0,015</b>	0	0	0,1157	<b>0,1157</b>	ЮТС
<b>Итого по ЖФ</b>					<b>0,106</b>	<b>0</b>	<b>0,12</b>	<b>0,226</b>	<b>0,257</b>	<b>0</b>	<b>0,928</b>	<b>1,185</b>	
<b>Итого по кадастровому кварталу</b>					<b>0,106</b>	<b>0</b>	<b>0,12</b>	<b>0,226</b>	<b>0,257</b>	<b>0</b>	<b>0,928</b>	<b>1,185</b>	

Таблица 265 - Тепловые нагрузки потребителей города в кадастровом квартале 22:70:021756

Признак потребителя	Адрес потребителя	Наименование потребителя	Этажность	Площадь отапливаемой, м <sup>2</sup>	Нагрузка договорная, Гкал/ч				Годовое потребление, тыс. Гкал				Источник
					Отопление	Вентиляция	ГВС	Сумма	Отопление	Вентиляция	ГВС	Сумма	
ЖФ	Осипенко ул., 289	Жилое частный	1	92	0,014	0	0	<b>0,014</b>	0,0339	0	0	<b>0,0339</b>	ЮТС
ЖФ	Осипенко ул., 291	Жилое частный	1	56	0,008	0	0	<b>0,008</b>	0,0194	0	0	<b>0,0194</b>	ЮТС
ЖФ	Осипенко ул., 293	Жилое частный	1		0	0	0,000315	<b>0,000315</b>	0	0	0,0024	<b>0,0024</b>	ЮТС
ЖФ	Осипенко ул., 293	Жилое частный	1		0	0	0,000315	<b>0,000315</b>	0	0	0,0024	<b>0,0024</b>	ЮТС
ЖФ	Осипенко ул., 293	Жилое частный	1	52	0,007	0	0	<b>0,007</b>	0,017	0	0	<b>0,017</b>	ЮТС

Обосновывающие материалы к схеме теплоснабжения муниципального образования город Рубцовск  
Алтайского края на период до 2035 года (актуализация на 2025 год)

Признак потребителя	Адрес потребителя	Наименование потребителя	Этажность	Площадь отапливаемая, м <sup>2</sup>	Нагрузка договорная, Гкал/ч				Годовое потребление, тыс. Гкал				Источник
					Отопление	Вентиляция	ГВС	Сумма	Отопление	Вентиляция	ГВС	Сумма	
ЖФ	Островского ул., 20	Жилое частный	1	50	0,0052	0	0	<b>0,0052</b>	0,0126	0	0	<b>0,0126</b>	ЮТС
ЖФ	Островского ул., 22	Жилое частный	1	73	0,009	0	0	<b>0,009</b>	0,0218	0	0	<b>0,0218</b>	ЮТС
ЖФ	Островского ул., 24	Жилое частный	1	57	0,008	0	0	<b>0,008</b>	0,0194	0	0	<b>0,0194</b>	ЮТС
ЖФ	Островского ул., 26	Жилое частный	1	56	0,008	0	0	<b>0,008</b>	0,0194	0	0	<b>0,0194</b>	ЮТС
ЖФ	Островского ул., 28	Жилое частный	1	37	0,006	0	0	<b>0,006</b>	0,0145	0	0	<b>0,0145</b>	ЮТС
ЖФ	Островского ул., 30	Жилое частный	1	57	0,008	0	0	<b>0,008</b>	0,0194	0	0	<b>0,0194</b>	ЮТС
ЖФ	Островского ул., 32	Жилое частный	1	52	0,007	0	0	<b>0,007</b>	0,017	0	0	<b>0,017</b>	ЮТС
ЖФ	Островского ул., 36	Жилое частный	1	73	0,006	0	0	<b>0,006</b>	0,0145	0	0	<b>0,0145</b>	ЮТС
ЖФ	Чехова ул., 1-1	Жилое частный	1		0,008	0	0	<b>0,008</b>	0,0194	0	0	<b>0,0194</b>	ЮТС
ЖФ	Чехова ул., 1-2	Жилое частный	1		0,007	0	0	<b>0,007</b>	0,017	0	0	<b>0,017</b>	ЮТС
ЖФ	Чехова ул., 13	Жилое частный	1	189	0,012	0	0	<b>0,012</b>	0,0291	0	0	<b>0,0291</b>	ЮТС
ЖФ	Чехова ул., 17	Жилое частный	1	114	0,005	0	0	<b>0,005</b>	0,0121	0	0	<b>0,0121</b>	ЮТС
ЖФ	Чехова ул., 19	Жилое частный	1	99	0,011	0	0	<b>0,011</b>	0,0267	0	0	<b>0,0267</b>	ЮТС
ЖФ	Чехова ул., 23	Жилое частный	1	122	0,0223	0	0	<b>0,0223</b>	0,054	0	0	<b>0,054</b>	ЮТС
ЖФ	Чехова ул., 25-2	Жилое частный	1	64	0,004	0	0	<b>0,004</b>	0,0097	0	0	<b>0,0097</b>	ЮТС
ЖФ	Чехова ул., 27	Жилое частный	1	108	0,014	0	0	<b>0,014</b>	0,0339	0	0	<b>0,0339</b>	ЮТС
ЖФ	Чехова ул., 3	Жилое частный	1	42	0,007	0	0	<b>0,007</b>	0,017	0	0	<b>0,017</b>	ЮТС
ЖФ	Чехова ул., 31	Жилое частный	1	67	0,009	0	0	<b>0,009</b>	0,0218	0	0	<b>0,0218</b>	ЮТС
ЖФ	Чехова ул., 33-1	Жилое частный	1	50	0,014	0	0	<b>0,014</b>	0,0339	0	0	<b>0,0339</b>	ЮТС
ЖФ	Чехова ул., 5	Жилое частный	1	40	0,008	0	0	<b>0,008</b>	0,0194	0	0	<b>0,0194</b>	ЮТС
ЖФ	Чехова ул., 7	Жилое частный	1		0	0	0,00108	<b>0,00108</b>	0	0	0,0083	<b>0,0083</b>	ЮТС
ЖФ	Чехова ул., 7	Жилое частный	1		0	0	0,00108	<b>0,00108</b>	0	0	0,0083	<b>0,0083</b>	ЮТС
ЖФ	Чехова ул., 7	Жилое частный	1	67	0,011	0	0	<b>0,011</b>	0,0267	0	0	<b>0,0267</b>	ЮТС
ЖФ	Чехова ул., 7	Жилое частный	1		0	0	0,00108	<b>0,00108</b>	0	0	0,0083	<b>0,0083</b>	ЮТС
ЖФ	Чехова ул., 7	Жилое частный	1		0	0	0,00108	<b>0,00108</b>	0	0	0,0083	<b>0,0083</b>	ЮТС
ЖФ	Чехова ул., 9	Жилое частный	1	97	0,012	0	0	<b>0,012</b>	0,0291	0	0	<b>0,0291</b>	ЮТС
<b>Итого по ЖФ</b>					<b>0,231</b>	<b>0</b>	<b>0,005</b>	<b>0,235</b>	<b>0,559</b>	<b>0</b>	<b>0,038</b>	<b>0,597</b>	
<b>Итого по кадастровому кварталу</b>					<b>0,231</b>	<b>0</b>	<b>0,005</b>	<b>0,235</b>	<b>0,559</b>	<b>0</b>	<b>0,038</b>	<b>0,597</b>	

Обосновывающие материалы к схеме теплоснабжения муниципального образования город Рубцовск  
Алтайского края на период до 2035 года (актуализация на 2025 год)

Таблица 266 - Тепловые нагрузки потребителей города в кадастровом квартале 22:70:021757

Признак потребителя	Адрес потребителя	Наименование потребителя	Этажность	Площадь отапливаемой, м <sup>2</sup>	Нагрузка договорная, Гкал/ч				Годовое потребление, тыс. Гкал				Источник
					Отопление	Вентиляция	ГВС	Сумма	Отопление	Вентиляция	ГВС	Сумма	
ЖФ	Осипенко ул., 299-1	Жилое частный	1	67	0,0112	0	0	<b>0,0112</b>	0,0271	0	0	<b>0,0271</b>	ЮТС
ЖФ	Осипенко ул., 299-2	Жилое частный	1		0	0	0,000315	<b>0,000315</b>	0	0	0,0024	<b>0,0024</b>	ЮТС
ЖФ	Осипенко ул., 299-2	Жилое частный	1	62	0,01	0	0	<b>0,01</b>	0,0242	0	0	<b>0,0242</b>	ЮТС
ЖФ	Чехова ул., 14	Жилое частный	1	55	0,01	0	0	<b>0,01</b>	0,0242	0	0	<b>0,0242</b>	ЮТС
ЖФ	Чехова ул., 18	Жилое частный	1	72	0,012	0	0	<b>0,012</b>	0,0291	0	0	<b>0,0291</b>	ЮТС
ЖФ	Чехова ул., 2	Жилое частный	1	63	0,009	0	0	<b>0,009</b>	0,0218	0	0	<b>0,0218</b>	ЮТС
ЖФ	Чехова ул., 2а	Жилое частный	1	62	0,009	0	0	<b>0,009</b>	0,0218	0	0	<b>0,0218</b>	ЮТС
ЖФ	Чехова ул., 4	Жилое частный	1	35	0,0077	0	0	<b>0,0077</b>	0,0187	0	0	<b>0,0187</b>	ЮТС
ЖФ	Чехова ул., 6	Жилое частный	1	72	0,0022	0	0	<b>0,0022</b>	0,0053	0	0	<b>0,0053</b>	ЮТС
ЖФ	Чехова ул., 8	Жилое частный	1		0,007	0	0	<b>0,007</b>	0,017	0	0	<b>0,017</b>	ЮТС
ЖФ	Южная ул., 41	Жилое частный	1	69	0,011	0	0	<b>0,011</b>	0,0267	0	0	<b>0,0267</b>	ЮТС
<b>Итого по ЖФ</b>					<b>0,1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,1</b>	<b>0,243</b>	<b>0</b>	<b>0,002</b>	<b>0,245</b>	
<b>Итого по кадастровому кварталу</b>					<b>0,1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,1</b>	<b>0,243</b>	<b>0</b>	<b>0,002</b>	<b>0,245</b>	

Таблица 267 - Тепловые нагрузки потребителей города в кадастровом квартале 22:70:021758

Признак потребителя	Адрес потребителя	Наименование потребителя	Этажность	Площадь отапливаемой, м <sup>2</sup>	Нагрузка договорная, Гкал/ч				Годовое потребление, тыс. Гкал				Источник
					Отопление	Вентиляция	ГВС	Сумма	Отопление	Вентиляция	ГВС	Сумма	
ЖФ	Южная ул., 12	Жилое частный	1	72	0,007	0	0	<b>0,007</b>	0,017	0	0	<b>0,017</b>	ЮТС
ЖФ	Южная ул., 16	Жилое частный	1	47	0,008	0	0	<b>0,008</b>	0,0194	0	0	<b>0,0194</b>	ЮТС
ОДЗ	Южная ул., 2	Медицинское	1	2183	0,3127	0	0	<b>0,3127</b>	0,7287	0	0	<b>0,7287</b>	ЮТС
ОДЗ	Южная ул., 2	Медицинское	1		0	0	0,0011	<b>0,0011</b>	0	0	0,0085	<b>0,0085</b>	ЮТС
ОДЗ	Южная ул., 2	Медицинское	1	2183	0,063	0	0	<b>0,063</b>	0,1468	0	0	<b>0,1468</b>	ЮТС
<b>Итого по ЖФ</b>					<b>0,015</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,015</b>	<b>0,036</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,036</b>	
<b>Итого по ОДЗ</b>					<b>0,376</b>	<b>0</b>	<b>0,001</b>	<b>0,377</b>	<b>0,876</b>	<b>0</b>	<b>0,009</b>	<b>0,884</b>	
<b>Итого по кадастровому кварталу</b>					<b>0,391</b>	<b>0</b>	<b>0,001</b>	<b>0,392</b>	<b>0,912</b>	<b>0</b>	<b>0,009</b>	<b>0,92</b>	



Обосновывающие материалы к схеме теплоснабжения муниципального образования город Рубцовск  
Алтайского края на период до 2035 года (актуализация на 2025 год)

Таблица 268 - Тепловые нагрузки потребителей города в кадастровом квартале 22:70:021759

Признак потребителя	Адрес потребителя	Наименование потребителя	Этажность	Площадь отапливаемой, м <sup>2</sup>	Нагрузка договорная, Гкал/ч				Годовое потребление, тыс. Гкал				Источник
					Отопление	Вентиляция	ГВС	Сумма	Отопление	Вентиляция	ГВС	Сумма	
ЖФ	Чехова ул., 26	Жилое частный	1	41	0,007	0	0	<b>0,007</b>	0,017	0	0	<b>0,017</b>	ЮТС
<b>Итого по ЖФ</b>					<b>0,007</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,007</b>	<b>0,017</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,017</b>	
<b>Итого по кадастровому кварталу</b>					<b>0,007</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,007</b>	<b>0,017</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,017</b>	

Таблица 269 - Тепловые нагрузки потребителей города в кадастровом квартале 22:70:021761

Признак потребителя	Адрес потребителя	Наименование потребителя	Этажность	Площадь отапливаемой, м <sup>2</sup>	Нагрузка договорная, Гкал/ч				Годовое потребление, тыс. Гкал				Источник
					Отопление	Вентиляция	ГВС	Сумма	Отопление	Вентиляция	ГВС	Сумма	
ОДЗ	Мануковского ул., 2а	Административное	1	498	0,0074	0	0	<b>0,0074</b>	0,0172	0	0	<b>0,0172</b>	ЮТС
<b>Итого по ОДЗ</b>					<b>0,0074</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0074</b>	<b>0,0172</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0172</b>	
<b>Итого по кадастровому кварталу</b>					<b>0,0074</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0074</b>	<b>0,0172</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0172</b>	

Таблица 270 - Тепловые нагрузки потребителей города в кадастровом квартале 22:70:021801

Признак потребителя	Адрес потребителя	Наименование потребителя	Этажность	Площадь отапливаемой, м <sup>2</sup>	Нагрузка договорная, Гкал/ч				Годовое потребление, тыс. Гкал				Источник
					Отопление	Вентиляция	ГВС	Сумма	Отопление	Вентиляция	ГВС	Сумма	
ЖФ	Пролетарская ул., 291	Жилое частный	1	43	0,01082	0	0	<b>0,01082</b>	0,0262	0	0	<b>0,0262</b>	ЮТС
<b>Итого по ЖФ</b>					<b>0,01082</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,01082</b>	<b>0,0262</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0262</b>	
<b>Итого по кадастровому кварталу</b>					<b>0,01082</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,01082</b>	<b>0,0262</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0262</b>	

Таблица 271 - Тепловые нагрузки потребителей города в кадастровом квартале 22:70:021802

Признак потребителя	Адрес потребителя	Наименование потребителя	Этажность	Площадь отапливаемой, м <sup>2</sup>	Нагрузка договорная, Гкал/ч				Годовое потребление, тыс. Гкал				Источник
					Отопление	Вентиляция	ГВС	Сумма	Отопление	Вентиляция	ГВС	Сумма	
ЖФ	Сельмашская ул., 66А	Жилое частный	1	74	0,006	0	0	<b>0,006</b>	0,0145	0	0	<b>0,0145</b>	ЮТС
<b>Итого по ЖФ</b>					<b>0,006</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,006</b>	<b>0,0145</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0145</b>	
<b>Итого по кадастровому кварталу</b>					<b>0,006</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,006</b>	<b>0,0145</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0145</b>	

Таблица 272 - Тепловые нагрузки потребителей города в кадастровом квартале 22:70:021803

Признак потребителя	Адрес потребителя	Наименование потребителя	Этажность	Площадь отапливаемой, м <sup>2</sup>	Нагрузка договорная, Гкал/ч				Годовое потребление, тыс. Гкал				Источник
					Отопление	Вентиляция	ГВС	Сумма	Отопление	Вентиляция	ГВС	Сумма	
ЖФ	Некрасова ул., 4	Жилое частный	1	60	0,012	0	0	0,012	0,0291	0	0	0,0291	ЮТС
<b>Итого по ЖФ</b>					<b>0,012</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,012</b>	<b>0,0291</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0291</b>	

Обосновывающие материалы к схеме теплоснабжения муниципального образования город Рубцовск  
Алтайского края на период до 2035 года (актуализация на 2025 год)

Признак потребителя	Адрес потребителя	Наименование потребителя	Этажность	Площадь отапливаемая, м <sup>2</sup>	Нагрузка договорная, Гкал/ч				Годовое потребление, тыс. Гкал				Источник
					Отопление	Вентиляция	ГВС	Сумма	Отопление	Вентиляция	ГВС	Сумма	
<b>Итого по кадастровому кварталу</b>					<b>0,012</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,012</b>	<b>0,0291</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0291</b>	

Обосновывающие материалы к схеме теплоснабжения муниципального образования город Рубцовск  
Алтайского края на период до 2035 года (актуализация на 2025 год)

Таблица 273 - Тепловые нагрузки потребителей города в кадастровом квартале 22:70:021805

Признак потребителя	Адрес потребителя	Наименование потребителя	Этажность	Площадь отапливаемой, м <sup>2</sup>	Нагрузка договорная, Гкал/ч				Годовое потребление, тыс. Гкал				Источник
					Отопление	Вентиляция	ГВС	Сумма	Отопление	Вентиляция	ГВС	Сумма	
ЖФ	Прибрежный бульвар, 48	Жилое частный	3	127	0,02	0	0	<b>0,02</b>	0,0485	0	0	<b>0,0485</b>	ЮТС
ЖФ	Прибрежный бульвар, 52	Жилое частный	2	137	0,0215	0	0	<b>0,0215</b>	0,0521	0	0	<b>0,0521</b>	ЮТС
ЖФ	Фестивальная ул., 93	Жилое частный	1	132	0,03169	0	0	<b>0,03169</b>	0,0768	0	0	<b>0,0768</b>	ЮТС
ЖФ	Фестивальная ул., 97	Жилое частный	2	119	0,03753	0	0	<b>0,03753</b>	0,0909	0	0	<b>0,0909</b>	ЮТС
ЖФ	Фестивальная ул., 99	Жилое частный	2	137	0,023	0	0	<b>0,023</b>	0,0557	0	0	<b>0,0557</b>	ЮТС
<b>Итого по ЖФ</b>					<b>0,134</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,134</b>	<b>0,324</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,324</b>	
<b>Итого по кадастровому кварталу</b>					<b>0,134</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,134</b>	<b>0,324</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,324</b>	

Таблица 274 - Тепловые нагрузки потребителей города в кадастровом квартале 22:70:021901

Признак потребителя	Адрес потребителя	Наименование потребителя	Этажность	Площадь отапливаемой, м <sup>2</sup>	Нагрузка договорная, Гкал/ч				Годовое потребление, тыс. Гкал				Источник
					Отопление	Вентиляция	ГВС	Сумма	Отопление	Вентиляция	ГВС	Сумма	
ОДЗ	Ленина пр-т., 243	Алтайский государственный университет	2		0	0	0,00275	<b>0,00275</b>	0	0	0,0212	<b>0,0212</b>	ЮТС
ОДЗ	Ленина пр-т., 243	Алтайский государственный университет	2	4723	0,2831	0	0	<b>0,2831</b>	0,6597	0	0	<b>0,6597</b>	ЮТС
ЖФ	Ленина пр-т., 245	Жилое МКД	5	1360	0,10738	0	0	<b>0,10738</b>	0,2602	0	0	<b>0,2602</b>	ЮТС
ЖФ	Ленина пр-т., 245	Жилое МКД	5	1360	0,10738	0	0	<b>0,10738</b>	0,2602	0	0	<b>0,2602</b>	ЮТС
ЖФ	Ленина пр-т., 245	Жилое МКД	5	1360	0,10738	0	0	<b>0,10738</b>	0,2602	0	0	<b>0,2602</b>	ЮТС
ЖФ	Ленина пр-т., 245	Жилое МКД	5	1360	0,10738	0	0	<b>0,10738</b>	0,2602	0	0	<b>0,2602</b>	ЮТС
ЖФ	Ленина пр-т., 245	Жилое МКД	5	1360	0,10738	0	0	<b>0,10738</b>	0,2602	0	0	<b>0,2602</b>	ЮТС
ЖФ	Ленина пр-т., 245	Жилое МКД	5		0	0	0,054	<b>0,054</b>	0	0	0,4165	<b>0,4165</b>	ЮТС
ОДЗ	Ленина пр-т., 245а	Административное	1	205	0,0145	0	0	<b>0,0145</b>	0,0338	0	0	<b>0,0338</b>	ЮТС
ОДЗ	Ленина пр-т., 245А/2	Административное	1	205	0,0085	0	0	<b>0,0085</b>	0,0198	0	0	<b>0,0198</b>	ЮТС
ЖФ	Ленина пр-т., 247	Жилое МКД	5	1381	0,113	0	0	<b>0,113</b>	0,2738	0	0	<b>0,2738</b>	ЮТС
ЖФ	Ленина пр-т., 247	Жилое МКД	5	1381	0,113	0	0	<b>0,113</b>	0,2738	0	0	<b>0,2738</b>	ЮТС
ЖФ	Ленина пр-т., 247	Жилое МКД	5	1381	0,113	0	0	<b>0,113</b>	0,2738	0	0	<b>0,2738</b>	ЮТС
ЖФ	Ленина пр-т., 247	Жилое МКД	5		0	0	0,038	<b>0,038</b>	0	0	0,2931	<b>0,2931</b>	ЮТС
ОДЗ	Ленина пр-т., 249	Церковь Всех Святых	5	1635	0,0477	0	0	<b>0,0477</b>	0,1112	0	0	<b>0,1112</b>	ЮТС
ЖФ	Ленина пр-т., 249	Жилое МКД	5		0	0	0,038	<b>0,038</b>	0	0	0,2931	<b>0,2931</b>	ЮТС

Обосновывающие материалы к схеме теплоснабжения муниципального образования город Рубцовск  
Алтайского края на период до 2035 года (актуализация на 2025 год)

Признак потребителя	Адрес потребителя	Наименование потребителя	Этажность	Площадь отапливаемой, м <sup>2</sup>	Нагрузка договорная, Гкал/ч				Годовое потребление, тыс. Гкал				Источник
					Отопление	Вентиляция	ГВС	Сумма	Отопление	Вентиляция	ГВС	Сумма	
ЖФ	Ленина пр-т., 249	Жилое МКД	5	691	0,059	0	0	<b>0,059</b>	0,143	0	0	<b>0,143</b>	ЮТС
ЖФ	Ленина пр-т., 249	Жилое МКД	5	691	0,059	0	0	<b>0,059</b>	0,143	0	0	<b>0,143</b>	ЮТС
ЖФ	Ленина пр-т., 249	Жилое МКД	5	691	0,059	0	0	<b>0,059</b>	0,143	0	0	<b>0,143</b>	ЮТС
ЖФ	Ленина пр-т., 249	Жилое МКД	5	691	0,059	0	0	<b>0,059</b>	0,143	0	0	<b>0,143</b>	ЮТС
ЖФ	Ленина пр-т., 249	Жилое МКД	5	691	0,059	0	0	<b>0,059</b>	0,143	0	0	<b>0,143</b>	ЮТС
ЖФ	Ленина пр-т., 249	Жилое МКД	5	691	0,059	0	0	<b>0,059</b>	0,143	0	0	<b>0,143</b>	ЮТС
ЖФ	Ленина пр-т., 249	Жилое МКД	5	691	0,059	0	0	<b>0,059</b>	0,143	0	0	<b>0,143</b>	ЮТС
ОДЗ	Ленина пр-т., 249д	Фитсервис	2	662	0,0907	0	0	<b>0,0907</b>	0,2114	0	0	<b>0,2114</b>	ЮТС
ЖФ	Ленина пр-т., 251	Жилое МКД	5	1211	0,09325	0	0	<b>0,09325</b>	0,2259	0	0	<b>0,2259</b>	ЮТС
ЖФ	Ленина пр-т., 251	Жилое МКД	5	1211	0,09325	0	0	<b>0,09325</b>	0,2259	0	0	<b>0,2259</b>	ЮТС
ЖФ	Ленина пр-т., 251	Жилое МКД	5	1211	0,09325	0	0	<b>0,09325</b>	0,2259	0	0	<b>0,2259</b>	ЮТС
ЖФ	Ленина пр-т., 251	Жилое МКД	5	1211	0,09325	0	0	<b>0,09325</b>	0,2259	0	0	<b>0,2259</b>	ЮТС
ЖФ	Ленина пр-т., 251	Жилое МКД	5		0	0	0,0339	<b>0,0339</b>	0	0	0,2615	<b>0,2615</b>	ЮТС
ЖФ	Ленина пр-т., 273/1	Жилое МКД	3	1878	0,198947	0	0	<b>0,198947</b>	0,482	0	0	<b>0,482</b>	ЮТС
ЖФ	Ленина пр-т., 273/1	Жилое МКД	3		0	0	0,007	<b>0,007</b>	0	0	0,054	<b>0,054</b>	ЮТС
ЖФ	Ленина пр-т., 273/2	Жилое МКД	3	1688	0,187366	0	0	<b>0,187366</b>	0,454	0	0	<b>0,454</b>	ЮТС
ЖФ	Ленина пр-т., 273/2	Жилое МКД	3		0	0	0,005	<b>0,005</b>	0	0	0,0386	<b>0,0386</b>	ЮТС
ЖФ	Ленина пр-т., 273/3	Жилое МКД	3	1655	0,185	0	0	<b>0,185</b>	0,4483	0	0	<b>0,4483</b>	ЮТС
ЖФ	Ленина пр-т., 273/3	Жилое МКД	3		0	0	0,0049	<b>0,0049</b>	0	0	0,0378	<b>0,0378</b>	ЮТС
<b>Итого по ЖФ</b>					<b>2,233</b>	<b>0</b>	<b>0,181</b>	<b>2,414</b>	<b>5,411</b>	<b>0</b>	<b>1,395</b>	<b>6,806</b>	
<b>Итого по ОДЗ</b>					<b>0,445</b>	<b>0</b>	<b>0,003</b>	<b>0,447</b>	<b>1,036</b>	<b>0</b>	<b>0,021</b>	<b>1,057</b>	
<b>Итого по кадастровому кварталу</b>					<b>2,678</b>	<b>0</b>	<b>0,184</b>	<b>2,861</b>	<b>6,447</b>	<b>0</b>	<b>1,416</b>	<b>7,863</b>	

Таблица 275 - Тепловые нагрузки потребителей города в кадастровом квартале 22:70:021902

Признак потребителя	Адрес потребителя	Наименование потребителя	Этажность	Площадь отапливаемой, м <sup>2</sup>	Нагрузка договорная, Гкал/ч				Годовое потребление, тыс. Гкал				Источник
					Отопление	Вентиляция	ГВС	Сумма	Отопление	Вентиляция	ГВС	Сумма	
ОДЗ	Тополевая ул., 12	Административное	1	134	0,0367	0	0	<b>0,0367</b>	0,0855	0	0	<b>0,0855</b>	ЮТС
ОДЗ	Тополевая ул., 12	Административное	1		0	0	0,0375	<b>0,0375</b>	0	0	0,2893	<b>0,2893</b>	ЮТС
<b>Итого по ОДЗ</b>					<b>0,037</b>	<b>0</b>	<b>0,038</b>	<b>0,074</b>	<b>0,086</b>	<b>0</b>	<b>0,289</b>	<b>0,375</b>	
<b>Итого по П</b>					<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>Итого по кадастровому кварталу</b>					<b>0,037</b>	<b>0</b>	<b>0,038</b>	<b>0,074</b>	<b>0,086</b>	<b>0</b>	<b>0,289</b>	<b>0,375</b>	

Обосновывающие материалы к схеме теплоснабжения муниципального образования город Рубцовск  
Алтайского края на период до 2035 года (актуализация на 2025 год)

Таблица 276 - Тепловые нагрузки потребителей города в кадастровом квартале 22:70:021903

Признак потребителя	Адрес потребителя	Наименование потребителя	Этажность	Площадь отапливаемой, м <sup>2</sup>	Нагрузка договорная, Гкал/ч				Годовое потребление, тыс. Гкал				Источник
					Отопление	Вентиляция	ГВС	Сумма	Отопление	Вентиляция	ГВС	Сумма	
ОДЗ	Пролетарская ул., 412	Рубцовский медицинский колледж	4		0	0	0,01717	<b>0,01717</b>	0	0	0,1324	<b>0,1324</b>	ЮТС
ОДЗ	Пролетарская ул., 412	Рубцовский медицинский колледж	2	1567	0,1641	0	0	<b>0,1641</b>	0,3824	0	0	<b>0,3824</b>	ЮТС
ОДЗ	Пролетарская ул., 412	Рубцовский медицинский колледж	1		0	0	0,01172	<b>0,01172</b>	0	0	0,0904	<b>0,0904</b>	ЮТС
ОДЗ	Пролетарская ул., 412	Рубцовский медицинский колледж	2		0	0	0,00752	<b>0,00752</b>	0	0	0,058	<b>0,058</b>	ЮТС
ОДЗ	Пролетарская ул., 412	Рубцовский медицинский колледж	4	1933	0,1296	0	0	<b>0,1296</b>	0,302	0	0	<b>0,302</b>	ЮТС
ОДЗ	Пролетарская ул., 412	Рубцовский медицинский колледж	1	1503	0,1612	0	0	<b>0,1612</b>	0,3757	0	0	<b>0,3757</b>	ЮТС
ОДЗ	Пролетарская ул., 412а	Средняя общеобразовательная школа № 13	3		0	0	0,0017	<b>0,0017</b>	0	0	0,0131	<b>0,0131</b>	ЮТС
ОДЗ	Пролетарская ул., 412а	Средняя общеобразовательная школа № 13	3	3383	0,2557	0	0	<b>0,2557</b>	0,5959	0	0	<b>0,5959</b>	ЮТС
ЖФ	Пролетарская ул., 414	Жилое МКД	5	1356	0,118	0	0	<b>0,118</b>	0,2859	0	0	<b>0,2859</b>	ЮТС
ЖФ	Пролетарская ул., 414	Жилое МКД	5	1356	0,118	0	0	<b>0,118</b>	0,2859	0	0	<b>0,2859</b>	ЮТС
ЖФ	Пролетарская ул., 414	Жилое МКД	5		0	0	0,042	<b>0,042</b>	0	0	0,324	<b>0,324</b>	ЮТС
ЖФ	Пролетарская ул., 414	Жилое МКД	5	1356	0,118	0	0	<b>0,118</b>	0,2859	0	0	<b>0,2859</b>	ЮТС
ЖФ	Пролетарская ул., 414	Жилое МКД	5	1356	0,118	0	0	<b>0,118</b>	0,2859	0	0	<b>0,2859</b>	ЮТС
ЖФ	Пролетарская ул., 416	Жилое МКД	5		0	0	0,034	<b>0,034</b>	0	0	0,2623	<b>0,2623</b>	ЮТС
ЖФ	Пролетарская ул., 416	Жилое МКД	5	1340	0,1096	0	0	<b>0,1096</b>	0,2656	0	0	<b>0,2656</b>	ЮТС
ЖФ	Пролетарская ул., 416	Жилое МКД	5	1340	0,1096	0	0	<b>0,1096</b>	0,2656	0	0	<b>0,2656</b>	ЮТС
ЖФ	Пролетарская ул., 416	Жилое МКД	5	1340	0,1096	0	0	<b>0,1096</b>	0,2656	0	0	<b>0,2656</b>	ЮТС
ЖФ	Пролетарская ул., 418	Жилое МКД	5		0	0	0,053	<b>0,053</b>	0	0	0,4088	<b>0,4088</b>	ЮТС
ЖФ	Пролетарская ул., 418	Жилое МКД	5	1355	0,107	0	0	<b>0,107</b>	0,2593	0	0	<b>0,2593</b>	ЮТС
ЖФ	Пролетарская ул., 418	Жилое МКД	5	1355	0,107	0	0	<b>0,107</b>	0,2593	0	0	<b>0,2593</b>	ЮТС
ЖФ	Пролетарская ул., 418	Жилое МКД	5	1355	0,107	0	0	<b>0,107</b>	0,2593	0	0	<b>0,2593</b>	ЮТС
ЖФ	Пролетарская ул., 418	Жилое МКД	5	1355	0,107	0	0	<b>0,107</b>	0,2593	0	0	<b>0,2593</b>	ЮТС
ЖФ	Пролетарская ул., 418	Жилое МКД	5	1355	0,107	0	0	<b>0,107</b>	0,2593	0	0	<b>0,2593</b>	ЮТС
ОДЗ	Пролетарская ул., 426а	Административное	1		0,0338	0	0	<b>0,0338</b>	0,0788	0	0	<b>0,0788</b>	ЮТС
ОДЗ	Пролетарская ул., 426а	Административное	1		0,0386	0	0	<b>0,0386</b>	0,09	0	0	<b>0,09</b>	ЮТС
<b>Итого по ЖФ</b>					<b>1,336</b>	<b>0</b>	<b>0,129</b>	<b>1,465</b>	<b>3,237</b>	<b>0</b>	<b>0,995</b>	<b>4,232</b>	
<b>Итого по ОДЗ</b>					<b>0,783</b>	<b>0</b>	<b>0,038</b>	<b>0,821</b>	<b>1,825</b>	<b>0</b>	<b>0,294</b>	<b>2,119</b>	
<b>Итого по кадастровому кварталу</b>					<b>2,119</b>	<b>0</b>	<b>0,167</b>	<b>2,286</b>	<b>5,062</b>	<b>0</b>	<b>1,289</b>	<b>6,351</b>	

Обосновывающие материалы к схеме теплоснабжения муниципального образования город Рубцовск  
Алтайского края на период до 2035 года (актуализация на 2025 год)

Таблица 277 - Тепловые нагрузки потребителей города в кадастровом квартале 22:70:021904

Признак потребителя	Адрес потребителя	Наименование потребителя	Этажность	Площадь отапливаемой, м <sup>2</sup>	Нагрузка договорная, Гкал/ч				Годовое потребление, тыс. Гкал				Источник
					Отопление	Вентиляция	ГВС	Сумма	Отопление	Вентиляция	ГВС	Сумма	
ЖФ	Ленина пр-т., 253	Жилое МКД	10		0	0	0,023	<b>0,023</b>	0	0	0,1774	<b>0,1774</b>	ЮТС
ЖФ	Ленина пр-т., 253	Жилое МКД	10	2962	0,2475	0	0	<b>0,2475</b>	0,5997	0	0	<b>0,5997</b>	ЮТС
ЖФ	Ленина пр-т., 2636	Жилое МКД	10	6103	0,4858	0	0	<b>0,4858</b>	1,1771	0	0	<b>1,1771</b>	ЮТС
ОДЗ	Ленина пр-т., 2636	Административное	2	1391	0,0978	0	0	<b>0,0978</b>	0,2279	0	0	<b>0,2279</b>	ЮТС
ЖФ	Ленина пр-т., 2636	Жилое МКД	10		0	0	0,04489	<b>0,04489</b>	0	0	0,3463	<b>0,3463</b>	ЮТС
ОДЗ	Ленина пр-т., 265	Административное	1	1490	0,1206	0	0	<b>0,1206</b>	0,2811	0	0	<b>0,2811</b>	ЮТС
ОДЗ	Ленина пр-т., 265	Административное	1		0	0	0,022248	<b>0,022248</b>	0	0	0,1716	<b>0,1716</b>	ЮТС
<b>Итого по ЖФ</b>					<b>0,733</b>	<b>0</b>	<b>0,068</b>	<b>0,801</b>	<b>1,777</b>	<b>0</b>	<b>0,524</b>	<b>2,301</b>	
<b>Итого по ОДЗ</b>					<b>0,218</b>	<b>0</b>	<b>0,022</b>	<b>0,241</b>	<b>0,509</b>	<b>0</b>	<b>0,172</b>	<b>0,681</b>	
<b>Итого по кадастровому кварталу</b>					<b>0,951</b>	<b>0</b>	<b>0,09</b>	<b>1,042</b>	<b>2,286</b>	<b>0</b>	<b>0,696</b>	<b>2,982</b>	

Таблица 278 - Тепловые нагрузки потребителей города в кадастровом квартале 22:70:021905

Признак потребителя	Адрес потребителя	Наименование потребителя	Этажность	Площадь отапливаемой, м <sup>2</sup>	Нагрузка договорная, Гкал/ч				Годовое потребление, тыс. Гкал				Источник
					Отопление	Вентиляция	ГВС	Сумма	Отопление	Вентиляция	ГВС	Сумма	
ЖФ	Ленина пр-т., 267/1	Жилое МКД	3	1708	0,191434	0	0	<b>0,191434</b>	0,4638	0	0	<b>0,4638</b>	ЮТС
ЖФ	Ленина пр-т., 267/1	Жилое МКД	3		0	0	0,03	<b>0,03</b>	0	0	0,2314	<b>0,2314</b>	ЮТС
ЖФ	Ленина пр-т., 267/2	Жилое МКД	3	1535	0,180884	0	0	<b>0,180884</b>	0,4383	0	0	<b>0,4383</b>	ЮТС
ЖФ	Ленина пр-т., 267/2	Жилое МКД	3		0	0	0,016	<b>0,016</b>	0	0	0,1234	<b>0,1234</b>	ЮТС
ЖФ	Ленина пр-т., 269	Жилое МКД	10	3960	0,308	0	0,025	<b>0,333</b>	0,7463	0	0,1928	<b>0,9391</b>	ЮТС
ЖФ	Ленина пр-т., 269	Жилое МКД	10		0	0	0,025	<b>0,025</b>	0	0	0,1928	<b>0,1928</b>	ЮТС
ОДЗ	Ленина пр-т., 271	Детский сад № 1 "Жар-птица"	2	4561	0,479	0	0	<b>0,479</b>	1,1163	0	0	<b>1,1163</b>	ЮТС
<b>Итого по ЖФ</b>					<b>0,68</b>	<b>0</b>	<b>0,096</b>	<b>0,776</b>	<b>1,648</b>	<b>0</b>	<b>0,74</b>	<b>2,389</b>	
<b>Итого по ОДЗ</b>					<b>0,479</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,479</b>	<b>1,116</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1,116</b>	
<b>Итого по кадастровому кварталу</b>					<b>1,159</b>	<b>0</b>	<b>0,096</b>	<b>1,255</b>	<b>2,764</b>	<b>0</b>	<b>0,74</b>	<b>3,505</b>	

Таблица 279 - Тепловые нагрузки потребителей города в кадастровом квартале 22:70:021906

Признак потребителя	Адрес потребителя	Наименование потребителя	Этажность	Площадь отапливаемой, м <sup>2</sup>	Нагрузка договорная, Гкал/ч				Годовое потребление, тыс. Гкал				Источник
					Отопление	Вентиляция	ГВС	Сумма	Отопление	Вентиляция	ГВС	Сумма	
ЖФ	Ельницкая ул., 01	Жилое частный	3	319	0,0586	0	0	<b>0,0586</b>	0,142	0	0	<b>0,142</b>	ЮТС
ЖФ	Ельницкая ул., 03	Жилое частный	3	180	0,0437	0	0	<b>0,0437</b>	0,1059	0	0	<b>0,1059</b>	ЮТС
ЖФ	Ельницкая ул., 07	Жилое частный	3	131	0,027	0	0	<b>0,027</b>	0,0654	0	0	<b>0,0654</b>	ЮТС
ЖФ	Ельницкая ул., 09	Жилое частный	3	242	0,027	0	0	<b>0,027</b>	0,0654	0	0	<b>0,0654</b>	ЮТС

Обосновывающие материалы к схеме теплоснабжения муниципального образования город Рубцовск  
Алтайского края на период до 2035 года (актуализация на 2025 год)

Признак потребителя	Адрес потребителя	Наименование потребителя	Этажность	Площадь отапливаемой, м <sup>2</sup>	Нагрузка договорная, Гкал/ч				Годовое потребление, тыс. Гкал				Источник
					Отопление	Вентиляция	ГВС	Сумма	Отопление	Вентиляция	ГВС	Сумма	
ЖФ	Янтарная ул., 01	Жилое частный	1	242	0,047121	0	0	<b>0,047121</b>	0,1142	0	0	<b>0,1142</b>	ЮТС
ЖФ	Янтарная ул., 03	Жилое частный	2	170	0,0291	0	0	<b>0,0291</b>	0,0705	0	0	<b>0,0705</b>	ЮТС
ЖФ	Янтарная ул., 05	Жилое частный	2	111	0,0166	0	0	<b>0,0166</b>	0,0402	0	0	<b>0,0402</b>	ЮТС
ЖФ	Янтарная ул., 07	Жилое частный	3	215	0,04	0	0	<b>0,04</b>	0,0969	0	0	<b>0,0969</b>	ЮТС
<b>Итого по ЖФ</b>					<b>0,289</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,289</b>	<b>0,701</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,701</b>	
<b>Итого по кадастровому кварталу</b>					<b>0,289</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,289</b>	<b>0,701</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,701</b>	

Таблица 280 - Тепловые нагрузки потребителей города в кадастровом квартале 22:70:021907

Признак потребителя	Адрес потребителя	Наименование потребителя	Этажность	Площадь отапливаемой, м <sup>2</sup>	Нагрузка договорная, Гкал/ч				Годовое потребление, тыс. Гкал				Источник
					Отопление	Вентиляция	ГВС	Сумма	Отопление	Вентиляция	ГВС	Сумма	
ЖФ	Пролетарская ул., 420	Жилое МКД	6	2115	0,182	0	0	<b>0,182</b>	0,441	0	0	<b>0,441</b>	ЮТС
ЖФ	Пролетарская ул., 420	Жилое МКД	6	2115	0,182	0	0	<b>0,182</b>	0,441	0	0	<b>0,441</b>	ЮТС
ЖФ	Пролетарская ул., 420	Жилое МКД	6		0	0	0,0375	<b>0,0375</b>	0	0	0,2893	<b>0,2893</b>	ЮТС
<b>Итого по ЖФ</b>					<b>0,364</b>	<b>0</b>	<b>0,038</b>	<b>0,402</b>	<b>0,882</b>	<b>0</b>	<b>0,289</b>	<b>1,171</b>	<b>0,364</b>
<b>Итого по кадастровому кварталу</b>					<b>0,364</b>	<b>0</b>	<b>0,038</b>	<b>0,402</b>	<b>0,882</b>	<b>0</b>	<b>0,289</b>	<b>1,171</b>	<b>0,364</b>

Таблица 281 - Тепловые нагрузки потребителей города в кадастровом квартале 22:70:022014

Признак потребителя	Адрес потребителя	Наименование потребителя	Этажность	Площадь отапливаемой, м <sup>2</sup>	Нагрузка договорная, Гкал/ч				Годовое потребление, тыс. Гкал				Источник
					Отопление	Вентиляция	ГВС	Сумма	Отопление	Вентиляция	ГВС	Сумма	
ЖФ	Пролетарская ул., 393	Жилое МКД	3	994	0,13	0	0	<b>0,13</b>	0,315	0	0	<b>0,315</b>	ЮТС
ЖФ	Пролетарская ул., 393	Жилое МКД	3		0	0	0,007	<b>0,007</b>	0	0	0,054	<b>0,054</b>	ЮТС
ЖФ	Пролетарская ул., 393а	Жилое МКД	3	1619	0,09	0	0	<b>0,09</b>	0,2181	0	0	<b>0,2181</b>	ЮТС
ЖФ	Пролетарская ул., 393а	Жилое МКД	3		0	0	0,014	<b>0,014</b>	0	0	0,108	<b>0,108</b>	ЮТС
<b>Итого по ЖФ</b>					<b>0,22</b>	<b>0</b>	<b>0,021</b>	<b>0,241</b>	<b>0,533</b>	<b>0</b>	<b>0,162</b>	<b>0,695</b>	
<b>Итого по кадастровому кварталу</b>					<b>0,22</b>	<b>0</b>	<b>0,021</b>	<b>0,241</b>	<b>0,533</b>	<b>0</b>	<b>0,162</b>	<b>0,695</b>	

Обосновывающие материалы к схеме теплоснабжения муниципального образования город Рубцовск  
Алтайского края на период до 2035 года (актуализация на 2025 год)

Таблица 282 - Тепловые нагрузки потребителей города в кадастровом квартале 22:70:022015

Признак потребителя	Адрес потребителя	Наименование потребителя	Этажность	Площадь отапливаемой, м <sup>2</sup>	Нагрузка договорная, Гкал/ч				Годовое потребление, тыс. Гкал				Источник
					Отопление	Вентиляция	ГВС	Сумма	Отопление	Вентиляция	ГВС	Сумма	
ОДЗ	Аграрный пр-д., 39	МКУ "Управление культуры, спорта и мол. политики"	2	483	0,039971	0	0	<b>0,039971</b>	0,0932	0	0	<b>0,0932</b>	ЮТС
ОДЗ	Аграрный пр-д., 39	МКУ "Управление культуры, спорта и мол. политики"	2		0	0	0,025	<b>0,025</b>	0	0	0,1928	<b>0,1928</b>	ЮТС
ЖФ	Пролетарская ул., 391	Жилое МКД	5	5514	0,382	0	0	<b>0,382</b>	0,9256	0	0	<b>0,9256</b>	ЮТС
ЖФ	Пролетарская ул., 391	Жилое МКД	5		0	0	0,042	<b>0,042</b>	0	0	0,324	<b>0,324</b>	ЮТС
ОДЗ	Пролетарская ул., 391а	Административное	1	459	0,0325	0	0	<b>0,0325</b>	0,0757	0	0	<b>0,0757</b>	ЮТС
ЖФ	Пролетарская ул., 395	Жилое МКД	5	3310	0,2366	0	0	<b>0,2366</b>	0,5733	0	0	<b>0,5733</b>	ЮТС
ЖФ	Пролетарская ул., 395	Жилое МКД	5		0	0	0,027	<b>0,027</b>	0	0	0,2083	<b>0,2083</b>	ЮТС
ЖФ	Пролетарская ул., 397	Жилое МКД	5	4671	0,323058	0	0	<b>0,323058</b>	0,7828	0	0	<b>0,7828</b>	ЮТС
ЖФ	Пролетарская ул., 397	Жилое МКД	5		0	0	0,041	<b>0,041</b>	0	0	0,3163	<b>0,3163</b>	ЮТС
ЖФ	Пролетарская ул., 401	Жилое МКД	5	2775	0,195	0	0	<b>0,195</b>	0,4725	0	0	<b>0,4725</b>	ЮТС
ЖФ	Пролетарская ул., 401	Жилое МКД	5		0	0	0,019	<b>0,019</b>	0	0	0,1466	<b>0,1466</b>	ЮТС
ЖФ	Пролетарская ул., 401	Жилое МКД	5	2775	0,195	0	0	<b>0,195</b>	0,4725	0	0	<b>0,4725</b>	ЮТС
ЖФ	Пролетарская ул., 403	Жилое МКД	5	1466	0,107	0	0	<b>0,107</b>	0,2593	0	0	<b>0,2593</b>	ЮТС
ЖФ	Пролетарская ул., 403	Жилое МКД	5	1466	0,107	0	0	<b>0,107</b>	0,2593	0	0	<b>0,2593</b>	ЮТС
ОДЗ	Пролетарская ул., 403	Административное	5		0	0	0,019	<b>0,019</b>	0	0	0,1466	<b>0,1466</b>	ЮТС
ОДЗ	Пролетарская ул., 409	МУП	5		0	0	0,0026	<b>0,0026</b>	0	0	0,0201	<b>0,0201</b>	ЮТС
ЖФ	Пролетарская ул., 409	Жилое МКД	5	1466	0,1084	0	0	<b>0,1084</b>	0,2627	0	0	<b>0,2627</b>	ЮТС
ЖФ	Пролетарская ул., 409	Жилое МКД	5	1466	0,1084	0	0	<b>0,1084</b>	0,2627	0	0	<b>0,2627</b>	ЮТС
ЖФ	Пролетарская ул., 409	Жилое МКД	5		0	0	0,021	<b>0,021</b>	0	0	0,162	<b>0,162</b>	ЮТС
ОДЗ	Пролетарская ул., 409	МУП	5	95	0,01	0	0	<b>0,01</b>	0,0233	0	0	<b>0,0233</b>	ЮТС
ЖФ	Пролетарская ул., 411	Жилое МКД	5	1865	0,131	0	0	<b>0,131</b>	0,3174	0	0	<b>0,3174</b>	ЮТС
ЖФ	Пролетарская ул., 411	Жилое МКД	5		0	0	0,025	<b>0,025</b>	0	0	0,1928	<b>0,1928</b>	ЮТС
ЖФ	Пролетарская ул., 411	Жилое МКД	5	1865	0,131	0	0	<b>0,131</b>	0,3174	0	0	<b>0,3174</b>	ЮТС
ЖФ	Пролетарская ул., 413	Жилое МКД	5		0	0	0,031	<b>0,031</b>	0	0	0,2391	<b>0,2391</b>	ЮТС
ЖФ	Пролетарская ул., 413	Жилое МКД	5	3698	0,2567	0	0,031	<b>0,2877</b>	0,622	0	0,2391	<b>0,8611</b>	ЮТС
<b>Итого по ЖФ</b>					<b>2,281</b>	<b>0</b>	<b>0,237</b>	<b>2,518</b>	<b>5,528</b>	<b>0</b>	<b>1,828</b>	<b>7,356</b>	
<b>Итого по ОДЗ</b>					<b>0,082</b>	<b>0</b>	<b>0,047</b>	<b>0,129</b>	<b>0,192</b>	<b>0</b>	<b>0,36</b>	<b>0,552</b>	



Обосновывающие материалы к схеме теплоснабжения муниципального образования город Рубцовск  
Алтайского края на период до 2035 года (актуализация на 2025 год)

Признак потребителя	Адрес потребителя	Наименование потребителя	Этажность	Площадь отапливаемая, м <sup>2</sup>	Нагрузка договорная, Гкал/ч				Годовое потребление, тыс. Гкал				Источник
					Отопление	Вентиляция	ГВС	Сумма	Отопление	Вентиляция	ГВС	Сумма	
<b>Итого по кадастровому кварталу</b>					<b>2,363</b>	<b>0</b>	<b>0,284</b>	<b>2,647</b>	<b>5,72</b>	<b>0</b>	<b>2,188</b>	<b>7,908</b>	

Таблица 283 - Тепловые нагрузки потребителей города в кадастровом квартале 22:70:022016

Признак потребителя	Адрес потребителя	Наименование потребителя	Этажность	Площадь отапливаемая, м <sup>2</sup>	Нагрузка договорная, Гкал/ч				Годовое потребление, тыс. Гкал				Источник
					Отопление	Вентиляция	ГВС	Сумма	Отопление	Вентиляция	ГВС	Сумма	
ОДЗ	Аграрный пр-д., 40	Административное	1	253	0,002	0	0	<b>0,002</b>	0,0047	0	0	<b>0,0047</b>	ЮТС
ОДЗ	Аграрный пр-д., 40	Административное	1		0	0	0,00032	<b>0,00032</b>	0	0	0,0025	<b>0,0025</b>	ЮТС
<b>Итого по ОДЗ</b>					<b>0,002</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,002</b>	<b>0,005</b>	<b>0</b>	<b>0,003</b>	<b>0,007</b>	
<b>Итого по кадастровому кварталу</b>					<b>0,002</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,002</b>	<b>0,005</b>	<b>0</b>	<b>0,003</b>	<b>0,007</b>	

Таблица 284 - Тепловые нагрузки потребителей города в кадастровом квартале 22:70:022019

Признак потребителя	Адрес потребителя	Наименование потребителя	Этажность	Площадь отапливаемая, м <sup>2</sup>	Нагрузка договорная, Гкал/ч				Годовое потребление, тыс. Гкал				Источник
					Отопление	Вентиляция	ГВС	Сумма	Отопление	Вентиляция	ГВС	Сумма	
ЖФ	Пролетарская ул., 417	Жилое МКД	5	3009	0,22	0	0	<b>0,22</b>	0,5331	0	0	<b>0,5331</b>	ЮТС
ЖФ	Пролетарская ул., 417	Жилое МКД	5		0	0	0,02	<b>0,02</b>	0	0	0,1543	<b>0,1543</b>	ЮТС
ЖФ	Пролетарская ул., 417а	Жилое МКД	5		0	0	0,019	<b>0,019</b>	0	0	0,1466	<b>0,1466</b>	ЮТС
ЖФ	Пролетарская ул., 417а	Жилое МКД	5	1482	0,1075	0	0	<b>0,1075</b>	0,2605	0	0	<b>0,2605</b>	ЮТС
ЖФ	Пролетарская ул., 417а	Жилое МКД	5	1482	0,1075	0	0	<b>0,1075</b>	0,2605	0	0	<b>0,2605</b>	ЮТС
ЖФ	Пролетарская ул., 425	Жилое МКД	5	1879	0,13795	0	0	<b>0,13795</b>	0,3343	0	0	<b>0,3343</b>	ЮТС
ЖФ	Пролетарская ул., 425	Жилое МКД	5	1879	0,13795	0	0	<b>0,13795</b>	0,3343	0	0	<b>0,3343</b>	ЮТС
ЖФ	Пролетарская ул., 425	Жилое МКД	5		0	0	0,022	<b>0,022</b>	0	0	0,1697	<b>0,1697</b>	ЮТС
ЖФ	Пролетарская ул., 427	Жилое МКД	5	1900	0,1311	0	0	<b>0,1311</b>	0,3177	0	0	<b>0,3177</b>	ЮТС
ЖФ	Пролетарская ул., 427	Жилое МКД	5	1900	0,1311	0	0	<b>0,1311</b>	0,3177	0	0	<b>0,3177</b>	ЮТС
ЖФ	Пролетарская ул., 427	Жилое МКД	5		0	0	0,025	<b>0,025</b>	0	0	0,1928	<b>0,1928</b>	ЮТС
<b>Итого по ЖФ</b>					<b>0,973</b>	<b>0</b>	<b>0,086</b>	<b>1,059</b>	<b>2,358</b>	<b>0</b>	<b>0,663</b>	<b>3,022</b>	
<b>Итого по кадастровому кварталу</b>					<b>0,973</b>	<b>0</b>	<b>0,086</b>	<b>1,059</b>	<b>2,358</b>	<b>0</b>	<b>0,663</b>	<b>3,022</b>	

Обосновывающие материалы к схеме теплоснабжения муниципального образования город Рубцовск  
Алтайского края на период до 2035 года (актуализация на 2025 год)

Таблица 285 - Тепловые нагрузки потребителей города в кадастровом квартале 22:70:022021

Признак потребителя	Адрес потребителя	Наименование потребителя	Этажность	Площадь отапливаемой, м <sup>2</sup>	Нагрузка договорная, Гкал/ч				Годовое потребление, тыс. Гкал				Источник
					Отопление	Вентиляция	ГВС	Сумма	Отопление	Вентиляция	ГВС	Сумма	
ЖФ	Пролетарская ул., 419	Жилое МКД	5		0	0	0,021	<b>0,021</b>	0	0	0,162	<b>0,162</b>	ЮТС
ЖФ	Пролетарская ул., 419	Жилое МКД	5	1484	0,1075	0	0	<b>0,1075</b>	0,2605	0	0	<b>0,2605</b>	ЮТС
ЖФ	Пролетарская ул., 419	Жилое МКД	5	1484	0,1075	0	0	<b>0,1075</b>	0,2605	0	0	<b>0,2605</b>	ЮТС
ЖФ	Пролетарская ул., 419а	Жилое МКД	5		0	0	0,022	<b>0,022</b>	0	0	0,1697	<b>0,1697</b>	ЮТС
ЖФ	Пролетарская ул., 419а	Жилое МКД	5	1513	0,1087	0	0	<b>0,1087</b>	0,2634	0	0	<b>0,2634</b>	ЮТС
ЖФ	Пролетарская ул., 419а	Жилое МКД	5	1513	0,1087	0	0	<b>0,1087</b>	0,2634	0	0	<b>0,2634</b>	ЮТС
ЖФ	Пролетарская ул., 421	Жилое МКД	5	1508	0,11	0	0	<b>0,11</b>	0,2665	0	0	<b>0,2665</b>	ЮТС
ЖФ	Пролетарская ул., 421	Жилое МКД	5		0	0	0,02	<b>0,02</b>	0	0	0,1543	<b>0,1543</b>	ЮТС
ЖФ	Пролетарская ул., 421	Жилое МКД	5	1508	0,11	0	0	<b>0,11</b>	0,2665	0	0	<b>0,2665</b>	ЮТС
ЖФ	Пролетарская ул., 423/1	Жилое МКД	3	1380	0,128	0	0	<b>0,128</b>	0,3101	0	0	<b>0,3101</b>	ЮТС
ЖФ	Пролетарская ул., 423/1	Жилое МКД	3		0	0	0,0258	<b>0,0258</b>	0	0	0,199	<b>0,199</b>	ЮТС
ЖФ	Пролетарская ул., 423/2	Жилое МКД	3	1190	0,156	0	0	<b>0,156</b>	0,378	0	0	<b>0,378</b>	ЮТС
ЖФ	Пролетарская ул., 423/2	Жилое МКД	3		0	0	0,013	<b>0,013</b>	0	0	0,1003	<b>0,1003</b>	ЮТС
<b>Итого по ЖФ</b>					<b>0,936</b>	<b>0</b>	<b>0,102</b>	<b>1,038</b>	<b>2,269</b>	<b>0</b>	<b>0,785</b>	<b>3,054</b>	
<b>Итого по кадастровому кварталу</b>					<b>0,936</b>	<b>0</b>	<b>0,102</b>	<b>1,038</b>	<b>2,269</b>	<b>0</b>	<b>0,785</b>	<b>3,054</b>	

Таблица 286 - Тепловые нагрузки потребителей города в кадастровом квартале 22:70:022025

Признак потребителя	Адрес потребителя	Наименование потребителя	Этажность	Площадь отапливаемой, м <sup>2</sup>	Нагрузка договорная, Гкал/ч				Годовое потребление, тыс. Гкал				Источник
					Отопление	Вентиляция	ГВС	Сумма	Отопление	Вентиляция	ГВС	Сумма	
ЖФ	Новосельская ул., 2	Жилое частный	2	113	0,02	0	0	<b>0,02</b>	0,0485	0	0	<b>0,0485</b>	ЮТС
ЖФ	Новосельская ул., 4	Жилое частный	1	114	0,0234	0	0	<b>0,0234</b>	0,0567	0	0	<b>0,0567</b>	ЮТС
<b>Итого по ЖФ</b>					<b>0,043</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,043</b>	<b>0,105</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,105</b>	<b>0,043</b>
<b>Итого по кадастровому кварталу</b>					<b>0,043</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,043</b>	<b>0,105</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,105</b>	<b>0,043</b>

Таблица 287 - Тепловые нагрузки потребителей города в кадастровом квартале 22:70:022026

Признак потребителя	Адрес потребителя	Наименование потребителя	Этажность	Площадь отапливаемой, м <sup>2</sup>	Нагрузка договорная, Гкал/ч				Годовое потребление, тыс. Гкал				Источник
					Отопление	Вентиляция	ГВС	Сумма	Отопление	Вентиляция	ГВС	Сумма	

Обосновывающие материалы к схеме теплоснабжения муниципального образования город Рубцовск  
Алтайского края на период до 2035 года (актуализация на 2025 год)

Признак потребителя	Адрес потребителя	Наименование потребителя	Этажность	Площадь отапливаемая, м <sup>2</sup>	Нагрузка договорная, Гкал/ч				Годовое потребление, тыс. Гкал				Источник
					Отопление	Вентиляция	ГВС	Сумма	Отопление	Вентиляция	ГВС	Сумма	
ЖФ	Белгородская ул., 14	Жилое частный	2	169	0,0236	0	0	<b>0,0236</b>	0,0572	0	0	<b>0,0572</b>	ЮТС
ЖФ	Белгородская ул., 16	Жилое частный	1	144	0,0372	0	0	<b>0,0372</b>	0,0901	0	0	<b>0,0901</b>	ЮТС
ЖФ	Белгородская ул., 18	Жилое частный	1	149	0,0317	0	0	<b>0,0317</b>	0,0768	0	0	<b>0,0768</b>	ЮТС
ЖФ	Белгородская ул., 22	Жилое частный	2	69	0,0145	0	0	<b>0,0145</b>	0,0351	0	0	<b>0,0351</b>	ЮТС
ЖФ	Белгородская ул., 24	Жилое частный	2	97	0,0206	0	0	<b>0,0206</b>	0,0499	0	0	<b>0,0499</b>	ЮТС
ЖФ	Белгородская ул., 6	Жилое частный	1	69	0,0147	0	0	<b>0,0147</b>	0,0356	0	0	<b>0,0356</b>	ЮТС
ЖФ	Новосельская ул., 13	Жилое частный	2	148	0,024	0	0	<b>0,024</b>	0,0582	0	0	<b>0,0582</b>	ЮТС
ЖФ	Новосельская ул., 17	Жилое частный	3	117	0,024	0	0	<b>0,024</b>	0,0582	0	0	<b>0,0582</b>	ЮТС
ЖФ	Новосельская ул., 19	Жилое частный	2	143	0,024	0	0	<b>0,024</b>	0,0582	0	0	<b>0,0582</b>	ЮТС
ЖФ	Новосельская ул., 21	Жилое частный	1	112	0,02	0	0	<b>0,02</b>	0,0485	0	0	<b>0,0485</b>	ЮТС
ЖФ	Новосельская ул., 23	Жилое частный	3	112	0,02	0	0	<b>0,02</b>	0,0485	0	0	<b>0,0485</b>	ЮТС
ЖФ	Новосельская ул., 3	Жилое частный	2	203	0,0371	0	0	<b>0,0371</b>	0,0899	0	0	<b>0,0899</b>	ЮТС
<b>Итого по ЖФ</b>					<b>0,291</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,291</b>	<b>0,706</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,706</b>	
<b>Итого по кадастровому кварталу</b>					<b>0,291</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,291</b>	<b>0,706</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,706</b>	

Таблица 288 - Тепловые нагрузки потребителей города в кадастровом квартале 22:70:022027

Признак потребителя	Адрес потребителя	Наименование потребителя	Этажность	Площадь отапливаемая, м <sup>2</sup>	Нагрузка договорная, Гкал/ч				Годовое потребление, тыс. Гкал				Источник
					Отопление	Вентиляция	ГВС	Сумма	Отопление	Вентиляция	ГВС	Сумма	
ЖФ	Белгородская ул., 1	Жилое частный	2	100	0,0213	0	0	<b>0,0213</b>	0,0516	0	0	<b>0,0516</b>	ЮТС
ЖФ	Белгородская ул., 11	Жилое частный	1	78	0,0166	0	0	<b>0,0166</b>	0,0402	0	0	<b>0,0402</b>	ЮТС
ЖФ	Белгородская ул., 13	Жилое частный	1	73	0,0156	0	0	<b>0,0156</b>	0,0378	0	0	<b>0,0378</b>	ЮТС
ЖФ	Белгородская ул., 17	Жилое частный	2	98	0,0208	0	0	<b>0,0208</b>	0,0504	0	0	<b>0,0504</b>	ЮТС
ЖФ	Белгородская ул., 9	Жилое частный	1	76	0,0163	0	0	<b>0,0163</b>	0,0395	0	0	<b>0,0395</b>	ЮТС
ЖФ	Верхнеалейская ул., 10	Жилое частный	2	387	0,0382	0	0	<b>0,0382</b>	0,0926	0	0	<b>0,0926</b>	ЮТС
ЖФ	Верхнеалейская ул., 12	Жилое частный	2	491	0,0472	0	0	<b>0,0472</b>	0,1144	0	0	<b>0,1144</b>	ЮТС
ЖФ	Верхнеалейская ул., 14	Жилое частный	2	393	0,0378	0	0	<b>0,0378</b>	0,0916	0	0	<b>0,0916</b>	ЮТС
ЖФ	Верхнеалейская ул., 2	Жилое частный	2	169	0,0323	0	0	<b>0,0323</b>	0,0783	0	0	<b>0,0783</b>	ЮТС
ЖФ	Верхнеалейская ул., 6	Жилое частный	2	456	0,0438	0	0	<b>0,0438</b>	0,1061	0	0	<b>0,1061</b>	ЮТС
<b>Итого по ЖФ</b>					<b>0,29</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,29</b>	<b>0,703</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,703</b>	
<b>Итого по кадастровому кварталу</b>					<b>0,29</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,29</b>	<b>0,703</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,703</b>	

Обосновывающие материалы к схеме теплоснабжения муниципального образования город Рубцовск  
Алтайского края на период до 2035 года (актуализация на 2025 год)

Таблица 289 - Тепловые нагрузки потребителей города в кадастровом квартале 22:70:022103

Признак потребителя	Адрес потребителя	Наименование потребителя	Этажность	Площадь отапливаемой, м <sup>2</sup>	Нагрузка договорная, Гкал/ч				Годовое потребление, тыс. Гкал				Источник
					Отопление	Вентиляция	ГВС	Сумма	Отопление	Вентиляция	ГВС	Сумма	
ЖФ	Ажурная ул., 4	Жилое частный	1	244	0,027	0	0	<b>0,027</b>	0,0654	0	0	<b>0,0654</b>	ЮТС
<b>Итого по ЖФ</b>					<b>0,027</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,027</b>	<b>0,0654</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0654</b>	
<b>Итого по кадастровому кварталу</b>					<b>0,027</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,027</b>	<b>0,0654</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0654</b>	

Таблица 290 - Тепловые нагрузки потребителей города в кадастровом квартале 22:70:022104

Признак потребителя	Адрес потребителя	Наименование потребителя	Этажность	Площадь отапливаемой, м <sup>2</sup>	Нагрузка договорная, Гкал/ч				Годовое потребление, тыс. Гкал				Источник
					Отопление	Вентиляция	ГВС	Сумма	Отопление	Вентиляция	ГВС	Сумма	
ЖФ	Ажурная ул., 3	Жилое частный	1	88	0,0097	0	0	<b>0,0097</b>	0,0235	0	0	<b>0,0235</b>	ЮТС
<b>Итого по ЖФ</b>					<b>0,0097</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0097</b>	<b>0,0235</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0235</b>	
<b>Итого по кадастровому кварталу</b>					<b>0,0097</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0097</b>	<b>0,0235</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0235</b>	

Таблица 291 - Тепловые нагрузки потребителей города в кадастровом квартале 22:70:022105

Признак потребителя	Адрес потребителя	Наименование потребителя	Этажность	Площадь отапливаемой, м <sup>2</sup>	Нагрузка договорная, Гкал/ч				Годовое потребление, тыс. Гкал				Источник
					Отопление	Вентиляция	ГВС	Сумма	Отопление	Вентиляция	ГВС	Сумма	
ЖФ	Медовая ул., 2	Жилое частный	3	197	0,028	0	0	<b>0,028</b>	0,0678	0	0	<b>0,0678</b>	ЮТС
ЖФ	Медовая ул., 4	Жилое частный	3	162	0,018	0	0	<b>0,018</b>	0,0436	0	0	<b>0,0436</b>	ЮТС
ЖФ	Медовая ул., 6	Жилое частный	2	181	0,03921	0	0	<b>0,03921</b>	0,095	0	0	<b>0,095</b>	ЮТС
<b>Итого по ЖФ</b>					<b>0,085</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,085</b>	<b>0,206</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,206</b>	
<b>Итого по кадастровому кварталу</b>					<b>0,085</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,085</b>	<b>0,206</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,206</b>	

Таблица 292 - Тепловые нагрузки потребителей города в кадастровом квартале 22:70:022106

Признак потребителя	Адрес потребителя	Наименование потребителя	Этажность	Площадь отапливаемой, м <sup>2</sup>	Нагрузка договорная, Гкал/ч				Годовое потребление, тыс. Гкал				Источник
					Отопление	Вентиляция	ГВС	Сумма	Отопление	Вентиляция	ГВС	Сумма	
ЖФ	Медовая ул., 1	Жилое частный	1	205	0,0213	0	0	<b>0,0213</b>	0,0516	0	0	<b>0,0516</b>	ЮТС
ЖФ	Светлая ул., 12	Жилое частный	2	76	0,016	0	0	<b>0,016</b>	0,0388	0	0	<b>0,0388</b>	ЮТС
ЖФ	Светлая ул., 14	Жилое частный	3	154	0,023	0	0	<b>0,023</b>	0,0557	0	0	<b>0,0557</b>	ЮТС
ЖФ	Светлая ул., 16	Жилое частный	1	160	0,023	0	0	<b>0,023</b>	0,0557	0	0	<b>0,0557</b>	ЮТС

Обосновывающие материалы к схеме теплоснабжения муниципального образования город Рубцовск  
Алтайского края на период до 2035 года (актуализация на 2025 год)

Признак потребителя	Адрес потребителя	Наименование потребителя	Этажность	Площадь отапливаемой, м <sup>2</sup>	Нагрузка договорная, Гкал/ч				Годовое потребление, тыс. Гкал				Источник
					Отопление	Вентиляция	ГВС	Сумма	Отопление	Вентиляция	ГВС	Сумма	
ЖФ	Светлая ул., 22	Жилое частный	1	156	0,0153	0	0	<b>0,0153</b>	0,0371	0	0	<b>0,0371</b>	ЮТС
ЖФ	Светлая ул., 4	Жилое частный	1	93	0,029	0	0	<b>0,029</b>	0,0703	0	0	<b>0,0703</b>	ЮТС
ЖФ	Светлая ул., 8	Жилое частный	3	142	0,017	0	0	<b>0,017</b>	0,0412	0	0	<b>0,0412</b>	ЮТС
<b>Итого по ЖФ</b>					<b>0,145</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,145</b>	<b>0,35</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,35</b>	
<b>Итого по кадастровому кварталу</b>					<b>0,145</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,145</b>	<b>0,35</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,35</b>	

Таблица 293 - Тепловые нагрузки потребителей города в кадастровом квартале 22:70:022107

Признак потребителя	Адрес потребителя	Наименование потребителя	Этажность	Площадь отапливаемой, м <sup>2</sup>	Нагрузка договорная, Гкал/ч				Годовое потребление, тыс. Гкал				Источник
					Отопление	Вентиляция	ГВС	Сумма	Отопление	Вентиляция	ГВС	Сумма	
ЖФ	Кленовая ул., 10	Жилое частный	2	195	0,017	0	0	<b>0,017</b>	0,0412	0	0	<b>0,0412</b>	ЮТС
ЖФ	Кленовая ул., 12	Жилое частный	3	221	0,041	0	0	<b>0,041</b>	0,0993	0	0	<b>0,0993</b>	ЮТС
ЖФ	Кленовая ул., 16	Жилое частный	3	240	0,0406	0	0	<b>0,0406</b>	0,0984	0	0	<b>0,0984</b>	ЮТС
ЖФ	Кленовая ул., 18	Жилое частный	3	163	0,028	0	0	<b>0,028</b>	0,0678	0	0	<b>0,0678</b>	ЮТС
ЖФ	Кленовая ул., 2	Жилое частный	1	94	0,016	0	0	<b>0,016</b>	0,0388	0	0	<b>0,0388</b>	ЮТС
ЖФ	Кленовая ул., 20	Жилое частный	2	236	0,03198	0	0	<b>0,03198</b>	0,0775	0	0	<b>0,0775</b>	ЮТС
ЖФ	Кленовая ул., 4	Жилое частный	2	99	0,021	0	0	<b>0,021</b>	0,0509	0	0	<b>0,0509</b>	ЮТС
ЖФ	Кленовая ул., 8	Жилое частный	1	108	0,01	0	0	<b>0,01</b>	0,0242	0	0	<b>0,0242</b>	ЮТС
ЖФ	Светлая ул., 11	Жилое частный	3	142	0,024	0	0	<b>0,024</b>	0,0582	0	0	<b>0,0582</b>	ЮТС
ЖФ	Светлая ул., 1-1	Жилое частный	2	233	0,02	0	0	<b>0,02</b>	0,0485	0	0	<b>0,0485</b>	ЮТС
ЖФ	Светлая ул., 1-2	Жилое частный	2	233	0,02	0	0	<b>0,02</b>	0,0485	0	0	<b>0,0485</b>	ЮТС
ЖФ	Светлая ул., 13	Жилое частный	2	118	0,022	0	0	<b>0,022</b>	0,0533	0	0	<b>0,0533</b>	ЮТС
ЖФ	Светлая ул., 15	Жилое частный	3	177	0,026	0	0	<b>0,026</b>	0,063	0	0	<b>0,063</b>	ЮТС
ЖФ	Светлая ул., 19	Жилое частный	1	96	0,013	0	0	<b>0,013</b>	0,0315	0	0	<b>0,0315</b>	ЮТС
ЖФ	Светлая ул., 21	Жилое частный	3	148	0,017	0	0	<b>0,017</b>	0,0412	0	0	<b>0,0412</b>	ЮТС
ЖФ	Светлая ул., 3	Жилое частный	1	112	0,014	0	0	<b>0,014</b>	0,0339	0	0	<b>0,0339</b>	ЮТС
ЖФ	Светлая ул., 5	Жилое частный	2	101	0,018	0	0	<b>0,018</b>	0,0436	0	0	<b>0,0436</b>	ЮТС
ЖФ	Светлая ул., 7	Жилое частный	1	80	0,017	0	0	<b>0,017</b>	0,0412	0	0	<b>0,0412</b>	ЮТС
ЖФ	Светлая ул., 9	Жилое частный	3	305	0,026	0	0	<b>0,026</b>	0,063	0	0	<b>0,063</b>	ЮТС
<b>Итого по ЖФ</b>					<b>0,423</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,423</b>	<b>1,024</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1,024</b>	

Обосновывающие материалы к схеме теплоснабжения муниципального образования город Рубцовск  
Алтайского края на период до 2035 года (актуализация на 2025 год)

Признак потребителя	Адрес потребителя	Наименование потребителя	Этажность	Площадь отапливаемая, м <sup>2</sup>	Нагрузка договорная, Гкал/ч				Годовое потребление, тыс. Гкал				Источник
					Отопление	Вентиляция	ГВС	Сумма	Отопление	Вентиляция	ГВС	Сумма	
<b>Итого по кадастровому кварталу</b>					<b>0,423</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,423</b>	<b>1,024</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1,024</b>	

Таблица 294 - Тепловые нагрузки потребителей города в кадастровом квартале 22:70:022108

Признак потребителя	Адрес потребителя	Наименование потребителя	Этажность	Площадь отапливаемая, м <sup>2</sup>	Нагрузка договорная, Гкал/ч				Годовое потребление, тыс. Гкал				Источник
					Отопление	Вентиляция	ГВС	Сумма	Отопление	Вентиляция	ГВС	Сумма	
ЖФ	Кленовая ул., 1	Жилое частный	1	79	0,012	0	0	<b>0,012</b>	0,0291	0	0	<b>0,0291</b>	ЮТС
ЖФ	Кленовая ул., 15	Жилое частный	1	92	0,016	0	0	<b>0,016</b>	0,0388	0	0	<b>0,0388</b>	ЮТС
ЖФ	Кленовая ул., 17	Жилое частный	1	197	0,015	0	0	<b>0,015</b>	0,0363	0	0	<b>0,0363</b>	ЮТС
ЖФ	Кленовая ул., 21	Жилое частный	2	170	0,026	0	0	<b>0,026</b>	0,063	0	0	<b>0,063</b>	ЮТС
ЖФ	Кленовая ул., 25	Жилое частный	2	118	0,034	0	0	<b>0,034</b>	0,0824	0	0	<b>0,0824</b>	ЮТС
ЖФ	Кленовая ул., 27	Жилое частный	1	116	0,025	0	0	<b>0,025</b>	0,0606	0	0	<b>0,0606</b>	ЮТС
ЖФ	Тенистая ул., 10	Жилое частный	2	200	0,032	0	0	<b>0,032</b>	0,0775	0	0	<b>0,0775</b>	ЮТС
ЖФ	Тенистая ул., 12	Жилое частный	1	88	0,014	0	0	<b>0,014</b>	0,0339	0	0	<b>0,0339</b>	ЮТС
ЖФ	Тенистая ул., 14	Жилое частный	2	98	0,025	0	0	<b>0,025</b>	0,0606	0	0	<b>0,0606</b>	ЮТС
ЖФ	Тенистая ул., 2	Жилое частный	3	100	0,0442	0	0	<b>0,0442</b>	0,1071	0	0	<b>0,1071</b>	ЮТС
ЖФ	Тенистая ул., 22	Жилое частный	3	245	0,039	0	0	<b>0,039</b>	0,0945	0	0	<b>0,0945</b>	ЮТС
ЖФ	Тенистая ул., 26	Жилое частный	1	145	0,011	0	0	<b>0,011</b>	0,0267	0	0	<b>0,0267</b>	ЮТС
ЖФ	Тенистая ул., 4	Жилое частный	3	126	0,0225	0	0	<b>0,0225</b>	0,0545	0	0	<b>0,0545</b>	ЮТС
ЖФ	Тенистая ул., 6	Жилое частный	2	185	0,027	0	0	<b>0,027</b>	0,0654	0	0	<b>0,0654</b>	ЮТС
ЖФ	Тенистая ул., 8	Жилое частный	3	145	0,0257	0	0	<b>0,0257</b>	0,0623	0	0	<b>0,0623</b>	ЮТС
<b>Итого по ЖФ</b>					<b>0,368</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,368</b>	<b>0,893</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,893</b>	
<b>Итого по кадастровому кварталу</b>					<b>0,368</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,368</b>	<b>0,893</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,893</b>	

Таблица 295 - Тепловые нагрузки потребителей города в кадастровом квартале 22:70:022109

Признак потребителя	Адрес потребителя	Наименование потребителя	Этажность	Площадь отапливаемая, м <sup>2</sup>	Нагрузка договорная, Гкал/ч				Годовое потребление, тыс. Гкал				Источник
					Отопление	Вентиляция	ГВС	Сумма	Отопление	Вентиляция	ГВС	Сумма	
ЖФ	Лучистая ул., 16	Жилое частный	2	138	0,022	0	0	<b>0,022</b>	0,0533	0	0	<b>0,0533</b>	ЮТС
ЖФ	Лучистая ул., 18	Жилое частный	2	169	0,021	0	0	<b>0,021</b>	0,0509	0	0	<b>0,0509</b>	ЮТС
ЖФ	Тенистая ул., 1	Жилое частный	1	126	0,015	0	0	<b>0,015</b>	0,0363	0	0	<b>0,0363</b>	ЮТС

Обосновывающие материалы к схеме теплоснабжения муниципального образования город Рубцовск  
Алтайского края на период до 2035 года (актуализация на 2025 год)

Признак потребителя	Адрес потребителя	Наименование потребителя	Этажность	Площадь отапливаемой, м <sup>2</sup>	Нагрузка договорная, Гкал/ч				Годовое потребление, тыс. Гкал				Источник
					Отопление	Вентиляция	ГВС	Сумма	Отопление	Вентиляция	ГВС	Сумма	
ЖФ	Тенистая ул., 13	Жилое частный	2	137	0,0156	0	0	<b>0,0156</b>	0,0378	0	0	<b>0,0378</b>	ЮТС
ЖФ	Тенистая ул., 15	Жилое частный	2	163	0,021	0	0	<b>0,021</b>	0,0509	0	0	<b>0,0509</b>	ЮТС
ЖФ	Тенистая ул., 19	Жилое частный	2	302	0,038	0	0	<b>0,038</b>	0,0921	0	0	<b>0,0921</b>	ЮТС
ЖФ	Тенистая ул., 21	Жилое частный	3	148	0,024	0	0	<b>0,024</b>	0,0582	0	0	<b>0,0582</b>	ЮТС
ЖФ	Тенистая ул., 25	Жилое частный	3	126	0,028	0	0	<b>0,028</b>	0,0678	0	0	<b>0,0678</b>	ЮТС
ЖФ	Тенистая ул., 3	Жилое частный	3	124	0,017	0	0	<b>0,017</b>	0,0412	0	0	<b>0,0412</b>	ЮТС
ЖФ	Тенистая ул., 7	Жилое частный	2	119	0,0087	0	0	<b>0,0087</b>	0,0211	0	0	<b>0,0211</b>	ЮТС
ЖФ	Тенистая ул., 9	Жилое частный	1	112	0,019	0	0	<b>0,019</b>	0,046	0	0	<b>0,046</b>	ЮТС
ЖФ	Тихая ул., 10	Жилое частный	1	128	0,018	0	0	<b>0,018</b>	0,0436	0	0	<b>0,0436</b>	ЮТС
ЖФ	Тихая ул., 12	Жилое частный	2	201	0,031	0	0	<b>0,031</b>	0,0751	0	0	<b>0,0751</b>	ЮТС
ЖФ	Тихая ул., 14	Жилое частный	2	196	0,028	0	0	<b>0,028</b>	0,0678	0	0	<b>0,0678</b>	ЮТС
ЖФ	Тихая ул., 18	Жилое частный	3	120	0,032	0	0	<b>0,032</b>	0,0775	0	0	<b>0,0775</b>	ЮТС
ЖФ	Тихая ул., 2	Жилое частный	1	222	0,008	0	0	<b>0,008</b>	0,0194	0	0	<b>0,0194</b>	ЮТС
ЖФ	Тихая ул., 20	Жилое частный	3	163	0,0162	0	0	<b>0,0162</b>	0,0393	0	0	<b>0,0393</b>	ЮТС
ЖФ	Тихая ул., 22	Жилое частный	3	197	0,034	0	0	<b>0,034</b>	0,0824	0	0	<b>0,0824</b>	ЮТС
ЖФ	Тихая ул., 24	Жилое частный	3	142	0,029	0	0	<b>0,029</b>	0,0703	0	0	<b>0,0703</b>	ЮТС
ЖФ	Тихая ул., 26	Жилое частный	2	236	0,023	0	0	<b>0,023</b>	0,0557	0	0	<b>0,0557</b>	ЮТС
ЖФ	Тихая ул., 28	Жилое частный	2	166	0,033	0	0	<b>0,033</b>	0,08	0	0	<b>0,08</b>	ЮТС
ЖФ	Тихая ул., 4	Жилое частный	2	151	0,024	0	0	<b>0,024</b>	0,0582	0	0	<b>0,0582</b>	ЮТС
ЖФ	Тихая ул., 6	Жилое частный	1	106	0,019	0	0	<b>0,019</b>	0,046	0	0	<b>0,046</b>	ЮТС
ЖФ	Тихая ул., 8	Жилое частный	1	157	0,022	0	0	<b>0,022</b>	0,0533	0	0	<b>0,0533</b>	ЮТС
<b>Итого по ЖФ</b>					<b>0,547</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,547</b>	<b>1,324</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1,324</b>	
<b>Итого по кадастровому кварталу</b>					<b>0,547</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,547</b>	<b>1,324</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1,324</b>	

Таблица 296 - Тепловые нагрузки потребителей города в кадастровом квартале 22:70:022110

Признак потребителя	Адрес потребителя	Наименование потребителя	Этажность	Площадь отапливаемой, м <sup>2</sup>	Нагрузка договорная, Гкал/ч				Годовое потребление, тыс. Гкал				Источник
					Отопление	Вентиляция	ГВС	Сумма	Отопление	Вентиляция	ГВС	Сумма	
ЖФ	Снежная ул., 10	Жилое частный	3	207	0,025	0	0	<b>0,025</b>	0,0606	0	0	<b>0,0606</b>	ЮТС
ЖФ	Снежная ул., 12	Жилое частный	2	243	0,04667	0	0	<b>0,04667</b>	0,1131	0	0	<b>0,1131</b>	ЮТС

Обосновывающие материалы к схеме теплоснабжения муниципального образования город Рубцовск  
Алтайского края на период до 2035 года (актуализация на 2025 год)

Признак потребителя	Адрес потребителя	Наименование потребителя	Этажность	Площадь отапливаемая, м <sup>2</sup>	Нагрузка договорная, Гкал/ч				Годовое потребление, тыс. Гкал				Источник
					Отопление	Вентиляция	ГВС	Сумма	Отопление	Вентиляция	ГВС	Сумма	
ЖФ	Снежная ул., 14	Жилое частный	3	149	0,025	0	0	<b>0,025</b>	0,0606	0	0	<b>0,0606</b>	ЮТС
ЖФ	Снежная ул., 16	Жилое частный	1	69	0,019	0	0	<b>0,019</b>	0,046	0	0	<b>0,046</b>	ЮТС
ЖФ	Снежная ул., 2	Жилое частный	3	359	0,066	0	0	<b>0,066</b>	0,1599	0	0	<b>0,1599</b>	ЮТС
ЖФ	Снежная ул., 20	Жилое частный	1	104	0,017	0	0	<b>0,017</b>	0,0412	0	0	<b>0,0412</b>	ЮТС
ЖФ	Снежная ул., 22	Жилое частный	2	94	0,016	0	0	<b>0,016</b>	0,0388	0	0	<b>0,0388</b>	ЮТС
ЖФ	Снежная ул., 26	Жилое частный	1	132	0,023	0	0	<b>0,023</b>	0,0557	0	0	<b>0,0557</b>	ЮТС
ЖФ	Снежная ул., 4	Жилое частный	2		0,066	0	0	<b>0,066</b>	0,1599	0	0	<b>0,1599</b>	ЮТС
ЖФ	Снежная ул., 6	Жилое частный	1	81	0,017	0	0	<b>0,017</b>	0,0412	0	0	<b>0,0412</b>	ЮТС
ЖФ	Снежная ул., 8	Жилое частный	1	79	0,029	0	0	<b>0,029</b>	0,0703	0	0	<b>0,0703</b>	ЮТС
ЖФ	Тихая ул., 1	Жилое частный	2	203	0,032	0	0	<b>0,032</b>	0,0775	0	0	<b>0,0775</b>	ЮТС
ЖФ	Тихая ул., 11	Жилое частный	1	134	0,018	0	0	<b>0,018</b>	0,0436	0	0	<b>0,0436</b>	ЮТС
ЖФ	Тихая ул., 13	Жилое частный	2	143	0,019	0	0	<b>0,019</b>	0,046	0	0	<b>0,046</b>	ЮТС
ЖФ	Тихая ул., 15	Жилое частный	2	138	0,023	0	0	<b>0,023</b>	0,0557	0	0	<b>0,0557</b>	ЮТС
ЖФ	Тихая ул., 17	Жилое частный	1	87	0,013	0	0	<b>0,013</b>	0,0315	0	0	<b>0,0315</b>	ЮТС
ЖФ	Тихая ул., 19	Жилое частный	2	84	0,018	0	0	<b>0,018</b>	0,0436	0	0	<b>0,0436</b>	ЮТС
ЖФ	Тихая ул., 21	Жилое частный	3	238	0,028	0	0	<b>0,028</b>	0,0678	0	0	<b>0,0678</b>	ЮТС
ЖФ	Тихая ул., 23	Жилое частный	2	193	0,042	0	0	<b>0,042</b>	0,1018	0	0	<b>0,1018</b>	ЮТС
ЖФ	Тихая ул., 25	Жилое частный	2	142	0,023	0	0	<b>0,023</b>	0,0557	0	0	<b>0,0557</b>	ЮТС
ЖФ	Тихая ул., 27	Жилое частный	2	263	0,036	0	0	<b>0,036</b>	0,0872	0	0	<b>0,0872</b>	ЮТС
ЖФ	Тихая ул., 5	Жилое частный	3	219	0,041	0	0	<b>0,041</b>	0,0993	0	0	<b>0,0993</b>	ЮТС
ЖФ	Тихая ул., 7	Жилое частный	2	122	0,041	0	0	<b>0,041</b>	0,0993	0	0	<b>0,0993</b>	ЮТС
ЖФ	Тихая ул., 9	Жилое частный	2	223	0,032	0	0	<b>0,032</b>	0,0775	0	0	<b>0,0775</b>	ЮТС
<b>Итого по ЖФ</b>					<b>0,716</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,716</b>	<b>1,734</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1,734</b>	
<b>Итого по кадастровому кварталу</b>					<b>0,716</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,716</b>	<b>1,734</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1,734</b>	

Таблица 297 - Тепловые нагрузки потребителей города в кадастровом квартале 22:70:022111

Признак потребителя	Адрес потребителя	Наименование потребителя	Этажность	Площадь отапливаемая, м <sup>2</sup>	Нагрузка договорная, Гкал/ч				Годовое потребление, тыс. Гкал				Источник
					Отопление	Вентиляция	ГВС	Сумма	Отопление	Вентиляция	ГВС	Сумма	
ЖФ	Ленина пр-т., 210	Жилое частный	1	115	0,017	0	0	<b>0,017</b>	0,0412	0	0	<b>0,0412</b>	ЮТС



Обосновывающие материалы к схеме теплоснабжения муниципального образования город Рубцовск  
Алтайского края на период до 2035 года (актуализация на 2025 год)

Признак потребителя	Адрес потребителя	Наименование потребителя	Этажность	Площадь отапливаемая, м <sup>2</sup>	Нагрузка договорная, Гкал/ч				Годовое потребление, тыс. Гкал				Источник
					Отопление	Вентиляция	ГВС	Сумма	Отопление	Вентиляция	ГВС	Сумма	
ОДЗ	Ленина пр-т., 210	Административное	1	150	0,005	0	0	<b>0,005</b>	0,0117	0	0	<b>0,0117</b>	ЮТС
ЖФ	Ленина пр-т., 212	Жилое частный	1	174	0,0222	0	0	<b>0,0222</b>	0,0538	0	0	<b>0,0538</b>	ЮТС
ЖФ	Ленина пр-т., 214	Жилое частный	2	119	0,0363	0	0	<b>0,0363</b>	0,088	0	0	<b>0,088</b>	ЮТС
ЖФ	Ленина пр-т., 216	Жилое частный	1	128	0,0185	0	0	<b>0,0185</b>	0,0448	0	0	<b>0,0448</b>	ЮТС
ЖФ	Ленина пр-т., 218	Жилое частный	1	64	0,01	0	0	<b>0,01</b>	0,0242	0	0	<b>0,0242</b>	ЮТС
ЖФ	Ленина пр-т., 222	Жилое частный	1	196	0,0397	0	0	<b>0,0397</b>	0,0962	0	0	<b>0,0962</b>	ЮТС
ЖФ	Ленина пр-т., 224	Жилое частный	3	187	0,028	0	0	<b>0,028</b>	0,0678	0	0	<b>0,0678</b>	ЮТС
ЖФ	Лучистая ул., 4	Жилое частный	1	171	0,021	0	0	<b>0,021</b>	0,0509	0	0	<b>0,0509</b>	ЮТС
ЖФ	Снежная ул., 1	Жилое частный	3	226	0,033	0	0	<b>0,033</b>	0,08	0	0	<b>0,08</b>	ЮТС
ЖФ	Снежная ул., 11	Жилое частный	2	193	0,028	0	0	<b>0,028</b>	0,0678	0	0	<b>0,0678</b>	ЮТС
ЖФ	Снежная ул., 13	Жилое частный	1	92	0,016	0	0	<b>0,016</b>	0,0388	0	0	<b>0,0388</b>	ЮТС
ЖФ	Снежная ул., 15	Жилое частный	1	131	0,015	0	0	<b>0,015</b>	0,0363	0	0	<b>0,0363</b>	ЮТС
ЖФ	Снежная ул., 17	Жилое частный	3	141	0,0102	0	0	<b>0,0102</b>	0,0247	0	0	<b>0,0247</b>	ЮТС
ЖФ	Снежная ул., 19	Жилое частный	2	146	0,026	0	0	<b>0,026</b>	0,063	0	0	<b>0,063</b>	ЮТС
ЖФ	Снежная ул., 25	Жилое частный	1	97	0,031	0	0	<b>0,031</b>	0,0751	0	0	<b>0,0751</b>	ЮТС
ЖФ	Снежная ул., 27	Жилое частный	1	377	0,0133	0	0	<b>0,0133</b>	0,0322	0	0	<b>0,0322</b>	ЮТС
ЖФ	Снежная ул., 3	Жилое частный	3	312	0,052	0	0	<b>0,052</b>	0,126	0	0	<b>0,126</b>	ЮТС
ЖФ	Снежная ул., 5	Жилое частный	2	201	0,032	0	0	<b>0,032</b>	0,0775	0	0	<b>0,0775</b>	ЮТС
ЖФ	Снежная ул., 7	Жилое частный	3	182	0,033	0	0	<b>0,033</b>	0,08	0	0	<b>0,08</b>	ЮТС
ЖФ	Снежная ул., 9	Жилое частный	2	411	0,033	0	0	<b>0,033</b>	0,08	0	0	<b>0,08</b>	ЮТС
<b>Итого по ЖФ</b>					<b>0,515</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,515</b>	<b>1,248</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1,248</b>	
<b>Итого по ОДЗ</b>					<b>0,005</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,005</b>	<b>0,012</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,012</b>	
<b>Итого по кадастровому кварталу</b>					<b>0,52</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,52</b>	<b>1,26</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1,26</b>	

Таблица 298 - Тепловые нагрузки потребителей города в кадастровом квартале 22:70:022116

Признак потребителя	Адрес потребителя	Наименование потребителя	Этажность	Площадь отапливаемая, м <sup>2</sup>	Нагрузка договорная, Гкал/ч				Годовое потребление, тыс. Гкал				Источник
					Отопление	Вентиляция	ГВС	Сумма	Отопление	Вентиляция	ГВС	Сумма	
ЖФ	Светлая ул., 24	Жилое частный	3	177	0,037	0	0	<b>0,037</b>	0,0897	0	0	<b>0,0897</b>	ЮТС
ЖФ	Светлая ул., 26	Жилое частный	1	96	0,015	0	0	<b>0,015</b>	0,0363	0	0	<b>0,0363</b>	ЮТС

Обосновывающие материалы к схеме теплоснабжения муниципального образования город Рубцовск  
Алтайского края на период до 2035 года (актуализация на 2025 год)

Признак потребителя	Адрес потребителя	Наименование потребителя	Этажность	Площадь отапливаемой, м <sup>2</sup>	Нагрузка договорная, Гкал/ч				Годовое потребление, тыс. Гкал				Источник
					Отопление	Вентиляция	ГВС	Сумма	Отопление	Вентиляция	ГВС	Сумма	
ЖФ	Светлая ул., 28	Жилое частный	1	119	0,01911	0	0	<b>0,01911</b>	0,0463	0	0	<b>0,0463</b>	ЮТС
ЖФ	Светлая ул., 30	Жилое частный	1	119	0,021	0	0	<b>0,021</b>	0,0509	0	0	<b>0,0509</b>	ЮТС
ЖФ	Светлая ул., 36	Жилое частный	2	216	0,032	0	0	<b>0,032</b>	0,0775	0	0	<b>0,0775</b>	ЮТС
<b>Итого по ЖФ</b>					<b>0,124</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,124</b>	<b>0,301</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,301</b>	
<b>Итого по кадастровому кварталу</b>					<b>0,124</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,124</b>	<b>0,301</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,301</b>	

Таблица 299 - Тепловые нагрузки потребителей города в кадастровом квартале 22:70:022117

Признак потребителя	Адрес потребителя	Наименование потребителя	Этажность	Площадь отапливаемой, м <sup>2</sup>	Нагрузка договорная, Гкал/ч				Годовое потребление, тыс. Гкал				Источник
					Отопление	Вентиляция	ГВС	Сумма	Отопление	Вентиляция	ГВС	Сумма	
ЖФ	Кленовая ул., 28	Жилое частный	1	115	0,042	0	0	<b>0,042</b>	0,1018	0	0	<b>0,1018</b>	ЮТС
ЖФ	Светлая ул., 29	Жилое частный	1	161	0,0138	0	0	<b>0,0138</b>	0,0334	0	0	<b>0,0334</b>	ЮТС
ЖФ	Светлая ул., 35	Жилое частный	1	84	0,015	0	0	<b>0,015</b>	0,0363	0	0	<b>0,0363</b>	ЮТС
ЖФ	Светлая ул., 39	Жилое частный	3	279	0,042	0	0	<b>0,042</b>	0,1018	0	0	<b>0,1018</b>	ЮТС
<b>Итого по ЖФ</b>					<b>0,113</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,113</b>	<b>0,273</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,273</b>	
<b>Итого по кадастровому кварталу</b>					<b>0,113</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,113</b>	<b>0,273</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,273</b>	

Таблица 300 - Тепловые нагрузки потребителей города в кадастровом квартале 22:70:022119

Признак потребителя	Адрес потребителя	Наименование потребителя	Этажность	Площадь отапливаемой, м <sup>2</sup>	Нагрузка договорная, Гкал/ч				Годовое потребление, тыс. Гкал				Источник
					Отопление	Вентиляция	ГВС	Сумма	Отопление	Вентиляция	ГВС	Сумма	
ЖФ	Тенистая ул., 41	Жилое частный	1	89	0,016	0	0	<b>0,016</b>	0,0388	0	0	<b>0,0388</b>	ЮТС
ЖФ	Тихая ул., 32	Жилое частный	2	411	0,047	0	0	<b>0,047</b>	0,1139	0	0	<b>0,1139</b>	ЮТС
ЖФ	Тихая ул., 34	Жилое частный	1	106	0,014	0	0	<b>0,014</b>	0,0339	0	0	<b>0,0339</b>	ЮТС
ЖФ	Тихая ул., 36	Жилое частный	2	81	0,023	0	0	<b>0,023</b>	0,0557	0	0	<b>0,0557</b>	ЮТС
ЖФ	Тихая ул., 38	Жилое частный	1	139	0,027	0	0	<b>0,027</b>	0,0654	0	0	<b>0,0654</b>	ЮТС
ЖФ	Тихая ул., 40	Жилое частный	2	139	0,023	0	0	<b>0,023</b>	0,0557	0	0	<b>0,0557</b>	ЮТС
ЖФ	Тихая ул., 42	Жилое частный	2	141	0,028	0	0	<b>0,028</b>	0,0678	0	0	<b>0,0678</b>	ЮТС
ЖФ	Тихая ул., 44	Жилое частный	2	139	0,022	0	0	<b>0,022</b>	0,0533	0	0	<b>0,0533</b>	ЮТС
ЖФ	Тихая ул., 48	Жилое частный	2	129	0,02378	0	0	<b>0,02378</b>	0,0576	0	0	<b>0,0576</b>	ЮТС
<b>Итого по ЖФ</b>					<b>0,224</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,224</b>	<b>0,542</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,542</b>	

Обосновывающие материалы к схеме теплоснабжения муниципального образования город Рубцовск  
Алтайского края на период до 2035 года (актуализация на 2025 год)

Признак потребителя	Адрес потребителя	Наименование потребителя	Этажность	Площадь отапливаемая, м <sup>2</sup>	Нагрузка договорная, Гкал/ч				Годовое потребление, тыс. Гкал				Источник
					Отопление	Вентиляция	ГВС	Сумма	Отопление	Вентиляция	ГВС	Сумма	
<b>Итого по кадастровому кварталу</b>					<b>0,224</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,224</b>	<b>0,542</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,542</b>	

Обосновывающие материалы к схеме теплоснабжения муниципального образования город Рубцовск  
Алтайского края на период до 2035 года (актуализация на 2025 год)

Таблица 301 - Тепловые нагрузки потребителей города в кадастровом квартале 22:70:022120

Признак потребителя	Адрес потребителя	Наименование потребителя	Этажность	Площадь отапливаемой, м <sup>2</sup>	Нагрузка договорная, Гкал/ч				Годовое потребление, тыс. Гкал				Источник
					Отопление	Вентиляция	ГВС	Сумма	Отопление	Вентиляция	ГВС	Сумма	
ЖФ	Лучистая ул., 9	Жилое частный	2	355	0,033	0	0	<b>0,033</b>	0,08	0	0	<b>0,08</b>	ЮТС
ЖФ	Снежная ул., 30	Жилое частный	1	112	0,022	0	0	<b>0,022</b>	0,0533	0	0	<b>0,0533</b>	ЮТС
ЖФ	Тихая ул., 29	Жилое частный	2	121	0,021	0	0	<b>0,021</b>	0,0509	0	0	<b>0,0509</b>	ЮТС
ЖФ	Тихая ул., 33	Жилое частный	1	157	0,037	0	0	<b>0,037</b>	0,0897	0	0	<b>0,0897</b>	ЮТС
ЖФ	Тихая ул., 39	Жилое частный	2	154	0,03925	0	0	<b>0,03925</b>	0,0951	0	0	<b>0,0951</b>	ЮТС
ЖФ	Тихая ул., 43	Жилое частный	2	171	0,0295	0	0	<b>0,0295</b>	0,0715	0	0	<b>0,0715</b>	ЮТС
<b>Итого по ЖФ</b>					<b>0,182</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,182</b>	<b>0,441</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,441</b>	
<b>Итого по кадастровому кварталу</b>					<b>0,182</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,182</b>	<b>0,441</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,441</b>	

Таблица 302 - Тепловые нагрузки потребителей города в кадастровом квартале 22:70:022121

Признак потребителя	Адрес потребителя	Наименование потребителя	Этажность	Площадь отапливаемой, м <sup>2</sup>	Нагрузка договорная, Гкал/ч				Годовое потребление, тыс. Гкал				Источник
					Отопление	Вентиляция	ГВС	Сумма	Отопление	Вентиляция	ГВС	Сумма	
ЖФ	Лучистая ул., 3	Жилое частный	1	69	0,011	0	0	<b>0,011</b>	0,0267	0	0	<b>0,0267</b>	ЮТС
ЖФ	Снежная ул., 31	Жилое частный	1	110	0,021	0	0	<b>0,021</b>	0,0509	0	0	<b>0,0509</b>	ЮТС
<b>Итого по ЖФ</b>					<b>0,032</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,032</b>	<b>0,078</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,078</b>	<b>0,032</b>
<b>Итого по кадастровому кварталу</b>					<b>0,032</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,032</b>	<b>0,078</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,078</b>	<b>0,032</b>

Таблица 303 - Тепловые нагрузки потребителей города в кадастровом квартале 22:70:022201

Признак потребителя	Адрес потребителя	Наименование потребителя	Этажность	Площадь отапливаемой, м <sup>2</sup>	Нагрузка договорная, Гкал/ч				Годовое потребление, тыс. Гкал				Источник
					Отопление	Вентиляция	ГВС	Сумма	Отопление	Вентиляция	ГВС	Сумма	
ЖФ	Зеленоградская ул., 10	Жилое частный	2		0	0	0,00162	<b>0,00162</b>	0	0	0,0125	<b>0,0125</b>	ЮТС
ЖФ	Зеленоградская ул., 10	Жилое частный	2	200	0,028	0	0	<b>0,028</b>	0,0678	0	0	<b>0,0678</b>	ЮТС
ЖФ	Зеленоградская ул., 12	Жилое частный	1		0	0	0,002685	<b>0,002685</b>	0	0	0,0207	<b>0,0207</b>	ЮТС
ЖФ	Зеленоградская ул., 12	Жилое частный	1	166	0,017	0	0	<b>0,017</b>	0,0412	0	0	<b>0,0412</b>	ЮТС
ЖФ	Зеленоградская ул., 14	Жилое частный	2		0	0	0,002685	<b>0,002685</b>	0	0	0,0207	<b>0,0207</b>	ЮТС
ЖФ	Зеленоградская ул., 14	Жилое частный	2	159	0,023	0	0	<b>0,023</b>	0,0557	0	0	<b>0,0557</b>	ЮТС
ЖФ	Зеленоградская ул., 16	Жилое частный	2		0	0	0,00072	<b>0,00072</b>	0	0	0,0056	<b>0,0056</b>	ЮТС

Обосновывающие материалы к схеме теплоснабжения муниципального образования город Рубцовск  
Алтайского края на период до 2035 года (актуализация на 2025 год)

Признак потребителя	Адрес потребителя	Наименование потребителя	Этажность	Площадь отапливаемой, м <sup>2</sup>	Нагрузка договорная, Гкал/ч				Годовое потребление, тыс. Гкал				Источник
					Отопление	Вентиляция	ГВС	Сумма	Отопление	Вентиляция	ГВС	Сумма	
ЖФ	Зеленоградская ул., 16	Жилое частный	2	200	0,025	0	0	<b>0,025</b>	0,0606	0	0	<b>0,0606</b>	ЮТС
ЖФ	Зеленоградская ул., 18	Жилое частный	3		0	0	0,00162	<b>0,00162</b>	0	0	0,0125	<b>0,0125</b>	ЮТС
ЖФ	Зеленоградская ул., 18	Жилое частный	3	189	0,027	0	0	<b>0,027</b>	0,0654	0	0	<b>0,0654</b>	ЮТС
ЖФ	Зеленоградская ул., 2	Жилое частный	3		0	0	0,00108	<b>0,00108</b>	0	0	0,0083	<b>0,0083</b>	ЮТС
ЖФ	Зеленоградская ул., 2	Жилое частный	3	166	0,026	0	0	<b>0,026</b>	0,063	0	0	<b>0,063</b>	ЮТС
ЖФ	Зеленоградская ул., 20	Жилое частный	3	160	0,027	0	0	<b>0,027</b>	0,0654	0	0	<b>0,0654</b>	ЮТС
ЖФ	Зеленоградская ул., 4	Жилое частный	1		0	0	0,00054	<b>0,00054</b>	0	0	0,0042	<b>0,0042</b>	ЮТС
ЖФ	Зеленоградская ул., 4	Жилое частный	1	104	0,021	0	0	<b>0,021</b>	0,0509	0	0	<b>0,0509</b>	ЮТС
ЖФ	Зеленоградская ул., 6	Жилое частный	2		0	0	0,002145	<b>0,002145</b>	0	0	0,0165	<b>0,0165</b>	ЮТС
ЖФ	Зеленоградская ул., 6	Жилое частный	2	225	0,021	0	0	<b>0,021</b>	0,0509	0	0	<b>0,0509</b>	ЮТС
ЖФ	Зеленоградская ул., 8	Жилое частный	2	84	0,032	0	0	<b>0,032</b>	0,0775	0	0	<b>0,0775</b>	ЮТС
<b>Итого по ЖФ</b>					<b>0,247</b>	<b>0</b>	<b>0,013</b>	<b>0,26</b>	<b>0,598</b>	<b>0</b>	<b>0,101</b>	<b>0,699</b>	
<b>Итого по кадастровому кварталу</b>					<b>0,247</b>	<b>0</b>	<b>0,013</b>	<b>0,26</b>	<b>0,598</b>	<b>0</b>	<b>0,101</b>	<b>0,699</b>	

Таблица 304 - Тепловые нагрузки потребителей города в кадастровом квартале 22:70:022202

Признак потребителя	Адрес потребителя	Наименование потребителя	Этажность	Площадь отапливаемой, м <sup>2</sup>	Нагрузка договорная, Гкал/ч				Годовое потребление, тыс. Гкал				Источник
					Отопление	Вентиляция	ГВС	Сумма	Отопление	Вентиляция	ГВС	Сумма	
ОДЗ	Водная ул., 02	Административное	1	65	0,0058	0	0	<b>0,0058</b>	0,0135	0	0	<b>0,0135</b>	ЮТС
ЖФ	Водная ул., 16	Жилое частный	1	106	0,0154	0	0	<b>0,0154</b>	0,0373	0	0	<b>0,0373</b>	ЮТС
ЖФ	Водная ул., 18	Жилое частный	1	78	0,0142	0	0	<b>0,0142</b>	0,0344	0	0	<b>0,0344</b>	ЮТС
ОДЗ	Водная ул., 2	Административное	1		0	0	0,00228	<b>0,00228</b>	0	0	0,0176	<b>0,0176</b>	ЮТС
ЖФ	Водная ул., 2	Жилое частный	3	84	0,0258	0	0	<b>0,0258</b>	0,0625	0	0	<b>0,0625</b>	ЮТС
ЖФ	Водная ул., 2	Жилое частный	3		0	0	0,0006	<b>0,0006</b>	0	0	0,0046	<b>0,0046</b>	ЮТС
ЖФ	Водная ул., 4	Жилое частный	1		0	0	0,0006	<b>0,0006</b>	0	0	0,0046	<b>0,0046</b>	ЮТС
ЖФ	Водная ул., 4	Жилое частный	1	161	0,0214	0	0	<b>0,0214</b>	0,0519	0	0	<b>0,0519</b>	ЮТС
ЖФ	Водная ул., 6	Жилое частный	2		0	0	0,0007	<b>0,0007</b>	0	0	0,0054	<b>0,0054</b>	ЮТС
ЖФ	Водная ул., 6	Жилое частный	2	185	0,0176	0	0	<b>0,0176</b>	0,0426	0	0	<b>0,0426</b>	ЮТС
ЖФ	Водная ул., 8	Жилое частный	1	83	0,0148	0	0	<b>0,0148</b>	0,0359	0	0	<b>0,0359</b>	ЮТС
ЖФ	Водная ул., 8	Жилое частный	1		0	0	0,0007	<b>0,0007</b>	0	0	0,0054	<b>0,0054</b>	ЮТС

Обосновывающие материалы к схеме теплоснабжения муниципального образования город Рубцовск  
Алтайского края на период до 2035 года (актуализация на 2025 год)

Признак потребителя	Адрес потребителя	Наименование потребителя	Этажность	Площадь отапливаемой, м <sup>2</sup>	Нагрузка договорная, Гкал/ч				Годовое потребление, тыс. Гкал				Источник
					Отопление	Вентиляция	ГВС	Сумма	Отопление	Вентиляция	ГВС	Сумма	
ЖФ	Зеленоградская ул., 1	Жилое частный	2	115	0,018	0	0	<b>0,018</b>	0,0436	0	0	<b>0,0436</b>	ЮТС
ЖФ	Зеленоградская ул., 1	Жилое частный	2		0	0	0,002685	<b>0,002685</b>	0	0	0,0207	<b>0,0207</b>	ЮТС
ЖФ	Зеленоградская ул., 11	Жилое частный	1		0	0	0,002685	<b>0,002685</b>	0	0	0,0207	<b>0,0207</b>	ЮТС
ЖФ	Зеленоградская ул., 11	Жилое частный	1	209	0,032	0	0	<b>0,032</b>	0,0775	0	0	<b>0,0775</b>	ЮТС
ЖФ	Зеленоградская ул., 15	Жилое частный	2	133	0,019	0	0	<b>0,019</b>	0,046	0	0	<b>0,046</b>	ЮТС
ЖФ	Зеленоградская ул., 15	Жилое частный	2		0	0	0,000465	<b>0,000465</b>	0	0	0,0036	<b>0,0036</b>	ЮТС
ЖФ	Зеленоградская ул., 17	Жилое частный	2	133	0,022	0	0	<b>0,022</b>	0,0533	0	0	<b>0,0533</b>	ЮТС
ЖФ	Зеленоградская ул., 21	Жилое частный	3		0	0	0,002145	<b>0,002145</b>	0	0	0,0165	<b>0,0165</b>	ЮТС
ЖФ	Зеленоградская ул., 21	Жилое частный	3	153	0,013	0	0	<b>0,013</b>	0,0315	0	0	<b>0,0315</b>	ЮТС
ЖФ	Зеленоградская ул., 3	Жилое частный	1	132	0,0189	0	0	<b>0,0189</b>	0,0458	0	0	<b>0,0458</b>	ЮТС
ЖФ	Зеленоградская ул., 3	Жилое частный	1		0	0	0,00108	<b>0,00108</b>	0	0	0,0083	<b>0,0083</b>	ЮТС
ЖФ	Зеленоградская ул., 5	Жилое частный	1	84	0,014	0	0	<b>0,014</b>	0,0339	0	0	<b>0,0339</b>	ЮТС
ЖФ	Зеленоградская ул., 5	Жилое частный	1		0	0	0,000615	<b>0,000615</b>	0	0	0,0047	<b>0,0047</b>	ЮТС
ЖФ	Зеленоградская ул., 7	Жилое частный	2		0	0	0,00108	<b>0,00108</b>	0	0	0,0083	<b>0,0083</b>	ЮТС
ЖФ	Зеленоградская ул., 7	Жилое частный	2	120	0,021	0	0	<b>0,021</b>	0,0509	0	0	<b>0,0509</b>	ЮТС
ЖФ	Зеленоградская ул., 9	Жилое частный	1		0	0	0,002145	<b>0,002145</b>	0	0	0,0165	<b>0,0165</b>	ЮТС
ЖФ	Зеленоградская ул., 9	Жилое частный	1	123	0,017	0	0	<b>0,017</b>	0,0412	0	0	<b>0,0412</b>	ЮТС
<b>Итого по ЖФ</b>					<b>0,284</b>	<b>0</b>	<b>0,016</b>	<b>0,3</b>	<b>0,688</b>	<b>0</b>	<b>0,119</b>	<b>0,808</b>	
<b>Итого по ОДЗ</b>					<b>0,006</b>	<b>0</b>	<b>0,002</b>	<b>0,008</b>	<b>0,014</b>	<b>0</b>	<b>0,018</b>	<b>0,031</b>	
<b>Итого по кадастровому кварталу</b>					<b>0,29</b>	<b>0</b>	<b>0,018</b>	<b>0,308</b>	<b>0,702</b>	<b>0</b>	<b>0,137</b>	<b>0,839</b>	

Таблица 305 - Тепловые нагрузки потребителей города в кадастровом квартале 22:70:022203

Признак потребителя	Адрес потребителя	Наименование потребителя	Этажность	Площадь отапливаемой, м <sup>2</sup>	Нагрузка договорная, Гкал/ч				Годовое потребление, тыс. Гкал				Источник
					Отопление	Вентиляция	ГВС	Сумма	Отопление	Вентиляция	ГВС	Сумма	
ЖФ	Водная ул., 1-1	Жилое частный	1	130	0,0125	0	0	<b>0,0125</b>	0,0303	0	0	<b>0,0303</b>	ЮТС
ЖФ	Водная ул., 1-1	Жилое частный	1		0	0	0,0009	<b>0,0009</b>	0	0	0,0069	<b>0,0069</b>	ЮТС
ЖФ	Водная ул., 11-1	Жилое частный	1		0	0	0,0024	<b>0,0024</b>	0	0	0,0185	<b>0,0185</b>	ЮТС
ЖФ	Водная ул., 11-1	Жилое частный	1	140	0,0135	0	0	<b>0,0135</b>	0,0327	0	0	<b>0,0327</b>	ЮТС
ЖФ	Водная ул., 11-2	Жилое частный	1	140	0,0135	0	0	<b>0,0135</b>	0,0327	0	0	<b>0,0327</b>	ЮТС

Обосновывающие материалы к схеме теплоснабжения муниципального образования город Рубцовск  
Алтайского края на период до 2035 года (актуализация на 2025 год)

Признак потребителя	Адрес потребителя	Наименование потребителя	Этажность	Площадь отапливаемая, м <sup>2</sup>	Нагрузка договорная, Гкал/ч				Годовое потребление, тыс. Гкал				Источник
					Отопление	Вентиляция	ГВС	Сумма	Отопление	Вентиляция	ГВС	Сумма	
ЖФ	Водная ул., 11-2	Жилое частный	1		0	0	0,0024	<b>0,0024</b>	0	0	0,0185	<b>0,0185</b>	ЮТС
ЖФ	Водная ул., 1-2	Жилое частный	1	130	0,0125	0	0	<b>0,0125</b>	0,0303	0	0	<b>0,0303</b>	ЮТС
ЖФ	Водная ул., 1-2	Жилое частный	1		0	0	0,00048	<b>0,00048</b>	0	0	0,0037	<b>0,0037</b>	ЮТС
ЖФ	Водная ул., 3-1	Жилое частный	1		0	0	0,0005	<b>0,0005</b>	0	0	0,0039	<b>0,0039</b>	ЮТС
ЖФ	Водная ул., 3-1	Жилое частный	1	85	0,0093	0	0	<b>0,0093</b>	0,0225	0	0	<b>0,0225</b>	ЮТС
ЖФ	Водная ул., 3-2	Жилое частный	1	85	0,0093	0	0	<b>0,0093</b>	0,0225	0	0	<b>0,0225</b>	ЮТС
ЖФ	Водная ул., 3-2	Жилое частный	1		0	0	0,0005	<b>0,0005</b>	0	0	0,0039	<b>0,0039</b>	ЮТС
ЖФ	Водная ул., 5-1	Жилое частный	1		0	0	0,0007	<b>0,0007</b>	0	0	0,0054	<b>0,0054</b>	ЮТС
ЖФ	Водная ул., 5-1	Жилое частный	1	169	0,0105	0	0	<b>0,0105</b>	0,0254	0	0	<b>0,0254</b>	ЮТС
ЖФ	Водная ул., 5-2	Жилое частный	1	169	0,0146	0	0	<b>0,0146</b>	0,0354	0	0	<b>0,0354</b>	ЮТС
ЖФ	Водная ул., 5-2	Жилое частный	1		0	0	0,0005	<b>0,0005</b>	0	0	0,0039	<b>0,0039</b>	ЮТС
ЖФ	Водная ул., 7-1	Жилое частный	1	83	0,0134	0	0	<b>0,0134</b>	0,0325	0	0	<b>0,0325</b>	ЮТС
ЖФ	Водная ул., 7-1	Жилое частный	1		0	0	0,001	<b>0,001</b>	0	0	0,0077	<b>0,0077</b>	ЮТС
ЖФ	Водная ул., 7-2	Жилое частный	1	167	0,0155	0	0	<b>0,0155</b>	0,0376	0	0	<b>0,0376</b>	ЮТС
ЖФ	Водная ул., 9-1	Жилое частный	1		0	0	0,001	<b>0,001</b>	0	0	0,0077	<b>0,0077</b>	ЮТС
ЖФ	Водная ул., 9-1	Жилое частный	1	122	0,0186	0	0	<b>0,0186</b>	0,0451	0	0	<b>0,0451</b>	ЮТС
ЖФ	Водная ул., 9-1	Жилое частный	1		0	0	0,0012	<b>0,0012</b>	0	0	0,0093	<b>0,0093</b>	ЮТС
ЖФ	Водная ул., 9-2	Жилое частный	1	122	0,0077	0	0	<b>0,0077</b>	0,0187	0	0	<b>0,0187</b>	ЮТС
ЖФ	Жемчужная ул., 10	Жилое частный	2	112	0,016	0	0	<b>0,016</b>	0,0388	0	0	<b>0,0388</b>	ЮТС
ЖФ	Жемчужная ул., 10	Жилое частный	2		0	0	0,000315	<b>0,000315</b>	0	0	0,0024	<b>0,0024</b>	ЮТС
ЖФ	Жемчужная ул., 12	Жилое частный	2	94	0,0167	0	0	<b>0,0167</b>	0,0405	0	0	<b>0,0405</b>	ЮТС
ЖФ	Жемчужная ул., 12	Жилое частный	2		0	0	0,00108	<b>0,00108</b>	0	0	0,0083	<b>0,0083</b>	ЮТС
ЖФ	Жемчужная ул., 16	Жилое частный	2	155	0,0242	0	0	<b>0,0242</b>	0,0586	0	0	<b>0,0586</b>	ЮТС
ЖФ	Жемчужная ул., 16	Жилое частный	2		0	0	0,00162	<b>0,00162</b>	0	0	0,0125	<b>0,0125</b>	ЮТС
ЖФ	Жемчужная ул., 18	Жилое частный	3	177	0,0141	0	0	<b>0,0141</b>	0,0342	0	0	<b>0,0342</b>	ЮТС
ЖФ	Жемчужная ул., 2	Жилое частный	3		0	0	0,002145	<b>0,002145</b>	0	0	0,0165	<b>0,0165</b>	ЮТС
ЖФ	Жемчужная ул., 2	Жилое частный	3	183	0,0129	0	0	<b>0,0129</b>	0,0313	0	0	<b>0,0313</b>	ЮТС
ЖФ	Жемчужная ул., 20	Жилое частный	2	108	0,0143	0	0	<b>0,0143</b>	0,0346	0	0	<b>0,0346</b>	ЮТС
ЖФ	Жемчужная ул., 20	Жилое частный	2		0	0	0,002145	<b>0,002145</b>	0	0	0,0165	<b>0,0165</b>	ЮТС
ЖФ	Жемчужная ул., 22	Жилое частный	1	132	0,0232	0	0	<b>0,0232</b>	0,0562	0	0	<b>0,0562</b>	ЮТС

Обосновывающие материалы к схеме теплоснабжения муниципального образования город Рубцовск  
Алтайского края на период до 2035 года (актуализация на 2025 год)

Признак потребителя	Адрес потребителя	Наименование потребителя	Этажность	Площадь отапливаемая, м <sup>2</sup>	Нагрузка договорная, Гкал/ч				Годовое потребление, тыс. Гкал				Источник
					Отопление	Вентиляция	ГВС	Сумма	Отопление	Вентиляция	ГВС	Сумма	
ЖФ	Жемчужная ул., 22	Жилое частный	1		0	0	0,002145	<b>0,002145</b>	0	0	0,0165	<b>0,0165</b>	ЮТС
ЖФ	Жемчужная ул., 24	Жилое частный	2	118	0,01	0	0	<b>0,01</b>	0,0242	0	0	<b>0,0242</b>	ЮТС
ЖФ	Жемчужная ул., 24	Жилое частный	1		0	0	0,00162	<b>0,00162</b>	0	0	0,0125	<b>0,0125</b>	ЮТС
ЖФ	Жемчужная ул., 4	Жилое частный	2	268	0,0278	0	0	<b>0,0278</b>	0,0674	0	0	<b>0,0674</b>	ЮТС
ЖФ	Жемчужная ул., 4	Жилое частный	2		0	0	0,0001	<b>0,0001</b>	0	0	0,0008	<b>0,0008</b>	ЮТС
ЖФ	Жемчужная ул., 6	Жилое частный	2		0	0	0,00054	<b>0,00054</b>	0	0	0,0042	<b>0,0042</b>	ЮТС
ЖФ	Жемчужная ул., 6	Жилое частный	2	187	0,0258	0	0	<b>0,0258</b>	0,0625	0	0	<b>0,0625</b>	ЮТС
ЖФ	Жемчужная ул., 8	Жилое частный	2	100	0,0164	0	0	<b>0,0164</b>	0,0397	0	0	<b>0,0397</b>	ЮТС
ЖФ	Жемчужная ул., 8	Жилое частный	2		0	0	0,000465	<b>0,000465</b>	0	0	0,0036	<b>0,0036</b>	ЮТС
<b>Итого по ЖФ</b>					<b>0,352</b>	<b>0</b>	<b>0,024</b>	<b>0,376</b>	<b>0,854</b>	<b>0</b>	<b>0,183</b>	<b>1,037</b>	
<b>Итого по кадастровому кварталу</b>					<b>0,352</b>	<b>0</b>	<b>0,026</b>	<b>0,378</b>	<b>0,854</b>	<b>0</b>	<b>0,2</b>	<b>1,054</b>	

Таблица 306 - Тепловые нагрузки потребителей города в кадастровом квартале 22:70:022204

Признак потребителя	Адрес потребителя	Наименование потребителя	Этажность	Площадь отапливаемая, м <sup>2</sup>	Нагрузка договорная, Гкал/ч				Годовое потребление, тыс. Гкал				Источник
					Отопление	Вентиляция	ГВС	Сумма	Отопление	Вентиляция	ГВС	Сумма	
ЖФ	Жемчужная ул., 13	Жилое частный	2	99	0,0235	0	0	<b>0,0235</b>	0,0569	0	0	<b>0,0569</b>	ЮТС
ЖФ	Жемчужная ул., 13	Жилое частный	2		0	0	0,00011	<b>0,00011</b>	0	0	0,0008	<b>0,0008</b>	ЮТС
ЖФ	Жемчужная ул., 15	Жилое частный	1	53	0,0256	0	0	<b>0,0256</b>	0,062	0	0	<b>0,062</b>	ЮТС
ЖФ	Жемчужная ул., 15	Жилое частный	1		0	0	0,00162	<b>0,00162</b>	0	0	0,0125	<b>0,0125</b>	ЮТС
ЖФ	Жемчужная ул., 19	Жилое частный	2	111	0,0158	0	0	<b>0,0158</b>	0,0383	0	0	<b>0,0383</b>	ЮТС
ЖФ	Жемчужная ул., 19	Жилое частный	2		0	0	0,00054	<b>0,00054</b>	0	0	0,0042	<b>0,0042</b>	ЮТС
ЖФ	Жемчужная ул., 23	Жилое частный	1	145	0,0188	0	0	<b>0,0188</b>	0,0456	0	0	<b>0,0456</b>	ЮТС
ЖФ	Жемчужная ул., 23	Жилое частный	1		0	0	0,00162	<b>0,00162</b>	0	0	0,0125	<b>0,0125</b>	ЮТС
ЖФ	Жемчужная ул., 3	Жилое частный	1	132	0,0197	0	0	<b>0,0197</b>	0,0477	0	0	<b>0,0477</b>	ЮТС
ЖФ	Жемчужная ул., 3	Жилое частный	1		0	0	0,001	<b>0,001</b>	0	0	0,0077	<b>0,0077</b>	ЮТС
ЖФ	Жемчужная ул., 7	Жилое частный	1		0	0	0,002145	<b>0,002145</b>	0	0	0,0165	<b>0,0165</b>	ЮТС
ЖФ	Жемчужная ул., 7	Жилое частный	1	136	0,0192	0	0	<b>0,0192</b>	0,0465	0	0	<b>0,0465</b>	ЮТС
ЖФ	Жемчужная ул., 9	Жилое частный	1	119	0,0169	0	0	<b>0,0169</b>	0,0409	0	0	<b>0,0409</b>	ЮТС
ЖФ	Жемчужная ул., 9	Жилое частный	1		0	0	0,00108	<b>0,00108</b>	0	0	0,0083	<b>0,0083</b>	ЮТС



Обосновывающие материалы к схеме теплоснабжения муниципального образования город Рубцовск  
Алтайского края на период до 2035 года (актуализация на 2025 год)

Признак потребителя	Адрес потребителя	Наименование потребителя	Этажность	Площадь отапливаемая, м <sup>2</sup>	Нагрузка договорная, Гкал/ч				Годовое потребление, тыс. Гкал				Источник
					Отопление	Вентиляция	ГВС	Сумма	Отопление	Вентиляция	ГВС	Сумма	
ЖФ	Изумрудная ул., 10	Жилое частный	3	148	0,0262	0	0	<b>0,0262</b>	0,0635	0	0	<b>0,0635</b>	ЮТС
ЖФ	Изумрудная ул., 12	Жилое частный	2	148	0,03	0	0	<b>0,03</b>	0,0727	0	0	<b>0,0727</b>	ЮТС
ЖФ	Изумрудная ул., 14	Жилое частный	2		0	0	0,0006	<b>0,0006</b>	0	0	0,0046	<b>0,0046</b>	ЮТС
ЖФ	Изумрудная ул., 14	Жилое частный	2	283	0,0223	0	0	<b>0,0223</b>	0,054	0	0	<b>0,054</b>	ЮТС
ЖФ	Изумрудная ул., 16	Жилое частный	2	199	0,0287	0	0	<b>0,0287</b>	0,0695	0	0	<b>0,0695</b>	ЮТС
ЖФ	Изумрудная ул., 18	Жилое частный	3	187	0,027	0	0	<b>0,027</b>	0,0654	0	0	<b>0,0654</b>	ЮТС
ЖФ	Изумрудная ул., 2	Жилое частный	1		0	0	0,0006	<b>0,0006</b>	0	0	0,0046	<b>0,0046</b>	ЮТС
ЖФ	Изумрудная ул., 2	Жилое частный	1	120	0,0186	0	0	<b>0,0186</b>	0,0451	0	0	<b>0,0451</b>	ЮТС
ЖФ	Изумрудная ул., 20	Жилое частный	2	238	0,0401	0	0	<b>0,0401</b>	0,0972	0	0	<b>0,0972</b>	ЮТС
ЖФ	Изумрудная ул., 20	Жилое частный	2		0	0	0,0006	<b>0,0006</b>	0	0	0,0046	<b>0,0046</b>	ЮТС
ЖФ	Изумрудная ул., 24	Жилое частный	2	199	0,0193	0	0	<b>0,0193</b>	0,0468	0	0	<b>0,0468</b>	ЮТС
ЖФ	Изумрудная ул., 24	Жилое частный	2		0	0	0,0003	<b>0,0003</b>	0	0	0,0023	<b>0,0023</b>	ЮТС
ЖФ	Изумрудная ул., 4	Жилое частный	1	105	0,0167	0	0	<b>0,0167</b>	0,0405	0	0	<b>0,0405</b>	ЮТС
ЖФ	Изумрудная ул., 6	Жилое частный	3	136	0,0286	0	0	<b>0,0286</b>	0,0693	0	0	<b>0,0693</b>	ЮТС
ЖФ	Изумрудная ул., 8	Жилое частный	3	94	0,0243	0	0	<b>0,0243</b>	0,0589	0	0	<b>0,0589</b>	ЮТС
<b>Итого по ЖФ</b>					<b>0,452</b>	<b>0</b>	<b>0,01</b>	<b>0,462</b>	<b>1,095</b>	<b>0</b>	<b>0,079</b>	<b>1,174</b>	
<b>Итого по кадастровому кварталу</b>					<b>0,452</b>	<b>0</b>	<b>0,01</b>	<b>0,462</b>	<b>1,095</b>	<b>0</b>	<b>0,079</b>	<b>1,174</b>	

Таблица 307 - Тепловые нагрузки потребителей города в кадастровом квартале 22:70:022205

Признак потребителя	Адрес потребителя	Наименование потребителя	Этажность	Площадь отапливаемая, м <sup>2</sup>	Нагрузка договорная, Гкал/ч				Годовое потребление, тыс. Гкал				Источник
					Отопление	Вентиляция	ГВС	Сумма	Отопление	Вентиляция	ГВС	Сумма	
ЖФ	Изумрудная ул., 1	Жилое частный	2		0	0	0,0009	<b>0,0009</b>	0	0	0,0069	<b>0,0069</b>	ЮТС
ЖФ	Изумрудная ул., 1	Жилое частный	2	140	0,023	0	0	<b>0,023</b>	0,0557	0	0	<b>0,0557</b>	ЮТС
ЖФ	Изумрудная ул., 11	Жилое частный	3	116	0,0173	0	0	<b>0,0173</b>	0,0419	0	0	<b>0,0419</b>	ЮТС
ЖФ	Изумрудная ул., 11	Жилое частный	3		0	0	0,0003	<b>0,0003</b>	0	0	0,0023	<b>0,0023</b>	ЮТС
ЖФ	Изумрудная ул., 13	Жилое частный	2	240	0,0317	0	0	<b>0,0317</b>	0,0768	0	0	<b>0,0768</b>	ЮТС
ЖФ	Изумрудная ул., 15	Жилое частный	2	118	0,0156	0	0	<b>0,0156</b>	0,0378	0	0	<b>0,0378</b>	ЮТС
ЖФ	Изумрудная ул., 17	Жилое частный	2	105	0,0227	0	0	<b>0,0227</b>	0,055	0	0	<b>0,055</b>	ЮТС
ЖФ	Изумрудная ул., 19	Жилое частный	2	188	0,0231	0	0	<b>0,0231</b>	0,056	0	0	<b>0,056</b>	ЮТС

Обосновывающие материалы к схеме теплоснабжения муниципального образования город Рубцовск  
Алтайского края на период до 2035 года (актуализация на 2025 год)

Признак потребителя	Адрес потребителя	Наименование потребителя	Этажность	Площадь отапливаемая, м <sup>2</sup>	Нагрузка договорная, Гкал/ч				Годовое потребление, тыс. Гкал				Источник
					Отопление	Вентиляция	ГВС	Сумма	Отопление	Вентиляция	ГВС	Сумма	
ЖФ	Изумрудная ул., 21	Жилое частный	1	164	0,0288	0	0	<b>0,0288</b>	0,0698	0	0	<b>0,0698</b>	ЮТС
ЖФ	Изумрудная ул., 23	Жилое частный	3	48	0,0009	0	0	<b>0,0009</b>	0,0022	0	0	<b>0,0022</b>	ЮТС
ЖФ	Изумрудная ул., 23	Жилое частный	3		0	0	0,00036	<b>0,00036</b>	0	0	0,0028	<b>0,0028</b>	ЮТС
ЖФ	Изумрудная ул., 25	Жилое частный	3		0	0	0,0003	<b>0,0003</b>	0	0	0,0023	<b>0,0023</b>	ЮТС
ЖФ	Изумрудная ул., 25	Жилое частный	3	278	0,03497	0	0	<b>0,03497</b>	0,0847	0	0	<b>0,0847</b>	ЮТС
ЖФ	Изумрудная ул., 3	Жилое частный	3	184	0,0294	0	0	<b>0,0294</b>	0,0712	0	0	<b>0,0712</b>	ЮТС
ЖФ	Изумрудная ул., 5	Жилое частный	3	155	0,027	0	0	<b>0,027</b>	0,0654	0	0	<b>0,0654</b>	ЮТС
ЖФ	Изумрудная ул., 7	Жилое частный	2	172	0,031	0	0	<b>0,031</b>	0,0751	0	0	<b>0,0751</b>	ЮТС
ЖФ	Изумрудная ул., 9	Жилое частный	2	149	0,0288	0	0	<b>0,0288</b>	0,0698	0	0	<b>0,0698</b>	ЮТС
ЖФ	Изумрудная ул., 9	Жилое частный	2		0	0	0,0009	<b>0,0009</b>	0	0	0,0069	<b>0,0069</b>	ЮТС
ЖФ	Янтарная ул., 10	Жилое частный	1	128	0,019	0	0	<b>0,019</b>	0,046	0	0	<b>0,046</b>	ЮТС
ЖФ	Янтарная ул., 10	Жилое частный	1		0	0	0,0009	<b>0,0009</b>	0	0	0,0069	<b>0,0069</b>	ЮТС
ЖФ	Янтарная ул., 12	Жилое частный	2	121	0,0178	0	0	<b>0,0178</b>	0,0431	0	0	<b>0,0431</b>	ЮТС
ЖФ	Янтарная ул., 14	Жилое частный	2		0	0	0,0009	<b>0,0009</b>	0	0	0,0069	<b>0,0069</b>	ЮТС
ЖФ	Янтарная ул., 14	Жилое частный	2	145	0,0292	0	0	<b>0,0292</b>	0,0708	0	0	<b>0,0708</b>	ЮТС
ЖФ	Янтарная ул., 16	Жилое частный	2	155	0,0298	0	0	<b>0,0298</b>	0,0722	0	0	<b>0,0722</b>	ЮТС
ЖФ	Янтарная ул., 18	Жилое частный	3		0,039	0	0	<b>0,039</b>	0,0945	0	0	<b>0,0945</b>	ЮТС
ЖФ	Янтарная ул., 18	Жилое частный	3		0	0	0,0006	<b>0,0006</b>	0	0	0,0046	<b>0,0046</b>	ЮТС
ЖФ	Янтарная ул., 2	Жилое частный	2	142	0,0224	0	0	<b>0,0224</b>	0,0543	0	0	<b>0,0543</b>	ЮТС
ЖФ	Янтарная ул., 20	Жилое частный	1	161	0,0308	0	0	<b>0,0308</b>	0,0746	0	0	<b>0,0746</b>	ЮТС
ЖФ	Янтарная ул., 4	Жилое частный	1	122	0,022	0	0	<b>0,022</b>	0,0533	0	0	<b>0,0533</b>	ЮТС
ЖФ	Янтарная ул., 6	Жилое частный	2	303	0,0241	0	0	<b>0,0241</b>	0,0584	0	0	<b>0,0584</b>	ЮТС
ЖФ	Янтарная ул., 8	Жилое частный	2	93	0,0168	0	0	<b>0,0168</b>	0,0407	0	0	<b>0,0407</b>	ЮТС
<b>Итого по ЖФ</b>					<b>0,565</b>	<b>0</b>	<b>0,005</b>	<b>0,57</b>	<b>1,369</b>	<b>0</b>	<b>0,04</b>	<b>1,409</b>	
<b>Итого по кадастровому кварталу</b>					<b>0,565</b>	<b>0</b>	<b>0,005</b>	<b>0,57</b>	<b>1,369</b>	<b>0</b>	<b>0,04</b>	<b>1,409</b>	

Таблица 308 - Тепловые нагрузки потребителей города в кадастровом квартале 22:70:022206

Признак потребителя	Адрес потребителя	Наименование потребителя	Этажность	Площадь отапливаемая, м <sup>2</sup>	Нагрузка договорная, Гкал/ч				Годовое потребление, тыс. Гкал				Источник
					Отопление	Вентиляция	ГВС	Сумма	Отопление	Вентиляция	ГВС	Сумма	

Обосновывающие материалы к схеме теплоснабжения муниципального образования город Рубцовск  
Алтайского края на период до 2035 года (актуализация на 2025 год)

Признак потребителя	Адрес потребителя	Наименование потребителя	Этажность	Площадь отапливаемая, м <sup>2</sup>	Нагрузка договорная, Гкал/ч				Годовое потребление, тыс. Гкал				Источник
					Отопление	Вентиляция	ГВС	Сумма	Отопление	Вентиляция	ГВС	Сумма	
ЖФ	Ельницкая ул., 1	Жилое частный	2	120	0,021	0	0	<b>0,021</b>	0,0509	0	0	<b>0,0509</b>	ЮТС
ЖФ	Ельницкая ул., 1	Жилое частный	2		0	0	0,00162	<b>0,00162</b>	0	0	0,0125	<b>0,0125</b>	ЮТС
ЖФ	Ельницкая ул., 11	Жилое частный	2	152	0,023	0	0	<b>0,023</b>	0,0557	0	0	<b>0,0557</b>	ЮТС
ЖФ	Ельницкая ул., 11	Жилое частный	2		0	0	0,00162	<b>0,00162</b>	0	0	0,0125	<b>0,0125</b>	ЮТС
ЖФ	Ельницкая ул., 13	Жилое частный	1	307	0,035	0	0	<b>0,035</b>	0,0848	0	0	<b>0,0848</b>	ЮТС
ЖФ	Ельницкая ул., 13	Жилое частный	1		0	0	0,00024	<b>0,00024</b>	0	0	0,0019	<b>0,0019</b>	ЮТС
ЖФ	Ельницкая ул., 15	Жилое частный	3	186	0,0435	0	0	<b>0,0435</b>	0,1054	0	0	<b>0,1054</b>	ЮТС
ЖФ	Ельницкая ул., 15	Жилое частный	3		0	0	0,00048	<b>0,00048</b>	0	0	0,0037	<b>0,0037</b>	ЮТС
ЖФ	Ельницкая ул., 17	Жилое частный	1	138	0,021	0	0	<b>0,021</b>	0,0509	0	0	<b>0,0509</b>	ЮТС
ЖФ	Ельницкая ул., 17	Жилое частный	1		0	0	0,00162	<b>0,00162</b>	0	0	0,0125	<b>0,0125</b>	ЮТС
ЖФ	Ельницкая ул., 19	Жилое частный	3		0	0	0,00162	<b>0,00162</b>	0	0	0,0125	<b>0,0125</b>	ЮТС
ЖФ	Ельницкая ул., 19	Жилое частный	3	163	0,024	0	0	<b>0,024</b>	0,0582	0	0	<b>0,0582</b>	ЮТС
ЖФ	Ельницкая ул., 21	Жилое частный	2	142	0,04863	0	0	<b>0,04863</b>	0,1178	0	0	<b>0,1178</b>	ЮТС
ЖФ	Ельницкая ул., 21	Жилое частный	2		0	0	0,00162	<b>0,00162</b>	0	0	0,0125	<b>0,0125</b>	ЮТС
ЖФ	Ельницкая ул., 23	Жилое частный	2	179	0,026	0	0	<b>0,026</b>	0,063	0	0	<b>0,063</b>	ЮТС
ЖФ	Ельницкая ул., 3	Жилое частный	3	146	0,023	0	0	<b>0,023</b>	0,0557	0	0	<b>0,0557</b>	ЮТС
ЖФ	Ельницкая ул., 3	Жилое частный	3		0	0	0,00108	<b>0,00108</b>	0	0	0,0083	<b>0,0083</b>	ЮТС
ЖФ	Ельницкая ул., 5	Жилое частный	2	152	0,021	0	0	<b>0,021</b>	0,0509	0	0	<b>0,0509</b>	ЮТС
ЖФ	Ельницкая ул., 7	Жилое частный	3		0	0	0,00072	<b>0,00072</b>	0	0	0,0056	<b>0,0056</b>	ЮТС
ЖФ	Ельницкая ул., 7	Жилое частный	3	151	0,016	0	0	<b>0,016</b>	0,0388	0	0	<b>0,0388</b>	ЮТС
ЖФ	Ельницкая ул., 9	Жилое частный	3	273	0,023	0	0	<b>0,023</b>	0,0557	0	0	<b>0,0557</b>	ЮТС
ЖФ	Ельницкая ул., 9	Жилое частный	3		0	0	0,00162	<b>0,00162</b>	0	0	0,0125	<b>0,0125</b>	ЮТС
ЖФ	Янтарная ул., 1	Жилое частный	2	155	0,0201	0	0	<b>0,0201</b>	0,0487	0	0	<b>0,0487</b>	ЮТС
ЖФ	Янтарная ул., 11	Жилое частный	1	131	0,0218	0	0	<b>0,0218</b>	0,0528	0	0	<b>0,0528</b>	ЮТС
ЖФ	Янтарная ул., 13	Жилое частный	2	105	0,0257	0	0	<b>0,0257</b>	0,0623	0	0	<b>0,0623</b>	ЮТС
ЖФ	Янтарная ул., 17	Жилое частный	2	194	0,036	0	0	<b>0,036</b>	0,0872	0	0	<b>0,0872</b>	ЮТС
ЖФ	Янтарная ул., 21	Жилое частный	2		0,0138	0	0	<b>0,0138</b>	0,0334	0	0	<b>0,0334</b>	ЮТС
ЖФ	Янтарная ул., 3	Жилое частный	3	160	0,034	0	0	<b>0,034</b>	0,0824	0	0	<b>0,0824</b>	ЮТС
ЖФ	Янтарная ул., 5	Жилое частный	2	99	0,0166	0	0	<b>0,0166</b>	0,0402	0	0	<b>0,0402</b>	ЮТС
ЖФ	Янтарная ул., 5	Жилое частный	2		0	0	0,0009	<b>0,0009</b>	0	0	0,0069	<b>0,0069</b>	ЮТС
ЖФ	Янтарная ул., 7	Жилое частный	3	148	0,0241	0	0	<b>0,0241</b>	0,0584	0	0	<b>0,0584</b>	ЮТС

Обосновывающие материалы к схеме теплоснабжения муниципального образования город Рубцовск  
Алтайского края на период до 2035 года (актуализация на 2025 год)

Признак потребителя	Адрес потребителя	Наименование потребителя	Этажность	Площадь отапливаемая, м <sup>2</sup>	Нагрузка договорная, Гкал/ч				Годовое потребление, тыс. Гкал				Источник
					Отопление	Вентиляция	ГВС	Сумма	Отопление	Вентиляция	ГВС	Сумма	
ЖФ	Янтарная ул., 7	Жилое частный	3		0	0	0,0012	<b>0,0012</b>	0	0	0,0093	<b>0,0093</b>	ЮТС
ЖФ	Янтарная ул., 9	Жилое частный	2	231	0,0477	0	0	<b>0,0477</b>	0,1156	0	0	<b>0,1156</b>	ЮТС
<b>Итого по ЖФ</b>					<b>0,565</b>	<b>0</b>	<b>0,014</b>	<b>0,579</b>	<b>1,369</b>	<b>0</b>	<b>0,111</b>	<b>1,48</b>	
<b>Итого по кадастровому кварталу</b>					<b>0,565</b>	<b>0</b>	<b>0,014</b>	<b>0,579</b>	<b>1,369</b>	<b>0</b>	<b>0,111</b>	<b>1,48</b>	

Таблица 309 - Тепловые нагрузки потребителей города в кадастровом квартале 22:70:022207

Признак потребителя	Адрес потребителя	Наименование потребителя	Этажность	Площадь отапливаемая, м <sup>2</sup>	Нагрузка договорная, Гкал/ч				Годовое потребление, тыс. Гкал				Источник
					Отопление	Вентиляция	ГВС	Сумма	Отопление	Вентиляция	ГВС	Сумма	
ЖФ	Ельницкая ул., 2	Жилое частный	2	396	0,049	0	0	<b>0,049</b>	0,1187	0	0	<b>0,1187</b>	ЮТС
<b>Итого по ЖФ</b>					<b>0,049</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,049</b>	<b>0,1187</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,1187</b>	
<b>Итого по кадастровому кварталу</b>					<b>0,049</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,049</b>	<b>0,1187</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,1187</b>	

Таблица 310 - Тепловые нагрузки потребителей города в кадастровом квартале 22:70:022208

Признак потребителя	Адрес потребителя	Наименование потребителя	Этажность	Площадь отапливаемая, м <sup>2</sup>	Нагрузка договорная, Гкал/ч				Годовое потребление, тыс. Гкал				Источник
					Отопление	Вентиляция	ГВС	Сумма	Отопление	Вентиляция	ГВС	Сумма	
ЖФ	Зеленоградская ул., 24	Жилое частный	1		0	0	0,002145	<b>0,002145</b>	0	0	0,0165	<b>0,0165</b>	ЮТС
ЖФ	Зеленоградская ул., 24	Жилое частный	1	169	0,025	0	0	<b>0,025</b>	0,0606	0	0	<b>0,0606</b>	ЮТС
ЖФ	Зеленоградская ул., 26	Жилое частный	2		0	0	0,002145	<b>0,002145</b>	0	0	0,0165	<b>0,0165</b>	ЮТС
ЖФ	Зеленоградская ул., 26	Жилое частный	2	135	0,023	0	0	<b>0,023</b>	0,0557	0	0	<b>0,0557</b>	ЮТС
ЖФ	Зеленоградская ул., 32	Жилое частный	2		0	0	0,002685	<b>0,002685</b>	0	0	0,0207	<b>0,0207</b>	ЮТС
ЖФ	Зеленоградская ул., 32	Жилое частный	2	200	0,027	0	0	<b>0,027</b>	0,0654	0	0	<b>0,0654</b>	ЮТС
ЖФ	Зеленоградская ул., 34	Жилое частный	2		0	0	0,002685	<b>0,002685</b>	0	0	0,0207	<b>0,0207</b>	ЮТС
ЖФ	Зеленоградская ул., 34	Жилое частный	2	116	0,031	0	0	<b>0,031</b>	0,0751	0	0	<b>0,0751</b>	ЮТС
ЖФ	Зеленоградская ул., 36	Жилое частный	2		0	0	0,002685	<b>0,002685</b>	0	0	0,0207	<b>0,0207</b>	ЮТС
ЖФ	Зеленоградская ул., 36	Жилое частный	2	198	0,028	0	0	<b>0,028</b>	0,0678	0	0	<b>0,0678</b>	ЮТС
ЖФ	Зеленоградская ул., 38	Жилое частный	3		0	0	0,002685	<b>0,002685</b>	0	0	0,0207	<b>0,0207</b>	ЮТС
ЖФ	Зеленоградская ул., 38	Жилое частный	3	198	0,022	0	0	<b>0,022</b>	0,0533	0	0	<b>0,0533</b>	ЮТС
<b>Итого по ЖФ</b>					<b>0,156</b>	<b>0</b>	<b>0,015</b>	<b>0,171</b>	<b>0,378</b>	<b>0</b>	<b>0,116</b>	<b>0,494</b>	
<b>Итого по кадастровому кварталу</b>					<b>0,156</b>	<b>0</b>	<b>0,015</b>	<b>0,171</b>	<b>0,378</b>	<b>0</b>	<b>0,116</b>	<b>0,494</b>	

Обосновывающие материалы к схеме теплоснабжения муниципального образования город Рубцовск  
Алтайского края на период до 2035 года (актуализация на 2025 год)

Таблица 311 - Тепловые нагрузки потребителей города в кадастровом квартале 22:70:022209

Признак потребителя	Адрес потребителя	Наименование потребителя	Этажность	Площадь отапливаемая, м <sup>2</sup>	Нагрузка договорная, Гкал/ч				Годовое потребление, тыс. Гкал				Источник
					Отопление	Вентиляция	ГВС	Сумма	Отопление	Вентиляция	ГВС	Сумма	
ЖФ	Водная ул., 28	Жилое частный	2	139	0,0153	0	0	<b>0,0153</b>	0,0371	0	0	<b>0,0371</b>	ЮТС
ЖФ	Водная ул., 30	Жилое частный	1	99	0,0152	0	0	<b>0,0152</b>	0,0368	0	0	<b>0,0368</b>	ЮТС
ЖФ	Водная ул., 34	Жилое частный	1	130	0,0134	0	0	<b>0,0134</b>	0,0325	0	0	<b>0,0325</b>	ЮТС
ЖФ	Водная ул., 36	Жилое частный	1	134	0,03	0	0	<b>0,03</b>	0,0727	0	0	<b>0,0727</b>	ЮТС
ЖФ	Водная ул., 38	Жилое частный	2	115	0,025	0	0	<b>0,025</b>	0,0606	0	0	<b>0,0606</b>	ЮТС
ЖФ	Водная ул., 40	Жилое частный	1		0	0	0,0005	<b>0,0005</b>	0	0	0,0039	<b>0,0039</b>	ЮТС
ЖФ	Водная ул., 40	Жилое частный	1	70	0,011	0	0	<b>0,011</b>	0,0267	0	0	<b>0,0267</b>	ЮТС
ЖФ	Зеленоградская ул., 25	Жилое частный	3	179	0,014	0	0	<b>0,014</b>	0,0339	0	0	<b>0,0339</b>	ЮТС
ЖФ	Зеленоградская ул., 25	Жилое частный	3		0	0	0,002145	<b>0,002145</b>	0	0	0,0165	<b>0,0165</b>	ЮТС
ЖФ	Зеленоградская ул., 29	Жилое частный	2		0	0	0,00024	<b>0,00024</b>	0	0	0,0019	<b>0,0019</b>	ЮТС
ЖФ	Зеленоградская ул., 29	Жилое частный	2	85	0,014	0	0	<b>0,014</b>	0,0339	0	0	<b>0,0339</b>	ЮТС
ЖФ	Зеленоградская ул., 31	Жилое частный	1		0	0	0,00048	<b>0,00048</b>	0	0	0,0037	<b>0,0037</b>	ЮТС
ЖФ	Зеленоградская ул., 31	Жилое частный	1	90	0,015	0	0	<b>0,015</b>	0,0363	0	0	<b>0,0363</b>	ЮТС
ЖФ	Зеленоградская ул., 33	Жилое частный	1		0	0	0,002685	<b>0,002685</b>	0	0	0,0207	<b>0,0207</b>	ЮТС
ЖФ	Зеленоградская ул., 33	Жилое частный	1	87	0,014	0	0	<b>0,014</b>	0,0339	0	0	<b>0,0339</b>	ЮТС
ЖФ	Зеленоградская ул., 37	Жилое частный	2		0	0	0,002685	<b>0,002685</b>	0	0	0,0207	<b>0,0207</b>	ЮТС
ЖФ	Зеленоградская ул., 37	Жилое частный	2	123	0,029	0	0	<b>0,029</b>	0,0703	0	0	<b>0,0703</b>	ЮТС
ЖФ	Зеленоградская ул., 39	Жилое частный	1		0	0	0,002685	<b>0,002685</b>	0	0	0,0207	<b>0,0207</b>	ЮТС
ЖФ	Зеленоградская ул., 39	Жилое частный	1	336	0,021	0	0	<b>0,021</b>	0,0509	0	0	<b>0,0509</b>	ЮТС
<b>Итого по ЖФ</b>					<b>0,28</b>	<b>0</b>	<b>0,014</b>	<b>0,294</b>	<b>0,678</b>	<b>0</b>	<b>0,109</b>	<b>0,787</b>	
<b>Итого по кадастровому кварталу</b>					<b>0,28</b>	<b>0</b>	<b>0,014</b>	<b>0,294</b>	<b>0,678</b>	<b>0</b>	<b>0,109</b>	<b>0,787</b>	

Таблица 312 - Тепловые нагрузки потребителей города в кадастровом квартале 22:70:022210

Признак потребителя	Адрес потребителя	Наименование потребителя	Этажность	Площадь отапливаемая, м <sup>2</sup>	Нагрузка договорная, Гкал/ч				Годовое потребление, тыс. Гкал				Источник
					Отопление	Вентиляция	ГВС	Сумма	Отопление	Вентиляция	ГВС	Сумма	
ЖФ	Водная ул., 15	Жилое частный	1	107	0,0179	0	0	<b>0,0179</b>	0,0434	0	0	<b>0,0434</b>	ЮТС
ЖФ	Водная ул., 17	Жилое частный	1	86	0,0124	0	0	<b>0,0124</b>	0,03	0	0	<b>0,03</b>	ЮТС
ЖФ	Водная ул., 19	Жилое частный	3	134	0,0273	0	0	<b>0,0273</b>	0,0661	0	0	<b>0,0661</b>	ЮТС

Обосновывающие материалы к схеме теплоснабжения муниципального образования город Рубцовск  
Алтайского края на период до 2035 года (актуализация на 2025 год)

Признак потребителя	Адрес потребителя	Наименование потребителя	Этажность	Площадь отапливаемая, м <sup>2</sup>	Нагрузка договорная, Гкал/ч				Годовое потребление, тыс. Гкал				Источник
					Отопление	Вентиляция	ГВС	Сумма	Отопление	Вентиляция	ГВС	Сумма	
ЖФ	Водная ул., 21	Жилое частный	2		0	0	0,0006	<b>0,0006</b>	0	0	0,0046	<b>0,0046</b>	ЮТС
ЖФ	Водная ул., 21	Жилое частный	2	66	0,0205	0	0	<b>0,0205</b>	0,0497	0	0	<b>0,0497</b>	ЮТС
ЖФ	Водная ул., 25-1	Жилое частный	1	56	0,01	0	0	<b>0,01</b>	0,0242	0	0	<b>0,0242</b>	ЮТС
ЖФ	Водная ул., 25-2	Жилое частный	1	161	0,02789	0	0	<b>0,02789</b>	0,0676	0	0	<b>0,0676</b>	ЮТС
ЖФ	Жемчужная ул., 26	Жилое частный	3	125	0,021	0	0	<b>0,021</b>	0,0509	0	0	<b>0,0509</b>	ЮТС
ЖФ	Жемчужная ул., 26	Жилое частный	3		0	0	0,00054	<b>0,00054</b>	0	0	0,0042	<b>0,0042</b>	ЮТС
ЖФ	Жемчужная ул., 28	Жилое частный	1	108	0,0188	0	0	<b>0,0188</b>	0,0456	0	0	<b>0,0456</b>	ЮТС
ЖФ	Жемчужная ул., 28	Жилое частный	1		0	0	0,00162	<b>0,00162</b>	0	0	0,0125	<b>0,0125</b>	ЮТС
ЖФ	Жемчужная ул., 32	Жилое частный	3	169	0,0384	0	0	<b>0,0384</b>	0,093	0	0	<b>0,093</b>	ЮТС
ЖФ	Жемчужная ул., 34	Жилое частный	2	123	0,0165	0	0	<b>0,0165</b>	0,04	0	0	<b>0,04</b>	ЮТС
ЖФ	Жемчужная ул., 36	Жилое частный	1	95	0,0172	0	0	<b>0,0172</b>	0,0417	0	0	<b>0,0417</b>	ЮТС
ЖФ	Жемчужная ул., 36	Жилое частный	1		0	0	0,00162	<b>0,00162</b>	0	0	0,0125	<b>0,0125</b>	ЮТС
ЖФ	Жемчужная ул., 38	Жилое частный	1	82	0,0159	0	0	<b>0,0159</b>	0,0385	0	0	<b>0,0385</b>	ЮТС
ЖФ	Жемчужная ул., 40	Жилое частный	2	124	0,021	0	0	<b>0,021</b>	0,0509	0	0	<b>0,0509</b>	ЮТС
<b>Итого по ЖФ</b>					<b>0,265</b>	<b>0</b>	<b>0,004</b>	<b>0,269</b>	<b>0,642</b>	<b>0</b>	<b>0,034</b>	<b>0,675</b>	
<b>Итого по кадастровому кварталу</b>					<b>0,265</b>	<b>0</b>	<b>0,004</b>	<b>0,269</b>	<b>0,642</b>	<b>0</b>	<b>0,034</b>	<b>0,675</b>	

Таблица 313 - Тепловые нагрузки потребителей города в кадастровом квартале 22:70:022211

Признак потребителя	Адрес потребителя	Наименование потребителя	Этажность	Площадь отапливаемая, м <sup>2</sup>	Нагрузка договорная, Гкал/ч				Годовое потребление, тыс. Гкал				Источник
					Отопление	Вентиляция	ГВС	Сумма	Отопление	Вентиляция	ГВС	Сумма	
ЖФ	Жемчужная ул., 29	Жилое частный	2	103	0,0169	0	0	<b>0,0169</b>	0,0409	0	0	<b>0,0409</b>	ЮТС
ЖФ	Жемчужная ул., 33	Жилое частный	1	86	0,0101	0	0	<b>0,0101</b>	0,0245	0	0	<b>0,0245</b>	ЮТС
ЖФ	Жемчужная ул., 35	Жилое частный	2	87	0,02	0	0	<b>0,02</b>	0,0485	0	0	<b>0,0485</b>	ЮТС
ЖФ	Жемчужная ул., 39	Жилое частный	1	102	0,0128	0	0	<b>0,0128</b>	0,031	0	0	<b>0,031</b>	ЮТС
ЖФ	Изумрудная ул., 26	Жилое частный	2	104	0,0383	0	0	<b>0,0383</b>	0,0928	0	0	<b>0,0928</b>	ЮТС
ЖФ	Изумрудная ул., 28	Жилое частный	1	119	0,0344	0	0	<b>0,0344</b>	0,0834	0	0	<b>0,0834</b>	ЮТС
ЖФ	Изумрудная ул., 30	Жилое частный	2	118	0,0202	0	0	<b>0,0202</b>	0,0489	0	0	<b>0,0489</b>	ЮТС
ЖФ	Изумрудная ул., 34	Жилое частный	2	238	0,025	0	0	<b>0,025</b>	0,0606	0	0	<b>0,0606</b>	ЮТС
ЖФ	Изумрудная ул., 36	Жилое частный	3	229	0,035	0	0	<b>0,035</b>	0,0848	0	0	<b>0,0848</b>	ЮТС
<b>Итого по ЖФ</b>					<b>0,213</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,213</b>	<b>0,515</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,515</b>	
<b>Итого по кадастровому кварталу</b>					<b>0,213</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,213</b>	<b>0,515</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,515</b>	

Обосновывающие материалы к схеме теплоснабжения муниципального образования город Рубцовск  
Алтайского края на период до 2035 года (актуализация на 2025 год)

Таблица 314 - Тепловые нагрузки потребителей города в кадастровом квартале 22:70:022212

Признак потребителя	Адрес потребителя	Наименование потребителя	Этажность	Площадь отапливаемой, м <sup>2</sup>	Нагрузка договорная, Гкал/ч				Годовое потребление, тыс. Гкал				Источник
					Отопление	Вентиляция	ГВС	Сумма	Отопление	Вентиляция	ГВС	Сумма	
ЖФ	Изумрудная ул., 35	Жилое частный	3	170	0,0253	0	0	<b>0,0253</b>	0,0613	0	0	<b>0,0613</b>	ЮТС
ЖФ	Изумрудная ул., 39	Жилое частный	2	142	0,023	0	0	<b>0,023</b>	0,0557	0	0	<b>0,0557</b>	ЮТС
ЖФ	Янтарная ул., 34	Жилое частный	2	171	0,0328	0	0	<b>0,0328</b>	0,0795	0	0	<b>0,0795</b>	ЮТС
<b>Итого по ЖФ</b>					<b>0,081</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,081</b>	<b>0,197</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,197</b>	
<b>Итого по кадастровому кварталу</b>					<b>0,081</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,081</b>	<b>0,197</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,197</b>	

Таблица 315 - Тепловые нагрузки потребителей города в кадастровом квартале 22:70:022213

Признак потребителя	Адрес потребителя	Наименование потребителя	Этажность	Площадь отапливаемой, м <sup>2</sup>	Нагрузка договорная, Гкал/ч				Годовое потребление, тыс. Гкал				Источник
					Отопление	Вентиляция	ГВС	Сумма	Отопление	Вентиляция	ГВС	Сумма	
ЖФ	Ельницкая ул., 25	Жилое частный	1	60	0,006	0	0	<b>0,006</b>	0,0145	0	0	<b>0,0145</b>	ЮТС
ЖФ	Янтарная ул., 27	Жилое частный	3	194	0,0282	0	0	<b>0,0282</b>	0,0683	0	0	<b>0,0683</b>	ЮТС
<b>Итого по ЖФ</b>					<b>0,034</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,034</b>	<b>0,083</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,083</b>	
<b>Итого по кадастровому кварталу</b>					<b>0,034</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,034</b>	<b>0,083</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,083</b>	

Таблица 316 - Тепловые нагрузки потребителей города в кадастровом квартале 22:70:022301

Признак потребителя	Адрес потребителя	Наименование потребителя	Этажность	Площадь отапливаемой, м <sup>2</sup>	Нагрузка договорная, Гкал/ч				Годовое потребление, тыс. Гкал				Источник
					Отопление	Вентиляция	ГВС	Сумма	Отопление	Вентиляция	ГВС	Сумма	
ОДЗ	Пролетарская ул., 426	МУП	2	1779	0,6695	0	0	<b>0,6695</b>	1,5602	0	0	<b>1,5602</b>	ЮТС
ОДЗ	Пролетарская ул., 426	МУП	2		0	0	0,0193	<b>0,0193</b>	0	0	0,1489	<b>0,1489</b>	ЮТС
ОДЗ	Пролетарская ул., 426а	МУП	1	498	0,0076	0	0	<b>0,0076</b>	0,0177	0	0	<b>0,0177</b>	ЮТС
ОДЗ	Пролетарская ул., 426а	МУП	1		0	0	0,0001	<b>0,0001</b>	0	0	0,0008	<b>0,0008</b>	ЮТС
<b>Итого по ОДЗ</b>					<b>0,677</b>	<b>0</b>	<b>0,019</b>	<b>0,697</b>	<b>1,578</b>	<b>0</b>	<b>0,15</b>	<b>1,728</b>	
<b>Итого по кадастровому кварталу</b>					<b>0,677</b>	<b>0</b>	<b>0,019</b>	<b>0,697</b>	<b>1,578</b>	<b>0</b>	<b>0,15</b>	<b>1,728</b>	