



**Схема теплоснабжения муниципального образования
город Рубцовск Алтайского края на период до 2035 года
(актуализация на 2025 год)**

Обосновывающие материалы

**Глава 1. Существующее положение в сфере производства,
передачи и потребления тепловой энергии для целей
теплоснабжения**

Приложение 1. Тепловые нагрузки потребителей города

Состав документов

Наименование документа	Шифр
Схема теплоснабжения муниципального образования город Рубцовск Алтайского края на период до 2035 года (актуализация на 2025 год)	01416.СТ-ПСТ.000.000
Обосновывающие материалы	
Глава 1. Существующее положение в сфере производства, передачи и потребления тепловой энергии для целей теплоснабжения	01416.ОМ-ПСТ.001.000
Приложение 1. Тепловые нагрузки потребителей города	01416.ОМ-ПСТ.001.001
Приложение 2. Существующие гидравлические режимы тепловых сетей	01416.ОМ-ПСТ.001.002
Приложение 3. Оценка надежности теплоснабжения	01416.ОМ-ПСТ.001.003
Глава 2. Существующее и перспективное потребление тепловой энергии на цели теплоснабжения	01416.ОМ-ПСТ.002.000
Глава 3. Электронная модель системы теплоснабжения города Рубцовск	01416.ОМ-ПСТ.003.000
Глава 4. Существующие и перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки потребителей	01416.ОМ-ПСТ.004.000
Глава 5. Мастер-план развития систем теплоснабжения города Рубцовск	01416.ОМ-ПСТ.005.000
Глава 6. Существующие и перспективные балансы производительности водоподготовительных установок и максимального потребления теплоносителя теплопотребляющими установками потребителей, в том числе в аварийных режимах	01416.ОМ-ПСТ.006.000
Глава 7. Предложения по строительству, реконструкции, техническому перевооружению и (или) модернизации источников тепловой энергии	01416.ОМ-ПСТ.007.000
Глава 8. Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей	01416.ОМ-ПСТ.008.000
Приложение 1. Перспективные гидравлические режимы тепловых сетей	01416.ОМ-ПСТ.008.001
Глава 9. Предложения по переводу открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения), отдельных участков таких систем на закрытые системы горячего водоснабжения	01416.ОМ-ПСТ.009.000
Глава 10. Перспективные топливные балансы	01416.ОМ-ПСТ.010.000
Глава 11. Оценка надежности теплоснабжения	01416.ОМ-ПСТ.011.000
Глава 12. Обоснование инвестиций в строительство, реконструкцию, техническое перевооружение и (или) модернизацию	01416.ОМ-ПСТ.012.000
Глава 13. Индикаторы развития систем теплоснабжения города Рубцовск	01416.ОМ-ПСТ.013.000
Глава 14. Ценовые (тарифные) последствия	01416.ОМ-ПСТ.014.000
Глава 15. Реестр единых теплоснабжающих организаций	01416.ОМ-ПСТ.015.000
Глава 16. Реестр мероприятий схемы теплоснабжения	01416.ОМ-ПСТ.016.000
Глава 17. Замечания и предложения к проекту актуализации схемы теплоснабжения	01416.ОМ-ПСТ.017.000
Глава 18. Сводный том изменений, выполненных в актуализированной схеме теплоснабжения	01416.ОМ-ПСТ.018.000

Таблица 293 -	Тепловые нагрузки потребителей города в кадастровом квартале 22:70:022107	196
Таблица 294 -	Тепловые нагрузки потребителей города в кадастровом квартале 22:70:022108	196
Таблица 295 -	Тепловые нагрузки потребителей города в кадастровом квартале 22:70:022109	197
Таблица 296 -	Тепловые нагрузки потребителей города в кадастровом квартале 22:70:022110	198
Таблица 297 -	Тепловые нагрузки потребителей города в кадастровом квартале 22:70:022111	199
Таблица 298 -	Тепловые нагрузки потребителей города в кадастровом квартале 22:70:022116	200
Таблица 299 -	Тепловые нагрузки потребителей города в кадастровом квартале 22:70:022117	201
Таблица 300 -	Тепловые нагрузки потребителей города в кадастровом квартале 22:70:022119	201
Таблица 301 -	Тепловые нагрузки потребителей города в кадастровом квартале 22:70:022120	201
Таблица 302 -	Тепловые нагрузки потребителей города в кадастровом квартале 22:70:022121	202
Таблица 303 -	Тепловые нагрузки потребителей города в кадастровом квартале 22:70:022201	202
Таблица 304 -	Тепловые нагрузки потребителей города в кадастровом квартале 22:70:022202	203
Таблица 305 -	Тепловые нагрузки потребителей города в кадастровом квартале 22:70:022203	204
Таблица 306 -	Тепловые нагрузки потребителей города в кадастровом квартале 22:70:022204	206
Таблица 307 -	Тепловые нагрузки потребителей города в кадастровом квартале 22:70:022205	207
Таблица 308 -	Тепловые нагрузки потребителей города в кадастровом квартале 22:70:022206	208
Таблица 309 -	Тепловые нагрузки потребителей города в кадастровом квартале 22:70:022207	210
Таблица 310 -	Тепловые нагрузки потребителей города в кадастровом квартале 22:70:022208	210
Таблица 311 -	Тепловые нагрузки потребителей города в кадастровом квартале 22:70:022209	210
Таблица 312 -	Тепловые нагрузки потребителей города в кадастровом квартале 22:70:022210	211
Таблица 313 -	Тепловые нагрузки потребителей города в кадастровом квартале 22:70:022211	212
Таблица 314 -	Тепловые нагрузки потребителей города в кадастровом квартале 22:70:022212	213
Таблица 315 -	Тепловые нагрузки потребителей города в кадастровом квартале 22:70:022213	213
Таблица 316 -	Тепловые нагрузки потребителей города в кадастровом квартале 22:70:022301	213

Таблица 1 - Перечень энергоисточников города Рубцовска по состоянию на 01.01.2024

Номер зоны деятельности единой теплоснабжающей организации	Номер (индекс) технологически изолированной зоны действия (системы теплоснабжения)	Источник тепловой энергии (мощности)	Адрес	Единая теплоснабжающая организация
2	2	Южная тепловая станция	ул. Красная, 100	Акционерное общество «СГК-Алтай»
3	3	Котельная № 1	ул. Платова, 3	Акционерное общество «СГК-Алтай»
	4	Котельная № 2	ул. Мелиоративная, 15а	
	5	Котельная № 3	ул. Рихарда Зорге, 27г	
	6	Котельная № 4	ул. Оросительная, 214	
	7	Котельная № 5	пер. Фруктовый, 6	
	8	Котельная № 6	ул. Сенная, 40б	
	10	Котельная № 8	ул. Путевая, 15	
	11	Котельная № 10	ул. Одесская, 8	
	12	Котельная № 13	Угловский тракт, 49	
4	14	Котельная № 11	ул. Кондратюка, 5	Акционерное общество «СГК-Алтай»
6	16	Котельная ООО «ЭнергоРесурс»	ул. Тракторная, 41	ООО «ЭнергоРесурс»
8	18	Котельная № 9	ул. Рихарда Зорге, 157б	Акционерное общество «СГК-Алтай»
9	19	Котельная МУП «Южный»	ул. Карла Маркса, 182	МУП «Южный» Рубцовского района Алтайского края
11	21	Котельная войсковой части 6720 войск национальной гвардии РФ	ул. Багратиона, 9	Войсковая часть 670 войск национальной гвардии РФ

Обосновывающие материалы к схеме теплоснабжения муниципального образования город Рубцовск
Алтайского края на период до 2035 года (актуализация на 2025 год)

Таблица 2 - Тепловые нагрузки потребителей города в кадастровом квартале 22:70:010112

Признак потребителя	Адрес потребителя	Наименование потребителя	Этажность	Площадь отапливаемой, м ²	Нагрузка договорная, Гкал/ч				Годовое потребление, тыс. Гкал				Источник
					Отопление	Вентиляция	ГВС	Сумма	Отопление	Вентиляция	ГВС	Сумма	
ОДЗ	ул. Тракторная, 15	Административное	3	663	0,06863	0	0	0,06863	0,1599	0	0	0,1599	ЮТС
ОДЗ	ул. Тракторная, 7	Административное	1	803	0,09892	0	0	0,09892	0,2305	0	0	0,2305	ЮТС
ОДЗ	ул. Тракторная, 9	Административное	2		0	0	0,000763	0,000763	0	0	0,0059	0,0059	ЮТС
ОДЗ	ул. Тракторная, 9	Административное	2	1318	0,087	0	0	0,087	0,2027	0	0	0,2027	ЮТС
Итого по ОДЗ					0,255	0	0,001	0,255	0,593	0	0,006	0,599	
Итого по кадастровому кварталу					0,255	0	0,001	0,255	0,593	0	0,006	0,599	

Таблица 3 - Тепловые нагрузки потребителей города в кадастровом квартале 22:70:010302

Признак потребителя	Адрес потребителя	Наименование потребителя	Этажность	Площадь отапливаемой, м ²	Нагрузка договорная, Гкал/ч				Годовое потребление, тыс. Гкал				Источник
					Отопление	Вентиляция	ГВС	Сумма	Отопление	Вентиляция	ГВС	Сумма	
П	Тракторная ул., 41	Производственное здание	1		0,28	0,07	0	0,35	0,6247	0,0781	0	0,7028	Котельная ООО «ЭнергоРесурс»
П	Тракторная ул., 41	Производственное здание	1		0,03	0	0	0,03	0,0669	0	0	0,0669	Котельная ООО «ЭнергоРесурс»
ОДЗ	Тракторная ул., 41	Административный корпус	2		0,06	0,03	0	0,09	0,1398	0,035	0	0,1748	Котельная ООО «ЭнергоРесурс»
ОДЗ	Тракторная ул., 41	Административный корпус	1	384	0,01	0	0	0,01	0,0233	0	0	0,0233	Котельная ООО «ЭнергоРесурс»
П	Тракторная ул., 41	Производственное здание	1	6446	0,08	0	0	0,08	0,1785	0	0	0,1785	Котельная ООО «ЭнергоРесурс»
П	Тракторная ул., 41	Производственное здание	1	824	0,01	0	0	0,01	0,0223	0	0	0,0223	Котельная ООО «ЭнергоРесурс»
П	Тракторная ул., 41	Производственное здание	1	270720	2,67	0	0	2,67	5,9565	0	0	5,9565	Котельная ООО «ЭнергоРесурс»
П	Тракторная ул., 41	Производственное здание	1	15647	3,06	0	0	3,06	6,8266	0	0	6,8266	Котельная ООО «ЭнергоРесурс»
П	Тракторная ул., 41	Производственное здание	2	11072	0,15	0	0	0,15	0,3346	0	0	0,3346	Котельная ООО «ЭнергоРесурс»
П	Тракторная ул., 41	Производственное здание	1	2018	0,07	0	0	0,07	0,1562	0	0	0,1562	Котельная ООО «ЭнергоРесурс»
ОДЗ	Тракторная ул., 23	Исправительная колония			1,04	0	0	1,04	2,4237	0	0	2,4237	Котельная ООО «ЭнергоРесурс»
ОДЗ	Тракторная ул., 26	Исправительная колония			0,77	0	0	0,77	1,7944	0	0	1,7944	Котельная ООО «ЭнергоРесурс»
Итого по ОДЗ					1,88	0,03	0	1,91	4,381	0,035	0	4,416	
Итого по П					6,35	0,07	0	6,42	14,166	0,078	0	14,244	
Итого по кадастровому кварталу					8,23	0,1	0	8,33	18,547	0,113	0	18,66	

Обосновывающие материалы к схеме теплоснабжения муниципального образования город Рубцовск
Алтайского края на период до 2035 года (актуализация на 2025 год)

Таблица 4 - Тепловые нагрузки потребителей города в кадастровом квартале 22:70:010303

Признак потребителя	Адрес потребителя	Наименование потребителя	Этажность	Площадь отапливаемой, м ²	Нагрузка договорная, Гкал/ч				Годовое потребление, тыс. Гкал				Источник
					Отопление	Вентиляция	ГВС	Сумма	Отопление	Вентиляция	ГВС	Сумма	
П	Рабочий тракт, 186	Производственное	1	216	0,0226	0	0	0,0226	0,0504	0	0	0,0504	ЮТС
П	Рабочий тракт, 20	Производственное	1	291	0,0468	0	0	0,0468	0,1044	0	0	0,1044	ЮТС
П	Рабочий тракт, 20	Производственное	1	107	0,0176	0	0	0,0176	0,0393	0	0	0,0393	ЮТС
П	Рабочий тракт, 20	Производственное	1	341	0,02276	0	0	0,02276	0,0508	0	0	0,0508	ЮТС
ОДЗ	Тракторная ул., 17	Административное	1	32876	1,043344	0	0,0015	1,044844	2,4315	0	0,0116	2,4431	ЮТС
ОДЗ	Тракторная ул., 19а	Пожарное депо	2	901	0,093	0	0	0,093	0,2167	0	0	0,2167	ЮТС
ОДЗ	Тракторная ул., 21	МБОУ ДОД «ДЮСШ «Рубцовск»	1	622	0,0717	0	0	0,0717	0,1671	0	0	0,1671	ЮТС
ОДЗ	Тракторная ул., 26А	Исправительная колония			1,19	0	0	1,19	2,7732	0	0	2,7732	Котельная ООО «ЭнергоРесурс»
Итого по ОДЗ					2,398	0	0,002	2,4	5,589	0	0,012	5,6	
Итого по П					0,11	0	0	0,11	0,245	0	0	0,245	
Итого по кадастровому кварталу					2,508	0	0,002	2,51	5,834	0	0,012	5,845	

Таблица 5 - Тепловые нагрузки потребителей города в кадастровом квартале 22:70:010526

Признак потребителя	Адрес потребителя	Наименование потребителя	Этажность	Площадь отапливаемой, м ²	Нагрузка договорная, Гкал/ч				Годовое потребление, тыс. Гкал				Источник
					Отопление	Вентиляция	ГВС	Сумма	Отопление	Вентиляция	ГВС	Сумма	
ЖФ	Менделеева ул., 32	Жилое частный	1	100	0,02	0	0	0,02	0,0485	0	0	0,0485	ЮТС
ЖФ	Менделеева ул., 34-1	Жилое частный	1	27	0,008	0	0	0,008	0,0194	0	0	0,0194	ЮТС
ЖФ	Менделеева ул., 34-3	Жилое частный	1	27	0,008	0	0	0,008	0,0194	0	0	0,0194	ЮТС
ЖФ	Циолковского ул., 27	Жилое частный	1	112	0,00903	0	0	0,00903	0,0219	0	0	0,0219	ЮТС
ЖФ	Циолковского ул., 29	Жилое частный	1	46	0,0145	0	0	0,0145	0,0351	0	0	0,0351	ЮТС
ЖФ	Циолковского ул., 31-1	Жилое частный	1	114	0,009	0	0	0,009	0,0218	0	0	0,0218	ЮТС
ЖФ	Циолковского ул., 31-2	Жилое частный	1		0,009	0	0	0,009	0,0218	0	0	0,0218	ЮТС
Итого по ЖФ					0,078	0	0	0,078	0,188	0	0	0,188	
Итого по кадастровому кварталу					0,078	0	0	0,078	0,188	0	0	0,188	

Обосновывающие материалы к схеме теплоснабжения муниципального образования город Рубцовск
Алтайского края на период до 2035 года (актуализация на 2025 год)

Таблица 6 - Тепловые нагрузки потребителей города в кадастровом квартале 22:70:010527

Признак потребителя	Адрес потребителя	Наименование потребителя	Этажность	Площадь отапливаемой, м ²	Нагрузка договорная, Гкал/ч				Годовое потребление, тыс. Гкал				Источник
					Отопление	Вентиляция	ГВС	Сумма	Отопление	Вентиляция	ГВС	Сумма	
ЖФ	Павлова ул., 65	Жилое частный	1	45	0,0146	0	0	0,0146	0,0354	0	0	0,0354	ЮТС
ЖФ	Павлова ул., 65А	Жилое частный	1	35	0,0026	0	0	0,0026	0,0063	0	0	0,0063	ЮТС
ЖФ	Павлова ул., 65Б	Жилое частный	1	42	0,003	0	0	0,003	0,0073	0	0	0,0073	ЮТС
ЖФ	Павлова ул., 67	Жилое частный	1	92	0,0137	0	0	0,0137	0,0332	0	0	0,0332	ЮТС
ЖФ	Павлова ул., 71	Жилое частный	1	215	0,0142	0	0	0,0142	0,0344	0	0	0,0344	ЮТС
ЖФ	Павлова ул., 73	Жилое частный	1	121	0,0141	0	0	0,0141	0,0342	0	0	0,0342	ЮТС
ЖФ	Ростовская ул., 20А	Жилое частный	1	55	0,004	0	0	0,004	0,0969	0	0	0,0969	ЮТС
ЖФ	Циолковского ул., 70-1	Жилое частный	1	111	0,004	0	0	0,004	0,0097	0	0	0,0097	ЮТС
ЖФ	Циолковского ул., 70-2	Жилое частный	1		0,004	0	0	0,004	0,0097	0	0	0,0097	ЮТС
ЖФ	Циолковского ул., 72-1	Жилое частный	1	68	0,008	0	0	0,008	0,0194	0	0	0,0194	ЮТС
ЖФ	Циолковского ул., 72-2,72-3	Жилое частный	1		0,016	0	0	0,016	0,0388	0	0	0,0388	ЮТС
ЖФ	Циолковского ул., 72А	Жилое частный	1	114	0,009	0	0	0,009	0,0218	0	0	0,0218	ЮТС
ЖФ	Циолковского ул., 74	Жилое частный	1	92	0,0137	0	0	0,0137	0,0332	0	0	0,0332	ЮТС
ЖФ	Циолковского ул., 76	Жилое частный	1	114	0,0139	0	0	0,0139	0,0337	0	0	0,0337	ЮТС
Итого по ЖФ					0,135	0	0	0,135	0,327	0	0	0,327	
Итого по кадастровому кварталу					0,135	0	0	0,135	0,327	0	0	0,327	

Таблица 7 - Тепловые нагрузки потребителей города в кадастровом квартале 22:70:010545

Признак потребителя	Адрес потребителя	Наименование потребителя	Этажность	Площадь отапливаемой, м ²	Нагрузка договорная, Гкал/ч				Годовое потребление, тыс. Гкал				Источник
					Отопление	Вентиляция	ГВС	Сумма	Отопление	Вентиляция	ГВС	Сумма	
ЖФ	Менделеева ул., 26	Жилое частный	1	135	0,0159	0	0	0,0159	0,0385	0	0	0,0385	ЮТС
ОДЗ	Менделеева ул., 28	Отделение Почты России	1	97	0,00982	0	0	0,00982	0,0229	0	0	0,0229	ЮТС
ЖФ	Полтавская ул., 20	Жилое частный	1	99	0,0209	0	0	0,0209	0,0506	0	0	0,0506	ЮТС
ЖФ	Полтавская ул., 20	Жилое частный	1	99	0,0209	0	0	0,0209	0,0506	0	0	0,0506	ЮТС
ЖФ	Циолковского ул., 23-1	Жилое частный	1	151	0,006	0	0	0,006	0,0145	0	0	0,0145	ЮТС
ЖФ	Циолковского ул., 23-2	Жилое частный	1		0,006	0	0	0,006	0,0145	0	0	0,0145	ЮТС
ЖФ	Циолковского ул., 25-1, 25-2	Жилое частный	1	110	0,018	0	0	0,018	0,0436	0	0	0,0436	ЮТС
ЖФ	Циолковского ул., 25-3/2	Жилое частный	1	110	0,009	0	0	0,009	0,0218	0	0	0,0218	ЮТС
Итого по ЖФ					0,097	0	0	0,097	0,234	0	0	0,234	
Итого по ОДЗ					0,01	0	0	0,01	0,023	0	0	0,023	
Итого по кадастровому кварталу					0,107	0	0	0,107	0,257	0	0	0,257	

Обосновывающие материалы к схеме теплоснабжения муниципального образования город Рубцовск
Алтайского края на период до 2035 года (актуализация на 2025 год)

Таблица 8 - Тепловые нагрузки потребителей города в кадастровом квартале 22:70:010546

Признак потребителя	Адрес потребителя	Наименование потребителя	Этажность	Площадь отапливаемая, м ²	Нагрузка договорная, Гкал/ч				Годовое потребление, тыс. Гкал				Источник
					Отопление	Вентиляция	ГВС	Сумма	Отопление	Вентиляция	ГВС	Сумма	
ЖФ	Павлова ул., 57	Жилое частный	1	97	0,0143	0	0	0,0143	0,0346	0	0	0,0346	ЮТС
ЖФ	Павлова ул., 57А	Жилое частный	1	82	0,006	0	0	0,006	0,0145	0	0	0,0145	ЮТС
ЖФ	Павлова ул., 59-1	Жилое частный	1	48	0,005	0	0	0,005	0,0121	0	0	0,0121	ЮТС
ЖФ	Павлова ул., 59-2	Жилое частный	1	79	0,005	0	0	0,005	0,0121	0	0	0,0121	ЮТС
ЖФ	Павлова ул., 61-1	Жилое частный	1	78	0,01	0	0	0,01	0,0242	0	0	0,0242	ЮТС
ЖФ	Павлова ул., 61-2	Жилое частный	1	75	0,01	0	0	0,01	0,0242	0	0	0,0242	ЮТС
ЖФ	Павлова ул., 63	Жилое частный	1	133	0,004	0	0	0,004	0,0097	0	0	0,0097	ЮТС
ЖФ	Павлова ул., 63	Жилое частный	1	133	0,004	0	0	0,004	0,0097	0	0	0,0097	ЮТС
ЖФ	Циолковского ул., 62	Жилое частный	1	118	0,0196	0	0	0,0196	0,0475	0	0	0,0475	ЮТС
ЖФ	Циолковского ул., 64-1	Жилое частный	1	178	0,01	0	0	0,01	0,0242	0	0	0,0242	ЮТС
ЖФ	Циолковского ул., 64-2	Жилое частный	1		0,01	0	0	0,01	0,0242	0	0	0,0242	ЮТС
ЖФ	Циолковского ул., 64А-1	Жилое частный	1	104	0,004	0	0	0,004	0,0097	0	0	0,0097	ЮТС
ЖФ	Циолковского ул., 64А-2	Жилое частный	1		0,004	0	0	0,004	0,0097	0	0	0,0097	ЮТС
ЖФ	Циолковского ул., 64Б	Жилое частный	1	54	0,004	0	0	0,004	0,0097	0	0	0,0097	ЮТС
ЖФ	Циолковского ул., 66-1	Жилое частный	1	181	0,003	0	0	0,003	0,0073	0	0	0,0073	ЮТС
ЖФ	Циолковского ул., 66-2	Жилое частный	1		0,003	0	0	0,003	0,0073	0	0	0,0073	ЮТС
ЖФ	Циолковского ул., 66-3	Жилое частный	1		0,006	0	0	0,006	0,0145	0	0	0,0145	ЮТС
ЖФ	Циолковского ул., 68-1	Жилое частный	1	119	0,009	0	0	0,009	0,0218	0	0	0,0218	ЮТС
ЖФ	Циолковского ул., 68-2	Жилое частный	1		0,009	0	0	0,009	0,0218	0	0	0,0218	ЮТС
Итого по ЖФ					0,14	0	0	0,14	0,339	0	0	0,339	
Итого по кадастровому кварталу					0,14	0	0	0,14	0,339	0	0	0,339	

Обосновывающие материалы к схеме теплоснабжения муниципального образования город Рубцовск
Алтайского края на период до 2035 года (актуализация на 2025 год)

Таблица 9 - Тепловые нагрузки потребителей города в кадастровом квартале 22:70:010549

Признак потребителя	Адрес потребителя	Наименование потребителя	Этажность	Площадь отапливаемой, м ²	Нагрузка договорная, Гкал/ч				Годовое потребление, тыс. Гкал				Источник
					Отопление	Вентиляция	ГВС	Сумма	Отопление	Вентиляция	ГВС	Сумма	
ЖФ	Менделеева ул., 31-1	Жилое частный	1	30	0,007	0	0	0,007	0,017	0	0	0,017	ЮТС
ЖФ	Менделеева ул., 31-2	Жилое частный	1	30	0,007	0	0	0,007	0,017	0	0	0,017	ЮТС
ЖФ	Менделеева ул., 35	Жилое частный	1	54	0,0031	0	0	0,0031	0,0075	0	0	0,0075	ЮТС
ЖФ	Менделеева ул., 37	Жилое частный	1	67	0,0074	0	0	0,0074	0,0179	0	0	0,0179	ЮТС
Итого по ЖФ					0,025	0	0	0,025	0,059	0	0	0,059	
Итого по кадастровому кварталу					0,025	0	0	0,025	0,059	0	0	0,059	

Таблица 10 - Тепловые нагрузки потребителей города в кадастровом квартале 22:70:010554

Признак потребителя	Адрес потребителя	Наименование потребителя	Этажность	Площадь отапливаемой, м ²	Нагрузка договорная, Гкал/ч				Годовое потребление, тыс. Гкал				Источник
					Отопление	Вентиляция	ГВС	Сумма	Отопление	Вентиляция	ГВС	Сумма	
ЖФ	Менделеева ул., 29-2	Жилое частный	1	60	0,0115	0	0	0,0115	0,0279	0	0	0,0279	ЮТС
Итого по ЖФ					0,012	0	0	0,012	0,028	0	0	0,028	
Итого по кадастровому кварталу					0,012	0	0	0,012	0,028	0	0	0,028	

Таблица 11 - Тепловые нагрузки потребителей города в кадастровом квартале 22:70:010555

Признак потребителя	Адрес потребителя	Наименование потребителя	Этажность	Площадь отапливаемой, м ²	Нагрузка договорная, Гкал/ч				Годовое потребление, тыс. Гкал				Источник
					Отопление	Вентиляция	ГВС	Сумма	Отопление	Вентиляция	ГВС	Сумма	
ЖФ	Менделеева ул., 20	Жилое частный	1	150	0,007	0	0	0,007	0,017	0	0	0,017	ЮТС
ЖФ	Менделеева ул., 20А	Жилое частный	1	67	0,0049	0	0	0,0049	0,0119	0	0	0,0119	ЮТС
ЖФ	Менделеева ул., 22-1	Жилое частный	1	46	0,008	0	0	0,008	0,0194	0	0	0,0194	ЮТС
ЖФ	Менделеева ул., 22-2	Жилое частный	1	46	0,008	0	0	0,008	0,0194	0	0	0,0194	ЮТС
ЖФ	Циолковского ул., 17	Жилое частный	1	113	0,008	0	0	0,008	0,0194	0	0	0,0194	ЮТС
ЖФ	Циолковского ул., 19-1	Жилое частный	1		0,01875	0	0	0,01875	0,0454	0	0	0,0454	ЮТС
ЖФ	Циолковского ул., 21	Жилое частный	1	58	0,0042	0	0	0,0042	0,0102	0	0	0,0102	ЮТС
Итого по ЖФ					0,059	0	0	0,059	0,143	0	0	0,143	
Итого по кадастровому кварталу					0,059	0	0	0,059	0,143	0	0	0,143	

Обосновывающие материалы к схеме теплоснабжения муниципального образования город Рубцовск
Алтайского края на период до 2035 года (актуализация на 2025 год)

Таблица 12 - Тепловые нагрузки потребителей города в кадастровом квартале 22:70:010556

Признак потребителя	Адрес потребителя	Наименование потребителя	Этажность	Площадь отапливаемой, м ²	Нагрузка договорная, Гкал/ч				Годовое потребление, тыс. Гкал				Источник
					Отопление	Вентиляция	ГВС	Сумма	Отопление	Вентиляция	ГВС	Сумма	
ЖФ	Минская ул., 50-1	Жилое частный	1	26	0,008	0	0	0,008	0,0194	0	0	0,0194	ЮТС
ЖФ	Минская ул., 50-2	Жилое частный	1	26	0,008	0	0	0,008	0,0194	0	0	0,0194	ЮТС
ЖФ	Минская ул., 52-1	Жилое частный	1	80	0,01	0	0	0,01	0,0242	0	0	0,0242	ЮТС
ЖФ	Минская ул., 52-2	Жилое частный	1	80	0,01	0	0	0,01	0,0242	0	0	0,0242	ЮТС
ЖФ	Одесская ул., 45А-1	Жилое частный	1	45	0,003	0	0	0,003	0,0073	0	0	0,0073	ЮТС
ЖФ	Одесская ул., 45А-2	Жилое частный	1	45	0,009	0	0	0,009	0,0218	0	0	0,0218	ЮТС
ЖФ	Циолковского ул., 54А	Жилое частный	1	57	0,0041	0	0	0,0041	0,0099	0	0	0,0099	ЮТС
ЖФ	Циолковского ул., 56	Жилое частный	1	162	0,0059	0	0	0,0059	0,0143	0	0	0,0143	ЮТС
ЖФ	Циолковского ул., 58-1	Жилое частный	1	89	0,007	0	0	0,007	0,017	0	0	0,017	ЮТС
ЖФ	Циолковского ул., 58-2	Жилое частный	1		0,007	0	0	0,007	0,017	0	0	0,017	ЮТС
ЖФ	Циолковского ул., 60	Жилое частный	1	144	0,018	0	0	0,018	0,0436	0	0	0,0436	ЮТС
ЖФ	Циолковского ул., 60-2	Жилое частный	1		0,0121	0	0	0,0121	0,0293	0	0	0,0293	ЮТС
Итого по ЖФ					0,102	0	0	0,102	0,247	0	0	0,247	
Итого по кадастровому кварталу					0,102	0	0	0,102	0,247	0	0	0,247	

Таблица 13 - Тепловые нагрузки потребителей города в кадастровом квартале 22:70:010602

Признак потребителя	Адрес потребителя	Наименование потребителя	Этажность	Площадь отапливаемой, м ²	Нагрузка договорная, Гкал/ч				Годовое потребление, тыс. Гкал				Источник
					Отопление	Вентиляция	ГВС	Сумма	Отопление	Вентиляция	ГВС	Сумма	
ЖФ	Мичурина ул., 33	Жилое частный	1	68	0,0066	0	0	0,0066	0,016	0	0	0,016	ЮТС
ЖФ	Мичурина ул., 35-1	Жилое частный	1	40	0,001	0	0	0,001	0,0024	0	0	0,0024	ЮТС
ЖФ	Мичурина ул., 35-2	Жилое частный	1	206	0,02	0	0	0,02	0,0485	0	0	0,0485	ЮТС
ЖФ	Мичурина ул., 37	Жилое частный	1	179	0,0174	0	0	0,0174	0,0422	0	0	0,0422	ЮТС
ЖФ	Павлова ул., 56-1	Жилое частный	1	93	0,0092	0	0	0,0092	0,0223	0	0	0,0223	ЮТС
ЖФ	Павлова ул., 56-2	Жилое частный	1	93	0,0092	0	0	0,0092	0,0223	0	0	0,0223	ЮТС
ЖФ	Павлова ул., 58	Жилое частный	1	50	0,001	0	0	0,001	0,0024	0	0	0,0024	ЮТС
ЖФ	Павлова ул., 58	Жилое частный	1	43	0,0156	0	0	0,0156	0,0378	0	0	0,0378	ЮТС
ЖФ	Павлова ул., 60	Жилое частный	1	135	0,0168	0	0	0,0168	0,0407	0	0	0,0407	ЮТС
Итого по ЖФ					0,097	0	0	0,097	0,235	0	0	0,235	
Итого по кадастровому кварталу					0,097	0	0	0,097	0,235	0	0	0,235	

Обосновывающие материалы к схеме теплоснабжения муниципального образования город Рубцовск
Алтайского края на период до 2035 года (актуализация на 2025 год)

Таблица 14 - Тепловые нагрузки потребителей города в кадастровом квартале 22:70:010603

Признак потребителя	Адрес потребителя	Наименование потребителя	Этажность	Площадь отапливаемой, м ²	Нагрузка договорная, Гкал/ч				Годовое потребление, тыс. Гкал				Источник
					Отопление	Вентиляция	ГВС	Сумма	Отопление	Вентиляция	ГВС	Сумма	
ЖФ	Мечникова ул., 57	Жилое частный	1	44	0,0032	0	0	0,0032	0,0078	0	0	0,0078	ЮТС
ЖФ	Мичурина ул., 36	Жилое частный	1	139	0,0135	0	0	0,0135	0,0327	0	0	0,0327	ЮТС
ЖФ	Мичурина ул., 38-1	Жилое частный	1	41	0,004	0	0	0,004	0,0097	0	0	0,0097	ЮТС
ЖФ	Мичурина ул., 38-2	Жилое частный	1	41	0,004	0	0	0,004	0,0097	0	0	0,0097	ЮТС
ЖФ	Мичурина ул., 40-1	Жилое частный	1	68	0,0065	0	0	0,0065	0,0157	0	0	0,0157	ЮТС
ЖФ	Мичурина ул., 40-2	Жилое частный	1	68	0,0065	0	0	0,0065	0,0157	0	0	0,0157	ЮТС
Итого по ЖФ					0,038	0	0	0,038	0,091	0	0	0,091	
Итого по кадастровому кварталу					0,038	0	0	0,038	0,091	0	0	0,091	

Таблица 15 - Тепловые нагрузки потребителей города в кадастровом квартале 22:70:010604

Признак потребителя	Адрес потребителя	Наименование потребителя	Этажность	Площадь отапливаемой, м ²	Нагрузка договорная, Гкал/ч				Годовое потребление, тыс. Гкал				Источник
					Отопление	Вентиляция	ГВС	Сумма	Отопление	Вентиляция	ГВС	Сумма	
ЖФ	Мичурина ул., 29	Жилое частный	1	64	0,009	0	0	0,009	0,0218	0	0	0,0218	ЮТС
ЖФ	Мичурина ул., 29	Жилое частный	1	64	0,009	0	0	0,009	0,0218	0	0	0,0218	ЮТС
ЖФ	Мичурина ул., 29	Жилое частный	1		0,003	0	0	0,003	0,0073	0	0	0,0073	ЮТС
ЖФ	Мичурина ул., 31-1	Жилое частный	1	52	0,005	0	0	0,005	0,0121	0	0	0,0121	ЮТС
ЖФ	Мичурина ул., 31-2	Жилое частный	1	52	0,005	0	0	0,005	0,0121	0	0	0,0121	ЮТС
ЖФ	Павлова ул., 52	Жилое частный	1	120	0,0217	0	0	0,0217	0,0526	0	0	0,0526	ЮТС
ЖФ	Павлова ул., 54	Жилое частный	1	240	0,0202	0	0	0,0202	0,0489	0	0	0,0489	ЮТС
ЖФ	Полтавская ул., 14	Жилое частный	1	115	0,018	0	0	0,018	0,0436	0	0	0,0436	ЮТС
Итого по ЖФ					0,091	0	0	0,091	0,22	0	0	0,22	
Итого по кадастровому кварталу					0,091	0	0	0,091	0,22	0	0	0,22	

Таблица 16 - Тепловые нагрузки потребителей города в кадастровом квартале 22:70:010605

Признак потребителя	Адрес потребителя	Наименование потребителя	Этажность	Площадь отапливаемой, м ²	Нагрузка договорная, Гкал/ч				Годовое потребление, тыс. Гкал				Источник
					Отопление	Вентиляция	ГВС	Сумма	Отопление	Вентиляция	ГВС	Сумма	
П	Ленина пр-т., 117а	Производственное	1	116	0,0141	0	0	0,0141	0,0315	0	0	0,0315	ЮТС
ЖФ	Мечникова ул., 53	Жилое частный	1	118	0,008	0	0	0,008	0,0194	0	0	0,0194	ЮТС

Обосновывающие материалы к схеме теплоснабжения муниципального образования город Рубцовск
Алтайского края на период до 2035 года (актуализация на 2025 год)

Признак потребителя	Адрес потребителя	Наименование потребителя	Этажность	Площадь отапливаемой, м ²	Нагрузка договорная, Гкал/ч				Годовое потребление, тыс. Гкал				Источник
					Отопление	Вентиляция	ГВС	Сумма	Отопление	Вентиляция	ГВС	Сумма	
ЖФ	Мечникова ул., 55	Жилое частный	1	73	0,004	0	0	0,004	0,0097	0	0	0,0097	ЮТС
ЖФ	Мечникова ул., 55	Жилое частный	1	73	0,004	0	0	0,004	0,0097	0	0	0,0097	ЮТС
ЖФ	Мичурина ул., 32	Жилое частный	1	148	0,0192	0	0	0,0192	0,0465	0	0	0,0465	ЮТС
ЖФ	Мичурина ул., 34	Жилое частный	1	111	0,0108	0	0	0,0108	0,0262	0	0	0,0262	ЮТС
ЖФ	Полтавская ул., 12	Жилое частный	1	234	0,0068	0	0	0,0068	0,0165	0	0	0,0165	ЮТС
Итого по ЖФ					0,053	0	0	0,053	0,128	0	0	0,128	
Итого по П					0,014	0	0	0,014	0,032	0	0	0,032	
Итого по кадастровому кварталу					0,067	0	0	0,067	0,16	0	0	0,16	

Таблица 17 - Тепловые нагрузки потребителей города в кадастровом квартале 22:70:010606

Признак потребителя	Адрес потребителя	Наименование потребителя	Этажность	Площадь отапливаемой, м ²	Нагрузка договорная, Гкал/ч				Годовое потребление, тыс. Гкал				Источник
					Отопление	Вентиляция	ГВС	Сумма	Отопление	Вентиляция	ГВС	Сумма	
ЖФ	Калашникова пр-д., 1	Жилое частный	1	38	0,0036	0	0	0,0036	0,0087	0	0	0,0087	ЮТС
ЖФ	Калашникова пр-д., 3	Жилое частный	1	31	0,002	0	0	0,002	0,0048	0	0	0,0048	ЮТС
ЖФ	Калашникова пр-д., 5-1, 5-2	Жилое частный	1	76	0,0097	0	0	0,0097	0,0235	0	0	0,0235	ЮТС
ЖФ	Калашникова пр-д., 7	Жилое частный	1	28	0,002	0	0	0,002	0,0048	0	0	0,0048	ЮТС
ЖФ	Мечникова ул., 76 (1ввод)	Жилое частный	1	45	0,003	0	0	0,003	0,0073	0	0	0,0073	ЮТС
ЖФ	Мечникова ул., 76 (2ввод)	Жилое частный	1	45	0,003	0	0	0,003	0,0073	0	0	0,0073	ЮТС
ЖФ	Мечникова ул., 78 (1ввод)	Жилое частный	1	65	0,0045	0	0	0,0045	0,0109	0	0	0,0109	ЮТС
ЖФ	Мечникова ул., 78 (2ввод)	Жилое частный	1	65	0,0038	0	0	0,0038	0,0092	0	0	0,0092	ЮТС
ЖФ	Мечникова ул., 80-1	Жилое частный	1	59	0,007	0	0	0,007	0,017	0	0	0,017	ЮТС
ЖФ	Мечникова ул., 80-2	Жилое частный	1	59	0,007	0	0	0,007	0,017	0	0	0,017	ЮТС
ЖФ	Мечникова ул., 82 (1ввод)	Жилое частный	1	44	0,0052	0	0	0,0052	0,0126	0	0	0,0126	ЮТС
ЖФ	Мечникова ул., 82 (2ввод)	Жилое частный	1	44	0,0031	0	0	0,0031	0,0075	0	0	0,0075	ЮТС
Итого по ЖФ					0,054	0	0	0,054	0,131	0	0	0,131	
Итого по кадастровому кварталу					0,054	0	0	0,054	0,131	0	0	0,131	

Обосновывающие материалы к схеме теплоснабжения муниципального образования город Рубцовск
Алтайского края на период до 2035 года (актуализация на 2025 год)

Таблица 18 - Тепловые нагрузки потребителей города в кадастровом квартале 22:70:010607

Признак потребителя	Адрес потребителя	Наименование потребителя	Этажность	Площадь отапливаемой, м ²	Нагрузка договорная, Гкал/ч				Годовое потребление, тыс. Гкал				Источник
					Отопление	Вентиляция	ГВС	Сумма	Отопление	Вентиляция	ГВС	Сумма	
ЖФ	Калашникова пр-д., 6	Жилое частный	1	31	0,005	0	0	0,005	0,0121	0	0	0,0121	ЮТС
ЖФ	Калашникова пр-д., 8	Жилое частный	1	31	0,0033	0	0	0,0033	0,008	0	0	0,008	ЮТС
Итого по ЖФ					0,008	0	0	0,008	0,02	0	0	0,02	
Итого по кадастровому кварталу					0,008	0	0	0,008	0,02	0	0	0,02	

Таблица 19 - Тепловые нагрузки потребителей города в кадастровом квартале 22:70:010608

Признак потребителя	Адрес потребителя	Наименование потребителя	Этажность	Площадь отапливаемой, м ²	Нагрузка договорная, Гкал/ч				Годовое потребление, тыс. Гкал				Источник
					Отопление	Вентиляция	ГВС	Сумма	Отопление	Вентиляция	ГВС	Сумма	
ЖФ	Павлова ул., 50а	Жилое МКД	2	646	0,0807	0	0	0,0807	0,1955	0	0	0,1955	ЮТС
ЖФ	Павлова ул., 50б	Жилое МКД	2	643	0,0804	0	0	0,0804	0,1948	0	0	0,1948	ЮТС
Итого по ЖФ					0,161	0	0	0,161	0,39	0	0	0,39	
Итого по кадастровому кварталу					0,161	0	0	0,161	0,39	0	0	0,39	

Таблица 20 - Тепловые нагрузки потребителей города в кадастровом квартале 22:70:010609

Признак потребителя	Адрес потребителя	Наименование потребителя	Этажность	Площадь отапливаемой, м ²	Нагрузка договорная, Гкал/ч				Годовое потребление, тыс. Гкал				Источник
					Отопление	Вентиляция	ГВС	Сумма	Отопление	Вентиляция	ГВС	Сумма	
ОДЗ	Мечникова ул., 51а	Детский сад №23 "Малышок"	2	857	0,078	0	0	0,078	0,1818	0	0	0,1818	ЮТС
Итого по ОДЗ					0,078	0	0	0,078	0,182	0	0	0,182	
Итого по кадастровому кварталу					0,078	0	0	0,078	0,182	0	0	0,182	

Таблица 21 - Тепловые нагрузки потребителей города в кадастровом квартале 22:70:010610

Признак потребителя	Адрес потребителя	Наименование потребителя	Этажность	Площадь отапливаемой, м ²	Нагрузка договорная, Гкал/ч				Годовое потребление, тыс. Гкал				Источник
					Отопление	Вентиляция	ГВС	Сумма	Отопление	Вентиляция	ГВС	Сумма	
ЖФ	Мичурина ул., 23-1	Жилое частный	1	176	0,008	0	0	0,008	0,0194	0	0	0,0194	ЮТС
ЖФ	Мичурина ул., 25-1	Жилое частный	1	88	0,0075	0	0	0,0075	0,0182	0	0	0,0182	ЮТС
ЖФ	Мичурина ул., 25-2	Жилое частный	1	88	0,0075	0	0	0,0075	0,0182	0	0	0,0182	ЮТС

Обосновывающие материалы к схеме теплоснабжения муниципального образования город Рубцовск
Алтайского края на период до 2035 года (актуализация на 2025 год)

Признак потребителя	Адрес потребителя	Наименование потребителя	Этажность	Площадь отопляемая, м ²	Нагрузка договорная, Гкал/ч				Годовое потребление, тыс. Гкал				Источник
					Отопление	Вентиляция	ГВС	Сумма	Отопление	Вентиляция	ГВС	Сумма	
ЖФ	Мичурина ул., 27	Жилое частный	1	159	0,011	0	0	0,011	0,0267	0	0	0,0267	ЮТС
ЖФ	Мичурина ул., 27 (2ввод)	Жилое частный	1		0,0036	0	0	0,0036	0,0087	0	0	0,0087	ЮТС
ЖФ	Павлова ул., 50	Жилое частный	1	70	0,0034	0	0	0,0034	0,0082	0	0	0,0082	ЮТС
Итого по ЖФ					0,041	0	0	0,041	0,099	0	0	0,099	
Итого по кадастровому кварталу					0,041	0	0	0,041	0,099	0	0	0,099	

Таблица 22 - Тепловые нагрузки потребителей города в кадастровом квартале 22:70:010611

Признак потребителя	Адрес потребителя	Наименование потребителя	Этажность	Площадь отопляемая, м ²	Нагрузка договорная, Гкал/ч				Годовое потребление, тыс. Гкал				Источник
					Отопление	Вентиляция	ГВС	Сумма	Отопление	Вентиляция	ГВС	Сумма	
ЖФ	Мечникова ул., 45А	Жилое частный	1	59	0,0043	0	0	0,0043	0,0104	0	0	0,0104	ЮТС
ЖФ	Мечникова ул., 47-1	Жилое частный	1	52	0,013	0	0	0,013	0,0315	0	0	0,0315	ЮТС
ЖФ	Мечникова ул., 49-1	Жилое частный	1	54	0,004	0	0	0,004	0,0097	0	0	0,0097	ЮТС
ЖФ	Мечникова ул., 49-2	Жилое частный	1	54	0,004	0	0	0,004	0,0097	0	0	0,0097	ЮТС
ЖФ	Мечникова ул., 51-2	Жилое частный	1	94	0,01149	0	0	0,01149	0,0278	0	0	0,0278	ЮТС
ЖФ	Мичурина ул., 26	Жилое частный	1	226	0,0161	0	0	0,0161	0,039	0	0	0,039	ЮТС
ЖФ	Мичурина ул., 28-1	Жилое частный	1	50	0,0047	0	0	0,0047	0,0114	0	0	0,0114	ЮТС
ЖФ	Мичурина ул., 28-2	Жилое частный	1	50	0,0047	0	0	0,0047	0,0114	0	0	0,0114	ЮТС
ЖФ	Мичурина ул., 30-1	Жилое частный	1	64	0,009	0	0	0,009	0,0218	0	0	0,0218	ЮТС
ЖФ	Мичурина ул., 30-2	Жилое частный	1	64	0,009	0	0	0,009	0,0218	0	0	0,0218	ЮТС
Итого по ЖФ					0,08	0	0	0,08	0,195	0	0	0,195	
Итого по кадастровому кварталу					0,08	0	0	0,08	0,195	0	0	0,195	

Таблица 23 - Тепловые нагрузки потребителей города в кадастровом квартале 22:70:010612

Признак потребителя	Адрес потребителя	Наименование потребителя	Этажность	Площадь отопляемая, м ²	Нагрузка договорная, Гкал/ч				Годовое потребление, тыс. Гкал				Источник
					Отопление	Вентиляция	ГВС	Сумма	Отопление	Вентиляция	ГВС	Сумма	
ЖФ	Мечникова ул., 52	Жилое частный	1	55	0,0029	0	0	0,0029	0,007	0	0	0,007	ЮТС
ЖФ	Мечникова ул., 68	Жилое частный	1	37	0,0027	0	0	0,0027	0,0065	0	0	0,0065	ЮТС
ЖФ	Мечникова ул., 70-1, 70-2	Жилое частный	1	94	0,0064	0	0	0,0064	0,0155	0	0	0,0155	ЮТС
ЖФ	Мечникова ул., 72-1, 72-2	Жилое частный	1	94	0,0064	0	0	0,0064	0,0155	0	0	0,0155	ЮТС

Обосновывающие материалы к схеме теплоснабжения муниципального образования город Рубцовск
Алтайского края на период до 2035 года (актуализация на 2025 год)

Признак потребителя	Адрес потребителя	Наименование потребителя	Этажность	Площадь отапливаемой, м ²	Нагрузка договорная, Гкал/ч				Годовое потребление, тыс. Гкал				Источник
					Отопление	Вентиляция	ГВС	Сумма	Отопление	Вентиляция	ГВС	Сумма	
ЖФ	Мечникова ул., 74-1, 74-2	Жилое частный	1	90	0,0047	0	0	0,0047	0,0114	0	0	0,0114	ЮТС
ЖФ	Полтавская ул., 5	Жилое частный	1	52	0,0038	0	0	0,0038	0,0092	0	0	0,0092	ЮТС
ЖФ	Полтавская ул., 7	Жилое частный	1	51	0,0037	0	0	0,0037	0,009	0	0	0,009	ЮТС
Итого по ЖФ					0,031	0	0	0,031	0,074	0	0	0,074	
Итого по кадастровому кварталу					0,031	0	0	0,031	0,074	0	0	0,074	

Таблица 24 - Тепловые нагрузки потребителей города в кадастровом квартале 22:70:010642

Признак потребителя	Адрес потребителя	Наименование потребителя	Этажность	Площадь отапливаемой, м ²	Нагрузка договорная, Гкал/ч				Годовое потребление, тыс. Гкал				Источник
					Отопление	Вентиляция	ГВС	Сумма	Отопление	Вентиляция	ГВС	Сумма	
ЖФ	Брусилова ул., 8б	Жилое МКД	4	1994	0,178	0	0	0,178	0,4313	0	0	0,4313	Котельная № 5
ЖФ	Брусилова ул., 8в	Жилое МКД	2	651	0,079	0	0	0,079	0,1914	0	0	0,1914	Котельная № 5
ЖФ	Брусилова ул., 8г	Жилое МКД	3	484	0,053	0	0	0,053	0,1284	0	0	0,1284	Котельная № 5
ЖФ	Брусилова ул., 8г	Жилое МКД	3	484	0,053	0	0	0,053	0,1284	0	0	0,1284	Котельная № 5
ОДЗ	Заводская ул., 11	Медицинское	2	604	0,056	0	0	0,056	0,1305	0	0	0,1305	Котельная № 5
ЖФ	Фруктовый пер., 7	Жилое МКД	3	961	0,11	0	0	0,11	0,2665	0	0	0,2665	Котельная № 5
Итого по ЖФ					0,473	0	0	0,473	1,146	0	0	1,146	
Итого по ОДЗ					0,056	0	0	0,056	0,131	0	0	0,131	
Итого по кадастровому кварталу					0,529	0	0	0,529	1,277	0	0	1,277	

Таблица 25 - Тепловые нагрузки потребителей города в кадастровом квартале 22:70:010646

Признак потребителя	Адрес потребителя	Наименование потребителя	Этажность	Площадь отапливаемой, м ²	Нагрузка договорная, Гкал/ч				Годовое потребление, тыс. Гкал				Источник
					Отопление	Вентиляция	ГВС	Сумма	Отопление	Вентиляция	ГВС	Сумма	
ЖФ	Брусилова ул., 4	Жилое частный	2	186	0,0198	0	0	0,0198	0,048	0	0	0,048	Котельная № 5
ЖФ	Брусилова ул., 4а	Жилое частный	2	130	0,021	0	0	0,021	0,0509	0	0	0,0509	Котельная № 5
ЖФ	Брусилова ул., 6	Жилое частный	2	228	0,0219	0	0	0,0219	0,0531	0	0	0,0531	Котельная № 5
Итого по ЖФ					0,063	0	0	0,063	0,152	0	0	0,152	
Итого по кадастровому кварталу					0,063	0	0	0,063	0,152	0	0	0,152	

Обосновывающие материалы к схеме теплоснабжения муниципального образования город Рубцовск
Алтайского края на период до 2035 года (актуализация на 2025 год)

Таблица 26 - Тепловые нагрузки потребителей города в кадастровом квартале 22:70:010647

Признак потребителя	Адрес потребителя	Наименование потребителя	Этажность	Площадь отапливаемой, м ²	Нагрузка договорная, Гкал/ч				Годовое потребление, тыс. Гкал				Источник
					Отопление	Вентиляция	ГВС	Сумма	Отопление	Вентиляция	ГВС	Сумма	
ЖФ	Дежнева пр-д., 3	Жилое частный	1	79	0,0068	0	0	0,0068	0,0165	0	0	0,0165	Котельная № 5
Итого по ЖФ					0,0068	0	0	0,0068	0,0165	0	0	0,0165	
Итого по кадастровому кварталу					0,0068	0	0	0,0068	0,0165	0	0	0,0165	

Таблица 27 - Тепловые нагрузки потребителей города в кадастровом квартале 22:70:010701

Признак потребителя	Адрес потребителя	Наименование потребителя	Этажность	Площадь отапливаемой, м ²	Нагрузка договорная, Гкал/ч				Годовое потребление, тыс. Гкал				Источник
					Отопление	Вентиляция	ГВС	Сумма	Отопление	Вентиляция	ГВС	Сумма	
ОДЗ	Брусилова ул., 41	Школа № 23	3	3364	0,282	0	0	0,282	0,6572	0	0	0,6572	Котельная № 10
ОДЗ	Одесская ул., 6	Дом детства и юношества	3	1287	0,1705	0	0	0,1705	0,3973	0	0	0,3973	Котельная № 10
Итого по ОДЗ					0,453	0	0	0,453	1,055	0	0	1,055	
Итого по кадастровому кварталу					0,453	0	0	0,453	1,055	0	0	1,055	

Таблица 28 - Тепловые нагрузки потребителей города в кадастровом квартале 22:70:010702

Признак потребителя	Адрес потребителя	Наименование потребителя	Этажность	Площадь отапливаемой, м ²	Нагрузка договорная, Гкал/ч				Годовое потребление, тыс. Гкал				Источник
					Отопление	Вентиляция	ГВС	Сумма	Отопление	Вентиляция	ГВС	Сумма	
ОДЗ	Брусилова ул., 43	Административное	1	770	0,0654	0	0	0,0654	0,1524	0	0	0,1524	Котельная № 10
ЖФ	Брусилова ул., 45	Жилое МКД	2	428	0,042	0	0	0,042	0,1018	0	0	0,1018	Котельная № 10
ЖФ	Брусилова ул., 47	Жилое МКД	2	423	0,032	0	0	0,032	0,0775	0	0	0,0775	Котельная № 10
ОДЗ	Рабочий тракт, 25	Административное	1	99	0,0096	0	0	0,0096	0,0224	0	0	0,0224	Котельная № 10
Итого по ЖФ					0,074	0	0	0,074	0,179	0	0	0,179	
Итого по ОДЗ					0,075	0	0	0,075	0,175	0	0	0,175	
Итого по кадастровому кварталу					0,149	0	0	0,149	0,354	0	0	0,354	

Обосновывающие материалы к схеме теплоснабжения муниципального образования город Рубцовск
Алтайского края на период до 2035 года (актуализация на 2025 год)

Таблица 29 - Тепловые нагрузки потребителей города в кадастровом квартале 22:70:010704

Признак потребителя	Адрес потребителя	Наименование потребителя	Этажность	Площадь отапливаемой, м ²	Нагрузка договорная, Гкал/ч				Годовое потребление, тыс. Гкал				Источник
					Отопление	Вентиляция	ГВС	Сумма	Отопление	Вентиляция	ГВС	Сумма	
ЖФ	Брусилова ул., 30а	Жилое частный	1	342	0,068	0	0	0,068	0,1648	0	0	0,1648	Котельная № 10
ОДЗ	Спортивная ул., 25а	Детский сад № 23 "Малышок"	2	883	0,0611	0	0	0,0611	0,1424	0	0	0,1424	Котельная № 10
Итого по ЖФ					0,068	0	0	0,068	0,165	0	0	0,165	
Итого по ОДЗ					0,061	0	0	0,061	0,142	0	0	0,142	
Итого по кадастровому кварталу					0,129	0	0	0,129	0,307	0	0	0,307	

Таблица 30 - Тепловые нагрузки потребителей города в кадастровом квартале 22:70:010705

Признак потребителя	Адрес потребителя	Наименование потребителя	Этажность	Площадь отапливаемой, м ²	Нагрузка договорная, Гкал/ч				Годовое потребление, тыс. Гкал				Источник
					Отопление	Вентиляция	ГВС	Сумма	Отопление	Вентиляция	ГВС	Сумма	
ОДЗ	Арычная ул., 27	Медицинское	1	1442	0,0666	0	0	0,0666	0,1552	0	0	0,1552	Котельная № 10
ЖФ	Арычная ул., 29	Жилое МКД	2	608	0,076	0	0	0,076	0,1841	0	0	0,1841	Котельная № 10
ЖФ	Арычная ул., 31	Жилое МКД	2	710	0,079	0	0	0,079	0,1914	0	0	0,1914	Котельная № 10
ЖФ	Арычная ул., 33	Жилое МКД	2	620	0,076	0	0	0,076	0,1841	0	0	0,1841	Котельная № 10
Итого по ЖФ					0,231	0	0	0,231	0,56	0	0	0,56	
Итого по ОДЗ					0,067	0	0	0,067	0,155	0	0	0,155	
Итого по кадастровому кварталу					0,298	0	0	0,298	0,715	0	0	0,715	

Таблица 31 - Тепловые нагрузки потребителей города в кадастровом квартале 22:70:010706

Признак потребителя	Адрес потребителя	Наименование потребителя	Этажность	Площадь отапливаемой, м ²	Нагрузка договорная, Гкал/ч				Годовое потребление, тыс. Гкал				Источник
					Отопление	Вентиляция	ГВС	Сумма	Отопление	Вентиляция	ГВС	Сумма	
ОДЗ	Одесская ул., 3а	Медицинское	2	778	0,0645	0	0	0,0645	0,1503	0	0	0,1503	Котельная № 10
ЖФ	Одесская ул., 5а	Жилое МКД	2	539	0,067	0	0	0,067	0,1623	0	0	0,1623	Котельная № 10
ЖФ	Спортивная ул., 24	Жилое МКД	2	420	0,057	0	0	0,057	0,1381	0	0	0,1381	Котельная № 10
Итого по ЖФ					0,124	0	0	0,124	0,3	0	0	0,3	
Итого по ОДЗ					0,065	0	0	0,065	0,15	0	0	0,15	
Итого по кадастровому кварталу					0,189	0	0	0,189	0,45	0	0	0,45	

Обосновывающие материалы к схеме теплоснабжения муниципального образования город Рубцовск
Алтайского края на период до 2035 года (актуализация на 2025 год)

Таблица 32 - Тепловые нагрузки потребителей города в кадастровом квартале 22:70:010804

Признак потребителя	Адрес потребителя	Наименование потребителя	Этажность	Площадь отапливаемой, м ²	Нагрузка договорная, Гкал/ч				Годовое потребление, тыс. Гкал				Источник
					Отопление	Вентиляция	ГВС	Сумма	Отопление	Вентиляция	ГВС	Сумма	
ЖФ	Ново-Егорьевский тракт, 10	Жилое МКД	2	225	0,008	0	0	0,008	0,0194	0	0	0,0194	Котельная № 11
ЖФ	Ново-Егорьевский тракт, 10а	Жилое МКД	2	219	0,008	0	0	0,008	0,0194	0	0	0,0194	Котельная № 11
ЖФ	Ново-Егорьевский тракт, 12	Жилое МКД	2	203	0,007	0	0	0,007	0,017	0	0	0,017	Котельная № 11
ЖФ	Ново-Егорьевский тракт, 12а	Жилое частный	1	50	0,01	0	0	0,01	0,0242	0	0	0,0242	Котельная № 11
ЖФ	Ново-Егорьевский тракт, 6	Жилое частный	1	104	0,018	0	0	0,018	0,0436	0	0	0,0436	Котельная № 11
ЖФ	Ново-Егорьевский тракт, 8-1/8-2	Жилое частный	1	100	0,02	0	0	0,02	0,0485	0	0	0,0485	Котельная № 11
ЖФ	Ново-Егорьевский тракт, 8-3	Жилое частный	1	50	0,01	0	0	0,01	0,0242	0	0	0,0242	Котельная № 11
Итого по ЖФ					0,081	0	0	0,081	0,196	0	0	0,196	
Итого по кадастровому кварталу					0,081	0	0	0,081	0,196	0	0	0,196	

Таблица 33 - Тепловые нагрузки потребителей города в кадастровом квартале 22:70:010806

Признак потребителя	Адрес потребителя	Наименование потребителя	Этажность	Площадь отапливаемой, м ²	Нагрузка договорная, Гкал/ч				Годовое потребление, тыс. Гкал				Источник
					Отопление	Вентиляция	ГВС	Сумма	Отопление	Вентиляция	ГВС	Сумма	
ЖФ	Кондратюка ул., 11	Жилое частный	1	38	0,0079	0	0	0,0079	0,0191	0	0	0,0191	Котельная № 11
ЖФ	Кондратюка ул., 11а	Жилое частный	2	207	0,0214	0	0	0,0214	0,0519	0	0	0,0519	Котельная № 11
ЖФ	Кондратюка ул., 7	Жилое МКД	2	216	0,0044	0	0	0,0044	0,0107	0	0	0,0107	Котельная № 11
ЖФ	Кондратюка ул., 9-1	Жилое частный	1	45	0,00647235	0	0	0,006472	0,0157	0	0	0,0157	Котельная № 11
ЖФ	Кондратюка ул., 9-2	Жилое частный	1	45	0,00647235	0	0	0,006472	0,0157	0	0	0,0157	Котельная № 11
Итого по ЖФ					0,047	0	0	0,047	0,113	0	0	0,113	
Итого по кадастровому кварталу					0,047	0	0	0,047	0,113	0	0	0,113	

Таблица 34 - Тепловые нагрузки потребителей города в кадастровом квартале 22:70:011044

Признак потребителя	Адрес потребителя	Наименование потребителя	Этажность	Площадь отапливаемой, м ²	Нагрузка договорная, Гкал/ч				Годовое потребление, тыс. Гкал				Источник
					Отопление	Вентиляция	ГВС	Сумма	Отопление	Вентиляция	ГВС	Сумма	
ОДЗ	Путевая ул., 15	Детский сад № 24 "Солнышко"	2	1065	0,1065	0	0	0,1065	0,2482	0	0	0,2482	Котельная № 8
Итого по ОДЗ					0,107	0	0	0,107	0,248	0	0	0,248	
Итого по кадастровому кварталу					0,107	0	0	0,107	0,248	0	0	0,248	

Обосновывающие материалы к схеме теплоснабжения муниципального образования город Рубцовск
Алтайского края на период до 2035 года (актуализация на 2025 год)

Таблица 35 - Тепловые нагрузки потребителей города в кадастровом квартале 22:70:011058

Признак потребителя	Адрес потребителя	Наименование потребителя	Этажность	Площадь отапливаемой, м ²	Нагрузка договорная, Гкал/ч				Годовое потребление, тыс. Гкал				Источник
					Отопление	Вентиляция	ГВС	Сумма	Отопление	Вентиляция	ГВС	Сумма	
ОДЗ	Гоголевский пер., 37д	Медицинское	3		0	0	0,00681	0,00681	0	0	0,0525	0,0525	Котельная № 6
ЖФ	Ипподромская ул., 41а	Жилое МКД	5		0	0	0,029023	0,029023	0	0	0,2239	0,2239	Котельная № 6
ЖФ	Ипподромская ул., 41а	Жилое МКД	5	4679	0,276	0	0	0,276	0,6687	0	0	0,6687	Котельная № 6
ОДЗ	Ипподромская ул., 41к	МУП	1	64	0,0045	0	0	0,0045	0,0105	0	0	0,0105	Котельная № 6
ОДЗ	Сенная ул., 40в	Административное	1	451	0,0314	0	0	0,0314	0,0732	0	0	0,0732	Котельная № 6
ОДЗ	Станционный пер., 42в	Средняя общеобразовательная школа № 18	3		0	0	0,01835	0,01835	0	0	0,1415	0,1415	Котельная № 6
ОДЗ	Станционный пер., 42в	Средняя общеобразовательная школа № 18	2		0	0	0,01401	0,01401	0	0	0,1081	0,1081	Котельная № 6
ОДЗ	Станционный пер., 42в	Средняя общеобразовательная школа № 18	3	5571	0,4179	0	0	0,4179	0,9739	0	0	0,9739	Котельная № 6
ОДЗ	Станционный пер., 42в	Спортивное сооружение	3	51	0,0068	0	0	0,0068	0,0158	0	0	0,0158	Котельная № 6
ОДЗ	Станционный пер., 42в	Детский сад "Непоседы"	2	218	0,0454	0	0	0,0454	0,1058	0	0	0,1058	Котельная № 6
ОДЗ	Гоголевский пер., 37д	Медицинское	3		0	0	0,00681	0,00681	0	0	0,0525	0,0525	Котельная № 6
Итого по ЖФ					0,276	0	0,029	0,305	0,669	0	0,224	0,893	
Итого по ОДЗ					1,083	0	0,039	1,122	2,524	0	0,302	2,826	
Итого по кадастровому кварталу					1,359	0	0,068	1,427	3,193	0	0,526	3,719	

Таблица 36 - Тепловые нагрузки потребителей города в кадастровом квартале 22:70:011059

Признак потребителя	Адрес потребителя	Наименование потребителя	Этажность	Площадь отапливаемой, м ²	Нагрузка договорная, Гкал/ч				Годовое потребление, тыс. Гкал				Источник
					Отопление	Вентиляция	ГВС	Сумма	Отопление	Вентиляция	ГВС	Сумма	
ЖФ	Гоголевский пер., 37б	Жилое МКД	2	527	0,068	0	0	0,068	0,1648	0	0	0,1648	Котельная № 6
ЖФ	Гоголевский пер., 37б	Жилое МКД	2		0	0	0,00287	0,00287	0	0	0,0221	0,0221	Котельная № 6
ЖФ	Гоголевский пер., 37в	Жилое МКД	2	511	0,073	0	0	0,073	0,1769	0	0	0,1769	Котельная № 6
ЖФ	Гоголевский пер., 37в	Жилое МКД	2		0	0	0,00365	0,00365	0	0	0,0282	0,0282	Котельная № 6
ЖФ	Гоголевский пер., 37г	Жилое МКД	2	751	0,091	0	0	0,091	0,2205	0	0	0,2205	Котельная № 6
ЖФ	Гоголевский пер., 37г	Жилое МКД	2		0	0	0,000294	0,000294	0	0	0,0023	0,0023	Котельная № 6
ЖФ	Ломоносова ул., 48	Жилое МКД	2	886	0,104	0	0	0,104	0,252	0	0	0,252	Котельная № 6

Обосновывающие материалы к схеме теплоснабжения муниципального образования город Рубцовск
Алтайского края на период до 2035 года (актуализация на 2025 год)

Признак потребителя	Адрес потребителя	Наименование потребителя	Этажность	Площадь отапливаемая, м ²	Нагрузка договорная, Гкал/ч				Годовое потребление, тыс. Гкал				Источник
					Отопление	Вентиляция	ГВС	Сумма	Отопление	Вентиляция	ГВС	Сумма	
ЖФ	Ломоносова ул., 48	Жилое МКД	2		0	0	0,0039	0,0039	0	0	0,0301	0,0301	Котельная № 6
ЖФ	Ломоносова ул., 52	Жилое МКД	2		0	0	0,00198	0,00198	0	0	0,0153	0,0153	Котельная № 6
ЖФ	Ломоносова ул., 52	Жилое МКД	2	266	0,039	0	0	0,039	0,0945	0	0	0,0945	Котельная № 6
ЖФ	Ломоносова ул., 54	Жилое МКД	2		0	0	0,0036	0,0036	0	0	0,0278	0,0278	Котельная № 6
ЖФ	Ломоносова ул., 54	Жилое МКД	2	549	0,063	0	0	0,063	0,1526	0	0	0,1526	Котельная № 6
ЖФ	Ломоносова ул., 56	Жилое МКД	2	409	0,058	0	0	0,058	0,1405	0	0	0,1405	Котельная № 6
ЖФ	Ломоносова ул., 56	Жилое МКД	2		0	0	0,00271	0,00271	0	0	0,0209	0,0209	Котельная № 6
ЖФ	Ломоносова ул., 58	Жилое МКД	2	400	0,057	0	0	0,057	0,1381	0	0	0,1381	Котельная № 6
ЖФ	Ломоносова ул., 58	Жилое МКД	2		0	0	0,00024	0,00024	0	0	0,0019	0,0019	Котельная № 6
ЖФ	Ломоносова ул., 62	Жилое МКД	2	631	0,066	0	0	0,066	0,1599	0	0	0,1599	Котельная № 6
ЖФ	Ломоносова ул., 62	Жилое МКД	2		0	0	0,00475	0,00475	0	0	0,0366	0,0366	Котельная № 6
ЖФ	Ломоносова ул., 66	Жилое МКД	2	284	0,036	0	0	0,036	0,0872	0	0	0,0872	Котельная № 6
ЖФ	Ломоносова ул., 66	Жилое МКД	2		0	0	0,00231	0,00231	0	0	0,0178	0,0178	Котельная № 6
ЖФ	Ломоносова ул., 68	Жилое МКД	2	271	0,036	0	0	0,036	0,0872	0	0	0,0872	Котельная № 6
ЖФ	Ломоносова ул., 68	Жилое МКД	2		0	0	0,00191	0,00191	0	0	0,0147	0,0147	Котельная № 6
ЖФ	Ломоносова ул., 70	Жилое МКД	2	270	0,038	0	0	0,038	0,0921	0	0	0,0921	Котельная № 6
ЖФ	Ломоносова ул., 70	Жилое МКД	2		0	0	0,0016	0,0016	0	0	0,0123	0,0123	Котельная № 6
ЖФ	Ломоносова ул., 72	Жилое МКД	2	556	0,065	0	0	0,065	0,1575	0	0	0,1575	Котельная № 6
ЖФ	Ломоносова ул., 72	Жилое МКД	2		0	0	0,00381	0,00381	0	0	0,0294	0,0294	Котельная № 6
ЖФ	Ломоносова ул., 74	Жилое МКД	2	579	0,063	0	0	0,063	0,1526	0	0	0,1526	Котельная № 6
ЖФ	Ломоносова ул., 74	Жилое МКД	2		0	0	0,00289	0,00289	0	0	0,0223	0,0223	Котельная № 6
ЖФ	Ломоносова ул., 76	Жилое МКД	2	558	0,07	0	0	0,07	0,1696	0	0	0,1696	Котельная № 6
ЖФ	Ломоносова ул., 76	Жилое МКД	2		0	0	0,00289	0,00289	0	0	0,0223	0,0223	Котельная № 6
ЖФ	Ломоносова ул., 78	Жилое МКД	2	640	0,08	0	0	0,08	0,1938	0	0	0,1938	Котельная № 6
ЖФ	Ломоносова ул., 78	Жилое МКД	2		0	0	0,00431	0,00431	0	0	0,0332	0,0332	Котельная № 6
ЖФ	Ломоносова ул., 80	Жилое МКД	6	2154	0,222	0	0	0,222	0,5379	0	0	0,5379	Котельная № 6
ЖФ	Ломоносова ул., 80	Жилое МКД	6		0	0	0,0225	0,0225	0	0	0,1736	0,1736	Котельная № 6
ЖФ	Ломоносова ул., 80	Жилое МКД	6	2154	0,148	0	0	0,148	0,3586	0	0	0,3586	Котельная № 6
ЖФ	Ломоносова ул., 82	Жилое МКД	5	1254	0,105	0	0	0,105	0,2544	0	0	0,2544	Котельная № 6
ЖФ	Ломоносова ул., 82	Жилое МКД	5	1254	0,105	0	0	0,105	0,2544	0	0	0,2544	Котельная № 6

Обосновывающие материалы к схеме теплоснабжения муниципального образования город Рубцовск
Алтайского края на период до 2035 года (актуализация на 2025 год)

Признак потребителя	Адрес потребителя	Наименование потребителя	Этажность	Площадь отапливаемая, м ²	Нагрузка договорная, Гкал/ч				Годовое потребление, тыс. Гкал				Источник
					Отопление	Вентиляция	ГВС	Сумма	Отопление	Вентиляция	ГВС	Сумма	
ОДЗ	Ломоносова ул., 82	Административное	1		0,0135	0	0	0,0135	0,0315	0	0	0,0315	Котельная № 6
ЖФ	Ломоносова ул., 82	Жилое МКД	5	1254	0,105	0	0	0,105	0,2544	0	0	0,2544	Котельная № 6
ЖФ	Ломоносова ул., 82	Жилое МКД	5		0	0	0,0365	0,0365	0	0	0,2815	0,2815	Котельная № 6
ЖФ	Ломоносова ул., 82	Жилое МКД	5	1254	0,105	0	0	0,105	0,2544	0	0	0,2544	Котельная № 6
ОДЗ	Станционный пер., 42б	Административное	2	925	0,0723	0	0	0,0723	0,1685	0	0	0,1685	Котельная № 6
ЖФ	Станционный пер., 42г	Жилое МКД	5	3355	0,177	0	0	0,177	0,4289	0	0	0,4289	Котельная № 6
ОДЗ	Станционный пер., 42г	Административное	2		0,0425	0	0	0,0425	0,099	0	0	0,099	Котельная № 6
ЖФ	Станционный пер., 42г	Жилое МКД	5		0	0	0,02044	0,02044	0	0	0,1577	0,1577	Котельная № 6
ОДЗ	Станционный пер., 42г	Административное	2		0,05	0	0	0,05	0,1165	0	0	0,1165	Котельная № 6
Итого по ЖФ					1,974	0	0,123	2,097	4,783	0	0,95	5,733	
Итого по ОДЗ					0,178	0	0	0,178	0,416	0	0	0,416	
Итого по кадастровому кварталу					2,152	0	0,123	2,275	5,199	0	0,95	6,149	

Таблица 37 - Тепловые нагрузки потребителей города в кадастровом квартале 22:70:011064

Признак потребителя	Адрес потребителя	Наименование потребителя	Этажность	Площадь отапливаемая, м ²	Нагрузка договорная, Гкал/ч				Годовое потребление, тыс. Гкал				Источник
					Отопление	Вентиляция	ГВС	Сумма	Отопление	Вентиляция	ГВС	Сумма	
ЖФ	Путевая ул., 23	Жилое частный	1	36	0,0033	0	0	0,0033	0,008	0	0	0,008	Котельная № 8
ЖФ	Путевая ул., 25	Жилое МКД	3	1558	0,139	0	0	0,139	0,3368	0	0	0,3368	Котельная № 8
Итого по ЖФ					0,142	0	0	0,142	0,345	0	0	0,345	
Итого по кадастровому кварталу					0,142	0	0	0,142	0,345	0	0	0,345	

Таблица 38 - Тепловые нагрузки потребителей города в кадастровом квартале 22:70:011178

Признак потребителя	Адрес потребителя	Наименование потребителя	Этажность	Площадь отапливаемая, м ²	Нагрузка договорная, Гкал/ч				Годовое потребление, тыс. Гкал				Источник
					Отопление	Вентиляция	ГВС	Сумма	Отопление	Вентиляция	ГВС	Сумма	
ЖФ	Степана Разина ул., 167/1	Жилое частный	1	117	0,003	0	0	0,003	0,0073	0	0	0,0073	Котельная № 1
ЖФ	Степана Разина ул., 167/2	Жилое частный	1	117	0,003	0	0	0,003	0,0073	0	0	0,0073	Котельная № 1
ЖФ	Степана Разина ул., 169/1	Жилое частный	1	113	0,003	0	0	0,003	0,0073	0	0	0,0073	Котельная № 1
ЖФ	Степана Разина ул., 169/2	Жилое частный	1	113	0,002	0	0	0,002	0,0048	0	0	0,0048	Котельная № 1
Итого по ЖФ					0,011	0	0	0,011	0,027	0	0	0,027	
Итого по кадастровому кварталу					0,011	0	0	0,011	0,027	0	0	0,027	

Обосновывающие материалы к схеме теплоснабжения муниципального образования город Рубцовск
Алтайского края на период до 2035 года (актуализация на 2025 год)

Таблица 39 - Тепловые нагрузки потребителей города в кадастровом квартале 22:70:011179

Признак потребителя	Адрес потребителя	Наименование потребителя	Этажность	Площадь отапливаемой, м ²	Нагрузка договорная, Гкал/ч				Годовое потребление, тыс. Гкал				Источник
					Отопление	Вентиляция	ГВС	Сумма	Отопление	Вентиляция	ГВС	Сумма	
ОДЗ	Рихарда Зорге ул., 96/1	Административное	1	96	0,004	0	0	0,004	0,0093	0	0	0,0093	Котельная № 1
ЖФ	Рихарда Зорге ул., 96а	Жилое МКД	5	3919	0,252	0	0	0,252	0,6106	0	0	0,6106	Котельная № 1
ОДЗ	Рихарда Зорге ул., 96а	Административное	1		0,0488	0	0	0,0488	0,1137	0	0	0,1137	Котельная № 1
Итого по ЖФ					0,252	0	0	0,252	0,611	0	0	0,611	
Итого по ОДЗ					0,053	0	0	0,053	0,123	0	0	0,123	
Итого по кадастровому кварталу					0,305	0	0	0,305	0,734	0	0	0,734	

Таблица 40 - Тепловые нагрузки потребителей города в кадастровом квартале 22:70:011205

Признак потребителя	Адрес потребителя	Наименование потребителя	Этажность	Площадь отапливаемой, м ²	Нагрузка договорная, Гкал/ч				Годовое потребление, тыс. Гкал				Источник
					Отопление	Вентиляция	ГВС	Сумма	Отопление	Вентиляция	ГВС	Сумма	
ЖФ	Багратиона ул., 1	Жилое МКД	2	640	0,0462	0	0	0,0462	0,1119	0	0	0,1119	Котельная № 1
ЖФ	Багратиона ул., 3	Жилое МКД	2	379	0,0302	0	0	0,0302	0,0732	0	0	0,0732	Котельная № 1
ЖФ	Багратиона ул., 5	Жилое МКД	2	375	0,053	0	0	0,053	0,1284	0	0	0,1284	Котельная № 1
ЖФ	Багратиона ул., 7	Жилое МКД	2	641	0,0461	0	0	0,0461	0,1117	0	0	0,1117	Котельная № 1
ЖФ	Гвардейская ул., 60	Жилое МКД	2	632	0,086	0	0	0,086	0,2084	0	0	0,2084	Котельная № 1
ЖФ	Гвардейская ул., 64	Жилое МКД	2	639	0,089	0	0	0,089	0,2156	0	0	0,2156	Котельная № 1
ЖФ	Платова ул., 5	Жилое МКД	2	212	0,036	0	0	0,036	0,0872	0	0	0,0872	Котельная № 1
Итого по ЖФ					0,387	0	0	0,387	0,936	0	0	0,936	
Итого по кадастровому кварталу					0,387	0	0	0,387	0,936	0	0	0,936	

Таблица 41 - Тепловые нагрузки потребителей города в кадастровом квартале 22:70:011206

Признак потребителя	Адрес потребителя	Наименование потребителя	Этажность	Площадь отапливаемой, м ²	Нагрузка договорная, Гкал/ч				Годовое потребление, тыс. Гкал				Источник
					Отопление	Вентиляция	ГВС	Сумма	Отопление	Вентиляция	ГВС	Сумма	
ЖФ	Гвардейская ул., 51	Жилое МКД	4	1242	0,12	0	0	0,12	0,2908	0	0	0,2908	Котельная № 1
ЖФ	Гвардейская ул., 53	Жилое МКД	2	369	0,05	0	0	0,05	0,1211	0	0	0,1211	Котельная № 1
ЖФ	Гвардейская ул., 53а	Жилое частный	1	217	0,0226	0	0	0,0226	0,0548	0	0	0,0548	Котельная № 1
ЖФ	Гвардейская ул., 53б	Жилое МКД	2	494	0,068	0	0	0,068	0,1648	0	0	0,1648	Котельная № 1
ЖФ	Гвардейская ул., 55	Жилое МКД	2	689	0,091	0	0	0,091	0,2205	0	0	0,2205	Котельная № 1

Обосновывающие материалы к схеме теплоснабжения муниципального образования город Рубцовск
Алтайского края на период до 2035 года (актуализация на 2025 год)

Признак потребителя	Адрес потребителя	Наименование потребителя	Этажность	Площадь отапливаемой, м ²	Нагрузка договорная, Гкал/ч				Годовое потребление, тыс. Гкал				Источник
					Отопление	Вентиляция	ГВС	Сумма	Отопление	Вентиляция	ГВС	Сумма	
ЖФ	Степана Разина ул., 192	Жилое МКД	2	898	0,086	0	0	0,086	0,2084	0	0	0,2084	Котельная № 1
ЖФ	Степана Разина ул., 194	Жилое МКД	5	3355	0,26	0	0	0,26	0,63	0	0	0,63	Котельная № 1
ЖФ	Степана Разина ул., 196	Жилое МКД	5	3414	0,232	0	0	0,232	0,5621	0	0	0,5621	Котельная № 1
ОДЗ	Степана Разина ул., 198	Детский сад № 38 "Росинка"	2	1637	0,0963	0	0	0,0963	0,2244	0	0	0,2244	Котельная № 1
ОДЗ	Степана Разина ул., 198	МУП	1	29	0,0039	0	0	0,0039	0,0091	0	0	0,0091	Котельная № 1
ЖФ	Степана Разина ул., 200	Жилое МКД	5	3074	0,318	0	0	0,318	0,7705	0	0	0,7705	Котельная № 1
Итого по ЖФ					1,248	0	0	1,248	3,023	0	0	3,023	
Итого по ОДЗ					0,1	0	0	0,1	0,234	0	0	0,234	
Итого по кадастровому кварталу					1,348	0	0	1,348	3,257	0	0	3,257	

Таблица 42 - Тепловые нагрузки потребителей города в кадастровом квартале 22:70:011402

Признак потребителя	Адрес потребителя	Наименование потребителя	Этажность	Площадь отапливаемой, м ²	Нагрузка договорная, Гкал/ч				Годовое потребление, тыс. Гкал				Источник
					Отопление	Вентиляция	ГВС	Сумма	Отопление	Вентиляция	ГВС	Сумма	
ЖФ	Рихарда Зорге ул., 161	Жилое МКД	2	897	0,074	0	0	0,074	0,1793	0	0	0,1793	Котельная № 1
Итого по ЖФ					0,074	0	0	0,074	0,1793	0	0	0,1793	
Итого по кадастровому кварталу					0,074	0	0	0,074	0,1793	0	0	0,1793	

Таблица 43 - Тепловые нагрузки потребителей города в кадастровом квартале 22:70:011404

Признак потребителя	Адрес потребителя	Наименование потребителя	Этажность	Площадь отапливаемой, м ²	Нагрузка договорная, Гкал/ч				Годовое потребление, тыс. Гкал				Источник
					Отопление	Вентиляция	ГВС	Сумма	Отопление	Вентиляция	ГВС	Сумма	
ЖФ	Рихарда Зорге ул., 155	Жилое частный	2	284	0,038	0	0	0,038	0,0921	0	0	0,0921	Котельная № 9
ОДЗ	Рихарда Зорге ул., 155	Административное	1	134	0,004	0	0	0,004	0,0093	0	0	0,0093	Котельная № 9
ОДЗ	Рихарда Зорге ул., 157	Медицинское	1		0	0	0,030304	0,030304	0	0	0,2338	0,2338	Котельная № 9
ОДЗ	Рихарда Зорге ул., 157	Медицинское	2	1358	0,1147	0	0	0,1147	0,2673	0	0	0,2673	Котельная № 9
ОДЗ	Рихарда Зорге ул., 157	Медицинское	1	2908	0,2471	0	0	0,2471	0,5759	0	0	0,5759	Котельная № 9
ОДЗ	Рихарда Зорге ул., 157	Медицинское	1	781	0,055	0	0	0,055	0,1282	0	0	0,1282	Котельная № 9
ОДЗ	Рихарда Зорге ул., 157	Медицинское	3	5548	0,3798	0	0	0,3798	0,8851	0	0	0,8851	Котельная № 9
ОДЗ	Рихарда Зорге ул., 157	Медицинское	1	576	0,0504	0	0	0,0504	0,1175	0	0	0,1175	Котельная № 9
ОДЗ	Рихарда Зорге ул., 157	Медицинское	1	303	0,0214	0	0	0,0214	0,0499	0	0	0,0499	Котельная № 9

Обосновывающие материалы к схеме теплоснабжения муниципального образования город Рубцовск
Алтайского края на период до 2035 года (актуализация на 2025 год)

Признак потребителя	Адрес потребителя	Наименование потребителя	Этажность	Площадь отапливаемой, м ²	Нагрузка договорная, Гкал/ч				Годовое потребление, тыс. Гкал				Источник
					Отопление	Вентиляция	ГВС	Сумма	Отопление	Вентиляция	ГВС	Сумма	
ОДЗ	Рихарда Зорге ул., 157	Медицинское	1	2908	0,0045	0	0	0,0045	0,0105	0	0	0,0105	Котельная № 9
ОДЗ	Рихарда Зорге ул., 157	Медицинское	1	70	0,0099	0	0	0,0099	0,0231	0	0	0,0231	Котельная № 9
ОДЗ	Рихарда Зорге ул., 218	Медицинское	2		0,005	0	0	0,005	0,0117	0	0	0,0117	Котельная № 9
Итого по ЖФ					0,038	0	0	0,038	0,092	0	0	0,092	
Итого по ОДЗ					0,892	0	0,03	0,922	2,079	0	0,234	2,312	
Итого по кадастровому кварталу					0,93	0	0,03	0,96	2,171	0	0,234	2,404	

Таблица 44 - Тепловые нагрузки потребителей города в кадастровом квартале 22:70:011602

Признак потребителя	Адрес потребителя	Наименование потребителя	Этажность	Площадь отапливаемой, м ²	Нагрузка договорная, Гкал/ч				Годовое потребление, тыс. Гкал				Источник
					Отопление	Вентиляция	ГВС	Сумма	Отопление	Вентиляция	ГВС	Сумма	
ЖФ	Рихарда Зорге ул., 21	Жилое МКД	4	970	0,097	0	0	0,097	0,235	0	0	0,235	Котельная № 3
ЖФ	Рихарда Зорге ул., 21	Жилое МКД	4		0	0	0,007	0,007	0	0	0,054	0,054	Котельная № 3
ЖФ	Рихарда Зорге ул., 41	Жилое МКД	2	715	0,083	0	0	0,083	0,2011	0	0	0,2011	Котельная № 3
ЖФ	Рихарда Зорге ул., 41а	Жилое МКД	5	3382	0,257	0	0	0,257	0,6227	0	0	0,6227	Котельная № 3
ЖФ	Рихарда Зорге ул., 41б	Жилое МКД	5	1437	0,129	0	0	0,129	0,3126	0	0	0,3126	Котельная № 3
ОДЗ	Рихарда Зорге ул., 55	Почта России отделение № 19	1	64	0,0065	0	0	0,0065	0,0151	0	0	0,0151	Котельная № 3
ОДЗ	Рихарда Зорге ул., 55а	Детский сад № 74 "Пчелка"	2	957	0,0826	0	0	0,0826	0,1925	0	0	0,1925	Котельная № 3
ОДЗ	Рихарда Зорге ул., 55а	Детский сад № 74 "Пчелка"	2		0	0	0,02544	0,02544	0	0	0,1962	0,1962	Котельная № 3
Итого по ЖФ					0,566	0	0,007	0,573	1,371	0	0,054	1,425	
Итого по ОДЗ					0,089	0	0,025	0,115	0,208	0	0,196	0,404	
Итого по кадастровому кварталу					0,655	0	0,032	0,688	1,579	0	0,25	1,829	

Таблица 45 - Тепловые нагрузки потребителей города в кадастровом квартале 22:70:011603

Признак потребителя	Адрес потребителя	Наименование потребителя	Этажность	Площадь отапливаемой, м ²	Нагрузка договорная, Гкал/ч				Годовое потребление, тыс. Гкал				Источник
					Отопление	Вентиляция	ГВС	Сумма	Отопление	Вентиляция	ГВС	Сумма	
ОДЗ	Рихарда Зорге ул., 27а	Административное	1	377	0,0148	0	0	0,0148	0,0345	0	0	0,0345	Котельная № 3
Итого по ОДЗ					0,0148	0	0	0,0148	0,0345	0	0	0,0345	
Итого по кадастровому кварталу					0,0148	0	0	0,0148	0,0345	0	0	0,0345	

Обосновывающие материалы к схеме теплоснабжения муниципального образования город Рубцовск
Алтайского края на период до 2035 года (актуализация на 2025 год)

Таблица 46 - Тепловые нагрузки потребителей города в кадастровом квартале 22:70:011604

Признак потребителя	Адрес потребителя	Наименование потребителя	Этажность	Площадь отапливаемая, м ²	Нагрузка договорная, Гкал/ч				Годовое потребление, тыс. Гкал				Источник
					Отопление	Вентиляция	ГВС	Сумма	Отопление	Вентиляция	ГВС	Сумма	
ОДЗ	Оросительная ул., 217	Городская больница №1	1		0,0635	0	0	0,0635	0,148	0	0	0,148	Котельная № 4
ОДЗ	Оросительная ул., 217	Городская больница №1, патологоанатомическое отделение	1	217	0,0213	0	0	0,0213	0,0496	0	0	0,0496	Котельная № 4
ОДЗ	Оросительная ул., 217	Городская больница №1, инфекционное отделение	3	1928	0,1847	0	0	0,1847	0,4304	0	0	0,4304	Котельная № 4
ОДЗ	Оросительная ул., 217	Городская больница №1, пищеблок	1	649	0,0274	0	0	0,0274	0,0639	0	0	0,0639	Котельная № 4
ОДЗ	Оросительная ул., 217	Городская больница №1	3	13628	0,5445	0	0	0,5445	1,2689	0	0	1,2689	Котельная № 4
ОДЗ	Оросительная ул., 217	Городская больница №1	3		0,2194	0	0	0,2194	0,5113	0	0	0,5113	Котельная № 4
ОДЗ	Оросительная ул., 217	Городская больница №1	3		0,3433	0	0	0,3433	0,8	0	0	0,8	Котельная № 4
ОДЗ	Оросительная ул., 217	Городская больница №1, хозблок	1	30	0,0041	0	0	0,0041	0,0096	0	0	0,0096	Котельная № 4
ОДЗ	Оросительная ул., 217	Медицинское	1		0	0	0,01899	0,01899	0	0	0,1465	0,1465	Котельная № 4
ОДЗ	Оросительная ул., 217	Медицинское	3		0	0	0,01345	0,01345	0	0	0,1037	0,1037	Котельная № 4
ОДЗ	Оросительная ул., 217	Медицинское	1		0	0	0,00331	0,00331	0	0	0,0255	0,0255	Котельная № 4
ОДЗ	Оросительная ул., 217	Медицинское	1		0	0	0,043016	0,043016	0	0	0,3318	0,3318	Котельная № 4
ОДЗ	Оросительная ул., 217	Медицинское	3		0	0	0,01034	0,01034	0	0	0,0798	0,0798	Котельная № 4
ОДЗ	Оросительная ул., 217	Медицинское	3		0	0	0,00517	0,00517	0	0	0,0399	0,0399	Котельная № 4
ОДЗ	Оросительная ул., 217	Медицинское	3		0	0	0,00517	0,00517	0	0	0,0399	0,0399	Котельная № 4
ОДЗ	Оросительная ул., 217	Медицинское	1		0	0	0,00128	0,00128	0	0	0,0099	0,0099	Котельная № 4
Итого по ОДЗ					1,408	0	0,101	1,509	3,282	0	0,777	4,059	
Итого по кадастровому кварталу					1,408	0	0,101	1,509	3,282	0	0,777	4,059	

Таблица 47 - Тепловые нагрузки потребителей города в кадастровом квартале 22:70:011709

Признак потребителя	Адрес потребителя	Наименование потребителя	Этажность	Площадь отапливаемая, м ²	Нагрузка договорная, Гкал/ч				Годовое потребление, тыс. Гкал				Источник
					Отопление	Вентиляция	ГВС	Сумма	Отопление	Вентиляция	ГВС	Сумма	
ЖФ	Районная ул., 16	Жилое частный	1	140	0,004	0	0	0,004	0,0097	0	0	0,0097	Котельная № 13
ЖФ	Угловский тракт, 29	Жилое частный	1	96	0,012	0	0	0,012	0,0291	0	0	0,0291	Котельная № 13
ОДЗ	Угловский тракт, 49	Административное	1	746	0,0824	0	0	0,0824	0,192	0	0	0,192	Котельная № 13
Итого по ЖФ					0,016	0	0	0,016	0,039	0	0	0,039	
Итого по ОДЗ					0,082	0	0	0,082	0,192	0	0	0,192	
Итого по кадастровому кварталу					0,098	0	0	0,098	0,231	0	0	0,231	

Обосновывающие материалы к схеме теплоснабжения муниципального образования город Рубцовск
Алтайского края на период до 2035 года (актуализация на 2025 год)

Таблица 48 - Тепловые нагрузки потребителей города в кадастровом квартале 22:70:011710

Признак потребителя	Адрес потребителя	Наименование потребителя	Этажность	Площадь отапливаемой, м ²	Нагрузка договорная, Гкал/ч				Годовое потребление, тыс. Гкал				Источник
					Отопление	Вентиляция	ГВС	Сумма	Отопление	Вентиляция	ГВС	Сумма	
ЖФ	Районная ул., 4	Жилое МКД	3	555	0,069	0	0	0,069	0,1672	0	0	0,1672	Котельная № 13
Итого по ЖФ					0,069	0	0	0,069	0,1672	0	0	0,1672	
Итого по кадастровому кварталу					0,069	0	0	0,069	0,1672	0	0	0,1672	

Таблица 49 - Тепловые нагрузки потребителей города в кадастровом квартале 22:70:011712

Признак потребителя	Адрес потребителя	Наименование потребителя	Этажность	Площадь отапливаемой, м ²	Нагрузка договорная, Гкал/ч				Годовое потребление, тыс. Гкал				Источник
					Отопление	Вентиляция	ГВС	Сумма	Отопление	Вентиляция	ГВС	Сумма	
ЖФ	Мелиоративная ул., 11	Жилое МКД	2	726	0,084	0	0	0,084	0,2035	0	0	0,2035	Котельная № 2
ЖФ	Мелиоративная ул., 13	Жилое МКД	2	713	0,077	0	0	0,077	0,1866	0	0	0,1866	Котельная № 2
ЖФ	Мелиоративная ул., 15	Жилое МКД	2	685	0,077	0	0	0,077	0,1866	0	0	0,1866	Котельная № 2
ЖФ	Мелиоративная ул., 7	Жилое МКД	2	773	0,084	0	0	0,084	0,2035	0	0	0,2035	Котельная № 2
ЖФ	Мелиоративная ул., 9	Жилое МКД	2	763	0,084	0	0	0,084	0,2035	0	0	0,2035	Котельная № 2
ЖФ	Районная ул., 31	Жилое МКД	2	374	0,047	0	0	0,047	0,1139	0	0	0,1139	Котельная № 13
ЖФ	Районная ул., 31а	Жилое МКД	2	352	0,052	0	0	0,052	0,126	0	0	0,126	Котельная № 13
ЖФ	Районная ул., 31б	Жилое МКД	3	373	0,052	0	0	0,052	0,126	0	0	0,126	Котельная № 13
Итого по ЖФ					0,557	0	0	0,557	1,35	0	0	1,35	
Итого по кадастровому кварталу					0,557	0	0	0,557	1,35	0	0	1,35	

Таблица 50 - Тепловые нагрузки потребителей города в кадастровом квартале 22:70:011713

Признак потребителя	Адрес потребителя	Наименование потребителя	Этажность	Площадь отапливаемой, м ²	Нагрузка договорная, Гкал/ч				Годовое потребление, тыс. Гкал				Источник
					Отопление	Вентиляция	ГВС	Сумма	Отопление	Вентиляция	ГВС	Сумма	
ЖФ	Мелиоративная ул., 14	Жилое частный	1	51	0,009	0	0	0,009	0,0218	0	0	0,0218	Котельная № 2
ЖФ	Мелиоративная ул., 24	Жилое частный	1	94	0,015	0	0	0,015	0,0363	0	0	0,0363	Котельная № 2
ЖФ	Мелиоративная ул., 24	Жилое частный	1	94	0,015	0	0	0,015	0,0363	0	0	0,0363	Котельная № 2
ЖФ	Районная ул., 27а	Жилое частный	1	226	0,015	0	0	0,015	0,0363	0	0	0,0363	Котельная № 13
Итого по ЖФ					0,054	0	0	0,054	0,131	0	0	0,131	
Итого по кадастровому кварталу					0,054	0	0	0,054	0,131	0	0	0,131	

Обосновывающие материалы к схеме теплоснабжения муниципального образования город Рубцовск
Алтайского края на период до 2035 года (актуализация на 2025 год)

Таблица 51 - Тепловые нагрузки потребителей города в кадастровом квартале 22:70:020102

Признак потребителя	Адрес потребителя	Наименование потребителя	Этажность	Площадь отапливаемой, м ²	Нагрузка договорная, Гкал/ч				Годовое потребление, тыс. Гкал				Источник
					Отопление	Вентиляция	ГВС	Сумма	Отопление	Вентиляция	ГВС	Сумма	
ЖФ	Ключевская ул., 24	Жилое частный	1	113	0,0261	0	0	0,0261	0,0632	0	0	0,0632	ЮТС
Итого по ЖФ					0,0261	0	0	0,0261	0,0632	0	0	0,0632	
Итого по кадастровому кварталу					0,0261	0	0	0,0261	0,0632	0	0	0,0632	

Таблица 52 - Тепловые нагрузки потребителей города в кадастровом квартале 22:70:020111

Признак потребителя	Адрес потребителя	Наименование потребителя	Этажность	Площадь отапливаемой, м ²	Нагрузка договорная, Гкал/ч				Годовое потребление, тыс. Гкал				Источник
					Отопление	Вентиляция	ГВС	Сумма	Отопление	Вентиляция	ГВС	Сумма	
ЖФ	Ключевская ул., 10	Жилое частный	2	110	0,0223	0	0	0,0223	0,054	0	0	0,054	ЮТС
ЖФ	Ключевская ул., 12	Жилое частный	2	109	0,0223	0	0	0,0223	0,054	0	0	0,054	ЮТС
ЖФ	Ключевская ул., 14	Жилое частный	2	221	0,0281	0	0	0,0281	0,0681	0	0	0,0681	ЮТС
ЖФ	Ключевская ул., 16	Жилое частный	2	125	0,0223	0	0	0,0223	0,054	0	0	0,054	ЮТС
ЖФ	Ключевская ул., 18	Жилое частный	2	112	0,0223	0	0	0,0223	0,054	0	0	0,054	ЮТС
ЖФ	Ключевская ул., 2	Жилое частный	2	250	0,024	0	0	0,024	0,0582	0	0	0,0582	ЮТС
ЖФ	Ключевская ул., 20	Жилое частный	1	105	0,0223	0	0	0,0223	0,054	0	0	0,054	ЮТС
ЖФ	Ключевская ул., 4	Жилое частный	2	109	0,0223	0	0	0,0223	0,054	0	0	0,054	ЮТС
ЖФ	Ключевская ул., 6	Жилое частный	2	212	0,027	0	0	0,027	0,0654	0	0	0,0654	ЮТС
ЖФ	Ключевская ул., 8	Жилое частный	2	148	0,0223	0	0	0,0223	0,054	0	0	0,054	ЮТС
ЖФ	Троицкая ул., 1	Жилое частный	2	180	0,0223	0	0	0,0223	0,054	0	0	0,054	ЮТС
ЖФ	Троицкая ул., 11	Жилое частный	2	80	0,013	0	0	0,013	0,0315	0	0	0,0315	ЮТС
ЖФ	Троицкая ул., 13	Жилое частный	2	160	0,0229	0	0	0,0229	0,0555	0	0	0,0555	ЮТС
ЖФ	Троицкая ул., 15	Жилое частный	2	213	0,0372	0	0	0,0372	0,0901	0	0	0,0901	ЮТС
ЖФ	Троицкая ул., 17	Жилое частный	2	106	0,02	0	0	0,02	0,0485	0	0	0,0485	ЮТС
ЖФ	Троицкая ул., 19	Жилое частный	2	108	0,02	0	0	0,02	0,0485	0	0	0,0485	ЮТС
ЖФ	Троицкая ул., 3	Жилое частный	2	127	0,0223	0	0	0,0223	0,054	0	0	0,054	ЮТС
ЖФ	Троицкая ул., 5	Жилое частный	2	282	0,028	0	0	0,028	0,0678	0	0	0,0678	ЮТС
Итого по ЖФ					0,421	0	0	0,421	1,02	0	0	1,02	
Итого по кадастровому кварталу					0,421	0	0	0,421	1,02	0	0	1,02	

Обосновывающие материалы к схеме теплоснабжения муниципального образования город Рубцовск
Алтайского края на период до 2035 года (актуализация на 2025 год)

Таблица 53 - Тепловые нагрузки потребителей города в кадастровом квартале 22:70:020111

Признак потребителя	Адрес потребителя	Наименование потребителя	Этажность	Площадь отапливаемая, м ²	Нагрузка договорная, Гкал/ч				Годовое потребление, тыс. Гкал				Источник
					Отопление	Вентиляция	ГВС	Сумма	Отопление	Вентиляция	ГВС	Сумма	
ЖФ	Ключевская ул., 10	Жилое частный	2	110	0,0223	0	0	0,0223	0,054	0	0	0,054	ЮТС
ЖФ	Ключевская ул., 12	Жилое частный	2	109	0,0223	0	0	0,0223	0,054	0	0	0,054	ЮТС
ЖФ	Ключевская ул., 14	Жилое частный	2	221	0,0281	0	0	0,0281	0,0681	0	0	0,0681	ЮТС
ЖФ	Ключевская ул., 16	Жилое частный	2	125	0,0223	0	0	0,0223	0,054	0	0	0,054	ЮТС
ЖФ	Ключевская ул., 18	Жилое частный	2	112	0,0223	0	0	0,0223	0,054	0	0	0,054	ЮТС
ЖФ	Ключевская ул., 2	Жилое частный	2	250	0,024	0	0	0,024	0,0582	0	0	0,0582	ЮТС
ЖФ	Ключевская ул., 20	Жилое частный	1	105	0,0223	0	0	0,0223	0,054	0	0	0,054	ЮТС
ЖФ	Ключевская ул., 4	Жилое частный	2	109	0,0223	0	0	0,0223	0,054	0	0	0,054	ЮТС
ЖФ	Ключевская ул., 6	Жилое частный	2	212	0,027	0	0	0,027	0,0654	0	0	0,0654	ЮТС
ЖФ	Ключевская ул., 8	Жилое частный	2	148	0,0223	0	0	0,0223	0,054	0	0	0,054	ЮТС
ЖФ	Троицкая ул., 1	Жилое частный	2	180	0,0223	0	0	0,0223	0,054	0	0	0,054	ЮТС
ЖФ	Троицкая ул., 11	Жилое частный	2	80	0,013	0	0	0,013	0,0315	0	0	0,0315	ЮТС
ЖФ	Троицкая ул., 13	Жилое частный	2	160	0,0229	0	0	0,0229	0,0555	0	0	0,0555	ЮТС
ЖФ	Троицкая ул., 15	Жилое частный	2	213	0,0372	0	0	0,0372	0,0901	0	0	0,0901	ЮТС
ЖФ	Троицкая ул., 17	Жилое частный	2	106	0,02	0	0	0,02	0,0485	0	0	0,0485	ЮТС
ЖФ	Троицкая ул., 19	Жилое частный	2	108	0,02	0	0	0,02	0,0485	0	0	0,0485	ЮТС
ЖФ	Троицкая ул., 3	Жилое частный	2	127	0,0223	0	0	0,0223	0,054	0	0	0,054	ЮТС
ЖФ	Троицкая ул., 5	Жилое частный	2	282	0,028	0	0	0,028	0,0678	0	0	0,0678	ЮТС
Итого по ЖФ					0,421	0	0	0,421	1,02	0	0	1,02	
Итого по кадастровому кварталу					0,421	0	0	0,421	1,02	0	0	1,02	

Таблица 54 - Тепловые нагрузки потребителей города в кадастровом квартале 22:70:020112

Признак потребителя	Адрес потребителя	Наименование потребителя	Этажность	Площадь отапливаемая, м ²	Нагрузка договорная, Гкал/ч				Годовое потребление, тыс. Гкал				Источник
					Отопление	Вентиляция	ГВС	Сумма	Отопление	Вентиляция	ГВС	Сумма	
ЖФ	Красногорская ул., 1	Жилое частный	2	157	0,0086	0	0	0,0086	0,0208	0	0	0,0208	ЮТС
ЖФ	Красногорская ул., 11	Жилое частный	2	267	0,0447	0	0	0,0447	0,1083	0	0	0,1083	ЮТС
ЖФ	Красногорская ул., 13	Жилое частный	2	96	0,0447	0	0	0,0447	0,1083	0	0	0,1083	ЮТС
ЖФ	Красногорская ул., 15	Жилое частный	2	173	0,0447	0	0	0,0447	0,1083	0	0	0,1083	ЮТС

Обосновывающие материалы к схеме теплоснабжения муниципального образования город Рубцовск
Алтайского края на период до 2035 года (актуализация на 2025 год)

Признак потребителя	Адрес потребителя	Наименование потребителя	Этажность	Площадь отапливаемая, м ²	Нагрузка договорная, Гкал/ч				Годовое потребление, тыс. Гкал				Источник
					Отопление	Вентиляция	ГВС	Сумма	Отопление	Вентиляция	ГВС	Сумма	
ЖФ	Красногорская ул., 17	Жилое частный	2	154	0,0308	0	0	0,0308	0,0746	0	0	0,0746	ЮТС
ЖФ	Красногорская ул., 19	Жилое частный	2	153	0,0225	0	0	0,0225	0,0545	0	0	0,0545	ЮТС
ЖФ	Красногорская ул., 21	Жилое частный	2	97	0,03	0	0	0,03	0,0727	0	0	0,0727	ЮТС
ЖФ	Красногорская ул., 23	Жилое частный	2	200	0,02	0	0	0,02	0,0485	0	0	0,0485	ЮТС
ЖФ	Красногорская ул., 25	Жилое частный	2		0,048	0	0	0,048	0,1163	0	0	0,1163	ЮТС
ЖФ	Красногорская ул., 27	Жилое частный	2	109	0,048	0	0	0,048	0,1163	0	0	0,1163	ЮТС
ЖФ	Красногорская ул., 3	Жилое частный	2	475	0,0447	0	0	0,0447	0,1083	0	0	0,1083	ЮТС
ЖФ	Красногорская ул., 5	Жилое частный	2	97	0,04	0	0	0,04	0,0969	0	0	0,0969	ЮТС
ЖФ	Красногорская ул., 7	Жилое частный	2	83	0,0261	0	0	0,0261	0,0632	0	0	0,0632	ЮТС
ЖФ	Красногорская ул., 9	Жилое частный	2	157	0,0438	0	0	0,0438	0,1061	0	0	0,1061	ЮТС
ЖФ	Троицкая ул., 10	Жилое частный	2	197	0,0233	0	0	0,0233	0,0565	0	0	0,0565	ЮТС
ЖФ	Троицкая ул., 12	Жилое частный	2	105	0,017	0	0	0,017	0,0412	0	0	0,0412	ЮТС
ЖФ	Троицкая ул., 14	Жилое частный	2	301	0,0415	0	0	0,0415	0,1006	0	0	0,1006	ЮТС
ЖФ	Троицкая ул., 16	Жилое частный	2	128	0,0223	0	0	0,0223	0,054	0	0	0,054	ЮТС
ЖФ	Троицкая ул., 18	Жилое частный	2	100	0,018	0	0	0,018	0,0436	0	0	0,0436	ЮТС
ЖФ	Троицкая ул., 2	Жилое частный	2	171	0,03	0	0	0,03	0,0727	0	0	0,0727	ЮТС
ЖФ	Троицкая ул., 20	Жилое частный	2	227	0,033	0	0	0,033	0,08	0	0	0,08	ЮТС
ЖФ	Троицкая ул., 24	Жилое частный	2	134	0,0177	0	0	0,0177	0,0429	0	0	0,0429	ЮТС
ЖФ	Троицкая ул., 26	Жилое частный	2	170	0,0279	0	0	0,0279	0,0676	0	0	0,0676	ЮТС
ЖФ	Троицкая ул., 4	Жилое частный	2	105	0,012	0	0	0,012	0,0291	0	0	0,0291	ЮТС
ЖФ	Троицкая ул., 6	Жилое частный	2	86	0,01	0	0	0,01	0,0242	0	0	0,0242	ЮТС
ЖФ	Троицкая ул., 8	Жилое частный	2	199	0,033	0	0	0,033	0,08	0	0	0,08	ЮТС
Итого по ЖФ					0,782	0	0	0,782	1,896	0	0	1,896	
Итого по кадастровому кварталу					0,782	0	0	0,782	1,896	0	0	1,896	

Таблица 55 - Тепловые нагрузки потребителей города в кадастровом квартале 22:70:020113

Признак потребителя	Адрес потребителя	Наименование потребителя	Этажность	Площадь отапливаемая, м ²	Нагрузка договорная, Гкал/ч				Годовое потребление, тыс. Гкал				Источник
					Отопление	Вентиляция	ГВС	Сумма	Отопление	Вентиляция	ГВС	Сумма	
ЖФ	Красногорская ул., 10	Жилое частный	2	109	0,01	0	0	0,01	0,0242	0	0	0,0242	ЮТС
ЖФ	Красногорская ул., 12	Жилое частный	2		0,0074	0	0	0,0074	0,0179	0	0	0,0179	ЮТС
ЖФ	Красногорская ул., 14	Жилое частный	2	272	0,0348	0	0	0,0348	0,0843	0	0	0,0843	ЮТС

Обосновывающие материалы к схеме теплоснабжения муниципального образования город Рубцовск
Алтайского края на период до 2035 года (актуализация на 2025 год)

Признак потребителя	Адрес потребителя	Наименование потребителя	Этажность	Площадь отапливаемой, м ²	Нагрузка договорная, Гкал/ч				Годовое потребление, тыс. Гкал				Источник
					Отопление	Вентиляция	ГВС	Сумма	Отопление	Вентиляция	ГВС	Сумма	
ЖФ	Красногорская ул., 16а	Жилое частный	2	207	0,0224	0	0	0,0224	0,0543	0	0	0,0543	ЮТС
ЖФ	Красногорская ул., 2	Жилое частный	2	155	0,0074	0	0	0,0074	0,0179	0	0	0,0179	ЮТС
ЖФ	Красногорская ул., 22	Жилое частный	2	137	0,0298	0	0	0,0298	0,0722	0	0	0,0722	ЮТС
ЖФ	Красногорская ул., 24	Жилое частный	2	167	0,02	0	0	0,02	0,0485	0	0	0,0485	ЮТС
ЖФ	Красногорская ул., 4	Жилое частный	2	158	0,0112	0	0	0,0112	0,0271	0	0	0,0271	ЮТС
ЖФ	Красногорская ул., 6	Жилое частный	2	156	0,0112	0	0	0,0112	0,0271	0	0	0,0271	ЮТС
Итого по ЖФ					0,154	0	0	0,154	0,374	0	0	0,374	
Итого по кадастровому кварталу					0,154	0	0	0,154	0,374	0	0	0,374	

Таблица 56 - Тепловые нагрузки потребителей города в кадастровом квартале 22:70:020205

Признак потребителя	Адрес потребителя	Наименование потребителя	Этажность	Площадь отапливаемой, м ²	Нагрузка договорная, Гкал/ч				Годовое потребление, тыс. Гкал				Источник
					Отопление	Вентиляция	ГВС	Сумма	Отопление	Вентиляция	ГВС	Сумма	
ЖФ	Алтайская ул., 132	Жилое частный	1	75	0,016	0	0	0,016	0,0388	0	0	0,0388	ЮТС
ЖФ	Алтайская ул., 134	Жилое частный	1	74	0,0158	0	0	0,0158	0,0383	0	0	0,0383	ЮТС
ЖФ	Алтайская ул., 140	Жилое частный	1	157	0,0335	0	0	0,0335	0,0812	0	0	0,0812	ЮТС
ЖФ	Алтайская ул., 142	Жилое частный	1	122	0,026	0	0	0,026	0,063	0	0	0,063	ЮТС
ЖФ	Завьяловская ул., 1	Жилое частный	1	112	0,0245	0	0	0,0245	0,0594	0	0	0,0594	ЮТС
ЖФ	Завьяловская ул., 5	Жилое частный	1	207	0,0372	0	0	0,0372	0,0901	0	0	0,0901	ЮТС
ЖФ	Заринская ул., 1	Жилое частный	1	25	0,0056	0	0	0,0056	0,0136	0	0	0,0136	ЮТС
ЖФ	Заринская ул., 13	Жилое частный	1	104	0,0223	0	0	0,0223	0,054	0	0	0,054	ЮТС
ЖФ	Заринская ул., 3	Жилое частный	1	71	0,0158	0	0	0,0158	0,0383	0	0	0,0383	ЮТС
ЖФ	Заринская ул., 5	Жилое частный	1	122	0,0196	0	0	0,0196	0,0475	0	0	0,0475	ЮТС
ЖФ	Заринская ул., 7	Жилое частный	1	82	0,0168	0	0	0,0168	0,0407	0	0	0,0407	ЮТС
Итого по ЖФ					0,233	0	0	0,233	0,565	0	0	0,565	
Итого по кадастровому кварталу					0,233	0	0	0,233	0,565	0	0	0,565	

Таблица 57 - Тепловые нагрузки потребителей города в кадастровом квартале 22:70:020206

Признак потребителя	Адрес потребителя	Наименование потребителя	Этажность	Площадь отапливаемой, м ²	Нагрузка договорная, Гкал/ч				Годовое потребление, тыс. Гкал				Источник
					Отопление	Вентиляция	ГВС	Сумма	Отопление	Вентиляция	ГВС	Сумма	
ЖФ	Заринская ул., 14	Жилое частный	1	60	0,013	0	0	0,013	0,0315	0	0	0,0315	ЮТС
Итого по ЖФ					0,013	0	0	0,013	0,0315	0	0	0,0315	
Итого по кадастровому кварталу					0,013	0	0	0,013	0,0315	0	0	0,0315	

Обосновывающие материалы к схеме теплоснабжения муниципального образования город Рубцовск
Алтайского края на период до 2035 года (актуализация на 2025 год)

Таблица 58 - Тепловые нагрузки потребителей города в кадастровом квартале 22:70:020207

Признак потребителя	Адрес потребителя	Наименование потребителя	Этажность	Площадь отапливаемой, м ²	Нагрузка договорная, Гкал/ч				Годовое потребление, тыс. Гкал				Источник
					Отопление	Вентиляция	ГВС	Сумма	Отопление	Вентиляция	ГВС	Сумма	
ЖФ	Заринская ул., 10	Жилое частный	1	214	0,0205	0	0	0,0205	0,0497	0	0	0,0497	ЮТС
ЖФ	Заринская ул., 2	Жилое частный	1	78	0,0177	0	0	0,0177	0,0429	0	0	0,0429	ЮТС
ЖФ	Заринская ул., 4	Жилое частный	1	105	0,0233	0	0	0,0233	0,0565	0	0	0,0565	ЮТС
ЖФ	Заринская ул., 6	Жилое частный	1	107	0,0197	0	0	0,0197	0,0477	0	0	0,0477	ЮТС
Итого по ЖФ					0,081	0	0	0,081	0,197	0	0	0,197	
Итого по кадастровому кварталу					0,081	0	0	0,081	0,197	0	0	0,197	

Таблица 59 - Тепловые нагрузки потребителей города в кадастровом квартале 22:70:020209

Признак потребителя	Адрес потребителя	Наименование потребителя	Этажность	Площадь отапливаемой, м ²	Нагрузка договорная, Гкал/ч				Годовое потребление, тыс. Гкал				Источник
					Отопление	Вентиляция	ГВС	Сумма	Отопление	Вентиляция	ГВС	Сумма	
ОДЗ	Алтайская ул., 120	Административное	3	999	0,1718	0	0	0,1718	0,4004	0	0	0,4004	ЮТС
Итого по ОДЗ					0,1718	0	0	0,1718	0,4004	0	0	0,4004	
Итого по кадастровому кварталу					0,1718	0	0	0,1718	0,4004	0	0	0,4004	

Таблица 60 - Тепловые нагрузки потребителей города в кадастровом квартале 22:70:020301

Признак потребителя	Адрес потребителя	Наименование потребителя	Этажность	Площадь отапливаемой, м ²	Нагрузка договорная, Гкал/ч				Годовое потребление, тыс. Гкал				Источник
					Отопление	Вентиляция	ГВС	Сумма	Отопление	Вентиляция	ГВС	Сумма	
ОДЗ	Октябрьская ул., 06	Административное	2		0,0692	0	0	0,0692	0,1613	0	0	0,1613	ЮТС
П	Октябрьская ул., 6	Производственное	1	2447	0,027	0	0	0,027	0,0602	0	0	0,0602	ЮТС
П	Светлова ул., 1	Производственное	1	514	0,0377	0	0	0,0377	0,0841	0	0	0,0841	ЮТС
П	Светлова ул., 1	Производственное	1	216	0,0176	0	0,0015	0,0191	0,0393	0	0,0116	0,0509	ЮТС
ОДЗ	Светлова ул., 1	Административное	1		0,0181	0	0,0015	0,0196	0,0422	0	0,0116	0,0538	ЮТС
ОДЗ	Светлова ул., 1	Административное	1	1333	0,0933	0	0	0,0933	0,2174	0	0	0,2174	ЮТС
ОДЗ	Светлова ул., 1	Административное	1	182	0,0197	0	0	0,0197	0,0459	0	0	0,0459	ЮТС
П	Светлова ул., 1	Производственное	1		0,0824	0	0	0,0824	0,1838	0	0	0,1838	ЮТС
ОДЗ	Федоренко ул., 01	Административное	2	68	0,0026	0	0	0,0026	0,0061	0	0	0,0061	ЮТС
Итого по ОДЗ					0,203	0	0,002	0,204	0,473	0	0,012	0,485	
Итого по П					0,165	0	0,002	0,166	0,367	0	0,012	0,379	
Итого по кадастровому кварталу					0,368	0	0,004	0,37	0,84	0	0,024	0,864	

Обосновывающие материалы к схеме теплоснабжения муниципального образования город Рубцовск
Алтайского края на период до 2035 года (актуализация на 2025 год)

Таблица 61 - Тепловые нагрузки потребителей города в кадастровом квартале 22:70:020302

Признак потребителя	Адрес потребителя	Наименование потребителя	Этажность	Площадь отапливаемой, м ²	Нагрузка договорная, Гкал/ч				Годовое потребление, тыс. Гкал				Источник
					Отопление	Вентиляция	ГВС	Сумма	Отопление	Вентиляция	ГВС	Сумма	
ЖФ	Никольская ул., 4	Жилое МКД	5	2004	0,128	0	0	0,128	0,3101	0	0	0,3101	ЮТС
ЖФ	Никольская ул., 4	Жилое МКД	5		0	0	0,0481	0,0481	0	0	0,371	0,371	ЮТС
ЖФ	Никольская ул., 4	Жилое МКД	5	2004	0,128	0	0	0,128	0,3101	0	0	0,3101	ЮТС
ЖФ	Никольская ул., 4	Жилое МКД	5	2004	0,153	0	0	0,153	0,3707	0	0	0,3707	ЮТС
ЖФ	Никольская ул., 6	Жилое МКД	5	1813	0,156	0	0	0,156	0,378	0	0	0,378	ЮТС
ЖФ	Никольская ул., 6	Жилое МКД	5		0	0	0,027	0,027	0	0	0,2083	0,2083	ЮТС
ЖФ	Никольская ул., 6	Жилое МКД	5	1813	0,104	0	0	0,104	0,252	0	0	0,252	ЮТС
ЖФ	Федоренко ул., 1	Жилое МКД	5	5128	0,1275	0	0	0,1275	0,3089	0	0	0,3089	ЮТС
ЖФ	Федоренко ул., 1	Жилое МКД	5		0,102	0	0	0,102	0,2471	0	0	0,2471	ЮТС
ЖФ	Федоренко ул., 1	Жилое МКД	5		0,1275	0	0	0,1275	0,3089	0	0	0,3089	ЮТС
ЖФ	Федоренко ул., 1	Жилое МКД	5		0	0	0,0421	0,0421	0	0	0,3247	0,3247	ЮТС
ОДЗ	Федоренко ул., 1	Административное	1		0,019	0	0	0,019	0,0443	0	0	0,0443	ЮТС
ОДЗ	Федоренко ул., 1	Административное	1		0	0	0,0002	0,0002	0	0	0,0015	0,0015	ЮТС
ЖФ	Федоренко ул., 11а	Жилое МКД	9		0	0	0,09506	0,09506	0	0	0,7333	0,7333	ЮТС
ЖФ	Федоренко ул., 11а	Жилое МКД	9	2253	0,1659	0	0	0,1659	0,402	0	0	0,402	ЮТС
ЖФ	Федоренко ул., 11а	Жилое МКД	9	2253	0,1659	0	0	0,1659	0,402	0	0	0,402	ЮТС
ЖФ	Федоренко ул., 11а	Жилое МКД	9	2253	0,1659	0	0	0,1659	0,402	0	0	0,402	ЮТС
П	Федоренко ул., 11А	Производственное	1		0,003	0	0	0,003	0,0067	0	0	0,0067	ЮТС
ЖФ	Федоренко ул., 11а	Жилое МКД	9	2253	0,1659	0	0	0,1659	0,402	0	0	0,402	ЮТС
ОДЗ	Федоренко ул., 16	Административное	2		0	0	0,00028	0,00028	0	0	0,0022	0,0022	ЮТС
ОДЗ	Федоренко ул., 16	Административное	2	75	0,0787	0	0	0,0787	0,1834	0	0	0,1834	ЮТС
ЖФ	Федоренко ул., 3	Жилое МКД	5	4504	0,158	0	0	0,158	0,3828	0	0	0,3828	ЮТС
ЖФ	Федоренко ул., 3	Жилое МКД	5		0	0	0,0382	0,0382	0	0	0,2947	0,2947	ЮТС
ЖФ	Федоренко ул., 3	Жилое МКД	5		0,158	0	0	0,158	0,3828	0	0	0,3828	ЮТС
ОДЗ	Федоренко ул., 5	Детский сад № 5 "Академия детства"	2	5640	0,288908	0,106535	0,17802	0,573463	0,6733	0,1241	1,3732	2,1706	ЮТС
ЖФ	Федоренко ул., 7	Жилое МКД	5	4273	0,158	0	0	0,158	0,3828	0	0	0,3828	ЮТС
ЖФ	Федоренко ул., 7	Жилое МКД	5		0	0	0,03858	0,03858	0	0	0,2976	0,2976	ЮТС
ЖФ	Федоренко ул., 7	Жилое МКД	5		0,158	0	0	0,158	0,3828	0	0	0,3828	ЮТС

Обосновывающие материалы к схеме теплоснабжения муниципального образования город Рубцовск
Алтайского края на период до 2035 года (актуализация на 2025 год)

Признак потребителя	Адрес потребителя	Наименование потребителя	Этажность	Площадь отапливаемой, м ²	Нагрузка договорная, Гкал/ч				Годовое потребление, тыс. Гкал				Источник
					Отопление	Вентиляция	ГВС	Сумма	Отопление	Вентиляция	ГВС	Сумма	
ЖФ	Федоренко ул., 9	Жилое МКД	5		0	0	0,0356	0,0356	0	0	0,2746	0,2746	ЮТС
ЖФ	Федоренко ул., 9	Жилое МКД	5		0,13	0	0	0,13	0,315	0	0	0,315	ЮТС
ЖФ	Федоренко ул., 9	Жилое МКД	5		0,13	0	0	0,13	0,315	0	0	0,315	ЮТС
Итого по ЖФ					2,582	0	0,325	2,906	6,255	0	2,504	8,759	
Итого по ОДЗ					0,387	0,107	0,179	0,672	0,901	0,124	1,377	2,402	
Итого по П					0,003	0	0	0,003	0,007	0	0	0,007	
Итого по кадастровому кварталу					2,972	0,107	0,504	3,581	7,163	0,124	3,881	11,168	

Таблица 62 - Тепловые нагрузки потребителей города в кадастровом квартале 22:70:020303

Признак потребителя	Адрес потребителя	Наименование потребителя	Этажность	Площадь отапливаемой, м ²	Нагрузка договорная, Гкал/ч				Годовое потребление, тыс. Гкал				Источник
					Отопление	Вентиляция	ГВС	Сумма	Отопление	Вентиляция	ГВС	Сумма	
ЖФ	Алтайская ул., 199	Жилое МКД	5		0	0	0,0438	0,0438	0	0	0,3379	0,3379	ЮТС
ЖФ	Алтайская ул., 199	Жилое МКД	5	4693	0,326	0	0	0,326	0,7899	0	0	0,7899	ЮТС
ОДЗ	Алтайская ул., 199а	Административное	1		0	0	0,03249	0,03249	0	0	0,2506	0,2506	ЮТС
ОДЗ	Алтайская ул., 199а	Административное	1	265	0,0191	0	0	0,0191	0,0445	0	0	0,0445	ЮТС
ЖФ	Алтайская ул., 201	Жилое МКД	9	2267	0,163	0	0	0,163	0,3949	0	0	0,3949	ЮТС
ЖФ	Алтайская ул., 201	Жилое МКД	9		0	0	0,0777	0,0777	0	0	0,5993	0,5993	ЮТС
ЖФ	Алтайская ул., 201	Жилое МКД	9	2267	0,163	0	0	0,163	0,3949	0	0	0,3949	ЮТС
ЖФ	Алтайская ул., 201	Жилое МКД	9	2267	0,163	0	0	0,163	0,3949	0	0	0,3949	ЮТС
ЖФ	Никольская ул., 10	Жилое МКД	9	3007	0,231	0	0	0,231	0,5597	0	0	0,5597	ЮТС
ЖФ	Никольская ул., 10	Жилое МКД	9		0	0	0,02838	0,02838	0	0	0,2189	0,2189	ЮТС
ЖФ	Никольская ул., 12	Жилое МКД	9	2991	0,251	0	0	0,251	0,6082	0	0	0,6082	ЮТС
ЖФ	Никольская ул., 12	Жилое МКД	9		0	0	0,0353	0,0353	0	0	0,2723	0,2723	ЮТС
ЖФ	Никольская ул., 14	Жилое МКД	9	2977	0,25	0	0	0,25	0,6057	0	0	0,6057	ЮТС
ЖФ	Никольская ул., 14	Жилое МКД	9		0	0	0,0336	0,0336	0	0	0,2592	0,2592	ЮТС
ЖФ	Никольская ул., 16	Жилое МКД	5	2131	0,19	0	0	0,19	0,4604	0	0	0,4604	ЮТС
ЖФ	Никольская ул., 16	Жилое МКД	5		0	0	0,0924	0,0924	0	0	0,7127	0,7127	ЮТС
ЖФ	Никольская ул., 16	Жилое МКД	5	2131	0,127	0	0	0,127	0,3077	0	0	0,3077	ЮТС
ЖФ	Никольская ул., 16	Жилое МКД	5	2131	0,19	0	0	0,19	0,4604	0	0	0,4604	ЮТС

Обосновывающие материалы к схеме теплоснабжения муниципального образования город Рубцовск
Алтайского края на период до 2035 года (актуализация на 2025 год)

Признак потребителя	Адрес потребителя	Наименование потребителя	Этажность	Площадь отапливаемая, м ²	Нагрузка договорная, Гкал/ч				Годовое потребление, тыс. Гкал				Источник
					Отопление	Вентиляция	ГВС	Сумма	Отопление	Вентиляция	ГВС	Сумма	
ЖФ	Никольская ул., 18	Жилое МКД	5	5397	0,3866	0	0	0,3866	0,9367	0	0	0,9367	ЮТС
ЖФ	Никольская ул., 18	Жилое МКД	5		0	0	0,049229	0,049229	0	0	0,3797	0,3797	ЮТС
ЖФ	Никольская ул., 20	Жилое МКД	5	5373	0,441	0	0	0,441	1,0685	0	0	1,0685	ЮТС
ЖФ	Никольская ул., 20	Жилое МКД	5		0	0	0,054542	0,054542	0	0	0,4207	0,4207	ЮТС
ЖФ	Федоренко ул., 15	Жилое МКД	9	2301	0,177	0	0	0,177	0,4289	0	0	0,4289	ЮТС
ЖФ	Федоренко ул., 15	Жилое МКД	9		0	0	0,05065	0,05065	0	0	0,3907	0,3907	ЮТС
ЖФ	Федоренко ул., 15	Жилое МКД	9	2301	0,177	0	0	0,177	0,4289	0	0	0,4289	ЮТС
ЖФ	Федоренко ул., 17	Жилое МКД	5	1749	0,153	0	0	0,153	0,3707	0	0	0,3707	ЮТС
ЖФ	Федоренко ул., 17	Жилое МКД	5	1749	0,106	0	0	0,106	0,2568	0	0	0,2568	ЮТС
ЖФ	Федоренко ул., 17	Жилое МКД	5	1749	0,106	0	0	0,106	0,2568	0	0	0,2568	ЮТС
ЖФ	Федоренко ул., 17	Жилое МКД	5		0	0	0,04605	0,04605	0	0	0,3552	0,3552	ЮТС
ОДЗ	Федоренко ул., 17а	Административное	2	604	0,04395	0	0	0,04395	0,1024	0	0	0,1024	ЮТС
ОДЗ	Федоренко ул., 17а	Административное	2		0	0	0,001093	0,001093	0	0	0,0084	0,0084	ЮТС
ОДЗ	Федоренко ул., 17в	МКУ "Управление культуры, спорта и мол. политики"	2	941	0,0667	0	0	0,0667	0,1554	0	0	0,1554	ЮТС
ОДЗ	Федоренко ул., 17в	МКУ "Управление культуры, спорта и мол. политики"	2		0	0	0,00038	0,00038	0	0	0,0029	0,0029	ЮТС
ЖФ	Федоренко ул., 19	Жилое МКД	5		0	0	0,0406	0,0406	0	0	0,3132	0,3132	ЮТС
ЖФ	Федоренко ул., 19	Жилое МКД	5	3461	0,2369	0	0	0,2369	0,574	0	0	0,574	ЮТС
ЖФ	Федоренко ул., 21	Жилое МКД	5	2978	0,098	0	0	0,098	0,2375	0	0	0,2375	ЮТС
ЖФ	Федоренко ул., 21	Жилое МКД	5		0,118	0	0	0,118	0,2859	0	0	0,2859	ЮТС
ЖФ	Федоренко ул., 21	Жилое МКД	5		0	0	0,02423	0,02423	0	0	0,1869	0,1869	ЮТС
ОДЗ	Федоренко ул., 21а	Медицинское	2	3864	0,10605	0	0	0,10605	0,2471	0	0	0,2471	ЮТС
ОДЗ	Федоренко ул., 21а	Медицинское	1		0,0034	0	0	0,0034	0,0079	0	0	0,0079	ЮТС
ОДЗ	Федоренко ул., 21а	Медицинское	1		0,0353	0	0	0,0353	0,0823	0	0	0,0823	ЮТС
ОДЗ	Федоренко ул., 21а	Медицинское	2		0,10605	0	0	0,10605	0,2471	0	0	0,2471	ЮТС
ОДЗ	Федоренко ул., 21а	Медицинское	2		0	0	0,01166	0,01166	0	0	0,0899	0,0899	ЮТС
ЖФ	Федоренко ул., 23	Жилое МКД	5	3363	0,275	0	0	0,275	0,6663	0	0	0,6663	ЮТС
ЖФ	Федоренко ул., 23	Жилое МКД	5		0	0	0,0565	0,0565	0	0	0,4358	0,4358	ЮТС
Итого по ЖФ					4,329	0	0,633	4,961	10,488	0	4,883	15,37	
Итого по ОДЗ					0,381	0	0,046	0,426	0,887	0	0,352	1,239	
Итого по кадастровому кварталу					4,71	0	0,679	5,387	11,375	0	5,235	16,609	

Обосновывающие материалы к схеме теплоснабжения муниципального образования город Рубцовск
Алтайского края на период до 2035 года (актуализация на 2025 год)

Таблица 63 - Тепловые нагрузки потребителей города в кадастровом квартале 22:70:020304

Признак потребителя	Адрес потребителя	Наименование потребителя	Этажность	Площадь отапливаемой, м ²	Нагрузка договорная, Гкал/ч				Годовое потребление, тыс. Гкал				Источник
					Отопление	Вентиляция	ГВС	Сумма	Отопление	Вентиляция	ГВС	Сумма	
ЖФ	Октябрьская ул., 016	Жилое МКД	5	3226	0,238	0	0	0,238	0,5767	0	0	0,5767	ЮТС
ЖФ	Октябрьская ул., 016	Жилое МКД	5		0	0	0,03133	0,03133	0	0	0,2417	0,2417	ЮТС
ОДЗ	Октябрьская ул., 016г	Медицинское	2		0	0	0,005023	0,005023	0	0	0,0387	0,0387	ЮТС
ОДЗ	Октябрьская ул., 016а	Медицинское	1	150	0,0185	0	0	0,0185	0,0431	0	0	0,0431	ЮТС
ОДЗ	Октябрьская ул., 016а	Медицинское	2	1762	0,111	0,11683	0	0,22783	0,2587	0,1361	0	0,3948	ЮТС
ЖФ	Октябрьская ул., 018	Жилое МКД	5	1503	0,128	0	0	0,128	0,3101	0	0	0,3101	ЮТС
ЖФ	Октябрьская ул., 018	Жилое МКД	5	1503	0,074	0	0	0,074	0,1793	0	0	0,1793	ЮТС
ЖФ	Октябрьская ул., 018	Жилое МКД	5	1503	0,128	0	0	0,128	0,3101	0	0	0,3101	ЮТС
ЖФ	Октябрьская ул., 018	Жилое МКД	5	1503	0,178	0	0	0,178	0,4313	0	0	0,4313	ЮТС
ЖФ	Октябрьская ул., 018	Жилое МКД	5		0	0	0,0439	0,0439	0	0	0,3386	0,3386	ЮТС
ЖФ	Северная ул., 3	Жилое МКД	5		0	0	0,03	0,03	0	0	0,2314	0,2314	ЮТС
ЖФ	Северная ул., 3	Жилое МКД	5	3297	0,236	0	0	0,236	0,5718	0	0	0,5718	ЮТС
ЖФ	Северная ул., 3а	Жилое МКД	5		0,2706	0	0	0,2706	0,6557	0	0	0,6557	ЮТС
ЖФ	Северная ул., 7	Жилое МКД	5		0	0	0,0316	0,0316	0	0	0,2437	0,2437	ЮТС
ЖФ	Северная ул., 7	Жилое МКД	5	3065	0,236	0	0	0,236	0,5718	0	0	0,5718	ЮТС
ЖФ	Тракторная ул., 158	Жилое МКД	9	4568	0,445	0	0	0,445	1,0782	0	0	1,0782	ЮТС
ЖФ	Тракторная ул., 158	Жилое МКД	9		0	0	0,0405	0,0405	0	0	0,3124	0,3124	ЮТС
ЖФ	Федоренко ул., 6	Жилое МКД	5	5414	0,385	0	0	0,385	0,9329	0	0	0,9329	ЮТС
ЖФ	Федоренко ул., 6	Жилое МКД	5		0	0	0,0519	0,0519	0	0	0,4003	0,4003	ЮТС
ЖФ	Федоренко ул., 8	Жилое МКД	5		0,237	0	0	0,237	0,5742	0	0	0,5742	ЮТС
ЖФ	Федоренко ул., 8	Жилое МКД	5		0	0	0,0321	0,0321	0	0	0,2476	0,2476	ЮТС
Итого по ЖФ					2,556	0	0,261	2,817	6,192	0	2,016	8,208	
Итого по ОДЗ					0,13	0,117	0,005	0,251	0,302	0,136	0,039	0,477	
Итого по кадастровому кварталу					2,686	0,117	0,266	3,068	6,494	0,136	2,055	8,685	

Обосновывающие материалы к схеме теплоснабжения муниципального образования город Рубцовск
Алтайского края на период до 2035 года (актуализация на 2025 год)

Таблица 64 - Тепловые нагрузки потребителей города в кадастровом квартале 22:70:020305

Признак потребителя	Адрес потребителя	Наименование потребителя	Этажность	Площадь отапливаемой, м ²	Нагрузка договорная, Гкал/ч				Годовое потребление, тыс. Гкал				Источник
					Отопление	Вентиляция	ГВС	Сумма	Отопление	Вентиляция	ГВС	Сумма	
ЖФ	Октябрьская ул., 03	Жилое МКД	9	4697	0,458	0	0	0,458	1,1097	0	0	1,1097	ЮТС
ЖФ	Октябрьская ул., 03	Жилое МКД	9		0	0	0,039	0,039	0	0	0,3008	0,3008	ЮТС
ОДЗ	Октябрьская ул., 03	Административное	1		0,0031	0	0	0,0031	0,0072	0	0	0,0072	ЮТС
ОДЗ	Северная ул., 13	Административное	2	2620	0,15	0	0	0,15	0,3496	0	0	0,3496	ЮТС
ОДЗ	Северная ул., 13	Административное	2		0	0	0,002497	0,002497	0	0	0,0193	0,0193	ЮТС
ЖФ	Северная ул., 15	Жилое МКД	5		0	0	0,0396	0,0396	0	0	0,3055	0,3055	ЮТС
ЖФ	Северная ул., 15	Жилое МКД	5	4667	0,324	0	0	0,324	0,785	0	0	0,785	ЮТС
ЖФ	Северная ул., 19	Жилое МКД	5		0	0	0,026	0,026	0	0	0,2006	0,2006	ЮТС
ЖФ	Северная ул., 19	Жилое МКД	5	2975	0,237	0	0	0,237	0,5742	0	0	0,5742	ЮТС
ЖФ	Северная ул., 19а	Жилое МКД	5		0	0	0,0324	0,0324	0	0	0,2499	0,2499	ЮТС
ЖФ	Северная ул., 19а	Жилое МКД	5	3356	0,238	0	0	0,238	0,5767	0	0	0,5767	ЮТС
ЖФ	Северная ул., 21	Жилое МКД	5	3349	0,238	0	0	0,238	0,5767	0	0	0,5767	ЮТС
ЖФ	Северная ул., 21	Жилое МКД	5		0	0	0,032	0,032	0	0	0,2468	0,2468	ЮТС
ЖФ	Северная ул., 23	Жилое МКД	5	4694	0,3259	0	0	0,3259	0,7897	0	0	0,7897	ЮТС
ЖФ	Северная ул., 23	Жилое МКД	5		0	0	0,03766	0,03766	0	0	0,2905	0,2905	ЮТС
ЖФ	Северная ул., 25	Жилое МКД	5		0	0	0,0289	0,0289	0	0	0,2229	0,2229	ЮТС
ЖФ	Северная ул., 25	Жилое МКД	5	3318	0,237	0	0	0,237	0,5742	0	0	0,5742	ЮТС
ОДЗ	Северная ул., 27	Детский сад № 57	2	3782	0,2281	0	0,02877	0,25687	0,5316	0	0,2219	0,7535	ЮТС
ЖФ	Северная ул., 29	Жилое МКД	5		0	0	0,033	0,033	0	0	0,2545	0,2545	ЮТС
ЖФ	Северная ул., 29	Жилое МКД	5	3303	0,236	0	0	0,236	0,5718	0	0	0,5718	ЮТС
ЖФ	Северная ул., 31	Жилое МКД	5	6174	0,119	0	0	0,119	0,2883	0	0	0,2883	ЮТС
ЖФ	Северная ул., 31	Жилое МКД	5		0,122	0	0	0,122	0,2956	0	0	0,2956	ЮТС
ЖФ	Северная ул., 31	Жилое МКД	5		0,061	0	0	0,061	0,1478	0	0	0,1478	ЮТС
ЖФ	Северная ул., 31	Жилое МКД	5		0,112	0	0	0,112	0,2714	0	0	0,2714	ЮТС
ЖФ	Северная ул., 31	Жилое МКД	5		0	0	0,0549	0,0549	0	0	0,4235	0,4235	ЮТС
ЖФ	Северная ул., 31	Жилое МКД	5		0,105	0	0	0,105	0,2544	0	0	0,2544	ЮТС
ЖФ	Федоренко ул., 10	Жилое МКД	9	4652	0,444	0	0	0,444	1,0758	0	0	1,0758	ЮТС
ЖФ	Федоренко ул., 10	Жилое МКД	9		0	0	0,0416	0,0416	0	0	0,3209	0,3209	ЮТС
ОДЗ	Федоренко ул., 10а	Административное	3	312	0,02	0	0	0,02	0,0466	0	0	0,0466	ЮТС

Обосновывающие материалы к схеме теплоснабжения муниципального образования город Рубцовск
Алтайского края на период до 2035 года (актуализация на 2025 год)

Признак потребителя	Адрес потребителя	Наименование потребителя	Этажность	Площадь отапливаемой, м ²	Нагрузка договорная, Гкал/ч				Годовое потребление, тыс. Гкал				Источник
					Отопление	Вентиляция	ГВС	Сумма	Отопление	Вентиляция	ГВС	Сумма	
ОДЗ	Федоренко ул., 10б	МУП	1		0	0	0,0001	0,0001	0	0	0,0008	0,0008	ЮТС
ОДЗ	Федоренко ул., 10б	МУП	1	95	0,0091	0	0	0,0091	0,0212	0	0	0,0212	ЮТС
ЖФ	Федоренко ул., 12	Жилое МКД	6	2557	0,2305	0	0	0,2305	0,5585	0	0	0,5585	ЮТС
ЖФ	Федоренко ул., 12	Жилое МКД	6		0	0	0,0392	0,0392	0	0	0,3024	0,3024	ЮТС
ЖФ	Федоренко ул., 14	Жилое МКД	5		0	0	0,03	0,03	0	0	0,2314	0,2314	ЮТС
ЖФ	Федоренко ул., 14	Жилое МКД	5	3243	0,236	0	0	0,236	0,5718	0	0	0,5718	ЮТС
ЖФ	Федоренко ул., 16	Жилое МКД	5		0	0	0,03405	0,03405	0	0	0,2626	0,2626	ЮТС
ЖФ	Федоренко ул., 16	Жилое МКД	5	3727	0,342	0	0	0,342	0,8287	0	0	0,8287	ЮТС
ЖФ	Федоренко ул., 16а	Жилое МКД	5		0	0	0,0301	0,0301	0	0	0,2322	0,2322	ЮТС
ЖФ	Федоренко ул., 16а	Жилое МКД	5	3384	0,2377	0	0	0,2377	0,5759	0	0	0,5759	ЮТС
ЖФ	Федоренко ул., 18	Жилое МКД	5	4570	0,3242	0	0	0,3242	0,7855	0	0	0,7855	ЮТС
ЖФ	Федоренко ул., 18	Жилое МКД	5		0	0	0,04103	0,04103	0	0	0,3165	0,3165	ЮТС
ЖФ	Федоренко ул., 20	Жилое МКД	5	3766	0,261	0	0	0,261	0,6324	0	0	0,6324	ЮТС
ЖФ	Федоренко ул., 20	Жилое МКД	5		0	0	0,0322	0,0322	0	0	0,2484	0,2484	ЮТС
ЖФ	Федоренко ул., 22	Жилое МКД	5		0	0	0,034	0,034	0	0	0,2623	0,2623	ЮТС
ЖФ	Федоренко ул., 22	Жилое МКД	5	3236	0,236	0	0	0,236	0,5718	0	0	0,5718	ЮТС
ЖФ	Федоренко ул., 24	Жилое МКД	5	3296	0,231	0	0	0,231	0,5597	0	0	0,5597	ЮТС
ЖФ	Федоренко ул., 24	Жилое МКД	5		0	0	0,0524	0,0524	0	0	0,4042	0,4042	ЮТС
ЖФ	Федоренко ул., 26	Жилое МКД	9	6500	0,251	0	0	0,251	0,6082	0	0	0,6082	ЮТС
ЖФ	Федоренко ул., 26	Жилое МКД	9		0	0	0,0559	0,0559	0	0	0,4312	0,4312	ЮТС
ЖФ	Федоренко ул., 26	Жилое МКД	9		0,251	0	0	0,251	0,6082	0	0	0,6082	ЮТС
Итого по ЖФ					5,857	0	0,714	6,571	14,192	0	5,507	19,699	
Итого по ОДЗ					0,41	0	0,031	0,442	0,956	0	0,242	1,198	
Итого по кадастровому кварталу					6,267	0	0,745	7,013	15,148	0	5,749	20,897	

Таблица 65 - Тепловые нагрузки потребителей города в кадастровом квартале 22:70:020306

Признак потребителя	Адрес потребителя	Наименование потребителя	Этажность	Площадь отапливаемой, м ²	Нагрузка договорная, Гкал/ч				Годовое потребление, тыс. Гкал				Источник
					Отопление	Вентиляция	ГВС	Сумма	Отопление	Вентиляция	ГВС	Сумма	
ЖФ	Тракторная ул., 152	Жилое МКД	9	3212	0,247	0	0	0,247	0,5985	0	0	0,5985	ЮТС
ЖФ	Тракторная ул., 152	Жилое МКД	9	3212	0,247	0	0	0,247	0,5985	0	0	0,5985	ЮТС
ЖФ	Тракторная ул., 152	Жилое МКД	9		0	0	0,0628	0,0628	0	0	0,4844	0,4844	ЮТС
Итого по ЖФ					0,494	0	0,063	0,557	1,197	0	0,484	1,681	
Итого по кадастровому кварталу					0,494	0	0,063	0,557	1,197	0	0,484	1,681	

Обосновывающие материалы к схеме теплоснабжения муниципального образования город Рубцовск
Алтайского края на период до 2035 года (актуализация на 2025 год)

Таблица 66 - Тепловые нагрузки потребителей города в кадастровом квартале 22:70:020307

Признак потребителя	Адрес потребителя	Наименование потребителя	Этажность	Площадь отапливаемой, м ²	Нагрузка договорная, Гкал/ч				Годовое потребление, тыс. Гкал				Источник
					Отопление	Вентиляция	ГВС	Сумма	Отопление	Вентиляция	ГВС	Сумма	
ЖФ	Алтайская ул., 167	Жилое МКД	5		0	0	0,036	0,036	0	0	0,2777	0,2777	ЮТС
ЖФ	Алтайская ул., 167	Жилое МКД	5	4462	0,295	0	0	0,295	0,7148	0	0	0,7148	ЮТС
ОДЗ	Алтайская ул., 167а	Административное	1		0,0024	0	0	0,0024	0,0056	0	0	0,0056	ЮТС
ЖФ	Алтайская ул., 167а	Жилое МКД	5		0	0	0,0358	0,0358	0	0	0,2761	0,2761	ЮТС
ЖФ	Алтайская ул., 167а	Жилое МКД	5	4414	0,445	0	0	0,445	1,0782	0	0	1,0782	ЮТС
ЖФ	Алтайская ул., 169	Жилое МКД	5		0	0	0,0425	0,0425	0	0	0,3278	0,3278	ЮТС
ЖФ	Алтайская ул., 169	Жилое МКД	5	4468	0,295	0	0	0,295	0,7148	0	0	0,7148	ЮТС
ОДЗ	Алтайская ул., 169а	Общеобразовательная школа-интернат №2	1	213	0,022	0	0	0,022	0,0513	0	0	0,0513	ЮТС
ОДЗ	Алтайская ул., 169а	Общеобразовательная школа-интернат №2	3	945	0,1359	0	0	0,1359	0,3167	0	0	0,3167	ЮТС
ОДЗ	Алтайская ул., 169а	Общеобразовательная школа-интернат №2	2	1990	0,1644	0	0	0,1644	0,3831	0	0	0,3831	ЮТС
ОДЗ	Алтайская ул., 169А	Общеобразовательная школа-интернат №2	5		0	0	0,001564	0,001564	0	0	0,0121	0,0121	ЮТС
ОДЗ	Алтайская ул., 169а	Общеобразовательная школа-интернат №2	5		0	0	0,000198	0,000198	0	0	0,0015	0,0015	ЮТС
ОДЗ	Алтайская ул., 169а	Общеобразовательная школа-интернат №2	3	2390	0,1861	0	0	0,1861	0,4337	0	0	0,4337	ЮТС
ЖФ	Алтайская ул., 171	Жилое МКД	5		0	0	0,0394	0,0394	0	0	0,3039	0,3039	ЮТС
ЖФ	Алтайская ул., 171	Жилое МКД	5	4462	0,295	0	0	0,295	0,7148	0	0	0,7148	ЮТС
ЖФ	Алтайская ул., 173	Жилое МКД	5		0	0	0,03971	0,03971	0	0	0,3063	0,3063	ЮТС
ЖФ	Алтайская ул., 173	Жилое МКД	5	4472	0,295	0	0	0,295	0,7148	0	0	0,7148	ЮТС
ЖФ	Алтайская ул., 175	Жилое МКД	5		0	0	0,0388	0,0388	0	0	0,2993	0,2993	ЮТС
ЖФ	Алтайская ул., 175	Жилое МКД	5	4416	0,306	0	0	0,306	0,7414	0	0	0,7414	ЮТС
ОДЗ	Алтайская ул., 177	МКУ "Управление культуры, спорта и мол. политики"	2		0	0	0,00099	0,00099	0	0	0,0076	0,0076	ЮТС
ОДЗ	Алтайская ул., 177	МКУ "Управление культуры, спорта и мол. политики"	2	1314	0,1073	0	0	0,1073	0,2501	0	0	0,2501	ЮТС
ОДЗ	Алтайская ул., 177а	Административное	1		0	0	0,00093	0,00093	0	0	0,0072	0,0072	ЮТС
ОДЗ	Алтайская ул., 177а	Административное	1		0,0252	0	0	0,0252	0,0587	0	0	0,0587	ЮТС
ОДЗ	Алтайская ул., 179	Гимназия № 11	3	2155	0,1485	0	0	0,1485	0,3461	0	0	0,3461	ЮТС
ОДЗ	Алтайская ул., 179	Гимназия № 11	3		0	0	0,02129	0,02129	0	0	0,1642	0,1642	ЮТС

Обосновывающие материалы к схеме теплоснабжения муниципального образования город Рубцовск
Алтайского края на период до 2035 года (актуализация на 2025 год)

Признак потребителя	Адрес потребителя	Наименование потребителя	Этажность	Площадь отапливаемая, м ²	Нагрузка договорная, Гкал/ч				Годовое потребление, тыс. Гкал				Источник
					Отопление	Вентиляция	ГВС	Сумма	Отопление	Вентиляция	ГВС	Сумма	
ОДЗ	Алтайская ул., 179	Гимназия № 11	3	2972	0,2048	0	0	0,2048	0,4773	0	0	0,4773	ЮТС
ЖФ	Алтайская ул., 181	Жилое МКД	5		0	0	0,04268	0,04268	0	0	0,3292	0,3292	ЮТС
ЖФ	Алтайская ул., 181	Жилое МКД	5	4698	0,311	0	0	0,311	0,7535	0	0	0,7535	ЮТС
ОДЗ	Алтайская ул., 181а	Административное	2	335	0,0203	0	0	0,0203	0,0473	0	0	0,0473	ЮТС
ОДЗ	Алтайская ул., 181а	Административное	1	335	0,0108	0	0	0,0108	0,0252	0	0	0,0252	ЮТС
ОДЗ	Алтайская ул., 181а	Административное	1		0	0	0,00014	0,00014	0	0	0,0011	0,0011	ЮТС
ОДЗ	Алтайская ул., 181а	Административное	2		0	0	0,00021	0,00021	0	0	0,0016	0,0016	ЮТС
ЖФ	Алтайская ул., 183	Жилое МКД	5		0	0	0,03547	0,03547	0	0	0,2736	0,2736	ЮТС
ЖФ	Алтайская ул., 183	Жилое МКД	5	183	0,311	0	0	0,311	0,7535	0	0	0,7535	ЮТС
ЖФ	Алтайская ул., 185	Жилое МКД	5		0	0	0,04351	0,04351	0	0	0,3356	0,3356	ЮТС
ЖФ	Алтайская ул., 185	Жилое МКД	5	4710	0,318	0	0	0,318	0,7705	0	0	0,7705	ЮТС
ЖФ	Алтайская ул., 187	Жилое МКД	5		0	0	0,04178	0,04178	0	0	0,3223	0,3223	ЮТС
ЖФ	Алтайская ул., 187	Жилое МКД	5	4706	0,326	0	0	0,326	0,7899	0	0	0,7899	ЮТС
ЖФ	Алтайская ул., 187а	Жилое МКД	5		0	0	0,0437	0,0437	0	0	0,3371	0,3371	ЮТС
ЖФ	Алтайская ул., 187а	Жилое МКД	5	4662	0,326	0	0	0,326	0,7899	0	0	0,7899	ЮТС
ОДЗ	Алтайская ул., 187б	Административное	1		0	0	0,000617	0,000617	0	0	0,0048	0,0048	ЮТС
ОДЗ	Алтайская ул., 187б	Административное	1	824	0,048	0	0	0,048	0,1119	0	0	0,1119	ЮТС
ОДЗ	Алтайская ул., 187в	Административное	2	690	0,0366	0	0	0,0366	0,0853	0	0	0,0853	ЮТС
ЖФ	Алтайская ул., 189	Жилое МКД	5		0	0	0,03255	0,03255	0	0	0,2511	0,2511	ЮТС
ЖФ	Алтайская ул., 189	Жилое МКД	5	4659	0,323	0	0	0,323	0,7826	0	0	0,7826	ЮТС
ЖФ	Алтайская ул., 189а	Жилое МКД	5		0	0	0,0717	0,0717	0	0	0,5531	0,5531	ЮТС
ЖФ	Алтайская ул., 189а	Жилое МКД	5	4627	0,3284	0	0	0,3284	0,7957	0	0	0,7957	ЮТС
ЖФ	Алтайская ул., 191	Жилое МКД	5		0	0	0,0383	0,0383	0	0	0,2954	0,2954	ЮТС
ЖФ	Алтайская ул., 191	Жилое МКД	5	4713	0,318	0	0	0,318	0,7705	0	0	0,7705	ЮТС
ЖФ	Алтайская ул., 193	Жилое МКД	5		0	0	0,044	0,044	0	0	0,3394	0,3394	ЮТС
ЖФ	Алтайская ул., 193	Жилое МКД	5	4672	0,323	0	0	0,323	0,7826	0	0	0,7826	ЮТС
ЖФ	Октябрьская ул., 1	Жилое МКД	5	4753	0,323	0	0	0,323	0,7826	0	0	0,7826	ЮТС
ЖФ	Октябрьская ул., 1	Жилое МКД	5		0	0	0,04113	0,04113	0	0	0,3173	0,3173	ЮТС
ЖФ	Октябрьская ул., 11	Жилое МКД	5	4635	0,311	0	0	0,311	0,7535	0	0	0,7535	ЮТС
ЖФ	Октябрьская ул., 11	Жилое МКД	5		0	0	0,0455	0,0455	0	0	0,351	0,351	ЮТС
ЖФ	Октябрьская ул., 13	Жилое МКД	5	4466	0,295	0	0	0,295	0,7148	0	0	0,7148	ЮТС

Обосновывающие материалы к схеме теплоснабжения муниципального образования город Рубцовск
Алтайского края на период до 2035 года (актуализация на 2025 год)

Признак потребителя	Адрес потребителя	Наименование потребителя	Этажность	Площадь отапливаемая, м ²	Нагрузка договорная, Гкал/ч				Годовое потребление, тыс. Гкал				Источник
					Отопление	Вентиляция	ГВС	Сумма	Отопление	Вентиляция	ГВС	Сумма	
ЖФ	Октябрьская ул., 13	Жилое МКД	5		0	0	0,0356	0,0356	0	0	0,2746	0,2746	ЮТС
ОДЗ	Октябрьская ул., 17	Детский сад № 2 "Лучик"	2	1625	0,1041	0	0	0,1041	0,2426	0	0	0,2426	ЮТС
ОДЗ	Октябрьская ул., 17	Детский сад № 2 "Лучик"	2		0	0	0,03445	0,03445	0	0	0,2657	0,2657	ЮТС
ОДЗ	Октябрьская ул., 19	Детский сад № 46 "Светлячок"	2	1628	0,1013	0	0	0,1013	0,2361	0	0	0,2361	ЮТС
ОДЗ	Октябрьская ул., 19	Детский сад № 46 "Светлячок"	2		0	0	0,010741	0,010741	0	0	0,0829	0,0829	ЮТС
ОДЗ	Октябрьская ул., 21	Детский сад № 47 "Ёлочка"	2	1070	0,104	0	0	0,104	0,2424	0	0	0,2424	ЮТС
ОДЗ	Октябрьская ул., 21	Детский сад № 47 "Ёлочка"	2		0	0	0,022	0,022	0	0	0,1697	0,1697	ЮТС
ЖФ	Октябрьская ул., 23	Жилое МКД	5	4468	0,295	0	0	0,295	0,7148	0	0	0,7148	ЮТС
ЖФ	Октябрьская ул., 23	Жилое МКД	5		0	0	0,0366	0,0366	0	0	0,2823	0,2823	ЮТС
ЖФ	Октябрьская ул., 25	Жилое МКД	5	4431	0,317	0	0	0,317	0,7681	0	0	0,7681	ЮТС
ЖФ	Октябрьская ул., 25	Жилое МКД	5		0	0	0,0347	0,0347	0	0	0,2677	0,2677	ЮТС
ЖФ	Октябрьская ул., 27	Жилое МКД	5	4447	0,295	0	0	0,295	0,7148	0	0	0,7148	ЮТС
ЖФ	Октябрьская ул., 27	Жилое МКД	5		0	0	0,03122	0,03122	0	0	0,2408	0,2408	ЮТС
ЖФ	Октябрьская ул., 29	Жилое МКД	5	4479	0,295	0	0	0,295	0,7148	0	0	0,7148	ЮТС
ЖФ	Октябрьская ул., 29	Жилое МКД	5		0	0	0,0324	0,0324	0	0	0,2499	0,2499	ЮТС
ЖФ	Октябрьская ул., 3	Жилое МКД	5	4693	0,318	0	0	0,318	0,7705	0	0	0,7705	ЮТС
ЖФ	Октябрьская ул., 3	Жилое МКД	5		0	0	0,0687	0,0687	0	0	0,5299	0,5299	ЮТС
ОДЗ	Октябрьская ул., 31	Детский сад № 48 "Ручеек"	2	1322	0,1075	0	0	0,1075	0,2505	0	0	0,2505	ЮТС
ОДЗ	Октябрьская ул., 31	Детский сад № 48 "Ручеек"	2		0	0	0,0141	0,0141	0	0	0,1088	0,1088	ЮТС
ЖФ	Октябрьская ул., 33	Жилое МКД	5	4460	0,295	0	0	0,295	0,7148	0	0	0,7148	ЮТС
ЖФ	Октябрьская ул., 33	Жилое МКД	5		0	0	0,0357	0,0357	0	0	0,2754	0,2754	ЮТС
ЖФ	Октябрьская ул., 3а	Жилое МКД	5	4735	0,328	0	0	0,328	0,7947	0	0	0,7947	ЮТС
ЖФ	Октябрьская ул., 3а	Жилое МКД	5		0	0	0,0423	0,0423	0	0	0,3263	0,3263	ЮТС
ЖФ	Октябрьская ул., 5	Жилое МКД	5	4458	0,299	0	0	0,299	0,7245	0	0	0,7245	ЮТС
ЖФ	Октябрьская ул., 5	Жилое МКД	5		0	0	0,0397	0,0397	0	0	0,3062	0,3062	ЮТС
ЖФ	Октябрьская ул., 7	Жилое МКД	5	4473	0,3	0	0	0,3	0,7269	0	0	0,7269	ЮТС
ЖФ	Октябрьская ул., 7	Жилое МКД	5		0	0	0,0381	0,0381	0	0	0,2939	0,2939	ЮТС
ЖФ	Октябрьская ул., 9	Жилое МКД	5	4258	0,303	0	0	0,303	0,7342	0	0	0,7342	ЮТС

Обосновывающие материалы к схеме теплоснабжения муниципального образования город Рубцовск
Алтайского края на период до 2035 года (актуализация на 2025 год)

Признак потребителя	Адрес потребителя	Наименование потребителя	Этажность	Площадь отапливаемая, м ²	Нагрузка договорная, Гкал/ч				Годовое потребление, тыс. Гкал				Источник
					Отопление	Вентиляция	ГВС	Сумма	Отопление	Вентиляция	ГВС	Сумма	
ЖФ	Октябрьская ул., 9	Жилое МКД	5		0	0	0,0361	0,0361	0	0	0,2785	0,2785	ЮТС
ЖФ	Светлова ул., 15	Жилое МКД	5	4457	0,295	0	0	0,295	0,7148	0	0	0,7148	ЮТС
ЖФ	Светлова ул., 15	Жилое МКД	5		0	0	0,0374	0,0374	0	0	0,2885	0,2885	ЮТС
ОДЗ	Светлова ул., 17	Административное	1	545	0,0354	0	0	0,0354	0,0825	0	0	0,0825	ЮТС
ОДЗ	Светлова ул., 17	Административное	1		0	0	0,00015	0,00015	0	0	0,0012	0,0012	ЮТС
ЖФ	Светлова ул., 19	Жилое МКД	5		0	0	0,0267	0,0267	0	0	0,206	0,206	ЮТС
ЖФ	Светлова ул., 19	Жилое МКД	5	3510	0,244	0	0	0,244	0,5912	0	0	0,5912	ЮТС
ЖФ	Светлова ул., 21	Жилое МКД	5		0	0	0,0389	0,0389	0	0	0,3001	0,3001	ЮТС
ЖФ	Светлова ул., 21	Жилое МКД	5	4452	0,225	0	0	0,225	0,5452	0	0	0,5452	ЮТС
ОДЗ	Светлова ул., 23	Административное	2	365	0,0343	0	0	0,0343	0,0799	0	0	0,0799	ЮТС
ЖФ	Светлова ул., 25	Жилое МКД	5	3685	0,248	0	0	0,248	0,6009	0	0	0,6009	ЮТС
ЖФ	Светлова ул., 25	Жилое МКД	5		0	0	0,03022	0,03022	0	0	0,2331	0,2331	ЮТС
П	Светлова ул., 25а	Производственное	1		0	0	0,0003	0,0003	0	0	0,0023	0,0023	ЮТС
ЖФ	Светлова ул., 27	Жилое МКД	5		0	0	0,0355	0,0355	0	0	0,2738	0,2738	ЮТС
ЖФ	Светлова ул., 27	Жилое МКД	5	4384	0,295	0	0	0,295	0,7148	0	0	0,7148	ЮТС
ЖФ	Северная ул., 10	Жилое МКД	5		0	0	0,04268	0,04268	0	0	0,3292	0,3292	ЮТС
ЖФ	Северная ул., 10	Жилое МКД	5	4694	0,323	0	0	0,323	0,7826	0	0	0,7826	ЮТС
ЖФ	Северная ул., 12	Жилое МКД	5		0	0	0,042	0,042	0	0	0,324	0,324	ЮТС
ЖФ	Северная ул., 12	Жилое МКД	5	4685	0,3234	0	0	0,3234	0,7836	0	0	0,7836	ЮТС
ЖФ	Северная ул., 14	Жилое МКД	5		0	0	0,0528	0,0528	0	0	0,4073	0,4073	ЮТС
ЖФ	Северная ул., 14	Жилое МКД	5	5531	0,383	0	0	0,383	0,928	0	0	0,928	ЮТС
ОДЗ	Северная ул., 16	Административное	2	557	0,0444	0	0	0,0444	0,1035	0	0	0,1035	ЮТС
ОДЗ	Северная ул., 18	Детский сад №48 "Ручеек"	2		0	0	0,00729	0,00729	0	0	0,0562	0,0562	ЮТС
ОДЗ	Северная ул., 18	Детский сад №48 "Ручеек"	2	18	0,09	0	0	0,09	0,2097	0	0	0,2097	ЮТС
ЖФ	Северная ул., 22	Жилое МКД	5	4659	0,323	0	0	0,323	0,7826	0	0	0,7826	ЮТС
ЖФ	Северная ул., 22	Жилое МКД	5		0	0	0,04193	0,04193	0	0	0,3234	0,3234	ЮТС
ЖФ	Северная ул., 24	Жилое МКД	9		0	0	0,04592	0,04592	0	0	0,3542	0,3542	ЮТС
ЖФ	Северная ул., 24	Жилое МКД	9	8280	0,157	0	0	0,157	0,3804	0	0	0,3804	ЮТС
ЖФ	Северная ул., 24	Жилое МКД	9		0,157	0	0	0,157	0,3804	0	0	0,3804	ЮТС
ЖФ	Северная ул., 24	Жилое МКД	9		0,157	0	0	0,157	0,3804	0	0	0,3804	ЮТС

Обосновывающие материалы к схеме теплоснабжения муниципального образования город Рубцовск
Алтайского края на период до 2035 года (актуализация на 2025 год)

Признак потребителя	Адрес потребителя	Наименование потребителя	Этажность	Площадь отапливаемой, м ²	Нагрузка договорная, Гкал/ч				Годовое потребление, тыс. Гкал				Источник
					Отопление	Вентиляция	ГВС	Сумма	Отопление	Вентиляция	ГВС	Сумма	
ЖФ	Северная ул., 24	Жилое МКД	9		0,206	0	0	0,206	0,4991	0	0	0,4991	ЮТС
ЖФ	Северная ул., 26	Жилое МКД	9		0	0	0,0368	0,0368	0	0	0,2839	0,2839	ЮТС
ЖФ	Северная ул., 26	Жилое МКД	9	2532	0,215	0	0	0,215	0,5209	0	0	0,5209	ЮТС
ЖФ	Северная ул., 28	Жилое МКД	5		0	0	0,03641	0,03641	0	0	0,2809	0,2809	ЮТС
ЖФ	Северная ул., 28	Жилое МКД	5	5513	0,3828	0	0	0,3828	0,9275	0	0	0,9275	ЮТС
ЖФ	Северная ул., 30	Жилое МКД	5		0	0	0,03041	0,03041	0	0	0,2346	0,2346	ЮТС
ЖФ	Северная ул., 30	Жилое МКД	5	4354	0,3008	0	0	0,3008	0,7288	0	0	0,7288	ЮТС
ОДЗ	Северная ул., 6	Административное	1	78	0,004	0,012	0	0,016	0,0093	0,014	0	0,0233	ЮТС
ЖФ	Северная ул., 8	Жилое МКД	5		0	0	0,07524	0,07524	0	0	0,5804	0,5804	ЮТС
ЖФ	Северная ул., 8	Жилое МКД	5	4732	0,323	0	0	0,323	0,7826	0	0	0,7826	ЮТС
ОДЗ	Северная ул., 8а	Административное	1	74	0,0036	0	0	0,0036	0,0084	0	0	0,0084	ЮТС
Итого по ЖФ					13,347	0	1,717	15,064	32,34	0	13,241	45,581	
Итого по ОДЗ					1,741	0,012	0,115	1,868	4,057	0,014	0,885	4,956	
Итого по кадастровому кварталу					15,088	0,012	1,832	16,932	36,397	0,014	14,128	50,539	

Таблица 67 - Тепловые нагрузки потребителей города в кадастровом квартале 22:70:020401

Признак потребителя	Адрес потребителя	Наименование потребителя	Этажность	Площадь отапливаемой, м ²	Нагрузка договорная, Гкал/ч				Годовое потребление, тыс. Гкал				Источник
					Отопление	Вентиляция	ГВС	Сумма	Отопление	Вентиляция	ГВС	Сумма	
ОДЗ	Алтайская ул., 116	Административное	5		0	0	0,0001	0,0001	0	0	0,0008	0,0008	ЮТС
ОДЗ	Алтайская ул., 116	Административное	1	31	0,0119	0	0	0,0119	0,0277	0	0	0,0277	ЮТС
ЖФ	Алтайская ул., 116 /1	Жилое МКД	5		0	0	0,00726	0,00726	0	0	0,056	0,056	ЮТС
ЖФ	Алтайская ул., 116 /1	Жилое МКД	5	1978	0,216	0	0	0,216	0,5234	0	0	0,5234	ЮТС
ЖФ	Алтайская ул., 116/2	Жилое МКД	5	2559	0,26	0	0	0,26	0,63	0	0	0,63	ЮТС
ЖФ	Алтайская ул., 116/2	Жилое МКД	5		0	0	0,013	0,013	0	0	0,1003	0,1003	ЮТС
ЖФ	Алтайская ул., 116/2	Жилое МКД	5	2559	0,299	0	0	0,299	0,7245	0	0	0,7245	ЮТС
Итого по ЖФ					0,775	0	0,02	0,795	1,878	0	0,156	2,034	
Итого по ОДЗ					0,012	0	0	0,012	0,028	0	0,001	0,029	
Итого по кадастровому кварталу					0,787	0	0,02	0,807	1,906	0	0,157	2,063	

Обосновывающие материалы к схеме теплоснабжения муниципального образования город Рубцовск
Алтайского края на период до 2035 года (актуализация на 2025 год)

Таблица 68 - Тепловые нагрузки потребителей города в кадастровом квартале 22:70:020404

Признак потребителя	Адрес потребителя	Наименование потребителя	Этажность	Площадь отапливаемой, м ²	Нагрузка договорная, Гкал/ч				Годовое потребление, тыс. Гкал				Источник
					Отопление	Вентиляция	ГВС	Сумма	Отопление	Вентиляция	ГВС	Сумма	
ОДЗ	Алтайская ул., 189	МУП	1	116	0,0096	0	0	0,0096	0,0224	0	0	0,0224	ЮТС
ОДЗ	Светлова ул., 29	Административное	2	3889	0,623	0	0	0,623	1,4519	0	0	1,4519	ЮТС
П	Светлова ул., 41в	Производственное	1	103	0,0099	0	0	0,0099	0,0221	0	0	0,0221	ЮТС
Итого по ОДЗ					0,633	0	0	0,633	1,474	0	0	1,474	
Итого по П					0,01	0	0	0,01	0,022	0	0	0,022	
Итого по кадастровому кварталу					0,643	0	0	0,643	1,496	0	0	1,496	

Таблица 69 - Тепловые нагрузки потребителей города в кадастровом квартале 22:70:020405

Признак потребителя	Адрес потребителя	Наименование потребителя	Этажность	Площадь отапливаемой, м ²	Нагрузка договорная, Гкал/ч				Годовое потребление, тыс. Гкал				Источник
					Отопление	Вентиляция	ГВС	Сумма	Отопление	Вентиляция	ГВС	Сумма	
П	Светлова ул., 37	Производственное	1	537	0,0402	0	0	0,0402	0,0897	0	0	0,0897	ЮТС
ОДЗ	Светлова ул., 43	МУП	1	6580	0,7602	0	0	0,7602	1,7716	0	0	1,7716	ЮТС
ОДЗ	Светлова ул., 43	МУП	1		0	0	0,0001	0,0001	0	0	0,0008	0,0008	ЮТС
ОДЗ	Светлова ул., 43	МУП	1		0	0	0,0457	0,0457	0	0	0,3525	0,3525	ЮТС
ОДЗ	Светлова ул., 43	МУП	1	1122	0,0371	0	0	0,0371	0,0865	0	0	0,0865	ЮТС
П	Светлова ул., 43а	Производственное	1	375	0,0035	0	0	0,0035	0,0078	0	0	0,0078	ЮТС
П	Светлова ул., 43а	Производственное	1	375	0,0055	0	0	0,0055	0,0123	0	0	0,0123	ЮТС
ОДЗ	Светлова ул., 96а	МКУ "Управление культуры, спорта и мол. политики"	1		0	0	0,0005	0,0005	0	0	0,0039	0,0039	ЮТС
ОДЗ	Светлова ул., 96а	МКУ "Управление культуры, спорта и мол. политики"	1	457	0,03	0	0	0,03	0,0699	0	0	0,0699	ЮТС
Итого по ОДЗ					0,827	0	0,046	0,874	1,928	0	0,357	2,285	
Итого по П					0,049	0	0	0,049	0,11	0	0	0,11	
Итого по кадастровому кварталу					0,876	0	0,046	0,923	2,038	0	0,357	2,395	

Обосновывающие материалы к схеме теплоснабжения муниципального образования город Рубцовск
Алтайского края на период до 2035 года (актуализация на 2025 год)

Таблица 70 - Тепловые нагрузки потребителей города в кадастровом квартале 22:70:020507

Признак потребителя	Адрес потребителя	Наименование потребителя	Этажность	Площадь отапливаемой, м ²	Нагрузка договорная, Гкал/ч				Годовое потребление, тыс. Гкал				Источник
					Отопление	Вентиляция	ГВС	Сумма	Отопление	Вентиляция	ГВС	Сумма	
ОДЗ	Октябрьская ул., 020	Административное	1	111	0,0176	0	0	0,0176	0,041	0	0	0,041	ЮТС
ЖФ	Октябрьская ул., 020	Жилое МКД	5	3332	0,237	0	0	0,237	0,5742	0	0	0,5742	ЮТС
ОДЗ	Октябрьская ул., 020	Административное	1		0	0	0,000344	0,000344	0	0	0,0027	0,0027	ЮТС
ЖФ	Октябрьская ул., 020	Жилое МКД	5		0	0	0,03146	0,03146	0	0	0,2427	0,2427	ЮТС
ЖФ	Октябрьская ул., 022	Жилое МКД	5	3332	0,237	0	0	0,237	0,5742	0	0	0,5742	ЮТС
ЖФ	Октябрьская ул., 022	Жилое МКД	5		0	0	0,0327	0,0327	0	0	0,2522	0,2522	ЮТС
ЖФ	Октябрьская ул., 024	Жилое МКД	5	1296	0,126	0	0	0,126	0,3053	0	0	0,3053	ЮТС
ЖФ	Октябрьская ул., 024	Жилое МКД	5	1296	0,126	0	0	0,126	0,3053	0	0	0,3053	ЮТС
ЖФ	Октябрьская ул., 024	Жилое МКД	5	1296	0,063	0	0	0,063	0,1526	0	0	0,1526	ЮТС
ЖФ	Октябрьская ул., 024	Жилое МКД	5	1296	0,126	0	0	0,126	0,3053	0	0	0,3053	ЮТС
ЖФ	Октябрьская ул., 024	Жилое МКД	5		0	0	0,0244	0,0244	0	0	0,1882	0,1882	ЮТС
ОДЗ	Октябрьская ул., 024а	Административное	2	7339	0,05885	0	0	0,05885	0,1371	0	0	0,1371	ЮТС
ОДЗ	Октябрьская ул., 024а	Административное	1	388	0,037	0	0	0,037	0,0862	0	0	0,0862	ЮТС
ОДЗ	Октябрьская ул., 024а	Административное	1		0	0	0,0317	0,0317	0	0	0,2445	0,2445	ЮТС
ОДЗ	Октябрьская ул., 026	Административное	2	1819	0,1457	0	0	0,1457	0,3395	0	0	0,3395	ЮТС
П	Октябрьская ул., 026а	Производственное	1	129	0,0159	0	0	0,0159	0,0355	0	0	0,0355	ЮТС
ЖФ	Октябрьская ул., 028/1	Жилое МКД	3	1092	0,12365	0	0	0,12365	0,2996	0	0	0,2996	ЮТС
ЖФ	Октябрьская ул., 028/1	Жилое МКД	3	1092	0,12365	0	0	0,12365	0,2996	0	0	0,2996	ЮТС
ЖФ	Октябрьская ул., 028/2	Жилое МКД	3	1252	0,177	0	0	0,177	0,4289	0	0	0,4289	ЮТС
ЖФ	Октябрьская ул., 028/2	Жилое МКД	3	1252	0,099	0	0	0,099	0,2399	0	0	0,2399	ЮТС
ОДЗ	Октябрьская ул., 28	Административное	3		0,1972	0	0	0,1972	0,4596	0	0	0,4596	ЮТС
П	Октябрьская ул., 28	Производственное	1		0,1219	0	0	0,1219	0,2719	0	0	0,2719	ЮТС
ОДЗ	Тракторная ул., 148	Административное	1		0,054	0	0	0,054	0,1258	0	0	0,1258	ЮТС
П	Тракторная ул., 148	Производственное	1		0,176	0	0	0,176	0,3926	0	0	0,3926	ЮТС
П	Тракторная ул., 148	Производственное	1		0,126	0	0	0,126	0,2811	0	0	0,2811	ЮТС
Итого по ЖФ					1,438	0	0,089	1,527	3,485	0	0,683	4,168	
Итого по ОДЗ					0,51	0	0,032	0,542	1,189	0	0,247	1,436	
Итого по П					0,44	0	0	0,44	0,981	0	0	0,981	
Итого по кадастровому кварталу					2,388	0	0,121	2,509	5,655	0	0,93	6,585	

Обосновывающие материалы к схеме теплоснабжения муниципального образования город Рубцовск
Алтайского края на период до 2035 года (актуализация на 2025 год)

Таблица 71 - Тепловые нагрузки потребителей города в кадастровом квартале 22:70:020516

Признак потребителя	Адрес потребителя	Наименование потребителя	Этажность	Площадь отапливаемой, м ²	Нагрузка договорная, Гкал/ч				Годовое потребление, тыс. Гкал				Источник
					Отопление	Вентиляция	ГВС	Сумма	Отопление	Вентиляция	ГВС	Сумма	
ЖФ	Алтайская ул., 153	Жилое частный	1	60	0,0056	0	0	0,0056	0,0136	0	0	0,0136	ЮТС
ОДЗ	Алтайская ул., 159	Административное	1	45	0,0025	0	0	0,0025	0,0058	0	0	0,0058	ЮТС
ЖФ	Алтайская ул., 159	Жилое частный	1	40	0,016	0	0	0,016	0,0388	0	0	0,0388	ЮТС
ЖФ	Балхашская ул., 4	Жилое частный	1	90	0,0084	0	0	0,0084	0,0204	0	0	0,0204	ЮТС
Итого по ЖФ					0,03	0	0	0,03	0,073	0	0	0,073	
Итого по ОДЗ					0,003	0	0	0,003	0,006	0	0	0,006	
Итого по кадастровому кварталу					0,033	0	0	0,033	0,079	0	0	0,079	

Таблица 72 - Тепловые нагрузки потребителей города в кадастровом квартале 22:70:020521

Признак потребителя	Адрес потребителя	Наименование потребителя	Этажность	Площадь отапливаемой, м ²	Нагрузка договорная, Гкал/ч				Годовое потребление, тыс. Гкал				Источник
					Отопление	Вентиляция	ГВС	Сумма	Отопление	Вентиляция	ГВС	Сумма	
ЖФ	Змеиногорская ул., 21	Жилое частный	1	92	0,0034	0	0	0,0034	0,0082	0	0	0,0082	ЮТС
ЖФ	Змеиногорская ул., 21	Жилое частный	1		0	0	0,00165	0,00165	0	0	0,0127	0,0127	ЮТС
ОДЗ	Комсомольская ул., 21	МБОУ "Кадетская средняя общеобразовательная школа"	3		0	0	0,0069	0,0069	0	0	0,0532	0,0532	ЮТС
ОДЗ	Комсомольская ул., 21	МБОУ "Кадетская средняя общеобразовательная школа"	3	3155	0,2687	0	0	0,2687	0,6262	0	0	0,6262	ЮТС
ЖФ	Молодежная ул., 22	Жилое частный	1	41	0,00878	0	0	0,00878	0,0213	0	0	0,0213	ЮТС
ЖФ	Молодежная ул., 23	Жилое частный	1	52	0,0038	0	0	0,0038	0,0092	0	0	0,0092	ЮТС
ЖФ	Молодежная ул., 24	Жилое частный	1	41	0,009974	0	0	0,009974	0,0242	0	0	0,0242	ЮТС
Итого по ЖФ					0,026	0	0,002	0,028	0,063	0	0,013	0,076	
Итого по ОДЗ					0,269	0	0,007	0,276	0,626	0	0,053	0,679	
Итого по кадастровому кварталу					0,295	0	0,009	0,304	0,689	0	0,066	0,755	

Обосновывающие материалы к схеме теплоснабжения муниципального образования город Рубцовск
Алтайского края на период до 2035 года (актуализация на 2025 год)

Таблица 73 - Тепловые нагрузки потребителей города в кадастровом квартале 22:70:020522

Признак потребителя	Адрес потребителя	Наименование потребителя	Этажность	Площадь отапливаемой, м ²	Нагрузка договорная, Гкал/ч				Годовое потребление, тыс. Гкал				Источник
					Отопление	Вентиляция	ГВС	Сумма	Отопление	Вентиляция	ГВС	Сумма	
ЖФ	Змеиногорская ул., 24	Жилое частный	1		0	0	0,00435	0,00435	0	0	0,0336	0,0336	ЮТС
ЖФ	Змеиногорская ул., 24	Жилое частный	1	43	0,0029	0	0	0,0029	0,007	0	0	0,007	ЮТС
ЖФ	Змеиногорская ул., 26	Жилое частный	1		0	0	0,00015	0,00015	0	0	0,0012	0,0012	ЮТС
ЖФ	Змеиногорская ул., 26	Жилое частный	1	39	0,0037	0	0	0,0037	0,009	0	0	0,009	ЮТС
ЖФ	Змеиногорская ул., 28	Жилое частный	1		0	0	0,00045	0,00045	0	0	0,0035	0,0035	ЮТС
ЖФ	Змеиногорская ул., 28	Жилое частный	1	63	0,0046	0	0	0,0046	0,0111	0	0	0,0111	ЮТС
ЖФ	Змеиногорская ул., 30	Жилое частный	1		0	0	0,0003	0,0003	0	0	0,0023	0,0023	ЮТС
ЖФ	Змеиногорская ул., 30	Жилое частный	1	53	0,0039	0	0	0,0039	0,0094	0	0	0,0094	ЮТС
ЖФ	Змеиногорская ул., 32	Жилое частный	1		0	0	0,00105	0,00105	0	0	0,0081	0,0081	ЮТС
ЖФ	Змеиногорская ул., 32	Жилое частный	1	118	0,0085	0	0	0,0085	0,0206	0	0	0,0206	ЮТС
ЖФ	Змеиногорская ул., 34	Жилое частный	1		0	0	0,00105	0,00105	0	0	0,0081	0,0081	ЮТС
ЖФ	Змеиногорская ул., 34	Жилое частный	1	49	0,01578	0	0	0,01578	0,0382	0	0	0,0382	ЮТС
Итого по ЖФ					0,039	0	0,007	0,047	0,095	0	0,057	0,152	
Итого по кадастровому кварталу					0,039	0	0,007	0,047	0,095	0	0,057	0,152	

Таблица 74 - Тепловые нагрузки потребителей города в кадастровом квартале 22:70:020527

Признак потребителя	Адрес потребителя	Наименование потребителя	Этажность	Площадь отапливаемой, м ²	Нагрузка договорная, Гкал/ч				Годовое потребление, тыс. Гкал				Источник
					Отопление	Вентиляция	ГВС	Сумма	Отопление	Вентиляция	ГВС	Сумма	
ОДЗ	Бийская ул., 19	МБОУ Кадетская средняя общеобразовательная школа №2 им М.С. Батракова	2		0	0	0,0007	0,0007	0	0	0,0054	0,0054	ЮТС
ОДЗ	Бийская ул., 19	МБОУ Кадетская средняя общеобразовательная школа №2 им М.С. Батракова	2	917	0,07	0	0	0,07	0,1631	0	0	0,1631	ЮТС
Итого по ОДЗ					0,07	0	0,001	0,071	0,163	0	0,005	0,169	
Итого по кадастровому кварталу					0,07	0	0,001	0,071	0,163	0	0,005	0,169	

Обосновывающие материалы к схеме теплоснабжения муниципального образования город Рубцовск
Алтайского края на период до 2035 года (актуализация на 2025 год)

Таблица 75 - Тепловые нагрузки потребителей города в кадастровом квартале 22:70:020528

Признак потребителя	Адрес потребителя	Наименование потребителя	Этажность	Площадь отапливаемой, м ²	Нагрузка договорная, Гкал/ч				Годовое потребление, тыс. Гкал				Источник
					Отопление	Вентиляция	ГВС	Сумма	Отопление	Вентиляция	ГВС	Сумма	
ЖФ	Бийская ул., 20	Жилое частный	1		0	0	0,00045	0,00045	0	0	0,0035	0,0035	ЮТС
ЖФ	Бийская ул., 20	Жилое частный	1	53	0,0112	0	0	0,0112	0,0271	0	0	0,0271	ЮТС
ЖФ	Бийская ул., 22	Жилое частный	1		0	0	0,00045	0,00045	0	0	0,0035	0,0035	ЮТС
ЖФ	Бийская ул., 24	Жилое частный	1		0	0	0,0006	0,0006	0	0	0,0046	0,0046	ЮТС
ЖФ	Бийская ул., 26	Жилое частный	1		0	0	0,00015	0,00015	0	0	0,0012	0,0012	ЮТС
Итого по ЖФ					0,011	0	0,002	0,013	0,027	0	0,013	0,04	
Итого по кадастровому кварталу					0,011	0	0,002	0,013	0,027	0	0,013	0,04	

Таблица 76 - Тепловые нагрузки потребителей города в кадастровом квартале 22:70:020530

Признак потребителя	Адрес потребителя	Наименование потребителя	Этажность	Площадь отапливаемой, м ²	Нагрузка договорная, Гкал/ч				Годовое потребление, тыс. Гкал				Источник
					Отопление	Вентиляция	ГВС	Сумма	Отопление	Вентиляция	ГВС	Сумма	
ЖФ	Алтайская ул., 119	Жилое частный	1	42	0,009	0	0	0,009	0,0218	0	0	0,0218	ЮТС
ЖФ	Алтайская ул., 121	Жилое частный	1	74	0,0159	0	0	0,0159	0,0385	0	0	0,0385	ЮТС
ЖФ	Алтайская ул., 125	Жилое частный	1	35	0,0074	0	0	0,0074	0,0179	0	0	0,0179	ЮТС
Итого по ЖФ					0,032	0	0	0,032	0,078	0	0	0,078	
Итого по кадастровому кварталу					0,032	0	0	0,032	0,078	0	0	0,078	

Таблица 77 - Тепловые нагрузки потребителей города в кадастровом квартале 22:70:020533

Признак потребителя	Адрес потребителя	Наименование потребителя	Этажность	Площадь отапливаемой, м ²	Нагрузка договорная, Гкал/ч				Годовое потребление, тыс. Гкал				Источник
					Отопление	Вентиляция	ГВС	Сумма	Отопление	Вентиляция	ГВС	Сумма	
ЖФ	Колхозная ул., 2	Жилое частный	1	105	0,0051	0	0	0,0051	0,0124	0	0	0,0124	ЮТС
Итого по ЖФ					0,0051	0	0	0,0051	0,0124	0	0	0,0124	
Итого по кадастровому кварталу					0,0051	0	0	0,0051	0,0124	0	0	0,0124	

Обосновывающие материалы к схеме теплоснабжения муниципального образования город Рубцовск
Алтайского края на период до 2035 года (актуализация на 2025 год)

Таблица 78 - Тепловые нагрузки потребителей города в кадастровом квартале 22:70:020536

Признак потребителя	Адрес потребителя	Наименование потребителя	Этажность	Площадь отапливаемой, м ²	Нагрузка договорная, Гкал/ч				Годовое потребление, тыс. Гкал				Источник
					Отопление	Вентиляция	ГВС	Сумма	Отопление	Вентиляция	ГВС	Сумма	
ЖФ	Змеиногорская ул., 1	Жилое частный	1		0	0	0,00165	0,00165	0	0	0,0127	0,0127	ЮТС
ЖФ	Змеиногорская ул., 1	Жилое частный	1	34	0,0044	0	0	0,0044	0,0107	0	0	0,0107	ЮТС
ЖФ	Змеиногорская ул., 11	Жилое частный	1		0	0	0,0006	0,0006	0	0	0,0046	0,0046	ЮТС
ЖФ	Змеиногорская ул., 11	Жилое частный	1	68	0,008	0	0	0,008	0,0194	0	0	0,0194	ЮТС
ЖФ	Змеиногорская ул., 13	Жилое частный	1	50	0,01	0	0	0,01	0,0242	0	0	0,0242	ЮТС
ЖФ	Змеиногорская ул., 5	Жилое частный	1	54	0,005	0	0	0,005	0,0121	0	0	0,0121	ЮТС
ЖФ	Змеиногорская ул., 7	Жилое частный	1		0	0	0,0021	0,0021	0	0	0,0162	0,0162	ЮТС
ЖФ	Змеиногорская ул., 7	Жилое частный	1	74	0,0053	0	0	0,0053	0,0128	0	0	0,0128	ЮТС
ЖФ	Змеиногорская ул., 9	Жилое частный	1	47	0,003	0	0	0,003	0,0073	0	0	0,0073	ЮТС
Итого по ЖФ					0,036	0	0,004	0,04	0,087	0	0,034	0,12	
Итого по кадастровому кварталу					0,036	0	0,004	0,04	0,087	0	0,034	0,12	

Таблица 79 - Тепловые нагрузки потребителей города в кадастровом квартале 22:70:020537

Признак потребителя	Адрес потребителя	Наименование потребителя	Этажность	Площадь отапливаемой, м ²	Нагрузка договорная, Гкал/ч				Годовое потребление, тыс. Гкал				Источник
					Отопление	Вентиляция	ГВС	Сумма	Отопление	Вентиляция	ГВС	Сумма	
ЖФ	Змеиногорская ул., 14-2	Жилое частный	1	94	0,0066	0	0	0,0066	0,016	0	0	0,016	ЮТС
ЖФ	Змеиногорская ул., 2	Жилое частный	1		0	0	0,00015	0,00015	0	0	0,0012	0,0012	ЮТС
ЖФ	Змеиногорская ул., 2	Жилое частный	1	130	0,0059	0	0	0,0059	0,0143	0	0	0,0143	ЮТС
ЖФ	Змеиногорская ул., 4	Жилое частный	1	48	0,0035	0	0	0,0035	0,0085	0	0	0,0085	ЮТС
ЖФ	Змеиногорская ул., 6	Жилое частный	1		0	0	0,00045	0,00045	0	0	0,0035	0,0035	ЮТС
ЖФ	Змеиногорская ул., 6	Жилое частный	1	61	0,015	0	0	0,015	0,0363	0	0	0,0363	ЮТС
Итого по ЖФ					0,031	0	0,001	0,032	0,075	0	0,005	0,08	
Итого по кадастровому кварталу					0,031	0	0,001	0,032	0,075	0	0,005	0,08	

Обосновывающие материалы к схеме теплоснабжения муниципального образования город Рубцовск
Алтайского края на период до 2035 года (актуализация на 2025 год)

Таблица 80 - Тепловые нагрузки потребителей города в кадастровом квартале 22:70:020539

Признак потребителя	Адрес потребителя	Наименование потребителя	Этажность	Площадь отапливаемой, м ²	Нагрузка договорная, Гкал/ч				Годовое потребление, тыс. Гкал				Источник
					Отопление	Вентиляция	ГВС	Сумма	Отопление	Вентиляция	ГВС	Сумма	
ЖФ	Целинная ул., 1	Жилое частный	2	146	0,0106	0	0	0,0106	0,0257	0	0	0,0257	ЮТС
ЖФ	Целинная ул., 3	Жилое частный	1	49	0,0106	0	0	0,0106	0,0257	0	0	0,0257	ЮТС
Итого по ЖФ					0,021	0	0	0,021	0,051	0	0	0,051	
Итого по кадастровому кварталу					0,021	0	0	0,021	0,051	0	0	0,051	

Таблица 81 - Тепловые нагрузки потребителей города в кадастровом квартале 22:70:020540

Признак потребителя	Адрес потребителя	Наименование потребителя	Этажность	Площадь отапливаемой, м ²	Нагрузка договорная, Гкал/ч				Годовое потребление, тыс. Гкал				Источник
					Отопление	Вентиляция	ГВС	Сумма	Отопление	Вентиляция	ГВС	Сумма	
ЖФ	Целинная ул., 1	Жилое частный	1	63	0,0151	0	0	0,0151	0,0366	0	0	0,0366	ЮТС
Итого по ЖФ					0,0151	0	0	0,0151	0,0366	0	0	0,0366	
Итого по кадастровому кварталу					0,0151	0	0	0,0151	0,0366	0	0	0,0366	

Таблица 82 - Тепловые нагрузки потребителей города в кадастровом квартале 22:70:020541

Признак потребителя	Адрес потребителя	Наименование потребителя	Этажность	Площадь отапливаемой, м ²	Нагрузка договорная, Гкал/ч				Годовое потребление, тыс. Гкал				Источник
					Отопление	Вентиляция	ГВС	Сумма	Отопление	Вентиляция	ГВС	Сумма	
ЖФ	Бийская ул., 1	Жилое частный	1	57	0,0121	0	0	0,0121	0,0293	0	0	0,0293	ЮТС
ЖФ	Бийская ул., 15	Жилое частный	1	61	0,009	0	0	0,009	0,0218	0	0	0,0218	ЮТС
ЖФ	Бийская ул., 3-1	Жилое частный	1	56	0,013	0	0	0,013	0,0315	0	0	0,0315	ЮТС
ЖФ	Бийская ул., 3-2	Жилое частный	1	56	0,012	0	0	0,012	0,0291	0	0	0,0291	ЮТС
ЖФ	Бийская ул., 5	Жилое частный	1	92	0,0196	0	0	0,0196	0,0475	0	0	0,0475	ЮТС
ЖФ	Бийская ул., 7	Жилое частный	1		0	0	0,0006	0,0006	0	0	0,0046	0,0046	ЮТС
ЖФ	Бийская ул., 7	Жилое частный	1	55	0,0117	0	0	0,0117	0,0283	0	0	0,0283	ЮТС
Итого по ЖФ					0,077	0	0,001	0,078	0,188	0	0,005	0,192	
Итого по кадастровому кварталу					0,077	0	0,001	0,078	0,188	0	0,005	0,192	

Обосновывающие материалы к схеме теплоснабжения муниципального образования город Рубцовск
Алтайского края на период до 2035 года (актуализация на 2025 год)

Таблица 83 - Тепловые нагрузки потребителей города в кадастровом квартале 22:70:020542

Признак потребителя	Адрес потребителя	Наименование потребителя	Этажность	Площадь отапливаемой, м ²	Нагрузка договорная, Гкал/ч				Годовое потребление, тыс. Гкал				Источник
					Отопление	Вентиляция	ГВС	Сумма	Отопление	Вентиляция	ГВС	Сумма	
ЖФ	Бийская ул., 16	Жилое частный	1		0	0	0,0009	0,0009	0	0	0,0069	0,0069	ЮТС
ЖФ	Бийская ул., 16	Жилое частный	1	59	0,0084	0	0	0,0084	0,0204	0	0	0,0204	ЮТС
ЖФ	Бийская ул., 2	Жилое частный	1	53	0,0112	0	0	0,0112	0,0271	0	0	0,0271	ЮТС
ЖФ	Бийская ул., 2	Жилое частный	1		0	0	0,0007	0,0007	0	0	0,0054	0,0054	ЮТС
Итого по ЖФ					0,02	0	0,002	0,021	0,048	0	0,012	0,06	
Итого по кадастровому кварталу					0,02	0	0,002	0,021	0,048	0	0,012	0,06	

Таблица 84 - Тепловые нагрузки потребителей города в кадастровом квартале 22:70:020544

Признак потребителя	Адрес потребителя	Наименование потребителя	Этажность	Площадь отапливаемой, м ²	Нагрузка договорная, Гкал/ч				Годовое потребление, тыс. Гкал				Источник
					Отопление	Вентиляция	ГВС	Сумма	Отопление	Вентиляция	ГВС	Сумма	
ЖФ	Алтайская ул., 101	Жилое частный	1	57	0,0121	0	0	0,0121	0,0293	0	0	0,0293	ЮТС
ЖФ	Алтайская ул., 103	Жилое частный	1	48	0,0102	0	0	0,0102	0,0247	0	0	0,0247	ЮТС
ОДЗ	Алтайская ул., 93	Административное	1	820	0,0919	0	0	0,0919	0,2142	0	0	0,2142	ЮТС
ЖФ	Алтайская ул., 97	Жилое частный	1	61	0,013	0	0	0,013	0,0315	0	0	0,0315	ЮТС
ЖФ	Алтайская ул., 99	Жилое частный	1	276	0,01437	0	0	0,01437	0,0348	0	0	0,0348	ЮТС
Итого по ЖФ					0,05	0	0	0,05	0,12	0	0	0,12	
Итого по ОДЗ					0,092	0	0	0,092	0,214	0	0	0,214	
Итого по кадастровому кварталу					0,142	0	0	0,142	0,334	0	0	0,334	

Таблица 85 - Тепловые нагрузки потребителей города в кадастровом квартале 22:70:020601

Признак потребителя	Адрес потребителя	Наименование потребителя	Этажность	Площадь отапливаемой, м ²	Нагрузка договорная, Гкал/ч				Годовое потребление, тыс. Гкал				Источник
					Отопление	Вентиляция	ГВС	Сумма	Отопление	Вентиляция	ГВС	Сумма	
ЖФ	Алтайская ул., 100	Жилое МКД	5	3343	0,235	0	0	0,235	0,5694	0	0	0,5694	ЮТС
ЖФ	Алтайская ул., 100	Жилое МКД	5		0	0	0,02938	0,02938	0	0	0,2266	0,2266	ЮТС
ЖФ	Алтайская ул., 100а	Жилое МКД	5	3324	0,236	0	0	0,236	0,5718	0	0	0,5718	ЮТС
ЖФ	Алтайская ул., 100а	Жилое МКД	5		0	0	0,0495	0,0495	0	0	0,3818	0,3818	ЮТС
ЖФ	Алтайская ул., 102	Жилое МКД	5		0	0	0,0686	0,0686	0	0	0,5292	0,5292	ЮТС

Обосновывающие материалы к схеме теплоснабжения муниципального образования город Рубцовск
Алтайского края на период до 2035 года (актуализация на 2025 год)

Признак потребителя	Адрес потребителя	Наименование потребителя	Этажность	Площадь отапливаемая, м ²	Нагрузка договорная, Гкал/ч				Годовое потребление, тыс. Гкал				Источник
					Отопление	Вентиляция	ГВС	Сумма	Отопление	Вентиляция	ГВС	Сумма	
ЖФ	Алтайская ул., 102	Жилое МКД	5	4958	0,383	0	0	0,383	0,928	0	0	0,928	ЮТС
ЖФ	Алтайская ул., 102а	Жилое МКД	5	712	0,055	0	0	0,055	0,1333	0	0	0,1333	ЮТС
ЖФ	Алтайская ул., 102а	Жилое МКД	5	1346	0,104	0	0	0,104	0,252	0	0	0,252	ЮТС
ЖФ	Алтайская ул., 102а	Жилое МКД	5	1359	0,105	0	0	0,105	0,2544	0	0	0,2544	ЮТС
ЖФ	Алтайская ул., 102а	Жилое МКД	5	1333	0,103	0	0	0,103	0,2496	0	0	0,2496	ЮТС
ЖФ	Алтайская ул., 102а	Жилое МКД	5		0	0	0,10069	0,10069	0	0	0,7767	0,7767	ЮТС
ЖФ	Алтайская ул., 104	Жилое МКД	5		0	0	0,08198	0,08198	0	0	0,6324	0,6324	ЮТС
ЖФ	Алтайская ул., 104	Жилое МКД	5	4958	0,383	0	0	0,383	0,928	0	0	0,928	ЮТС
ЖФ	Алтайская ул., 106	Жилое МКД	5		0	0	0,03056	0,03056	0	0	0,2357	0,2357	ЮТС
ЖФ	Алтайская ул., 106	Жилое МКД	5	3524	0,247	0	0	0,247	0,5985	0	0	0,5985	ЮТС
ЖФ	Алтайская ул., 108	Жилое МКД	5	3354	0,255	0	0	0,255	0,6179	0	0	0,6179	ЮТС
ЖФ	Алтайская ул., 108	Жилое МКД	5		0	0	0,0269	0,0269	0	0	0,2075	0,2075	ЮТС
ЖФ	Алтайская ул., 110	Жилое МКД	5		0	0	0,0494	0,0494	0	0	0,3811	0,3811	ЮТС
ЖФ	Алтайская ул., 110	Жилое МКД	5	5499	0,383	0	0	0,383	0,928	0	0	0,928	ЮТС
ЖФ	Алтайская ул., 112	Жилое МКД	5		0	0	0,02587	0,02587	0	0	0,1996	0,1996	ЮТС
ОДЗ	Алтайская ул., 112	Административное	1		0	0	0,00047	0,00047	0	0	0,0036	0,0036	ЮТС
ОДЗ	Алтайская ул., 112	Административное	1		0	0	0,00002	0,00002	0	0	0,0002	0,0002	ЮТС
ОДЗ	Алтайская ул., 112	Административное	1		0	0	0,000069	0,000069	0	0	0,0005	0,0005	ЮТС
ОДЗ	Алтайская ул., 112	Административное	1		0,0372	0	0	0,0372	0,0867	0	0	0,0867	ЮТС
ОДЗ	Алтайская ул., 112	Административное	1		0,003	0	0	0,003	0,007	0	0	0,007	ЮТС
ОДЗ	Алтайская ул., 112	Административное	1		0,0013	0	0	0,0013	0,003	0	0	0,003	ЮТС
ЖФ	Алтайская ул., 112	Жилое МКД	5	3227	0,258	0	0	0,258	0,6251	0	0	0,6251	ЮТС
ЖФ	Алтайская ул., 112а	Жилое МКД	9		0	0	0,0253	0,0253	0	0	0,1952	0,1952	ЮТС
ОДЗ	Алтайская ул., 112а	МКУ "Управление культуры, спорта и мол. политики"	2		0	0	0,0014	0,0014	0	0	0,0108	0,0108	ЮТС
ОДЗ	Алтайская ул., 112а	МКУ "Управление культуры, спорта и мол. политики"	2		0,0418	0	0	0,0418	0,0974	0	0	0,0974	ЮТС
ЖФ	Алтайская ул., 112а	Жилое МКД	9	2490	0,272	0	0	0,272	0,6591	0	0	0,6591	ЮТС
ЖФ	Алтайская ул., 114	Жилое МКД	5		0	0	0,0476	0,0476	0	0	0,3672	0,3672	ЮТС
ЖФ	Алтайская ул., 114	Жилое МКД	5	5514	0,3561	0	0	0,3561	0,8628	0	0	0,8628	ЮТС

Обосновывающие материалы к схеме теплоснабжения муниципального образования город Рубцовск
Алтайского края на период до 2035 года (актуализация на 2025 год)

Признак потребителя	Адрес потребителя	Наименование потребителя	Этажность	Площадь отапливаемая, м ²	Нагрузка договорная, Гкал/ч				Годовое потребление, тыс. Гкал				Источник
					Отопление	Вентиляция	ГВС	Сумма	Отопление	Вентиляция	ГВС	Сумма	
ЖФ	Алтайская ул., 68	Жилое МКД	5		0	0	0,1221	0,1221	0	0	0,9418	0,9418	ЮТС
ЖФ	Алтайская ул., 68	Жилое МКД	5	4672	0,3234	0	0	0,3234	0,7836	0	0	0,7836	ЮТС
ЖФ	Алтайская ул., 70	Жилое МКД	5		0	0	0,0447	0,0447	0	0	0,3448	0,3448	ЮТС
ЖФ	Алтайская ул., 70	Жилое МКД	5	4675	0,3247	0	0	0,3247	0,7867	0	0	0,7867	ЮТС
ЖФ	Алтайская ул., 72	Жилое МКД	9	2162	0,163	0	0	0,163	0,3949	0	0	0,3949	ЮТС
ЖФ	Алтайская ул., 72	Жилое МКД	9	2162	0,163	0	0	0,163	0,3949	0	0	0,3949	ЮТС
ЖФ	Алтайская ул., 72	Жилое МКД	9		0	0	0,048	0,048	0	0	0,3703	0,3703	ЮТС
ЖФ	Алтайская ул., 74	Жилое МКД	9	2202	0,178	0	0	0,178	0,4313	0	0	0,4313	ЮТС
ЖФ	Алтайская ул., 74	Жилое МКД	9		0	0	0,0411	0,0411	0	0	0,317	0,317	ЮТС
ЖФ	Алтайская ул., 74	Жилое МКД	9	2202	0,178	0	0	0,178	0,4313	0	0	0,4313	ЮТС
ОДЗ	Алтайская ул., 74к	МУП	1		0	0	0,0026	0,0026	0	0	0,0201	0,0201	ЮТС
ОДЗ	Алтайская ул., 74к	МУП	1	442	0,0286	0	0	0,0286	0,0667	0	0	0,0667	ЮТС
ЖФ	Алтайская ул., 76	Жилое МКД	9	2187	0,164	0	0	0,164	0,3974	0	0	0,3974	ЮТС
ЖФ	Алтайская ул., 76	Жилое МКД	9	2187	0,164	0	0	0,164	0,3974	0	0	0,3974	ЮТС
ЖФ	Алтайская ул., 76	Жилое МКД	9		0	0	0,04142	0,04142	0	0	0,3195	0,3195	ЮТС
ОДЗ	Алтайская ул., 76а	Административное	2		0	0	0,008	0,008	0	0	0,0617	0,0617	ЮТС
ОДЗ	Алтайская ул., 76а	Административное	2	339	0,038	0	0	0,038	0,0886	0	0	0,0886	ЮТС
ОДЗ	Алтайская ул., 78	Административное	3	1945	0,163746	0	0	0,163746	0,3816	0	0	0,3816	ЮТС
ЖФ	Алтайская ул., 80	Жилое МКД	5		0	0	0,04031	0,04031	0	0	0,3109	0,3109	ЮТС
ЖФ	Алтайская ул., 80	Жилое МКД	5	4716	0,323	0	0	0,323	0,7826	0	0	0,7826	ЮТС
ОДЗ	Алтайская ул., 80а	Административное	1	142	0,0085	0	0	0,0085	0,0198	0	0	0,0198	ЮТС
ЖФ	Алтайская ул., 82	Жилое МКД	5	3344	0,235	0	0	0,235	0,5694	0	0	0,5694	ЮТС
ЖФ	Алтайская ул., 82	Жилое МКД	5		0	0	0,0313	0,0313	0	0	0,2414	0,2414	ЮТС
ЖФ	Алтайская ул., 84	Жилое МКД	5	4737	0,323	0	0	0,323	0,7826	0	0	0,7826	ЮТС
ЖФ	Алтайская ул., 84	Жилое МКД	5		0	0	0,042	0,042	0	0	0,324	0,324	ЮТС
ЖФ	Алтайская ул., 84а	Жилое МКД	5	3146	0,266	0	0	0,266	0,6445	0	0	0,6445	ЮТС
ЖФ	Алтайская ул., 84а	Жилое МКД	5		0	0	0,0285	0,0285	0	0	0,2198	0,2198	ЮТС
ЖФ	Алтайская ул., 86	Жилое МКД	5	4751	0,323	0	0	0,323	0,7826	0	0	0,7826	ЮТС
ЖФ	Алтайская ул., 86	Жилое МКД	5		0	0	0,041	0,041	0	0	0,3163	0,3163	ЮТС
ЖФ	Алтайская ул., 88	Жилое МКД	5	3348	0,235	0	0	0,235	0,5694	0	0	0,5694	ЮТС

Обосновывающие материалы к схеме теплоснабжения муниципального образования город Рубцовск
Алтайского края на период до 2035 года (актуализация на 2025 год)

Признак потребителя	Адрес потребителя	Наименование потребителя	Этажность	Площадь отапливаемая, м ²	Нагрузка договорная, Гкал/ч				Годовое потребление, тыс. Гкал				Источник
					Отопление	Вентиляция	ГВС	Сумма	Отопление	Вентиляция	ГВС	Сумма	
ЖФ	Алтайская ул., 88	Жилое МКД	5		0	0	0,0255	0,0255	0	0	0,1967	0,1967	ЮТС
ЖФ	Алтайская ул., 90	Жилое МКД	5		0	0	0,0276	0,0276	0	0	0,2129	0,2129	ЮТС
ЖФ	Алтайская ул., 90	Жилое МКД	5	3338	0,237	0	0	0,237	0,5742	0	0	0,5742	ЮТС
ЖФ	Алтайская ул., 92	Жилое МКД	5		0	0	0,04698	0,04698	0	0	0,3624	0,3624	ЮТС
ЖФ	Алтайская ул., 92	Жилое МКД	5	5542	0,383	0	0	0,383	0,928	0	0	0,928	ЮТС
ЖФ	Алтайская ул., 94	Жилое МКД	5		0	0	0,02265	0,02265	0	0	0,1747	0,1747	ЮТС
ЖФ	Алтайская ул., 94	Жилое МКД	5	3378	0,289	0	0	0,289	0,7002	0	0	0,7002	ЮТС
ЖФ	Алтайская ул., 94а	Жилое МКД	9		0	0	0,01925	0,01925	0	0	0,1485	0,1485	ЮТС
ОДЗ	Алтайская ул., 94а	Административное	1		0	0	0,00047	0,00047	0	0	0,0036	0,0036	ЮТС
ЖФ	Алтайская ул., 94а	Жилое МКД	9	2498	0,245	0	0	0,245	0,5936	0	0	0,5936	ЮТС
ОДЗ	Алтайская ул., 94а	Административное	1	29	0,0078	0	0	0,0078	0,0182	0	0	0,0182	ЮТС
ЖФ	Алтайская ул., 96	Жилое МКД	5	3327	0,237	0	0	0,237	0,5742	0	0	0,5742	ЮТС
ОДЗ	Алтайская ул., 96	МУП	1	92	0,0072	0	0	0,0072	0,0168	0	0	0,0168	ЮТС
ЖФ	Алтайская ул., 96	Жилое МКД	5		0	0	0,0281	0,0281	0	0	0,2168	0,2168	ЮТС
ЖФ	Алтайская ул., 98	Жилое МКД	5		0	0	0,03118	0,03118	0	0	0,2405	0,2405	ЮТС
ЖФ	Алтайская ул., 98	Жилое МКД	5	3323	0,237	0	0	0,237	0,5742	0	0	0,5742	ЮТС
ЖФ	Светлова ул., 60	Жилое МКД	5	3370	0,258	0	0	0,258	0,6251	0	0	0,6251	ЮТС
ЖФ	Светлова ул., 60	Жилое МКД	5		0	0	0,0264	0,0264	0	0	0,2036	0,2036	ЮТС
ЖФ	Светлова ул., 62	Жилое МКД	5		0	0	0,0296	0,0296	0	0	0,2283	0,2283	ЮТС
ЖФ	Светлова ул., 62	Жилое МКД	5	3574	0,242	0	0	0,242	0,5864	0	0	0,5864	ЮТС
ЖФ	Светлова ул., 64	Жилое МКД	5	3530	0,245	0	0	0,245	0,5936	0	0	0,5936	ЮТС
ЖФ	Светлова ул., 64	Жилое МКД	5		0	0	0,0306	0,0306	0	0	0,236	0,236	ЮТС
ЖФ	Светлова ул., 68	Жилое МКД	5	3371	0,259	0	0	0,259	0,6276	0	0	0,6276	ЮТС
ЖФ	Светлова ул., 68	Жилое МКД	5		0	0	0,02687	0,02687	0	0	0,2073	0,2073	ЮТС
ЖФ	Светлова ул., 70	Жилое МКД	5	3342	0,257	0	0	0,257	0,6227	0	0	0,6227	ЮТС
ЖФ	Светлова ул., 70	Жилое МКД	5		0	0	0,02853	0,02853	0	0	0,2201	0,2201	ЮТС
ЖФ	Светлова ул., 72	Жилое МКД	5		0	0	0,026	0,026	0	0	0,2006	0,2006	ЮТС
ЖФ	Светлова ул., 72	Жилое МКД	5	3307	0,235	0	0	0,235	0,5694	0	0	0,5694	ЮТС
ЖФ	Светлова ул., 74	Жилое МКД	5		0	0	0,05214	0,05214	0	0	0,4022	0,4022	ЮТС
ЖФ	Светлова ул., 74	Жилое МКД	5	3145	0,245	0	0	0,245	0,5936	0	0	0,5936	ЮТС

Обосновывающие материалы к схеме теплоснабжения муниципального образования город Рубцовск
Алтайского края на период до 2035 года (актуализация на 2025 год)

Признак потребителя	Адрес потребителя	Наименование потребителя	Этажность	Площадь отапливаемая, м ²	Нагрузка договорная, Гкал/ч				Годовое потребление, тыс. Гкал				Источник
					Отопление	Вентиляция	ГВС	Сумма	Отопление	Вентиляция	ГВС	Сумма	
ЖФ	Светлова ул., 76	Жилое МКД	5	3299	0,257	0	0	0,257	0,6227	0	0	0,6227	ЮТС
ЖФ	Светлова ул., 76	Жилое МКД	5		0	0	0,0288	0,0288	0	0	0,2222	0,2222	ЮТС
ЖФ	Светлова ул., 78	Жилое МКД	5		0	0	0,0297	0,0297	0	0	0,2291	0,2291	ЮТС
ЖФ	Светлова ул., 78	Жилое МКД	5	3169	0,257	0	0	0,257	0,6227	0	0	0,6227	ЮТС
ОДЗ	Светлова ул., 80	Алтайская общеобразовательная школа №2	2		0	0	0,005177	0,005177	0	0	0,0399	0,0399	ЮТС
ОДЗ	Светлова ул., 80	Алтайская общеобразовательная школа №2	2	1253	0,1871	0	0	0,1871	0,436	0	0	0,436	ЮТС
ЖФ	Светлова ул., 82	Жилое МКД	5		0	0	0,0244	0,0244	0	0	0,1882	0,1882	ЮТС
ЖФ	Светлова ул., 82	Жилое МКД	5	2957	0,266	0	0	0,266	0,6445	0	0	0,6445	ЮТС
ОДЗ	Светлова ул., 84	Центр развития ребенка-детский сад №55	2	3831	0,2193	0	0	0,2193	0,5111	0	0	0,5111	ЮТС
ОДЗ	Светлова ул., 84	Центр развития ребенка-детский сад №55	2		0	0	0,064053	0,064053	0	0	0,4941	0,4941	ЮТС
ЖФ	Светлова ул., 86	Жилое МКД	5	3347	0,235	0	0	0,235	0,5694	0	0	0,5694	ЮТС
ЖФ	Светлова ул., 86	Жилое МКД	5		0	0	0,0298	0,0298	0	0	0,2299	0,2299	ЮТС
ЖФ	Светлова ул., 88	Жилое МКД	5	3347	0,235	0	0	0,235	0,5694	0	0	0,5694	ЮТС
ЖФ	Светлова ул., 88	Жилое МКД	5		0	0	0,02923	0,02923	0	0	0,2255	0,2255	ЮТС
ОДЗ	Светлова ул., 90	Средняя общеобразовательная школа №1	3	7038	0,216	0	0	0,216	0,5034	0	0	0,5034	ЮТС
ОДЗ	Светлова ул., 90	Средняя общеобразовательная школа №1	3		0	0	0,027261	0,027261	0	0	0,2103	0,2103	ЮТС
ОДЗ	Светлова ул., 90	Средняя общеобразовательная школа №1	3		0,257	0	0	0,257	0,5989	0	0	0,5989	ЮТС
ЖФ	Светлова ул., 92	Жилое МКД	9		0	0	0,12855	0,12855	0	0	0,9916	0,9916	ЮТС
ЖФ	Светлова ул., 92	Жилое МКД	9	3203	0,531	0	0	0,531	1,2866	0	0	1,2866	ЮТС
ЖФ	Светлова ул., 94	Жилое МКД	9		0	0	0,0413	0,0413	0	0	0,3186	0,3186	ЮТС
ЖФ	Светлова ул., 94	Жилое МКД	9	4321	0,715	0	0	0,715	1,7324	0	0	1,7324	ЮТС
ОДЗ	Тихвинская ул., 32	Административное	1	575	0,0374	0	0	0,0374	0,0872	0	0	0,0872	ЮТС
ЖФ	Тихвинская ул., 32	Жилое МКД	5	4622	0,326	0	0	0,326	0,7899	0	0	0,7899	ЮТС

Обосновывающие материалы к схеме теплоснабжения муниципального образования город Рубцовск
Алтайского края на период до 2035 года (актуализация на 2025 год)

Признак потребителя	Адрес потребителя	Наименование потребителя	Этажность	Площадь отапливаемая, м ²	Нагрузка договорная, Гкал/ч				Годовое потребление, тыс. Гкал				Источник
					Отопление	Вентиляция	ГВС	Сумма	Отопление	Вентиляция	ГВС	Сумма	
ЖФ	Тихвинская ул., 32	Жилое МКД	5		0	0	0,0479	0,0479	0	0	0,3695	0,3695	ЮТС
ОДЗ	Тихвинская ул., 32	Административное	1		0	0	0,00028	0,00028	0	0	0,0022	0,0022	ЮТС
ЖФ	Тихвинская ул., 34	Жилое МКД	5	3290	0,236	0	0	0,236	0,5718	0	0	0,5718	ЮТС
ЖФ	Тихвинская ул., 34	Жилое МКД	5		0	0	0,03729	0,03729	0	0	0,2876	0,2876	ЮТС
ОДЗ	Тихвинская ул., 36	МБДОУ Центр развития ребенка - детский сад №55	2	1689	0,1	0	0	0,1	0,233	0	0	0,233	ЮТС
ОДЗ	Тихвинская ул., 36	МБДОУ Центр развития ребенка - детский сад №55	2		0	0	0,022565	0,022565	0	0	0,1741	0,1741	ЮТС
ЖФ	Алтайская ул., 100	Жилое МКД	5	3343	0,235	0	0	0,235	0,5694	0	0	0,5694	ЮТС
ЖФ	Алтайская ул., 100	Жилое МКД	5		0	0	0,02938	0,02938	0	0	0,2266	0,2266	ЮТС
ЖФ	Алтайская ул., 100а	Жилое МКД	5	3324	0,236	0	0	0,236	0,5718	0	0	0,5718	ЮТС
ЖФ	Алтайская ул., 100а	Жилое МКД	5		0	0	0,0495	0,0495	0	0	0,3818	0,3818	ЮТС
ЖФ	Алтайская ул., 102	Жилое МКД	5		0	0	0,0686	0,0686	0	0	0,5292	0,5292	ЮТС
ЖФ	Алтайская ул., 102	Жилое МКД	5	4958	0,383	0	0	0,383	0,928	0	0	0,928	ЮТС
ЖФ	Алтайская ул., 102а	Жилое МКД	5	712	0,055	0	0	0,055	0,1333	0	0	0,1333	ЮТС
ЖФ	Алтайская ул., 102а	Жилое МКД	5	1346	0,104	0	0	0,104	0,252	0	0	0,252	ЮТС
ЖФ	Алтайская ул., 102а	Жилое МКД	5	1359	0,105	0	0	0,105	0,2544	0	0	0,2544	ЮТС
ЖФ	Алтайская ул., 102а	Жилое МКД	5	1333	0,103	0	0	0,103	0,2496	0	0	0,2496	ЮТС
ЖФ	Алтайская ул., 102а	Жилое МКД	5		0	0	0,10069	0,10069	0	0	0,7767	0,7767	ЮТС
ЖФ	Алтайская ул., 104	Жилое МКД	5		0	0	0,08198	0,08198	0	0	0,6324	0,6324	ЮТС
ЖФ	Алтайская ул., 104	Жилое МКД	5	4958	0,383	0	0	0,383	0,928	0	0	0,928	ЮТС
ЖФ	Алтайская ул., 106	Жилое МКД	5		0	0	0,03056	0,03056	0	0	0,2357	0,2357	ЮТС
ЖФ	Алтайская ул., 106	Жилое МКД	5	3524	0,247	0	0	0,247	0,5985	0	0	0,5985	ЮТС
ЖФ	Алтайская ул., 108	Жилое МКД	5	3354	0,255	0	0	0,255	0,6179	0	0	0,6179	ЮТС
ЖФ	Алтайская ул., 108	Жилое МКД	5		0	0	0,0269	0,0269	0	0	0,2075	0,2075	ЮТС
ЖФ	Алтайская ул., 110	Жилое МКД	5		0	0	0,0494	0,0494	0	0	0,3811	0,3811	ЮТС
ЖФ	Алтайская ул., 110	Жилое МКД	5	5499	0,383	0	0	0,383	0,928	0	0	0,928	ЮТС
ЖФ	Алтайская ул., 112	Жилое МКД	5		0	0	0,02587	0,02587	0	0	0,1996	0,1996	ЮТС
ОДЗ	Алтайская ул., 112	Административное	1		0	0	0,00047	0,00047	0	0	0,0036	0,0036	ЮТС
ОДЗ	Алтайская ул., 112	Административное	1		0	0	0,00002	0,00002	0	0	0,0002	0,0002	ЮТС

Обосновывающие материалы к схеме теплоснабжения муниципального образования город Рубцовск
Алтайского края на период до 2035 года (актуализация на 2025 год)

Признак потребителя	Адрес потребителя	Наименование потребителя	Этажность	Площадь отапливаемая, м ²	Нагрузка договорная, Гкал/ч				Годовое потребление, тыс. Гкал				Источник
					Отопление	Вентиляция	ГВС	Сумма	Отопление	Вентиляция	ГВС	Сумма	
ОДЗ	Алтайская ул., 112	Административное	1		0	0	0,000069	0,000069	0	0	0,0005	0,0005	ЮТС
ОДЗ	Алтайская ул., 112	Административное	1		0,0372	0	0	0,0372	0,0867	0	0	0,0867	ЮТС
ОДЗ	Алтайская ул., 112	Административное	1		0,003	0	0	0,003	0,007	0	0	0,007	ЮТС
ОДЗ	Алтайская ул., 112	Административное	1		0,0013	0	0	0,0013	0,003	0	0	0,003	ЮТС
ЖФ	Алтайская ул., 112	Жилое МКД	5	3227	0,258	0	0	0,258	0,6251	0	0	0,6251	ЮТС
ЖФ	Алтайская ул., 112а	Жилое МКД	9		0	0	0,0253	0,0253	0	0	0,1952	0,1952	ЮТС
ОДЗ	Алтайская ул., 112а	МКУ "Управление культуры, спорта и мол. политики"	2		0	0	0,0014	0,0014	0	0	0,0108	0,0108	ЮТС
ОДЗ	Алтайская ул., 112а	МКУ "Управление культуры, спорта и мол. политики"	2		0,0418	0	0	0,0418	0,0974	0	0	0,0974	ЮТС
ЖФ	Алтайская ул., 112а	Жилое МКД	9	2490	0,272	0	0	0,272	0,6591	0	0	0,6591	ЮТС
ЖФ	Алтайская ул., 114	Жилое МКД	5		0	0	0,0476	0,0476	0	0	0,3672	0,3672	ЮТС
ЖФ	Алтайская ул., 114	Жилое МКД	5	5514	0,3561	0	0	0,3561	0,8628	0	0	0,8628	ЮТС
ЖФ	Алтайская ул., 68	Жилое МКД	5		0	0	0,1221	0,1221	0	0	0,9418	0,9418	ЮТС
ЖФ	Алтайская ул., 68	Жилое МКД	5	4672	0,3234	0	0	0,3234	0,7836	0	0	0,7836	ЮТС
ЖФ	Алтайская ул., 70	Жилое МКД	5		0	0	0,0447	0,0447	0	0	0,3448	0,3448	ЮТС
ЖФ	Алтайская ул., 70	Жилое МКД	5	4675	0,3247	0	0	0,3247	0,7867	0	0	0,7867	ЮТС
ЖФ	Алтайская ул., 72	Жилое МКД	9	2162	0,163	0	0	0,163	0,3949	0	0	0,3949	ЮТС
ЖФ	Алтайская ул., 72	Жилое МКД	9	2162	0,163	0	0	0,163	0,3949	0	0	0,3949	ЮТС
ЖФ	Алтайская ул., 72	Жилое МКД	9		0	0	0,048	0,048	0	0	0,3703	0,3703	ЮТС
ЖФ	Алтайская ул., 74	Жилое МКД	9	2202	0,178	0	0	0,178	0,4313	0	0	0,4313	ЮТС
ЖФ	Алтайская ул., 74	Жилое МКД	9		0	0	0,0411	0,0411	0	0	0,317	0,317	ЮТС
ЖФ	Алтайская ул., 74	Жилое МКД	9	2202	0,178	0	0	0,178	0,4313	0	0	0,4313	ЮТС
ОДЗ	Алтайская ул., 74к	МУП	1		0	0	0,0026	0,0026	0	0	0,0201	0,0201	ЮТС
ОДЗ	Алтайская ул., 74к	МУП	1	442	0,0286	0	0	0,0286	0,0667	0	0	0,0667	ЮТС
ЖФ	Алтайская ул., 76	Жилое МКД	9	2187	0,164	0	0	0,164	0,3974	0	0	0,3974	ЮТС
ЖФ	Алтайская ул., 76	Жилое МКД	9	2187	0,164	0	0	0,164	0,3974	0	0	0,3974	ЮТС
ЖФ	Алтайская ул., 76	Жилое МКД	9		0	0	0,04142	0,04142	0	0	0,3195	0,3195	ЮТС
ОДЗ	Алтайская ул., 76а	Административное	2		0	0	0,008	0,008	0	0	0,0617	0,0617	ЮТС
ОДЗ	Алтайская ул., 76а	Административное	2	339	0,038	0	0	0,038	0,0886	0	0	0,0886	ЮТС

Обосновывающие материалы к схеме теплоснабжения муниципального образования город Рубцовск
Алтайского края на период до 2035 года (актуализация на 2025 год)

Признак потребителя	Адрес потребителя	Наименование потребителя	Этажность	Площадь отапливаемая, м ²	Нагрузка договорная, Гкал/ч				Годовое потребление, тыс. Гкал				Источник
					Отопление	Вентиляция	ГВС	Сумма	Отопление	Вентиляция	ГВС	Сумма	
ОДЗ	Алтайская ул., 78	Административное	3	1945	0,163746	0	0	0,163746	0,3816	0	0	0,3816	ЮТС
ЖФ	Алтайская ул., 80	Жилое МКД	5		0	0	0,04031	0,04031	0	0	0,3109	0,3109	ЮТС
ЖФ	Алтайская ул., 80	Жилое МКД	5	4716	0,323	0	0	0,323	0,7826	0	0	0,7826	ЮТС
ОДЗ	Алтайская ул., 80а	Административное	1	142	0,0085	0	0	0,0085	0,0198	0	0	0,0198	ЮТС
ЖФ	Алтайская ул., 82	Жилое МКД	5	3344	0,235	0	0	0,235	0,5694	0	0	0,5694	ЮТС
ЖФ	Алтайская ул., 82	Жилое МКД	5		0	0	0,0313	0,0313	0	0	0,2414	0,2414	ЮТС
ЖФ	Алтайская ул., 84	Жилое МКД	5	4737	0,323	0	0	0,323	0,7826	0	0	0,7826	ЮТС
ЖФ	Алтайская ул., 84	Жилое МКД	5		0	0	0,042	0,042	0	0	0,324	0,324	ЮТС
ЖФ	Алтайская ул., 84а	Жилое МКД	5	3146	0,266	0	0	0,266	0,6445	0	0	0,6445	ЮТС
ЖФ	Алтайская ул., 84а	Жилое МКД	5		0	0	0,0285	0,0285	0	0	0,2198	0,2198	ЮТС
ЖФ	Алтайская ул., 86	Жилое МКД	5	4751	0,323	0	0	0,323	0,7826	0	0	0,7826	ЮТС
ЖФ	Алтайская ул., 86	Жилое МКД	5		0	0	0,041	0,041	0	0	0,3163	0,3163	ЮТС
ЖФ	Алтайская ул., 88	Жилое МКД	5	3348	0,235	0	0	0,235	0,5694	0	0	0,5694	ЮТС
ЖФ	Алтайская ул., 88	Жилое МКД	5		0	0	0,0255	0,0255	0	0	0,1967	0,1967	ЮТС
ЖФ	Алтайская ул., 90	Жилое МКД	5		0	0	0,0276	0,0276	0	0	0,2129	0,2129	ЮТС
ЖФ	Алтайская ул., 90	Жилое МКД	5	3338	0,237	0	0	0,237	0,5742	0	0	0,5742	ЮТС
ЖФ	Алтайская ул., 92	Жилое МКД	5		0	0	0,04698	0,04698	0	0	0,3624	0,3624	ЮТС
ЖФ	Алтайская ул., 92	Жилое МКД	5	5542	0,383	0	0	0,383	0,928	0	0	0,928	ЮТС
ЖФ	Алтайская ул., 94	Жилое МКД	5		0	0	0,02265	0,02265	0	0	0,1747	0,1747	ЮТС
ЖФ	Алтайская ул., 94	Жилое МКД	5	3378	0,289	0	0	0,289	0,7002	0	0	0,7002	ЮТС
ЖФ	Алтайская ул., 94а	Жилое МКД	9		0	0	0,01925	0,01925	0	0	0,1485	0,1485	ЮТС
ОДЗ	Алтайская ул., 94а	Административное	1		0	0	0,00047	0,00047	0	0	0,0036	0,0036	ЮТС
ЖФ	Алтайская ул., 94а	Жилое МКД	9	2498	0,245	0	0	0,245	0,5936	0	0	0,5936	ЮТС
ОДЗ	Алтайская ул., 94а	Административное	1	29	0,0078	0	0	0,0078	0,0182	0	0	0,0182	ЮТС
ЖФ	Алтайская ул., 96	Жилое МКД	5	3327	0,237	0	0	0,237	0,5742	0	0	0,5742	ЮТС
ОДЗ	Алтайская ул., 96	МУП	1	92	0,0072	0	0	0,0072	0,0168	0	0	0,0168	ЮТС
ЖФ	Алтайская ул., 96	Жилое МКД	5		0	0	0,0281	0,0281	0	0	0,2168	0,2168	ЮТС
ЖФ	Алтайская ул., 98	Жилое МКД	5		0	0	0,03118	0,03118	0	0	0,2405	0,2405	ЮТС
ЖФ	Алтайская ул., 98	Жилое МКД	5	3323	0,237	0	0	0,237	0,5742	0	0	0,5742	ЮТС
ЖФ	Светлова ул., 60	Жилое МКД	5	3370	0,258	0	0	0,258	0,6251	0	0	0,6251	ЮТС
Итого по ЖФ					13,165	0	1,835	15	31,899	0	14,152	46,05	
Итого по ОДЗ					1,354	0	0,132	1,486	3,155	0	1,021	4,177	
Итого по кадастровому кварталу					14,519	0	1,967	16,486	35,054	0	15,173	50,227	

Обосновывающие материалы к схеме теплоснабжения муниципального образования город Рубцовск
Алтайского края на период до 2035 года (актуализация на 2025 год)

Таблица 86 - Тепловые нагрузки потребителей города в кадастровом квартале 22:70:020603

Признак потребителя	Адрес потребителя	Наименование потребителя	Этажность	Площадь отапливаемой, м ²	Нагрузка договорная, Гкал/ч				Годовое потребление, тыс. Гкал				Источник
					Отопление	Вентиляция	ГВС	Сумма	Отопление	Вентиляция	ГВС	Сумма	
ОДЗ	Алтайская ул., 2	МУП	1	445	0,0184	0	0	0,0184	0,0429	0	0	0,0429	ЮТС
ОДЗ	Алтайская ул., 2	МУП	1	479	0,025	0	0	0,025	0,0583	0	0	0,0583	ЮТС
Итого по ОДЗ					0,043	0	0	0,043	0,101	0	0	0,101	
Итого по кадастровому кварталу					0,043	0	0	0,043	0,101	0	0	0,101	

Таблица 87 - Тепловые нагрузки потребителей города в кадастровом квартале 22:70:020702

Признак потребителя	Адрес потребителя	Наименование потребителя	Этажность	Площадь отапливаемой, м ²	Нагрузка договорная, Гкал/ч				Годовое потребление, тыс. Гкал				Источник
					Отопление	Вентиляция	ГВС	Сумма	Отопление	Вентиляция	ГВС	Сумма	
ЖФ	Киевская ул., 1	Жилое МКД	2	696	0,0663	0	0	0,0663	0,1606	0	0	0,1606	ЮТС
ЖФ	Киевская ул., 1	Жилое МКД	2		0	0	0,00418	0,00418	0	0	0,0322	0,0322	ЮТС
ОДЗ	Киевская ул., 3	Детский сад № 19 "Рябинка"	2	907	0,0801	0	0	0,0801	0,1867	0	0	0,1867	ЮТС
ОДЗ	Киевская ул., 3	Детский сад № 19 "Рябинка"	2		0	0	0,01801	0,01801	0	0	0,1389	0,1389	ЮТС
ЖФ	Комсомольская ул., 62	Жилое МКД	2	435	0,0472	0	0	0,0472	0,1144	0	0	0,1144	ЮТС
ЖФ	Комсомольская ул., 62	Жилое МКД	2		0	0	0,00242	0,00242	0	0	0,0187	0,0187	ЮТС
ЖФ	Комсомольская ул., 64	Жилое МКД	3	1103	0,1061	0	0	0,1061	0,2571	0	0	0,2571	ЮТС
ЖФ	Комсомольская ул., 64	Жилое МКД	3		0	0	0,00457	0,00457	0	0	0,0353	0,0353	ЮТС
ОДЗ	Комсомольская ул., 64а	Административное	1	406	0,0313	0	0	0,0313	0,0729	0	0	0,0729	ЮТС
ОДЗ	Комсомольская ул., 64а	Административное	1		0	0	0,00077	0,00077	0	0	0,0059	0,0059	ЮТС
ОДЗ	Комсомольская ул., 68а	Административное	1	24	0,0014	0	0	0,0014	0,0033	0	0	0,0033	ЮТС
П	Тихвинская ул., 6а	Производственное	1	141	0,0122	0	0	0,0122	0,0272	0	0	0,0272	ЮТС
П	Тихвинская ул., 6а	Производственное	1		0	0	0,00079	0,00079	0	0	0,0061	0,0061	ЮТС
Итого по ЖФ					0,22	0	0,011	0,231	0,532	0	0,086	0,618	
Итого по ОДЗ					0,113	0	0,019	0,132	0,263	0	0,145	0,408	
Итого по П					0,012	0	0,001	0,013	0,027	0	0,006	0,033	
Итого по кадастровому кварталу					0,345	0	0,031	0,376	0,822	0	0,237	1,059	

Обосновывающие материалы к схеме теплоснабжения муниципального образования город Рубцовск
Алтайского края на период до 2035 года (актуализация на 2025 год)

Таблица 88 - Тепловые нагрузки потребителей города в кадастровом квартале 22:70:020703

Признак потребителя	Адрес потребителя	Наименование потребителя	Этажность	Площадь отапливаемой, м ²	Нагрузка договорная, Гкал/ч				Годовое потребление, тыс. Гкал				Источник
					Отопление	Вентиляция	ГВС	Сумма	Отопление	Вентиляция	ГВС	Сумма	
ОДЗ	Киевская ул., 5	Медицинское	4		0	0	0,01176	0,01176	0	0	0,0907	0,0907	ЮТС
ОДЗ	Киевская ул., 5	Медицинское	4	5120	0,2813	0	0	0,2813	0,6556	0	0	0,6556	ЮТС
ЖФ	Комсомольская ул., 49	Жилое МКД	3	1092	0,108	0	0	0,108	0,2617	0	0	0,2617	ЮТС
ЖФ	Комсомольская ул., 49	Жилое МКД	3		0	0	0,00596	0,00596	0	0	0,046	0,046	ЮТС
ОДЗ	Октябрьская ул., 64	Административное	2		0,0672	0	0	0,0672	0,1566	0	0	0,1566	ЮТС
ОДЗ	Октябрьская ул., 64	Административное	2		0	0	0,00263	0,00263	0	0	0,0203	0,0203	ЮТС
ОДЗ	Октябрьская ул., 64	Административное	2		0	0	0,00263	0,00263	0	0	0,0203	0,0203	ЮТС
ОДЗ	Октябрьская ул., 64	Административное	2	2816	0,1008	0	0	0,1008	0,2349	0	0	0,2349	ЮТС
ЖФ	Тихвинская ул., 10	Жилое МКД	2		0	0	0,0027	0,0027	0	0	0,0208	0,0208	ЮТС
ЖФ	Тихвинская ул., 10	Жилое МКД	2	743	0,07	0	0	0,07	0,1696	0	0	0,1696	ЮТС
ЖФ	Тихвинская ул., 12	Жилое МКД	2	631	0,0663	0	0	0,0663	0,1606	0	0	0,1606	ЮТС
Итого по ЖФ					0,244	0	0,009	0,253	0,592	0	0,067	0,659	
Итого по ОДЗ					0,449	0	0,017	0,466	1,047	0	0,131	1,178	
Итого по кадастровому кварталу					0,693	0	0,026	0,719	1,639	0	0,198	1,837	

Таблица 89 - Тепловые нагрузки потребителей города в кадастровом квартале 22:70:020704

Признак потребителя	Адрес потребителя	Наименование потребителя	Этажность	Площадь отапливаемой, м ²	Нагрузка договорная, Гкал/ч				Годовое потребление, тыс. Гкал				Источник
					Отопление	Вентиляция	ГВС	Сумма	Отопление	Вентиляция	ГВС	Сумма	
ЖФ	Алтайская ул., 49	Жилое МКД	5	3368	0,2287	0	0	0,2287	0,5541	0	0	0,5541	ЮТС
ЖФ	Алтайская ул., 49	Жилое МКД	5		0	0	0,03659	0,03659	0	0	0,2822	0,2822	ЮТС
ЖФ	Киевская ул., 23	Жилое МКД	5	3173	0,2393	0	0	0,2393	0,5798	0	0	0,5798	ЮТС
ЖФ	Киевская ул., 23	Жилое МКД	5		0	0	0,0242	0,0242	0	0	0,1867	0,1867	ЮТС
ЖФ	Киевская ул., 25	Жилое МКД	5	3522	0,2471	0	0	0,2471	0,5987	0	0	0,5987	ЮТС
ЖФ	Киевская ул., 25	Жилое МКД	5		0	0	0,0325	0,0325	0	0	0,2507	0,2507	ЮТС
ЖФ	Октябрьская ул., 91	Жилое МКД	2		0	0	0,00616	0,00616	0	0	0,0475	0,0475	ЮТС
ЖФ	Октябрьская ул., 91	Жилое МКД	2	669	0,0751	0	0	0,0751	0,182	0	0	0,182	ЮТС
ЖФ	Октябрьская ул., 93	Жилое МКД	2		0	0	0,00494	0,00494	0	0	0,0381	0,0381	ЮТС

Обосновывающие материалы к схеме теплоснабжения муниципального образования город Рубцовск
Алтайского края на период до 2035 года (актуализация на 2025 год)

Признак потребителя	Адрес потребителя	Наименование потребителя	Этажность	Площадь отапливаемая, м ²	Нагрузка договорная, Гкал/ч				Годовое потребление, тыс. Гкал				Источник
					Отопление	Вентиляция	ГВС	Сумма	Отопление	Вентиляция	ГВС	Сумма	
ЖФ	Октябрьская ул., 93	Жилое МКД	2	750	0,0763	0	0	0,0763	0,1849	0	0	0,1849	ЮТС
ЖФ	Тихвинская ул., 18	Жилое МКД	5	2941	0,226	0	0	0,226	0,5476	0	0	0,5476	ЮТС
ЖФ	Тихвинская ул., 18	Жилое МКД	5		0	0	0,0217	0,0217	0	0	0,1674	0,1674	ЮТС
ЖФ	Тихвинская ул., 22	Жилое МКД	5		0	0	0,01189	0,01189	0	0	0,0917	0,0917	ЮТС
ЖФ	Тихвинская ул., 22	Жилое МКД	5	1344	0,0945	0	0	0,0945	0,229	0	0	0,229	ЮТС
ЖФ	Тихвинская ул., 28	Жилое МКД	5	1447	0,178	0	0	0,178	0,4313	0	0	0,4313	ЮТС
ЖФ	Тихвинская ул., 28	Жилое МКД	5	1447	0,178	0	0	0,178	0,4313	0	0	0,4313	ЮТС
ЖФ	Тихвинская ул., 28	Жилое МКД	5	1447	0,178	0	0	0,178	0,4313	0	0	0,4313	ЮТС
ОДЗ	Тихвинская ул., 28	Административное	1		0,0266	0	0	0,0266	0,062	0	0	0,062	ЮТС
ЖФ	Тихвинская ул., 28	Жилое МКД	5		0	0	0,03999	0,03999	0	0	0,3085	0,3085	ЮТС
ЖФ	Тихвинская ул., 30	Жилое МКД	9	2121	0,16	0	0	0,16	0,3877	0	0	0,3877	ЮТС
ЖФ	Тихвинская ул., 30	Жилое МКД	9	2121	0,16	0	0	0,16	0,3877	0	0	0,3877	ЮТС
ЖФ	Тихвинская ул., 30	Жилое МКД	9	2121	0,16	0	0	0,16	0,3877	0	0	0,3877	ЮТС
ЖФ	Тихвинская ул., 30	Жилое МКД	9		0	0	0,0667	0,0667	0	0	0,5145	0,5145	ЮТС
Итого по ЖФ					2,201	0	0,245	2,446	5,333	0	1,887	7,22	
Итого по ОДЗ					0,027	0	0	0,027	0,062	0	0	0,062	
Итого по кадастровому кварталу					2,228	0	0,245	2,473	5,395	0	1,887	7,282	

Таблица 90 - Тепловые нагрузки потребителей города в кадастровом квартале 22:70:020705

Признак потребителя	Адрес потребителя	Наименование потребителя	Этажность	Площадь отапливаемая, м ²	Нагрузка договорная, Гкал/ч				Годовое потребление, тыс. Гкал				Источник
					Отопление	Вентиляция	ГВС	Сумма	Отопление	Вентиляция	ГВС	Сумма	
ЖФ	Киевская ул., 4	Жилое МКД	5	3502	0,247	0	0	0,247	0,5985	0	0	0,5985	ЮТС
ЖФ	Киевская ул., 4	Жилое МКД	5		0	0	0,03033	0,03033	0	0	0,234	0,234	ЮТС
ЖФ	Киевская ул., 6	Жилое МКД	5	3501	0,247	0	0	0,247	0,5985	0	0	0,5985	ЮТС
ЖФ	Киевская ул., 6	Жилое МКД	5		0	0	0,0279	0,0279	0	0	0,2152	0,2152	ЮТС
ЖФ	Комсомольская ул., 68	Жилое МКД	5	3210	0,249	0	0	0,249	0,6033	0	0	0,6033	ЮТС
ОДЗ	Комсомольская ул., 68	Административное	1		0,0323	0	0	0,0323	0,0753	0	0	0,0753	ЮТС
ОДЗ	Комсомольская ул., 68	Административное	1		0	0	0,00045	0,00045	0	0	0,0035	0,0035	ЮТС
ОДЗ	Комсомольская ул., 68	Административное	1		0	0	0,00245	0,00245	0	0	0,0189	0,0189	ЮТС

Обосновывающие материалы к схеме теплоснабжения муниципального образования город Рубцовск
Алтайского края на период до 2035 года (актуализация на 2025 год)

Признак потребителя	Адрес потребителя	Наименование потребителя	Этажность	Площадь отапливаемая, м ²	Нагрузка договорная, Гкал/ч				Годовое потребление, тыс. Гкал				Источник
					Отопление	Вентиляция	ГВС	Сумма	Отопление	Вентиляция	ГВС	Сумма	
ЖФ	Комсомольская ул., 68	Жилое МКД	5		0	0	0,02091	0,02091	0	0	0,1613	0,1613	ЮТС
ОДЗ	Комсомольская ул., 68	Административное	1	3210	0,01326	0	0	0,01326	0,0309	0	0	0,0309	ЮТС
ОДЗ	Комсомольская ул., 72	Административное	1		0,0385	0	0	0,0385	0,0897	0	0	0,0897	ЮТС
ОДЗ	Комсомольская ул., 72	Административное	1		0	0	0,00049	0,00049	0	0	0,0038	0,0038	ЮТС
ЖФ	Комсомольская ул., 72	Жилое МКД	5		0	0	0,0223	0,0223	0	0	0,172	0,172	ЮТС
ЖФ	Комсомольская ул., 72	Жилое МКД	5	3213	0,2614	0	0	0,2614	0,6334	0	0	0,6334	ЮТС
ЖФ	Комсомольская ул., 76	Жилое МКД	5		0	0	0,03168	0,03168	0	0	0,2444	0,2444	ЮТС
ОДЗ	Комсомольская ул., 76	Магазин кондитерских изделий "РАХАТ"	1	102	0,0112	0	0	0,0112	0,0261	0	0	0,0261	ЮТС
ЖФ	Комсомольская ул., 76	Жилое МКД	5	2566	0,1908	0	0	0,1908	0,4623	0	0	0,4623	ЮТС
ЖФ	Комсомольская ул., 78	Жилое МКД	5		0	0	0,0309	0,0309	0	0	0,2384	0,2384	ЮТС
ЖФ	Комсомольская ул., 78	Жилое МКД	5	3548	0,25	0	0	0,25	0,6057	0	0	0,6057	ЮТС
ЖФ	Комсомольская ул., 80	Жилое МКД	5		0	0	0,0273	0,0273	0	0	0,2106	0,2106	ЮТС
ЖФ	Комсомольская ул., 80	Жилое МКД	5	3510	0,248	0	0	0,248	0,6009	0	0	0,6009	ЮТС
ЖФ	Комсомольская ул., 82	Жилое МКД	5		0	0	0,028	0,028	0	0	0,216	0,216	ЮТС
ЖФ	Комсомольская ул., 82	Жилое МКД	5	3508	0,248	0	0	0,248	0,6009	0	0	0,6009	ЮТС
ОДЗ	Комсомольская ул., 84	Административное	1		0,0625	0	0	0,0625	0,1457	0	0	0,1457	ЮТС
ОДЗ	Комсомольская ул., 84	Административное	1		0	0	0,063	0,063	0	0	0,486	0,486	ЮТС
ЖФ	Комсомольская ул., 84	Жилое МКД	5		0	0	0,0386	0,0386	0	0	0,2977	0,2977	ЮТС
ЖФ	Комсомольская ул., 84	Жилое МКД	5	3386	0,194	0	0	0,194	0,4701	0	0	0,4701	ЮТС
ЖФ	Комсомольская ул., 86	Жилое МКД	5	3544	0,246	0	0	0,246	0,5961	0	0	0,5961	ЮТС
ЖФ	Комсомольская ул., 86	Жилое МКД	5		0	0	0,03135	0,03135	0	0	0,2418	0,2418	ЮТС
ОДЗ	Комсомольская ул., 86а	Административное	1	53	0,0026	0	0	0,0026	0,0061	0	0	0,0061	ЮТС
ОДЗ	Комсомольская ул., 88а	Административное	1		0	0	0,002335	0,002335	0	0	0,018	0,018	ЮТС
ОДЗ	Комсомольская ул., 88а	Административное	1	1472	0,1547	0	0	0,1547	0,3605	0	0	0,3605	ЮТС
ЖФ	Ленинградская ул., 1а	Жилое МКД	5		0	0	0,02083	0,02083	0	0	0,1607	0,1607	ЮТС
ЖФ	Ленинградская ул., 1а	Жилое МКД	5	2558	0,194	0	0	0,194	0,4701	0	0	0,4701	ЮТС
ЖФ	Ленинградская ул., 2а	Жилое МКД	5	3556	0,248	0	0	0,248	0,6009	0	0	0,6009	ЮТС
ЖФ	Ленинградская ул., 2а	Жилое МКД	5		0	0	0,0307	0,0307	0	0	0,2368	0,2368	ЮТС
ЖФ	Ленинградская ул., 3	Жилое МКД	3		0	0	0,00506	0,00506	0	0	0,039	0,039	ЮТС

Обосновывающие материалы к схеме теплоснабжения муниципального образования город Рубцовск
Алтайского края на период до 2035 года (актуализация на 2025 год)

Признак потребителя	Адрес потребителя	Наименование потребителя	Этажность	Площадь отопляемая, м ²	Нагрузка договорная, Гкал/ч				Годовое потребление, тыс. Гкал				Источник
					Отопление	Вентиляция	ГВС	Сумма	Отопление	Вентиляция	ГВС	Сумма	
ЖФ	Ленинградская ул., 3	Жилое МКД	3	821	0,087	0	0	0,087	0,2108	0	0	0,2108	ЮТС
ЖФ	Танковая ул., 4	Жилое МКД	5		0	0	0,03101	0,03101	0	0	0,2392	0,2392	ЮТС
ЖФ	Танковая ул., 4	Жилое МКД	5	3498	0,248	0	0	0,248	0,6009	0	0	0,6009	ЮТС
ЖФ	Тракторная ул., 62	Жилое МКД	5	3560	0,245	0	0	0,245	0,5936	0	0	0,5936	ЮТС
ЖФ	Тракторная ул., 62	Жилое МКД	5		0	0	0,02757	0,02757	0	0	0,2127	0,2127	ЮТС
ЖФ	Тракторная ул., 62а	Жилое МКД	1		0	0	0,00225	0,00225	0	0	0,0174	0,0174	ЮТС
ОДЗ	Тракторная ул., 62а	Административное	1	210	0,0134	0	0	0,0134	0,0312	0	0	0,0312	ЮТС
ОДЗ	Тракторная ул., 62а	Административное	1		0,0119	0	0	0,0119	0,0277	0	0	0,0277	ЮТС
ОДЗ	Тракторная ул., 62б	Административное	2		0	0	0,000658	0,000658	0	0	0,0051	0,0051	ЮТС
ОДЗ	Тракторная ул., 62б	Административное	2	1143	0,1171	0	0	0,1171	0,2729	0	0	0,2729	ЮТС
ОДЗ	Тракторная ул., 62в	Административное	1	70	0,0045	0	0	0,0045	0,0105	0	0	0,0105	ЮТС
ОДЗ	Тракторная ул., 62в	Административное	1		0	0	0,00135	0,00135	0	0	0,0104	0,0104	ЮТС
ОДЗ	Тракторная ул., 62г	Административное	1		0,1495	0	0	0,1495	0,3484	0	0	0,3484	ЮТС
ЖФ	Тракторная ул., 64	Жилое МКД	5		0	0	0,0379	0,0379	0	0	0,2923	0,2923	ЮТС
ЖФ	Тракторная ул., 64	Жилое МКД	5	2566	0,191	0	0	0,191	0,4628	0	0	0,4628	ЮТС
ЖФ	Тракторная ул., 66	Жилое МКД	3		0	0	0,0058	0,0058	0	0	0,0447	0,0447	ЮТС
ЖФ	Тракторная ул., 66	Жилое МКД	3	842	0,086	0	0	0,086	0,2084	0	0	0,2084	ЮТС
ЖФ	Тракторная ул., 68	Жилое МКД	3		0	0	0,00585	0,00585	0	0	0,0451	0,0451	ЮТС
ЖФ	Тракторная ул., 68	Жилое МКД	3	823	0,089	0	0	0,089	0,2156	0	0	0,2156	ЮТС
ЖФ	Тракторная ул., 70	Жилое МКД	3		0	0	0,00571	0,00571	0	0	0,044	0,044	ЮТС
ЖФ	Тракторная ул., 70	Жилое МКД	3	835	0,0856	0	0	0,0856	0,2074	0	0	0,2074	ЮТС
ОДЗ	Тракторная ул., 72	МБОУ ДОД "Станция детского и юношеского туризма и экскурсий"	2		0	0	0,0292	0,0292	0	0	0,2252	0,2252	ЮТС
ОДЗ	Тракторная ул., 72	МБОУ ДОД "Станция детского и юношеского туризма и экскурсий"	2	1452	0,1235	0	0	0,1235	0,2878	0	0	0,2878	ЮТС
ЖФ	Тракторная ул., 74	Жилое МКД	5	2560	0,192	0	0	0,192	0,4652	0	0	0,4652	ЮТС
ЖФ	Тракторная ул., 74	Жилое МКД	5		0	0	0,0215	0,0215	0	0	0,1658	0,1658	ЮТС
ЖФ	Тракторная ул., 76	Жилое МКД	5	3466	0,247	0	0	0,247	0,5985	0	0	0,5985	ЮТС
ЖФ	Тракторная ул., 76	Жилое МКД	5		0	0	0,03168	0,03168	0	0	0,2444	0,2444	ЮТС
ОДЗ	Тракторная ул., 78	КГБОУ "Рубцовский центр сопровождения"	2	1307	0,0748	0	0	0,0748	0,1743	0	0	0,1743	ЮТС

Обосновывающие материалы к схеме теплоснабжения муниципального образования город Рубцовск
Алтайского края на период до 2035 года (актуализация на 2025 год)

Признак потребителя	Адрес потребителя	Наименование потребителя	Этажность	Площадь отапливаемая, м ²	Нагрузка договорная, Гкал/ч				Годовое потребление, тыс. Гкал				Источник
					Отопление	Вентиляция	ГВС	Сумма	Отопление	Вентиляция	ГВС	Сумма	
ОДЗ	Тракторная ул., 78	КГБОУ "Рубцовский центр сопровождения"	2		0	0	0,00678	0,00678	0	0	0,0523	0,0523	ЮТС
ЖФ	Тракторная ул., 80	Жилое МКД	5	3503	0,248	0	0	0,248	0,6009	0	0	0,6009	ЮТС
ЖФ	Тракторная ул., 80	Жилое МКД	5		0	0	0,0306	0,0306	0	0	0,236	0,236	ЮТС
Итого по ЖФ					4,542	0	0,546	5,088	11,005	0	4,21	15,214	
Итого по ОДЗ					0,81	0	0,107	0,916	1,887	0	0,823	2,71	
Итого по кадастровому кварталу					5,352	0	0,653	6,004	12,892	0	5,033	17,924	

Таблица 91 - Тепловые нагрузки потребителей города в кадастровом квартале 22:70:020706

Признак потребителя	Адрес потребителя	Наименование потребителя	Этажность	Площадь отапливаемая, м ²	Нагрузка договорная, Гкал/ч				Годовое потребление, тыс. Гкал				Источник
					Отопление	Вентиляция	ГВС	Сумма	Отопление	Вентиляция	ГВС	Сумма	
ЖФ	Комсомольская ул., 53	Жилое МКД	5		0	0	0,0194	0,0194	0	0	0,1496	0,1496	ЮТС
ЖФ	Комсомольская ул., 53	Жилое МКД	5	3222	0,2853	0	0	0,2853	0,6913	0	0	0,6913	ЮТС
ЖФ	Комсомольская ул., 55	Жилое МКД	5		0	0	0,0299	0,0299	0	0	0,2306	0,2306	ЮТС
ЖФ	Комсомольская ул., 55	Жилое МКД	5	3732	0,285	0	0	0,285	0,6906	0	0	0,6906	ЮТС
ОДЗ	Октябрьская ул., 68	Лицей № 24 им. Приходько П.С.	3		0,1303	0	0	0,1303	0,3037	0	0	0,3037	ЮТС
ОДЗ	Октябрьская ул., 68	Лицей № 24 им. Приходько П.С.	3		0	0	0,00132	0,00132	0	0	0,0102	0,0102	ЮТС
ОДЗ	Октябрьская ул., 68	Лицей № 24 им. Приходько П.С.	3	4044	0,2303	0	0	0,2303	0,5367	0	0	0,5367	ЮТС
ОДЗ	Танковая ул., 1	Медицинское	2	1107	0,0988	0	0	0,0988	0,2302	0	0	0,2302	ЮТС
ОДЗ	Танковая ул., 1	Медицинское	2		0	0	0,008372	0,008372	0	0	0,0646	0,0646	ЮТС
Итого по ЖФ					0,57	0	0,049	0,62	1,382	0	0,38	1,762	
Итого по ОДЗ					0,459	0	0,01	0,469	1,071	0	0,075	1,145	
Итого по кадастровому кварталу					1,029	0	0,059	1,089	2,453	0	0,455	2,907	

Таблица 92 - Тепловые нагрузки потребителей города в кадастровом квартале 22:70:020707

Признак потребителя	Адрес потребителя	Наименование потребителя	Этажность	Площадь отапливаемая, м ²	Нагрузка договорная, Гкал/ч				Годовое потребление, тыс. Гкал				Источник
					Отопление	Вентиляция	ГВС	Сумма	Отопление	Вентиляция	ГВС	Сумма	
ЖФ	Азовская ул., 4	Жилое МКД	2		0	0	0,00242	0,00242	0	0	0,0187	0,0187	ЮТС
ЖФ	Азовская ул., 4	Жилое МКД	2	425	0,0472	0	0	0,0472	0,1144	0	0	0,1144	ЮТС

Обосновывающие материалы к схеме теплоснабжения муниципального образования город Рубцовск
Алтайского края на период до 2035 года (актуализация на 2025 год)

Признак потребителя	Адрес потребителя	Наименование потребителя	Этажность	Площадь отапливаемой, м ²	Нагрузка договорная, Гкал/ч				Годовое потребление, тыс. Гкал				Источник
					Отопление	Вентиляция	ГВС	Сумма	Отопление	Вентиляция	ГВС	Сумма	
ЖФ	Азовская ул., 6	Жилое МКД	2	553	0,0548	0	0	0,0548	0,1328	0	0	0,1328	ЮТС
ЖФ	Азовская ул., 6	Жилое МКД	2		0	0	0,0045	0,0045	0	0	0,0347	0,0347	ЮТС
ЖФ	Азовская ул., 8	Жилое МКД	2		0	0	0,00188	0,00188	0	0	0,0145	0,0145	ЮТС
ЖФ	Азовская ул., 8	Жилое МКД	2	429	0,0482	0	0	0,0482	0,1168	0	0	0,1168	ЮТС
ЖФ	Киевская ул., 20	Жилое МКД	2	727	0,077	0	0	0,077	0,1866	0	0	0,1866	ЮТС
ЖФ	Киевская ул., 20	Жилое МКД	2		0	0	0,00438	0,00438	0	0	0,0338	0,0338	ЮТС
ОДЗ	Октябрьская ул., 103	Административное	2		0	0	0,00105	0,00105	0	0	0,0081	0,0081	ЮТС
ОДЗ	Октябрьская ул., 103	Административное	2		0,059	0	0	0,059	0,1375	0	0	0,1375	ЮТС
ЖФ	Октябрьская ул., 95	Жилое МКД	2		0	0	0,00377	0,00377	0	0	0,0291	0,0291	ЮТС
ЖФ	Октябрьская ул., 95	Жилое МКД	2	1149	0,0762	0	0	0,0762	0,1846	0	0	0,1846	ЮТС
ОДЗ	Октябрьская ул., 97	Алтайский государственный музыкальный колледж	2		0	0	0,007097	0,007097	0	0	0,0547	0,0547	ЮТС
ОДЗ	Октябрьская ул., 97	Алтайский государственный музыкальный колледж	2	1061	0,0837	0	0	0,0837	0,1951	0	0	0,1951	ЮТС
ЖФ	Харьковская ул., 17	Жилое МКД	2		0	0	0,00371	0,00371	0	0	0,0286	0,0286	ЮТС
ЖФ	Харьковская ул., 17	Жилое МКД	2	548	0,0549	0	0	0,0549	0,133	0	0	0,133	ЮТС
Итого по ЖФ					0,358	0	0,021	0,379	0,868	0	0,159	1,028	
Итого по ОДЗ					0,143	0	0,008	0,151	0,333	0	0,063	0,395	
Итого по кадастровому кварталу					0,501	0	0,029	0,53	1,201	0	0,222	1,423	

Таблица 93 - Тепловые нагрузки потребителей города в кадастровом квартале 22:70:020708

Признак потребителя	Адрес потребителя	Наименование потребителя	Этажность	Площадь отапливаемой, м ²	Нагрузка договорная, Гкал/ч				Годовое потребление, тыс. Гкал				Источник
					Отопление	Вентиляция	ГВС	Сумма	Отопление	Вентиляция	ГВС	Сумма	
ЖФ	Алтайская ул., 27	Жилое МКД	5	3328	0,24	0	0	0,24	0,5815	0	0	0,5815	ЮТС
ЖФ	Алтайская ул., 27	Жилое МКД	5		0	0	0,03124	0,03124	0	0	0,241	0,241	ЮТС
ЖФ	Алтайская ул., 29	Жилое МКД	5	4733	0,328	0	0	0,328	0,7947	0	0	0,7947	ЮТС
ЖФ	Алтайская ул., 29	Жилое МКД	5		0	0	0,0414	0,0414	0	0	0,3193	0,3193	ЮТС
ЖФ	Алтайская ул., 31	Жилое МКД	5	3350	0,247	0	0	0,247	0,5985	0	0	0,5985	ЮТС
ЖФ	Алтайская ул., 31	Жилое МКД	5		0	0	0,03007	0,03007	0	0	0,2319	0,2319	ЮТС
ОДЗ	Алтайская ул., 33	Детский сад № 53	2	1009	0,071	0	0	0,071	0,1655	0	0	0,1655	ЮТС

Обосновывающие материалы к схеме теплоснабжения муниципального образования город Рубцовск
Алтайского края на период до 2035 года (актуализация на 2025 год)

Признак потребителя	Адрес потребителя	Наименование потребителя	Этажность	Площадь отапливаемой, м ²	Нагрузка договорная, Гкал/ч				Годовое потребление, тыс. Гкал				Источник
					Отопление	Вентиляция	ГВС	Сумма	Отопление	Вентиляция	ГВС	Сумма	
ОДЗ	Алтайская ул., 33	Детский сад № 53	2	1619	0,114	0	0	0,114	0,2657	0	0	0,2657	ЮТС
ОДЗ	Алтайская ул., 33	Детский сад № 53	2		0	0	0,0558	0,0558	0	0	0,4304	0,4304	ЮТС
ЖФ	Алтайская ул., 35	Жилое МКД	5	3397	0,237	0	0	0,237	0,5742	0	0	0,5742	ЮТС
ЖФ	Алтайская ул., 35	Жилое МКД	5		0	0	0,0287	0,0287	0	0	0,2214	0,2214	ЮТС
ЖФ	Алтайская ул., 37	Жилое МКД	5	4701	0,3278	0	0	0,3278	0,7943	0	0	0,7943	ЮТС
ЖФ	Алтайская ул., 37	Жилое МКД	5		0	0	0,11355	0,11355	0	0	0,8759	0,8759	ЮТС
ЖФ	Алтайская ул., 39	Жилое МКД	5	5539	0,385	0	0	0,385	0,9329	0	0	0,9329	ЮТС
ЖФ	Алтайская ул., 39	Жилое МКД	5		0	0	0,0495	0,0495	0	0	0,3818	0,3818	ЮТС
ЖФ	Алтайская ул., 41	Жилое МКД	5	4662	0,3263	0	0	0,3263	0,7906	0	0	0,7906	ЮТС
ЖФ	Алтайская ул., 41	Жилое МКД	5		0	0	0,0426	0,0426	0	0	0,3286	0,3286	ЮТС
ЖФ	Алтайская ул., 43	Жилое МКД	5	3327	0,237	0	0	0,237	0,5742	0	0	0,5742	ЮТС
ЖФ	Алтайская ул., 43	Жилое МКД	5		0	0	0,03173	0,03173	0	0	0,2448	0,2448	ЮТС
ЖФ	Алтайская ул., 45	Жилое МКД	5	3338	0,237	0	0	0,237	0,5742	0	0	0,5742	ЮТС
ЖФ	Алтайская ул., 45	Жилое МКД	5		0	0	0,0309	0,0309	0	0	0,2384	0,2384	ЮТС
ЖФ	Алтайская ул., 47	Жилое МКД	5	5604	0,39	0	0	0,39	0,945	0	0	0,945	ЮТС
ЖФ	Алтайская ул., 47	Жилое МКД	5		0	0	0,0491	0,0491	0	0	0,3787	0,3787	ЮТС
ЖФ	Севастопольская ул., 69	Жилое частный	1		0	0	0,0024	0,0024	0	0	0,0185	0,0185	ЮТС
ЖФ	Севастопольская ул., 69	Жилое частный	1	48	0,006	0	0	0,006	0,0145	0	0	0,0145	ЮТС
Итого по ЖФ					2,961	0	0,451	3,412	7,175	0	3,48	10,655	
Итого по ОДЗ					0,185	0	0,056	0,241	0,431	0	0,43	0,862	
Итого по кадастровому кварталу					3,146	0	0,507	3,653	7,606	0	3,91	11,517	

Таблица 94 - Тепловые нагрузки потребителей города в кадастровом квартале 22:70:020709

Признак потребителя	Адрес потребителя	Наименование потребителя	Этажность	Площадь отапливаемой, м ²	Нагрузка договорная, Гкал/ч				Годовое потребление, тыс. Гкал				Источник
					Отопление	Вентиляция	ГВС	Сумма	Отопление	Вентиляция	ГВС	Сумма	
ОДЗ	Комсомольская ул., 65	Детский сад № 19 "Рябинка"	2	1978	0,1515	0	0	0,1515	0,3531	0	0	0,3531	ЮТС
ОДЗ	Комсомольская ул., 65	Детский сад № 19 "Рябинка"	2		0	0	0,03126	0,03126	0	0	0,2411	0,2411	ЮТС
ЖФ	Комсомольская ул., 67	Жилое МКД	5	3537	0,247	0	0	0,247	0,5985	0	0	0,5985	ЮТС
ЖФ	Комсомольская ул., 67	Жилое МКД	5		0	0	0,031	0,031	0	0	0,2391	0,2391	ЮТС
ЖФ	Комсомольская ул., 69	Жилое МКД	5	3310	0,235	0	0	0,235	0,5694	0	0	0,5694	ЮТС

Обосновывающие материалы к схеме теплоснабжения муниципального образования город Рубцовск
Алтайского края на период до 2035 года (актуализация на 2025 год)

Признак потребителя	Адрес потребителя	Наименование потребителя	Этажность	Площадь отопляемая, м ²	Нагрузка договорная, Гкал/ч				Годовое потребление, тыс. Гкал				Источник
					Отопление	Вентиляция	ГВС	Сумма	Отопление	Вентиляция	ГВС	Сумма	
ЖФ	Комсомольская ул., 69	Жилое МКД	5		0	0	0,0268	0,0268	0	0	0,2067	0,2067	ЮТС
ЖФ	Октябрьская ул., 72	Жилое МКД	5		0	0	0,03066	0,03066	0	0	0,2365	0,2365	ЮТС
ЖФ	Октябрьская ул., 72	Жилое МКД	5	3308	0,255	0	0	0,255	0,6179	0	0	0,6179	ЮТС
ЖФ	Октябрьская ул., 78	Жилое МКД	5		0	0	0,035	0,035	0	0	0,27	0,27	ЮТС
ЖФ	Октябрьская ул., 78	Жилое МКД	5	3347	0,253	0	0	0,253	0,613	0	0	0,613	ЮТС
Итого по ЖФ					0,99	0	0,123	1,113	2,399	0	0,952	3,351	
Итого по ОДЗ					0,152	0	0,031	0,183	0,353	0	0,241	0,594	
Итого по кадастровому кварталу					1,142	0	0,154	1,296	2,752	0	1,193	3,945	

Таблица 95 - Тепловые нагрузки потребителей города в кадастровом квартале 22:70:020710

Признак потребителя	Адрес потребителя	Наименование потребителя	Этажность	Площадь отопляемая, м ²	Нагрузка договорная, Гкал/ч				Годовое потребление, тыс. Гкал				Источник
					Отопление	Вентиляция	ГВС	Сумма	Отопление	Вентиляция	ГВС	Сумма	
ЖФ	Азовская ул., 14	Жилое частный	1	72	0,0154	0	0	0,0154	0,0373	0	0	0,0373	ЮТС
ЖФ	Ленинградская ул., 15а	Жилое МКД	5		0	0	0,0244	0,0244	0	0	0,1882	0,1882	ЮТС
ЖФ	Ленинградская ул., 15а	Жилое МКД	5	2555	0,214	0	0	0,214	0,5185	0	0	0,5185	ЮТС
ОДЗ	Октябрьская ул., 105	Административное	2	783	0,069	0	0	0,069	0,1608	0	0	0,1608	ЮТС
ОДЗ	Октябрьская ул., 105	Административное	2		0	0	0,03285	0,03285	0	0	0,2534	0,2534	ЮТС
ЖФ	Октябрьская ул., 107	Жилое МКД	3	1488	0,149	0	0	0,149	0,361	0	0	0,361	ЮТС
ЖФ	Октябрьская ул., 107	Жилое МКД	3		0	0	0,00975	0,00975	0	0	0,0752	0,0752	ЮТС
ЖФ	Октябрьская ул., 109	Жилое МКД	5		0	0	0,01783	0,01783	0	0	0,1375	0,1375	ЮТС
ЖФ	Октябрьская ул., 109	Жилое МКД	5	2006	0,169	0	0	0,169	0,4095	0	0	0,4095	ЮТС
ОДЗ	Танковая ул., 22	МУП	1	76	0,010611	0	0	0,010611	0,0247	0	0	0,0247	ЮТС
Итого по ЖФ					0,547	0	0,052	0,599	1,326	0	0,401	1,727	
Итого по ОДЗ					0,08	0	0,033	0,112	0,186	0	0,253	0,439	
Итого по кадастровому кварталу					0,627	0	0,085	0,711	1,512	0	0,654	2,166	

Таблица 96 - Тепловые нагрузки потребителей города в кадастровом квартале 22:70:020711

Признак потребителя	Адрес потребителя	Наименование потребителя	Этажность	Площадь отопляемая, м ²	Нагрузка договорная, Гкал/ч				Годовое потребление, тыс. Гкал				Источник
					Отопление	Вентиляция	ГВС	Сумма	Отопление	Вентиляция	ГВС	Сумма	
ЖФ	Азовская ул., 25-1	Жилое частный	1	42	0,0047	0	0	0,0047	0,0114	0	0	0,0114	ЮТС
ЖФ	Азовская ул., 25-2	Жилое частный	1	42	0,0057	0	0	0,0057	0,0138	0	0	0,0138	ЮТС
ЖФ	Севастопольская ул., 53	Жилое частный	1	93	0,015	0	0	0,015	0,0363	0	0	0,0363	ЮТС
ЖФ	Севастопольская ул., 53	Жилое частный	1		0	0	0,0024	0,0024	0	0	0,0185	0,0185	ЮТС
Итого по ЖФ					0,025	0	0,002	0,028	0,062	0	0,019	0,08	
Итого по кадастровому кварталу					0,025	0	0,002	0,028	0,062	0	0,019	0,08	

Обосновывающие материалы к схеме теплоснабжения муниципального образования город Рубцовск
Алтайского края на период до 2035 года (актуализация на 2025 год)

Таблица 97 - Тепловые нагрузки потребителей города в кадастровом квартале 22:70:020712

Признак потребителя	Адрес потребителя	Наименование потребителя	Этажность	Площадь отапливаемой, м ²	Нагрузка договорная, Гкал/ч				Годовое потребление, тыс. Гкал				Источник
					Отопление	Вентиляция	ГВС	Сумма	Отопление	Вентиляция	ГВС	Сумма	
ЖФ	Алтайская ул., 19	Жилое МКД	5	5416	0,384	0	0	0,384	0,9304	0	0	0,9304	ЮТС
ОДЗ	Алтайская ул., 19	Административное	1		0,0005	0	0	0,0005	0,0012	0	0	0,0012	ЮТС
ЖФ	Алтайская ул., 19	Жилое МКД	5		0	0	0,0521	0,0521	0	0	0,4019	0,4019	ЮТС
ЖФ	Алтайская ул., 23	Жилое МКД	5	2765	0,19315	0	0	0,19315	0,468	0	0	0,468	ЮТС
ЖФ	Алтайская ул., 23	Жилое МКД	5	2765	0,19315	0	0	0,19315	0,468	0	0	0,468	ЮТС
ЖФ	Алтайская ул., 23	Жилое МКД	5		0	0	0,05262	0,05262	0	0	0,4059	0,4059	ЮТС
Итого по ЖФ					0,77	0	0,105	0,875	1,866	0	0,808	2,674	
Итого по ОДЗ					0,001	0	0	0,001	0,001	0	0	0,001	
Итого по кадастровому кварталу					0,771	0	0,105	0,876	1,867	0	0,808	2,675	

Таблица 98 - Тепловые нагрузки потребителей города в кадастровом квартале 22:70:020713

Признак потребителя	Адрес потребителя	Наименование потребителя	Этажность	Площадь отапливаемой, м ²	Нагрузка договорная, Гкал/ч				Годовое потребление, тыс. Гкал				Источник
					Отопление	Вентиляция	ГВС	Сумма	Отопление	Вентиляция	ГВС	Сумма	
ОДЗ	Комсомольская ул., 69а	Административное	1	205	0,0409	0	0	0,0409	0,0953	0	0	0,0953	ЮТС
ЖФ	Комсомольская ул., 71	Жилое МКД	5	3329	0,238	0	0	0,238	0,5767	0	0	0,5767	ЮТС
ЖФ	Комсомольская ул., 71	Жилое МКД	5		0	0	0,03183	0,03183	0	0	0,2455	0,2455	ЮТС
ЖФ	Комсомольская ул., 71а	Жилое МКД	5		0	0	0,0405	0,0405	0	0	0,3124	0,3124	ЮТС
ЖФ	Комсомольская ул., 71а	Жилое МКД	5	4690	0,328	0	0	0,328	0,7947	0	0	0,7947	ЮТС
ЖФ	Ленинградская ул., 6	Жилое МКД	5	3164	0,239	0	0	0,239	0,5791	0	0	0,5791	ЮТС
ЖФ	Ленинградская ул., 6	Жилое МКД	5		0	0	0,03345	0,03345	0	0	0,258	0,258	ЮТС
ЖФ	Октябрьская ул., 80	Жилое МКД	5		0	0	0,0292	0,0292	0	0	0,2252	0,2252	ЮТС
ЖФ	Октябрьская ул., 80	Жилое МКД	5	3345	0,238	0	0	0,238	0,5767	0	0	0,5767	ЮТС
Итого по ЖФ					1,043	0	0,135	1,178	2,527	0	1,041	3,568	
Итого по ОДЗ					0,041	0	0	0,041	0,095	0	0	0,095	
Итого по кадастровому кварталу					1,084	0	0,135	1,219	2,622	0	1,041	3,663	

Обосновывающие материалы к схеме теплоснабжения муниципального образования город Рубцовск
Алтайского края на период до 2035 года (актуализация на 2025 год)

Таблица 99 - Тепловые нагрузки потребителей города в кадастровом квартале 22:70:020714

Признак потребителя	Адрес потребителя	Наименование потребителя	Этажность	Площадь отапливаемой, м ²	Нагрузка договорная, Гкал/ч				Годовое потребление, тыс. Гкал				Источник
					Отопление	Вентиляция	ГВС	Сумма	Отопление	Вентиляция	ГВС	Сумма	
П	Комсомольская ул., 73	Производственное	2		0,231	0	0	0,231	0,5153	0	0	0,5153	ЮТС
ОДЗ	Комсомольская ул., 73	Административное	1		0,0037	0	0	0,0037	0,0086	0	0	0,0086	ЮТС
ОДЗ	Комсомольская ул., 73	Административное	1		0,014	0	0	0,014	0,0326	0	0	0,0326	ЮТС
П	Комсомольская ул., 73	Производственное	2		0,228	0	0	0,228	0,5086	0	0	0,5086	ЮТС
ОДЗ	Комсомольская ул., 73	Административное	2	13146	0,419	0	0	0,419	0,9765	0	0	0,9765	ЮТС
ОДЗ	Комсомольская ул., 73	Административное	1	122	0,012	0	0	0,012	0,028	0	0	0,028	ЮТС
ОДЗ	Комсомольская ул., 77	Административное	2		0	0	0,00466	0,00466	0	0	0,0359	0,0359	ЮТС
ОДЗ	Комсомольская ул., 77	Торговый центр "Комсомольский"	2	2383	0,11	0	0	0,11	0,2563	0	0	0,2563	ЮТС
ОДЗ	Урицкого ул., 5	Административное	2		0,062	0	0	0,062	0,1445	0	0	0,1445	ЮТС
ОДЗ	Урицкого ул., 5	Административное	2		0	0	0,0027	0,0027	0	0	0,0208	0,0208	ЮТС
П	Урицкого ул., 7	Производственное	1	516	0,0217	0	0	0,0217	0,0484	0	0	0,0484	ЮТС
П	Урицкого ул., 7	Производственное	1		0	0	0,001142	0,001142	0	0	0,0088	0,0088	ЮТС
Итого по ОДЗ					0,621	0	0,007	0,628	1,447	0	0,057	1,503	
Итого по П					0,481	0	0,001	0,482	1,072	0	0,009	1,081	
Итого по кадастровому кварталу					1,102	0	0,008	1,11	2,519	0	0,066	2,584	

Таблица 100 - Тепловые нагрузки потребителей города в кадастровом квартале 22:70:020715

Признак потребителя	Адрес потребителя	Наименование потребителя	Этажность	Площадь отапливаемой, м ²	Нагрузка договорная, Гкал/ч				Годовое потребление, тыс. Гкал				Источник
					Отопление	Вентиляция	ГВС	Сумма	Отопление	Вентиляция	ГВС	Сумма	
ЖФ	Алтайская ул., 1	Жилое МКД	5	3334	0,2384	0	0	0,2384	0,5776	0	0	0,5776	ЮТС
ЖФ	Алтайская ул., 1	Жилое МКД	5		0	0	0,0296	0,0296	0	0	0,2283	0,2283	ЮТС
ЖФ	Ленинградская ул., 10а	Жилое МКД	3		0	0	0,0095	0,0095	0	0	0,0733	0,0733	ЮТС
ЖФ	Ленинградская ул., 10а	Жилое МКД	3	1489	0,146	0	0	0,146	0,3538	0	0	0,3538	ЮТС
ЖФ	Октябрьская ул., 113	Жилое МКД	3		0	0	0,00813	0,00813	0	0	0,0627	0,0627	ЮТС
ЖФ	Октябрьская ул., 113	Жилое МКД	3	1641	0,147	0	0	0,147	0,3562	0	0	0,3562	ЮТС
ЖФ	Октябрьская ул., 115	Жилое МКД	5		0	0	0,0265	0,0265	0	0	0,2044	0,2044	ЮТС
ЖФ	Октябрьская ул., 115	Жилое МКД	5	577	0,25	0	0	0,25	0,6057	0	0	0,6057	ЮТС

Обосновывающие материалы к схеме теплоснабжения муниципального образования город Рубцовск
Алтайского края на период до 2035 года (актуализация на 2025 год)

Признак потребителя	Адрес потребителя	Наименование потребителя	Этажность	Площадь отапливаемой, м ²	Нагрузка договорная, Гкал/ч				Годовое потребление, тыс. Гкал				Источник
					Отопление	Вентиляция	ГВС	Сумма	Отопление	Вентиляция	ГВС	Сумма	
ОДЗ	Октябрьская ул., 117	МУП	1	454	0,0351	0	0	0,0351	0,0818	0	0	0,0818	ЮТС
ЖФ	Октябрьская ул., 117	Жилое МКД	5	3335	0,266	0	0	0,266	0,6445	0	0	0,6445	ЮТС
ЖФ	Октябрьская ул., 117	Жилое МКД	5		0	0	0,0295	0,0295	0	0	0,2276	0,2276	ЮТС
ЖФ	Октябрьская ул., 117а	Жилое МКД	5	3320	0,252	0	0	0,252	0,6106	0	0	0,6106	ЮТС
ЖФ	Октябрьская ул., 117а	Жилое МКД	5		0	0	0,0291	0,0291	0	0	0,2245	0,2245	ЮТС
ЖФ	Октябрьская ул., 119	Жилое МКД	2		0	0	0,00286	0,00286	0	0	0,0221	0,0221	ЮТС
ЖФ	Октябрьская ул., 119	Жилое МКД	2	381	0,049	0	0	0,049	0,1187	0	0	0,1187	ЮТС
ЖФ	Октябрьская ул., 121	Жилое МКД	2		0	0	0,00271	0,00271	0	0	0,0209	0,0209	ЮТС
ЖФ	Октябрьская ул., 121	Жилое МКД	2	429	0,048	0	0	0,048	0,1163	0	0	0,1163	ЮТС
ЖФ	Октябрьская ул., 123	Жилое МКД	1		0	0	0,00016	0,00016	0	0	0,0012	0,0012	ЮТС
ЖФ	Октябрьская ул., 123	Жилое МКД	1	116	0,018	0	0	0,018	0,0436	0	0	0,0436	ЮТС
ОДЗ	Октябрьская ул., 125	Административное	1	375	0,1207	0	0	0,1207	0,2813	0	0	0,2813	ЮТС
Итого по ЖФ					1,414	0	0,138	1,552	3,427	0	1,065	4,492	
Итого по ОДЗ					0,156	0	0	0,156	0,363	0	0	0,363	
Итого по кадастровому кварталу					1,57	0	0,138	1,708	3,79	0	1,065	4,855	

Таблица 101 - Тепловые нагрузки потребителей города в кадастровом квартале 22:70:020716

Признак потребителя	Адрес потребителя	Наименование потребителя	Этажность	Площадь отапливаемой, м ²	Нагрузка договорная, Гкал/ч				Годовое потребление, тыс. Гкал				Источник
					Отопление	Вентиляция	ГВС	Сумма	Отопление	Вентиляция	ГВС	Сумма	
ЖФ	Алтайская ул., 11	Жилое МКД	5	3328	0,2377	0	0	0,2377	0,5759	0	0	0,5759	ЮТС
ОДЗ	Алтайская ул., 11	Административное	2		0,06314	0	0	0,06314	0,1471	0	0	0,1471	ЮТС
ЖФ	Алтайская ул., 11	Жилое МКД	5		0	0	0,0351	0,0351	0	0	0,2707	0,2707	ЮТС
ОДЗ	Алтайская ул., 11	Административное	2		0	0	0,00001	0,00001	0	0	0,0001	0,0001	ЮТС
ЖФ	Алтайская ул., 13	Жилое МКД	5	3363	0,239	0	0	0,239	0,5791	0	0	0,5791	ЮТС
ЖФ	Алтайская ул., 13	Жилое МКД	5		0	0	0,0312	0,0312	0	0	0,2407	0,2407	ЮТС
ЖФ	Алтайская ул., 7	Жилое МКД	5	4755	0,329	0	0	0,329	0,7972	0	0	0,7972	ЮТС
ЖФ	Алтайская ул., 7	Жилое МКД	5		0	0	0,04335	0,04335	0	0	0,3344	0,3344	ЮТС
ЖФ	Севастопольская ул., 4	Жилое частный	2	211	0,023	0	0	0,023	0,0557	0	0	0,0557	ЮТС
ЖФ	Севастопольская ул., 4	Жилое частный	2		0	0	0,00162	0,00162	0	0	0,0125	0,0125	ЮТС
Итого по ЖФ					0,829	0	0,111	0,94	2,008	0	0,858	2,866	
Итого по ОДЗ					0,063	0	0	0,063	0,147	0	0	0,147	
Итого по кадастровому кварталу					0,892	0	0,111	1,003	2,155	0	0,858	3,013	

Обосновывающие материалы к схеме теплоснабжения муниципального образования город Рубцовск
Алтайского края на период до 2035 года (актуализация на 2025 год)

Таблица 102 - Тепловые нагрузки потребителей города в кадастровом квартале 22:70:020717

Признак потребителя	Адрес потребителя	Наименование потребителя	Этажность	Площадь отапливаемой, м ²	Нагрузка договорная, Гкал/ч				Годовое потребление, тыс. Гкал				Источник
					Отопление	Вентиляция	ГВС	Сумма	Отопление	Вентиляция	ГВС	Сумма	
ЖФ	Комсомольская ул., 102	Жилое МКД	3		0	0	0,00266	0,00266	0	0	0,0205	0,0205	ЮТС
ЖФ	Комсомольская ул., 102	Жилое МКД	3	422	0,052	0	0	0,052	0,126	0	0	0,126	ЮТС
ОДЗ	Комсомольская ул., 104	Административное	2		0	0	0,00117	0,00117	0	0	0,009	0,009	ЮТС
ОДЗ	Комсомольская ул., 104	Административное	2	84	0,0147	0	0	0,0147	0,0343	0	0	0,0343	ЮТС
ОДЗ	Комсомольская ул., 92	Административное	3	334	0,0269	0	0	0,0269	0,0627	0	0	0,0627	ЮТС
ОДЗ	Комсомольская ул., 92	Административное	3		0	0	0,0004	0,0004	0	0	0,0031	0,0031	ЮТС
ЖФ	Комсомольская ул., 94	Жилое МКД	3		0	0	0,00258	0,00258	0	0	0,0199	0,0199	ЮТС
ЖФ	Комсомольская ул., 94	Жилое МКД	3	425	0,053	0	0	0,053	0,1284	0	0	0,1284	ЮТС
ЖФ	Комсомольская ул., 96	Жилое МКД	5		0	0	0,0508	0,0508	0	0	0,3919	0,3919	ЮТС
ЖФ	Комсомольская ул., 96	Жилое МКД	5	5556	0,383	0	0	0,383	0,928	0	0	0,928	ЮТС
ЖФ	Комсомольская ул., 98	Жилое МКД	5		0	0	0,0389	0,0389	0	0	0,3001	0,3001	ЮТС
ЖФ	Комсомольская ул., 98	Жилое МКД	5	4723	0,323	0	0	0,323	0,7826	0	0	0,7826	ЮТС
ЖФ	Мира ул., 2	Жилое МКД	4	2206	0,186	0	0	0,186	0,4507	0	0	0,4507	ЮТС
ЖФ	Мира ул., 2	Жилое МКД	4		0	0	0,01774	0,01774	0	0	0,1368	0,1368	ЮТС
ОДЗ	Мира ул., 4	Детский сад общеразвивающего вида №50 "Росточек"	2		0	0	0,016274	0,016274	0	0	0,1255	0,1255	ЮТС
ОДЗ	Мира ул., 4	Детский сад общеразвивающего вида №50 "Росточек"	2	1748	0,099	0	0	0,099	0,2307	0	0	0,2307	ЮТС
ОДЗ	Мира ул., 8	Административное	1		0,0105	0	0	0,0105	0,0245	0	0	0,0245	ЮТС
ЖФ	Мира ул., 8	Жилое МКД	4	2252	0,208	0	0	0,208	0,504	0	0	0,504	ЮТС
ЖФ	Мира ул., 8	Жилое МКД	4		0	0	0,01391	0,01391	0	0	0,1073	0,1073	ЮТС
ЖФ	Тракторная ул., 44	Жилое МКД	5		0	0	0,04598	0,04598	0	0	0,3547	0,3547	ЮТС
ЖФ	Тракторная ул., 44	Жилое МКД	5	2766	0,1935	0	0	0,1935	0,4688	0	0	0,4688	ЮТС
ЖФ	Тракторная ул., 44	Жилое МКД	5	2766	0,1935	0	0	0,1935	0,4688	0	0	0,4688	ЮТС
ЖФ	Тракторная ул., 48а	Жилое МКД	3		0	0	0,0034	0,0034	0	0	0,0262	0,0262	ЮТС
ЖФ	Тракторная ул., 48а	Жилое МКД	3	426	0,054	0	0	0,054	0,1308	0	0	0,1308	ЮТС
ЖФ	Тракторная ул., 50а	Жилое МКД	3		0	0	0,00251	0,00251	0	0	0,0194	0,0194	ЮТС
ЖФ	Тракторная ул., 50а	Жилое МКД	3	421	0,053	0	0	0,053	0,1284	0	0	0,1284	ЮТС

Обосновывающие материалы к схеме теплоснабжения муниципального образования город Рубцовск
Алтайского края на период до 2035 года (актуализация на 2025 год)

Признак потребителя	Адрес потребителя	Наименование потребителя	Этажность	Площадь отапливаемой, м ²	Нагрузка договорная, Гкал/ч				Годовое потребление, тыс. Гкал				Источник
					Отопление	Вентиляция	ГВС	Сумма	Отопление	Вентиляция	ГВС	Сумма	
ЖФ	Тракторная ул., 52	Жилое МКД	5		0	0	0,02953	0,02953	0	0	0,2278	0,2278	ЮТС
ЖФ	Тракторная ул., 52	Жилое МКД	5	3378	0,238	0	0	0,238	0,5767	0	0	0,5767	ЮТС
ЖФ	Тракторная ул., 56а	Жилое МКД	3		0	0	0,00197	0,00197	0	0	0,0152	0,0152	ЮТС
ЖФ	Тракторная ул., 56а	Жилое МКД	3	416	0,052	0	0	0,052	0,126	0	0	0,126	ЮТС
Итого по ЖФ					1,989	0	0,21	2,199	4,819	0	1,62	6,439	
Итого по ОДЗ					0,151	0	0,018	0,169	0,352	0	0,138	0,49	
Итого по кадастровому кварталу					2,153	0	0,228	2,381	5,202	0	1,758	6,96	

Таблица 103 - Тепловые нагрузки потребителей города в кадастровом квартале 22:70:020718

Признак потребителя	Адрес потребителя	Наименование потребителя	Этажность	Площадь отапливаемой, м ²	Нагрузка договорная, Гкал/ч				Годовое потребление, тыс. Гкал				Источник
					Отопление	Вентиляция	ГВС	Сумма	Отопление	Вентиляция	ГВС	Сумма	
ОДЗ	Комсомольская ул., 106	Административное	2		0,0418	0	0	0,0418	0,0974	0	0	0,0974	ЮТС
ЖФ	Комсомольская ул., 108	Жилое МКД	3	403	0,052	0	0	0,052	0,126	0	0	0,126	ЮТС
ЖФ	Комсомольская ул., 108	Жилое МКД	3		0	0	0,00251	0,00251	0	0	0,0194	0,0194	ЮТС
ЖФ	Комсомольская ул., 110	Жилое МКД	5	3348	0,255	0	0	0,255	0,6179	0	0	0,6179	ЮТС
ЖФ	Комсомольская ул., 110	Жилое МКД	5		0	0	0,0295	0,0295	0	0	0,2276	0,2276	ЮТС
ЖФ	Комсомольская ул., 114	Жилое МКД	3		0	0	0,00269	0,00269	0	0	0,0207	0,0207	ЮТС
ЖФ	Комсомольская ул., 114	Жилое МКД	3	452	0,052	0	0	0,052	0,126	0	0	0,126	ЮТС
ОДЗ	Комсомольская ул., 114а	Административное	2		0	0	0,0001	0,0001	0	0	0,0008	0,0008	ЮТС
ОДЗ	Комсомольская ул., 114а	Административное	2	547	0,0508	0	0	0,0508	0,1184	0	0	0,1184	ЮТС
ОДЗ	Комсомольская ул., 118	Административное	2		0	0	0,002728	0,002728	0	0	0,021	0,021	ЮТС
ОДЗ	Комсомольская ул., 118	Административное	1		0	0	0,000045	0,000045	0	0	0,0003	0,0003	ЮТС
ОДЗ	Комсомольская ул., 118	Административное	1	183	0,019	0	0	0,019	0,0443	0	0	0,0443	ЮТС
ОДЗ	Комсомольская ул., 118	Административное	2	892	0,0657	0	0	0,0657	0,1531	0	0	0,1531	ЮТС
ОДЗ	Комсомольская ул., 120	МКУ "Управление образования"	2		0	0	0,00027	0,00027	0	0	0,0021	0,0021	ЮТС
ОДЗ	Комсомольская ул., 120	МКУ "Управление образования"	2	1229	0,0906	0	0	0,0906	0,2111	0	0	0,2111	ЮТС
ЖФ	Комсомольская ул., 122	Жилое МКД	3		0	0	0,00569	0,00569	0	0	0,0439	0,0439	ЮТС
ЖФ	Комсомольская ул., 122	Жилое МКД	3	1084	0,109	0	0	0,109	0,2641	0	0	0,2641	ЮТС

Обосновывающие материалы к схеме теплоснабжения муниципального образования город Рубцовск
Алтайского края на период до 2035 года (актуализация на 2025 год)

Признак потребителя	Адрес потребителя	Наименование потребителя	Этажность	Площадь отапливаемой, м ²	Нагрузка договорная, Гкал/ч				Годовое потребление, тыс. Гкал				Источник
					Отопление	Вентиляция	ГВС	Сумма	Отопление	Вентиляция	ГВС	Сумма	
ЖФ	Московская ул., 1	Жилое МКД	5		0	0	0,04026	0,04026	0	0	0,3105	0,3105	ЮТС
ЖФ	Московская ул., 1	Жилое МКД	5	4721	0,323	0	0	0,323	0,7826	0	0	0,7826	ЮТС
ЖФ	Московская ул., 3а	Жилое МКД	2		0	0	0,0022	0,0022	0	0	0,017	0,017	ЮТС
ЖФ	Московская ул., 3а	Жилое МКД	2	515	0,063	0	0	0,063	0,1526	0	0	0,1526	ЮТС
ЖФ	Тракторная ул., 30	Жилое МКД	5		0	0	0,04226	0,04226	0	0	0,326	0,326	ЮТС
ЖФ	Тракторная ул., 30	Жилое МКД	5	4709	0,323	0	0	0,323	0,7826	0	0	0,7826	ЮТС
ЖФ	Тракторная ул., 32	Жилое МКД	5		0	0	0,03051	0,03051	0	0	0,2353	0,2353	ЮТС
ЖФ	Тракторная ул., 32	Жилое МКД	5	3306	0,237	0	0	0,237	0,5742	0	0	0,5742	ЮТС
ЖФ	Тракторная ул., 34	Жилое МКД	5		0	0	0,0319	0,0319	0	0	0,2461	0,2461	ЮТС
ЖФ	Тракторная ул., 34	Жилое МКД	5	3339	0,235	0	0	0,235	0,5694	0	0	0,5694	ЮТС
ЖФ	Тракторная ул., 40а	Жилое МКД	3		0	0	0,00268	0,00268	0	0	0,0207	0,0207	ЮТС
ЖФ	Тракторная ул., 40а	Жилое МКД	3	426	0,052	0	0	0,052	0,126	0	0	0,126	ЮТС
Итого по ЖФ					1,701	0	0,19	1,891	4,121	0	1,467	5,589	
Итого по ОДЗ					0,268	0	0,003	0,271	0,624	0	0,025	0,65	
Итого по кадастровому кварталу					1,969	0	0,193	2,162	4,745	0	1,492	6,239	

Таблица 104 - Тепловые нагрузки потребителей города в кадастровом квартале 22:70:020719

Признак потребителя	Адрес потребителя	Наименование потребителя	Этажность	Площадь отапливаемой, м ²	Нагрузка договорная, Гкал/ч				Годовое потребление, тыс. Гкал				Источник
					Отопление	Вентиляция	ГВС	Сумма	Отопление	Вентиляция	ГВС	Сумма	
ЖФ	Комсомольская ул., 83	Жилое МКД	2		0	0	0,00455	0,00455	0	0	0,0351	0,0351	ЮТС
ЖФ	Комсомольская ул., 83	Жилое МКД	2	812	0,091	0	0	0,091	0,2205	0	0	0,2205	ЮТС
ОДЗ	Комсомольская ул., 83а	Административное	1		0	0	0,00006	0,00006	0	0	0,0005	0,0005	ЮТС
ОДЗ	Комсомольская ул., 83в	Административное	1	58	0,0221	0	0	0,0221	0,0515	0	0	0,0515	ЮТС
ЖФ	Комсомольская ул., 89	Жилое МКД	2		0	0	0,00554	0,00554	0	0	0,0427	0,0427	ЮТС
ЖФ	Комсомольская ул., 89	Жилое МКД	2	817	0,091	0	0	0,091	0,2205	0	0	0,2205	ЮТС
ОДЗ	Комсомольская ул., 93	Медицинское	1		0	0	0,0599	0,0599	0	0	0,462	0,462	ЮТС
ОДЗ	Комсомольская ул., 93	Медицинское	1	828	0,0466	0	0	0,0466	0,1086	0	0	0,1086	ЮТС
ОДЗ	Комсомольская ул., 93	Медицинское	1	828	0,0562	0	0	0,0562	0,131	0	0	0,131	ЮТС
ОДЗ	Октябрьская ул., 90	Медицинское	1		0	0	0,000603	0,000603	0	0	0,0047	0,0047	ЮТС

Обосновывающие материалы к схеме теплоснабжения муниципального образования город Рубцовск
Алтайского края на период до 2035 года (актуализация на 2025 год)

Признак потребителя	Адрес потребителя	Наименование потребителя	Этажность	Площадь отопляемая, м ²	Нагрузка договорная, Гкал/ч				Годовое потребление, тыс. Гкал				Источник
					Отопление	Вентиляция	ГВС	Сумма	Отопление	Вентиляция	ГВС	Сумма	
ОДЗ	Октябрьская ул., 90	Административное	1	94	0,007	0	0	0,007	0,0163	0	0	0,0163	ЮТС
П	Октябрьская ул., 90в	Производственное	1	43	0,005	0	0	0,005	0,0112	0	0	0,0112	ЮТС
П	Октябрьская ул., 90в	Производственное	1	155	0,0118	0	0	0,0118	0,0263	0	0	0,0263	ЮТС
ОДЗ	Октябрьская ул., 92	Административное	1	153	0,0125	0	0	0,0125	0,0291	0	0	0,0291	ЮТС
ОДЗ	Октябрьская ул., 96	Краевой кожно-венерологический диспансер	1	539	0,0277	0	0	0,0277	0,0646	0	0	0,0646	ЮТС
ОДЗ	Октябрьская ул., 96	Краевой кожно-венерологический диспансер	1		0,0213	0	0	0,0213	0,0496	0	0	0,0496	ЮТС
ЖФ	Октябрьская ул., 98	Жилое МКД	2		0	0	0,0033	0,0033	0	0	0,0255	0,0255	ЮТС
ЖФ	Октябрьская ул., 98	Жилое МКД	2	762	0,076	0	0	0,076	0,1841	0	0	0,1841	ЮТС
ЖФ	Урицкого ул., 2	Жилое МКД	2	695	0,076	0	0	0,076	0,1841	0	0	0,1841	ЮТС
ЖФ	Урицкого ул., 2	Жилое МКД	2		0	0	0,00292	0,00292	0	0	0,0225	0,0225	ЮТС
ОДЗ	Урицкого ул., 4	Медицинское	2	738	0,071	0	0	0,071	0,1655	0	0	0,1655	ЮТС
ОДЗ	Урицкого ул., 4	Медицинское	2		0	0	0,002275	0,002275	0	0	0,0175	0,0175	ЮТС
ЖФ	Школьный пер., 3	Жилое МКД	2	552	0,068	0	0	0,068	0,1648	0	0	0,1648	ЮТС
ЖФ	Школьный пер., 3	Жилое МКД	2		0	0	0,00271	0,00271	0	0	0,0209	0,0209	ЮТС
Итого по ЖФ					0,402	0	0,019	0,421	0,974	0	0,147	1,121	
Итого по ОДЗ					0,264	0	0,063	0,327	0,616	0	0,485	1,101	
Итого по П					0,017	0	0	0,017	0,038	0	0	0,038	
Итого по кадастровому кварталу					0,683	0	0,082	0,765	1,628	0	0,632	2,26	

Таблица 105 - Тепловые нагрузки потребителей города в кадастровом квартале 22:70:020721

Признак потребителя	Адрес потребителя	Наименование потребителя	Этажность	Площадь отопляемая, м ²	Нагрузка договорная, Гкал/ч				Годовое потребление, тыс. Гкал				Источник
					Отопление	Вентиляция	ГВС	Сумма	Отопление	Вентиляция	ГВС	Сумма	
ЖФ	Ленина пр-т., 10	Жилое МКД	5		0	0	0,0369	0,0369	0	0	0,2846	0,2846	ЮТС
ЖФ	Ленина пр-т., 10	Жилое МКД	5	2008	0,191	0	0	0,191	0,4628	0	0	0,4628	ЮТС
ЖФ	Ленина пр-т., 12	Жилое частный	1		0	0	0,0003	0,0003	0	0	0,0023	0,0023	ЮТС
ЖФ	Ленина пр-т., 12	Жилое частный	1	81	0,0158	0	0	0,0158	0,0383	0	0	0,0383	ЮТС
ЖФ	Ленина пр-т., 12а	Жилое частный	1	149	0,027	0	0	0,027	0,0654	0	0	0,0654	ЮТС
П	Ленина пр-т., 14	Производственное	1	360	0,04	0	0	0,04	0,0892	0	0	0,0892	ЮТС

Обосновывающие материалы к схеме теплоснабжения муниципального образования город Рубцовск
Алтайского края на период до 2035 года (актуализация на 2025 год)

Признак потребителя	Адрес потребителя	Наименование потребителя	Этажность	Площадь отапливаемая, м ²	Нагрузка договорная, Гкал/ч				Годовое потребление, тыс. Гкал				Источник
					Отопление	Вентиляция	ГВС	Сумма	Отопление	Вентиляция	ГВС	Сумма	
ЖФ	Ленина пр-т., 16	Жилое МКД	2		0	0	0,00435	0,00435	0	0	0,0336	0,0336	ЮТС
ЖФ	Ленина пр-т., 16	Жилое МКД	2	1962	0,2	0	0	0,2	0,4846	0	0	0,4846	ЮТС
ЖФ	Ленина пр-т., 16	Жилое МКД	2		0,028	0	0	0,028	0,0678	0	0	0,0678	ЮТС
ЖФ	Ленина пр-т., 2	Жилое МКД	2		0	0	0,00645	0,00645	0	0	0,0498	0,0498	ЮТС
ЖФ	Ленина пр-т., 2	Жилое МКД	2	847	0,09	0	0	0,09	0,2181	0	0	0,2181	ЮТС
ЖФ	Ленина пр-т., 20	Жилое МКД	2		0	0	0,00312	0,00312	0	0	0,0241	0,0241	ЮТС
ЖФ	Ленина пр-т., 20	Жилое МКД	2	619	0,065	0	0	0,065	0,1575	0	0	0,1575	ЮТС
ОДЗ	Ленина пр-т., 4	Открытая общеобразовательная школа №1	2		0	0	0,00242	0,00242	0	0	0,0187	0,0187	ЮТС
ОДЗ	Ленина пр-т., 4	Открытая общеобразовательная школа №1	2	917	0,073	0	0	0,073	0,1701	0	0	0,1701	ЮТС
ЖФ	Октябрьская ул., 127	Жилое частный	1		0	0	0,00165	0,00165	0	0	0,0127	0,0127	ЮТС
ЖФ	Октябрьская ул., 127	Жилое частный	1	194	0,017	0	0	0,017	0,0412	0	0	0,0412	ЮТС
ЖФ	Октябрьская ул., 129	Жилое частный	1		0	0	0,0021	0,0021	0	0	0,0162	0,0162	ЮТС
ЖФ	Октябрьская ул., 129	Жилое частный	1	230	0,022	0	0	0,022	0,0533	0	0	0,0533	ЮТС
ОДЗ	Октябрьская ул., 131	Медицинское	1		0	0	0,0014	0,0014	0	0	0,0108	0,0108	ЮТС
ОДЗ	Октябрьская ул., 131	Территориальный центр социальной помощи семье и детям	1		0,0056	0	0	0,0056	0,0131	0	0	0,0131	ЮТС
ОДЗ	Октябрьская ул., 131	Административное	1	106	0,0101	0	0	0,0101	0,0235	0	0	0,0235	ЮТС
ОДЗ	Октябрьская ул., 131	Территориальный центр социальной помощи семье и детям	2	804	0,0816	0	0	0,0816	0,1902	0	0	0,1902	ЮТС
ОДЗ	Октябрьская ул., 133	Медицинское	2		0	0	0,0256	0,0256	0	0	0,1975	0,1975	ЮТС
ОДЗ	Октябрьская ул., 133	Медицинское	1		0	0	0,0083	0,0083	0	0	0,064	0,064	ЮТС
ОДЗ	Октябрьская ул., 133	Медицинское	2		0	0	0,01395	0,01395	0	0	0,1076	0,1076	ЮТС
ОДЗ	Октябрьская ул., 133	Центральная Районная больница	2	2374	0,1567	0	0	0,1567	0,3652	0	0	0,3652	ЮТС
ОДЗ	Октябрьская ул., 133	Центральная Районная больница	2	811	0,0713	0	0	0,0713	0,1662	0	0	0,1662	ЮТС
ОДЗ	Октябрьская ул., 133	Центральная Районная больница	1	238	0,0252	0	0	0,0252	0,0587	0	0	0,0587	ЮТС
ЖФ	Октябрьская ул., 135	Жилое частный	1		0	0	0,0021	0,0021	0	0	0,0162	0,0162	ЮТС
ЖФ	Октябрьская ул., 135	Жилое частный	1		0	0	0,0021	0,0021	0	0	0,0162	0,0162	ЮТС
ЖФ	Октябрьская ул., 135	Жилое частный	1	90	0,009	0	0	0,009	0,0218	0	0	0,0218	ЮТС

Обосновывающие материалы к схеме теплоснабжения муниципального образования город Рубцовск
Алтайского края на период до 2035 года (актуализация на 2025 год)

Признак потребителя	Адрес потребителя	Наименование потребителя	Этажность	Площадь отапливаемой, м ²	Нагрузка договорная, Гкал/ч				Годовое потребление, тыс. Гкал				Источник
					Отопление	Вентиляция	ГВС	Сумма	Отопление	Вентиляция	ГВС	Сумма	
ЖФ	Октябрьская ул., 135	Жилое частный	1	90	0,009	0	0	0,009	0,0218	0	0	0,0218	ЮТС
ЖФ	Октябрьская ул., 137-1	Жилое частный	1		0	0	0,00105	0,00105	0	0	0,0081	0,0081	ЮТС
ЖФ	Октябрьская ул., 137-1	Жилое частный	1	154	0,017	0	0	0,017	0,0412	0	0	0,0412	ЮТС
ЖФ	Октябрьская ул., 137-2	Жилое частный	1	154	0,009	0	0	0,009	0,0218	0	0	0,0218	ЮТС
ОДЗ	Октябрьская ул., 139	Административное	1		0	0	0,00255	0,00255	0	0	0,0197	0,0197	ЮТС
ОДЗ	Октябрьская ул., 139	Административное	1	589	0,065	0	0	0,065	0,1515	0	0	0,1515	ЮТС
ЖФ	Октябрьская ул., 141-1	Жилое частный	1		0	0	0,00165	0,00165	0	0	0,0127	0,0127	ЮТС
ЖФ	Октябрьская ул., 141-1	Жилое частный	1	393	0,01	0	0	0,01	0,0242	0	0	0,0242	ЮТС
ЖФ	Октябрьская ул., 141-2	Жилое частный	1	393	0,03	0	0	0,03	0,0727	0	0	0,0727	ЮТС
ЖФ	Октябрьская ул., 141-2	Жилое частный	1		0	0	0,00165	0,00165	0	0	0,0127	0,0127	ЮТС
ОДЗ	Октябрьская ул., 143	Медицинское	2		0	0	0,00146	0,00146	0	0	0,0113	0,0113	ЮТС
ОДЗ	Октябрьская ул., 143	Медицинское	2	430	0,044	0	0	0,044	0,1025	0	0	0,1025	ЮТС
ОДЗ	Октябрьская ул., 143	Медицинское	1	506	0,0558	0	0	0,0558	0,13	0	0	0,13	ЮТС
ОДЗ	Октябрьская ул., 145	Медицинское	2		0	0	0,00394	0,00394	0	0	0,0304	0,0304	ЮТС
ОДЗ	Октябрьская ул., 145	Медицинское	2	438	0,0452	0	0	0,0452	0,1053	0	0	0,1053	ЮТС
Итого по ЖФ					0,74	0	0,063	0,803	1,793	0	0,489	2,282	
Итого по ОДЗ					0,634	0	0,06	0,693	1,476	0	0,46	1,936	
Итого по П					0,04	0	0	0,04	0,089	0	0	0,089	
Итого по кадастровому кварталу					1,414	0	0,123	1,536	3,358	0	0,949	4,307	

Таблица 106 - Тепловые нагрузки потребителей города в кадастровом квартале 22:70:020722

Признак потребителя	Адрес потребителя	Наименование потребителя	Этажность	Площадь отапливаемой, м ²	Нагрузка договорная, Гкал/ч				Годовое потребление, тыс. Гкал				Источник
					Отопление	Вентиляция	ГВС	Сумма	Отопление	Вентиляция	ГВС	Сумма	
ОДЗ	Ленина пр-т., 1	Административное	2		0	0	0,000984	0,000984	0	0	0,0076	0,0076	ЮТС
ОДЗ	Ленина пр-т., 1	Административное	2	1470	0,1217	0	0	0,1217	0,2836	0	0	0,2836	ЮТС
ОДЗ	Ленина пр-т., 1а	Медицинское	4		0	0	0,01395	0,01395	0	0	0,1076	0,1076	ЮТС
ОДЗ	Ленина пр-т., 1а	Медицинское	4	5426	0,302	0	0	0,302	0,7038	0	0	0,7038	ЮТС
ЖФ	Урицкого ул., 12А	Жилое частный	2	216	0,023	0	0	0,023	0,0557	0	0	0,0557	ЮТС
Итого по ЖФ					0,023	0	0	0,023	0,056	0	0	0,056	
Итого по ОДЗ					0,424	0	0,015	0,439	0,987	0	0,115	1,103	
Итого по кадастровому кварталу					0,447	0	0,015	0,462	1,043	0	0,115	1,159	

Обосновывающие материалы к схеме теплоснабжения муниципального образования город Рубцовск
Алтайского края на период до 2035 года (актуализация на 2025 год)

Таблица 107 - Тепловые нагрузки потребителей города в кадастровом квартале 22:70:020723

Признак потребителя	Адрес потребителя	Наименование потребителя	Этажность	Площадь отапливаемой, м ²	Нагрузка договорная, Гкал/ч				Годовое потребление, тыс. Гкал				Источник
					Отопление	Вентиляция	ГВС	Сумма	Отопление	Вентиляция	ГВС	Сумма	
ЖФ	Калинина ул., 3	Жилое МКД	3	862	0,09	0	0	0,09	0,2181	0	0	0,2181	ЮТС
ЖФ	Калинина ул., 3	Жилое МКД	3		0	0	0,0067	0,0067	0	0	0,0517	0,0517	ЮТС
ЖФ	Комсомольская ул., 126	Жилое МКД	2		0	0	0,00338	0,00338	0	0	0,0261	0,0261	ЮТС
ОДЗ	Комсомольская ул., 126	Административное	1		0,0603	0	0	0,0603	0,1405	0	0	0,1405	ЮТС
ЖФ	Комсомольская ул., 126	Жилое МКД	2	947	0,1001	0	0	0,1001	0,2425	0	0	0,2425	ЮТС
ЖФ	Комсомольская ул., 128	Жилое МКД	3	835	0,0901	0	0	0,0901	0,2183	0	0	0,2183	ЮТС
ЖФ	Комсомольская ул., 128	Жилое МКД	2		0	0	0,00343	0,00343	0	0	0,0265	0,0265	ЮТС
ЖФ	Комсомольская ул., 130	Жилое МКД	2		0	0	0,0055	0,0055	0	0	0,0424	0,0424	ЮТС
ЖФ	Комсомольская ул., 130	Жилое МКД	2	1330	0,1439	0	0	0,1439	0,3487	0	0	0,3487	ЮТС
ОДЗ	Московская ул., 4	Медицинское	2	1695	0,1078	0	0	0,1078	0,2512	0	0	0,2512	ЮТС
ОДЗ	Московская ул., 4	Медицинское	2		0	0	0,020312	0,020312	0	0	0,1567	0,1567	ЮТС
ЖФ	Тракторная ул., 26	Жилое МКД	2		0	0	0,00482	0,00482	0	0	0,0372	0,0372	ЮТС
ЖФ	Тракторная ул., 26	Жилое МКД	2	194	0,102	0	0	0,102	0,2471	0	0	0,2471	ЮТС
Итого по ЖФ					0,526	0	0,024	0,55	1,275	0	0,184	1,459	
Итого по ОДЗ					0,168	0	0,02	0,188	0,392	0	0,157	0,548	
Итого по кадастровому кварталу					0,694	0	0,044	0,738	1,667	0	0,341	2,007	

Таблица 108 - Тепловые нагрузки потребителей города в кадастровом квартале 22:70:020725

Признак потребителя	Адрес потребителя	Наименование потребителя	Этажность	Площадь отапливаемой, м ²	Нагрузка договорная, Гкал/ч				Годовое потребление, тыс. Гкал				Источник
					Отопление	Вентиляция	ГВС	Сумма	Отопление	Вентиляция	ГВС	Сумма	
ЖФ	Калинина ул., 11	Жилое МКД	4		0	0	0,0123	0,0123	0	0	0,0949	0,0949	ЮТС
ЖФ	Калинина ул., 11	Жилое МКД	4	1802	0,172	0	0	0,172	0,4168	0	0	0,4168	ЮТС
ЖФ	Калинина ул., 7	Жилое МКД	3		0	0	0,0065	0,0065	0	0	0,0501	0,0501	ЮТС
ЖФ	Калинина ул., 7	Жилое МКД	3	1583	0,1528	0	0	0,1528	0,3702	0	0	0,3702	ЮТС
ЖФ	Калинина ул., 9	Жилое МКД	3		0	0	0,00696	0,00696	0	0	0,0537	0,0537	ЮТС
ЖФ	Калинина ул., 9	Жилое МКД	3	1595	0,157	0	0	0,157	0,3804	0	0	0,3804	ЮТС
ОДЗ	Комсомольская ул., 1016	Административное	1	209	0,0216	0	0	0,0216	0,0503	0	0	0,0503	ЮТС

Обосновывающие материалы к схеме теплоснабжения муниципального образования город Рубцовск
Алтайского края на период до 2035 года (актуализация на 2025 год)

Признак потребителя	Адрес потребителя	Наименование потребителя	Этажность	Площадь отопляемая, м ²	Нагрузка договорная, Гкал/ч				Годовое потребление, тыс. Гкал				Источник
					Отопление	Вентиляция	ГВС	Сумма	Отопление	Вентиляция	ГВС	Сумма	
ОДЗ	Комсомольская ул., 101б	МУП	1		0	0	0,0001	0,0001	0	0	0,0008	0,0008	ЮТС
ОДЗ	Комсомольская ул., 101б	МУП	1	43	0,0045	0	0	0,0045	0,0105	0	0	0,0105	ЮТС
ОДЗ	Октябрьская ул., 98а	Образовательное	5	4136	0,3192	0	0	0,3192	0,7439	0	0	0,7439	ЮТС
Итого по ЖФ					0,482	0	0,026	0,508	1,167	0	0,199	1,366	
Итого по ОДЗ					0,345	0	0	0,345	0,805	0	0,001	0,806	
Итого по кадастровому кварталу					0,827	0	0,026	0,853	1,972	0	0,2	2,172	

Таблица 109 - Тепловые нагрузки потребителей города в кадастровом квартале 22:70:020726

Признак потребителя	Адрес потребителя	Наименование потребителя	Этажность	Площадь отопляемая, м ²	Нагрузка договорная, Гкал/ч				Годовое потребление, тыс. Гкал				Источник
					Отопление	Вентиляция	ГВС	Сумма	Отопление	Вентиляция	ГВС	Сумма	
ЖФ	Ленина пр-т., 22	Жилое МКД	2		0	0	0,00243	0,00243	0	0	0,0187	0,0187	ЮТС
ЖФ	Ленина пр-т., 22	Жилое МКД	2	568	0,0601	0	0	0,0601	0,1456	0	0	0,1456	ЮТС
ЖФ	Ленина пр-т., 24	Жилое МКД	3		0	0	0,00558	0,00558	0	0	0,043	0,043	ЮТС
ЖФ	Ленина пр-т., 24	Жилое МКД	3	1087	0,1157	0	0	0,1157	0,2803	0	0	0,2803	ЮТС
ЖФ	Ленина пр-т., 26	Жилое МКД	2		0	0	0,00277	0,00277	0	0	0,0214	0,0214	ЮТС
ЖФ	Ленина пр-т., 26	Жилое МКД	2	583	0,06	0	0	0,06	0,1454	0	0	0,1454	ЮТС
ЖФ	Московская ул., 10	Жилое МКД	2	474	0,058	0	0	0,058	0,1405	0	0	0,1405	ЮТС
ЖФ	Московская ул., 10	Жилое МКД	2		0	0	0,00246	0,00246	0	0	0,019	0,019	ЮТС
ЖФ	Октябрьская ул., 147	Жилое МКД	2		0	0	0,00358	0,00358	0	0	0,0276	0,0276	ЮТС
ЖФ	Октябрьская ул., 147	Жилое МКД	2	588	0,0599	0	0	0,0599	0,1451	0	0	0,1451	ЮТС
ЖФ	Октябрьская ул., 149	Жилое МКД	3		0	0	0,0106	0,0106	0	0	0,0818	0,0818	ЮТС
ЖФ	Октябрьская ул., 149	Жилое МКД	3	1111	0,131	0	0	0,131	0,3174	0	0	0,3174	ЮТС
П	Октябрьская ул., 149а	Производственное	1	93	0,0461	0	0	0,0461	0,1028	0	0	0,1028	ЮТС
ЖФ	Октябрьская ул., 151	Жилое МКД	2		0	0	0,00271	0,00271	0	0	0,0209	0,0209	ЮТС
ЖФ	Октябрьская ул., 151	Жилое МКД	2	554	0,061	0	0	0,061	0,1478	0	0	0,1478	ЮТС
Итого по ЖФ					0,546	0	0,03	0,576	1,322	0	0,232	1,555	
Итого по П					0,046	0	0	0,046	0,103	0	0	0,103	
Итого по кадастровому кварталу					0,592	0	0,03	0,622	1,425	0	0,232	1,658	

Обосновывающие материалы к схеме теплоснабжения муниципального образования город Рубцовск
Алтайского края на период до 2035 года (актуализация на 2025 год)

Таблица 110 - Тепловые нагрузки потребителей города в кадастровом квартале 22:70:020728

Признак потребителя	Адрес потребителя	Наименование потребителя	Этажность	Площадь отапливаемой, м ²	Нагрузка договорная, Гкал/ч				Годовое потребление, тыс. Гкал				Источник
					Отопление	Вентиляция	ГВС	Сумма	Отопление	Вентиляция	ГВС	Сумма	
ЖФ	Калинина ул., 15	Жилое МКД	5		0	0	0,0274	0,0274	0	0	0,2114	0,2114	ЮТС
ЖФ	Калинина ул., 15	Жилое МКД	5	3174	0,2642	0	0	0,2642	0,6402	0	0	0,6402	ЮТС
ЖФ	Калинина ул., 17	Жилое МКД	5	2564	0,1915	0	0	0,1915	0,464	0	0	0,464	ЮТС
ЖФ	Калинина ул., 17	Жилое МКД	5		0	0	0,01862	0,01862	0	0	0,1436	0,1436	ЮТС
ОДЗ	Калинина ул., 17а	Административное	1	775	0,0153	0	0	0,0153	0,0357	0	0	0,0357	ЮТС
ОДЗ	Калинина ул., 21	МКУ "Управление культуры, спорта и мол. политики"	1		0,01379	0	0	0,01379	0,0321	0	0	0,0321	ЮТС
ОДЗ	Калинина ул., 21	МКУ "Управление культуры, спорта и мол. политики"	3	2285	0,116526	0	0	0,116526	0,2716	0	0	0,2716	ЮТС
ОДЗ	Калинина ул., 21	МКУ "Управление культуры, спорта и мол. политики"	1	121	0,00841	0	0	0,00841	0,0196	0	0	0,0196	ЮТС
ОДЗ	Калинина ул., 21	МКУ "Управление культуры, спорта и мол. политики"	1		0,005	0	0	0,005	0,0117	0	0	0,0117	ЮТС
ОДЗ	Калинина ул., 21	МКУ "Управление культуры, спорта и мол. политики"	2		0,005	0	0	0,005	0,0117	0	0	0,0117	ЮТС
ОДЗ	Калинина ул., 21	МКУ "Управление культуры, спорта и мол. политики"	1		0,00696	0	0	0,00696	0,0162	0	0	0,0162	ЮТС
ОДЗ	Калинина ул., 21	МКУ "Управление культуры, спорта и мол. политики"	3		0	0	0,01087	0,01087	0	0	0,0838	0,0838	ЮТС
ОДЗ	Калинина ул., 21	МКУ "Управление культуры, спорта и мол. политики"	1		0,01	0	0	0,01	0,0233	0	0	0,0233	ЮТС
П	Калинина ул., 21б	Производственное	1	349	0,0228	0	0	0,0228	0,0509	0	0	0,0509	ЮТС
П	Калинина ул., 21б	Производственное	1		0	0	0,0026	0,0026	0	0	0,0201	0,0201	ЮТС
ОДЗ	Ленина пр-т., 3	Административное	1		0,0289	0	0	0,0289	0,0673	0	0	0,0673	ЮТС
ЖФ	Ленина пр-т., 3	Жилое МКД	5		0	0	0,03085	0,03085	0	0	0,238	0,238	ЮТС
ЖФ	Ленина пр-т., 3	Жилое МКД	5		0	0	0,03085	0,03085	0	0	0,238	0,238	ЮТС
ЖФ	Ленина пр-т., 3	Жилое МКД	5	3302	0,2249	0	0	0,2249	0,5449	0	0	0,5449	ЮТС
ЖФ	Ленина пр-т., 3	Жилое МКД	5	3302	0,2542	0	0	0,2542	0,6159	0	0	0,6159	ЮТС
ОДЗ	Ленина пр-т., 3а	Административное	2		0	0	0,010621	0,010621	0	0	0,0819	0,0819	ЮТС
ОДЗ	Ленина пр-т., 3а	Административное	2	734	0,0644	0	0	0,0644	0,1501	0	0	0,1501	ЮТС
ОДЗ	Ленина пр-т., 7	МКУ "Управление	2		0	0	0,00184	0,00184	0	0	0,0142	0,0142	ЮТС

Обосновывающие материалы к схеме теплоснабжения муниципального образования город Рубцовск
Алтайского края на период до 2035 года (актуализация на 2025 год)

Признак потребителя	Адрес потребителя	Наименование потребителя	Этажность	Площадь отапливаемая, м ²	Нагрузка договорная, Гкал/ч				Годовое потребление, тыс. Гкал				Источник
					Отопление	Вентиляция	ГВС	Сумма	Отопление	Вентиляция	ГВС	Сумма	
		культуры, спорта и мол. политики"											
ОДЗ	Ленина пр-т., 7	Дворец культуры "Тракторостроитель"	2	5571	0,344	0	0	0,344	0,8017	0	0	0,8017	ЮТС
Итого по ЖФ					0,935	0	0,108	1,043	2,265	0	0,831	3,096	
Итого по ОДЗ					0,618	0	0,023	0,642	1,441	0	0,18	1,621	
Итого по П					0,023	0	0,003	0,025	0,051	0	0,02	0,071	
Итого по кадастровому кварталу					1,576	0	0,134	1,71	3,757	0	1,031	4,788	

Таблица 111 - Тепловые нагрузки потребителей города в кадастровом квартале 22:70:020825

Признак потребителя	Адрес потребителя	Наименование потребителя	Этажность	Площадь отапливаемая, м ²	Нагрузка договорная, Гкал/ч				Годовое потребление, тыс. Гкал				Источник
					Отопление	Вентиляция	ГВС	Сумма	Отопление	Вентиляция	ГВС	Сумма	
ОДЗ	Пролетарская ул., 103	МУП	2	6345	0,3694	0	0	0,3694	0,8609	0	0	0,8609	ЮТС
ОДЗ	Пролетарская ул., 103	МУП	2		0	0	0,02639	0,02639	0	0	0,2036	0,2036	ЮТС
ОДЗ	Пролетарская ул., 103	Административное	2		0,0452	0	0	0,0452	0,1053	0	0	0,1053	ЮТС
ОДЗ	Пролетарская ул., 105	Административное	1	97	0,0075	0	0	0,0075	0,0175	0	0	0,0175	ЮТС
ОДЗ	Пролетарская ул., 107а	Административное	1	169	0,0196	0	0	0,0196	0,0457	0	0	0,0457	ЮТС
Итого по ОДЗ					0,442	0	0,026	0,468	1,029	0	0,204	1,233	
Итого по кадастровому кварталу					0,442	0	0,026	0,468	1,029	0	0,204	1,233	

Таблица 112 - Тепловые нагрузки потребителей города в кадастровом квартале 22:70:020901

Признак потребителя	Адрес потребителя	Наименование потребителя	Этажность	Площадь отапливаемая, м ²	Нагрузка договорная, Гкал/ч				Годовое потребление, тыс. Гкал				Источник
					Отопление	Вентиляция	ГВС	Сумма	Отопление	Вентиляция	ГВС	Сумма	
ОДЗ	Тракторная ул., 11	Административное	1	361	0,0414	0	0	0,0414	0,0965	0	0	0,0965	ЮТС
Итого по ОДЗ					0,041	0	0	0,041	0,097	0	0	0,097	
Итого по кадастровому кварталу					0,041	0	0	0,041	0,097	0	0	0,097	

Таблица 113 - Тепловые нагрузки потребителей города в кадастровом квартале 22:70:020902

Признак потребителя	Адрес потребителя	Наименование потребителя	Этажность	Площадь отапливаемая, м ²	Нагрузка договорная, Гкал/ч				Годовое потребление, тыс. Гкал				Источник
					Отопление	Вентиляция	ГВС	Сумма	Отопление	Вентиляция	ГВС	Сумма	
ЖФ	Дзержинского ул., 3	Жилое МКД	3		0	0	0,006	0,006	0	0	0,0463	0,0463	ЮТС
ЖФ	Дзержинского ул., 3	Жилое МКД	3	1103	0,1161	0	0	0,1161	0,2813	0	0	0,2813	ЮТС

Обосновывающие материалы к схеме теплоснабжения муниципального образования город Рубцовск
Алтайского края на период до 2035 года (актуализация на 2025 год)

Признак потребителя	Адрес потребителя	Наименование потребителя	Этажность	Площадь отапливаемая, м ²	Нагрузка договорная, Гкал/ч				Годовое потребление, тыс. Гкал				Источник
					Отопление	Вентиляция	ГВС	Сумма	Отопление	Вентиляция	ГВС	Сумма	
ЖФ	Комсомольская ул., 132	Жилое МКД	2	1607	0,1494	0	0	0,1494	0,362	0	0	0,362	ЮТС
ЖФ	Комсомольская ул., 132	Жилое МКД	2		0	0	0,0083	0,0083	0	0	0,064	0,064	ЮТС
ОДЗ	Комсомольская ул., 134	МКУ "Управление культуры, спорта и мол. политики"	2	1159	0,0966	0	0	0,0966	0,2251	0	0	0,2251	ЮТС
ОДЗ	Комсомольская ул., 134	МКУ "Управление культуры, спорта и мол. политики"	2		0	0	0,00014	0,00014	0	0	0,0011	0,0011	ЮТС
ЖФ	Комсомольская ул., 136	Жилое МКД	3	831	0,1	0	0	0,1	0,2423	0	0	0,2423	ЮТС
ЖФ	Комсомольская ул., 136	Жилое МКД	3		0	0	0,0555	0,0555	0	0	0,4281	0,4281	ЮТС
ЖФ	Комсомольская ул., 138	Жилое МКД	3	1086	0,1122	0	0	0,1122	0,2719	0	0	0,2719	ЮТС
ЖФ	Комсомольская ул., 138	Жилое МКД	3		0	0	0,00551	0,00551	0	0	0,0425	0,0425	ЮТС
ЖФ	Комсомольская ул., 140	Жилое МКД	3	1046	0,1109	0	0	0,1109	0,2687	0	0	0,2687	ЮТС
ЖФ	Комсомольская ул., 140	Жилое МКД	3		0	0	0,0063	0,0063	0	0	0,0486	0,0486	ЮТС
ЖФ	Комсомольская ул., 142	Жилое МКД	3	1134	0,11	0	0	0,11	0,2665	0	0	0,2665	ЮТС
ЖФ	Комсомольская ул., 142	Жилое МКД	3		0	0	0,007	0,007	0	0	0,054	0,054	ЮТС
ЖФ	Комсомольская ул., 144	Жилое МКД	3	1527	0,1498	0	0	0,1498	0,363	0	0	0,363	ЮТС
ЖФ	Комсомольская ул., 144	Жилое МКД	3		0	0	0,00965	0,00965	0	0	0,0744	0,0744	ЮТС
Итого по ЖФ					0,848	0	0,098	0,947	2,056	0	0,758	2,814	
Итого по ОДЗ					0,097	0	0	0,097	0,225	0	0,001	0,226	
Итого по кадастровому кварталу					0,945	0	0,098	1,044	2,281	0	0,759	3,04	

Таблица 114 - Тепловые нагрузки потребителей города в кадастровом квартале 22:70:020903

Признак потребителя	Адрес потребителя	Наименование потребителя	Этажность	Площадь отапливаемая, м ²	Нагрузка договорная, Гкал/ч				Годовое потребление, тыс. Гкал				Источник
					Отопление	Вентиляция	ГВС	Сумма	Отопление	Вентиляция	ГВС	Сумма	
ЖФ	Калинина ул., 10	Жилое МКД	3	1627	0,1493	0	0	0,1493	0,3618	0	0	0,3618	ЮТС
ЖФ	Калинина ул., 10	Жилое МКД	3		0	0	0,0074	0,0074	0	0	0,0571	0,0571	ЮТС
ЖФ	Калинина ул., 8	Жилое МКД	4	1774	0,157	0	0	0,157	0,3804	0	0	0,3804	ЮТС
ЖФ	Калинина ул., 8	Жилое МКД	4		0	0	0,0087	0,0087	0	0	0,0671	0,0671	ЮТС
ЖФ	Комсомольская ул., 107	Жилое МКД	3	2676	0,203	0	0	0,203	0,4919	0	0	0,4919	ЮТС
ЖФ	Комсомольская ул., 107	Жилое МКД	3		0	0	0,0118	0,0118	0	0	0,091	0,091	ЮТС
ОДЗ	Октябрьская ул., 102	Административное	1		0,0195	0	0	0,0195	0,0454	0	0	0,0454	ЮТС

Обосновывающие материалы к схеме теплоснабжения муниципального образования город Рубцовск
Алтайского края на период до 2035 года (актуализация на 2025 год)

Признак потребителя	Адрес потребителя	Наименование потребителя	Этажность	Площадь отапливаемой, м ²	Нагрузка договорная, Гкал/ч				Годовое потребление, тыс. Гкал				Источник
					Отопление	Вентиляция	ГВС	Сумма	Отопление	Вентиляция	ГВС	Сумма	
ЖФ	Октябрьская ул., 102	Жилое МКД	4	4170	0,291	0	0	0,291	0,7051	0	0	0,7051	ЮТС
ЖФ	Октябрьская ул., 102	Жилое МКД	4		0	0	0,03183	0,03183	0	0	0,2455	0,2455	ЮТС
Итого по ЖФ					0,8	0	0,06	0,86	1,939	0	0,461	2,4	
Итого по ОДЗ					0,02	0	0	0,02	0,045	0	0	0,045	
Итого по кадастровому кварталу					0,82	0	0,06	0,88	1,984	0	0,461	2,445	

Таблица 115 - Тепловые нагрузки потребителей города в кадастровом квартале 22:70:020904

Признак потребителя	Адрес потребителя	Наименование потребителя	Этажность	Площадь отапливаемой, м ²	Нагрузка договорная, Гкал/ч				Годовое потребление, тыс. Гкал				Источник
					Отопление	Вентиляция	ГВС	Сумма	Отопление	Вентиляция	ГВС	Сумма	
ОДЗ	Дзержинского ул., 9	МБДОУ Детский сад № 12	1		0	0	0,00132	0,00132	0	0	0,0102	0,0102	ЮТС
ОДЗ	Дзержинского ул., 9	МБДОУ Детский сад № 12	2	308	0,0711	0	0	0,0711	0,1657	0	0	0,1657	ЮТС
ОДЗ	Дзержинского ул., 9	МБДОУ Детский сад № 12	2		0	0	0,02385	0,02385	0	0	0,184	0,184	ЮТС
ОДЗ	Дзержинского ул., 9	МБДОУ Детский сад № 12	1	308	0,0207	0	0	0,0207	0,0482	0	0	0,0482	ЮТС
ЖФ	Комсомольская ул., 109	Жилое МКД	3	1435	0,1302	0	0	0,1302	0,3155	0	0	0,3155	ЮТС
ЖФ	Комсомольская ул., 109	Жилое МКД	3		0	0	0,00769	0,00769	0	0	0,0593	0,0593	ЮТС
ЖФ	Комсомольская ул., 111	Жилое МКД	3	1624	0,144	0	0	0,144	0,3489	0	0	0,3489	ЮТС
ЖФ	Комсомольская ул., 111	Жилое МКД	1		0	0	0,00653	0,00653	0	0	0,0504	0,0504	ЮТС
ЖФ	Комсомольская ул., 113	Жилое МКД	4	3657	0,263	0	0	0,263	0,6372	0	0	0,6372	ЮТС
ЖФ	Комсомольская ул., 113	Жилое МКД	4		0	0	0,0303	0,0303	0	0	0,2337	0,2337	ЮТС
ЖФ	Комсомольская ул., 115	Жилое МКД	3	1631	0,1673	0	0	0,1673	0,4054	0	0	0,4054	ЮТС
ЖФ	Комсомольская ул., 117	Жилое МКД	3	1651	0,129	0	0	0,129	0,3126	0	0	0,3126	ЮТС
ЖФ	Комсомольская ул., 117	Жилое МКД	3		0	0	0,006006	0,006006	0	0	0,0463	0,0463	ЮТС
ЖФ	Октябрьская ул., 104	Жилое МКД	3	1444	0,13	0	0	0,13	0,315	0	0	0,315	ЮТС
ЖФ	Октябрьская ул., 104	Жилое МКД	3		0	0	0,00654	0,00654	0	0	0,0504	0,0504	ЮТС
ЖФ	Октябрьская ул., 106	Жилое МКД	3	1621	0,143	0	0	0,143	0,3465	0	0	0,3465	ЮТС
ЖФ	Октябрьская ул., 106	Жилое МКД	3		0	0	0,00716	0,00716	0	0	0,0552	0,0552	ЮТС
ЖФ	Октябрьская ул., 106а	Жилое МКД	4	2758	0,204	0	0	0,204	0,4943	0	0	0,4943	ЮТС
ЖФ	Октябрьская ул., 106а	Жилое МКД	4		0	0	0,02173	0,02173	0	0	0,1676	0,1676	ЮТС
ЖФ	Октябрьская ул., 108	Жилое МКД	4		0	0	0,0254	0,0254	0	0	0,1959	0,1959	ЮТС
ЖФ	Октябрьская ул., 108	Жилое МКД	4	3664	0,2632	0	0	0,2632	0,6377	0	0	0,6377	ЮТС
ЖФ	Октябрьская ул., 110	Жилое МКД	2		0	0	0,00855	0,00855	0	0	0,066	0,066	ЮТС
ЖФ	Октябрьская ул., 110	Жилое МКД	2	1588	0,144	0	0	0,144	0,3489	0	0	0,3489	ЮТС

Обосновывающие материалы к схеме теплоснабжения муниципального образования город Рубцовск
Алтайского края на период до 2035 года (актуализация на 2025 год)

Признак потребителя	Адрес потребителя	Наименование потребителя	Этажность	Площадь отапливаемой, м ²	Нагрузка договорная, Гкал/ч				Годовое потребление, тыс. Гкал				Источник
					Отопление	Вентиляция	ГВС	Сумма	Отопление	Вентиляция	ГВС	Сумма	
ЖФ	Октябрьская ул., 112	Жилое МКД	3		0	0	0,0071	0,0071	0	0	0,0548	0,0548	ЮТС
ЖФ	Октябрьская ул., 112	Жилое МКД	3	1485	0,1332	0	0	0,1332	0,3227	0	0	0,3227	ЮТС
Итого по ЖФ					1,851	0	0,127	1,978	4,485	0	0,98	5,464	
Итого по ОДЗ					0,092	0	0,025	0,117	0,214	0	0,194	0,408	
Итого по кадастровому кварталу					1,943	0	0,152	2,095	4,699	0	1,174	5,872	

Таблица 116 - Тепловые нагрузки потребителей города в кадастровом квартале 22:70:020905

Признак потребителя	Адрес потребителя	Наименование потребителя	Этажность	Площадь отапливаемой, м ²	Нагрузка договорная, Гкал/ч				Годовое потребление, тыс. Гкал				Источник
					Отопление	Вентиляция	ГВС	Сумма	Отопление	Вентиляция	ГВС	Сумма	
ЖФ	Дзержинского ул., 13	Жилое МКД	4		0	0	0,0954	0,0954	0	0	0,7359	0,7359	ЮТС
ЖФ	Дзержинского ул., 13	Жилое МКД	4	3573	0,21882	0	0	0,21882	0,5302	0	0	0,5302	ЮТС
ЖФ	Дзержинского ул., 13	Жилое МКД	4		0	0	0,0555	0,0555	0	0	0,4281	0,4281	ЮТС
ЖФ	Дзержинского ул., 13	Жилое МКД	4	3573	0,24283	0	0	0,24283	0,5884	0	0	0,5884	ЮТС
ОДЗ	Калинина ул., 14	Административное	1		0,0118	0	0	0,0118	0,0275	0	0	0,0275	ЮТС
ЖФ	Калинина ул., 14	Жилое МКД	5		0,248	0	0	0,248	0,6009	0	0	0,6009	ЮТС
ЖФ	Калинина ул., 14	Жилое МКД	5	7906	0,3	0	0	0,3	0,7269	0	0	0,7269	ЮТС
ЖФ	Калинина ул., 14	Жилое МКД	5		0	0	0,02995	0,02995	0	0	0,231	0,231	ЮТС
ЖФ	Калинина ул., 14	Жилое МКД	5		0	0	0,02995	0,02995	0	0	0,231	0,231	ЮТС
ЖФ	Ленина пр-т., 32	Жилое МКД	4	2216	0,2008	0	0	0,2008	0,4865	0	0	0,4865	ЮТС
ОДЗ	Ленина пр-т., 32	Административное	1	748	0,0424	0	0	0,0424	0,0988	0	0	0,0988	ЮТС
ОДЗ	Ленина пр-т., 32	МУП	1	78	0,0085	0	0	0,0085	0,0198	0	0	0,0198	ЮТС
ОДЗ	Ленина пр-т., 32	Административное	1		0	0	0,00116	0,00116	0	0	0,0089	0,0089	ЮТС
ЖФ	Ленина пр-т., 32	Жилое МКД	4		0	0	0,018358	0,018358	0	0	0,1416	0,1416	ЮТС
ОДЗ	Ленина пр-т., 32а	МУП	1	113	0,0163	0	0	0,0163	0,038	0	0	0,038	ЮТС
ЖФ	Октябрьская ул., 157	Жилое МКД	3	1417	0,131	0	0	0,131	0,3174	0	0	0,3174	ЮТС
ЖФ	Октябрьская ул., 157	Жилое МКД	3		0	0	0,00687	0,00687	0	0	0,053	0,053	ЮТС
ЖФ	Октябрьская ул., 159	Жилое МКД	3		0	0	0,005	0,005	0	0	0,0386	0,0386	ЮТС
ЖФ	Октябрьская ул., 159	Жилое МКД	3	1483	0,13	0	0	0,13	0,315	0	0	0,315	ЮТС
Итого по ЖФ					1,471	0	0,241	1,712	3,565	0	1,859	5,425	
Итого по ОДЗ					0,079	0	0,001	0,08	0,184	0	0,009	0,193	
Итого по кадастровому кварталу					1,55	0	0,242	1,792	3,749	0	1,868	5,618	

Обосновывающие материалы к схеме теплоснабжения муниципального образования город Рубцовск
Алтайского края на период до 2035 года (актуализация на 2025 год)

Таблица 117 - Тепловые нагрузки потребителей города в кадастровом квартале 22:70:020906

Признак потребителя	Адрес потребителя	Наименование потребителя	Этажность	Площадь отапливаемой, м ²	Нагрузка договорная, Гкал/ч				Годовое потребление, тыс. Гкал				Источник
					Отопление	Вентиляция	ГВС	Сумма	Отопление	Вентиляция	ГВС	Сумма	
ОДЗ	Комсомольская ул., 146	Образовательное	4	2546	0,1912	0	0	0,1912	0,4456	0	0	0,4456	ЮТС
ОДЗ	Комсомольская ул., 146	Образовательное	4		0	0	0,02643	0,02643	0	0	0,2039	0,2039	ЮТС
ОДЗ	Комсомольская ул., 148	Административное	4	1448	0,2202	0	0	0,2202	0,5132	0	0	0,5132	ЮТС
ОДЗ	Комсомольская ул., 148	Административное	4		0	0	0,0001	0,0001	0	0	0,0008	0,0008	ЮТС
ОДЗ	Тракторная ул., 2/6	Образовательное	2		0	0	0,00575	0,00575	0	0	0,0444	0,0444	ЮТС
ОДЗ	Тракторная ул., 2/6	Образовательное	1	3578	0,02717	0	0	0,02717	0,0633	0	0	0,0633	ЮТС
ОДЗ	Тракторная ул., 2/6	Образовательное	4		0,1757	0	0	0,1757	0,4095	0	0	0,4095	ЮТС
ОДЗ	Тракторная ул., 2/6	Образовательное	4		0,15933	0	0	0,15933	0,3713	0	0	0,3713	ЮТС
ОДЗ	Тракторная ул., 2/6	Образовательное	4		0,17117	0	0	0,17117	0,3989	0	0	0,3989	ЮТС
ОДЗ	Тракторная ул., 2/6	Образовательное	4		0,16355	0	0	0,16355	0,3811	0	0	0,3811	ЮТС
ОДЗ	Тракторная ул., 2/6	Образовательное	4		0,1694	0	0	0,1694	0,3948	0	0	0,3948	ЮТС
ОДЗ	Тракторная ул., 2/6	Образовательное	2		0,1318	0	0	0,1318	0,3072	0	0	0,3072	ЮТС
Итого по ОДЗ					1,41	0	0,032	1,442	3,285	0	0,249	3,534	
Итого по кадастровому кварталу					1,41	0	0,032	1,442	3,285	0	0,249	3,534	

Таблица 118 - Тепловые нагрузки потребителей города в кадастровом квартале 22:70:020907

Признак потребителя	Адрес потребителя	Наименование потребителя	Этажность	Площадь отапливаемой, м ²	Нагрузка договорная, Гкал/ч				Годовое потребление, тыс. Гкал				Источник
					Отопление	Вентиляция	ГВС	Сумма	Отопление	Вентиляция	ГВС	Сумма	
ОДЗ	имени В. Шенкеля пер., 1	Административное	2	420	0,0665	0	0	0,0665	0,155	0	0	0,155	ЮТС
ОДЗ	Комсомольская ул., 158	Рубцовский педагогический колледж	1	2813	0,2739	0	0	0,2739	0,6383	0	0	0,6383	ЮТС
ОДЗ	Комсомольская ул., 158	Рубцовский педагогический колледж	3	151	0,02281	0	0	0,02281	0,0532	0	0	0,0532	ЮТС
ОДЗ	Комсомольская ул., 158	Рубцовский педагогический колледж	2	1565	0,1121	0	0	0,1121	0,2612	0	0	0,2612	ЮТС
ОДЗ	Комсомольская ул., 158	Рубцовский педагогический колледж	1		0	0	0,0026	0,0026	0	0	0,0201	0,0201	ЮТС
ОДЗ	Комсомольская ул., 158	Рубцовский педагогический колледж	3		0	0	0,00008	0,00008	0	0	0,0006	0,0006	ЮТС

Обосновывающие материалы к схеме теплоснабжения муниципального образования город Рубцовск
Алтайского края на период до 2035 года (актуализация на 2025 год)

Признак потребителя	Адрес потребителя	Наименование потребителя	Этажность	Площадь отапливаемая, м ²	Нагрузка договорная, Гкал/ч				Годовое потребление, тыс. Гкал				Источник
					Отопление	Вентиляция	ГВС	Сумма	Отопление	Вентиляция	ГВС	Сумма	
		колледж											
ОДЗ	Комсомольская ул., 158	Рубцовский педагогический колледж	2		0	0	0,01149	0,01149	0	0	0,0886	0,0886	ЮТС
ОДЗ	Комсомольская ул., 176	Административное	1		0,0915	0	0	0,0915	0,2132	0	0	0,2132	ЮТС
ОДЗ	Комсомольская ул., 178	Административное	3		0,1053	0	0	0,1053	0,2454	0	0	0,2454	ЮТС
ОДЗ	Комсомольская ул., 178А	Административное	1	178	0,0185	0	0	0,0185	0,0431	0	0	0,0431	ЮТС
ЖФ	Комсомольская ул., 180	Жилое МКД	2	346	0,047	0	0	0,047	0,1139	0	0	0,1139	ЮТС
ЖФ	Комсомольская ул., 182	Жилое МКД	2	391	0,043	0	0	0,043	0,1042	0	0	0,1042	ЮТС
ЖФ	Комсомольская ул., 184	Жилое МКД	2	398	0,044	0	0	0,044	0,1066	0	0	0,1066	ЮТС
ЖФ	Комсомольская ул., 186	Жилое МКД	2	398	0,046	0	0	0,046	0,1115	0	0	0,1115	ЮТС
ОДЗ	Комсомольская ул., 188	Административное	3	1244	0,1128	0	0	0,1128	0,2629	0	0	0,2629	ЮТС
ОДЗ	Комсомольская ул., 188	Административное	2	404	0,0366	0	0	0,0366	0,0853	0	0	0,0853	ЮТС
ОДЗ	Комсомольская ул., 192	Административное	1	373	0,0507	0	0	0,0507	0,1182	0	0	0,1182	ЮТС
ОДЗ	Комсомольская ул., 194	Административное	3	2347	0,1913	0	0	0,1913	0,4458	0	0	0,4458	ЮТС
П	Комсомольская ул., 194	Производственное	1	315	0,0428	0	0	0,0428	0,0955	0	0	0,0955	ЮТС
ЖФ	Семафорный пер., 4	Жилое МКД	5		0	0	0,02366	0,02366	0	0	0,1825	0,1825	ЮТС
ЖФ	Семафорный пер., 4	Жилое МКД	5	3382	0,286	0	0	0,286	0,693	0	0	0,693	ЮТС
Итого по ЖФ					0,466	0	0,024	0,49	1,129	0	0,183	1,312	
Итого по ОДЗ					1,082	0	0,014	1,096	2,522	0	0,109	2,631	
Итого по П					0,043	0	0	0,043	0,096	0	0	0,096	
Итого по кадастровому кварталу					1,591	0	0,038	1,629	3,747	0	0,292	4,039	

Обосновывающие материалы к схеме теплоснабжения муниципального образования город Рубцовск
Алтайского края на период до 2035 года (актуализация на 2025 год)

Таблица 119 - Тепловые нагрузки потребителей города в кадастровом квартале 22:70:020908

Признак потребителя	Адрес потребителя	Наименование потребителя	Этажность	Площадь отапливаемой, м ²	Нагрузка договорная, Гкал/ч				Годовое потребление, тыс. Гкал				Источник
					Отопление	Вентиляция	ГВС	Сумма	Отопление	Вентиляция	ГВС	Сумма	
ЖФ	Дзержинского ул., 10	Жилое МКД	5		0	0	0,04642	0,04642	0	0	0,3581	0,3581	ЮТС
ЖФ	Дзержинского ул., 10	Жилое МКД	5	3116	0,247	0	0	0,247	0,5985	0	0	0,5985	ЮТС
ЖФ	Дзержинского ул., 6	Жилое МКД	5		0	0	0,02343	0,02343	0	0	0,1807	0,1807	ЮТС
ЖФ	Дзержинского ул., 6	Жилое МКД	5	3175	0,248	0	0	0,248	0,6009	0	0	0,6009	ЮТС
ОДЗ	Дзержинского ул., 8	Административное	1		0,01184	0	0	0,01184	0,0276	0	0	0,0276	ЮТС
ЖФ	Дзержинского ул., 8	Жилое МКД	1		0	0	0,02317	0,02317	0	0	0,1787	0,1787	ЮТС
ЖФ	Дзержинского ул., 8	Жилое МКД	5	3182	0,251	0	0	0,251	0,6082	0	0	0,6082	ЮТС
ОДЗ	Дзержинского ул., 8	Административное	5		0	0	0,00024	0,00024	0	0	0,0019	0,0019	ЮТС
ЖФ	Комсомольская ул., 121	Жилое МКД	5	3197	0,2508	0	0	0,2508	0,6077	0	0	0,6077	ЮТС
ЖФ	Комсомольская ул., 121	Жилое МКД	5		0	0	0,0226	0,0226	0	0	0,1743	0,1743	ЮТС
ЖФ	Комсомольская ул., 121а	Жилое частный	2	300	0,027	0	0	0,027	0,0654	0	0	0,0654	ЮТС
ЖФ	Комсомольская ул., 121а	Жилое частный	2		0	0	0,0001	0,0001	0	0	0,0008	0,0008	ЮТС
ЖФ	Комсомольская ул., 123	Жилое МКД	5	3145	0,248	0	0	0,248	0,6009	0	0	0,6009	ЮТС
ЖФ	Комсомольская ул., 123	Жилое МКД	5		0	0	0,02728	0,02728	0	0	0,2104	0,2104	ЮТС
ЖФ	Комсомольская ул., 125	Жилое МКД	5	3126	0,251	0	0	0,251	0,6082	0	0	0,6082	ЮТС
ЖФ	Комсомольская ул., 125	Жилое МКД	5		0	0	0,0217	0,0217	0	0	0,1674	0,1674	ЮТС
ЖФ	Комсомольская ул., 127	Жилое МКД	5	3136	0,2514	0	0	0,2514	0,6091	0	0	0,6091	ЮТС
ЖФ	Комсомольская ул., 127	Жилое МКД	5		0	0	0,0253	0,0253	0	0	0,1952	0,1952	ЮТС
ЖФ	Комсомольская ул., 129	Жилое МКД	5	3168	0,2512	0	0	0,2512	0,6087	0	0	0,6087	ЮТС
ЖФ	Комсомольская ул., 129	Жилое МКД	5		0	0	0,021975	0,021975	0	0	0,1695	0,1695	ЮТС
ЖФ	Комсомольская ул., 129б	Жилое частный	1	185	0,02	0	0	0,02	0,0485	0	0	0,0485	ЮТС
ЖФ	Комсомольская ул., 129б	Жилое частный	1		0	0	0,0001	0,0001	0	0	0,0008	0,0008	ЮТС
ЖФ	Комсомольская ул., 131	Жилое МКД	4	2773	0,204	0	0	0,204	0,4943	0	0	0,4943	ЮТС
ЖФ	Комсомольская ул., 131	Жилое МКД	4		0	0	0,02385	0,02385	0	0	0,184	0,184	ЮТС
ЖФ	Комсомольская ул., 133	Жилое МКД	5	2923	0,122	0	0	0,122	0,2956	0	0	0,2956	ЮТС
ЖФ	Комсомольская ул., 133	Жилое МКД	5		0,122	0	0	0,122	0,2956	0	0	0,2956	ЮТС
ЖФ	Комсомольская ул., 133	Жилое МКД	5		0	0	0,02132	0,02132	0	0	0,1645	0,1645	ЮТС
ОДЗ	Комсомольская ул., 133	Административное	1		0,0099	0	0	0,0099	0,0231	0	0	0,0231	ЮТС

Обосновывающие материалы к схеме теплоснабжения муниципального образования город Рубцовск
Алтайского края на период до 2035 года (актуализация на 2025 год)

Признак потребителя	Адрес потребителя	Наименование потребителя	Этажность	Площадь отапливаемая, м ²	Нагрузка договорная, Гкал/ч				Годовое потребление, тыс. Гкал				Источник
					Отопление	Вентиляция	ГВС	Сумма	Отопление	Вентиляция	ГВС	Сумма	
ЖФ	Комсомольская ул., 135	Жилое МКД	4	2573	0,204	0	0	0,204	0,4943	0	0	0,4943	ЮТС
ЖФ	Комсомольская ул., 135	Жилое МКД	4		0	0	0,01899	0,01899	0	0	0,1465	0,1465	ЮТС
ЖФ	Комсомольская ул., 137	Жилое МКД	4	2527	0,202	0	0	0,202	0,4894	0	0	0,4894	ЮТС
ЖФ	Комсомольская ул., 137	Жилое МКД	4		0	0	0,01745	0,01745	0	0	0,1346	0,1346	ЮТС
ОДЗ	Ленина пр-т., 36	Рубцовский аграрно-промышленный техникум	3	3356	0,292	0	0	0,292	0,6805	0	0	0,6805	ЮТС
ЖФ	Ленина пр-т., 38	Жилое МКД	5	3214	0,253	0	0	0,253	0,613	0	0	0,613	ЮТС
ЖФ	Ленина пр-т., 38	Жилое МКД	5		0	0	0,02031	0,02031	0	0	0,1567	0,1567	ЮТС
ОДЗ	Ленина пр-т., 38	Образовательное	3		0	0	0,03201	0,03201	0	0	0,2469	0,2469	ЮТС
ОДЗ	Ленина пр-т., 40	Административное	2		0,052	0	0	0,052	0,1212	0	0	0,1212	ЮТС
ЖФ	Ленина пр-т., 40	Жилое МКД	5		0	0	0,02095	0,02095	0	0	0,1616	0,1616	ЮТС
ОДЗ	Ленина пр-т., 40	Административное	2		0,052	0	0	0,052	0,1212	0	0	0,1212	ЮТС
ЖФ	Ленина пр-т., 40	Жилое МКД	5	1866	0,174	0	0	0,174	0,4216	0	0	0,4216	ЮТС
ЖФ	Ленина пр-т., 40	Жилое МКД	5	1866	0,174	0	0	0,174	0,4216	0	0	0,4216	ЮТС
ЖФ	Ленина пр-т., 42	Жилое МКД	5	1798	0,16	0	0	0,16	0,3877	0	0	0,3877	ЮТС
ЖФ	Ленина пр-т., 42	Жилое МКД	5	1798	0,16	0	0	0,16	0,3877	0	0	0,3877	ЮТС
ЖФ	Ленина пр-т., 42	Жилое МКД	5		0	0	0,0299	0,0299	0	0	0,2306	0,2306	ЮТС
ОДЗ	Ленина пр-т., 42а	Комплекс отдыха "Ташир"	2	758	0,05	0	0	0,05	0,1165	0	0	0,1165	ЮТС
ОДЗ	Ленина пр-т., 42а	Административное	2		0	0	0,0013	0,0013	0	0	0,01	0,01	ЮТС
ЖФ	Ленина пр-т., 44	Жилое МКД	5	2552	0,191	0	0	0,191	0,4628	0	0	0,4628	ЮТС
ЖФ	Ленина пр-т., 44	Жилое МКД	5		0	0	0,025082	0,025082	0	0	0,1935	0,1935	ЮТС
ОДЗ	Ленина пр-т., 46	Административное	5		0,0235	0	0	0,0235	0,0548	0	0	0,0548	ЮТС
ОДЗ	Ленина пр-т., 46	Административное	1	5002	0,324	0	0	0,324	0,7551	0	0	0,7551	ЮТС
ОДЗ	Ленина пр-т., 46	Административное	1		0,0235	0	0,00153	0,02503	0,0548	0	0,0118	0,0666	ЮТС
ОДЗ	Ленина пр-т., 46	Административное	5		0	0	0,0187	0,0187	0	0	0,1442	0,1442	ЮТС
ОДЗ	Ленина пр-т., 46а	Административное	3	352	0,038	0	0	0,038	0,0886	0	0	0,0886	ЮТС
ОДЗ	Ленина пр-т., 46а	Административное	3		0	0	0,0001	0,0001	0	0	0,0008	0,0008	ЮТС
ОДЗ	Ленина пр-т., 46б	МКУ "Управление образования"	1	269	0,0731	0	0	0,0731	0,1704	0	0	0,1704	ЮТС
ОДЗ	Ленина пр-т., 46б	МКУ "Управление образования"	1		0	0	0,000094	0,000094	0	0	0,0007	0,0007	ЮТС

Обосновывающие материалы к схеме теплоснабжения муниципального образования город Рубцовск
Алтайского края на период до 2035 года (актуализация на 2025 год)

Признак потребителя	Адрес потребителя	Наименование потребителя	Этажность	Площадь отапливаемая, м ²	Нагрузка договорная, Гкал/ч				Годовое потребление, тыс. Гкал				Источник
					Отопление	Вентиляция	ГВС	Сумма	Отопление	Вентиляция	ГВС	Сумма	
ОДЗ	Ленина пр-т., 48	Средняя общеобразовательная школа №6	4	3550	0,26	0	0	0,26	0,6059	0	0	0,6059	ЮТС
ОДЗ	Ленина пр-т., 48	Средняя общеобразовательная школа №6	1	4104	0,0758	0	0	0,0758	0,1766	0	0	0,1766	ЮТС
ОДЗ	Ленина пр-т., 48	Средняя общеобразовательная школа №6	4		0	0	0,00142	0,00142	0	0	0,011	0,011	ЮТС
ОДЗ	Ленина пр-т., 48	Средняя общеобразовательная школа №6	1		0	0	0,00208	0,00208	0	0	0,016	0,016	ЮТС
Итого по ЖФ					4,011	0	0,39	4,401	9,72	0	3,008	12,728	
Итого по ОДЗ					1,286	0	0,057	1,343	2,996	0	0,443	3,44	
Итого по кадастровому кварталу					5,297	0	0,447	5,744	12,716	0	3,451	16,168	

Таблица 120 - Тепловые нагрузки потребителей города в кадастровом квартале 22:70:020909

Признак потребителя	Адрес потребителя	Наименование потребителя	Этажность	Площадь отапливаемая, м ²	Нагрузка договорная, Гкал/ч				Годовое потребление, тыс. Гкал				Источник
					Отопление	Вентиляция	ГВС	Сумма	Отопление	Вентиляция	ГВС	Сумма	
ОДЗ	имени В. Шенкеля пер., 7	Административное	1	394	0,0429	0	0	0,0429	0,1	0	0	0,1	ЮТС
ОДЗ	Комсомольская ул., 139	МКУ "Управление культуры, спорта и мол. политики"	1		0	0	0,000645	0,000645	0	0	0,005	0,005	ЮТС
ЖФ	Комсомольская ул., 139	Жилое МКД	5	3178	0,246	0	0	0,246	0,5961	0	0	0,5961	ЮТС
ОДЗ	Комсомольская ул., 139	Детская художественная школа	1	458	0,0472	0	0	0,0472	0,11	0	0	0,11	ЮТС
ЖФ	Комсомольская ул., 139	Жилое МКД	5		0	0	0,02546	0,02546	0	0	0,1964	0,1964	ЮТС
ЖФ	Комсомольская ул., 143	Жилое МКД	5		0	0	0,0252	0,0252	0	0	0,1944	0,1944	ЮТС
ЖФ	Комсомольская ул., 143	Жилое МКД	5	3199	0,2465	0	0	0,2465	0,5973	0	0	0,5973	ЮТС
ЖФ	Комсомольская ул., 145	Жилое МКД	5		0	0	0,02553	0,02553	0	0	0,1969	0,1969	ЮТС
ЖФ	Комсомольская ул., 145	Жилое МКД	5	3540	0,245	0	0	0,245	0,5936	0	0	0,5936	ЮТС
ОДЗ	Ленина пр-т., 50	Административное	1		0,0308	0	0	0,0308	0,0718	0	0	0,0718	ЮТС
ЖФ	Ленина пр-т., 50	Жилое МКД	5	3564	0,246	0	0	0,246	0,5961	0	0	0,5961	ЮТС
ОДЗ	Ленина пр-т., 50	Административное	1		0,0192	0	0	0,0192	0,0447	0	0	0,0447	ЮТС
ЖФ	Ленина пр-т., 50	Жилое МКД	5		0	0	0,02877	0,02877	0	0	0,2219	0,2219	ЮТС

Обосновывающие материалы к схеме теплоснабжения муниципального образования город Рубцовск
Алтайского края на период до 2035 года (актуализация на 2025 год)

Признак потребителя	Адрес потребителя	Наименование потребителя	Этажность	Площадь отапливаемая, м ²	Нагрузка договорная, Гкал/ч				Годовое потребление, тыс. Гкал				Источник
					Отопление	Вентиляция	ГВС	Сумма	Отопление	Вентиляция	ГВС	Сумма	
ЖФ	Ленина пр-т., 52	Жилое МКД	5	3467	0,239	0	0	0,239	0,5791	0	0	0,5791	ЮТС
ЖФ	Ленина пр-т., 52	Жилое МКД	5		0	0	0,02485	0,02485	0	0	0,1917	0,1917	ЮТС
ЖФ	Ленина пр-т., 54	Жилое МКД	5	3510	0,247	0	0	0,247	0,5985	0	0	0,5985	ЮТС
ЖФ	Ленина пр-т., 54	Жилое МКД	5		0	0	0,02909	0,02909	0	0	0,2244	0,2244	ЮТС
Итого по ЖФ					1,47	0	0,159	1,628	3,561	0	1,226	4,786	
Итого по ОДЗ					0,14	0	0,001	0,141	0,327	0	0,005	0,332	
Итого по кадастровому кварталу					1,61	0	0,16	1,769	3,888	0	1,231	5,118	

Таблица 121 - Тепловые нагрузки потребителей города в кадастровом квартале 22:70:020910

Признак потребителя	Адрес потребителя	Наименование потребителя	Этажность	Площадь отапливаемая, м ²	Нагрузка договорная, Гкал/ч				Годовое потребление, тыс. Гкал				Источник
					Отопление	Вентиляция	ГВС	Сумма	Отопление	Вентиляция	ГВС	Сумма	
ОДЗ	Комсомольская ул., 147	Административное	1	242	0,0213	0	0	0,0213	0,0496	0	0	0,0496	ЮТС
ОДЗ	Комсомольская ул., 147	МУП	1	985	0,0088	0	0	0,0088	0,0205	0	0	0,0205	ЮТС
ОДЗ	Комсомольская ул., 147	Административное	1	546	0,0172	0	0	0,0172	0,0401	0	0	0,0401	ЮТС
ОДЗ	Комсомольская ул., 147	Административное	2	1220	0,195	0	0	0,195	0,4544	0	0	0,4544	ЮТС
ОДЗ	Комсомольская ул., 147	Административное	1	43	0,0054	0	0	0,0054	0,0126	0	0	0,0126	ЮТС
ОДЗ	Комсомольская ул., 147	Административное	1	121	0,0106	0	0	0,0106	0,0247	0	0	0,0247	ЮТС
ОДЗ	Комсомольская ул., 147	Административное	1	1060	0,0194	0	0	0,0194	0,0452	0	0	0,0452	ЮТС
ОДЗ	Комсомольская ул., 147	Административное	1	141	0,0123	0	0	0,0123	0,0287	0	0	0,0287	ЮТС
ОДЗ	Комсомольская ул., 147	Административное	2		0	0	0,0036	0,0036	0	0	0,0278	0,0278	ЮТС
ОДЗ	Комсомольская ул., 147	Административное	1	158	0,0194	0	0	0,0194	0,0452	0	0	0,0452	ЮТС
ОДЗ	Комсомольская ул., 147	Административное	1	82	0,0087	0	0	0,0087	0,0203	0	0	0,0203	ЮТС
ОДЗ	Комсомольская ул., 147-1	Административное	2	1315	0,0802	0	0	0,0802	0,1869	0	0	0,1869	ЮТС
ОДЗ	Комсомольская ул., 147а	Административное	1	24	0,0029	0	0	0,0029	0,0068	0	0	0,0068	ЮТС
ОДЗ	Комсомольская ул., 149	МУП	2		0	0	0,002328	0,002328	0	0	0,018	0,018	ЮТС
ОДЗ	Комсомольская ул., 149	Административное	2	609	0,0326	0	0	0,0326	0,076	0	0	0,076	ЮТС
ОДЗ	Комсомольская ул., 149	МУП	1	821	0,0488	0	0	0,0488	0,1137	0	0	0,1137	ЮТС
ОДЗ	Комсомольская ул., 149	Административное	1	672	0,0166	0	0	0,0166	0,0387	0	0	0,0387	ЮТС
ОДЗ	Комсомольская ул., 149	Административное	1		0,0024	0	0	0,0024	0,0056	0	0	0,0056	ЮТС
ОДЗ	Комсомольская ул., 149	МУП	2	2980	0,3667	0	0	0,3667	0,8546	0	0	0,8546	ЮТС

Обосновывающие материалы к схеме теплоснабжения муниципального образования город Рубцовск
Алтайского края на период до 2035 года (актуализация на 2025 год)

Признак потребителя	Адрес потребителя	Наименование потребителя	Этажность	Площадь отапливаемая, м ²	Нагрузка договорная, Гкал/ч				Годовое потребление, тыс. Гкал				Источник
					Отопление	Вентиляция	ГВС	Сумма	Отопление	Вентиляция	ГВС	Сумма	
ОДЗ	Комсомольская ул., 149	Административное	1	162	0,0167	0	0	0,0167	0,0389	0	0	0,0389	ЮТС
ОДЗ	Комсомольская ул., 149	Административное	1		0	0	0,00225	0,00225	0	0	0,0174	0,0174	ЮТС
ОДЗ	Комсомольская ул., 149	Административное	1		0	0	0,000471	0,000471	0	0	0,0036	0,0036	ЮТС
ОДЗ	Комсомольская ул., 149	МУП	1	672	0,0174	0	0	0,0174	0,0405	0	0	0,0405	ЮТС
ОДЗ	Комсомольская ул., 149	МУП	1	113	0,0389	0	0	0,0389	0,0907	0	0	0,0907	ЮТС
ОДЗ	Комсомольская ул., 149	Административное	1	609	0,0075	0	0	0,0075	0,0175	0	0	0,0175	ЮТС
ОДЗ	Комсомольская ул., 149	МУП	2	672	0,0457	0	0	0,0457	0,1065	0	0	0,1065	ЮТС
ОДЗ	Комсомольская ул., 149	Административное	1		0	0	0,00225	0,00225	0	0	0,0174	0,0174	ЮТС
ОДЗ	Комсомольская ул., 149	Административное	1		0	0	0,002179	0,002179	0	0	0,0168	0,0168	ЮТС
ОДЗ	Комсомольская ул., 149	МУП	1		0	0	0,002903	0,002903	0	0	0,0224	0,0224	ЮТС
ОДЗ	Комсомольская ул., 149	МУП	1		0	0	0,01728	0,01728	0	0	0,1333	0,1333	ЮТС
ОДЗ	Комсомольская ул., 149	Административное	1		0	0	0,00225	0,00225	0	0	0,0174	0,0174	ЮТС
ОДЗ	Комсомольская ул., 149а	Административное	2	925	0,1069	0	0	0,1069	0,2491	0	0	0,2491	ЮТС
ОДЗ	Комсомольская ул., 149г	Административное	1	1266	0,0374	0	0	0,0374	0,0872	0	0	0,0872	ЮТС
ОДЗ	Комсомольская ул., 151	Административное	1		0,0149	0	0	0,0149	0,0347	0	0	0,0347	ЮТС
ОДЗ	Комсомольская ул., 153	Административное	2		0	0,01957	0	0,01957	0	0,0228	0	0,0228	ЮТС
ОДЗ	Комсомольская ул., 153	Административное	2		0	0,01957	0	0,01957	0	0,0228	0	0,0228	ЮТС
ОДЗ	Комсомольская ул., 153	Административное	2		0	0,01957	0	0,01957	0	0,0228	0	0,0228	ЮТС
ОДЗ	Комсомольская ул., 153	Административное	2	696	0,08297	0	0	0,08297	0,1934	0	0	0,1934	ЮТС
ОДЗ	Ленина пр-т., 149	МУП	2		0	0	0,00506	0,00506	0	0	0,039	0,039	ЮТС
ОДЗ	Ленина пр-т., 56	Административное	3		0	0,038	0	0,038	0	0,0443	0	0,0443	ЮТС
ОДЗ	Ленина пр-т., 56	Административное	3		0	0,0054	0	0,0054	0	0,0063	0	0,0063	ЮТС
ОДЗ	Ленина пр-т., 56	Административное	3		0	0,0396	0	0,0396	0	0,0461	0	0,0461	ЮТС
ОДЗ	Ленина пр-т., 56	Кинотеатр "Жемчужина"	3	3167	0,2799	0	0	0,2799	0,6523	0	0	0,6523	ЮТС
ОДЗ	Ленина пр-т., 56	Административное	3		0	0	0,01917	0,01917	0	0	0,1479	0,1479	ЮТС
ОДЗ	Ленина пр-т., 56А	МУП	2		0,1087	0	0	0,1087	0,2533	0	0	0,2533	ЮТС
ОДЗ	Ленина пр-т., 58	Торговый центр ЦУМ	3	8615	0,5244	0	0	0,5244	1,2221	0	0	1,2221	ЮТС
ОДЗ	Ленина пр-т., 60	Административное	1		0	0	0,00341	0,00341	0	0	0,0263	0,0263	ЮТС
ОДЗ	Ленина пр-т., 60	Административное	3	2218	0,1937	0	0	0,1937	0,4514	0	0	0,4514	ЮТС
ОДЗ	Ленина пр-т., 60а	Административное	3	1147	0,1028	0	0	0,1028	0,2396	0	0	0,2396	ЮТС
Итого по ОДЗ					2,446	0,142	0,063	2,651	5,701	0,165	0,487	6,353	
Итого по кадастровому кварталу					2,446	0,142	0,063	2,651	5,701	0,165	0,487	6,353	

Обосновывающие материалы к схеме теплоснабжения муниципального образования город Рубцовск
Алтайского края на период до 2035 года (актуализация на 2025 год)

Таблица 122 - Тепловые нагрузки потребителей города в кадастровом квартале 22:70:020911

Признак потребителя	Адрес потребителя	Наименование потребителя	Этажность	Площадь отапливаемой, м ²	Нагрузка договорная, Гкал/ч				Годовое потребление, тыс. Гкал				Источник
					Отопление	Вентиляция	ГВС	Сумма	Отопление	Вентиляция	ГВС	Сумма	
ОДЗ	Комсомольская ул., 202	Детский сад № 16	2	733	0,0701	0	0	0,0701	0,1634	0	0	0,1634	ЮТС
ОДЗ	Комсомольская ул., 204	Средняя общеобразовательная школа № 19	2	3528	0,3026	0	0	0,3026	0,7052	0	0	0,7052	ЮТС
ЖФ	Комсомольская ул., 206	Жилое МКД	2	705	0,071	0	0	0,071	0,172	0	0	0,172	ЮТС
ЖФ	Комсомольская ул., 208	Жилое МКД	2	475	0,0569	0	0	0,0569	0,1379	0	0	0,1379	ЮТС
ЖФ	Локомотивная ул., 09	Жилое МКД	1	634	0,0559	0	0	0,0559	0,1354	0	0	0,1354	ЮТС
ОДЗ	Локомотивная ул., 11	Медицинское	1	150	0,0219	0	0	0,0219	0,051	0	0	0,051	ЮТС
ОДЗ	Локомотивная ул., 13	Административное	1	159	0,0174	0	0	0,0174	0,0405	0	0	0,0405	ЮТС
ЖФ	Локомотивная ул., 2	Жилое МКД	2	474	0,0511	0	0	0,0511	0,1238	0	0	0,1238	ЮТС
Итого по ЖФ					0,235	0	0	0,235	0,569	0	0	0,569	
Итого по ОДЗ					0,412	0	0	0,412	0,96	0	0	0,96	
Итого по кадастровому кварталу					0,647	0	0	0,647	1,529	0	0	1,529	

Таблица 123 - Тепловые нагрузки потребителей города в кадастровом квартале 22:70:020912

Признак потребителя	Адрес потребителя	Наименование потребителя	Этажность	Площадь отапливаемой, м ²	Нагрузка договорная, Гкал/ч				Годовое потребление, тыс. Гкал				Источник
					Отопление	Вентиляция	ГВС	Сумма	Отопление	Вентиляция	ГВС	Сумма	
ЖФ	Комсомольская ул., 183	Жилое МКД	5		0	0	0,03252	0,03252	0	0	0,2508	0,2508	ЮТС
ЖФ	Комсомольская ул., 183	Жилое МКД	5	3956	0,288	0	0	0,288	0,6978	0	0	0,6978	ЮТС
ЖФ	Комсомольская ул., 185	Жилое МКД	5	3189	0,262	0	0	0,262	0,6348	0	0	0,6348	ЮТС
ЖФ	Комсомольская ул., 185	Жилое МКД	5		0	0	0,0226	0,0226	0	0	0,1743	0,1743	ЮТС
ЖФ	Комсомольская ул., 187	Жилое МКД	5	3401	0,256	0	0	0,256	0,6203	0	0	0,6203	ЮТС
ЖФ	Комсомольская ул., 187	Жилое МКД	5		0	0	0,0268	0,0268	0	0	0,2067	0,2067	ЮТС
ЖФ	Комсомольская ул., 189	Жилое МКД	5	4518	0,34	0	0	0,34	0,8238	0	0	0,8238	ЮТС
ЖФ	Комсомольская ул., 189	Жилое МКД	5		0	0	0,03507	0,03507	0	0	0,2705	0,2705	ЮТС
ЖФ	Комсомольская ул., 193	Жилое МКД	5		0	0	0,03865	0,03865	0	0	0,2981	0,2981	ЮТС
ЖФ	Комсомольская ул., 193	Жилое МКД	5	4426	0,341	0	0	0,341	0,8262	0	0	0,8262	ЮТС
ЖФ	Комсомольская ул., 195	Жилое МКД	5	3324	0,249	0	0	0,249	0,6033	0	0	0,6033	ЮТС
ЖФ	Комсомольская ул., 195	Жилое МКД	5		0	0	0,0247	0,0247	0	0	0,1905	0,1905	ЮТС
ЖФ	Комсомольская ул., 197	Жилое МКД	5	3493	0,215	0	0	0,215	0,5209	0	0	0,5209	ЮТС
ЖФ	Комсомольская ул., 197	Жилое МКД	5		0	0	0,02604	0,02604	0	0	0,2009	0,2009	ЮТС
ОДЗ	Комсомольская ул., 197	Административное	1	29	0,0074	0	0	0,0074	0,0172	0	0	0,0172	ЮТС

Обосновывающие материалы к схеме теплоснабжения муниципального образования город Рубцовск
Алтайского края на период до 2035 года (актуализация на 2025 год)

Признак потребителя	Адрес потребителя	Наименование потребителя	Этажность	Площадь отапливаемая, м ²	Нагрузка договорная, Гкал/ч				Годовое потребление, тыс. Гкал				Источник
					Отопление	Вентиляция	ГВС	Сумма	Отопление	Вентиляция	ГВС	Сумма	
ОДЗ	Комсомольская ул., 215	Административное	3	1676	0,1296	0	0	0,1296	0,302	0	0	0,302	ЮТС
ОДЗ	Комсомольская ул., 215	МУП	1		0	0	0,002042	0,002042	0	0	0,0158	0,0158	ЮТС
ОДЗ	Комсомольская ул., 215	Административное	3		0	0	0,01425	0,01425	0	0	0,1099	0,1099	ЮТС
ОДЗ	Комсомольская ул., 215	МУП	1	690	0,0311	0	0	0,0311	0,0725	0	0	0,0725	ЮТС
ЖФ	Ленина пр-т., 68	Жилое МКД	5		0	0	0,04647	0,04647	0	0	0,3585	0,3585	ЮТС
ЖФ	Ленина пр-т., 68	Жилое МКД	5	1818	0,385	0	0	0,385	0,9329	0	0	0,9329	ЮТС
ЖФ	Улежникова пер., 3	Жилое МКД	5		0	0	0,035218	0,035218	0	0	0,2717	0,2717	ЮТС
ЖФ	Улежникова пер., 3	Жилое МКД	5	4671	0,3263	0	0	0,3263	0,7906	0	0	0,7906	ЮТС
ОДЗ	Улежникова пер., 3а	Административное	3	450	0,049	0	0	0,049	0,1142	0	0	0,1142	ЮТС
ОДЗ	Улежникова пер., 3б	Административное	3	592	0,0463	0	0	0,0463	0,1079	0	0	0,1079	ЮТС
Итого по ЖФ					2,662	0	0,288	2,95	6,451	0	2,222	8,673	
Итого по ОДЗ					0,263	0	0,016	0,28	0,614	0	0,126	0,74	
Итого по кадастровому кварталу					2,925	0	0,304	3,23	7,065	0	2,348	9,413	

Таблица 124 - Тепловые нагрузки потребителей города в кадастровом квартале 22:70:020913

Признак потребителя	Адрес потребителя	Наименование потребителя	Этажность	Площадь отапливаемая, м ²	Нагрузка договорная, Гкал/ч				Годовое потребление, тыс. Гкал				Источник
					Отопление	Вентиляция	ГВС	Сумма	Отопление	Вентиляция	ГВС	Сумма	
ОДЗ	Крупской ул., 115	Административное	2	298	0,0534	0,0084	0	0,0618	0,1244	0,0098	0	0,1342	ЮТС
ОДЗ	Улежникова пер., 5	Административное	1	176	0,0186	0	0	0,0186	0,0433	0	0	0,0433	ЮТС
Итого по ОДЗ					0,072	0,008	0	0,08	0,168	0,01	0	0,178	
Итого по кадастровому кварталу					0,072	0,008	0	0,08	0,168	0,01	0	0,178	

Таблица 125 - Тепловые нагрузки потребителей города в кадастровом квартале 22:70:020914

Признак потребителя	Адрес потребителя	Наименование потребителя	Этажность	Площадь отапливаемая, м ²	Нагрузка договорная, Гкал/ч				Годовое потребление, тыс. Гкал				Источник
					Отопление	Вентиляция	ГВС	Сумма	Отопление	Вентиляция	ГВС	Сумма	
ОДЗ	Комсомольская ул., 183а	Административное	1		0,0138	0	0	0,0138	0,0322	0	0	0,0322	ЮТС
ЖФ	Ленина пр-т., 62	Жилое МКД	5	1118	0,08	0	0	0,08	0,1938	0	0	0,1938	ЮТС
ЖФ	Ленина пр-т., 62	Жилое МКД	5	1118	0,08	0	0	0,08	0,1938	0	0	0,1938	ЮТС
ЖФ	Ленина пр-т., 62	Жилое МКД	5	1118	0	0	0,04276	0,04276	0	0	0,3298	0,3298	ЮТС
ЖФ	Ленина пр-т., 62	Жилое МКД	5	1118	0,08	0	0	0,08	0,1938	0	0	0,1938	ЮТС
ЖФ	Ленина пр-т., 62	Жилое МКД	5	1118	0,08	0	0	0,08	0,1938	0	0	0,1938	ЮТС
ЖФ	Ленина пр-т., 62	Жилое МКД	5	1118	0,08	0	0	0,08	0,1938	0	0	0,1938	ЮТС

Обосновывающие материалы к схеме теплоснабжения муниципального образования город Рубцовск
Алтайского края на период до 2035 года (актуализация на 2025 год)

Признак потребителя	Адрес потребителя	Наименование потребителя	Этажность	Площадь отапливаемая, м ²	Нагрузка договорная, Гкал/ч				Годовое потребление, тыс. Гкал				Источник
					Отопление	Вентиляция	ГВС	Сумма	Отопление	Вентиляция	ГВС	Сумма	
ОДЗ	Ленина пр-т., 64	Административное	1		0,0481	0	0	0,0481	0,1121	0	0	0,1121	ЮТС
ОДЗ	Ленина пр-т., 64	Административное	1		0,0566	0	0	0,0566	0,1319	0	0	0,1319	ЮТС
ОДЗ	Ленина пр-т., 64	Административное	1		0,038	0	0	0,038	0,0886	0	0	0,0886	ЮТС
ЖФ	Ленина пр-т., 64	Жилое МКД	5	4022	0,1488	0	0	0,1488	0,3605	0	0	0,3605	ЮТС
ЖФ	Ленина пр-т., 64	Жилое МКД	5	4022	0,1464	0	0	0,1464	0,3547	0	0	0,3547	ЮТС
ЖФ	Ленина пр-т., 64	Жилое МКД	5	4022	0,1444	0	0	0,1444	0,3499	0	0	0,3499	ЮТС
ЖФ	Ленина пр-т., 64	Жилое МКД	5		0	0	0,0233	0,0233	0	0	0,1797	0,1797	ЮТС
ЖФ	Ленина пр-т., 64	Жилое МКД	5		0	0	0,0231	0,0231	0	0	0,1782	0,1782	ЮТС
ЖФ	Ленина пр-т., 64	Жилое МКД	5		0	0	0,0193	0,0193	0	0	0,1489	0,1489	ЮТС
ЖФ	Ленина пр-т., 66	Жилое МКД	5	1818	0,192	0	0	0,192	0,4652	0	0	0,4652	ЮТС
ЖФ	Ленина пр-т., 66	Жилое МКД	5	1818	0,192	0	0	0,192	0,4652	0	0	0,4652	ЮТС
ЖФ	Ленина пр-т., 66	Жилое МКД	5		0	0	0,0511	0,0511	0	0	0,3942	0,3942	ЮТС
ЖФ	Ленина пр-т., 70	Жилое МКД	5	1369	0,1146	0	0	0,1146	0,2777	0	0	0,2777	ЮТС
ЖФ	Ленина пр-т., 70	Жилое МКД	5	1369	0,1146	0	0	0,1146	0,2777	0	0	0,2777	ЮТС
ЖФ	Ленина пр-т., 70	Жилое МКД	5	1369	0,1146	0	0	0,1146	0,2777	0	0	0,2777	ЮТС
ЖФ	Ленина пр-т., 70	Жилое МКД	5		0	0	0,04137	0,04137	0	0	0,3191	0,3191	ЮТС
ОДЗ	Ленина пр-т., 64	Административное	1		0	0	0,0001	0,0001	0	0	0,0008	0,0008	ЮТС
Итого по ЖФ					1,567	0	0,201	1,768	3,798	0	1,55	5,348	
Итого по ОДЗ					0,157	0	0	0,157	0,365	0	0,001	0,366	
Итого по кадастровому кварталу					1,724	0	0,201	1,925	4,163	0	1,551	5,714	

Таблица 126 - Тепловые нагрузки потребителей города в кадастровом квартале 22:70:020915

Признак потребителя	Адрес потребителя	Наименование потребителя	Этажность	Площадь отапливаемая, м ²	Нагрузка договорная, Гкал/ч				Годовое потребление, тыс. Гкал				Источник
					Отопление	Вентиляция	ГВС	Сумма	Отопление	Вентиляция	ГВС	Сумма	
ОДЗ	Ленина пр-т., 64а	Административное	1	283	0,0216	0	0	0,0216	0,0503	0	0	0,0503	ЮТС
ОДЗ	Ленина пр-т., 74	Торговый центр "Меридиан"	1	1438	0,2438	0	0	0,2438	0,5682	0	0	0,5682	ЮТС
ОДЗ	Ленина пр-т., 74	Административное	1		0	0	0,0006	0,0006	0	0	0,0046	0,0046	ЮТС
ЖФ	Улежникова пер., 7	Жилое МКД	9	2081	0,211	0	0	0,211	0,5113	0	0	0,5113	ЮТС
ЖФ	Улежникова пер., 7	Жилое МКД	9	2081	0,211	0	0	0,211	0,5113	0	0	0,5113	ЮТС

Обосновывающие материалы к схеме теплоснабжения муниципального образования город Рубцовск
Алтайского края на период до 2035 года (актуализация на 2025 год)

Признак потребителя	Адрес потребителя	Наименование потребителя	Этажность	Площадь отопляемая, м ²	Нагрузка договорная, Гкал/ч				Годовое потребление, тыс. Гкал				Источник
					Отопление	Вентиляция	ГВС	Сумма	Отопление	Вентиляция	ГВС	Сумма	
ЖФ	Улежникова пер., 7	Жилое МКД	9		0	0	0,00612	0,00612	0	0	0,0472	0,0472	ЮТС
ЖФ	Улежникова пер., 7	Жилое МКД	9	2081	0,211	0	0	0,211	0,5113	0	0	0,5113	ЮТС
ОДЗ	Улежникова пер., 7/1	Административное	1	1205	0,026	0	0	0,026	0,0606	0	0	0,0606	ЮТС
ОДЗ	Улежникова пер., 7/1	Административное	1		0	0	0,00124	0,00124	0	0	0,0096	0,0096	ЮТС
ЖФ	Улежникова пер., 9	Жилое МКД	10		0	0	0,38	0,38	0	0	2,9312	2,9312	ЮТС
ЖФ	Улежникова пер., 9	Жилое МКД	10	2419	0,27	0	0	0,27	0,6542	0	0	0,6542	ЮТС
ЖФ	Улежникова пер., 9	Жилое МКД	10	2419	0,27	0	0	0,27	0,6542	0	0	0,6542	ЮТС
Итого по ЖФ					1,173	0	0,386	1,559	2,842	0	2,978	5,821	
Итого по ОДЗ					0,291	0	0,002	0,293	0,679	0	0,014	0,693	
Итого по кадастровому кварталу					1,464	0	0,388	1,852	3,521	0	2,992	6,514	

Таблица 127 - Тепловые нагрузки потребителей города в кадастровом квартале 22:70:021001

Признак потребителя	Адрес потребителя	Наименование потребителя	Этажность	Площадь отопляемая, м ²	Нагрузка договорная, Гкал/ч				Годовое потребление, тыс. Гкал				Источник
					Отопление	Вентиляция	ГВС	Сумма	Отопление	Вентиляция	ГВС	Сумма	
ЖФ	Громова ул., 2	Жилое МКД	5	3183	0,26	0	0	0,26	0,63	0	0	0,63	ЮТС
ЖФ	Громова ул., 2	Жилое МКД	5		0	0	0,0292	0,0292	0	0	0,2252	0,2252	ЮТС
ЖФ	Громова ул., 4	Жилое МКД	5		0	0	0,024	0,024	0	0	0,1851	0,1851	ЮТС
ЖФ	Громова ул., 4	Жилое МКД	5	3143	0,248	0	0	0,248	0,6009	0	0	0,6009	ЮТС
ЖФ	Громова ул., 6	Жилое МКД	5		0	0	0,0243	0,0243	0	0	0,1874	0,1874	ЮТС
ЖФ	Громова ул., 6	Жилое МКД	5	3097	0,2502	0	0	0,2502	0,6062	0	0	0,6062	ЮТС
ЖФ	Дзержинского ул., 15	Жилое МКД	5		0	0	0,03203	0,03203	0	0	0,2471	0,2471	ЮТС
ЖФ	Дзержинского ул., 15	Жилое МКД	5	6317	0,418	0	0	0,418	1,0128	0	0	1,0128	ЮТС
ЖФ	Дзержинского ул., 17	Жилое МКД	5		0	0	0,0239	0,0239	0	0	0,1844	0,1844	ЮТС
ЖФ	Дзержинского ул., 17	Жилое МКД	5	3303	0,3086	0	0	0,3086	0,7477	0	0	0,7477	ЮТС
ЖФ	Дзержинского ул., 19	Жилое МКД	5	1588	0,1442	0	0	0,1442	0,3494	0	0	0,3494	ЮТС
ЖФ	Дзержинского ул., 19	Жилое МКД	5		0	0	0,0111	0,0111	0	0	0,0856	0,0856	ЮТС
ЖФ	Калинина ул., 16	Жилое МКД	5	3057	0,208	0	0	0,208	0,504	0	0	0,504	ЮТС
ЖФ	Калинина ул., 16	Жилое МКД	5		0	0	0,0455	0,0455	0	0	0,351	0,351	ЮТС
ЖФ	Калинина ул., 16	Жилое МКД	5	3057	0,211	0	0	0,211	0,5113	0	0	0,5113	ЮТС

Обосновывающие материалы к схеме теплоснабжения муниципального образования город Рубцовск
Алтайского края на период до 2035 года (актуализация на 2025 год)

Признак потребителя	Адрес потребителя	Наименование потребителя	Этажность	Площадь отапливаемой, м ²	Нагрузка договорная, Гкал/ч				Годовое потребление, тыс. Гкал				Источник
					Отопление	Вентиляция	ГВС	Сумма	Отопление	Вентиляция	ГВС	Сумма	
ЖФ	Калинина ул., 18	Жилое МКД	5	3374	0,242	0	0	0,242	0,5864	0	0	0,5864	ЮТС
ЖФ	Калинина ул., 18	Жилое МКД	5		0	0	0,026	0,026	0	0	0,2006	0,2006	ЮТС
ЖФ	Калинина ул., 20	Жилое МКД	5		0	0	0,014	0,014	0	0	0,108	0,108	ЮТС
ЖФ	Калинина ул., 20	Жилое МКД	5	1579	0,146	0	0	0,146	0,3538	0	0	0,3538	ЮТС
ЖФ	Ленина пр-т., 11	Жилое МКД	3	1419	0,1348	0	0	0,1348	0,3266	0	0	0,3266	ЮТС
ЖФ	Ленина пр-т., 11	Жилое МКД	3		0	0	0,00943	0,00943	0	0	0,0727	0,0727	ЮТС
ОДЗ	Ленина пр-т., 13	Медицинское	3	4124	0,253	0	0	0,253	0,5896	0	0	0,5896	ЮТС
ОДЗ	Ленина пр-т., 13	Медицинское	1	95	0,0107	0	0	0,0107	0,0249	0	0	0,0249	ЮТС
ОДЗ	Ленина пр-т., 13	Медицинское	1	109	0,0101	0	0	0,0101	0,0235	0	0	0,0235	ЮТС
ОДЗ	Ленина пр-т., 13	Медицинское	3	3241	0,1893	0	0	0,1893	0,4412	0	0	0,4412	ЮТС
ОДЗ	Ленина пр-т., 13	Медицинское	3		0	0	0,0403	0,0403	0	0	0,3109	0,3109	ЮТС
ОДЗ	Ленина пр-т., 13	Медицинское	3		0	0	0,0085	0,0085	0	0	0,0656	0,0656	ЮТС
ОДЗ	Ленина пр-т., 13	Медицинское	1		0	0	0,0036	0,0036	0	0	0,0278	0,0278	ЮТС
ЖФ	Ленина пр-т., 9	Жилое МКД	3	1435	0,1327	0	0	0,1327	0,3215	0	0	0,3215	ЮТС
ЖФ	Ленина пр-т., 9	Жилое МКД	3		0	0	0,00825	0,00825	0	0	0,0636	0,0636	ЮТС
ОДЗ	Ленина пр-т., 9а	Детский сад № 30 "Незабудка", столовая	1	184	0,0064	0	0	0,0064	0,0149	0	0	0,0149	ЮТС
ОДЗ	Ленина пр-т., 9а	Детский сад № 30 "Незабудка"	2	736	0,0606	0	0	0,0606	0,1412	0	0	0,1412	ЮТС
ОДЗ	Ленина пр-т., 9а	Детский сад № 30 "Незабудка"	2		0	0	0,01022	0,01022	0	0	0,0788	0,0788	ЮТС
ОДЗ	Ленина пр-т., 9а	Детский сад № 30 "Незабудка"	1		0	0	0,01022	0,01022	0	0	0,0788	0,0788	ЮТС
Итого по ЖФ					2,704	0	0,248	2,951	6,551	0	1,911	8,461	
Итого по ОДЗ					0,53	0	0,073	0,603	1,235	0	0,562	1,797	
Итого по кадастровому кварталу					3,234	0	0,321	3,554	7,786	0	2,473	10,258	

Обосновывающие материалы к схеме теплоснабжения муниципального образования город Рубцовск
Алтайского края на период до 2035 года (актуализация на 2025 год)

Таблица 128 - Тепловые нагрузки потребителей города в кадастровом квартале 22:70:021002

Признак потребителя	Адрес потребителя	Наименование потребителя	Этажность	Площадь отапливаемой, м ²	Нагрузка договорная, Гкал/ч				Годовое потребление, тыс. Гкал				Источник
					Отопление	Вентиляция	ГВС	Сумма	Отопление	Вентиляция	ГВС	Сумма	
ЖФ	Громова ул., 1	Жилое МКД	5	3524	0,247	0	0	0,247	0,5985	0	0	0,5985	ЮТС
ЖФ	Громова ул., 1	Жилое МКД	5		0	0	0,03033	0,03033	0	0	0,234	0,234	ЮТС
ОДЗ	Громова ул., 3	Административное	1		0,0335	0	0	0,0335	0,0781	0	0	0,0781	ЮТС
ЖФ	Громова ул., 3	Жилое МКД	5	2760	0,248	0	0	0,248	0,6009	0	0	0,6009	ЮТС
ОДЗ	Громова ул., 3	Административное	1		0	0	0,001336	0,001336	0	0	0,0103	0,0103	ЮТС
ЖФ	Громова ул., 3	Жилое МКД	5		0	0	0,02427	0,02427	0	0	0,1872	0,1872	ЮТС
ОДЗ	Громова ул., 3А	Детский сад № 32	2		0	0	0,08042	0,08042	0	0	0,6203	0,6203	ЮТС
ОДЗ	Громова ул., 3А	Детский сад № 32	2	1623	0,1064	0,1075	0	0,2139	0,248	0,1253	0	0,3733	ЮТС
ЖФ	Громова ул., 5	Жилое МКД	5	3527	0,247	0	0	0,247	0,5985	0	0	0,5985	ЮТС
ЖФ	Громова ул., 5	Жилое МКД	5		0	0	0,0264	0,0264	0	0	0,2036	0,2036	ЮТС
ЖФ	Дзержинского ул., 23	Жилое МКД	5		0	0	0,02744	0,02744	0	0	0,2117	0,2117	ЮТС
ЖФ	Дзержинского ул., 23	Жилое МКД	5	3494	0,247	0	0	0,247	0,5985	0	0	0,5985	ЮТС
ЖФ	Дзержинского ул., 25	Жилое МКД	5	3530	0,247	0	0	0,247	0,5985	0	0	0,5985	ЮТС
ЖФ	Дзержинского ул., 25	Жилое МКД	5		0	0	0,0258	0,0258	0	0	0,199	0,199	ЮТС
ЖФ	Дзержинского ул., 27	Жилое МКД	5	3504	0,247	0	0	0,247	0,5985	0	0	0,5985	ЮТС
ЖФ	Дзержинского ул., 27	Жилое МКД	5		0	0	0,0266	0,0266	0	0	0,2052	0,2052	ЮТС
ЖФ	Дзержинского ул., 29	Жилое МКД	5		0	0	0,0293	0,0293	0	0	0,226	0,226	ЮТС
ЖФ	Дзержинского ул., 29	Жилое МКД	5	3338	0,235	0	0	0,235	0,5694	0	0	0,5694	ЮТС
ЖФ	Дзержинского ул., 31	Жилое МКД	5	3376	0,237	0	0	0,237	0,5742	0	0	0,5742	ЮТС
ЖФ	Дзержинского ул., 31	Жилое МКД	5		0	0	0,0277	0,0277	0	0	0,2137	0,2137	ЮТС
ЖФ	Калинина ул., 24	Жилое МКД	5	3494	0,2471	0	0	0,2471	0,5987	0	0	0,5987	ЮТС
ЖФ	Калинина ул., 24	Жилое МКД	5		0	0	0,0296	0,0296	0	0	0,2283	0,2283	ЮТС
ЖФ	Калинина ул., 26	Жилое МКД	5	3527	0,247	0	0	0,247	0,5985	0	0	0,5985	ЮТС
ЖФ	Калинина ул., 26	Жилое МКД	5		0	0	0,0301	0,0301	0	0	0,2322	0,2322	ЮТС
ЖФ	Калинина ул., 28	Жилое МКД	5	3193	0,232	0	0	0,232	0,5621	0	0	0,5621	ЮТС
ЖФ	Калинина ул., 28	Жилое МКД	5		0	0	0,02114	0,02114	0	0	0,1631	0,1631	ЮТС
ЖФ	Калинина ул., 30	Жилое МКД	5	3506	0,2476	0	0	0,2476	0,5999	0	0	0,5999	ЮТС
ЖФ	Калинина ул., 30	Жилое МКД	5		0	0	0,02817	0,02817	0	0	0,2173	0,2173	ЮТС

Обосновывающие материалы к схеме теплоснабжения муниципального образования город Рубцовск
Алтайского края на период до 2035 года (актуализация на 2025 год)

Признак потребителя	Адрес потребителя	Наименование потребителя	Этажность	Площадь отапливаемой, м ²	Нагрузка договорная, Гкал/ч				Годовое потребление, тыс. Гкал				Источник
					Отопление	Вентиляция	ГВС	Сумма	Отопление	Вентиляция	ГВС	Сумма	
ЖФ	Калинина ул., 32	Жилое МКД	5	3302	0,2378	0	0	0,2378	0,5762	0	0	0,5762	ЮТС
ЖФ	Калинина ул., 32	Жилое МКД	5		0	0	0,03041	0,03041	0	0	0,2346	0,2346	ЮТС
ЖФ	Калинина ул., 34	Жилое МКД	5	3291	0,2364	0	0	0,2364	0,5728	0	0	0,5728	ЮТС
ЖФ	Калинина ул., 34	Жилое МКД	5		0	0	0,03205	0,03205	0	0	0,2472	0,2472	ЮТС
ОДЗ	Калинина ул., 36	Административное	1		0,0031	0	0	0,0031	0,0072	0	0	0,0072	ЮТС
ЖФ	Калинина ул., 36	Жилое МКД	5	3289	0,238	0	0	0,238	0,5767	0	0	0,5767	ЮТС
ЖФ	Калинина ул., 36	Жилое МКД	5		0	0	0,0296	0,0296	0	0	0,2283	0,2283	ЮТС
Итого по ЖФ					3,641	0	0,419	4,06	8,822	0	3,231	12,053	
Итого по ОДЗ					0,143	0,108	0,082	0,332	0,333	0,125	0,631	1,089	
Итого по кадастровому кварталу					3,784	0,108	0,501	4,392	9,155	0,125	3,862	13,142	

Таблица 129 - Тепловые нагрузки потребителей города в кадастровом квартале 22:70:021003

Признак потребителя	Адрес потребителя	Наименование потребителя	Этажность	Площадь отапливаемой, м ²	Нагрузка договорная, Гкал/ч				Годовое потребление, тыс. Гкал				Источник
					Отопление	Вентиляция	ГВС	Сумма	Отопление	Вентиляция	ГВС	Сумма	
ЖФ	бульвар Победы, 3	Жилое МКД	5		0	0	0,014095	0,014095	0	0	0,1087	0,1087	ЮТС
ЖФ	бульвар Победы, 3	Жилое МКД	5	2604	0,2181	0	0	0,2181	0,5285	0	0	0,5285	ЮТС
ЖФ	бульвар Победы, 5	Жилое МКД	5		0	0	0,0221	0,0221	0	0	0,1705	0,1705	ЮТС
ЖФ	бульвар Победы, 5	Жилое МКД	5	3110	0,176	0	0	0,176	0,4264	0	0	0,4264	ЮТС
ОДЗ	бульвар Победы, 5	Административное	1		0,0734	0,098	0,035	0,2064	0,1711	0,1142	0,27	0,5553	ЮТС
ЖФ	бульвар Победы, 7	Жилое МКД	5		0	0	0,02604	0,02604	0	0	0,2009	0,2009	ЮТС
ЖФ	бульвар Победы, 7	Жилое МКД	5	3497	0,248	0	0	0,248	0,6009	0	0	0,6009	ЮТС
ЖФ	Громова ул., 10	Жилое МКД	5	3365	0,252	0	0	0,252	0,6106	0	0	0,6106	ЮТС
ЖФ	Громова ул., 10	Жилое МКД	5		0	0	0,03031	0,03031	0	0	0,2338	0,2338	ЮТС
ОДЗ	Громова ул., 10а	Административное	1	436	0,037	0	0	0,037	0,0862	0	0	0,0862	ЮТС
ОДЗ	Громова ул., 10а	Административное	1		0	0	0,00438	0,00438	0	0	0,0338	0,0338	ЮТС
ОДЗ	Громова ул., 12	Детский сад № 32	2	1331	0,1264	0	0	0,1264	0,2946	0	0	0,2946	ЮТС
ОДЗ	Громова ул., 12	Детский сад № 32	5		0	0	0,01402	0,01402	0	0	0,1081	0,1081	ЮТС
ЖФ	Громова ул., 14	Жилое МКД	5	3396	0,254	0	0	0,254	0,6154	0	0	0,6154	ЮТС
ЖФ	Громова ул., 14	Жилое МКД	5		0	0	0,02606	0,02606	0	0	0,201	0,201	ЮТС

Обосновывающие материалы к схеме теплоснабжения муниципального образования город Рубцовск
Алтайского края на период до 2035 года (актуализация на 2025 год)

Признак потребителя	Адрес потребителя	Наименование потребителя	Этажность	Площадь отапливаемая, м ²	Нагрузка договорная, Гкал/ч				Годовое потребление, тыс. Гкал				Источник
					Отопление	Вентиляция	ГВС	Сумма	Отопление	Вентиляция	ГВС	Сумма	
ЖФ	Громова ул., 14а	Жилое МКД	5	3501	0,25	0	0	0,25	0,6057	0	0	0,6057	ЮТС
ЖФ	Громова ул., 14а	Жилое МКД	5		0	0	0,02632	0,02632	0	0	0,203	0,203	ЮТС
ОДЗ	Громова ул., 16	Административное	1	160	0,0194	0	0	0,0194	0,0452	0	0	0,0452	ЮТС
ЖФ	Громова ул., 16	Жилое МКД	5	3166	0,269	0	0	0,269	0,6518	0	0	0,6518	ЮТС
ЖФ	Громова ул., 16	Жилое МКД	5		0	0	0,02568	0,02568	0	0	0,1981	0,1981	ЮТС
ОДЗ	Громова ул., 16	Административное	1		0	0	0,00062	0,00062	0	0	0,0048	0,0048	ЮТС
ОДЗ	Громова ул., 16	Административное	1		0,004	0	0	0,004	0,0093	0	0	0,0093	ЮТС
ЖФ	Громова ул., 16а	Жилое МКД	5	3514	0,239	0	0	0,239	0,5791	0	0	0,5791	ЮТС
ЖФ	Громова ул., 16а	Жилое МКД	5		0	0	0,02826	0,02826	0	0	0,218	0,218	ЮТС
ЖФ	Громова ул., 18	Жилое МКД	5	3060	0,25	0	0	0,25	0,6057	0	0	0,6057	ЮТС
ЖФ	Громова ул., 18	Жилое МКД	5		0	0	0,0276	0,0276	0	0	0,2129	0,2129	ЮТС
ЖФ	Громова ул., 20	Жилое МКД	5		0	0	0,0212	0,0212	0	0	0,1635	0,1635	ЮТС
ЖФ	Громова ул., 20	Жилое МКД	5	3266	0,23	0	0	0,23	0,5573	0	0	0,5573	ЮТС
ЖФ	Громова ул., 22	Жилое МКД	5		0	0	0,0371	0,0371	0	0	0,2862	0,2862	ЮТС
ЖФ	Громова ул., 22	Жилое МКД	5	4450	0,306	0	0	0,306	0,7414	0	0	0,7414	ЮТС
ЖФ	Громова ул., 24	Жилое МКД	5		0	0	0,0245	0,0245	0	0	0,189	0,189	ЮТС
ЖФ	Громова ул., 24	Жилое МКД	5	3375	0,2506	0	0	0,2506	0,6072	0	0	0,6072	ЮТС
ЖФ	Дзержинского ул., 14	Жилое МКД	5		0	0	0,02249	0,02249	0	0	0,1735	0,1735	ЮТС
ЖФ	Дзержинского ул., 14	Жилое МКД	5	3636	0,354	0	0	0,354	0,8577	0	0	0,8577	ЮТС
ЖФ	Дзержинского ул., 16	Жилое МКД	5	2895	0,243	0	0	0,243	0,5888	0	0	0,5888	ЮТС
ЖФ	Дзержинского ул., 16	Жилое МКД	5		0	0	0,02509	0,02509	0	0	0,1935	0,1935	ЮТС
ЖФ	Дзержинского ул., 18	Жилое МКД	5	2986	0,224	0	0	0,224	0,5427	0	0	0,5427	ЮТС
ЖФ	Дзержинского ул., 18	Жилое МКД	5		0	0	0,02671	0,02671	0	0	0,206	0,206	ЮТС
ОДЗ	Дзержинского ул., 20	Лицей № 7	3		0	0	0,007	0,007	0	0	0,054	0,054	ЮТС
ОДЗ	Дзержинского ул., 20	Лицей № 7	3	1625	0,1315	0	0	0,1315	0,3065	0	0	0,3065	ЮТС
ОДЗ	Дзержинского ул., 20	Лицей № 7	3	1625	0,1486	0	0	0,1486	0,3463	0	0	0,3463	ЮТС
ОДЗ	Ленина пр-т., 19	Медицинское	1		0,1061	0	0	0,1061	0,2473	0	0	0,2473	ЮТС
ЖФ	Ленина пр-т., 19	Жилое МКД	5	3186	0,2576	0	0	0,2576	0,6242	0	0	0,6242	ЮТС
ЖФ	Ленина пр-т., 19	Жилое МКД	5		0	0	0,0208	0,0208	0	0	0,1604	0,1604	ЮТС
ОДЗ	Ленина пр-т., 19	Медицинское	1		0	0	0,00719	0,00719	0	0	0,0555	0,0555	ЮТС

Обосновывающие материалы к схеме теплоснабжения муниципального образования город Рубцовск
Алтайского края на период до 2035 года (актуализация на 2025 год)

Признак потребителя	Адрес потребителя	Наименование потребителя	Этажность	Площадь отопляемая, м ²	Нагрузка договорная, Гкал/ч				Годовое потребление, тыс. Гкал				Источник
					Отопление	Вентиляция	ГВС	Сумма	Отопление	Вентиляция	ГВС	Сумма	
ЖФ	Ленина пр-т., 21	Жилое МКД	5	3195	0,2499	0	0	0,2499	0,6055	0	0	0,6055	ЮТС
ЖФ	Ленина пр-т., 21	Жилое МКД	5		0	0	0,0274	0,0274	0	0	0,2114	0,2114	ЮТС
ЖФ	Ленина пр-т., 23	Жилое МКД	5	4026	0,326	0	0	0,326	0,7899	0	0	0,7899	ЮТС
ЖФ	Ленина пр-т., 23	Жилое МКД	5		0	0	0,0228	0,0228	0	0	0,1759	0,1759	ЮТС
ЖФ	Ленина пр-т., 25	Жилое МКД	5	3367	0,252	0	0	0,252	0,6106	0	0	0,6106	ЮТС
ЖФ	Ленина пр-т., 25	Жилое МКД	5		0	0	0,029915	0,029915	0	0	0,2308	0,2308	ЮТС
ЖФ	Ленина пр-т., 27	Жилое МКД	5	3163	0,249	0	0	0,249	0,6033	0	0	0,6033	ЮТС
ЖФ	Ленина пр-т., 27	Жилое МКД	5		0	0	0,0237	0,0237	0	0	0,1828	0,1828	ЮТС
ОДЗ	Ленина пр-т., 29	Детский сад № 14 "Василек"	5	875	0,0982	0	0	0,0982	0,2288	0	0	0,2288	ЮТС
ЖФ	Ленина пр-т., 31	Жилое МКД	4	3154	0,213	0	0	0,213	0,5161	0	0	0,5161	ЮТС
ЖФ	Ленина пр-т., 31	Жилое МКД	4		0	0	0,0166	0,0166	0	0	0,128	0,128	ЮТС
ЖФ	Ленина пр-т., 33	Жилое МКД	5	3175	0,247	0	0	0,247	0,5985	0	0	0,5985	ЮТС
ЖФ	Ленина пр-т., 33	Жилое МКД	5		0	0	0,026195	0,026195	0	0	0,2021	0,2021	ЮТС
ОДЗ	Ленина пр-т., 35	Административное	1		0,0075	0	0	0,0075	0,0175	0	0	0,0175	ЮТС
ОДЗ	Ленина пр-т., 35	Административное	1	240	0,01128	0	0	0,01128	0,0263	0	0	0,0263	ЮТС
ЖФ	Ленина пр-т., 35	Жилое МКД	5	3210	0,2525	0	0	0,2525	0,6118	0	0	0,6118	ЮТС
Итого по ЖФ					6,328	0	0,604	6,931	15,332	0	4,657	19,989	
Итого по ОДЗ					0,991	0,098	0,094	1,182	2,309	0,114	0,722	3,145	
Итого по кадастровому кварталу					7,319	0,098	0,698	8,113	17,641	0,114	5,379	23,134	

Таблица 130 - Тепловые нагрузки потребителей города в кадастровом квартале 22:70:021004

Признак потребителя	Адрес потребителя	Наименование потребителя	Этажность	Площадь отопляемая, м ²	Нагрузка договорная, Гкал/ч				Годовое потребление, тыс. Гкал				Источник
					Отопление	Вентиляция	ГВС	Сумма	Отопление	Вентиляция	ГВС	Сумма	
ОДЗ	бульвар Победы, 11	Рубцовский аграрно-промышленный техникум	4		0	0	0,02307	0,02307	0	0	0,178	0,178	ЮТС
ОДЗ	бульвар Победы, 11	Рубцовский аграрно-промышленный техникум	4	6677	0,3973	0	0	0,3973	0,9259	0	0	0,9259	ЮТС
ОДЗ	бульвар Победы, 11	Рубцовский аграрно-	1	2137	0,2566	0	0	0,2566	0,598	0	0	0,598	ЮТС

Обосновывающие материалы к схеме теплоснабжения муниципального образования город Рубцовск
Алтайского края на период до 2035 года (актуализация на 2025 год)

Признак потребителя	Адрес потребителя	Наименование потребителя	Этажность	Площадь отапливаемая, м ²	Нагрузка договорная, Гкал/ч				Годовое потребление, тыс. Гкал				Источник
					Отопление	Вентиляция	ГВС	Сумма	Отопление	Вентиляция	ГВС	Сумма	
		промышленный техникум											
ЖФ	бульвар Победы, 9	Жилое МКД	5		0	0	0,0304	0,0304	0	0	0,2345	0,2345	ЮТС
ЖФ	бульвар Победы, 9	Жилое МКД	5	3507	0,243	0	0	0,243	0,5888	0	0	0,5888	ЮТС
ЖФ	Громова ул., 11	Жилое МКД	5	3550	0,246	0	0	0,246	0,5961	0	0	0,5961	ЮТС
ЖФ	Громова ул., 11	Жилое МКД	5		0	0	0,0323	0,0323	0	0	0,2491	0,2491	ЮТС
ЖФ	Громова ул., 13	Жилое МКД	5		0	0	0,02599	0,02599	0	0	0,2005	0,2005	ЮТС
ЖФ	Громова ул., 13	Жилое МКД	5	3316	0,2353	0	0	0,2353	0,5701	0	0	0,5701	ЮТС
ЖФ	Громова ул., 15	Жилое МКД	9	2409	0,23	0	0	0,23	0,5573	0	0	0,5573	ЮТС
ЖФ	Громова ул., 15	Жилое МКД	9	2409	0,23	0	0	0,23	0,5573	0	0	0,5573	ЮТС
ЖФ	Громова ул., 15	Жилое МКД	9	2409	0,15	0	0	0,15	0,3634	0	0	0,3634	ЮТС
ЖФ	Громова ул., 15	Жилое МКД	9		0	0	0,0478	0,0478	0	0	0,3687	0,3687	ЮТС
П	Громова ул., 15б	Производственное	1	189	0,0219	0	0	0,0219	0,0489	0	0	0,0489	ЮТС
ОДЗ	Громова ул., 17	Медицинское	4	4635	0,2437	0	0	0,2437	0,5679	0	0	0,5679	ЮТС
ОДЗ	Громова ул., 17	Медицинское	1	149	0,0186	0	0	0,0186	0,0433	0	0	0,0433	ЮТС
ОДЗ	Громова ул., 17	Медицинское	4		0	0	0,03193	0,03193	0	0	0,2463	0,2463	ЮТС
ОДЗ	Громова ул., 17а	МКУ "Управление культуры, спорта и мол. политики"	1	1065	0,1489	0	0	0,1489	0,347	0	0	0,347	ЮТС
П	Громова ул., 17а	Производственное	1		0,0037	0	0	0,0037	0,0083	0	0	0,0083	ЮТС
ОДЗ	Громова ул., 17а	МКУ "Управление культуры, спорта и мол. политики"	1		0	0	0,004	0,004	0	0	0,0309	0,0309	ЮТС
ОДЗ	Громова ул., 19	Медицинское	4	3979	0,396	0	0	0,396	0,9229	0	0	0,9229	ЮТС
ОДЗ	Громова ул., 19	Медицинское	4		0	0,02383	0	0,02383	0	0,0278	0	0,0278	ЮТС
ОДЗ	Громова ул., 19	Медицинское	4		0	0,0127	0	0,0127	0	0,0148	0	0,0148	ЮТС
ОДЗ	Громова ул., 19	Медицинское	4	76	0,0104	0	0	0,0104	0,0242	0	0	0,0242	ЮТС
ОДЗ	Громова ул., 19	Медицинское	4		0	0	0,01878	0,01878	0	0	0,1449	0,1449	ЮТС
П	Громова ул., 23	Производственное	1		0,0041	0	0	0,0041	0,0091	0	0	0,0091	ЮТС
ОДЗ	Громова ул., 7	Рубцовский аграрно-промышленный техникум	3	748	0,1171	0	0	0,1171	0,2729	0	0	0,2729	ЮТС
ОДЗ	Громова ул., 7	Рубцовский аграрно-	1	2541	0,2707	0	0	0,2707	0,6309	0	0	0,6309	ЮТС

Обосновывающие материалы к схеме теплоснабжения муниципального образования город Рубцовск
Алтайского края на период до 2035 года (актуализация на 2025 год)

Признак потребителя	Адрес потребителя	Наименование потребителя	Этажность	Площадь отапливаемая, м ²	Нагрузка договорная, Гкал/ч				Годовое потребление, тыс. Гкал				Источник
					Отопление	Вентиляция	ГВС	Сумма	Отопление	Вентиляция	ГВС	Сумма	
		промышленный техникум											
ОДЗ	Громова ул., 7	Рубцовский аграрно-промышленный техникум	3	5199	0,3268	0	0	0,3268	0,7616	0	0	0,7616	ЮТС
ОДЗ	Громова ул., 7	Рубцовский аграрно-промышленный техникум	1		0	0	0,006	0,006	0	0	0,0463	0,0463	ЮТС
ОДЗ	Громова ул., 7	Рубцовский аграрно-промышленный техникум	3		0	0	0,02625	0,02625	0	0	0,2025	0,2025	ЮТС
ЖФ	Громова ул., 9	Жилое МКД	5	3356	0,235	0	0	0,235	0,5694	0	0	0,5694	ЮТС
ЖФ	Громова ул., 9	Жилое МКД	5		0	0	0,02871	0,02871	0	0	0,2215	0,2215	ЮТС
ЖФ	Дзержинского ул., 28	Жилое МКД	5	2421	0,216	0	0	0,216	0,5234	0	0	0,5234	ЮТС
ЖФ	Дзержинского ул., 28	Жилое МКД	5	2421	0,1	0	0	0,1	0,2423	0	0	0,2423	ЮТС
ЖФ	Дзержинского ул., 28	Жилое МКД	5		0	0	0,0401	0,0401	0	0	0,3093	0,3093	ЮТС
ОДЗ	Краснознаменская ул., 100	Детский сад №32	2	1641	0,128	0	0	0,128	0,2983	0	0	0,2983	ЮТС
ОДЗ	Краснознаменская ул., 100	Детский сад №32	2		0	0	0,0215	0,0215	0	0	0,1658	0,1658	ЮТС
ЖФ	Краснознаменская ул., 102	Жилое МКД	5	4756	0,323	0	0	0,323	0,7826	0	0	0,7826	ЮТС
ЖФ	Краснознаменская ул., 102	Жилое МКД	5		0	0	0,0406	0,0406	0	0	0,3132	0,3132	ЮТС
ЖФ	Краснознаменская ул., 106	Жилое МКД	5	4388	0,306	0	0	0,306	0,7414	0	0	0,7414	ЮТС
ЖФ	Краснознаменская ул., 106	Жилое МКД	5		0	0	0,03911	0,03911	0	0	0,3017	0,3017	ЮТС
ОДЗ	Краснознаменская ул., 108	Медицинское	4	5868	0,2024	0	0	0,2024	0,4717	0	0	0,4717	ЮТС
ОДЗ	Краснознаменская ул., 108	Медицинское	1	401	0,02073	0	0	0,02073	0,0483	0	0	0,0483	ЮТС
ОДЗ	Краснознаменская ул., 108	Медицинское	4	5868	0,0829	0	0	0,0829	0,1932	0	0	0,1932	ЮТС
ОДЗ	Краснознаменская ул., 108	Медицинское	4	5868	0,1045	0	0	0,1045	0,2435	0	0	0,2435	ЮТС
ОДЗ	Краснознаменская ул., 108	Медицинское	4		0	0	0,0204	0,0204	0	0	0,1574	0,1574	ЮТС
ОДЗ	Краснознаменская ул., 108	Медицинское	1		0	0	0,0204	0,0204	0	0	0,1574	0,1574	ЮТС
ОДЗ	Краснознаменская ул., 108	Медицинское	4		0	0	0,0204	0,0204	0	0	0,1574	0,1574	ЮТС
ЖФ	Краснознаменская ул., 82	Жилое МКД	5	3347	0,239	0	0	0,239	0,5791	0	0	0,5791	ЮТС
ЖФ	Краснознаменская ул., 82	Жилое МКД	5		0	0	0,0327	0,0327	0	0	0,2522	0,2522	ЮТС
ЖФ	Краснознаменская ул., 84	Жилое МКД	5	3292	0,236	0	0	0,236	0,5718	0	0	0,5718	ЮТС

Обосновывающие материалы к схеме теплоснабжения муниципального образования город Рубцовск
Алтайского края на период до 2035 года (актуализация на 2025 год)

Признак потребителя	Адрес потребителя	Наименование потребителя	Этажность	Площадь отапливаемой, м ²	Нагрузка договорная, Гкал/ч				Годовое потребление, тыс. Гкал				Источник
					Отопление	Вентиляция	ГВС	Сумма	Отопление	Вентиляция	ГВС	Сумма	
ЖФ	Краснознаменская ул., 84	Жилое МКД	5		0	0	0,03136	0,03136	0	0	0,2419	0,2419	ЮТС
ОДЗ	Краснознаменская ул., 86	Административное	1	101	0,024	0	0	0,024	0,0559	0	0	0,0559	ЮТС
ЖФ	Краснознаменская ул., 86	Жилое МКД	5		0	0	0,0361	0,0361	0	0	0,2785	0,2785	ЮТС
ЖФ	Краснознаменская ул., 86	Жилое МКД	5	4692	0,2632	0	0	0,2632	0,6377	0	0	0,6377	ЮТС
ЖФ	Краснознаменская ул., 86	Жилое МКД	5		0,0658	0	0	0,0658	0,1594	0	0	0,1594	ЮТС
ОДЗ	Краснознаменская ул., 86	Административное	1		0	0	0,0001	0,0001	0	0	0,0008	0,0008	ЮТС
ЖФ	Краснознаменская ул., 88	Жилое МКД	5		0	0	0,03653	0,03653	0	0	0,2818	0,2818	ЮТС
ЖФ	Краснознаменская ул., 88	Жилое МКД	5	4692	0,268	0	0	0,268	0,6494	0	0	0,6494	ЮТС
ЖФ	Краснознаменская ул., 96	Жилое МКД	5	3150	0,326	0	0	0,326	0,7899	0	0	0,7899	ЮТС
ЖФ	Краснознаменская ул., 96	Жилое МКД	5		0	0	0,0447	0,0447	0	0	0,3448	0,3448	ЮТС
ЖФ	Краснознаменская ул., 98	Жилое МКД	5	4705	0,236	0	0	0,236	0,5718	0	0	0,5718	ЮТС
ЖФ	Краснознаменская ул., 98	Жилое МКД	5		0	0	0,026959	0,026959	0	0	0,208	0,208	ЮТС
П	Новосибирская ул., 56	Производственное	1		0	0	0,00103	0,00103	0	0	0,0079	0,0079	ЮТС
ОДЗ	Новосибирская ул., 56	Административное	1	3173	0,1878	0	0	0,1878	0,4377	0	0	0,4377	ЮТС
ОДЗ	Новосибирская ул., 56	Административное	1	3173	0,151	0	0	0,151	0,3519	0	0	0,3519	ЮТС
Итого по ЖФ					4,148	0	0,493	4,642	10,051	0	3,806	13,857	
Итого по ОДЗ					3,087	0,037	0,193	3,317	7,195	0,043	1,488	8,725	
Итого по П					0,03	0	0,001	0,031	0,066	0	0,008	0,074	
Итого по кадастровому кварталу					7,265	0,037	0,687	7,99	17,312	0,043	5,302	22,656	

Таблица 131 - Тепловые нагрузки потребителей города в кадастровом квартале 22:70:021005

Признак потребителя	Адрес потребителя	Наименование потребителя	Этажность	Площадь отапливаемой, м ²	Нагрузка договорная, Гкал/ч				Годовое потребление, тыс. Гкал				Источник
					Отопление	Вентиляция	ГВС	Сумма	Отопление	Вентиляция	ГВС	Сумма	
ЖФ	бульвар Победы, 10	Жилое МКД	5	4470	0,3058	0	0	0,3058	0,741	0	0	0,741	ЮТС
ЖФ	бульвар Победы, 10	Жилое МКД	5		0	0	0,03779	0,03779	0	0	0,2915	0,2915	ЮТС
ЖФ	бульвар Победы, 4	Жилое МКД	5	3521	0,247	0	0	0,247	0,5985	0	0	0,5985	ЮТС
ЖФ	бульвар Победы, 4	Жилое МКД	5		0	0	0,02557	0,02557	0	0	0,1972	0,1972	ЮТС
ЖФ	бульвар Победы, 6	Жилое МКД	5	3533	0,2471	0	0	0,2471	0,5987	0	0	0,5987	ЮТС
ЖФ	бульвар Победы, 6	Жилое МКД	5		0	0	0,02996	0,02996	0	0	0,2311	0,2311	ЮТС

Обосновывающие материалы к схеме теплоснабжения муниципального образования город Рубцовск
Алтайского края на период до 2035 года (актуализация на 2025 год)

Признак потребителя	Адрес потребителя	Наименование потребителя	Этажность	Площадь отапливаемой, м ²	Нагрузка договорная, Гкал/ч				Годовое потребление, тыс. Гкал				Источник
					Отопление	Вентиляция	ГВС	Сумма	Отопление	Вентиляция	ГВС	Сумма	
ЖФ	бульвар Победы, 8	Жилое МКД	5	3194	0,229	0	0	0,229	0,5549	0	0	0,5549	ЮТС
ЖФ	бульвар Победы, 8	Жилое МКД	5		0	0	0,02313	0,02313	0	0	0,1784	0,1784	ЮТС
ЖФ	Громова ул., 30	Жилое МКД	5		0	0	0,03113	0,03113	0	0	0,2401	0,2401	ЮТС
ЖФ	Громова ул., 30	Жилое МКД	5	2779	0,274	0	0	0,274	0,6639	0	0	0,6639	ЮТС
ЖФ	Громова ул., 32	Жилое МКД	5	1577	0,109	0	0	0,109	0,2641	0	0	0,2641	ЮТС
ЖФ	Громова ул., 32	Жилое МКД	5	1577	0,109	0	0	0,109	0,2641	0	0	0,2641	ЮТС
ЖФ	Громова ул., 32	Жилое МКД	5		0	0	0,0394	0,0394	0	0	0,3039	0,3039	ЮТС
ЖФ	Громова ул., 32	Жилое МКД	5	1577	0,109	0	0	0,109	0,2641	0	0	0,2641	ЮТС
ЖФ	Громова ул., 34	Жилое МКД	5	3309	0,236	0	0	0,236	0,5718	0	0	0,5718	ЮТС
ЖФ	Громова ул., 34	Жилое МКД	5		0	0	0,02707	0,02707	0	0	0,2088	0,2088	ЮТС
ОДЗ	Громова ул., 34а	Административное	2	1041	0,082	0	0	0,082	0,1911	0	0	0,1911	ЮТС
П	Громова ул., 34а	Производственное	1	104	0,025	0	0	0,025	0,0558	0	0	0,0558	ЮТС
ОДЗ	Громова ул., 34а	Административное	2		0	0	0,0004	0,0004	0	0	0,0031	0,0031	ЮТС
П	Громова ул., 34а	Производственное	1		0	0	0,0006	0,0006	0	0	0,0046	0,0046	ЮТС
ЖФ	Ленина пр-т., 43	Жилое МКД	5	3245	0,298	0	0	0,298	0,7221	0	0	0,7221	ЮТС
ЖФ	Ленина пр-т., 43	Жилое МКД	5		0	0	0,02556	0,02556	0	0	0,1972	0,1972	ЮТС
ОДЗ	Ленина пр-т., 45	Административное	2	211	0,016	0,103869	0	0,119869	0,0373	0,121	0	0,1583	ЮТС
ЖФ	Ленина пр-т., 45	Жилое МКД	5	4440	0,3058	0	0	0,3058	0,741	0	0	0,741	ЮТС
ОДЗ	Ленина пр-т., 45	Административное	2		0	0	0,011527	0,011527	0	0	0,0889	0,0889	ЮТС
ЖФ	Ленина пр-т., 45	Жилое МКД	5		0	0	0,0355	0,0355	0	0	0,2738	0,2738	ЮТС
ОДЗ	Ленина пр-т., 47	Административное	1		0,028	0	0	0,028	0,0653	0	0	0,0653	ЮТС
ОДЗ	Ленина пр-т., 47	Административное	3	6036	0,5053	0	0	0,5053	1,1776	0	0	1,1776	ЮТС
ОДЗ	Ленина пр-т., 47	Административное	3		0	0	0,000487	0,000487	0	0	0,0038	0,0038	ЮТС
П	Ленина пр-т., 47а	Производственное	3	2678	0,0207	0	0	0,0207	0,0462	0	0	0,0462	ЮТС
ОДЗ	Ленина пр-т., 47а	Административное	3		0,076	0	0	0,076	0,1771	0	0	0,1771	ЮТС
ОДЗ	Ленина пр-т., 47а	Административное	3		0	0	0,000823	0,000823	0	0	0,0063	0,0063	ЮТС
ОДЗ	Ленина пр-т., 49	Административное	2	3557	0,1667	0	0	0,1667	0,3885	0	0	0,3885	ЮТС
ОДЗ	Ленина пр-т., 49	Административное	2		0	0	0,00013	0,00013	0	0	0,001	0,001	ЮТС
Итого по ЖФ					2,47	0	0,275	2,745	5,984	0	2,122	8,106	
Итого по ОДЗ					0,874	0,104	0,013	0,991	2,037	0,121	0,103	2,261	
Итого по П					0,046	0	0,001	0,046	0,102	0	0,005	0,107	
Итого по кадастровому кварталу					3,39	0,104	0,289	3,782	8,123	0,121	2,23	10,474	

Обосновывающие материалы к схеме теплоснабжения муниципального образования город Рубцовск
Алтайского края на период до 2035 года (актуализация на 2025 год)

Таблица 132 - Тепловые нагрузки потребителей города в кадастровом квартале 22:70:021006

Признак потребителя	Адрес потребителя	Наименование потребителя	Этажность	Площадь отапливаемой, м ²	Нагрузка договорная, Гкал/ч				Годовое потребление, тыс. Гкал				Источник
					Отопление	Вентиляция	ГВС	Сумма	Отопление	Вентиляция	ГВС	Сумма	
ЖФ	бульвар Победы, 14	Жилое МКД	5	4687	0,323	0	0	0,323	0,7826	0	0	0,7826	ЮТС
ЖФ	бульвар Победы, 14	Жилое МКД	5		0	0	0,0437	0,0437	0	0	0,3371	0,3371	ЮТС
ЖФ	бульвар Победы, 16	Жилое МКД	5	4727	0,318	0	0	0,318	0,7705	0	0	0,7705	ЮТС
ЖФ	бульвар Победы, 16	Жилое МКД	5		0	0	0,0402	0,0402	0	0	0,3101	0,3101	ЮТС
ЖФ	бульвар Победы, 18	Жилое МКД	5	4714	0,317	0	0	0,317	0,7681	0	0	0,7681	ЮТС
ЖФ	бульвар Победы, 18	Жилое МКД	5		0	0	0,0408	0,0408	0	0	0,3147	0,3147	ЮТС
ЖФ	бульвар Победы, 20	Жилое МКД	5	4693	0,327	0	0	0,327	0,7923	0	0	0,7923	ЮТС
ЖФ	бульвар Победы, 20	Жилое МКД	5		0	0	0,0435	0,0435	0	0	0,3355	0,3355	ЮТС
ОДЗ	Громова ул., 23	Детский сад № 37	2		0	0	0,0254	0,0254	0	0	0,1959	0,1959	ЮТС
ОДЗ	Громова ул., 23	Детский сад № 37	2	1461	0,078	0	0	0,078	0,1818	0	0	0,1818	ЮТС
ЖФ	Громова ул., 25	Жилое МКД	5		0	0	0,0422	0,0422	0	0	0,3255	0,3255	ЮТС
ЖФ	Громова ул., 25	Жилое МКД	5	4718	0,3234	0	0	0,3234	0,7836	0	0	0,7836	ЮТС
ОДЗ	Громова ул., 27	Административное	2	603	0,049975	0	0	0,049975	0,1165	0	0	0,1165	ЮТС
ОДЗ	Громова ул., 27	Административное	2		0	0	0,007722	0,007722	0	0	0,0596	0,0596	ЮТС
ОДЗ	Громова ул., 29	Гимназия № 3	3	7159	0,3736	0	0	0,3736	0,8707	0	0	0,8707	ЮТС
ОДЗ	Громова ул., 29	Гимназия № 3	3		0	0	0,013807	0,013807	0	0	0,1065	0,1065	ЮТС
ОДЗ	Громова ул., 29	Гимназия № 3	3		0,118	0	0	0,118	0,275	0	0	0,275	ЮТС
ЖФ	Краснознаменская ул., 114	Жилое МКД	5	3346	0,2364	0	0	0,2364	0,5728	0	0	0,5728	ЮТС
ЖФ	Краснознаменская ул., 114	Жилое МКД	5		0	0	0,03058	0,03058	0	0	0,2359	0,2359	ЮТС
ЖФ	Краснознаменская ул., 116	Жилое МКД	5	3344	0,235	0	0	0,235	0,5694	0	0	0,5694	ЮТС
ЖФ	Краснознаменская ул., 116	Жилое МКД	5		0	0	0,0284	0,0284	0	0	0,2191	0,2191	ЮТС
ОДЗ	Краснознаменская ул., 118	Медицинское	3	3420	0,2226	0	0	0,2226	0,5188	0	0	0,5188	ЮТС
ОДЗ	Краснознаменская ул., 118	Медицинское	1	710	0,0592	0	0	0,0592	0,138	0	0	0,138	ЮТС
ОДЗ	Краснознаменская ул., 118	Медицинское	1	1063	0,0854	0	0	0,0854	0,199	0	0	0,199	ЮТС
ОДЗ	Краснознаменская ул., 118	Медицинское	3		0	0	0,00339	0,00339	0	0	0,0261	0,0261	ЮТС
Итого по ЖФ					2,08	0	0,269	2,349	5,039	0	2,078	7,117	
Итого по ОДЗ					0,987	0	0,05	1,037	2,3	0	0,388	2,688	
Итого по кадастровому кварталу					3,067	0	0,319	3,386	7,339	0	2,466	9,805	

Обосновывающие материалы к схеме теплоснабжения муниципального образования город Рубцовск
Алтайского края на период до 2035 года (актуализация на 2025 год)

Таблица 133 - Тепловые нагрузки потребителей города в кадастровом квартале 22:70:021007

Признак потребителя	Адрес потребителя	Наименование потребителя	Этажность	Площадь отапливаемой, м ²	Нагрузка договорная, Гкал/ч				Годовое потребление, тыс. Гкал				Источник
					Отопление	Вентиляция	ГВС	Сумма	Отопление	Вентиляция	ГВС	Сумма	
ЖФ	Громова ул., 36	Жилое МКД	5		0	0	0,026177	0,026177	0	0	0,2019	0,2019	ЮТС
ЖФ	Громова ул., 36	Жилое МКД	5	1664	0,119	0	0	0,119	0,2883	0	0	0,2883	ЮТС
ЖФ	Громова ул., 36	Жилое МКД	5	1664	0,119	0	0	0,119	0,2883	0	0	0,2883	ЮТС
ЖФ	Громова ул., 38	Жилое МКД	5		0	0	0,0263	0,0263	0	0	0,2029	0,2029	ЮТС
ЖФ	Громова ул., 38	Жилое МКД	5	3320	0,235	0	0	0,235	0,5694	0	0	0,5694	ЮТС
ЖФ	Короленко ул., 03	Жилое частный	1		0	0	0,001	0,001	0	0	0,0077	0,0077	ЮТС
ЖФ	Короленко ул., 03	Жилое частный	1	55	0,007	0	0	0,007	0,017	0	0	0,017	ЮТС
ЖФ	Ленина пр-т., 51	Жилое МКД	5	3360	0,237	0	0	0,237	0,5742	0	0	0,5742	ЮТС
ЖФ	Ленина пр-т., 51	Жилое МКД	5		0	0	0,02528	0,02528	0	0	0,195	0,195	ЮТС
ОДЗ	Ленина пр-т., 51а	Административное	3	821	0,066	0	0	0,066	0,1538	0	0	0,1538	ЮТС
ЖФ	Ленина пр-т., 53	Жилое МКД	9	2266	0,205	0	0	0,205	0,4967	0	0	0,4967	ЮТС
ЖФ	Ленина пр-т., 53	Жилое МКД	9		0	0	0,02465	0,02465	0	0	0,1901	0,1901	ЮТС
ОДЗ	Ленина пр-т., 53а	Библиотека для детей и юношества	1	550	0,0388	0	0	0,0388	0,0904	0	0	0,0904	ЮТС
ОДЗ	Ленина пр-т., 53а	МКУ "Управление культуры, спорта и мол. политики"	1		0	0	0,0039	0,0039	0	0	0,0301	0,0301	ЮТС
ЖФ	Ленина пр-т., 55	Жилое МКД	5	2714	0,192	0	0	0,192	0,4652	0	0	0,4652	ЮТС
ЖФ	Ленина пр-т., 55	Жилое МКД	5	2714	0,192	0	0	0,192	0,4652	0	0	0,4652	ЮТС
ЖФ	Ленина пр-т., 55	Жилое МКД	5		0	0	0,051	0,051	0	0	0,3934	0,3934	ЮТС
ЖФ	Ленина пр-т., 57	Жилое МКД	9	2212	0,206	0	0	0,206	0,4991	0	0	0,4991	ЮТС
ЖФ	Ленина пр-т., 57	Жилое МКД	9		0	0	0,01812	0,01812	0	0	0,1398	0,1398	ЮТС
ОДЗ	Ленина пр-т., 57а	МУП	1	457	0,0398	0	0	0,0398	0,0928	0	0	0,0928	ЮТС
ЖФ	Ленина пр-т., 59	Жилое МКД	9	2241	0,206	0	0	0,206	0,4991	0	0	0,4991	ЮТС
ЖФ	Ленина пр-т., 59	Жилое МКД	9		0	0	0,01475	0,01475	0	0	0,1138	0,1138	ЮТС
П	Осипенко ул., 2	Производственное	1	834	0,1054	0	0	0,1054	0,2351	0	0	0,2351	ЮТС
ОДЗ	Советская ул., 8	МБОУ ДОД "Детско-юношеский центр"	2	878	0,1416	0	0	0,1416	0,33	0	0	0,33	ЮТС
ОДЗ	Советская ул., 8	МБОУ ДОД "Детско-юношеский центр"	2		0	0	0,001247	0,001247	0	0	0,0096	0,0096	ЮТС
П	Советская ул., 8а	Производственное	1	286	0,0184	0	0	0,0184	0,041	0	0	0,041	ЮТС
П	Советская ул., 8а	Производственное	1		0	0	0,00044	0,00044	0	0	0,0034	0,0034	ЮТС
Итого по ЖФ					1,718	0	0,187	1,905	4,163	0	1,445	5,607	
Итого по ОДЗ					0,286	0	0,005	0,291	0,667	0	0,04	0,707	
Итого по П					0,124	0	0	0,124	0,276	0	0,003	0,28	
Итого по кадастровому кварталу					2,128	0	0,192	2,32	5,106	0	1,488	6,594	

Обосновывающие материалы к схеме теплоснабжения муниципального образования город Рубцовск
Алтайского края на период до 2035 года (актуализация на 2025 год)

Таблица 134 - Тепловые нагрузки потребителей города в кадастровом квартале 22:70:021008

Признак потребителя	Адрес потребителя	Наименование потребителя	Этажность	Площадь отапливаемой, м ²	Нагрузка договорная, Гкал/ч				Годовое потребление, тыс. Гкал				Источник
					Отопление	Вентиляция	ГВС	Сумма	Отопление	Вентиляция	ГВС	Сумма	
ОДЗ	Ленина пр-т., 85	Административное	2	4639	0,3173	0	0	0,3173	0,7394	0	0	0,7394	ЮТС
Итого по ОДЗ					0,317	0	0	0,317	0,739	0	0	0,739	
Итого по кадастровому кварталу					0,317	0	0	0,317	0,739	0	0	0,739	

Таблица 135 - Тепловые нагрузки потребителей города в кадастровом квартале 22:70:021012

Признак потребителя	Адрес потребителя	Наименование потребителя	Этажность	Площадь отапливаемой, м ²	Нагрузка договорная, Гкал/ч				Годовое потребление, тыс. Гкал				Источник
					Отопление	Вентиляция	ГВС	Сумма	Отопление	Вентиляция	ГВС	Сумма	
ЖФ	Пушкина ул., 2	Жилое МКД	5		0	0	0,01305	0,01305	0	0	0,1007	0,1007	ЮТС
ЖФ	Пушкина ул., 2	Жилое МКД	5	2025	0,18	0	0	0,18	0,4361	0	0	0,4361	ЮТС
Итого по ЖФ					0,18	0	0,013	0,193	0,436	0	0,101	0,537	
Итого по кадастровому кварталу					0,18	0	0,013	0,193	0,436	0	0,101	0,537	

Таблица 136 - Тепловые нагрузки потребителей города в кадастровом квартале 22:70:021102

Признак потребителя	Адрес потребителя	Наименование потребителя	Этажность	Площадь отапливаемой, м ²	Нагрузка договорная, Гкал/ч				Годовое потребление, тыс. Гкал				Источник
					Отопление	Вентиляция	ГВС	Сумма	Отопление	Вентиляция	ГВС	Сумма	
ОДЗ	Комсомольская ул., 210а	Административное	4	150	0,2737	0	0	0,2737	0,6378	0	0	0,6378	ЮТС
Итого по ЖФ					0,2737	0	0	0,2737	0,6378	0	0	0,6378	
Итого по кадастровому кварталу					0,2737	0	0	0,2737	0,6378	0	0	0,6378	

Обосновывающие материалы к схеме теплоснабжения муниципального образования город Рубцовск
Алтайского края на период до 2035 года (актуализация на 2025 год)

Таблица 137 - Тепловые нагрузки потребителей города в кадастровом квартале 22:70:021103

Признак потребителя	Адрес потребителя	Наименование потребителя	Этажность	Площадь отапливаемой, м ²	Нагрузка договорная, Гкал/ч				Годовое потребление, тыс. Гкал				Источник
					Отопление	Вентиляция	ГВС	Сумма	Отопление	Вентиляция	ГВС	Сумма	
ОДЗ	Комсомольская ул., 223	Административное	3	691	0,109	0	0	0,109	0,254	0	0	0,254	ЮТС
П	Улежникова пер., 4	Производственное	1		0,05755	0	0	0,05755	0,1284	0	0	0,1284	ЮТС
П	Улежникова пер., 4	Производственное	1		0,05755	0	0	0,05755	0,1284	0	0	0,1284	ЮТС
Итого по ОДЗ					0,109	0	0	0,109	0,254	0	0	0,254	
Итого по П					0,115	0	0	0,115	0,257	0	0	0,257	
Итого по кадастровому кварталу					0,224	0	0	0,224	0,511	0	0	0,511	

Таблица 138 - Тепловые нагрузки потребителей города в кадастровом квартале 22:70:021104

Признак потребителя	Адрес потребителя	Наименование потребителя	Этажность	Площадь отапливаемой, м ²	Нагрузка договорная, Гкал/ч				Годовое потребление, тыс. Гкал				Источник
					Отопление	Вентиляция	ГВС	Сумма	Отопление	Вентиляция	ГВС	Сумма	
ЖФ	Карла Маркса ул., 148-1	Жилое частный	1	189	0,015	0	0	0,015	0,0363	0	0	0,0363	ЮТС
ОДЗ	Улежникова пер., 4	Административное	1	1163	0,008	0	0	0,008	0,0186	0	0	0,0186	ЮТС
ОДЗ	Улежникова пер., 6	Административное	3	1110	0,09335	0	0	0,09335	0,2175	0	0	0,2175	ЮТС
ОДЗ	Улежникова пер., 6	Административное	3	1110	0,09335	0	0	0,09335	0,2175	0	0	0,2175	ЮТС
ОДЗ	Улежникова пер., 8	Административное	3	263	0,0805	0	0	0,0805	0,1876	0	0	0,1876	ЮТС
Итого по ЖФ					0,015	0	0	0,015	0,036	0	0	0,036	
Итого по ОДЗ					0,275	0	0	0,275	0,641	0	0	0,641	
Итого по кадастровому кварталу					0,29	0	0	0,29	0,677	0	0	0,677	

Таблица 139 - Тепловые нагрузки потребителей города в кадастровом квартале 22:70:021105

Признак потребителя	Адрес потребителя	Наименование потребителя	Этажность	Площадь отапливаемой, м ²	Нагрузка договорная, Гкал/ч				Годовое потребление, тыс. Гкал				Источник
					Отопление	Вентиляция	ГВС	Сумма	Отопление	Вентиляция	ГВС	Сумма	
П	Карла Маркса ул., 117	Производственное	1	42	0,0058	0	0	0,0058	0,0129	0	0	0,0129	ЮТС
ОДЗ	Карла Маркса ул., 117	Административное	2	2296	0,1013	0	0	0,1013	0,2361	0	0	0,2361	ЮТС
ОДЗ	Карла Маркса ул., 117	Административное	2		0,0358	0	0	0,0358	0,0834	0	0	0,0834	ЮТС
Итого по ОДЗ					0,137	0	0	0,137	0,32	0	0	0,32	
Итого по П					0,006	0	0	0,006	0,013	0	0	0,013	
Итого по кадастровому кварталу					0,143	0	0	0,143	0,333	0	0	0,333	

Обосновывающие материалы к схеме теплоснабжения муниципального образования город Рубцовск
Алтайского края на период до 2035 года (актуализация на 2025 год)

Таблица 140 - Тепловые нагрузки потребителей города в кадастровом квартале 22:70:021109

Признак потребителя	Адрес потребителя	Наименование потребителя	Этажность	Площадь отапливаемой, м ²	Нагрузка договорная, Гкал/ч				Годовое потребление, тыс. Гкал				Источник
					Отопление	Вентиляция	ГВС	Сумма	Отопление	Вентиляция	ГВС	Сумма	
ЖФ	Крупской ул., 166	Жилое частный	1	148	0,0133	0	0	0,0133	0,0322	0	0	0,0322	ЮТС
Итого по ОДЗ					0,0133	0	0	0,0133	0,0322	0	0	0,0322	
Итого по кадастровому кварталу					0,0133	0	0	0,0133	0,0322	0	0	0,0322	

Таблица 141 - Тепловые нагрузки потребителей города в кадастровом квартале 22:70:021110

Признак потребителя	Адрес потребителя	Наименование потребителя	Этажность	Площадь отапливаемой, м ²	Нагрузка договорная, Гкал/ч				Годовое потребление, тыс. Гкал				Источник
					Отопление	Вентиляция	ГВС	Сумма	Отопление	Вентиляция	ГВС	Сумма	
ОДЗ	Карла Маркса ул., 168	Административное	3	2296	0,1267	0	0	0,1267	0,2953	0	0	0,2953	ЮТС
П	Карла Маркса ул., 168	Производственное	1	440	0,202	0	0	0,202	0,4506	0	0	0,4506	ЮТС
П	Карла Маркса ул., 168	Производственное	1	3342	0,2252	0	0	0,2252	0,5024	0	0	0,5024	ЮТС
Итого по ОДЗ					0,127	0	0	0,127	0,295	0	0	0,295	
Итого по П					0,427	0	0	0,427	0,953	0	0	0,953	
Итого по кадастровому кварталу					0,554	0	0	0,554	1,248	0	0	1,248	

Таблица 142 - Тепловые нагрузки потребителей города в кадастровом квартале 22:70:021111

Признак потребителя	Адрес потребителя	Наименование потребителя	Этажность	Площадь отапливаемой, м ²	Нагрузка договорная, Гкал/ч				Годовое потребление, тыс. Гкал				Источник
					Отопление	Вентиляция	ГВС	Сумма	Отопление	Вентиляция	ГВС	Сумма	
ОДЗ	Карла Маркса ул., 139	Административное	2	2502	0,3714	0	0	0,3714	0,8655	0	0	0,8655	ЮТС
Итого по ОДЗ					0,3714	0	0	0,3714	0,8655	0	0	0,8655	
Итого по кадастровому кварталу					0,3714	0	0	0,3714	0,8655	0	0	0,8655	

Таблица 143 - Тепловые нагрузки потребителей города в кадастровом квартале 22:70:021113

Признак потребителя	Адрес потребителя	Наименование потребителя	Этажность	Площадь отапливаемой, м ²	Нагрузка договорная, Гкал/ч				Годовое потребление, тыс. Гкал				Источник
					Отопление	Вентиляция	ГВС	Сумма	Отопление	Вентиляция	ГВС	Сумма	
ОДЗ	Комсомольская ул., 228	Административное	2	431	0,0476	0	0	0,0476	0,1109	0	0	0,1109	ЮТС
Итого по ОДЗ					0,0476	0	0	0,0476	0,1109	0	0	0,1109	
Итого по кадастровому кварталу					0,0476	0	0	0,0476	0,1109	0	0	0,1109	

Обосновывающие материалы к схеме теплоснабжения муниципального образования город Рубцовск
Алтайского края на период до 2035 года (актуализация на 2025 год)

Таблица 144 - Тепловые нагрузки потребителей города в кадастровом квартале 22:70:021114

Признак потребителя	Адрес потребителя	Наименование потребителя	Этажность	Площадь отапливаемой, м ²	Нагрузка договорная, Гкал/ч				Годовое потребление, тыс. Гкал				Источник
					Отопление	Вентиляция	ГВС	Сумма	Отопление	Вентиляция	ГВС	Сумма	
ОДЗ	Комсомольская ул., 232	МУП	1	62	0,0045	0	0	0,0045	0,0105	0	0	0,0105	ЮТС
ЖФ	Комсомольская ул., 234	Жилое МКД	6	7185	0,181	0	0	0,181	0,4386	0	0	0,4386	ЮТС
ЖФ	Комсомольская ул., 234	Жилое МКД	6		0,137	0	0	0,137	0,3319	0	0	0,3319	ЮТС
ЖФ	Комсомольская ул., 234	Жилое МКД	6		0,095	0	0	0,095	0,2302	0	0	0,2302	ЮТС
ЖФ	Комсомольская ул., 234	Жилое МКД	6		0,069	0	0	0,069	0,1672	0	0	0,1672	ЮТС
ЖФ	Комсомольская ул., 234	Жилое МКД	6		0,141	0	0	0,141	0,3416	0	0	0,3416	ЮТС
ОДЗ	Комсомольская ул., 236	Административное	1	252	0,0201	0	0	0,0201	0,0468	0	0	0,0468	ЮТС
ОДЗ	Комсомольская ул., 238	Отдел по вопросам миграции МО МВД России	2	890	0,0923	0	0	0,0923	0,2151	0	0	0,2151	ЮТС
ОДЗ	Комсомольская ул., 238а	Стадион "Локомотив"	1	106	0,0062	0	0	0,0062	0,0144	0	0	0,0144	ЮТС
ЖФ	Локомотивная ул., 16-2	Жилое частный	1	62	0,012	0	0	0,012	0,0291	0	0	0,0291	ЮТС
ЖФ	Локомотивная ул., 18	Жилое МКД	2	392	0,09	0	0	0,09	0,2181	0	0	0,2181	ЮТС
Итого по ЖФ					0,725	0	0	0,725	1,757	0	0	1,757	
Итого по ОДЗ					0,123	0	0	0,123	0,287	0	0	0,287	
Итого по кадастровому кварталу					0,848	0	0	0,848	2,044	0	0	2,044	

Таблица 145 - Тепловые нагрузки потребителей города в кадастровом квартале 22:70:021115

Признак потребителя	Адрес потребителя	Наименование потребителя	Этажность	Площадь отапливаемой, м ²	Нагрузка договорная, Гкал/ч				Годовое потребление, тыс. Гкал				Источник
					Отопление	Вентиляция	ГВС	Сумма	Отопление	Вентиляция	ГВС	Сумма	
ОДЗ	Деповской пер., 4	Административное	2	787	0,0568	0	0	0,0568	0,1324	0	0	0,1324	ЮТС
ОДЗ	Деповской пер., 6	Медицинское	1	139	0,0101	0	0	0,0101	0,0235	0	0	0,0235	ЮТС
ОДЗ	Комсомольская ул., 251	Медицинское	1	147	0,0259	0	0	0,0259	0,0604	0	0	0,0604	ЮТС
ОДЗ	Комсомольская ул., 251/1	Медицинское	1	53	0,005	0	0	0,005	0,0117	0	0	0,0117	ЮТС
ОДЗ	Комсомольская ул., 255	Административное	5	3802	0,3203	0	0	0,3203	0,7464	0	0	0,7464	ЮТС
П	Комсомольская ул., 255	Производственное	1		0,0463	0	0	0,0463	0,1033	0	0	0,1033	ЮТС
ОДЗ	Революционная ул., 12	Медицинское	1	422	0,0481	0	0	0,0481	0,1121	0	0	0,1121	ЮТС
Итого по ОДЗ					0,466	0	0	0,466	1,087	0	0	1,087	
Итого по П					0,046	0	0	0,046	0,103	0	0	0,103	
Итого по кадастровому кварталу					0,512	0	0	0,512	1,19	0	0	1,19	

Обосновывающие материалы к схеме теплоснабжения муниципального образования город Рубцовск
Алтайского края на период до 2035 года (актуализация на 2025 год)

Таблица 146 - Тепловые нагрузки потребителей города в кадастровом квартале 22:70:021116

Признак потребителя	Адрес потребителя	Наименование потребителя	Этажность	Площадь отапливаемой, м ²	Нагрузка договорная, Гкал/ч				Годовое потребление, тыс. Гкал				Источник
					Отопление	Вентиляция	ГВС	Сумма	Отопление	Вентиляция	ГВС	Сумма	
ЖФ	Крупской ул., 170	Жилое частный	1	204	0,035	0	0	0,035	0,0848	0	0	0,0848	ЮТС
ЖФ	Революционная ул., 29	Жилое частный	1	55	0,01	0	0	0,01	0,0242	0	0	0,0242	ЮТС
Итого по ЖФ					0,045	0	0	0,045	0,109	0	0	0,109	
Итого по кадастровому кварталу					0,045	0	0	0,045	0,109	0	0	0,109	

Таблица 147 - Тепловые нагрузки потребителей города в кадастровом квартале 22:70:021117

Признак потребителя	Адрес потребителя	Наименование потребителя	Этажность	Площадь отапливаемой, м ²	Нагрузка договорная, Гкал/ч				Годовое потребление, тыс. Гкал				Источник
					Отопление	Вентиляция	ГВС	Сумма	Отопление	Вентиляция	ГВС	Сумма	
ОДЗ	Бульварный пер., 13	Административное	2	954	0,1115	0	0	0,1115	0,2598	0	0	0,2598	ЮТС
ОДЗ	Карла Маркса ул., 182	Администрация Рубцовского района Алтайского края	3	804	0,094	0	0	0,094	0,2191	0	0	0,2191	Котельная МУП «Южный»
ОДЗ	Карла Маркса ул., 182Б	Хозяйственный корпус	1	300	0,006	0	0	0,006	0,014	0	0	0,014	Котельная МУП «Южный»
ОДЗ	Карла Маркса ул., 184	Административное здание	2	838	0,098	0	0	0,098	0,2284	0	0	0,2284	Котельная МУП «Южный»
Итого по ОДЗ					0,1115	0	0	0,1115	0,2598	0	0	0,2598	
Итого по кадастровому кварталу					0,1115	0	0	0,1115	0,2598	0	0	0,2598	

Таблица 148 - Тепловые нагрузки потребителей города в кадастровом квартале 22:70:021118

Признак потребителя	Адрес потребителя	Наименование потребителя	Этажность	Площадь отапливаемой, м ²	Нагрузка договорная, Гкал/ч				Годовое потребление, тыс. Гкал				Источник
					Отопление	Вентиляция	ГВС	Сумма	Отопление	Вентиляция	ГВС	Сумма	
ОДЗ	Карла Маркса ул., 141	МКУ "Управление культуры, спорта и мол. политики"	2	2523	0,2114	0	0	0,2114	0,4927	0	0	0,4927	ЮТС
Итого по ОДЗ					0,2114	0	0	0,2114	0,4927	0	0	0,4927	
Итого по кадастровому кварталу					0,2114	0	0	0,2114	0,4927	0	0	0,4927	

Таблица 149 - Тепловые нагрузки потребителей города в кадастровом квартале 22:70:021119

Признак потребителя	Адрес потребителя	Наименование потребителя	Этажность	Площадь отапливаемой, м ²	Нагрузка договорная, Гкал/ч				Годовое потребление, тыс. Гкал				Источник
					Отопление	Вентиляция	ГВС	Сумма	Отопление	Вентиляция	ГВС	Сумма	
ЖФ	Бульварный пер., 23	Жилое частный	1	45	0,0088	0	0	0,0088	0,0213	0	0	0,0213	ЮТС
П	Бульварный пер., 25	Производственное	1	504	0,0292	0	0	0,0292	0,0651	0	0	0,0651	ЮТС
П	Бульварный пер., 25	Производственное	1		0,0146	0	0	0,0146	0,0326	0	0	0,0326	ЮТС

Обосновывающие материалы к схеме теплоснабжения муниципального образования город Рубцовск
Алтайского края на период до 2035 года (актуализация на 2025 год)

Признак потребителя	Адрес потребителя	Наименование потребителя	Этажность	Площадь отапливаемой, м ²	Нагрузка договорная, Гкал/ч				Годовое потребление, тыс. Гкал				Источник
					Отопление	Вентиляция	ГВС	Сумма	Отопление	Вентиляция	ГВС	Сумма	
ОДЗ	Бульварный пер., 25	Административное	2	1001	0,1194	0	0	0,1194	0,2783	0	0	0,2783	ЮТС
Итого по ЖФ					0,009	0	0	0,009	0,021	0	0	0,021	
Итого по ОДЗ					0,119	0	0	0,119	0,278	0	0	0,278	
Итого по П					0,044	0	0	0,044	0,098	0	0	0,098	
Итого по кадастровому кварталу					0,172	0	0	0,172	0,397	0	0	0,397	

Таблица 150 - Тепловые нагрузки потребителей города в кадастровом квартале 22:70:021120

Признак потребителя	Адрес потребителя	Наименование потребителя	Этажность	Площадь отапливаемой, м ²	Нагрузка договорная, Гкал/ч				Годовое потребление, тыс. Гкал				Источник
					Отопление	Вентиляция	ГВС	Сумма	Отопление	Вентиляция	ГВС	Сумма	
ОДЗ	Бульварный пер., 2	Административное	3	657	0,0566	0	0	0,0566	0,1319	0	0	0,1319	ЮТС
ОДЗ	Комсомольская ул., 257	Административное	3	2608	0,1195	0	0	0,1195	0,2785	0	0	0,2785	ЮТС
ОДЗ	Комсомольская ул., 257	Административное	3		0,0641	0	0	0,0641	0,1494	0	0	0,1494	ЮТС
ОДЗ	Комсомольская ул., 257	Административное	2		0,0802	0	0	0,0802	0,1869	0	0	0,1869	ЮТС
ОДЗ	Комсомольская ул., 257/17	Административное	3		0,0421	0	0	0,0421	0,0981	0	0	0,0981	ЮТС
ОДЗ	Комсомольская ул., 267	Административное	2	785	0,0831	0	0	0,0831	0,1937	0	0	0,1937	ЮТС
Итого по ОДЗ					0,446	0	0	0,446	1,039	0	0	1,039	
Итого по кадастровому кварталу					0,446	0	0	0,446	1,039	0	0	1,039	

Таблица 151 - Тепловые нагрузки потребителей города в кадастровом квартале 22:70:021121

Признак потребителя	Адрес потребителя	Наименование потребителя	Этажность	Площадь отапливаемой, м ²	Нагрузка договорная, Гкал/ч				Годовое потребление, тыс. Гкал				Источник
					Отопление	Вентиляция	ГВС	Сумма	Отопление	Вентиляция	ГВС	Сумма	
ОДЗ	Бульварный пер., 4	МКУ "Управление образования"	2	1045	0,1056	0	0	0,1056	0,2461	0	0	0,2461	ЮТС
ЖФ	Крупской ул., 200	Жилое частный	1	3351	0,0081	0	0	0,0081	0,0196	0	0	0,0196	ЮТС
ЖФ	Крупской ул., 202	Жилое частный	1	153	0,012	0	0	0,012	0,0291	0	0	0,0291	ЮТС
П	Революционная ул., 31	Производственное	1	156	0,027	0	0	0,027	0,0602	0	0	0,0602	ЮТС
ЖФ	Революционная ул., 37	Жилое частный	1	43	0,0073	0	0	0,0073	0,0177	0	0	0,0177	ЮТС
ЖФ	Революционная ул., 39	Жилое частный	1	64	0,0053	0	0	0,0053	0,0128	0	0	0,0128	ЮТС
ЖФ	Революционная ул., 49	Жилое частный	1	55	0,0042	0	0	0,0042	0,0102	0	0	0,0102	ЮТС
ЖФ	Рублевского пер., 11	Жилое частный	1	68	0,0049	0	0	0,0049	0,0119	0	0	0,0119	ЮТС
Итого по ЖФ					0,042	0	0	0,042	0,101	0	0	0,101	
Итого по ОДЗ					0,106	0	0	0,106	0,246	0	0	0,246	
Итого по П					0,027	0	0	0,027	0,06	0	0	0,06	
Итого по кадастровому кварталу					0,175	0	0	0,175	0,407	0	0	0,407	

Обосновывающие материалы к схеме теплоснабжения муниципального образования город Рубцовск
Алтайского края на период до 2035 года (актуализация на 2025 год)

Таблица 152 - Тепловые нагрузки потребителей города в кадастровом квартале 22:70:021122

Признак потребителя	Адрес потребителя	Наименование потребителя	Этажность	Площадь отапливаемой, м ²	Нагрузка договорная, Гкал/ч				Годовое потребление, тыс. Гкал				Источник
					Отопление	Вентиляция	ГВС	Сумма	Отопление	Вентиляция	ГВС	Сумма	
ОДЗ	Карла Маркса ул., 186	Медицинское	2	762	0,1775	0	0	0,1775	0,4137	0	0	0,4137	ЮТС
ОДЗ	Карла Маркса ул., 202	Административное	1	572	0,0331	0	0	0,0331	0,0771	0	0	0,0771	ЮТС
ЖФ	Рублевского пер., 17А	Жилое частный	1	131	0,0095	0	0	0,0095	0,023	0	0	0,023	ЮТС
Итого по ЖФ					0,01	0	0	0,01	0,023	0	0	0,023	
Итого по ОДЗ					0,211	0	0	0,211	0,491	0	0	0,491	
Итого по кадастровому кварталу					0,221	0	0	0,221	0,514	0	0	0,514	

Таблица 153 - Тепловые нагрузки потребителей города в кадастровом квартале 22:70:021123

Признак потребителя	Адрес потребителя	Наименование потребителя	Этажность	Площадь отапливаемой, м ²	Нагрузка договорная, Гкал/ч				Годовое потребление, тыс. Гкал				Источник
					Отопление	Вентиляция	ГВС	Сумма	Отопление	Вентиляция	ГВС	Сумма	
ОДЗ	Щетинкина ул., 1	Административное	1	539	0,0701	0	0	0,0701	0,1634	0	0	0,1634	ЮТС
ОДЗ	Щетинкина ул., 2	Административное	1	646	0,0119	0	0	0,0119	0,0277	0	0	0,0277	ЮТС
ОДЗ	Щетинкина ул., 4	Административное	1	859	0,0661	0	0	0,0661	0,154	0	0	0,154	ЮТС
ОДЗ	Щетинкина ул., 5	Административное	1		0	0	0,0152	0,0152	0	0	0,1172	0,1172	ЮТС
ОДЗ	Щетинкина ул., 5	Административное	1	1253	0,0616	0	0	0,0616	0,1436	0	0	0,1436	ЮТС
ОДЗ	Щетинкина ул., 6	Административное	1	329	0,0056	0	0	0,0056	0,0131	0	0	0,0131	ЮТС
Итого по ОДЗ					0,215	0	0,015	0,231	0,502	0	0,117	0,619	
Итого по кадастровому кварталу					0,215	0	0,015	0,231	0,502	0	0,117	0,619	

Таблица 154 - Тепловые нагрузки потребителей города в кадастровом квартале 22:70:021124

Признак потребителя	Адрес потребителя	Наименование потребителя	Этажность	Площадь отапливаемой, м ²	Нагрузка договорная, Гкал/ч				Годовое потребление, тыс. Гкал				Источник
					Отопление	Вентиляция	ГВС	Сумма	Отопление	Вентиляция	ГВС	Сумма	
ОДЗ	Бульварный пер., 24	Административное	2	92	0,037919	0	0	0,037919	0,0884	0	0	0,0884	ЮТС
ОДЗ	Гражданский пер., 17	Культурно-досуговое объединение	1	1007	0,0403	0	0	0,0403	0,0939	0	0	0,0939	ЮТС
ОДЗ	Ленина пр-т., 130	Административное	2	2276	0,1906	0	0	0,1906	0,4442	0	0	0,4442	ЮТС
П	Ленина пр-т., 130	Производственное	1		0,0173	0	0	0,0173	0,0386	0	0	0,0386	ЮТС
ОДЗ	Ленина пр-т., 130	Административное	2		0,0691	0	0	0,0691	0,161	0	0	0,161	ЮТС
ОДЗ	Ленина пр-т., 132	Административное	2	107	0,101	0	0	0,101	0,2354	0	0	0,2354	ЮТС
ОДЗ	Ленина пр-т., 136	Школа № 26 имени А.С. Пушкина	2	1290	0,1224	0	0	0,1224	0,2852	0	0	0,2852	ЮТС
ОДЗ	Ленина пр-т., 136	Школа № 26 имени А.С. Пушкина	1	293	0,0227	0	0	0,0227	0,0529	0	0	0,0529	ЮТС
Итого по ОДЗ					0,584	0	0	0,584	1,361	0	0	1,361	
Итого по П					0,017	0	0	0,017	0,039	0	0	0,039	
Итого по кадастровому кварталу					0,601	0	0	0,601	1,4	0	0	1,4	

Обосновывающие материалы к схеме теплоснабжения муниципального образования город Рубцовск
Алтайского края на период до 2035 года (актуализация на 2025 год)

Таблица 155 - Тепловые нагрузки потребителей города в кадастровом квартале 22:70:021125

Признак потребителя	Адрес потребителя	Наименование потребителя	Этажность	Площадь отопляемая, м ²	Нагрузка договорная, Гкал/ч				Годовое потребление, тыс. Гкал				Источник
					Отопление	Вентиляция	ГВС	Сумма	Отопление	Вентиляция	ГВС	Сумма	
ОДЗ	Комсомольская ул., 279	Административное	2	895	0,143	0,143	0	0,286	0,3333	0,1666	0	0,4999	ЮТС
ЖФ	Комсомольская ул., 285	Жилое МКД	2	389	0,046	0	0	0,046	0,1115	0	0	0,1115	ЮТС
ЖФ	Комсомольская ул., 287	Жилое МКД	2	618	0,19	0	0	0,19	0,4604	0	0	0,4604	ЮТС
ЖФ	Комсомольская ул., 289	Жилое МКД	3	1445	0,19	0	0	0,19	0,4604	0	0	0,4604	ЮТС
Итого по ЖФ					0,426	0	0	0,426	1,032	0	0	1,032	
Итого по ОДЗ					0,143	0,143	0	0,286	0,333	0,167	0	0,5	
Итого по кадастровому кварталу					0,569	0,143	0	0,712	1,365	0,167	0	1,532	

Таблица 156 - Тепловые нагрузки потребителей города в кадастровом квартале 22:70:021127

Признак потребителя	Адрес потребителя	Наименование потребителя	Этажность	Площадь отопляемая, м ²	Нагрузка договорная, Гкал/ч				Годовое потребление, тыс. Гкал				Источник
					Отопление	Вентиляция	ГВС	Сумма	Отопление	Вентиляция	ГВС	Сумма	
П	Карла Маркса ул., 214	Производственное	1	1018	0,0111	0	0	0,0111	0,0248	0	0	0,0248	ЮТС
ОДЗ	Карла Маркса ул., 214	Административное	1	836	0,1378	0	0	0,1378	0,3211	0	0	0,3211	ЮТС
Итого по ОДЗ					0,138	0	0	0,138	0,321	0	0	0,321	
Итого по П					0,011	0	0	0,011	0,025	0	0	0,025	
Итого по кадастровому кварталу					0,149	0	0	0,149	0,346	0	0	0,346	

Таблица 157 - Тепловые нагрузки потребителей города в кадастровом квартале 22:70:021128

Признак потребителя	Адрес потребителя	Наименование потребителя	Этажность	Площадь отопляемая, м ²	Нагрузка договорная, Гкал/ч				Годовое потребление, тыс. Гкал				Источник
					Отопление	Вентиляция	ГВС	Сумма	Отопление	Вентиляция	ГВС	Сумма	
ОДЗ	Карла Маркса ул., 167	Административное	2	937	0,0374	0	0	0,0374	0,0872	0	0	0,0872	ЮТС
П	Карла Маркса ул., 167	Производственное	1	937	0,0357	0	0	0,0357	0,0796	0	0	0,0796	ЮТС
ОДЗ	Карла Маркса ул., 167	Административное	2	937	0,0322	0	0	0,0322	0,075	0	0	0,075	ЮТС
Итого по ОДЗ					0,07	0	0	0,07	0,162	0	0	0,162	
Итого по П					0,036	0	0	0,036	0,08	0	0	0,08	
Итого по кадастровому кварталу					0,106	0	0	0,106	0,242	0	0	0,242	

Обосновывающие материалы к схеме теплоснабжения муниципального образования город Рубцовск
Алтайского края на период до 2035 года (актуализация на 2025 год)

Таблица 158 - Тепловые нагрузки потребителей города в кадастровом квартале 22:70:021129

Признак потребителя	Адрес потребителя	Наименование потребителя	Этажность	Площадь отапливаемой, м ²	Нагрузка договорная, Гкал/ч				Годовое потребление, тыс. Гкал				Источник
					Отопление	Вентиляция	ГВС	Сумма	Отопление	Вентиляция	ГВС	Сумма	
ЖФ	Комсомольская ул., 240	Жилое МКД	2	657	0,0918	0	0	0,0918	0,2224	0	0	0,2224	ЮТС
Итого по ЖФ					0,0918	0	0	0,0918	0,2224	0	0	0,2224	
Итого по кадастровому кварталу					0,0918	0	0	0,0918	0,2224	0	0	0,2224	

Таблица 159 - Тепловые нагрузки потребителей города в кадастровом квартале 22:70:021130

Признак потребителя	Адрес потребителя	Наименование потребителя	Этажность	Площадь отапливаемой, м ²	Нагрузка договорная, Гкал/ч				Годовое потребление, тыс. Гкал				Источник
					Отопление	Вентиляция	ГВС	Сумма	Отопление	Вентиляция	ГВС	Сумма	
ЖФ	Гражданский пер., 4	Жилое МКД	5	3350	0,3344	0	0	0,3344	0,8102	0	0	0,8102	ЮТС
ЖФ	Гражданский пер., 4	Жилое МКД	5		0	0	0,032	0,032	0	0	0,2468	0,2468	ЮТС
ЖФ	Комсомольская ул., 295	Жилое МКД	5		0	0	0,028	0,028	0	0	0,216	0,216	ЮТС
ЖФ	Комсомольская ул., 295	Жилое МКД	5	3367	0,2383	0	0	0,2383	0,5774	0	0	0,5774	ЮТС
ЖФ	Рубцовский пр-т., 7	Жилое МКД	5	3389	0,244	0	0	0,244	0,5912	0	0	0,5912	ЮТС
ЖФ	Рубцовский пр-т., 7	Жилое МКД	5		0	0	0,025	0,025	0	0	0,1928	0,1928	ЮТС
Итого по ЖФ					0,817	0	0,085	0,902	1,979	0	0,656	2,634	
Итого по кадастровому кварталу					0,817	0	0,085	0,902	1,979	0	0,656	2,634	

Таблица 160 - Тепловые нагрузки потребителей города в кадастровом квартале 22:70:021132

Признак потребителя	Адрес потребителя	Наименование потребителя	Этажность	Площадь отапливаемой, м ²	Нагрузка договорная, Гкал/ч				Годовое потребление, тыс. Гкал				Источник
					Отопление	Вентиляция	ГВС	Сумма	Отопление	Вентиляция	ГВС	Сумма	
ОДЗ	Комсомольская ул., 323	Административное	2		0	0	0,00001	0,00001	0	0	0,0001	0,0001	ЮТС
ОДЗ	Комсомольская ул., 323	Административное	2	1026	0,0562	0	0	0,0562	0,131	0	0	0,131	ЮТС
Итого по ОДЗ					0,056	0	0	0,056	0,131	0	0	0,131	
Итого по кадастровому кварталу					0,056	0	0	0,056	0,131	0	0	0,131	

Таблица 161 - Тепловые нагрузки потребителей города в кадастровом квартале 22:70:021133

Признак потребителя	Адрес потребителя	Наименование потребителя	Этажность	Площадь отапливаемой, м ²	Нагрузка договорная, Гкал/ч				Годовое потребление, тыс. Гкал				Источник
					Отопление	Вентиляция	ГВС	Сумма	Отопление	Вентиляция	ГВС	Сумма	
ЖФ	Крупской ул., 232	Жилое частный	1	90	0,0078	0	0	0,0078	0,0189	0	0	0,0189	ЮТС
Итого по ОДЗ					0,0078	0	0	0,0078	0,0189	0	0	0,0189	
Итого по кадастровому кварталу					0,0078	0	0	0,0078	0,0189	0	0	0,0189	

Обосновывающие материалы к схеме теплоснабжения муниципального образования город Рубцовск
Алтайского края на период до 2035 года (актуализация на 2025 год)

Таблица 162 - Тепловые нагрузки потребителей города в кадастровом квартале 22:70:021134

Признак потребителя	Адрес потребителя	Наименование потребителя	Этажность	Площадь отапливаемой, м ²	Нагрузка договорная, Гкал/ч				Годовое потребление, тыс. Гкал				Источник
					Отопление	Вентиляция	ГВС	Сумма	Отопление	Вентиляция	ГВС	Сумма	
ЖФ	Гражданский пер., 10	Жилое МКД	5		0	0	0,025	0,025	0	0	0,1928	0,1928	ЮТС
ЖФ	Гражданский пер., 10	Жилое МКД	5	3211	0,2312	0	0	0,2312	0,5602	0	0	0,5602	ЮТС
ЖФ	Гражданский пер., 12	Жилое МКД	5	3310	0,2362	0	0	0,2362	0,5723	0	0	0,5723	ЮТС
ЖФ	Гражданский пер., 12	Жилое МКД	5		0	0	0,025	0,025	0	0	0,1928	0,1928	ЮТС
ЖФ	Гражданский пер., 14	Жилое МКД	5	3314	0,2313	0	0	0,2313	0,5604	0	0	0,5604	ЮТС
ЖФ	Гражданский пер., 14	Жилое МКД	5		0	0	0,033	0,033	0	0	0,2545	0,2545	ЮТС
ЖФ	Гражданский пер., 16	Жилое МКД	5		0	0	0,025	0,025	0	0	0,1928	0,1928	ЮТС
ЖФ	Гражданский пер., 16	Жилое МКД	5	3347	0,2301	0	0	0,2301	0,5575	0	0	0,5575	ЮТС
ОДЗ	Гражданский пер., 16а	Административное	2	100	0,010528	0	0	0,010528	0,0245	0	0	0,0245	ЮТС
ЖФ	Гражданский пер., 8	Жилое МКД	5		0	0	0,034	0,034	0	0	0,2623	0,2623	ЮТС
ЖФ	Гражданский пер., 8	Жилое МКД	5	4661	0,3241	0	0	0,3241	0,7853	0	0	0,7853	ЮТС
П	Гражданский пер., 8а	Производственное	1	190	0,0108	0	0	0,0108	0,0241	0	0	0,0241	ЮТС
Итого по ЖФ					1,253	0	0,142	1,395	3,036	0	1,095	4,131	
Итого по ОДЗ					0,011	0	0	0,011	0,025	0	0	0,025	
Итого по П					0,011	0	0	0,011	0,024	0	0	0,024	
Итого по кадастровому кварталу					1,275	0	0,142	1,417	3,085	0	1,095	4,18	

Таблица 163 - Тепловые нагрузки потребителей города в кадастровом квартале 22:70:021135

Признак потребителя	Адрес потребителя	Наименование потребителя	Этажность	Площадь отапливаемой, м ²	Нагрузка договорная, Гкал/ч				Годовое потребление, тыс. Гкал				Источник
					Отопление	Вентиляция	ГВС	Сумма	Отопление	Вентиляция	ГВС	Сумма	
ОДЗ	Гражданский пер., 14а	Детский сад № 56 "Ромашка"	2		0	0	0,0378	0,0378	0	0	0,2916	0,2916	ЮТС
ОДЗ	Гражданский пер., 14а	Детский сад № 56 "Ромашка"	2	2494	0,221	0	0	0,221	0,515	0	0	0,515	ЮТС
ЖФ	Гражданский пер., 18	Жилое МКД	5		0	0	0,031	0,031	0	0	0,2391	0,2391	ЮТС
ЖФ	Гражданский пер., 18	Жилое МКД	5	4523	0,316365	0	0	0,316365	0,7665	0	0	0,7665	ЮТС
ЖФ	Гражданский пер., 20	Жилое МКД	5		0	0	0,033	0,033	0	0	0,2545	0,2545	ЮТС
ЖФ	Гражданский пер., 20	Жилое МКД	5	4570	0,3153	0	0	0,3153	0,764	0	0	0,764	ЮТС
ЖФ	Ленина пр-т., 138	Жилое МКД	9		0	0	0,0101	0,0101	0	0	0,0779	0,0779	ЮТС

Обосновывающие материалы к схеме теплоснабжения муниципального образования город Рубцовск
Алтайского края на период до 2035 года (актуализация на 2025 год)

Признак потребителя	Адрес потребителя	Наименование потребителя	Этажность	Площадь отапливаемая, м ²	Нагрузка договорная, Гкал/ч				Годовое потребление, тыс. Гкал				Источник
					Отопление	Вентиляция	ГВС	Сумма	Отопление	Вентиляция	ГВС	Сумма	
ЖФ	Ленина пр-т., 138	Жилое МКД	9	1973	0,150984	0	0	0,150984	0,3658	0	0	0,3658	ЮТС
ОДЗ	Ленина пр-т., 138	Административное	2	1276	0,0851	0	0	0,0851	0,1983	0	0	0,1983	ЮТС
ЖФ	Ленина пр-т., 140	Жилое МКД	5		0	0	0,0536	0,0536	0	0	0,4134	0,4134	ЮТС
ОДЗ	Ленина пр-т., 140	Административное	5	126	0,02134	0	0	0,02134	0,0497	0	0	0,0497	ЮТС
ЖФ	Ленина пр-т., 140	Жилое МКД	5	1981	0,164	0	0	0,164	0,3974	0	0	0,3974	ЮТС
ЖФ	Ленина пр-т., 140	Жилое МКД	5	2074	0,17	0	0	0,17	0,4119	0	0	0,4119	ЮТС
ЖФ	Ленина пр-т., 140	Жилое МКД	5	2014	0,171	0	0	0,171	0,4143	0	0	0,4143	ЮТС
ОДЗ	Ленина пр-т., 140а	Административное	2	133	0,0042	0	0	0,0042	0,0098	0	0	0,0098	ЮТС
ЖФ	Ленина пр-т., 158	Жилое МКД	5		0	0	0,036	0,036	0	0	0,2777	0,2777	ЮТС
ЖФ	Ленина пр-т., 158	Жилое МКД	5	4672	0,3246	0	0	0,3246	0,7865	0	0	0,7865	ЮТС
ЖФ	Ленина пр-т., 160	Жилое МКД	5		0	0	0,025	0,025	0	0	0,1928	0,1928	ЮТС
ЖФ	Ленина пр-т., 160	Жилое МКД	5	3340	0,231744	0	0	0,231744	0,5615	0	0	0,5615	ЮТС
ЖФ	Ленина пр-т., 162	Жилое МКД	5		0	0	0,036	0,036	0	0	0,2777	0,2777	ЮТС
ЖФ	Ленина пр-т., 162	Жилое МКД	5	4709	0,3156	0	0	0,3156	0,7647	0	0	0,7647	ЮТС
ОДЗ	Ленина пр-т., 162	Административное	1		0,0038	0	0	0,0038	0,0089	0	0	0,0089	ЮТС
ЖФ	Ленина пр-т., 164	Жилое МКД	5		0	0	0,035	0,035	0	0	0,27	0,27	ЮТС
ЖФ	Ленина пр-т., 164	Жилое МКД	5	2349	0,16195	0	0	0,16195	0,3924	0	0	0,3924	ЮТС
ЖФ	Ленина пр-т., 164	Жилое МКД	5	2349	0,16195	0	0	0,16195	0,3924	0	0	0,3924	ЮТС
Итого по ЖФ					2,483	0	0,26	2,743	6,017	0	2,003	8,021	
Итого по ОДЗ					0,335	0	0,038	0,373	0,782	0	0,292	1,073	
Итого по кадастровому кварталу					2,818	0	0,298	3,116	6,799	0	2,295	9,094	

Таблица 164 - Тепловые нагрузки потребителей города в кадастровом квартале 22:70:021136

Признак потребителя	Адрес потребителя	Наименование потребителя	Этажность	Площадь отапливаемая, м ²	Нагрузка договорная, Гкал/ч				Годовое потребление, тыс. Гкал				Источник
					Отопление	Вентиляция	ГВС	Сумма	Отопление	Вентиляция	ГВС	Сумма	
ЖФ	Рубцовский пр-т., 11	Жилое МКД	5		0	0	0,06	0,06	0	0	0,4628	0,4628	ЮТС
ЖФ	Рубцовский пр-т., 11	Жилое МКД	5	4077	0,3258	0	0	0,3258	0,7894	0	0	0,7894	ЮТС
ЖФ	Рубцовский пр-т., 11	Жилое МКД	5	4077	0,2172	0	0	0,2172	0,5263	0	0	0,5263	ЮТС
ЖФ	Рубцовский пр-т., 13	Жилое МКД	5		0	0	0,042	0,042	0	0	0,324	0,324	ЮТС
ЖФ	Рубцовский пр-т., 13	Жилое МКД	5	5524	0,457	0	0	0,457	1,1073	0	0	1,1073	ЮТС

Обосновывающие материалы к схеме теплоснабжения муниципального образования город Рубцовск
Алтайского края на период до 2035 года (актуализация на 2025 год)

Признак потребителя	Адрес потребителя	Наименование потребителя	Этажность	Площадь отапливаемой, м ²	Нагрузка договорная, Гкал/ч				Годовое потребление, тыс. Гкал				Источник
					Отопление	Вентиляция	ГВС	Сумма	Отопление	Вентиляция	ГВС	Сумма	
ЖФ	Рубцовский пр-т., 15	Жилое МКД	5		0	0	0,035	0,035	0	0	0,27	0,27	ЮТС
ЖФ	Рубцовский пр-т., 15	Жилое МКД	5	4663	0,3838	0	0	0,3838	0,9299	0	0	0,9299	ЮТС
ОДЗ	Рубцовский пр-т., 15а	Школа каратэ	5		0	0	0,01114	0,01114	0	0	0,0859	0,0859	ЮТС
ОДЗ	Рубцовский пр-т., 15а	Школа каратэ	5	3029	0,1512	0	0	0,1512	0,3524	0	0	0,3524	ЮТС
ЖФ	Рубцовский пр-т., 17	Жилое МКД	5		0	0	0,031	0,031	0	0	0,2391	0,2391	ЮТС
ЖФ	Рубцовский пр-т., 17	Жилое МКД	5	4716	0,381142	0	0	0,381142	0,9235	0	0	0,9235	ЮТС
ЖФ	Рубцовский пр-т., 19	Жилое МКД	5		0	0	0,034	0,034	0	0	0,2623	0,2623	ЮТС
ЖФ	Рубцовский пр-т., 19	Жилое МКД	5	4703	0,3234	0	0	0,3234	0,7836	0	0	0,7836	ЮТС
ЖФ	Рубцовский пр-т., 21	Жилое МКД	5		0	0	0,032	0,032	0	0	0,2468	0,2468	ЮТС
ЖФ	Рубцовский пр-т., 21	Жилое МКД	5	4702	0,3231	0	0	0,3231	0,7829	0	0	0,7829	ЮТС
ЖФ	Рубцовский пр-т., 23	Жилое МКД	5		0	0	0,083	0,083	0	0	0,6402	0,6402	ЮТС
ЖФ	Рубцовский пр-т., 23	Жилое МКД	9	2201	0,155	0	0	0,155	0,3756	0	0	0,3756	ЮТС
ЖФ	Рубцовский пр-т., 23	Жилое МКД	9	2201	0,155	0	0	0,155	0,3756	0	0	0,3756	ЮТС
ЖФ	Рубцовский пр-т., 23	Жилое МКД	9	2201	0,155	0	0	0,155	0,3756	0	0	0,3756	ЮТС
ЖФ	Рубцовский пр-т., 23	Жилое МКД	9	2201	0,155	0	0	0,155	0,3756	0	0	0,3756	ЮТС
ЖФ	Рубцовский пр-т., 23	Жилое МКД	9	2201	0,155	0	0	0,155	0,3756	0	0	0,3756	ЮТС
ОДЗ	Рубцовский пр-т., 25	Административное	3	334	0,0206	0	0	0,0206	0,048	0	0	0,048	ЮТС
ЖФ	Рубцовский пр-т., 9	Жилое МКД	5		0	0	0,033	0,033	0	0	0,2545	0,2545	ЮТС
ЖФ	Рубцовский пр-т., 9	Жилое МКД	5	4708	0,324282	0	0	0,324282	0,7857	0	0	0,7857	ЮТС
ОДЗ	Рубцовский пр-т., 9а	Административное	1	58	0,0022	0	0	0,0022	0,0051	0	0	0,0051	ЮТС
Итого по ЖФ					3,511	0	0,35	3,861	8,507	0	2,7	11,206	
Итого по ОДЗ					0,174	0	0,011	0,185	0,406	0	0,086	0,491	
Итого по кадастровому кварталу					3,685	0	0,361	4,046	8,913	0	2,786	11,697	

Таблица 165 - Тепловые нагрузки потребителей города в кадастровом квартале 22:70:021204

Признак потребителя	Адрес потребителя	Наименование потребителя	Этажность	Площадь отапливаемой, м ²	Нагрузка договорная, Гкал/ч				Годовое потребление, тыс. Гкал				Источник
					Отопление	Вентиляция	ГВС	Сумма	Отопление	Вентиляция	ГВС	Сумма	
ЖФ	Добродомова ул., 61	Жилое частный	1	93	0,0163	0	0	0,0163	0,0395	0	0	0,0395	ЮТС
ЖФ	Советская ул., 34	Жилое частный	1	249	0,0181	0	0	0,0181	0,0439	0	0	0,0439	ЮТС
Итого по ЖФ					0,034	0	0	0,034	0,083	0	0	0,083	
Итого по кадастровому кварталу					0,034	0	0	0,034	0,083	0	0	0,083	

Обосновывающие материалы к схеме теплоснабжения муниципального образования город Рубцовск
Алтайского края на период до 2035 года (актуализация на 2025 год)

Таблица 166 - Тепловые нагрузки потребителей города в кадастровом квартале 22:70:021205

Признак потребителя	Адрес потребителя	Наименование потребителя	Этажность	Площадь отапливаемая, м ²	Нагрузка договорная, Гкал/ч				Годовое потребление, тыс. Гкал				Источник
					Отопление	Вентиляция	ГВС	Сумма	Отопление	Вентиляция	ГВС	Сумма	
ЖФ	Добродомова ул., 65а	Жилое частный	1	49	0,0056	0	0	0,0056	0,0136	0	0	0,0136	ЮТС
ЖФ	Добродомова ул., 65а	Жилое частный	1		0	0	0,0048	0,0048	0	0	0,037	0,037	ЮТС
ЖФ	Пушкина ул., 32а	Жилое частный	1	32	0,00635	0	0	0,00635	0,0154	0	0	0,0154	ЮТС
ЖФ	Пушкина ул., 34	Жилое частный	1	39	0,0028	0	0	0,0028	0,0068	0	0	0,0068	ЮТС
ЖФ	Пушкина ул., 34а	Жилое частный	1	65	0,02362	0	0	0,02362	0,0572	0	0	0,0572	ЮТС
ЖФ	Пушкина ул., 34а	Жилое частный	1	65	0,00259	0	0	0,00259	0,0063	0	0	0,0063	ЮТС
ЖФ	Советская ул., 47	Жилое частный	1	79	0,01155	0	0	0,01155	0,028	0	0	0,028	ЮТС
Итого по ЖФ					0,053	0	0,005	0,057	0,127	0	0,037	0,164	
Итого по кадастровому кварталу					0,053	0	0,005	0,057	0,127	0	0,037	0,164	

Таблица 167 - Тепловые нагрузки потребителей города в кадастровом квартале 22:70:021206

Признак потребителя	Адрес потребителя	Наименование потребителя	Этажность	Площадь отапливаемая, м ²	Нагрузка договорная, Гкал/ч				Годовое потребление, тыс. Гкал				Источник
					Отопление	Вентиляция	ГВС	Сумма	Отопление	Вентиляция	ГВС	Сумма	
ЖФ	Пушкина ул., 41	Жилое частный	1	113	0,009	0	0	0,009	0,0218	0	0	0,0218	ЮТС
Итого по ЖФ					0,009	0	0	0,009	0,0218	0	0	0,0218	
Итого по кадастровому кварталу					0,009	0	0	0,009	0,0218	0	0	0,0218	

Таблица 168 - Тепловые нагрузки потребителей города в кадастровом квартале 22:70:021207

Признак потребителя	Адрес потребителя	Наименование потребителя	Этажность	Площадь отапливаемая, м ²	Нагрузка договорная, Гкал/ч				Годовое потребление, тыс. Гкал				Источник
					Отопление	Вентиляция	ГВС	Сумма	Отопление	Вентиляция	ГВС	Сумма	
ЖФ	Куйбышева ул., 52	Жилое частный	2	491	0,057	0	0	0,057	0,1381	0	0	0,1381	ЮТС
ОДЗ	Куйбышева ул., 54	Административное	2		0,0593	0	0	0,0593	0,1382	0	0	0,1382	ЮТС
Итого по ЖФ					0,057	0	0	0,057	0,1381	0	0	0,1381	
Итого по ОДЗ					0,0593	0	0	0,0593	0,1382	0	0	0,1382	
Итого по кадастровому кварталу					0,116	0	0	0,116	0,276	0	0	0,276	

Обосновывающие материалы к схеме теплоснабжения муниципального образования город Рубцовск
Алтайского края на период до 2035 года (актуализация на 2025 год)

Таблица 169 - Тепловые нагрузки потребителей города в кадастровом квартале 22:70:021208

Признак потребителя	Адрес потребителя	Наименование потребителя	Этажность	Площадь отапливаемой, м ²	Нагрузка договорная, Гкал/ч				Годовое потребление, тыс. Гкал				Источник
					Отопление	Вентиляция	ГВС	Сумма	Отопление	Вентиляция	ГВС	Сумма	
ЖФ	Куйбышева ул., 54	Жилое частный	2	490	0,0153	0	0	0,0153	0,0371	0	0	0,0371	ЮТС
Итого по ЖФ					0,0153	0	0	0,0153	0,0371	0	0	0,0371	
Итого по кадастровому кварталу					0,0153	0	0	0,0153	0,0371	0	0	0,0371	

Таблица 170 - Тепловые нагрузки потребителей города в кадастровом квартале 22:70:021210

Признак потребителя	Адрес потребителя	Наименование потребителя	Этажность	Площадь отапливаемой, м ²	Нагрузка договорная, Гкал/ч				Годовое потребление, тыс. Гкал				Источник
					Отопление	Вентиляция	ГВС	Сумма	Отопление	Вентиляция	ГВС	Сумма	
ЖФ	Советская ул., 48-1	Жилое частный	1	37	0,0016	0	0	0,0016	0,0039	0	0	0,0039	ЮТС
ЖФ	Советская ул., 48-2	Жилое частный	1	37	0,00269924	0	0	0,002699	0,0065	0	0	0,0065	ЮТС
ЖФ	Советская ул., 50	Жилое частный	1	96	0,006	0	0	0,006	0,0145	0	0	0,0145	ЮТС
ЖФ	Советская ул., 50а	Жилое частный	1	39	0,0028	0	0	0,0028	0,0068	0	0	0,0068	ЮТС
ЖФ	Советская ул., 54	Жилое частный	1	37	0,0079	0	0	0,0079	0,0191	0	0	0,0191	ЮТС
ЖФ	Советская ул., 56	Жилое частный	1	67	0,00483826	0	0	0,004838	0,0117	0	0	0,0117	ЮТС
Итого по ЖФ					0,026	0	0	0,026	0,063	0	0	0,063	
Итого по кадастровому кварталу					0,026	0	0	0,026	0,063	0	0	0,063	

Таблица 171 - Тепловые нагрузки потребителей города в кадастровом квартале 22:70:021211

Признак потребителя	Адрес потребителя	Наименование потребителя	Этажность	Площадь отапливаемой, м ²	Нагрузка договорная, Гкал/ч				Годовое потребление, тыс. Гкал				Источник
					Отопление	Вентиляция	ГВС	Сумма	Отопление	Вентиляция	ГВС	Сумма	
ЖФ	Деповской пер., 63	Жилое частный	1	145	0,0128	0	0	0,0128	0,031	0	0	0,031	ЮТС
ЖФ	Добродомова ул., 60	Жилое частный	1	55	0,009	0	0	0,009	0,0218	0	0	0,0218	ЮТС
ЖФ	Добродомова ул., 60	Жилое частный	1		0	0	0,0006	0,0006	0	0	0,0046	0,0046	ЮТС
ЖФ	Пушкина ул., 38	Жилое частный	1	20	0,0015	0	0	0,0015	0,0036	0	0	0,0036	ЮТС
ЖФ	Советская ул., 49	Жилое частный	1	60	0,0044	0	0	0,0044	0,0107	0	0	0,0107	ЮТС
ЖФ	Советская ул., 49	Жилое частный	1		0	0	0,00015	0,00015	0	0	0,0012	0,0012	ЮТС
ЖФ	Советская ул., 51	Жилое частный	1	55	0,004	0	0	0,004	0,0097	0	0	0,0097	ЮТС
Итого по ЖФ					0,032	0	0,001	0,032	0,077	0	0,006	0,083	
Итого по кадастровому кварталу					0,032	0	0,001	0,032	0,077	0	0,006	0,083	

Обосновывающие материалы к схеме теплоснабжения муниципального образования город Рубцовск
Алтайского края на период до 2035 года (актуализация на 2025 год)

Таблица 172 - Тепловые нагрузки потребителей города в кадастровом квартале 22:70:021212

Признак потребителя	Адрес потребителя	Наименование потребителя	Этажность	Площадь отапливаемой, м ²	Нагрузка договорная, Гкал/ч				Годовое потребление, тыс. Гкал				Источник
					Отопление	Вентиляция	ГВС	Сумма	Отопление	Вентиляция	ГВС	Сумма	
ЖФ	Добродомова ул., 68	Жилое частный	1	69	0,0073	0	0	0,0073	0,0177	0	0	0,0177	ЮТС
Итого по ЖФ					0,0073	0	0	0,0073	0,0177	0	0	0,0177	
Итого по кадастровому кварталу					0,0073	0	0	0,0073	0,0177	0	0	0,0177	

Таблица 173 - Тепловые нагрузки потребителей города в кадастровом квартале 22:70:021213

Признак потребителя	Адрес потребителя	Наименование потребителя	Этажность	Площадь отапливаемой, м ²	Нагрузка договорная, Гкал/ч				Годовое потребление, тыс. Гкал				Источник
					Отопление	Вентиляция	ГВС	Сумма	Отопление	Вентиляция	ГВС	Сумма	
ЖФ	Ленина пр-т., 113	Жилое частный	2	135	0,036	0	0	0,036	0,0872	0	0	0,0872	ЮТС
ОДЗ	Ленина пр-т., 115	Административное	3	3108	0,1116	0	0	0,1116	0,2601	0	0	0,2601	ЮТС
ОДЗ	Ленина пр-т., 117	МКУ "Управление культуры, спорта и мол. политики"	3	875	0,1019	0	0	0,1019	0,2375	0	0	0,2375	ЮТС
Итого по ЖФ					0,036	0	0	0,036	0,087	0	0	0,087	
Итого по ОДЗ					0,214	0	0	0,214	0,498	0	0	0,498	
Итого по кадастровому кварталу					0,25	0	0	0,25	0,585	0	0	0,585	

Таблица 174 - Тепловые нагрузки потребителей города в кадастровом квартале 22:70:021214

Признак потребителя	Адрес потребителя	Наименование потребителя	Этажность	Площадь отапливаемой, м ²	Нагрузка договорная, Гкал/ч				Годовое потребление, тыс. Гкал				Источник
					Отопление	Вентиляция	ГВС	Сумма	Отопление	Вентиляция	ГВС	Сумма	
ЖФ	Бульварный пер., 37	Жилое частный	1	52	0,0101	0	0	0,0101	0,0245	0	0	0,0245	ЮТС
ОДЗ	Деповской пер., 30	Административное	2	691	0,0608	0	0	0,0608	0,1417	0	0	0,1417	ЮТС
ОДЗ	Куйбышева ул., 55	Административное	2	697	0,051	0	0	0,051	0,1189	0	0	0,1189	ЮТС
ОДЗ	Куйбышева ул., 57	Административное	2	808	0,0926	0	0	0,0926	0,2158	0	0	0,2158	ЮТС
П	Куйбышева ул., 57	Производственное	1	73	0,011	0	0	0,011	0,0245	0	0	0,0245	ЮТС
Итого по ЖФ					0,01	0	0	0,01	0,025	0	0	0,025	
Итого по ОДЗ					0,204	0	0	0,204	0,476	0	0	0,476	
Итого по П					0,011	0	0	0,011	0,025	0	0	0,025	
Итого по кадастровому кварталу					0,225	0	0	0,225	0,526	0	0	0,526	

Обосновывающие материалы к схеме теплоснабжения муниципального образования город Рубцовск
Алтайского края на период до 2035 года (актуализация на 2025 год)

Таблица 175 - Тепловые нагрузки потребителей города в кадастровом квартале 22:70:021215

Признак потребителя	Адрес потребителя	Наименование потребителя	Этажность	Площадь отапливаемой, м ²	Нагрузка договорная, Гкал/ч				Годовое потребление, тыс. Гкал				Источник
					Отопление	Вентиляция	ГВС	Сумма	Отопление	Вентиляция	ГВС	Сумма	
ЖФ	Короленко ул., 32а	Жилое частный	1	237	0,0258	0	0	0,0258	0,0625	0	0	0,0625	ЮТС
Итого по ЖФ					0,0258	0	0	0,0258	0,0625	0	0	0,0625	
Итого по кадастровому кварталу					0,0258	0	0	0,0258	0,0625	0	0	0,0625	

Таблица 176 - Тепловые нагрузки потребителей города в кадастровом квартале 22:70:021216

Признак потребителя	Адрес потребителя	Наименование потребителя	Этажность	Площадь отапливаемой, м ²	Нагрузка договорная, Гкал/ч				Годовое потребление, тыс. Гкал				Источник
					Отопление	Вентиляция	ГВС	Сумма	Отопление	Вентиляция	ГВС	Сумма	
ЖФ	Советская ул., 62	Жилое частный	1	85	0,0055	0	0	0,0055	0,0133	0	0	0,0133	ЮТС
Итого по ЖФ					0,0055	0	0	0,0055	0,0133	0	0	0,0133	
Итого по кадастровому кварталу					0,0055	0	0	0,0055	0,0133	0	0	0,0133	

Таблица 177 - Тепловые нагрузки потребителей города в кадастровом квартале 22:70:021217

Признак потребителя	Адрес потребителя	Наименование потребителя	Этажность	Площадь отапливаемой, м ²	Нагрузка договорная, Гкал/ч				Годовое потребление, тыс. Гкал				Источник
					Отопление	Вентиляция	ГВС	Сумма	Отопление	Вентиляция	ГВС	Сумма	
ЖФ	Советская ул., 67-1	Жилое частный	1	85	0,004	0	0	0,004	0,0097	0	0	0,0097	ЮТС
Итого по ЖФ					0,004	0	0	0,004	0,0097	0	0	0,0097	
Итого по кадастровому кварталу					0,004	0	0	0,004	0,0097	0	0	0,0097	

Таблица 178 - Тепловые нагрузки потребителей города в кадастровом квартале 22:70:021219

Признак потребителя	Адрес потребителя	Наименование потребителя	Этажность	Площадь отапливаемой, м ²	Нагрузка договорная, Гкал/ч				Годовое потребление, тыс. Гкал				Источник
					Отопление	Вентиляция	ГВС	Сумма	Отопление	Вентиляция	ГВС	Сумма	
ЖФ	Гражданский пер., 25	Жилое МКД	6		0	0	0,045	0,045	0	0	0,3471	0,3471	ЮТС
ЖФ	Гражданский пер., 25	Жилое МКД	6	4858	0,161	0	0	0,161	0,3901	0	0	0,3901	ЮТС
ЖФ	Гражданский пер., 25	Жилое МКД	6		0,108	0	0	0,108	0,2617	0	0	0,2617	ЮТС
ЖФ	Гражданский пер., 25	Жилое МКД	6		0,108	0	0	0,108	0,2617	0	0	0,2617	ЮТС
ЖФ	Куйбышева ул., 69	Жилое частный	3	218	0,0179	0	0	0,0179	0,0434	0	0	0,0434	ЮТС
ЖФ	Куйбышева ул., 69	Жилое частный	3		0	0	0,001	0,001	0	0	0,0077	0,0077	ЮТС
ЖФ	Ленина пр-т., 125	Жилое МКД	3	2072	0,159998	0	0	0,159998	0,3877	0	0	0,3877	ЮТС

Обосновывающие материалы к схеме теплоснабжения муниципального образования город Рубцовск
Алтайского края на период до 2035 года (актуализация на 2025 год)

Признак потребителя	Адрес потребителя	Наименование потребителя	Этажность	Площадь отапливаемая, м ²	Нагрузка договорная, Гкал/ч				Годовое потребление, тыс. Гкал				Источник
					Отопление	Вентиляция	ГВС	Сумма	Отопление	Вентиляция	ГВС	Сумма	
ОДЗ	Ленина пр-т., 125	Административное	1		0,0261	0,1578	0	0,1839	0,0608	0,1839	0	0,2447	ЮТС
ЖФ	Ленина пр-т., 127	Жилое МКД	3		0	0	0,06	0,06	0	0	0,4628	0,4628	ЮТС
ЖФ	Ленина пр-т., 127	Жилое МКД	3	903	0,1057	0	0	0,1057	0,2561	0	0	0,2561	ЮТС
ЖФ	Ленина пр-т., 129	Жилое МКД	3		0	0	0,007	0,007	0	0	0,054	0,054	ЮТС
ЖФ	Ленина пр-т., 129	Жилое МКД	3	1852	0,1825	0	0	0,1825	0,4422	0	0	0,4422	ЮТС
ЖФ	Ленина пр-т., 131	Жилое МКД	3		0	0	0,007	0,007	0	0	0,054	0,054	ЮТС
ЖФ	Ленина пр-т., 131	Жилое МКД	3	901	0,102094	0	0	0,102094	0,2474	0	0	0,2474	ЮТС
ЖФ	Ленина пр-т., 133	Жилое МКД	3	1962	0,1543	0	0	0,1543	0,3739	0	0	0,3739	ЮТС
ЖФ	Ленина пр-т., 133	Жилое МКД	3		0	0	0,015	0,015	0	0	0,1157	0,1157	ЮТС
ОДЗ	Ленина пр-т., 133	Административное	1		0,019	0	0	0,019	0,0443	0	0	0,0443	ЮТС
ЖФ	Ленина пр-т., 135	Жилое МКД	3		0	0	0,008	0,008	0	0	0,0617	0,0617	ЮТС
ЖФ	Ленина пр-т., 135	Жилое МКД	3	1281	0,1131	0	0	0,1131	0,274	0	0	0,274	ЮТС
Итого по ЖФ					1,213	0	0,143	1,356	2,938	0	1,103	4,041	
Итого по ОДЗ					0,045	0,158	0	0,203	0,105	0,184	0	0,289	
Итого по кадастровому кварталу					1,258	0,158	0,143	1,559	3,043	0,184	1,103	4,33	

Таблица 179 - Тепловые нагрузки потребителей города в кадастровом квартале 22:70:021220

Признак потребителя	Адрес потребителя	Наименование потребителя	Этажность	Площадь отапливаемая, м ²	Нагрузка договорная, Гкал/ч				Годовое потребление, тыс. Гкал				Источник
					Отопление	Вентиляция	ГВС	Сумма	Отопление	Вентиляция	ГВС	Сумма	
ОДЗ	Делегатский пер., 1	Гимназия "Планета детства"	2		0	0	0,000238	0,000238	0	0	0,0018	0,0018	ЮТС
ОДЗ	Делегатский пер., 1	Гимназия "Планета детства"	2	1948	0,1806	0	0	0,1806	0,4209	0	0	0,4209	ЮТС
ЖФ	Куйбышева ул., 59	Жилое частный	1	93	0,016	0	0	0,016	0,0388	0	0	0,0388	ЮТС
ЖФ	Куйбышева ул., 59а	Жилое частный	3	171	0,016	0	0	0,016	0,0388	0	0	0,0388	ЮТС
Итого по ЖФ					0,032	0	0	0,032	0,078	0	0	0,078	
Итого по ОДЗ					0,181	0	0	0,181	0,421	0	0,002	0,423	
Итого по кадастровому кварталу					0,213	0	0	0,213	0,499	0	0,002	0,501	

Обосновывающие материалы к схеме теплоснабжения муниципального образования город Рубцовск
Алтайского края на период до 2035 года (актуализация на 2025 год)

Таблица 180 - Тепловые нагрузки потребителей города в кадастровом квартале 22:70:021221

Признак потребителя	Адрес потребителя	Наименование потребителя	Этажность	Площадь отопляемая, м ²	Нагрузка договорная, Гкал/ч				Годовое потребление, тыс. Гкал				Источник
					Отопление	Вентиляция	ГВС	Сумма	Отопление	Вентиляция	ГВС	Сумма	
ЖФ	Юбилейная ул., 28	Жилое МКД	5		0	0	0,036	0,036	0	0	0,2777	0,2777	ЮТС
ЖФ	Юбилейная ул., 28	Жилое МКД	5	4675	0,341123	0	0	0,341123	0,8265	0	0	0,8265	ЮТС
ЖФ	Юбилейная ул., 34	Жилое МКД	5		0	0	0,035	0,035	0	0	0,27	0,27	ЮТС
ЖФ	Юбилейная ул., 34	Жилое МКД	5	4727	0,3341	0	0	0,3341	0,8095	0	0	0,8095	ЮТС
ЖФ	Юбилейная ул., 38	Жилое МКД	9	2302	0,173	0	0	0,173	0,4192	0	0	0,4192	ЮТС
ЖФ	Юбилейная ул., 38	Жилое МКД	9		0	0	0,036	0,036	0	0	0,2777	0,2777	ЮТС
ЖФ	Юбилейная ул., 38	Жилое МКД	9	2302	0,173	0	0	0,173	0,4192	0	0	0,4192	ЮТС
ЖФ	Юбилейная ул., 38а	Жилое МКД	9	1892	0,139	0	0	0,139	0,3368	0	0	0,3368	ЮТС
ЖФ	Юбилейная ул., 38а	Жилое МКД	9		0	0	0,052	0,052	0	0	0,4011	0,4011	ЮТС
ЖФ	Юбилейная ул., 38а	Жилое МКД	9	1892	0,139	0	0	0,139	0,3368	0	0	0,3368	ЮТС
ЖФ	Юбилейная ул., 38а	Жилое МКД	9	1892	0,139	0	0	0,139	0,3368	0	0	0,3368	ЮТС
ЖФ	Юбилейная ул., 38а	Жилое МКД	9	1892	0,139	0	0	0,139	0,3368	0	0	0,3368	ЮТС
Итого по ЖФ					1,577	0	0,159	1,736	3,822	0	1,227	5,048	
Итого по кадастровому кварталу					1,577	0	0,159	1,736	3,822	0	1,227	5,048	

Таблица 181 - Тепловые нагрузки потребителей города в кадастровом квартале 22:70:021223

Признак потребителя	Адрес потребителя	Наименование потребителя	Этажность	Площадь отопляемая, м ²	Нагрузка договорная, Гкал/ч				Годовое потребление, тыс. Гкал				Источник
					Отопление	Вентиляция	ГВС	Сумма	Отопление	Вентиляция	ГВС	Сумма	
ЖФ	Советская ул., 92	Жилое частный	1	50	0,007	0	0	0,007	0,017	0	0	0,017	ЮТС
Итого по ЖФ					0,007	0	0	0,007	0,017	0	0	0,017	
Итого по кадастровому кварталу					0,007	0	0	0,007	0,017	0	0	0,017	

Таблица 182 - Тепловые нагрузки потребителей города в кадастровом квартале 22:70:021224

Признак потребителя	Адрес потребителя	Наименование потребителя	Этажность	Площадь отопляемая, м ²	Нагрузка договорная, Гкал/ч				Годовое потребление, тыс. Гкал				Источник
					Отопление	Вентиляция	ГВС	Сумма	Отопление	Вентиляция	ГВС	Сумма	
ЖФ	Пролетарская ул., 238	Жилое МКД	9	2191	0,165	0	0	0,165	0,3998	0	0	0,3998	ЮТС
ЖФ	Пролетарская ул., 238	Жилое МКД	9		0	0	0,043	0,043	0	0	0,3317	0,3317	ЮТС
ЖФ	Пролетарская ул., 238	Жилое МКД	9	2191	0,165	0	0	0,165	0,3998	0	0	0,3998	ЮТС
ЖФ	Пролетарская ул., 238	Жилое МКД	9	2191	0,165	0	0	0,165	0,3998	0	0	0,3998	ЮТС

Обосновывающие материалы к схеме теплоснабжения муниципального образования город Рубцовск
Алтайского края на период до 2035 года (актуализация на 2025 год)

Признак потребителя	Адрес потребителя	Наименование потребителя	Этажность	Площадь отапливаемой, м ²	Нагрузка договорная, Гкал/ч				Годовое потребление, тыс. Гкал				Источник
					Отопление	Вентиляция	ГВС	Сумма	Отопление	Вентиляция	ГВС	Сумма	
ЖФ	Пролетарская ул., 240	Жилое МКД	9	2202	0,177	0	0	0,177	0,4289	0	0	0,4289	ЮТС
ЖФ	Пролетарская ул., 240	Жилое МКД	9	2202	0,176	0	0	0,176	0,4264	0	0	0,4264	ЮТС
ЖФ	Пролетарская ул., 240	Жилое МКД	9	2202	0,176	0	0	0,176	0,4264	0	0	0,4264	ЮТС
ЖФ	Пролетарская ул., 240	Жилое МКД	9		0	0	0,05	0,05	0	0	0,3857	0,3857	ЮТС
ЖФ	Пушкина ул., 64	Жилое частный	1	267	0,0194	0	0	0,0194	0,047	0	0	0,047	ЮТС
ЖФ	Пушкина ул., 66	Жилое частный	1		0,0297	0	0	0,0297	0,072	0	0	0,072	ЮТС
ОДЗ	Пушкина ул., 70	Гостиница "МилеАнна"	3	643	0,13642	0	0	0,13642	0,3179	0	0	0,3179	ЮТС
ЖФ	Советская ул., 103-1	Жилое частный	1	49	0,011	0	0	0,011	0,0267	0	0	0,0267	ЮТС
ЖФ	Советская ул., 85	Жилое частный	1	96	0,007	0	0	0,007	0,017	0	0	0,017	ЮТС
ЖФ	Советская ул., 87	Жилое частный	1	69	0,005	0	0	0,005	0,0121	0	0	0,0121	ЮТС
ЖФ	Советская ул., 87	Жилое частный	1		0	0	0,00048	0,00048	0	0	0,0037	0,0037	ЮТС
Итого по ЖФ					1,096	0	0,093	1,19	2,656	0	0,721	3,377	
Итого по ОДЗ					0,136	0	0	0,136	0,318	0	0	0,318	
Итого по кадастровому кварталу					1,232	0	0,093	1,326	2,974	0	0,721	3,695	

Таблица 183 - Тепловые нагрузки потребителей города в кадастровом квартале 22:70:021225

Признак потребителя	Адрес потребителя	Наименование потребителя	Этажность	Площадь отапливаемой, м ²	Нагрузка договорная, Гкал/ч				Годовое потребление, тыс. Гкал				Источник
					Отопление	Вентиляция	ГВС	Сумма	Отопление	Вентиляция	ГВС	Сумма	
ОДЗ	Пролетарская ул., 220	Административное	2	1421	0,0689	0,11	0	0,1789	0,1606	0,1282	0	0,2888	ЮТС
Итого по ОДЗ					0,0689	0,11	0	0,1789	0,1606	0,1282	0	0,2888	
Итого по кадастровому кварталу					0,0689	0,11	0	0,1789	0,1606	0,1282	0	0,2888	

Таблица 184 - Тепловые нагрузки потребителей города в кадастровом квартале 22:70:021226

Признак потребителя	Адрес потребителя	Наименование потребителя	Этажность	Площадь отапливаемой, м ²	Нагрузка договорная, Гкал/ч				Годовое потребление, тыс. Гкал				Источник
					Отопление	Вентиляция	ГВС	Сумма	Отопление	Вентиляция	ГВС	Сумма	
ЖФ	Гражданский пер., 33	Жилое МКД	5		0	0	0,037	0,037	0	0	0,2854	0,2854	ЮТС
ЖФ	Гражданский пер., 33	Жилое МКД	5	4615	0,40209	0	0	0,40209	0,9743	0	0	0,9743	ЮТС
ЖФ	Гражданский пер., 35	Жилое МКД	5		0	0	0,044	0,044	0	0	0,3394	0,3394	ЮТС
ЖФ	Гражданский пер., 35	Жилое МКД	5	4626	0,402	0	0	0,402	0,974	0	0	0,974	ЮТС
Итого по ЖФ					0,804	0	0,081	0,885	1,948	0	0,625	2,573	
Итого по кадастровому кварталу					0,804	0	0,081	0,885	1,948	0	0,625	2,573	

Обосновывающие материалы к схеме теплоснабжения муниципального образования город Рубцовск
Алтайского края на период до 2035 года (актуализация на 2025 год)

Таблица 185 - Тепловые нагрузки потребителей города в кадастровом квартале 22:70:021227

Признак потребителя	Адрес потребителя	Наименование потребителя	Этажность	Площадь отапливаемой, м ²	Нагрузка договорная, Гкал/ч				Годовое потребление, тыс. Гкал				Источник
					Отопление	Вентиляция	ГВС	Сумма	Отопление	Вентиляция	ГВС	Сумма	
ЖФ	Короленко ул., 72	Жилое частный	1		0	0	0,001	0,001	0	0	0,0077	0,0077	ЮТС
ЖФ	Короленко ул., 72	Жилое частный	1	117	0,0095	0	0	0,0095	0,023	0	0	0,023	ЮТС
ЖФ	Короленко ул., 72а	Жилое частный	1		0	0	0,001	0,001	0	0	0,0077	0,0077	ЮТС
ЖФ	Короленко ул., 72а	Жилое частный	1	46	0,0065	0	0	0,0065	0,0157	0	0	0,0157	ЮТС
ЖФ	Короленко ул., 74	Жилое частный	1	56	0,0062	0	0	0,0062	0,015	0	0	0,015	ЮТС
ЖФ	Короленко ул., 74	Жилое частный	1		0	0	0,00015	0,00015	0	0	0,0012	0,0012	ЮТС
ЖФ	Осипенко ул., 109	Жилое частный	1		0	0	0,001	0,001	0	0	0,0077	0,0077	ЮТС
ЖФ	Осипенко ул., 109	Жилое частный	1	387	0,032	0	0	0,032	0,0775	0	0	0,0775	ЮТС
ЖФ	Осипенко ул., 111	Жилое частный	1		0	0	0,001	0,001	0	0	0,0077	0,0077	ЮТС
ЖФ	Осипенко ул., 111	Жилое частный	1	81	0,011	0	0	0,011	0,0267	0	0	0,0267	ЮТС
ЖФ	Пионерский пер., 7	Жилое частный	1	26	0,0063	0	0	0,0063	0,0153	0	0	0,0153	ЮТС
ЖФ	Пионерский пер., 7	Жилое частный	1		0	0	0,0006	0,0006	0	0	0,0046	0,0046	ЮТС
Итого по ЖФ					0,072	0	0,005	0,076	0,173	0	0,037	0,21	
Итого по кадастровому кварталу					0,072	0	0,005	0,076	0,173	0	0,037	0,21	

Таблица 186 - Тепловые нагрузки потребителей города в кадастровом квартале 22:70:021228

Признак потребителя	Адрес потребителя	Наименование потребителя	Этажность	Площадь отапливаемой, м ²	Нагрузка договорная, Гкал/ч				Годовое потребление, тыс. Гкал				Источник
					Отопление	Вентиляция	ГВС	Сумма	Отопление	Вентиляция	ГВС	Сумма	
ЖФ	Короленко ул., 77	Жилое частный	1		0	0	0,000315	0,000315	0	0	0,0024	0,0024	ЮТС
ЖФ	Короленко ул., 77	Жилое частный	1	35	0,016	0	0	0,016	0,0388	0	0	0,0388	ЮТС
ЖФ	Пионерский пер., 13	Жилое частный	1	24	0,0059	0	0	0,0059	0,0143	0	0	0,0143	ЮТС
ЖФ	Пионерский пер., 13	Жилое частный	1		0	0	0,0006	0,0006	0	0	0,0046	0,0046	ЮТС
ЖФ	Советская ул., 106-1	Жилое частный	1	77	0,0028	0	0	0,0028	0,0068	0	0	0,0068	ЮТС
ЖФ	Советская ул., 106-1	Жилое частный	1		0	0	0,000465	0,000465	0	0	0,0036	0,0036	ЮТС
ЖФ	Советская ул., 106-2	Жилое частный	1		0	0	0,000465	0,000465	0	0	0,0036	0,0036	ЮТС
ЖФ	Советская ул., 106-2	Жилое частный	1	77	0,0028	0	0	0,0028	0,0068	0	0	0,0068	ЮТС
ЖФ	Советская ул., 108	Жилое частный	1		0	0	0,00072	0,00072	0	0	0,0056	0,0056	ЮТС
ЖФ	Советская ул., 108	Жилое частный	1	43	0,011	0	0	0,011	0,0267	0	0	0,0267	ЮТС
Итого по ЖФ					0,039	0	0,003	0,041	0,093	0	0,02	0,113	
Итого по кадастровому кварталу					0,039	0	0,003	0,041	0,093	0	0,02	0,113	

Обосновывающие материалы к схеме теплоснабжения муниципального образования город Рубцовск
Алтайского края на период до 2035 года (актуализация на 2025 год)

Таблица 187 - Тепловые нагрузки потребителей города в кадастровом квартале 22:70:021229

Признак потребителя	Адрес потребителя	Наименование потребителя	Этажность	Площадь отапливаемой, м ²	Нагрузка договорная, Гкал/ч				Годовое потребление, тыс. Гкал				Источник
					Отопление	Вентиляция	ГВС	Сумма	Отопление	Вентиляция	ГВС	Сумма	
ЖФ	Гражданский пер., 43	Жилое МКД	5		0	0	0,037	0,037	0	0	0,2854	0,2854	ЮТС
ЖФ	Гражданский пер., 43	Жилое МКД	5	3309	0,2373	0	0	0,2373	0,575	0	0	0,575	ЮТС
ЖФ	Гражданский пер., 45	Жилое МКД	5	3735	0,1036	0	0	0,1036	0,251	0	0	0,251	ЮТС
ЖФ	Гражданский пер., 45	Жилое МКД	5		0	0	0,025	0,025	0	0	0,1928	0,1928	ЮТС
ЖФ	Гражданский пер., 45	Жилое МКД	5		0,1555	0	0	0,1555	0,3768	0	0	0,3768	ЮТС
ОДЗ	Гражданский пер., 47	Административное	1		0,0066	0	0	0,0066	0,0154	0	0	0,0154	ЮТС
ОДЗ	Гражданский пер., 47	Административное	1		0	0	0,0002	0,0002	0	0	0,0015	0,0015	ЮТС
ЖФ	Гражданский пер., 47	Жилое МКД	5		0	0	0,036	0,036	0	0	0,2777	0,2777	ЮТС
ЖФ	Гражданский пер., 47	Жилое МКД	5	4712	0,352732	0	0	0,352732	0,8547	0	0	0,8547	ЮТС
ЖФ	Гражданский пер., 49	Жилое МКД	5		0	0	0,039	0,039	0	0	0,3008	0,3008	ЮТС
ЖФ	Гражданский пер., 49	Жилое МКД	5	4602	0,402248	0	0	0,402248	0,9746	0	0	0,9746	ЮТС
Итого по ЖФ					1,251	0	0,137	1,388	3,032	0	1,057	4,089	
Итого по ОДЗ					0,007	0	0	0,007	0,015	0	0,002	0,017	
Итого по кадастровому кварталу					1,258	0	0,137	1,395	3,047	0	1,059	4,106	

Таблица 188 - Тепловые нагрузки потребителей города в кадастровом квартале 22:70:021230

Признак потребителя	Адрес потребителя	Наименование потребителя	Этажность	Площадь отапливаемой, м ²	Нагрузка договорная, Гкал/ч				Годовое потребление, тыс. Гкал				Источник
					Отопление	Вентиляция	ГВС	Сумма	Отопление	Вентиляция	ГВС	Сумма	
П	Пионерский пер., 31	Производственное	2	3829	0,6645	0	0	0,6645	1,4824	0	0	1,4824	ЮТС
Итого по П					0,6645	0	0	0,6645	1,4824	0	0	1,4824	
Итого по кадастровому кварталу					0,6645	0	0	0,6645	1,4824	0	0	1,4824	

Таблица 189 - Тепловые нагрузки потребителей города в кадастровом квартале 22:70:021231

Признак потребителя	Адрес потребителя	Наименование потребителя	Этажность	Площадь отапливаемой, м ²	Нагрузка договорная, Гкал/ч				Годовое потребление, тыс. Гкал				Источник
					Отопление	Вентиляция	ГВС	Сумма	Отопление	Вентиляция	ГВС	Сумма	
П	Гражданский пер., 27	Производственное	1	90	0,001	0	0	0,001	0,0022	0	0	0,0022	ЮТС
П	Гражданский пер., 27	Производственное	5	89	0,0097	0	0	0,0097	0,0216	0	0	0,0216	ЮТС
ЖФ	Гражданский пер., 27	Жилое МКД	5	4519	0,12	0	0	0,12	0,2908	0	0	0,2908	ЮТС

Обосновывающие материалы к схеме теплоснабжения муниципального образования город Рубцовск
Алтайского края на период до 2035 года (актуализация на 2025 год)

Признак потребителя	Адрес потребителя	Наименование потребителя	Этажность	Площадь отапливаемой, м ²	Нагрузка договорная, Гкал/ч				Годовое потребление, тыс. Гкал				Источник
					Отопление	Вентиляция	ГВС	Сумма	Отопление	Вентиляция	ГВС	Сумма	
ЖФ	Гражданский пер., 27	Жилое МКД	5		0,12	0	0	0,12	0,2908	0	0	0,2908	ЮТС
ОДЗ	Гражданский пер., 27	Административное	3		0	0	0,001509	0,001509	0	0	0,0116	0,0116	ЮТС
ОДЗ	Гражданский пер., 27	Административное	5		0	0	0,006074	0,006074	0	0	0,0469	0,0469	ЮТС
ЖФ	Гражданский пер., 27	Жилое МКД	5		0	0	0,034926	0,034926	0	0	0,2694	0,2694	ЮТС
ЖФ	Гражданский пер., 27	Жилое МКД	5		0,0767	0	0	0,0767	0,1858	0	0	0,1858	ЮТС
ОДЗ	Гражданский пер., 27а	Административное	3	100	0,093	0	0	0,093	0,2167	0	0	0,2167	ЮТС
П	Пионерский пер., 1	Производственное	1		0,0019	0	0	0,0019	0,0042	0	0	0,0042	ЮТС
Итого по ЖФ					0,317	0	0,035	0,352	0,767	0	0,269	1,037	
Итого по ОДЗ					0,093	0	0,008	0,101	0,217	0	0,059	0,275	
Итого по П					0,013	0	0	0,013	0,028	0	0	0,028	
Итого по кадастровому кварталу					0,423	0	0,043	0,466	1,012	0	0,328	1,34	

Таблица 190 - Тепловые нагрузки потребителей города в кадастровом квартале 22:70:021232

Признак потребителя	Адрес потребителя	Наименование потребителя	Этажность	Площадь отапливаемой, м ²	Нагрузка договорная, Гкал/ч				Годовое потребление, тыс. Гкал				Источник
					Отопление	Вентиляция	ГВС	Сумма	Отопление	Вентиляция	ГВС	Сумма	
ЖФ	Короленко ул., 76	Жилое частный	1	51	0,0065	0	0	0,0065	0,0157	0	0	0,0157	ЮТС
ЖФ	Короленко ул., 76	Жилое частный	1		0	0	0,001095	0,001095	0	0	0,0084	0,0084	ЮТС
ЖФ	Осипенко ул., 117	Жилое частный	1		0	0	0,001	0,001	0	0	0,0077	0,0077	ЮТС
ЖФ	Осипенко ул., 117	Жилое частный	1	128	0,033	0	0	0,033	0,08	0	0	0,08	ЮТС
Итого по ЖФ					0,04	0	0,002	0,042	0,096	0	0,016	0,112	
Итого по кадастровому кварталу					0,04	0	0,002	0,042	0,096	0	0,016	0,112	

Таблица 191 - Тепловые нагрузки потребителей города в кадастровом квартале 22:70:021233

Признак потребителя	Адрес потребителя	Наименование потребителя	Этажность	Площадь отапливаемой, м ²	Нагрузка договорная, Гкал/ч				Годовое потребление, тыс. Гкал				Источник
					Отопление	Вентиляция	ГВС	Сумма	Отопление	Вентиляция	ГВС	Сумма	
ЖФ	Короленко ул., 83	Жилое частный	1	112	0,0156	0	0	0,0156	0,0378	0	0	0,0378	ЮТС
ЖФ	Короленко ул., 83	Жилое частный	1		0	0	0,00162	0,00162	0	0	0,0125	0,0125	ЮТС
Итого по ЖФ					0,016	0	0,002	0,017	0,038	0	0,013	0,05	
Итого по кадастровому кварталу					0,016	0	0,002	0,017	0,038	0	0,013	0,05	

Обосновывающие материалы к схеме теплоснабжения муниципального образования город Рубцовск
Алтайского края на период до 2035 года (актуализация на 2025 год)

Таблица 192 - Тепловые нагрузки потребителей города в кадастровом квартале 22:70:021234

Признак потребителя	Адрес потребителя	Наименование потребителя	Этажность	Площадь отапливаемой, м ²	Нагрузка договорная, Гкал/ч				Годовое потребление, тыс. Гкал				Источник
					Отопление	Вентиляция	ГВС	Сумма	Отопление	Вентиляция	ГВС	Сумма	
ЖФ	Гражданский пер., 41	Жилое МКД	5	3929	0,151	0	0	0,151	0,3659	0	0	0,3659	ЮТС
ЖФ	Гражданский пер., 41	Жилое МКД	5		0,11	0	0	0,11	0,2665	0	0	0,2665	ЮТС
ОДЗ	Гражданский пер., 41	Административное	1		0,0109	0	0	0,0109	0,0254	0	0	0,0254	ЮТС
ЖФ	Гражданский пер., 41	Жилое МКД	5		0	0	0,023	0,023	0	0	0,1774	0,1774	ЮТС
ЖФ	Гражданский пер., 51	Жилое МКД	10	2219	0,178	0	0	0,178	0,4313	0	0	0,4313	ЮТС
ЖФ	Гражданский пер., 51	Жилое МКД	10	2219	0,178	0	0	0,178	0,4313	0	0	0,4313	ЮТС
ЖФ	Гражданский пер., 51	Жилое МКД	10		0	0	0,044	0,044	0	0	0,3394	0,3394	ЮТС
ЖФ	Гражданский пер., 51	Жилое МКД	10	2219	0,178	0	0	0,178	0,4313	0	0	0,4313	ЮТС
ОДЗ	Пионерский пер., 38	Административное	1	337	0,0223	0	0	0,0223	0,052	0	0	0,052	ЮТС
ОДЗ	Пролетарская ул., 248	Административное	1	274	0,031	0	0	0,031	0,0722	0	0	0,0722	ЮТС
Итого по ЖФ					0,795	0	0,067	0,862	1,926	0	0,517	2,443	
Итого по ОДЗ					0,064	0	0	0,064	0,15	0	0	0,15	
Итого по кадастровому кварталу					0,859	0	0,067	0,926	2,076	0	0,517	2,593	

Таблица 193 - Тепловые нагрузки потребителей города в кадастровом квартале 22:70:021235

Признак потребителя	Адрес потребителя	Наименование потребителя	Этажность	Площадь отапливаемой, м ²	Нагрузка договорная, Гкал/ч				Годовое потребление, тыс. Гкал				Источник
					Отопление	Вентиляция	ГВС	Сумма	Отопление	Вентиляция	ГВС	Сумма	
ЖФ	Гражданский пер., 26	Жилое МКД	5	3265	0,233163	0	0	0,233163	0,565	0	0	0,565	ЮТС
ЖФ	Гражданский пер., 26	Жилое МКД	5		0	0	0,024	0,024	0	0	0,1851	0,1851	ЮТС
ЖФ	Гражданский пер., 28	Жилое МКД	5	2752	0,1933	0	0	0,1933	0,4684	0	0	0,4684	ЮТС
ЖФ	Гражданский пер., 28	Жилое МКД	5	2752	0,1933	0	0	0,1933	0,4684	0	0	0,4684	ЮТС
ЖФ	Гражданский пер., 28	Жилое МКД	5		0	0	0,041	0,041	0	0	0,3163	0,3163	ЮТС
ЖФ	Гражданский пер., 30	Жилое МКД	5	3262	0,2386	0	0	0,2386	0,5781	0	0	0,5781	ЮТС
ЖФ	Гражданский пер., 30	Жилое МКД	5		0	0	0,028	0,028	0	0	0,216	0,216	ЮТС
ОДЗ	Гражданский пер., 32	Детский сад № 54 "Золотой ключик"	2		0	0	0,0279	0,0279	0	0	0,2152	0,2152	ЮТС
ОДЗ	Гражданский пер., 32	Детский сад № 54 "Золотой ключик"	2	1512	0,2548	0	0	0,2548	0,5938	0	0	0,5938	ЮТС
ЖФ	Гражданский пер., 36	Жилое МКД	5		0	0	0,042	0,042	0	0	0,324	0,324	ЮТС

Обосновывающие материалы к схеме теплоснабжения муниципального образования город Рубцовск
Алтайского края на период до 2035 года (актуализация на 2025 год)

Признак потребителя	Адрес потребителя	Наименование потребителя	Этажность	Площадь отопляемая, м ²	Нагрузка договорная, Гкал/ч				Годовое потребление, тыс. Гкал				Источник
					Отопление	Вентиляция	ГВС	Сумма	Отопление	Вентиляция	ГВС	Сумма	
ЖФ	Гражданский пер., 36	Жилое МКД	5	5465	0,3821	0	0	0,3821	0,9258	0	0	0,9258	ЮТС
ЖФ	Гражданский пер., 38	Жилое МКД	5		0	0	0,053	0,053	0	0	0,4088	0,4088	ЮТС
ЖФ	Гражданский пер., 38	Жилое МКД	5	5406	0,388	0	0	0,388	0,9401	0	0	0,9401	ЮТС
ОДЗ	Гражданский пер., 40	Административное	1		0,003775	0	0	0,003775	0,0088	0	0	0,0088	ЮТС
ЖФ	Гражданский пер., 40	Жилое МКД	5		0	0	0,034	0,034	0	0	0,2623	0,2623	ЮТС
ОДЗ	Гражданский пер., 40	Административное	1		0	0	0,00066	0,00066	0	0	0,0051	0,0051	ЮТС
ЖФ	Гражданский пер., 40	Жилое МКД	5	4792	0,324914	0	0	0,324914	0,7873	0	0	0,7873	ЮТС
ЖФ	Гражданский пер., 42	Жилое МКД	5		0	0	0,026	0,026	0	0	0,2006	0,2006	ЮТС
ЖФ	Гражданский пер., 42	Жилое МКД	5	3334	0,237522	0	0	0,237522	0,5755	0	0	0,5755	ЮТС
ЖФ	Гражданский пер., 44	Жилое МКД	5		0	0	0,024	0,024	0	0	0,1851	0,1851	ЮТС
ЖФ	Гражданский пер., 44	Жилое МКД	5	3336	0,237344	0	0	0,237344	0,5751	0	0	0,5751	ЮТС
ЖФ	Гражданский пер., 46	Жилое МКД	5	1895	0,079	0	0	0,079	0,1914	0	0	0,1914	ЮТС
ЖФ	Гражданский пер., 46	Жилое МКД	5	1895	0,079	0	0	0,079	0,1914	0	0	0,1914	ЮТС
ЖФ	Гражданский пер., 46	Жилое МКД	5		0	0	0,036	0,036	0	0	0,2777	0,2777	ЮТС
ЖФ	Гражданский пер., 46	Жилое МКД	5	1895	0,079	0	0	0,079	0,1914	0	0	0,1914	ЮТС
ЖФ	Гражданский пер., 46а	Жилое МКД	5	2308	0,172	0	0	0,172	0,4168	0	0	0,4168	ЮТС
ЖФ	Гражданский пер., 46а	Жилое МКД	5		0	0	0,015	0,015	0	0	0,1157	0,1157	ЮТС
ЖФ	Гражданский пер., 46а	Жилое МКД	5		0,206	0	0	0,206	0,4991	0	0	0,4991	ЮТС
ЖФ	Гражданский пер., 48	Жилое МКД	5		0	0	0,027	0,027	0	0	0,2083	0,2083	ЮТС
ЖФ	Гражданский пер., 48	Жилое МКД	5	3248	0,230284	0	0	0,230284	0,558	0	0	0,558	ЮТС
ЖФ	Гражданский пер., 50	Жилое МКД	5		0	0	0,026	0,026	0	0	0,2006	0,2006	ЮТС
ЖФ	Гражданский пер., 50	Жилое МКД	5	3306	0,2275	0	0	0,2275	0,5512	0	0	0,5512	ЮТС
ЖФ	Ленина пр-т., 137	Жилое МКД	5		0	0	0,016	0,016	0	0	0,1234	0,1234	ЮТС
ЖФ	Ленина пр-т., 137	Жилое МКД	5	1577	0,153	0	0	0,153	0,3707	0	0	0,3707	ЮТС
ЖФ	Ленина пр-т., 137	Жилое МКД	5	1577	0,153	0	0	0,153	0,3707	0	0	0,3707	ЮТС
ЖФ	Ленина пр-т., 137а	Жилое МКД	5	1380	0,13	0	0	0,13	0,315	0	0	0,315	ЮТС
ЖФ	Ленина пр-т., 137а	Жилое МКД	5		0	0	0,016	0,016	0	0	0,1234	0,1234	ЮТС
ЖФ	Ленина пр-т., 137а	Жилое МКД	5	1380	0,13	0	0	0,13	0,315	0	0	0,315	ЮТС
ЖФ	Ленина пр-т., 137б	Жилое МКД	5		0	0	0,018	0,018	0	0	0,1388	0,1388	ЮТС
ЖФ	Ленина пр-т., 137б	Жилое МКД	5	1349	0,111	0	0	0,111	0,269	0	0	0,269	ЮТС

Обосновывающие материалы к схеме теплоснабжения муниципального образования город Рубцовск
Алтайского края на период до 2035 года (актуализация на 2025 год)

Признак потребителя	Адрес потребителя	Наименование потребителя	Этажность	Площадь отапливаемая, м ²	Нагрузка договорная, Гкал/ч				Годовое потребление, тыс. Гкал				Источник
					Отопление	Вентиляция	ГВС	Сумма	Отопление	Вентиляция	ГВС	Сумма	
ЖФ	Ленина пр-т., 137б	Жилое МКД	5	1349	0,112	0	0	0,112	0,2714	0	0	0,2714	ЮТС
ЖФ	Ленина пр-т., 139	Жилое МКД	5		0	0	0,041	0,041	0	0	0,3163	0,3163	ЮТС
ЖФ	Ленина пр-т., 139	Жилое МКД	5	1509	0,145	0	0	0,145	0,3513	0	0	0,3513	ЮТС
ЖФ	Ленина пр-т., 139	Жилое МКД	5	1509	0,145	0	0	0,145	0,3513	0	0	0,3513	ЮТС
ЖФ	Ленина пр-т., 139	Жилое МКД	5	1509	0,145	0	0	0,145	0,3513	0	0	0,3513	ЮТС
ЖФ	Ленина пр-т., 139	Жилое МКД	5	1509	0,145	0	0	0,145	0,3513	0	0	0,3513	ЮТС
ОДЗ	Ленина пр-т., 141	Административное	3	881	0,0764	0	0	0,0764	0,178	0	0	0,178	ЮТС
ОДЗ	Ленина пр-т., 143	Административное	1		0,0066	0	0	0,0066	0,0154	0	0	0,0154	ЮТС
ОДЗ	Ленина пр-т., 143	Административное	1		0,0309	0	0	0,0309	0,072	0	0	0,072	ЮТС
ЖФ	Ленина пр-т., 143	Жилое МКД	8		0	0	0,028	0,028	0	0	0,216	0,216	ЮТС
ЖФ	Ленина пр-т., 143	Жилое МКД	8	9430	0,127	0	0	0,127	0,3077	0	0	0,3077	ЮТС
ЖФ	Ленина пр-т., 143	Жилое МКД	8		0,127	0	0	0,127	0,3077	0	0	0,3077	ЮТС
ЖФ	Ленина пр-т., 143	Жилое МКД	8		0,092	0	0	0,092	0,2229	0	0	0,2229	ЮТС
ЖФ	Ленина пр-т., 143	Жилое МКД	8		0,127	0	0	0,127	0,3077	0	0	0,3077	ЮТС
ЖФ	Ленина пр-т., 143	Жилое МКД	8		0,092	0	0	0,092	0,2229	0	0	0,2229	ЮТС
ЖФ	Ленина пр-т., 143	Жилое МКД	8		0,092	0	0	0,092	0,2229	0	0	0,2229	ЮТС
ЖФ	Рубцовский пр-т., 31	Жилое МКД	5		0	0	0,021	0,021	0	0	0,162	0,162	ЮТС
ЖФ	Рубцовский пр-т., 31	Жилое МКД	5	3315	0,2078	0	0	0,2078	0,5035	0	0	0,5035	ЮТС
ЖФ	Рубцовский пр-т., 33	Жилое МКД	5	3338	0,223633	0	0	0,223633	0,5419	0	0	0,5419	ЮТС
ЖФ	Рубцовский пр-т., 33	Жилое МКД	5		0	0	0,022	0,022	0	0	0,1697	0,1697	ЮТС
ЖФ	Рубцовский пр-т., 33а	Жилое МКД	5		0	0	0,028	0,028	0	0	0,216	0,216	ЮТС
ЖФ	Рубцовский пр-т., 33а	Жилое МКД	5	3226	0,293048	0	0	0,293048	0,7101	0	0	0,7101	ЮТС
ЖФ	Рубцовский пр-т., 35	Жилое МКД	5	3348	0,2378	0	0	0,2378	0,5762	0	0	0,5762	ЮТС
ЖФ	Рубцовский пр-т., 35	Жилое МКД	5		0	0	0,024	0,024	0	0	0,1851	0,1851	ЮТС
ОДЗ	Рубцовский пр-т., 35а	Медицинское	2	2286	0,1805	0	0	0,1805	0,4206	0	0	0,4206	ЮТС
ОДЗ	Рубцовский пр-т., 35а	Медицинское	1	682	0,0365	0	0	0,0365	0,0851	0	0	0,0851	ЮТС
ОДЗ	Рубцовский пр-т., 35а	Медицинское	2		0	0	0,0053	0,0053	0	0	0,0409	0,0409	ЮТС
ОДЗ	Рубцовский пр-т., 35а	Медицинское	1		0	0	0,0001	0,0001	0	0	0,0008	0,0008	ЮТС
ЖФ	Рубцовский пр-т., 37	Жилое МКД	5		0	0	0,059	0,059	0	0	0,4551	0,4551	ЮТС
ЖФ	Рубцовский пр-т., 37	Жилое МКД	5	2758	0,192	0	0	0,192	0,4652	0	0	0,4652	ЮТС

Обосновывающие материалы к схеме теплоснабжения муниципального образования город Рубцовск
Алтайского края на период до 2035 года (актуализация на 2025 год)

Признак потребителя	Адрес потребителя	Наименование потребителя	Этажность	Площадь отапливаемая, м ²	Нагрузка договорная, Гкал/ч				Годовое потребление, тыс. Гкал				Источник
					Отопление	Вентиляция	ГВС	Сумма	Отопление	Вентиляция	ГВС	Сумма	
ЖФ	Рубцовский пр-т., 37	Жилое МКД	5	2758	0,192	0	0	0,192	0,4652	0	0	0,4652	ЮТС
ЖФ	Рубцовский пр-т., 39	Жилое МКД	5	8181	0,216	0	0	0,216	0,5234	0	0	0,5234	ЮТС
ЖФ	Рубцовский пр-т., 39	Жилое МКД	5		0,325	0	0	0,325	0,7875	0	0	0,7875	ЮТС
ЖФ	Рубцовский пр-т., 39	Жилое МКД	5		0	0	0,081	0,081	0	0	0,6248	0,6248	ЮТС
ЖФ	Рубцовский пр-т., 41	Жилое МКД	5		0	0	0,016	0,016	0	0	0,1234	0,1234	ЮТС
ЖФ	Рубцовский пр-т., 41	Жилое МКД	5	2516	0,2352	0	0	0,2352	0,5699	0	0	0,5699	ЮТС
ЖФ	Рубцовский пр-т., 43	Жилое МКД	5	4689	0,164	0	0	0,164	0,3974	0	0	0,3974	ЮТС
ЖФ	Рубцовский пр-т., 43	Жилое МКД	5		0,164	0	0	0,164	0,3974	0	0	0,3974	ЮТС
ЖФ	Рубцовский пр-т., 43	Жилое МКД	5		0	0	0,051	0,051	0	0	0,3934	0,3934	ЮТС
ЖФ	Рубцовский пр-т., 45	Жилое МКД	5	5539	0,194	0	0	0,194	0,4701	0	0	0,4701	ЮТС
ЖФ	Рубцовский пр-т., 45	Жилое МКД	5		0,194	0	0	0,194	0,4701	0	0	0,4701	ЮТС
ЖФ	Рубцовский пр-т., 45	Жилое МКД	5		0	0	0,048	0,048	0	0	0,3703	0,3703	ЮТС
ОДЗ	Рубцовский пр-т., 45б	Административное	2		0	0	0,00395	0,00395	0	0	0,0305	0,0305	ЮТС
ОДЗ	Рубцовский пр-т., 45б	Административное	2	1008	0,081	0	0	0,081	0,1888	0	0	0,1888	ЮТС
ЖФ	Гражданский пер., 26	Жилое МКД	5	3265	0,233163	0	0	0,233163	0,565	0	0	0,565	ЮТС
ЖФ	Гражданский пер., 26	Жилое МКД	5		0	0	0,024	0,024	0	0	0,1851	0,1851	ЮТС
ЖФ	Гражданский пер., 28	Жилое МКД	5	2752	0,1933	0	0	0,1933	0,4684	0	0	0,4684	ЮТС
ЖФ	Гражданский пер., 28	Жилое МКД	5	2752	0,1933	0	0	0,1933	0,4684	0	0	0,4684	ЮТС
ЖФ	Гражданский пер., 28	Жилое МКД	5		0	0	0,041	0,041	0	0	0,3163	0,3163	ЮТС
ЖФ	Гражданский пер., 30	Жилое МКД	5	3262	0,2386	0	0	0,2386	0,5781	0	0	0,5781	ЮТС
ЖФ	Гражданский пер., 30	Жилое МКД	5		0	0	0,028	0,028	0	0	0,216	0,216	ЮТС
ОДЗ	Гражданский пер., 32	Детский сад № 54 "Золотой ключик"	2		0	0	0,0279	0,0279	0	0	0,2152	0,2152	ЮТС
ОДЗ	Гражданский пер., 32	Детский сад № 54 "Золотой ключик"	2	1512	0,2548	0	0	0,2548	0,5938	0	0	0,5938	ЮТС
ЖФ	Гражданский пер., 36	Жилое МКД	5		0	0	0,042	0,042	0	0	0,324	0,324	ЮТС
ЖФ	Гражданский пер., 36	Жилое МКД	5	5465	0,3821	0	0	0,3821	0,9258	0	0	0,9258	ЮТС
ЖФ	Гражданский пер., 38	Жилое МКД	5		0	0	0,053	0,053	0	0	0,4088	0,4088	ЮТС
ЖФ	Гражданский пер., 38	Жилое МКД	5	5406	0,388	0	0	0,388	0,9401	0	0	0,9401	ЮТС
ОДЗ	Гражданский пер., 40	Административное	1		0,003775	0	0	0,003775	0,0088	0	0	0,0088	ЮТС
ЖФ	Гражданский пер., 40	Жилое МКД	5		0	0	0,034	0,034	0	0	0,2623	0,2623	ЮТС

Обосновывающие материалы к схеме теплоснабжения муниципального образования город Рубцовск
Алтайского края на период до 2035 года (актуализация на 2025 год)

Признак потребителя	Адрес потребителя	Наименование потребителя	Этажность	Площадь отапливаемой, м ²	Нагрузка договорная, Гкал/ч				Годовое потребление, тыс. Гкал				Источник
					Отопление	Вентиляция	ГВС	Сумма	Отопление	Вентиляция	ГВС	Сумма	
ОДЗ	Гражданский пер., 40	Административное	1		0	0	0,00066	0,00066	0	0	0,0051	0,0051	ЮТС
ЖФ	Гражданский пер., 40	Жилое МКД	5	4792	0,324914	0	0	0,324914	0,7873	0	0	0,7873	ЮТС
ЖФ	Гражданский пер., 42	Жилое МКД	5		0	0	0,026	0,026	0	0	0,2006	0,2006	ЮТС
ЖФ	Гражданский пер., 42	Жилое МКД	5	3334	0,237522	0	0	0,237522	0,5755	0	0	0,5755	ЮТС
ЖФ	Гражданский пер., 44	Жилое МКД	5		0	0	0,024	0,024	0	0	0,1851	0,1851	ЮТС
Итого по ЖФ					8,366	0	0,845	9,211	20,27	0	6,518	26,788	
Итого по ОДЗ					0,67	0	0,038	0,708	1,563	0	0,293	1,855	
Итого по кадастровому кварталу					9,036	0	0,883	9,919	21,833	0	6,811	28,643	

Таблица 194 - Тепловые нагрузки потребителей города в кадастровом квартале 22:70:021236

Признак потребителя	Адрес потребителя	Наименование потребителя	Этажность	Площадь отапливаемой, м ²	Нагрузка договорная, Гкал/ч				Годовое потребление, тыс. Гкал				Источник
					Отопление	Вентиляция	ГВС	Сумма	Отопление	Вентиляция	ГВС	Сумма	
ОДЗ	Гражданский пер., 52	Гимназия № 8	3	5909	0,4224	0	0	0,4224	0,9844	0	0	0,9844	ЮТС
ОДЗ	Гражданский пер., 52	Гимназия № 8 (теплица, мастерские)	1	421	0,0507	0	0	0,0507	0,1182	0	0	0,1182	ЮТС
ОДЗ	Гражданский пер., 52	Гимназия № 8	3		0	0	0,0137	0,0137	0	0	0,1057	0,1057	ЮТС
ОДЗ	Гражданский пер., 52	Гимназия № 8	1		0	0	0,0075	0,0075	0	0	0,0579	0,0579	ЮТС
ЖФ	Гражданский пер., 54	Жилое МКД	5	3355	0,296701	0	0	0,296701	0,7189	0	0	0,7189	ЮТС
ЖФ	Гражданский пер., 54	Жилое МКД	5		0	0	0,026	0,026	0	0	0,2006	0,2006	ЮТС
ЖФ	Гражданский пер., 56	Жилое МКД	5	3338	0,237847	0	0	0,237847	0,5763	0	0	0,5763	ЮТС
ЖФ	Гражданский пер., 56	Жилое МКД	5		0	0	0,026	0,026	0	0	0,2006	0,2006	ЮТС
ЖФ	Гражданский пер., 58	Жилое МКД	5	3318	0,2926	0	0	0,2926	0,709	0	0	0,709	ЮТС
ЖФ	Гражданский пер., 58	Жилое МКД	5		0	0	0,027	0,027	0	0	0,2083	0,2083	ЮТС
ЖФ	Пролетарская ул., 254	Жилое МКД	9	2194	0,169	0	0	0,169	0,4095	0	0	0,4095	ЮТС
ЖФ	Пролетарская ул., 254	Жилое МКД	9	2194	0,168	0	0	0,168	0,4071	0	0	0,4071	ЮТС
ЖФ	Пролетарская ул., 254	Жилое МКД	9		0	0	0,044	0,044	0	0	0,3394	0,3394	ЮТС
ЖФ	Пролетарская ул., 254	Жилое МКД	9	2194	0,169	0	0	0,169	0,4095	0	0	0,4095	ЮТС
ОДЗ	Пролетарская ул., 254г	Административное	2	2492	0,061	0	0	0,061	0,1422	0	0	0,1422	ЮТС
ЖФ	Рубцовский пр-т., 47	Жилое МКД	5	3330	0,229087	0	0	0,229087	0,5551	0	0	0,5551	ЮТС
ЖФ	Рубцовский пр-т., 47	Жилое МКД	5		0	0	0,027	0,027	0	0	0,2083	0,2083	ЮТС

Обосновывающие материалы к схеме теплоснабжения муниципального образования город Рубцовск
Алтайского края на период до 2035 года (актуализация на 2025 год)

Признак потребителя	Адрес потребителя	Наименование потребителя	Этажность	Площадь отапливаемой, м ²	Нагрузка договорная, Гкал/ч				Годовое потребление, тыс. Гкал				Источник
					Отопление	Вентиляция	ГВС	Сумма	Отопление	Вентиляция	ГВС	Сумма	
ОДЗ	Рубцовский пр-т., 47	Административное	1		0,0071	0	0	0,0071	0,0165	0	0	0,0165	ЮТС
ЖФ	Рубцовский пр-т., 49	Жилое МКД	5	220	0,3254	0	0	0,3254	0,7884	0	0	0,7884	ЮТС
ЖФ	Рубцовский пр-т., 49	Жилое МКД	5		0	0	0,044	0,044	0	0	0,3394	0,3394	ЮТС
ЖФ	Рубцовский пр-т., 51	Жилое МКД	5		0	0	0,039	0,039	0	0	0,3008	0,3008	ЮТС
ЖФ	Рубцовский пр-т., 51	Жилое МКД	5	5512	0,387	0	0	0,387	0,9377	0	0	0,9377	ЮТС
ЖФ	Рубцовский пр-т., 53	Жилое МКД	5	5433	0,3693	0	0	0,3693	0,8948	0	0	0,8948	ЮТС
ЖФ	Рубцовский пр-т., 53	Жилое МКД	5		0	0	0,041	0,041	0	0	0,3163	0,3163	ЮТС
ОДЗ	Рубцовский пр-т., 55	Детский сад № 7 "Ярославна"	2		0	0	0,0486	0,0486	0	0	0,3749	0,3749	ЮТС
ОДЗ	Рубцовский пр-т., 55	Детский сад № 7 "Ярославна"	2	3676	0,231	0	0	0,231	0,5383	0	0	0,5383	ЮТС
ЖФ	Рубцовский пр-т., 57	Жилое МКД	5	3314	0,2347	0	0	0,2347	0,5687	0	0	0,5687	ЮТС
ЖФ	Рубцовский пр-т., 57	Жилое МКД	5		0	0	0,032	0,032	0	0	0,2468	0,2468	ЮТС
ОДЗ	Рубцовский пр-т., 57а	Административное	2	709	0,0882	0	0	0,0882	0,2055	0	0	0,2055	ЮТС
ЖФ	Рубцовский пр-т., 59	Жилое МКД	5	330	0,231358	0	0	0,231358	0,5606	0	0	0,5606	ЮТС
ЖФ	Рубцовский пр-т., 59	Жилое МКД	5		0	0	0,0234	0,0234	0	0	0,1805	0,1805	ЮТС
ЖФ	Рубцовский пр-т., 61	Жилое МКД	10		0	0	0,014	0,014	0	0	0,108	0,108	ЮТС
ЖФ	Рубцовский пр-т., 61	Жилое МКД	10	2495	0,171	0	0	0,171	0,4143	0	0	0,4143	ЮТС
ЖФ	Рубцовский пр-т., 61	Жилое МКД	10	2495	0,171	0	0	0,171	0,4143	0	0	0,4143	ЮТС
Итого по ЖФ					3,452	0	0,343	3,795	8,364	0	2,649	11,013	
Итого по ОДЗ					0,86	0	0,07	0,93	2,005	0	0,539	2,544	
Итого по кадастровому кварталу					4,312	0	0,413	4,725	10,369	0	3,188	13,557	

Таблица 195 - Тепловые нагрузки потребителей города в кадастровом квартале 22:70:021328

Признак потребителя	Адрес потребителя	Наименование потребителя	Этажность	Площадь отапливаемой, м ²	Нагрузка договорная, Гкал/ч				Годовое потребление, тыс. Гкал				Источник
					Отопление	Вентиляция	ГВС	Сумма	Отопление	Вентиляция	ГВС	Сумма	
ЖФ	Алейский пер., 100	Жилое частный	2	186	0,0369	0	0	0,0369	0,0894	0	0	0,0894	ЮТС
ЖФ	Алейский пер., 100А	Жилое частный	3	147	0,0296	0	0	0,0296	0,0717	0	0	0,0717	ЮТС
ЖФ	Алейский пер., 88	Жилое частный	2	260	0,0398	0	0	0,0398	0,0964	0	0	0,0964	ЮТС
ЖФ	Алейский пер., 90	Жилое частный	2	241	0,0369	0	0	0,0369	0,0894	0	0	0,0894	ЮТС
ЖФ	Алейский пер., 92	Жилое частный	2	227	0,0347	0	0	0,0347	0,0841	0	0	0,0841	ЮТС
ЖФ	Алейский пер., 94	Жилое частный	2	242	0,038	0	0	0,038	0,0921	0	0	0,0921	ЮТС

Обосновывающие материалы к схеме теплоснабжения муниципального образования город Рубцовск
Алтайского края на период до 2035 года (актуализация на 2025 год)

Признак потребителя	Адрес потребителя	Наименование потребителя	Этажность	Площадь отапливаемая, м ²	Нагрузка договорная, Гкал/ч				Годовое потребление, тыс. Гкал				Источник
					Отопление	Вентиляция	ГВС	Сумма	Отопление	Вентиляция	ГВС	Сумма	
ЖФ	Алейский пер., 96	Жилое частный	2	238	0,0365	0	0	0,0365	0,0884	0	0	0,0884	ЮТС
ЖФ	Алейский пер., 98	Жилое частный	3	293	0,0448	0	0	0,0448	0,1085	0	0	0,1085	ЮТС
ЖФ	Машиностроителей ул., 1	Жилое частный	3	265	0,025	0	0	0,025	0,0606	0	0	0,0606	ЮТС
ЖФ	Машиностроителей ул., 10	Жилое частный	2	109	0,017	0	0	0,017	0,0412	0	0	0,0412	ЮТС
ЖФ	Машиностроителей ул., 11	Жилое частный	3	217	0,047	0	0	0,047	0,1139	0	0	0,1139	ЮТС
ЖФ	Машиностроителей ул., 14	Жилое частный	1	198	0,025	0	0	0,025	0,0606	0	0	0,0606	ЮТС
ЖФ	Машиностроителей ул., 15	Жилое частный	1	124	0,008	0	0	0,008	0,0194	0	0	0,0194	ЮТС
ЖФ	Машиностроителей ул., 17	Жилое частный	2	55	0,017	0	0	0,017	0,0412	0	0	0,0412	ЮТС
ЖФ	Машиностроителей ул., 18	Жилое частный	2	139	0,023	0	0	0,023	0,0557	0	0	0,0557	ЮТС
ЖФ	Машиностроителей ул., 20	Жилое частный	3	113	0,017	0	0	0,017	0,0412	0	0	0,0412	ЮТС
ЖФ	Машиностроителей ул., 22	Жилое частный	2	181	0,021	0	0	0,021	0,0509	0	0	0,0509	ЮТС
ЖФ	Машиностроителей ул., 23	Жилое частный	1	108	0,014	0	0	0,014	0,0339	0	0	0,0339	ЮТС
ЖФ	Машиностроителей ул., 26	Жилое частный	1	133	0,017	0	0	0,017	0,0412	0	0	0,0412	ЮТС
ЖФ	Машиностроителей ул., 3	Жилое частный	2	207	0,035	0	0	0,035	0,0848	0	0	0,0848	ЮТС
ЖФ	Машиностроителей ул., 9	Жилое частный	3	432	0,032	0	0	0,032	0,0775	0	0	0,0775	ЮТС
ЖФ	Прибрежный бульвар, 14	Жилое частный	2	210	0,0336	0	0	0,0336	0,0814	0	0	0,0814	ЮТС
ЖФ	Прибрежный бульвар, 16	Жилое частный	2	214	0,03	0	0	0,03	0,0727	0	0	0,0727	ЮТС
ЖФ	Прибрежный бульвар, 18	Жилое частный	2	245	0,04	0	0	0,04	0,0969	0	0	0,0969	ЮТС
ЖФ	Прибрежный бульвар, 20	Жилое частный	2	204	0,04	0	0	0,04	0,0969	0	0	0,0969	ЮТС
ЖФ	Прибрежный бульвар, 22	Жилое частный	3	169	0,03	0	0	0,03	0,0727	0	0	0,0727	ЮТС
ЖФ	Прибрежный бульвар, 24	Жилое частный	2	214	0,04	0	0	0,04	0,0969	0	0	0,0969	ЮТС
ЖФ	Прибрежный бульвар, 4а	Жилое частный	3	226	0,036	0	0	0,036	0,0872	0	0	0,0872	ЮТС
ЖФ	Фестивальная ул., 49	Жилое частный	2		0,035	0	0	0,035	0,0848	0	0	0,0848	ЮТС
ЖФ	Фестивальная ул., 55	Жилое частный	3	174	0,029	0	0	0,029	0,0703	0	0	0,0703	ЮТС
ЖФ	Фестивальная ул., 57	Жилое частный	2	185	0,027	0	0	0,027	0,0654	0	0	0,0654	ЮТС
ЖФ	Фестивальная ул., 61	Жилое частный	2	122	0,033	0	0	0,033	0,08	0	0	0,08	ЮТС
ЖФ	Фестивальная ул., 63	Жилое частный	2	195	0,036	0	0	0,036	0,0872	0	0	0,0872	ЮТС
ЖФ	Фестивальная ул., 69	Жилое частный	3	326	0,0439	0	0	0,0439	0,1064	0	0	0,1064	ЮТС
ЖФ	Фестивальная ул., 71	Жилое частный	2	302	0,02392	0	0	0,02392	0,058	0	0	0,058	ЮТС
Итого по ЖФ					1,073	0	0	1,073	2,599	0	0	2,599	
Итого по кадастровому кварталу					1,073	0	0	1,073	2,599	0	0	2,599	

Обосновывающие материалы к схеме теплоснабжения муниципального образования город Рубцовск
Алтайского края на период до 2035 года (актуализация на 2025 год)

Таблица 196 - Тепловые нагрузки потребителей города в кадастровом квартале 22:70:021329

Признак потребителя	Адрес потребителя	Наименование потребителя	Этажность	Площадь отапливаемой, м ²	Нагрузка договорная, Гкал/ч				Годовое потребление, тыс. Гкал				Источник
					Отопление	Вентиляция	ГВС	Сумма	Отопление	Вентиляция	ГВС	Сумма	
ЖФ	Алейский пер., 102	Жилое частный	3	94	0,0186	0	0	0,0186	0,0451	0	0	0,0451	ЮТС
Итого по ЖФ					0,0186	0	0	0,0186	0,0451	0	0	0,0451	
Итого по кадастровому кварталу					0,0186	0	0	0,0186	0,0451	0	0	0,0451	

Таблица 197 - Тепловые нагрузки потребителей города в кадастровом квартале 22:70:021330

Признак потребителя	Адрес потребителя	Наименование потребителя	Этажность	Площадь отапливаемой, м ²	Нагрузка договорная, Гкал/ч				Годовое потребление, тыс. Гкал				Источник
					Отопление	Вентиляция	ГВС	Сумма	Отопление	Вентиляция	ГВС	Сумма	
ЖФ	Пролетарская ул., 289Б	Жилое частный	1	51	0,005	0	0	0,005	0,0121	0	0	0,0121	ЮТС
ЖФ	Сельмашская ул., 51а	Жилое частный	1	54	0,011	0	0	0,011	0,0267	0	0	0,0267	ЮТС
ЖФ	Сельмашская ул., 53	Жилое частный	1		0,009	0	0	0,009	0,0218	0	0	0,0218	ЮТС
Итого по ЖФ					0,025	0	0	0,025	0,061	0	0	0,061	
Итого по кадастровому кварталу					0,025	0	0	0,025	0,061	0	0	0,061	

Таблица 198 - Тепловые нагрузки потребителей города в кадастровом квартале 22:70:021333

Признак потребителя	Адрес потребителя	Наименование потребителя	Этажность	Площадь отапливаемой, м ²	Нагрузка договорная, Гкал/ч				Годовое потребление, тыс. Гкал				Источник
					Отопление	Вентиляция	ГВС	Сумма	Отопление	Вентиляция	ГВС	Сумма	
ЖФ	Сельмашская ул., 57	Жилое частный	1	134	0,014	0	0	0,014	0,0339	0	0	0,0339	ЮТС
ЖФ	Сельмашская ул., 59	Жилое частный	1	49	0,01332	0	0	0,01332	0,0323	0	0	0,0323	ЮТС
Итого по ЖФ					0,027	0	0	0,027	0,066	0	0	0,066	
Итого по кадастровому кварталу					0,027	0	0	0,027	0,066	0	0	0,066	

Таблица 199 - Тепловые нагрузки потребителей города в кадастровом квартале 22:70:021336

Признак потребителя	Адрес потребителя	Наименование потребителя	Этажность	Площадь отапливаемой, м ²	Нагрузка договорная, Гкал/ч				Годовое потребление, тыс. Гкал				Источник
					Отопление	Вентиляция	ГВС	Сумма	Отопление	Вентиляция	ГВС	Сумма	
ЖФ	Сельмашская ул., 65	Жилое частный	1	56	0,014	0	0	0,014	0,0339	0	0	0,0339	ЮТС
ЖФ	Сельмашская ул., 67	Жилое частный	1	59	0,009	0	0	0,009	0,0218	0	0	0,0218	ЮТС
ЖФ	Шевченко ул., 123А	Жилое частный	1	92	0,024	0	0	0,024	0,0582	0	0	0,0582	ЮТС
Итого по ЖФ					0,047	0	0	0,047	0,114	0	0	0,114	
Итого по кадастровому кварталу					0,047	0	0	0,047	0,114	0	0	0,114	

Обосновывающие материалы к схеме теплоснабжения муниципального образования город Рубцовск
Алтайского края на период до 2035 года (актуализация на 2025 год)

Таблица 200 - Тепловые нагрузки потребителей города в кадастровом квартале 22:70:021337

Признак потребителя	Адрес потребителя	Наименование потребителя	Этажность	Площадь отапливаемой, м ²	Нагрузка договорная, Гкал/ч				Годовое потребление, тыс. Гкал				Источник
					Отопление	Вентиляция	ГВС	Сумма	Отопление	Вентиляция	ГВС	Сумма	
ЖФ	Машиностроителей ул., 28	Жилое частный	3	151	0,018	0	0	0,018	0,0436	0	0	0,0436	ЮТС
ЖФ	Фестивальная ул., 73	Жилое частный	2	236	0,034	0	0	0,034	0,0824	0	0	0,0824	ЮТС
ЖФ	Фестивальная ул., 85	Жилое частный	2	62	0,012	0	0	0,012	0,0291	0	0	0,0291	ЮТС
ЖФ	Фестивальная ул., 87	Жилое частный	2	301	0,05287	0	0	0,05287	0,1281	0	0	0,1281	ЮТС
Итого по ЖФ					0,117	0	0	0,117	0,283	0	0	0,283	
Итого по кадастровому кварталу					0,117	0	0	0,117	0,283	0	0	0,283	

Таблица 201 - Тепловые нагрузки потребителей города в кадастровом квартале 22:70:021338

Признак потребителя	Адрес потребителя	Наименование потребителя	Этажность	Площадь отапливаемой, м ²	Нагрузка договорная, Гкал/ч				Годовое потребление, тыс. Гкал				Источник
					Отопление	Вентиляция	ГВС	Сумма	Отопление	Вентиляция	ГВС	Сумма	
ЖФ	Машиностроителей ул., 27	Жилое частный	2	163	0,028	0	0	0,028	0,0678	0	0	0,0678	ЮТС
ЖФ	Машиностроителей ул., 31	Жилое частный	2	168	0,018	0	0	0,018	0,0436	0	0	0,0436	ЮТС
ЖФ	Машиностроителей ул., 33	Жилое частный	3	131	0,017	0	0	0,017	0,0412	0	0	0,0412	ЮТС
ЖФ	Машиностроителей ул., 35	Жилое частный	2	99	0,017	0	0	0,017	0,0412	0	0	0,0412	ЮТС
ЖФ	Машиностроителей ул., 37	Жилое частный	2	130	0,021	0	0	0,021	0,0509	0	0	0,0509	ЮТС
ЖФ	Машиностроителей ул., 39	Жилое частный	2	129	0,023	0	0	0,023	0,0557	0	0	0,0557	ЮТС
ЖФ	Прибрежный бульвар, 30	Жилое частный	3	279	0,039	0	0	0,039	0,0945	0	0	0,0945	ЮТС
ЖФ	Прибрежный бульвар, 36	Жилое частный	2	238	0,02	0	0	0,02	0,0485	0	0	0,0485	ЮТС
ЖФ	Прибрежный бульвар, 40	Жилое частный	2	141	0,02	0	0	0,02	0,0485	0	0	0,0485	ЮТС
ЖФ	Прибрежный бульвар, 42	Жилое частный	2	134	0,02	0	0	0,02	0,0485	0	0	0,0485	ЮТС
Итого по ЖФ					0,223	0	0	0,223	0,54	0	0	0,54	
Итого по кадастровому кварталу					0,223	0	0	0,223	0,54	0	0	0,54	

Таблица 202 - Тепловые нагрузки потребителей города в кадастровом квартале 22:70:021405

Признак потребителя	Адрес потребителя	Наименование потребителя	Этажность	Площадь отапливаемой, м ²	Нагрузка договорная, Гкал/ч				Годовое потребление, тыс. Гкал				Источник
					Отопление	Вентиляция	ГВС	Сумма	Отопление	Вентиляция	ГВС	Сумма	
ЖФ	Крупской ул., 256	Жилое частный	1	49	0,019	0	0	0,019	0,046	0	0	0,046	ЮТС
Итого по ЖФ					0,019	0	0	0,019	0,046	0	0	0,046	
Итого по кадастровому кварталу					0,019	0	0	0,019	0,046	0	0	0,046	

Обосновывающие материалы к схеме теплоснабжения муниципального образования город Рубцовск
Алтайского края на период до 2035 года (актуализация на 2025 год)

Таблица 203 - Тепловые нагрузки потребителей города в кадастровом квартале 22:70:021406

Признак потребителя	Адрес потребителя	Наименование потребителя	Этажность	Площадь отапливаемой, м ²	Нагрузка договорная, Гкал/ч				Годовое потребление, тыс. Гкал				Источник
					Отопление	Вентиляция	ГВС	Сумма	Отопление	Вентиляция	ГВС	Сумма	
ЖФ	Крупской ул., 225	Жилое частный	1	35	0,021	0	0	0,021	0,0509	0	0	0,0509	ЮТС
ОДЗ	Рубцовский пр-т., 18	Административное	1	199	0,0529	0	0	0,0529	0,1233	0	0	0,1233	ЮТС
ОДЗ	Рубцовский пр-т., 18а	Детский сад присмотра и оздоровления № 31 "Ромашка"	2	1012	0,0985	0	0	0,0985	0,2295	0	0	0,2295	ЮТС
ОДЗ	Рубцовский пр-т., 18а	Детский сад присмотра и оздоровления № 31 "Ромашка"	2		0	0	0,01125	0,01125	0	0	0,0868	0,0868	ЮТС
ОДЗ	Рубцовский пр-т., 18а	Детский сад присмотра и оздоровления № 31 "Ромашка"	1		0	0	0,02045	0,02045	0	0	0,1577	0,1577	ЮТС
ОДЗ	Рубцовский пр-т., 18а	Детский сад присмотра и оздоровления № 31 "Ромашка"	1	95	0,0089	0	0	0,0089	0,0207	0	0	0,0207	ЮТС
ОДЗ	Рубцовский пр-т., 20	Административное	1	791	0,0548	0	0	0,0548	0,1277	0	0	0,1277	ЮТС
ОДЗ	Рубцовский пр-т., 22	Административное	2	2669	0,1102	0	0	0,1102	0,2568	0	0	0,2568	ЮТС
ОДЗ	Рубцовский пр-т., 22	Административное	3		0,1086	0	0	0,1086	0,2531	0	0	0,2531	ЮТС
ОДЗ	Рубцовский пр-т., 22	Административное	3		0	0	0,0031	0,0031	0	0	0,0239	0,0239	ЮТС
ОДЗ	Рубцовский пр-т., 22	Административное	2		0	0	0,0031	0,0031	0	0	0,0239	0,0239	ЮТС
Итого по ЖФ					0,021	0	0	0,021	0,051	0	0	0,051	
Итого по ОДЗ					0,434	0	0,038	0,472	1,011	0	0,292	1,303	
Итого по кадастровому кварталу					0,455	0	0,038	0,493	1,062	0	0,292	1,354	

Таблица 204 - Тепловые нагрузки потребителей города в кадастровом квартале 22:70:021407

Признак потребителя	Адрес потребителя	Наименование потребителя	Этажность	Площадь отапливаемой, м ²	Нагрузка договорная, Гкал/ч				Годовое потребление, тыс. Гкал				Источник
					Отопление	Вентиляция	ГВС	Сумма	Отопление	Вентиляция	ГВС	Сумма	
ЖФ	Карла Маркса ул., 225	Жилое МКД	5		0	0	0,031	0,031	0	0	0,2391	0,2391	ЮТС
ЖФ	Карла Маркса ул., 225	Жилое МКД	5	4737	0,3149	0	0	0,3149	0,763	0	0	0,763	ЮТС
ЖФ	Карла Маркса ул., 227	Жилое МКД	5		0	0	0,029	0,029	0	0	0,2237	0,2237	ЮТС
ЖФ	Карла Маркса ул., 227	Жилое МКД	5	4471	0,3047	0	0	0,3047	0,7383	0	0	0,7383	ЮТС
ЖФ	Карла Маркса ул., 229	Жилое МКД	5		0	0	0,032	0,032	0	0	0,2468	0,2468	ЮТС
ЖФ	Карла Маркса ул., 229	Жилое МКД	5	4457	0,3014	0	0	0,3014	0,7303	0	0	0,7303	ЮТС
ЖФ	Рубцовский пр-т., 30	Жилое МКД	5	4661	0,3224	0	0	0,3224	0,7812	0	0	0,7812	ЮТС
ЖФ	Рубцовский пр-т., 30	Жилое МКД	5		0	0	0,031	0,031	0	0	0,2391	0,2391	ЮТС
Итого по ЖФ					1,243	0	0,123	1,366	3,013	0	0,949	3,962	1,243
Итого по ОДЗ					0	0	0	0	0	0	0	0	0
Итого по П					0	0	0	0	0	0	0	0	0
Итого по кадастровому кварталу					1,243	0	0,123	1,366	3,013	0	0,949	3,962	1,243

Обосновывающие материалы к схеме теплоснабжения муниципального образования город Рубцовск
Алтайского края на период до 2035 года (актуализация на 2025 год)

Таблица 205 - Тепловые нагрузки потребителей города в кадастровом квартале 22:70:021408

Признак потребителя	Адрес потребителя	Наименование потребителя	Этажность	Площадь отапливаемой, м ²	Нагрузка договорная, Гкал/ч				Годовое потребление, тыс. Гкал				Источник
					Отопление	Вентиляция	ГВС	Сумма	Отопление	Вентиляция	ГВС	Сумма	
ОДЗ	Алейский пер., 25	Центр развития творчества детей и юношества	2		0	0	0,00463	0,00463	0	0	0,0357	0,0357	ЮТС
ОДЗ	Алейский пер., 25	Центр развития творчества детей и юношества	2	895	0,0968	0	0	0,0968	0,2256	0	0	0,2256	ЮТС
ЖФ	Красная ул., 85	Жилое МКД	5	3517	0,247	0	0	0,247	0,5985	0	0	0,5985	ЮТС
ЖФ	Красная ул., 85	Жилое МКД	5		0	0	0,022	0,022	0	0	0,1697	0,1697	ЮТС
ЖФ	Красная ул., 87	Жилое МКД	5	3499	0,247	0	0	0,247	0,5985	0	0	0,5985	ЮТС
ЖФ	Красная ул., 87	Жилое МКД	5		0	0	0,024	0,024	0	0	0,1851	0,1851	ЮТС
ОДЗ	Красная ул., 89	Детский сад комбинированного вида № 41 "Золотая рыбка"	2	1978	0,1496	0	0	0,1496	0,3486	0	0	0,3486	ЮТС
ОДЗ	Красная ул., 89	Детский сад комбинированного вида № 41 "Золотая рыбка"	2		0	0	0,0059	0,0059	0	0	0,0455	0,0455	ЮТС
ЖФ	Красная ул., 91	Жилое МКД	5	3729	0,2894	0	0	0,2894	0,7012	0	0	0,7012	ЮТС
ЖФ	Красная ул., 91	Жилое МКД	5		0	0	0,0203	0,0203	0	0	0,1566	0,1566	ЮТС
ОДЗ	Ленина пр-т., 168	Административное	2	795	0,0639	0	0	0,0639	0,1489	0	0	0,1489	ЮТС
ОДЗ	Ленина пр-т., 168	Административное	2		0	0	0,00183	0,00183	0	0	0,0141	0,0141	ЮТС
ОДЗ	Ленина пр-т., 168	Административное	2		0,085	0	0,000513	0,085513	0,1981	0	0,004	0,2021	ЮТС
ОДЗ	Ленина пр-т., 168	Административное	2	727	0,0585	0	0	0,0585	0,1363	0	0	0,1363	ЮТС
ЖФ	Ленина пр-т., 170	Жилое МКД	4		0	0	0,015	0,015	0	0	0,1157	0,1157	ЮТС
ЖФ	Ленина пр-т., 170	Жилое МКД	4	2517	0,1922	0	0	0,1922	0,4657	0	0	0,4657	ЮТС
ЖФ	Ленина пр-т., 172	Жилое МКД	5		0	0	0,022329	0,022329	0	0	0,1722	0,1722	ЮТС
ЖФ	Ленина пр-т., 172	Жилое МКД	5	3535	0,215	0	0	0,215	0,5209	0	0	0,5209	ЮТС
ОДЗ	Ленина пр-т., 172	Административное	1		0,0067	0	0	0,0067	0,0156	0	0	0,0156	ЮТС
ЖФ	Ленина пр-т., 174	Жилое МКД	4		0	0	0,012	0,012	0	0	0,0926	0,0926	ЮТС
ЖФ	Ленина пр-т., 174	Жилое МКД	4	2522	0,1939	0	0	0,1939	0,4698	0	0	0,4698	ЮТС
ЖФ	Рубцовский пр-т., 34	Жилое МКД	4		0	0	0,021	0,021	0	0	0,162	0,162	ЮТС
ЖФ	Рубцовский пр-т., 34	Жилое МКД	4	2814	0,2027	0	0	0,2027	0,4911	0	0	0,4911	ЮТС
ЖФ	Рубцовский пр-т., 36	Жилое МКД	4		0	0	0,018	0,018	0	0	0,1388	0,1388	ЮТС
ЖФ	Рубцовский пр-т., 36	Жилое МКД	4	2823	0,1985	0	0	0,1985	0,481	0	0	0,481	ЮТС
ЖФ	Рубцовский пр-т., 38	Жилое МКД	4		0	0	0,016	0,016	0	0	0,1234	0,1234	ЮТС
ЖФ	Рубцовский пр-т., 38	Жилое МКД	4	2805	0,2027	0	0	0,2027	0,4911	0	0	0,4911	ЮТС
Итого по ЖФ					1,988	0	0,171	2,159	4,818	0	1,316	6,134	
Итого по ОДЗ					0,461	0	0,013	0,473	1,073	0	0,099	1,172	
Итого по кадастровому кварталу					2,449	0	0,184	2,632	5,891	0	1,415	7,306	

Обосновывающие материалы к схеме теплоснабжения муниципального образования город Рубцовск
Алтайского края на период до 2035 года (актуализация на 2025 год)

Таблица 206 - Тепловые нагрузки потребителей города в кадастровом квартале 22:70:021417

Признак потребителя	Адрес потребителя	Наименование потребителя	Этажность	Площадь отапливаемой, м ²	Нагрузка договорная, Гкал/ч				Годовое потребление, тыс. Гкал				Источник
					Отопление	Вентиляция	ГВС	Сумма	Отопление	Вентиляция	ГВС	Сумма	
ЖФ	Карла Маркса ул., 284	Жилое частный	1	220	0,0014	0	0	0,0014	0,0034	0	0	0,0034	ЮТС
Итого по ЖФ					0,0014	0	0	0,0014	0,0034	0	0	0,0034	
Итого по кадастровому кварталу					0,0014	0	0	0,0014	0,0034	0	0	0,0034	

Таблица 207 - Тепловые нагрузки потребителей города в кадастровом квартале 22:70:021418

Признак потребителя	Адрес потребителя	Наименование потребителя	Этажность	Площадь отапливаемой, м ²	Нагрузка договорная, Гкал/ч				Годовое потребление, тыс. Гкал				Источник
					Отопление	Вентиляция	ГВС	Сумма	Отопление	Вентиляция	ГВС	Сумма	
ЖФ	Карла Маркса ул., 231	Жилое МКД	5		0	0	0,026	0,026	0	0	0,2006	0,2006	ЮТС
ЖФ	Карла Маркса ул., 231	Жилое МКД	5	3354	0,2364	0	0	0,2364	0,5728	0	0	0,5728	ЮТС
ЖФ	Карла Маркса ул., 233	Жилое МКД	5		0	0	0,032	0,032	0	0	0,2468	0,2468	ЮТС
ЖФ	Карла Маркса ул., 233	Жилое МКД	5	4687	0,3232	0	0	0,3232	0,7831	0	0	0,7831	ЮТС
ЖФ	Карла Маркса ул., 235	Жилое МКД	5		0	0	0,033	0,033	0	0	0,2545	0,2545	ЮТС
ЖФ	Карла Маркса ул., 235	Жилое МКД	5	4727	0,32	0	0	0,32	0,7754	0	0	0,7754	ЮТС
ЖФ	Красная ул., 52	Жилое МКД	5	4919	0,3234	0	0	0,3234	0,7836	0	0	0,7836	ЮТС
ЖФ	Красная ул., 52	Жилое МКД	5		0	0	0,035	0,035	0	0	0,27	0,27	ЮТС
ЖФ	Красная ул., 54	Жилое МКД	5	4374	0,3033	0	0	0,3033	0,7349	0	0	0,7349	ЮТС
ЖФ	Красная ул., 54	Жилое МКД	5		0	0	0,03	0,03	0	0	0,2314	0,2314	ЮТС
ЖФ	Красная ул., 56	Жилое МКД	5		0	0	0,018	0,018	0	0	0,1388	0,1388	ЮТС
ОДЗ	Красная ул., 56	Административное	1		0,04995	0	0	0,04995	0,1164	0	0	0,1164	ЮТС
ЖФ	Красная ул., 56	Жилое МКД	5	3242	0,199	0	0	0,199	0,4822	0	0	0,4822	ЮТС
ЖФ	Красная ул., 58	Жилое МКД	5	3507	0,2501	0	0	0,2501	0,606	0	0	0,606	ЮТС
ЖФ	Красная ул., 58	Жилое МКД	5		0	0	0,024	0,024	0	0	0,1851	0,1851	ЮТС
ОДЗ	Красная ул., 60	Детский сад № 10 "Гнездышко"	2		0	0	0,04164	0,04164	0	0	0,3212	0,3212	ЮТС
ОДЗ	Красная ул., 60	Детский сад № 10 "Гнездышко"	2	2608	0,161	0	0	0,161	0,3752	0	0	0,3752	ЮТС
ЖФ	Красная ул., 62	Жилое МКД	5		0	0	0,024	0,024	0	0	0,1851	0,1851	ЮТС
ЖФ	Красная ул., 62	Жилое МКД	5	3327	0,232	0	0	0,232	0,5621	0	0	0,5621	ЮТС
ЖФ	Красная ул., 64	Жилое МКД	5	3513	0,215	0	0	0,215	0,5209	0	0	0,5209	ЮТС

Обосновывающие материалы к схеме теплоснабжения муниципального образования город Рубцовск
Алтайского края на период до 2035 года (актуализация на 2025 год)

Признак потребителя	Адрес потребителя	Наименование потребителя	Этажность	Площадь отапливаемой, м ²	Нагрузка договорная, Гкал/ч				Годовое потребление, тыс. Гкал				Источник
					Отопление	Вентиляция	ГВС	Сумма	Отопление	Вентиляция	ГВС	Сумма	
ЖФ	Красная ул., 64	Жилое МКД	5		0	0	0,021	0,021	0	0	0,162	0,162	ЮТС
ОДЗ	Красная ул., 64	Административное	1	30	0,057	0	0	0,057	0,1328	0	0	0,1328	ЮТС
ЖФ	Красная ул., 66	Жилое МКД	5		0	0	0,032	0,032	0	0	0,2468	0,2468	ЮТС
ЖФ	Красная ул., 66	Жилое МКД	5	3767	0,2853	0	0	0,2853	0,6913	0	0	0,6913	ЮТС
Итого по ЖФ					2,688	0	0,275	2,963	6,512	0	2,121	8,633	
Итого по ОДЗ					0,268	0	0,042	0,31	0,624	0	0,321	0,946	
Итого по кадастровому кварталу					2,956	0	0,317	3,273	7,136	0	2,442	9,579	

Таблица 208 - Тепловые нагрузки потребителей города в кадастровом квартале 22:70:021419

Признак потребителя	Адрес потребителя	Наименование потребителя	Этажность	Площадь отапливаемой, м ²	Нагрузка договорная, Гкал/ч				Годовое потребление, тыс. Гкал				Источник
					Отопление	Вентиляция	ГВС	Сумма	Отопление	Вентиляция	ГВС	Сумма	
ЖФ	Алейский пер., 22	Жилое МКД	4	1275	0,1218	0	0	0,1218	0,2951	0	0	0,2951	ЮТС
ЖФ	Красная ул., 93	Жилое МКД	4		0	0	0,01	0,01	0	0	0,0771	0,0771	ЮТС
ЖФ	Красная ул., 93	Жилое МКД	4	1272	0,1227	0	0	0,1227	0,2973	0	0	0,2973	ЮТС
ЖФ	Красная ул., 93а	Жилое МКД	3		0	0	0,008	0,008	0	0	0,0617	0,0617	ЮТС
ЖФ	Красная ул., 93а	Жилое МКД	3	1451	0,1522	0	0	0,1522	0,3688	0	0	0,3688	ЮТС
ЖФ	Красная ул., 95	Жилое МКД	5		0	0	0,031	0,031	0	0	0,2391	0,2391	ЮТС
ЖФ	Красная ул., 95	Жилое МКД	5	3537	0,28	0	0	0,28	0,6784	0	0	0,6784	ЮТС
ЖФ	Красная ул., 95а	Жилое МКД	4		0	0	0,02	0,02	0	0	0,1543	0,1543	ЮТС
ЖФ	Красная ул., 95а	Жилое МКД	4	630	0,21613	0	0	0,21613	0,5237	0	0	0,5237	ЮТС
ЖФ	Красная ул., 97	Жилое МКД	4		0	0	0,008	0,008	0	0	0,0617	0,0617	ЮТС
ЖФ	Красная ул., 97	Жилое МКД	4	1265	0,1216	0	0	0,1216	0,2946	0	0	0,2946	ЮТС
ЖФ	Красная ул., 97а	Жилое МКД	3		0	0	0,008	0,008	0	0	0,0617	0,0617	ЮТС
ЖФ	Красная ул., 97а	Жилое МКД	3	1132	0,1272	0	0	0,1272	0,3082	0	0	0,3082	ЮТС
ОДЗ	Красная ул., 99	Основная общеобразовательная школа № 26 им. А.С. Пушкина	2		0	0	0,00632	0,00632	0	0	0,0487	0,0487	ЮТС
ОДЗ	Красная ул., 99	Основная общеобразовательная школа № 26 им. А.С. Пушкина	2	871	0,0898	0	0	0,0898	0,2093	0	0	0,2093	ЮТС
ЖФ	Ленина пр-т., 176	Жилое МКД	3	1895	0,16	0	0	0,16	0,3877	0	0	0,3877	ЮТС

Обосновывающие материалы к схеме теплоснабжения муниципального образования город Рубцовск
Алтайского края на период до 2035 года (актуализация на 2025 год)

Признак потребителя	Адрес потребителя	Наименование потребителя	Этажность	Площадь отапливаемой, м ²	Нагрузка договорная, Гкал/ч				Годовое потребление, тыс. Гкал				Источник
					Отопление	Вентиляция	ГВС	Сумма	Отопление	Вентиляция	ГВС	Сумма	
ЖФ	Ленина пр-т., 176	Жилое МКД	3		0	0	0,007	0,007	0	0	0,054	0,054	ЮТС
ЖФ	Ленина пр-т., 178	Жилое МКД	3	1116	0,0991	0	0	0,0991	0,2401	0	0	0,2401	ЮТС
ЖФ	Ленина пр-т., 178	Жилое МКД	3		0	0	0,006	0,006	0	0	0,0463	0,0463	ЮТС
ЖФ	Ленина пр-т., 180	Жилое МКД	3	1467	0,131029	0	0	0,131029	0,3175	0	0	0,3175	ЮТС
ЖФ	Ленина пр-т., 180	Жилое МКД	3		0	0	0,007	0,007	0	0	0,054	0,054	ЮТС
ЖФ	Ленина пр-т., 182	Жилое МКД	3	1589	0,1297	0	0	0,1297	0,3143	0	0	0,3143	ЮТС
ЖФ	Ленина пр-т., 182	Жилое МКД	3		0	0	0,007	0,007	0	0	0,054	0,054	ЮТС
ЖФ	Ленина пр-т., 186	Жилое МКД	3	1809	0,142	0	0	0,142	0,3441	0	0	0,3441	ЮТС
ЖФ	Ленина пр-т., 186	Жилое МКД	3		0	0	0,007	0,007	0	0	0,054	0,054	ЮТС
ЖФ	Ленина пр-т., 188	Жилое МКД	3	1136	0,1078	0	0	0,1078	0,2612	0	0	0,2612	ЮТС
ЖФ	Ленина пр-т., 188	Жилое МКД	3		0	0	0,008	0,008	0	0	0,0617	0,0617	ЮТС
ОДЗ	Ленина пр-т., 190	Дом культуры "Алтайсельмаш"	2	2832	0,2605	0	0	0,2605	0,6071	0	0	0,6071	ЮТС
Итого по ЖФ					1,911	0	0,127	2,038	4,631	0	0,98	5,611	
Итого по ОДЗ					0,35	0	0,006	0,357	0,816	0	0,049	0,865	
Итого по кадастровому кварталу					2,261	0	0,133	2,395	5,447	0	1,029	6,476	

Таблица 209 - Тепловые нагрузки потребителей города в кадастровом квартале 22:70:021421

Признак потребителя	Адрес потребителя	Наименование потребителя	Этажность	Площадь отапливаемой, м ²	Нагрузка договорная, Гкал/ч				Годовое потребление, тыс. Гкал				Источник
					Отопление	Вентиляция	ГВС	Сумма	Отопление	Вентиляция	ГВС	Сумма	
ЖФ	Красная ул., 86	Жилое МКД	2		0	0	0,003	0,003	0	0	0,0231	0,0231	ЮТС
ЖФ	Красная ул., 86	Жилое МКД	2	699	0,069	0	0	0,069	0,1672	0	0	0,1672	ЮТС
ЖФ	Красная ул., 88	Жилое МКД	3	445	0,05015	0	0	0,05015	0,1215	0	0	0,1215	ЮТС
ЖФ	Красная ул., 88	Жилое МКД	3		0	0	0,007	0,007	0	0	0,054	0,054	ЮТС
ЖФ	Красная ул., 88	Жилое МКД	3	445	0,05015	0	0	0,05015	0,1215	0	0	0,1215	ЮТС
ОДЗ	Сельмашская ул., 17	Административное	1	315	0,025	0	0	0,025	0,0583	0	0	0,0583	ЮТС
ОДЗ	Сельмашская ул., 27	Административное	1	358	0,04937	0	0	0,04937	0,1151	0	0	0,1151	ЮТС
Итого по ЖФ					0,169	0	0,01	0,179	0,41	0	0,077	0,487	
Итого по ОДЗ					0,074	0	0	0,074	0,173	0	0	0,173	
Итого по кадастровому кварталу					0,243	0	0,01	0,253	0,583	0	0,077	0,66	

Обосновывающие материалы к схеме теплоснабжения муниципального образования город Рубцовск
Алтайского края на период до 2035 года (актуализация на 2025 год)

Таблица 210 - Тепловые нагрузки потребителей города в кадастровом квартале 22:70:021422

Признак потребителя	Адрес потребителя	Наименование потребителя	Этажность	Площадь отапливаемой, м ²	Нагрузка договорная, Гкал/ч				Годовое потребление, тыс. Гкал				Источник
					Отопление	Вентиляция	ГВС	Сумма	Отопление	Вентиляция	ГВС	Сумма	
ЖФ	Красная ул., 101	Жилое МКД	2		0	0	0,005	0,005	0	0	0,0386	0,0386	ЮТС
ЖФ	Красная ул., 101	Жилое МКД	2	681	0,0735	0	0	0,0735	0,1781	0	0	0,1781	ЮТС
ЖФ	Красная ул., 103	Жилое МКД	3		0	0	0,005	0,005	0	0	0,0386	0,0386	ЮТС
ЖФ	Красная ул., 103	Жилое МКД	3	868	0,0873	0	0	0,0873	0,2115	0	0	0,2115	ЮТС
ЖФ	Ленина пр-т., 192	Жилое МКД	2		0	0	0,004	0,004	0	0	0,0309	0,0309	ЮТС
ЖФ	Ленина пр-т., 192	Жилое МКД	2	680	0,0691	0	0	0,0691	0,1674	0	0	0,1674	ЮТС
ЖФ	Ленина пр-т., 194	Жилое МКД	3		0	0	0,004	0,004	0	0	0,0309	0,0309	ЮТС
ЖФ	Ленина пр-т., 194	Жилое МКД	3	909	0,0736	0	0	0,0736	0,1783	0	0	0,1783	ЮТС
ЖФ	Сельмашская ул., 19	Жилое МКД	5		0	0	0,031	0,031	0	0	0,2391	0,2391	ЮТС
ЖФ	Сельмашская ул., 19	Жилое МКД	5	4673	0,3241	0	0	0,3241	0,7853	0	0	0,7853	ЮТС
ЖФ	Сельмашская ул., 21	Жилое МКД	5		0	0	0,041	0,041	0	0	0,3163	0,3163	ЮТС
ЖФ	Сельмашская ул., 21	Жилое МКД	5	5513	0,097	0	0	0,097	0,235	0	0	0,235	ЮТС
ЖФ	Сельмашская ул., 21	Жилое МКД	5		0,145	0	0	0,145	0,3513	0	0	0,3513	ЮТС
ЖФ	Сельмашская ул., 21	Жилое МКД	5		0,145	0	0	0,145	0,3513	0	0	0,3513	ЮТС
ЖФ	Сельмашская ул., 23	Жилое МКД	9		0	0	0,028	0,028	0	0	0,216	0,216	ЮТС
ЖФ	Сельмашская ул., 23	Жилое МКД	9	3780	0,108	0	0	0,108	0,2617	0	0	0,2617	ЮТС
ЖФ	Сельмашская ул., 23	Жилое МКД	9		0,208	0	0	0,208	0,504	0	0	0,504	ЮТС
Итого по ЖФ					1,331	0	0,118	1,449	3,224	0	0,91	4,134	
Итого по кадастровому кварталу					1,331	0	0,118	1,449	3,224	0	0,91	4,134	

Таблица 211 - Тепловые нагрузки потребителей города в кадастровом квартале 22:70:021501

Признак потребителя	Адрес потребителя	Наименование потребителя	Этажность	Площадь отапливаемой, м ²	Нагрузка договорная, Гкал/ч				Годовое потребление, тыс. Гкал				Источник
					Отопление	Вентиляция	ГВС	Сумма	Отопление	Вентиляция	ГВС	Сумма	
ОДЗ	Алейский пер., 33	Детский сад № 49 "Улыбка"	2		0	0	0,03445	0,03445	0	0	0,2657	0,2657	ЮТС
ОДЗ	Алейский пер., 33	Детский сад № 49 "Улыбка"	2	1624	0,1097	0	0	0,1097	0,2556	0	0	0,2556	ЮТС
ЖФ	Алейский пер., 35	Жилое МКД	5		0	0	0,027	0,027	0	0	0,2083	0,2083	ЮТС
ЖФ	Алейский пер., 35	Жилое МКД	5	3502	0,2522	0	0	0,2522	0,6111	0	0	0,6111	ЮТС
ЖФ	Алейский пер., 37	Жилое МКД	5		0	0	0,027	0,027	0	0	0,2083	0,2083	ЮТС

Обосновывающие материалы к схеме теплоснабжения муниципального образования город Рубцовск
Алтайского края на период до 2035 года (актуализация на 2025 год)

Признак потребителя	Адрес потребителя	Наименование потребителя	Этажность	Площадь отапливаемой, м²	Нагрузка договорная, Гкал/ч				Годовое потребление, тыс. Гкал				Источник
					Отопление	Вентиляция	ГВС	Сумма	Отопление	Вентиляция	ГВС	Сумма	
ЖФ	Алейский пер., 37	Жилое МКД	5	3338	0,235049	0	0	0,235049	0,5695	0	0	0,5695	ЮТС
ЖФ	Алейский пер., 39	Жилое МКД	5		0	0	0,025	0,025	0	0	0,1928	0,1928	ЮТС
ЖФ	Алейский пер., 39	Жилое МКД	5	3326	0,2375	0	0	0,2375	0,5755	0	0	0,5755	ЮТС
ЖФ	Алейский пер., 41	Жилое МКД	5	3314	0,2352	0	0	0,2352	0,5699	0	0	0,5699	ЮТС
ЖФ	Алейский пер., 41	Жилое МКД	5		0	0	0,024	0,024	0	0	0,1851	0,1851	ЮТС
ЖФ	Алейский пер., 45	Жилое МКД	5		0	0	0,025	0,025	0	0	0,1928	0,1928	ЮТС
ЖФ	Алейский пер., 45	Жилое МКД	5	3345	0,234643	0	0	0,234643	0,5685	0	0	0,5685	ЮТС
ЖФ	Алейский пер., 47	Жилое МКД	5		0	0	0,021	0,021	0	0	0,162	0,162	ЮТС
ЖФ	Алейский пер., 47	Жилое МКД	5	3848	0,3304	0	0	0,3304	0,8006	0	0	0,8006	ЮТС
ЖФ	Короленко ул., 122	Жилое МКД	5	3333	0,235	0	0	0,235	0,5694	0	0	0,5694	ЮТС
ЖФ	Короленко ул., 122	Жилое МКД	5		0	0	0,023	0,023	0	0	0,1774	0,1774	ЮТС
ЖФ	Куйбышева ул., 127	Жилое МКД	5	3507	0,2471	0	0	0,2471	0,5987	0	0	0,5987	ЮТС
ЖФ	Куйбышева ул., 127	Жилое МКД	5		0	0	0,027	0,027	0	0	0,2083	0,2083	ЮТС
ЖФ	Куйбышева ул., 127а	Жилое МКД	5		0	0	0,022	0,022	0	0	0,1697	0,1697	ЮТС
ЖФ	Куйбышева ул., 127а	Жилое МКД	5	3523	0,2471	0	0	0,2471	0,5987	0	0	0,5987	ЮТС
ОДЗ	Ленина пр-т., 171	Административное	2	2245	0,1978	0	0	0,1978	0,461	0	0	0,461	ЮТС
ОДЗ	Ленина пр-т., 171	Административное	2		0	0	0,0002	0,0002	0	0	0,0015	0,0015	ЮТС
ОДЗ	Ленина пр-т., 171а	Административное	1	127	0,0086	0	0	0,0086	0,02	0	0	0,02	ЮТС
ОДЗ	Ленина пр-т., 171а	ДЮСШ №1	2	1482	0,2041	0	0	0,2041	0,4756	0	0	0,4756	ЮТС
ОДЗ	Ленина пр-т., 171а	МКУ "Управление культуры, спорта и мол. политики"	2		0	0	0,006	0,006	0	0	0,0463	0,0463	ЮТС
ЖФ	Ленина пр-т., 173	Жилое МКД	5	3525	0,2483	0	0	0,2483	0,6016	0	0	0,6016	ЮТС
ЖФ	Ленина пр-т., 173	Жилое МКД	5		0	0	0,023	0,023	0	0	0,1774	0,1774	ЮТС
ОДЗ	Ленина пр-т., 173а	Административное	2	377	0,0484	0	0	0,0484	0,1128	0	0	0,1128	ЮТС
ОДЗ	Ленина пр-т., 173а	Административное	2		0	0	0,00788	0,00788	0	0	0,0608	0,0608	ЮТС
ЖФ	Ленина пр-т., 175	Жилое МКД	5	3514	0,2578	0	0	0,2578	0,6246	0	0	0,6246	ЮТС
ЖФ	Ленина пр-т., 175	Жилое МКД	5		0	0	0,027	0,027	0	0	0,2083	0,2083	ЮТС
ОДЗ	Ленина пр-т., 175а	Детский сад № 45 "Солнышко"	2	828	0,0739	0	0	0,0739	0,1722	0	0	0,1722	ЮТС
ОДЗ	Ленина пр-т., 175а	Детский сад № 45 "Солнышко"	2		0	0	0,03464	0,03464	0	0	0,2672	0,2672	ЮТС
ЖФ	Ленина пр-т., 177	Жилое МКД	3	1585	0,1251	0	0	0,1251	0,3031	0	0	0,3031	ЮТС
ЖФ	Ленина пр-т., 177	Жилое МКД	3		0	0	0,014	0,014	0	0	0,108	0,108	ЮТС
ЖФ	Ленина пр-т., 179	Жилое МКД	3	1816	0,1312	0	0	0,1312	0,3179	0	0	0,3179	ЮТС
ЖФ	Ленина пр-т., 179	Жилое МКД	3		0	0	0,012	0,012	0	0	0,0926	0,0926	ЮТС
ЖФ	Осипенко ул., 140	Жилое МКД	5	3299	0,2347	0	0	0,2347	0,5687	0	0	0,5687	ЮТС
ЖФ	Осипенко ул., 140	Жилое МКД	5		0	0	0,025	0,025	0	0	0,1928	0,1928	ЮТС

Обосновывающие материалы к схеме теплоснабжения муниципального образования город Рубцовск
Алтайского края на период до 2035 года (актуализация на 2025 год)

Признак потребителя	Адрес потребителя	Наименование потребителя	Этажность	Площадь отапливаемой, м ²	Нагрузка договорная, Гкал/ч				Годовое потребление, тыс. Гкал				Источник
					Отопление	Вентиляция	ГВС	Сумма	Отопление	Вентиляция	ГВС	Сумма	
ЖФ	Осипенко ул., 142	Жилое МКД	5	3652	0,23	0	0	0,23	0,5573	0	0	0,5573	ЮТС
ЖФ	Осипенко ул., 142	Жилое МКД	5		0	0	0,035	0,035	0	0	0,27	0,27	ЮТС
ОДЗ	Осипенко ул., 142	Административное	1		0	0	0,00271	0,00271	0	0	0,0209	0,0209	ЮТС
ОДЗ	Осипенко ул., 142	Административное	1		0,0642	0	0	0,0642	0,1496	0	0	0,1496	ЮТС
ЖФ	Осипенко ул., 144	Жилое МКД	5	3339	0,2741	0	0	0,2741	0,6641	0	0	0,6641	ЮТС
ЖФ	Осипенко ул., 144	Жилое МКД	5		0	0	0,024	0,024	0	0	0,1851	0,1851	ЮТС
ЖФ	Рубцовский пр-т., 46	Жилое МКД	5	3382	0,2351	0	0	0,2351	0,5696	0	0	0,5696	ЮТС
ЖФ	Рубцовский пр-т., 46	Жилое МКД	5		0	0	0,02	0,02	0	0	0,1543	0,1543	ЮТС
ЖФ	Рубцовский пр-т., 48	Жилое МКД	5		0	0	0,023737	0,023737	0	0	0,1831	0,1831	ЮТС
ЖФ	Рубцовский пр-т., 48	Жилое МКД	5	3522	0,226	0	0	0,226	0,5476	0	0	0,5476	ЮТС
ЖФ	Рубцовский пр-т., 62	Жилое МКД	5	2012	0,1541	0	0	0,1541	0,3734	0	0	0,3734	ЮТС
ЖФ	Рубцовский пр-т., 62	Жилое МКД	5		0	0	0,011	0,011	0	0	0,0848	0,0848	ЮТС
ЖФ	Рубцовский пр-т., 64	Жилое МКД	5	2360	0,16	0	0	0,16	0,3877	0	0	0,3877	ЮТС
ЖФ	Рубцовский пр-т., 64	Жилое МКД	5	2360	0,16	0	0	0,16	0,3877	0	0	0,3877	ЮТС
ЖФ	Рубцовский пр-т., 64	Жилое МКД	5		0	0	0,032	0,032	0	0	0,2468	0,2468	ЮТС
Итого по ЖФ					4,691	0	0,468	5,158	11,365	0	3,608	14,973	
Итого по ОДЗ					0,707	0	0,086	0,793	1,647	0	0,662	2,309	
Итого по кадастровому кварталу					5,398	0	0,554	5,951	13,012	0	4,27	17,282	

Таблица 212 - Тепловые нагрузки потребителей города в кадастровом квартале 22:70:021502

Признак потребителя	Адрес потребителя	Наименование потребителя	Этажность	Площадь отапливаемой, м ²	Нагрузка договорная, Гкал/ч				Годовое потребление, тыс. Гкал				Источник
					Отопление	Вентиляция	ГВС	Сумма	Отопление	Вентиляция	ГВС	Сумма	
ЖФ	Короленко ул., 125	Жилое частный	1	80	0,0058	0	0	0,0058	0,0141	0	0	0,0141	ЮТС
ЖФ	Короленко ул., 135	Жилое частный	2	337	0,03	0	0	0,03	0,0727	0	0	0,0727	ЮТС
ЖФ	Короленко ул., 137	Жилое частный	2	133	0,03	0	0	0,03	0,0727	0	0	0,0727	ЮТС
ЖФ	Короленко ул., 141	Жилое частный	2	211	0,0154	0	0	0,0154	0,0373	0	0	0,0373	ЮТС
ОДЗ	Короленко ул., 143	Административное	2		0	0	0,00108	0,00108	0	0	0,0083	0,0083	ЮТС
ОДЗ	Короленко ул., 143	Административное	2	1074	0,0901	0	0	0,0901	0,21	0	0	0,21	ЮТС
Итого по ЖФ					0,081	0	0	0,081	0,197	0	0	0,197	
Итого по ОДЗ					0,09	0	0,001	0,091	0,21	0	0,008	0,218	
Итого по кадастровому кварталу					0,171	0	0,001	0,172	0,407	0	0,008	0,415	

Обосновывающие материалы к схеме теплоснабжения муниципального образования город Рубцовск
Алтайского края на период до 2035 года (актуализация на 2025 год)

Таблица 213 - Тепловые нагрузки потребителей города в кадастровом квартале 22:70:021503

Признак потребителя	Адрес потребителя	Наименование потребителя	Этажность	Площадь отапливаемой, м ²	Нагрузка договорная, Гкал/ч				Годовое потребление, тыс. Гкал				Источник
					Отопление	Вентиляция	ГВС	Сумма	Отопление	Вентиляция	ГВС	Сумма	
ЖФ	Советская ул., 197	Жилое частный	1	152	0,0212	0	0	0,0212	0,0514	0	0	0,0514	ЮТС
ЖФ	Советская ул., 197	Жилое частный	1		0	0	0,00108	0,00108	0	0	0,0083	0,0083	ЮТС
Итого по ЖФ					0,021	0	0,001	0,022	0,051	0	0,008	0,06	
Итого по кадастровому кварталу					0,021	0	0,001	0,022	0,051	0	0,008	0,06	

Таблица 214 - Тепловые нагрузки потребителей города в кадастровом квартале 22:70:021505

Признак потребителя	Адрес потребителя	Наименование потребителя	Этажность	Площадь отапливаемой, м ²	Нагрузка договорная, Гкал/ч				Годовое потребление, тыс. Гкал				Источник
					Отопление	Вентиляция	ГВС	Сумма	Отопление	Вентиляция	ГВС	Сумма	
ОДЗ	Пролетарская ул., 284а	Основная общеобразовательная школа № 15	3	2126	0,1929	0	0	0,1929	0,4495	0	0	0,4495	ЮТС
ОДЗ	Пролетарская ул., 284а	Хозблок, мастерские	1	423	0,0564	0	0	0,0564	0,1314	0	0	0,1314	ЮТС
ОДЗ	Пролетарская ул., 284а	Основная общеобразовательная школа № 15	3		0	0	0,01027	0,01027	0	0	0,0792	0,0792	ЮТС
ОДЗ	Пролетарская ул., 284г	Детский сад № 7 "Ярославна"	2	1307	0,0964	0	0	0,0964	0,2247	0	0	0,2247	ЮТС
ОДЗ	Пролетарская ул., 286	Административное	2	1783	0,058	0	0	0,058	0,1352	0	0	0,1352	ЮТС
ОДЗ	Пролетарская ул., 286	Административное	2		0	0	0,00446	0,00446	0	0	0,0344	0,0344	ЮТС
Итого по ОДЗ					0,404	0	0,015	0,418	0,941	0	0,114	1,054	
Итого по кадастровому кварталу					0,404	0	0,015	0,418	0,941	0	0,114	1,054	

Таблица 215 - Тепловые нагрузки потребителей города в кадастровом квартале 22:70:021506

Признак потребителя	Адрес потребителя	Наименование потребителя	Этажность	Площадь отапливаемой, м ²	Нагрузка договорная, Гкал/ч				Годовое потребление, тыс. Гкал				Источник
					Отопление	Вентиляция	ГВС	Сумма	Отопление	Вентиляция	ГВС	Сумма	
ЖФ	Алейский пер., 30	Жилое МКД	4	2438	0,2093	0	0	0,2093	0,5071	0	0	0,5071	ЮТС
ЖФ	Алейский пер., 30	Жилое МКД	4		0	0	0,014	0,014	0	0	0,108	0,108	ЮТС
ОДЗ	Алейский пер., 30а	Медицинское	1		0	0	0,001274	0,001274	0	0	0,0098	0,0098	ЮТС
ЖФ	Алейский пер., 30а	Жилое МКД	5		0	0	0,018	0,018	0	0	0,1388	0,1388	ЮТС
ЖФ	Алейский пер., 30а	Жилое МКД	5	2560	0,1968	0	0	0,1968	0,4768	0	0	0,4768	ЮТС
ОДЗ	Алейский пер., 30а	Медицинское	1		0,0825	0	0	0,0825	0,1923	0	0	0,1923	ЮТС
ЖФ	Алейский пер., 32	Жилое МКД	4		0	0	0,016	0,016	0	0	0,1234	0,1234	ЮТС

Обосновывающие материалы к схеме теплоснабжения муниципального образования город Рубцовск
Алтайского края на период до 2035 года (актуализация на 2025 год)

Признак потребителя	Адрес потребителя	Наименование потребителя	Этажность	Площадь отапливаемая, м ²	Нагрузка договорная, Гкал/ч				Годовое потребление, тыс. Гкал				Источник
					Отопление	Вентиляция	ГВС	Сумма	Отопление	Вентиляция	ГВС	Сумма	
ЖФ	Алейский пер., 32	Жилое МКД	4	2469	0,2052	0	0	0,2052	0,4972	0	0	0,4972	ЮТС
ЖФ	Алейский пер., 32а	Жилое МКД	4		0	0	0,019	0,019	0	0	0,1466	0,1466	ЮТС
ЖФ	Алейский пер., 32а	Жилое МКД	4	2535	0,2045	0	0	0,2045	0,4955	0	0	0,4955	ЮТС
ЖФ	Алейский пер., 34	Жилое МКД	4		0	0	0,019	0,019	0	0	0,1466	0,1466	ЮТС
ЖФ	Алейский пер., 34	Жилое МКД	4	2804	0,204	0	0	0,204	0,4943	0	0	0,4943	ЮТС
ЖФ	Алейский пер., 40	Жилое МКД	5		0	0	0,014	0,014	0	0	0,108	0,108	ЮТС
ЖФ	Алейский пер., 40	Жилое МКД	5	2075	0,187	0	0	0,187	0,4531	0	0	0,4531	ЮТС
ОДЗ	Коммунистический пер., 35	Медицинское	4	8158	0,3006	0	0	0,3006	0,7005	0	0	0,7005	ЮТС
ОДЗ	Коммунистический пер., 35	МУП	1	50	0,0046	0	0	0,0046	0,0107	0	0	0,0107	ЮТС
ОДЗ	Коммунистический пер., 35	Медицинское	1		0,017	0	0	0,017	0,0396	0	0	0,0396	ЮТС
ОДЗ	Коммунистический пер., 35	Медицинское	4		0	0	0,0285	0,0285	0	0	0,2198	0,2198	ЮТС
ОДЗ	Коммунистический пер., 35	Медицинское	1		0	0	0,0005	0,0005	0	0	0,0039	0,0039	ЮТС
ОДЗ	Коммунистический пер., 35	Медицинское	2	499	0,1109	0	0	0,1109	0,2584	0	0	0,2584	ЮТС
ОДЗ	Коммунистический пер., 37	Медицинское	4		0,2586	0	0	0,2586	0,6027	0	0	0,6027	ЮТС
ОДЗ	Коммунистический пер., 37	Медицинское	5	3284	0,2242	0	0	0,2242	0,5225	0	0	0,5225	ЮТС
ОДЗ	Коммунистический пер., 37	Медицинское	1	598	0,0797	0	0	0,0797	0,1857	0	0	0,1857	ЮТС
ОДЗ	Коммунистический пер., 37	Медицинское	5		0	0	0,0536	0,0536	0	0	0,4134	0,4134	ЮТС
ОДЗ	Коммунистический пер., 37	Медицинское	4	7150	0,3537	0	0	0,3537	0,8243	0	0	0,8243	ЮТС
ОДЗ	Коммунистический пер., 37	Медицинское	1		0	0	0,0003	0,0003	0	0	0,0023	0,0023	ЮТС
ОДЗ	Коммунистический пер., 37	Медицинское	4		0	0	0,0263	0,0263	0	0	0,2029	0,2029	ЮТС
ЖФ	Короленко ул., 140	Жилое МКД	5	3538	0,2471	0	0	0,2471	0,5987	0	0	0,5987	ЮТС
ЖФ	Короленко ул., 140	Жилое МКД	5		0	0	0,026	0,026	0	0	0,2006	0,2006	ЮТС
ОДЗ	Ленина пр-т., 181	Административное	1		0,0016	0	0	0,0016	0,0037	0	0	0,0037	ЮТС
ОДЗ	Ленина пр-т., 181	Административное	1		0	0	0,00025	0,00025	0	0	0,0019	0,0019	ЮТС
ЖФ	Ленина пр-т., 181	Жилое МКД	3		0	0	0,006	0,006	0	0	0,0463	0,0463	ЮТС
ЖФ	Ленина пр-т., 181	Жилое МКД	3	1291	0,1344	0	0	0,1344	0,3256	0	0	0,3256	ЮТС

Обосновывающие материалы к схеме теплоснабжения муниципального образования город Рубцовск
Алтайского края на период до 2035 года (актуализация на 2025 год)

Признак потребителя	Адрес потребителя	Наименование потребителя	Этажность	Площадь отапливаемой, м ²	Нагрузка договорная, Гкал/ч				Годовое потребление, тыс. Гкал				Источник
					Отопление	Вентиляция	ГВС	Сумма	Отопление	Вентиляция	ГВС	Сумма	
ЖФ	Ленина пр-т., 181а	Жилое МКД	5		0	0	0,025	0,025	0	0	0,1928	0,1928	ЮТС
ЖФ	Ленина пр-т., 181а	Жилое МКД	5	3342	0,2714	0	0	0,2714	0,6576	0	0	0,6576	ЮТС
ЖФ	Ленина пр-т., 183	Жилое МКД	3	1874	0,1508	0	0	0,1508	0,3654	0	0	0,3654	ЮТС
ЖФ	Ленина пр-т., 185	Жилое МКД	3		0	0	0,011	0,011	0	0	0,0848	0,0848	ЮТС
ЖФ	Ленина пр-т., 185	Жилое МКД	3	1974	0,164	0	0	0,164	0,3974	0	0	0,3974	ЮТС
ОДЗ	Ленина пр-т., 185а	Административное	1	8	0,0003	0	0	0,0003	0,0007	0	0	0,0007	ЮТС
ОДЗ	Ленина пр-т., 187	Гимназия "Планета детства"	2		0	0	0,01109	0,01109	0	0	0,0855	0,0855	ЮТС
ОДЗ	Ленина пр-т., 187	Гимназия "Планета детства"	2	187	0,1185	0	0	0,1185	0,2762	0	0	0,2762	ЮТС
ЖФ	Осипенко ул., 156	Жилое МКД	4	2818	0,209061	0	0	0,209061	0,5066	0	0	0,5066	ЮТС
ЖФ	Осипенко ул., 156	Жилое МКД	4		0	0	0,02	0,02	0	0	0,1543	0,1543	ЮТС
ЖФ	Осипенко ул., 158	Жилое МКД	5		0	0	0,032	0,032	0	0	0,2468	0,2468	ЮТС
ЖФ	Осипенко ул., 158	Жилое МКД	5	3314	0,267	0	0	0,267	0,6469	0	0	0,6469	ЮТС
П	Осипенко ул., 158а	Производственное	1		0	0	0,00049	0,00049	0	0	0,0038	0,0038	ЮТС
П	Осипенко ул., 158а	Производственное	1	436	0,028	0	0	0,028	0,0625	0	0	0,0625	ЮТС
ЖФ	Осипенко ул., 160	Жилое МКД	5	3400	0,267	0	0	0,267	0,6469	0	0	0,6469	ЮТС
ЖФ	Осипенко ул., 160	Жилое МКД	5		0	0	0,02392	0,02392	0	0	0,1845	0,1845	ЮТС
ЖФ	Осипенко ул., 195	Жилое МКД	5		0	0	0,024	0,024	0	0	0,1851	0,1851	ЮТС
ЖФ	Осипенко ул., 195	Жилое МКД	5	3501	0,2471	0	0	0,2471	0,5987	0	0	0,5987	ЮТС
Итого по ЖФ					3,165	0	0,268	3,433	7,668	0	2,067	9,734	
Итого по ОДЗ					1,552	0	0,122	1,674	3,617	0	0,94	4,557	
Итого по П					0,028	0	0	0,028	0,063	0	0,004	0,066	
Итого по кадастровому кварталу					4,745	0	0,39	5,135	11,348	0	3,011	14,357	

Таблица 216 - Тепловые нагрузки потребителей города в кадастровом квартале 22:70:021507

Признак потребителя	Адрес потребителя	Наименование потребителя	Этажность	Площадь отапливаемой, м ²	Нагрузка договорная, Гкал/ч				Годовое потребление, тыс. Гкал				Источник
					Отопление	Вентиляция	ГВС	Сумма	Отопление	Вентиляция	ГВС	Сумма	
ЖФ	Алейский пер., 50	Жилое частный	1	98	0,015	0	0	0,015	0,0363	0	0	0,0363	ЮТС
ЖФ	Алейский пер., 50	Жилое частный	1		0	0	0,0006	0,0006	0	0	0,0046	0,0046	ЮТС
Итого по ЖФ					0,015	0	0,001	0,016	0,036	0	0,005	0,041	
Итого по кадастровому кварталу					0,015	0	0,001	0,016	0,036	0	0,005	0,041	

Обосновывающие материалы к схеме теплоснабжения муниципального образования город Рубцовск
Алтайского края на период до 2035 года (актуализация на 2025 год)

Таблица 217 - Тепловые нагрузки потребителей города в кадастровом квартале 22:70:021508

Признак потребителя	Адрес потребителя	Наименование потребителя	Этажность	Площадь отапливаемой, м ²	Нагрузка договорная, Гкал/ч				Годовое потребление, тыс. Гкал				Источник
					Отопление	Вентиляция	ГВС	Сумма	Отопление	Вентиляция	ГВС	Сумма	
ОДЗ	Короленко ул., 145	Административное	2	1455	0,1462	0	0	0,1462	0,3407	0	0	0,3407	ЮТС
ОДЗ	Короленко ул., 145	Административное	2		0	0	0,00042	0,00042	0	0	0,0032	0,0032	ЮТС
ЖФ	Короленко ул., 147	Жилое частный	2	66	0,0082	0	0	0,0082	0,0199	0	0	0,0199	ЮТС
Итого по ЖФ					0,008	0	0	0,008	0,02	0	0	0,02	
Итого по ОДЗ					0,146	0	0	0,147	0,341	0	0,003	0,344	
Итого по кадастровому кварталу					0,154	0	0	0,155	0,361	0	0,003	0,364	

Таблица 218 - Тепловые нагрузки потребителей города в кадастровом квартале 22:70:021509

Признак потребителя	Адрес потребителя	Наименование потребителя	Этажность	Площадь отапливаемой, м ²	Нагрузка договорная, Гкал/ч				Годовое потребление, тыс. Гкал				Источник
					Отопление	Вентиляция	ГВС	Сумма	Отопление	Вентиляция	ГВС	Сумма	
ЖФ	Советская ул., 199	Жилое частный	1	52	0,0038	0	0	0,0038	0,0092	0	0	0,0092	ЮТС
ЖФ	Советская ул., 203	Жилое частный	1	35	0,0026	0	0	0,0026	0,0063	0	0	0,0063	ЮТС
ЖФ	Советская ул., 205	Жилое частный	1	51	0,0037	0	0	0,0037	0,009	0	0	0,009	ЮТС
ЖФ	Советская ул., 207	Жилое частный	1	141	0,028	0	0	0,028	0,0678	0	0	0,0678	ЮТС
Итого по ЖФ					0,038	0	0	0,038	0,092	0	0	0,092	
Итого по кадастровому кварталу					0,038	0	0	0,038	0,092	0	0	0,092	

Таблица 219 - Тепловые нагрузки потребителей города в кадастровом квартале 22:70:021510

Признак потребителя	Адрес потребителя	Наименование потребителя	Этажность	Площадь отапливаемой, м ²	Нагрузка договорная, Гкал/ч				Годовое потребление, тыс. Гкал				Источник
					Отопление	Вентиляция	ГВС	Сумма	Отопление	Вентиляция	ГВС	Сумма	
ЖФ	Молодогвардейцев ул., 22	Жилое частный	1	90	0,02312	0	0	0,02312	0,056	0	0	0,056	ЮТС
Итого по ЖФ					0,02312	0	0	0,02312	0,056	0	0	0,056	
Итого по кадастровому кварталу					0,02312	0	0	0,02312	0,056	0	0	0,056	

Таблица 220 - Тепловые нагрузки потребителей города в кадастровом квартале 22:70:021511

Признак потребителя	Адрес потребителя	Наименование потребителя	Этажность	Площадь отапливаемой, м ²	Нагрузка договорная, Гкал/ч				Годовое потребление, тыс. Гкал				Источник
					Отопление	Вентиляция	ГВС	Сумма	Отопление	Вентиляция	ГВС	Сумма	
ЖФ	Молодогвардейцев ул., 29	Жилое частный	1	60	0,01483	0	0	0,01483	0,0359	0	0	0,0359	ЮТС
ЖФ	Молодогвардейцев ул., 29А	Жилое частный	1	88	0,02139	0	0	0,02139	0,0518	0	0	0,0518	ЮТС
ЖФ	Молодогвардейцев ул., 31	Жилое частный	1	123	0,0305	0	0	0,0305	0,0739	0	0	0,0739	ЮТС
Итого по ЖФ					0,067	0	0	0,067	0,162	0	0	0,162	
Итого по кадастровому кварталу					0,067	0	0	0,067	0,162	0	0	0,162	

Обосновывающие материалы к схеме теплоснабжения муниципального образования город Рубцовск
Алтайского края на период до 2035 года (актуализация на 2025 год)

Таблица 221 - Тепловые нагрузки потребителей города в кадастровом квартале 22:70:021512

Признак потребителя	Адрес потребителя	Наименование потребителя	Этажность	Площадь отапливаемой, м ²	Нагрузка договорная, Гкал/ч				Годовое потребление, тыс. Гкал				Источник
					Отопление	Вентиляция	ГВС	Сумма	Отопление	Вентиляция	ГВС	Сумма	
ОДЗ	Коммунистический пер., 24	Медицинское	1		0	0	0,000165	0,000165	0	0	0,0013	0,0013	ЮТС
ОДЗ	Коммунистический пер., 24	Медицинское	1	99	0,0145	0	0	0,0145	0,0338	0	0	0,0338	ЮТС
ЖФ	Коммунистический пер., 26	Жилое МКД	2		0	0	0,0028	0,0028	0	0	0,0216	0,0216	ЮТС
ЖФ	Коммунистический пер., 26	Жилое МКД	2	415	0,048	0	0	0,048	0,1163	0	0	0,1163	ЮТС
ЖФ	Коммунистический пер., 28	Жилое МКД	2		0	0	0,003	0,003	0	0	0,0231	0,0231	ЮТС
ЖФ	Коммунистический пер., 28	Жилое МКД	2	508	0,082428	0	0	0,082428	0,1997	0	0	0,1997	ЮТС
ЖФ	Коммунистический пер., 30	Жилое МКД	2		0	0	0,005	0,005	0	0	0,0386	0,0386	ЮТС
ЖФ	Коммунистический пер., 30	Жилое МКД	2	686	0,074	0	0	0,074	0,1793	0	0	0,1793	ЮТС
ЖФ	Коммунистический пер., 32	Жилое МКД	2		0	0	0,003	0,003	0	0	0,0231	0,0231	ЮТС
ЖФ	Коммунистический пер., 32	Жилое МКД	2	676	0,073285	0	0	0,073285	0,1776	0	0	0,1776	ЮТС
ЖФ	Ленина пр-т., 189	Жилое МКД	2	414	0,048	0	0	0,048	0,1163	0	0	0,1163	ЮТС
ЖФ	Ленина пр-т., 189	Жилое МКД	2		0	0	0,002	0,002	0	0	0,0154	0,0154	ЮТС
ЖФ	Ленина пр-т., 191	Жилое МКД	2	423	0,0482	0	0	0,0482	0,1168	0	0	0,1168	ЮТС
ЖФ	Ленина пр-т., 191	Жилое МКД	2		0	0	0,002	0,002	0	0	0,0154	0,0154	ЮТС
ЖФ	Ленина пр-т., 193	Жилое МКД	2		0	0	0,001	0,001	0	0	0,0077	0,0077	ЮТС
ЖФ	Ленина пр-т., 193	Жилое МКД	2	435	0,0267	0	0	0,0267	0,0647	0	0	0,0647	ЮТС
ЖФ	Осипенко ул., 178	Жилое МКД	3	878	0,078596	0	0	0,078596	0,1904	0	0	0,1904	ЮТС
ЖФ	Осипенко ул., 178	Жилое МКД	3		0	0	0,006	0,006	0	0	0,0463	0,0463	ЮТС
ОДЗ	Сельмашская ул., 31	Административное	3	634	0,198	0	0	0,198	0,4614	0	0	0,4614	ЮТС
ЖФ	Сельмашская ул., 33	Жилое МКД	2	419	0,047	0	0	0,047	0,1139	0	0	0,1139	ЮТС
ЖФ	Сельмашская ул., 33	Жилое МКД	2		0	0	0,003	0,003	0	0	0,0231	0,0231	ЮТС
ЖФ	Сельмашская ул., 33а	Жилое МКД	2		0	0	0,003	0,003	0	0	0,0231	0,0231	ЮТС
ЖФ	Сельмашская ул., 33а	Жилое МКД	2	421	0,048	0	0	0,048	0,1163	0	0	0,1163	ЮТС
ЖФ	Сельмашская ул., 35	Жилое МКД	2		0	0	0,004	0,004	0	0	0,0309	0,0309	ЮТС
ЖФ	Сельмашская ул., 35	Жилое МКД	2	527	0,056	0	0	0,056	0,1357	0	0	0,1357	ЮТС
ЖФ	Сельмашская ул., 37	Жилое МКД	2		0	0	0,005	0,005	0	0	0,0386	0,0386	ЮТС
ЖФ	Сельмашская ул., 37	Жилое МКД	2	686	0,0746	0	0	0,0746	0,1808	0	0	0,1808	ЮТС
ОДЗ	Сельмашская ул., 37а	Медицинское	2		0	0	0,001	0,001	0	0	0,0077	0,0077	ЮТС
ОДЗ	Сельмашская ул., 37а	Медицинское	2	483	0,009	0	0	0,009	0,021	0	0	0,021	ЮТС

Обосновывающие материалы к схеме теплоснабжения муниципального образования город Рубцовск
Алтайского края на период до 2035 года (актуализация на 2025 год)

Признак потребителя	Адрес потребителя	Наименование потребителя	Этажность	Площадь отапливаемой, м ²	Нагрузка договорная, Гкал/ч				Годовое потребление, тыс. Гкал				Источник
					Отопление	Вентиляция	ГВС	Сумма	Отопление	Вентиляция	ГВС	Сумма	
ОДЗ	Сельмашская ул., 37А	Медицинское	2		0,037	0	0	0,037	0,0862	0	0	0,0862	ЮТС
ЖФ	Сельмашская ул., 39	Жилое МКД	2		0	0	0,005	0,005	0	0	0,0386	0,0386	ЮТС
ЖФ	Сельмашская ул., 39	Жилое МКД	2	688	0,079	0	0	0,079	0,1914	0	0	0,1914	ЮТС
Итого по ЖФ					0,784	0	0,045	0,829	1,899	0	0,346	2,245	
Итого по ОДЗ					0,259	0	0,001	0,26	0,602	0	0,009	0,611	
Итого по кадастровому кварталу					1,043	0	0,046	1,089	2,501	0	0,355	2,856	

Таблица 222 - Тепловые нагрузки потребителей города в кадастровом квартале 22:70:021513

Признак потребителя	Адрес потребителя	Наименование потребителя	Этажность	Площадь отапливаемой, м ²	Нагрузка договорная, Гкал/ч				Годовое потребление, тыс. Гкал				Источник
					Отопление	Вентиляция	ГВС	Сумма	Отопление	Вентиляция	ГВС	Сумма	
ОДЗ	Сельмашская ул., 41	Административное	2	652	0,0539	0	0	0,0539	0,1256	0	0	0,1256	ЮТС
ОДЗ	Сельмашская ул., 41	Административное	1		0,0103	0	0	0,0103	0,024	0	0	0,024	ЮТС
Итого по ОДЗ					0,064	0	0	0,064	0,15	0	0	0,15	
Итого по кадастровому кварталу					0,064	0	0	0,064	0,15	0	0	0,15	

Таблица 223 - Тепловые нагрузки потребителей города в кадастровом квартале 22:70:021514

Признак потребителя	Адрес потребителя	Наименование потребителя	Этажность	Площадь отапливаемой, м ²	Нагрузка договорная, Гкал/ч				Годовое потребление, тыс. Гкал				Источник
					Отопление	Вентиляция	ГВС	Сумма	Отопление	Вентиляция	ГВС	Сумма	
ЖФ	Матросова ул., 16	Жилое частный	1	46	0,009	0	0	0,009	0,0218	0	0	0,0218	ЮТС
Итого по ЖФ					0,009	0	0	0,009	0,0218	0	0	0,0218	
Итого по кадастровому кварталу					0,009	0	0	0,009	0,0218	0	0	0,0218	

Таблица 224 - Тепловые нагрузки потребителей города в кадастровом квартале 22:70:021515

Признак потребителя	Адрес потребителя	Наименование потребителя	Этажность	Площадь отапливаемой, м ²	Нагрузка договорная, Гкал/ч				Годовое потребление, тыс. Гкал				Источник
					Отопление	Вентиляция	ГВС	Сумма	Отопление	Вентиляция	ГВС	Сумма	
ЖФ	Матросова ул., 15	Жилое частный	1	40	0,00837	0	0	0,00837	0,0203	0	0	0,0203	ЮТС
ЖФ	Матросова ул., 9	Жилое частный	1	69	0,01	0	0	0,01	0,0242	0	0	0,0242	ЮТС
ЖФ	Пролетарская ул., 332	Жилое частный	1	65	0,007	0	0	0,007	0,017	0	0	0,017	ЮТС
Итого по ЖФ					0,025	0	0	0,025	0,062	0	0	0,062	
Итого по кадастровому кварталу					0,025	0	0	0,025	0,062	0	0	0,062	

Обосновывающие материалы к схеме теплоснабжения муниципального образования город Рубцовск
Алтайского края на период до 2035 года (актуализация на 2025 год)

Таблица 225 - Тепловые нагрузки потребителей города в кадастровом квартале 22:70:021602

Признак потребителя	Адрес потребителя	Наименование потребителя	Этажность	Площадь отапливаемой, м ²	Нагрузка договорная, Гкал/ч				Годовое потребление, тыс. Гкал				Источник
					Отопление	Вентиляция	ГВС	Сумма	Отопление	Вентиляция	ГВС	Сумма	
П	Красная ул., 100	Производственное	1	181	0,01	0	0	0,01	0,0223	0	0	0,0223	ЮТС
ОДЗ	Красная ул., 100	Административное	1	295	0,0464	0	0	0,0464	0,1081	0	0	0,1081	ЮТС
ОДЗ	Красная ул., 100	Административное	1	140	0,004695	0	0	0,004695	0,0109	0	0	0,0109	ЮТС
П	Красная ул., 100	Производственное	1	4706	0,0319	0	0	0,0319	0,0712	0	0	0,0712	ЮТС
ОДЗ	Красная ул., 92	Административное	1	305	0,0253	0	0	0,0253	0,059	0	0	0,059	ЮТС
П	Красная ул., 96	Производственное	1	223	0,0028	0	0	0,0028	0,0062	0	0	0,0062	ЮТС
ОДЗ	Красная ул., 98	Пожарная часть №33	2	905	0,0958	0	0	0,0958	0,2233	0	0	0,2233	ЮТС
ОДЗ	Красная ул., 98	Административное	2		0	0	0,00447	0,00447	0	0	0,0345	0,0345	ЮТС
ОДЗ	Ленина пр-т., 200Б	Филиал Алтайского государственного университета в г. Рубцовске	3		0	0	0,006398	0,006398	0	0	0,0494	0,0494	ЮТС
ОДЗ	Ленина пр-т., 200Б	Филиал Алтайского государственного университета в г. Рубцовске	3	3905	0,2462	0	0	0,2462	0,5738	0	0	0,5738	ЮТС
ОДЗ	Ленина пр-т., 204	Административное	5	1973	0,1531	0	0	0,1531	0,3568	0	0	0,3568	ЮТС
ОДЗ	Ленина пр-т., 204	Административное	5		0,0023	0	0	0,0023	0,0054	0	0	0,0054	ЮТС
ОДЗ	Ленина пр-т., 204	Административное	5	4504	0,3789	0	0	0,3789	0,883	0	0	0,883	ЮТС
ОДЗ	Ленина пр-т., 204	Административное	1	48	0,0264	0	0	0,0264	0,0615	0	0	0,0615	ЮТС
ОДЗ	Ленина пр-т., 204/3	Административное	2	65	0,0072	0	0	0,0072	0,0168	0	0	0,0168	ЮТС
П	Ленина пр-т., 204Б	Производственное	2		0,0201	0	0	0,0201	0,0448	0	0	0,0448	ЮТС
П	Ленина пр-т., 204Б	Производственное	2		0	0	0,000048	0,000048	0	0	0,0004	0,0004	ЮТС
ОДЗ	Ленина пр-т., 206	Административное	7	9056	0,7926	0	0	0,7926	1,8471	0	0	1,8471	ЮТС
ОДЗ	Промышленный, п-д, 5	Административное	2		0,039	0	0	0,039	0,0909	0	0	0,0909	ЮТС
ОДЗ	Сельмашская ул., 10	Административное	1	323	0,0308	0	0	0,0308	0,0718	0	0	0,0718	ЮТС
ОДЗ	Сельмашская ул., 6	Административное	1	510	0,0206	0	0	0,0206	0,048	0	0	0,048	ЮТС
ОДЗ	Сельмашская ул., 8а	Административное	1	102	0,0081	0	0	0,0081	0,0189	0	0	0,0189	ЮТС
Итого по ОДЗ					1,877	0	0,011	1,888	4,375	0	0,084	4,459	
Итого по П					0,14	0	0	0,14	0,312	0	0	0,313	
Итого по кадастровому кварталу					2,017	0	0,011	2,028	4,687	0	0,084	4,772	

Обосновывающие материалы к схеме теплоснабжения муниципального образования город Рубцовск
Алтайского края на период до 2035 года (актуализация на 2025 год)

Таблица 226 - Тепловые нагрузки потребителей города в кадастровом квартале 22:70:021603

Признак потребителя	Адрес потребителя	Наименование потребителя	Этажность	Площадь отапливаемой, м ²	Нагрузка договорная, Гкал/ч				Годовое потребление, тыс. Гкал				Источник
					Отопление	Вентиляция	ГВС	Сумма	Отопление	Вентиляция	ГВС	Сумма	
ОДЗ	Красная ул., 107	Административное	1	3580	0,2515	0	0	0,2515	0,5861	0	0	0,5861	ЮТС
ОДЗ	Красная ул., 107	Административное	1	77	0,01	0	0	0,01	0,0233	0	0	0,0233	ЮТС
ОДЗ	Красная ул., 109	Административное	2		0	0	0,001	0,001	0	0	0,0077	0,0077	ЮТС
ОДЗ	Красная ул., 109	Административное	2	414	0,0364	0	0	0,0364	0,0848	0	0	0,0848	ЮТС
ОДЗ	Красная ул., 109	Административное	1	935	0,0807	0	0	0,0807	0,1881	0	0	0,1881	ЮТС
ОДЗ	Ленина пр-т., 200а	Административное	1	1206	0,1257	0	0	0,1257	0,2929	0	0	0,2929	ЮТС
Итого по ОДЗ					0,504	0	0,001	0,505	1,175	0	0,008	1,183	
Итого по кадастровому кварталу					0,504	0	0,001	0,505	1,175	0	0,008	1,183	

Таблица 227 - Тепловые нагрузки потребителей города в кадастровом квартале 22:70:021701

Признак потребителя	Адрес потребителя	Наименование потребителя	Этажность	Площадь отапливаемой, м ²	Нагрузка договорная, Гкал/ч				Годовое потребление, тыс. Гкал				Источник
					Отопление	Вентиляция	ГВС	Сумма	Отопление	Вентиляция	ГВС	Сумма	
ЖФ	Жуковского ул., 01	Жилое МКД	2		0	0	0,004	0,004	0	0	0,0309	0,0309	ЮТС
ЖФ	Жуковского ул., 01	Жилое МКД	2	558	0,113	0	0	0,113	0,2738	0	0	0,2738	ЮТС
ЖФ	Ленина пр-т., 195	Жилое МКД	2		0	0	0,002	0,002	0	0	0,0154	0,0154	ЮТС
ЖФ	Ленина пр-т., 195	Жилое МКД	2	545	0,061	0	0	0,061	0,1478	0	0	0,1478	ЮТС
ОДЗ	Ленина пр-т., 199	Медицинское	3		0	0	0,0336	0,0336	0	0	0,2592	0,2592	ЮТС
ОДЗ	Ленина пр-т., 199	Медицинское	2	2565	0,0326	0	0	0,0326	0,076	0	0	0,076	ЮТС
ОДЗ	Ленина пр-т., 199	Медицинское	2		0,1003	0	0	0,1003	0,2337	0	0	0,2337	ЮТС
ОДЗ	Ленина пр-т., 199	Медицинское	3		0,0474	0	0	0,0474	0,1105	0	0	0,1105	ЮТС
ЖФ	Ленина пр-т., 199в	Жилое МКД	9		0	0	0,022	0,022	0	0	0,1697	0,1697	ЮТС
ЖФ	Ленина пр-т., 199в	Жилое МКД	9	1903	0,164	0	0	0,164	0,3974	0	0	0,3974	ЮТС
ЖФ	Ленина пр-т., 199в	Жилое МКД	9	1903	0,164	0	0	0,164	0,3974	0	0	0,3974	ЮТС
ЖФ	Ленина пр-т., 199г	Жилое МКД	9	4256	0,398	0	0	0,398	0,9643	0	0	0,9643	ЮТС
ЖФ	Ленина пр-т., 199г	Жилое МКД	9		0	0	0,029	0,029	0	0	0,2237	0,2237	ЮТС
ОДЗ	Ленина пр-т., 199ж	МУП	1	71	0,0058	0	0	0,0058	0,0135	0	0	0,0135	ЮТС
ЖФ	Ленина пр-т., 201а	Жилое МКД	5		0	0	0,013	0,013	0	0	0,1003	0,1003	ЮТС
ЖФ	Ленина пр-т., 201а	Жилое МКД	5	1586	0,121	0	0	0,121	0,2932	0	0	0,2932	ЮТС
ОДЗ	Ленина пр-т., 203	МКУ "Управление культуры, спорта и мол. политики"	3		0	0	0,1354	0,1354	0	0	1,0444	1,0444	ЮТС
ОДЗ	Ленина пр-т., 203	МКУ "Управление культуры, спорта и мол. политики"	3	2708	0,5816	0	0	0,5816	1,3554	0	0	1,3554	ЮТС
ОДЗ	Ленина пр-т., 203а	Административное	2	1364	0,133	0	0	0,133	0,3099	0	0	0,3099	ЮТС
ОДЗ	Ленина пр-т., 203б	Административное	2	488	0,0318	0	0	0,0318	0,0741	0	0	0,0741	ЮТС

Обосновывающие материалы к схеме теплоснабжения муниципального образования город Рубцовск
Алтайского края на период до 2035 года (актуализация на 2025 год)

Признак потребителя	Адрес потребителя	Наименование потребителя	Этажность	Площадь отапливаемой, м ²	Нагрузка договорная, Гкал/ч				Годовое потребление, тыс. Гкал				Источник
					Отопление	Вентиляция	ГВС	Сумма	Отопление	Вентиляция	ГВС	Сумма	
ОДЗ	Ленина пр-т., 205а	Административное	2		0	0	0,0008	0,0008	0	0	0,0062	0,0062	ЮТС
ОДЗ	Ленина пр-т., 205а	Административное	2	1935	0,1349	0	0	0,1349	0,3144	0	0	0,3144	ЮТС
ОДЗ	Осипенко ул., 182а	Рубцовская общеобразовательная школа-интернат №1	3		0	0	0,014472	0,014472	0	0	0,1116	0,1116	ЮТС
ОДЗ	Осипенко ул., 182а	Рубцовская общеобразовательная школа-интернат №1	1		0	0	0,01284	0,01284	0	0	0,099	0,099	ЮТС
ОДЗ	Осипенко ул., 182а	Рубцовская общеобразовательная школа-интернат №1	3		0	0	0,00298	0,00298	0	0	0,023	0,023	ЮТС
ОДЗ	Осипенко ул., 182а	Рубцовская общеобразовательная школа-интернат №1	1		0	0	0,00044	0,00044	0	0	0,0034	0,0034	ЮТС
ОДЗ	Осипенко ул., 182а	Рубцовская общеобразовательная школа-интернат №1	1		0,0737	0	0	0,0737	0,1718	0	0	0,1718	ЮТС
ОДЗ	Осипенко ул., 182а	Рубцовская общеобразовательная школа-интернат №1	3	3014	0,1935	0	0	0,1935	0,4509	0	0	0,4509	ЮТС
ОДЗ	Осипенко ул., 182а	Образовательное	1		0,0515	0	0	0,0515	0,12	0	0	0,12	ЮТС
ОДЗ	Осипенко ул., 182а	Образовательное	3		0,1924	0	0	0,1924	0,4484	0	0	0,4484	ЮТС
ЖФ	Осипенко ул., 182б	Жилое МКД	4		0	0	0,01	0,01	0	0	0,0771	0,0771	ЮТС
ЖФ	Осипенко ул., 182б	Жилое МКД	4	1276	0,1211	0	0	0,1211	0,2934	0	0	0,2934	ЮТС
ОДЗ	Осипенко ул., 182в	Лицей "Эрудит"	3	3124	0,1156	0	0	0,1156	0,2694	0	0	0,2694	ЮТС
ОДЗ	Осипенко ул., 182в	Лицей "Эрудит"	3		0	0	0,0013	0,0013	0	0	0,01	0,01	ЮТС
ОДЗ	Осипенко ул., 182в	Лицей "Эрудит"	3		0,1156	0	0	0,1156	0,2694	0	0	0,2694	ЮТС
ЖФ	Сельмашская ул., 26а	Жилое МКД	2		0	0	0,001	0,001	0	0	0,0077	0,0077	ЮТС
ЖФ	Сельмашская ул., 26а	Жилое МКД	2	550	0,058	0	0	0,058	0,1405	0	0	0,1405	ЮТС
ЖФ	Сельмашская ул., 28	Жилое МКД	2		0	0	0,004	0,004	0	0	0,0309	0,0309	ЮТС
ЖФ	Сельмашская ул., 28	Жилое МКД	2	700	0,082428	0	0	0,082428	0,1997	0	0	0,1997	ЮТС
ЖФ	Сельмашская ул., 30	Жилое МКД	2		0	0	0,004	0,004	0	0	0,0309	0,0309	ЮТС
ЖФ	Сельмашская ул., 30	Жилое МКД	2	533	0,0824	0	0	0,0824	0,1997	0	0	0,1997	ЮТС
П	Сельмашская ул., 30а	Производственное	1		0	0	0,00699	0,00699	0	0	0,0539	0,0539	ЮТС
П	Сельмашская ул., 30а	Производственное	1	153	0,0074	0	0	0,0074	0,0165	0	0	0,0165	ЮТС
ОДЗ	Сельмашская ул., 32а	Административное	1	573	0,0168	0	0	0,0168	0,0392	0	0	0,0392	ЮТС
Итого по ЖФ					1,365	0	0,089	1,454	3,307	0	0,687	3,994	
Итого по ОДЗ					1,827	0	0,202	2,028	4,257	0	1,557	5,813	
Итого по П					0,007	0	0,007	0,014	0,017	0	0,054	0,07	
Итого по кадастровому кварталу					3,199	0	0,298	3,496	7,581	0	2,298	9,877	

Обосновывающие материалы к схеме теплоснабжения муниципального образования город Рубцовск
Алтайского края на период до 2035 года (актуализация на 2025 год)

Таблица 228 - Тепловые нагрузки потребителей города в кадастровом квартале 22:70:021702

Признак потребителя	Адрес потребителя	Наименование потребителя	Этажность	Площадь отапливаемой, м ²	Нагрузка договорная, Гкал/ч				Годовое потребление, тыс. Гкал				Источник
					Отопление	Вентиляция	ГВС	Сумма	Отопление	Вентиляция	ГВС	Сумма	
ЖФ	Красноармейский пр-д., 1	Жилое частный	1	62	0,01	0	0	0,01	0,0242	0	0	0,0242	ЮТС
ЖФ	Красноармейский пр-д., 3	Жилое частный	1	65	0,01	0	0	0,01	0,0242	0	0	0,0242	ЮТС
ЖФ	Красноармейский пр-д., 5	Жилое частный	1	62	0,008	0	0	0,008	0,0194	0	0	0,0194	ЮТС
ЖФ	Красноармейский пр-д., 7	Жилое частный	1	55	0,01	0	0	0,01	0,0242	0	0	0,0242	ЮТС
ЖФ	Осипенко ул., 180 61	Жилое частный	1	173	0,008	0	0	0,008	0,0194	0	0	0,0194	ЮТС
ЖФ	Осипенко ул., 180 62	Жилое частный	1	173	0,008	0	0	0,008	0,0194	0	0	0,0194	ЮТС
Итого по ЖФ					0,054	0	0	0,054	0,131	0	0	0,131	
Итого по кадастровому кварталу					0,054	0	0	0,054	0,131	0	0	0,131	

Таблица 229 - Тепловые нагрузки потребителей города в кадастровом квартале 22:70:021703

Признак потребителя	Адрес потребителя	Наименование потребителя	Этажность	Площадь отапливаемой, м ²	Нагрузка договорная, Гкал/ч				Годовое потребление, тыс. Гкал				Источник
					Отопление	Вентиляция	ГВС	Сумма	Отопление	Вентиляция	ГВС	Сумма	
ЖФ	Красноармейский пр-д., 2	Жилое частный	1	61	0,01	0	0	0,01	0,0242	0	0	0,0242	ЮТС
ЖФ	Красноармейский пр-д., 2а	Жилое частный	1	108	0,0138	0	0	0,0138	0,0334	0	0	0,0334	ЮТС
ЖФ	Красноармейский пр-д., 4	Жилое частный	1	63	0,01	0	0	0,01	0,0242	0	0	0,0242	ЮТС
ЖФ	Красноармейский пр-д., 6	Жилое частный	1	88	0,01	0	0	0,01	0,0242	0	0	0,0242	ЮТС
ЖФ	Осипенко ул., 180В	Жилое частный	1	170	0,01	0	0	0,01	0,0242	0	0	0,0242	ЮТС
Итого по ЖФ					0,054	0	0	0,054	0,13	0	0	0,13	0,054
Итого по кадастровому кварталу					0,054	0	0	0,054	0,13	0	0	0,13	0,054

Таблица 230 - Тепловые нагрузки потребителей города в кадастровом квартале 22:70:021704

Признак потребителя	Адрес потребителя	Наименование потребителя	Этажность	Площадь отапливаемой, м ²	Нагрузка договорная, Гкал/ч				Годовое потребление, тыс. Гкал				Источник
					Отопление	Вентиляция	ГВС	Сумма	Отопление	Вентиляция	ГВС	Сумма	
ЖФ	Осипенко ул., 225	Жилое частный	1	31	0,005	0	0	0,005	0,0121	0	0	0,0121	ЮТС
ЖФ	Осипенко ул., 227	Жилое частный	1	38	0,005	0	0	0,005	0,0121	0	0	0,0121	ЮТС
ЖФ	Осипенко ул., 229	Жилое частный	1	72	0,01	0	0	0,01	0,0242	0	0	0,0242	ЮТС
ЖФ	Осипенко ул., 231	Жилое частный	1	31	0,002	0	0	0,002	0,0048	0	0	0,0048	ЮТС
ЖФ	Осипенко ул., 233	Жилое частный	1	90	0,01	0	0	0,01	0,0242	0	0	0,0242	ЮТС

Обосновывающие материалы к схеме теплоснабжения муниципального образования город Рубцовск
Алтайского края на период до 2035 года (актуализация на 2025 год)

Признак потребителя	Адрес потребителя	Наименование потребителя	Этажность	Площадь отапливаемая, м ²	Нагрузка договорная, Гкал/ч				Годовое потребление, тыс. Гкал				Источник
					Отопление	Вентиляция	ГВС	Сумма	Отопление	Вентиляция	ГВС	Сумма	
ЖФ	Осипенко ул., 235-1	Жилое частный	1	35	0,007	0	0	0,007	0,017	0	0	0,017	ЮТС
ЖФ	Осипенко ул., 235-2	Жилое частный	1	35	0,0105	0	0	0,0105	0,0254	0	0	0,0254	ЮТС
ЖФ	Осипенко ул., 237	Жилое частный	1	144	0,01	0	0	0,01	0,0242	0	0	0,0242	ЮТС
ЖФ	Осипенко ул., 239	Жилое частный	1	59	0,006	0	0	0,006	0,0145	0	0	0,0145	ЮТС
ЖФ	Осипенко ул., 241	Жилое частный	1	75	0,011	0	0	0,011	0,0267	0	0	0,0267	ЮТС
Итого по ЖФ					0,077	0	0	0,077	0,185	0	0	0,185	
Итого по кадастровому кварталу					0,077	0	0	0,077	0,185	0	0	0,185	

Таблица 231 - Тепловые нагрузки потребителей города в кадастровом квартале 22:70:021705

Признак потребителя	Адрес потребителя	Наименование потребителя	Этажность	Площадь отапливаемая, м ²	Нагрузка договорная, Гкал/ч				Годовое потребление, тыс. Гкал				Источник
					Отопление	Вентиляция	ГВС	Сумма	Отопление	Вентиляция	ГВС	Сумма	
ЖФ	Покрышкина ул., 1-1	Жилое частный	1	117	0,00325218	0	0	0,003252	0,0079	0	0	0,0079	ЮТС
ЖФ	Покрышкина ул., 1-2	Жилое частный	1		0,00527479	0	0	0,005275	0,0128	0	0	0,0128	ЮТС
ЖФ	Ползунова ул., 10-1	Жилое частный	1	58	0,004	0	0	0,004	0,0097	0	0	0,0097	ЮТС
ЖФ	Ползунова ул., 12	Жилое частный	1	65	0,0047	0	0	0,0047	0,0114	0	0	0,0114	ЮТС
ЖФ	Ползунова ул., 14	Жилое частный	1	72	0,0052	0	0	0,0052	0,0126	0	0	0,0126	ЮТС
ЖФ	Ползунова ул., 2	Жилое частный	1	75	0,012	0	0	0,012	0,0291	0	0	0,0291	ЮТС
ЖФ	Ползунова ул., 4	Жилое частный	1	40	0,006	0	0	0,006	0,0145	0	0	0,0145	ЮТС
ЖФ	Ползунова ул., 6	Жилое частный	1	64	0,01187	0	0	0,01187	0,0288	0	0	0,0288	ЮТС
ЖФ	Ползунова ул., 8	Жилое частный	1	159	0,007	0	0	0,007	0,017	0	0	0,017	ЮТС
ЖФ	Ползунова ул., 8	Жилое частный	1	159	0,01	0	0	0,01	0,0242	0	0	0,0242	ЮТС
Итого по ЖФ					0,069	0	0	0,069	0,168	0	0	0,168	
Итого по кадастровому кварталу					0,069	0	0	0,069	0,168	0	0	0,168	

Таблица 232 - Тепловые нагрузки потребителей города в кадастровом квартале 22:70:021706

Признак потребителя	Адрес потребителя	Наименование потребителя	Этажность	Площадь отапливаемая, м ²	Нагрузка договорная, Гкал/ч				Годовое потребление, тыс. Гкал				Источник
					Отопление	Вентиляция	ГВС	Сумма	Отопление	Вентиляция	ГВС	Сумма	
ЖФ	Ползунова ул., 11	Жилое частный	1	90	0,0065	0	0	0,0065	0,0157	0	0	0,0157	ЮТС
ЖФ	Ползунова ул., 1-1	Жилое частный	1	96	0,0075	0	0	0,0075	0,0182	0	0	0,0182	ЮТС
ЖФ	Ползунова ул., 1-2	Жилое частный	1	96	0,0075	0	0	0,0075	0,0182	0	0	0,0182	ЮТС

Обосновывающие материалы к схеме теплоснабжения муниципального образования город Рубцовск
Алтайского края на период до 2035 года (актуализация на 2025 год)

Признак потребителя	Адрес потребителя	Наименование потребителя	Этажность	Площадь отапливаемая, м ²	Нагрузка договорная, Гкал/ч				Годовое потребление, тыс. Гкал				Источник
					Отопление	Вентиляция	ГВС	Сумма	Отопление	Вентиляция	ГВС	Сумма	
ЖФ	Ползунова ул., 3	Жилое частный	1	65	0,01	0	0	0,01	0,0242	0	0	0,0242	ЮТС
ЖФ	Ползунова ул., 5	Жилое частный	1	80	0,0073	0	0	0,0073	0,0177	0	0	0,0177	ЮТС
ЖФ	Ползунова ул., 5	Жилое частный	1	80	0,0106	0	0	0,0106	0,0257	0	0	0,0257	ЮТС
ЖФ	Ползунова ул., 7	Жилое частный	1	89	0,006	0	0	0,006	0,0145	0	0	0,0145	ЮТС
ЖФ	Ползунова ул., 7	Жилое частный	1	89	0,006	0	0	0,006	0,0145	0	0	0,0145	ЮТС
ЖФ	Ползунова ул., 9	Жилое частный	1	33	0,008	0	0	0,008	0,0194	0	0	0,0194	ЮТС
ЖФ	Сельмашская ул., 36	Жилое частный	1	48	0,00879	0	0	0,00879	0,0213	0	0	0,0213	ЮТС
ЖФ	Сельмашская ул., 38	Жилое частный	1	59	0,0053	0	0	0,0053	0,0128	0	0	0,0128	ЮТС
ЖФ	Сельмашская ул., 38 б1	Жилое частный	1	52	0,0033	0	0	0,0033	0,008	0	0	0,008	ЮТС
ЖФ	Сельмашская ул., 38 б2	Жилое частный	1	52	0,0033	0	0	0,0033	0,008	0	0	0,008	ЮТС
ЖФ	Сельмашская ул., 38а	Жилое частный	1	46	0,0033	0	0	0,0033	0,008	0	0	0,008	ЮТС
ЖФ	Сухова пр-д., 3	Жилое частный	1	48	0,0035	0	0	0,0035	0,0085	0	0	0,0085	ЮТС
Итого по ЖФ					0,097	0	0	0,097	0,235	0	0	0,235	
Итого по кадастровому кварталу					0,097	0	0	0,097	0,235	0	0	0,235	

Таблица 233 - Тепловые нагрузки потребителей города в кадастровом квартале 22:70:021707

Признак потребителя	Адрес потребителя	Наименование потребителя	Этажность	Площадь отапливаемая, м ²	Нагрузка договорная, Гкал/ч				Годовое потребление, тыс. Гкал				Источник
					Отопление	Вентиляция	ГВС	Сумма	Отопление	Вентиляция	ГВС	Сумма	
ЖФ	Матросова ул., 26	Жилое частный	1	333	0,0257	0	0	0,0257	0,0623	0	0	0,0623	ЮТС
ЖФ	Матросова ул., 28	Жилое частный	1	28	0,0036	0	0	0,0036	0,0087	0	0	0,0087	ЮТС
ОДЗ	Сельмашская ул., 38в	Средняя общеобразовательная школа № 22	3	3068	0,2743	0	0	0,2743	0,6392	0	0	0,6392	ЮТС
ЖФ	Сухова пр-д., 5	Жилое частный	1	58	0,0042	0	0	0,0042	0,0102	0	0	0,0102	ЮТС
Итого по ЖФ					0,034	0	0	0,034	0,081	0	0	0,081	
Итого по ОДЗ					0,274	0	0	0,274	0,639	0	0	0,639	
Итого по кадастровому кварталу					0,308	0	0	0,308	0,72	0	0	0,72	

Обосновывающие материалы к схеме теплоснабжения муниципального образования город Рубцовск
Алтайского края на период до 2035 года (актуализация на 2025 год)

Таблица 234 - Тепловые нагрузки потребителей города в кадастровом квартале 22:70:021708

Признак потребителя	Адрес потребителя	Наименование потребителя	Этажность	Площадь отапливаемой, м ²	Нагрузка договорная, Гкал/ч				Годовое потребление, тыс. Гкал				Источник
					Отопление	Вентиляция	ГВС	Сумма	Отопление	Вентиляция	ГВС	Сумма	
ЖФ	Зеленый пр-д., 19	Жилое частный	1	195	0,0245	0	0	0,0245	0,0594	0	0	0,0594	ЮТС
ЖФ	Зеленый пр-д., 21	Жилое частный	1	57	0,0105	0	0	0,0105	0,0254	0	0	0,0254	ЮТС
ЖФ	Зеленый пр-д., 23	Жилое частный	1	65	0,0134	0	0	0,0134	0,0325	0	0	0,0325	ЮТС
ЖФ	Зеленый пр-д., 23А	Жилое частный	1	47	0,0104	0	0	0,0104	0,0252	0	0	0,0252	ЮТС
ЖФ	Зеленый пр-д., 25	Жилое частный	1	38	0,01	0	0	0,01	0,0242	0	0	0,0242	ЮТС
ЖФ	Зеленый пр-д., 27	Жилое частный	1	67	0,011	0	0	0,011	0,0267	0	0	0,0267	ЮТС
ЖФ	Зеленый пр-д., 29	Жилое частный	1	56	0,0099	0	0	0,0099	0,024	0	0	0,024	ЮТС
ЖФ	Зеленый пр-д., 9	Жилое частный	1	73	0,0094	0	0	0,0094	0,0228	0	0	0,0228	ЮТС
ЖФ	Ползунова ул., 17	Жилое частный	1	48	0,0035	0	0	0,0035	0,0085	0	0	0,0085	ЮТС
ЖФ	Сухова пр-д., 10	Жилое частный	1	142	0,0009	0	0	0,0009	0,0022	0	0	0,0022	ЮТС
ЖФ	Сухова пр-д., 12	Жилое частный	1	203	0,024	0	0	0,024	0,0582	0	0	0,0582	ЮТС
ЖФ	Сухова пр-д., 14	Жилое частный	1	42	0,003	0	0	0,003	0,0073	0	0	0,0073	ЮТС
ЖФ	Сухова пр-д., 16-1.16-2	Жилое частный	1	334	0,0178	0	0	0,0178	0,0431	0	0	0,0431	ЮТС
ЖФ	Сухова пр-д., 18	Жилое частный	1	57	0,0042	0	0	0,0042	0,0102	0	0	0,0102	ЮТС
ЖФ	Сухова пр-д., 4	Жилое частный	1	59	0,0043	0	0	0,0043	0,0104	0	0	0,0104	ЮТС
ЖФ	Сухова пр-д., 8	Жилое частный	1	67	0,0049	0	0	0,0049	0,0119	0	0	0,0119	ЮТС
Итого по ЖФ					0,162	0	0	0,162	0,392	0	0	0,392	
Итого по кадастровому кварталу					0,162	0	0	0,162	0,392	0	0	0,392	

Таблица 235 - Тепловые нагрузки потребителей города в кадастровом квартале 22:70:021709

Признак потребителя	Адрес потребителя	Наименование потребителя	Этажность	Площадь отапливаемой, м ²	Нагрузка договорная, Гкал/ч				Годовое потребление, тыс. Гкал				Источник
					Отопление	Вентиляция	ГВС	Сумма	Отопление	Вентиляция	ГВС	Сумма	
ЖФ	Сельмашская ул., 48	Жилое частный	1	83	0,017	0	0	0,017	0,0412	0	0	0,0412	ЮТС
ЖФ	Сельмашская ул., 50	Жилое частный	1	53	0,007	0	0	0,007	0,017	0	0	0,017	ЮТС
ЖФ	Сельмашская ул., 52	Жилое частный	1	95	0,01	0	0	0,01	0,0242	0	0	0,0242	ЮТС
Итого по ЖФ					0,034	0	0	0,034	0,082	0	0	0,082	
Итого по кадастровому кварталу					0,034	0	0	0,034	0,082	0	0	0,082	

Обосновывающие материалы к схеме теплоснабжения муниципального образования город Рубцовск
Алтайского края на период до 2035 года (актуализация на 2025 год)

Таблица 236 - Тепловые нагрузки потребителей города в кадастровом квартале 22:70:021710

Признак потребителя	Адрес потребителя	Наименование потребителя	Этажность	Площадь отапливаемой, м ²	Нагрузка договорная, Гкал/ч				Годовое потребление, тыс. Гкал				Источник
					Отопление	Вентиляция	ГВС	Сумма	Отопление	Вентиляция	ГВС	Сумма	
ЖФ	Лермонтова ул., 1	Жилое частный	1	73	0,009	0	0	0,009	0,0218	0	0	0,0218	
ЖФ	Осипенко ул., 249-1	Жилое частный	1	60	0,016	0	0	0,016	0,0388	0	0	0,0388	
ЖФ	Осипенко ул., 249-2	Жилое частный	1	60	0,011	0	0	0,011	0,0267	0	0	0,0267	
ЖФ	Осипенко ул., 251-1	Жилое частный	1		0	0	0,02145	0,02145	0	0	0,1655	0,1655	
ЖФ	Осипенко ул., 251-1	Жилое частный	1	134	0,01	0	0	0,01	0,0242	0	0	0,0242	
ЖФ	Осипенко ул., 251-2	Жилое частный	1		0	0	0,02145	0,02145	0	0	0,1655	0,1655	
ЖФ	Осипенко ул., 251-2	Жилое частный	1	134	0,009	0	0	0,009	0,0218	0	0	0,0218	
ЖФ	Осипенко ул., 253	Жилое частный	1		0	0	0,000315	0,000315	0	0	0,0024	0,0024	
ЖФ	Осипенко ул., 253	Жилое частный	1	75	0,0027	0	0	0,0027	0,0065	0	0	0,0065	
ЖФ	Осипенко ул., 255	Жилое частный	1		0	0	0,000315	0,000315	0	0	0,0024	0,0024	
ЖФ	Осипенко ул., 255	Жилое частный	1		0,0027	0	0	0,0027	0,0065	0	0	0,0065	
ЖФ	Покрышкина ул., 6	Жилое частный	1	40	0,006	0	0	0,006	0,0145	0	0	0,0145	
Итого по ЖФ					0,066	0	0,044	0,11	0,161	0	0,336	0,497	
Итого по кадастровому кварталу					0,066	0	0,044	0,11	0,161	0	0,336	0,497	

Таблица 237 - Тепловые нагрузки потребителей города в кадастровом квартале 22:70:021711

Признак потребителя	Адрес потребителя	Наименование потребителя	Этажность	Площадь отапливаемой, м ²	Нагрузка договорная, Гкал/ч				Годовое потребление, тыс. Гкал				Источник
					Отопление	Вентиляция	ГВС	Сумма	Отопление	Вентиляция	ГВС	Сумма	
ЖФ	Покрышкина ул., 17	Жилое частный	1	51	0,0037	0	0	0,0037	0,009	0	0	0,009	ЮТС
ЖФ	Покрышкина ул., 19	Жилое частный	1	69	0,01	0	0	0,01	0,0242	0	0	0,0242	ЮТС
ЖФ	Покрышкина ул., 21	Жилое частный	1	90	0,0151	0	0	0,0151	0,0366	0	0	0,0366	ЮТС
ЖФ	Ползунова ул., 18	Жилое частный	1	70	0,0055	0	0	0,0055	0,0133	0	0	0,0133	ЮТС
ЖФ	Ползунова ул., 22	Жилое частный	1	34	0,0025	0	0	0,0025	0,0061	0	0	0,0061	ЮТС
ЖФ	Ползунова ул., 24	Жилое частный	1	63	0,0052	0	0	0,0052	0,0126	0	0	0,0126	ЮТС
ЖФ	Ползунова ул., 28	Жилое частный	1	72	0,0052	0	0	0,0052	0,0126	0	0	0,0126	ЮТС
ЖФ	Ползунова ул., 30	Жилое частный	1	125	0,02205	0	0	0,02205	0,0534	0	0	0,0534	ЮТС
ЖФ	Ползунова ул., 32	Жилое частный	1	64	0,0075	0	0	0,0075	0,0182	0	0	0,0182	ЮТС
ЖФ	Ползунова ул., 34	Жилое частный	1	62	0,0077	0	0	0,0077	0,0187	0	0	0,0187	ЮТС
ЖФ	Ползунова ул., 36	Жилое частный	1	52	0,0078	0	0	0,0078	0,0189	0	0	0,0189	ЮТС
Итого по ЖФ					0,092	0	0	0,092	0,224	0	0	0,224	
Итого по кадастровому кварталу					0,092	0	0	0,092	0,224	0	0	0,224	

Обосновывающие материалы к схеме теплоснабжения муниципального образования город Рубцовск
Алтайского края на период до 2035 года (актуализация на 2025 год)

Таблица 238 - Тепловые нагрузки потребителей города в кадастровом квартале 22:70:021712

Признак потребителя	Адрес потребителя	Наименование потребителя	Этажность	Площадь отапливаемой, м ²	Нагрузка договорная, Гкал/ч				Годовое потребление, тыс. Гкал				Источник
					Отопление	Вентиляция	ГВС	Сумма	Отопление	Вентиляция	ГВС	Сумма	
ЖФ	Лермонтова ул., 7	Жилое частный	1		0,01071	0	0	0,01071	0,026	0	0	0,026	ЮТС
ЖФ	Ползунова ул., 19	Жилое частный	1	65	0,0047	0	0	0,0047	0,0114	0	0	0,0114	ЮТС
ЖФ	Ползунова ул., 25-1	Жилое частный	1	70	0,004	0	0	0,004	0,0097	0	0	0,0097	ЮТС
ЖФ	Ползунова ул., 25-2	Жилое частный	1	70	0,0044	0	0	0,0044	0,0107	0	0	0,0107	ЮТС
ЖФ	Ползунова ул., 27-2	Жилое частный	1	41	0,0132	0	0	0,0132	0,032	0	0	0,032	ЮТС
ЖФ	Ползунова ул., 27-2	Жилое частный	1		0,003	0	0	0,003	0,0073	0	0	0,0073	ЮТС
ЖФ	Ползунова ул., 27А	Жилое частный	1	68	0,0038	0	0	0,0038	0,0092	0	0	0,0092	ЮТС
ЖФ	Ползунова ул., 31	Жилое частный	1	65	0,011	0	0	0,011	0,0267	0	0	0,0267	ЮТС
ЖФ	Попова ул., 10	Жилое частный	1	41	0,008	0	0	0,008	0,0194	0	0	0,0194	ЮТС
ЖФ	Попова ул., 12	Жилое частный	1	74	0,0054	0	0	0,0054	0,0131	0	0	0,0131	ЮТС
ЖФ	Попова ул., 16	Жилое частный	1	49	0,007	0	0	0,007	0,017	0	0	0,017	ЮТС
ЖФ	Попова ул., 18	Жилое частный	1	45	0,008	0	0	0,008	0,0194	0	0	0,0194	ЮТС
ЖФ	Попова ул., 20	Жилое частный	1	52	0,013	0	0	0,013	0,0315	0	0	0,0315	ЮТС
ЖФ	Попова ул., 24	Жилое частный	1	56	0,008	0	0	0,008	0,0194	0	0	0,0194	ЮТС
ЖФ	Попова ул., 26	Жилое частный	1	54	0,004	0	0	0,004	0,0097	0	0	0,0097	ЮТС
ЖФ	Попова ул., 4	Жилое частный	1	53	0,009	0	0	0,009	0,0218	0	0	0,0218	ЮТС
ЖФ	Попова ул., 6	Жилое частный	1	49	0,005	0	0	0,005	0,0121	0	0	0,0121	ЮТС
Итого по ЖФ					0,122	0	0	0,122	0,296	0	0	0,296	
Итого по кадастровому кварталу					0,122	0	0	0,122	0,296	0	0	0,296	

Таблица 239 - Тепловые нагрузки потребителей города в кадастровом квартале 22:70:021713

Признак потребителя	Адрес потребителя	Наименование потребителя	Этажность	Площадь отапливаемой, м ²	Нагрузка договорная, Гкал/ч				Годовое потребление, тыс. Гкал				Источник
					Отопление	Вентиляция	ГВС	Сумма	Отопление	Вентиляция	ГВС	Сумма	
ЖФ	Попова ул., 1	Жилое частный	1	83	0,0146	0	0	0,0146	0,0354	0	0	0,0354	ЮТС
ЖФ	Попова ул., 11	Жилое частный	1	70	0,015	0	0	0,015	0,0363	0	0	0,0363	ЮТС
ЖФ	Попова ул., 13	Жилое частный	1	68	0,022	0	0	0,022	0,0533	0	0	0,0533	ЮТС
ЖФ	Попова ул., 19	Жилое частный	1	68	0,014	0	0	0,014	0,0339	0	0	0,0339	ЮТС
ЖФ	Попова ул., 23	Жилое частный	1	42	0,012	0	0	0,012	0,0291	0	0	0,0291	ЮТС
ЖФ	Попова ул., 3	Жилое частный	1	104	0,01825	0	0	0,01825	0,0442	0	0	0,0442	ЮТС

Обосновывающие материалы к схеме теплоснабжения муниципального образования город Рубцовск
Алтайского края на период до 2035 года (актуализация на 2025 год)

Признак потребителя	Адрес потребителя	Наименование потребителя	Этажность	Площадь отапливаемой, м ²	Нагрузка договорная, Гкал/ч				Годовое потребление, тыс. Гкал				Источник
					Отопление	Вентиляция	ГВС	Сумма	Отопление	Вентиляция	ГВС	Сумма	
ЖФ	Попова ул., 5	Жилое частный	1	87	0,018	0	0	0,018	0,0436	0	0	0,0436	ЮТС
ЖФ	Попова ул., 7	Жилое частный	1	54	0,007	0	0	0,007	0,017	0	0	0,017	ЮТС
ЖФ	Попова ул., 9	Жилое частный	1	56	0,01	0	0	0,01	0,0242	0	0	0,0242	ЮТС
Итого по ЖФ					0,131	0	0	0,131	0,317	0	0	0,317	
Итого по кадастровому кварталу					0,131	0	0	0,131	0,317	0	0	0,317	

Таблица 240 - Тепловые нагрузки потребителей города в кадастровом квартале 22:70:021716

Признак потребителя	Адрес потребителя	Наименование потребителя	Этажность	Площадь отапливаемой, м ²	Нагрузка договорная, Гкал/ч				Годовое потребление, тыс. Гкал				Источник
					Отопление	Вентиляция	ГВС	Сумма	Отопление	Вентиляция	ГВС	Сумма	
ЖФ	Осипенко ул., 259-1	Жилое частный	1	62	0,006	0	0	0,006	0,0145	0	0	0,0145	ЮТС
ЖФ	Осипенко ул., 259-2	Жилое частный	1	69	0,006	0	0	0,006	0,0145	0	0	0,0145	ЮТС
ЖФ	Осипенко ул., 261	Жилое частный	1		0	0	0,00015	0,00015	0	0	0,0012	0,0012	ЮТС
ЖФ	Осипенко ул., 261	Жилое частный	1	55	0,004	0	0	0,004	0,0097	0	0	0,0097	ЮТС
Итого по ЖФ					0,016	0	0	0,016	0,039	0	0,001	0,04	
Итого по кадастровому кварталу					0,016	0	0	0,016	0,039	0	0,001	0,04	

Таблица 241 - Тепловые нагрузки потребителей города в кадастровом квартале 22:70:021717

Признак потребителя	Адрес потребителя	Наименование потребителя	Этажность	Площадь отапливаемой, м ²	Нагрузка договорная, Гкал/ч				Годовое потребление, тыс. Гкал				Источник
					Отопление	Вентиляция	ГВС	Сумма	Отопление	Вентиляция	ГВС	Сумма	
ЖФ	Ползунова ул., 38	Жилое частный	1	89	0,025	0	0	0,025	0,0606	0	0	0,0606	ЮТС
ЖФ	Ползунова ул., 44	Жилое частный	1	33	0,0044	0	0	0,0044	0,0107	0	0	0,0107	ЮТС
Итого по ЖФ					0,029	0	0	0,029	0,071	0	0	0,071	
Итого по кадастровому кварталу					0,029	0	0	0,029	0,071	0	0	0,071	

Таблица 242 - Тепловые нагрузки потребителей города в кадастровом квартале 22:70:021718

Признак потребителя	Адрес потребителя	Наименование потребителя	Этажность	Площадь отапливаемой, м ²	Нагрузка договорная, Гкал/ч				Годовое потребление, тыс. Гкал				Источник
					Отопление	Вентиляция	ГВС	Сумма	Отопление	Вентиляция	ГВС	Сумма	
ЖФ	Лермонтова ул., 18	Жилое частный	1	39	0,0039	0	0	0,0039	0,0094	0	0	0,0094	ЮТС
ЖФ	Ползунова ул., 35	Жилое частный	1	47	0,0119	0	0	0,0119	0,0288	0	0	0,0288	ЮТС
ЖФ	Ползунова ул., 37	Жилое частный	1	47	0,0061	0	0	0,0061	0,0148	0	0	0,0148	ЮТС
Итого по ЖФ					0,022	0	0	0,022	0,053	0	0	0,053	
Итого по кадастровому кварталу					0,022	0	0	0,022	0,053	0	0	0,053	

Обосновывающие материалы к схеме теплоснабжения муниципального образования город Рубцовск
Алтайского края на период до 2035 года (актуализация на 2025 год)

Таблица 243 - Тепловые нагрузки потребителей города в кадастровом квартале 22:70:021719

Признак потребителя	Адрес потребителя	Наименование потребителя	Этажность	Площадь отапливаемой, м ²	Нагрузка договорная, Гкал/ч				Годовое потребление, тыс. Гкал				Источник
					Отопление	Вентиляция	ГВС	Сумма	Отопление	Вентиляция	ГВС	Сумма	
ЖФ	Жуковского ул., 7	Жилое частный	1	65	0,0125	0	0	0,0125	0,0303	0	0	0,0303	ЮТС
ЖФ	Ползунова ул., 41	Жилое частный	1	61	0,0078	0	0	0,0078	0,0189	0	0	0,0189	ЮТС
Итого по ЖФ					0,02	0	0	0,02	0,049	0	0	0,049	
Итого по кадастровому кварталу					0,02	0	0	0,02	0,049	0	0	0,049	

Таблица 244 - Тепловые нагрузки потребителей города в кадастровом квартале 22:70:021725

Признак потребителя	Адрес потребителя	Наименование потребителя	Этажность	Площадь отапливаемой, м ²	Нагрузка договорная, Гкал/ч				Годовое потребление, тыс. Гкал				Источник
					Отопление	Вентиляция	ГВС	Сумма	Отопление	Вентиляция	ГВС	Сумма	
ЖФ	Ленина пр-т., 207	Жилое частный	1	83	0,015	0	0	0,015	0,0363	0	0	0,0363	ЮТС
ЖФ	Ленина пр-т., 207	Жилое частный	1		0	0	0,0006	0,0006	0	0	0,0046	0,0046	ЮТС
ЖФ	Ленина пр-т., 209	Жилое частный	1	69	0,0104	0	0	0,0104	0,0252	0	0	0,0252	ЮТС
ЖФ	Ленина пр-т., 209	Жилое частный	1		0	0	0,0009	0,0009	0	0	0,0069	0,0069	ЮТС
ЖФ	Ленина пр-т., 211	Жилое частный	1	76	0,0067	0	0	0,0067	0,0162	0	0	0,0162	ЮТС
ЖФ	Ленина пр-т., 211	Жилое частный	1		0	0	0,0009	0,0009	0	0	0,0069	0,0069	ЮТС
ЖФ	Ленина пр-т., 213	Жилое частный	1	88	0,0139	0	0	0,0139	0,0337	0	0	0,0337	ЮТС
ЖФ	Ленина пр-т., 213	Жилое частный	1		0	0	0,0007	0,0007	0	0	0,0054	0,0054	ЮТС
ЖФ	Фадеева ул., 2	Жилое частный	1		0	0	0,00054	0,00054	0	0	0,0042	0,0042	ЮТС
ЖФ	Фадеева ул., 2	Жилое частный	1	70	0,012	0	0	0,012	0,0291	0	0	0,0291	ЮТС
ЖФ	Фадеева ул., 4	Жилое частный	1		0	0	0,000465	0,000465	0	0	0,0036	0,0036	ЮТС
ЖФ	Фадеева ул., 4	Жилое частный	1	74	0,0135	0	0	0,0135	0,0327	0	0	0,0327	ЮТС
ЖФ	Фадеева ул., 6	Жилое частный	1	59	0,0212	0	0	0,0212	0,0514	0	0	0,0514	ЮТС
Итого по ЖФ					0,093	0	0,004	0,097	0,225	0	0,032	0,256	
Итого по кадастровому кварталу					0,093	0	0,004	0,097	0,225	0	0,032	0,256	

Таблица 245 - Тепловые нагрузки потребителей города в кадастровом квартале 22:70:021726

Признак потребителя	Адрес потребителя	Наименование потребителя	Этажность	Площадь отапливаемой, м ²	Нагрузка договорная, Гкал/ч				Годовое потребление, тыс. Гкал				Источник
					Отопление	Вентиляция	ГВС	Сумма	Отопление	Вентиляция	ГВС	Сумма	
ЖФ	Гончарова ул., 10-1.10-2	Жилое частный	1	86	0,013	0	0	0,013	0,0315	0	0	0,0315	ЮТС

Обосновывающие материалы к схеме теплоснабжения муниципального образования город Рубцовск
Алтайского края на период до 2035 года (актуализация на 2025 год)

Признак потребителя	Адрес потребителя	Наименование потребителя	Этажность	Площадь отапливаемой, м ²	Нагрузка договорная, Гкал/ч				Годовое потребление, тыс. Гкал				Источник
					Отопление	Вентиляция	ГВС	Сумма	Отопление	Вентиляция	ГВС	Сумма	
ЖФ	Гончарова ул., 12	Жилое частный	1	63	0,013	0	0	0,013	0,0315	0	0	0,0315	ЮТС
ЖФ	Гончарова ул., 12	Жилое частный	1		0	0	0,00162	0,00162	0	0	0,0125	0,0125	ЮТС
ЖФ	Гончарова ул., 14	Жилое частный	1	63	0,006	0	0	0,006	0,0145	0	0	0,0145	ЮТС
ЖФ	Гончарова ул., 14	Жилое частный	1		0	0	0,00015	0,00015	0	0	0,0012	0,0012	ЮТС
ЖФ	Гончарова ул., 4	Жилое частный	1		0	0	0,00015	0,00015	0	0	0,0012	0,0012	ЮТС
ЖФ	Гончарова ул., 4	Жилое частный	1	125	0,017	0	0	0,017	0,0412	0	0	0,0412	ЮТС
ЖФ	Гончарова ул., 6	Жилое частный	1	75	0,0089	0	0	0,0089	0,0216	0	0	0,0216	ЮТС
ЖФ	Гончарова ул., 6	Жилое частный	1		0	0	0,000465	0,000465	0	0	0,0036	0,0036	ЮТС
ЖФ	Гончарова ул., 8	Жилое частный	1		0	0	0,00015	0,00015	0	0	0,0012	0,0012	ЮТС
ЖФ	Гончарова ул., 8	Жилое частный	1	70	0,001	0	0	0,001	0,0024	0	0	0,0024	ЮТС
ЖФ	Крылова ул., 2	Жилое МКД	2	3446	0,252	0	0	0,252	0,6106	0	0	0,6106	ЮТС
ЖФ	Крылова ул., 2	Жилое МКД	2		0	0	0,02018	0,02018	0	0	0,1557	0,1557	ЮТС
ОДЗ	Ленина пр-т., 205	Медицинское	2		0	0	0,01744	0,01744	0	0	0,1345	0,1345	ЮТС
ОДЗ	Ленина пр-т., 205	Психиатрическое отделение №3	2	632	0,0617	0	0	0,0617	0,1438	0	0	0,1438	ЮТС
ЖФ	Фадеева ул., 1	Жилое частный	1		0	0	0,00054	0,00054	0	0	0,0042	0,0042	ЮТС
ЖФ	Фадеева ул., 1	Жилое частный	1	149	0,0112	0	0	0,0112	0,0271	0	0	0,0271	ЮТС
ЖФ	Фадеева ул., 3	Жилое частный	1		0	0	0,00093	0,00093	0	0	0,0072	0,0072	ЮТС
ЖФ	Фадеева ул., 3	Жилое частный	1	68	0,012	0	0	0,012	0,0291	0	0	0,0291	ЮТС
ЖФ	Фадеева ул., 5	Жилое частный	1	62	0,007	0	0	0,007	0,017	0	0	0,017	ЮТС
Итого по ЖФ					0,341	0	0,024	0,365	0,827	0	0,187	1,013	
Итого по ОДЗ					0,062	0	0,017	0,079	0,144	0	0,135	0,278	
Итого по кадастровому кварталу					0,403	0	0,041	0,444	0,971	0	0,322	1,291	

Таблица 246 - Тепловые нагрузки потребителей города в кадастровом квартале 22:70:021727

Признак потребителя	Адрес потребителя	Наименование потребителя	Этажность	Площадь отапливаемой, м ²	Нагрузка договорная, Гкал/ч				Годовое потребление, тыс. Гкал				Источник
					Отопление	Вентиляция	ГВС	Сумма	Отопление	Вентиляция	ГВС	Сумма	
ЖФ	Гончарова ул., 11	Жилое частный	1	58	0,009	0	0	0,009	0,0218	0	0	0,0218	ЮТС
ЖФ	Гончарова ул., 11	Жилое частный	1		0	0	0,00015	0,00015	0	0	0,0012	0,0012	ЮТС
ЖФ	Гончарова ул., 13	Жилое частный	1	63	0,007	0	0	0,007	0,017	0	0	0,017	ЮТС

Обосновывающие материалы к схеме теплоснабжения муниципального образования город Рубцовск
Алтайского края на период до 2035 года (актуализация на 2025 год)

Признак потребителя	Адрес потребителя	Наименование потребителя	Этажность	Площадь отапливаемая, м ²	Нагрузка договорная, Гкал/ч				Годовое потребление, тыс. Гкал				Источник
					Отопление	Вентиляция	ГВС	Сумма	Отопление	Вентиляция	ГВС	Сумма	
ЖФ	Гончарова ул., 15	Жилое частный	1	58	0,008	0	0	0,008	0,0194	0	0	0,0194	ЮТС
ЖФ	Гончарова ул., 15	Жилое частный	1		0	0	0,00015	0,00015	0	0	0,0012	0,0012	ЮТС
ЖФ	Гончарова ул., 3	Жилое частный	1		0	0	0,00015	0,00015	0	0	0,0012	0,0012	ЮТС
ЖФ	Гончарова ул., 3	Жилое частный	1	54	0,0135	0	0	0,0135	0,0327	0	0	0,0327	ЮТС
ЖФ	Гончарова ул., 5-1. 5-2	Жилое частный	1	60	0,01	0	0	0,01	0,0242	0	0	0,0242	ЮТС
ЖФ	Гончарова ул., 5-1/5-2	Жилое частный	1		0	0	0,00015	0,00015	0	0	0,0012	0,0012	ЮТС
ЖФ	Гончарова ул., 7-1. 7-2	Жилое частный	1	74	0,013	0	0	0,013	0,0315	0	0	0,0315	ЮТС
ЖФ	Гончарова ул., 7-1/7-2	Жилое частный	1		0	0	0,00069	0,00069	0	0	0,0053	0,0053	ЮТС
ЖФ	Гончарова ул., 9	Жилое частный	1		0	0	0,00015	0,00015	0	0	0,0012	0,0012	ЮТС
ЖФ	Гончарова ул., 9	Жилое частный	1	64	0,008	0	0	0,008	0,0194	0	0	0,0194	ЮТС
ЖФ	Крылова ул., 10-1.10-2	Жилое частный	1	80	0,007	0	0	0,007	0,017	0	0	0,017	ЮТС
ЖФ	Крылова ул., 12	Жилое частный	1	66	0,006	0	0	0,006	0,0145	0	0	0,0145	ЮТС
ЖФ	Крылова ул., 14	Жилое частный	1	80	0,007	0	0	0,007	0,017	0	0	0,017	ЮТС
ЖФ	Крылова ул., 16	Жилое частный	1	46	0,009	0	0	0,009	0,0218	0	0	0,0218	ЮТС
ЖФ	Крылова ул., 4	Жилое частный	1	52	0,008	0	0	0,008	0,0194	0	0	0,0194	ЮТС
ЖФ	Крылова ул., 4	Жилое частный	1		0	0	0,015	0,015	0	0	0,1157	0,1157	ЮТС
ЖФ	Крылова ул., 6-2	Жилое частный	1	31	0,007	0	0	0,007	0,017	0	0	0,017	ЮТС
ЖФ	Крылова ул., 6-2	Жилое частный	1		0	0	0,015	0,015	0	0	0,1157	0,1157	ЮТС
ЖФ	Крылова ул., 8	Жилое частный	1		0	0	0,015	0,015	0	0	0,1157	0,1157	ЮТС
ЖФ	Крылова ул., 8	Жилое частный	1	61	0,007	0	0	0,007	0,017	0	0	0,017	ЮТС
Итого по ЖФ					0,12	0	0,046	0,166	0,29	0	0,358	0,648	
Итого по кадастровому кварталу					0,12	0	0,046	0,166	0,29	0	0,358	0,648	

Таблица 247 - Тепловые нагрузки потребителей города в кадастровом квартале 22:70:021728

Признак потребителя	Адрес потребителя	Наименование потребителя	Этажность	Площадь отапливаемая, м ²	Нагрузка договорная, Гкал/ч				Годовое потребление, тыс. Гкал				Источник
					Отопление	Вентиляция	ГВС	Сумма	Отопление	Вентиляция	ГВС	Сумма	
ЖФ	Крылова ул., 1	Жилое МКД	3	964	0,105	0	0	0,105	0,2544	0	0	0,2544	ЮТС
ЖФ	Крылова ул., 1	Жилое МКД	3		0	0	0,006	0,006	0	0	0,0463	0,0463	ЮТС
ЖФ	Крылова ул., 11	Жилое частный	1	34	0,011	0	0	0,011	0,0267	0	0	0,0267	ЮТС

Обосновывающие материалы к схеме теплоснабжения муниципального образования город Рубцовск
Алтайского края на период до 2035 года (актуализация на 2025 год)

Признак потребителя	Адрес потребителя	Наименование потребителя	Этажность	Площадь отапливаемая, м ²	Нагрузка договорная, Гкал/ч				Годовое потребление, тыс. Гкал				Источник
					Отопление	Вентиляция	ГВС	Сумма	Отопление	Вентиляция	ГВС	Сумма	
ЖФ	Крылова ул., 13	Жилое частный	1	51	0,0197	0	0	0,0197	0,0477	0	0	0,0477	ЮТС
ЖФ	Крылова ул., 3	Жилое частный	1	56	0,0158	0	0	0,0158	0,0383	0	0	0,0383	ЮТС
ЖФ	Крылова ул., 5	Жилое частный	1	50	0,008	0	0	0,008	0,0194	0	0	0,0194	ЮТС
ЖФ	Крылова ул., 7	Жилое частный	1	35	0,01	0	0	0,01	0,0242	0	0	0,0242	ЮТС
ЖФ	Крылова ул., 7	Жилое частный	1		0	0	0,015	0,015	0	0	0,1157	0,1157	ЮТС
ЖФ	Крылова ул., 9	Жилое частный	1	44	0,012	0	0	0,012	0,0291	0	0	0,0291	ЮТС
ЖФ	Крылова ул., 9	Жилое частный	1		0	0	0,015	0,015	0	0	0,1157	0,1157	ЮТС
ЖФ	Тургенева ул., 10	Жилое частный	1		0	0	0,015	0,015	0	0	0,1157	0,1157	ЮТС
ЖФ	Тургенева ул., 10	Жилое частный	1	54	0,008	0	0	0,008	0,0194	0	0	0,0194	ЮТС
ЖФ	Тургенева ул., 12	Жилое частный	1	41	0,007	0	0	0,007	0,017	0	0	0,017	ЮТС
ЖФ	Тургенева ул., 12	Жилое частный	1		0	0	0,015	0,015	0	0	0,1157	0,1157	ЮТС
ЖФ	Тургенева ул., 14	Жилое частный	1		0	0	0,015	0,015	0	0	0,1157	0,1157	ЮТС
ЖФ	Тургенева ул., 14	Жилое частный	1	49	0,009	0	0	0,009	0,0218	0	0	0,0218	ЮТС
ЖФ	Тургенева ул., 16	Жилое частный	1		0	0	0,015	0,015	0	0	0,1157	0,1157	ЮТС
ЖФ	Тургенева ул., 16	Жилое частный	1	52	0,008	0	0	0,008	0,0194	0	0	0,0194	ЮТС
ЖФ	Тургенева ул., 4-1. 4-2	Жилое частный	1	45	0,014	0	0	0,014	0,0339	0	0	0,0339	ЮТС
ЖФ	Тургенева ул., 4-1/4-2	Жилое частный	1		0	0	0,015	0,015	0	0	0,1157	0,1157	ЮТС
ЖФ	Тургенева ул., 6	Жилое частный	1	43	0,006	0	0	0,006	0,0145	0	0	0,0145	ЮТС
ЖФ	Тургенева ул., 6	Жилое частный	1		0	0	0,015	0,015	0	0	0,1157	0,1157	ЮТС
ЖФ	Тургенева ул., 8	Жилое частный	1	48	0,005	0	0	0,005	0,0121	0	0	0,0121	ЮТС
ЖФ	Тургенева ул., 8	Жилое частный	1		0	0	0,015	0,015	0	0	0,1157	0,1157	ЮТС
Итого по ЖФ					0,239	0	0,141	0,38	0,578	0	1,088	1,666	
Итого по кадастровому кварталу					0,239	0	0,141	0,38	0,578	0	1,088	1,666	

Таблица 248 - Тепловые нагрузки потребителей города в кадастровом квартале 22:70:021729

Признак потребителя	Адрес потребителя	Наименование потребителя	Этажность	Площадь отапливаемая, м ²	Нагрузка договорная, Гкал/ч				Годовое потребление, тыс. Гкал				Источник
					Отопление	Вентиляция	ГВС	Сумма	Отопление	Вентиляция	ГВС	Сумма	
ЖФ	Тургенева ул., 11	Жилое частный	1	65	0,008	0	0	0,008	0,0194	0	0	0,0194	ЮТС
ЖФ	Тургенева ул., 11	Жилое частный	1		0	0	0,015	0,015	0	0	0,1157	0,1157	ЮТС

Обосновывающие материалы к схеме теплоснабжения муниципального образования город Рубцовск
Алтайского края на период до 2035 года (актуализация на 2025 год)

Признак потребителя	Адрес потребителя	Наименование потребителя	Этажность	Площадь отапливаемая, м ²	Нагрузка договорная, Гкал/ч				Годовое потребление, тыс. Гкал				Источник
					Отопление	Вентиляция	ГВС	Сумма	Отопление	Вентиляция	ГВС	Сумма	
ЖФ	Тургенева ул., 13	Жилое частный	1	75	0,012	0	0	0,012	0,0291	0	0	0,0291	ЮТС
ЖФ	Тургенева ул., 13	Жилое частный	1		0	0	0,015	0,015	0	0	0,1157	0,1157	ЮТС
ЖФ	Тургенева ул., 15	Жилое частный	1		0	0	0,015	0,015	0	0	0,1157	0,1157	ЮТС
ЖФ	Тургенева ул., 15	Жилое частный	1	30	0,007	0	0	0,007	0,017	0	0	0,017	ЮТС
ЖФ	Тургенева ул., 3	Жилое частный	1	62	0,008	0	0	0,008	0,0194	0	0	0,0194	ЮТС
ЖФ	Тургенева ул., 3	Жилое частный	1		0	0	0,015	0,015	0	0	0,1157	0,1157	ЮТС
ЖФ	Тургенева ул., 5	Жилое частный	1	59	0,009	0	0	0,009	0,0218	0	0	0,0218	ЮТС
ЖФ	Тургенева ул., 5	Жилое частный	1		0	0	0,015	0,015	0	0	0,1157	0,1157	ЮТС
ЖФ	Тургенева ул., 7	Жилое частный	1	41	0,007	0	0	0,007	0,017	0	0	0,017	ЮТС
ЖФ	Тургенева ул., 7	Жилое частный	1		0	0	0,015	0,015	0	0	0,1157	0,1157	ЮТС
ЖФ	Тургенева ул., 9	Жилое частный	1	60	0,007	0	0	0,007	0,017	0	0	0,017	ЮТС
ЖФ	Тургенева ул., 9	Жилое частный	1		0	0	0,015	0,015	0	0	0,1157	0,1157	ЮТС
Итого по ЖФ					0,058	0	0,105	0,163	0,141	0	0,81	0,951	
Итого по кадастровому кварталу					0,058	0	0,105	0,163	0,141	0	0,81	0,951	

Таблица 249 - Тепловые нагрузки потребителей города в кадастровом квартале 22:70:021730

Признак потребителя	Адрес потребителя	Наименование потребителя	Этажность	Площадь отапливаемая, м ²	Нагрузка договорная, Гкал/ч				Годовое потребление, тыс. Гкал				Источник
					Отопление	Вентиляция	ГВС	Сумма	Отопление	Вентиляция	ГВС	Сумма	
ОДЗ	Жуковского ул., 2	Административное	1		0	0	0,00134	0,00134	0	0	0,0103	0,0103	ЮТС
ОДЗ	Жуковского ул., 2	Административное	1	235	0,0098	0	0	0,0098	0,0228	0	0	0,0228	ЮТС
ЖФ	Осипенко ул., 269	Жилое частный	1		0	0	0,00015	0,00015	0	0	0,0012	0,0012	ЮТС
ЖФ	Осипенко ул., 269	Жилое частный	1	69	0,008	0	0	0,008	0,0194	0	0	0,0194	ЮТС
ЖФ	Осипенко ул., 269а	Жилое частный	1		0	0	0,00015	0,00015	0	0	0,0012	0,0012	ЮТС
ЖФ	Осипенко ул., 269А	Жилое частный	1	81	0,0059	0	0	0,0059	0,0143	0	0	0,0143	ЮТС
ЖФ	Покрышкина ул., 14	Жилое частный	1		0	0	0,000315	0,000315	0	0	0,0024	0,0024	ЮТС
ЖФ	Покрышкина ул., 14	Жилое частный	1	49	0,0036	0	0	0,0036	0,0087	0	0	0,0087	ЮТС
Итого по ЖФ					0,018	0	0,001	0,018	0,042	0	0,005	0,047	
Итого по ОДЗ					0,01	0	0,001	0,011	0,023	0	0,01	0,033	
Итого по кадастровому кварталу					0,028	0	0,002	0,029	0,065	0	0,015	0,08	

Обосновывающие материалы к схеме теплоснабжения муниципального образования город Рубцовск
Алтайского края на период до 2035 года (актуализация на 2025 год)

Таблица 250 - Тепловые нагрузки потребителей города в кадастровом квартале 22:70:021731

Признак потребителя	Адрес потребителя	Наименование потребителя	Этажность	Площадь отапливаемой, м ²	Нагрузка договорная, Гкал/ч				Годовое потребление, тыс. Гкал				Источник
					Отопление	Вентиляция	ГВС	Сумма	Отопление	Вентиляция	ГВС	Сумма	
ЖФ	Покрышкина ул., 33-1	Жилое частный	1	92	0,0075	0	0	0,0075	0,0182	0	0	0,0182	ЮТС
ЖФ	Покрышкина ул., 33-2	Жилое частный	1		0,0075	0	0	0,0075	0,0182	0	0	0,0182	ЮТС
ЖФ	Ползунова ул., 50	Жилое частный	1	78	0,014	0	0	0,014	0,0339	0	0	0,0339	ЮТС
Итого по ЖФ					0,029	0	0	0,029	0,07	0	0	0,07	
Итого по кадастровому кварталу					0,029	0	0	0,029	0,07	0	0	0,07	

Таблица 251 - Тепловые нагрузки потребителей города в кадастровом квартале 22:70:021732

Признак потребителя	Адрес потребителя	Наименование потребителя	Этажность	Площадь отапливаемой, м ²	Нагрузка договорная, Гкал/ч				Годовое потребление, тыс. Гкал				Источник
					Отопление	Вентиляция	ГВС	Сумма	Отопление	Вентиляция	ГВС	Сумма	
ОДЗ	Жуковского ул., 10	Административное	1	73	0,0061	0	0	0,0061	0,0142	0	0	0,0142	ЮТС
ЖФ	Панфилова ул., 4-1	Жилое частный	1	97	0,008	0	0	0,008	0,0194	0	0	0,0194	ЮТС
ЖФ	Панфилова ул., 4-2	Жилое частный	1	97	0,008	0	0	0,008	0,0194	0	0	0,0194	ЮТС
ЖФ	Панфилова ул., 6	Жилое частный	1	67	0,003	0	0	0,003	0,0073	0	0	0,0073	ЮТС
ЖФ	Панфилова ул., 8	Жилое частный	1	72	0,008	0	0	0,008	0,0194	0	0	0,0194	ЮТС
ЖФ	Ползунова ул., 45	Жилое частный	1	53	0,008	0	0	0,008	0,0194	0	0	0,0194	ЮТС
ЖФ	Ползунова ул., 47	Жилое частный	1	74	0,008	0	0	0,008	0,0194	0	0	0,0194	ЮТС
ЖФ	Ползунова ул., 49	Жилое частный	1	55	0,006	0	0	0,006	0,0145	0	0	0,0145	ЮТС
ЖФ	Ползунова ул., 51	Жилое частный	1	30	0,007	0	0	0,007	0,017	0	0	0,017	ЮТС
ЖФ	Ползунова ул., 53	Жилое частный	1	95	0,014	0	0	0,014	0,0339	0	0	0,0339	ЮТС
Итого по ЖФ					0,07	0	0	0,07	0,17	0	0	0,17	
Итого по ОДЗ					0,006	0	0	0,006	0,014	0	0	0,014	
Итого по кадастровому кварталу					0,076	0	0	0,076	0,184	0	0	0,184	

Таблица 252 - Тепловые нагрузки потребителей города в кадастровом квартале 22:70:021733

Признак потребителя	Адрес потребителя	Наименование потребителя	Этажность	Площадь отапливаемой, м ²	Нагрузка договорная, Гкал/ч				Годовое потребление, тыс. Гкал				Источник
					Отопление	Вентиляция	ГВС	Сумма	Отопление	Вентиляция	ГВС	Сумма	
ОДЗ	Жуковского ул., 12	Административное	2	171	0,0296	0	0	0,0296	0,069	0	0	0,069	ЮТС
ЖФ	Жуковского ул., 12а	Жилое частный	2	55	0,006	0	0	0,006	0,0145	0	0	0,0145	ЮТС

Обосновывающие материалы к схеме теплоснабжения муниципального образования город Рубцовск
Алтайского края на период до 2035 года (актуализация на 2025 год)

Признак потребителя	Адрес потребителя	Наименование потребителя	Этажность	Площадь отопляемая, м ²	Нагрузка договорная, Гкал/ч				Годовое потребление, тыс. Гкал				Источник
					Отопление	Вентиляция	ГВС	Сумма	Отопление	Вентиляция	ГВС	Сумма	
П	Жуковского ул., 14	Производственное	2	868	0,0703	0	0	0,0703	0,1568	0	0	0,1568	ЮТС
Итого по ЖФ					0,006	0	0	0,006	0,015	0	0	0,015	
Итого по ОДЗ					0,03	0	0	0,03	0,069	0	0	0,069	
Итого по П					0,07	0	0	0,07	0,157	0	0	0,157	
Итого по кадастровому кварталу					0,106	0	0	0,106	0,241	0	0	0,241	

Таблица 253 - Тепловые нагрузки потребителей города в кадастровом квартале 22:70:021739

Признак потребителя	Адрес потребителя	Наименование потребителя	Этажность	Площадь отопляемая, м ²	Нагрузка договорная, Гкал/ч				Годовое потребление, тыс. Гкал				Источник
					Отопление	Вентиляция	ГВС	Сумма	Отопление	Вентиляция	ГВС	Сумма	
ЖФ	Панфилова ул., 1	Жилое частный	1	39	0,004	0	0	0,004	0,0097	0	0	0,0097	ЮТС
ЖФ	Панфилова ул., 3	Жилое частный	1	55	0,006	0	0	0,006	0,0145	0	0	0,0145	ЮТС
Итого по ЖФ					0,01	0	0	0,01	0,024	0	0	0,024	
Итого по кадастровому кварталу					0,01	0	0	0,01	0,024	0	0	0,024	

Таблица 254 - Тепловые нагрузки потребителей города в кадастровом квартале 22:70:021743

Признак потребителя	Адрес потребителя	Наименование потребителя	Этажность	Площадь отопляемая, м ²	Нагрузка договорная, Гкал/ч				Годовое потребление, тыс. Гкал				Источник
					Отопление	Вентиляция	ГВС	Сумма	Отопление	Вентиляция	ГВС	Сумма	
ЖФ	Ленина пр-т., 215	Жилое частный	1		0	0	0,0009	0,0009	0	0	0,0069	0,0069	ЮТС
ЖФ	Ленина пр-т., 215	Жилое частный	1	42	0,0105	0	0	0,0105	0,0254	0	0	0,0254	ЮТС
ЖФ	Ленина пр-т., 217	Жилое частный	1		0	0	0,0006	0,0006	0	0	0,0046	0,0046	ЮТС
ЖФ	Ленина пр-т., 217	Жилое частный	1	63	0,0135	0	0	0,0135	0,0327	0	0	0,0327	ЮТС
ЖФ	Ленина пр-т., 219-1	Жилое частный	1		0	0	0,0003	0,0003	0	0	0,0023	0,0023	ЮТС
ЖФ	Ленина пр-т., 219-1	Жилое частный	1	42	0,0095	0	0	0,0095	0,023	0	0	0,023	ЮТС
ЖФ	Ленина пр-т., 219-2	Жилое частный	1	42	0,0095	0	0	0,0095	0,023	0	0	0,023	ЮТС
ЖФ	Ленина пр-т., 219-2	Жилое частный	1		0	0	0,0006	0,0006	0	0	0,0046	0,0046	ЮТС
ЖФ	Ленина пр-т., 221	Жилое частный	1		0	0	0,0009	0,0009	0	0	0,0069	0,0069	ЮТС
ЖФ	Ленина пр-т., 221	Жилое частный	1	58	0,0111	0	0	0,0111	0,0269	0	0	0,0269	ЮТС
ЖФ	Ленина пр-т., 223	Жилое частный	1		0	0	0,0006	0,0006	0	0	0,0046	0,0046	ЮТС
ЖФ	Ленина пр-т., 223	Жилое частный	1	42	0,0109	0	0	0,0109	0,0264	0	0	0,0264	ЮТС

Обосновывающие материалы к схеме теплоснабжения муниципального образования город Рубцовск
Алтайского края на период до 2035 года (актуализация на 2025 год)

Признак потребителя	Адрес потребителя	Наименование потребителя	Этажность	Площадь отапливаемой, м ²	Нагрузка договорная, Гкал/ч				Годовое потребление, тыс. Гкал				Источник
					Отопление	Вентиляция	ГВС	Сумма	Отопление	Вентиляция	ГВС	Сумма	
ЖФ	Ленина пр-т., 225	Жилое частный	1		0	0	0,0006	0,0006	0	0	0,0046	0,0046	ЮТС
ЖФ	Ленина пр-т., 225	Жилое частный	1	53	0,0121	0	0	0,0121	0,0293	0	0	0,0293	ЮТС
ЖФ	Ленина пр-т., 227	Жилое частный	1		0	0	0,0006	0,0006	0	0	0,0046	0,0046	ЮТС
ЖФ	Ленина пр-т., 227	Жилое частный	1	45	0,0104	0	0	0,0104	0,0252	0	0	0,0252	ЮТС
ЖФ	Ленина пр-т., 229	Жилое частный	1		0	0	0,0009	0,0009	0	0	0,0069	0,0069	ЮТС
ЖФ	Ленина пр-т., 229	Жилое частный	1	38	0,0104	0	0	0,0104	0,0252	0	0	0,0252	ЮТС
ЖФ	Фадеева ул., 10	Жилое частный	1		0	0	0,00015	0,00015	0	0	0,0012	0,0012	ЮТС
ЖФ	Фадеева ул., 10	Жилое частный	1	43	0,009	0	0	0,009	0,0218	0	0	0,0218	ЮТС
ЖФ	Фадеева ул., 12	Жилое частный	1		0	0	0,00015	0,00015	0	0	0,0012	0,0012	ЮТС
ЖФ	Фадеева ул., 12	Жилое частный	1	47	0,007	0	0	0,007	0,017	0	0	0,017	ЮТС
ЖФ	Фадеева ул., 14	Жилое частный	1		0	0	0,002145	0,002145	0	0	0,0165	0,0165	ЮТС
ЖФ	Фадеева ул., 14	Жилое частный	1	66	0,01	0	0	0,01	0,0242	0	0	0,0242	ЮТС
ЖФ	Фадеева ул., 16	Жилое частный	1		0	0	0,00015	0,00015	0	0	0,0012	0,0012	ЮТС
ЖФ	Фадеева ул., 16	Жилое частный	1	257	0,0223	0	0	0,0223	0,054	0	0	0,054	ЮТС
ЖФ	Фадеева ул., 18	Жилое частный	1		0	0	0,00015	0,00015	0	0	0,0012	0,0012	ЮТС
ЖФ	Фадеева ул., 18	Жилое частный	1	52	0,008	0	0	0,008	0,0194	0	0	0,0194	ЮТС
ЖФ	Фадеева ул., 20	Жилое частный	1		0	0	0,00006	0,00006	0	0	0,0005	0,0005	ЮТС
ЖФ	Фадеева ул., 20	Жилое частный	1	142	0,01772	0	0	0,01772	0,0429	0	0	0,0429	ЮТС
ЖФ	Фадеева ул., 8	Жилое частный	1		0	0	0,00015	0,00015	0	0	0,0012	0,0012	ЮТС
ЖФ	Фадеева ул., 8	Жилое частный	1	120	0,009	0	0	0,009	0,0218	0	0	0,0218	ЮТС
Итого по ЖФ					0,181	0	0,009	0,19	0,438	0	0,069	0,507	
Итого по кадастровому кварталу					0,181	0	0,009	0,19	0,438	0	0,069	0,507	

Таблица 255 - Тепловые нагрузки потребителей города в кадастровом квартале 22:70:021744

Признак потребителя	Адрес потребителя	Наименование потребителя	Этажность	Площадь отапливаемой, м ²	Нагрузка договорная, Гкал/ч				Годовое потребление, тыс. Гкал				Источник
					Отопление	Вентиляция	ГВС	Сумма	Отопление	Вентиляция	ГВС	Сумма	
ЖФ	Гончарова ул., 16	Жилое частный	1	71	0,009	0	0	0,009	0,0218	0	0	0,0218	ЮТС
ЖФ	Гончарова ул., 16	Жилое частный	1		0	0	0,000615	0,000615	0	0	0,0047	0,0047	ЮТС
ЖФ	Гончарова ул., 18	Жилое частный	1	68	0,009	0	0	0,009	0,0218	0	0	0,0218	ЮТС
ЖФ	Гончарова ул., 18	Жилое частный	1		0	0	0,000615	0,000615	0	0	0,0047	0,0047	ЮТС

Обосновывающие материалы к схеме теплоснабжения муниципального образования город Рубцовск
Алтайского края на период до 2035 года (актуализация на 2025 год)

Признак потребителя	Адрес потребителя	Наименование потребителя	Этажность	Площадь отапливаемая, м ²	Нагрузка договорная, Гкал/ч				Годовое потребление, тыс. Гкал				Источник
					Отопление	Вентиляция	ГВС	Сумма	Отопление	Вентиляция	ГВС	Сумма	
ЖФ	Гончарова ул., 20	Жилое частный	1	64	0,009	0	0	0,009	0,0218	0	0	0,0218	ЮТС
ЖФ	Гончарова ул., 20	Жилое частный	1		0	0	0,000315	0,000315	0	0	0,0024	0,0024	ЮТС
ЖФ	Гончарова ул., 22	Жилое частный	1	72	0,012	0	0	0,012	0,0291	0	0	0,0291	ЮТС
ЖФ	Гончарова ул., 24	Жилое частный	1		0	0	0,000465	0,000465	0	0	0,0036	0,0036	ЮТС
ЖФ	Гончарова ул., 24	Жилое частный	1	71	0,011	0	0	0,011	0,0267	0	0	0,0267	ЮТС
ЖФ	Гончарова ул., 26	Жилое частный	1		0	0	0,000315	0,000315	0	0	0,0024	0,0024	ЮТС
ЖФ	Гончарова ул., 26	Жилое частный	1	36	0,006	0	0	0,006	0,0145	0	0	0,0145	ЮТС
ЖФ	Гончарова ул., 28-1. 28-2	Жилое частный	1	126	0,013	0	0	0,013	0,0315	0	0	0,0315	ЮТС
ЖФ	Гончарова ул., 28-1/28-2	Жилое частный	1		0	0	0,000315	0,000315	0	0	0,0024	0,0024	ЮТС
ЖФ	Гончарова ул., 30	Жилое частный	1		0	0	0,00015	0,00015	0	0	0,0012	0,0012	ЮТС
ЖФ	Гончарова ул., 30	Жилое частный	1	65	0,009	0	0	0,009	0,0218	0	0	0,0218	ЮТС
ЖФ	Гончарова ул., 32	Жилое частный	1		0	0	0,002685	0,002685	0	0	0,0207	0,0207	ЮТС
ЖФ	Гончарова ул., 32	Жилое частный	1	112	0,013	0	0	0,013	0,0315	0	0	0,0315	ЮТС
ЖФ	Фадеева ул., 11	Жилое частный	1		0	0	0,00015	0,00015	0	0	0,0012	0,0012	ЮТС
ЖФ	Фадеева ул., 11	Жилое частный	1	182	0,012	0	0	0,012	0,0291	0	0	0,0291	ЮТС
ЖФ	Фадеева ул., 13	Жилое частный	1		0	0	0,00108	0,00108	0	0	0,0083	0,0083	ЮТС
ЖФ	Фадеева ул., 13	Жилое частный	1	76	0,009	0	0	0,009	0,0218	0	0	0,0218	ЮТС
ЖФ	Фадеева ул., 15	Жилое частный	1		0	0	0,000315	0,000315	0	0	0,0024	0,0024	ЮТС
ЖФ	Фадеева ул., 15	Жилое частный	1	87	0,0014	0	0	0,0014	0,0034	0	0	0,0034	ЮТС
ЖФ	Фадеева ул., 17	Жилое частный	1		0	0	0,00015	0,00015	0	0	0,0012	0,0012	ЮТС
ЖФ	Фадеева ул., 17	Жилое частный	1	75	0,008	0	0	0,008	0,0194	0	0	0,0194	ЮТС
ЖФ	Фадеева ул., 19	Жилое частный	1		0	0	0,00015	0,00015	0	0	0,0012	0,0012	ЮТС
ЖФ	Фадеева ул., 19	Жилое частный	1	70	0,01885	0	0	0,01885	0,0457	0	0	0,0457	ЮТС
ЖФ	Фадеева ул., 21	Жилое частный	1		0	0	0,00015	0,00015	0	0	0,0012	0,0012	ЮТС
ЖФ	Фадеева ул., 21	Жилое частный	1	40	0,007	0	0	0,007	0,017	0	0	0,017	ЮТС
ЖФ	Фадеева ул., 7	Жилое частный	1		0	0	0,00015	0,00015	0	0	0,0012	0,0012	ЮТС
ЖФ	Фадеева ул., 7	Жилое частный	1	86	0,013	0	0	0,013	0,0315	0	0	0,0315	ЮТС
ЖФ	Фадеева ул., 9	Жилое частный	1		0	0	0,002145	0,002145	0	0	0,0165	0,0165	ЮТС
ЖФ	Фадеева ул., 9	Жилое частный	1	56	0,01	0	0	0,01	0,0242	0	0	0,0242	ЮТС
Итого по ЖФ					0,17	0	0,01	0,18	0,413	0	0,075	0,488	
Итого по кадастровому кварталу					0,17	0	0,01	0,18	0,413	0	0,075	0,488	

Обосновывающие материалы к схеме теплоснабжения муниципального образования город Рубцовск
Алтайского края на период до 2035 года (актуализация на 2025 год)

Таблица 256 - Тепловые нагрузки потребителей города в кадастровом квартале 22:70:021745

Признак потребителя	Адрес потребителя	Наименование потребителя	Этажность	Площадь отапливаемой, м ²	Нагрузка договорная, Гкал/ч				Годовое потребление, тыс. Гкал				Источник
					Отопление	Вентиляция	ГВС	Сумма	Отопление	Вентиляция	ГВС	Сумма	
ЖФ	Гончарова ул., 17	Жилое частный	1		0	0	0,00048	0,00048	0	0	0,0037	0,0037	ЮТС
ЖФ	Гончарова ул., 17	Жилое частный	1	58	0,0113	0	0	0,0113	0,0274	0	0	0,0274	ЮТС
ЖФ	Гончарова ул., 19	Жилое частный	1	41	0,007	0	0	0,007	0,017	0	0	0,017	ЮТС
ЖФ	Гончарова ул., 19	Жилое частный	1		0	0	0,000615	0,000615	0	0	0,0047	0,0047	ЮТС
ЖФ	Гончарова ул., 23	Жилое частный	1	90	0,007	0	0	0,007	0,017	0	0	0,017	ЮТС
ЖФ	Гончарова ул., 23	Жилое частный	1		0	0	0,000615	0,000615	0	0	0,0047	0,0047	ЮТС
ЖФ	Гончарова ул., 23А	Жилое частный	1		0	0	0,00082	0,00082	0	0	0,0063	0,0063	ЮТС
ЖФ	Гончарова ул., 23А	Жилое частный	1	122	0,009	0	0	0,009	0,0218	0	0	0,0218	ЮТС
ЖФ	Гончарова ул., 23Б	Жилое частный	1	90	0,015	0	0	0,015	0,0363	0	0	0,0363	ЮТС
ЖФ	Гончарова ул., 25	Жилое частный	1		0	0	0,00015	0,00015	0	0	0,0012	0,0012	ЮТС
ЖФ	Гончарова ул., 25	Жилое частный	1	42	0,006	0	0	0,006	0,0145	0	0	0,0145	ЮТС
ЖФ	Гончарова ул., 27	Жилое частный	1		0	0	0,000315	0,000315	0	0	0,0024	0,0024	ЮТС
ЖФ	Гончарова ул., 27	Жилое частный	1	44	0,007	0	0	0,007	0,017	0	0	0,017	ЮТС
ЖФ	Крылова ул., 18	Жилое частный	1		0,01	0	0	0,01	0,0242	0	0	0,0242	ЮТС
ЖФ	Крылова ул., 20	Жилое частный	1	58	0,008	0	0	0,008	0,0194	0	0	0,0194	ЮТС
ЖФ	Крылова ул., 22	Жилое частный	1	43	0,0142	0	0	0,0142	0,0344	0	0	0,0344	ЮТС
ЖФ	Крылова ул., 24	Жилое частный	1	82	0,009	0	0	0,009	0,0218	0	0	0,0218	ЮТС
ЖФ	Крылова ул., 24А	Жилое частный	1	61	0,007	0	0	0,007	0,017	0	0	0,017	ЮТС
ЖФ	Крылова ул., 26	Жилое частный	1	57	0,01773	0	0	0,01773	0,043	0	0	0,043	ЮТС
ЖФ	Крылова ул., 26а	Жилое частный	1		0	0	0,00015	0,00015	0	0	0,0012	0,0012	ЮТС
ЖФ	Крылова ул., 26А	Жилое частный	1	70	0,018	0	0	0,018	0,0436	0	0	0,0436	ЮТС
ЖФ	Крылова ул., 28	Жилое частный	1		0	0	0,00015	0,00015	0	0	0,0012	0,0012	ЮТС
ЖФ	Крылова ул., 28	Жилое частный	1	40	0,007	0	0	0,007	0,017	0	0	0,017	ЮТС
ЖФ	Крылова ул., 30	Жилое частный	1		0	0	0,00015	0,00015	0	0	0,0012	0,0012	ЮТС
ЖФ	Крылова ул., 30	Жилое частный	1	39	0,006	0	0	0,006	0,0145	0	0	0,0145	ЮТС
Итого по ЖФ					0,159	0	0,004	0,163	0,386	0	0,031	0,417	
Итого по кадастровому кварталу					0,159	0	0,004	0,163	0,386	0	0,031	0,417	

Обосновывающие материалы к схеме теплоснабжения муниципального образования город Рубцовск
Алтайского края на период до 2035 года (актуализация на 2025 год)

Таблица 257 - Тепловые нагрузки потребителей города в кадастровом квартале 22:70:021746

Признак потребителя	Адрес потребителя	Наименование потребителя	Этажность	Площадь отапливаемой, м ²	Нагрузка договорная, Гкал/ч				Годовое потребление, тыс. Гкал				Источник
					Отопление	Вентиляция	ГВС	Сумма	Отопление	Вентиляция	ГВС	Сумма	
ЖФ	Крылова ул., 17	Жилое частный	1	52	0,006	0	0	0,006	0,0145	0	0	0,0145	ЮТС
ЖФ	Крылова ул., 19	Жилое частный	1	57	0,007	0	0	0,007	0,017	0	0	0,017	ЮТС
ЖФ	Крылова ул., 21	Жилое частный	1	46	0,007	0	0	0,007	0,017	0	0	0,017	ЮТС
ЖФ	Крылова ул., 23	Жилое частный	1	49	0,0194	0	0	0,0194	0,047	0	0	0,047	ЮТС
ЖФ	Крылова ул., 25	Жилое частный	1	58	0,009	0	0	0,009	0,0218	0	0	0,0218	ЮТС
ЖФ	Крылова ул., 27	Жилое частный	1	63	0,009	0	0	0,009	0,0218	0	0	0,0218	ЮТС
ЖФ	Крылова ул., 27	Жилое частный	1		0	0	0,00015	0,00015	0	0	0,0012	0,0012	ЮТС
ЖФ	Крылова ул., 29	Жилое частный	1	66	0,011	0	0	0,011	0,0267	0	0	0,0267	ЮТС
ЖФ	Крылова ул., 29	Жилое частный	1		0	0	0,00015	0,00015	0	0	0,0012	0,0012	ЮТС
ЖФ	Крылова ул., 31	Жилое частный	1	35	0,006	0	0	0,006	0,0145	0	0	0,0145	ЮТС
ЖФ	Крылова ул., 31	Жилое частный	1		0	0	0,00015	0,00015	0	0	0,0012	0,0012	ЮТС
ЖФ	Тургенева ул., 18	Жилое частный	1		0	0	0,015	0,015	0	0	0,1157	0,1157	ЮТС
ЖФ	Тургенева ул., 18	Жилое частный	1	65	0,009	0	0	0,009	0,0218	0	0	0,0218	ЮТС
ЖФ	Тургенева ул., 20	Жилое частный	1		0	0	0,015	0,015	0	0	0,1157	0,1157	ЮТС
ЖФ	Тургенева ул., 20	Жилое частный	1	43	0,005	0	0	0,005	0,0121	0	0	0,0121	ЮТС
ЖФ	Тургенева ул., 22	Жилое частный	1		0	0	0,015	0,015	0	0	0,1157	0,1157	ЮТС
ЖФ	Тургенева ул., 22	Жилое частный	1	65	0,009	0	0	0,009	0,0218	0	0	0,0218	ЮТС
ЖФ	Тургенева ул., 24	Жилое частный	1	52	0,007	0	0	0,007	0,017	0	0	0,017	ЮТС
ЖФ	Тургенева ул., 24	Жилое частный	1		0	0	0,015	0,015	0	0	0,1157	0,1157	ЮТС
ЖФ	Тургенева ул., 26	Жилое частный	1		0	0	0,015	0,015	0	0	0,1157	0,1157	ЮТС
ЖФ	Тургенева ул., 26	Жилое частный	1	77	0,009	0	0	0,009	0,0218	0	0	0,0218	ЮТС
ЖФ	Тургенева ул., 28	Жилое частный	1		0	0	0,015	0,015	0	0	0,1157	0,1157	ЮТС
ЖФ	Тургенева ул., 28	Жилое частный	1	61	0,008	0	0	0,008	0,0194	0	0	0,0194	ЮТС
ЖФ	Тургенева ул., 30	Жилое частный	1		0	0	0,015	0,015	0	0	0,1157	0,1157	ЮТС
ЖФ	Тургенева ул., 30	Жилое частный	1	69	0,009	0	0	0,009	0,0218	0	0	0,0218	ЮТС
ЖФ	Тургенева ул., 32	Жилое частный	1		0	0	0,015	0,015	0	0	0,1157	0,1157	ЮТС
ЖФ	Тургенева ул., 32	Жилое частный	1	52	0,007	0	0	0,007	0,017	0	0	0,017	ЮТС
Итого по ЖФ					0,137	0	0,12	0,258	0,333	0	0,929	1,262	
Итого по кадастровому кварталу					0,137	0	0,12	0,258	0,333	0	0,929	1,262	

Обосновывающие материалы к схеме теплоснабжения муниципального образования город Рубцовск
Алтайского края на период до 2035 года (актуализация на 2025 год)

Таблица 258 - Тепловые нагрузки потребителей города в кадастровом квартале 22:70:021747

Признак потребителя	Адрес потребителя	Наименование потребителя	Этажность	Площадь отапливаемой, м ²	Нагрузка договорная, Гкал/ч				Годовое потребление, тыс. Гкал				Источник
					Отопление	Вентиляция	ГВС	Сумма	Отопление	Вентиляция	ГВС	Сумма	
ЖФ	Осипенко ул., 214	Жилое частный	1	39	0,005	0	0	0,005	0,0121	0	0	0,0121	ЮТС
ЖФ	Тургенева ул., 17	Жилое частный	1		0	0	0,015	0,015	0	0	0,1157	0,1157	ЮТС
ЖФ	Тургенева ул., 17	Жилое частный	1	48	0,007	0	0	0,007	0,017	0	0	0,017	ЮТС
ЖФ	Тургенева ул., 19	Жилое частный	1	60	0,00824	0	0	0,00824	0,02	0	0	0,02	ЮТС
ЖФ	Тургенева ул., 21	Жилое частный	1		0	0	0,015	0,015	0	0	0,1157	0,1157	ЮТС
ЖФ	Тургенева ул., 21	Жилое частный	1	48	0,008	0	0	0,008	0,0194	0	0	0,0194	ЮТС
ЖФ	Тургенева ул., 23	Жилое частный	1		0	0	0,015	0,015	0	0	0,1157	0,1157	ЮТС
ЖФ	Тургенева ул., 23	Жилое частный	1	45	0,008	0	0	0,008	0,0194	0	0	0,0194	ЮТС
ЖФ	Тургенева ул., 25	Жилое частный	1		0	0	0,015	0,015	0	0	0,1157	0,1157	ЮТС
ЖФ	Тургенева ул., 25	Жилое частный	1	58	0,009	0	0	0,009	0,0218	0	0	0,0218	ЮТС
ЖФ	Тургенева ул., 27	Жилое частный	1		0	0	0,015	0,015	0	0	0,1157	0,1157	ЮТС
ЖФ	Тургенева ул., 27	Жилое частный	1	47	0,008	0	0	0,008	0,0194	0	0	0,0194	ЮТС
ЖФ	Тургенева ул., 29	Жилое частный	1		0	0	0,015	0,015	0	0	0,1157	0,1157	ЮТС
ЖФ	Тургенева ул., 29	Жилое частный	1	40	0,007	0	0	0,007	0,017	0	0	0,017	ЮТС
ЖФ	Тургенева ул., 31	Жилое частный	1	64	0,01	0	0	0,01	0,0242	0	0	0,0242	ЮТС
ЖФ	Тургенева ул., 31	Жилое частный	1		0	0	0,015	0,015	0	0	0,1157	0,1157	ЮТС
ЖФ	Тургенева ул., 33	Жилое частный	1	61	0,007	0	0	0,007	0,017	0	0	0,017	ЮТС
ЖФ	Тургенева ул., 33	Жилое частный	1		0	0	0,015	0,015	0	0	0,1157	0,1157	ЮТС
Итого по ЖФ					0,077	0	0,12	0,197	0,187	0	0,926	1,113	
Итого по кадастровому кварталу					0,077	0	0,12	0,197	0,187	0	0,926	1,113	

Таблица 259 - Тепловые нагрузки потребителей города в кадастровом квартале 22:70:021749

Признак потребителя	Адрес потребителя	Наименование потребителя	Этажность	Площадь отапливаемой, м ²	Нагрузка договорная, Гкал/ч				Годовое потребление, тыс. Гкал				Источник
					Отопление	Вентиляция	ГВС	Сумма	Отопление	Вентиляция	ГВС	Сумма	
ЖФ	Островского ул., 19	Жилое частный	1	58	0,005	0	0	0,005	0,0121	0	0	0,0121	ЮТС
ЖФ	Островского ул., 21	Жилое частный	1	58	0,009	0	0	0,009	0,0218	0	0	0,0218	ЮТС
ЖФ	Островского ул., 23	Жилое частный	1	58	0,009	0	0	0,009	0,0218	0	0	0,0218	ЮТС
ЖФ	Островского ул., 27	Жилое частный	1	72	0,011	0	0	0,011	0,0267	0	0	0,0267	ЮТС
Итого по ЖФ					0,034	0	0	0,034	0,082	0	0	0,082	0,034
Итого по кадастровому кварталу					0,034	0	0	0,034	0,082	0	0	0,082	0,034

Обосновывающие материалы к схеме теплоснабжения муниципального образования город Рубцовск
Алтайского края на период до 2035 года (актуализация на 2025 год)

Таблица 260 - Тепловые нагрузки потребителей города в кадастровом квартале 22:70:021750

Признак потребителя	Адрес потребителя	Наименование потребителя	Этажность	Площадь отапливаемой, м ²	Нагрузка договорная, Гкал/ч				Годовое потребление, тыс. Гкал				Источник
					Отопление	Вентиляция	ГВС	Сумма	Отопление	Вентиляция	ГВС	Сумма	
ОДЗ	Ленина пр-т., 204/2	Административное	4		0,0283	0	0	0,0283	0,066	0	0	0,066	ЮТС
ОДЗ	Ленина пр-т., 204/2	Административное	4	2370	0,2679	0	0	0,2679	0,6243	0	0	0,6243	ЮТС
ОДЗ	Ленина пр-т., 204/2	Административное	4		0	0	0,00187	0,00187	0	0	0,0144	0,0144	ЮТС
ЖФ	Ленина пр-т., 231	Жилое частный	1		0	0	0,0012	0,0012	0	0	0,0093	0,0093	ЮТС
ЖФ	Ленина пр-т., 231	Жилое частный	1	56	0,0128	0	0	0,0128	0,031	0	0	0,031	ЮТС
ЖФ	Ленина пр-т., 233	Жилое частный	1		0	0	0,0012	0,0012	0	0	0,0093	0,0093	ЮТС
ЖФ	Ленина пр-т., 233	Жилое частный	1	59	0,013	0	0	0,013	0,0315	0	0	0,0315	ЮТС
ЖФ	Ленина пр-т., 235	Жилое частный	1	49	0,0087	0	0	0,0087	0,0211	0	0	0,0211	ЮТС
ЖФ	Ленина пр-т., 237	Жилое частный	1		0	0	0,0003	0,0003	0	0	0,0023	0,0023	ЮТС
ЖФ	Ленина пр-т., 237	Жилое частный	1	95	0,0137	0	0	0,0137	0,0332	0	0	0,0332	ЮТС
ОДЗ	Ленина пр-т., 237а	Административное	1		0	0	0,0016	0,0016	0	0	0,0123	0,0123	ЮТС
ОДЗ	Ленина пр-т., 237а	Административное	1	208	0,015	0	0	0,015	0,035	0	0	0,035	ЮТС
ЖФ	Фадеева ул., 22	Жилое частный	1	34	0,0025	0	0	0,0025	0,0061	0	0	0,0061	ЮТС
ЖФ	Фадеева ул., 22	Жилое частный	1		0	0	0,00015	0,00015	0	0	0,0012	0,0012	ЮТС
ЖФ	Фадеева ул., 24	Жилое частный	1		0	0	0,00108	0,00108	0	0	0,0083	0,0083	ЮТС
ЖФ	Фадеева ул., 24	Жилое частный	1	54	0,007	0	0	0,007	0,017	0	0	0,017	ЮТС
ЖФ	Фадеева ул., 26	Жилое частный	1	179	0,012	0	0	0,012	0,0291	0	0	0,0291	ЮТС
ЖФ	Фадеева ул., 26	Жилое частный	1		0	0	0,000315	0,000315	0	0	0,0024	0,0024	ЮТС
Итого по ЖФ					0,07	0	0,004	0,074	0,169	0	0,033	0,202	
Итого по ОДЗ					0,311	0	0,003	0,315	0,725	0	0,027	0,752	
Итого по кадастровому кварталу					0,381	0	0,007	0,389	0,894	0	0,06	0,954	

Таблица 261 - Тепловые нагрузки потребителей города в кадастровом квартале 22:70:021751

Признак потребителя	Адрес потребителя	Наименование потребителя	Этажность	Площадь отапливаемой, м ²	Нагрузка договорная, Гкал/ч				Годовое потребление, тыс. Гкал				Источник
					Отопление	Вентиляция	ГВС	Сумма	Отопление	Вентиляция	ГВС	Сумма	
ЖФ	Гончарова ул., 38	Жилое частный	1		0	0	0,000315	0,000315	0	0	0,0024	0,0024	ЮТС
ЖФ	Гончарова ул., 38	Жилое частный	1	54	0,01447	0	0	0,01447	0,0351	0	0	0,0351	ЮТС
ЖФ	Гончарова ул., 40	Жилое частный	1		0	0	0,000315	0,000315	0	0	0,0024	0,0024	ЮТС

Обосновывающие материалы к схеме теплоснабжения муниципального образования город Рубцовск
Алтайского края на период до 2035 года (актуализация на 2025 год)

Признак потребителя	Адрес потребителя	Наименование потребителя	Этажность	Площадь отапливаемой, м ²	Нагрузка договорная, Гкал/ч				Годовое потребление, тыс. Гкал				Источник
					Отопление	Вентиляция	ГВС	Сумма	Отопление	Вентиляция	ГВС	Сумма	
ЖФ	Гончарова ул., 40	Жилое частный	1	76	0,011	0	0	0,011	0,0267	0	0	0,0267	ЮТС
ЖФ	Гончарова ул., 42	Жилое частный	1	55	0,013	0	0	0,013	0,0315	0	0	0,0315	ЮТС
ЖФ	Гончарова ул., 44	Жилое частный	1	105	0,008	0	0	0,008	0,0194	0	0	0,0194	ЮТС
ЖФ	Гончарова ул., 44	Жилое частный	1		0	0	0,000615	0,000615	0	0	0,0047	0,0047	ЮТС
ЖФ	Фадеева ул., 25	Жилое частный	1		0	0	0,00108	0,00108	0	0	0,0083	0,0083	ЮТС
ЖФ	Фадеева ул., 25	Жилое частный	1	91	0,012	0	0	0,012	0,0291	0	0	0,0291	ЮТС
ЖФ	Фадеева ул., 27	Жилое частный	1		0	0	0,000315	0,000315	0	0	0,0024	0,0024	ЮТС
ЖФ	Фадеева ул., 27	Жилое частный	1	71	0,016	0	0	0,016	0,0388	0	0	0,0388	ЮТС
ЖФ	Фадеева ул., 29	Жилое частный	1		0	0	0,000315	0,000315	0	0	0,0024	0,0024	ЮТС
ЖФ	Фадеева ул., 29	Жилое частный	1	69	0,0169	0	0	0,0169	0,0409	0	0	0,0409	ЮТС
ЖФ	Фадеева ул., 31	Жилое частный	1	42	0,018	0	0	0,018	0,0436	0	0	0,0436	ЮТС
Итого по ЖФ					0,109	0	0,003	0,112	0,265	0	0,023	0,288	
Итого по кадастровому кварталу					0,109	0	0,003	0,112	0,265	0	0,023	0,288	

Таблица 262 - Тепловые нагрузки потребителей города в кадастровом квартале 22:70:021752

Признак потребителя	Адрес потребителя	Наименование потребителя	Этажность	Площадь отапливаемой, м ²	Нагрузка договорная, Гкал/ч				Годовое потребление, тыс. Гкал				Источник
					Отопление	Вентиляция	ГВС	Сумма	Отопление	Вентиляция	ГВС	Сумма	
ЖФ	Гончарова ул., 29	Жилое частный	1		0	0	0,000315	0,000315	0	0	0,0024	0,0024	ЮТС
ЖФ	Гончарова ул., 29	Жилое частный	1	55	0,008	0	0	0,008	0,0194	0	0	0,0194	ЮТС
ЖФ	Гончарова ул., 31	Жилое частный	1		0	0	0,000315	0,000315	0	0	0,0024	0,0024	ЮТС
ЖФ	Гончарова ул., 31	Жилое частный	1	71	0,012	0	0	0,012	0,0291	0	0	0,0291	ЮТС
ЖФ	Гончарова ул., 33	Жилое частный	1	44	0,007	0	0	0,007	0,017	0	0	0,017	ЮТС
ЖФ	Гончарова ул., 35	Жилое частный	1	55	0,008	0	0	0,008	0,0194	0	0	0,0194	ЮТС
ЖФ	Гончарова ул., 37	Жилое частный	1		0	0	0,000315	0,000315	0	0	0,0024	0,0024	ЮТС
ЖФ	Гончарова ул., 37	Жилое частный	1	56	0,009	0	0	0,009	0,0218	0	0	0,0218	ЮТС
ЖФ	Гончарова ул., 39	Жилое частный	1	59	0,008	0	0	0,008	0,0194	0	0	0,0194	ЮТС
ЖФ	Гончарова ул., 39	Жилое частный	1		0	0	0,000315	0,000315	0	0	0,0024	0,0024	ЮТС
ЖФ	Гончарова ул., 41	Жилое частный	1	44	0,00864	0	0	0,00864	0,0209	0	0	0,0209	ЮТС
ЖФ	Гончарова ул., 41	Жилое частный	1		0	0	0,000315	0,000315	0	0	0,0024	0,0024	ЮТС

Обосновывающие материалы к схеме теплоснабжения муниципального образования город Рубцовск
Алтайского края на период до 2035 года (актуализация на 2025 год)

Признак потребителя	Адрес потребителя	Наименование потребителя	Этажность	Площадь отапливаемой, м ²	Нагрузка договорная, Гкал/ч				Годовое потребление, тыс. Гкал				Источник
					Отопление	Вентиляция	ГВС	Сумма	Отопление	Вентиляция	ГВС	Сумма	
ЖФ	Крылова ул., 32	Жилое частный	1	61	0,007	0	0	0,007	0,017	0	0	0,017	ЮТС
ЖФ	Крылова ул., 32	Жилое частный	1		0	0	0,00015	0,00015	0	0	0,0012	0,0012	ЮТС
ЖФ	Крылова ул., 34	Жилое частный	1	44	0,007	0	0	0,007	0,017	0	0	0,017	ЮТС
ЖФ	Крылова ул., 34	Жилое частный	1		0	0	0,00015	0,00015	0	0	0,0012	0,0012	ЮТС
ЖФ	Крылова ул., 36	Жилое частный	1	41	0,005	0	0	0,005	0,0121	0	0	0,0121	ЮТС
ЖФ	Крылова ул., 36	Жилое частный	1		0	0	0,00015	0,00015	0	0	0,0012	0,0012	ЮТС
ЖФ	Крылова ул., 38	Жилое частный	1		0	0	0,000465	0,000465	0	0	0,0036	0,0036	ЮТС
ЖФ	Крылова ул., 38	Жилое частный	1	48	0,009	0	0	0,009	0,0218	0	0	0,0218	ЮТС
ЖФ	Крылова ул., 40	Жилое частный	1		0	0	0,000465	0,000465	0	0	0,0036	0,0036	ЮТС
ЖФ	Крылова ул., 40	Жилое частный	1	59	0,008	0	0	0,008	0,0194	0	0	0,0194	ЮТС
ЖФ	Крылова ул., 42	Жилое частный	1	49	0,007	0	0	0,007	0,017	0	0	0,017	ЮТС
ЖФ	Крылова ул., 42	Жилое частный	1		0	0	0,00015	0,00015	0	0	0,0012	0,0012	ЮТС
ЖФ	Крылова ул., 44	Жилое частный	1		0	0	0,000615	0,000615	0	0	0,0047	0,0047	ЮТС
ЖФ	Крылова ул., 44	Жилое частный	1	44	0,007	0	0	0,007	0,017	0	0	0,017	ЮТС
Итого по ЖФ					0,111	0	0,004	0,114	0,268	0	0,029	0,297	
Итого по кадастровому кварталу					0,111	0	0,004	0,114	0,268	0	0,029	0,297	

Таблица 263 - Тепловые нагрузки потребителей города в кадастровом квартале 22:70:021753

Признак потребителя	Адрес потребителя	Наименование потребителя	Этажность	Площадь отапливаемой, м ²	Нагрузка договорная, Гкал/ч				Годовое потребление, тыс. Гкал				Источник
					Отопление	Вентиляция	ГВС	Сумма	Отопление	Вентиляция	ГВС	Сумма	
ЖФ	Крылова ул., 33-1/33-2	Жилое частный	1	43	0,0182	0	0	0,0182	0,0441	0	0	0,0441	ЮТС
ЖФ	Крылова ул., 33-1/33-2	Жилое частный	1		0	0	0,00015	0,00015	0	0	0,0012	0,0012	ЮТС
ЖФ	Крылова ул., 35	Жилое частный	1	47	0,007	0	0	0,007	0,017	0	0	0,017	ЮТС
ЖФ	Крылова ул., 35	Жилое частный	1		0	0	0,00015	0,00015	0	0	0,0012	0,0012	ЮТС
ЖФ	Крылова ул., 37	Жилое частный	1	43	0,006	0	0	0,006	0,0145	0	0	0,0145	ЮТС
ЖФ	Крылова ул., 37	Жилое частный	1		0	0	0,00015	0,00015	0	0	0,0012	0,0012	ЮТС
ЖФ	Крылова ул., 39	Жилое частный	1	52	0,008	0	0	0,008	0,0194	0	0	0,0194	ЮТС
ЖФ	Крылова ул., 39	Жилое частный	1		0	0	0,000315	0,000315	0	0	0,0024	0,0024	ЮТС
ЖФ	Крылова ул., 41	Жилое частный	1	62	0,009	0	0	0,009	0,0218	0	0	0,0218	ЮТС

Обосновывающие материалы к схеме теплоснабжения муниципального образования город Рубцовск
Алтайского края на период до 2035 года (актуализация на 2025 год)

Признак потребителя	Адрес потребителя	Наименование потребителя	Этажность	Площадь отапливаемой, м ²	Нагрузка договорная, Гкал/ч				Годовое потребление, тыс. Гкал				Источник
					Отопление	Вентиляция	ГВС	Сумма	Отопление	Вентиляция	ГВС	Сумма	
ЖФ	Крылова ул., 43	Жилое частный	1	62	0,011	0	0	0,011	0,0267	0	0	0,0267	ЮТС
ЖФ	Крылова ул., 43	Жилое частный	1		0	0	0,00015	0,00015	0	0	0,0012	0,0012	ЮТС
ЖФ	Крылова ул., 45	Жилое частный	1		0	0	0,00015	0,00015	0	0	0,0012	0,0012	ЮТС
ЖФ	Крылова ул., 45	Жилое частный	1	64	0,009	0	0	0,009	0,0218	0	0	0,0218	ЮТС
ЖФ	Тургенева ул., 34	Жилое частный	1		0	0	0,015	0,015	0	0	0,1157	0,1157	ЮТС
ЖФ	Тургенева ул., 34	Жилое частный	1	41	0,007	0	0	0,007	0,017	0	0	0,017	ЮТС
ЖФ	Тургенева ул., 36	Жилое частный	1		0	0	0,015	0,015	0	0	0,1157	0,1157	ЮТС
ЖФ	Тургенева ул., 36	Жилое частный	1	43	0,005	0	0	0,005	0,0121	0	0	0,0121	ЮТС
ЖФ	Тургенева ул., 38	Жилое частный	1		0	0	0,015	0,015	0	0	0,1157	0,1157	ЮТС
ЖФ	Тургенева ул., 38	Жилое частный	1	38	0,006	0	0	0,006	0,0145	0	0	0,0145	ЮТС
ЖФ	Тургенева ул., 40	Жилое частный	1		0	0	0,015	0,015	0	0	0,1157	0,1157	ЮТС
ЖФ	Тургенева ул., 40	Жилое частный	1	62	0,009	0	0	0,009	0,0218	0	0	0,0218	ЮТС
ЖФ	Тургенева ул., 42	Жилое частный	1		0	0	0,015	0,015	0	0	0,1157	0,1157	ЮТС
ЖФ	Тургенева ул., 42	Жилое частный	1	38	0,012	0	0	0,012	0,0291	0	0	0,0291	ЮТС
ЖФ	Тургенева ул., 44	Жилое частный	1		0	0	0,015	0,015	0	0	0,1157	0,1157	ЮТС
ЖФ	Тургенева ул., 44	Жилое частный	1	47	0,007	0	0	0,007	0,017	0	0	0,017	ЮТС
ЖФ	Тургенева ул., 46-1/46-2	Жилое частный	1	72	0,012	0	0	0,012	0,0291	0	0	0,0291	ЮТС
ЖФ	Тургенева ул., 46-1/46-2	Жилое частный	1		0	0	0,015	0,015	0	0	0,1157	0,1157	ЮТС
Итого по ЖФ					0,126	0	0,106	0,232	0,306	0	0,818	1,124	
Итого по кадастровому кварталу					0,126	0	0,106	0,232	0,306	0	0,818	1,124	

Таблица 264 - Тепловые нагрузки потребителей города в кадастровом квартале 22:70:021754

Признак потребителя	Адрес потребителя	Наименование потребителя	Этажность	Площадь отапливаемой, м ²	Нагрузка договорная, Гкал/ч				Годовое потребление, тыс. Гкал				Источник
					Отопление	Вентиляция	ГВС	Сумма	Отопление	Вентиляция	ГВС	Сумма	
ЖФ	Осипенко ул., 216	Жилое частный	1		0	0	0,000315	0,000315	0	0	0,0024	0,0024	ЮТС
ЖФ	Осипенко ул., 216	Жилое частный	1	67	0,007	0	0	0,007	0,017	0	0	0,017	ЮТС
ЖФ	Осипенко ул., 218	Жилое частный	1	54	0,009	0	0	0,009	0,0218	0	0	0,0218	ЮТС
ЖФ	Осипенко ул., 220	Жилое частный	1	39	0,006	0	0	0,006	0,0145	0	0	0,0145	ЮТС
ЖФ	Осипенко ул., 222	Жилое частный	1	144	0,008	0	0	0,008	0,0194	0	0	0,0194	ЮТС

Обосновывающие материалы к схеме теплоснабжения муниципального образования город Рубцовск
Алтайского края на период до 2035 года (актуализация на 2025 год)

Признак потребителя	Адрес потребителя	Наименование потребителя	Этажность	Площадь отопляемая, м ²	Нагрузка договорная, Гкал/ч				Годовое потребление, тыс. Гкал				Источник
					Отопление	Вентиляция	ГВС	Сумма	Отопление	Вентиляция	ГВС	Сумма	
ЖФ	Осипенко ул., 224	Жилое частный	1	53	0,009	0	0	0,009	0,0218	0	0	0,0218	ЮТС
ЖФ	Осипенко ул., 226	Жилое частный	1	59	0,007	0	0	0,007	0,017	0	0	0,017	ЮТС
ЖФ	Тургенева ул., 35	Жилое частный	1		0	0	0,015	0,015	0	0	0,1157	0,1157	ЮТС
ЖФ	Тургенева ул., 35	Жилое частный	1	56	0,008	0	0	0,008	0,0194	0	0	0,0194	ЮТС
ЖФ	Тургенева ул., 37	Жилое частный	1	69	0,009	0	0	0,009	0,0218	0	0	0,0218	ЮТС
ЖФ	Тургенева ул., 37	Жилое частный	1		0	0	0,015	0,015	0	0	0,1157	0,1157	ЮТС
ЖФ	Тургенева ул., 39	Жилое частный	1		0	0	0,015	0,015	0	0	0,1157	0,1157	ЮТС
ЖФ	Тургенева ул., 39	Жилое частный	1	56	0,005	0	0	0,005	0,0121	0	0	0,0121	ЮТС
ЖФ	Тургенева ул., 41	Жилое частный	1		0	0	0,015	0,015	0	0	0,1157	0,1157	ЮТС
ЖФ	Тургенева ул., 41	Жилое частный	1	56	0,007	0	0	0,007	0,017	0	0	0,017	ЮТС
ЖФ	Тургенева ул., 43	Жилое частный	1	45	0,007	0	0	0,007	0,017	0	0	0,017	ЮТС
ЖФ	Тургенева ул., 43	Жилое частный	1		0	0	0,015	0,015	0	0	0,1157	0,1157	ЮТС
ЖФ	Тургенева ул., 45	Жилое частный	1		0	0	0,015	0,015	0	0	0,1157	0,1157	ЮТС
ЖФ	Тургенева ул., 45	Жилое частный	1	56	0,009	0	0	0,009	0,0218	0	0	0,0218	ЮТС
ЖФ	Тургенева ул., 47-1	Жилое частный	1	45	0,0075	0	0	0,0075	0,0182	0	0	0,0182	ЮТС
ЖФ	Тургенева ул., 47-1	Жилое частный	1		0	0	0,015	0,015	0	0	0,1157	0,1157	ЮТС
ЖФ	Тургенева ул., 47-2	Жилое частный	1	45	0,0075	0	0	0,0075	0,0182	0	0	0,0182	ЮТС
ЖФ	Тургенева ул., 47-2	Жилое частный	1		0	0	0,015	0,015	0	0	0,1157	0,1157	ЮТС
Итого по ЖФ					0,106	0	0,12	0,226	0,257	0	0,928	1,185	
Итого по кадастровому кварталу					0,106	0	0,12	0,226	0,257	0	0,928	1,185	

Таблица 265 - Тепловые нагрузки потребителей города в кадастровом квартале 22:70:021756

Признак потребителя	Адрес потребителя	Наименование потребителя	Этажность	Площадь отопляемая, м ²	Нагрузка договорная, Гкал/ч				Годовое потребление, тыс. Гкал				Источник
					Отопление	Вентиляция	ГВС	Сумма	Отопление	Вентиляция	ГВС	Сумма	
ЖФ	Осипенко ул., 289	Жилое частный	1	92	0,014	0	0	0,014	0,0339	0	0	0,0339	ЮТС
ЖФ	Осипенко ул., 291	Жилое частный	1	56	0,008	0	0	0,008	0,0194	0	0	0,0194	ЮТС
ЖФ	Осипенко ул., 293	Жилое частный	1		0	0	0,000315	0,000315	0	0	0,0024	0,0024	ЮТС
ЖФ	Осипенко ул., 293	Жилое частный	1		0	0	0,000315	0,000315	0	0	0,0024	0,0024	ЮТС
ЖФ	Осипенко ул., 293	Жилое частный	1	52	0,007	0	0	0,007	0,017	0	0	0,017	ЮТС

Обосновывающие материалы к схеме теплоснабжения муниципального образования город Рубцовск
Алтайского края на период до 2035 года (актуализация на 2025 год)

Признак потребителя	Адрес потребителя	Наименование потребителя	Этажность	Площадь отапливаемая, м ²	Нагрузка договорная, Гкал/ч				Годовое потребление, тыс. Гкал				Источник
					Отопление	Вентиляция	ГВС	Сумма	Отопление	Вентиляция	ГВС	Сумма	
ЖФ	Островского ул., 20	Жилое частный	1	50	0,0052	0	0	0,0052	0,0126	0	0	0,0126	ЮТС
ЖФ	Островского ул., 22	Жилое частный	1	73	0,009	0	0	0,009	0,0218	0	0	0,0218	ЮТС
ЖФ	Островского ул., 24	Жилое частный	1	57	0,008	0	0	0,008	0,0194	0	0	0,0194	ЮТС
ЖФ	Островского ул., 26	Жилое частный	1	56	0,008	0	0	0,008	0,0194	0	0	0,0194	ЮТС
ЖФ	Островского ул., 28	Жилое частный	1	37	0,006	0	0	0,006	0,0145	0	0	0,0145	ЮТС
ЖФ	Островского ул., 30	Жилое частный	1	57	0,008	0	0	0,008	0,0194	0	0	0,0194	ЮТС
ЖФ	Островского ул., 32	Жилое частный	1	52	0,007	0	0	0,007	0,017	0	0	0,017	ЮТС
ЖФ	Островского ул., 36	Жилое частный	1	73	0,006	0	0	0,006	0,0145	0	0	0,0145	ЮТС
ЖФ	Чехова ул., 1-1	Жилое частный	1		0,008	0	0	0,008	0,0194	0	0	0,0194	ЮТС
ЖФ	Чехова ул., 1-2	Жилое частный	1		0,007	0	0	0,007	0,017	0	0	0,017	ЮТС
ЖФ	Чехова ул., 13	Жилое частный	1	189	0,012	0	0	0,012	0,0291	0	0	0,0291	ЮТС
ЖФ	Чехова ул., 17	Жилое частный	1	114	0,005	0	0	0,005	0,0121	0	0	0,0121	ЮТС
ЖФ	Чехова ул., 19	Жилое частный	1	99	0,011	0	0	0,011	0,0267	0	0	0,0267	ЮТС
ЖФ	Чехова ул., 23	Жилое частный	1	122	0,0223	0	0	0,0223	0,054	0	0	0,054	ЮТС
ЖФ	Чехова ул., 25-2	Жилое частный	1	64	0,004	0	0	0,004	0,0097	0	0	0,0097	ЮТС
ЖФ	Чехова ул., 27	Жилое частный	1	108	0,014	0	0	0,014	0,0339	0	0	0,0339	ЮТС
ЖФ	Чехова ул., 3	Жилое частный	1	42	0,007	0	0	0,007	0,017	0	0	0,017	ЮТС
ЖФ	Чехова ул., 31	Жилое частный	1	67	0,009	0	0	0,009	0,0218	0	0	0,0218	ЮТС
ЖФ	Чехова ул., 33-1	Жилое частный	1	50	0,014	0	0	0,014	0,0339	0	0	0,0339	ЮТС
ЖФ	Чехова ул., 5	Жилое частный	1	40	0,008	0	0	0,008	0,0194	0	0	0,0194	ЮТС
ЖФ	Чехова ул., 7	Жилое частный	1		0	0	0,00108	0,00108	0	0	0,0083	0,0083	ЮТС
ЖФ	Чехова ул., 7	Жилое частный	1		0	0	0,00108	0,00108	0	0	0,0083	0,0083	ЮТС
ЖФ	Чехова ул., 7	Жилое частный	1	67	0,011	0	0	0,011	0,0267	0	0	0,0267	ЮТС
ЖФ	Чехова ул., 7	Жилое частный	1		0	0	0,00108	0,00108	0	0	0,0083	0,0083	ЮТС
ЖФ	Чехова ул., 7	Жилое частный	1		0	0	0,00108	0,00108	0	0	0,0083	0,0083	ЮТС
ЖФ	Чехова ул., 9	Жилое частный	1	97	0,012	0	0	0,012	0,0291	0	0	0,0291	ЮТС
Итого по ЖФ					0,231	0	0,005	0,235	0,559	0	0,038	0,597	
Итого по кадастровому кварталу					0,231	0	0,005	0,235	0,559	0	0,038	0,597	

Обосновывающие материалы к схеме теплоснабжения муниципального образования город Рубцовск
Алтайского края на период до 2035 года (актуализация на 2025 год)

Таблица 266 - Тепловые нагрузки потребителей города в кадастровом квартале 22:70:021757

Признак потребителя	Адрес потребителя	Наименование потребителя	Этажность	Площадь отапливаемой, м ²	Нагрузка договорная, Гкал/ч				Годовое потребление, тыс. Гкал				Источник
					Отопление	Вентиляция	ГВС	Сумма	Отопление	Вентиляция	ГВС	Сумма	
ЖФ	Осипенко ул., 299-1	Жилое частный	1	67	0,0112	0	0	0,0112	0,0271	0	0	0,0271	ЮТС
ЖФ	Осипенко ул., 299-2	Жилое частный	1		0	0	0,000315	0,000315	0	0	0,0024	0,0024	ЮТС
ЖФ	Осипенко ул., 299-2	Жилое частный	1	62	0,01	0	0	0,01	0,0242	0	0	0,0242	ЮТС
ЖФ	Чехова ул., 10	Жилое частный	1		0,007	0	0	0,007	0,017	0	0	0,017	ЮТС
ЖФ	Чехова ул., 14	Жилое частный	1	55	0,01	0	0	0,01	0,0242	0	0	0,0242	ЮТС
ЖФ	Чехова ул., 18	Жилое частный	1	72	0,012	0	0	0,012	0,0291	0	0	0,0291	ЮТС
ЖФ	Чехова ул., 2	Жилое частный	1	63	0,009	0	0	0,009	0,0218	0	0	0,0218	ЮТС
ЖФ	Чехова ул., 24	Жилое частный	1		0,004	0	0	0,004	0,0097	0	0	0,0097	ЮТС
ЖФ	Чехова ул., 2а	Жилое частный	1	62	0,009	0	0	0,009	0,0218	0	0	0,0218	ЮТС
ЖФ	Чехова ул., 4	Жилое частный	1	35	0,0077	0	0	0,0077	0,0187	0	0	0,0187	ЮТС
ЖФ	Чехова ул., 6	Жилое частный	1	72	0,0022	0	0	0,0022	0,0053	0	0	0,0053	ЮТС
ЖФ	Чехова ул., 8	Жилое частный	1		0,007	0	0	0,007	0,017	0	0	0,017	ЮТС
ЖФ	Южная ул., 41	Жилое частный	1	69	0,011	0	0	0,011	0,0267	0	0	0,0267	ЮТС
Итого по ЖФ					0,1	0	0	0,1	0,243	0	0,002	0,245	
Итого по кадастровому кварталу					0,1	0	0	0,1	0,243	0	0,002	0,245	

Таблица 267 - Тепловые нагрузки потребителей города в кадастровом квартале 22:70:021758

Признак потребителя	Адрес потребителя	Наименование потребителя	Этажность	Площадь отапливаемой, м ²	Нагрузка договорная, Гкал/ч				Годовое потребление, тыс. Гкал				Источник
					Отопление	Вентиляция	ГВС	Сумма	Отопление	Вентиляция	ГВС	Сумма	
ЖФ	Южная ул., 12	Жилое частный	1	72	0,007	0	0	0,007	0,017	0	0	0,017	ЮТС
ЖФ	Южная ул., 16	Жилое частный	1	47	0,008	0	0	0,008	0,0194	0	0	0,0194	ЮТС
ОДЗ	Южная ул., 2	Медицинское	1	2183	0,3127	0	0	0,3127	0,7287	0	0	0,7287	ЮТС
ОДЗ	Южная ул., 2	Медицинское	1		0	0	0,0011	0,0011	0	0	0,0085	0,0085	ЮТС
ОДЗ	Южная ул., 2	Медицинское	1	2183	0,063	0	0	0,063	0,1468	0	0	0,1468	ЮТС
Итого по ЖФ					0,015	0	0	0,015	0,036	0	0	0,036	
Итого по ОДЗ					0,376	0	0,001	0,377	0,876	0	0,009	0,884	
Итого по кадастровому кварталу					0,391	0	0,001	0,392	0,912	0	0,009	0,92	

Обосновывающие материалы к схеме теплоснабжения муниципального образования город Рубцовск
Алтайского края на период до 2035 года (актуализация на 2025 год)

Таблица 268 - Тепловые нагрузки потребителей города в кадастровом квартале 22:70:021759

Признак потребителя	Адрес потребителя	Наименование потребителя	Этажность	Площадь отапливаемой, м ²	Нагрузка договорная, Гкал/ч				Годовое потребление, тыс. Гкал				Источник
					Отопление	Вентиляция	ГВС	Сумма	Отопление	Вентиляция	ГВС	Сумма	
ЖФ	Чехова ул., 26	Жилое частный	1	41	0,007	0	0	0,007	0,017	0	0	0,017	ЮТС
Итого по ЖФ					0,007	0	0	0,007	0,017	0	0	0,017	
Итого по кадастровому кварталу					0,007	0	0	0,007	0,017	0	0	0,017	

Таблица 269 - Тепловые нагрузки потребителей города в кадастровом квартале 22:70:021761

Признак потребителя	Адрес потребителя	Наименование потребителя	Этажность	Площадь отапливаемой, м ²	Нагрузка договорная, Гкал/ч				Годовое потребление, тыс. Гкал				Источник
					Отопление	Вентиляция	ГВС	Сумма	Отопление	Вентиляция	ГВС	Сумма	
ОДЗ	Мануковского ул., 2а	Административное	1	498	0,0074	0	0	0,0074	0,0172	0	0	0,0172	ЮТС
Итого по ОДЗ					0,0074	0	0	0,0074	0,0172	0	0	0,0172	
Итого по кадастровому кварталу					0,0074	0	0	0,0074	0,0172	0	0	0,0172	

Таблица 270 - Тепловые нагрузки потребителей города в кадастровом квартале 22:70:021801

Признак потребителя	Адрес потребителя	Наименование потребителя	Этажность	Площадь отапливаемой, м ²	Нагрузка договорная, Гкал/ч				Годовое потребление, тыс. Гкал				Источник
					Отопление	Вентиляция	ГВС	Сумма	Отопление	Вентиляция	ГВС	Сумма	
ЖФ	Пролетарская ул., 291	Жилое частный	1	43	0,01082	0	0	0,01082	0,0262	0	0	0,0262	ЮТС
Итого по ЖФ					0,01082	0	0	0,01082	0,0262	0	0	0,0262	
Итого по кадастровому кварталу					0,01082	0	0	0,01082	0,0262	0	0	0,0262	

Таблица 271 - Тепловые нагрузки потребителей города в кадастровом квартале 22:70:021802

Признак потребителя	Адрес потребителя	Наименование потребителя	Этажность	Площадь отапливаемой, м ²	Нагрузка договорная, Гкал/ч				Годовое потребление, тыс. Гкал				Источник
					Отопление	Вентиляция	ГВС	Сумма	Отопление	Вентиляция	ГВС	Сумма	
ЖФ	Сельмашская ул., 66А	Жилое частный	1	74	0,006	0	0	0,006	0,0145	0	0	0,0145	ЮТС
Итого по ЖФ					0,006	0	0	0,006	0,0145	0	0	0,0145	
Итого по кадастровому кварталу					0,006	0	0	0,006	0,0145	0	0	0,0145	

Таблица 272 - Тепловые нагрузки потребителей города в кадастровом квартале 22:70:021803

Признак потребителя	Адрес потребителя	Наименование потребителя	Этажность	Площадь отапливаемой, м ²	Нагрузка договорная, Гкал/ч				Годовое потребление, тыс. Гкал				Источник
					Отопление	Вентиляция	ГВС	Сумма	Отопление	Вентиляция	ГВС	Сумма	
ЖФ	Некрасова ул., 4	Жилое частный	1	60	0,012	0	0	0,012	0,0291	0	0	0,0291	ЮТС
Итого по ЖФ					0,012	0	0	0,012	0,0291	0	0	0,0291	
Итого по кадастровому кварталу					0,012	0	0	0,012	0,0291	0	0	0,0291	

Обосновывающие материалы к схеме теплоснабжения муниципального образования город Рубцовск
Алтайского края на период до 2035 года (актуализация на 2025 год)

Таблица 273 - Тепловые нагрузки потребителей города в кадастровом квартале 22:70:021805

Признак потребителя	Адрес потребителя	Наименование потребителя	Этажность	Площадь отапливаемой, м ²	Нагрузка договорная, Гкал/ч				Годовое потребление, тыс. Гкал				Источник
					Отопление	Вентиляция	ГВС	Сумма	Отопление	Вентиляция	ГВС	Сумма	
ЖФ	Прибрежный бульвар, 48	Жилое частный	3	127	0,02	0	0	0,02	0,0485	0	0	0,0485	ЮТС
ЖФ	Прибрежный бульвар, 52	Жилое частный	2	137	0,0215	0	0	0,0215	0,0521	0	0	0,0521	ЮТС
ЖФ	Фестивальная ул., 93	Жилое частный	1	132	0,03169	0	0	0,03169	0,0768	0	0	0,0768	ЮТС
ЖФ	Фестивальная ул., 97	Жилое частный	2	119	0,03753	0	0	0,03753	0,0909	0	0	0,0909	ЮТС
ЖФ	Фестивальная ул., 99	Жилое частный	2	137	0,023	0	0	0,023	0,0557	0	0	0,0557	ЮТС
Итого по ЖФ					0,134	0	0	0,134	0,324	0	0	0,324	
Итого по кадастровому кварталу					0,134	0	0	0,134	0,324	0	0	0,324	

Таблица 274 - Тепловые нагрузки потребителей города в кадастровом квартале 22:70:021901

Признак потребителя	Адрес потребителя	Наименование потребителя	Этажность	Площадь отапливаемой, м ²	Нагрузка договорная, Гкал/ч				Годовое потребление, тыс. Гкал				Источник
					Отопление	Вентиляция	ГВС	Сумма	Отопление	Вентиляция	ГВС	Сумма	
ОДЗ	Ленина пр-т., 243	Алтайский государственный университет	2		0	0	0,00275	0,00275	0	0	0,0212	0,0212	ЮТС
ОДЗ	Ленина пр-т., 243	Алтайский государственный университет	2	4723	0,2831	0	0	0,2831	0,6597	0	0	0,6597	ЮТС
ЖФ	Ленина пр-т., 245	Жилое МКД	5	1360	0,10738	0	0	0,10738	0,2602	0	0	0,2602	ЮТС
ЖФ	Ленина пр-т., 245	Жилое МКД	5	1360	0,10738	0	0	0,10738	0,2602	0	0	0,2602	ЮТС
ЖФ	Ленина пр-т., 245	Жилое МКД	5	1360	0,10738	0	0	0,10738	0,2602	0	0	0,2602	ЮТС
ЖФ	Ленина пр-т., 245	Жилое МКД	5	1360	0,10738	0	0	0,10738	0,2602	0	0	0,2602	ЮТС
ЖФ	Ленина пр-т., 245	Жилое МКД	5	1360	0,10738	0	0	0,10738	0,2602	0	0	0,2602	ЮТС
ЖФ	Ленина пр-т., 245	Жилое МКД	5		0	0	0,054	0,054	0	0	0,4165	0,4165	ЮТС
ОДЗ	Ленина пр-т., 245а	Административное	1	205	0,0145	0	0	0,0145	0,0338	0	0	0,0338	ЮТС
ОДЗ	Ленина пр-т., 245А/2	Административное	1	205	0,0085	0	0	0,0085	0,0198	0	0	0,0198	ЮТС
ЖФ	Ленина пр-т., 247	Жилое МКД	5	1381	0,113	0	0	0,113	0,2738	0	0	0,2738	ЮТС
ЖФ	Ленина пр-т., 247	Жилое МКД	5	1381	0,113	0	0	0,113	0,2738	0	0	0,2738	ЮТС
ЖФ	Ленина пр-т., 247	Жилое МКД	5	1381	0,113	0	0	0,113	0,2738	0	0	0,2738	ЮТС
ЖФ	Ленина пр-т., 247	Жилое МКД	5		0	0	0,038	0,038	0	0	0,2931	0,2931	ЮТС
ОДЗ	Ленина пр-т., 249	Церковь Всех Святых	5	1635	0,0477	0	0	0,0477	0,1112	0	0	0,1112	ЮТС
ЖФ	Ленина пр-т., 249	Жилое МКД	5		0	0	0,038	0,038	0	0	0,2931	0,2931	ЮТС

Обосновывающие материалы к схеме теплоснабжения муниципального образования город Рубцовск
Алтайского края на период до 2035 года (актуализация на 2025 год)

Признак потребителя	Адрес потребителя	Наименование потребителя	Этажность	Площадь отапливаемой, м ²	Нагрузка договорная, Гкал/ч				Годовое потребление, тыс. Гкал				Источник
					Отопление	Вентиляция	ГВС	Сумма	Отопление	Вентиляция	ГВС	Сумма	
ЖФ	Ленина пр-т., 249	Жилое МКД	5	691	0,059	0	0	0,059	0,143	0	0	0,143	ЮТС
ЖФ	Ленина пр-т., 249	Жилое МКД	5	691	0,059	0	0	0,059	0,143	0	0	0,143	ЮТС
ЖФ	Ленина пр-т., 249	Жилое МКД	5	691	0,059	0	0	0,059	0,143	0	0	0,143	ЮТС
ЖФ	Ленина пр-т., 249	Жилое МКД	5	691	0,059	0	0	0,059	0,143	0	0	0,143	ЮТС
ЖФ	Ленина пр-т., 249	Жилое МКД	5	691	0,059	0	0	0,059	0,143	0	0	0,143	ЮТС
ЖФ	Ленина пр-т., 249	Жилое МКД	5	691	0,059	0	0	0,059	0,143	0	0	0,143	ЮТС
ЖФ	Ленина пр-т., 249	Жилое МКД	5	691	0,059	0	0	0,059	0,143	0	0	0,143	ЮТС
ОДЗ	Ленина пр-т., 249д	Фитсервис	2	662	0,0907	0	0	0,0907	0,2114	0	0	0,2114	ЮТС
ЖФ	Ленина пр-т., 251	Жилое МКД	5	1211	0,09325	0	0	0,09325	0,2259	0	0	0,2259	ЮТС
ЖФ	Ленина пр-т., 251	Жилое МКД	5	1211	0,09325	0	0	0,09325	0,2259	0	0	0,2259	ЮТС
ЖФ	Ленина пр-т., 251	Жилое МКД	5	1211	0,09325	0	0	0,09325	0,2259	0	0	0,2259	ЮТС
ЖФ	Ленина пр-т., 251	Жилое МКД	5	1211	0,09325	0	0	0,09325	0,2259	0	0	0,2259	ЮТС
ЖФ	Ленина пр-т., 251	Жилое МКД	5		0	0	0,0339	0,0339	0	0	0,2615	0,2615	ЮТС
ЖФ	Ленина пр-т., 273/1	Жилое МКД	3	1878	0,198947	0	0	0,198947	0,482	0	0	0,482	ЮТС
ЖФ	Ленина пр-т., 273/1	Жилое МКД	3		0	0	0,007	0,007	0	0	0,054	0,054	ЮТС
ЖФ	Ленина пр-т., 273/2	Жилое МКД	3	1688	0,187366	0	0	0,187366	0,454	0	0	0,454	ЮТС
ЖФ	Ленина пр-т., 273/2	Жилое МКД	3		0	0	0,005	0,005	0	0	0,0386	0,0386	ЮТС
ЖФ	Ленина пр-т., 273/3	Жилое МКД	3	1655	0,185	0	0	0,185	0,4483	0	0	0,4483	ЮТС
ЖФ	Ленина пр-т., 273/3	Жилое МКД	3		0	0	0,0049	0,0049	0	0	0,0378	0,0378	ЮТС
Итого по ЖФ					2,233	0	0,181	2,414	5,411	0	1,395	6,806	
Итого по ОДЗ					0,445	0	0,003	0,447	1,036	0	0,021	1,057	
Итого по кадастровому кварталу					2,678	0	0,184	2,861	6,447	0	1,416	7,863	

Таблица 275 - Тепловые нагрузки потребителей города в кадастровом квартале 22:70:021902

Признак потребителя	Адрес потребителя	Наименование потребителя	Этажность	Площадь отапливаемой, м ²	Нагрузка договорная, Гкал/ч				Годовое потребление, тыс. Гкал				Источник
					Отопление	Вентиляция	ГВС	Сумма	Отопление	Вентиляция	ГВС	Сумма	
ОДЗ	Тополевая ул., 12	Административное	1	134	0,0367	0	0	0,0367	0,0855	0	0	0,0855	ЮТС
ОДЗ	Тополевая ул., 12	Административное	1		0	0	0,0375	0,0375	0	0	0,2893	0,2893	ЮТС
Итого по ОДЗ					0,037	0	0,038	0,074	0,086	0	0,289	0,375	
Итого по П					0	0	0	0	0	0	0	0	
Итого по кадастровому кварталу					0,037	0	0,038	0,074	0,086	0	0,289	0,375	

Обосновывающие материалы к схеме теплоснабжения муниципального образования город Рубцовск
Алтайского края на период до 2035 года (актуализация на 2025 год)

Таблица 276 - Тепловые нагрузки потребителей города в кадастровом квартале 22:70:021903

Признак потребителя	Адрес потребителя	Наименование потребителя	Этажность	Площадь отапливаемой, м ²	Нагрузка договорная, Гкал/ч				Годовое потребление, тыс. Гкал				Источник
					Отопление	Вентиляция	ГВС	Сумма	Отопление	Вентиляция	ГВС	Сумма	
ОДЗ	Пролетарская ул., 412	Рубцовский медицинский колледж	4		0	0	0,01717	0,01717	0	0	0,1324	0,1324	ЮТС
ОДЗ	Пролетарская ул., 412	Рубцовский медицинский колледж	2	1567	0,1641	0	0	0,1641	0,3824	0	0	0,3824	ЮТС
ОДЗ	Пролетарская ул., 412	Рубцовский медицинский колледж	1		0	0	0,01172	0,01172	0	0	0,0904	0,0904	ЮТС
ОДЗ	Пролетарская ул., 412	Рубцовский медицинский колледж	2		0	0	0,00752	0,00752	0	0	0,058	0,058	ЮТС
ОДЗ	Пролетарская ул., 412	Рубцовский медицинский колледж	4	1933	0,1296	0	0	0,1296	0,302	0	0	0,302	ЮТС
ОДЗ	Пролетарская ул., 412	Рубцовский медицинский колледж	1	1503	0,1612	0	0	0,1612	0,3757	0	0	0,3757	ЮТС
ОДЗ	Пролетарская ул., 412а	Средняя общеобразовательная школа № 13	3		0	0	0,0017	0,0017	0	0	0,0131	0,0131	ЮТС
ОДЗ	Пролетарская ул., 412а	Средняя общеобразовательная школа № 13	3	3383	0,2557	0	0	0,2557	0,5959	0	0	0,5959	ЮТС
ЖФ	Пролетарская ул., 414	Жилое МКД	5	1356	0,118	0	0	0,118	0,2859	0	0	0,2859	ЮТС
ЖФ	Пролетарская ул., 414	Жилое МКД	5	1356	0,118	0	0	0,118	0,2859	0	0	0,2859	ЮТС
ЖФ	Пролетарская ул., 414	Жилое МКД	5		0	0	0,042	0,042	0	0	0,324	0,324	ЮТС
ЖФ	Пролетарская ул., 414	Жилое МКД	5	1356	0,118	0	0	0,118	0,2859	0	0	0,2859	ЮТС
ЖФ	Пролетарская ул., 414	Жилое МКД	5	1356	0,118	0	0	0,118	0,2859	0	0	0,2859	ЮТС
ЖФ	Пролетарская ул., 416	Жилое МКД	5		0	0	0,034	0,034	0	0	0,2623	0,2623	ЮТС
ЖФ	Пролетарская ул., 416	Жилое МКД	5	1340	0,1096	0	0	0,1096	0,2656	0	0	0,2656	ЮТС
ЖФ	Пролетарская ул., 416	Жилое МКД	5	1340	0,1096	0	0	0,1096	0,2656	0	0	0,2656	ЮТС
ЖФ	Пролетарская ул., 416	Жилое МКД	5	1340	0,1096	0	0	0,1096	0,2656	0	0	0,2656	ЮТС
ЖФ	Пролетарская ул., 418	Жилое МКД	5		0	0	0,053	0,053	0	0	0,4088	0,4088	ЮТС
ЖФ	Пролетарская ул., 418	Жилое МКД	5	1355	0,107	0	0	0,107	0,2593	0	0	0,2593	ЮТС
ЖФ	Пролетарская ул., 418	Жилое МКД	5	1355	0,107	0	0	0,107	0,2593	0	0	0,2593	ЮТС
ЖФ	Пролетарская ул., 418	Жилое МКД	5	1355	0,107	0	0	0,107	0,2593	0	0	0,2593	ЮТС
ЖФ	Пролетарская ул., 418	Жилое МКД	5	1355	0,107	0	0	0,107	0,2593	0	0	0,2593	ЮТС
ЖФ	Пролетарская ул., 418	Жилое МКД	5	1355	0,107	0	0	0,107	0,2593	0	0	0,2593	ЮТС
ОДЗ	Пролетарская ул., 426а	Административное	1		0,0338	0	0	0,0338	0,0788	0	0	0,0788	ЮТС
ОДЗ	Пролетарская ул., 426а	Административное	1		0,0386	0	0	0,0386	0,09	0	0	0,09	ЮТС
Итого по ЖФ					1,336	0	0,129	1,465	3,237	0	0,995	4,232	
Итого по ОДЗ					0,783	0	0,038	0,821	1,825	0	0,294	2,119	
Итого по кадастровому кварталу					2,119	0	0,167	2,286	5,062	0	1,289	6,351	

Обосновывающие материалы к схеме теплоснабжения муниципального образования город Рубцовск
Алтайского края на период до 2035 года (актуализация на 2025 год)

Таблица 277 - Тепловые нагрузки потребителей города в кадастровом квартале 22:70:021904

Признак потребителя	Адрес потребителя	Наименование потребителя	Этажность	Площадь отапливаемой, м ²	Нагрузка договорная, Гкал/ч				Годовое потребление, тыс. Гкал				Источник
					Отопление	Вентиляция	ГВС	Сумма	Отопление	Вентиляция	ГВС	Сумма	
ЖФ	Ленина пр-т., 253	Жилое МКД	10		0	0	0,023	0,023	0	0	0,1774	0,1774	ЮТС
ЖФ	Ленина пр-т., 253	Жилое МКД	10	2962	0,2475	0	0	0,2475	0,5997	0	0	0,5997	ЮТС
ЖФ	Ленина пр-т., 2636	Жилое МКД	10	6103	0,4858	0	0	0,4858	1,1771	0	0	1,1771	ЮТС
ОДЗ	Ленина пр-т., 2636	Административное	2	1391	0,0978	0	0	0,0978	0,2279	0	0	0,2279	ЮТС
ЖФ	Ленина пр-т., 2636	Жилое МКД	10		0	0	0,04489	0,04489	0	0	0,3463	0,3463	ЮТС
ОДЗ	Ленина пр-т., 265	Административное	1	1490	0,1206	0	0	0,1206	0,2811	0	0	0,2811	ЮТС
ОДЗ	Ленина пр-т., 265	Административное	1		0	0	0,022248	0,022248	0	0	0,1716	0,1716	ЮТС
Итого по ЖФ					0,733	0	0,068	0,801	1,777	0	0,524	2,301	
Итого по ОДЗ					0,218	0	0,022	0,241	0,509	0	0,172	0,681	
Итого по кадастровому кварталу					0,951	0	0,09	1,042	2,286	0	0,696	2,982	

Таблица 278 - Тепловые нагрузки потребителей города в кадастровом квартале 22:70:021905

Признак потребителя	Адрес потребителя	Наименование потребителя	Этажность	Площадь отапливаемой, м ²	Нагрузка договорная, Гкал/ч				Годовое потребление, тыс. Гкал				Источник
					Отопление	Вентиляция	ГВС	Сумма	Отопление	Вентиляция	ГВС	Сумма	
ЖФ	Ленина пр-т., 267/1	Жилое МКД	3	1708	0,191434	0	0	0,191434	0,4638	0	0	0,4638	ЮТС
ЖФ	Ленина пр-т., 267/1	Жилое МКД	3		0	0	0,03	0,03	0	0	0,2314	0,2314	ЮТС
ЖФ	Ленина пр-т., 267/2	Жилое МКД	3	1535	0,180884	0	0	0,180884	0,4383	0	0	0,4383	ЮТС
ЖФ	Ленина пр-т., 267/2	Жилое МКД	3		0	0	0,016	0,016	0	0	0,1234	0,1234	ЮТС
ЖФ	Ленина пр-т., 269	Жилое МКД	10	3960	0,308	0	0,025	0,333	0,7463	0	0,1928	0,9391	ЮТС
ЖФ	Ленина пр-т., 269	Жилое МКД	10		0	0	0,025	0,025	0	0	0,1928	0,1928	ЮТС
ОДЗ	Ленина пр-т., 271	Детский сад № 1 "Жар-птица"	2	4561	0,479	0	0	0,479	1,1163	0	0	1,1163	ЮТС
Итого по ЖФ					0,68	0	0,096	0,776	1,648	0	0,74	2,389	
Итого по ОДЗ					0,479	0	0	0,479	1,116	0	0	1,116	
Итого по кадастровому кварталу					1,159	0	0,096	1,255	2,764	0	0,74	3,505	

Таблица 279 - Тепловые нагрузки потребителей города в кадастровом квартале 22:70:021906

Признак потребителя	Адрес потребителя	Наименование потребителя	Этажность	Площадь отапливаемой, м ²	Нагрузка договорная, Гкал/ч				Годовое потребление, тыс. Гкал				Источник
					Отопление	Вентиляция	ГВС	Сумма	Отопление	Вентиляция	ГВС	Сумма	
ЖФ	Ельницкая ул., 01	Жилое частный	3	319	0,0586	0	0	0,0586	0,142	0	0	0,142	ЮТС
ЖФ	Ельницкая ул., 03	Жилое частный	3	180	0,0437	0	0	0,0437	0,1059	0	0	0,1059	ЮТС
ЖФ	Ельницкая ул., 07	Жилое частный	3	131	0,027	0	0	0,027	0,0654	0	0	0,0654	ЮТС
ЖФ	Ельницкая ул., 09	Жилое частный	3	242	0,027	0	0	0,027	0,0654	0	0	0,0654	ЮТС

Обосновывающие материалы к схеме теплоснабжения муниципального образования город Рубцовск
Алтайского края на период до 2035 года (актуализация на 2025 год)

Признак потребителя	Адрес потребителя	Наименование потребителя	Этажность	Площадь отапливаемой, м ²	Нагрузка договорная, Гкал/ч				Годовое потребление, тыс. Гкал				Источник
					Отопление	Вентиляция	ГВС	Сумма	Отопление	Вентиляция	ГВС	Сумма	
ЖФ	Янтарная ул., 01	Жилое частный	1	242	0,047121	0	0	0,047121	0,1142	0	0	0,1142	ЮТС
ЖФ	Янтарная ул., 03	Жилое частный	2	170	0,0291	0	0	0,0291	0,0705	0	0	0,0705	ЮТС
ЖФ	Янтарная ул., 05	Жилое частный	2	111	0,0166	0	0	0,0166	0,0402	0	0	0,0402	ЮТС
ЖФ	Янтарная ул., 07	Жилое частный	3	215	0,04	0	0	0,04	0,0969	0	0	0,0969	ЮТС
Итого по ЖФ					0,289	0	0	0,289	0,701	0	0	0,701	
Итого по кадастровому кварталу					0,289	0	0	0,289	0,701	0	0	0,701	

Таблица 280 - Тепловые нагрузки потребителей города в кадастровом квартале 22:70:021907

Признак потребителя	Адрес потребителя	Наименование потребителя	Этажность	Площадь отапливаемой, м ²	Нагрузка договорная, Гкал/ч				Годовое потребление, тыс. Гкал				Источник
					Отопление	Вентиляция	ГВС	Сумма	Отопление	Вентиляция	ГВС	Сумма	
ЖФ	Пролетарская ул., 420	Жилое МКД	6	2115	0,182	0	0	0,182	0,441	0	0	0,441	ЮТС
ЖФ	Пролетарская ул., 420	Жилое МКД	6	2115	0,182	0	0	0,182	0,441	0	0	0,441	ЮТС
ЖФ	Пролетарская ул., 420	Жилое МКД	6		0	0	0,0375	0,0375	0	0	0,2893	0,2893	ЮТС
Итого по ЖФ					0,364	0	0,038	0,402	0,882	0	0,289	1,171	0,364
Итого по кадастровому кварталу					0,364	0	0,038	0,402	0,882	0	0,289	1,171	0,364

Таблица 281 - Тепловые нагрузки потребителей города в кадастровом квартале 22:70:022014

Признак потребителя	Адрес потребителя	Наименование потребителя	Этажность	Площадь отапливаемой, м ²	Нагрузка договорная, Гкал/ч				Годовое потребление, тыс. Гкал				Источник
					Отопление	Вентиляция	ГВС	Сумма	Отопление	Вентиляция	ГВС	Сумма	
ЖФ	Пролетарская ул., 393	Жилое МКД	3	994	0,13	0	0	0,13	0,315	0	0	0,315	ЮТС
ЖФ	Пролетарская ул., 393	Жилое МКД	3		0	0	0,007	0,007	0	0	0,054	0,054	ЮТС
ЖФ	Пролетарская ул., 393а	Жилое МКД	3	1619	0,09	0	0	0,09	0,2181	0	0	0,2181	ЮТС
ЖФ	Пролетарская ул., 393а	Жилое МКД	3		0	0	0,014	0,014	0	0	0,108	0,108	ЮТС
Итого по ЖФ					0,22	0	0,021	0,241	0,533	0	0,162	0,695	
Итого по кадастровому кварталу					0,22	0	0,021	0,241	0,533	0	0,162	0,695	

Обосновывающие материалы к схеме теплоснабжения муниципального образования город Рубцовск
Алтайского края на период до 2035 года (актуализация на 2025 год)

Таблица 282 - Тепловые нагрузки потребителей города в кадастровом квартале 22:70:022015

Признак потребителя	Адрес потребителя	Наименование потребителя	Этажность	Площадь отапливаемой, м ²	Нагрузка договорная, Гкал/ч				Годовое потребление, тыс. Гкал				Источник
					Отопление	Вентиляция	ГВС	Сумма	Отопление	Вентиляция	ГВС	Сумма	
ОДЗ	Аграрный пр-д., 39	МКУ "Управление культуры, спорта и мол. политики"	2	483	0,039971	0	0	0,039971	0,0932	0	0	0,0932	ЮТС
ОДЗ	Аграрный пр-д., 39	МКУ "Управление культуры, спорта и мол. политики"	2		0	0	0,025	0,025	0	0	0,1928	0,1928	ЮТС
ЖФ	Пролетарская ул., 391	Жилое МКД	5	5514	0,382	0	0	0,382	0,9256	0	0	0,9256	ЮТС
ЖФ	Пролетарская ул., 391	Жилое МКД	5		0	0	0,042	0,042	0	0	0,324	0,324	ЮТС
ОДЗ	Пролетарская ул., 391а	Административное	1	459	0,0325	0	0	0,0325	0,0757	0	0	0,0757	ЮТС
ЖФ	Пролетарская ул., 395	Жилое МКД	5	3310	0,2366	0	0	0,2366	0,5733	0	0	0,5733	ЮТС
ЖФ	Пролетарская ул., 395	Жилое МКД	5		0	0	0,027	0,027	0	0	0,2083	0,2083	ЮТС
ЖФ	Пролетарская ул., 397	Жилое МКД	5	4671	0,323058	0	0	0,323058	0,7828	0	0	0,7828	ЮТС
ЖФ	Пролетарская ул., 397	Жилое МКД	5		0	0	0,041	0,041	0	0	0,3163	0,3163	ЮТС
ЖФ	Пролетарская ул., 401	Жилое МКД	5	2775	0,195	0	0	0,195	0,4725	0	0	0,4725	ЮТС
ЖФ	Пролетарская ул., 401	Жилое МКД	5		0	0	0,019	0,019	0	0	0,1466	0,1466	ЮТС
ЖФ	Пролетарская ул., 401	Жилое МКД	5	2775	0,195	0	0	0,195	0,4725	0	0	0,4725	ЮТС
ЖФ	Пролетарская ул., 403	Жилое МКД	5	1466	0,107	0	0	0,107	0,2593	0	0	0,2593	ЮТС
ЖФ	Пролетарская ул., 403	Жилое МКД	5	1466	0,107	0	0	0,107	0,2593	0	0	0,2593	ЮТС
ОДЗ	Пролетарская ул., 403	Административное	5		0	0	0,019	0,019	0	0	0,1466	0,1466	ЮТС
ОДЗ	Пролетарская ул., 409	МУП	5		0	0	0,0026	0,0026	0	0	0,0201	0,0201	ЮТС
ЖФ	Пролетарская ул., 409	Жилое МКД	5	1466	0,1084	0	0	0,1084	0,2627	0	0	0,2627	ЮТС
ЖФ	Пролетарская ул., 409	Жилое МКД	5	1466	0,1084	0	0	0,1084	0,2627	0	0	0,2627	ЮТС
ЖФ	Пролетарская ул., 409	Жилое МКД	5		0	0	0,021	0,021	0	0	0,162	0,162	ЮТС
ОДЗ	Пролетарская ул., 409	МУП	5	95	0,01	0	0	0,01	0,0233	0	0	0,0233	ЮТС
ЖФ	Пролетарская ул., 411	Жилое МКД	5	1865	0,131	0	0	0,131	0,3174	0	0	0,3174	ЮТС
ЖФ	Пролетарская ул., 411	Жилое МКД	5		0	0	0,025	0,025	0	0	0,1928	0,1928	ЮТС
ЖФ	Пролетарская ул., 411	Жилое МКД	5	1865	0,131	0	0	0,131	0,3174	0	0	0,3174	ЮТС
ЖФ	Пролетарская ул., 413	Жилое МКД	5		0	0	0,031	0,031	0	0	0,2391	0,2391	ЮТС
ЖФ	Пролетарская ул., 413	Жилое МКД	5	3698	0,2567	0	0,031	0,2877	0,622	0	0,2391	0,8611	ЮТС
Итого по ЖФ					2,281	0	0,237	2,518	5,528	0	1,828	7,356	
Итого по ОДЗ					0,082	0	0,047	0,129	0,192	0	0,36	0,552	

Обосновывающие материалы к схеме теплоснабжения муниципального образования город Рубцовск
Алтайского края на период до 2035 года (актуализация на 2025 год)

Признак потребителя	Адрес потребителя	Наименование потребителя	Этажность	Площадь отапливаемой, м ²	Нагрузка договорная, Гкал/ч				Годовое потребление, тыс. Гкал				Источник
					Отопление	Вентиляция	ГВС	Сумма	Отопление	Вентиляция	ГВС	Сумма	
Итого по кадастровому кварталу					2,363	0	0,284	2,647	5,72	0	2,188	7,908	

Таблица 283 - Тепловые нагрузки потребителей города в кадастровом квартале 22:70:022016

Признак потребителя	Адрес потребителя	Наименование потребителя	Этажность	Площадь отапливаемой, м ²	Нагрузка договорная, Гкал/ч				Годовое потребление, тыс. Гкал				Источник
					Отопление	Вентиляция	ГВС	Сумма	Отопление	Вентиляция	ГВС	Сумма	
ОДЗ	Аграрный пр-д., 40	Административное	1	253	0,002	0	0	0,002	0,0047	0	0	0,0047	ЮТС
ОДЗ	Аграрный пр-д., 40	Административное	1		0	0	0,00032	0,00032	0	0	0,0025	0,0025	ЮТС
Итого по ОДЗ					0,002	0	0	0,002	0,005	0	0,003	0,007	
Итого по кадастровому кварталу					0,002	0	0	0,002	0,005	0	0,003	0,007	

Таблица 284 - Тепловые нагрузки потребителей города в кадастровом квартале 22:70:022019

Признак потребителя	Адрес потребителя	Наименование потребителя	Этажность	Площадь отапливаемой, м ²	Нагрузка договорная, Гкал/ч				Годовое потребление, тыс. Гкал				Источник
					Отопление	Вентиляция	ГВС	Сумма	Отопление	Вентиляция	ГВС	Сумма	
ЖФ	Пролетарская ул., 417	Жилое МКД	5	3009	0,22	0	0	0,22	0,5331	0	0	0,5331	ЮТС
ЖФ	Пролетарская ул., 417	Жилое МКД	5		0	0	0,02	0,02	0	0	0,1543	0,1543	ЮТС
ЖФ	Пролетарская ул., 417а	Жилое МКД	5		0	0	0,019	0,019	0	0	0,1466	0,1466	ЮТС
ЖФ	Пролетарская ул., 417а	Жилое МКД	5	1482	0,1075	0	0	0,1075	0,2605	0	0	0,2605	ЮТС
ЖФ	Пролетарская ул., 417а	Жилое МКД	5	1482	0,1075	0	0	0,1075	0,2605	0	0	0,2605	ЮТС
ЖФ	Пролетарская ул., 425	Жилое МКД	5	1879	0,13795	0	0	0,13795	0,3343	0	0	0,3343	ЮТС
ЖФ	Пролетарская ул., 425	Жилое МКД	5	1879	0,13795	0	0	0,13795	0,3343	0	0	0,3343	ЮТС
ЖФ	Пролетарская ул., 425	Жилое МКД	5		0	0	0,022	0,022	0	0	0,1697	0,1697	ЮТС
ЖФ	Пролетарская ул., 427	Жилое МКД	5	1900	0,1311	0	0	0,1311	0,3177	0	0	0,3177	ЮТС
ЖФ	Пролетарская ул., 427	Жилое МКД	5	1900	0,1311	0	0	0,1311	0,3177	0	0	0,3177	ЮТС
ЖФ	Пролетарская ул., 427	Жилое МКД	5		0	0	0,025	0,025	0	0	0,1928	0,1928	ЮТС
Итого по ЖФ					0,973	0	0,086	1,059	2,358	0	0,663	3,022	
Итого по кадастровому кварталу					0,973	0	0,086	1,059	2,358	0	0,663	3,022	

Таблица 285 - Тепловые нагрузки потребителей города в кадастровом квартале 22:70:022021

Признак	Адрес потребителя	Наименование	Этажн	Площадь	Нагрузка договорная, Гкал/ч				Годовое потребление, тыс. Гкал				Источник
---------	-------------------	--------------	-------	---------	-----------------------------	--	--	--	--------------------------------	--	--	--	----------

Обосновывающие материалы к схеме теплоснабжения муниципального образования город Рубцовск
Алтайского края на период до 2035 года (актуализация на 2025 год)

потребитель	адрес	потребителя	этаж-ность	отапливаем-ая, м ²	Отопление	Вентиляция	ГВС	Сумма	Отопление	Вентиляция	ГВС	Сумма	Источник
ЖФ	Пролетарская ул., 419	Жилое МКД	5		0	0	0,021	0,021	0	0	0,162	0,162	ЮТС
ЖФ	Пролетарская ул., 419	Жилое МКД	5	1484	0,1075	0	0	0,1075	0,2605	0	0	0,2605	ЮТС
ЖФ	Пролетарская ул., 419	Жилое МКД	5	1484	0,1075	0	0	0,1075	0,2605	0	0	0,2605	ЮТС
ЖФ	Пролетарская ул., 419а	Жилое МКД	5		0	0	0,022	0,022	0	0	0,1697	0,1697	ЮТС
ЖФ	Пролетарская ул., 419а	Жилое МКД	5	1513	0,1087	0	0	0,1087	0,2634	0	0	0,2634	ЮТС
ЖФ	Пролетарская ул., 419а	Жилое МКД	5	1513	0,1087	0	0	0,1087	0,2634	0	0	0,2634	ЮТС
ЖФ	Пролетарская ул., 421	Жилое МКД	5	1508	0,11	0	0	0,11	0,2665	0	0	0,2665	ЮТС
ЖФ	Пролетарская ул., 421	Жилое МКД	5		0	0	0,02	0,02	0	0	0,1543	0,1543	ЮТС
ЖФ	Пролетарская ул., 421	Жилое МКД	5	1508	0,11	0	0	0,11	0,2665	0	0	0,2665	ЮТС
ЖФ	Пролетарская ул., 423/1	Жилое МКД	3	1380	0,128	0	0	0,128	0,3101	0	0	0,3101	ЮТС
ЖФ	Пролетарская ул., 423/1	Жилое МКД	3		0	0	0,0258	0,0258	0	0	0,199	0,199	ЮТС
ЖФ	Пролетарская ул., 423/2	Жилое МКД	3	1190	0,156	0	0	0,156	0,378	0	0	0,378	ЮТС
ЖФ	Пролетарская ул., 423/2	Жилое МКД	3		0	0	0,013	0,013	0	0	0,1003	0,1003	ЮТС
Итого по ЖФ					0,936	0	0,102	1,038	2,269	0	0,785	3,054	
Итого по кадастровому кварталу					0,936	0	0,102	1,038	2,269	0	0,785	3,054	

Таблица 286 - Тепловые нагрузки потребителей города в кадастровом квартале 22:70:022025

Признак потребителя	Адрес потребителя	Наименование потребителя	Этаж-ность	Площадь отапливаем-ая, м ²	Нагрузка договорная, Гкал/ч				Годовое потребление, тыс. Гкал				Источник
					Отопление	Вентиляция	ГВС	Сумма	Отопление	Вентиляция	ГВС	Сумма	
ЖФ	Новосельская ул., 2	Жилое частный	2	113	0,02	0	0	0,02	0,0485	0	0	0,0485	ЮТС
ЖФ	Новосельская ул., 4	Жилое частный	1	114	0,0234	0	0	0,0234	0,0567	0	0	0,0567	ЮТС
Итого по ЖФ					0,043	0	0	0,043	0,105	0	0	0,105	0,043
Итого по кадастровому кварталу					0,043	0	0	0,043	0,105	0	0	0,105	0,043

Таблица 287 - Тепловые нагрузки потребителей города в кадастровом квартале 22:70:022026

Признак потребителя	Адрес потребителя	Наименование потребителя	Этаж-ность	Площадь отапливаем-ая, м ²	Нагрузка договорная, Гкал/ч				Годовое потребление, тыс. Гкал				Источник
					Отопление	Вентиляция	ГВС	Сумма	Отопление	Вентиляция	ГВС	Сумма	
ЖФ	Белгородская ул., 14	Жилое частный	2	169	0,0236	0	0	0,0236	0,0572	0	0	0,0572	ЮТС
ЖФ	Белгородская ул., 16	Жилое частный	1	144	0,0372	0	0	0,0372	0,0901	0	0	0,0901	ЮТС
ЖФ	Белгородская ул., 18	Жилое частный	1	149	0,0317	0	0	0,0317	0,0768	0	0	0,0768	ЮТС

Обосновывающие материалы к схеме теплоснабжения муниципального образования город Рубцовск
Алтайского края на период до 2035 года (актуализация на 2025 год)

Признак потребителя	Адрес потребителя	Наименование потребителя	Этажность	Площадь отапливаемой, м ²	Нагрузка договорная, Гкал/ч				Годовое потребление, тыс. Гкал				Источник
					Отопление	Вентиляция	ГВС	Сумма	Отопление	Вентиляция	ГВС	Сумма	
ЖФ	Белгородская ул., 22	Жилое частный	2	69	0,0145	0	0	0,0145	0,0351	0	0	0,0351	ЮТС
ЖФ	Белгородская ул., 24	Жилое частный	2	97	0,0206	0	0	0,0206	0,0499	0	0	0,0499	ЮТС
ЖФ	Белгородская ул., 6	Жилое частный	1	69	0,0147	0	0	0,0147	0,0356	0	0	0,0356	ЮТС
ЖФ	Новосельская ул., 13	Жилое частный	2	148	0,024	0	0	0,024	0,0582	0	0	0,0582	ЮТС
ЖФ	Новосельская ул., 17	Жилое частный	3	117	0,024	0	0	0,024	0,0582	0	0	0,0582	ЮТС
ЖФ	Новосельская ул., 19	Жилое частный	2	143	0,024	0	0	0,024	0,0582	0	0	0,0582	ЮТС
ЖФ	Новосельская ул., 21	Жилое частный	1	112	0,02	0	0	0,02	0,0485	0	0	0,0485	ЮТС
ЖФ	Новосельская ул., 23	Жилое частный	3	112	0,02	0	0	0,02	0,0485	0	0	0,0485	ЮТС
ЖФ	Новосельская ул., 3	Жилое частный	2	203	0,0371	0	0	0,0371	0,0899	0	0	0,0899	ЮТС
Итого по ЖФ					0,291	0	0	0,291	0,706	0	0	0,706	
Итого по кадастровому кварталу					0,291	0	0	0,291	0,706	0	0	0,706	

Таблица 288 - Тепловые нагрузки потребителей города в кадастровом квартале 22:70:022027

Признак потребителя	Адрес потребителя	Наименование потребителя	Этажность	Площадь отапливаемой, м ²	Нагрузка договорная, Гкал/ч				Годовое потребление, тыс. Гкал				Источник
					Отопление	Вентиляция	ГВС	Сумма	Отопление	Вентиляция	ГВС	Сумма	
ЖФ	Белгородская ул., 1	Жилое частный	2	100	0,0213	0	0	0,0213	0,0516	0	0	0,0516	ЮТС
ЖФ	Белгородская ул., 11	Жилое частный	1	78	0,0166	0	0	0,0166	0,0402	0	0	0,0402	ЮТС
ЖФ	Белгородская ул., 13	Жилое частный	1	73	0,0156	0	0	0,0156	0,0378	0	0	0,0378	ЮТС
ЖФ	Белгородская ул., 17	Жилое частный	2	98	0,0208	0	0	0,0208	0,0504	0	0	0,0504	ЮТС
ЖФ	Белгородская ул., 9	Жилое частный	1	76	0,0163	0	0	0,0163	0,0395	0	0	0,0395	ЮТС
ЖФ	Верхнеалейская ул., 10	Жилое частный	2	387	0,0382	0	0	0,0382	0,0926	0	0	0,0926	ЮТС
ЖФ	Верхнеалейская ул., 12	Жилое частный	2	491	0,0472	0	0	0,0472	0,1144	0	0	0,1144	ЮТС
ЖФ	Верхнеалейская ул., 14	Жилое частный	2	393	0,0378	0	0	0,0378	0,0916	0	0	0,0916	ЮТС
ЖФ	Верхнеалейская ул., 2	Жилое частный	2	169	0,0323	0	0	0,0323	0,0783	0	0	0,0783	ЮТС
ЖФ	Верхнеалейская ул., 6	Жилое частный	2	456	0,0438	0	0	0,0438	0,1061	0	0	0,1061	ЮТС
Итого по ЖФ					0,29	0	0	0,29	0,703	0	0	0,703	
Итого по кадастровому кварталу					0,29	0	0	0,29	0,703	0	0	0,703	

Таблица 289 - Тепловые нагрузки потребителей города в кадастровом квартале 22:70:022103

Признак потребителя	Адрес потребителя	Наименование потребителя	Этажность	Площадь отапливаемой, м ²	Нагрузка договорная, Гкал/ч				Годовое потребление, тыс. Гкал				Источник
					Отопление	Вентиляция	ГВС	Сумма	Отопление	Вентиляция	ГВС	Сумма	
ЖФ	Ажурная ул., 4	Жилое частный	1	244	0,027	0	0	0,027	0,0654	0	0	0,0654	ЮТС

Обосновывающие материалы к схеме теплоснабжения муниципального образования город Рубцовск
Алтайского края на период до 2035 года (актуализация на 2025 год)

Признак потребителя	Адрес потребителя	Наименование потребителя	Этажность	Площадь отапливаемой, м ²	Нагрузка договорная, Гкал/ч				Годовое потребление, тыс. Гкал				Источник
					Отопление	Вентиляция	ГВС	Сумма	Отопление	Вентиляция	ГВС	Сумма	
Итого по ЖФ					0,027	0	0	0,027	0,0654	0	0	0,0654	
Итого по кадастровому кварталу					0,027	0	0	0,027	0,0654	0	0	0,0654	

Таблица 290 - Тепловые нагрузки потребителей города в кадастровом квартале 22:70:022104

Признак потребителя	Адрес потребителя	Наименование потребителя	Этажность	Площадь отапливаемой, м ²	Нагрузка договорная, Гкал/ч				Годовое потребление, тыс. Гкал				Источник
					Отопление	Вентиляция	ГВС	Сумма	Отопление	Вентиляция	ГВС	Сумма	
ЖФ	Ажурная ул., 3	Жилое частный	1	88	0,0097	0	0	0,0097	0,0235	0	0	0,0235	ЮТС
Итого по ЖФ					0,0097	0	0	0,0097	0,0235	0	0	0,0235	
Итого по кадастровому кварталу					0,0097	0	0	0,0097	0,0235	0	0	0,0235	

Таблица 291 - Тепловые нагрузки потребителей города в кадастровом квартале 22:70:022105

Признак потребителя	Адрес потребителя	Наименование потребителя	Этажность	Площадь отапливаемой, м ²	Нагрузка договорная, Гкал/ч				Годовое потребление, тыс. Гкал				Источник
					Отопление	Вентиляция	ГВС	Сумма	Отопление	Вентиляция	ГВС	Сумма	
ЖФ	Медовая ул., 2	Жилое частный	3	197	0,028	0	0	0,028	0,0678	0	0	0,0678	ЮТС
ЖФ	Медовая ул., 4	Жилое частный	3	162	0,018	0	0	0,018	0,0436	0	0	0,0436	ЮТС
ЖФ	Медовая ул., 6	Жилое частный	2	181	0,03921	0	0	0,03921	0,095	0	0	0,095	ЮТС
Итого по ЖФ					0,085	0	0	0,085	0,206	0	0	0,206	
Итого по кадастровому кварталу					0,085	0	0	0,085	0,206	0	0	0,206	

Таблица 292 - Тепловые нагрузки потребителей города в кадастровом квартале 22:70:022106

Признак потребителя	Адрес потребителя	Наименование потребителя	Этажность	Площадь отапливаемой, м ²	Нагрузка договорная, Гкал/ч				Годовое потребление, тыс. Гкал				Источник
					Отопление	Вентиляция	ГВС	Сумма	Отопление	Вентиляция	ГВС	Сумма	
ЖФ	Медовая ул., 1	Жилое частный	1	205	0,0213	0	0	0,0213	0,0516	0	0	0,0516	ЮТС
ЖФ	Светлая ул., 12	Жилое частный	2	76	0,016	0	0	0,016	0,0388	0	0	0,0388	ЮТС
ЖФ	Светлая ул., 14	Жилое частный	3	154	0,023	0	0	0,023	0,0557	0	0	0,0557	ЮТС
ЖФ	Светлая ул., 16	Жилое частный	1	160	0,023	0	0	0,023	0,0557	0	0	0,0557	ЮТС
ЖФ	Светлая ул., 22	Жилое частный	1	156	0,0153	0	0	0,0153	0,0371	0	0	0,0371	ЮТС
ЖФ	Светлая ул., 4	Жилое частный	1	93	0,029	0	0	0,029	0,0703	0	0	0,0703	ЮТС
ЖФ	Светлая ул., 8	Жилое частный	3	142	0,017	0	0	0,017	0,0412	0	0	0,0412	ЮТС

Обосновывающие материалы к схеме теплоснабжения муниципального образования город Рубцовск
Алтайского края на период до 2035 года (актуализация на 2025 год)

Признак потребителя	Адрес потребителя	Наименование потребителя	Этажность	Площадь отапливаемая, м ²	Нагрузка договорная, Гкал/ч				Годовое потребление, тыс. Гкал				Источник
					Отопление	Вентиляция	ГВС	Сумма	Отопление	Вентиляция	ГВС	Сумма	
Итого по ЖФ					0,145	0	0	0,145	0,35	0	0	0,35	
Итого по кадастровому кварталу					0,145	0	0	0,145	0,35	0	0	0,35	

Обосновывающие материалы к схеме теплоснабжения муниципального образования город Рубцовск
Алтайского края на период до 2035 года (актуализация на 2025 год)

Таблица 293 - Тепловые нагрузки потребителей города в кадастровом квартале 22:70:022107

Признак потребителя	Адрес потребителя	Наименование потребителя	Этажность	Площадь отапливаемая, м ²	Нагрузка договорная, Гкал/ч				Годовое потребление, тыс. Гкал				Источник
					Отопление	Вентиляция	ГВС	Сумма	Отопление	Вентиляция	ГВС	Сумма	
ЖФ	Кленовая ул., 10	Жилое частный	2	195	0,017	0	0	0,017	0,0412	0	0	0,0412	ЮТС
ЖФ	Кленовая ул., 12	Жилое частный	3	221	0,041	0	0	0,041	0,0993	0	0	0,0993	ЮТС
ЖФ	Кленовая ул., 16	Жилое частный	3	240	0,0406	0	0	0,0406	0,0984	0	0	0,0984	ЮТС
ЖФ	Кленовая ул., 18	Жилое частный	3	163	0,028	0	0	0,028	0,0678	0	0	0,0678	ЮТС
ЖФ	Кленовая ул., 2	Жилое частный	1	94	0,016	0	0	0,016	0,0388	0	0	0,0388	ЮТС
ЖФ	Кленовая ул., 20	Жилое частный	2	236	0,03198	0	0	0,03198	0,0775	0	0	0,0775	ЮТС
ЖФ	Кленовая ул., 4	Жилое частный	2	99	0,021	0	0	0,021	0,0509	0	0	0,0509	ЮТС
ЖФ	Кленовая ул., 8	Жилое частный	1	108	0,01	0	0	0,01	0,0242	0	0	0,0242	ЮТС
ЖФ	Светлая ул., 11	Жилое частный	3	142	0,024	0	0	0,024	0,0582	0	0	0,0582	ЮТС
ЖФ	Светлая ул., 1-1	Жилое частный	2	233	0,02	0	0	0,02	0,0485	0	0	0,0485	ЮТС
ЖФ	Светлая ул., 1-2	Жилое частный	2	233	0,02	0	0	0,02	0,0485	0	0	0,0485	ЮТС
ЖФ	Светлая ул., 13	Жилое частный	2	118	0,022	0	0	0,022	0,0533	0	0	0,0533	ЮТС
ЖФ	Светлая ул., 15	Жилое частный	3	177	0,026	0	0	0,026	0,063	0	0	0,063	ЮТС
ЖФ	Светлая ул., 19	Жилое частный	1	96	0,013	0	0	0,013	0,0315	0	0	0,0315	ЮТС
ЖФ	Светлая ул., 21	Жилое частный	3	148	0,017	0	0	0,017	0,0412	0	0	0,0412	ЮТС
ЖФ	Светлая ул., 3	Жилое частный	1	112	0,014	0	0	0,014	0,0339	0	0	0,0339	ЮТС
ЖФ	Светлая ул., 5	Жилое частный	2	101	0,018	0	0	0,018	0,0436	0	0	0,0436	ЮТС
ЖФ	Светлая ул., 7	Жилое частный	1	80	0,017	0	0	0,017	0,0412	0	0	0,0412	ЮТС
ЖФ	Светлая ул., 9	Жилое частный	3	305	0,026	0	0	0,026	0,063	0	0	0,063	ЮТС
Итого по ЖФ					0,423	0	0	0,423	1,024	0	0	1,024	
Итого по кадастровому кварталу					0,423	0	0	0,423	1,024	0	0	1,024	

Таблица 294 - Тепловые нагрузки потребителей города в кадастровом квартале 22:70:022108

Признак потребителя	Адрес потребителя	Наименование потребителя	Этажность	Площадь отапливаемая, м ²	Нагрузка договорная, Гкал/ч				Годовое потребление, тыс. Гкал				Источник
					Отопление	Вентиляция	ГВС	Сумма	Отопление	Вентиляция	ГВС	Сумма	
ЖФ	Кленовая ул., 1	Жилое частный	1	79	0,012	0	0	0,012	0,0291	0	0	0,0291	ЮТС
ЖФ	Кленовая ул., 15	Жилое частный	1	92	0,016	0	0	0,016	0,0388	0	0	0,0388	ЮТС

Обосновывающие материалы к схеме теплоснабжения муниципального образования город Рубцовск
Алтайского края на период до 2035 года (актуализация на 2025 год)

Признак потребителя	Адрес потребителя	Наименование потребителя	Этажность	Площадь отапливаемой, м ²	Нагрузка договорная, Гкал/ч				Годовое потребление, тыс. Гкал				Источник
					Отопление	Вентиляция	ГВС	Сумма	Отопление	Вентиляция	ГВС	Сумма	
ЖФ	Кленовая ул., 17	Жилое частный	1	197	0,015	0	0	0,015	0,0363	0	0	0,0363	ЮТС
ЖФ	Кленовая ул., 21	Жилое частный	2	170	0,026	0	0	0,026	0,063	0	0	0,063	ЮТС
ЖФ	Кленовая ул., 25	Жилое частный	2	118	0,034	0	0	0,034	0,0824	0	0	0,0824	ЮТС
ЖФ	Кленовая ул., 27	Жилое частный	1	116	0,025	0	0	0,025	0,0606	0	0	0,0606	ЮТС
ЖФ	Тенистая ул., 10	Жилое частный	2	200	0,032	0	0	0,032	0,0775	0	0	0,0775	ЮТС
ЖФ	Тенистая ул., 12	Жилое частный	1	88	0,014	0	0	0,014	0,0339	0	0	0,0339	ЮТС
ЖФ	Тенистая ул., 14	Жилое частный	2	98	0,025	0	0	0,025	0,0606	0	0	0,0606	ЮТС
ЖФ	Тенистая ул., 2	Жилое частный	3	100	0,0442	0	0	0,0442	0,1071	0	0	0,1071	ЮТС
ЖФ	Тенистая ул., 22	Жилое частный	3	245	0,039	0	0	0,039	0,0945	0	0	0,0945	ЮТС
ЖФ	Тенистая ул., 26	Жилое частный	1	145	0,011	0	0	0,011	0,0267	0	0	0,0267	ЮТС
ЖФ	Тенистая ул., 4	Жилое частный	3	126	0,0225	0	0	0,0225	0,0545	0	0	0,0545	ЮТС
ЖФ	Тенистая ул., 6	Жилое частный	2	185	0,027	0	0	0,027	0,0654	0	0	0,0654	ЮТС
ЖФ	Тенистая ул., 8	Жилое частный	3	145	0,0257	0	0	0,0257	0,0623	0	0	0,0623	ЮТС
Итого по ЖФ					0,368	0	0	0,368	0,893	0	0	0,893	
Итого по кадастровому кварталу					0,368	0	0	0,368	0,893	0	0	0,893	

Таблица 295 - Тепловые нагрузки потребителей города в кадастровом квартале 22:70:022109

Признак потребителя	Адрес потребителя	Наименование потребителя	Этажность	Площадь отапливаемой, м ²	Нагрузка договорная, Гкал/ч				Годовое потребление, тыс. Гкал				Источник
					Отопление	Вентиляция	ГВС	Сумма	Отопление	Вентиляция	ГВС	Сумма	
ЖФ	Лучистая ул., 16	Жилое частный	2	138	0,022	0	0	0,022	0,0533	0	0	0,0533	ЮТС
ЖФ	Лучистая ул., 18	Жилое частный	2	169	0,021	0	0	0,021	0,0509	0	0	0,0509	ЮТС
ЖФ	Тенистая ул., 1	Жилое частный	1	126	0,015	0	0	0,015	0,0363	0	0	0,0363	ЮТС
ЖФ	Тенистая ул., 13	Жилое частный	2	137	0,0156	0	0	0,0156	0,0378	0	0	0,0378	ЮТС
ЖФ	Тенистая ул., 15	Жилое частный	2	163	0,021	0	0	0,021	0,0509	0	0	0,0509	ЮТС
ЖФ	Тенистая ул., 19	Жилое частный	2	302	0,038	0	0	0,038	0,0921	0	0	0,0921	ЮТС
ЖФ	Тенистая ул., 21	Жилое частный	3	148	0,024	0	0	0,024	0,0582	0	0	0,0582	ЮТС
ЖФ	Тенистая ул., 25	Жилое частный	3	126	0,028	0	0	0,028	0,0678	0	0	0,0678	ЮТС
ЖФ	Тенистая ул., 3	Жилое частный	3	124	0,017	0	0	0,017	0,0412	0	0	0,0412	ЮТС
ЖФ	Тенистая ул., 7	Жилое частный	2	119	0,0087	0	0	0,0087	0,0211	0	0	0,0211	ЮТС

Обосновывающие материалы к схеме теплоснабжения муниципального образования город Рубцовск
Алтайского края на период до 2035 года (актуализация на 2025 год)

Признак потребителя	Адрес потребителя	Наименование потребителя	Этажность	Площадь отапливаемая, м ²	Нагрузка договорная, Гкал/ч				Годовое потребление, тыс. Гкал				Источник
					Отопление	Вентиляция	ГВС	Сумма	Отопление	Вентиляция	ГВС	Сумма	
ЖФ	Тенистая ул., 9	Жилое частный	1	112	0,019	0	0	0,019	0,046	0	0	0,046	ЮТС
ЖФ	Тихая ул., 10	Жилое частный	1	128	0,018	0	0	0,018	0,0436	0	0	0,0436	ЮТС
ЖФ	Тихая ул., 12	Жилое частный	2	201	0,031	0	0	0,031	0,0751	0	0	0,0751	ЮТС
ЖФ	Тихая ул., 14	Жилое частный	2	196	0,028	0	0	0,028	0,0678	0	0	0,0678	ЮТС
ЖФ	Тихая ул., 18	Жилое частный	3	120	0,032	0	0	0,032	0,0775	0	0	0,0775	ЮТС
ЖФ	Тихая ул., 2	Жилое частный	1	222	0,008	0	0	0,008	0,0194	0	0	0,0194	ЮТС
ЖФ	Тихая ул., 20	Жилое частный	3	163	0,0162	0	0	0,0162	0,0393	0	0	0,0393	ЮТС
ЖФ	Тихая ул., 22	Жилое частный	3	197	0,034	0	0	0,034	0,0824	0	0	0,0824	ЮТС
ЖФ	Тихая ул., 24	Жилое частный	3	142	0,029	0	0	0,029	0,0703	0	0	0,0703	ЮТС
ЖФ	Тихая ул., 26	Жилое частный	2	236	0,023	0	0	0,023	0,0557	0	0	0,0557	ЮТС
ЖФ	Тихая ул., 28	Жилое частный	2	166	0,033	0	0	0,033	0,08	0	0	0,08	ЮТС
ЖФ	Тихая ул., 4	Жилое частный	2	151	0,024	0	0	0,024	0,0582	0	0	0,0582	ЮТС
ЖФ	Тихая ул., 6	Жилое частный	1	106	0,019	0	0	0,019	0,046	0	0	0,046	ЮТС
ЖФ	Тихая ул., 8	Жилое частный	1	157	0,022	0	0	0,022	0,0533	0	0	0,0533	ЮТС
Итого по ЖФ					0,547	0	0	0,547	1,324	0	0	1,324	
Итого по кадастровому кварталу					0,547	0	0	0,547	1,324	0	0	1,324	

Таблица 296 - Тепловые нагрузки потребителей города в кадастровом квартале 22:70:022110

Признак потребителя	Адрес потребителя	Наименование потребителя	Этажность	Площадь отапливаемая, м ²	Нагрузка договорная, Гкал/ч				Годовое потребление, тыс. Гкал				Источник
					Отопление	Вентиляция	ГВС	Сумма	Отопление	Вентиляция	ГВС	Сумма	
ЖФ	Снежная ул., 10	Жилое частный	3	207	0,025	0	0	0,025	0,0606	0	0	0,0606	ЮТС
ЖФ	Снежная ул., 12	Жилое частный	2	243	0,04667	0	0	0,04667	0,1131	0	0	0,1131	ЮТС
ЖФ	Снежная ул., 14	Жилое частный	3	149	0,025	0	0	0,025	0,0606	0	0	0,0606	ЮТС
ЖФ	Снежная ул., 16	Жилое частный	1	69	0,019	0	0	0,019	0,046	0	0	0,046	ЮТС
ЖФ	Снежная ул., 2	Жилое частный	3	359	0,066	0	0	0,066	0,1599	0	0	0,1599	ЮТС
ЖФ	Снежная ул., 20	Жилое частный	1	104	0,017	0	0	0,017	0,0412	0	0	0,0412	ЮТС
ЖФ	Снежная ул., 22	Жилое частный	2	94	0,016	0	0	0,016	0,0388	0	0	0,0388	ЮТС
ЖФ	Снежная ул., 26	Жилое частный	1	132	0,023	0	0	0,023	0,0557	0	0	0,0557	ЮТС
ЖФ	Снежная ул., 4	Жилое частный	2		0,066	0	0	0,066	0,1599	0	0	0,1599	ЮТС

Обосновывающие материалы к схеме теплоснабжения муниципального образования город Рубцовск
Алтайского края на период до 2035 года (актуализация на 2025 год)

Признак потребителя	Адрес потребителя	Наименование потребителя	Этажность	Площадь отапливаемой, м ²	Нагрузка договорная, Гкал/ч				Годовое потребление, тыс. Гкал				Источник
					Отопление	Вентиляция	ГВС	Сумма	Отопление	Вентиляция	ГВС	Сумма	
ЖФ	Снежная ул., 6	Жилое частный	1	81	0,017	0	0	0,017	0,0412	0	0	0,0412	ЮТС
ЖФ	Снежная ул., 8	Жилое частный	1	79	0,029	0	0	0,029	0,0703	0	0	0,0703	ЮТС
ЖФ	Тихая ул., 1	Жилое частный	2	203	0,032	0	0	0,032	0,0775	0	0	0,0775	ЮТС
ЖФ	Тихая ул., 11	Жилое частный	1	134	0,018	0	0	0,018	0,0436	0	0	0,0436	ЮТС
ЖФ	Тихая ул., 13	Жилое частный	2	143	0,019	0	0	0,019	0,046	0	0	0,046	ЮТС
ЖФ	Тихая ул., 15	Жилое частный	2	138	0,023	0	0	0,023	0,0557	0	0	0,0557	ЮТС
ЖФ	Тихая ул., 17	Жилое частный	1	87	0,013	0	0	0,013	0,0315	0	0	0,0315	ЮТС
ЖФ	Тихая ул., 19	Жилое частный	2	84	0,018	0	0	0,018	0,0436	0	0	0,0436	ЮТС
ЖФ	Тихая ул., 21	Жилое частный	3	238	0,028	0	0	0,028	0,0678	0	0	0,0678	ЮТС
ЖФ	Тихая ул., 23	Жилое частный	2	193	0,042	0	0	0,042	0,1018	0	0	0,1018	ЮТС
ЖФ	Тихая ул., 25	Жилое частный	2	142	0,023	0	0	0,023	0,0557	0	0	0,0557	ЮТС
ЖФ	Тихая ул., 27	Жилое частный	2	263	0,036	0	0	0,036	0,0872	0	0	0,0872	ЮТС
ЖФ	Тихая ул., 5	Жилое частный	3	219	0,041	0	0	0,041	0,0993	0	0	0,0993	ЮТС
ЖФ	Тихая ул., 7	Жилое частный	2	122	0,041	0	0	0,041	0,0993	0	0	0,0993	ЮТС
ЖФ	Тихая ул., 9	Жилое частный	2	223	0,032	0	0	0,032	0,0775	0	0	0,0775	ЮТС
Итого по ЖФ					0,716	0	0	0,716	1,734	0	0	1,734	
Итого по кадастровому кварталу					0,716	0	0	0,716	1,734	0	0	1,734	

Таблица 297 - Тепловые нагрузки потребителей города в кадастровом квартале 22:70:022111

Признак потребителя	Адрес потребителя	Наименование потребителя	Этажность	Площадь отапливаемой, м ²	Нагрузка договорная, Гкал/ч				Годовое потребление, тыс. Гкал				Источник
					Отопление	Вентиляция	ГВС	Сумма	Отопление	Вентиляция	ГВС	Сумма	
ЖФ	Ленина пр-т., 210	Жилое частный	1	115	0,017	0	0	0,017	0,0412	0	0	0,0412	ЮТС
ОДЗ	Ленина пр-т., 210	Административное	1	150	0,005	0	0	0,005	0,0117	0	0	0,0117	ЮТС
ЖФ	Ленина пр-т., 212	Жилое частный	1	174	0,0222	0	0	0,0222	0,0538	0	0	0,0538	ЮТС
ЖФ	Ленина пр-т., 214	Жилое частный	2	119	0,0363	0	0	0,0363	0,088	0	0	0,088	ЮТС
ЖФ	Ленина пр-т., 216	Жилое частный	1	128	0,0185	0	0	0,0185	0,0448	0	0	0,0448	ЮТС
ЖФ	Ленина пр-т., 218	Жилое частный	1	64	0,01	0	0	0,01	0,0242	0	0	0,0242	ЮТС
ЖФ	Ленина пр-т., 222	Жилое частный	1	196	0,0397	0	0	0,0397	0,0962	0	0	0,0962	ЮТС
ЖФ	Ленина пр-т., 224	Жилое частный	3	187	0,028	0	0	0,028	0,0678	0	0	0,0678	ЮТС

Обосновывающие материалы к схеме теплоснабжения муниципального образования город Рубцовск
Алтайского края на период до 2035 года (актуализация на 2025 год)

Признак потребителя	Адрес потребителя	Наименование потребителя	Этажность	Площадь отапливаемая, м ²	Нагрузка договорная, Гкал/ч				Годовое потребление, тыс. Гкал				Источник
					Отопление	Вентиляция	ГВС	Сумма	Отопление	Вентиляция	ГВС	Сумма	
ЖФ	Лучистая ул., 4	Жилое частный	1	171	0,021	0	0	0,021	0,0509	0	0	0,0509	ЮТС
ЖФ	Снежная ул., 1	Жилое частный	3	226	0,033	0	0	0,033	0,08	0	0	0,08	ЮТС
ЖФ	Снежная ул., 11	Жилое частный	2	193	0,028	0	0	0,028	0,0678	0	0	0,0678	ЮТС
ЖФ	Снежная ул., 13	Жилое частный	1	92	0,016	0	0	0,016	0,0388	0	0	0,0388	ЮТС
ЖФ	Снежная ул., 15	Жилое частный	1	131	0,015	0	0	0,015	0,0363	0	0	0,0363	ЮТС
ЖФ	Снежная ул., 17	Жилое частный	3	141	0,0102	0	0	0,0102	0,0247	0	0	0,0247	ЮТС
ЖФ	Снежная ул., 19	Жилое частный	2	146	0,026	0	0	0,026	0,063	0	0	0,063	ЮТС
ЖФ	Снежная ул., 25	Жилое частный	1	97	0,031	0	0	0,031	0,0751	0	0	0,0751	ЮТС
ЖФ	Снежная ул., 27	Жилое частный	1	377	0,0133	0	0	0,0133	0,0322	0	0	0,0322	ЮТС
ЖФ	Снежная ул., 3	Жилое частный	3	312	0,052	0	0	0,052	0,126	0	0	0,126	ЮТС
ЖФ	Снежная ул., 5	Жилое частный	2	201	0,032	0	0	0,032	0,0775	0	0	0,0775	ЮТС
ЖФ	Снежная ул., 7	Жилое частный	3	182	0,033	0	0	0,033	0,08	0	0	0,08	ЮТС
ЖФ	Снежная ул., 9	Жилое частный	2	411	0,033	0	0	0,033	0,08	0	0	0,08	ЮТС
Итого по ЖФ					0,515	0	0	0,515	1,248	0	0	1,248	
Итого по ОДЗ					0,005	0	0	0,005	0,012	0	0	0,012	
Итого по кадастровому кварталу					0,52	0	0	0,52	1,26	0	0	1,26	

Таблица 298 - Тепловые нагрузки потребителей города в кадастровом квартале 22:70:022116

Признак потребителя	Адрес потребителя	Наименование потребителя	Этажность	Площадь отапливаемая, м ²	Нагрузка договорная, Гкал/ч				Годовое потребление, тыс. Гкал				Источник
					Отопление	Вентиляция	ГВС	Сумма	Отопление	Вентиляция	ГВС	Сумма	
ЖФ	Светлая ул., 24	Жилое частный	3	177	0,037	0	0	0,037	0,0897	0	0	0,0897	ЮТС
ЖФ	Светлая ул., 26	Жилое частный	1	96	0,015	0	0	0,015	0,0363	0	0	0,0363	ЮТС
ЖФ	Светлая ул., 28	Жилое частный	1	119	0,01911	0	0	0,01911	0,0463	0	0	0,0463	ЮТС
ЖФ	Светлая ул., 30	Жилое частный	1	119	0,021	0	0	0,021	0,0509	0	0	0,0509	ЮТС
ЖФ	Светлая ул., 36	Жилое частный	2	216	0,032	0	0	0,032	0,0775	0	0	0,0775	ЮТС
Итого по ЖФ					0,124	0	0	0,124	0,301	0	0	0,301	
Итого по кадастровому кварталу					0,124	0	0	0,124	0,301	0	0	0,301	

Обосновывающие материалы к схеме теплоснабжения муниципального образования город Рубцовск
Алтайского края на период до 2035 года (актуализация на 2025 год)

Таблица 299 - Тепловые нагрузки потребителей города в кадастровом квартале 22:70:022117

Признак потребителя	Адрес потребителя	Наименование потребителя	Этажность	Площадь отапливаемой, м ²	Нагрузка договорная, Гкал/ч				Годовое потребление, тыс. Гкал				Источник
					Отопление	Вентиляция	ГВС	Сумма	Отопление	Вентиляция	ГВС	Сумма	
ЖФ	Кленовая ул., 28	Жилое частный	1	115	0,042	0	0	0,042	0,1018	0	0	0,1018	ЮТС
ЖФ	Светлая ул., 29	Жилое частный	1	161	0,0138	0	0	0,0138	0,0334	0	0	0,0334	ЮТС
ЖФ	Светлая ул., 35	Жилое частный	1	84	0,015	0	0	0,015	0,0363	0	0	0,0363	ЮТС
ЖФ	Светлая ул., 39	Жилое частный	3	279	0,042	0	0	0,042	0,1018	0	0	0,1018	ЮТС
Итого по ЖФ					0,113	0	0	0,113	0,273	0	0	0,273	
Итого по кадастровому кварталу					0,113	0	0	0,113	0,273	0	0	0,273	

Таблица 300 - Тепловые нагрузки потребителей города в кадастровом квартале 22:70:022119

Признак потребителя	Адрес потребителя	Наименование потребителя	Этажность	Площадь отапливаемой, м ²	Нагрузка договорная, Гкал/ч				Годовое потребление, тыс. Гкал				Источник
					Отопление	Вентиляция	ГВС	Сумма	Отопление	Вентиляция	ГВС	Сумма	
ЖФ	Тенистая ул., 41	Жилое частный	1	89	0,016	0	0	0,016	0,0388	0	0	0,0388	ЮТС
ЖФ	Тихая ул., 32	Жилое частный	2	411	0,047	0	0	0,047	0,1139	0	0	0,1139	ЮТС
ЖФ	Тихая ул., 34	Жилое частный	1	106	0,014	0	0	0,014	0,0339	0	0	0,0339	ЮТС
ЖФ	Тихая ул., 36	Жилое частный	2	81	0,023	0	0	0,023	0,0557	0	0	0,0557	ЮТС
ЖФ	Тихая ул., 38	Жилое частный	1	139	0,027	0	0	0,027	0,0654	0	0	0,0654	ЮТС
ЖФ	Тихая ул., 40	Жилое частный	2	139	0,023	0	0	0,023	0,0557	0	0	0,0557	ЮТС
ЖФ	Тихая ул., 42	Жилое частный	2	141	0,028	0	0	0,028	0,0678	0	0	0,0678	ЮТС
ЖФ	Тихая ул., 44	Жилое частный	2	139	0,022	0	0	0,022	0,0533	0	0	0,0533	ЮТС
ЖФ	Тихая ул., 48	Жилое частный	2	129	0,02378	0	0	0,02378	0,0576	0	0	0,0576	ЮТС
Итого по ЖФ					0,224	0	0	0,224	0,542	0	0	0,542	
Итого по кадастровому кварталу					0,224	0	0	0,224	0,542	0	0	0,542	

Таблица 301 - Тепловые нагрузки потребителей города в кадастровом квартале 22:70:022120

Признак потребителя	Адрес потребителя	Наименование потребителя	Этажность	Площадь отапливаемой, м ²	Нагрузка договорная, Гкал/ч				Годовое потребление, тыс. Гкал				Источник
					Отопление	Вентиляция	ГВС	Сумма	Отопление	Вентиляция	ГВС	Сумма	
ЖФ	Лучистая ул., 9	Жилое частный	2	355	0,033	0	0	0,033	0,08	0	0	0,08	ЮТС
ЖФ	Снежная ул., 30	Жилое частный	1	112	0,022	0	0	0,022	0,0533	0	0	0,0533	ЮТС
ЖФ	Тихая ул., 29	Жилое частный	2	121	0,021	0	0	0,021	0,0509	0	0	0,0509	ЮТС

Обосновывающие материалы к схеме теплоснабжения муниципального образования город Рубцовск
Алтайского края на период до 2035 года (актуализация на 2025 год)

Признак потребителя	Адрес потребителя	Наименование потребителя	Этажность	Площадь отапливаемой, м ²	Нагрузка договорная, Гкал/ч				Годовое потребление, тыс. Гкал				Источник
					Отопление	Вентиляция	ГВС	Сумма	Отопление	Вентиляция	ГВС	Сумма	
ЖФ	Тихая ул., 33	Жилое частный	1	157	0,037	0	0	0,037	0,0897	0	0	0,0897	ЮТС
ЖФ	Тихая ул., 39	Жилое частный	2	154	0,03925	0	0	0,03925	0,0951	0	0	0,0951	ЮТС
ЖФ	Тихая ул., 43	Жилое частный	2	171	0,0295	0	0	0,0295	0,0715	0	0	0,0715	ЮТС
Итого по ЖФ					0,182	0	0	0,182	0,441	0	0	0,441	
Итого по кадастровому кварталу					0,182	0	0	0,182	0,441	0	0	0,441	

Таблица 302 - Тепловые нагрузки потребителей города в кадастровом квартале 22:70:022121

Признак потребителя	Адрес потребителя	Наименование потребителя	Этажность	Площадь отапливаемой, м ²	Нагрузка договорная, Гкал/ч				Годовое потребление, тыс. Гкал				Источник
					Отопление	Вентиляция	ГВС	Сумма	Отопление	Вентиляция	ГВС	Сумма	
ЖФ	Лучистая ул., 3	Жилое частный	1	69	0,011	0	0	0,011	0,0267	0	0	0,0267	ЮТС
ЖФ	Снежная ул., 31	Жилое частный	1	110	0,021	0	0	0,021	0,0509	0	0	0,0509	ЮТС
Итого по ЖФ					0,032	0	0	0,032	0,078	0	0	0,078	0,032
Итого по кадастровому кварталу					0,032	0	0	0,032	0,078	0	0	0,078	0,032

Таблица 303 - Тепловые нагрузки потребителей города в кадастровом квартале 22:70:022201

Признак потребителя	Адрес потребителя	Наименование потребителя	Этажность	Площадь отапливаемой, м ²	Нагрузка договорная, Гкал/ч				Годовое потребление, тыс. Гкал				Источник
					Отопление	Вентиляция	ГВС	Сумма	Отопление	Вентиляция	ГВС	Сумма	
ЖФ	Зеленоградская ул., 10	Жилое частный	2		0	0	0,00162	0,00162	0	0	0,0125	0,0125	ЮТС
ЖФ	Зеленоградская ул., 10	Жилое частный	2	200	0,028	0	0	0,028	0,0678	0	0	0,0678	ЮТС
ЖФ	Зеленоградская ул., 12	Жилое частный	1		0	0	0,002685	0,002685	0	0	0,0207	0,0207	ЮТС
ЖФ	Зеленоградская ул., 12	Жилое частный	1	166	0,017	0	0	0,017	0,0412	0	0	0,0412	ЮТС
ЖФ	Зеленоградская ул., 14	Жилое частный	2		0	0	0,002685	0,002685	0	0	0,0207	0,0207	ЮТС
ЖФ	Зеленоградская ул., 14	Жилое частный	2	159	0,023	0	0	0,023	0,0557	0	0	0,0557	ЮТС
ЖФ	Зеленоградская ул., 16	Жилое частный	2		0	0	0,00072	0,00072	0	0	0,0056	0,0056	ЮТС
ЖФ	Зеленоградская ул., 16	Жилое частный	2	200	0,025	0	0	0,025	0,0606	0	0	0,0606	ЮТС
ЖФ	Зеленоградская ул., 18	Жилое частный	3		0	0	0,00162	0,00162	0	0	0,0125	0,0125	ЮТС
ЖФ	Зеленоградская ул., 18	Жилое частный	3	189	0,027	0	0	0,027	0,0654	0	0	0,0654	ЮТС
ЖФ	Зеленоградская ул., 2	Жилое частный	3		0	0	0,00108	0,00108	0	0	0,0083	0,0083	ЮТС
ЖФ	Зеленоградская ул., 2	Жилое частный	3	166	0,026	0	0	0,026	0,063	0	0	0,063	ЮТС

Обосновывающие материалы к схеме теплоснабжения муниципального образования город Рубцовск
Алтайского края на период до 2035 года (актуализация на 2025 год)

Признак потребителя	Адрес потребителя	Наименование потребителя	Этажность	Площадь отопляемая, м ²	Нагрузка договорная, Гкал/ч				Годовое потребление, тыс. Гкал				Источник
					Отопление	Вентиляция	ГВС	Сумма	Отопление	Вентиляция	ГВС	Сумма	
ЖФ	Зеленоградская ул., 20	Жилое частный	3	160	0,027	0	0	0,027	0,0654	0	0	0,0654	ЮТС
ЖФ	Зеленоградская ул., 4	Жилое частный	1		0	0	0,00054	0,00054	0	0	0,0042	0,0042	ЮТС
ЖФ	Зеленоградская ул., 4	Жилое частный	1	104	0,021	0	0	0,021	0,0509	0	0	0,0509	ЮТС
ЖФ	Зеленоградская ул., 6	Жилое частный	2		0	0	0,002145	0,002145	0	0	0,0165	0,0165	ЮТС
ЖФ	Зеленоградская ул., 6	Жилое частный	2	225	0,021	0	0	0,021	0,0509	0	0	0,0509	ЮТС
ЖФ	Зеленоградская ул., 8	Жилое частный	2	84	0,032	0	0	0,032	0,0775	0	0	0,0775	ЮТС
Итого по ЖФ					0,247	0	0,013	0,26	0,598	0	0,101	0,699	
Итого по кадастровому кварталу					0,247	0	0,013	0,26	0,598	0	0,101	0,699	

Таблица 304 - Тепловые нагрузки потребителей города в кадастровом квартале 22:70:022202

Признак потребителя	Адрес потребителя	Наименование потребителя	Этажность	Площадь отопляемая, м ²	Нагрузка договорная, Гкал/ч				Годовое потребление, тыс. Гкал				Источник
					Отопление	Вентиляция	ГВС	Сумма	Отопление	Вентиляция	ГВС	Сумма	
ОДЗ	Водная ул., 02	Административное	1	65	0,0058	0	0	0,0058	0,0135	0	0	0,0135	ЮТС
ЖФ	Водная ул., 16	Жилое частный	1	106	0,0154	0	0	0,0154	0,0373	0	0	0,0373	ЮТС
ЖФ	Водная ул., 18	Жилое частный	1	78	0,0142	0	0	0,0142	0,0344	0	0	0,0344	ЮТС
ОДЗ	Водная ул., 2	Административное	1		0	0	0,00228	0,00228	0	0	0,0176	0,0176	ЮТС
ЖФ	Водная ул., 2	Жилое частный	3	84	0,0258	0	0	0,0258	0,0625	0	0	0,0625	ЮТС
ЖФ	Водная ул., 2	Жилое частный	3		0	0	0,0006	0,0006	0	0	0,0046	0,0046	ЮТС
ЖФ	Водная ул., 4	Жилое частный	1		0	0	0,0006	0,0006	0	0	0,0046	0,0046	ЮТС
ЖФ	Водная ул., 4	Жилое частный	1	161	0,0214	0	0	0,0214	0,0519	0	0	0,0519	ЮТС
ЖФ	Водная ул., 6	Жилое частный	2		0	0	0,0007	0,0007	0	0	0,0054	0,0054	ЮТС
ЖФ	Водная ул., 6	Жилое частный	2	185	0,0176	0	0	0,0176	0,0426	0	0	0,0426	ЮТС
ЖФ	Водная ул., 8	Жилое частный	1	83	0,0148	0	0	0,0148	0,0359	0	0	0,0359	ЮТС
ЖФ	Водная ул., 8	Жилое частный	1		0	0	0,0007	0,0007	0	0	0,0054	0,0054	ЮТС
ЖФ	Зеленоградская ул., 1	Жилое частный	2	115	0,018	0	0	0,018	0,0436	0	0	0,0436	ЮТС
ЖФ	Зеленоградская ул., 1	Жилое частный	2		0	0	0,002685	0,002685	0	0	0,0207	0,0207	ЮТС
ЖФ	Зеленоградская ул., 11	Жилое частный	1		0	0	0,002685	0,002685	0	0	0,0207	0,0207	ЮТС
ЖФ	Зеленоградская ул., 11	Жилое частный	1	209	0,032	0	0	0,032	0,0775	0	0	0,0775	ЮТС
ЖФ	Зеленоградская ул., 15	Жилое частный	2	133	0,019	0	0	0,019	0,046	0	0	0,046	ЮТС

Обосновывающие материалы к схеме теплоснабжения муниципального образования город Рубцовск
Алтайского края на период до 2035 года (актуализация на 2025 год)

Признак потребителя	Адрес потребителя	Наименование потребителя	Этажность	Площадь отапливаемой, м ²	Нагрузка договорная, Гкал/ч				Годовое потребление, тыс. Гкал				Источник
					Отопление	Вентиляция	ГВС	Сумма	Отопление	Вентиляция	ГВС	Сумма	
ЖФ	Зеленоградская ул., 15	Жилое частный	2		0	0	0,000465	0,000465	0	0	0,0036	0,0036	ЮТС
ЖФ	Зеленоградская ул., 17	Жилое частный	2	133	0,022	0	0	0,022	0,0533	0	0	0,0533	ЮТС
ЖФ	Зеленоградская ул., 21	Жилое частный	3		0	0	0,002145	0,002145	0	0	0,0165	0,0165	ЮТС
ЖФ	Зеленоградская ул., 21	Жилое частный	3	153	0,013	0	0	0,013	0,0315	0	0	0,0315	ЮТС
ЖФ	Зеленоградская ул., 3	Жилое частный	1	132	0,0189	0	0	0,0189	0,0458	0	0	0,0458	ЮТС
ЖФ	Зеленоградская ул., 3	Жилое частный	1		0	0	0,00108	0,00108	0	0	0,0083	0,0083	ЮТС
ЖФ	Зеленоградская ул., 5	Жилое частный	1	84	0,014	0	0	0,014	0,0339	0	0	0,0339	ЮТС
ЖФ	Зеленоградская ул., 5	Жилое частный	1		0	0	0,000615	0,000615	0	0	0,0047	0,0047	ЮТС
ЖФ	Зеленоградская ул., 7	Жилое частный	2		0	0	0,00108	0,00108	0	0	0,0083	0,0083	ЮТС
ЖФ	Зеленоградская ул., 7	Жилое частный	2	120	0,021	0	0	0,021	0,0509	0	0	0,0509	ЮТС
ЖФ	Зеленоградская ул., 9	Жилое частный	1		0	0	0,002145	0,002145	0	0	0,0165	0,0165	ЮТС
ЖФ	Зеленоградская ул., 9	Жилое частный	1	123	0,017	0	0	0,017	0,0412	0	0	0,0412	ЮТС
Итого по ЖФ					0,284	0	0,016	0,3	0,688	0	0,119	0,808	
Итого по ОДЗ					0,006	0	0,002	0,008	0,014	0	0,018	0,031	
Итого по кадастровому кварталу					0,29	0	0,018	0,308	0,702	0	0,137	0,839	

Таблица 305 - Тепловые нагрузки потребителей города в кадастровом квартале 22:70:022203

Признак потребителя	Адрес потребителя	Наименование потребителя	Этажность	Площадь отапливаемой, м ²	Нагрузка договорная, Гкал/ч				Годовое потребление, тыс. Гкал				Источник
					Отопление	Вентиляция	ГВС	Сумма	Отопление	Вентиляция	ГВС	Сумма	
ЖФ	Водная ул., 1-1	Жилое частный	1	130	0,0125	0	0	0,0125	0,0303	0	0	0,0303	ЮТС
ЖФ	Водная ул., 1-1	Жилое частный	1		0	0	0,0009	0,0009	0	0	0,0069	0,0069	ЮТС
ЖФ	Водная ул., 11-1	Жилое частный	1		0	0	0,0024	0,0024	0	0	0,0185	0,0185	ЮТС
ЖФ	Водная ул., 11-1	Жилое частный	1	140	0,0135	0	0	0,0135	0,0327	0	0	0,0327	ЮТС
ЖФ	Водная ул., 11-2	Жилое частный	1	140	0,0135	0	0	0,0135	0,0327	0	0	0,0327	ЮТС
ЖФ	Водная ул., 11-2	Жилое частный	1		0	0	0,0024	0,0024	0	0	0,0185	0,0185	ЮТС
ЖФ	Водная ул., 1-2	Жилое частный	1	130	0,0125	0	0	0,0125	0,0303	0	0	0,0303	ЮТС
ЖФ	Водная ул., 1-2	Жилое частный	1		0	0	0,00048	0,00048	0	0	0,0037	0,0037	ЮТС
ЖФ	Водная ул., 3-1	Жилое частный	1		0	0	0,0005	0,0005	0	0	0,0039	0,0039	ЮТС
ЖФ	Водная ул., 3-1	Жилое частный	1	85	0,0093	0	0	0,0093	0,0225	0	0	0,0225	ЮТС

Обосновывающие материалы к схеме теплоснабжения муниципального образования город Рубцовск
Алтайского края на период до 2035 года (актуализация на 2025 год)

Признак потребителя	Адрес потребителя	Наименование потребителя	Этажность	Площадь отапливаемая, м ²	Нагрузка договорная, Гкал/ч				Годовое потребление, тыс. Гкал				Источник
					Отопление	Вентиляция	ГВС	Сумма	Отопление	Вентиляция	ГВС	Сумма	
ЖФ	Водная ул., 3-2	Жилое частный	1	85	0,0093	0	0	0,0093	0,0225	0	0	0,0225	ЮТС
ЖФ	Водная ул., 3-2	Жилое частный	1		0	0	0,0005	0,0005	0	0	0,0039	0,0039	ЮТС
ЖФ	Водная ул., 5-1	Жилое частный	1		0	0	0,0007	0,0007	0	0	0,0054	0,0054	ЮТС
ЖФ	Водная ул., 5-1	Жилое частный	1	169	0,0105	0	0	0,0105	0,0254	0	0	0,0254	ЮТС
ЖФ	Водная ул., 5-2	Жилое частный	1	169	0,0146	0	0	0,0146	0,0354	0	0	0,0354	ЮТС
ЖФ	Водная ул., 5-2	Жилое частный	1		0	0	0,0005	0,0005	0	0	0,0039	0,0039	ЮТС
ЖФ	Водная ул., 7-1	Жилое частный	1	83	0,0134	0	0	0,0134	0,0325	0	0	0,0325	ЮТС
ЖФ	Водная ул., 7-1	Жилое частный	1		0	0	0,001	0,001	0	0	0,0077	0,0077	ЮТС
ЖФ	Водная ул., 7-2	Жилое частный	1	167	0,0155	0	0	0,0155	0,0376	0	0	0,0376	ЮТС
ЖФ	Водная ул., 9-1	Жилое частный	1		0	0	0,001	0,001	0	0	0,0077	0,0077	ЮТС
ЖФ	Водная ул., 9-1	Жилое частный	1	122	0,0186	0	0	0,0186	0,0451	0	0	0,0451	ЮТС
ЖФ	Водная ул., 9-1	Жилое частный	1		0	0	0,0012	0,0012	0	0	0,0093	0,0093	ЮТС
ЖФ	Водная ул., 9-2	Жилое частный	1	122	0,0077	0	0	0,0077	0,0187	0	0	0,0187	ЮТС
ЖФ	Жемчужная ул., 10	Жилое частный	2	112	0,016	0	0	0,016	0,0388	0	0	0,0388	ЮТС
ЖФ	Жемчужная ул., 10	Жилое частный	2		0	0	0,000315	0,000315	0	0	0,0024	0,0024	ЮТС
ЖФ	Жемчужная ул., 12	Жилое частный	2	94	0,0167	0	0	0,0167	0,0405	0	0	0,0405	ЮТС
ЖФ	Жемчужная ул., 12	Жилое частный	2		0	0	0,00108	0,00108	0	0	0,0083	0,0083	ЮТС
ЖФ	Жемчужная ул., 16	Жилое частный	2	155	0,0242	0	0	0,0242	0,0586	0	0	0,0586	ЮТС
ЖФ	Жемчужная ул., 16	Жилое частный	2		0	0	0,00162	0,00162	0	0	0,0125	0,0125	ЮТС
ЖФ	Жемчужная ул., 18	Жилое частный	3	177	0,0141	0	0	0,0141	0,0342	0	0	0,0342	ЮТС
ЖФ	Жемчужная ул., 2	Жилое частный	3		0	0	0,002145	0,002145	0	0	0,0165	0,0165	ЮТС
ЖФ	Жемчужная ул., 2	Жилое частный	3	183	0,0129	0	0	0,0129	0,0313	0	0	0,0313	ЮТС
ЖФ	Жемчужная ул., 20	Жилое частный	2	108	0,0143	0	0	0,0143	0,0346	0	0	0,0346	ЮТС
ЖФ	Жемчужная ул., 20	Жилое частный	2		0	0	0,002145	0,002145	0	0	0,0165	0,0165	ЮТС
ЖФ	Жемчужная ул., 22	Жилое частный	1	132	0,0232	0	0	0,0232	0,0562	0	0	0,0562	ЮТС
ЖФ	Жемчужная ул., 22	Жилое частный	1		0	0	0,002145	0,002145	0	0	0,0165	0,0165	ЮТС
ЖФ	Жемчужная ул., 24	Жилое частный	2	118	0,01	0	0	0,01	0,0242	0	0	0,0242	ЮТС
ЖФ	Жемчужная ул., 24	Жилое частный	1		0	0	0,00162	0,00162	0	0	0,0125	0,0125	ЮТС
ЖФ	Жемчужная ул., 4	Жилое частный	2	268	0,0278	0	0	0,0278	0,0674	0	0	0,0674	ЮТС
ЖФ	Жемчужная ул., 4	Жилое частный	2		0	0	0,0001	0,0001	0	0	0,0008	0,0008	ЮТС

Обосновывающие материалы к схеме теплоснабжения муниципального образования город Рубцовск
Алтайского края на период до 2035 года (актуализация на 2025 год)

Признак потребителя	Адрес потребителя	Наименование потребителя	Этажность	Площадь отапливаемая, м ²	Нагрузка договорная, Гкал/ч				Годовое потребление, тыс. Гкал				Источник
					Отопление	Вентиляция	ГВС	Сумма	Отопление	Вентиляция	ГВС	Сумма	
ЖФ	Жемчужная ул., 6	Жилое частный	2		0	0	0,00054	0,00054	0	0	0,0042	0,0042	ЮТС
ЖФ	Жемчужная ул., 6	Жилое частный	2	187	0,0258	0	0	0,0258	0,0625	0	0	0,0625	ЮТС
ЖФ	Жемчужная ул., 8	Жилое частный	2	100	0,0164	0	0	0,0164	0,0397	0	0	0,0397	ЮТС
ЖФ	Жемчужная ул., 8	Жилое частный	2		0	0	0,000465	0,000465	0	0	0,0036	0,0036	ЮТС
Итого по ЖФ					0,352	0	0,024	0,376	0,854	0	0,183	1,037	
Итого по кадастровому кварталу					0,352	0	0,026	0,378	0,854	0	0,2	1,054	

Таблица 306 - Тепловые нагрузки потребителей города в кадастровом квартале 22:70:022204

Признак потребителя	Адрес потребителя	Наименование потребителя	Этажность	Площадь отапливаемая, м ²	Нагрузка договорная, Гкал/ч				Годовое потребление, тыс. Гкал				Источник
					Отопление	Вентиляция	ГВС	Сумма	Отопление	Вентиляция	ГВС	Сумма	
ЖФ	Жемчужная ул., 13	Жилое частный	2	99	0,0235	0	0	0,0235	0,0569	0	0	0,0569	ЮТС
ЖФ	Жемчужная ул., 13	Жилое частный	2		0	0	0,00011	0,00011	0	0	0,0008	0,0008	ЮТС
ЖФ	Жемчужная ул., 15	Жилое частный	1	53	0,0256	0	0	0,0256	0,062	0	0	0,062	ЮТС
ЖФ	Жемчужная ул., 15	Жилое частный	1		0	0	0,00162	0,00162	0	0	0,0125	0,0125	ЮТС
ЖФ	Жемчужная ул., 19	Жилое частный	2	111	0,0158	0	0	0,0158	0,0383	0	0	0,0383	ЮТС
ЖФ	Жемчужная ул., 19	Жилое частный	2		0	0	0,00054	0,00054	0	0	0,0042	0,0042	ЮТС
ЖФ	Жемчужная ул., 23	Жилое частный	1	145	0,0188	0	0	0,0188	0,0456	0	0	0,0456	ЮТС
ЖФ	Жемчужная ул., 23	Жилое частный	1		0	0	0,00162	0,00162	0	0	0,0125	0,0125	ЮТС
ЖФ	Жемчужная ул., 3	Жилое частный	1	132	0,0197	0	0	0,0197	0,0477	0	0	0,0477	ЮТС
ЖФ	Жемчужная ул., 3	Жилое частный	1		0	0	0,001	0,001	0	0	0,0077	0,0077	ЮТС
ЖФ	Жемчужная ул., 7	Жилое частный	1		0	0	0,002145	0,002145	0	0	0,0165	0,0165	ЮТС
ЖФ	Жемчужная ул., 7	Жилое частный	1	136	0,0192	0	0	0,0192	0,0465	0	0	0,0465	ЮТС
ЖФ	Жемчужная ул., 9	Жилое частный	1	119	0,0169	0	0	0,0169	0,0409	0	0	0,0409	ЮТС
ЖФ	Жемчужная ул., 9	Жилое частный	1		0	0	0,00108	0,00108	0	0	0,0083	0,0083	ЮТС
ЖФ	Изумрудная ул., 10	Жилое частный	3	148	0,0262	0	0	0,0262	0,0635	0	0	0,0635	ЮТС
ЖФ	Изумрудная ул., 12	Жилое частный	2	148	0,03	0	0	0,03	0,0727	0	0	0,0727	ЮТС
ЖФ	Изумрудная ул., 14	Жилое частный	2		0	0	0,0006	0,0006	0	0	0,0046	0,0046	ЮТС
ЖФ	Изумрудная ул., 14	Жилое частный	2	283	0,0223	0	0	0,0223	0,054	0	0	0,054	ЮТС
ЖФ	Изумрудная ул., 16	Жилое частный	2	199	0,0287	0	0	0,0287	0,0695	0	0	0,0695	ЮТС

Обосновывающие материалы к схеме теплоснабжения муниципального образования город Рубцовск
Алтайского края на период до 2035 года (актуализация на 2025 год)

Признак потребителя	Адрес потребителя	Наименование потребителя	Этажность	Площадь отапливаемой, м ²	Нагрузка договорная, Гкал/ч				Годовое потребление, тыс. Гкал				Источник
					Отопление	Вентиляция	ГВС	Сумма	Отопление	Вентиляция	ГВС	Сумма	
ЖФ	Изумрудная ул., 18	Жилое частный	3	187	0,027	0	0	0,027	0,0654	0	0	0,0654	ЮТС
ЖФ	Изумрудная ул., 2	Жилое частный	1		0	0	0,0006	0,0006	0	0	0,0046	0,0046	ЮТС
ЖФ	Изумрудная ул., 2	Жилое частный	1	120	0,0186	0	0	0,0186	0,0451	0	0	0,0451	ЮТС
ЖФ	Изумрудная ул., 20	Жилое частный	2	238	0,0401	0	0	0,0401	0,0972	0	0	0,0972	ЮТС
ЖФ	Изумрудная ул., 20	Жилое частный	2		0	0	0,0006	0,0006	0	0	0,0046	0,0046	ЮТС
ЖФ	Изумрудная ул., 22	Жилое частный	3	183	0,03076	0	0	0,03076	0,0745	0	0	0,0745	ЮТС
ЖФ	Изумрудная ул., 24	Жилое частный	2	199	0,0193	0	0	0,0193	0,0468	0	0	0,0468	ЮТС
ЖФ	Изумрудная ул., 24	Жилое частный	2		0	0	0,0003	0,0003	0	0	0,0023	0,0023	ЮТС
ЖФ	Изумрудная ул., 4	Жилое частный	1	105	0,0167	0	0	0,0167	0,0405	0	0	0,0405	ЮТС
ЖФ	Изумрудная ул., 6	Жилое частный	3	136	0,0286	0	0	0,0286	0,0693	0	0	0,0693	ЮТС
ЖФ	Изумрудная ул., 8	Жилое частный	3	94	0,0243	0	0	0,0243	0,0589	0	0	0,0589	ЮТС
Итого по ЖФ					0,452	0	0,01	0,462	1,095	0	0,079	1,174	
Итого по кадастровому кварталу					0,452	0	0,01	0,462	1,095	0	0,079	1,174	

Таблица 307 - Тепловые нагрузки потребителей города в кадастровом квартале 22:70:022205

Признак потребителя	Адрес потребителя	Наименование потребителя	Этажность	Площадь отапливаемой, м ²	Нагрузка договорная, Гкал/ч				Годовое потребление, тыс. Гкал				Источник
					Отопление	Вентиляция	ГВС	Сумма	Отопление	Вентиляция	ГВС	Сумма	
ЖФ	Изумрудная ул., 1	Жилое частный	2		0	0	0,0009	0,0009	0	0	0,0069	0,0069	ЮТС
ЖФ	Изумрудная ул., 1	Жилое частный	2	140	0,023	0	0	0,023	0,0557	0	0	0,0557	ЮТС
ЖФ	Изумрудная ул., 11	Жилое частный	3	116	0,0173	0	0	0,0173	0,0419	0	0	0,0419	ЮТС
ЖФ	Изумрудная ул., 11	Жилое частный	3		0	0	0,0003	0,0003	0	0	0,0023	0,0023	ЮТС
ЖФ	Изумрудная ул., 13	Жилое частный	2	240	0,0317	0	0	0,0317	0,0768	0	0	0,0768	ЮТС
ЖФ	Изумрудная ул., 15	Жилое частный	2	118	0,0156	0	0	0,0156	0,0378	0	0	0,0378	ЮТС
ЖФ	Изумрудная ул., 17	Жилое частный	2	105	0,0227	0	0	0,0227	0,055	0	0	0,055	ЮТС
ЖФ	Изумрудная ул., 19	Жилое частный	2	188	0,0231	0	0	0,0231	0,056	0	0	0,056	ЮТС
ЖФ	Изумрудная ул., 21	Жилое частный	1	164	0,0288	0	0	0,0288	0,0698	0	0	0,0698	ЮТС
ЖФ	Изумрудная ул., 23	Жилое частный	3	48	0,0009	0	0	0,0009	0,0022	0	0	0,0022	ЮТС
ЖФ	Изумрудная ул., 23	Жилое частный	3		0	0	0,00036	0,00036	0	0	0,0028	0,0028	ЮТС
ЖФ	Изумрудная ул., 25	Жилое частный	3		0	0	0,0003	0,0003	0	0	0,0023	0,0023	ЮТС

Обосновывающие материалы к схеме теплоснабжения муниципального образования город Рубцовск
Алтайского края на период до 2035 года (актуализация на 2025 год)

Признак потребителя	Адрес потребителя	Наименование потребителя	Этажность	Площадь отапливаемая, м ²	Нагрузка договорная, Гкал/ч				Годовое потребление, тыс. Гкал				Источник
					Отопление	Вентиляция	ГВС	Сумма	Отопление	Вентиляция	ГВС	Сумма	
ЖФ	Изумрудная ул., 25	Жилое частный	3	278	0,03497	0	0	0,03497	0,0847	0	0	0,0847	ЮТС
ЖФ	Изумрудная ул., 3	Жилое частный	3	184	0,0294	0	0	0,0294	0,0712	0	0	0,0712	ЮТС
ЖФ	Изумрудная ул., 5	Жилое частный	3	155	0,027	0	0	0,027	0,0654	0	0	0,0654	ЮТС
ЖФ	Изумрудная ул., 7	Жилое частный	2	172	0,031	0	0	0,031	0,0751	0	0	0,0751	ЮТС
ЖФ	Изумрудная ул., 9	Жилое частный	2	149	0,0288	0	0	0,0288	0,0698	0	0	0,0698	ЮТС
ЖФ	Изумрудная ул., 9	Жилое частный	2		0	0	0,0009	0,0009	0	0	0,0069	0,0069	ЮТС
ЖФ	Янтарная ул., 10	Жилое частный	1	128	0,019	0	0	0,019	0,046	0	0	0,046	ЮТС
ЖФ	Янтарная ул., 10	Жилое частный	1		0	0	0,0009	0,0009	0	0	0,0069	0,0069	ЮТС
ЖФ	Янтарная ул., 12	Жилое частный	2	121	0,0178	0	0	0,0178	0,0431	0	0	0,0431	ЮТС
ЖФ	Янтарная ул., 14	Жилое частный	2		0	0	0,0009	0,0009	0	0	0,0069	0,0069	ЮТС
ЖФ	Янтарная ул., 14	Жилое частный	2	145	0,0292	0	0	0,0292	0,0708	0	0	0,0708	ЮТС
ЖФ	Янтарная ул., 16	Жилое частный	2	155	0,0298	0	0	0,0298	0,0722	0	0	0,0722	ЮТС
ЖФ	Янтарная ул., 18	Жилое частный	3		0,039	0	0	0,039	0,0945	0	0	0,0945	ЮТС
ЖФ	Янтарная ул., 18	Жилое частный	3		0	0	0,0006	0,0006	0	0	0,0046	0,0046	ЮТС
ЖФ	Янтарная ул., 2	Жилое частный	2	142	0,0224	0	0	0,0224	0,0543	0	0	0,0543	ЮТС
ЖФ	Янтарная ул., 20	Жилое частный	1	161	0,0308	0	0	0,0308	0,0746	0	0	0,0746	ЮТС
ЖФ	Янтарная ул., 4	Жилое частный	1	122	0,022	0	0	0,022	0,0533	0	0	0,0533	ЮТС
ЖФ	Янтарная ул., 6	Жилое частный	2	303	0,0241	0	0	0,0241	0,0584	0	0	0,0584	ЮТС
ЖФ	Янтарная ул., 8	Жилое частный	2	93	0,0168	0	0	0,0168	0,0407	0	0	0,0407	ЮТС
Итого по ЖФ					0,565	0	0,005	0,57	1,369	0	0,04	1,409	
Итого по кадастровому кварталу					0,565	0	0,005	0,57	1,369	0	0,04	1,409	

Таблица 308 - Тепловые нагрузки потребителей города в кадастровом квартале 22:70:022206

Признак потребителя	Адрес потребителя	Наименование потребителя	Этажность	Площадь отапливаемая, м ²	Нагрузка договорная, Гкал/ч				Годовое потребление, тыс. Гкал				Источник
					Отопление	Вентиляция	ГВС	Сумма	Отопление	Вентиляция	ГВС	Сумма	
ЖФ	Ельницкая ул., 1	Жилое частный	2	120	0,021	0	0	0,021	0,0509	0	0	0,0509	ЮТС
ЖФ	Ельницкая ул., 1	Жилое частный	2		0	0	0,00162	0,00162	0	0	0,0125	0,0125	ЮТС
ЖФ	Ельницкая ул., 11	Жилое частный	2	152	0,023	0	0	0,023	0,0557	0	0	0,0557	ЮТС
ЖФ	Ельницкая ул., 11	Жилое частный	2		0	0	0,00162	0,00162	0	0	0,0125	0,0125	ЮТС

Обосновывающие материалы к схеме теплоснабжения муниципального образования город Рубцовск
Алтайского края на период до 2035 года (актуализация на 2025 год)

Признак потребителя	Адрес потребителя	Наименование потребителя	Этажность	Площадь отапливаемая, м ²	Нагрузка договорная, Гкал/ч				Годовое потребление, тыс. Гкал				Источник
					Отопление	Вентиляция	ГВС	Сумма	Отопление	Вентиляция	ГВС	Сумма	
ЖФ	Ельницкая ул., 13	Жилое частный	1	307	0,035	0	0	0,035	0,0848	0	0	0,0848	ЮТС
ЖФ	Ельницкая ул., 13	Жилое частный	1		0	0	0,00024	0,00024	0	0	0,0019	0,0019	ЮТС
ЖФ	Ельницкая ул., 15	Жилое частный	3	186	0,0435	0	0	0,0435	0,1054	0	0	0,1054	ЮТС
ЖФ	Ельницкая ул., 15	Жилое частный	3		0	0	0,00048	0,00048	0	0	0,0037	0,0037	ЮТС
ЖФ	Ельницкая ул., 17	Жилое частный	1	138	0,021	0	0	0,021	0,0509	0	0	0,0509	ЮТС
ЖФ	Ельницкая ул., 17	Жилое частный	1		0	0	0,00162	0,00162	0	0	0,0125	0,0125	ЮТС
ЖФ	Ельницкая ул., 19	Жилое частный	3		0	0	0,00162	0,00162	0	0	0,0125	0,0125	ЮТС
ЖФ	Ельницкая ул., 19	Жилое частный	3	163	0,024	0	0	0,024	0,0582	0	0	0,0582	ЮТС
ЖФ	Ельницкая ул., 21	Жилое частный	2	142	0,04863	0	0	0,04863	0,1178	0	0	0,1178	ЮТС
ЖФ	Ельницкая ул., 21	Жилое частный	2		0	0	0,00162	0,00162	0	0	0,0125	0,0125	ЮТС
ЖФ	Ельницкая ул., 23	Жилое частный	2	179	0,026	0	0	0,026	0,063	0	0	0,063	ЮТС
ЖФ	Ельницкая ул., 3	Жилое частный	3	146	0,023	0	0	0,023	0,0557	0	0	0,0557	ЮТС
ЖФ	Ельницкая ул., 3	Жилое частный	3		0	0	0,00108	0,00108	0	0	0,0083	0,0083	ЮТС
ЖФ	Ельницкая ул., 5	Жилое частный	2	152	0,021	0	0	0,021	0,0509	0	0	0,0509	ЮТС
ЖФ	Ельницкая ул., 7	Жилое частный	3		0	0	0,00072	0,00072	0	0	0,0056	0,0056	ЮТС
ЖФ	Ельницкая ул., 7	Жилое частный	3	151	0,016	0	0	0,016	0,0388	0	0	0,0388	ЮТС
ЖФ	Ельницкая ул., 9	Жилое частный	3	273	0,023	0	0	0,023	0,0557	0	0	0,0557	ЮТС
ЖФ	Ельницкая ул., 9	Жилое частный	3		0	0	0,00162	0,00162	0	0	0,0125	0,0125	ЮТС
ЖФ	Янтарная ул., 1	Жилое частный	2	155	0,0201	0	0	0,0201	0,0487	0	0	0,0487	ЮТС
ЖФ	Янтарная ул., 11	Жилое частный	1	131	0,0218	0	0	0,0218	0,0528	0	0	0,0528	ЮТС
ЖФ	Янтарная ул., 13	Жилое частный	2	105	0,0257	0	0	0,0257	0,0623	0	0	0,0623	ЮТС
ЖФ	Янтарная ул., 17	Жилое частный	2	194	0,036	0	0	0,036	0,0872	0	0	0,0872	ЮТС
ЖФ	Янтарная ул., 21	Жилое частный	2		0,0138	0	0	0,0138	0,0334	0	0	0,0334	ЮТС
ЖФ	Янтарная ул., 3	Жилое частный	3	160	0,034	0	0	0,034	0,0824	0	0	0,0824	ЮТС
ЖФ	Янтарная ул., 5	Жилое частный	2	99	0,0166	0	0	0,0166	0,0402	0	0	0,0402	ЮТС
ЖФ	Янтарная ул., 5	Жилое частный	2		0	0	0,0009	0,0009	0	0	0,0069	0,0069	ЮТС
ЖФ	Янтарная ул., 7	Жилое частный	3	148	0,0241	0	0	0,0241	0,0584	0	0	0,0584	ЮТС
ЖФ	Янтарная ул., 7	Жилое частный	3		0	0	0,0012	0,0012	0	0	0,0093	0,0093	ЮТС
ЖФ	Янтарная ул., 9	Жилое частный	2	231	0,0477	0	0	0,0477	0,1156	0	0	0,1156	ЮТС
Итого по ЖФ					0,565	0	0,014	0,579	1,369	0	0,111	1,48	
Итого по кадастровому кварталу					0,565	0	0,014	0,579	1,369	0	0,111	1,48	

Обосновывающие материалы к схеме теплоснабжения муниципального образования город Рубцовск
Алтайского края на период до 2035 года (актуализация на 2025 год)

Таблица 309 - Тепловые нагрузки потребителей города в кадастровом квартале 22:70:022207

Признак потребителя	Адрес потребителя	Наименование потребителя	Этажность	Площадь отапливаемой, м ²	Нагрузка договорная, Гкал/ч				Годовое потребление, тыс. Гкал				Источник
					Отопление	Вентиляция	ГВС	Сумма	Отопление	Вентиляция	ГВС	Сумма	
ЖФ	Ельницкая ул., 2	Жилое частный	2	396	0,049	0	0	0,049	0,1187	0	0	0,1187	ЮТС
Итого по ЖФ					0,049	0	0	0,049	0,1187	0	0	0,1187	
Итого по кадастровому кварталу					0,049	0	0	0,049	0,1187	0	0	0,1187	

Таблица 310 - Тепловые нагрузки потребителей города в кадастровом квартале 22:70:022208

Признак потребителя	Адрес потребителя	Наименование потребителя	Этажность	Площадь отапливаемой, м ²	Нагрузка договорная, Гкал/ч				Годовое потребление, тыс. Гкал				Источник
					Отопление	Вентиляция	ГВС	Сумма	Отопление	Вентиляция	ГВС	Сумма	
ЖФ	Зеленоградская ул., 24	Жилое частный	1		0	0	0,002145	0,002145	0	0	0,0165	0,0165	ЮТС
ЖФ	Зеленоградская ул., 24	Жилое частный	1	169	0,025	0	0	0,025	0,0606	0	0	0,0606	ЮТС
ЖФ	Зеленоградская ул., 26	Жилое частный	2		0	0	0,002145	0,002145	0	0	0,0165	0,0165	ЮТС
ЖФ	Зеленоградская ул., 26	Жилое частный	2	135	0,023	0	0	0,023	0,0557	0	0	0,0557	ЮТС
ЖФ	Зеленоградская ул., 32	Жилое частный	2		0	0	0,002685	0,002685	0	0	0,0207	0,0207	ЮТС
ЖФ	Зеленоградская ул., 32	Жилое частный	2	200	0,027	0	0	0,027	0,0654	0	0	0,0654	ЮТС
ЖФ	Зеленоградская ул., 34	Жилое частный	2		0	0	0,002685	0,002685	0	0	0,0207	0,0207	ЮТС
ЖФ	Зеленоградская ул., 34	Жилое частный	2	116	0,031	0	0	0,031	0,0751	0	0	0,0751	ЮТС
ЖФ	Зеленоградская ул., 36	Жилое частный	2		0	0	0,002685	0,002685	0	0	0,0207	0,0207	ЮТС
ЖФ	Зеленоградская ул., 36	Жилое частный	2	198	0,028	0	0	0,028	0,0678	0	0	0,0678	ЮТС
ЖФ	Зеленоградская ул., 38	Жилое частный	3		0	0	0,002685	0,002685	0	0	0,0207	0,0207	ЮТС
ЖФ	Зеленоградская ул., 38	Жилое частный	3	198	0,022	0	0	0,022	0,0533	0	0	0,0533	ЮТС
Итого по ЖФ					0,156	0	0,015	0,171	0,378	0	0,116	0,494	
Итого по кадастровому кварталу					0,156	0	0,015	0,171	0,378	0	0,116	0,494	

Таблица 311 - Тепловые нагрузки потребителей города в кадастровом квартале 22:70:022209

Признак потребителя	Адрес потребителя	Наименование потребителя	Этажность	Площадь отапливаемой, м ²	Нагрузка договорная, Гкал/ч				Годовое потребление, тыс. Гкал				Источник
					Отопление	Вентиляция	ГВС	Сумма	Отопление	Вентиляция	ГВС	Сумма	
ЖФ	Водная ул., 26	Жилое частный	3	165	0,03	0	0	0,03	0,0727	0	0	0,0727	ЮТС
ЖФ	Водная ул., 28	Жилое частный	2	139	0,0153	0	0	0,0153	0,0371	0	0	0,0371	ЮТС
ЖФ	Водная ул., 30	Жилое частный	1	99	0,0152	0	0	0,0152	0,0368	0	0	0,0368	ЮТС

Обосновывающие материалы к схеме теплоснабжения муниципального образования город Рубцовск
Алтайского края на период до 2035 года (актуализация на 2025 год)

Признак потребителя	Адрес потребителя	Наименование потребителя	Этажность	Площадь отопляемая, м ²	Нагрузка договорная, Гкал/ч				Годовое потребление, тыс. Гкал				Источник
					Отопление	Вентиляция	ГВС	Сумма	Отопление	Вентиляция	ГВС	Сумма	
ЖФ	Водная ул., 34	Жилое частный	1	130	0,0134	0	0	0,0134	0,0325	0	0	0,0325	ЮТС
ЖФ	Водная ул., 36	Жилое частный	1	134	0,03	0	0	0,03	0,0727	0	0	0,0727	ЮТС
ЖФ	Водная ул., 38	Жилое частный	2	115	0,025	0	0	0,025	0,0606	0	0	0,0606	ЮТС
ЖФ	Водная ул., 40	Жилое частный	1		0	0	0,0005	0,0005	0	0	0,0039	0,0039	ЮТС
ЖФ	Водная ул., 40	Жилое частный	1	70	0,011	0	0	0,011	0,0267	0	0	0,0267	ЮТС
ЖФ	Зеленоградская ул., 25	Жилое частный	3	179	0,014	0	0	0,014	0,0339	0	0	0,0339	ЮТС
ЖФ	Зеленоградская ул., 25	Жилое частный	3		0	0	0,002145	0,002145	0	0	0,0165	0,0165	ЮТС
ЖФ	Зеленоградская ул., 29	Жилое частный	2		0	0	0,00024	0,00024	0	0	0,0019	0,0019	ЮТС
ЖФ	Зеленоградская ул., 29	Жилое частный	2	85	0,014	0	0	0,014	0,0339	0	0	0,0339	ЮТС
ЖФ	Зеленоградская ул., 31	Жилое частный	1		0	0	0,00048	0,00048	0	0	0,0037	0,0037	ЮТС
ЖФ	Зеленоградская ул., 31	Жилое частный	1	90	0,015	0	0	0,015	0,0363	0	0	0,0363	ЮТС
ЖФ	Зеленоградская ул., 33	Жилое частный	1		0	0	0,002685	0,002685	0	0	0,0207	0,0207	ЮТС
ЖФ	Зеленоградская ул., 33	Жилое частный	1	87	0,014	0	0	0,014	0,0339	0	0	0,0339	ЮТС
ЖФ	Зеленоградская ул., 35	Жилое частный	1	198	0,033	0	0	0,033	0,08	0	0	0,08	ЮТС
ЖФ	Зеленоградская ул., 35	Жилое частный	1		0	0	0,002685	0,002685	0	0	0,0207	0,0207	ЮТС
ЖФ	Зеленоградская ул., 37	Жилое частный	2		0	0	0,002685	0,002685	0	0	0,0207	0,0207	ЮТС
ЖФ	Зеленоградская ул., 37	Жилое частный	2	123	0,029	0	0	0,029	0,0703	0	0	0,0703	ЮТС
ЖФ	Зеленоградская ул., 39	Жилое частный	1		0	0	0,002685	0,002685	0	0	0,0207	0,0207	ЮТС
ЖФ	Зеленоградская ул., 39	Жилое частный	1	336	0,021	0	0	0,021	0,0509	0	0	0,0509	ЮТС
Итого по ЖФ					0,28	0	0,014	0,294	0,678	0	0,109	0,787	
Итого по кадастровому кварталу					0,28	0	0,014	0,294	0,678	0	0,109	0,787	

Таблица 312 - Тепловые нагрузки потребителей города в кадастровом квартале 22:70:022210

Признак потребителя	Адрес потребителя	Наименование потребителя	Этажность	Площадь отопляемая, м ²	Нагрузка договорная, Гкал/ч				Годовое потребление, тыс. Гкал				Источник
					Отопление	Вентиляция	ГВС	Сумма	Отопление	Вентиляция	ГВС	Сумма	
ЖФ	Водная ул., 15	Жилое частный	1	107	0,0179	0	0	0,0179	0,0434	0	0	0,0434	ЮТС
ЖФ	Водная ул., 17	Жилое частный	1	86	0,0124	0	0	0,0124	0,03	0	0	0,03	ЮТС
ЖФ	Водная ул., 19	Жилое частный	3	134	0,0273	0	0	0,0273	0,0661	0	0	0,0661	ЮТС
ЖФ	Водная ул., 21	Жилое частный	2		0	0	0,0006	0,0006	0	0	0,0046	0,0046	ЮТС

Обосновывающие материалы к схеме теплоснабжения муниципального образования город Рубцовск
Алтайского края на период до 2035 года (актуализация на 2025 год)

Признак потребителя	Адрес потребителя	Наименование потребителя	Этажность	Площадь отапливаемая, м ²	Нагрузка договорная, Гкал/ч				Годовое потребление, тыс. Гкал				Источник
					Отопление	Вентиляция	ГВС	Сумма	Отопление	Вентиляция	ГВС	Сумма	
ЖФ	Водная ул., 21	Жилое частный	2	66	0,0205	0	0	0,0205	0,0497	0	0	0,0497	ЮТС
ЖФ	Водная ул., 25-1	Жилое частный	1	56	0,01	0	0	0,01	0,0242	0	0	0,0242	ЮТС
ЖФ	Водная ул., 25-2	Жилое частный	1	161	0,02789	0	0	0,02789	0,0676	0	0	0,0676	ЮТС
ЖФ	Жемчужная ул., 26	Жилое частный	3	125	0,021	0	0	0,021	0,0509	0	0	0,0509	ЮТС
ЖФ	Жемчужная ул., 26	Жилое частный	3		0	0	0,00054	0,00054	0	0	0,0042	0,0042	ЮТС
ЖФ	Жемчужная ул., 28	Жилое частный	1	108	0,0188	0	0	0,0188	0,0456	0	0	0,0456	ЮТС
ЖФ	Жемчужная ул., 28	Жилое частный	1		0	0	0,00162	0,00162	0	0	0,0125	0,0125	ЮТС
ЖФ	Жемчужная ул., 32	Жилое частный	3	169	0,0384	0	0	0,0384	0,093	0	0	0,093	ЮТС
ЖФ	Жемчужная ул., 34	Жилое частный	2	123	0,0165	0	0	0,0165	0,04	0	0	0,04	ЮТС
ЖФ	Жемчужная ул., 36	Жилое частный	1	95	0,0172	0	0	0,0172	0,0417	0	0	0,0417	ЮТС
ЖФ	Жемчужная ул., 36	Жилое частный	1		0	0	0,00162	0,00162	0	0	0,0125	0,0125	ЮТС
ЖФ	Жемчужная ул., 38	Жилое частный	1	82	0,0159	0	0	0,0159	0,0385	0	0	0,0385	ЮТС
ЖФ	Жемчужная ул., 40	Жилое частный	2	124	0,021	0	0	0,021	0,0509	0	0	0,0509	ЮТС
Итого по ЖФ					0,265	0	0,004	0,269	0,642	0	0,034	0,675	
Итого по кадастровому кварталу					0,265	0	0,004	0,269	0,642	0	0,034	0,675	

Таблица 313 - Тепловые нагрузки потребителей города в кадастровом квартале 22:70:022211

Признак потребителя	Адрес потребителя	Наименование потребителя	Этажность	Площадь отапливаемая, м ²	Нагрузка договорная, Гкал/ч				Годовое потребление, тыс. Гкал				Источник
					Отопление	Вентиляция	ГВС	Сумма	Отопление	Вентиляция	ГВС	Сумма	
ЖФ	Жемчужная ул., 29	Жилое частный	2	103	0,0169	0	0	0,0169	0,0409	0	0	0,0409	ЮТС
ЖФ	Жемчужная ул., 33	Жилое частный	1	86	0,0101	0	0	0,0101	0,0245	0	0	0,0245	ЮТС
ЖФ	Жемчужная ул., 35	Жилое частный	2	87	0,02	0	0	0,02	0,0485	0	0	0,0485	ЮТС
ЖФ	Жемчужная ул., 39	Жилое частный	1	102	0,0128	0	0	0,0128	0,031	0	0	0,031	ЮТС
ЖФ	Изумрудная ул., 26	Жилое частный	2	104	0,0383	0	0	0,0383	0,0928	0	0	0,0928	ЮТС
ЖФ	Изумрудная ул., 28	Жилое частный	1	119	0,0344	0	0	0,0344	0,0834	0	0	0,0834	ЮТС
ЖФ	Изумрудная ул., 30	Жилое частный	2	118	0,0202	0	0	0,0202	0,0489	0	0	0,0489	ЮТС
ЖФ	Изумрудная ул., 34	Жилое частный	2	238	0,025	0	0	0,025	0,0606	0	0	0,0606	ЮТС
ЖФ	Изумрудная ул., 36	Жилое частный	3	229	0,035	0	0	0,035	0,0848	0	0	0,0848	ЮТС
Итого по ЖФ					0,213	0	0	0,213	0,515	0	0	0,515	
Итого по кадастровому кварталу					0,213	0	0	0,213	0,515	0	0	0,515	

Обосновывающие материалы к схеме теплоснабжения муниципального образования город Рубцовск
Алтайского края на период до 2035 года (актуализация на 2025 год)

Таблица 314 - Тепловые нагрузки потребителей города в кадастровом квартале 22:70:022212

Признак потребителя	Адрес потребителя	Наименование потребителя	Этажность	Площадь отапливаемой, м ²	Нагрузка договорная, Гкал/ч				Годовое потребление, тыс. Гкал				Источник
					Отопление	Вентиляция	ГВС	Сумма	Отопление	Вентиляция	ГВС	Сумма	
ЖФ	Изумрудная ул., 35	Жилое частный	3	170	0,0253	0	0	0,0253	0,0613	0	0	0,0613	ЮТС
ЖФ	Изумрудная ул., 39	Жилое частный	2	142	0,023	0	0	0,023	0,0557	0	0	0,0557	ЮТС
ЖФ	Янтарная ул., 34	Жилое частный	2	171	0,0328	0	0	0,0328	0,0795	0	0	0,0795	ЮТС
Итого по ЖФ					0,081	0	0	0,081	0,197	0	0	0,197	
Итого по кадастровому кварталу					0,081	0	0	0,081	0,197	0	0	0,197	

Таблица 315 - Тепловые нагрузки потребителей города в кадастровом квартале 22:70:022213

Признак потребителя	Адрес потребителя	Наименование потребителя	Этажность	Площадь отапливаемой, м ²	Нагрузка договорная, Гкал/ч				Годовое потребление, тыс. Гкал				Источник
					Отопление	Вентиляция	ГВС	Сумма	Отопление	Вентиляция	ГВС	Сумма	
ЖФ	Ельницкая ул., 25	Жилое частный	1	60	0,006	0	0	0,006	0,0145	0	0	0,0145	ЮТС
ЖФ	Янтарная ул., 27	Жилое частный	3	194	0,0282	0	0	0,0282	0,0683	0	0	0,0683	ЮТС
Итого по ЖФ					0,034	0	0	0,034	0,083	0	0	0,083	
Итого по кадастровому кварталу					0,034	0	0	0,034	0,083	0	0	0,083	

Таблица 316 - Тепловые нагрузки потребителей города в кадастровом квартале 22:70:022301

Признак потребителя	Адрес потребителя	Наименование потребителя	Этажность	Площадь отапливаемой, м ²	Нагрузка договорная, Гкал/ч				Годовое потребление, тыс. Гкал				Источник
					Отопление	Вентиляция	ГВС	Сумма	Отопление	Вентиляция	ГВС	Сумма	
ОДЗ	Пролетарская ул., 426	МУП	2	1779	0,6695	0	0	0,6695	1,5602	0	0	1,5602	ЮТС
ОДЗ	Пролетарская ул., 426	МУП	2		0	0	0,0193	0,0193	0	0	0,1489	0,1489	ЮТС
ОДЗ	Пролетарская ул., 426а	МУП	1	498	0,0076	0	0	0,0076	0,0177	0	0	0,0177	ЮТС
ОДЗ	Пролетарская ул., 426а	МУП	1		0	0	0,0001	0,0001	0	0	0,0008	0,0008	ЮТС
Итого по ОДЗ					0,677	0	0,019	0,697	1,578	0	0,15	1,728	
Итого по кадастровому кварталу					0,677	0	0,019	0,697	1,578	0	0,15	1,728	