


Утверждаю:
Главный механик ДТВу-4


В.В. Пономарев

« 16 » сентября 2021 г.

График регулирования температуры сетевой воды

для котельной ПТО ст. Рубцовск (85/65)

t_n	+8	+7	+6	+5	+4	+3	+2	+1	0	-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12	-13	-14	-15
t_n	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60
t_o	51	51	51	51	51	51	51	51	51	51	51	51	51	51	51	51	50	50	50	49	49	49	48	48

t_n	-16	-17	-18	-19	-20	-21	-22	-23	-24	-25	-26	-27	-28	-29	-30	-31	-32	-33	-34	-35	-36	-37	-38	-39
t_n	60	61	62	63	64	65	66	67	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	80	81	82	83	84	85
t_o	48	48	49	49	50	50	52	53	54	54	55	56	57	57	58	59	60	60	61	62	63	64	64	65

t_n – температура наружного воздуха

t_n – температура сетевой воды подающей магистрали

t_o – температура сетевой воды обратной магистрали

И.о. ведущего инженера по эксплуатации
теплотехнического оборудования ДТВу-4



Н.Е. Швецов